

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη 1/6/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	01/06/23 0:00	4,11	3,71	0,41	1						0,95	0,95
	01/06/23 1:00	3,86	2,97	0,89	1						0,95	0,95
	01/06/23 2:00	3,67	3,31	0,36	1						0,95	0,95
	01/06/23 3:00	3,56	2,81	0,75	1						0,95	0,95
	01/06/23 4:00	3,58	3,18	0,39	1						0,95	0,95
	01/06/23 5:00	3,74	3,65	0,09	1						0,95	0,95
	01/06/23 6:00	4,07	4,07	0,00	1						0,95	0,95
	01/06/23 7:00	4,78	4,75	0,03	1					1	0,95	0,95
	01/06/23 8:00	5,18	5,13	0,05	1					2	0,95	0,95
	01/06/23 9:00	5,18	5,12	0,06	1					2	0,95	0,95
	01/06/23 10:00	5,04	4,89	0,14	1					2	0,95	0,95
	01/06/23 11:00	4,89	4,81	0,08	1					1	0,95	0,95
	01/06/23 12:00	4,93	4,87	0,06	1					2	0,95	0,95
	01/06/23 13:00	5,03	4,71	0,31	1					2	0,95	0,95
	01/06/23 14:00	4,98	4,34	0,64	1					1	0,95	0,95
	01/06/23 15:00	4,77	3,89	0,89	1					1	0,95	0,95
	01/06/23 16:00	4,71	3,78	0,92	1					1	0,95	0,95
	01/06/23 17:00	5,04	4,20	0,84	1					1	0,95	0,95
	01/06/23 18:00	5,38	4,66	0,71	1					1	0,95	0,95
	01/06/23 19:00	5,80	4,92	0,88	1					2	0,95	0,95
	01/06/23 20:00	6,12	5,18	0,94	1					2	0,95	0,95
	01/06/23 21:00	5,99	5,06	0,93	1					2	0,95	0,95
	01/06/23 22:00	5,34	4,49	0,86	1					2	0,91	0,95
	01/06/23 23:00	4,66	3,72	0,94	1						0,95	0,95

Παρατηρήσεις:

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή 2/6/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	02/06/23 0:00	4,20	3,26	0,94	1						0,95	0,95
	02/06/23 1:00	3,94	3,00	0,94	1						0,95	0,95
	02/06/23 2:00	3,72	2,78	0,94	1						0,95	0,95
	02/06/23 3:00	3,68	2,90	0,78	1						0,95	0,95
	02/06/23 4:00	3,64	3,39	0,25	1						0,95	0,95
	02/06/23 5:00	3,81	3,77	0,04	1						0,95	0,95
	02/06/23 6:00	4,36	4,28	0,08	1					1	0,95	0,95
	02/06/23 7:00	5,03	4,91	0,13	1					1	0,95	0,95
	02/06/23 8:00	5,53	5,13	0,40	1	1					0,93	0,91
	02/06/23 9:00	5,66	5,04	0,62	1	1					0,95	0,95
	02/06/23 10:00	5,62	4,82	0,80	1	1					0,95	0,95
	02/06/23 11:00	5,57	4,64	0,93	1	1					0,95	0,95
	02/06/23 12:00	5,52	4,68	0,84	1	1					0,95	0,95
	02/06/23 13:00	5,86	5,41	0,45	1	1					0,92	0,95
	02/06/23 14:00	5,64	5,20	0,44	1	1					0,95	0,95
	02/06/23 15:00	5,44	4,99	0,45	1	1					0,95	0,95
	02/06/23 16:00	5,52	5,26	0,26	1	1					0,95	0,95
	02/06/23 17:00	5,77	5,52	0,25	1	1					0,95	0,95
	02/06/23 18:00	6,14	5,50	0,64	1	1					0,95	0,95
	02/06/23 19:00	6,33	5,46	0,86	1	1					0,95	0,95
	02/06/23 20:00	6,22	5,28	0,94	1	1					0,95	0,95
	02/06/23 21:00	5,72	4,80	0,93	1	1					0,93	0,95
	02/06/23 22:00	5,13	4,22	0,91	1					1	0,91	0,94
	02/06/23 23:00	4,51	3,56	0,94	1						0,95	0,95

Παρατηρήσεις:

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο 3/6/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	03/06/23 0:00	4,06	3,13	0,93	1						0,95	0,95
	03/06/23 1:00	3,76	2,81	0,94	1						0,95	0,95
	03/06/23 2:00	3,64	2,70	0,94	1						0,95	0,95
	03/06/23 3:00	3,52	2,57	0,94	1						0,95	0,95
	03/06/23 4:00	3,48	2,54	0,94	1						0,95	0,95
	03/06/23 5:00	3,71	2,76	0,94	1						0,95	0,95
	03/06/23 6:00	4,16	3,21	0,94	1						0,95	0,95
	03/06/23 7:00	4,85	3,90	0,94	1						0,95	0,95
	03/06/23 8:00	5,23	4,29	0,94	1	1					0,95	0,82
	03/06/23 9:00	5,22	4,36	0,86		1				1	0,95	0,90
	03/06/23 10:00	5,08	4,21	0,87		1				1	0,95	0,95
	03/06/23 11:00	5,01	4,15	0,86		1				1	0,95	0,95
	03/06/23 12:00	5,03	4,22	0,81		1				1	0,95	0,95
	03/06/23 13:00	5,20	4,46	0,74		1				1	0,95	0,95
	03/06/23 14:00	5,16	4,38	0,78		1				1	0,95	0,95
	03/06/23 15:00	4,67	3,98	0,69		1				1	0,95	0,95
	03/06/23 16:00	4,59	3,98	0,61		1				1	0,95	0,95
	03/06/23 17:00	5,04	4,63	0,41		1				1	0,82	0,83
	03/06/23 18:00	5,44	5,07	0,37	1	1					0,94	0,92
	03/06/23 19:00	5,90	5,59	0,31	1	1					0,95	0,95
	03/06/23 20:00	6,16	5,66	0,49	1	1					0,95	0,95
	03/06/23 21:00	6,10	5,69	0,41	1	1					0,95	0,95
	03/06/23 22:00	5,55	5,24	0,31	1	1					0,95	0,95
	03/06/23 23:00	4,78	4,45	0,32		1				1	0,86	0,86

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται πως η ένταξη της G2 από τις 8:00 έως τις 9:00 οφείλεται στη διαδικασία πλύσης των υπερπληρωτών της μονάδας G1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή 4/6/2023					
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Κυριακή	04/06/23 0:00	4,23	3,91	0,32		1					0,95	0,95	
	04/06/23 1:00	3,91	3,60	0,31		1					0,95	0,95	
	04/06/23 2:00	3,78	3,41	0,37		1					0,95	0,95	
	04/06/23 3:00	3,60	3,04	0,56		1					0,95	0,95	
	04/06/23 4:00	3,57	2,95	0,62		1					0,95	0,95	
	04/06/23 5:00	3,69	3,12	0,57		1					0,95	0,95	
	04/06/23 6:00	4,02	3,40	0,62		1					0,95	0,95	
	04/06/23 7:00	4,64	4,03	0,61		1				1	0,95	0,95	
	04/06/23 8:00	5,05	4,50	0,56		1				1	0,95	0,95	
	04/06/23 9:00	5,10	4,50	0,59		1				1	0,94	0,95	
	04/06/23 10:00	5,00	4,49	0,51		1				1	0,95	0,95	
	04/06/23 11:00	4,88	4,45	0,44	1	1					0,60	0,57	
	04/06/23 12:00	4,98	4,39	0,59	1	1					0,71	0,72	
	04/06/23 13:00	5,04	4,48	0,56	1	1					0,78	0,76	
	04/06/23 14:00	4,82	4,39	0,42	1	1					0,56	0,55	
	04/06/23 15:00	4,64	4,34	0,31	1	1					0,38	0,38	
	04/06/23 16:00	4,63	4,31	0,32	1	1					0,37	0,38	
	04/06/23 17:00	4,95	4,37	0,59	1	1					0,67	0,68	
	04/06/23 18:00	5,25	4,47	0,78	1	1					0,93	0,93	
	04/06/23 19:00	5,67	4,83	0,84	1	1					0,95	0,95	
	04/06/23 20:00	5,97	5,27	0,71	1	1					0,95	0,95	
	04/06/23 21:00	5,82	5,05	0,77	1	1					0,95	0,95	
	04/06/23 22:00	5,26	4,43	0,84	1						1	0,95	0,95
	04/06/23 23:00	4,67	3,96	0,71	1						1	0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται πως η μονάδα G1 βρισκόταν σε δοκιμαστική λειτουργία από τις 11:00 έως τις 22:00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα 5/6/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	05/06/23 0:00	4,19	3,41	0,78	1						0,95	0,95
	05/06/23 1:00	3,89	2,99	0,90	1						0,95	0,95
	05/06/23 2:00	3,74	2,93	0,81	1						0,95	0,95
	05/06/23 3:00	3,63	2,80	0,83	1						0,95	0,95
	05/06/23 4:00	3,63	2,85	0,78	1						0,95	0,95
	05/06/23 5:00	3,76	3,06	0,70	1						0,95	0,95
	05/06/23 6:00	4,12	3,42	0,69	1						0,95	0,95
	05/06/23 7:00	4,63	3,79	0,84	1						0,95	0,95
	05/06/23 8:00	5,13	4,35	0,78	1					1	0,95	0,95
	05/06/23 9:00	5,23	4,38	0,84	1					1	0,95	0,95
	05/06/23 10:00	4,88	4,06	0,82	1					1	0,95	0,95
	05/06/23 11:00	4,90	3,97	0,93	1					1	0,95	0,95
	05/06/23 12:00	5,01	4,07	0,94	1					1	0,95	0,95
	05/06/23 13:00	5,14	4,20	0,94	1					1	0,95	0,95
	05/06/23 14:00	4,96	4,02	0,94	1					1	0,95	0,95
	05/06/23 15:00	4,62	3,68	0,93	1						0,95	0,95
	05/06/23 16:00	4,61	3,73	0,88	1						0,95	0,95
	05/06/23 17:00	4,86	4,00	0,85	1						0,95	0,95
	05/06/23 18:00	5,48	4,83	0,66	1					1	0,95	0,95
	05/06/23 19:00	5,90	5,17	0,73	1	1					0,95	0,95
	05/06/23 20:00	6,16	5,47	0,69	1	1					0,95	0,95
	05/06/23 21:00	6,05	5,33	0,72	1	1					0,95	0,95
	05/06/23 22:00	5,35	4,83	0,52	1					1	0,94	0,94
	05/06/23 23:00	4,66	4,15	0,51	1					1	0,95	0,95

Παρατηρήσεις:

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη 6/6/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	06/06/23 0:00	4,25	3,60	0,65	1						0,95	0,95
	06/06/23 1:00	3,92	3,28	0,65	1						0,95	0,95
	06/06/23 2:00	3,74	3,22	0,53	1						0,95	0,95
	06/06/23 3:00	3,62	3,16	0,46	1						0,95	0,95
	06/06/23 4:00	3,66	3,27	0,39	1						0,95	0,95
	06/06/23 5:00	3,81	3,37	0,43	1						0,95	0,95
	06/06/23 6:00	4,19	3,63	0,56	1						0,95	0,95
	06/06/23 7:00	4,97	4,29	0,68	1					1	0,95	0,83
	06/06/23 8:00	5,47	4,95	0,52	1	1				1	0,95	0,89
	06/06/23 9:00	5,44	5,07	0,37	1	1				1	0,95	0,94
	06/06/23 10:00	5,25	4,97	0,28	1	1					0,95	0,93
	06/06/23 11:00	5,01	4,73	0,28	1	1					0,95	0,75
	06/06/23 12:00	5,15	4,86	0,29	1	1					0,95	0,86
	06/06/23 13:00	5,30	5,03	0,26	1	1					0,93	0,93
	06/06/23 14:00	5,26	5,05	0,21	1	1					0,93	0,92
	06/06/23 15:00	4,98	4,88	0,11	1	1					0,72	0,71
	06/06/23 16:00	4,99	4,92	0,07	1	1					0,72	0,74
	06/06/23 17:00	5,32	5,18	0,15	1	1					0,94	0,94
	06/06/23 18:00	5,73	5,45	0,29	1	1					0,95	0,95
	06/06/23 19:00	6,12	5,77	0,35	1	1					0,95	0,95
	06/06/23 20:00	6,41	6,07	0,35	1	1					0,95	0,95
	06/06/23 21:00	6,26	6,12	0,14	1	1					0,95	0,95
	06/06/23 22:00	5,67	5,67	0,01	1	1					0,95	0,95
	06/06/23 23:00	5,04	5,01	0,03	1	1					0,77	0,75

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται πως η ένταξη της G2 από τις 8:00 έως τις 12:00 οφείλεται στη διαδικασία πλήσης των υπερπληρωτών των μονάδων G1 και G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη 7/6/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	07/06/23 0:00	4,47	4,26	0,21	1					1	0,77	0,80
	07/06/23 1:00	4,11	3,91	0,20	1						0,95	0,95
	07/06/23 2:00	3,87	3,58	0,30	1						0,95	0,95
	07/06/23 3:00	3,78	3,46	0,32	1						0,95	0,95
	07/06/23 4:00	3,75	3,53	0,23	1						0,95	0,95
	07/06/23 5:00	3,88	3,56	0,32	1						0,95	0,95
	07/06/23 6:00	4,26	3,91	0,35	1						0,95	0,95
	07/06/23 7:00	4,88	4,54	0,34	1					1	0,95	0,95
	07/06/23 8:00	5,26	4,91	0,36	1					2	0,95	0,95
	07/06/23 9:00	5,38	5,03	0,35	1					2	0,95	0,95
	07/06/23 10:00	5,38	4,99	0,39	1					2	0,95	0,95
	07/06/23 11:00	5,17	4,75	0,41	1					2	0,95	0,95
	07/06/23 12:00	5,17	4,78	0,40	1					1	0,95	0,95
	07/06/23 13:00	5,39	4,92	0,47	1					2	0,95	0,95
	07/06/23 14:00	5,33	4,74	0,59	1					2	0,95	0,95
	07/06/23 15:00	4,97	4,46	0,51	1					1	0,95	0,95
	07/06/23 16:00	4,87	4,43	0,44	1					1	0,95	0,95
	07/06/23 17:00	5,24	4,72	0,52	1					2	0,95	0,95
	07/06/23 18:00	5,85	5,48	0,37	1	1				1	0,95	0,95
	07/06/23 19:00	6,33	5,89	0,44	1	1					0,95	0,95
	07/06/23 20:00	6,49	6,12	0,37	1	1					0,95	0,95
	07/06/23 21:00	6,32	6,08	0,24	1	1					0,95	0,95
	07/06/23 22:00	5,84	5,78	0,06	1	1					0,95	0,95
	07/06/23 23:00	5,18	5,11	0,07	1	1					0,85	0,83

Παρατηρήσεις:

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη 8/6/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	08/06/23 0:00	4,61	4,53	0,07	1	1					0,35	0,39
	08/06/23 1:00	4,26	4,08	0,18	1						0,92	0,95
	08/06/23 2:00	4,01	3,67	0,33	1						0,95	0,95
	08/06/23 3:00	3,90	3,63	0,27	1						0,95	0,95
	08/06/23 4:00	3,89	3,51	0,39	1						0,95	0,95
	08/06/23 5:00	4,02	3,71	0,31	1						0,95	0,95
	08/06/23 6:00	4,41	4,01	0,40	1					1	0,95	0,95
	08/06/23 7:00	5,11	4,48	0,62	1					1	0,95	0,95
	08/06/23 8:00	5,61	5,18	0,43	1	1				1	0,95	0,95
	08/06/23 9:00	5,86	5,70	0,16	1	1					0,95	0,95
	08/06/23 10:00	5,48	5,02	0,45	1	1					0,95	0,95
	08/06/23 11:00	5,44	4,89	0,55	1	1					0,95	0,95
	08/06/23 12:00	5,78	5,26	0,52	1	1					0,95	0,95
	08/06/23 13:00	5,64	5,19	0,45	1	1					0,95	0,95
	08/06/23 14:00	5,48	5,15	0,33	1	1					0,95	0,95
	08/06/23 15:00	5,13	4,90	0,23	1	1					0,85	0,85
	08/06/23 16:00	5,16	4,93	0,24	1	1					0,88	0,89
	08/06/23 17:00	5,44	5,07	0,37	1	1					0,95	0,95
	08/06/23 18:00	5,98	5,67	0,31	1	1					0,95	0,95
	08/06/23 19:00	6,32	6,28	0,04	1	1					0,95	0,95
	08/06/23 20:00	6,56	6,24	0,33	1	1					0,95	0,95
	08/06/23 21:00	6,43	6,02	0,41	1	1					0,95	0,95
	08/06/23 22:00	5,93	5,39	0,54	1	1					0,95	0,95
	08/06/23 23:00	5,28	4,69	0,59	1	1					0,88	0,87

Παρατηρήσεις:

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή 9/6/2023					
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Παρασκευή	09/06/23 0:00	4,54	3,97	0,57	1						0,84	0,88	
	09/06/23 1:00	4,22	3,63	0,59	1						0,95	0,95	
	09/06/23 2:00	4,06	3,32	0,74	1						0,95	0,95	
	09/06/23 3:00	3,92	3,15	0,78	1						0,95	0,95	
	09/06/23 4:00	3,89	3,17	0,72	1						0,95	0,95	
	09/06/23 5:00	4,05	3,45	0,60	1						0,95	0,95	
	09/06/23 6:00	4,36	3,89	0,47	1						0,95	0,95	
	09/06/23 7:00	5,07	4,62	0,45	1	1					0,73	0,65	
	09/06/23 8:00	5,58	5,05	0,52	1	1					0,57	0,94	
	09/06/23 9:00	5,73	4,93	0,80	1	1					0,95	0,95	
	09/06/23 10:00	5,48	4,62	0,86	1	1					0,95	0,95	
	09/06/23 11:00	5,22	4,41	0,81	1						1	0,93	0,93
	09/06/23 12:00	5,36	4,66	0,70	1						2	0,95	0,95
	09/06/23 13:00	5,50	4,74	0,76	1						2	0,95	0,95
	09/06/23 14:00	5,34	4,57	0,77	1						2	0,95	0,95
	09/06/23 15:00	5,13	4,26	0,87	1						1	0,95	0,95
	09/06/23 16:00	5,05	4,24	0,81	1						1	0,95	0,95
	09/06/23 17:00	5,41	4,62	0,78	1						1	0,95	0,95
	09/06/23 18:00	6,06	5,28	0,78	1	1					1	0,95	0,95
	09/06/23 19:00	6,41	5,60	0,81	1	1						0,95	0,95
	09/06/23 20:00	6,64	5,79	0,86	1	1						0,95	0,95
	09/06/23 21:00	6,39	5,69	0,70	1	1						0,95	0,95
	09/06/23 22:00	5,86	5,14	0,72	1	1						0,95	0,95
	09/06/23 23:00	5,18	4,47	0,71	1	1						0,85	0,83

Παρατηρήσεις:

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο 10/6/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	10/06/23 0:00	4,59	3,83	0,76	1						0,92	0,95
	10/06/23 1:00	4,29	3,48	0,81	1						0,95	0,95
	10/06/23 2:00	4,05	3,12	0,93	1						0,95	0,95
	10/06/23 3:00	3,98	3,05	0,93	1						0,95	0,95
	10/06/23 4:00	3,96	3,02	0,94	1						0,95	0,95
	10/06/23 5:00	4,07	3,13	0,94	1						0,95	0,95
	10/06/23 6:00	4,38	3,50	0,88	1						0,95	0,95
	10/06/23 7:00	4,86	4,07	0,80	1					1	0,95	0,95
	10/06/23 8:00	5,21	4,40	0,80	1					1	0,95	0,95
	10/06/23 9:00	5,17	4,32	0,86	1					2	0,95	0,95
	10/06/23 10:00	5,18	4,24	0,94	1					1	0,95	0,95
	10/06/23 11:00	5,13	4,25	0,89	1					1	0,95	0,95
	10/06/23 12:00	5,35	4,66	0,69	1					1	0,95	0,95
	10/06/23 13:00	5,43	4,71	0,72	1					1	0,95	0,95
	10/06/23 14:00	5,31	4,53	0,78	1					1	0,95	0,95
	10/06/23 15:00	4,96	4,13	0,84	1					1	0,95	0,95
	10/06/23 16:00	5,10	4,40	0,70	1					1	0,95	0,95
	10/06/23 17:00	5,55	5,14	0,42	1	1				1	0,95	0,95
	10/06/23 18:00	6,02	5,79	0,23	1	1					0,95	0,95
	10/06/23 19:00	6,36	6,16	0,20	1	1					0,95	0,95
	10/06/23 20:00	6,57	6,43	0,14	1	1					0,95	0,95
	10/06/23 21:00	6,47	5,89	0,57	1	1					0,95	0,95
	10/06/23 22:00	5,97	5,18	0,79	1	1					0,95	0,95
	10/06/23 23:00	5,35	4,63	0,72	1	1					0,93	0,92

Παρατηρήσεις:

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή 11/6/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	11/06/23 0:00	4,76	4,05	0,71	1						0,85	0,86
	11/06/23 1:00	4,37	3,49	0,89	1						0,95	0,95
	11/06/23 2:00	4,18	3,28	0,89	1						0,95	0,95
	11/06/23 3:00	4,06	3,16	0,89	1						0,95	0,95
	11/06/23 4:00	4,01	3,29	0,72	1						0,95	0,95
	11/06/23 5:00	4,14	3,32	0,82	1						0,95	0,95
	11/06/23 6:00	4,41	3,67	0,75	1						0,95	0,95
	11/06/23 7:00	4,94	4,12	0,82	1						0,95	0,95
	11/06/23 8:00	5,38	4,55	0,83	1					1	0,95	0,95
	11/06/23 9:00	5,34	4,63	0,71	1					2	0,95	0,95
	11/06/23 10:00	5,38	4,70	0,68	1					2	0,95	0,95
	11/06/23 11:00	5,31	4,63	0,68	1					1	0,95	0,95
	11/06/23 12:00	5,41	4,71	0,70	1					2	0,95	0,95
	11/06/23 13:00	5,45	4,76	0,70	1					2	0,95	0,95
	11/06/23 14:00	5,37	4,62	0,75	1					1	0,95	0,95
	11/06/23 15:00	5,10	4,49	0,61	1					1	0,95	0,95
	11/06/23 16:00	5,11	4,58	0,53	1					2	0,95	0,95
	11/06/23 17:00	5,50	5,29	0,21	1	1				1	0,94	0,94
	11/06/23 18:00	5,94	5,90	0,04	1	1					0,95	0,95
	11/06/23 19:00	6,19	6,11	0,08	1	1					0,95	0,95
	11/06/23 20:00	6,55	6,49	0,06	1	1					0,95	0,95
	11/06/23 21:00	6,56	6,47	0,09	1	1					0,95	0,95
	11/06/23 22:00	6,01	5,87	0,14	1	1					0,95	0,95
	11/06/23 23:00	5,34	5,05	0,29	1	1					0,94	0,93

Παρατηρήσεις:

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα 12/6/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	12/06/23 0:00	4,83	4,49	0,34	1	1					0,58	0,58
	12/06/23 1:00	4,40	4,02	0,38	1						0,91	0,95
	12/06/23 2:00	4,24	4,02	0,21	1						0,95	0,95
	12/06/23 3:00	4,15	3,78	0,36	1						0,95	0,95
	12/06/23 4:00	4,00	3,42	0,58	1						0,95	0,95
	12/06/23 5:00	4,16	3,60	0,56	1						0,95	0,95
	12/06/23 6:00	4,52	3,87	0,65	1						0,95	0,95
	12/06/23 7:00	5,24	4,65	0,58	1	1				1	0,81	0,79
	12/06/23 8:00	5,55	4,86	0,69	1	1				1	0,95	0,95
	12/06/23 9:00	5,65	4,93	0,72		1				2	0,95	0,95
	12/06/23 10:00	5,37	4,79	0,59		1				2	0,95	0,95
	12/06/23 11:00	5,34	4,81	0,54	1					2	0,94	0,94
	12/06/23 12:00	5,45	4,96	0,50	1					2	0,95	0,95
	12/06/23 13:00	5,60	5,15	0,45	1					2	0,95	0,95
	12/06/23 14:00	5,41	4,93	0,49	1					2	0,95	0,95
	12/06/23 15:00	5,16	4,59	0,57	1					1	0,95	0,95
	12/06/23 16:00	5,30	4,91	0,39	1					2	0,95	0,95
	12/06/23 17:00	5,60	5,28	0,32	1	1				1	0,95	0,95
	12/06/23 18:00	6,09	5,79	0,29	1	1					0,95	0,95
	12/06/23 19:00	6,46	6,32	0,14	1	1					0,95	0,95
	12/06/23 20:00	6,73	6,60	0,13	1	1					0,95	0,95
	12/06/23 21:00	6,51	6,28	0,24	1	1					0,95	0,95
	12/06/23 22:00	6,04	5,87	0,17	1	1					0,95	0,95
	12/06/23 23:00	5,42	5,21	0,22	1	1					0,94	0,94

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται πως η ένταξη της G2 από τις 07:00 έως τις 10:00 οφείλεται στη διαδικασία πλύσης των υπερπληρωτών της μονάδας G1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη 13/6/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	13/06/23 0:00	4,88	4,59	0,29	1	1					0,65	0,63
	13/06/23 1:00	4,49	4,25	0,24	1					1	0,81	0,86
	13/06/23 2:00	4,22	3,95	0,27	1					1	0,95	0,95
	13/06/23 3:00	4,16	3,86	0,29	1						0,95	0,95
	13/06/23 4:00	4,10	3,74	0,36	1						0,95	0,95
	13/06/23 5:00	4,21	3,91	0,30	1						0,95	0,95
	13/06/23 6:00	4,53	4,22	0,31	1					1	0,95	0,95
	13/06/23 7:00	5,22	4,67	0,56	1					1	0,95	0,95
	13/06/23 8:00	5,52	4,96	0,56	1					2	0,95	0,95
	13/06/23 9:00	5,49	4,89	0,60	1					2	0,95	0,95
	13/06/23 10:00	5,37	4,79	0,58	1					2	0,95	0,95
	13/06/23 11:00	5,34	4,85	0,50	1					2	0,95	0,95
	13/06/23 12:00	5,61	5,19	0,42	1					2	0,95	0,95
	13/06/23 13:00	5,71	5,21	0,50	1					2	0,95	0,95
	13/06/23 14:00	5,60	5,01	0,59	1					2	0,95	0,95
	13/06/23 15:00	5,31	4,84	0,48	1					2	0,95	0,95
	13/06/23 16:00	5,34	4,86	0,48	1					2	0,95	0,95
	13/06/23 17:00	5,74	5,33	0,41	1	1				1	0,95	0,95
	13/06/23 18:00	6,16	5,98	0,18	1	1					0,95	0,95
	13/06/23 19:00	6,54	6,30	0,24	1	1					0,95	0,95
	13/06/23 20:00	6,82	6,57	0,25	1	1					0,95	0,95
	13/06/23 21:00	6,78	6,43	0,35	1	1					0,95	0,95
	13/06/23 22:00	6,20	5,75	0,45	1	1					0,95	0,95
	13/06/23 23:00	5,45	4,70	0,75	1	1					0,95	0,92

Παρατηρήσεις:

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη 14/6/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5	5	1,8	0,85	1	1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	14/06/23 0:00	4,78	3,92	0,86	1						0,95	0,95
	14/06/23 1:00	4,39	3,56	0,84	1						0,95	0,95
	14/06/23 2:00	4,25	3,32	0,93	1						0,95	0,95
	14/06/23 3:00	4,13	3,21	0,92	1						0,95	0,95
	14/06/23 4:00	4,04	3,14	0,90	1						0,95	0,95
	14/06/23 5:00	4,17	3,25	0,91	1						0,95	0,95
	14/06/23 6:00	4,54	3,60	0,94	1						0,95	0,95
	14/06/23 7:00	5,12	4,18	0,94	1					1	0,95	0,95
	14/06/23 8:00	5,57	4,63	0,94	1					1	0,95	0,95
	14/06/23 9:00	5,54	4,62	0,92	1					2	0,95	0,95
	14/06/23 10:00	5,37	4,56	0,81	1					2	0,95	0,95
	14/06/23 11:00	5,26	4,40	0,86	1					2	0,95	0,95
	14/06/23 12:00	5,43	4,57	0,86	1					2	0,95	0,95
	14/06/23 13:00	5,51	4,60	0,90	1					2	0,95	0,95
	14/06/23 14:00	5,44	4,52	0,92	1					2	0,95	0,95
	14/06/23 15:00	5,16	4,28	0,88	1					1	0,95	0,95
	14/06/23 16:00	5,13	4,20	0,93	1					1	0,95	0,95
	14/06/23 17:00	5,45	4,51	0,94	1					1	0,95	0,95
	14/06/23 18:00	6,17	5,24	0,94	1	1					0,95	0,95
	14/06/23 19:00	6,63	5,76	0,87	1	1					0,95	0,95
	14/06/23 20:00	6,67	5,87	0,79	1	1					0,95	0,95
	14/06/23 21:00	6,54	5,74	0,80	1	1					0,95	0,95
	14/06/23 22:00	6,00	5,16	0,83	1	1					0,95	0,95
	14/06/23 23:00	5,26	4,54	0,72	1					1	0,95	0,95

Παρατηρήσεις:

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη 15/6/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5	5	1,8	0,85	1	1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	15/06/23 0:00	4,73	3,89	0,84	1						0,95	0,95
	15/06/23 1:00	4,41	3,62	0,79	1						0,95	0,95
	15/06/23 2:00	4,19	3,43	0,76	1						0,95	0,95
	15/06/23 3:00	4,13	3,30	0,83	1						0,95	0,95
	15/06/23 4:00	4,12	3,37	0,76	1						0,95	0,95
	15/06/23 5:00	4,16	3,56	0,60	1						0,95	0,95
	15/06/23 6:00	4,50	4,05	0,46	1						0,95	0,95
	15/06/23 7:00	5,07	4,76	0,31	1	1				1	0,85	0,84
	15/06/23 8:00	5,52	5,06	0,46	1	1				2	0,94	0,95
	15/06/23 9:00	5,57	5,31	0,26	1	1				1	0,95	0,95
	15/06/23 10:00	5,48	5,28	0,20	1	1					0,95	0,95
	15/06/23 11:00	5,52	5,27	0,26	1	1					0,95	0,95
	15/06/23 12:00	5,71	5,41	0,30	1	1					0,95	0,95
	15/06/23 13:00	5,93	5,58	0,34	1	1					0,95	0,95
	15/06/23 14:00	5,80	5,66	0,14	1	1					0,95	0,95
	15/06/23 15:00	5,45	5,39	0,07	1	1					0,95	0,95
	15/06/23 16:00	5,51	5,45	0,06	1	1					0,95	0,95
	15/06/23 17:00	5,76	5,75	0,01	1	1					0,95	0,95
	15/06/23 18:00	6,35	6,29	0,05	1	1					0,95	0,95
	15/06/23 19:00	6,75	6,70	0,05	1	1					0,95	0,95
	15/06/23 20:00	6,89	6,89	0,00	1	1					0,95	0,95
	15/06/23 21:00	6,76	6,76	0,00	1	1					0,95	0,95
	15/06/23 22:00	6,27	6,26	0,01	1	1					0,95	0,95
	15/06/23 23:00	5,61	5,59	0,01	1	1					0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται πως η ένταξη της G2 από τις 07:00 έως τις 09:00 οφείλεται στη διαδικασία πλύσης των υπερπληρωτών της μονάδας G1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή 16/6/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5	5	1,8	0,85	1	1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	16/06/23 0:00	4,94	4,47	0,47	1	1					0,83	0,84
	16/06/23 1:00	4,49	3,67	0,82	1						0,95	0,95
	16/06/23 2:00	4,30	3,39	0,91	1						0,95	0,95
	16/06/23 3:00	4,18	3,26	0,92	1						0,95	0,95
	16/06/23 4:00	4,16	3,22	0,94	1						0,95	0,95
	16/06/23 5:00	4,29	3,35	0,94	1						0,95	0,95
	16/06/23 6:00	4,62	3,68	0,94	1						0,95	0,95
	16/06/23 7:00	5,20	4,28	0,92	1					1	0,95	0,95
	16/06/23 8:00	5,68	4,75	0,94	1					1	0,95	0,95
	16/06/23 9:00	5,70	4,76	0,94	1					2	0,95	0,95
	16/06/23 10:00	5,54	4,60	0,94	1					2	0,95	0,95
	16/06/23 11:00	5,58	4,67	0,91	1					1	0,95	0,95
	16/06/23 12:00	5,79	4,88	0,91	1					2	0,95	0,95
	16/06/23 13:00	6,17	5,40	0,76	1					2	0,95	0,95
	16/06/23 14:00	6,25	5,58	0,67	1	1					0,95	0,95
	16/06/23 15:00	6,04	5,83	0,20	1	1					0,95	0,95
	16/06/23 16:00	5,71	5,59	0,12	1	1					0,95	0,95
	16/06/23 17:00	5,97	5,71	0,27	1	1					0,95	0,95
	16/06/23 18:00	6,56	6,27	0,30	1	1					0,95	0,95
	16/06/23 19:00	6,85	6,45	0,40	1	1					0,95	0,95
	16/06/23 20:00	7,05	6,61	0,44	1	1					0,95	0,95
	16/06/23 21:00	6,95	6,52	0,43	1	1					0,95	0,95
	16/06/23 22:00	6,49	6,27	0,21	1	1					0,95	0,95
	16/06/23 23:00	5,69	5,57	0,12	1	1					0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο 17/6/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5	5	1,8	0,85	1	1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	17/06/23 0:00	5,13	4,71	0,42	1					1	0,89	0,90
	17/06/23 1:00	4,67	4,15	0,52	1					1	0,95	0,95
	17/06/23 2:00	4,45	3,81	0,63	1						0,95	0,95
	17/06/23 3:00	4,30	3,63	0,67	1						0,95	0,95
	17/06/23 4:00	4,27	3,70	0,57	1						0,95	0,95
	17/06/23 5:00	4,34	3,70	0,64	1						0,95	0,95
	17/06/23 6:00	4,69	3,99	0,71	1						0,95	0,95
	17/06/23 7:00	5,24	4,61	0,63	1					1	0,95	0,95
	17/06/23 8:00	5,49	4,69	0,80	1					1	0,95	0,95
	17/06/23 9:00	5,61	4,75	0,86	1					2	0,95	0,95
	17/06/23 10:00	5,63	4,79	0,83	1					2	0,95	0,95
	17/06/23 11:00	5,44	4,53	0,91	1					1	0,95	0,95
	17/06/23 12:00	5,54	4,68	0,86	1					1	0,95	0,95
	17/06/23 13:00	5,76	4,96	0,80	1					2	0,95	0,95
	17/06/23 14:00	5,65	5,11	0,54	1					2	0,95	0,95
	17/06/23 15:00	5,50	5,03	0,47	1					2	0,95	0,95
	17/06/23 16:00	5,81	5,39	0,42	1	1					0,95	0,95
	17/06/23 17:00	5,80	5,22	0,58	1	1					0,95	0,95
	17/06/23 18:00	6,49	5,85	0,64	1	1					0,95	0,95
	17/06/23 19:00	6,78	5,97	0,80	1	1					0,95	0,95
	17/06/23 20:00	6,88	5,99	0,90	1	1					0,95	0,95
	17/06/23 21:00	6,72	5,85	0,88	1	1					0,95	0,95
	17/06/23 22:00	6,27	5,35	0,91	1	1					0,95	0,95
	17/06/23 23:00	5,58	4,66	0,92	1	1					0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή 18/6/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5	5	1,8	0,85	1	1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	18/06/23 0:00	4,93	3,99	0,94	1					1	0,95	0,95
	18/06/23 1:00	4,60	3,66	0,94	1						0,95	0,95
	18/06/23 2:00	4,42	3,48	0,93	1						0,95	0,95
	18/06/23 3:00	4,30	3,43	0,87	1						0,95	0,95
	18/06/23 4:00	4,24	3,48	0,76	1						0,95	0,95
	18/06/23 5:00	4,28	3,50	0,78	1						0,95	0,95
	18/06/23 6:00	4,72	4,11	0,61	1						0,95	0,95
	18/06/23 7:00	5,35	4,76	0,60	1					1	0,90	0,91
	18/06/23 8:00	5,75	5,43	0,32	1	1					0,95	0,95
	18/06/23 9:00	5,78	5,65	0,13	1	1					0,95	0,95
	18/06/23 10:00	5,68	5,52	0,16	1	1					0,95	0,95
	18/06/23 11:00	5,57	5,46	0,11	1	1					0,95	0,95
	18/06/23 12:00	5,68	5,53	0,14	1	1					0,95	0,95
	18/06/23 13:00	5,80	5,53	0,27	1	1					0,95	0,95
	18/06/23 14:00	5,69	5,35	0,34	1	1					0,95	0,95
	18/06/23 15:00	5,56	5,15	0,41	1	1					0,95	0,95
	18/06/23 16:00	5,55	5,00	0,55	1	1					0,95	0,95
	18/06/23 17:00	5,63	5,03	0,60	1	1					0,95	0,95
	18/06/23 18:00	6,24	5,63	0,61	1	1					0,95	0,95
	18/06/23 19:00	6,57	5,88	0,69	1	1					0,95	0,95
18/06/23 20:00	6,86	6,05	0,81	1	1					0,95	0,95	
18/06/23 21:00	6,73	5,83	0,90	1	1					0,95	0,95	
18/06/23 22:00	6,25	5,32	0,92	1	1					0,95	0,95	
18/06/23 23:00	5,44	4,50	0,94	1	1					0,95	0,95	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα 19/6/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5	5	1,8	0,85	1	1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	19/06/23 0:00	4,86	3,92	0,94	1						0,95	0,95
	19/06/23 1:00	4,48	3,53	0,94	1						0,95	0,95
	19/06/23 2:00	4,28	3,34	0,94	1						0,95	0,95
	19/06/23 3:00	4,20	3,26	0,94	1						0,95	0,95
	19/06/23 4:00	4,11	3,17	0,94	1						0,95	0,95
	19/06/23 5:00	4,27	3,33	0,94	1						0,95	0,95
	19/06/23 6:00	4,69	3,75	0,94	1						0,95	0,95
	19/06/23 7:00	5,36	4,42	0,94	1					1	0,95	0,95
	19/06/23 8:00	5,82	4,88	0,94	1					1	0,95	0,95
	19/06/23 9:00	6,00	5,07	0,94	1	1					0,95	0,95
	19/06/23 10:00	5,64	4,70	0,94	1	1					0,95	0,95
	19/06/23 11:00	5,62	4,68	0,94	1	1					0,95	0,95
	19/06/23 12:00	5,81	4,87	0,94	1	1					0,95	0,95
	19/06/23 13:00	5,84	4,89	0,94	1	1					0,95	0,95
	19/06/23 14:00	5,79	4,86	0,93	1	1					0,95	0,95
	19/06/23 15:00	5,50	4,56	0,94	1	1					0,95	0,95
	19/06/23 16:00	5,51	4,58	0,93	1	1					0,95	0,95
	19/06/23 17:00	5,83	4,94	0,89	1	1					0,95	0,95
	19/06/23 18:00	6,38	5,48	0,89	1	1					0,95	0,95
	19/06/23 19:00	6,77	5,85	0,92	1	1					0,95	0,95
19/06/23 20:00	7,04	6,21	0,83	1	1					0,95	0,95	
19/06/23 21:00	6,91	6,01	0,90	1	1					0,95	0,95	
19/06/23 22:00	6,30	5,36	0,94	1	1					0,95	0,95	
19/06/23 23:00	5,55	4,61	0,94	1					1	0,95	0,95	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη 20/6/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5	5	1,8	0,85	1	1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	20/06/23 0:00	4,96	4,03	0,93	1					1	0,95	0,95
	20/06/23 1:00	4,57	3,75	0,82	1						0,95	0,95
	20/06/23 2:00	4,34	3,43	0,91	1						0,95	0,95
	20/06/23 3:00	4,24	3,34	0,90	1						0,95	0,95
	20/06/23 4:00	4,14	3,24	0,90	1						0,95	0,95
	20/06/23 5:00	4,29	3,35	0,94	1						0,95	0,95
	20/06/23 6:00	4,68	3,87	0,81	1						0,95	0,95
	20/06/23 7:00	5,37	4,53	0,83	1					1	0,95	0,95
	20/06/23 8:00	5,78	4,86	0,92	1					2	0,95	0,95
	20/06/23 9:00	5,90	4,97	0,94	1					2	0,95	0,95
	20/06/23 10:00	5,75	4,84	0,91	1					2	0,95	0,95
	20/06/23 11:00	5,71	5,01	0,70	1					2	0,95	0,95
	20/06/23 12:00	5,91	5,12	0,79	1					2	0,95	0,95
	20/06/23 13:00	6,28	5,56	0,72	1	1					0,95	0,95
	20/06/23 14:00	6,16	5,37	0,80	1	1					0,95	0,95
	20/06/23 15:00	5,84	4,95	0,89	1	1					0,95	0,95
	20/06/23 16:00	5,78	4,85	0,93	1	1					0,95	0,95
	20/06/23 17:00	6,05	5,13	0,92	1	1					0,95	0,95
	20/06/23 18:00	6,62	5,70	0,92	1	1					0,95	0,95
	20/06/23 19:00	7,04	6,13	0,90	1	1					0,95	0,95
	20/06/23 20:00	7,30	6,40	0,90	1	1					0,95	0,95
	20/06/23 21:00	7,17	6,46	0,71	1	1					0,95	0,95
	20/06/23 22:00	6,56	5,93	0,62	1	1					0,95	0,95
	20/06/23 23:00	5,84	5,08	0,76	1	1				1	0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη 21/6/2023					
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5	5	1,8	0,85	1	1				
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Τετάρτη	21/06/23 0:00	5,13	4,37	0,77	1					1	0,95	0,95	
	21/06/23 1:00	4,76	3,88	0,88	1					1	0,95	0,95	
	21/06/23 2:00	4,60	3,97	0,62	1					1	0,95	0,95	
	21/06/23 3:00	4,45	3,87	0,58	1					1	0,95	0,95	
	21/06/23 4:00	4,37	3,86	0,52	1					1	0,95	0,95	
	21/06/23 5:00	4,48	3,91	0,57	1					1	0,95	0,95	
	21/06/23 6:00	4,84	4,14	0,70	1					1	0,95	0,95	
	21/06/23 7:00	5,55	4,87	0,68	1	1					0,95	0,95	
	21/06/23 8:00	6,07	5,17	0,89	1	1					0,95	0,95	
	21/06/23 9:00	5,95	5,35	0,60	1	1					0,95	0,95	
	21/06/23 10:00	5,88	5,09	0,79	1	1					0,95	0,95	
	21/06/23 11:00	5,81	4,89	0,91	1	1					0,92	0,92	
	21/06/23 12:00	5,97	5,03	0,94	1	1					1	0,95	0,95
	21/06/23 13:00	6,08	5,16	0,92	1	1					1	0,93	0,93
	21/06/23 14:00	5,75	4,80	0,94	1	1						0,95	0,95
	21/06/23 15:00	5,57	4,63	0,94	1	1						0,95	0,95
	21/06/23 16:00	5,54	4,59	0,94	1	1						0,95	0,95
	21/06/23 17:00	5,82	4,87	0,94	1	1						0,95	0,95
	21/06/23 18:00	6,54	5,61	0,93	1	1						0,95	0,95
	21/06/23 19:00	6,99	6,05	0,94	1	1						0,95	0,95
	21/06/23 20:00	7,21	6,41	0,81	1	1						0,95	0,95
	21/06/23 21:00	7,10	6,33	0,76	1	1						0,95	0,95
	21/06/23 22:00	6,56	5,68	0,88	1	1						0,95	0,95
	21/06/23 23:00	5,85	5,02	0,83	1	1						0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη 22/6/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5	5	1,8	0,85	1	1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	22/06/23 0:00	5,19	4,33	0,87	1					1	0,95	0,95
	22/06/23 1:00	4,88	4,10	0,78	1					1	0,95	0,95
	22/06/23 2:00	4,63	4,01	0,61	1					1	0,95	0,95
	22/06/23 3:00	4,51	3,80	0,71	1					1	0,95	0,95
	22/06/23 4:00	4,46	3,79	0,67	1						0,95	0,95
	22/06/23 5:00	4,52	3,95	0,57	1						0,95	0,95
	22/06/23 6:00	4,88	4,23	0,65	1					1	0,95	0,95
	22/06/23 7:00	5,60	4,83	0,76	1	1					0,95	0,95
	22/06/23 8:00	6,07	5,39	0,68	1	1					0,95	0,95
	22/06/23 9:00	6,18	5,64	0,55	1	1					0,95	0,95
	22/06/23 10:00	5,95	5,26	0,69	1	1					0,95	0,95
	22/06/23 11:00	6,10	5,41	0,69	1	1					0,95	0,95
	22/06/23 12:00	6,23	5,51	0,72	1	1					0,95	0,95
	22/06/23 13:00	6,30	5,54	0,76	1	1					0,95	0,95
	22/06/23 14:00	6,28	5,51	0,77	1	1					0,95	0,95
	22/06/23 15:00	5,99	5,21	0,78	1	1					0,95	0,95
	22/06/23 16:00	6,04	5,19	0,86	1	1					0,95	0,95
	22/06/23 17:00	6,34	5,51	0,83	1	1					0,95	0,95
	22/06/23 18:00	6,98	6,36	0,62	1	1					0,95	0,95
	22/06/23 19:00	7,36	6,75	0,61	1	1					0,95	0,95
	22/06/23 20:00	7,49	6,87	0,62	1	1					0,95	0,95
	22/06/23 21:00	7,50	6,74	0,76	1	1					0,95	0,95
	22/06/23 22:00	7,11	6,35	0,76	1	1					0,95	0,95
	22/06/23 23:00	6,43	5,88	0,55	1	1					0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή 23/6/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5	5	1,8	0,85	1	1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	23/06/23 0:00	5,89	5,49	0,39	1	1					0,95	0,95
	23/06/23 1:00	5,38	5,10	0,27	1	1					0,95	0,95
	23/06/23 2:00	5,05	4,78	0,27	1	1					0,80	0,79
	23/06/23 3:00	4,87	4,54	0,33	1					1	0,95	0,95
	23/06/23 4:00	4,70	4,53	0,17	1					1	0,95	0,95
	23/06/23 5:00	4,74	4,62	0,11	1					1	0,95	0,95
	23/06/23 6:00	5,17	5,07	0,10	1	1					0,93	0,93
	23/06/23 7:00	5,84	5,74	0,10	1	1					0,95	0,95
	23/06/23 8:00	6,44	6,29	0,14	1	1					0,95	0,95
	23/06/23 9:00	6,47	6,37	0,10	1	1					0,95	0,95
	23/06/23 10:00	6,25	6,16	0,09	1	1					0,95	0,95
	23/06/23 11:00	6,21	6,07	0,14	1	1					0,95	0,95
	23/06/23 12:00	6,37	6,20	0,17	1	1					0,95	0,95
	23/06/23 13:00	6,56	6,30	0,25	1	1					0,95	0,95
	23/06/23 14:00	6,42	6,14	0,28	1	1					0,95	0,95
	23/06/23 15:00	6,15	5,85	0,30	1	1					0,95	0,95
	23/06/23 16:00	6,25	5,94	0,31	1	1					0,95	0,95
	23/06/23 17:00	6,59	6,35	0,24	1	1					0,95	0,95
	23/06/23 18:00	7,19	6,89	0,30	1	1					0,95	0,95
	23/06/23 19:00	7,62	7,37	0,25	1	1					0,95	0,95
	23/06/23 20:00	7,78	7,48	0,31	1	1					0,95	0,95
	23/06/23 21:00	7,73	7,46	0,27	1	1					0,95	0,95
	23/06/23 22:00	7,22	7,07	0,15	1	1					0,95	0,95
	23/06/23 23:00	6,47	6,32	0,15	1	1					0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο 24/6/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5	5	1,8	0,85	1	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	24/06/23 0:00	5,80	5,56	0,24	1	1					0,95	0,95
	24/06/23 1:00	5,34	5,03	0,31	1	1					0,95	0,95
	24/06/23 2:00	5,16	4,86	0,30	1	1					0,89	0,89
	24/06/23 3:00	4,99	4,68	0,32	1	1					0,72	0,72
	24/06/23 4:00	4,88	4,44	0,45	1	1					0,63	0,62
	24/06/23 5:00	4,94	4,49	0,45	1	1					0,68	0,69
	24/06/23 6:00	5,16	4,74	0,43	1	1					0,77	0,78
	24/06/23 7:00	5,85	5,46	0,39	1	1				2	0,95	0,95
	24/06/23 8:00	6,48	6,10	0,39	1	1					0,95	0,95
	24/06/23 9:00	6,51	6,13	0,38	1	1					0,95	0,95
	24/06/23 10:00	6,34	5,84	0,50	1	1					0,95	0,95
	24/06/23 11:00	6,28	5,84	0,44	1	1					0,95	0,95
	24/06/23 12:00	6,50	6,10	0,41	1	1					0,95	0,95
	24/06/23 13:00	6,74	6,33	0,40	1	1					0,95	0,95
	24/06/23 14:00	6,53	6,15	0,38	1	1					0,95	0,95
	24/06/23 15:00	6,33	5,97	0,36	1	1					0,95	0,95
	24/06/23 16:00	6,34	5,96	0,38	1	1					0,95	0,95
	24/06/23 17:00	6,64	6,16	0,48	1	1					0,95	0,95
	24/06/23 18:00	7,31	6,84	0,47	1	1					0,95	0,95
	24/06/23 19:00	7,75	7,39	0,35	1	1					0,95	0,95
	24/06/23 20:00	7,92	7,62	0,29	1	1					0,95	0,95
	24/06/23 21:00	7,94	7,55	0,38	1	1					0,95	0,95
	24/06/23 22:00	7,40	7,03	0,37	1	1					0,95	0,95
	24/06/23 23:00	6,70	6,15	0,55	1	1					0,95	0,95

Σημειώνεται πως η ένταξη των φορητών μονάδων οφείλεται στη διαδικασία πλήσης των υπερπληρωτών των μονάδων G1 και G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή 25/6/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5	5	1,8	0,85	1	1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	25/06/23 0:00	6,01	5,51	0,50	1	1					0,95	0,95
	25/06/23 1:00	5,61	5,11	0,50	1	1					0,95	0,95
	25/06/23 2:00	5,31	4,86	0,45	1	1					0,95	0,95
	25/06/23 3:00	5,16	4,61	0,54	1	1					0,89	0,89
	25/06/23 4:00	5,07	4,58	0,49	1	1					0,81	0,80
	25/06/23 5:00	5,05	4,56	0,49	1	1					0,80	0,80
	25/06/23 6:00	5,36	4,81	0,55	1	1					0,91	0,93
	25/06/23 7:00	5,89	5,32	0,57	1	1					0,95	0,95
	25/06/23 8:00	6,24	5,64	0,60	1	1					0,95	0,95
	25/06/23 9:00	6,25	5,67	0,57	1	1					0,95	0,95
	25/06/23 10:00	6,14	5,52	0,62	1	1					0,95	0,95
	25/06/23 11:00	6,17	5,51	0,66	1	1					0,95	0,95
	25/06/23 12:00	6,36	5,74	0,62	1	1					0,95	0,95
	25/06/23 13:00	6,46	5,83	0,64	1	1					0,95	0,95
	25/06/23 14:00	6,25	5,64	0,60	1	1					0,95	0,95
	25/06/23 15:00	6,03	5,43	0,60	1	1					0,95	0,95
	25/06/23 16:00	6,18	5,59	0,59	1	1					0,95	0,95
	25/06/23 17:00	6,46	5,87	0,59	1	1					0,95	0,95
	25/06/23 18:00	7,12	6,42	0,70	1	1					0,95	0,95
	25/06/23 19:00	7,52	6,85	0,67	1	1					0,95	0,95
	25/06/23 20:00	7,55	6,92	0,62	1	1					0,95	0,95
	25/06/23 21:00	7,50	6,95	0,55	1	1					0,95	0,95
	25/06/23 22:00	7,00	6,49	0,50	1	1					0,95	0,95
	25/06/23 23:00	6,43	6,03	0,40	1	1					0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα 26/6/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5	5	1,8	0,85	1	1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	26/06/23 0:00	5,83	5,10	0,73	1	1					0,95	0,95
	26/06/23 1:00	5,35	4,79	0,56	1					1	0,95	0,95
	26/06/23 2:00	5,06	4,76	0,30	1					1	0,95	0,95
	26/06/23 3:00	4,91	4,51	0,39	1					1	0,95	0,95
	26/06/23 4:00	4,79	4,20	0,59	1					1	0,95	0,95
	26/06/23 5:00	4,88	4,30	0,58	1					1	0,95	0,95
	26/06/23 6:00	5,15	4,45	0,70	1					1	0,95	0,95
	26/06/23 7:00	6,02	5,30	0,71	1	1					0,95	0,95
	26/06/23 8:00	6,50	6,05	0,45	1	1					0,95	0,95
	26/06/23 9:00	6,66	6,04	0,62	1	1					0,95	0,95
	26/06/23 10:00	6,49	5,75	0,74	1	1					0,95	0,95
	26/06/23 11:00	6,45	5,67	0,78	1	1					0,95	0,95
	26/06/23 12:00	6,59	5,73	0,86	1	1					0,95	0,95
	26/06/23 13:00	6,75	5,97	0,78	1	1					0,95	0,95
	26/06/23 14:00	6,62	5,90	0,72	1	1					0,95	0,95
	26/06/23 15:00	6,49	5,78	0,71	1	1					0,95	0,95
	26/06/23 16:00	6,37	5,63	0,74	1	1					0,95	0,95
	26/06/23 17:00	6,76	6,00	0,75	1	1					0,95	0,95
	26/06/23 18:00	7,46	6,66	0,80	1	1					0,95	0,95
	26/06/23 19:00	7,79	6,97	0,82	1	1					0,95	0,95
	26/06/23 20:00	7,91	7,06	0,84	1	1					0,95	0,95
	26/06/23 21:00	7,86	7,07	0,78	1	1					0,95	0,95
	26/06/23 22:00	7,33	6,68	0,65	1	1					0,95	0,95
	26/06/23 23:00	6,67	6,04	0,62	1	1					0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι τρεις φορητές μονάδες Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη 27/6/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5	5	1,8	0,85	1	1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	27/06/23 0:00	6,08	5,39	0,69	1	1					0,95	0,95
	27/06/23 1:00	5,60	4,74	0,86	1	1					0,95	0,95
	27/06/23 2:00	5,33	4,46	0,87	1	1					0,95	0,95
	27/06/23 3:00	5,18	4,48	0,70	1	1					0,90	0,91
	27/06/23 4:00	5,11	4,32	0,78	1	1					0,86	0,85
	27/06/23 5:00	5,14	4,36	0,78	1	1					0,87	0,87
	27/06/23 6:00	5,54	4,65	0,90	1	1					0,94	0,95
	27/06/23 7:00	6,10	5,21	0,90	1	1				1	0,95	0,95
	27/06/23 8:00	6,64	5,72	0,93	1	1				2	0,95	0,95
	27/06/23 9:00	6,73	5,79	0,94	1	1				1	0,95	0,95
	27/06/23 10:00	6,65	5,70	0,94	1	1					0,95	0,95
	27/06/23 11:00	6,52	5,58	0,93	1	1					0,95	0,95
	27/06/23 12:00	6,67	5,73	0,94	1	1					0,95	0,95
	27/06/23 13:00	6,83	5,88	0,94	1	1					0,95	0,95
	27/06/23 14:00	6,75	5,81	0,94	1	1					0,95	0,95
	27/06/23 15:00	6,43	5,48	0,94	1	1					0,95	0,95
	27/06/23 16:00	6,44	5,50	0,94	1	1					0,95	0,95
	27/06/23 17:00	6,76	5,82	0,94	1	1					0,95	0,95
	27/06/23 18:00	7,28	6,33	0,94	1	1					0,95	0,95
	27/06/23 19:00	7,65	6,70	0,94	1	1					0,95	0,95
	27/06/23 20:00	7,84	7,11	0,72	1	1					0,95	0,95
	27/06/23 21:00	7,75	6,95	0,79	1	1					0,95	0,95
	27/06/23 22:00	7,18	6,27	0,91	1	1					0,95	0,95
	27/06/23 23:00	6,46	5,57	0,89	1	1					0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι τρεις φορητές μονάδες Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Σημειώνεται επίσης πως η ένταξη των φορητών μονάδων οφείλεται στη διαδικασία πλήσης των υπερπληρωτών των μονάδων G1 και G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη 28/6/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5	5	1,8	0,85	1	1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	28/06/23 0:00	5,90	4,96	0,94	1	1					0,95	0,95
	28/06/23 1:00	5,46	4,54	0,92	1	1					0,95	0,95
	28/06/23 2:00	5,20	4,28	0,92	1	1					0,93	0,93
	28/06/23 3:00	5,03	4,27	0,76	1	1					0,78	0,77
	28/06/23 4:00	4,94	4,27	0,67	1	1					0,68	0,68
	28/06/23 5:00	5,04	4,27	0,77	1	1					0,78	0,78
	28/06/23 6:00	5,37	4,53	0,84	1	1					0,92	0,93
	28/06/23 7:00	6,06	5,26	0,80	1	1					0,95	0,95
	28/06/23 8:00	6,42	5,50	0,91	1	1					0,95	0,95
	28/06/23 9:00	6,49	5,63	0,86	1	1					0,95	0,95
	28/06/23 10:00	6,35	5,51	0,84	1	1					0,95	0,95
	28/06/23 11:00	6,35	5,49	0,86	1	1					0,95	0,95
	28/06/23 12:00	6,51	5,66	0,85	1	1					0,95	0,95
	28/06/23 13:00	6,61	5,74	0,87	1	1					0,95	0,95
	28/06/23 14:00	6,45	5,59	0,86	1	1					0,95	0,95
	28/06/23 15:00	6,25	5,34	0,91	1	1					0,95	0,95
	28/06/23 16:00	6,24	5,41	0,83	1	1					0,95	0,95
	28/06/23 17:00	6,60	5,82	0,78	1	1					0,95	0,95
	28/06/23 18:00	7,21	6,43	0,78	1	1					0,95	0,95
	28/06/23 19:00	7,61	7,00	0,61	1	1					0,95	0,95
	28/06/23 20:00	7,65	7,17	0,48	1	1					0,95	0,95
	28/06/23 21:00	7,65	7,06	0,59	1	1					0,95	0,95
	28/06/23 22:00	7,12	6,42	0,71	1	1					0,95	0,95
	28/06/23 23:00	6,45	5,88	0,57	1	1					0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι τρεις φορητές μονάδες Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη 29/6/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5	5	1,8	0,85	1	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	29/06/23 0:00	5,86	5,35	0,51	1	1					0,95	0,95
	29/06/23 1:00	5,42	4,81	0,62	1	1					0,95	0,95
	29/06/23 2:00	5,23	4,49	0,73	1	1					0,94	0,93
	29/06/23 3:00	5,05	4,47	0,58	1	1					0,78	0,77
	29/06/23 4:00	4,87	4,32	0,55	1	1					0,61	0,61
	29/06/23 5:00	5,03	4,39	0,64	1	1					0,77	0,76
	29/06/23 6:00	5,29	4,59	0,70	1	1					0,91	0,91
	29/06/23 7:00	6,05	5,35	0,70	1	1					0,95	0,95
	29/06/23 8:00	6,56	5,85	0,71	1	1					0,95	0,95
	29/06/23 9:00	6,69	6,01	0,68	1	1					0,95	0,95
	29/06/23 10:00	6,63	5,98	0,66	1	1					0,95	0,95
	29/06/23 11:00	6,59	5,97	0,62	1	1					0,95	0,95
	29/06/23 12:00	6,82	6,14	0,69	1	1					0,95	0,95
	29/06/23 13:00	6,90	6,23	0,67	1	1					0,95	0,95
	29/06/23 14:00	6,91	6,27	0,64	1	1					0,95	0,95
	29/06/23 15:00	6,85	6,22	0,63	1	1					0,95	0,95
	29/06/23 16:00	6,82	6,22	0,60	1	1					0,95	0,95
	29/06/23 17:00	6,97	6,26	0,70	1	1					0,95	0,95
	29/06/23 18:00	7,47	6,81	0,67	1	1					0,95	0,95
	29/06/23 19:00	7,87	7,27	0,60	1	1					0,95	0,95
	29/06/23 20:00	8,02	7,41	0,61	1	1					0,95	0,95
	29/06/23 21:00	7,99	7,32	0,67	1	1					0,95	0,95
	29/06/23 22:00	7,54	6,94	0,60	1	1					0,95	0,95
	29/06/23 23:00	6,91	6,38	0,53	1	1					0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι τρεις φορητές μονάδες Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή 30/6/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5	5	1,8	0,8	1	1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	30/06/23 0:00	6,22	5,62	0,59	1	1					0,95	0,95
	30/06/23 1:00	5,74	5,10	0,64	1	1					0,95	0,95
	30/06/23 2:00	5,44	4,64	0,81	1	1					0,95	0,95
	30/06/23 3:00	5,24	4,37	0,87	1	1					0,93	0,93
	30/06/23 4:00	5,09	4,27	0,82	1	1					0,83	0,82
	30/06/23 5:00	5,16	4,28	0,88	1	1					0,88	0,88
	30/06/23 6:00	5,47	4,58	0,88	1	1				1	0,94	0,94
	30/06/23 7:00	6,19	5,32	0,87	1	1				2	0,95	0,95
	30/06/23 8:00	6,69	5,74	0,94	1	1				1	0,95	0,95
	30/06/23 9:00	6,78	5,84	0,94	1	1					0,95	0,95
	30/06/23 10:00	6,66	5,72	0,94	1	1					0,95	0,95
	30/06/23 11:00	6,60	5,65	0,94	1	1					0,95	0,95
	30/06/23 12:00	6,82	5,87	0,94	1	1					0,95	0,95
	30/06/23 13:00	6,93	5,98	0,94	1	1					0,95	0,95
	30/06/23 14:00	6,86	5,91	0,94	1	1					0,95	0,95
	30/06/23 15:00	6,61	5,66	0,94	1	1					0,95	0,95
	30/06/23 16:00	6,56	5,63	0,92	1	1					0,95	0,95
	30/06/23 17:00	6,82	5,98	0,84	1	1					0,95	0,95
	30/06/23 18:00	7,46	6,55	0,92	1	1					0,95	0,95
	30/06/23 19:00	7,70	6,97	0,73	1	1					0,95	0,95
	30/06/23 20:00	7,88	6,99	0,89	1	1					0,95	0,95
	30/06/23 21:00	7,68	6,74	0,94	1	1					0,95	0,95
	30/06/23 22:00	7,19	6,37	0,82	1	1					0,95	0,95
	30/06/23 23:00	6,51	5,97	0,55	1	1					0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι τρεις φορητές μονάδες H/Z βρίσκονται σε βλάβη. Σημειώνεται πως η ένταξη των φορητών μονάδων οφείλεται στη διαδικασία πλύσης των υπερπληρωτών των μονάδων G1 και G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.