

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Πέμπτη 1/6/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	01/06/23 0:00	22,19	21,07	1,11				1		1	1				6,89	7,08
	01/06/23 1:00	20,59	19,69	0,90				1		1	1				5,52	5,50
	01/06/23 2:00	19,72	19,20	0,52				1		1	1				4,57	4,58
	01/06/23 3:00	19,09	18,51	0,57				1		1	1				4,00	3,96
	01/06/23 4:00	18,95	17,74	1,21				1		1	1				3,83	3,79
	01/06/23 5:00	19,28	18,42	0,86				1		1	1				4,14	4,16
	01/06/23 6:00	20,30	19,78	0,52				1		1	1				5,09	5,15
	01/06/23 7:00	23,01	22,80	0,21				1		1	1				6,29	8,02
	01/06/23 8:00	25,26	25,03	0,23				1		1	1				1,91	10,59
	01/06/23 9:00	26,26	26,04	0,22				1		1	1		1		2,03	10,94
	01/06/23 10:00	26,28	26,06	0,22		1		1		1	1				2,03	10,20
	01/06/23 11:00	26,97	26,57	0,40		1		1		1	1				2,03	10,11
	01/06/23 12:00	27,71	27,31	0,40		1		1		1	1				2,03	10,74
	01/06/23 13:00	27,57	27,33	0,24		1		1		1	1				3,62	10,72
	01/06/23 14:00	25,38	24,63	0,75		1		1		1	1				7,47	8,14
	01/06/23 15:00	23,41	20,49	2,92				1		1	1				8,28	8,27
	01/06/23 16:00	23,21	18,48	4,72				1		1	1				7,99	8,16
	01/06/23 17:00	25,30	22,40	2,90				1		1	1				9,90	10,02
	01/06/23 18:00	28,72	27,85	0,86				1	1	1	1				9,13	8,91
	01/06/23 19:00	30,74	29,43	1,31				1	1	1	1				10,02	10,09
01/06/23 20:00	32,74	31,13	1,61				1	1	1	1				11,94	12,04	
01/06/23 21:00	33,92	31,49	2,43				1	1	1	1				13,21	13,13	
01/06/23 22:00	29,84	26,34	3,50				1	1	1	1				9,57	9,81	
01/06/23 23:00	25,95	22,68	3,27				1		1	1				10,22	10,35	

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι υπήρξε χειροκίνητη εντολή μηδενισμού των ΑΠ Καστρί, Αντισσα, Τέρπανδρος λόγω προγραμματισμένων εργασιών του ΔΕΔΔΗΕ στις γραμμές P300 και P310 από τις 7:53 έως τη 13:30.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Παρασκευή 2/6/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	02/06/23 0:00	22,78	22,26	0,52				1		1	1				7,74	7,69
	02/06/23 1:00	20,95	20,89	0,06				1		1	1				5,85	5,83
	02/06/23 2:00	20,13	20,13	0,00				1		1	1				5,02	5,00
	02/06/23 3:00	19,34	19,34	0,00				1		1	1				4,22	4,21
	02/06/23 4:00	19,30	19,30	0,00				1		1	1				4,17	4,15
	02/06/23 5:00	19,62	19,62	0,00				1		1	1				4,50	4,47
	02/06/23 6:00	20,78	20,78	0,00				1		1	1				5,46	5,54
	02/06/23 7:00	23,86	23,86	0,00				1		1	1				7,16	7,35
	02/06/23 8:00	26,58	26,58	0,00				1		1	1		2		10,06	10,13
	02/06/23 9:00	28,52	28,52	0,00		1		1		1	1				10,99	10,95
	02/06/23 10:00	28,50	28,50	0,00		1		1		1	1				10,93	10,94
	02/06/23 11:00	28,80	28,68	0,12		1		1		1	1				10,29	10,20
	02/06/23 12:00	29,47	29,42	0,04		1		1		1	1				11,04	11,21
	02/06/23 13:00	29,32	29,14	0,19		1		1		1	1				11,67	11,70
	02/06/23 14:00	28,20	27,78	0,41		1		1		1	1				10,84	10,75
	02/06/23 15:00	26,43	25,97	0,46		1		1		1	1				10,00	9,79
	02/06/23 16:00	26,80	26,07	0,73		1		1	1		1				9,36	9,31
	02/06/23 17:00	28,49	25,90	2,59		1		1	1		1				8,96	8,95
	02/06/23 18:00	29,64	21,00	8,64		1		1	1		1				10,13	10,19
	02/06/23 19:00	30,99	28,26	2,74	1	1		1	1		1				10,00	10,03
02/06/23 20:00	32,57	32,28	0,29	1	1		1	1		1				10,87	10,97	
02/06/23 21:00	32,30	31,95	0,35	1	1		1	1		1				11,42	11,39	
02/06/23 22:00	28,35	28,28	0,07		1		1	1		1				9,30	9,24	
02/06/23 23:00	24,89	24,88	0,01		1		1	1		1				7,00	7,07	
Παρατηρήσεις:																
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.																
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.																

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Σάββατο 3/6/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	03/06/23 0:00	22,06	22,04	0,02				1	1		1				5,63	5,59
	03/06/23 1:00	20,56	20,16	0,40				1	1		1				4,09	4,09
	03/06/23 2:00	19,79	19,06	0,73				1	1		1				3,69	4,26
	03/06/23 3:00	19,19	18,28	0,91		1		1			1				5,82	5,93
	03/06/23 4:00	19,19	18,06	1,13		1		1			1				5,83	5,85
	03/06/23 5:00	19,19	17,62	1,57		1		1			1				5,91	5,88
	03/06/23 6:00	19,92	18,55	1,37		1		1			1				6,49	6,54
	03/06/23 7:00	22,59	21,35	1,25		1		1	1		1				6,42	5,88
	03/06/23 8:00	25,51	23,89	1,62		1		1	1		1				7,96	8,08
	03/06/23 9:00	28,10	25,99	2,11		1		1	1		1				9,77	9,83
	03/06/23 10:00	28,42	25,58	2,83		1		1	1		1				9,85	9,86
	03/06/23 11:00	28,22	25,97	2,25		1		1	1		1				9,68	9,66
	03/06/23 12:00	29,33	27,49	1,84		1		1	1		1				10,61	10,64
	03/06/23 13:00	30,38	28,63	1,75		1		1	1		1				11,55	11,52
	03/06/23 14:00	27,97	24,40	3,57		1		1	1		1				9,30	9,20
	03/06/23 15:00	24,74	19,48	5,26				1	1		1				7,65	7,81
	03/06/23 16:00	23,90	19,71	4,19				1	1		1				7,44	7,40
	03/06/23 17:00	24,84	21,51	3,33				1	1		1				8,25	8,29
	03/06/23 18:00	26,94	22,71	4,23				1	1		1				10,30	10,34
	03/06/23 19:00	29,64	26,48	3,17				1	1	1	1				9,71	9,50
03/06/23 20:00	31,71	28,31	3,40				1	1	1	1				10,97	11,03	
03/06/23 21:00	32,74	28,19	4,55				1	1	1	1				12,18	12,13	
03/06/23 22:00	28,97	25,46	3,51				1	1	1	1				8,45	8,39	
03/06/23 23:00	25,45	21,91	3,54				1	1	1	1				8,24	8,92	
Παρατηρήσεις:																
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Κυριακή 4/6/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	04/06/23 0:00	22,97	18,13	4,84					1	1	1				7,90	7,88
	04/06/23 1:00	20,93	18,45	2,48					1	1	1				5,82	5,81
	04/06/23 2:00	19,83	18,62	1,20					1	1	1				4,71	4,72
	04/06/23 3:00	19,25	16,64	2,61					1	1	1				4,25	4,64
	04/06/23 4:00	18,87	13,98	4,90					1		1				7,36	7,55
	04/06/23 5:00	18,68	13,48	5,20					1		1				7,43	7,43
	04/06/23 6:00	18,65	15,33	3,31					1		1				7,40	7,45
	04/06/23 7:00	20,48	18,63	1,84					1	1	1				6,67	6,51
	04/06/23 8:00	22,06	20,29	1,77					1	1	1				6,86	6,89
	04/06/23 9:00	23,47	21,86	1,61					1	1	1				8,25	8,31
	04/06/23 10:00	23,90	21,64	2,26					1	1	1				8,75	8,77
	04/06/23 11:00	24,67	21,70	2,97					1	1	1				9,43	9,50
	04/06/23 12:00	26,11	23,39	2,72					1	1	1				10,42	10,44
	04/06/23 13:00	26,87	23,99	2,88					1	1	1				10,75	10,76
	04/06/23 14:00	24,21	20,38	3,83					1	1	1				9,12	9,09
	04/06/23 15:00	21,33	17,14	4,19		1					1	1			8,50	8,54
	04/06/23 16:00	20,86	16,93	3,93		1					1	1			8,34	8,34
	04/06/23 17:00	22,92	18,45	4,46		1					1	1			9,12	9,17
	04/06/23 18:00	25,51	23,08	2,42				1			1	1			10,10	10,12
	04/06/23 19:00	27,12	24,18	2,95				1			1	1			10,82	10,85
04/06/23 20:00	29,12	25,14	3,98	1			1			1	1			11,60	11,63	
04/06/23 21:00	31,28	28,25	3,04	1			1			1	1			12,53	12,54	
04/06/23 22:00	27,95	23,53	4,42	1			1			1	1			11,20	11,15	
04/06/23 23:00	24,89	19,48	5,40				1			1	1			9,71	9,65	
Παρατηρήσεις:																
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.																
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.																

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Δευτέρα 5/6/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	05/06/23 0:00	21,96	16,40	5,56				1		1	1				7,65	7,79
	05/06/23 1:00	20,40	15,01	5,39						1	1				8,18	8,17
	05/06/23 2:00	19,37	17,18	2,18						1	1				7,74	7,74
	05/06/23 3:00	18,71	16,86	1,84		1				1	1				7,12	7,10
	05/06/23 4:00	18,64	17,54	1,10		1				1	1				7,03	7,02
	05/06/23 5:00	18,59	15,69	2,90		1				1	1				6,97	6,98
	05/06/23 6:00	18,52	14,86	3,66		1				1	1				6,84	6,88
	05/06/23 7:00	20,31	16,16	4,15		1				1	1				8,10	8,12
	05/06/23 8:00	22,21	17,26	4,95					1	1	1				8,15	8,13
	05/06/23 9:00	23,26	18,30	4,96					1	1	1				8,11	8,06
	05/06/23 10:00	23,53	19,48	4,05					1	1	1				8,40	8,38
	05/06/23 11:00	24,09	19,04	5,05					1	1	1				8,87	8,90
	05/06/23 12:00	24,55	18,01	6,54		1				1	1				9,50	9,55
	05/06/23 13:00	24,47	18,06	6,41		1				1	1				9,80	9,81
	05/06/23 14:00	22,32	17,90	4,42		1				1	1				8,95	8,94
	05/06/23 15:00	20,79	16,84	3,94						1	1				8,36	8,32
	05/06/23 16:00	21,24	17,52	3,72	1					1	1				8,49	8,49
	05/06/23 17:00	23,44	19,29	4,15	1					1	1				9,33	9,35
	05/06/23 18:00	26,17	21,57	4,60				1		1	1				10,39	10,40
	05/06/23 19:00	28,78	21,88	6,90				1		1	1				11,50	11,54
05/06/23 20:00	30,97	24,56	6,41	1			1		1	1				12,35	12,38	
05/06/23 21:00	32,64	28,57	4,07	1			1		1	1				13,05	13,06	
05/06/23 22:00	28,81	25,90	2,91	1			1		1	1				11,51	11,48	
05/06/23 23:00	25,09	21,91	3,18				1		1	1				9,89	9,82	
Παρατηρήσεις:																
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τρίτη 6/6/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	06/06/23 0:00	22,20	19,69	2,52				1		1	1				7,17	7,09
	06/06/23 1:00	20,29	17,88	2,41				1		1	1				5,18	5,17
	06/06/23 2:00	19,60	16,82	2,79				1		1	1				4,96	5,44
	06/06/23 3:00	18,75	15,19	3,56						1	1				7,48	7,51
	06/06/23 4:00	18,71	14,92	3,78						1	1				7,47	7,48
	06/06/23 5:00	19,08	15,64	3,45						1	1				7,64	7,65
	06/06/23 6:00	20,54	17,75	2,79					1	1	1				7,36	7,23
	06/06/23 7:00	23,37	20,74	2,63					1	1	1				8,13	8,18
	06/06/23 8:00	25,47	21,21	4,25					1	1	1				10,06	10,11
	06/06/23 9:00	26,58	23,04	3,54					1	1	1				10,62	10,63
	06/06/23 10:00	26,39	23,72	2,67					1	1	1				10,54	10,54
	06/06/23 11:00	26,28	23,70	2,58					1	1	1				10,51	10,52
	06/06/23 12:00	26,85	23,96	2,89					1	1	1				10,74	10,72
	06/06/23 13:00	26,49	23,68	2,81					1	1	1				10,61	10,59
	06/06/23 14:00	25,45	22,60	2,84					1	1	1				10,15	10,11
	06/06/23 15:00	23,49	21,08	2,41					1	1	1				8,37	8,40
	06/06/23 16:00	23,28	21,65	1,63					1	1	1				8,08	8,11
	06/06/23 17:00	25,58	24,51	1,06				1	1	1	1				9,87	9,58
	06/06/23 18:00	29,29	28,47	0,82				1	1	1	1				8,83	8,67
	06/06/23 19:00	31,71	30,76	0,95				1	1	1	1				10,98	11,02
06/06/23 20:00	33,57	31,80	1,78				1	1	1	1				12,76	12,78	
06/06/23 21:00	34,79	31,91	2,88				1	1	1	1				13,66	13,59	
06/06/23 22:00	30,23	28,60	1,64		1		1	1	1				2	12,03	11,98	
06/06/23 23:00	26,18	24,82	1,36		1		1	1	1					8,87	8,76	

Παρατηρήσεις:

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τετάρτη 7/6/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	07/06/23 0:00	23,28	21,46	1,82		1		1	1	1					6,56	6,70
	07/06/23 1:00	21,42	20,21	1,21				1	1	1					6,35	6,31
	07/06/23 2:00	20,21	19,74	0,46				1	1	1					5,10	5,08
	07/06/23 3:00	19,78	19,77	0,01				1	1	1					4,67	4,64
	07/06/23 4:00	19,58	19,58	0,00				1	1	1					4,46	4,45
	07/06/23 5:00	19,74	19,71	0,03				1	1	1					4,59	4,61
	07/06/23 6:00	20,99	20,99	0,00				1	1	1					5,74	5,80
	07/06/23 7:00	23,96	23,96	0,00				1	1	1					8,46	8,48
	07/06/23 8:00	26,46	26,46	0,00				1	1	1				1	8,73	8,72
	07/06/23 9:00	27,61	27,61	0,00				1	1	1				1	10,57	10,63
	07/06/23 10:00	28,49	28,49	0,00				1	1	1	1				9,34	9,09
	07/06/23 11:00	29,15	28,90	0,25				1	1	1	1				8,40	8,48
	07/06/23 12:00	29,17	28,56	0,62				1	1	1	1				8,51	8,52
	07/06/23 13:00	28,95	27,89	1,06				1	1	1	1				8,30	8,30
	07/06/23 14:00	27,11	25,91	1,20				1	1	1	1				7,46	8,02
	07/06/23 15:00	24,63	23,21	1,42				1	1		1				8,15	8,14
	07/06/23 16:00	24,70	23,17	1,53				1	1		1				8,18	8,18
	07/06/23 17:00	26,62	24,88	1,74				1	1	1	1				9,59	9,31
	07/06/23 18:00	30,05	28,68	1,37				1	1	1	1				9,32	9,39
07/06/23 19:00	32,07	31,34	0,73				1	1	1	1				11,36	11,38	
07/06/23 20:00	33,79	33,46	0,33				1	1	1	1				12,62	12,64	
07/06/23 21:00	35,55	34,75	0,81		1		1	1	1	1				13,59	13,58	
07/06/23 22:00	31,31	30,71	0,60				1	1	1	1				10,87	10,74	
07/06/23 23:00	27,26	26,84	0,42				1	1	1	1				6,84	6,69	

Παρατηρήσεις:

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Πέμπτη 8/6/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	08/06/23 0:00	23,90	23,01	0,89				1	1	1	1				7,41	8,00
	08/06/23 1:00	21,82	21,05	0,77					1	1	1				6,75	6,71
	08/06/23 2:00	20,86	19,81	1,05					1	1	1				5,76	5,75
	08/06/23 3:00	20,45	20,11	0,34					1	1	1				5,32	5,30
	08/06/23 4:00	20,23	20,09	0,14					1	1	1				5,03	5,06
	08/06/23 5:00	20,40	20,27	0,13					1	1	1				5,26	5,23
	08/06/23 6:00	21,74	21,74	0,00					1	1	1				6,50	6,58
	08/06/23 7:00	24,39	24,37	0,02					1	1	1				8,11	8,32
	08/06/23 8:00	26,54	26,54	0,00					1	1	1		2		10,15	10,04
	08/06/23 9:00	28,18	28,00	0,18					1	1	1		4		10,75	10,82
	08/06/23 10:00	29,02	28,80	0,23				1	1	1	1		2		11,02	10,84
	08/06/23 11:00	30,90	30,42	0,48				1	1	1	1				10,11	10,27
	08/06/23 12:00	31,57	30,81	0,76				1	1	1	1				10,21	10,94
	08/06/23 13:00	30,67	29,50	1,17				1	1	1	1				10,06	10,07
	08/06/23 14:00	28,18	26,37	1,82				1	1	1	1				7,73	7,60
	08/06/23 15:00	26,25	24,98	1,27				1	1		1				9,09	9,58
	08/06/23 16:00	25,46	24,38	1,09				1	1		1				8,97	8,96
	08/06/23 17:00	27,18	26,09	1,09				1	1	1	1				8,36	8,02
	08/06/23 18:00	30,65	29,90	0,75				1	1	1	1				9,86	9,95
	08/06/23 19:00	32,74	32,27	0,48				1	1	1	1				12,03	12,08
08/06/23 20:00	34,37	33,32	1,06		1		1	1	1	1				11,94	11,89	
08/06/23 21:00	35,34	34,38	0,96		1		1	1	1	1				12,47	12,39	
08/06/23 22:00	31,31	30,38	0,93		1		1	1	1	1				10,31	10,29	
08/06/23 23:00	27,29	26,35	0,94				1	1	1	1				6,79	6,70	

Παρατηρήσεις:

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Παρασκευή 9/6/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	09/06/23 0:00	23,99	23,91	0,07				1	1	1	1				6,09	6,45
	09/06/23 1:00	21,88	20,63	1,25				1		1	1				6,70	6,69
	09/06/23 2:00	21,16	20,65	0,51				1		1	1				6,07	6,03
	09/06/23 3:00	20,50	20,50	0,00				1		1	1				5,39	5,39
	09/06/23 4:00	20,49	19,92	0,57				1		1	1				5,34	5,32
	09/06/23 5:00	20,59	19,72	0,87				1		1	1				5,47	5,45
	09/06/23 6:00	21,76	20,93	0,83				1		1	1				6,51	6,56
	09/06/23 7:00	24,23	22,76	1,46				1		1	1				8,52	8,96
	09/06/23 8:00	27,05	25,65	1,41				1	1	1	1				9,61	9,28
	09/06/23 9:00	28,50	26,54	1,96				1	1	1	1				7,86	7,85
	09/06/23 10:00	28,66	26,56	2,09				1	1	1	1				9,65	10,06
	09/06/23 11:00	29,18	28,25	0,92		1		1		1	1				11,55	11,60
	09/06/23 12:00	29,65	28,57	1,08		1		1		1	1				11,83	11,86
	09/06/23 13:00	29,94	28,71	1,23		1		1		1	1				11,98	11,97
	09/06/23 14:00	27,63	25,61	2,02		1		1		1	1				10,19	10,15
	09/06/23 15:00	25,31	21,72	3,58		1		1		1	1				9,41	9,50
	09/06/23 16:00	24,55	20,69	3,86				1		1	1				9,40	9,39
	09/06/23 17:00	26,37	23,52	2,85				1		1	1				10,41	10,50
	09/06/23 18:00	29,46	26,42	3,04				1	1	1	1				10,28	10,07
	09/06/23 19:00	31,95	29,30	2,65				1	1	1	1				11,23	11,27
09/06/23 20:00	33,31	30,05	3,26				1	1	1	1				12,60	12,61	
09/06/23 21:00	34,34	29,77	4,56				1	1	1	1				13,48	13,47	
09/06/23 22:00	30,86	26,86	3,99				1	1	1	1				10,42	10,28	
09/06/23 23:00	27,04	24,64	2,40				1	1	1	1				8,07	8,63	
Παρατηρήσεις:																
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.																
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.																

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Σάββατο 10/6/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	10/06/23 0:00	24,24	22,83	1,41				1		1	1				9,15	9,13
	10/06/23 1:00	22,45	22,03	0,42				1		1	1				7,41	7,35
	10/06/23 2:00	21,25	19,59	1,66				1		1	1				6,16	6,13
	10/06/23 3:00	20,62	17,20	3,42		1				1	1				7,01	7,27
	10/06/23 4:00	20,33	16,70	3,63		1				1	1				8,14	8,15
	10/06/23 5:00	20,28	17,72	2,56		1				1	1				8,13	8,11
	10/06/23 6:00	20,78	18,50	2,28		1				1	1				8,27	8,31
	10/06/23 7:00	23,52	22,14	1,37		1		1		1	1				7,68	7,59
	10/06/23 8:00	26,20	24,95	1,25		1		1		1	1				9,26	9,28
	10/06/23 9:00	28,13	26,62	1,51		1		1		1	1				10,61	10,61
	10/06/23 10:00	28,77	27,45	1,32		1		1		1	1				11,35	11,33
	10/06/23 11:00	29,36	27,79	1,57		1		1		1	1				11,63	11,66
	10/06/23 12:00	30,38	29,18	1,20		1		1		1	1				12,14	12,14
	10/06/23 13:00	30,19	28,08	2,12		1		1		1	1				12,08	12,07
	10/06/23 14:00	28,04	25,71	2,33		1		1		1	1				10,68	10,65
	10/06/23 15:00	26,37	24,64	1,73				1		1	1				10,52	10,56
	10/06/23 16:00	26,24	24,87	1,37				1		1	1				10,49	10,49
	10/06/23 17:00	28,11	26,94	1,17				1	1	1	1				8,07	7,68
	10/06/23 18:00	30,25	29,27	0,98				1	1	1	1				9,59	9,59
	10/06/23 19:00	31,42	29,93	1,49				1	1	1	1				10,67	10,73
10/06/23 20:00	32,83	30,82	2,02				1	1	1	1				12,12	12,19	
10/06/23 21:00	34,07	32,09	1,98				1	1	1	1				13,40	13,40	
10/06/23 22:00	31,11	28,73	2,37				1	1	1	1				10,62	10,54	
10/06/23 23:00	27,46	25,03	2,43				1	1	1	1				8,39	8,93	
Παρατηρήσεις:																
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.																
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.																

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Κυριακή 11/6/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	11/06/23 0:00	24,91	23,21	1,70				1		1	1				9,76	9,74
	11/06/23 1:00	22,98	22,05	0,93				1		1	1				7,91	7,85
	11/06/23 2:00	21,57	20,14	1,43				1		1	1				6,48	6,44
	11/06/23 3:00	20,67	18,96	1,71	1					1	1				6,85	7,11
	11/06/23 4:00	20,52	19,04	1,48	1					1	1				8,19	8,19
	11/06/23 5:00	19,66	18,43	1,23	1					1	1				7,84	7,77
	11/06/23 6:00	20,30	18,46	1,84	1					1	1				8,06	8,09
	11/06/23 7:00	21,75	20,42	1,33	1					1	1		1		8,68	8,69
	11/06/23 8:00	24,08	23,25	0,83				1		1	1				9,08	9,07
	11/06/23 9:00	25,62	24,81	0,80				1		1	1				10,22	10,23
	11/06/23 10:00	26,56	26,02	0,54				1		1	1				10,63	10,62
	11/06/23 11:00	27,51	26,89	0,62				1		1	1		1		10,96	11,00
	11/06/23 12:00	29,64	29,31	0,33		1		1		1	1				11,77	11,77
	11/06/23 13:00	29,08	28,67	0,40		1		1		1	1				11,53	11,48
	11/06/23 14:00	27,10	26,24	0,86		1		1		1	1				9,65	9,68
	11/06/23 15:00	25,64	24,06	1,58				1		1	1				10,07	10,13
	11/06/23 16:00	25,28	23,21	2,07				1		1	1				10,01	10,05
	11/06/23 17:00	26,48	23,76	2,72				1		1	1				10,57	10,58
	11/06/23 18:00	28,46	25,65	2,80				1	1	1	1				9,43	9,10
	11/06/23 19:00	30,11	27,40	2,70				1	1	1	1				9,43	9,43
11/06/23 20:00	31,46	28,29	3,16				1	1	1	1				10,72	10,80	
11/06/23 21:00	33,30	31,26	2,04				1	1	1	1				12,68	12,65	
11/06/23 22:00	30,13	28,27	1,86				1	1	1	1				9,66	9,57	
11/06/23 23:00	26,93	24,90	2,03				1	1	1	1				8,21	8,68	
Παρατηρήσεις:																
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Δευτέρα 12/6/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	12/06/23 0:00	23,80	21,82	1,99				1		1	1				8,72	8,71
	12/06/23 1:00	21,95	20,70	1,24				1		1	1				6,87	6,84
	12/06/23 2:00	21,02	20,38	0,64				1		1	1				5,87	5,89
	12/06/23 3:00	20,42	18,39	2,03		1		1		1	1				6,16	6,47
	12/06/23 4:00	20,08	17,09	2,99		1				1	1				8,02	8,02
	12/06/23 5:00	20,23	16,12	4,11		1				1	1				8,09	8,10
	12/06/23 6:00	21,35	15,51	5,84		1				1	1				8,49	8,51
	12/06/23 7:00	24,13	19,64	4,49		1				1	1				9,62	9,63
	12/06/23 8:00	26,90	24,22	2,68	1	1				1	1		7		10,71	10,70
	12/06/23 9:00	28,48	26,41	2,07	1	1					1	1	1	8	9,24	8,99
	12/06/23 10:00	28,87	26,18	2,70	1	1				1	1	1	1	8	9,32	9,44
	12/06/23 11:00	29,59	25,18	4,41	1	1				1	1			4	11,66	11,86
	12/06/23 12:00	30,41	26,31	4,09	1	1				1	1			4	12,15	12,17
	12/06/23 13:00	30,62	28,03	2,60	1	1		1		1	1			1	11,10	11,12
	12/06/23 14:00	29,01	26,69	2,31		1		1		1	1				11,16	11,21
	12/06/23 15:00	26,48	25,07	1,41		1		1		1	1				9,87	9,90
	12/06/23 16:00	25,80	24,80	1,00				1		1	1				10,30	10,31
	12/06/23 17:00	27,85	26,57	1,28		1		1		1	1				10,60	10,60
	12/06/23 18:00	30,72	29,55	1,17	1	1		1		1	1				11,93	11,90
	12/06/23 19:00	32,55	32,08	0,46	1	1		1		1	1				12,69	12,67
12/06/23 20:00	34,02	32,69	1,33	1	1		1		1	1		1		13,43	13,42	
12/06/23 21:00	35,43	32,01	3,42	1	1		1		1	1		1		13,72	13,72	
12/06/23 22:00	31,74	27,99	3,75	1	1		1		1	1		1		12,32	12,24	
12/06/23 23:00	27,58	24,09	3,49	1	1		1		1	1				9,45	9,65	

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται πως από τις 08:00 έως τη 13:00 η ένταξη των φορητών μονάδων και του A/Σ G12 οφείλεται σε εργασίες συντήρησης στον ΑΣΠ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τρίτη 13/6/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	13/06/23 0:00	24,30	20,40	3,91				1		1	1				8,18	8,26
	13/06/23 1:00	22,26	18,50	3,76	1			1		1	1				7,87	8,07
	13/06/23 2:00	21,05	17,42	3,63	1					1	1				8,43	8,43
	13/06/23 3:00	20,62	16,83	3,79	1					1	1				8,26	8,26
	13/06/23 4:00	20,37	17,65	2,72	1					1	1				8,15	8,14
	13/06/23 5:00	20,38	18,90	1,48	1					1	1				8,11	8,14
	13/06/23 6:00	21,50	19,84	1,66	1					1	1				8,54	8,41
	13/06/23 7:00	24,76	23,70	1,06	1			1		1	1				8,28	8,29
	13/06/23 8:00	26,94	25,34	1,61	1	1		1	1		1				8,37	7,53
	13/06/23 9:00	28,39	26,03	2,36	1	1		1	1		1				8,52	8,79
	13/06/23 10:00	28,37	26,10	2,27		1		1	1		1				9,49	9,54
	13/06/23 11:00	29,14	26,49	2,65		1		1	1		1				10,26	10,22
	13/06/23 12:00	30,03	27,39	2,64		1		1	1		1				11,25	11,18
	13/06/23 13:00	29,35	26,74	2,61		1		1	1		1				10,51	10,51
	13/06/23 14:00	27,60	25,79	1,82		1		1	1		1				8,94	8,87
	13/06/23 15:00	25,59	23,74	1,85				1	1		1				9,06	9,12
	13/06/23 16:00	25,13	24,12	1,01				1	1		1				8,60	8,62
	13/06/23 17:00	27,08	26,63	0,45				1	1	1	1				7,79	7,41
	13/06/23 18:00	30,34	29,57	0,77				1	1	1	1				9,55	9,62
	13/06/23 19:00	32,42	31,66	0,77				1	1	1	1				11,71	11,75
13/06/23 20:00	33,64	30,03	3,62				1	1	1	1				12,84	12,94	
13/06/23 21:00	34,75	29,21	5,54		1		1	1	1	1		1		12,78	13,68	
13/06/23 22:00	31,15	28,30	2,86		1			1	1	1		1		12,54	12,47	
13/06/23 23:00	27,45	22,76	4,69		1			1	1	1				10,20	10,16	

Παρατηρήσεις:

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τετάρτη 14/6/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	14/06/23 0:00	24,06	19,52	4,53					1	1	1				9,01	8,99
	14/06/23 1:00	22,29	18,91	3,38		1			1	1	1				8,42	8,51
	14/06/23 2:00	21,18	19,66	1,51		1				1	1				8,50	8,48
	14/06/23 3:00	20,67	18,22	2,45		1				1	1				8,27	8,27
	14/06/23 4:00	20,41	14,60	5,81		1				1	1				8,16	8,15
	14/06/23 5:00	20,26	16,84	3,42		1				1	1				8,10	8,11
	14/06/23 6:00	21,54	18,88	2,66		1				1	1				8,57	8,60
	14/06/23 7:00	24,21	21,39	2,81		1		1		1	1				8,07	7,86
	14/06/23 8:00	26,70	22,94	3,76		1		1		1	1				9,99	10,06
	14/06/23 9:00	28,18	24,47	3,71				1		1	1				11,19	11,23
	14/06/23 10:00	28,27	24,83	3,44				1		1	1				11,30	11,28
	14/06/23 11:00	28,79	25,90	2,89		1		1		1	1				11,38	11,33
	14/06/23 12:00	29,27	25,56	3,71		1		1		1	1				11,59	11,63
	14/06/23 13:00	29,23	24,46	4,77		1		1		1	1				11,65	11,66
	14/06/23 14:00	27,16	22,46	4,70				1		1	1				10,91	10,90
	14/06/23 15:00	25,12	19,74	5,38				1		1	1				9,95	9,94
	14/06/23 16:00	25,22	19,41	5,81				1		1	1				9,97	9,98
	14/06/23 17:00	26,81	22,71	4,10				1		1	1				10,68	10,70
	14/06/23 18:00	29,81	26,92	2,89				1	1	1	1				10,62	10,56
14/06/23 19:00	31,76	29,49	2,27				1	1	1	1				11,09	11,08	
14/06/23 20:00	33,06	31,25	1,81				1	1	1	1				12,33	12,37	
14/06/23 21:00	34,81	32,76	2,05				1	1	1	1				13,69	13,68	
14/06/23 22:00	31,38	29,94	1,44				1	1	1	1				10,52	10,82	
14/06/23 23:00	27,46	25,86	1,59				1	1	1	1				7,17	7,66	

Παρατηρήσεις:

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Πέμπτη 15/6/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	15/06/23 0:00	24,42	23,27	1,15				1		1	1				8,96	9,28
	15/06/23 1:00	22,40	22,06	0,34				1		1	1				7,31	7,27
	15/06/23 2:00	21,41	21,19	0,22				1		1	1				6,29	6,27
	15/06/23 3:00	20,90	20,23	0,67				1		1	1				5,78	5,75
	15/06/23 4:00	20,66	19,72	0,95				1		1	1				5,53	5,50
	15/06/23 5:00	20,71	20,23	0,49				1		1	1				5,57	5,57
	15/06/23 6:00	22,01	21,46	0,54				1		1	1				6,74	6,83
	15/06/23 7:00	24,73	24,17	0,57				1		1	1				9,48	9,53
	15/06/23 8:00	27,35	27,18	0,17				1	1	1	1				8,73	8,27
	15/06/23 9:00	29,02	29,01	0,01				1	1	1	1				8,36	8,38
	15/06/23 10:00	29,46	29,34	0,12				1	1	1	1				8,81	8,79
	15/06/23 11:00	30,02	29,80	0,22				1	1	1	1				9,39	9,37
	15/06/23 12:00	30,78	30,54	0,24				1	1	1	1				10,08	10,09
	15/06/23 13:00	30,95	30,42	0,53				1	1	1	1				10,36	10,29
	15/06/23 14:00	28,51	27,57	0,94				1	1	1	1				8,00	8,04
	15/06/23 15:00	26,44	25,07	1,37				1		1	1				9,98	10,58
	15/06/23 16:00	26,12	25,37	0,75				1		1	1				10,44	10,46
	15/06/23 17:00	28,42	27,82	0,60				1	1	1	1				8,61	8,32
	15/06/23 18:00	31,75	31,64	0,11				1	1	1	1				10,96	11,04
15/06/23 19:00	33,48	33,47	0,01				1	1	1	1				12,34	11,91	
15/06/23 20:00	34,53	34,20	0,33	1	1		1	1	1	1			2	12,63	13,12	
15/06/23 21:00	35,51	33,93	1,58	1	1		1		1	1			2	13,72	13,73	
15/06/23 22:00	32,22	31,26	0,95	1	1		1		1	1				12,39	12,27	
15/06/23 23:00	28,15	27,42	0,73	1	1		1		1	1				9,64	9,65	
Παρατηρήσεις:																
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.																
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.																

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Παρασκευή 16/6/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	16/06/23 0:00	25,03	24,81	0,22				1		1	1				8,56	8,58
	16/06/23 1:00	22,67	22,67	0,00				1		1	1				7,51	7,54
	16/06/23 2:00	21,75	21,72	0,04				1		1	1				6,63	6,60
	16/06/23 3:00	21,08	21,03	0,04				1		1	1				5,90	5,94
	16/06/23 4:00	20,89	20,83	0,06				1		1	1				5,76	5,71
	16/06/23 5:00	20,86	20,68	0,18				1		1	1				5,76	5,74
	16/06/23 6:00	21,88	21,68	0,20				1		1	1				6,64	6,67
	16/06/23 7:00	25,13	24,47	0,66				1		1	1				8,80	8,90
	16/06/23 8:00	28,62	28,38	0,23				1	1	1	1				8,09	8,06
	16/06/23 9:00	31,19	31,08	0,11				1	1	1	1				10,31	10,36
	16/06/23 10:00	32,13	32,04	0,09				1	1	1	1				10,89	11,04
	16/06/23 11:00	33,38	33,15	0,24				1	1	1	1				11,57	11,44
	16/06/23 12:00	34,84	33,98	0,86				1	1	1	1				11,95	11,92
	16/06/23 13:00	33,27	31,96	1,30				1	1	1	1				11,50	11,29
	16/06/23 14:00	31,98	30,57	1,41				1	1	1	1				10,78	10,73
	16/06/23 15:00	29,21	28,38	0,83				1	1	1	1				8,72	8,54
	16/06/23 16:00	28,84	28,65	0,20				1	1	1	1				8,15	8,17
	16/06/23 17:00	30,29	30,20	0,08				1	1	1	1				9,53	9,63
	16/06/23 18:00	32,49	32,39	0,09				1	1	1	1				11,75	11,79
	16/06/23 19:00	33,72	33,72	0,00				1	1	1	1				12,67	12,64
16/06/23 20:00	34,73	34,73	0,00		1		1	1	1	1				12,86	12,88	
16/06/23 21:00	35,72	35,72	0,00		1		1	1	1	1				12,89	12,82	
16/06/23 22:00	32,32	32,32	0,00		1		1	1	1	1				10,54	10,47	
16/06/23 23:00	28,63	28,03	0,59				1	1	1	1				8,13	8,01	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Σάββατο 17/6/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	17/06/23 0:00	25,62	24,81	0,81					1	1	1				8,01	8,22
	17/06/23 1:00	23,79	23,25	0,54					1	1	1				7,64	7,62
	17/06/23 2:00	22,49	22,10	0,39					1	1	1				7,27	7,20
	17/06/23 3:00	21,71	21,28	0,43					1	1	1				6,52	6,51
	17/06/23 4:00	21,45	20,89	0,56					1	1	1				6,28	6,30
	17/06/23 5:00	21,21	21,19	0,02					1	1	1				6,12	6,08
	17/06/23 6:00	21,35	21,35	0,00					1	1	1				6,13	6,17
	17/06/23 7:00	24,26	24,25	0,00					1	1	1				8,26	7,48
	17/06/23 8:00	24,99	24,99	0,00				1	1	1	1				5,95	5,35
	17/06/23 9:00	29,27	29,19	0,08				1	1	1	1				7,86	8,17
	17/06/23 10:00	31,67	31,66	0,01				1	1	1	1				10,88	10,95
	17/06/23 11:00	33,05	33,02	0,03				1	1	1	1				11,50	11,52
	17/06/23 12:00	33,58	32,94	0,65				1	1	1	1				10,96	10,89
	17/06/23 13:00	33,05	32,68	0,37				1	1	1	1				10,82	10,90
	17/06/23 14:00	30,55	30,21	0,34				1	1	1	1				9,84	9,92
	17/06/23 15:00	28,44	28,23	0,21				1	1	1	1				7,99	7,81
	17/06/23 16:00	27,81	27,16	0,65				1	1	1	1				7,19	7,17
	17/06/23 17:00	28,25	28,25	0,00				1	1	1	1				7,57	7,60
	17/06/23 18:00	28,93	28,93	0,00				1	1	1	1				8,23	8,24
	17/06/23 19:00	30,15	29,93	0,22				1	1	1	1				9,45	9,46
17/06/23 20:00	31,95	31,00	0,95				1	1	1	1				11,22	11,28	
17/06/23 21:00	33,34	32,71	0,63				1	1	1	1				12,73	12,69	
17/06/23 22:00	30,04	29,24	0,79				1	1	1	1				9,56	9,48	
17/06/23 23:00	26,26	25,52	0,74					1	1	1				7,54	8,46	

Παρατηρήσεις:

Στις 08:00 παρουσιάστηκε βλάβη στο δίκτυο λόγω κακοκαιρίας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Κυριακή 18/6/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	18/06/23 0:00	23,62	22,50	1,12					1	1	1				8,63	8,58
	18/06/23 1:00	21,89	19,28	2,61					1	1	1				6,80	6,78
	18/06/23 2:00	20,58	17,71	2,87		1				1	1				7,88	8,05
	18/06/23 3:00	20,00	15,54	4,46		1				1	1				8,01	8,00
	18/06/23 4:00	19,69	16,43	3,26		1				1	1				7,87	7,87
	18/06/23 5:00	19,43	17,79	1,64		1				1	1				7,77	7,77
	18/06/23 6:00	19,33	17,80	1,54		1				1	1				7,41	7,42
	18/06/23 7:00	20,80	18,92	1,88		1				1	1				8,30	8,31
	18/06/23 8:00	22,96	20,83	2,13				1		1	1				8,21	7,88
	18/06/23 9:00	25,14	22,64	2,50				1		1	1				9,75	9,77
	18/06/23 10:00	28,02	25,01	3,01				1		1	1				11,15	11,19
	18/06/23 11:00	30,62	28,63	2,00				1	1	1	1				10,32	10,24
	18/06/23 12:00	32,17	30,12	2,05				1	1	1	1				11,48	11,50
	18/06/23 13:00	31,51	27,08	4,43				1	1	1	1				10,96	10,84
	18/06/23 14:00	28,24	24,01	4,23				1		1	1				9,81	10,10
	18/06/23 15:00	25,45	22,31	3,14				1		1	1				10,07	9,57
	18/06/23 16:00	24,83	22,26	2,57				1		1	1				9,70	9,68
	18/06/23 17:00	24,92	21,48	3,45				1		1	1				9,63	9,65
	18/06/23 18:00	27,39	21,14	6,25				1		1	1				10,92	10,94
	18/06/23 19:00	29,47	21,06	8,41				1		1	1				11,77	11,79
18/06/23 20:00	31,10	25,83	5,27		1		1		1	1				12,42	12,43	
18/06/23 21:00	32,41	28,11	4,30		1		1		1	1				12,98	12,96	
18/06/23 22:00	29,27	22,73	6,54				1		1	1				11,76	11,75	
18/06/23 23:00	25,51	19,44	6,07				1		1	1				10,12	10,05	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Δευτέρα 19/6/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	19/06/23 0:00	22,81	17,56	5,26				1		1	1				7,92	8,05
	19/06/23 1:00	21,01	17,51	3,50		1				1	1				8,40	8,42
	19/06/23 2:00	19,97	17,29	2,67		1				1	1				8,00	7,99
	19/06/23 3:00	19,80	15,16	4,64		1				1	1				7,93	7,90
	19/06/23 4:00	19,40	14,08	5,32		1				1	1				7,77	7,78
	19/06/23 5:00	19,70	14,98	4,72		1				1	1				7,90	7,89
	19/06/23 6:00	20,50	14,93	5,58		1				1	1				8,16	8,18
	19/06/23 7:00	23,74	18,98	4,76		1				1	1				9,32	9,36
	19/06/23 8:00	26,62	24,37	2,25				1		1	1				10,61	10,63
	19/06/23 9:00	28,34	26,72	1,63				1	1	1	1				9,13	8,75
	19/06/23 10:00	28,80	27,05	1,76				1	1	1	1				8,19	8,17
	19/06/23 11:00	29,18	26,42	2,76				1	1	1	1				8,53	8,50
	19/06/23 12:00	29,88	26,43	3,45		1		1		1	1				11,39	11,73
	19/06/23 13:00	30,17	25,42	4,74		1		1		1	1				12,14	12,10
	19/06/23 14:00	28,39	22,85	5,54		1		1		1	1				11,04	11,00
	19/06/23 15:00	25,27	22,12	3,15				1		1	1				9,92	9,93
	19/06/23 16:00	24,68	22,62	2,06				1		1	1				9,54	9,56
	19/06/23 17:00	26,07	23,55	2,52				1		1	1				10,35	10,34
	19/06/23 18:00	28,19	25,93	2,26				1	1	1	1				8,58	8,27
	19/06/23 19:00	30,06	28,55	1,51				1	1	1	1				9,34	9,39
19/06/23 20:00	31,95	31,22	0,73				1	1	1	1				11,20	11,27	
19/06/23 21:00	34,51	33,52	0,99				1	1	1	1				13,59	13,60	
19/06/23 22:00	31,06	29,90	1,17				1	1	1	1				10,61	10,52	
19/06/23 23:00	27,51	26,12	1,39				1	1		1				7,29	7,55	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τρίτη 20/6/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	20/06/23 0:00	24,02	22,92	1,10				1	1		1				7,56	7,59
	20/06/23 1:00	21,88	21,28	0,61				1	1		1				5,46	5,42
	20/06/23 2:00	20,88	20,45	0,44				1	1		1				4,41	4,39
	20/06/23 3:00	20,35	19,75	0,60				1	1		1				3,85	3,86
	20/06/23 4:00	20,33	19,77	0,56				1	1		1				3,84	3,84
	20/06/23 5:00	20,33	19,81	0,52				1	1		1				3,86	3,82
	20/06/23 6:00	20,93	20,49	0,44				1	1		1				4,34	4,42
	20/06/23 7:00	24,20	23,79	0,42				1	1		1				7,51	7,67
	20/06/23 8:00	27,05	27,03	0,02				1	1		1			1	10,19	10,24
	20/06/23 9:00	28,58	28,55	0,02				1	1		1			2	11,28	11,30
	20/06/23 10:00	29,38	29,12	0,26				1	1	1	1			2	10,62	10,22
	20/06/23 11:00	29,65	28,81	0,84				1	1	1	1				8,99	9,02
	20/06/23 12:00	31,04	29,97	1,06				1	1	1	1				10,50	10,45
	20/06/23 13:00	28,31	27,15	1,16				1	1	1	1				7,91	7,69
	20/06/23 14:00	28,33	27,32	1,01				1	1	1	1				7,27	7,70
	20/06/23 15:00	26,35	25,58	0,78				1		1	1				6,25	7,07
	20/06/23 16:00	25,75	24,99	0,76				1		1	1				10,01	10,31
	20/06/23 17:00	27,20	26,11	1,09				1		1	1				9,14	8,74
	20/06/23 18:00	30,26	28,58	1,68				1	1	1	1				9,49	9,57
	20/06/23 19:00	32,29	26,67	5,62				1	1	1	1				11,57	11,60
20/06/23 20:00	33,44	24,89	8,56				1	1	1	1				12,70	12,72	
20/06/23 21:00	34,82	30,62	4,20				1	1	1	1				13,71	13,69	
20/06/23 22:00	31,58	29,67	1,91				1	1	1	1				11,14	11,03	
20/06/23 23:00	27,64	25,33	2,32				1	1		1				9,46	9,84	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τετάρτη 21/6/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	21/06/23 0:00	24,29	21,90	2,38				1	1		1				7,96	7,90
	21/06/23 1:00	22,43	20,17	2,27				1	1		1				5,97	5,92
	21/06/23 2:00	21,11	19,22	1,89		1			1		1				7,09	7,53
	21/06/23 3:00	20,74	17,10	3,64		1			1		1				7,45	7,43
	21/06/23 4:00	20,50	17,31	3,19		1			1		1				7,17	7,16
	21/06/23 5:00	20,39	16,41	3,98		1			1		1				7,10	7,08
	21/06/23 6:00	21,20	17,59	3,61		1			1		1				7,77	7,81
	21/06/23 7:00	24,08	20,43	3,65		1			1		1				8,67	8,53
	21/06/23 8:00	27,10	23,32	3,78				1	1		1				10,37	10,44
	21/06/23 9:00	29,25	23,76	5,49				1	1		1				11,68	11,69
	21/06/23 10:00	29,60	24,98	4,63				1	1		1				11,86	11,87
	21/06/23 11:00	30,01	26,39	3,62				1	1	1	1				10,51	10,31
	21/06/23 12:00	30,71	27,73	2,98				1	1	1	1				10,06	10,03
	21/06/23 13:00	30,65	27,91	2,74				1	1	1	1				10,12	10,05
	21/06/23 14:00	28,06	23,99	4,06				1		1	1				9,61	10,01
	21/06/23 15:00	25,84	20,64	5,20				1		1	1				10,32	10,34
	21/06/23 16:00	25,64	18,88	6,76				1		1	1				10,23	10,25
	21/06/23 17:00	27,64	23,35	4,29				1		1	1				11,02	11,05
	21/06/23 18:00	30,58	27,74	2,84				1	1	1	1				10,58	10,46
	21/06/23 19:00	32,46	29,77	2,68				1	1	1	1				11,78	11,80
21/06/23 20:00	33,51	30,19	3,31				1	1	1	1				12,75	12,81	
21/06/23 21:00	35,54	32,80	2,73				1	1	1	1				13,73	13,73	
21/06/23 22:00	32,58	30,52	2,06				1	1	1	1				12,08	11,98	
21/06/23 23:00	28,78	25,90	2,88				1	1	1	1				8,25	8,25	

Παρατηρήσεις:

Το διάστημα 09:00 με 15:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο Δίκτυο ΜΤ της γραμμής P-220 Καλλονής.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Πέμπτη 22/6/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	22/06/23 0:00	25,25	23,07	2,18					1	1	1				9,48	9,93
	22/06/23 1:00	23,39	20,62	2,77					1	1	1				8,33	8,31
	22/06/23 2:00	22,01	18,75	3,25		1				1	1				8,30	8,40
	22/06/23 3:00	21,34	18,41	2,93		1				1	1				8,54	8,53
	22/06/23 4:00	21,10	17,09	4,01		1				1	1				8,45	8,45
	22/06/23 5:00	20,93	17,29	3,64		1				1	1				8,36	8,37
	22/06/23 6:00	22,02	18,05	3,96		1				1	1				8,69	8,67
	22/06/23 7:00	24,55	20,16	4,39				1			1			4	9,63	9,67
	22/06/23 8:00	27,76	22,17	5,59				1			1			4	11,06	11,09
	22/06/23 9:00	29,97	23,76	6,21				1		1	1				11,96	11,97
	22/06/23 10:00	31,06	25,19	5,87				1		1	1				12,39	12,42
	22/06/23 11:00	31,99	26,98	5,01		1		1		1	1				12,80	12,80
	22/06/23 12:00	32,46	28,21	4,25		1		1		1	1				12,96	12,99
	22/06/23 13:00	32,34	27,55	4,80		1		1		1	1				12,93	12,93
	22/06/23 14:00	30,24	24,58	5,67		1		1		1	1				12,13	12,10
	22/06/23 15:00	27,51	20,26	7,25				1		1	1				11,00	10,98
	22/06/23 16:00	27,55	21,34	6,22				1		1	1				11,04	11,00
	22/06/23 17:00	29,54	25,29	4,25				1	1	1	1				10,77	10,62
	22/06/23 18:00	32,97	28,76	4,21				1	1	1	1				12,16	12,24
	22/06/23 19:00	34,69	31,01	3,68				1	1	1	1				13,69	13,70
22/06/23 20:00	35,64	32,76	2,88				1	1	1	1				13,73	13,73	
22/06/23 21:00	36,67	33,40	3,27		1		1	1	1	1				13,72	13,71	
22/06/23 22:00	33,15	29,58	3,57				1	1	1	1				12,56	12,50	
22/06/23 23:00	29,50	25,56	3,94				1	1	1	1				9,03	8,94	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Παρασκευή 23/6/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	23/06/23 0:00	26,22	19,98	6,24				1	1	1	1				8,75	9,13
	23/06/23 1:00	24,02	18,15	5,87				1	1		1				7,62	7,56
	23/06/23 2:00	22,73	18,35	4,38				1	1		1				6,43	6,71
	23/06/23 3:00	22,09	19,81	2,27		1		1			1				8,68	8,77
	23/06/23 4:00	21,60	20,10	1,50		1		1			1				8,27	8,28
	23/06/23 5:00	21,74	20,07	1,67		1		1			1				8,39	8,37
	23/06/23 6:00	22,45	20,57	1,88		1		1			1				8,82	8,86
	23/06/23 7:00	25,16	22,61	2,55		1		1	1		1				8,12	8,04
	23/06/23 8:00	28,28	25,22	3,07				1	1		1				11,13	11,21
	23/06/23 9:00	30,80	28,70	2,10				1	1		1		2		12,30	12,31
	23/06/23 10:00	31,80	29,92	1,87				1	1	1	1		1		11,75	11,66
	23/06/23 11:00	32,55	31,11	1,44				1	1	1	1				11,84	11,90
	23/06/23 12:00	33,62	32,43	1,19				1	1	1	1				12,88	12,91
	23/06/23 13:00	33,86	32,41	1,45				1	1	1	1				13,28	13,18
	23/06/23 14:00	31,68	29,88	1,80				1	1	1	1				11,17	11,07
	23/06/23 15:00	29,25	26,88	2,38				1	1	1	1				8,65	8,63
	23/06/23 16:00	28,79	25,62	3,17				1	1	1	1				8,12	8,13
	23/06/23 17:00	31,24	28,30	2,93				1	1	1	1				10,44	10,51
	23/06/23 18:00	34,50	31,56	2,94				1	1	1	1				13,39	13,42
	23/06/23 19:00	36,48	35,08	1,40		1		1	1	1	1				13,72	13,72
23/06/23 20:00	36,98	34,89	2,09		1		1	1	1	1				13,71	13,70	
23/06/23 21:00	37,42	34,92	2,49		1		1	1	1	1				13,72	13,72	
23/06/23 22:00	34,78	33,08	1,70		1		1	1	1	1				12,55	12,68	
23/06/23 23:00	30,82	29,76	1,06				1	1	1	1				10,38	10,25	
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Σάββατο 24/6/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	24/06/23 0:00	27,64	24,40	3,24				1	1	1	1				8,86	9,61
	24/06/23 1:00	25,38	19,75	5,63				1		1	1				10,10	10,10
	24/06/23 2:00	24,26	20,67	3,59				1		1	1				9,12	9,08
	24/06/23 3:00	23,32	20,72	2,60				1		1	1				8,22	8,21
	24/06/23 4:00	22,82	22,10	0,72				1		1	1				7,73	7,69
	24/06/23 5:00	22,14	21,30	0,84				1		1	1				7,03	7,00
	24/06/23 6:00	22,84	21,62	1,22				1		1	1				7,65	7,66
	24/06/23 7:00	25,34	24,04	1,30				1	1	1	1				8,06	7,92
	24/06/23 8:00	28,31	27,36	0,95				1	1	1	1				8,75	8,70
	24/06/23 9:00	30,99	30,42	0,57				1	1	1	1				10,24	10,29
	24/06/23 10:00	32,36	32,26	0,10				1	1	1	1				11,70	11,70
	24/06/23 11:00	33,63	33,30	0,32				1	1	1	1				12,91	12,98
	24/06/23 12:00	34,29	34,10	0,19				1	1	1	1				13,53	13,55
	24/06/23 13:00	34,86	34,59	0,27				1	1	1	1				13,71	13,71
	24/06/23 14:00	32,72	31,57	1,15				1	1	1	1				12,23	12,09
	24/06/23 15:00	30,52	28,81	1,71				1	1	1	1				9,90	9,90
	24/06/23 16:00	30,12	28,42	1,69				1	1	1	1				9,43	9,44
	24/06/23 17:00	32,20	30,48	1,72				1	1	1	1				11,41	11,51
	24/06/23 18:00	34,41	32,32	2,09				1	1	1	1				13,36	13,40
	24/06/23 19:00	36,09	33,73	2,36				1	1	1	1				13,72	13,70
24/06/23 20:00	36,29	33,18	3,11		1		1	1	1	1				13,71	13,72	
24/06/23 21:00	37,61	34,30	3,31		1		1	1	1	1				13,73	13,73	
24/06/23 22:00	35,12	33,27	1,85		1		1	1	1	1				12,86	12,91	
24/06/23 23:00	32,07	30,12	1,95				1	1	1	1				11,56	11,49	
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Κυριακή 25/6/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	25/06/23 0:00	29,16	26,65	2,51				1	1	1	1				8,78	8,98
	25/06/23 1:00	27,03	25,04	1,98				1		1	1				10,58	10,81
	25/06/23 2:00	25,25	23,61	1,64				1		1	1				10,03	10,04
	25/06/23 3:00	24,19	22,74	1,45				1		1	1				9,09	9,07
	25/06/23 4:00	23,48	22,53	0,95				1		1	1				8,35	8,36
	25/06/23 5:00	22,64	22,54	0,10				1		1	1				7,56	7,51
	25/06/23 6:00	22,49	22,42	0,07				1		1	1				7,34	7,32
	25/06/23 7:00	24,10	23,54	0,56				1		1	1				8,91	8,93
	25/06/23 8:00	25,65	24,53	1,12				1		1	1				10,22	10,24
	25/06/23 9:00	26,84	24,28	2,56				1		1	1				10,73	10,74
	25/06/23 10:00	27,87	26,08	1,79				1		1	1		1		11,13	11,14
	25/06/23 11:00	28,81	27,20	1,61				1		1	1		1		11,51	11,53
	25/06/23 12:00	29,41	26,96	2,45		1		1		1	1		1		11,74	11,76
	25/06/23 13:00	29,58	26,12	3,46		1		1		1	1				11,83	11,83
	25/06/23 14:00	27,68	24,20	3,48		1		1		1	1				10,26	10,22
	25/06/23 15:00	26,87	23,28	3,59				1		1	1				10,63	10,72
	25/06/23 16:00	27,32	24,52	2,81				1		1	1				10,92	10,91
	25/06/23 17:00	29,47	27,02	2,45				1	1	1	1				9,51	9,36
	25/06/23 18:00	32,04	29,73	2,31				1	1	1	1				11,27	11,38
	25/06/23 19:00	34,19	32,77	1,42				1	1	1	1				13,13	13,11
25/06/23 20:00	35,17	32,68	2,49		1		1	1	1	1				13,05	13,08	
25/06/23 21:00	36,85	34,11	2,74		1		1	1	1	1				13,72	13,72	
25/06/23 22:00	34,38	31,73	2,65		1		1	1	1	1				12,00	12,08	
25/06/23 23:00	31,30	28,00	3,30				1	1	1	1				10,76	10,71	
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Δευτέρα 26/6/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	26/06/23 0:00	28,12	24,14	3,98				1	1	1	1				10,22	10,59
	26/06/23 1:00	25,75	23,40	2,35				1		1	1				10,29	10,28
	26/06/23 2:00	24,29	22,33	1,97				1		1	1				9,19	9,16
	26/06/23 3:00	23,57	20,96	2,61				1		1	1				8,48	8,42
	26/06/23 4:00	23,00	19,85	3,15				1		1	1				7,87	7,87
	26/06/23 5:00	23,00	20,60	2,40				1		1	1				7,90	7,87
	26/06/23 6:00	23,46	21,85	1,61				1		1	1				8,22	8,28
	26/06/23 7:00	27,05	25,76	1,29				1	1	1	1				9,37	9,01
	26/06/23 8:00	30,37	29,20	1,17				1	1	1	1				9,66	9,73
	26/06/23 9:00	33,17	31,53	1,65				1	1	1	1				12,40	12,46
	26/06/23 10:00	34,11	30,74	3,37				1	1	1	1				13,29	13,45
	26/06/23 11:00	35,13	31,89	3,24				1	1	1	1				13,71	13,72
	26/06/23 12:00	36,24	31,03	5,21				1	1	1	1				13,73	13,73
	26/06/23 13:00	36,36	30,01	6,35				1	1	1	1				13,73	13,73
	26/06/23 14:00	34,06	27,92	6,13				1	1	1	1				12,69	12,77
	26/06/23 15:00	33,75	26,16	7,59				1	1	1	1				12,97	13,06
	26/06/23 16:00	32,86	23,26	9,60				1	1	1	1				12,37	12,48
	26/06/23 17:00	34,08	23,59	10,49				1	1		1				13,53	13,55
	26/06/23 18:00	35,64	24,70	10,94				1	1		1				13,72	13,72
	26/06/23 19:00	36,83	25,35	11,49				1	1	1	1				13,73	13,73
26/06/23 20:00	37,39	26,18	11,21				1	1	1	1				13,73	13,73	
26/06/23 21:00	39,01	29,32	9,69				1	1	1	1				13,73	13,73	
26/06/23 22:00	36,12	26,07	10,05				1	1	1	1				13,70	13,70	
26/06/23 23:00	32,32	22,87	9,45				1		1	1				12,99	12,95	
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τρίτη 27/6/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	27/06/23 0:00	28,80	21,41	7,39				1		1	1				11,59	11,56
	27/06/23 1:00	26,40	17,99	8,41				1		1	1				10,59	10,56
	27/06/23 2:00	25,02	17,28	7,74		1				1	1				10,02	10,00
	27/06/23 3:00	24,24	17,41	6,83		1				1	1				9,71	9,68
	27/06/23 4:00	23,81	16,52	7,30		1				1	1				9,53	9,53
	27/06/23 5:00	23,42	16,40	7,02		1				1	1				9,37	9,36
	27/06/23 6:00	24,29	16,84	7,45		1				1	1				9,66	9,69
	27/06/23 7:00	27,31	23,10	4,21				1		1	1				10,87	10,90
	27/06/23 8:00	30,46	26,31	4,15				1	1	1	1		1		11,77	11,66
	27/06/23 9:00	32,75	27,98	4,77				1	1	1	1				11,98	12,03
	27/06/23 10:00	33,55	26,37	7,18		1		1	1	1	1				13,16	13,17
	27/06/23 11:00	34,48	28,42	6,06	1	1		1		1	1				13,68	13,68
	27/06/23 12:00	35,72	28,88	6,84	1	1		1		1	1				13,73	13,73
	27/06/23 13:00	35,93	27,80	8,13		1		1		1	1				13,73	13,73
	27/06/23 14:00	34,14	25,16	8,98		1		1		1	1				13,62	13,62
	27/06/23 15:00	32,01	23,01	9,00				1		1	1				12,83	12,80
	27/06/23 16:00	31,83	23,43	8,40				1		1	1				12,76	12,76
	27/06/23 17:00	33,09	27,38	5,71				1	1	1	1				12,99	13,03
	27/06/23 18:00	36,49	32,07	4,42				1	1	1	1				13,73	13,73
	27/06/23 19:00	38,16	32,63	5,52				1	1	1	1				13,73	13,73
27/06/23 20:00	38,36	32,52	5,84				1	1	1	1				13,73	13,73	
27/06/23 21:00	39,18	33,01	6,17	1			1	1	1	1				13,73	13,73	
27/06/23 22:00	36,43	32,36	4,07	1			1	1	1	1				13,61	13,62	
27/06/23 23:00	32,28	27,85	4,43				1	1	1	1				11,77	11,84	
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα														Τετάρτη 28/6/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Τετάρτη	28/06/23 0:00	28,96	23,98	4,99				1	1		1				11,53	11,62	
	28/06/23 1:00	26,32	20,51	5,81				1	1		1				9,88	9,82	
	28/06/23 2:00	24,77	18,58	6,20				1	1		1				8,36	8,36	
	28/06/23 3:00	23,78	20,69	3,10				1	1		1				7,28	7,30	
	28/06/23 4:00	23,09	20,00	3,10				1	1		1				6,61	6,59	
	28/06/23 5:00	23,15	19,34	3,82				1	1		1				6,67	6,68	
	28/06/23 6:00	24,46	20,56	3,90				1	1		1				7,80	7,91	
	28/06/23 7:00	27,17	23,91	3,26				1	1		1				10,40	10,43	
	28/06/23 8:00	30,56	27,82	2,73		1		1	1		1				11,98	12,03	
	28/06/23 9:00	33,59	31,27	2,32	1	1		1	1	1	1				12,57	12,24	
	28/06/23 10:00	34,40	32,90	1,50		1		1	1	1	1				11,35	11,28	
	28/06/23 11:00	35,45	33,66	1,79		1		1	1	1	1				12,72	12,79	
	28/06/23 12:00	36,54	34,49	2,05		1		1	1	1	1				13,64	13,66	
	28/06/23 13:00	36,65	34,13	2,52		1		1	1	1	1				13,72	13,71	
	28/06/23 14:00	34,83	31,77	3,06		1		1	1	1	1				13,12	13,17	
	28/06/23 15:00	33,26	31,01	2,25				1	1	1	1				12,68	12,65	
	28/06/23 16:00	32,39	30,56	1,84				1	1	1	1				11,70	11,79	
	28/06/23 17:00	33,93	33,07	0,86				1	1	1	1				13,13	13,16	
	28/06/23 18:00	36,45	35,90	0,55		1		1	1	1	1				13,72	13,73	
	28/06/23 19:00	38,04	37,30	0,74		1		1	1	1	1				13,73	13,73	
28/06/23 20:00	38,40	38,08	0,32	1	1		1	1	1	1				13,68	13,67		
28/06/23 21:00	39,95	39,91	0,03	1	1		1	1	1	1				13,72	13,72		
28/06/23 22:00	37,20	37,20	0,00	1	1		1	1	1	1				11,98	11,92		
28/06/23 23:00	33,27	33,27	0,00		1		1	1	1	1				10,39	10,63		
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.															
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.															

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Πέμπτη 29/6/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	29/06/23 0:00	29,90	29,90	0,00				1	1	1	1				9,47	9,38
	29/06/23 1:00	27,08	27,08	0,00				1	1	1	1				6,53	6,47
	29/06/23 2:00	25,29	25,29	0,00				1	1	1	1				8,50	9,33
	29/06/23 3:00	24,34	24,26	0,07				1		1	1				9,25	9,22
	29/06/23 4:00	23,72	23,14	0,58				1		1	1				8,58	8,59
	29/06/23 5:00	23,69	23,55	0,14				1		1	1				8,59	8,57
	29/06/23 6:00	24,98	24,80	0,18				1	1	1	1				9,32	8,80
	29/06/23 7:00	27,79	27,48	0,32				1	1	1	1				7,55	7,53
	29/06/23 8:00	31,47	31,22	0,24				1	1	1	1				10,66	10,77
	29/06/23 9:00	33,68	33,53	0,15		1		1	1	1	1				12,15	12,05
	29/06/23 10:00	33,97	33,59	0,38		1		1	1	1	1				12,01	12,07
	29/06/23 11:00	35,59	34,07	1,52		1		1	1	1	1				13,16	13,15
	29/06/23 12:00	36,70	34,39	2,31		1		1	1	1	1				13,46	13,63
	29/06/23 13:00	37,01	34,08	2,93		1		1	1	1	1				13,62	13,71
	29/06/23 14:00	34,93	31,24	3,69		1		1	1	1	1				13,47	13,41
	29/06/23 15:00	33,42	29,72	3,70				1	1	1	1				12,84	12,80
	29/06/23 16:00	33,43	30,00	3,43				1	1	1	1				12,78	12,81
	29/06/23 17:00	34,46	30,17	4,29				1	1	1	1				13,49	13,52
	29/06/23 18:00	36,92	32,63	4,29				1	1	1	1				13,73	13,73
	29/06/23 19:00	38,29	33,02	5,27		1		1	1	1	1				13,55	13,73
29/06/23 20:00	38,72	33,08	5,64		1		1	1	1	1				13,73	13,73	
29/06/23 21:00	39,34	32,85	6,48		1		1	1	1	1				13,73	13,73	
29/06/23 22:00	36,24	30,44	5,80		1		1	1	1	1				13,71	13,70	
29/06/23 23:00	32,17	28,29	3,88				1	1	1	1				11,63	11,57	
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Παρασκευή 30/6/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x26	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	30/06/23 0:00	29,10	25,80	3,30				1	1	1	1				8,63	8,66
	30/06/23 1:00	26,52	22,61	3,91				1		1	1				10,20	10,62
	30/06/23 2:00	24,81	22,16	2,65				1		1	1				9,67	9,67
	30/06/23 3:00	24,23	21,32	2,92				1		1	1				9,11	9,11
	30/06/23 4:00	23,44	20,19	3,25				1		1	1				8,30	8,29
	30/06/23 5:00	23,37	20,26	3,11				1		1	1				8,24	8,21
	30/06/23 6:00	24,50	21,17	3,33				1		1	1				9,21	9,26
	30/06/23 7:00	27,36	26,33	1,03				1	1	1	1				9,30	8,99
	30/06/23 8:00	30,03	29,59	0,44				1	1	1	1				9,30	9,36
	30/06/23 9:00	31,08	30,36	0,72				1	1	1	1				10,62	10,46
	30/06/23 10:00	32,36	30,91	1,45				1	1	1	1				11,38	11,52
	30/06/23 11:00	33,33	31,02	2,31				1	1	1	1				12,63	12,70
	30/06/23 12:00	33,92	31,51	2,41				1	1	1	1				13,33	13,25
	30/06/23 13:00	34,08	31,16	2,92				1	1	1	1				13,41	13,44
	30/06/23 14:00	32,28	28,75	3,54				1	1	1	1				11,79	11,72
	30/06/23 15:00	30,41	26,81	3,60				1	1	1	1			1	9,60	9,60
	30/06/23 16:00	29,78	27,16	2,63				1	1	1	1			1	8,56	8,58
	30/06/23 17:00	31,67	29,75	1,91				1	1	1	1			2	10,02	10,07
	30/06/23 18:00	35,15	33,85	1,30				1	1	1	1		1	1	13,33	13,42
	30/06/23 19:00	36,55	35,76	0,78		1		1	1	1	1		2		13,38	13,29
30/06/23 20:00	37,01	36,18	0,83	1	1		1	1	1	1				11,84	11,84	
30/06/23 21:00	37,57	36,50	1,06	1	1		1	1	1	1				12,21	12,23	
30/06/23 22:00	34,88	33,94	0,95	1	1		1	1	1	1				10,42	10,41	
30/06/23 23:00	31,03	30,04	0,99		1		1	1	1	1				8,54	8,65	

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 21MW μισθωμένης ισχύος. Σημειώνεται ότι τα φορητά HZ βρίσκονται σε δοκιμαστική λειτουργία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.