





ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 1 Ιούνιος 2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100		
Π	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 1 Ιούνιος 2023	00:00	5,14	3,73	1,41					1					1,76	1,79
	01:00	4,79	3,58	1,21					1					1,54	1,53
	02:00	4,55	3,41	1,14					1					1,30	1,29
	03:00	4,45	3,56	0,89					1					1,19	1,19
	04:00	4,49	3,41	1,08					1					1,23	1,23
	05:00	4,64	3,31	1,33					1					1,37	1,38
	06:00	4,93	3,73	1,20					1					1,64	1,65
	07:00	5,63	4,14	1,49					1					1,96	1,97
	08:00	5,92	4,40	1,53					1					2,06	2,07
	09:00	6,06	4,63	1,44					1					1,68	1,53
	10:00	6,04	4,29	1,76					1					2,10	2,10
	11:00	6,08	4,21	1,87					1					2,12	2,12
	12:00	6,39	4,64	1,75				1	1					1,94	1,86
	13:00	6,28	4,27	2,01				1						2,20	2,20
	14:00	5,91	3,87	2,04				1						2,08	2,07
	15:00	5,28	3,46	1,83				1						1,85	1,85
	16:00	5,13	3,40	1,73				1						1,79	1,79
	17:00	5,56	3,82	1,74				1						1,93	1,93
	18:00	6,42	4,74	1,68	1			1						2,24	2,24
	19:00	6,89	5,12	1,77	1			1						2,40	2,39
	20:00	7,55	5,95	1,60	1				1					2,33	2,27
	21:00	8,01	6,70	1,31	1	1			1					2,61	2,62
	22:00	7,06	5,26	1,79	1	1			1					2,13	2,13
23:00	6,07	4,39	1,67		1			1					1,85	1,86	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 2 Ιούνιος 2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100		
Π ε ρ ι ο δ ο τ η σ ι ς	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 2 Ιούνιος 2023	00:00	5,23	3,48	1,74					1					1,83	1,82
	01:00	4,78	3,59	1,19					1					1,54	1,53
	02:00	4,60	3,26	1,34					1					1,35	1,35
	03:00	4,48	3,34	1,14					1					1,22	1,22
	04:00	4,52	3,27	1,25					1					1,25	1,26
	05:00	4,66	3,43	1,23					1					1,40	1,40
	06:00	5,00	3,90	1,10					1					1,72	1,72
	07:00	5,63	5,18	0,45			1		1					1,74	1,72
	08:00	6,02	5,47	0,55			1		1					1,67	1,68
	09:00	6,20	5,50	0,70			1		1					1,87	1,87
	10:00	6,20	5,72	0,48			1		1					1,84	1,85
	11:00	6,56	5,98	0,59			1	1	1					1,85	1,52
	12:00	6,38	5,56	0,81			1	1	1					1,70	1,59
	13:00	6,19	5,16	1,03			1	1						1,87	1,85
	14:00	5,98	4,89	1,09			1	1						1,68	1,65
	15:00	5,54	4,84	0,70			1	1						1,20	1,20
	16:00	5,55	4,92	0,63			1	1						1,20	1,21
	17:00	6,03	5,90	0,13			1	1						1,68	1,69
	18:00	6,56	6,54	0,02		1	1		1					1,40	1,25
	19:00	6,98	6,82	0,16		1	1		1					1,54	1,55
	20:00	7,51	7,43	0,07		1	1		1					2,00	1,98
	21:00	7,81	7,68	0,13		1	1		1					2,32	2,31
	22:00	6,96	6,72	0,24		1	1		1					1,55	1,54
	23:00	6,03	5,93	0,10			1		1					1,48	1,49

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 3 Ιούνιος 2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100			
Π ε ρ ι ο δ ο τ η σ ι ς	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 3 Ιούνιος 2023	00:00	5,34	5,34	0,00			1		1					1,06	1,09	
	01:00	4,92	4,91	0,01					1					1,63	1,66	
	02:00	4,77	4,69	0,09					1					1,52	1,52	
	03:00	4,58	4,41	0,17					1					1,33	1,32	
	04:00	4,60	4,29	0,31					1					1,34	1,34	
	05:00	4,72	4,59	0,13					1					1,45	1,46	
	06:00	4,85	4,73	0,12					1					1,59	1,59	
	07:00	5,29	5,10	0,19					1					1,84	1,84	
	08:00	5,91	5,79	0,11			1		1					1,67	1,65	
	09:00	6,24	6,01	0,23			1		1					1,88	1,89	
	10:00	6,31	5,97	0,34			1		1					1,97	1,97	
	11:00	6,58	5,76	0,82			1		1					2,23	2,24	
	12:00	6,58	6,15	0,43			1		1					2,22	2,21	
	13:00	6,70	6,52	0,18			1		1					2,31	2,29	
	14:00	6,12	5,99	0,12			1		1					1,82	1,79	
	15:00	5,42	5,27	0,16			1		1					1,11	1,09	
	16:00	5,08	4,96	0,12			1		1					0,74	0,73	
	17:00	5,70	5,67	0,04			1		1					1,34	1,36	
	18:00	6,43	6,41	0,02		1	1		1					1,83	1,79	
	19:00	6,96	6,96	0,00		1	1		1					1,54	1,54	
	20:00	7,41	7,41	0,00		1	1		1					1,97	1,98	
	21:00	7,84	7,84	0,01		1	1		1					2,45	2,43	
	22:00	7,00	6,93	0,07		1	1		1					1,64	1,64	
	23:00	6,13	5,97	0,16			1		1					1,75	1,81	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 4 Ιούνιος 2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100			
Π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 4 Ιούνιος 2023	00:00	5,43	5,06	0,37			1		1					1,16	1,13	
	01:00	4,94	4,66	0,28			1		1					1,25	1,37	
	02:00	4,68	4,55	0,13					1					1,43	1,43	
	03:00	4,61	4,53	0,07					1					1,35	1,35	
	04:00	4,55	4,42	0,13					1					1,30	1,30	
	05:00	4,58	4,23	0,35					1					1,33	1,32	
	06:00	4,64	3,48	1,17					1					1,38	1,39	
	07:00	4,92	3,68	1,24					1					1,61	1,52	
	08:00	5,44	4,31	1,13				1	1					1,48	1,27	
	09:00	5,62	4,64	0,98					1					1,96	1,96	
	10:00	5,94	5,19	0,75			1		1					1,96	1,94	
	11:00	6,04	5,21	0,83			1	1	1					1,12	1,04	
	12:00	6,11	4,86	1,24			1	1						1,79	1,77	
	13:00	6,11	4,88	1,23			1	1						1,78	1,77	
	14:00	5,42	4,44	0,99			1	1						1,12	1,11	
	15:00	4,89	3,99	0,89			1	1						1,17	1,30	
	16:00	4,85	3,93	0,92				1						1,58	1,59	
	17:00	5,38	4,64	0,74			1	1						1,63	1,59	
	18:00	6,10	5,11	0,99			1	1						1,74	1,76	
	19:00	6,55	5,66	0,88			1	1						2,19	2,19	
	20:00	7,01	6,05	0,96			1	1						2,43	2,44	
	21:00	7,52	6,42	1,09		1	1	1						2,60	2,61	
	22:00	6,80	5,44	1,36		1	1	1						2,18	2,17	
23:00	6,12	4,52	1,60			1	1						1,82	1,80		

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 5 Ιούνιος 2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100		
Π ε ρ ι ο δ ο τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 5 Ιούνιος 2023	00:00	5,38	4,22	1,16			1	1						1,17	1,21
	01:00	4,97	3,51	1,46				1						1,69	1,68
	02:00	4,69	3,74	0,95				1						1,45	1,44
	03:00	4,55	3,66	0,89				1						1,29	1,29
	04:00	4,53	3,54	1,00				1						1,27	1,27
	05:00	4,65	3,90	0,75				1						1,39	1,39
	06:00	4,64	3,92	0,72				1						1,39	1,39
	07:00	5,06	4,42	0,64				1						1,74	1,74
	08:00	5,65	4,39	1,26				1						1,97	1,98
	09:00	5,95	4,20	1,76				1						2,08	2,07
	10:00	5,99	4,23	1,77				1						2,09	2,08
	11:00	5,96	4,72	1,24			1	1						1,80	1,78
	12:00	6,16	5,16	1,00			1	1						1,82	1,83
	13:00	6,06	5,26	0,80			1	1						1,75	1,72
	14:00	5,58	4,40	1,19			1	1						1,33	1,31
	15:00	5,07	3,55	1,51				1						1,58	1,68
	16:00	4,97	3,39	1,57				1						1,68	1,69
	17:00	5,62	3,82	1,81				1						1,95	1,95
	18:00	6,46	4,56	1,90				1						2,25	2,25
	19:00	7,03	5,29	1,74			1	1						2,45	2,45
	20:00	7,78	6,38	1,40		1	1	1						2,65	2,65
	21:00	8,28	6,57	1,71		1	1	1						2,84	2,82
	22:00	7,19	5,15	2,04		1	1	1						2,34	2,36
23:00	6,18	4,17	2,01			1	1						2,10	2,08	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 6 Ιούνιος 2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 6 Ιούνιος 2023	00:00	5,33	3,48	1,85				1						1,88	1,87
	01:00	4,83	3,25	1,58				1						1,58	1,56
	02:00	4,65	3,26	1,40				1						1,40	1,40
	03:00	4,52	3,26	1,25				1						1,26	1,26
	04:00	4,55	3,26	1,29				1						1,29	1,29
	05:00	4,65	3,27	1,38				1						1,38	1,39
	06:00	5,02	3,31	1,71				1						1,71	1,69
	07:00	5,59	3,66	1,93				1						1,93	1,93
	08:00	6,05	3,95	2,10				1						2,11	2,12
	09:00	6,14	4,20	1,94				1						2,14	2,14
	10:00	6,16	4,08	2,08				1						2,14	2,14
	11:00	6,17	4,03	2,13				1						2,14	2,15
	12:00	6,40	4,22	2,18				1						2,22	2,21
	13:00	6,29	4,18	2,11				1						2,20	2,20
	14:00	5,88	3,85	2,03				1						2,05	2,05
	15:00	5,30	3,46	1,84				1						1,85	1,85
	16:00	5,06	3,48	1,57				1						1,74	1,75
	17:00	5,67	3,88	1,79				1						1,97	1,98
	18:00	6,45	4,80	1,65				1	1					2,24	2,22
	19:00	6,99	5,43	1,55				1	1					2,42	2,42
	20:00	7,68	6,00	1,67			1	1	1					2,65	2,67
	21:00	8,30	5,92	2,38			1	1	1					2,81	2,76
	22:00	7,29	4,93	2,36			1	1	1					2,37	2,37
23:00	6,13	4,16	1,97				1	1					1,99	1,98	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 7 Ιούνιος 2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 7 Ιούνιος 2023	00:00	5,27	3,45	1,82				1						1,82	1,76
	01:00	4,80	3,25	1,55				1						1,56	1,55
	02:00	4,66	3,43	1,22				1						1,40	1,40
	03:00	4,50	3,29	1,21				1						1,24	1,24
	04:00	4,51	3,26	1,25				1						1,25	1,25
	05:00	4,64	3,27	1,37				1						1,36	1,38
	06:00	4,95	3,31	1,64				1						1,65	1,66
	07:00	5,63	3,89	1,75				1						1,97	1,97
	08:00	6,05	4,92	1,12				1	1					2,06	2,04
	09:00	6,15	5,34	0,81				1	1					1,82	1,81
	10:00	6,00	5,07	0,92				1	1					1,66	1,67
	11:00	6,05	5,00	1,05				1	1					1,70	1,71
	12:00	6,17	5,09	1,08				1	1					1,84	1,84
	13:00	5,99	4,60	1,39				1	1					1,66	1,65
	14:00	5,72	4,05	1,67				1	1					1,85	1,88
	15:00	5,29	3,55	1,73					1					1,86	1,85
	16:00	5,10	3,43	1,67					1					1,77	1,77
	17:00	5,65	4,06	1,59					1					1,97	1,97
	18:00	6,54	4,87	1,67					1	1				2,28	2,28
	19:00	7,03	5,24	1,80					1	1				2,45	2,46
	20:00	7,70	5,90	1,80					1	1				2,68	2,69
	21:00	8,30	6,46	1,84					1	1	1			2,85	2,84
	22:00	7,31	5,35	1,95					1	1	1			2,08	2,09
	23:00	6,23	4,28	1,95					1	1				2,00	1,98

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 8 Ιούνιος 2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100		
Π ε ρ ι ο δ ο τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 8 Ιούνιος 2023	00:00	5,38	3,55	1,82				1						1,89	1,87
	01:00	4,87	3,29	1,58				1						1,61	1,60
	02:00	4,68	3,41	1,26				1						1,43	1,42
	03:00	4,55	3,46	1,08				1						1,29	1,29
	04:00	4,53	3,36	1,17				1						1,27	1,28
	05:00	4,64	3,86	0,78				1						1,37	1,39
	06:00	4,99	4,18	0,81				1						1,68	1,69
	07:00	5,59	4,46	1,14				1						1,95	1,96
	08:00	6,05	4,48	1,57				1						2,10	2,12
	09:00	6,49	5,70	0,79				1	1					2,18	2,18
	10:00	6,72	6,29	0,42				1	1					2,28	2,28
	11:00	7,09	5,68	1,41				1	1					2,48	2,48
	12:00	7,34	5,24	2,10				1	1					2,55	2,56
	13:00	7,07	4,86	2,21				1	1					2,48	2,48
	14:00	6,26	4,47	1,79				1	1					1,96	1,92
	15:00	5,53	3,76	1,76					1					1,77	1,82
	16:00	5,40	3,53	1,88					1					1,89	1,89
	17:00	5,85	3,91	1,93					1					2,03	2,04
	18:00	6,51	5,01	1,50					1	1				2,26	2,26
	19:00	6,88	5,67	1,21					1	1				2,40	2,41
	20:00	7,62	6,04	1,58					1	1				2,65	2,66
	21:00	8,21	6,56	1,65					1	1	1			2,79	2,77
	22:00	7,21	5,72	1,49					1	1	1			2,06	2,11
23:00	6,16	5,03	1,13					1	1				1,86	1,85	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 9 Ιούνιος 2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100		
Η Ρ Ε Ρ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 9 Ιούνιος 2023	00:00	5,43	4,53	0,90				1						1,89	1,90
	01:00	4,89	4,05	0,84				1						1,64	1,63
	02:00	4,74	3,54	1,20				1						1,49	1,48
	03:00	4,60	3,78	0,82				1						1,36	1,35
	04:00	4,58	3,90	0,68				1						1,32	1,32
	05:00	4,72	4,07	0,65				1						1,46	1,46
	06:00	5,06	4,18	0,87				1						1,74	1,74
	07:00	5,72	4,58	1,13	1			1						1,84	1,82
	08:00	6,18	4,83	1,35	1			1						1,84	1,85
	09:00	6,25	5,44	0,80	1			1						1,92	1,91
	10:00	6,24	5,48	0,76	1			1						1,90	1,91
	11:00	6,28	5,73	0,55	1			1						1,94	1,94
	12:00	6,32	5,77	0,55	1			1						1,99	1,99
	13:00	6,24	5,98	0,26	1			1						1,90	1,89
	14:00	5,84	5,61	0,24	1			1						1,53	1,52
	15:00	5,44	4,98	0,46	1					1				1,32	1,44
	16:00	5,20	4,76	0,43						1				1,82	1,82
	17:00	5,63	5,33	0,30	1					1				1,80	1,80
	18:00	6,56	6,22	0,34	1					1				2,12	2,14
	19:00	7,03	6,65	0,38	1		1			1				1,78	1,76
	20:00	7,70	7,28	0,41	1		1			1				2,25	2,27
	21:00	8,06	7,72	0,33	1		1			1				2,65	2,65
	22:00	7,15	6,52	0,64	1		1			1				1,83	1,84
	23:00	6,17	5,43	0,73	1					1				1,85	1,85

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 10 Ιούνιος 2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100			
Η Ρ Ε Ρ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 10 Ιούνιος 2023	00:00	5,45	4,97	0,48					1					1,25	1,30	
	01:00	4,95	4,64	0,31					1					1,66	1,68	
	02:00	4,74	4,47	0,26					1					1,49	1,48	
	03:00	4,64	4,42	0,23					1					1,39	1,39	
	04:00	4,61	4,48	0,13					1					1,35	1,36	
	05:00	4,70	4,63	0,08					1					1,44	1,44	
	06:00	4,90	4,80	0,10					1					1,62	1,63	
	07:00	5,47	5,38	0,09			1		1					1,39	1,36	
	08:00	5,96	5,91	0,05			1		1					1,62	1,62	
	09:00	6,35	6,25	0,10			1		1					2,00	2,02	
	10:00	6,48	6,34	0,14			1		1					2,15	2,15	
	11:00	6,59	6,52	0,07			1	1						1,44	1,30	
	12:00	6,94	6,90	0,04		1	1	1						1,66	1,72	
	13:00	6,82	6,75	0,07		1	1	1						1,40	1,40	
	14:00	6,50	6,40	0,09		1	1	1						1,19	1,29	
	15:00	5,94	5,93	0,01			1	1						1,58	1,61	
	16:00	5,86	5,86	0,00			1	1						1,52	1,52	
	17:00	6,40	6,36	0,03			1	1						1,89	1,89	
	18:00	6,95	6,76	0,19		1	1	1						1,78	1,77	
	19:00	7,29	6,96	0,33		1	1	1						1,86	1,87	
	20:00	7,71	7,32	0,38		1	1	1						2,28	2,28	
	21:00	7,95	7,39	0,57		1	1	1						2,55	2,55	
	22:00	7,24	6,82	0,42		1	1	1						1,84	1,82	
	23:00	6,40	6,05	0,35		1	1	1						1,68	1,74	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 11 Ιούνιος 2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100			
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 11 Ιούνιος 2023	00:00	5,69	5,36	0,34			1	1						1,39	1,36	
	01:00	5,16	4,96	0,20				1						1,40	1,47	
	02:00	4,92	4,82	0,10				1						1,66	1,66	
	03:00	4,81	4,71	0,11				1						1,55	1,56	
	04:00	4,75	4,42	0,33				1						1,51	1,50	
	05:00	4,84	4,13	0,72				1						1,58	1,58	
	06:00	4,96	4,25	0,71				1						1,68	1,68	
	07:00	5,44	4,83	0,60			1	1						1,76	1,73	
	08:00	5,91	5,49	0,42			1	1						1,56	1,57	
	09:00	6,40	6,11	0,29			1	1						2,04	2,06	
	10:00	7,04	6,85	0,19			1	1						2,22	2,20	
	11:00	7,56	7,49	0,07	1		1	1						2,11	2,13	
	12:00	7,75	7,70	0,05	1		1		1					1,33	0,99	
	13:00	7,40	7,28	0,12	1		1		1					1,87	2,00	
	14:00	6,73	6,59	0,14	1		1		1					1,43	1,41	
	15:00	5,92	5,82	0,10			1		1					1,53	1,57	
	16:00	5,54	5,50	0,03			1		1					1,19	1,20	
	17:00	5,70	5,70	0,00			1		1					1,36	1,36	
	18:00	6,25	6,24	0,02			1		1					1,88	1,89	
	19:00	6,71	6,31	0,40	1		1		1					1,57	1,53	
	20:00	7,31	6,98	0,33	1		1		1					1,87	1,89	
	21:00	8,00	7,62	0,38	1		1		1					2,58	2,58	
	22:00	7,18	6,61	0,57	1		1		1					1,86	1,80	
	23:00	6,11	5,13	0,98			1		1					1,71	1,78	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 12 Ιούνιος 2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100			
Η Ρ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 12 Ιούνιος 2023	00:00	5,41	4,63	0,78					1					1,17	1,21	
	01:00	4,92	4,00	0,91					1					1,64	1,66	
	02:00	4,70	3,76	0,94					1					1,45	1,44	
	03:00	4,67	3,65	1,03					1					1,42	1,42	
	04:00	4,60	3,69	0,91					1					1,35	1,34	
	05:00	4,70	3,72	0,98					1					1,43	1,44	
	06:00	4,99	3,90	1,09					1					1,71	1,71	
	07:00	5,63	4,87	0,76			1		1					1,72	1,69	
	08:00	6,12	5,26	0,86			1		1					1,77	1,78	
	09:00	6,37	5,42	0,94			1		1					2,02	2,03	
	10:00	6,35	5,41	0,94			1		1					2,00	2,01	
	11:00	6,34	5,59	0,76			1	1						1,59	1,30	
	12:00	6,50	5,45	1,05			1	1						2,03	2,16	
	13:00	6,37	5,51	0,86			1	1						2,04	2,03	
	14:00	5,99	5,31	0,68			1	1						1,68	1,67	
	15:00	5,54	4,71	0,83			1	1						1,74	1,79	
	16:00	5,38	4,27	1,11					1					1,74	1,62	
	17:00	5,94	4,74	1,19					1					2,06	2,07	
	18:00	6,75	5,21	1,54			1		1					2,35	2,36	
	19:00	7,28	5,81	1,47			1		1					2,54	2,54	
	20:00	7,80	5,94	1,86	1		1		1					2,59	2,59	
	21:00	8,42	5,84	2,58	1		1		1					2,86	2,85	
	22:00	7,49	4,94	2,55			1		1					2,57	2,50	
	23:00	6,38	4,37	2,01			1		1					2,04	2,04	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 13 Ιούνιος 2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100		
Π ε ρ ι ο δ ο τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 13 Ιούνιος 2023	00:00	5,58	3,66	1,92					1					1,92	1,92
	01:00	5,06	3,33	1,72					1					1,73	1,72
	02:00	4,87	3,27	1,60					1					1,60	1,60
	03:00	4,80	3,33	1,47					1					1,55	1,54
	04:00	4,74	3,26	1,48					1					1,48	1,48
	05:00	4,88	3,35	1,53					1					1,60	1,61
	06:00	5,14	3,40	1,74					1					1,76	1,76
	07:00	5,77	3,79	1,97					1					2,00	2,01
	08:00	6,22	4,18	2,05					1					2,16	2,15
	09:00	6,37	4,25	2,13					1					2,23	2,23
	10:00	6,24	5,14	1,10			1	1						1,67	1,41
	11:00	6,20	4,97	1,23			1	1						1,77	1,87
	12:00	6,41	4,98	1,43			1	1						2,05	2,06
	13:00	6,35	4,87	1,48			1	1						2,01	2,02
	14:00	6,13	4,79	1,33			1	1						1,84	1,83
	15:00	5,57	4,23	1,34				1						1,95	1,95
	16:00	5,38	4,08	1,30				1						1,88	1,88
	17:00	5,96	4,57	1,40			1	1						1,98	1,99
	18:00	6,86	5,73	1,13			1	1						2,35	2,37
	19:00	7,19	6,27	0,92	1		1	1						2,01	1,98
	20:00	7,56	6,80	0,76	1		1	1						2,11	2,14
	21:00	8,23	7,53	0,69	1		1	1						2,82	2,81
	22:00	7,36	6,38	0,98	1		1	1						2,01	1,98
23:00	6,37	5,67	0,70			1	1						1,93	1,98	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 14 Ιούνιος 2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100			
α ρ ε π η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 14 Ιούνιος 2023	00:00	5,50	5,03	0,47				1						1,23	1,26	
	01:00	5,03	4,79	0,23				1						1,71	1,74	
	02:00	4,86	4,63	0,23				1						1,61	1,60	
	03:00	4,76	4,40	0,35				1						1,50	1,50	
	04:00	4,70	3,78	0,92				1						1,44	1,44	
	05:00	4,84	4,19	0,66				1						1,59	1,59	
	06:00	5,15	4,39	0,76				1						1,78	1,78	
	07:00	5,82	5,61	0,21			1		1					1,44	1,36	
	08:00	6,29	6,12	0,17			1		1					1,70	1,65	
	09:00	6,48	6,37	0,11		1	1		1					1,48	1,39	
	10:00	6,50	6,42	0,08		1	1		1					1,08	1,10	
	11:00	6,48	6,39	0,10			1		1					2,06	2,15	
	12:00	6,63	6,42	0,21			1		1					2,25	2,24	
	13:00	6,57	6,39	0,18			1		1					2,22	2,22	
	14:00	6,12	5,80	0,32			1		1					1,85	1,83	
	15:00	5,72	5,34	0,38			1		1					1,38	1,38	
	16:00	5,61	5,29	0,32			1		1					1,26	1,27	
	17:00	6,07	5,80	0,28			1		1					1,70	1,71	
	18:00	6,76	6,48	0,27	1		1		1					2,03	2,02	
	19:00	7,26	6,84	0,42	1		1		1					1,82	1,84	
	20:00	7,80	7,24	0,56	1		1		1					2,37	2,39	
	21:00	8,23	7,56	0,67	1		1		1					2,80	2,81	
	22:00	7,43	6,76	0,67	1		1		1					2,13	2,16	
	23:00	6,46	5,80	0,66			1		1					2,13	2,12	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 15 Ιούνιος 2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100			
α ρ ρ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Αποδοτικότητα									Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
					G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9			
Πέμπτη, 15 Ιούνιος 2023	00:00	5,60	5,14	0,46					1					1,35	1,38	
	01:00	5,18	5,04	0,15					1					1,76	1,82	
	02:00	4,94	4,79	0,15					1					1,68	1,67	
	03:00	4,76	4,62	0,14					1					1,50	1,50	
	04:00	4,75	4,50	0,25					1					1,49	1,49	
	05:00	4,94	4,71	0,23					1					1,65	1,66	
	06:00	5,22	5,04	0,18			1		1					1,11	1,06	
	07:00	5,87	5,47	0,40			1		1					1,49	1,52	
	08:00	6,35	5,86	0,49			1		1					2,01	2,02	
	09:00	6,75	6,34	0,41		1	1		1					1,94	1,88	
	10:00	7,02	6,36	0,66		1	1		1					1,62	1,62	
	11:00	7,10	6,75	0,35		1	1		1					1,66	1,67	
	12:00	7,04	6,91	0,13		1	1		1					1,15	1,14	
	13:00	7,00	6,85	0,15		1	1		1					2,25	2,27	
	14:00	6,48	6,18	0,30			1		1					2,13	2,12	
	15:00	5,88	5,37	0,52			1		1					1,55	1,55	
	16:00	5,76	5,21	0,54			1		1					1,41	1,42	
	17:00	6,34	5,87	0,47			1		1					1,96	1,98	
	18:00	7,19	7,12	0,07		1	1		1					2,01	2,01	
	19:00	7,64	7,64	0,00		1	1		1					2,21	2,21	
	20:00	8,12	7,43	0,69	1	1	1		1					2,09	2,04	
	21:00	8,30	7,83	0,47	1	1	1		1					1,88	1,86	
	22:00	7,46	7,04	0,42		1	1		1					1,99	2,03	
	23:00	6,43	6,33	0,10		1	1		1					1,68	1,73	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 16 Ιούνιος 2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100			
Η Ρ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 16 Ιούνιος 2023	00:00	5,67	5,59	0,08			1		1					1,35	1,34	
	01:00	5,19	5,13	0,06			1		1					1,26	1,34	
	02:00	4,95	4,78	0,17					1					1,70	1,69	
	03:00	4,92	4,51	0,41					1					1,65	1,67	
	04:00	4,86	4,55	0,31					1					1,61	1,61	
	05:00	4,97	4,68	0,29					1					1,67	1,69	
	06:00	5,26	4,85	0,41			1		1					1,17	1,18	
	07:00	6,00	5,39	0,61			1		1					1,62	1,65	
	08:00	6,97	6,68	0,29		1	1		1					2,27	2,26	
	09:00	7,55	7,15	0,40		1	1		1					2,12	2,13	
	10:00	7,24	7,03	0,21		1	1	1						1,60	1,42	
	11:00	7,37	7,11	0,26		1	1	1						1,92	1,94	
	12:00	7,68	7,10	0,58		1	1	1						2,15	2,04	
	13:00	7,61	7,30	0,32		1	1	1						2,13	1,95	
	14:00	7,18	6,96	0,22		1	1	1						1,80	1,79	
	15:00	6,66	6,50	0,15		1	1	1						1,32	1,39	
	16:00	6,49	6,28	0,20	1	1			1					1,34	1,29	
	17:00	6,51	6,43	0,08	1	1			1					1,20	1,23	
	18:00	6,91	6,88	0,03	1	1			1					1,47	1,49	
	19:00	7,49	7,46	0,03	1	1			1					2,08	2,08	
	20:00	7,80	7,79	0,01	1	1			1					2,36	2,38	
	21:00	8,21	8,20	0,01	1	1			1					1,47	0,97	
	22:00	7,34	7,27	0,07				1	1					0,86	0,84	
	23:00	6,50	6,44	0,07				1	1					0,32	0,70	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 17 Ιούνιος 2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100			
Η Ρ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)									Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
					G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9			
Σάββατο, 17 Ιούνιος 2023	00:00	5,76	5,65	0,11	1					1					1,42	1,44
	01:00	5,28	5,08	0,20						1					1,03	1,09
	02:00	5,08	4,07	1,01						1					1,73	1,77
	03:00	4,89	3,36	1,53						1					1,62	1,61
	04:00	4,86	3,31	1,55						1					1,55	1,58
	05:00	4,97	3,31	1,66						1					1,66	1,64
	06:00	5,09	3,46	1,63						1					1,77	1,77
	07:00	5,62	3,99	1,64						1					1,96	1,96
	08:00	6,40	4,49	1,91	1					1					2,19	2,19
	09:00	7,04	5,70	1,35	1					1					2,45	2,46
	10:00	7,71	6,89	0,82	1	1				1					2,61	2,61
	11:00	7,73	7,27	0,47	1	1				1					2,32	2,32
	12:00	8,36	8,14	0,22	1	1				1					2,85	2,87
	13:00	8,57	8,02	0,55	1	1	1			1					2,72	2,68
	14:00	7,98	6,51	1,47	1	1	1			1					1,57	1,77
	15:00	7,06	5,78	1,28	1	1				1					1,62	1,66
	16:00	6,38	5,57	0,81	1	1				1					0,97	0,96
	17:00	6,23	5,91	0,32	1	1				1					0,81	0,80
	18:00	6,69	6,53	0,17	1	1				1					1,25	1,27
	19:00	7,14	7,03	0,11	1	1				1					1,71	1,72
	20:00	7,68	7,49	0,20	1	1				1					2,23	2,25
	21:00	7,96	7,57	0,39	1	1				1					2,56	2,55
	22:00	7,19	6,87	0,32	1	1				1					1,81	1,85
	23:00	6,36	5,71	0,65	1					1					2,00	2,02

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 18 Ιούνιος 2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100			
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)										Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
					G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9			
Κυριακή, 18 Ιούνιος 2023	00:00	5,58	4,85	0,74					1					1,32	1,34	
	01:00	5,15	4,93	0,22					1					1,77	1,80	
	02:00	4,85	4,82	0,03					1					1,60	1,59	
	03:00	4,68	4,56	0,12					1					1,42	1,42	
	04:00	4,67	4,56	0,11					1					1,41	1,40	
	05:00	4,76	4,62	0,14					1					1,49	1,51	
	06:00	4,88	4,79	0,10					1					1,62	1,62	
	07:00	5,25	5,11	0,15	1				1					1,42	1,40	
	08:00	5,77	5,38	0,40	1				1					1,41	1,42	
	09:00	6,38	5,33	1,05	1				1					1,66	1,47	
	10:00	6,78	5,19	1,59	1				1					2,24	2,36	
	11:00	7,14	5,81	1,33	1				1					2,49	2,49	
	12:00	7,51	6,30	1,21	1				1					2,63	2,63	
	13:00	7,25	6,15	1,10	1				1					2,55	2,54	
	14:00	6,41	5,65	0,75	1				1					2,07	2,05	
	15:00	5,35	4,81	0,54	1				1					1,06	1,01	
	16:00	5,14	4,59	0,55	1				1					0,79	0,79	
	17:00	5,71	4,84	0,87	1				1					1,35	1,38	
	18:00	6,16	5,09	1,07	1				1					1,81	1,82	
	19:00	6,60	5,61	0,99	1				1					2,23	2,24	
	20:00	7,21	6,75	0,46	1	1			1					2,24	2,23	
	21:00	8,01	7,67	0,35	1	1			1					2,60	2,60	
	22:00	7,25	6,94	0,31	1	1			1					1,88	1,87	
	23:00	6,45	6,17	0,27	1				1					2,08	2,10	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 19 Ιούνιος 2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100		
α ρ ε τ ι	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)										Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
					G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9		
Δευτέρα, 19 Ιούνιος 2023	00:00	5,63	4,99	0,63	1				1					1,36	1,37
	01:00	5,10	4,42	0,68					1					1,76	1,78
	02:00	4,86	4,20	0,66					1					1,61	1,60
	03:00	4,68	3,70	0,98					1					1,43	1,43
	04:00	4,63	3,67	0,96					1					1,37	1,38
	05:00	4,84	3,93	0,92					1					1,58	1,58
	06:00	5,06	4,68	0,39					1					1,74	1,75
	07:00	5,76	5,62	0,14	1				1					1,61	1,59
	08:00	6,42	6,34	0,08	1				1					2,06	2,08
	09:00	6,73	6,72	0,02	1	1			1					1,59	1,53
	10:00	6,90	6,90	0,00	1	1			1					1,48	1,48
	11:00	6,90	6,89	0,01	1	1		1						1,25	1,17
	12:00	7,14	7,11	0,03	1	1		1						1,64	1,67
	13:00	7,14	7,11	0,03	1	1		1						1,72	1,72
	14:00	6,73	6,71	0,02	1	1		1						1,36	1,33
	15:00	6,00	5,97	0,03	1	1		1						1,24	1,41
	16:00	5,72	5,56	0,16	1			1						1,39	1,39
	17:00	6,12	5,65	0,47	1			1						1,75	1,76
	18:00	7,05	6,68	0,37	1	1		1						2,27	2,28
	19:00	7,53	7,11	0,43	1	1		1						2,11	2,12
	20:00	7,91	7,80	0,11	1	1		1						2,43	2,44
	21:00	8,64	8,50	0,14	1	1		1						2,72	2,72
	22:00	7,71	7,57	0,15	1	1		1						2,28	2,26
	23:00	6,63	6,50	0,13	1	1		1						1,47	1,53

Παρατηρήσεις

Τις ώρες 15:00-16:00 παρατηρήθηκε απώλεια επικοινωνίας των Α/Π Τουρλί και Άγιος Σώζων 2

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 20 Ιούνιος 2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100			
α ρ ε τ ι	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)										Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
					G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9			
Τρίτη, 20 Ιούνιος 2023	00:00	5,84	5,72	0,12	1			1							1,55	1,53
	01:00	5,25	5,18	0,07	1			1							0,93	0,92
	02:00	5,00	4,96	0,04	1			1							1,00	1,07
	03:00	4,90	4,89	0,02				1							1,64	1,65
	04:00	4,88	4,87	0,01				1							1,62	1,62
	05:00	4,99	4,98	0,00				1							1,72	1,72
	06:00	5,23	5,23	0,00	1			1							1,06	1,03
	07:00	5,94	5,94	0,00	1			1							1,53	1,53
	08:00	6,67	6,67	0,00	1		1	1							1,48	1,46
	09:00	7,08	7,08	0,00	1		1	1							1,66	1,66
	10:00	7,20	7,14	0,06	1		1	1							1,77	1,78
	11:00	7,43	7,39	0,05	1		1	1							1,99	2,00
	12:00	7,64	7,62	0,02	1		1	1							2,23	2,22
	13:00	7,48	7,46	0,02	1		1	1							2,06	2,06
	14:00	6,97	6,96	0,00	1		1	1							1,59	1,62
	15:00	6,42	6,40	0,01			1	1							1,95	2,00
	16:00	6,05	5,98	0,06			1	1							1,68	1,67
	17:00	6,54	6,45	0,09			1	1							2,12	2,10
	18:00	7,34	7,27	0,07	1		1	1							2,26	2,25
	19:00	7,84	5,72	2,11	1		1	1							2,39	2,38
20:00	8,22	7,02	1,20	1		1	1							2,75	2,74	
21:00	8,65	8,17	0,48	1		1	1							2,99	2,98	
22:00	7,61	7,47	0,14	1		1	1							2,23	2,21	
23:00	6,74	6,66	0,08	1		1	1							1,44	1,48	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 21 Ιούνιος 2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100		
α ρ ε τ ι	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 21 Ιούνιος 2023	00:00	5,99	5,86	0,13	1			1						1,68	1,67
	01:00	5,35	5,27	0,08	1			1						1,03	1,02
	02:00	5,08	4,81	0,28	1			1						0,78	0,79
	03:00	4,96	4,90	0,06				1						1,61	1,70
	04:00	4,96	4,89	0,06				1						1,70	1,69
	05:00	5,02	4,98	0,05				1						1,64	1,61
	06:00	5,32	5,24	0,08			1	1						0,99	0,98
	07:00	6,03	5,99	0,04			1	1						1,66	1,68
	08:00	6,77	6,74	0,04	1		1	1						1,73	1,68
	09:00	7,09	7,05	0,04	1		1	1						1,66	1,67
	10:00	7,16	6,92	0,24	1		1	1						1,75	1,75
	11:00	7,18	6,92	0,26	1		1	1						1,75	1,76
	12:00	7,30	7,14	0,16	1		1	1						1,90	1,88
	13:00	7,26	6,68	0,58	1		1	1						1,84	1,84
	14:00	6,97	6,47	0,50	1		1	1						2,01	2,08
	15:00	6,25	5,87	0,38	1			1						1,93	1,94
	16:00	6,03	5,75	0,28	1			1						1,69	1,69
	17:00	6,46	6,05	0,41	1			1						2,09	2,11
	18:00	7,35	7,12	0,22				1	1					1,53	1,41
	19:00	7,89	7,70	0,19				1	1					1,38	1,37
	20:00	8,19	7,96	0,23				1	1					1,65	1,66
	21:00	8,58	8,10	0,48				1	1					2,09	2,08
	22:00	7,73	7,22	0,51				1	1					1,25	1,23
	23:00	6,92	6,70	0,22	1			1	1					0,44	0,56

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 22 Ιούνιος 2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100			
α ρ ε τ ι	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)										Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
					G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9			
Πέμπτη, 22 Ιούνιος 2023	00:00	6,10	5,90	0,20	1			1							1,52	1,79
	01:00	5,48	5,37	0,11	1			1							1,17	1,15
	02:00	5,17	5,02	0,15	1			1							1,02	1,01
	03:00	5,12	5,05	0,07	1			1							0,77	0,79
	04:00	5,03	4,88	0,15	1			1							0,69	0,69
	05:00	5,17	5,14	0,03	1			1							0,82	0,83
	06:00	5,44	5,26	0,18	1			1							1,08	1,10
	07:00	6,10	5,86	0,24	1			1							1,73	1,74
	08:00	6,66	6,57	0,09	1			1							1,80	1,75
	09:00	7,34	7,25	0,09		1	1	1							1,85	1,93
	10:00	7,43	7,34	0,09		1	1	1							2,02	2,01
	11:00	7,45	7,25	0,20		1	1	1							2,02	2,03
	12:00	7,81	7,57	0,24		1	1	1							2,37	2,39
	13:00	7,80	7,62	0,19		1	1	1							2,39	2,39
	14:00	7,42	7,30	0,12		1	1	1							2,03	2,01
	15:00	6,79	6,69	0,10		1	1	1							1,39	1,39
	16:00	6,61	6,44	0,17		1	1	1							1,65	1,75
	17:00	6,98	6,83	0,14				1	1						1,49	1,26
	18:00	7,85	7,66	0,20				1	1						1,30	1,33
	19:00	8,27	8,01	0,26				1	1						1,75	1,76
	20:00	8,69	8,45	0,24				1	1						2,15	2,17
	21:00	8,85	8,45	0,40				1	1						2,36	2,34
	22:00	7,98	7,64	0,34				1	1						1,51	1,48
	23:00	7,09	6,87	0,22				1	1						0,52	0,49

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 23 Ιούνιος 2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100			
Η Ρ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 23 Ιούνιος 2023	00:00	6,35	6,06	0,29			1	1						1,59	1,99	
	01:00	5,71	5,33	0,39			1	1						1,39	1,38	
	02:00	5,45	4,84	0,61			1	1						1,11	1,11	
	03:00	5,33	4,45	0,88			1	1						1,52	1,58	
	04:00	5,31	4,62	0,69				1						1,86	1,86	
	05:00	5,41	4,75	0,66			1	1						1,58	1,54	
	06:00	5,64	4,91	0,72			1	1						1,28	1,30	
	07:00	6,36	5,38	0,98			1	1						2,00	2,01	
	08:00	6,99	6,34	0,65	1		1	1						2,18	2,10	
	09:00	7,59	6,63	0,96	1		1	1						2,16	2,16	
	10:00	7,68	6,47	1,21	1		1	1						2,26	2,27	
	11:00	7,60	6,19	1,41	1		1	1						2,18	2,19	
	12:00	7,88	6,29	1,58	1		1	1						2,46	2,46	
	13:00	7,66	6,43	1,23	1		1	1						2,25	2,25	
	14:00	7,33	6,01	1,32	1		1	1						2,01	2,04	
	15:00	6,72	5,12	1,61			1	1						2,30	2,33	
	16:00	6,55	4,61	1,94			1	1						2,20	2,20	
	17:00	7,04	4,98	2,06			1	1						2,44	2,45	
	18:00	7,87	5,81	2,06			1	1						2,74	2,75	
	19:00	8,40	6,50	1,90	1		1	1						2,93	2,93	
	20:00	8,49	7,30	1,19	1		1	1						2,96	2,96	
	21:00	8,66	7,27	1,39	1		1	1						3,01	3,01	
	22:00	7,95	6,59	1,36	1		1	1						2,56	2,54	
	23:00	7,25	6,10	1,14	1		1	1						2,03	2,09	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 24 Ιούνιος 2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100			
α ρ ρ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 24 Ιούνιος 2023	00:00	6,54	5,54	1,00			1	1						2,20	2,19	
	01:00	5,93	4,76	1,17			1	1						1,61	1,60	
	02:00	5,68	4,43	1,25			1	1						1,35	1,35	
	03:00	5,44	4,26	1,17			1	1						1,17	1,22	
	04:00	5,36	3,56	1,80				1						1,86	1,88	
	05:00	5,41	3,67	1,74				1						1,89	1,89	
	06:00	5,52	4,34	1,19				1						1,93	1,93	
	07:00	6,00	5,08	0,92			1	1						1,86	1,86	
	08:00	6,42	5,62	0,80			1	1						2,08	2,08	
	09:00	7,04	6,15	0,89			1	1						2,46	2,46	
	10:00	7,31	6,29	1,02			1	1						2,56	2,56	
	11:00	7,62	6,36	1,27		1	1	1						2,35	2,33	
	12:00	7,85	5,95	1,89		1	1	1						2,47	2,49	
	13:00	7,70	5,45	2,25			1	1						2,68	2,68	
	14:00	7,35	5,22	2,13			1	1						2,58	2,58	
	15:00	6,76	5,11	1,65			1	1						2,36	2,36	
	16:00	6,74	5,56	1,18			1	1						2,34	2,35	
	17:00	7,10	6,45	0,65			1	1						2,46	2,45	
	18:00	7,83	7,36	0,47	1		1	1						2,38	2,41	
	19:00	8,34	7,71	0,63	1		1	1						2,89	2,88	
	20:00	8,62	8,03	0,60	1	1	1	1						2,80	2,78	
	21:00	8,97	7,94	1,04	1	1	1	1						2,68	2,70	
	22:00	8,30	7,57	0,72	1		1	1						2,82	2,82	
	23:00	7,46	6,94	0,52	1		1	1						2,10	2,10	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 25 Ιούνιος 2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100			
Η Ρ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 25 Ιούνιος 2023	00:00	6,69	6,18	0,51			1	1						1,87	1,94	
	01:00	6,04	5,53	0,51			1	1						1,73	1,72	
	02:00	5,70	5,55	0,15			1	1						1,38	1,37	
	03:00	5,49	5,12	0,37			1	1						1,14	1,14	
	04:00	5,37	5,09	0,28			1	1						1,03	1,02	
	05:00	5,39	4,93	0,46			1	1						1,05	1,06	
	06:00	5,52	4,87	0,65			1	1						1,17	1,18	
	07:00	5,87	5,26	0,60			1	1						1,51	1,53	
	08:00	6,21	5,70	0,51			1	1						1,86	1,86	
	09:00	6,55	6,21	0,34			1	1						2,19	2,20	
	10:00	6,96	6,85	0,11			1	1						1,87	1,83	
	11:00	7,04	6,83	0,21	1			1						1,64	1,68	
	12:00	7,01	6,04	0,98	1			1						2,42	2,46	
	13:00	6,80	6,07	0,73	1			1						2,38	2,37	
	14:00	6,36	6,03	0,33	1			1						2,05	2,05	
	15:00	6,09	5,97	0,12	1			1						1,75	1,75	
	16:00	6,19	6,12	0,07	1			1						1,83	1,85	
	17:00	6,60	6,45	0,15	1			1						2,19	2,21	
	18:00	7,43	7,38	0,06				1	1					1,27	0,99	
	19:00	7,98	7,98	0,00				1	1					1,47	1,46	
	20:00	8,32	8,23	0,08				1	1					1,78	1,78	
	21:00	8,80	8,69	0,12				1	1					2,29	2,29	
	22:00	8,22	7,90	0,32				1	1					1,73	1,71	
	23:00	7,28	6,90	0,39				1	1					0,81	0,79	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 26 Ιούνιος 2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100			
α ρ ρ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)									Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
					G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9			
Δευτέρα, 26 Ιούνιος 2023	00:00	6,57	6,27	0,30		1		1						1,18	1,59	
	01:00	5,95	5,89	0,06		1		1						1,63	1,62	
	02:00	5,66	5,57	0,09		1		1						1,33	1,32	
	03:00	5,54	5,36	0,18		1		1						1,21	1,20	
	04:00	5,49	5,02	0,47		1		1						1,16	1,15	
	05:00	5,50	5,06	0,44		1		1						1,16	1,16	
	06:00	5,75	5,52	0,23		1		1						1,40	1,41	
	07:00	6,44	6,09	0,35		1		1						2,06	2,08	
	08:00	7,15	6,17	0,97		1		1						2,49	2,49	
	09:00	7,63	6,39	1,24		1		1						2,63	2,63	
	10:00	7,96	7,35	0,61		1	1	1						2,52	2,54	
	11:00	8,24	7,69	0,55		1	1	1						2,80	2,79	
	12:00	8,37	7,71	0,66		1	1	1						2,88	2,90	
	13:00	8,63	8,36	0,27		1	1	1						2,99	2,97	
	14:00	8,23	8,17	0,06	1		1	1						2,03	2,08	
	15:00	7,40	7,36	0,03	1		1	1						2,00	1,99	
	16:00	7,15	7,05	0,10	1		1	1						1,74	1,74	
	17:00	7,57	7,41	0,16	1		1	1						2,11	2,15	
	18:00	8,25	7,91	0,34	1		1	1						2,00	1,76	
	19:00	8,59	7,96	0,63				1	1					1,90	1,99	
	20:00	8,78	8,20	0,58				1	1					2,26	2,27	
	21:00	9,16	8,82	0,33				1	1					2,64	2,64	
	22:00	8,42	7,88	0,53				1	1					1,95	1,91	
	23:00	7,53	6,93	0,60				1	1					1,06	1,03	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 27 Ιούνιος 2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100			
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)										Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
					G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9			
Τρίτη, 27 Ιούνιος 2023	00:00	6,78	6,39	0,39	1			1						1,18	1,67	
	01:00	6,21	5,75	0,46	1			1						1,89	1,88	
	02:00	5,90	5,66	0,24	1			1						1,57	1,57	
	03:00	5,69	5,35	0,34	1			1						1,36	1,36	
	04:00	5,61	4,70	0,91	1			1						1,27	1,27	
	05:00	5,70	4,79	0,91	1			1						1,36	1,36	
	06:00	5,91	5,01	0,90	1			1						1,55	1,57	
	07:00	6,65	6,08	0,57	1		1	1						2,01	1,99	
	08:00	7,35	6,73	0,63	1		1	1						2,29	2,29	
	09:00	7,93	6,72	1,21	1		1	1						2,50	2,51	
	10:00	8,05	6,86	1,19	1		1	1						2,65	2,64	
	11:00	8,12	7,12	0,99	1		1	1						2,70	2,70	
	12:00	8,28	6,68	1,60	1		1	1						2,81	2,83	
	13:00	8,38	6,29	2,09	1		1	1						2,92	2,91	
	14:00	8,00	6,47	1,52	1			1						2,81	2,79	
	15:00	7,41	6,66	0,75	1		1	1						2,25	2,21	
	16:00	7,06	6,42	0,64	1		1	1						1,65	1,64	
	17:00	7,44	6,90	0,54	1		1	1						1,99	2,01	
	18:00	8,32	7,72	0,60	1		1	1						2,79	2,81	
	19:00	8,82	8,06	0,76				1	1					1,71	1,51	
	20:00	8,97	8,16	0,81				1	1					2,44	2,45	
	21:00	9,39	8,44	0,95				1	1					2,87	2,86	
	22:00	8,64	7,61	1,03				1	1					2,16	2,13	
	23:00	7,72	6,86	0,86				1	1					1,23	1,21	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 28 Ιούνιος 2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100			
Η Ρ Ε Ρ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 28 Ιούνιος 2023	00:00	6,96	6,55	0,42		1		1						1,44	1,86	
	01:00	6,22	5,71	0,51		1		1						1,90	1,89	
	02:00	5,85	5,39	0,46		1		1						1,53	1,52	
	03:00	5,71	5,47	0,24		1		1						1,38	1,39	
	04:00	5,64	5,43	0,21		1		1						1,30	1,31	
	05:00	5,74	5,62	0,12		1		1						1,40	1,40	
	06:00	5,96	5,90	0,07		1		1						1,61	1,63	
	07:00	6,58	6,50	0,08		1	1	1						1,66	1,63	
	08:00	7,06	6,99	0,07		1	1	1						1,57	1,62	
	09:00	7,85	7,81	0,04		1	1	1						2,34	2,44	
	10:00	8,07	8,00	0,07		1	1	1						2,64	2,65	
	11:00	8,34	8,25	0,10		1	1	1						2,78	2,77	
	12:00	8,62	8,57	0,04	1	1	1	1						2,16	2,13	
	13:00	8,68	8,66	0,02	1	1	1	1						2,18	2,18	
	14:00	8,38	8,35	0,02	1	1	1	1						1,91	1,88	
	15:00	7,78	7,74	0,04	1	1	1	1						1,46	1,51	
	16:00	7,54	7,54	0,00		1	1	1						2,08	2,10	
	17:00	7,86	7,77	0,09		1	1	1						2,27	2,29	
	18:00	8,63	8,52	0,12				1	1					1,76	1,58	
	19:00	9,00	8,97	0,03				1	1					2,36	2,49	
	20:00	9,18	9,18	0,00				1	1					2,63	2,65	
	21:00	9,53	9,50	0,03				1	1					2,77	2,75	
	22:00	8,82	8,77	0,05				1	1					2,34	2,31	
	23:00	7,93	7,93	0,01				1	1					1,45	1,42	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 29 Ιούνιος 2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100			
α ρ ρ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 29 Ιούνιος 2023	00:00	7,09	7,09	0,00		1		1						0,61	0,80	
	01:00	6,39	6,36	0,03		1		1						1,85	2,03	
	02:00	6,05	5,92	0,13		1		1						1,73	1,71	
	03:00	5,90	4,85	1,06		1		1						1,66	1,68	
	04:00	5,79	3,98	1,81				1						2,08	2,08	
	05:00	5,88	4,28	1,60				1						1,94	1,92	
	06:00	6,06	4,34	1,72		1		1						1,77	1,77	
	07:00	6,51	4,49	2,02		1		1						2,07	2,10	
	08:00	7,09	4,81	2,29		1		1						2,34	2,34	
	09:00	7,43	5,01	2,42		1		1						2,45	2,45	
	10:00	7,72	5,13	2,59		1		1						2,63	2,62	
	11:00	7,49	5,10	2,40		1		1						2,54	2,55	
	12:00	7,85	5,38	2,47		1		1						2,70	2,69	
	13:00	7,89	5,46	2,43		1		1						2,74	2,75	
	14:00	7,34	5,12	2,22		1		1						2,57	2,56	
	15:00	6,98	5,29	1,70		1		1						2,45	2,44	
	16:00	6,81	5,30	1,51		1		1						2,37	2,37	
	17:00	7,04	5,85	1,19		1		1						2,45	2,46	
	18:00	7,41	6,51	0,90	1	1		1						2,51	2,48	
	19:00	7,94	6,70	1,24	1	1		1						2,50	2,51	
	20:00	8,27	7,42	0,85	1	1		1						2,76	2,76	
	21:00	8,74	8,30	0,44	1	1	1	1						2,37	2,31	
	22:00	8,05	7,81	0,24	1	1	1	1						2,17	2,25	
	23:00	7,09	6,63	0,46	1	1		1						1,76	1,80	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 30 Ιούνιος 2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100			
ΑΡΡΕΠΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 30 Ιούνιος 2023	00:00	6,33	5,92	0,41		1		1						1,97	2,00	
	01:00	5,73	5,35	0,39		1		1						1,40	1,39	
	02:00	5,49	4,99	0,49		1		1						1,16	1,15	
	03:00	5,33	4,91	0,42		1		1						1,00	1,00	
	04:00	5,25	4,84	0,41		1		1						0,90	0,91	
	05:00	5,39	4,75	0,64		1		1						1,04	1,04	
	06:00	5,64	5,15	0,49		1		1						1,28	1,30	
	07:00	6,36	6,14	0,22		1		1						1,98	1,99	
	08:00	7,09	6,93	0,15		1	1	1						1,92	1,89	
	09:00	7,54	7,44	0,10		1	1	1						2,10	2,11	
	10:00	7,62	7,50	0,12		1	1	1						2,19	2,21	
	11:00	7,62	7,53	0,09		1	1	1						2,17	2,19	
	12:00	7,83	7,70	0,12		1	1	1						2,40	2,41	
	13:00	7,95	7,76	0,19		1	1	1						2,54	2,53	
	14:00	7,46	7,27	0,19		1	1	1						2,07	2,07	
	15:00	6,78	6,66	0,12		1	1	1						1,39	1,37	
	16:00	6,69	6,67	0,02		1	1	1						1,24	1,26	
	17:00	7,11	7,09	0,02		1	1	1						1,67	1,69	
	18:00	8,03	8,02	0,01		1	1	1						2,12	1,69	
	19:00	8,58	8,56	0,02				1	1					1,45	1,51	
	20:00	8,68	8,64	0,04				1	1					2,15	2,16	
	21:00	8,97	8,92	0,05				1	1					2,45	2,46	
	22:00	8,24	8,24	0,00				1	1					1,78	1,75	
	23:00	7,23	7,22	0,01				1	1					0,74	0,72	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης