





ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη 1/6/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη	00:00	6,95	6,95	0,00	1		1				2,65
	01:00	6,81	6,80	0,01	1		1				2,65
	02:00	6,43	6,27	0,16	1		1				2,65
	03:00	5,78	5,73	0,05	1		1				2,65
	04:00	6,28	6,17	0,11	1		1				2,65
	05:00	6,19	6,08	0,11	1		1				2,65
	06:00	6,27	5,96	0,31	1		1				2,65
	07:00	6,68	6,34	0,34	1		1				2,65
	08:00	7,28	6,55	0,73	1		1			1	2,65
	09:00	7,45	6,22	1,23	1		1			1	2,65
	10:00	7,08	6,22	0,87	1		1			1	2,65
	11:00	7,08	6,59	0,49	1		1			1	2,65
	12:00	7,53	7,43	0,10	1		1			1	2,65
	13:00	7,25	7,01	0,25	1		1				2,65
	14:00	7,17	6,69	0,48	1		1				2,65
	15:00	7,07	6,57	0,50	1		1				2,65
	16:00	7,09	6,55	0,54	1		1				2,65
	17:00	7,17	6,63	0,54	1		1				2,65
	18:00	7,31	6,69	0,62	1		1				2,65
	19:00	7,61	7,23	0,38	1		1				2,65
	20:00	7,63	7,17	0,46	1		1				2,65
	21:00	7,89	7,59	0,30	1		1				2,65
	22:00	7,58	7,41	0,17	1		1				2,65
	23:00	7,07	6,79	0,28	1		1				2,65

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι το ένα εκ των φορητών Η/Ζ κατά το διάστημα 08:00-12:00 βρισκόταν σε δοκιμαστική λειτουργία.

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή 2/6/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή	00:00	6,39	6,38	0,01	1		1				2,65
	01:00	5,46	5,45	0,00		1	1				2,65
	02:00	5,57	5,56	0,00		1	1				2,65
	03:00	5,58	5,53	0,05		1	1				2,65
	04:00	5,41	5,32	0,10		1	1				2,65
	05:00	4,88	4,82	0,05		1	1				2,65
	06:00	5,26	5,26	0,00		1	1				2,65
	07:00	6,05	6,05	0,00		1	1				2,65
	08:00	7,02	7,02	0,00		1	1				2,65
	09:00	7,64	7,64	0,00	1		1				2,65
	10:00	7,71	7,71	0,00	1		1				2,65
	11:00	7,38	7,38	0,00	1		1				2,65
	12:00	6,76	6,76	0,00		1	1				2,65
	13:00	6,61	6,61	0,00			1			3	2,65
	14:00	7,35	7,09	0,25	1		1				2,65
	15:00	7,48	7,02	0,46	1		1				2,65
	16:00	7,64	7,38	0,26	1		1				2,65
	17:00	7,64	6,98	0,66	1		1				2,65
	18:00	7,62	6,83	0,79	1		1				2,65
	19:00	7,81	7,13	0,67	1		1				2,65
	20:00	7,56	6,94	0,62	1		1				2,65
	21:00	7,22	6,86	0,36	1		1				2,65
	22:00	6,58	6,25	0,33	1		1				2,65
	23:00	5,93	5,59	0,33	1		1				2,65

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι το ένα εκ των φορητών Η/Ζ κατά το διάστημα 08:00-12:00 βρισκόταν σε δοκιμαστική λειτουργία.



 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο 3/6/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο	00:00	5,30	5,03	0,27	1		1				1,92
	01:00	4,85	4,85	0,00	1		1				0,40
	02:00	4,53	4,53	0,01	1		1				0,81
	03:00	4,30	3,93	0,37			1				2,65
	04:00	4,19	3,66	0,54			1				2,65
	05:00	4,22	3,57	0,65			1				2,65
	06:00	4,41	3,88	0,53			1				2,65
	07:00	5,13	4,46	0,67			1			1	2,65
	08:00	5,52	5,09	0,43			1			1	2,65
	09:00	5,60	5,09	0,51			1			1	2,65
	10:00	5,73	5,24	0,50			1			1	2,65
	11:00	6,13	5,74	0,39			1			2	2,65
	12:00	6,53	6,28	0,26			1			2	2,65
	13:00	6,66	6,59	0,07	1		1				2,65
	14:00	6,40	6,28	0,13	1		1				2,65
	15:00	6,07	5,98	0,09	1		1				2,65
	16:00	5,97	5,95	0,02	1		1				2,65
	17:00	6,30	6,20	0,09	1		1				2,65
	18:00	6,73	6,73	0,00	1		1				2,65
	19:00	6,96	6,95	0,01	1		1				2,65
	20:00	7,15	7,10	0,05	1		1				2,65
	21:00	7,22	7,22	0,00	1		1				2,65
	22:00	6,79	6,79	0,00	1		1				2,65
	23:00	6,15	6,15	0,00	1		1				2,65

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι κατά το διάστημα 00:00-03:00 υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.



 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή 4/6/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή	00:00	5,77	5,77	0,00	1		1				2,65
	01:00	5,30	5,30	0,00	1		1				2,65
	02:00	5,05	5,05	0,00	1		1				2,65
	03:00	4,88	4,84	0,04	1		1				2,65
	04:00	4,24	4,12	0,12			1				2,65
	05:00	4,24	4,10	0,15			1				2,65
	06:00	4,74	4,39	0,35			1				2,65
	07:00	4,99	4,68	0,30			1			1	2,65
	08:00	5,11	4,43	0,68			1			1	2,65
	09:00	5,79	5,01	0,78			1			1	2,65
	10:00	6,15	5,43	0,72			1			2	2,65
	11:00	6,21	5,36	0,84			1			2	2,65
	12:00	6,36	5,53	0,84			1			2	2,65
	13:00	6,15	5,94	0,21	1		1				2,65
	14:00	5,99	5,90	0,09	1		1				2,65
	15:00	6,13	6,11	0,02	1		1				2,65
	16:00	6,00	5,96	0,04	1		1				2,65
	17:00	6,02	5,86	0,16	1		1				2,65
	18:00	6,13	5,52	0,61	1		1				2,65
	19:00	6,76	6,00	0,76	1		1				2,65
	20:00	7,13	6,45	0,69	1		1				2,65
	21:00	7,33	6,77	0,56	1		1				2,65
	22:00	7,71	7,31	0,40	1		1				2,65
	23:00	7,54	7,03	0,50	1		1				2,65

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα 5/6/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα	00:00	6,86	6,49	0,37	1		1				2,65
	01:00	6,45	5,49	0,96	1		1				2,65
	02:00	6,43	5,28	1,16	1		1				2,65
	03:00	6,31	5,55	0,75	1		1				1,19
	04:00	6,06	5,48	0,58	1		1				1,00
	05:00	6,14	5,55	0,59	1		1				1,11
	06:00	6,20	4,79	1,41	1		1				2,15
	07:00	6,78	4,66	2,13			1			1	2,65
	08:00	7,30	5,09	2,21			1			1	2,65
	09:00	7,72	6,24	1,48	1		1				2,44
	10:00	7,60	6,10	1,50	1		1				2,65
	11:00	7,94	6,11	1,84	1		1				2,65
	12:00	8,25	6,50	1,75	1		1				2,65
	13:00	8,10	5,86	2,24	1		1				2,65
	14:00	7,90	5,55	2,35	1		1				2,65
	15:00	7,78	5,18	2,60	1		1				2,65
	16:00	7,59	4,98	2,61	1		1				2,65
	17:00	7,98	5,46	2,53	1		1				2,65
	18:00	8,19	5,94	2,25	1		1				2,65
	19:00	8,63	6,51	2,12	1		1				2,65
	20:00	8,86	6,64	2,22	1		1				2,65
	21:00	8,90	7,17	1,73	1		1				2,65
	22:00	7,81	5,98	1,83	1		1				2,65
	23:00	8,14	6,68	1,46	1		1				2,65

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι κατά την διάρκεια της ημέρας υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.



 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη 6/6/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη	00:00	7,45	6,29	1,16	1		1				2,65
	01:00	6,92	6,18	0,74	1		1				2,65
	02:00	6,02	5,18	0,85	1		1				2,65
	03:00	6,59	5,84	0,75	1		1				2,65
	04:00	6,13	5,28	0,85	1		1				2,19
	05:00	5,86	5,49	0,37	1		1				0,60
	06:00	6,51	6,13	0,38	1		1				0,70
	07:00	6,88	5,78	1,11	1		1				2,03
	08:00	7,47	5,86	1,61	1		1				2,65
	09:00	8,09	6,41	1,68	1		1				2,65
	10:00	8,26	6,28	1,98	1		1				2,65
	11:00	7,64	6,19	1,46	1		1				2,65
	12:00	8,03	7,14	0,89	1		1				2,65
	13:00	8,06	7,02	1,04	1		1				2,65
	14:00	8,11	7,57	0,53	1		1				2,65
	15:00	8,00	7,73	0,27	1		1				2,65
	16:00	7,59	7,41	0,18	1		1				2,65
	17:00	7,80	7,58	0,22	1		1				2,65
	18:00	8,54	8,31	0,23	1		1				2,65
	19:00	8,94	8,83	0,11	1		1				2,65
	20:00	9,13	9,05	0,08	1		1			1	2,65
	21:00	9,24	9,24	0,00	1		1			1	2,65
	22:00	8,66	8,65	0,01	1		1			1	2,65
	23:00	7,54	7,54	0,00	1		1				2,65



Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι κατά την διάρκεια της ημέρας υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.

-  Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
-  Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη 7/6/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη	00:00	7,39	7,39	0,00	1		1				2,65
	01:00	6,82	6,82	0,00	1		1				2,65
	02:00	6,56	6,56	0,00	1		1				2,65
	03:00	6,46	6,46	0,00	1		1				2,65
	04:00	6,42	6,42	0,00	1		1				2,65
	05:00	6,02	6,02	0,00	1		1				2,65
	06:00	6,17	6,17	0,00	1		1				2,65
	07:00	7,18	7,18	0,00	1		1				2,65
	08:00	7,70	7,70	0,00	1		1				2,65
	09:00	8,06	8,06	0,00	1		1				2,65
	10:00	8,04	8,04	0,00	1		1				2,65
	11:00	7,91	7,91	0,00	1		1				2,65
	12:00	8,09	8,09	0,00	1		1				2,65
	13:00	7,98	7,98	0,00	1		1				2,65
	14:00	7,80	7,80	0,00	1		1				2,65
	15:00	7,67	7,67	0,00	1		1				2,65
	16:00	7,51	7,51	0,00	1		1				2,65
	17:00	7,92	7,92	0,00	1		1				2,65
	18:00	8,19	8,19	0,00	1		1				2,65
	19:00	8,83	8,83	0,00	1		1			1	2,65
	20:00	8,99	8,99	0,00	1		1			1	2,65
	21:00	9,00	9,00	0,00	1		1			1	2,65
	22:00	8,29	8,29	0,00	1		1			1	2,65
	23:00	7,81	7,81	0,00	1		1				2,65

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη 8/6/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη	00:00	7,33	7,29	0,04	1		1				2,65
	01:00	7,15	7,03	0,12	1		1				2,65
	02:00	6,71	6,54	0,18	1		1				2,65
	03:00	6,49	6,10	0,39	1		1				2,65
	04:00	6,58	6,16	0,42	1		1				2,65
	05:00	6,52	5,98	0,54	1		1				2,65
	06:00	6,63	6,28	0,35	1		1				2,65
	07:00	7,27	6,98	0,29	1		1				2,65
	08:00	7,71	7,47	0,23	1		1				2,65
	09:00	7,71	7,57	0,14	1		1				2,65
	10:00	7,75	7,75	0,01	1		1				2,65
	11:00	7,97	7,97	0,00	1		1				2,65
	12:00	8,35	8,11	0,24	1		1				2,65
	13:00	8,13	7,82	0,32	1		1				2,65
	14:00	8,06	7,53	0,53	1		1				2,65
	15:00	7,83	7,54	0,28	1		1				2,65
	16:00	8,22	7,61	0,62	1		1				2,65
	17:00	8,41	8,41	0,00	1		1			1	2,65
	18:00	8,74	8,74	0,00	1		1			1	2,65
	19:00	9,15	9,15	0,00	1		1			1	2,65
	20:00	9,15	9,15	0,00	1		1			2	2,65
	21:00	9,07	9,07	0,00	1		1			2	2,65
	22:00	8,35	8,35	0,00	1		1			1	2,65
	23:00	7,88	7,88	0,00	1		1			1	2,65

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή 9/6/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή	00:00	7,01	6,95	0,05	1		1				2,65
	01:00	6,42	6,30	0,13	1		1				2,65
	02:00	6,53	6,32	0,21	1		1				2,65
	03:00	6,60	6,28	0,32	1		1				2,65
	04:00	5,88	5,46	0,42	1		1				2,65
	05:00	5,80	5,21	0,59	1		1				2,65
	06:00	6,32	5,65	0,67	1		1				2,65
	07:00	6,83	5,94	0,89	1					2	2,65
	08:00	7,13	6,16	0,97	1					3	2,65
	09:00	7,08	5,75	1,33	1					3	2,65
	10:00	6,80	4,90	1,90	1					2	2,65
	11:00	6,82	5,35	1,48	1					2	2,65
	12:00	7,43	5,87	1,56	1		1				2,65
	13:00	7,91	6,89	1,02	1		1				2,65
	14:00	8,08	7,51	0,57	1		1				2,65
	15:00	7,88	7,21	0,67	1		1				2,65
	16:00	7,72	7,09	0,63	1		1				2,65
	17:00	8,07	7,94	0,13	1		1				2,65
	18:00	8,50	8,50	0,00	1		1				2,65
	19:00	8,92	8,92	0,00	1		1				2,65
	20:00	8,66	8,63	0,03	1		1				2,65
	21:00	8,09	7,90	0,19	1		1				2,65
	22:00	7,33	7,28	0,05	1		1				2,65
	23:00	6,36	6,35	0,00	1		1				2,65

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο 10/6/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο	00:00	6,18	6,12	0,06	1		1				2,65
	01:00	5,98	5,89	0,09	1		1				2,65
	02:00	5,42	5,38	0,04	1		1				2,65
	03:00	4,75	4,75	0,00	1		1				2,65
	04:00	5,32	5,29	0,03	1		1				2,65
	05:00	4,74	4,73	0,01	1		1				2,65
	06:00	5,02	5,02	0,00	1		1				2,65
	07:00	5,89	5,89	0,00	1		1				2,65
	08:00	6,25	6,12	0,13	1		1				2,65
	09:00	6,45	6,42	0,04	1		1				2,65
	10:00	6,94	6,90	0,04	1		1				2,65
	11:00	6,85	6,84	0,01	1		1				2,65
	12:00	6,58	6,53	0,04	1		1				2,65
	13:00	7,37	7,26	0,11	1		1				2,65
	14:00	6,96	6,90	0,05	1		1				2,65
	15:00	6,31	6,31	0,00	1		1				2,65
	16:00	6,63	6,63	0,00	1		1				2,65
	17:00	6,82	6,82	0,00	1		1				2,65
	18:00	7,41	7,41	0,00	1		1				2,65
	19:00	7,70	7,70	0,00	1		1				2,65
	20:00	7,63	7,63	0,00	1		1				2,65
	21:00	7,29	7,29	0,00	1		1				2,65
	22:00	7,31	7,31	0,00	1		1				2,65
	23:00	6,92	6,92	0,00	1		1				2,65

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή 11/6/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή	00:00	6,36	6,36	0,00	1		1				2,65
	01:00	5,97	5,97	0,00	1		1				2,65
	02:00	5,35	5,30	0,05	1		1				2,65
	03:00	4,90	4,89	0,01	1		1				2,65
	04:00	5,21	5,21	0,00	1		1				2,65
	05:00	5,24	5,24	0,00	1		1				2,65
	06:00	5,42	5,28	0,14	1		1				2,65
	07:00	5,79	5,60	0,19	1		1				2,65
	08:00	6,20	6,16	0,04	1		1				2,65
	09:00	6,46	6,40	0,06	1		1				2,65
	10:00	6,52	6,52	0,00	1		1				2,65
	11:00	6,70	6,70	0,00	1		1				2,65
	12:00	7,09	7,09	0,00	1		1				2,65
	13:00	7,16	7,05	0,11	1		1				2,65
	14:00	6,98	6,96	0,01	1		1				2,65
	15:00	6,90	6,90	0,00	1		1				2,65
	16:00	6,83	6,83	0,00	1		1				2,65
	17:00	6,92	6,92	0,00	1		1				2,65
	18:00	7,39	7,39	0,00	1		1				2,65
	19:00	7,84	7,84	0,00	1		1				2,65
	20:00	7,88	7,88	0,00	1		1				2,65
	21:00	7,99	7,99	0,00	1		1				2,65
	22:00	7,57	7,57	0,00	1		1				2,65
	23:00	7,78	7,78	0,00	1		1				2,65

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα 12/6/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα	00:00	7,37	7,37	0,00	1		1				2,65
	01:00	6,87	6,87	0,00	1		1				2,65
	02:00	6,59	6,59	0,00	1		1				2,65
	03:00	6,44	6,44	0,00	1		1				2,65
	04:00	6,32	6,29	0,03	1		1				2,65
	05:00	6,31	6,31	0,00	1		1				2,65
	06:00	6,33	6,21	0,12	1		1				2,65
	07:00	6,73	6,68	0,05	1		1				2,65
	08:00	7,35	7,05	0,30	1		1				2,65
	09:00	8,00	7,51	0,48	1		1				2,65
	10:00	8,23	7,69	0,54	1		1				2,65
	11:00	8,25	8,00	0,25	1		1				2,65
	12:00	8,60	8,44	0,17	1		1				2,65
	13:00	8,68	8,49	0,19	1		1				2,65
	14:00	8,38	8,38	0,00	1		1				2,65
	15:00	8,37	8,37	0,00	1		1				2,65
	16:00	8,06	8,06	0,00	1		1				2,65
	17:00	8,01	7,94	0,07	1		1				2,65
	18:00	8,63	8,51	0,12	1		1				2,65
	19:00	9,10	8,87	0,22	1		1			1	2,65
	20:00	9,25	8,65	0,60	1		1			1	2,65
	21:00	9,31	8,54	0,78	1		1			1	2,65
	22:00	8,79	8,15	0,63	1		1			1	2,65
	23:00	8,35	7,88	0,47	1		1				2,65

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη 13/6/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη	00:00	7,88	7,64	0,23	1		1				2,65
	01:00	7,25	7,10	0,15	1		1				2,65
	02:00	6,68	6,58	0,10	1		1				2,65
	03:00	6,96	6,73	0,23	1		1				2,65
	04:00	6,51	5,98	0,53	1		1				2,65
	05:00	6,09	5,49	0,59	1		1				2,65
	06:00	6,52	5,75	0,77	1		1				2,65
	07:00	7,28	6,57	0,71	1		1				2,65
	08:00	7,78	7,37	0,41	1		1				2,65
	09:00	8,13	7,40	0,73	1		1				2,65
	10:00	8,18	7,58	0,60	1		1				2,65
	11:00	8,20	7,64	0,56	1		1				2,65
	12:00	8,62	8,17	0,45		1	1				2,65
	13:00	8,53	8,11	0,42		1	1				2,65
	14:00	8,19	7,95	0,24		1	1				2,65
	15:00	8,27	8,07	0,20		1	1				2,65
	16:00	7,93	7,73	0,19		1	1				2,65
	17:00	8,10	8,03	0,07		1	1				2,65
	18:00	8,51	8,47	0,03		1	1				2,65
	19:00	8,99	8,99	0,00		1	1				2,65
	20:00	9,26	9,19	0,06	1	1	1				2,65
	21:00	9,52	9,40	0,12	1	1	1				2,65
	22:00	9,09	9,07	0,02	1	1	1				2,65
	23:00	8,19	8,14	0,05	1		1				2,65

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη 14/6/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη	00:00	7,33	7,21	0,12	1		1				2,65
	01:00	7,17	6,94	0,23	1		1				2,65
	02:00	6,79	6,56	0,23	1		1				2,65
	03:00	6,37	5,96	0,41	1		1				2,65
	04:00	6,53	5,66	0,87	1		1				2,65
	05:00	6,48	5,73	0,75	1		1				2,65
	06:00	6,14	5,34	0,81	1		1				2,65
	07:00	6,95	6,12	0,83	1		1				2,65
	08:00	7,65	6,82	0,83	1		1				2,65
	09:00	7,85	7,22	0,63	1		1				2,65
	10:00	7,70	7,23	0,47	1		1				2,65
	11:00	8,07	7,28	0,79		1	1				2,65
	12:00	8,19	7,44	0,75		1	1				2,65
	13:00	8,31	7,70	0,61		1	1				2,65
	14:00	8,06	7,65	0,41		1	1				2,65
	15:00	7,97	7,63	0,33		1	1				2,65
	16:00	7,87	7,70	0,16		1	1				2,65
	17:00	8,10	8,05	0,05		1	1				2,65
	18:00	8,32	8,32	0,00		1	1				2,65
	19:00	8,85	8,85	0,00		1	1			1	2,65
	20:00	8,96	8,96	0,00		1	1			1	2,65
	21:00	9,22	9,22	0,00		1	1			2	2,65
	22:00	8,90	8,90	0,00		1	1			2	2,65
	23:00	8,10	8,10	0,00		1	1			2	2,65

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη 15/6/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη	00:00	6,91	6,91	0,00	1		1				2,65
	01:00	6,78	6,70	0,08	1		1				2,65
	02:00	6,58	6,42	0,16	1		1				2,65
	03:00	6,28	6,03	0,25	1		1				2,65
	04:00	6,04	5,75	0,28	1		1				2,65
	05:00	5,95	5,68	0,27	1		1				2,65
	06:00	6,44	6,39	0,05	1		1				2,65
	07:00	6,89	6,88	0,02	1		1				2,65
	08:00	6,72	6,72	0,00	1		1				2,65
	09:00	6,86	6,86	0,00	1		1				2,65
	10:00	6,91	6,91	0,00	1		1				2,65
	11:00	7,60	7,59	0,01	1		1				2,65
	12:00	8,26	8,26	0,00	1		1				2,65
	13:00	8,68	8,61	0,08	1		1			1	2,65
	14:00	8,39	8,39	0,00	1		1				2,65
	15:00	8,30	8,29	0,01	1		1				2,65
	16:00	8,18	7,97	0,22	1		1				2,65
	17:00	7,92	7,66	0,25	1		1				2,65
	18:00	8,43	8,41	0,02	1		1				2,65
	19:00	8,83	8,64	0,19	1		1			1	2,65
	20:00	8,99	8,52	0,47	1		1			1	2,65
	21:00	9,24	8,81	0,43		1	1			1	2,65
	22:00	8,85	7,68	1,17		1	1				2,65
	23:00	8,31	7,06	1,26		1	1				2,65

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή 16/6/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή	00:00	7,59	6,82	0,78		1	1				2,65
	01:00	7,10	6,81	0,29		1	1				2,65
	02:00	6,84	6,80	0,04		1	1				2,65
	03:00	6,63	6,47	0,16		1	1				2,65
	04:00	6,43	6,33	0,10		1	1				2,65
	05:00	6,16	6,15	0,02		1	1				2,65
	06:00	6,78	6,76	0,02		1	1				2,65
	07:00	7,07	6,89	0,19		1	1				2,65
	08:00	7,49	7,47	0,02		1	1				2,65
	09:00	7,81	7,67	0,14		1	1				2,65
	10:00	8,09	8,08	0,01		1	1				2,65
	11:00	7,93	7,92	0,01		1	1				2,65
	12:00	8,14	8,02	0,12		1	1				2,65
	13:00	8,35	7,93	0,43		1	1				2,65
	14:00	8,02	7,38	0,63		1	1				2,65
	15:00	7,35	6,73	0,63		1	1				2,65
	16:00	7,55	6,96	0,59		1	1				2,65
	17:00	7,92	7,52	0,40		1	1				2,65
	18:00	8,32	8,18	0,14		1	1				2,65
	19:00	8,44	8,31	0,13		1	1				2,65
	20:00	8,30	8,16	0,13		1	1				2,65
	21:00	8,19	8,08	0,11		1	1				2,65
	22:00	7,58	7,58	0,00		1	1				2,65
	23:00	7,08	7,08	0,00		1	1				2,65

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο 17/6/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο	00:00	6,35	6,35	0,00		1	1				2,65
	01:00	5,92	5,92	0,00		1	1				2,65
	02:00	5,48	5,48	0,00		1	1				2,65
	03:00	5,42	5,42	0,00		1	1				2,65
	04:00	5,29	5,29	0,00		1	1				2,65
	05:00	5,19	5,17	0,02		1	1				2,65
	06:00	5,27	5,27	0,00		1	1				2,65
	07:00	6,47	5,53	0,95		1	1				2,65
	08:00	6,44	6,26	0,18		1	1				2,65
	09:00	6,89	6,51	0,38		1	1				2,65
	10:00	7,01	6,90	0,11		1	1				2,65
	11:00	7,33	6,93	0,40		1	1				2,65
	12:00	7,67	7,67	0,01		1	1				2,65
	13:00	7,70	7,60	0,09		1	1				2,65
	14:00	7,51	7,29	0,22		1	1				2,65
	15:00	7,03	6,89	0,14		1	1				2,65
	16:00	6,63	6,47	0,15		1	1				2,65
	17:00	7,53	7,28	0,25		1	1				2,65
	18:00	7,69	7,36	0,33		1	1				2,65
	19:00	8,21	8,11	0,10		1	1				2,65
	20:00	8,11	7,76	0,35		1	1				2,65
	21:00	8,03	7,66	0,37		1	1				2,65
	22:00	7,77	7,62	0,15		1	1				2,65
	23:00	6,88	6,69	0,19		1	1				2,65

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή 18/6/2023			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή	00:00	6,43	6,38	0,05		1	1				2,65
	01:00	6,29	6,27	0,01		1	1				2,65
	02:00	5,93	5,93	0,00		1	1				2,65
	03:00	5,77	5,73	0,03		1	1				2,65
	04:00	5,64	5,60	0,04		1	1				2,65
	05:00	5,26	5,16	0,10		1	1				2,65
	06:00	5,05	4,44	0,61		1	1				2,65
	07:00	5,99	5,53	0,46		1	1				2,65
	08:00	6,29	5,15	1,14		1	1				2,65
	09:00	6,47	5,57	0,90		1	1				2,65
	10:00	6,98	6,45	0,53		1	1				2,65
	11:00	7,50	6,67	0,83		1	1				2,65
	12:00	7,81	6,28	1,53		1	1				2,65
	13:00	7,43	5,73	1,69		1	1				2,65
	14:00	7,33	5,88	1,45		1	1				2,65
	15:00	7,06	6,18	0,88		1	1				2,65
	16:00	7,07	6,17	0,90		1	1				2,65
	17:00	7,05	6,54	0,51		1	1				2,65
	18:00	7,25	6,30	0,95		1	1				2,65
	19:00	7,86	6,26	1,60		1	1				2,65
	20:00	7,86	6,28	1,58		1	1				2,65
	21:00	8,01	7,34	0,68		1	1				2,65
	22:00	8,35	7,65	0,69		1	1				2,65
	23:00	7,98	7,66	0,32		1	1				2,65



 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα 19/6/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα	00:00	6,81	6,30	0,51		1	1				2,65
	01:00	6,87	6,44	0,43		1	1				2,65
	02:00	6,55	6,15	0,39		1	1				2,65
	03:00	6,26	5,43	0,83		1	1				2,65
	04:00	6,51	5,47	1,04		1	1				1,88
	05:00	6,65	5,43	1,21		1	1				1,80
	06:00	5,90	4,88	1,02		1	1				1,68
	07:00	6,88	6,14	0,74		1	1				2,50
	08:00	7,80	6,74	1,05		1	1				2,65
	09:00	8,12	6,82	1,30		1	1				2,65
	10:00	8,36	7,34	1,02		1	1				2,65
	11:00	8,76	7,80	0,96		1	1				2,65
	12:00	8,37	7,30	1,08		1	1				2,65
	13:00	8,94	7,93	1,01		1	1				2,65
	14:00	8,63	7,79	0,84		1	1				2,65
	15:00	7,80	7,27	0,53		1	1				2,65
	16:00	8,41	8,04	0,37		1	1				2,65
	17:00	8,72	8,53	0,19		1	1				2,65
	18:00	9,07	9,00	0,07		1	1			1	2,65
	19:00	9,56	9,56	0,00		1	1			2	2,65
20:00	9,43	9,43	0,00		1	1			2	2,65	
21:00	9,88	9,88	0,00		1	1			2	2,65	
22:00	9,63	9,63	0,00		1	1			2	2,65	
23:00	9,32	9,26	0,05		1	1			2	2,65	



Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι κατά το διάστημα 04:00-07:00, υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη 20/6/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη	00:00	7,92	7,80	0,12		1	1				2,65
	01:00	8,03	7,74	0,29		1	1				2,65
	02:00	7,40	7,19	0,21		1	1				2,65
	03:00	6,78	6,74	0,03		1	1				2,65
	04:00	7,26	7,18	0,08		1	1				2,65
	05:00	7,37	7,25	0,11		1	1				2,65
	06:00	7,23	6,97	0,26		1	1				2,65
	07:00	7,59	7,48	0,11		1	1				2,65
	08:00	8,71	8,69	0,01		1	1				2,65
	09:00	9,04	9,02	0,02		1	1			1	2,65
	10:00	8,90	8,83	0,07		1	1			1	2,65
	11:00	9,15	8,94	0,21		1	1			1	2,65
	12:00	9,32	9,14	0,18		1	1			1	2,65
	13:00	9,52	9,35	0,17		1	1			1	2,65
	14:00	9,25	9,13	0,13		1	1			1	2,65
	15:00	9,05	9,05	0,00		1	1			1	2,65
	16:00	8,71	8,71	0,00		1	1			1	2,65
	17:00	9,24	9,24	0,00		1	1			1	2,65
	18:00	9,70	9,70	0,00		1	1			1	2,65
	19:00	10,10	10,10	0,00		1	1			2	2,65
	20:00	9,98	9,98	0,00		1	1			2	2,65
	21:00	10,00	10,00	0,00		1	1			2	2,65
	22:00	9,58	9,58	0,00		1	1			2	2,65
	23:00	9,13	9,11	0,02		1	1			2	2,65

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη 21/6/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη	00:00	8,45	8,19	0,26		1	1				2,65
	01:00	7,89	7,35	0,54		1	1				2,65
	02:00	7,14	6,65	0,49		1	1				2,65
	03:00	6,84	6,57	0,27		1	1				2,65
	04:00	6,75	6,17	0,58		1	1				2,65
	05:00	6,73	5,69	1,04		1	1				2,65
	06:00	6,88	5,97	0,90		1	1				2,65
	07:00	7,37	6,64	0,73		1	1				2,65
	08:00	7,90	7,18	0,72		1	1				2,65
	09:00	8,34	7,55	0,79		1	1				2,65
	10:00	8,51	7,18	1,34		1	1				2,65
	11:00	8,90	7,09	1,81		1	1				2,65
	12:00	8,71	6,85	1,86		1	1				2,65
	13:00	8,65	6,34	2,31		1	1				2,65
	14:00	8,88	6,61	2,27		1	1				2,65
	15:00	8,97	6,55	2,41		1	1				2,65
	16:00	8,98	6,68	2,30		1	1				2,65
	17:00	8,49	6,08	2,41		1	1				2,65
	18:00	9,33	7,08	2,26		1	1				2,65
	19:00	9,66	7,20	2,46		1	1				2,65
	20:00	9,90	7,77	2,13		1	1				2,65
	21:00	10,25	8,40	1,85		1	1				2,65
	22:00	9,70	8,22	1,48		1	1				2,65
	23:00	9,31	8,07	1,24		1	1				2,65

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη 22/6/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη	00:00	8,50	7,52	0,98		1	1				2,65
	01:00	7,45	6,45	1,00		1	1				2,65
	02:00	7,36	6,08	1,28		1	1				2,65
	03:00	7,74	6,26	1,48		1	1				2,65
	04:00	7,35	5,88	1,47		1	1				2,65
	05:00	6,71	5,17	1,55		1	1				2,65
	06:00	7,19	5,36	1,83		1	1				2,65
	07:00	7,98	5,92	2,06		1	1				2,65
	08:00	8,52	6,89	1,63		1	1				2,65
	09:00	8,82	7,42	1,39	1		1				2,65
	10:00	8,72	6,56	2,16	1		1				2,65
	11:00	9,33	6,94	2,39	1		1				2,65
	12:00	9,73	7,28	2,45	1		1				2,65
	13:00	9,60	7,18	2,42	1		1				2,65
	14:00	9,43	7,09	2,33	1		1				2,65
	15:00	9,58	7,35	2,23	1		1				2,65
	16:00	9,29	6,92	2,36	1		1				2,65
	17:00	9,53	7,14	2,39	1		1				2,65
	18:00	9,73	7,39	2,34	1		1				2,65
	19:00	10,17	7,69	2,49	1		1				2,65
	20:00	10,20	7,95	2,25	1		1				2,65
	21:00	10,21	8,38	1,83	1		1				2,65
	22:00	9,71	8,26	1,45	1		1				2,65
	23:00	9,64	8,04	1,60	1		1				2,65

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή 23/6/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή	00:00	8,75	7,29	1,47	1		1				2,65
	01:00	7,62	5,84	1,78	1		1				2,25
	02:00	7,35	5,79	1,56	1		1				1,80
	03:00	7,08	5,45	1,64	1		1				1,80
	04:00	7,22	5,84	1,39	1		1				1,80
	05:00	7,04	5,87	1,18	1		1				2,61
	06:00	7,31	5,97	1,34	1		1				2,65
	07:00	7,69	6,20	1,50	1		1				2,65
	08:00	8,51	6,74	1,78	1		1				2,65
	09:00	9,10	7,36	1,74	1		1				2,65
	10:00	9,01	7,57	1,44	1		1				2,65
	11:00	9,30	8,16	1,13	1		1				2,65
	12:00	9,20	7,73	1,47	1		1				2,65
	13:00	9,26	7,68	1,58	1		1				2,65
	14:00	9,29	7,55	1,74	1		1				2,65
	15:00	9,17	7,77	1,40	1		1				2,65
	16:00	9,20	7,76	1,44	1		1				2,65
	17:00	9,36	8,23	1,13	1		1				2,65
	18:00	9,58	8,25	1,32	1		1			1	2,65
	19:00	9,46	8,22	1,24	1		1			1	2,65
	20:00	9,23	8,50	0,73	1		1			1	2,65
	21:00	8,39	7,49	0,90	1		1			1	2,65
	22:00	7,47	6,89	0,58	1		1				2,65
	23:00	6,87	6,23	0,65	1		1				2,65

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο 24/6/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο	00:00	6,11	5,68	0,43	1		1				2,65
	01:00	5,57	5,27	0,29	1		1				2,65
	02:00	5,15	4,87	0,28	1		1				2,65
	03:00	5,01	4,78	0,23	1		1				1,97
	04:00	4,88	4,88	0,00	1		1				0,50
	05:00	4,92	4,92	0,00	1		1				0,50
	06:00	5,12	5,12	0,00	1		1				0,50
	07:00	5,63	5,63	0,00	1		1				0,63
	08:00	6,32	6,05	0,26	1		1				1,20
	09:00	6,41	6,22	0,19	1		1				2,22
	10:00	6,74	6,48	0,26	1		1				2,65
	11:00	7,04	6,51	0,53	1		1				2,65
	12:00	7,39	6,82	0,57	1		1				2,65
	13:00	7,67	7,39	0,28	1		1				2,65
	14:00	7,42	7,25	0,17	1		1				2,65
	15:00	7,28	7,16	0,12	1		1				2,65
	16:00	7,10	7,08	0,02	1		1				2,65
	17:00	7,21	7,21	0,00	1		1				2,65
	18:00	7,52	7,52	0,00	1		1				2,65
	19:00	7,84	7,84	0,00	1		1				2,65
	20:00	7,74	7,74	0,00	1		1				2,65
	21:00	7,99	7,99	0,00	1		1				2,65
	22:00	7,50	7,50	0,00	1		1				2,65
	23:00	6,87	6,87	0,00	1		1				2,65

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή 25/6/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή	00:00	6,22	6,21	0,01	1		1				2,65
	01:00	5,57	5,57	0,00	1		1				2,65
	02:00	4,81	4,81	0,00	1		1				2,65
	03:00	4,64	4,64	0,00	1		1				2,65
	04:00	4,39	4,39	0,00			1			1	2,65
	05:00	4,46	4,46	0,00			1			1	2,65
	06:00	5,00	4,93	0,06			1			1	2,65
	07:00	5,45	5,32	0,14			1			2	2,65
	08:00	5,96	5,87	0,09	1					2	2,65
	09:00	6,24	6,15	0,09	1					2	2,65
	10:00	6,51	6,18	0,33	1	1					2,65
	11:00	6,57	6,12	0,45	1	1					2,65
	12:00	6,79	6,49	0,31	1	1					2,65
	13:00	6,95	6,80	0,15	1	1					2,65
	14:00	7,11	7,03	0,08	1	1					2,65
	15:00	6,99	6,94	0,05	1	1					2,65
	16:00	6,94	6,92	0,02	1	1					2,65
	17:00	7,22	7,22	0,00	1	1					2,65
	18:00	7,74	7,74	0,00		1	1				2,65
	19:00	8,00	8,00	0,00		1	1				2,65
20:00	8,03	8,03	0,00		1	1				2,65	
21:00	8,40	8,40	0,00		1	1				2,65	
22:00	9,22	9,15	0,08		1	1			1	2,65	
23:00	8,95	8,59	0,36		1	1			1	2,65	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα 26/6/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα	00:00	8,33	7,60	0,73		1	1				2,65
	01:00	7,81	7,74	0,07		1	1				2,65
	02:00	7,39	7,11	0,28		1	1				2,65
	03:00	7,13	7,09	0,03		1	1				2,65
	04:00	7,02	7,01	0,01		1	1				2,65
	05:00	6,87	6,33	0,54		1	1				2,65
	06:00	6,84	6,43	0,41		1	1				2,65
	07:00	7,33	6,79	0,54		1	1				2,65
	08:00	8,03	7,52	0,51		1	1				2,65
	09:00	8,43	8,08	0,34		1	1				2,65
	10:00	8,61	8,28	0,33		1	1				2,65
	11:00	8,66	8,16	0,50		1	1				2,65
	12:00	8,86	7,91	0,95	1	1					2,65
	13:00	9,00	7,73	1,27	1	1					2,65
	14:00	8,96	7,70	1,26	1	1					2,65
	15:00	8,94	7,25	1,69	1	1					2,65
	16:00	9,14	7,21	1,92	1	1					2,65
	17:00	9,33	7,62	1,71	1	1					2,65
	18:00	9,53	8,62	0,91	1	1					2,65
	19:00	9,85	9,61	0,24	1	1				2	2,65
	20:00	9,88	9,67	0,21	1	1				2	2,65
	21:00	10,14	9,96	0,18	1	1				2	2,65
	22:00	9,80	9,60	0,20	1	1				2	2,65
	23:00	9,25	9,02	0,23	1	1				1	2,65

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη 27/6/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη	00:00	8,65	8,45	0,19	1	1					2,65
	01:00	7,98	7,61	0,37	1	1					2,65
	02:00	7,51	6,63	0,88	1	1					2,65
	03:00	7,35	5,70	1,65	1	1					2,65
	04:00	7,16	5,63	1,53	1	1					2,65
	05:00	7,05	5,24	1,82	1	1					2,65
	06:00	7,13	5,05	2,08	1	1					2,65
	07:00	7,63	5,33	2,30	1	1					2,65
	08:00	8,25	5,70	2,55	1	1					2,65
	09:00	8,42	5,82	2,59	1	1					2,65
	10:00	8,28	5,78	2,50	1	1					2,65
	11:00	8,87	6,50	2,38	1	1					2,65
	12:00	9,11	6,59	2,52	1	1					2,65
	13:00	9,48	7,39	2,09	1	1					2,65
	14:00	9,17	6,89	2,28	1	1					2,65
	15:00	9,15	6,83	2,32	1	1					2,65
	16:00	8,99	6,53	2,46	1	1					2,65
	17:00	9,16	6,96	2,21	1	1					2,65
	18:00	9,76	7,64	2,12	1	1					2,65
	19:00	10,26	8,11	2,14	1	1					2,65
	20:00	10,17	8,96	1,21	1	1				1	2,65
	21:00	10,17	9,46	0,71	1	1				2	2,65
	22:00	9,92	9,44	0,49	1		1			2	2,65
	23:00	9,45	9,11	0,34	1		1			1	2,65

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη 28/6/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη	00:00	8,60	8,24	0,36	1		1				2,65
	01:00	7,99	7,67	0,32	1		1				2,65
	02:00	7,49	6,61	0,88	1		1				2,65
	03:00	7,34	6,45	0,89	1		1				2,65
	04:00	7,31	6,33	0,99	1		1				2,65
	05:00	6,73	5,55	1,18	1		1				2,65
	06:00	7,09	6,25	0,84	1		1				2,65
	07:00	7,51	6,94	0,57	1		1				2,65
	08:00	8,44	7,86	0,57	1		1				2,65
	09:00	9,07	8,42	0,65	1		1				2,65
	10:00	8,83	7,82	1,01	1		1				2,65
	11:00	8,98	8,06	0,92	1		1				2,65
	12:00	9,32	8,67	0,65	1		1				2,65
	13:00	9,39	8,88	0,51	1		1				2,65
	14:00	9,36	9,05	0,31	1		1				2,65
	15:00	9,26	9,12	0,13	1		1			1	2,65
	16:00	9,17	9,12	0,05	1		1			1	2,65
	17:00	9,31	9,31	0,00	1		1			1	2,65
	18:00	9,50	9,50	0,00	1		1			1	2,65
	19:00	10,11	10,11	0,00	1		1			2	2,65
	20:00	10,09	9,99	0,10	1		1			2	2,65
	21:00	10,25	9,68	0,57	1		1			2	2,65
	22:00	10,29	9,70	0,59	1		1			1	2,65
	23:00	9,66	9,33	0,33	1		1			1	2,65



 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη 29/6/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη	00:00	9,02	8,87	0,15	1		1			1	2,65
	01:00	8,22	8,22	0,00	1		1			1	2,65
	02:00	7,65	7,65	0,00	1		1				2,65
	03:00	7,56	7,56	0,00	1		1				2,65
	04:00	7,40	7,40	0,00	1		1				2,65
	05:00	7,21	7,20	0,01	1		1				2,65
	06:00	7,30	7,18	0,12	1		1				2,65
	07:00	7,97	7,92	0,05	1		1				2,65
	08:00	8,76	8,49	0,27	1		1				2,65
	09:00	8,76	8,51	0,25	1		1				2,65
	10:00	8,86	8,62	0,23	1		1				2,65
	11:00	9,43	9,29	0,14	1		1			2	2,65
	12:00	9,64	9,42	0,22	1		1			2	2,65
	13:00	9,69	9,42	0,27	1		1			2	2,65
	14:00	9,58	9,46	0,12	1		1			1	2,65
	15:00	9,71	9,66	0,05	1		1			1	2,65
	16:00	9,81	9,73	0,08	1		1			1	2,65
	17:00	9,92	9,90	0,02	1		1			2	2,65
	18:00	10,12	10,08	0,04	1		1			2	2,65
	19:00	10,49	10,49	0,00	1		1			2	2,65
	20:00	10,22	10,22	0,00	1		1			2	2,65
	21:00	10,46	10,45	0,00	1		1			2	2,65
	22:00	9,98	9,98	0,00	1		1			2	2,65
	23:00	9,71	9,71	0,00	1		1			2	2,65

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι από τις 23:00 μέχρι το τέλος της ημέρας το ΑΠ βρισκόταν σε απώλεια επικοινωνίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή 30/6/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή	00:00	9,05	9,05	0,00	1		1			1	2,65
	01:00	8,39	8,30	0,08	1		1				2,65
	02:00	7,93	7,83	0,10	1		1				2,65
	03:00	7,68	7,56	0,12	1		1				2,65
	04:00	7,56	7,19	0,37	1		1				2,65
	05:00	7,31	6,94	0,37	1		1				2,65
	06:00	7,18	6,79	0,39	1		1				2,65
	07:00	7,43	6,83	0,59	1		1				2,65
	08:00	8,28	7,44	0,83	1		1				2,65
	09:00	8,61	7,65	0,95	1		1				2,65
	10:00	8,84	8,03	0,81	1		1				2,65
	11:00	8,97	8,15	0,82	1		1				2,65
	12:00	9,41	8,87	0,53	1		1			1	2,65
	13:00	9,44	8,96	0,49	1		1			2	2,65
	14:00	9,25	8,98	0,27	1		1			1	2,65
	15:00	9,10	8,97	0,14	1		1			1	2,65
	16:00	9,28	9,28	0,00	1		1			1	2,65
	17:00	9,43	9,43	0,00	1		1			1	2,65
	18:00	9,65	9,65	0,00	1		1			1	2,65
	19:00	9,89	9,89	0,00	1		1			2	2,65
	20:00	9,65	9,65	0,00	1		1			2	2,65
	21:00	9,35	9,35	0,00	1		1			2	2,65
	22:00	8,78	8,78	0,00	1		1			1	2,65
	23:00	8,43	8,43	0,00	1		1				2,65

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης