

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 1 Ιούλιος 2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100			
Η Ρ Ε Ρ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)									Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
					G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9			
Σάββατο, 1 Ιούλιος 2023	00:00	6,55	6,53	0,02		1		1						0,93	1,32	
	01:00	5,91	5,85	0,07		1		1						1,59	1,58	
	02:00	5,59	5,51	0,08		1		1						1,27	1,26	
	03:00	5,36	5,31	0,06		1		1						1,03	1,03	
	04:00	5,30	5,25	0,06		1		1						0,96	0,96	
	05:00	5,39	5,35	0,03		1		1						1,05	1,05	
	06:00	5,56	5,55	0,01		1		1						1,20	1,22	
	07:00	6,10	6,09	0,01		1		1						1,74	1,76	
	08:00	6,59	6,59	0,00	1	1		1						1,95	1,89	
	09:00	7,34	7,33	0,00	1	1		1						1,89	1,91	
	10:00	7,66	7,65	0,01	1	1		1						2,24	2,24	
	11:00	7,90	7,87	0,03	1	1		1						2,46	2,47	
	12:00	8,23	8,21	0,03	1	1		1						2,77	2,79	
	13:00	8,27	8,25	0,01	1	1		1						2,79	2,76	
	14:00	7,82	7,81	0,01	1	1		1						2,21	2,14	
	15:00	7,19	7,16	0,03	1	1		1						1,73	1,71	
	16:00	6,99	6,91	0,07	1	1		1						1,56	1,58	
	17:00	7,27	7,17	0,11	1	1		1						1,85	1,85	
	18:00	7,99	7,91	0,07				1	1					1,63	1,38	
	19:00	8,55	8,55	0,00				1	1					1,83	2,03	
	20:00	6,07	6,07	0,00		1	1	1	1					2,00	1,42	
	21:00	9,12	9,12	0,00	1	1	1	1	1					2,12	2,23	
	22:00	8,13	8,13	0,00				1	1					1,65	1,62	
	23:00	7,26	7,26	0,00				1	1					0,76	0,74	

Στις 20:35 έως τις 21:10 πραγματοποιήθηκε γενική διακοπή εξαιτίας ισχυρού βραχυκυκλώματος στην Γραμμή P260, κατά το οποίο δεν λειτούργησε ο Διακόπτης Ισχύος της γραμμής.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης