

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 1 Ιούλιος 2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	14,476	12,000	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	24,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 1 Ιούλιος 2023	00:00	20,03	19,50	0,54		1	1								6,39	6,72
	01:00	18,70	18,31	0,39		1	1								5,04	5,38
	02:00	17,80	17,43	0,38		1	1								4,14	4,48
	03:00	17,00	16,40	0,61		1	1								3,35	3,70
	04:00	16,66	15,71	0,95		1	1								2,96	3,32
	05:00	16,41	15,44	0,97		1	1								2,72	3,06
	06:00	17,14	16,32	0,82		1	1								3,43	3,81
	07:00	18,21	17,22	0,99		1	1								4,48	4,84
	08:00	18,93	17,41	1,52		1	1								5,23	5,57
	09:00	19,85	18,03	1,81		1	1								6,16	6,54
	10:00	20,60	19,47	1,13		1	1								6,80	7,16
	11:00	20,96	19,23	1,73		1	1								7,00	7,36
	12:00	21,61	19,65	1,96		1	1								7,21	7,58
	13:00	22,38	20,52	1,86		1	1								7,51	7,85
	14:00	21,20	19,86	1,35		1	1								7,10	7,45
	15:00	20,59	19,37	1,22		1	1								6,82	7,17
	16:00	21,24	20,18	1,06		1	1								6,39	6,65
	17:00	21,67	20,75	0,92			1	1							6,68	7,24
	18:00	22,67	21,87	0,80			1	1							7,56	7,93
	19:00	23,46	22,85	0,61			1	1						1	6,42	6,77
	20:00	23,73	23,51	0,21			1	1						1	6,57	6,93
	21:00	24,65	24,65	0,00			1	1						1	7,49	7,83
	22:00	23,79	23,79	0,00		1	1	1						1	6,56	6,66
	23:00	21,98	21,98	0,00		1		1						1	5,99	6,30

Η μονάδα G4 προέρχεται από συντήρηση και έως ότου συμπληρώσει 1.000 ώρες λειτουργίας μπορεί να λειτουργήσει έως 12 MW.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης