

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Σάββατο, 1 Ιούλιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)			
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5			DIESEL 6	DIESEL 7	
1/7/23 0:00	124,97	88,62	36,35	0,00	1	1					1	1						1		1		1			46,77	37,46
1/7/23 1:00	117,21	83,21	34,00	0,00	1	1					1	1						1		1				1	44,44	35,15
1/7/23 2:00	112,36	79,55	32,82	0,00	1	1					1	1						1		1				1	46,00	33,70
1/7/23 3:00	109,76	77,51	32,25	0,00	1	1					1	1						1		1					44,80	32,85
1/7/23 4:00	107,48	75,81	31,67	0,00	1	1					1	1						1		1					40,89	32,23
1/7/23 5:00	109,19	77,07	32,12	0,00	1	1					1	1						1		1					37,02	32,71
1/7/23 6:00	114,50	82,57	31,08	0,86	1	1					1	1						1		1				1	41,27	34,30
1/7/23 7:00	129,31	91,79	32,98	4,54	1	1					1	1						1		1		1		1	48,41	38,71
1/7/23 8:00	142,68	102,02	32,21	8,45	1	1					1	1						1		1		1		1	48,55	42,78
1/7/23 9:00	153,07	114,02	27,97	11,08	1	1					1	1						1	1	1		1		1	48,38	45,87
1/7/23 10:00	159,19	118,51	27,89	12,79	1	1					1	1						1	1	1		1		1	48,52	47,68
1/7/23 11:00	159,37	118,83	26,75	13,79	1	1					1	1						1	1	1		1		1	48,55	47,72
1/7/23 12:00	162,45	124,11	24,02	14,32	1	1					1	1						1	1	1		1		1	48,51	48,40
1/7/23 13:00	166,67	127,71	24,53	14,44	1	1					1	1						1	1	1		1	1	1	48,55	48,55
1/7/23 14:00	166,14	125,15	26,80	14,19	1	1					1	1						1	1	1		1	1	1	48,55	48,55
1/7/23 15:00	161,50	119,84	28,13	13,53	1	1					1	1						1	1	1		1	1	1	48,54	48,31
1/7/23 16:00	160,88	120,77	27,84	12,26	1	1					1	1						1	1	1		1	1	1	48,53	48,19
1/7/23 17:00	162,73	128,55	23,89	10,29	1	1					1	1						1	1	1		1	1	1	48,51	48,47
1/7/23 18:00	167,45	134,84	25,22	7,38	1	1					1	1						1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
1/7/23 19:00	164,77	136,81	25,18	2,79	1	1					1	1						1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
1/7/23 20:00	160,01	133,05	26,84	0,12	1	1					1	1						1	1	1	1	1	1	1	48,55	47,92
1/7/23 21:00	154,45	127,07	27,39	0,00	1	1					1	1						1	1	1	1	1	1	1	48,53	46,27
1/7/23 22:00	142,18	114,64	27,54	0,00	1	1					1	1						1	1	1	1	1	1	1	48,49	42,64
1/7/23 23:00	130,88	102,37	28,52	0,00	1	1					1	1						1		1		1	1	1	47,62	39,22

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Πλύσιμο D4 ΑΗΣ (22:00-23:00)