

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Πέμπτη, 1 Ιούνιος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
1/6/23 0:00	86,69	85,36	1,33	0,00					1	1	1								1	1	1	1	16,93	16,83
1/6/23 1:00	80,38	79,41	0,96	0,00						1	1								1	1	1	1	22,41	22,29
1/6/23 2:00	76,10	75,08	1,02	0,00						1	1								1	1	1	1	18,36	18,24
1/6/23 3:00	73,71	72,62	1,09	0,00						1	1								1	1	1	1	15,70	15,68
1/6/23 4:00	74,31	73,03	1,28	0,00						1	1								1	1	1	1	16,36	16,42
1/6/23 5:00	78,87	78,44	0,43	0,00						1	1								1	1	1	1	21,13	21,13
1/6/23 6:00	86,33	83,79	1,54	1,00						1	1								1	1	1	1	24,54	23,01
1/6/23 7:00	101,63	99,61	0,14	1,88					1	1	1								1	1	1	1	27,70	27,96
1/6/23 8:00	113,24	108,40	0,57	4,27					1	1	1							1	1	1	1	1	31,01	30,71
1/6/23 9:00	121,03	112,37	1,27	7,38					1	1	1							1	1	1	1	1	34,50	34,55
1/6/23 10:00	124,18	113,37	1,10	9,71					1	1	1							1	1	1	1	1	35,43	35,58
1/6/23 11:00	124,10	113,74	0,98	9,38					1	1	1							1	1	1	1	1	35,89	35,72
1/6/23 12:00	125,12	114,24	1,95	8,93					1	1	1							1	1	1	1	1	37,08	37,12
1/6/23 13:00	127,02	113,71	1,70	11,62					1	1	1							1	1	1	1	1	36,14	36,16
1/6/23 14:00	122,80	108,20	2,70	11,90					1	1	1							1	1	1	1	1	31,65	31,45
1/6/23 15:00	117,73	98,62	6,87	12,24					1	1	1							1	1	1	1	1	30,45	30,38
1/6/23 16:00	116,14	98,66	6,80	10,68					1	1	1								1	1	1	1	33,77	33,75
1/6/23 17:00	118,50	104,02	7,50	6,98					1	1	1							1	1	1	1	1	34,83	34,93
1/6/23 18:00	123,68	111,40	6,99	5,29					1	1	1							1	1	1	1	1	36,99	37,02
1/6/23 19:00	125,20	115,48	8,21	1,51					1	1	1							1	1	1	1	1	37,43	37,46
1/6/23 20:00	127,95	117,65	10,27	0,03					1	1	1					1		1	1	1	1	1	38,28	38,30
1/6/23 21:00	122,20	108,85	13,35	0,00					1	1	1					1		1	1	1	1	1	37,62	35,50
1/6/23 22:00	108,54	90,84	17,69	0,00						1	1							1	1	1	1	1	43,68	30,64
1/6/23 23:00	97,54	78,34	19,19	0,00						1	1							1	1	1	1	1	40,93	29,24

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

**Παρατηρήσεις**

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Παρασκευή, 2 Ιουνίου 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
2/6/23 0:00	87,78	64,86	22,92	0,00						1	1							1		1	1		38,30	26,33
2/6/23 1:00	82,55	57,79	24,76	0,00						1	1							1		1	1		25,86	24,75
2/6/23 2:00	78,68	55,62	23,06	0,00						1	1							1		1			24,18	23,57
2/6/23 3:00	76,83	54,78	22,05	0,00						1	1							1		1			26,16	23,01
2/6/23 4:00	76,55	62,02	14,53	0,00						1	1				1			1		1			33,77	22,90
2/6/23 5:00	80,27	75,13	5,13	0,00					1	1	1				1			1		1			25,74	17,62
2/6/23 6:00	88,10	84,65	3,43	0,02					1	1	1				1			1	1	1			20,76	20,09
2/6/23 7:00	102,15	100,28	1,85	0,01					1	1	1			1	1			1	1	1			27,28	27,48
2/6/23 8:00	113,79	110,49	2,75	0,55					1	1	1			1	1			1	1	1			33,91	33,96
2/6/23 9:00	121,87	114,85	5,04	1,98					1	1	1			1	1			1	1	1	1		36,41	36,44
2/6/23 10:00	124,54	116,07	4,77	3,70					1	1	1			1	1			1	1	1	1		37,24	37,19
2/6/23 11:00	126,80	105,11	13,64	8,05					1	1	1				1			1	1	1	1		39,22	37,86
2/6/23 12:00	127,92	97,24	21,21	9,46					1	1	1							1	1	1	1		42,89	38,32
2/6/23 13:00	128,06	97,45	22,07	8,55					1	1	1							1	1	1	1		44,41	38,39
2/6/23 14:00	125,41	100,12	17,82	7,47					1	1	1							1	1	1	1		37,76	37,56
2/6/23 15:00	119,49	96,34	16,09	7,06					1	1	1							1	1	1	1		42,41	35,85
2/6/23 16:00	118,40	101,25	10,91	6,24					1	1	1							1	1	1	1		42,41	35,40
2/6/23 17:00	119,70	114,06	4,12	1,52					1	1	1							1	1	1	1	1	35,74	35,73
2/6/23 18:00	125,05	120,29	4,18	0,57					1	1	1					1		1	1	1	1	1	37,24	37,25
2/6/23 19:00	128,49	124,84	3,61	0,05					1	1	1					1		1	1	1	1	1	38,36	38,40
2/6/23 20:00	131,26	122,07	9,19	0,00					1	1	1					1		1	1	1	1	1	39,28	39,34
2/6/23 21:00	122,38	111,74	10,64	0,00					1	1	1			1		1		1	1	1	1	1	35,73	34,88
2/6/23 22:00	108,94	97,96	10,98	0,00					1	1	1			1				1	1	1	1		32,56	30,04
2/6/23 23:00	98,00	85,24	12,75	0,00					1	1	1			1				1	1	1			27,24	23,91

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

#### Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP Νο2-4 λόγω καταιγίδας

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Σάββατο, 3 Ιούνιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
3/6/23 0:00	89,11	71,63	17,47	0,00					1	1	1				1					1	1			34,51	21,28
3/6/23 1:00	83,26	60,38	22,88	0,00						1	1			1						1	1			36,94	24,89
3/6/23 2:00	79,59	58,23	21,36	0,00						1	1				1					1	1			37,04	23,86
3/6/23 3:00	78,05	55,06	23,00	0,00						1	1				1					1	1			38,83	23,38
3/6/23 4:00	77,41	55,03	22,38	0,00						1	1				1					1	1			37,54	23,16
3/6/23 5:00	81,35	56,95	24,39	0,00						1	1									1	1			35,14	24,38
3/6/23 6:00	88,23	64,22	23,91	0,09						1	1	1								1	1	1		31,87	26,04
3/6/23 7:00	100,59	71,77	27,35	1,47					1	1	1	1,47								1	1	1		38,35	29,99
3/6/23 8:00	110,97	77,92	30,05	3,00					1	1	1									1	1	1		45,28	33,20
3/6/23 9:00	121,54	85,57	31,67	4,30					1	1	1									1	1	1		48,55	36,40
3/6/23 10:00	124,18	87,33	27,05	9,80					1	1	1									1	1	1		48,55	37,25
3/6/23 11:00	124,50	87,23	26,27	11,00					1	1	1									1	1	1	1	48,49	37,35
3/6/23 12:00	127,34	84,84	31,01	11,49					1	1	1									1	1	1	1	48,55	38,21
3/6/23 13:00	128,72	85,10	31,43	12,19					1	1	1									1	1	1		48,55	38,55
3/6/23 14:00	125,15	83,08	29,87	12,20					1	1	1	12,20								1	1	1		48,44	37,54
3/6/23 15:00	122,33	76,36	32,99	12,97					1	1	1									1	1	1		46,78	36,60
3/6/23 16:00	120,52	77,21	31,26	12,05					1	1	1									1	1	1		47,52	36,10
3/6/23 17:00	121,85	79,26	32,64	9,94					1	1	1									1	1	1		47,65	36,57
3/6/23 18:00	124,78	90,25	27,89	6,63					1	1	1									1	1	1	1	46,86	37,51
3/6/23 19:00	125,69	102,47	21,18	2,04					1	1	1									1	1	1	1	39,16	37,72
3/6/23 20:00	126,36	107,24	19,08	0,04					1	1	1									1	1	1	1	39,29	37,86
3/6/23 21:00	121,13	102,82	18,31	0,00					1	1	1	0,00								1	1	1	1	38,77	36,32
3/6/23 22:00	109,51	91,56	17,95	0,00					1	1	1									1	1	1	1	34,17	32,82
3/6/23 23:00	98,21	81,37	16,83	0,00						1	1									1	1	1	1	32,28	28,90

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

**Παρατηρήσεις**

1. Λειτουργία AEP No2&4 λόγω εξελισσόμενης καταιγίδας

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Κυριακή, 4 Ιούνιος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΩΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
4/6/23 0:00	89,37	73,83	15,54	0,00						1	1								1	1	1	1	34,13	26,82
4/6/23 1:00	83,92	63,92	20,01	0,00						1	1								1	1	1		39,49	25,16
4/6/23 2:00	79,59	60,80	18,79	0,00						1	1								1	1	1		35,68	23,83
4/6/23 3:00	76,80	61,10	15,70	0,00						1	1								1		1		36,13	23,00
4/6/23 4:00	76,22	62,64	13,58	0,00						1	1							1	1		1		41,13	22,82
4/6/23 5:00	79,51	64,73	14,78	0,00						1	1							1	1		1		36,79	23,82
4/6/23 6:00	84,98	69,85	14,12	1,01						1	1							1	1		1		31,15	25,43
4/6/23 7:00	97,52	74,57	18,04	4,91						1	1	4,91						1	1	1	1		37,33	29,13
4/6/23 8:00	107,87	82,82	16,53	8,52						1	1							1	1	1	1		36,51	31,68
4/6/23 9:00	115,19	89,97	14,41	10,81					1	1	1							1	1		1		35,02	34,29
4/6/23 10:00	118,63	92,23	13,71	12,69					1	1	1							1	1	1	1		36,33	34,56
4/6/23 11:00	119,56	90,72	15,09	13,75					1	1	1							1	1	1	1		34,52	33,55
4/6/23 12:00	120,25	93,29	12,72	14,24					1	1	1							1	1	1	1		27,90	24,96
4/6/23 13:00	120,91	94,67	12,08	14,16		1			1	1	1							1	1	1	1		25,73	25,44
4/6/23 14:00	118,76	89,62	15,27	13,87		1				1	1	13,87						1	1	1	1		33,24	32,32
4/6/23 15:00	115,22	80,31	21,77	13,13		1				1	1							1	1	1	1		45,54	34,46
4/6/23 16:00	114,34	76,96	25,56	11,82		1				1	1								1	1	1		47,12	34,28
4/6/23 17:00	116,82	82,55	24,54	9,73		1				1	1							1	1	1	1		47,88	35,01
4/6/23 18:00	120,85	93,01	21,35	6,49		1				1	1					1			1	1	1		48,54	36,22
4/6/23 19:00	122,10	98,71	21,30	2,09		1				1	1					1		1	1	1	1		47,16	36,58
4/6/23 20:00	123,06	102,03	20,97	0,06		1				1	1					1		1	1	1	1		42,11	36,78
4/6/23 21:00	118,64	98,33	20,31	0,00		1				1	1	0,00				1		1	1	1	1		36,36	35,49
4/6/23 22:00	107,74	92,33	15,40	0,00		1				1	1					1		1	1	1	1		32,20	32,20
4/6/23 23:00	98,23	83,39	14,84	0,00		1					1					1		1	1	1	1		29,46	28,97

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

#### Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία D3 ΑΗΣ λόγω αιτήματος εργοστασίου για προθέρμανση ατμού με στόχο την ένταξη ATM2

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Δευτέρα, 5 Ιούνιος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
5/6/23 0:00	89,25	73,42	15,83	0,00		1				1	1					1			1	1			27,77	25,55
5/6/23 1:00	83,49	66,17	17,32	0,00		1				1	1								1	1			29,34	25,01
5/6/23 2:00	80,11	62,79	17,32	0,00		1				1	1								1	1			30,39	23,99
5/6/23 3:00	78,05	64,21	13,84	0,00		1				1	1								1	1			25,77	23,32
5/6/23 4:00	77,63	65,75	11,87	0,00		1				1	1								1	1			23,29	23,02
5/6/23 5:00	80,82	69,30	11,52	0,00		1				1	1								1	1			22,98	22,72
5/6/23 6:00	87,37	79,14	7,25	0,97		1				1	1								1	1	1	1	24,43	24,58
5/6/23 7:00	102,21	93,29	3,95	4,97		1				1	1	4,97						1	1	1	1	1	29,78	29,46
5/6/23 8:00	114,64	104,41	1,55	8,69		1				1	1							1	1	1	1	1	30,67	30,82
5/6/23 9:00	123,13	109,60	2,50	11,03		1				1	1							1	1	1	1	1	36,67	36,78
5/6/23 10:00	126,94	109,82	4,39	12,73		1				1	1							1	1	1	1	1	38,00	38,00
5/6/23 11:00	126,33	107,47	7,05	11,81		1				1	1							1	1	1	1	1	37,81	37,83
5/6/23 12:00	128,17	108,08	7,56	12,52		1				1	1							1	1	1	1	1	38,39	38,42
5/6/23 13:00	130,96	107,81	9,67	13,49		1				1	1							1	1	1	1	1	39,13	39,17
5/6/23 14:00	128,39	101,10	13,91	13,37		1				1	1							1	1	1	1	1	38,44	38,39
5/6/23 15:00	124,58	95,94	15,56	13,08		1				1	1							1	1	1	1	1	37,14	37,03
5/6/23 16:00	123,67	94,23	17,69	11,75		1				1	1							1	1	1	1	1	39,17	37,04
5/6/23 17:00	126,57	102,06	14,75	9,75		1				1	1							1	1	1	1	1	37,14	37,19
5/6/23 18:00	130,10	112,80	10,78	6,52		1			1	1	1							1	1	1	1	1	37,76	37,68
5/6/23 19:00	131,82	118,03	11,80	1,99		1			1	1	1							1	1	1	1	1	39,38	39,38
5/6/23 20:00	133,43	121,68	11,70	0,05		1			1	1	1							1	1	1	1	1	39,86	39,95
5/6/23 21:00	127,48	117,40	10,08	0,00		1			1	1	1	0,00						1	1	1	1	1	37,59	37,41
5/6/23 22:00	114,27	104,51	9,77	0,00		1			1	1	1							1	1	1	1	1	28,48	28,68
5/6/23 23:00	102,40	91,28	11,12	0,00		1					1							1	1	1	1	1	29,69	29,72

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

**Παρατηρήσεις**

1. ATM2 ΑΗΣ μειωμένη ικανότητα στα 10MW

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τρίτη, 6 Ιούνιος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
6/6/23 0:00	92,81	85,80	7,02	0,00		1					1							1	1	1	1	1	27,79	27,74
6/6/23 1:00	86,45	83,52	2,93	0,00		1					1							1	1	1	1	1	25,08	25,00
6/6/23 2:00	82,18	80,71	1,47	0,00		1					1							1	1	1	1	1	21,95	21,90
6/6/23 3:00	79,72	78,01	1,71	0,00		1					1							1	1	1	1		23,66	23,67
6/6/23 4:00	79,89	78,48	1,42	0,00		1					1							1	1	1	1		23,76	23,76
6/6/23 5:00	83,33	82,02	1,32	0,00		1					1							1	1	1	1		19,99	18,55
6/6/23 6:00	90,15	88,06	1,08	1,01		1				1	1							1	1	1	1		21,97	20,02
6/6/23 7:00	108,66	102,81	0,91	4,95		1			1	1	1							1	1	1	1		22,48	21,91
6/6/23 8:00	121,15	111,38	1,49	8,28		1			1	1	1							1	1	1	1	1	24,91	24,44
6/6/23 9:00	129,86	118,74	0,34	10,78		1			1	1	1							1	1	1	1	1	30,06	30,02
6/6/23 10:00	134,23	120,72	1,07	12,44		1			1	1	1							1	1	1	1	1	32,94	32,94
6/6/23 11:00	134,39	118,58	2,38	13,43		1			1	1	1							1	1	1	1	1	31,88	32,02
6/6/23 12:00	135,68	119,29	2,48	13,91		1			1	1	1							1	1	1	1	1	33,01	32,96
6/6/23 13:00	138,43	122,42	1,99	14,02		1			1	1	1							1	1	1	1	1	35,34	35,36
6/6/23 14:00	136,57	120,98	2,03	13,56		1			1	1	1							1	1	1	1	1	33,94	33,91
6/6/23 15:00	130,63	115,73	2,01	12,89		1			1	1	1							1	1	1	1	1	28,65	28,68
6/6/23 16:00	129,12	116,20	1,45	11,47		1			1	1	1							1	1	1	1	1	28,86	28,81
6/6/23 17:00	132,88	122,54	0,85	9,49		1			1	1	1							1	1	1	1	1	34,58	34,66
6/6/23 18:00	137,50	129,62	1,40	6,48		1			1	1	1			1				1	1	1	1	1	38,62	38,77
6/6/23 19:00	137,72	133,62	2,04	2,06		1			1	1	1			1				1	1	1	1	1	40,97	40,98
6/6/23 20:00	137,96	133,00	4,91	0,05		1			1	1	1			1				1	1	1	1	1	41,22	41,21
6/6/23 21:00	131,55	127,06	4,49	0,00		1			1	1	1							1	1	1	1	1	39,15	39,20
6/6/23 22:00	118,53	114,15	4,38	0,00		1			1	1	1							1	1	1	1	1	29,77	29,60
6/6/23 23:00	106,47	103,43	3,05	0,00		1				1	1							1	1	1	1	1	28,67	28,73

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

**Παρατηρήσεις**

1. ATM2 ΑΗΣ μειωμένη ικανότητα 10MW

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τετάρτη, 7 Ιούνιος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
7/6/23 0:00	96,51	93,90	2,61	0,00		1				1	1							1	1	1	1	1	21,94	21,68
7/6/23 1:00	89,69	87,58	2,10	0,00		1				1	1							1	1	1	1		20,40	20,28
7/6/23 2:00	85,87	82,54	3,33	0,00		1				1	1							1	1	1	1		18,44	18,29
7/6/23 3:00	83,15	79,21	3,95	0,00		1				1	1							1	1		1		21,46	21,52
7/6/23 4:00	83,14	78,45	4,69	0,00		1				1	1							1	1		1		22,80	22,77
7/6/23 5:00	86,44	78,17	8,28	0,00		1				1	1							1	1		1		25,53	25,57
7/6/23 6:00	92,56	81,76	9,82	0,98		1					1							1	1	1	1	1	24,37	23,55
7/6/23 7:00	112,46	98,72	9,20	4,55				1			1							1	1	1	1	1	32,44	32,61
7/6/23 8:00	125,49	108,11	9,45	7,92				1			1							1	1	1	1	1	37,51	37,56
7/6/23 9:00	134,00	115,06	8,67	10,28				1			1			1				1	1	1	1	1	40,12	40,14
7/6/23 10:00	136,78	120,07	4,32	12,39				1			1			1				1	1	1	1	1	41,02	40,99
7/6/23 11:00	137,88	119,88	4,53	13,46				1	1	1								1	1	1	1	1	36,91	35,80
7/6/23 12:00	139,06	119,56	5,77	13,72				1	1	1								1	1	1	1	1	36,83	36,80
7/6/23 13:00	141,01	121,48	7,16	12,37				1	1	1								1	1	1	1	1	39,90	39,95
7/6/23 14:00	138,96	121,01	6,37	11,58				1	1	1								1	1	1	1	1	38,90	38,81
7/6/23 15:00	134,86	114,90	7,70	12,26				1	1	1								1	1	1	1	1	34,00	33,98
7/6/23 16:00	133,95	113,42	8,93	11,60				1	1	1								1	1	1	1	1	33,55	33,61
7/6/23 17:00	137,44	119,34	8,66	9,44				1	1	1								1	1	1	1	1	38,68	38,98
7/6/23 18:00	143,19	124,08	12,92	6,19				1	1	1								1	1	1	1	1	42,82	42,88
7/6/23 19:00	142,69	125,03	15,98	1,68				1	1	1								1	1	1	1	1	42,71	42,68
7/6/23 20:00	142,63	126,32	16,27	0,05				1	1	1								1	1	1	1	1	42,60	42,59
7/6/23 21:00	136,11	117,34	18,77	0,00				1	1	1								1	1	1	1	1	42,88	40,68
7/6/23 22:00	122,90	105,90	17,00	0,00				1	1	1								1	1	1	1	1	38,50	34,85
7/6/23 23:00	110,22	97,81	12,41	0,00				1	1									1	1	1	1	1	32,62	30,68

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

**Παρατηρήσεις**

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Πέμπτη, 8 Ιούνιος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
8/6/23 0:00	99,28	94,94	4,34	0,00		1				1	1							1	1	1	1	1	27,95	27,94
8/6/23 1:00	93,15	88,04	5,11	0,00		1				1	1							1	1	1	1		25,80	25,62
8/6/23 2:00	88,77	84,31	4,45	0,00		1				1	1							1	1	1	1		21,20	21,07
8/6/23 3:00	86,20	82,46	3,74	0,00		1				1	1							1	1	1	1		18,62	18,52
8/6/23 4:00	86,12	81,73	4,39	0,00		1				1	1							1	1	1	1		18,64	18,65
8/6/23 5:00	89,05	82,71	6,34	0,00		1				1	1							1	1	1	1		21,78	21,58
8/6/23 6:00	96,16	84,66	10,70	0,80		1				1	1							1	1	1	1		26,65	25,50
8/6/23 7:00	112,51	97,65	11,11	3,74		1				1	1	3,74						1	1	1	1	1	30,59	29,13
8/6/23 8:00	128,57	104,33	17,53	6,71		1			1	1	1							1	1	1	1	1	38,37	32,86
8/6/23 9:00	136,36	109,88	19,46	7,02		1			1	1	1							1	1	1		1	42,95	40,25
8/6/23 10:00	138,40	112,77	19,13	6,49		1			1	1	1							1	1	1		1	42,89	41,43
8/6/23 11:00	139,53	113,36	17,69	8,47		1			1	1	1							1	1	1		1	42,54	41,75
8/6/23 12:00	139,81	119,16	12,77	7,88		1			1	1	1							1	1	1	1	1	41,72	41,67
8/6/23 13:00	140,77	120,63	10,16	9,99		1			1	1	1							1	1	1	1	1	41,46	41,64
8/6/23 14:00	140,53	118,42	12,23	9,88		1			1	1	1							1	1	1	1	1	41,37	41,19
8/6/23 15:00	136,69	115,68	9,63	11,38		1			1	1	1							1	1	1	1	1	36,65	36,36
8/6/23 16:00	134,82	113,61	10,22	10,99		1			1	1	1							1	1	1	1	1	35,03	35,03
8/6/23 17:00	136,53	118,86	9,32	8,35		1			1	1	1							1	1	1	1	1	39,20	39,34
8/6/23 18:00	141,90	126,28	9,25	6,37		1			1	1	1							1	1	1	1	1	42,48	42,48
8/6/23 19:00	142,19	130,09	10,33	1,77		1			1	1	1		1					1	1	1	1	1	42,62	42,60
8/6/23 20:00	141,92	136,40	5,47	0,04		1			1	1	1		1					1	1	1	1	1	42,49	42,50
8/6/23 21:00	135,98	131,70	4,28	0,00					1	1	1	0,00		1				1	1	1	1	1	40,85	40,76
8/6/23 22:00	123,10	118,73	4,36	0,00					1	1	1		1					1	1	1	1	1	36,86	36,77
8/6/23 23:00	110,41	102,00	8,40	0,00					1	1	1							1	1	1	1	1	31,21	31,05

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Παρασκευή, 9 Ιουνίου 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΩΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
9/6/23 0:00	100,05	88,05	11,99	0,00						1	1							1	1	1	1	1	29,37	28,08
9/6/23 1:00	93,74	75,92	17,83	0,00						1	1								1	1	1	1	37,66	28,00
9/6/23 2:00	90,29	67,76	22,53	0,00						1	1								1	1	1	1	41,15	27,02
9/6/23 3:00	86,62	66,44	20,17	0,00						1	1								1	1	1		32,77	25,92
9/6/23 4:00	85,61	71,49	14,12	0,00						1	1								1	1	1		26,80	25,59
9/6/23 5:00	88,61	75,68	12,94	0,00						1	1								1	1	1	1	26,50	26,48
9/6/23 6:00	95,83	84,63	10,39	0,81						1	1								1	1	1	1	28,28	28,11
9/6/23 7:00	112,88	100,78	8,51	3,59					1	1	1							1	1	1	1	1	33,07	32,94
9/6/23 8:00	127,11	105,37	14,30	7,44					1	1	1							1	1	1	1	1	37,83	37,91
9/6/23 9:00	135,70	111,94	13,02	10,75					1	1	1							1	1	1	1	1	40,55	40,58
9/6/23 10:00	140,53	113,33	14,66	12,53					1	1	1							1	1	1	1	1	41,87	41,99
9/6/23 11:00	139,56	109,69	16,22	13,66					1	1	1							1	1	1	1	1	41,75	41,71
9/6/23 12:00	138,24	105,89	18,10	14,24						1	1							1	1	1	1	1	41,32	41,29
9/6/23 13:00	142,13	109,22	18,62	14,30						1	1			1				1	1	1	1	1	42,86	42,62
9/6/23 14:00	141,79	105,76	21,98	14,05						1	1	1		1				1	1	1	1	1	43,58	42,50
9/6/23 15:00	136,99	99,45	24,29	13,25						1	1			1				1	1	1	1	1	45,55	41,07
9/6/23 16:00	136,39	102,99	21,56	11,84						1	1			1				1	1	1	1	1	43,03	40,91
9/6/23 17:00	139,84	109,16	21,00	9,69						1	1			1				1	1	1	1	1	44,97	41,90
9/6/23 18:00	143,39	112,13	25,08	6,18						1	1			1				1	1	1	1	1	48,05	43,00
9/6/23 19:00	141,95	118,16	21,82	1,98						1	1			1				1	1	1	1	1	46,08	42,55
9/6/23 20:00	141,01	121,90	19,03	0,07						1	1			1				1	1	1	1	1	45,47	42,24
9/6/23 21:00	134,85	117,78	17,08	0,00					1	1	1			1				1	1	1	1	1	40,65	40,35
9/6/23 22:00	121,07	103,43	17,65	0,00						1	1			1				1	1	1	1	1	36,38	36,29
9/6/23 23:00	109,56	86,35	23,21	0,00						1	1			1				1	1	1	1	1	34,55	32,87

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

#### Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP4 σε προτεραιότητα έναντι της D3 ΑΗΣ λόγω τεχνικών προβλημάτων της D3 ΑΗΣ τα οποία εξετάζονται.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Σάββατο, 10 Ιούνιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
10/6/23 0:00	101,33	73,80	27,53	0,00						1	1									1	1	1	1	39,35	30,41
10/6/23 1:00	94,97	72,29	22,69	0,00						1	1									1	1	1	1	41,11	28,45
10/6/23 2:00	90,02	68,14	21,88	0,00						1	1									1	1	1	1	47,31	26,98
10/6/23 3:00	88,61	63,59	25,03	0,00						1	1									1	1	1	1	43,62	26,55
10/6/23 4:00	87,42	62,18	25,24	0,00						1	1									1		1	1	39,08	26,19
10/6/23 5:00	89,78	63,12	26,66	0,00						1	1									1		1	1	32,86	26,94
10/6/23 6:00	96,58	67,17	28,43	0,98						1	1									1		1	1	29,63	28,89
10/6/23 7:00	110,47	76,96	28,86	4,65						1	1									1	1	1	1	33,25	33,10
10/6/23 8:00	124,33	90,94	24,76	8,63						1	1								1	1	1	1	1	37,10	37,22
10/6/23 9:00	135,13	98,20	25,78	11,14						1	1								1	1	1	1	1	40,45	40,44
10/6/23 10:00	141,10	101,41	26,97	12,72						1	1								1	1	1	1	1	42,54	42,34
10/6/23 11:00	138,98	97,04	27,87	14,08						1	1								1	1	1	1	1	46,18	41,67
10/6/23 12:00	140,10	94,82	30,60	14,67						1	1								1	1	1	1	1	48,44	41,98
10/6/23 13:00	143,03	99,79	28,60	14,64						1	1								1	1	1	1	1	47,11	42,90
10/6/23 14:00	141,49	97,49	29,69	14,30						1	1								1	1	1	1	1	48,09	42,44
10/6/23 15:00	138,34	91,58	33,24	13,52						1	1								1	1	1	1	1	48,55	41,45
10/6/23 16:00	137,02	91,21	33,62	12,19						1	1								1	1	1	1	1	48,55	41,03
10/6/23 17:00	138,95	98,22	30,65	10,08						1	1								1	1	1	1	1	48,55	41,66
10/6/23 18:00	143,25	109,21	27,07	6,97						1	1								1	1	1	1	1	48,52	42,99
10/6/23 19:00	141,82	115,02	24,39	2,41						1	1				1				1	1	1	1	1	46,44	42,50
10/6/23 20:00	140,03	118,97	20,99	0,07						1	1				1				1	1	1	1	1	47,27	41,94
10/6/23 21:00	134,72	110,16	24,56	0,00					1	1					1				1	1	1	1	1	44,38	40,38
10/6/23 22:00	122,38	96,47	25,91	0,00					1	1					1				1	1	1	1	1	42,16	36,70
10/6/23 23:00	111,48	86,57	24,91	0,00					1	1									1	1	1	1	1	43,58	33,41

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

#### Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP4 σε προτεραιότητα έναντι της D3 ΑΗΣ λόγω τεχνικών προβλημάτων της D3 ΑΗΣ τα οποία εξετάζονται.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Κυριακή, 11 Ιούνιος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
11/6/23 0:00	103,17	77,88	25,29	0,00					1	1								1	1	1	1	1	43,84	30,96
11/6/23 1:00	96,49	70,17	26,31	0,00					1	1								1	1		1	1	43,52	28,93
11/6/23 2:00	92,33	65,21	27,12	0,00					1	1								1	1		1	1	43,60	27,70
11/6/23 3:00	89,66	64,41	25,25	0,00					1	1								1	1		1	1	43,61	26,87
11/6/23 4:00	88,32	64,22	24,10	0,00					1	1								1	1		1	1	39,73	26,47
11/6/23 5:00	89,10	66,23	22,87	0,00					1	1								1	1		1		35,85	26,67
11/6/23 6:00	94,00	73,40	19,51	1,09					1	1								1	1		1	1	32,06	28,11
11/6/23 7:00	105,78	82,68	19,46	3,64					1	1								1	1		1	1	35,29	31,62
11/6/23 8:00	117,60	92,32	16,66	8,62					1	1								1	1	1	1	1	36,23	35,14
11/6/23 9:00	126,01	98,07	17,18	10,76					1	1								1	1	1	1	1	38,52	37,63
11/6/23 10:00	130,56	104,36	13,61	12,59					1	1								1	1	1	1	1	39,04	39,07
11/6/23 11:00	130,86	104,15	13,03	13,68					1	1								1	1	1	1	1	39,03	39,02
11/6/23 12:00	133,23	104,91	14,08	14,23					1	1								1	1	1	1	1	39,68	39,68
11/6/23 13:00	134,87	109,09	11,41	14,37					1	1								1	1	1	1	1	40,27	40,28
11/6/23 14:00	132,74	106,95	11,74	14,06					1	1					1			1	1	1	1	1	39,80	39,67
11/6/23 15:00	128,42	103,71	11,56	13,15					1	1					1			1	1	1	1	1	38,98	38,40
11/6/23 16:00	127,66	108,12	8,29	11,24					1	1	1				1			1	1	1	1	1	33,98	33,41
11/6/23 17:00	130,24	110,44	10,24	9,55					1	1	1				1			1	1	1	1	1	36,49	36,70
11/6/23 18:00	135,99	118,28	10,95	6,76					1	1	1				1			1	1	1	1	1	40,73	40,75
11/6/23 19:00	137,09	126,22	8,37	2,50					1	1	1				1			1	1	1	1	1	41,09	41,04
11/6/23 20:00	137,22	131,22	5,91	0,09					1	1	1				1			1	1	1	1	1	41,07	41,08
11/6/23 21:00	132,39	128,42	3,98	0,00					1	1	1				1			1	1	1	1	1	39,63	39,53
11/6/23 22:00	121,36	117,09	4,27	0,00					1	1	1				1			1	1	1	1	1	36,20	36,11
11/6/23 23:00	110,32	107,01	3,32	0,00						1	1				1			1	1	1	1	1	33,07	32,96

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

**Παρατηρήσεις**

1. Λειτουργία AEP4 σε προτεραιότητα έναντι της D3 ΑΗΣ λόγω τεχνικών προβλημάτων της D3 ΑΗΣ τα οποία εξετάζονται.

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Δευτέρα, 12 Ιούνιος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
12/6/23 0:00	100,64	96,85	3,78	0,00						1	1							1	1	1	1	1	30,01	29,96
12/6/23 1:00	93,99	88,34	5,65	0,00						1	1							1	1	1	1	1	28,05	28,01
12/6/23 2:00	89,59	82,80	6,79	0,00						1	1							1	1	1	1		26,40	26,40
12/6/23 3:00	87,24	82,01	5,23	0,00						1	1							1	1	1	1		26,11	26,09
12/6/23 4:00	86,74	82,74	4,00	0,00						1	1							1	1	1	1		25,91	25,92
12/6/23 5:00	89,40	84,64	4,76	0,00						1	1							1	1	1	1		26,44	26,53
12/6/23 6:00	96,03	90,52	4,62	0,89						1	1							1	1	1	1	1	28,58	28,62
12/6/23 7:00	111,78	103,47	5,60	2,71						1	1				1			1	1	1	1	1	33,25	33,38
12/6/23 8:00	125,61	114,47	5,44	5,70						1	1				1			1	1	1	1	1	37,43	37,52
12/6/23 9:00	134,26	119,16	5,91	9,18					1	1	1				1			1	1	1	1	1	40,09	40,17
12/6/23 10:00	139,32	120,01	7,16	12,15					1	1	1				1			1	1	1	1	1	41,66	41,65
12/6/23 11:00	139,10	119,09	6,78	13,23					1	1	1				1			1	1	1	1	1	36,50	36,02
12/6/23 12:00	141,44	120,00	7,27	14,18					1	1	1				1			1	1	1	1	1	42,19	42,21
12/6/23 13:00	144,43	124,37	5,89	14,17					1	1	1				1			1	1	1	1	1	43,20	43,20
12/6/23 14:00	143,78	121,22	8,68	13,87					1	1	1				1			1	1	1	1	1	43,11	43,05
12/6/23 15:00	137,28	114,67	9,45	13,16					1	1	1				1			1	1	1	1	1	40,59	40,44
12/6/23 16:00	136,79	115,67	9,17	11,95					1	1	1				1			1	1	1	1	1	40,68	40,74
12/6/23 17:00	140,02	123,52	6,86	9,64					1	1	1				1			1	1	1	1	1	41,80	41,82
12/6/23 18:00	141,84	131,43	4,58	5,84					1	1	1				1			1	1	1	1	1	42,43	42,42
12/6/23 19:00	141,42	136,36	2,80	2,25					1	1	1				1			1	1	1	1	1	42,20	42,21
12/6/23 20:00	141,93	137,58	4,27	0,07					1	1	1				1			1	1	1	1	1	42,34	42,34
12/6/23 21:00	138,12	133,64	4,48	0,00					1	1	1				1			1	1	1	1	1	41,28	41,22
12/6/23 22:00	124,14	121,31	2,83	0,00					1	1	1				1			1	1	1	1	1	36,97	36,84
12/6/23 23:00	111,11	107,99	3,12	0,00					1	1	1				1			1	1	1	1	1	28,12	28,25

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

#### Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP4 σε προτεραιότητα έναντι της D3 ΑΗΣ λόγω τεχνικών προβλημάτων της D3 ΑΗΣ τα οποία εξετάζονται.

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τρίτη, 13 Ιούnius 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΩΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
13/6/23 0:00	101,63	96,93	4,70	0,00						1					1			1	1	1	1	1	29,84	29,49
13/6/23 1:00	94,56	88,44	6,12	0,00						1	1							1	1	1	1	1	28,34	28,27
13/6/23 2:00	89,59	84,56	5,03	0,00						1	1							1	1	1	1	1	25,41	25,37
13/6/23 3:00	87,21	83,41	3,80	0,00						1	1							1	1		1	1	26,04	25,98
13/6/23 4:00	86,40	83,22	3,19	0,00						1	1							1	1		1	1	25,76	25,74
13/6/23 5:00	89,43	86,50	2,93	0,00						1	1							1	1		1	1	26,28	26,27
13/6/23 6:00	96,55	92,35	3,22	0,98						1	1							1	1	1	1	1	28,57	28,66
13/6/23 7:00	114,19	107,79	1,49	4,92						1	1		1					1	1	1	1	1	32,22	31,50
13/6/23 8:00	128,63	117,97	2,12	8,54					1	1	1		1					1	1	1	1	1	30,64	30,39
13/6/23 9:00	136,61	123,35	2,22	11,04					1	1	1		1					1	1	1	1	1	34,18	34,20
13/6/23 10:00	140,49	123,78	4,09	12,62					1	1	1		1					1	1	1	1	1	36,75	36,72
13/6/23 11:00	141,38	120,61	7,02	13,75					1	1	1		1					1	1	1	1	1	36,43	36,39
13/6/23 12:00	142,34	121,03	7,30	14,01					1	1	1		1					1	1	1	1	1	36,78	36,83
13/6/23 13:00	145,49	124,42	6,63	14,44					1	1	1		1					1	1	1	1	1	39,07	39,23
13/6/23 14:00	144,44	120,70	10,49	13,25					1	1	1		1					1	1	1	1	1	41,33	41,29
13/6/23 15:00	139,08	116,36	10,42	12,30					1	1	1							1	1	1	1	1	40,87	40,70
13/6/23 16:00	137,87	114,95	11,63	11,29					1	1	1							1	1	1	1	1	40,65	40,62
13/6/23 17:00	140,39	121,28	9,81	9,30					1	1	1							1	1	1	1	1	41,96	42,04
13/6/23 18:00	145,27	130,31	8,68	6,27					1	1	1							1	1	1	1	1	43,48	43,49
13/6/23 19:00	145,38	129,68	13,56	2,14					1	1	1							1	1	1	1	1	43,53	43,58
13/6/23 20:00	144,14	130,57	13,51	0,06					1	1	1							1	1	1	1	1	43,19	43,21
13/6/23 21:00	138,45	124,24	14,20	0,00					1	1	1							1	1	1	1	1	41,45	41,40
13/6/23 22:00	125,29	110,22	15,07	0,00					1	1	1							1	1	1	1		37,35	37,07
13/6/23 23:00	112,99	97,80	15,18	0,00					1		1							1	1	1	1	1	33,90	33,50

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

**Παρατηρήσεις**

1. Πλύση D7 ΘΗΣ (22:00-23:00)
2. Λειτουργία AEP4, AEP2 σε προτεραιότητα έναντι της D3 ΑΗΣ λόγω τεχνικών προβλημάτων της D3 ΑΗΣ τα οποία εξετάζονται.
3. Πλύση D4 ΑΗΣ (23:00-24:00)

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τετάρτη, 14 Ιούνιος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΩΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
14/6/23 0:00	102,68	86,06	16,62	0,00						1	1						1		1	1	1	1	34,17	30,75
14/6/23 1:00	96,28	76,95	19,33	0,00						1	1						1		1	1		1	38,65	28,75
14/6/23 2:00	92,57	71,98	20,60	0,00						1	1						1		1	1		1	39,07	27,65
14/6/23 3:00	89,65	67,81	21,84	0,00						1	1						1		1	1		1	40,12	26,79
14/6/23 4:00	88,78	65,89	22,90	0,00						1	1						1		1	1		1	41,78	26,61
14/6/23 5:00	91,48	68,31	23,17	0,00						1	1						1		1	1		1	41,02	27,43
14/6/23 6:00	98,58	76,08	21,51	0,99						1	1						1		1	1		1	40,42	29,46
14/6/23 7:00	116,41	91,47	20,17	4,77						1	1	4,77					1		1	1	1	1	38,79	34,76
14/6/23 8:00	130,08	104,10	17,37	8,61						1	1						1	1	1	1	1	1	39,95	38,78
14/6/23 9:00	139,23	111,63	16,65	10,95						1	1						1	1	1	1	1	1	41,71	41,62
14/6/23 10:00	143,28	112,79	18,19	12,30						1	1						1	1	1	1	1	1	42,93	42,90
14/6/23 11:00	143,86	111,64	18,54	13,68						1	1						1	1	1	1	1	1	43,60	43,09
14/6/23 12:00	144,85	115,43	14,96	14,46						1	1						1	1	1	1	1	1	43,44	43,45
14/6/23 13:00	148,24	116,66	17,10	14,48						1	1						1	1	1	1	1	1	44,37	44,42
14/6/23 14:00	146,28	110,56	21,58	14,13		1				1	1						1	1	1	1	1	1	43,91	43,90
14/6/23 15:00	141,55	105,12	23,03	13,41		1				1	1							1	1	1	1	1	45,07	42,46
14/6/23 16:00	140,56	98,48	29,99	12,09		1				1	1							1	1	1	1	1	47,69	42,18
14/6/23 17:00	142,73	102,23	30,49	10,01		1				1	1							1	1	1	1	1	48,44	42,77
14/6/23 18:00	145,72	112,59	26,36	6,78		1				1	1							1	1	1	1	1	48,00	43,71
14/6/23 19:00	144,87	115,92	26,52	2,43		1				1	1						1	1	1	1	1	1	46,57	43,44
14/6/23 20:00	143,34	117,45	25,79	0,11		1				1	1						1	1	1	1	1	1	44,31	42,96
14/6/23 21:00	137,61	112,19	25,42	0,00		1				1	1	0,00					1	1	1	1	1	1	43,40	41,29
14/6/23 22:00	124,58	102,27	22,31	0,00		1				1	1						1		1	1	1	1	40,59	37,32
14/6/23 23:00	112,41	92,94	19,47	0,00		1				1	1						1		1	1	1	1	35,29	33,69

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Πέμπτη, 15 Ιούνιος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΩΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
15/6/23 0:00	102,61	84,77	17,84	0,00		1					1						1		1	1	1	1	34,69	30,66
15/6/23 1:00	95,36	78,06	17,30	0,00		1					1						1		1	1	1	1	33,30	28,57
15/6/23 2:00	90,93	76,00	14,93	0,00		1					1						1		1	1		1	29,95	27,22
15/6/23 3:00	88,61	74,03	14,57	0,00		1					1						1		1	1		1	30,48	26,49
15/6/23 4:00	87,98	71,10	16,87	0,00		1					1						1		1	1		1	33,41	26,25
15/6/23 5:00	90,37	76,47	13,90	0,00		1					1						1		1	1		1	29,58	27,00
15/6/23 6:00	98,05	85,69	11,35	1,00		1					1						1		1	1	1	1	29,68	29,32
15/6/23 7:00	114,60	101,33	8,68	4,58		1				1	1						1		1	1	1	1	33,69	33,78
15/6/23 8:00	130,67	115,39	7,06	8,21		1				1	1						1	1	1	1	1	1	39,02	39,10
15/6/23 9:00	140,23	125,53	3,91	10,79		1				1	1						1	1	1	1	1	1	41,96	41,99
15/6/23 10:00	144,33	127,19	4,72	12,43		1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	43,23	43,23
15/6/23 11:00	144,81	127,63	3,57	13,61		1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	43,28	43,34
15/6/23 12:00	146,94	128,95	3,82	14,18		1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	44,03	44,03
15/6/23 13:00	149,53	129,23	6,12	14,18		1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	41,91	41,88
15/6/23 14:00	148,53	127,58	7,06	13,90		1				1	1					1	1	1	1	1	1	1	42,41	42,48
15/6/23 15:00	143,44	126,66	3,65	13,13		1				1	1					1	1	1	1	1	1	1	40,65	40,69
15/6/23 16:00	143,56	128,39	3,34	11,83		1				1	1					1	1	1	1	1	1	1	41,96	42,06
15/6/23 17:00	147,53	135,50	2,32	9,71		1				1	1					1	1	1	1	1	1	1	44,10	44,14
15/6/23 18:00	152,30	142,93	2,96	6,41		1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	45,59	45,57
15/6/23 19:00	151,44	143,94	5,41	2,09		1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	45,41	45,34
15/6/23 20:00	148,83	144,77	3,99	0,07		1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	44,54	44,52
15/6/23 21:00	141,91	139,75	2,16	0,00		1				1	1					1	1	1	1	1	1	1	42,58	42,52
15/6/23 22:00	128,82	128,11	0,70	0,00		1				1	1					1	1	1	1	1	1	1	37,87	37,69
15/6/23 23:00	115,04	114,90	0,15	0,00		1				1	1					1	1	1	1	1	1	1	26,02	25,73

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

#### Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP4 σε προτεραιότητα έναντι της D3 ΑΗΣ λόγω τεχνικών προβλημάτων της D3 ΑΗΣ τα οποία εξετάζονται.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
16/6/23 0:00	104,69	104,30	0,39	0,00		1				1	1						1	1	1	1	1	1	20,91	20,95
16/6/23 1:00	98,25	95,88	2,37	0,00		1				1	1						1		1	1	1	1	26,81	23,39
16/6/23 2:00	93,82	85,27	8,55	0,00		1				1	1							1	1	1	1	1	42,67	26,54
16/6/23 3:00	91,24	81,21	10,02	0,00		1				1	1							1	1	1	1	1	43,63	24,01
16/6/23 4:00	90,66	79,04	11,62	0,00		1				1	1							1	1	1	1	1	43,50	23,33
16/6/23 5:00	93,45	78,58	14,87	0,00		1				1	1							1	1	1	1	1	37,62	23,53
16/6/23 6:00	100,32	80,47	19,36	0,49		1			1	1	1							1	1			1	37,76	25,68
16/6/23 7:00	113,74	100,46	12,67	0,61		1			1	1	1							1	1			1	39,33	33,59
16/6/23 8:00	126,30	107,69	15,27	3,34		1			1	1	1		1		1			1	1			1	38,69	37,63
16/6/23 9:00	138,33	110,90	20,97	6,46		1				1	1		1			1		1	1	1	1	1	48,14	41,14
16/6/23 10:00	145,00	106,13	28,46	10,41		1				1	1		1			1		1	1	1	1	1	48,52	43,50
16/6/23 11:00	145,87	102,85	31,05	11,97		1				1	1					1		1	1	1	1	1	48,55	43,71
16/6/23 12:00	147,70	100,82	33,29	13,58		1				1	1					1			1	1	1	1	48,19	44,26
16/6/23 13:00	148,69	100,09	34,55	14,05		1				1	1					1		1	1	1	1	1	48,55	44,53
16/6/23 14:00	148,12	98,72	35,71	13,69		1				1	1					1		1	1	1	1	1	48,47	44,36
16/6/23 15:00	143,80	95,62	35,70	12,49		1				1	1					1			1	1	1	1	48,46	43,11
16/6/23 16:00	141,61	94,47	38,15	8,99		1				1	1					1			1	1		1	45,95	42,41
16/6/23 17:00	143,46	103,37	34,85	5,24		1				1	1					1			1	1	1	1	47,33	43,07
16/6/23 18:00	146,57	116,19	27,31	3,07		1				1	1					1	1		1	1	1	1	44,89	43,96
16/6/23 19:00	145,91	135,16	9,70	1,05		1				1	1			1	1	1			1	1	1	1	43,57	43,56
16/6/23 20:00	145,48	141,71	3,73	0,04		1				1	1					1	1	1	1	1	1	1	43,47	43,51
16/6/23 21:00	139,64	138,29	1,34	0,00		1				1	1					1	1	1	1	1	1	1	41,93	41,84
16/6/23 22:00	126,84	126,63	0,22	0,00		1				1	1					1	1	1	1	1	1	1	37,82	37,70
16/6/23 23:00	114,66	114,48	0,18	0,00		1				1	1					1	1		1	1	1	1	32,25	32,33

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

#### Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία DG No3 ΑΗΣ (05:32 - 09:22) λόγω κακοκαιρίας - αστάθειας Α/Π.
2. Λειτουργία ΑΕΡ No4 ΑΗΣ λόγω κακοκαιρίας(07:25 -08:42) και (19:05 - 23:05).
3. Λειτουργία ΑΕΡ No3 ΑΗΣ λόγω κακοκαιρίας(07:40 -07:52)
4. Λειτουργία ΑΕΡ No2 ΑΗΣ (08:09 - 10:36) λόγω βλάβης ΑΕΡ No3 και ΑΕΡNo4 .



HΣ Ρόδου				Απολογισμός Λειτουργίας																		Σάββατο, 17 Ιούνιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	
				ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
17/6/23 0:00	105,62	105,42	0,21	0,00		1				1	1					1	1				1	1	1	30,62	30,47
17/6/23 1:00	98,31	97,71	0,61	0,00		1				1	1					1	1				1	1	1	24,08	24,14
17/6/23 2:00	93,80	93,03	0,77	0,00		1				1	1					1	1				1		1	26,19	26,15
17/6/23 3:00	91,46	90,44	1,03	0,00		1				1	1					1	1				1		1	23,86	23,80
17/6/23 4:00	89,86	88,45	1,41	0,00		1				1	1					1	1				1		1	22,09	22,18
17/6/23 5:00	91,85	87,00	4,85	0,00		1				1	1					1	1				1		1	24,38	24,43
17/6/23 6:00	97,24	90,79	5,93	0,52		1				1	1					1	1				1		1	28,02	27,59
17/6/23 7:00	111,16	103,11	4,60	3,44		1		1	1	1	1					1	1				1		1	26,37	25,98
17/6/23 8:00	125,50	116,98	2,23	6,28		1		1	1	1	1					1	1				1	1	1	31,30	31,29
17/6/23 9:00	137,11	126,34	2,47	8,30		1		1	1	1	1					1	1				1	1	1	39,70	39,78
17/6/23 10:00	141,71	130,13	2,99	8,59		1		1	1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	38,34	37,43
17/6/23 11:00	140,73	127,63	3,65	9,46		1		1	1	1	1		1		1	1	1		1	1		1	1	37,45	37,64
17/6/23 12:00	145,08	126,66	6,72	11,70		1		1	1	1	1		1		1	1	1		1			1	1	41,67	41,85
17/6/23 13:00	145,67	122,67	14,16	8,85		1		1	1	1	1		1		1	1	1		1			1	1	45,21	43,52
17/6/23 14:00	141,01	120,95	10,37	9,69		1		1	1	1	1		1		1	1	1		1			1	1	40,55	39,89
17/6/23 15:00	137,50	117,84	9,14	10,53		1		1	1	1	1		1		1	1	1		1			1	1	36,49	36,40
17/6/23 16:00	136,13	109,38	18,02	8,72		1		1	1	1	1				1	1	1		1			1	1	44,83	40,60
17/6/23 17:00	139,44	113,83	17,05	8,56		1		1	1	1	1				1	1	1		1			1	1	44,78	40,83
17/6/23 18:00	142,49	123,58	12,52	6,39		1			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	44,82	42,70
17/6/23 19:00	141,91	128,80	10,86	2,25		1			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	42,92	42,50
17/6/23 20:00	140,60	129,18	11,37	0,05		1			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	42,11	42,12
17/6/23 21:00	135,94	119,47	16,47	0,00		1			1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	40,96	40,74
17/6/23 22:00	123,55	108,46	15,09	0,00		1			1							1	1		1	1	1	1	1	38,32	37,06
17/6/23 23:00	112,44	99,12	13,32	0,00		1					1					1	1		1	1	1	1	1	43,76	32,99

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

#### Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP No4 (10:50 - 21:01) λόγω κακοκαιρίας και κράτηση DG3 ΑΗΣ.
2. Λειτουργία DG3 ΑΗΣ λόγω κακοκαιρίας.
3. Λειτουργία AEP No2 (11:15 - 15:48) λόγω κακοκαιρίας.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Κυριακή, 18 Ιούνιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
18/6/23 0:00	102,99	89,62	13,37	0,00		1				1	1					1	1					1	1	37,77	29,78
18/6/23 1:00	96,66	88,54	8,12	0,00		1				1	1					1	1					1	1	29,39	28,48
18/6/23 2:00	92,18	85,00	7,18	0,00		1				1	1					1	1					1	1	25,51	24,61
18/6/23 3:00	89,12	81,30	7,81	0,00		1				1	1					1	1					1	1	24,28	21,63
18/6/23 4:00	88,33	83,32	5,02	0,00		1				1	1					1	1					1	1	20,75	20,46
18/6/23 5:00	90,59	86,10	4,49	0,00		1				1	1					1	1					1	1	22,96	22,91
18/6/23 6:00	95,33	90,85	3,70	0,78		1				1	1					1	1					1	1	25,42	25,09
18/6/23 7:00	107,54	101,85	1,49	4,20		1				1	1	4,20				1	1				1	1	1	28,13	28,27
18/6/23 8:00	118,77	111,06	1,55	6,16		1				1	1					1	1				1	1	1	34,84	34,44
18/6/23 9:00	127,06	116,69	2,03	8,34		1				1	1			1		1	1		1	1	1	1	1	31,44	31,25
18/6/23 10:00	131,41	116,42	5,57	9,42		1				1	1					1	1		1	1	1	1	1	37,01	37,09
18/6/23 11:00	131,69	115,11	5,38	11,19		1				1	1					1	1		1	1	1	1	1	38,11	38,03
18/6/23 12:00	132,71	115,26	5,64	11,81		1				1	1					1	1		1	1	1	1	1	38,79	38,69
18/6/23 13:00	135,61	115,65	7,36	12,60		1				1	1					1	1		1	1	1	1	1	40,40	40,37
18/6/23 14:00	132,21	113,29	7,48	11,44		1				1	1	11,44				1	1		1	1	1	1	1	39,40	38,57
18/6/23 15:00	128,09	98,18	18,90	11,01		1				1	1					1			1	1	1	1	1	45,98	37,98
18/6/23 16:00	127,85	98,09	19,23	10,53		1				1	1					1			1	1	1	1	1	48,44	38,38
18/6/23 17:00	131,42	100,76	22,55	8,11		1				1	1					1			1	1	1	1	1	48,55	39,41
18/6/23 18:00	137,05	108,80	21,96	6,29		1				1	1					1			1	1	1	1	1	48,55	41,08
18/6/23 19:00	136,94	114,15	20,31	2,48		1				1	1					1	1		1	1	1	1	1	47,51	41,08
18/6/23 20:00	136,42	110,16	26,20	0,06		1				1	1					1	1		1	1	1	1	1	48,14	40,85
18/6/23 21:00	134,10	101,59	32,51	0,00		1				1	1	0,00				1	1		1	1		1	1	48,38	40,17
18/6/23 22:00	123,57	89,83	33,75	0,00		1				1	1					1	1		1			1	1	48,53	37,04
18/6/23 23:00	112,20	80,34	31,86	0,00		1				1	1					1	1		1			1	1	48,44	33,65

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

#### Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP Νο4 (08:34 - 10:27) λόγω μη διαθεσιμότητας μονάδων από ΘΗΣ .

2 DGNο5 ΑΗΣ (18:10 - 21:00) μετρήσεις καυσαερίων.

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Δευτέρα, 19 Ιούνιος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΩΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
19/6/23 0:00	101,65	71,09	30,56	0,00		1				1	1					1	1					1	38,24	30,51
19/6/23 1:00	94,55	67,49	27,05	0,00		1				1	1					1	1					1	30,10	28,34
19/6/23 2:00	90,47	63,38	27,09	0,00		1				1	1					1						1	28,30	27,13
19/6/23 3:00	87,68	63,14	24,54	0,00		1				1	1					1						1	30,23	26,27
19/6/23 4:00	86,51	62,24	24,26	0,00		1				1	1					1						1	33,41	25,92
19/6/23 5:00	90,09	65,44	24,65	0,00		1				1	1					1						1	38,04	27,01
19/6/23 6:00	97,27	72,04	24,27	0,95		1				1	1					1	1					1	35,00	29,06
19/6/23 7:00	114,49	83,10	26,70	4,69		1			1	1	1					1	1					1	39,63	34,25
19/6/23 8:00	128,72	91,47	28,85	8,40		1			1	1	1					1	1					1	47,06	38,54
19/6/23 9:00	137,85	98,27	28,55	11,03		1			1	1	1					1	1				1	46,53	41,24	
19/6/23 10:00	140,02	102,93	24,37	12,72		1			1	1	1					1	1				1	44,09	41,95	
19/6/23 11:00	141,11	104,50	22,88	13,73		1			1	1	1					1	1				1	42,73	42,25	
19/6/23 12:00	143,93	106,17	23,61	14,15		1				1	1					1	1				1	42,36	42,13	
19/6/23 13:00	148,16	109,33	24,91	13,92		1				1	1					1	1		1	1	1	1	44,36	44,33
19/6/23 14:00	146,42	112,85	19,83	13,74		1				1	1	1				1	1		1	1	1	1	45,02	43,89
19/6/23 15:00	143,91	104,84	26,03	13,05		1				1	1					1	1		1	1	1	1	48,15	43,17
19/6/23 16:00	145,12	102,35	31,06	11,71		1				1	1					1	1		1	1		1	48,55	43,46
19/6/23 17:00	148,59	105,67	33,27	9,65		1				1	1					1	1		1	1		1	48,45	44,53
19/6/23 18:00	153,18	110,26	36,38	6,53		1				1	1				1	1		1	1			1	48,49	45,94
19/6/23 19:00	151,39	109,14	40,01	2,24		1				1	1			1	1	1	1		1	1		1	48,55	45,41
19/6/23 20:00	148,19	111,86	36,23	0,10		1				1	1			1	1	1	1		1	1		1	48,55	44,33
19/6/23 21:00	143,39	113,44	29,94	0,00		1				1	1					1	1		1	1	1	1	48,55	42,99
19/6/23 22:00	129,66	97,46	32,20	0,00		1				1	1					1	1		1		1	1	46,80	38,87
19/6/23 23:00	117,67	83,92	33,75	0,00		1				1	1					1	1		1		1		43,87	35,25

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

#### Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP Νο4 λόγω μετρήσεων καυσαερίων
2. Λειτουργία AEP Νο3 λόγω μετρήσεων καυσαερίων

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τρίτη, 20 Ιούνιος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
20/6/23 0:00	106,79	75,35	31,44	0,00		1				1	1					1	1					1	43,26	32,01
20/6/23 1:00	101,12	73,39	27,73	0,00		1				1	1					1	1					1	38,86	30,26
20/6/23 2:00	94,91	73,49	21,42	0,00		1				1	1					1	1					1	32,22	28,44
20/6/23 3:00	91,09	72,21	18,89	0,00		1				1	1					1	1					1	27,68	27,24
20/6/23 4:00	90,94	71,00	19,94	0,00		1				1	1					1	1					1	27,48	27,22
20/6/23 5:00	94,08	68,44	25,64	0,00		1				1	1					1	1					1	32,32	28,18
20/6/23 6:00	98,48	76,45	21,14	0,89		1				1	1					1	1					1	31,88	29,47
20/6/23 7:00	118,49	87,13	26,68	4,68		1				1	1					1			1	1	1		40,98	35,45
20/6/23 8:00	134,81	97,50	28,80	8,51		1				1	1					1			1	1	1	1	48,02	40,41
20/6/23 9:00	145,11	109,41	24,79	10,91		1				1	1		1			1			1	1	1	1	44,95	43,51
20/6/23 10:00	148,93	109,14	27,25	12,54		1				1	1		1			1			1	1	1	1	44,80	44,62
20/6/23 11:00	150,07	108,14	28,37	13,56		1				1	1		1			1			1	1	1	1	46,84	45,01
20/6/23 12:00	151,92	116,98	20,94	13,99		1				1	1			1		1	1		1	1	1	1	45,50	45,52
20/6/23 13:00	155,47	123,53	17,89	14,05		1				1	1			1	1	1	1		1	1	1	1	46,57	46,56
20/6/23 14:00	154,44	121,65	19,11	13,68		1				1	1			1	1	1	1		1	1	1	1	46,16	46,19
20/6/23 15:00	149,73	114,14	22,66	12,93		1				1	1			1	1	1	1		1	1	1	1	45,06	44,90
20/6/23 16:00	149,89	114,27	23,88	11,74		1				1	1			1	1	1	1		1	1	1	1	44,92	44,94
20/6/23 17:00	154,68	120,27	24,75	9,67		1				1	1			1	1	1	1		1	1	1	1	46,29	46,29
20/6/23 18:00	159,13	131,54	20,99	6,59		1				1	1			1	1	1	1		1	1	1	1	48,12	47,71
20/6/23 19:00	157,33	129,26	25,82	2,26		1			1	1	1			1	1	1	1		1	1	1	1	47,84	47,19
20/6/23 20:00	154,73	122,71	31,94	0,08		1			1	1	1			1	1	1	1		1	1	1	1	46,78	46,39
20/6/23 21:00	148,55	113,15	35,39	0,00		1			1	1	1			1	1	1	1		1	1		1	46,18	44,56
20/6/23 22:00	135,27	100,56	34,71	0,00		1				1	1				1			1	1		1	1	45,58	40,60
20/6/23 23:00	123,20	86,43	36,77	0,00		1				1	1				1			1	1		1	1	44,28	36,98

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

#### Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP No2 λόγω μετρήσεων καυσαερίων

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τετάρτη, 21 Ιουνίου 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	ΑΤΜ 2	ΔΙΕΣΕΛ 1	ΔΙΕΣΕΛ 2	ΔΙΕΣΕΛ 3	ΔΙΕΣΕΛ 4	ΔΙΕΣΕΛ 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΔΙΕΣΕΛ 1	ΔΙΕΣΕΛ 2	ΔΙΕΣΕΛ 3	ΔΙΕΣΕΛ 4	ΔΙΕΣΕΛ 5	ΔΙΕΣΕΛ 6	ΔΙΕΣΕΛ 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
21/6/23 0:00	109,07	76,90	32,17	0,00		1				1	1					1				1			1	39,40	32,70
21/6/23 1:00	101,44	71,46	29,98	0,00		1				1	1					1				1			1	35,93	30,43
21/6/23 2:00	98,69	70,01	28,68	0,00		1				1	1					1				1			1	34,97	29,55
21/6/23 3:00	94,46	66,85	27,61	0,00		1				1	1					1							1	33,65	28,30
21/6/23 4:00	93,92	68,85	25,08	0,00		1				1	1					1							1	35,72	28,16
21/6/23 5:00	97,91	69,94	27,97	0,00		1				1	1					1							1	36,04	29,38
21/6/23 6:00	104,68	74,61	28,98	1,09		1				1	1					1							1	38,33	31,33
21/6/23 7:00	120,20	91,69	23,47	5,03		1				1	1					1				1	1		1	38,17	35,99
21/6/23 8:00	137,08	96,27	31,98	8,84		1				1	1					1				1	1	1	1	46,24	41,04
21/6/23 9:00	146,26	105,94	29,05	11,27		1				1	1	1				1				1	1	1	1	45,08	43,83
21/6/23 10:00	150,05	111,96	25,22	12,87		1				1	1	1				1				1	1	1	1	45,84	44,98
21/6/23 11:00	150,52	108,68	27,97	13,87		1				1	1	1				1	1			1	1		1	48,15	45,14
21/6/23 12:00	152,48	111,79	26,35	14,34		1				1	1					1	1			1	1	1	1	47,55	45,73
21/6/23 13:00	156,92	115,21	27,35	14,36		1				1	1					1	1			1	1	1	1	48,36	47,00
21/6/23 14:00	156,81	118,28	24,52	14,01		1				1	1					1	1			1	1	1	1	48,02	47,05
21/6/23 15:00	151,43	117,45	20,78	13,20		1				1	1					1	1			1	1	1	1	46,18	45,31
21/6/23 16:00	151,05	119,26	19,94	11,84		1				1	1					1	1			1	1	1	1	45,31	45,29
21/6/23 17:00	154,77	125,99	19,03	9,75		1				1	1					1	1			1	1	1	1	46,35	46,35
21/6/23 18:00	159,49	134,99	17,82	6,68		1			1	1	1					1	1			1	1	1	1	47,75	47,81
21/6/23 19:00	158,41	141,98	14,06	2,36		1			1	1	1					1	1			1	1	1	1	47,53	47,52
21/6/23 20:00	156,69	137,83	18,77	0,10		1			1	1	1					1	1			1	1	1	1	46,94	46,93
21/6/23 21:00	150,67	122,14	28,53	0,00		1			1	1	1					1	1			1	1	1	1	46,11	45,17
21/6/23 22:00	137,47	109,77	27,70	0,00		1				1	1					1	1			1	1	1	1	44,37	41,19
21/6/23 23:00	123,67	99,78	23,89	0,00		1				1	1					1	1			1	1	1	1	42,60	37,07

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

#### Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία ΑΕΡ4, σε προτεραιότητα έναντι της D3 ΑΗΣ λόγω τεχνικών προβλημάτων της D3 ΑΗΣ τα οποία εξετάζονται.
2. Λειτουργία ΑΕΡ 1 λόγω μετρήσεων καυσαερίων.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Πέμπτη, 22 Ιούνιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
22/6/23 0:00	114,48	95,17	19,31	0,00		1				1	1					1				1	1	1	1	34,56	34,31
22/6/23 1:00	108,61	88,37	20,24	0,00		1				1	1					1				1	1	1		35,67	32,52
22/6/23 2:00	102,52	92,60	9,92	0,00		1				1	1					1				1	1	1		30,72	30,70
22/6/23 3:00	98,61	92,88	5,73	0,00		1				1	1					1				1	1	1		29,48	29,48
22/6/23 4:00	99,91	92,91	7,00	0,00		1				1	1					1				1	1	1		29,90	29,94
22/6/23 5:00	102,73	95,34	7,39	0,00		1				1	1					1				1	1	1		29,97	29,97
22/6/23 6:00	107,61	99,71	6,94	0,97		1				1	1					1			1	1	1	1		31,62	31,65
22/6/23 7:00	125,79	110,11	11,02	4,67		1				1	1					1			1	1	1	1		37,56	37,69
22/6/23 8:00	141,67	120,20	13,09	8,38		1				1	1				1	1			1	1	1	1		42,31	42,45
22/6/23 9:00	152,81	132,66	9,35	10,80		1				1	1				1	1			1	1	1	1		45,72	45,77
22/6/23 10:00	157,97	135,76	9,80	12,41		1				1	1		1		1	1			1	1	1	1		47,39	47,35
22/6/23 11:00	158,98	137,02	8,44	13,51		1				1	1		1		1	1	1		1	1	1	1		47,62	47,65
22/6/23 12:00	160,96	141,14	5,90	13,93		1				1	1		1		1	1	1		1	1		1		48,16	48,15
22/6/23 13:00	165,71	144,35	7,25	14,11		1				1	1	1	1		1	1	1		1	1		1		48,55	48,55
22/6/23 14:00	164,90	141,07	10,02	13,81		1				1	1		1		1	1	1		1	1	1	1		48,55	48,54
22/6/23 15:00	159,97	139,28	7,65	13,04		1				1	1		1		1	1	1		1	1	1	1		47,98	47,92
22/6/23 16:00	160,15	139,30	9,12	11,73		1				1	1		1		1	1	1		1	1	1	1		47,91	47,81
22/6/23 17:00	165,48	144,43	11,26	9,80		1		1	1	1					1	1	1		1	1	1	1		48,54	48,55
22/6/23 18:00	170,95	147,69	16,43	6,82		1			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55
22/6/23 19:00	169,84	147,48	19,89	2,47		1			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55
22/6/23 20:00	166,40	140,65	25,63	0,12		1			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55
22/6/23 21:00	161,09	136,29	24,80	0,00		1			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1		48,06	48,01
22/6/23 22:00	147,96	126,69	21,27	0,00		1			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1		44,75	44,39
22/6/23 23:00	132,63	121,98	10,65	0,00		1					1				1	1	1		1	1	1	1		39,84	39,74

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

#### Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP Νο4 λόγω βλάβης των DG 3 και DG4 ΑΗΣ
2. Λειτουργία AEP 2 ΑΗΣ λόγω βλάβης DG3 ΑΗΣ, και DG6 ΘΗΣ.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Παρασκευή, 23 Ιουνίου 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
23/6/23 0:00	118,99	114,07	4,92	0,00		1			0	0	1				1	1	1		1	1	1	1	35,68	35,61	
23/6/23 1:00	110,77	104,36	6,41	0,00		1			0	0	1				1	1	1		1	1	1	1	33,91	33,12	
23/6/23 2:00	106,17	98,47	7,69	0,00		1			0	0	1				1	1	1			1	1	1	32,90	31,77	
23/6/23 3:00	103,81	96,14	7,67	0,00		1			0	0	1				1	1	1			1	1	1	32,04	31,04	
23/6/23 4:00	102,23	94,37	7,85	0,00		1			0	0	1				1	1	1			1	1	1	30,52	30,53	
23/6/23 5:00	102,89	96,50	6,39	0,00		1			0	0	1				1	1	1			1	1	1	30,69	30,71	
23/6/23 6:00	108,95	102,62	5,20	1,13		1			0	0	1				1	1	1		1	1	1	1	32,53	32,59	
23/6/23 7:00	127,18	118,16	4,12	4,90		1			0	0	1			1		1	1	1		1	1	1	1	37,96	38,06
23/6/23 8:00	143,43	132,09	2,83	8,50		1			0	0	1			1		1	1	1		1	1	1	1	42,88	42,94
23/6/23 9:00	154,89	141,52	2,54	10,83		1			0	1	1			1	1	0	1	1		1	1	1	1	46,34	46,38
23/6/23 10:00	158,65	143,68	2,56	12,42		1			0	1	1			1	1	0	1	1		1	1	1	1	47,54	47,52
23/6/23 11:00	158,80	142,35	3,02	13,44		1			0	1	1			1	1	0	1	1		1	1	1	1	46,86	45,66
23/6/23 12:00	161,58	142,97	4,74	13,86		1			1	1	1			1		0	1	1		1	1	1	1	46,07	45,91
23/6/23 13:00	164,77	146,30	4,44	14,03		1			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	48,40	48,39
23/6/23 14:00	164,08	145,03	5,32	13,73		1			1	1	1			1		1	1	1		1	1	1	1	47,99	47,87
23/6/23 15:00	159,91	140,83	5,99	13,08		1			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	45,41	45,52
23/6/23 16:00	159,00	143,10	4,08	11,82		1			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	45,84	45,97
23/6/23 17:00	163,81	150,85	3,17	9,78		1			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	48,44	48,45
23/6/23 18:00	167,75	156,35	4,54	6,86		1			1	1	1			1		1	1	1		1	1	1	1	48,55	48,55
23/6/23 19:00	166,08	156,33	7,20	2,55		1			1	1	1			1		0	1	1		1	1	1	1	48,55	48,55
23/6/23 20:00	161,35	153,10	8,15	0,10		1			1	1	1			1		0	1	1		1	1	1	1	48,27	48,27
23/6/23 21:00	154,74	145,61	9,13	0,00		1			1	1	1			1		0	1	1		1	1	1	1	46,36	46,27
23/6/23 22:00	142,12	133,61	8,52	0,00		1			1	1	1			1		0	1	1		1	1	1	1	40,98	40,92
23/6/23 23:00	130,43	122,94	7,49	0,00		1				1	1				0	1	1		1	1	1	1	1	39,11	39,00

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

#### Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP No4 λόγω βλάβης των DG3 ΑΗΣ και DG4 ΑΗΣ.
2. Λειτουργία AEP 2 ΑΗΣ λόγω Συντήρηση DG3 ΘΗΣ
3. Λειτουργία AEP 3 ΑΗΣ λόγω βλάβης AEP No4 ΑΗΣ.
4. Λειτουργία AEP4, σε προτεραιότητα έναντι της DG3 ΑΗΣ λόγω τεχνικών προβλημάτων της DG3 ΑΗΣ τα οποία εξετάζονται

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Σάββατο, 24 Ιούνιος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
24/6/23 0:00	120,03	113,81	6,22	0,00		1				1	1				0	1	1		1	1	1	1	35,96	35,86
24/6/23 1:00	111,93	106,93	5,01	0,00		1				1	1				0	1			1	1	1	1	33,55	33,50
24/6/23 2:00	106,30	102,43	3,88	0,00		1				1	1				0	1			1	1	1	1	31,25	31,16
24/6/23 3:00	103,06	98,54	4,53	0,00		1				1	1				0	1			1	1	1	1	28,24	28,13
24/6/23 4:00	101,36	94,39	6,97	0,00		1				1	1				0	1			1	1	1	1	26,53	26,53
24/6/23 5:00	102,33	99,20	3,13	0,00		1				1	1				0	1			1	1	1	1	27,40	27,48
24/6/23 6:00	107,77	104,73	2,18	0,86		1				1	1				0	1	1		1	1	1	1	28,12	27,74
24/6/23 7:00	123,31	117,19	1,53	4,58		1				1	1				0	1	1		1	1	1	1	35,60	35,85
24/6/23 8:00	139,79	130,35	1,21	8,22		1				1	1				0	1	1		1	1	1	1	41,73	41,81
24/6/23 9:00	150,92	138,96	1,35	10,61		1				1	1		1		0	1	1		1	1	1	1	45,18	45,20
24/6/23 10:00	157,06	142,93	1,88	12,25		1				1	1		1		1	1	1		1	1	1	1	46,83	46,73
24/6/23 11:00	157,44	141,22	2,91	13,31		1			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	42,98	43,03
24/6/23 12:00	160,51	142,32	4,37	13,82		1			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	45,63	45,71
24/6/23 13:00	164,76	145,57	5,28	13,90		1			1	1	0				1	1	1		1	1	1	1	48,38	48,44
24/6/23 14:00	164,40	144,64	6,14	13,63		1			1	1	0				1	1	1		1	1	1	1	48,55	48,55
24/6/23 15:00	160,47	140,98	6,58	12,91		1			1	1	0				1	1	1		1	1	1	1	48,07	48,04
24/6/23 16:00	160,66	142,56	6,48	11,61		1			1	1	0				1	1	1		1	1	1	1	48,10	48,14
24/6/23 17:00	164,04	147,26	7,10	9,68		1			1	1	0				1	1	1		1	1	1	1	48,50	48,51
24/6/23 18:00	169,56	154,17	8,55	6,85		1			1	1	0		1		1	1	1		1	1	1	1	48,55	48,55
24/6/23 19:00	166,94	152,96	11,40	2,58		1			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	48,52	48,54
24/6/23 20:00	162,68	148,73	13,84	0,10		1			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	48,47	48,44
24/6/23 21:00	157,20	140,34	16,86	0,00		1			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	47,15	47,10
24/6/23 22:00	144,29	127,93	16,36	0,00		1			1	1	1				1	1	1		1		1	1	43,28	43,20
24/6/23 23:00	132,12	113,34	18,78	0,00		1				1	1					1	1		1		1	1	39,59	39,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

#### Παρατηρήσεις

3. Λειτουργία AEP 2 ΑΗΣ λόγω βλάβης AEP No4 ΑΗΣ και DG5 ΑΗΣ

2. Λειτουργία AEP4, σε προτεραιότητα έναντι της DG3 ΑΗΣ λόγω τεχνικών προβλημάτων της DG3 ΑΗΣ τα οποία εξετάζονται



ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Κυριακή, 25 Ιούνιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
25/6/23 0:00	122,20	106,10	16,10	0,00		1				1	1					1	1			1		1	1	36,61	36,58
25/6/23 1:00	114,22	100,31	13,91	0,00		1				1	1					1	1			1		1	1	32,49	32,44
25/6/23 2:00	108,38	95,08	13,30	0,00		1				1	1					1				1	1	1	1	32,13	32,11
25/6/23 3:00	105,08	91,45	13,63	0,00		1				1	1					1				1	1	1	1	31,38	31,37
25/6/23 4:00	103,36	89,18	14,18	0,00		1				1	1					1				1	1	1	1	32,24	30,93
25/6/23 5:00	104,23	90,99	13,24	0,00		1				1	1					1				1	1	1	1	31,40	31,23
25/6/23 6:00	108,20	95,66	11,67	0,87		1				1	1					1				1	1	1	1	32,36	32,42
25/6/23 7:00	121,89	105,88	11,25	4,76		1				1	1					1				1	1	1	1	36,34	36,39
25/6/23 8:00	135,23	113,91	12,91	8,41		1				1	1					1	1			1	1	1	1	40,39	40,45
25/6/23 9:00	143,58	118,73	14,03	10,82		1				1	1					1	1			1	1	1	1	42,97	43,00
25/6/23 10:00	147,72	120,88	14,33	12,50		1				1	1					1	1			1	1	1	1	44,18	44,17
25/6/23 11:00	148,28	121,08	13,68	13,52		1				1	1					1	1			1	1	1	1	44,39	44,38
25/6/23 12:00	151,55	120,70	16,82	14,03		1				1	1					1	1			1	1	1	1	45,45	45,28
25/6/23 13:00	154,62	123,32	17,18	14,12		1				1	1					1	1			1	1	1	1	46,22	46,18
25/6/23 14:00	155,23	122,04	19,36	13,83		1				1	1				1	1	1			1	1	1	1	46,52	46,39
25/6/23 15:00	152,44	117,67	21,55	13,21		1				1	1				1	1	1			1	1	1	1	45,92	45,65
25/6/23 16:00	152,52	119,17	21,43	11,92		1				1	1				1	1	1			1	1	1	1	46,14	45,70
25/6/23 17:00	156,31	125,86	20,50	9,95		1				1	1				1	1	1			1	1	1	1	46,93	46,88
25/6/23 18:00	162,95	135,63	20,33	6,98		1			1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	48,49	48,50
25/6/23 19:00	161,03	139,39	19,06	2,59		1			1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	48,13	48,13
25/6/23 20:00	157,50	136,44	20,98	0,08		1			1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	47,18	47,21
25/6/23 21:00	153,20	133,25	19,95	0,00		1			1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	45,98	45,93
25/6/23 22:00	142,01	122,24	19,77	0,00		1				1	1				1	1	1			1	1	1	1	42,62	42,52
25/6/23 23:00	130,89	112,21	18,67	0,00		1				1	1					1	1			1	1	1	1	39,31	39,30

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

#### Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP4, σε προτεραιότητα έναντι της DG3 ΑΗΣ λόγω τεχνικών προβλημάτων της DG3 ΑΗΣ τα οποία εξετάζονται

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Δευτέρα, 26 Ιούνιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
26/6/23 0:00	120,52	101,96	18,56	0,00		1				1	1					1				1	1	1	1	36,15	36,12
26/6/23 1:00	112,36	96,36	16,00	0,00		1				1	1					1				1	1	1	1	33,63	33,55
26/6/23 2:00	107,25	89,14	18,11	0,00		1				1	1					1				1	1	1	1	34,78	32,09
26/6/23 3:00	104,09	82,03	22,05	0,00		1				1	1					1				1	1	1	1	39,54	31,16
26/6/23 4:00	102,09	82,59	19,50	0,00		1				1	1					1				1	1	1	1	35,75	30,58
26/6/23 5:00	103,26	87,55	15,71	0,00		1				1	1					1				1	1	1	1	30,92	30,88
26/6/23 6:00	110,22	92,39	16,87	0,95		1				1	1					1				1	1	1	1	32,93	32,96
26/6/23 7:00	127,03	107,43	15,06	4,54		1				1	1					1			1	1	1	1	1	37,90	38,00
26/6/23 8:00	144,18	122,03	14,07	8,08		1				1	1				1	1			1	1	1	1	1	43,19	43,19
26/6/23 9:00	156,04	135,62	9,93	10,49		1				1	1				1	1			1	1	1	1	1	46,69	46,69
26/6/23 10:00	161,75	138,36	11,17	12,22		1			1	1	1				1	1			1	1	1	1	1	48,39	48,36
26/6/23 11:00	161,97	137,43	11,26	13,28		1			1	1	1				1	1			1	1	1	1	1	48,42	48,40
26/6/23 12:00	165,20	140,07	11,36	13,77		1			1	1	1				1	1			1	1	1	1	1	48,54	48,54
26/6/23 13:00	169,76	143,88	12,02	13,86		1			1	1	1				1	1			1	1	1	1	1	48,55	48,55
26/6/23 14:00	170,05	142,37	14,10	13,58		1			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	48,32	48,27
26/6/23 15:00	166,33	139,61	13,82	12,90		1			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	42,54	42,40
26/6/23 16:00	165,27	137,14	16,57	11,56	1	1			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	42,85	42,37
26/6/23 17:00	168,36	139,43	19,32	9,61	1	1			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	46,93	47,10
26/6/23 18:00	172,31	150,08	15,64	6,59	1	1			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
26/6/23 19:00	170,89	148,41	20,12	2,35	1	1			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
26/6/23 20:00	167,37	145,96	21,30	0,11	1	1			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
26/6/23 21:00	160,46	142,30	18,16	0,00	1	1			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	47,85	47,81
26/6/23 22:00	149,32	129,26	20,06	0,00	1	1					1				1	1	1		1	1	1	1	1	44,81	44,79
26/6/23 23:00	136,98	118,96	18,03	0,00	1	1					1				1	1			1	1	1	1	1	41,19	41,13

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

#### Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP4 σε προτεραιότητα έναντι της D3 ΑΗΣ λόγω τεχνικών προβλημάτων της D3 ΑΗΣ τα οποία εξετάζονται.

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τρίτη, 27 Ιούνιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)				
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESE L 1	DIESEL 2	DIESEL 3			DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
27/6/23 0:00	126,67	110,88	15,79	0,00	1	1				1	1						1	1			1	1	1	38,02	37,98
27/6/23 1:00	118,46	103,30	15,16	0,00	1	1				1	1						1	1			1	1	1	35,18	35,10
27/6/23 2:00	112,96	97,34	15,61	0,00	1	1				1	1						1	1			1	1		33,55	33,55
27/6/23 3:00	109,21	91,50	17,71	0,00	1	1				1	1						1	1			1	1		32,48	30,24
27/6/23 4:00	107,91	84,69	23,22	0,00	1	1				1	1						1	1			1	1		38,95	28,98
27/6/23 5:00	109,59	85,28	24,31	0,00	1	1				1	1						1	1			1	1		41,66	30,26
27/6/23 6:00	114,84	92,55	21,50	0,79	1	1				1	1						1	1			1	1		35,72	33,93
27/6/23 7:00	133,43	110,17	18,77	4,49	1	1				1	1						1	1			1	1	1	40,54	39,94
27/6/23 8:00	150,10	123,10	18,72	8,27	1	1				1	1						1	1		1	1	1	1	44,89	44,95
27/6/23 9:00	164,32	131,75	21,80	10,77	1	1				1	1						1	1		1	1	1	1	48,39	48,43
27/6/23 10:00	169,71	136,49	20,78	12,44	1	1				1	1						1	1		1	1	1	1	48,55	48,55
27/6/23 11:00	170,32	139,89	16,96	13,48	1	1				1	1				1		1	1		1	1	1	1	48,55	48,55
27/6/23 12:00	172,79	141,90	16,86	14,03	1	1				1	1				2		1	1		1	1	1	1	48,55	48,55
27/6/23 13:00	176,94	143,19	19,55	14,20	1	1				1	1				15		1	1		1	1	1	1	48,55	48,55
27/6/23 14:00	177,32	139,72	23,63	13,97	1	1				1	1				14		1	1		1	1	1	1	48,55	48,55
27/6/23 15:00	172,09	134,04	24,83	13,22	1	1				1	1				7		1	1		1	1	1	1	48,55	48,55
27/6/23 16:00	171,25	134,90	24,37	11,98	1	1				1	1				7		1	1		1	1	1	1	48,55	48,55
27/6/23 17:00	174,16	138,58	25,51	10,06	1	1				1	1				9		1	1		1	1	1	1	48,55	48,55
27/6/23 18:00	178,87	147,55	24,13	7,19	1	1				1	1				15		1	1		1	1	1	1	48,55	48,55
27/6/23 19:00	174,58	148,65	23,21	2,72	1	1				1	1				17		1	1		1	1	1	1	48,55	48,55
27/6/23 20:00	169,25	145,92	23,20	0,13	1	1				1	1				17		1	1		1	1	1	1	48,55	48,55
27/6/23 21:00	163,42	140,80	22,63	0,00	1	1				1	1				13		1	1		1	1	1	1	48,33	48,31
27/6/23 22:00	150,95	130,64	20,31	0,00	1	1				1	1				2		1	1		1	1	1	1	45,20	45,16
27/6/23 23:00	138,35	121,28	17,07	0,00	1	1				1							1	1		1	1	1	1	41,40	41,30

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τετάρτη, 28 Ιούνιος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1	
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)				
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5			DIESEL 6	DIESEL 7		
28/6/23 0:00	126,51	113,13	13,38	0,00	1	1					1	1						1				1	1	1	1	37,75	37,64
28/6/23 1:00	117,75	105,85	11,90	0,00	1	1					1	1						1				1	1	1		34,85	34,93
28/6/23 2:00	112,26	99,34	12,92	0,00	1	1					1	1						1				1	1	1		33,57	33,58
28/6/23 3:00	109,41	94,46	14,95	0,00	1	1					1	1						1				1	1	1		31,89	31,82
28/6/23 4:00	107,22	91,12	16,10	0,00	1	1					1	1						1				1	1	1		30,66	29,93
28/6/23 5:00	109,06	89,76	19,31	0,00	1	1					1	1						1				1	1	1		33,35	31,64
28/6/23 6:00	114,04	92,48	20,73	0,83	1	1					1	1						1				1	1	1		37,57	34,02
28/6/23 7:00	132,82	108,62	19,48	4,72	1	1			1			1						1				1	1	1	1	41,42	38,65
28/6/23 8:00	153,48	129,13	15,96	8,39	1	1			1			1				5		1				1	1	1	1	44,64	44,73
28/6/23 9:00	167,01	139,38	16,82	10,81	1	1					1	1				6		1				1	1	1	1	48,21	48,23
28/6/23 10:00	170,63	141,56	16,73	12,33	1	1					1	1				6		1	1			1	1	1	1	48,55	48,55
28/6/23 11:00	170,66	141,13	16,07	13,47	1	1					1	1				6		1	1			1	1	1	1	48,55	48,55
28/6/23 12:00	173,80	144,50	15,34	13,96	1	1					1	1				6		1	1			1	1	1	1	48,55	48,55
28/6/23 13:00	176,81	150,15	12,53	14,12	1	1					1	1				6		1	1			1	1	1	1	48,55	48,55
28/6/23 14:00	176,98	149,01	14,14	13,83	1	1					1	1				6		1	1			1	1	1	1	48,55	48,55
28/6/23 15:00	172,26	146,51	12,56	13,19	1	1					1	1				6		1	1			1	1	1	1	48,55	48,55
28/6/23 16:00	171,65	145,06	14,61	11,98	1	1					1	1				6		1	1			1	1	1	1	48,55	48,55
28/6/23 17:00	176,14	150,54	15,51	10,09	1	1					1	1				9		1	1			1	1	1	1	48,55	48,55
28/6/23 18:00	182,21	157,54	17,24	7,43	1	1					1	1				12		1	1			1	1	1	1	48,55	48,55
28/6/23 19:00	178,08	157,05	18,14	2,89	1	1					1	1				12		1	1			1	1	1	1	48,55	48,55
28/6/23 20:00	173,46	160,05	13,30	0,11	1	1					1	1				12		1	1			1	1	1	1	48,55	48,55
28/6/23 21:00	165,65	152,72	12,93	0,00	1	1					1	1				9		1	1			1	1	1	1	47,32	47,25
28/6/23 22:00	146,25	132,73	13,52	0,00	1	1					1	1				2		1	1			1	1	1	1	43,60	43,44
28/6/23 23:00	132,92	117,55	15,36	0,00	1	1					1	1						1	1			1	1		1	39,49	39,43

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Πέμπτη, 29 Ιούνιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7			
29/6/23 0:00	122,27	109,11	13,16	0,00	1	1					1	1						1	1			1	1	1	36,11	36,11
29/6/23 1:00	115,25	98,93	16,32	0,00	1	1					1	1						1	1			1	1		34,36	34,31
29/6/23 2:00	110,43	93,60	16,82	0,00	1	1					1	1						1	1			1	1		31,97	31,31
29/6/23 3:00	107,53	86,36	21,17	0,00	1	1					1	1						1	1			1	1		35,02	28,51
29/6/23 4:00	106,39	84,51	21,88	0,00	1	1					1	1						1	1				1		34,32	30,23
29/6/23 5:00	108,40	86,05	22,35	0,00	1	1					1	1						1	1				1		36,42	32,46
29/6/23 6:00	114,84	88,62	25,38	0,85	1	1					1	1						1	1			1	1		41,32	34,31
29/6/23 7:00	131,49	104,76	22,06	4,67	1	1					1	1						1	1			1	1	1	39,34	39,29
29/6/23 8:00	147,90	119,86	19,60	8,44	1	1					1	1						1	1		1	1	1	1	44,14	44,20
29/6/23 9:00	159,09	130,35	17,85	10,88	1	1					1	1						1	1		1	1	1	1	47,56	47,60
29/6/23 10:00	164,44	134,60	17,13	12,71	1	1					1	1						1	1		1	1	1	1	48,55	48,55
29/6/23 11:00	165,41	132,93	18,83	13,65	1	1					1	1						1	1		1	1	1	1	48,55	48,55
29/6/23 12:00	169,22	134,61	20,42	14,18	1	1					1	1						1	1		1	1	1	1	48,55	48,55
29/6/23 13:00	174,69	138,68	21,72	14,29	1	1					1	1						1	1		1	1	1	1	48,55	48,55
29/6/23 14:00	175,36	131,95	29,32	14,10	1	1					1	1						1	1		1	1	1	1	48,55	48,55
29/6/23 15:00	171,35	127,00	31,00	13,35	1	1					1	1						1	1		1	1	1	1	48,55	48,55
29/6/23 16:00	169,87	127,73	30,10	12,04	1	1					1	1						1	1		1	1	1	1	48,55	48,55
29/6/23 17:00	173,13	133,72	29,47	9,93	1	1					1	1			4			1	1		1	1	1	1	48,55	48,55
29/6/23 18:00	177,45	141,28	29,25	6,92	1	1					1	1			7			1	1		1	1	1	1	48,55	48,55
29/6/23 19:00	174,15	138,35	33,26	2,54	1	1					1	1			12			1	1		1	1	1	1	48,55	48,55
29/6/23 20:00	170,40	132,86	37,45	0,10	1	1					1	1			7			1	1		1	1	1	1	48,55	48,55
29/6/23 21:00	164,14	133,03	31,11	0,00	1	1					1	1			5			1	1		1	1	1	1	48,43	48,40
29/6/23 22:00	151,86	127,87	23,99	0,00	1	1					1	1						1	1		1	1	1	1	45,54	45,52
29/6/23 23:00	139,86	122,42	17,44	0,00	1	1					1	1						1	1		1	1	1	1	41,91	41,85

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Παρασκευή, 30 Ιούνιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)			
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5			DIESEL 6	DIESEL 7	
30/6/23 0:00	129,51	114,45	15,05	0,00	1	1					1	1						1	1				1	1	38,86	38,81
30/6/23 1:00	120,96	100,82	20,15	0,00	1	1					1	1						1	1				1		36,31	36,24
30/6/23 2:00	115,41	88,22	27,19	0,00	1	1					1	1						1	1				1		37,81	34,56
30/6/23 3:00	111,93	79,70	32,23	0,00	1	1					1	1						1	1				1		44,77	33,55
30/6/23 4:00	109,63	79,32	30,30	0,00	1	1					1	1						1	1				1		40,70	32,82
30/6/23 5:00	109,84	80,94	28,90	0,00	1	1					1	1						1	1				1		38,92	32,97
30/6/23 6:00	111,69	81,43	29,67	0,59	1	1					1	1						1	1				1		39,31	33,43
30/6/23 7:00	130,96	97,86	29,36	3,74	1	1					1	1						1	1				1	1	40,92	39,19
30/6/23 8:00	148,72	115,57	25,61	7,54	1	1					1	1						1	1	1			1	1	44,39	44,51
30/6/23 9:00	161,18	130,99	19,96	10,23	1	1					1	1						1	1	1	1		1	1	47,96	48,07
30/6/23 10:00	166,78	135,28	19,39	12,11	1	1					1	1						1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
30/6/23 11:00	168,67	133,36	22,04	13,27	1	1					1	1						1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
30/6/23 12:00	172,64	131,34	27,45	13,85	1	1					1	1						1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
30/6/23 13:00	176,25	137,18	25,15	13,91	1	1					1	1						1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
30/6/23 14:00	175,07	139,35	22,08	13,64	1	1					1	1						1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
30/6/23 15:00	171,58	126,26	32,37	12,95	1	1					1	1						1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
30/6/23 16:00	170,72	119,37	39,62	11,73	1	1					1	1						1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
30/6/23 17:00	171,93	122,60	39,57	9,75	1	1					1	1						1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
30/6/23 18:00	175,61	129,12	39,64	6,85	1	1					1	1						1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
30/6/23 19:00	170,75	128,78	39,35	2,62	1	1					1	1						1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
30/6/23 20:00	166,30	126,11	40,11	0,08	1	1					1	1						1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
30/6/23 21:00	159,47	117,00	42,47	0,00	1	1					1	1						1	1	1	1	1	1		48,08	47,66
30/6/23 22:00	146,98	105,83	41,15	0,00	1	1					1	1						1	1	1		1		1	46,95	44,06
30/6/23 23:00	135,08	95,20	39,88	0,00	1	1					1	1						1		1		1		1	46,29	40,51

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης