

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα						Πέμπτη 1/6/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	01/06/23 0:00	11,88	11,53	0,35		1			1	1	0,00
	01/06/23 1:00	10,84	10,14	0,70					1	1	1,55
	01/06/23 2:00	10,38	9,54	0,84					1	1	1,09
	01/06/23 3:00	10,13	9,63	0,50					1	1	0,84
	01/06/23 4:00	10,06	9,44	0,61					1	1	0,77
	01/06/23 5:00	10,09	9,67	0,42					1	1	0,80
	01/06/23 6:00	11,04	10,69	0,35					1	1	1,75
	01/06/23 7:00	12,47	12,29	0,18					1	1	3,18
	01/06/23 8:00	13,40	13,14	0,26			1			1	3,13
	01/06/23 9:00	13,88	13,87	0,01			1			1	3,61
	01/06/23 10:00	13,58	13,52	0,05			1			1	3,31
	01/06/23 11:00	13,56	13,29	0,28			1			1	3,30
	01/06/23 12:00	13,58	13,43	0,15			1			1	3,32
	01/06/23 13:00	13,58	13,50	0,08			1			1	3,31
	01/06/23 14:00	13,14	13,13	0,01			1			1	2,87
	01/06/23 15:00	12,54	12,39	0,15			1			1	2,28
	01/06/23 16:00	12,33	12,25	0,08			1			1	2,07
	01/06/23 17:00	13,05	13,01	0,04			1			1	2,79
	01/06/23 18:00	14,38	14,36	0,02			1			1	4,11
	01/06/23 19:00	15,66	15,66	0,00			1			1	5,40
01/06/23 20:00	17,06	17,06	0,00			1		1	1	3,64	
01/06/23 21:00	17,11	17,11	0,00			1		1	1	3,70	
01/06/23 22:00	15,19	15,06	0,13			1		1	1	1,78	
01/06/23 23:00	13,45	13,38	0,07					1	1	4,16	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Παρασκευή 2/6/2023		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	02/06/23 0:00	11,77	11,47	0,30					1	1	2,48
	02/06/23 1:00	11,03	11,02	0,01					1	1	1,74
	02/06/23 2:00	10,64	10,63	0,01					1	1	1,35
	02/06/23 3:00	10,32	10,32	0,00					1	1	1,03
	02/06/23 4:00	10,35	10,30	0,05					1	1	1,06
	02/06/23 5:00	10,19	10,14	0,05					1	1	0,90
	02/06/23 6:00	11,08	10,97	0,11			1			1	0,81
	02/06/23 7:00	12,39	12,39	0,00			1			1	2,12
	02/06/23 8:00	13,99	13,99	0,00			1			1	3,73
	02/06/23 9:00	14,36	14,13	0,23			1			1	4,10
	02/06/23 10:00	14,84	14,01	0,84			1			1	4,58
	02/06/23 11:00	15,91	14,74	1,17			1			1	5,57
	02/06/23 12:00	17,27	15,98	1,29			1			1	6,05
	02/06/23 13:00	17,35	17,13	0,22			1		1	1	3,94
	02/06/23 14:00	16,64	16,64	0,00			1		1	1	3,22
	02/06/23 15:00	15,25	14,87	0,39			1		1	1	1,84
	02/06/23 16:00	14,67	13,84	0,83			1		1	1	1,26
	02/06/23 17:00	14,55	12,42	2,14		1	1		1		3,15
	02/06/23 18:00	15,15	12,74	2,41		1	1		1		3,75
	02/06/23 19:00	16,00	13,46	2,54		1	1		1		4,60
02/06/23 20:00	17,10	13,44	3,66		1	1		1		5,70	
02/06/23 21:00	16,39	12,97	3,41		1	1		1		4,99	
02/06/23 22:00	14,66	12,16	2,51		1	1		1		3,26	
02/06/23 23:00	12,97	11,68	1,29		1	1		1		1,57	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Σάββατο 3/6/2023		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	03/06/23 0:00	11,43	8,44	2,99			1		1		4,00
	03/06/23 1:00	10,79	7,97	2,82			1		1		3,51
	03/06/23 2:00	10,36	7,89	2,46			1		1		3,08
	03/06/23 3:00	10,16	7,81	2,35			1		1		2,89
	03/06/23 4:00	9,97	7,62	2,35			1		1		2,70
	03/06/23 5:00	9,95	7,54	2,41			1		1		2,68
	03/06/23 6:00	10,72	7,59	3,13			1		1		3,44
	03/06/23 7:00	12,10	8,51	3,59			1		1		4,23
	03/06/23 8:00	13,77	9,78	4,00			1		1		4,82
	03/06/23 9:00	13,56	9,96	3,60		1	1				4,75
	03/06/23 10:00	14,05	10,55	3,50		1	1				4,92
	03/06/23 11:00	14,22	12,02	2,20		1	1				4,98
	03/06/23 12:00	15,03	14,12	0,91		1	1				5,26
	03/06/23 13:00	14,91	14,37	0,53		1	1		1		3,51
	03/06/23 14:00	14,35	13,74	0,61		1	1		1		2,95
	03/06/23 15:00	13,36	12,75	0,61		1	1		1		1,96
	03/06/23 16:00	13,55	12,53	1,02		1	1		1		2,15
	03/06/23 17:00	13,46	12,56	0,90		1	1		1		2,06
	03/06/23 18:00	14,27	13,76	0,52		1	1		1		2,87
	03/06/23 19:00	15,12	14,44	0,68		1	1		1		3,72
	03/06/23 20:00	16,42	15,72	0,70		1	1		1		5,02
	03/06/23 21:00	16,42	15,64	0,78		1	1		1		5,02
	03/06/23 22:00	14,94	14,01	0,93		1	1		1		3,54
	03/06/23 23:00	13,37	12,36	1,01		1	1		1		1,97

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Κυριακή 4/6/2023		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	04/06/23 0:00	11,81	10,70	1,11			1		1		4,13
	04/06/23 1:00	10,86	9,74	1,12			1		1		3,59
	04/06/23 2:00	10,40	8,90	1,50			1		1		3,13
	04/06/23 3:00	10,13	7,91	2,22			1		1		2,86
	04/06/23 4:00	9,97	8,39	1,57			1		1		2,69
	04/06/23 5:00	9,81	9,02	0,79			1		1		2,54
	04/06/23 6:00	10,36	8,77	1,59			1		1		3,09
	04/06/23 7:00	11,62	10,32	1,30			1		1		4,07
	04/06/23 8:00	12,79	10,82	1,96					1	1	3,50
	04/06/23 9:00	13,14	9,78	3,36					1	1	3,85
	04/06/23 10:00	13,30	9,95	3,35					1	1	4,01
	04/06/23 11:00	13,39	10,10	3,28					1	1	4,10
	04/06/23 12:00	13,40	9,98	3,42					1	1	4,11
	04/06/23 13:00	13,29	9,47	3,82					1	1	4,00
	04/06/23 14:00	12,32	9,39	2,94					1	1	3,03
	04/06/23 15:00	11,29	7,53	3,77			1		1		3,95
	04/06/23 16:00	11,46	7,53	3,93			1		1		4,01
	04/06/23 17:00	12,14	8,03	4,11			1		1		4,25
	04/06/23 18:00	13,63	9,13	4,50			1		1		4,77
	04/06/23 19:00	14,41	9,69	4,72			1		1		5,04
04/06/23 20:00	15,40	10,41	4,99			1		1		5,39	
04/06/23 21:00	15,62	10,65	4,97			1		1		5,47	
04/06/23 22:00	14,42	9,87	4,55			1		1		5,05	
04/06/23 23:00	12,95	9,04	3,91			1		1		4,53	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							του Αγίου Πνεύματος 5/6/2023		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος	05/06/23 0:00	11,61	8,41	3,20			1		1		4,06
	05/06/23 1:00	10,80	7,97	2,83			1		1		3,52
	05/06/23 2:00	10,33	7,55	2,78			1		1		3,06
	05/06/23 3:00	10,12	7,27	2,85			1		1		2,85
	05/06/23 4:00	9,89	7,27	2,62			1		1		2,62
	05/06/23 5:00	9,72	7,23	2,49			1		1		2,44
	05/06/23 6:00	10,13	7,40	2,73			1		1		2,86
	05/06/23 7:00	11,20	7,93	3,27			1		1		3,92
	05/06/23 8:00	12,07	8,48	3,59			1		1		4,22
	05/06/23 9:00	12,36	8,76	3,60			1		1		4,33
	05/06/23 10:00	12,43	8,69	3,73			1		1		4,35
	05/06/23 11:00	12,53	8,90	3,62			1		1		4,38
	05/06/23 12:00	12,68	9,13	3,55			1		1		4,44
	05/06/23 13:00	12,80	9,16	3,64			1		1		4,48
	05/06/23 14:00	12,15	8,38	3,77			1		1		4,25
	05/06/23 15:00	11,73	7,97	3,76			1		1		4,11
	05/06/23 16:00	11,62	7,97	3,64			1		1		4,07
	05/06/23 17:00	12,66	8,50	4,16			1		1		4,43
	05/06/23 18:00	14,11	9,52	4,59			1		1		4,94
	05/06/23 19:00	15,13	10,52	4,61			1		1		5,30
	05/06/23 20:00	16,09	11,01	5,08			1	1			5,63
	05/06/23 21:00	16,44	11,46	4,98			1	1			5,75
	05/06/23 22:00	14,66	10,26	4,40		1	1	1			2,29
	05/06/23 23:00	13,03	9,21	3,81		1	1				4,56

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Τρίτη 6/6/2023		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	06/06/23 0:00	11,62	8,97	2,65	1	1					3,37
	06/06/23 1:00	10,90	8,79	2,12						1	3,82
	06/06/23 2:00	10,42	8,22	2,20						1	3,65
	06/06/23 3:00	10,24	8,08	2,16						1	3,58
	06/06/23 4:00	10,21	7,69	2,52						1	3,57
	06/06/23 5:00	10,05	7,51	2,53						1	3,52
	06/06/23 6:00	11,05	8,65	2,40						1	3,87
	06/06/23 7:00	12,46	10,98	1,48	1		1				4,21
	06/06/23 8:00	13,44	12,06	1,38	1		1				4,70
	06/06/23 9:00	14,16	12,64	1,52	1		1				4,96
	06/06/23 10:00	14,05	11,78	2,27			1			1	3,79
	06/06/23 11:00	14,00	11,50	2,51			1			1	3,74
	06/06/23 12:00	14,54	11,47	3,07					1	1	5,09
	06/06/23 13:00	14,57	11,79	2,78					1	1	5,10
	06/06/23 14:00	13,60	11,00	2,60					1	1	4,31
	06/06/23 15:00	12,80	10,57	2,24					1	1	3,51
	06/06/23 16:00	12,84	10,97	1,87					1	1	3,55
	06/06/23 17:00	13,65	11,74	1,91					1	1	4,36
	06/06/23 18:00	15,27	13,39	1,88					1	1	5,35
	06/06/23 19:00	16,12	14,23	1,89			1		1	1	2,71
06/06/23 20:00	17,34	15,38	1,96			1		1	1	3,92	
06/06/23 21:00	17,43	15,15	2,28			1		1	1	4,01	
06/06/23 22:00	15,64	13,97	1,66			1		1	1	2,22	
06/06/23 23:00	13,79	11,16	2,62					1	1	4,50	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Τετάρτη 7/6/2023		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	07/06/23 0:00	12,14	9,69	2,45					1	1	2,85
	07/06/23 1:00	11,35	9,46	1,89					1	1	2,06
	07/06/23 2:00	10,84	9,43	1,41					1	1	1,55
	07/06/23 3:00	10,64	9,52	1,13					1	1	1,35
	07/06/23 4:00	10,48	9,59	0,90					1	1	1,19
	07/06/23 5:00	10,28	9,51	0,78					1	1	0,99
	07/06/23 6:00	11,49	10,69	0,79					1	1	2,20
	07/06/23 7:00	12,65	11,62	1,03					1	1	3,36
	07/06/23 8:00	14,28	12,69	1,59					1	1	4,99
	07/06/23 9:00	14,39	12,81	1,58					1	1	5,04
	07/06/23 10:00	14,39	12,61	1,78					1	1	5,04
	07/06/23 11:00	14,29	11,85	2,44					1	1	5,00
	07/06/23 12:00	14,71	11,83	2,87					1	1	5,15
	07/06/23 13:00	14,92	12,56	2,36					1	1	5,22
	07/06/23 14:00	14,34	12,43	1,92					1	1	5,02
	07/06/23 15:00	13,71	11,90	1,80					1	1	4,42
	07/06/23 16:00	13,87	12,35	1,51					1	1	4,58
	07/06/23 17:00	14,22	12,94	1,28					1	1	4,93
	07/06/23 18:00	15,27	14,34	0,93			1		1	1	1,85
	07/06/23 19:00	16,03	14,93	1,10			1		1	1	2,62
07/06/23 20:00	17,17	15,77	1,40			1		1	1	3,75	
07/06/23 21:00	17,27	15,66	1,61			1		1	1	3,85	
07/06/23 22:00	15,57	13,92	1,65			1		1	1	2,15	
07/06/23 23:00	13,73	12,27	1,46					1	1	4,44	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Πέμπτη 8/6/2023		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	08/06/23 0:00	12,15	10,19	1,96					1	1	2,86
	08/06/23 1:00	11,34	9,72	1,61					1	1	2,05
	08/06/23 2:00	10,93	9,70	1,23					1	1	1,64
	08/06/23 3:00	10,66	9,55	1,11					1	1	1,37
	08/06/23 4:00	10,59	9,66	0,92					1	1	1,30
	08/06/23 5:00	10,49	9,54	0,95					1	1	1,20
	08/06/23 6:00	11,46	9,65	1,81					1	1	2,17
	08/06/23 7:00	12,95	10,92	2,02					1	1	3,66
	08/06/23 8:00	14,15	12,69	1,46					1	1	4,86
	08/06/23 9:00	14,86	14,20	0,66			1			1	4,60
	08/06/23 10:00	15,46	15,24	0,23			1			1	5,20
	08/06/23 11:00	15,14	14,28	0,86			1			1	4,87
	08/06/23 12:00	14,77	13,65	1,12			1			1	4,51
	08/06/23 13:00	14,50	13,28	1,22			1			1	4,23
	08/06/23 14:00	14,44	13,19	1,25			1			1	4,18
	08/06/23 15:00	14,34	13,22	1,13			1			1	4,08
	08/06/23 16:00	14,06	12,39	1,67			1			1	3,79
	08/06/23 17:00	14,44	12,19	2,24			1			1	4,17
	08/06/23 18:00	15,16	13,33	1,83			1			1	4,90
	08/06/23 19:00	16,28	15,67	0,61			1		1	1	2,86
08/06/23 20:00	17,40	16,42	0,98			1		1	1	3,99	
08/06/23 21:00	17,30	15,30	2,00			1		1	1	3,89	
08/06/23 22:00	15,29	13,46	1,82			1		1	1	1,87	
08/06/23 23:00	13,52	10,51	3,01					1	1	4,23	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Παρασκευή 9/6/2023		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	09/06/23 0:00	12,01	10,29	1,72					1	1	2,72
	09/06/23 1:00	11,21	9,46	1,74					1	1	1,92
	09/06/23 2:00	10,89	10,14	0,75					1	1	1,60
	09/06/23 3:00	10,58	10,32	0,26					1	1	1,29
	09/06/23 4:00	10,54	9,92	0,62					1	1	1,25
	09/06/23 5:00	10,30	9,55	0,75					1	1	1,01
	09/06/23 6:00	11,50	10,09	1,41					1	1	2,21
	09/06/23 7:00	13,24	11,62	1,63					1	1	3,95
	09/06/23 8:00	14,20	12,49	1,71					1	1	4,91
	09/06/23 9:00	14,56	13,22	1,34			1			1	4,29
	09/06/23 10:00	14,48	13,13	1,36			1			1	4,22
	09/06/23 11:00	14,25	12,32	1,93			1			1	3,98
	09/06/23 12:00	14,53	11,86	2,67			1			1	4,26
	09/06/23 13:00	14,55	11,97	2,57			1			1	4,28
	09/06/23 14:00	14,09	11,78	2,31			1			1	3,83
	09/06/23 15:00	13,29	11,52	1,77			1			1	3,03
	09/06/23 16:00	13,15	10,84	2,32			1			1	2,89
	09/06/23 17:00	13,92	11,45	2,47			1			1	3,66
	09/06/23 18:00	15,40	12,55	2,85			1			1	5,13
	09/06/23 19:00	16,11	12,17	3,94			1			1	5,64
09/06/23 20:00	17,04	11,94	5,09			1			1	5,96	
09/06/23 21:00	17,03	12,61	4,42			1			1	5,96	
09/06/23 22:00	15,53	11,75	3,79			1			1	5,27	
09/06/23 23:00	13,95	11,12	2,83						1	1	4,66

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα						Σάββατο 10/6/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	10/06/23 0:00	12,57	9,86	2,71					1	1	3,28
	10/06/23 1:00	11,66	9,56	2,10					1	1	2,37
	10/06/23 2:00	11,25	9,41	1,85					1	1	1,96
	10/06/23 3:00	10,91	9,41	1,50					1	1	1,62
	10/06/23 4:00	10,75	9,30	1,45					1	1	1,46
	10/06/23 5:00	10,50	9,47	1,02					1	1	1,21
	10/06/23 6:00	11,18	9,60	1,57					1	1	1,89
	10/06/23 7:00	12,65	10,10	2,55					1	1	3,36
	10/06/23 8:00	13,68	10,59	3,09					1	1	4,39
	10/06/23 9:00	14,33	10,72	3,62					1	1	5,02
	10/06/23 10:00	14,46	11,97	2,48				1	1	1	2,02
	10/06/23 11:00	14,64	12,73	1,91				1	1	1	2,20
	10/06/23 12:00	14,87	12,65	2,22				1	1	1	2,43
	10/06/23 13:00	14,87	12,10	2,76					1	1	5,20
	10/06/23 14:00	14,08	11,20	2,88					1	1	4,79
	10/06/23 15:00	13,66	12,12	1,54				1	1	1	1,22
	10/06/23 16:00	13,53	11,46	2,07				1		1	4,24
	10/06/23 17:00	14,40	11,24	3,16				1		1	5,04
	10/06/23 18:00	15,31	13,34	1,97			1			1	5,05
10/06/23 19:00	16,02	11,83	4,20			1			1	5,61	
10/06/23 20:00	17,02	12,40	4,62			1			1	5,96	
10/06/23 21:00	17,13	11,77	5,36			1			1	6,00	
10/06/23 22:00	15,53	11,62	3,91			1			1	5,26	
10/06/23 23:00	14,24	12,24	2,00			1			1	3,98	

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται ότι η G11 εντάχθηκε δοκιμαστικά μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα						Κυριακή 11/6/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	11/06/23 0:00	12,94	11,31	1,63			1			1	2,67
	11/06/23 1:00	12,04	9,97	2,07					1	1	2,75
	11/06/23 2:00	11,48	9,55	1,93					1	1	2,19
	11/06/23 3:00	10,98	9,53	1,46					1	1	1,69
	11/06/23 4:00	10,96	9,43	1,52					1	1	1,67
	11/06/23 5:00	10,62	9,29	1,32					1	1	1,33
	11/06/23 6:00	11,16	9,44	1,72					1	1	1,87
	11/06/23 7:00	12,06	9,76	2,30					1	1	2,77
	11/06/23 8:00	13,32	10,28	3,04					1	1	4,03
	11/06/23 9:00	13,71	10,94	2,77				1		1	4,42
	11/06/23 10:00	13,91	11,54	2,37				1		1	4,62
	11/06/23 11:00	14,25	11,91	2,33				1		1	4,96
	11/06/23 12:00	14,63	11,22	3,41					1	1	5,12
	11/06/23 13:00	14,38	11,17	3,21					1	1	5,03
	11/06/23 14:00	13,28	10,41	2,87					1	1	3,99
	11/06/23 15:00	12,90	10,42	2,48					1	1	3,61
	11/06/23 16:00	12,81	9,71	3,10					1	1	3,52
	11/06/23 17:00	13,58	10,32	3,26					1	1	4,29
	11/06/23 18:00	15,17	11,01	4,16					1	1	5,31
11/06/23 19:00	15,79	12,12	3,67					1	1	5,53	
11/06/23 20:00	16,64	12,11	4,53			1			1	5,82	
11/06/23 21:00	16,93	13,42	3,50			1			1	5,92	
11/06/23 22:00	15,45	12,41	3,04			1			1	5,19	
11/06/23 23:00	14,13	10,67	3,46			1			1	3,87	

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται ότι η G11 εντάχθηκε δοκιμαστικά μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα						Δευτέρα 12/6/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	12/06/23 0:00	12,42	9,70	2,71	1		1				4,17
	12/06/23 1:00	11,55	9,19	2,36	1		1				3,30
	12/06/23 2:00	11,06	8,84	2,21	1		1				2,81
	12/06/23 3:00	10,78	8,91	1,87	1		1				2,53
	12/06/23 4:00	10,73	8,85	1,88	1		1				2,48
	12/06/23 5:00	10,44	8,79	1,65	1		1				2,19
	12/06/23 6:00	10,77	9,26	1,51	1		1				2,52
	12/06/23 7:00	12,12	10,39	1,73	1		1				3,87
	12/06/23 8:00	13,97	12,30	1,67				1		1	4,68
	12/06/23 9:00	14,72	13,80	0,93				1		1	5,15
	12/06/23 10:00	15,19	14,40	0,80		1				1	4,93
	12/06/23 11:00	14,42	13,78	0,64		1				1	4,15
	12/06/23 12:00	14,94	14,00	0,94		1				1	4,67
	12/06/23 13:00	15,23	13,77	1,46		1				1	4,97
	12/06/23 14:00	14,59	13,23	1,36		1				1	4,32
	12/06/23 15:00	13,58	12,08	1,50		1				1	3,31
	12/06/23 16:00	13,36	11,85	1,51		1				1	3,10
	12/06/23 17:00	14,23	13,68	0,55		1				1	3,97
	12/06/23 18:00	15,61	15,41	0,20		1				1	5,35
	12/06/23 19:00	16,61	16,48	0,13		1		1		1	3,20
12/06/23 20:00	17,58	17,22	0,36		1		1		1	4,16	
12/06/23 21:00	17,97	17,13	0,83		1		1		1	4,55	
12/06/23 22:00	16,09	15,07	1,02		1		1		1	2,68	
12/06/23 23:00	14,37	13,59	0,77		1		1		1	0,95	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Τρίτη 13/6/2023		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	13/06/23 0:00	12,64	12,33	0,30			1			1	2,37
	13/06/23 1:00	11,58	11,58	0,00			1			1	1,31
	13/06/23 2:00	11,19	11,16	0,03			1			1	0,93
	13/06/23 3:00	10,77	10,65	0,12			1			1	0,51
	13/06/23 4:00	10,74	10,63	0,10			1			1	0,47
	13/06/23 5:00	10,60	10,42	0,17			1			1	0,33
	13/06/23 6:00	11,57	11,11	0,47			1			1	1,31
	13/06/23 7:00	13,35	12,99	0,36			1			1	3,09
	13/06/23 8:00	14,34	14,11	0,23			1			1	4,08
	13/06/23 9:00	14,91	14,66	0,26			1			1	4,65
	13/06/23 10:00	14,73	14,05	0,68			1			1	4,46
	13/06/23 11:00	14,63	13,92	0,71			1			1	4,37
	13/06/23 12:00	14,98	14,45	0,54			1			1	4,72
	13/06/23 13:00	15,01	14,20	0,81			1			1	4,75
	13/06/23 14:00	14,37	12,25	2,11			1			1	4,10
	13/06/23 15:00	13,30	11,51	1,79			1			1	3,03
	13/06/23 16:00	13,23	11,46	1,77			1			1	2,97
	13/06/23 17:00	14,02	11,95	2,08			1			1	3,76
	13/06/23 18:00	15,50	13,74	1,76			1			1	5,24
	13/06/23 19:00	16,60	14,85	1,75			1			1	5,81
	13/06/23 20:00	17,51	15,94	1,58			1	1		1	4,10
	13/06/23 21:00	17,89	15,86	2,03			1	1		1	4,48
	13/06/23 22:00	16,19	13,88	2,32			1	1		1	2,78
	13/06/23 23:00	14,37	12,38	1,99				1		1	5,03

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα						Τετάρτη 14/6/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	14/06/23 0:00	12,71	10,24	2,47				1		1	3,42
	14/06/23 1:00	11,66	9,27	2,39		1	1				3,41
	14/06/23 2:00	11,00	9,21	1,78		1	1				2,75
	14/06/23 3:00	10,76	8,88	1,88	1		1				2,51
	14/06/23 4:00	10,61	9,16	1,46	1		1				2,36
	14/06/23 5:00	10,57	9,24	1,33	1		1				2,32
	14/06/23 6:00	11,45	9,11	2,35	1		1				3,20
	14/06/23 7:00	12,89	9,57	3,31	1		1				4,51
	14/06/23 8:00	13,87	10,01	3,86	1		1				4,85
	14/06/23 9:00	14,49	10,47	4,02	1		1				5,07
	14/06/23 10:00	14,26	10,48	3,78	1		1				4,99
	14/06/23 11:00	13,95	10,26	3,68	1		1				4,88
	14/06/23 12:00	14,58	11,44	3,14	1		1				5,10
	14/06/23 13:00	14,89	11,93	2,96	1		1				5,21
	14/06/23 14:00	14,13	10,83	3,30	1		1				4,95
	14/06/23 15:00	13,23	10,05	3,17	1		1				4,63
	14/06/23 16:00	12,97	9,73	3,24	1		1				4,54
	14/06/23 17:00	14,05	10,29	3,76	1		1				4,92
	14/06/23 18:00	15,47	11,33	4,14	1		1				5,42
	14/06/23 19:00	16,18	13,20	2,98	1		1	1			4,78
14/06/23 20:00	17,11	14,63	2,48	1		1	1			5,71	
14/06/23 21:00	17,63	14,92	2,71	1		1	1			6,17	
14/06/23 22:00	16,10	13,47	2,63	1		1	1			4,70	
14/06/23 23:00	14,57	12,35	2,22	1		1	1			3,17	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Πέμπτη 15/6/2023		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	15/06/23 0:00	12,97	11,08	1,88	1		1	1			1,57
	15/06/23 1:00	11,97	10,90	1,07	1			1			4,19
	15/06/23 2:00	11,45	9,06	2,39	1			1			4,01
	15/06/23 3:00	11,18	8,01	3,17	1			1			3,90
	15/06/23 4:00	10,99	7,82	3,17	1			1			3,71
	15/06/23 5:00	10,82	9,14	1,68	1			1			3,54
	15/06/23 6:00	11,91	10,33	1,58	1			1			4,17
	15/06/23 7:00	13,70	10,93	2,77				1		1	4,41
	15/06/23 8:00	14,70	13,12	1,58				1		1	5,15
	15/06/23 9:00	14,98	14,55	0,43			1			1	4,72
	15/06/23 10:00	14,99	14,92	0,07			1			1	4,72
	15/06/23 11:00	14,85	14,32	0,53			1			1	4,58
	15/06/23 12:00	15,52	15,49	0,03			1			1	5,26
	15/06/23 13:00	15,68	15,62	0,07			1			1	5,42
	15/06/23 14:00	14,81	14,53	0,29			1			1	4,55
	15/06/23 15:00	13,78	13,49	0,29			1			1	3,51
	15/06/23 16:00	13,61	13,48	0,13			1			1	3,35
	15/06/23 17:00	14,67	14,63	0,05			1			1	4,41
	15/06/23 18:00	16,24	15,85	0,39			1	1		1	2,83
	15/06/23 19:00	17,08	16,59	0,49			1	1		1	3,67
15/06/23 20:00	17,91	17,58	0,33			1	1		1	4,49	
15/06/23 21:00	17,98	17,92	0,07			1	1		1	4,57	
15/06/23 22:00	16,36	16,24	0,13			1	1		1	2,95	
15/06/23 23:00	14,69	14,29	0,40			1	1		1	1,28	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα						Παρασκευή 16/6/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	16/06/23 0:00	13,00	12,20	0,80				1		1	3,71
	16/06/23 1:00	12,10	11,10	1,01				1		1	2,81
	16/06/23 2:00	11,56	10,79	0,77				1		1	2,27
	16/06/23 3:00	11,22	10,60	0,62				1		1	1,93
	16/06/23 4:00	11,17	10,32	0,86				1		1	1,88
	16/06/23 5:00	10,84	9,92	0,92				1		1	1,55
	16/06/23 6:00	11,87	10,68	1,18				1		1	2,58
	16/06/23 7:00	13,27	12,18	1,09				1		1	3,98
	16/06/23 8:00	14,77	12,83	1,94				1		1	5,17
	16/06/23 9:00	15,58	12,44	3,14				1		1	5,45
	16/06/23 10:00	15,62	12,44	3,18				1		1	5,47
	16/06/23 11:00	15,52	11,82	3,71				1		1	5,43
	16/06/23 12:00	16,09	11,97	4,12				1		1	5,63
	16/06/23 13:00	16,39	11,33	5,07				1		1	5,74
	16/06/23 14:00	15,58	10,82	4,76				1		1	5,45
	16/06/23 15:00	14,52	10,05	4,47				1		1	5,08
	16/06/23 16:00	14,17	9,69	4,49				1		1	4,88
	16/06/23 17:00	15,06	10,30	4,77				1		1	5,27
	16/06/23 18:00	16,42	11,13	5,29				1		1	5,75
	16/06/23 19:00	17,19	11,88	5,31				1		1	6,02
16/06/23 20:00	18,07	13,34	4,73				1		1	6,33	
16/06/23 21:00	17,91	12,91	5,00	1					1	6,27	
16/06/23 22:00	16,29	12,02	4,27	1					1	5,70	
16/06/23 23:00	14,82	11,06	3,76	1	1					5,19	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα						Σάββατο 17/6/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	17/06/23 0:00	13,19	9,35	3,84	1	1					4,62
	17/06/23 1:00	12,28	8,90	3,39	1	1					4,03
	17/06/23 2:00	11,69	8,61	3,08	1	1					3,44
	17/06/23 3:00	11,50	8,58	2,92						1	4,03
	17/06/23 4:00	11,26	8,76	2,51						1	3,94
	17/06/23 5:00	10,93	8,46	2,47						1	3,83
	17/06/23 6:00	11,87	10,98	0,89		1				1	1,60
	17/06/23 7:00	13,09	12,32	0,77		1				1	2,82
	17/06/23 8:00	14,96	14,32	0,64		1				1	4,70
	17/06/23 9:00	15,88	15,60	0,27		1				1	5,56
	17/06/23 10:00	16,10	16,06	0,04		1				1	5,64
	17/06/23 11:00	16,02	15,96	0,06	1	1				1	1,63
	17/06/23 12:00	15,77	15,45	0,32	1	1				1	1,38
	17/06/23 13:00	16,06	15,61	0,45	1	1				1	1,67
	17/06/23 14:00	15,27	15,01	0,27		1				1	5,01
	17/06/23 15:00	14,60	14,32	0,28		1				1	4,33
	17/06/23 16:00	14,38	14,09	0,29		1				1	4,11
	17/06/23 17:00	14,64	14,46	0,18		1				1	4,38
	17/06/23 18:00	15,94	15,72	0,22	1	1				1	1,55
17/06/23 19:00	16,45	16,07	0,39	1	1				1	2,06	
17/06/23 20:00	17,25	16,87	0,38	1	1				1	2,86	
17/06/23 21:00	17,39	17,13	0,26	1	1				1	3,00	
17/06/23 22:00	15,75	15,69	0,07	1	1				1	1,36	
17/06/23 23:00	14,43	14,42	0,00	1	1					5,05	

Παρατηρήσεις: _____

Το διάστημα 12:00 με 16:00 υπήρξε πρόβλημα επικοινωνίας του συστήματος εμποπτείας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα						Κυριακή 18/6/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	18/06/23 0:00	12,57	12,53	0,04	1	1					4,32
	18/06/23 1:00	11,51	11,46	0,05	1	1					3,26
	18/06/23 2:00	11,02	10,98	0,04	1	1					2,77
	18/06/23 3:00	10,67	10,59	0,09	1	1					2,42
	18/06/23 4:00	10,44	10,40	0,04	1	1					2,19
	18/06/23 5:00	10,13	10,13	0,00	1	1					1,88
	18/06/23 6:00	10,58	10,58	0,00	1	1					2,33
	18/06/23 7:00	11,64	11,62	0,01	1	1					3,39
	18/06/23 8:00	13,14	13,14	0,00	1	1					4,60
	18/06/23 9:00	14,27	14,27	0,01		1				1	4,01
	18/06/23 10:00	15,03	14,97	0,06		1				1	4,77
	18/06/23 11:00	16,10	16,07	0,02		1				1	5,63
	18/06/23 12:00	17,32	17,32	0,00	1	1				1	2,93
	18/06/23 13:00	17,40	17,34	0,06	1	1				1	3,01
	18/06/23 14:00	16,05	15,53	0,53	1	1				1	1,66
	18/06/23 15:00	14,89	14,34	0,55	1	1				1	0,50
	18/06/23 16:00	14,29	11,95	2,34		1				1	4,03
	18/06/23 17:00	14,72	11,03	3,69		1				1	4,46
	18/06/23 18:00	15,20	11,50	3,70		1				1	4,94
	18/06/23 19:00	15,57	12,39	3,18		1				1	5,30
18/06/23 20:00	16,87	11,91	4,95		1				1	5,90	
18/06/23 21:00	16,54	11,27	5,27		1				1	5,79	
18/06/23 22:00	14,92	10,37	4,55		1				1	4,65	
18/06/23 23:00	13,39	9,23	4,16						1	4,69	

Παρατηρήσεις:

Το ΑΠ Φτεριάς ήταν εκτός επικοινωνίας το διάστημα 14:00 μέχρι το τέλος της ημέρας και τα ΑΠ Αγ. Πάντες και Στρωτός Πεύκος παρουσίασαν πρόβλημα επικοινωνίας το διάστημα 14:00 με 16:00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα						Δευτέρα 19/6/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	19/06/23 0:00	11,95	7,92	4,02						1	4,18
	19/06/23 1:00	11,25	7,45	3,80						1	3,94
	19/06/23 2:00	10,71	7,23	3,48						1	3,75
	19/06/23 3:00	10,56	6,97	3,58						1	3,69
	19/06/23 4:00	10,48	7,11	3,36						1	3,67
	19/06/23 5:00	10,26	7,09	3,17						1	3,59
	19/06/23 6:00	11,26	8,04	3,23						1	3,94
	19/06/23 7:00	12,91	9,54	3,37						1	4,52
	19/06/23 8:00	14,34	10,07	4,27	1	1					5,02
	19/06/23 9:00	14,42	10,15	4,27	1	1					5,05
	19/06/23 10:00	14,44	9,95	4,49		1	1				5,05
	19/06/23 11:00	13,97	10,16	3,81		1	1				4,89
	19/06/23 12:00	14,41	10,78	3,63		1	1				5,04
	19/06/23 13:00	14,35	10,10	4,25		1	1				5,02
	19/06/23 14:00	14,25	10,58	3,67		1	1				4,99
	19/06/23 15:00	13,48	10,47	3,01		1	1				4,72
	19/06/23 16:00	13,19	10,61	2,58		1	1				4,62
	19/06/23 17:00	13,95	10,26	3,70		1	1				4,88
	19/06/23 18:00	15,39	11,35	4,04		1	1				5,39
	19/06/23 19:00	16,17	11,50	4,68		1	1				5,66
19/06/23 20:00	17,10	12,18	4,92		1	1				5,98	
19/06/23 21:00	17,44	11,83	5,61		1	1				6,10	
19/06/23 22:00	15,76	10,62	5,14		1	1				5,52	
19/06/23 23:00	14,32	9,90	4,42		1	1				5,01	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Τρίτη 20/6/2023		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	20/06/23 0:00	12,82	8,95	3,88			1		1		4,49
	20/06/23 1:00	11,79	8,63	3,16			1		1		4,13
	20/06/23 2:00	11,21	8,01	3,20			1		1		3,92
	20/06/23 3:00	10,94	7,78	3,16			1		1		3,67
	20/06/23 4:00	10,78	8,11	2,67			1		1		3,51
	20/06/23 5:00	10,52	8,09	2,42			1		1		3,24
	20/06/23 6:00	11,41	7,88	3,53			1		1		3,99
	20/06/23 7:00	13,20	9,01	4,19			1		1		4,62
	20/06/23 8:00	14,71	10,39	4,32					1	1	5,15
	20/06/23 9:00	15,27	11,66	3,61					1	1	5,34
	20/06/23 10:00	15,05	11,35	3,71					1	1	5,27
	20/06/23 11:00	14,87	11,61	3,27					1	1	5,21
	20/06/23 12:00	15,34	11,20	4,14					1	1	5,37
	20/06/23 13:00	15,71	11,64	4,07					1	1	5,50
	20/06/23 14:00	15,00	11,47	3,52					1	1	5,25
	20/06/23 15:00	14,16	10,60	3,56					1	1	4,87
	20/06/23 16:00	14,00	10,44	3,56					1	1	4,71
	20/06/23 17:00	14,95	11,46	3,49					1	1	5,23
	20/06/23 18:00	16,36	13,19	3,17					1	1	5,73
	20/06/23 19:00	17,04	13,83	3,21			1			1	5,97
20/06/23 20:00	17,78	15,10	2,68			1			1	6,22	
20/06/23 21:00	17,96	14,74	3,23			1			1	6,29	
20/06/23 22:00	16,38	11,73	4,65			1			1	5,73	
20/06/23 23:00	14,71	11,10	3,60			1			1	4,44	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Τετάρτη 21/6/2023		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	21/06/23 0:00	13,19	10,92	2,28			1		1		4,62
	21/06/23 1:00	12,06	9,49	2,58			1		1		4,22
	21/06/23 2:00	11,52	8,06	3,46			1		1		4,03
	21/06/23 3:00	11,27	7,63	3,65			1		1		3,95
	21/06/23 4:00	11,11	7,58	3,53			1		1		3,84
	21/06/23 5:00	10,82	7,47	3,36			1		1		3,55
	21/06/23 6:00	11,62	7,90	3,72			1		1		4,07
	21/06/23 7:00	13,34	9,05	4,30			1		1		4,67
	21/06/23 8:00	14,12	9,47	4,66		1	1				4,94
	21/06/23 9:00	14,83	10,68	4,15		1	1				5,19
	21/06/23 10:00	14,99	10,84	4,15					1	1	5,25
	21/06/23 11:00	14,79	10,44	4,34					1	1	5,18
	21/06/23 12:00	15,29	11,73	3,56	1	1			1		3,89
	21/06/23 13:00	15,51	11,82	3,69					1	1	5,43
	21/06/23 14:00	15,08	11,17	3,91					1	1	5,28
	21/06/23 15:00	14,19	10,17	4,02					1	1	4,90
	21/06/23 16:00	13,88	9,91	3,97					1	1	4,59
	21/06/23 17:00	14,89	10,58	4,31					1	1	5,21
	21/06/23 18:00	16,19	11,13	5,06					1	1	5,67
	21/06/23 19:00	17,13	12,46	4,67					1	1	5,99
21/06/23 20:00	17,83	13,54	4,29		1				1	6,24	
21/06/23 21:00	18,17	13,68	4,49	1					1	6,36	
21/06/23 22:00	16,56	12,20	4,36	1					1	5,80	
21/06/23 23:00	14,95	10,71	4,23	1					1	4,68	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα						Πέμπτη 22/6/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	22/06/23 0:00	13,49	9,81	3,68	1				1		4,72
	22/06/23 1:00	12,20	8,30	3,91	1				1		4,27
	22/06/23 2:00	11,53	7,58	3,96	1				1		4,04
	22/06/23 3:00	11,25	7,59	3,67	1				1		3,94
	22/06/23 4:00	11,29	8,61	2,67	1				1		3,95
	22/06/23 5:00	11,25	9,29	1,96					1	1	1,96
	22/06/23 6:00	12,01	9,51	2,50					1	1	2,72
	22/06/23 7:00	13,67	10,61	3,05					1	1	4,38
	22/06/23 8:00	14,86	10,43	4,43					1	1	5,20
	22/06/23 9:00	15,40	11,12	4,28					1	1	5,39
	22/06/23 10:00	15,51	10,60	4,91					1	1	5,43
	22/06/23 11:00	15,28	10,23	5,05					1	1	5,35
	22/06/23 12:00	15,85	10,70	5,16					1	1	5,55
	22/06/23 13:00	16,16	11,02	5,15					1	1	5,66
	22/06/23 14:00	15,85	10,99	4,85					1	1	5,55
	22/06/23 15:00	14,68	9,94	4,73					1	1	5,14
	22/06/23 16:00	14,74	10,42	4,32					1	1	5,16
	22/06/23 17:00	15,59	10,82	4,77					1	1	5,46
	22/06/23 18:00	17,20	12,16	5,03					1	1	6,02
	22/06/23 19:00	17,85	12,55	5,30			1			1	6,25
22/06/23 20:00	18,65	13,22	5,44			1			1	6,53	
22/06/23 21:00	18,51	13,46	5,06			1			1	6,48	
22/06/23 22:00	17,04	13,11	3,93			1			1	5,96	
22/06/23 23:00	15,19	11,44	3,75			1			1	4,92	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Παρασκευή 23/6/2023		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	23/06/23 0:00	13,69	10,92	2,77			1			1	3,43
	23/06/23 1:00	12,68	10,27	2,41					1	1	3,39
	23/06/23 2:00	12,14	9,47	2,67					1	1	2,85
	23/06/23 3:00	11,96	9,77	2,19					1	1	2,67
	23/06/23 4:00	11,62	9,72	1,90					1	1	2,33
	23/06/23 5:00	11,33	9,51	1,82					1	1	2,04
	23/06/23 6:00	12,30	9,70	2,60					1	1	3,01
	23/06/23 7:00	14,09	10,31	3,77					1	1	4,80
	23/06/23 8:00	15,20	11,39	3,81					1	1	5,32
	23/06/23 9:00	15,80	12,03	3,77					1	1	5,53
	23/06/23 10:00	15,99	12,15	3,84					1	1	5,60
	23/06/23 11:00	16,00	11,83	4,17					1	1	5,60
	23/06/23 12:00	16,60	13,56	3,04					1	1	5,81
	23/06/23 13:00	16,61	12,27	4,33						1	5,81
	23/06/23 14:00	16,03	11,84	4,19			1			1	5,61
	23/06/23 15:00	15,16	11,48	3,67	1					1	4,89
	23/06/23 16:00	15,52	12,37	3,16	1					1	5,26
	23/06/23 17:00	16,54	13,03	3,51	1					1	5,79
	23/06/23 18:00	18,22	13,82	4,40	1					1	6,38
	23/06/23 19:00	18,74	14,71	4,03	1					1	6,56
23/06/23 20:00	19,25	14,76	4,49	1				1	1	5,83	
23/06/23 21:00	19,15	14,90	4,25	1				1	1	5,73	
23/06/23 22:00	17,59	14,04	3,56	1				1	1	4,18	
23/06/23 23:00	16,28	14,08	2,21	1				1	1	2,87	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Σάββατο 24/6/2023		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	24/06/23 0:00	14,88	13,48	1,40					1	1	5,21
	24/06/23 1:00	13,57	12,09	1,48					1	1	4,28
	24/06/23 2:00	12,91	10,98	1,93					1	1	3,62
	24/06/23 3:00	12,50	10,69	1,81					1	1	3,21
	24/06/23 4:00	12,21	10,56	1,66					1	1	2,92
	24/06/23 5:00	11,85	10,56	1,29					1	1	2,56
	24/06/23 6:00	11,99	10,62	1,36					1	1	2,70
	24/06/23 7:00	13,33	11,81	1,53					1	1	4,04
	24/06/23 8:00	14,94	13,96	0,98	1				1	1	1,53
	24/06/23 9:00	15,96	15,22	0,75	1				1	1	2,55
	24/06/23 10:00	16,30	15,77	0,53	1				1	1	2,89
	24/06/23 11:00	16,64	15,84	0,80	1				1	1	3,22
	24/06/23 12:00	16,92	15,76	1,16	1				1	1	3,51
	24/06/23 13:00	17,31	16,32	0,99	1				1	1	3,90
	24/06/23 14:00	17,00	16,11	0,89	1				1	1	3,59
	24/06/23 15:00	16,19	15,23	0,96	1				1	1	2,78
	24/06/23 16:00	16,23	15,35	0,88	1				1	1	2,81
	24/06/23 17:00	17,35	16,59	0,76	1				1	1	3,93
	24/06/23 18:00	18,80	17,85	0,94	1				1	1	5,38
	24/06/23 19:00	19,46	17,84	1,62	1				1	1	6,05
24/06/23 20:00	19,48	17,37	2,11	1				1	1	6,06	
24/06/23 21:00	19,31	16,28	3,03	1				1	1	5,89	
24/06/23 22:00	17,88	15,04	2,84	1				1	1	4,47	
24/06/23 23:00	16,65	14,38	2,27	1				1	1	3,23	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Κυριακή 25/6/2023		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	25/06/23 0:00	14,80	13,00	1,80	1				1	1	1,39
	25/06/23 1:00	13,66	12,04	1,61					1	1	4,37
	25/06/23 2:00	13,00	11,54	1,47					1	1	3,71
	25/06/23 3:00	12,53	11,42	1,11					1	1	3,24
	25/06/23 4:00	12,32	11,23	1,09					1	1	3,03
	25/06/23 5:00	11,81	9,88	1,93					1	1	2,52
	25/06/23 6:00	12,31	10,16	2,15					1	1	3,02
	25/06/23 7:00	13,33	11,09	2,23					1	1	4,04
	25/06/23 8:00	14,21	12,04	2,17					1	1	4,92
	25/06/23 9:00	14,98	12,50	2,48					1	1	5,24
	25/06/23 10:00	14,99	12,98	2,01		1				1	4,73
	25/06/23 11:00	15,17	13,55	1,62		1				1	4,90
	25/06/23 12:00	15,56	13,61	1,95		1				1	5,30
	25/06/23 13:00	15,39	12,88	2,51		1				1	5,12
	25/06/23 14:00	14,99	12,79	2,20		1				1	4,73
	25/06/23 15:00	14,64	12,43	2,21		1				1	4,38
	25/06/23 16:00	15,07	12,83	2,23		1				1	4,80
	25/06/23 17:00	16,00	14,06	1,94		1				1	5,60
	25/06/23 18:00	17,34	15,63	1,70		1			1	1	3,92
	25/06/23 19:00	18,22	16,54	1,68		1			1	1	4,81
25/06/23 20:00	18,62	16,82	1,80		1			1	1	5,21	
25/06/23 21:00	18,80	15,47	3,33		1			1	1	5,38	
25/06/23 22:00	17,48	14,82	2,66		1			1	1	4,06	
25/06/23 23:00	16,15	14,12	2,02		1			1	1	2,73	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Δευτέρα 26/6/2023		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	26/06/23 0:00	14,32	11,55	2,77					1	1	5,01
	26/06/23 1:00	13,53	10,56	2,97					1	1	4,24
	26/06/23 2:00	12,79	10,19	2,60					1	1	3,50
	26/06/23 3:00	12,41	10,66	1,75					1	1	3,12
	26/06/23 4:00	12,31	10,57	1,73					1	1	3,02
	26/06/23 5:00	11,86	10,04	1,82					1	1	2,57
	26/06/23 6:00	12,64	9,91	2,74					1	1	3,35
	26/06/23 7:00	14,18	10,98	3,20					1	1	4,89
	26/06/23 8:00	15,43	12,67	2,76					1	1	5,40
	26/06/23 9:00	15,96	12,28	3,68		1				1	5,58
	26/06/23 10:00	16,41	12,10	4,31		1				1	5,74
	26/06/23 11:00	16,57	11,95	4,62		1				1	5,80
	26/06/23 12:00	16,83	11,97	4,86		1				1	5,89
	26/06/23 13:00	17,36	12,49	4,87		1				1	6,08
	26/06/23 14:00	16,60	11,72	4,88		1				1	5,81
	26/06/23 15:00	16,00	11,04	4,96	1					1	5,60
	26/06/23 16:00	16,21	11,07	5,13	1					1	5,67
	26/06/23 17:00	17,09	11,68	5,41	1					1	5,98
	26/06/23 18:00	18,59	12,71	5,87	1					1	6,51
	26/06/23 19:00	19,30	13,66	5,64	1					1	6,75
26/06/23 20:00	20,10	14,17	5,92	1				1	1	6,68	
26/06/23 21:00	20,52	14,26	6,26	1				1	1	7,11	
26/06/23 22:00	18,95	13,84	5,11	1				1	1	5,53	
26/06/23 23:00	17,32	12,71	4,60					1	1	6,06	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Τρίτη 27/6/2023		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	27/06/23 0:00	15,45	11,17	4,28					1	1	5,41
	27/06/23 1:00	14,34	10,30	4,04					1	1	5,02
	27/06/23 2:00	13,53	9,91	3,62					1	1	4,24
	27/06/23 3:00	13,16	9,99	3,16					1	1	3,87
	27/06/23 4:00	12,96	10,04	2,92					1	1	3,67
	27/06/23 5:00	12,44	9,86	2,58					1	1	3,15
	27/06/23 6:00	13,15	9,99	3,16					1	1	3,86
	27/06/23 7:00	14,65	10,16	4,48					1	1	5,13
	27/06/23 8:00	15,68	11,25	4,43					1	1	5,49
	27/06/23 9:00	16,21	11,55	4,66					1	1	5,67
	27/06/23 10:00	16,26	11,74	4,52					1	1	5,69
	27/06/23 11:00	16,53	11,81	4,72					1	1	5,79
	27/06/23 12:00	16,92	11,85	5,07					1	1	5,92
	27/06/23 13:00	17,31	12,09	5,22					1	1	6,06
	27/06/23 14:00	16,79	11,55	5,24					1	1	5,87
	27/06/23 15:00	16,19	11,12	5,07					1	1	5,67
	27/06/23 16:00	16,36	11,29	5,06					1	1	5,72
	27/06/23 17:00	17,37	12,01	5,36					1	1	6,08
	27/06/23 18:00	19,14	13,43	5,71					1	1	6,70
	27/06/23 19:00	19,88	14,30	5,58		1			1	1	6,46
27/06/23 20:00	20,28	14,86	5,42		1			1	1	6,87	
27/06/23 21:00	20,38	14,95	5,43		1			1	1	6,97	
27/06/23 22:00	18,82	13,42	5,40		1			1	1	5,40	
27/06/23 23:00	17,23	12,51	4,72		1				1	6,03	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα						Τετάρτη 28/6/2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):				8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Τετάρτη	28/06/23 0:00	15,41	11,32	4,09		1				1	5,14	
	28/06/23 1:00	14,03	10,28	3,75	1	1					4,91	
	28/06/23 2:00	13,16	9,52	3,64	1	1					4,61	
	28/06/23 3:00	12,67	9,24	3,43	1	1					4,42	
	28/06/23 4:00	12,53	8,95	3,57	1	1					4,28	
	28/06/23 5:00	12,00	8,49	3,52	1	1					3,75	
	28/06/23 6:00	12,87	9,14	3,73	1	1					4,51	
	28/06/23 7:00	14,53	10,87	3,66	1	1					5,08	
	28/06/23 8:00	15,76	11,81	3,95	1	1					5,52	
	28/06/23 9:00	17,00	12,99	4,01	1	1					5,95	
	28/06/23 10:00	17,21	13,42	3,79	1						1	6,02
	28/06/23 11:00	17,24	13,65	3,59	1						1	6,03
	28/06/23 12:00	17,46	14,54	2,92	1						1	6,11
	28/06/23 13:00	18,45	15,77	2,68	1						1	6,46
	28/06/23 14:00	18,10	15,49	2,61	1						1	6,34
	28/06/23 15:00	16,93	13,36	3,57	1						1	5,93
	28/06/23 16:00	16,76	13,16	3,59	1						1	5,86
	28/06/23 17:00	17,71	13,75	3,95	1						1	6,20
	28/06/23 18:00	19,25	14,62	4,63	1						1	6,74
28/06/23 19:00	20,01	14,94	5,07	1						1	7,00	
28/06/23 20:00	20,40	15,47	4,93	1			1			1	6,98	
28/06/23 21:00	20,48	15,86	4,62	1			1			1	7,07	
28/06/23 22:00	19,11	15,73	3,38	1			1			1	5,70	
28/06/23 23:00	17,75	14,48	3,26	1			1			1	4,33	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα						Πέμπτη 29/6/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	29/06/23 0:00	16,04	14,09	1,95	1			1		1	2,62
	29/06/23 1:00	14,81	13,77	1,04	1			1		1	1,40
	29/06/23 2:00	13,78	13,48	0,30	1					1	3,52
	29/06/23 3:00	13,36	13,04	0,32		1				1	3,10
	29/06/23 4:00	12,85	12,63	0,22		1				1	2,58
	29/06/23 5:00	12,50	12,09	0,41		1				1	2,24
	29/06/23 6:00	13,18	12,77	0,41		1				1	2,92
	29/06/23 7:00	14,80	14,45	0,35		1				1	4,53
	29/06/23 8:00	16,71	16,46	0,25		1			1	1	3,29
	29/06/23 9:00	17,64	17,48	0,16		1			1	1	4,23
	29/06/23 10:00	18,04	17,91	0,13		1			1	1	4,63
	29/06/23 11:00	18,00	17,65	0,35		1			1	1	4,59
	29/06/23 12:00	18,62	17,99	0,63		1			1	1	5,21
	29/06/23 13:00	18,99	18,03	0,96		1			1	1	5,57
	29/06/23 14:00	18,42	17,30	1,12		1			1	1	5,00
	29/06/23 15:00	17,38	16,46	0,91		1			1	1	3,96
	29/06/23 16:00	17,19	16,44	0,76		1			1	1	3,78
	29/06/23 17:00	18,03	17,13	0,90		1			1	1	4,61
	29/06/23 18:00	19,66	17,59	2,06		1			1	1	6,24
	29/06/23 19:00	20,28	17,07	3,22		1			1	1	6,87
29/06/23 20:00	20,64	17,21	3,43		1			1	1	7,23	
29/06/23 21:00	20,67	16,72	3,95		1			1	1	7,23	
29/06/23 22:00	19,23	15,26	3,96		1			1	1	5,81	
29/06/23 23:00	17,74	15,41	2,33		1			1	1	4,33	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Παρασκευή 30/6/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	1,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x12)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	30/06/23 0:00	16,03	13,34	2,69		1			1	1		2,61
	30/06/23 1:00	14,91	10,48	4,43					1	1		5,22
	30/06/23 2:00	13,97	9,80	4,17					1	1		4,68
	30/06/23 3:00	13,58	9,72	3,86					1	1		4,29
	30/06/23 4:00	13,33	9,55	3,78					1	1		4,04
	30/06/23 5:00	12,80	9,57	3,23					1	1		3,51
	30/06/23 6:00	13,51	9,77	3,75					1	1		4,22
	30/06/23 7:00	15,06	10,35	4,71					1	1		5,27
	30/06/23 8:00	16,25	11,66	4,60			1			1		5,69
	30/06/23 9:00	16,91	12,77	4,14			1			1	2	5,92
	30/06/23 10:00	17,03	13,83	3,21			1			1	3	5,96
	30/06/23 11:00	16,72	12,35	4,37			1			1	1	5,85
	30/06/23 12:00	17,43	13,16	4,27			1			1	1	6,10
	30/06/23 13:00	17,00	12,75	4,25			1			1		5,95
	30/06/23 14:00	16,38	12,30	4,08			1			1		5,73
	30/06/23 15:00	15,53	11,93	3,60			1			1		5,26
	30/06/23 16:00	14,73	11,84	2,89			1			1		4,46
	30/06/23 17:00	16,23	11,69	4,54			1			1		5,68
	30/06/23 18:00	17,77	12,70	5,07			1			1		6,22
	30/06/23 19:00	19,23	13,36	5,87			1			1		6,73
30/06/23 20:00	19,55	14,31	5,24			1			1	3	6,84	
30/06/23 21:00	19,60	13,38	6,23			1			1		6,86	
30/06/23 22:00	18,08	12,34	5,74			1			1		6,33	
30/06/23 23:00	16,74	11,41	5,32			1			1		5,86	

Παρατηρήσεις:

Κατά τη διάρκεια της ημέρας λειτούργησαν δοκιμαστικά τα 12MW μισθωμένης ισχύος, ώστε να είναι διαθέσιμα την 01/07.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.