Παρασκευή, 21 Ιούλιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,582	1,520	1,453	1,375	1,310	1,257	1,251	1,298	1,393	1,388	1,419	1,378	1,360	1,356	1,417	1,405	1,492	1,643	1,838	1,960	1,991	1,974	1,891	1,850	36,80
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9	1	1	1														1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 22 Ιούλιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,797	1,679	1,647	1,606	1,518	1,468	1,417	1,438	1,558	1,573	1,570	1,550	1,538	1,528	1,488	1,554	1,553	1,676	1,840	1,981	1,949	1,972	1,895	1,829	39,62
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 23 Ιούλιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,779	1,668	1,605	1,533	1,453	1,369	1,345	1,396	1,519	1,506	1,440	1,402	1,360	1,379	1,301	1,313	1,382	1,523	1,681	1,827	1,863	1,989	1,849	1,744	37,23
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9	1	1	1	1	1				1	1	1							1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 24 Ιούλιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,665	1,564	1,435	1,367	1,299	1,238	1,268	1,301	1,403	1,410	1,374	1,380	1,358	1,372	1,371	1,373	1,409	1,470	1,702	1,818	1,887	1,915	1,785	1,683	35,85
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9	1	1	1															1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 25 Ιούλιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,615	1,519	1,444	1,347	1,315	1,251	1,211	1,304	1,394	1,408	1,370	1,397	1,349	1,329	1,362	1,352	1,444	1,576	1,762	1,861	1,940	1,909	1,780	1,720	35,96
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9	1	1	1														1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 26 Ιούλιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,627	1,470	1,382	1,388	1,319	1,254	1,213	1,311	1,352	1,373	1,306	1,305	1,288	1,338	1,274	1,306	1,341	1,482	1,645	1,783	1,871	1,897	1,830	1,765	35,12
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9	1	1																1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 27 Ιούλιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,637	1,509	1,427	1,381	1,330	1,265	1,224	1,320	1,455	1,460	1,351	1,365	1,331	1,347	1,332	1,342	1,406	1,544	1,721	1,840	1,925	1,922	1,823	1,760	36,02
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9	1	1							1	1								1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9																									Διαθέσιμη