





ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Σάββατο 1/7/2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Σάββατο	00:00	2,68	1,80	0,88	1	1			1		
	01:00	2,51	1,63	0,88	1	1					
	02:00	2,37	1,54	0,83	1	1					
	03:00	2,27	1,57	0,70	1	1					
	04:00	2,19	1,53	0,66	1	1					
	05:00	2,15	1,44	0,71	1	1					
	06:00	2,15	1,54	0,62	1	1					
	07:00	2,27	1,88	0,39	1	1			1		
	08:00	2,46	2,03	0,43	1	1			1		
	09:00	2,68	2,18	0,51	1	1			1		
	10:00	2,86	2,36	0,50	1	1			1		
	11:00	2,97	2,47	0,49	1	1			1		
	12:00	2,99	2,40	0,58	1	1			1		
	13:00	2,99	2,43	0,56	1	1			1		
	14:00	2,96	2,50	0,46	1	1			1		
	15:00	2,90	2,58	0,32	1	1			1		
	16:00	2,92	2,67	0,25	1	1			1		1
	17:00	2,98	2,66	0,33	1	1			1		1
	18:00	3,12	2,66	0,46	1	1			1		1
	19:00	3,25	2,84	0,41	1	1			1		1
	20:00	3,22	2,61	0,61	1	1			1		1
	21:00	3,31	2,66	0,65	1	1			1		1
	22:00	3,17	2,63	0,54	1	1			1		1
	23:00	2,97	2,50	0,47	1	1			1		

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.



ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Κυριακή 2/7/2023							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	
Κυριακή	00:00	2,36	2,09	0,27	1	1			1			
	01:00	2,18	2,00	0,19	1	1			1			
	02:00	2,04	1,89	0,15	1	1			1			
	03:00	1,94	1,84	0,10	1	1			1			
	04:00	1,85	1,79	0,06	1	1			1			
	05:00	1,80	1,70	0,10	1	1			1			
	06:00	1,89	1,78	0,11	1	1			1			
	07:00	1,91	1,85	0,05	1	1			1			
	08:00	2,13	2,10	0,02	1	1			1			
	09:00	2,32	2,31	0,01	1	1			1			
	10:00	2,46	2,45	0,00	1	1			1			
	11:00	2,55	2,54	0,00	1	1			1			
	12:00	2,57	2,56	0,02	1	1			1			
	13:00	2,59	2,56	0,03	1	1			1			
	14:00	2,56	2,49	0,07	1	1			1			
	15:00	2,50	2,39	0,10	1	1			1			
	16:00	2,58	2,56	0,02	1	1			1			
	17:00	2,63	2,61	0,02	1	1			1			
	18:00	2,91	2,90	0,02	1	1			1		1	
	19:00	2,95	2,93	0,02	1	1			1		1	
	20:00	3,06	3,03	0,03	1	1			1		1	
	21:00	3,22	3,18	0,04	1	1			1		1	
	22:00	3,17	3,13	0,04	1	1			1		1	
	23:00	2,75	2,73	0,03	1	1			1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.



ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Δευτέρα 3/7/2023							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	
Δευτέρα	00:00	2,26	2,24	0,02	1	1			1			
	01:00	2,11	2,10	0,01	1	1			1			
	02:00	2,00	1,99	0,01	1	1			1			
	03:00	1,92	1,91	0,01	1	1			1			
	04:00	1,87	1,86	0,01	1	1			1			
	05:00	1,85	1,85	0,00	1	1			1			
	06:00	1,90	1,90	0,00	1	1			1			
	07:00	2,01	2,01	0,00	1	1			1			
	08:00	2,30	2,30	0,00	1	1			1			
	09:00	2,55	2,55	0,00	1	1			1			
	10:00	2,73	2,73	0,00	1	1			1		1	
	11:00	2,82	2,81	0,01	1	1			1		1	
	12:00	2,82	2,81	0,01	1	1			1		1	
	13:00	2,81	2,80	0,01	1	1			1		1	
	14:00	2,78	2,76	0,02	1	1			1		1	
	15:00	2,73	2,71	0,02	1	1			1		1	
	16:00	2,77	2,75	0,02	1	1			1		1	
	17:00	2,80	2,78	0,02	1	1			1		1	
	18:00	2,97	2,96	0,01	1	1			1		1	
	19:00	3,12	3,11	0,01	1	1			1		1	
	20:00	3,22	3,21	0,01	1	1			1		1	
	21:00	3,36	3,35	0,01	1	1			1		1	
	22:00	3,23	3,22	0,01	1	1			1		1	
	23:00	2,61	2,60	0,01	1	1			1		1	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.



ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τρίτη 4/7/2023							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	
Τρίτη	00:00	2,67	2,66	0,02	1	1				1		
	01:00	2,46	2,42	0,04	1	1				1		
	02:00	2,35	2,25	0,10	1	1				1		
	03:00	2,27	2,19	0,08	1	1				1		
	04:00	2,19	2,16	0,04	1	1				1		
	05:00	2,14	2,12	0,02	1	1				1		
	06:00	2,17	2,13	0,04	1	1				1		
	07:00	2,40	2,24	0,16	1	1				1		
	08:00	2,63	2,41	0,22	1	1				1		
	09:00	2,81	2,56	0,24	1	1				1		
	10:00	2,98	2,77	0,22	1	1				1		
	11:00	3,08	2,88	0,21	1	1				1		
	12:00	3,06	2,82	0,25	1	1				1		
	13:00	3,05	2,69	0,36	1	1				1		
	14:00	3,03	2,82	0,21	1	1				1		
	15:00	2,91	2,74	0,17	1	1				1		
	16:00	2,90	2,64	0,27	1	1				1		
	17:00	2,98	2,57	0,41	1	1				1		
	18:00	3,22	2,47	0,75	1	1				1		
	19:00	3,32	2,34	0,97	1	1				1		
	20:00	3,30	2,21	1,09	1	1				1		
	21:00	3,43	2,39	1,04	1	1				1		
	22:00	3,24	2,49	0,75	1	1				1		
	23:00	3,01	2,34	0,67	1	1				1		

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.



ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τετάρτη 5/7/2023							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	
					Τετάρτη	00:00	2,72	2,02	0,70	1	1	
01:00	2,50	1,89	0,61	1		1				1		
02:00	2,40	1,79	0,61	1		1				1		
03:00	2,29	1,63	0,66	1						1		
04:00	2,23	1,62	0,61	1						1		
05:00	2,18	1,61	0,57	1						1		
06:00	2,20	1,60	0,61	1						1		
07:00	2,45	1,88	0,57	1		1				1		
08:00	2,69	2,15	0,54	1		1				1		
09:00	2,88	2,35	0,53	1		1				1		
10:00	3,06	2,46	0,60	1		1				1		
11:00	3,16	2,42	0,74	1		1				1		
12:00	3,14	2,39	0,74	1		1				1		
13:00	3,13	2,45	0,68	1		1				1		
14:00	3,10	2,40	0,70	1		1				1		
15:00	2,98	2,35	0,63	1		1				1		
16:00	2,97	2,13	0,85	1		1				1		
17:00	3,05	2,15	0,91	1		1				1		
18:00	3,30	2,40	0,91	1		1				1		
19:00	3,41	2,49	0,91	1		1				1	1	
20:00	3,44	2,53	0,91	1		1				1	1	
21:00	3,50	2,68	0,82	1		1				1	1	
22:00	3,31	2,41	0,90	1		1				1		
23:00	3,07	2,25	0,83	1		1				1		

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.



ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Πέμπτη 6/7/2023							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,00	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	
Πέμπτη	00:00	2,90	1,92	0,97	1	1				1		
	01:00	2,70	1,99	0,72	1	1				1		
	02:00	2,56	1,87	0,69	1	1				1		
	03:00	2,45	1,69	0,76	1	1				1		
	04:00	2,37	1,60	0,77	1	1				1		
	05:00	2,34	1,74	0,60	1	1				1		
	06:00	2,35	1,79	0,56	1	1				1		
	07:00	2,53	1,73	0,80	1	1				1		
	08:00	2,83	1,89	0,94	1	1				1		
	09:00	3,10	2,13	0,97	1	1				1		
	10:00	3,28	2,25	1,03	1	1				1		
	11:00	3,33	2,24	1,09	1	1				1		
	12:00	3,31	2,20	1,11	1	1				1		
	13:00	3,30	2,18	1,12	1	1				1		
	14:00	3,27	2,15	1,13	1	1				1		
	15:00	3,22	2,10	1,12	1	1				1		
	16:00	3,21	2,13	1,08	1	1				1		
	17:00	3,24	2,23	1,01	1	1				1		
	18:00	3,45	2,29	1,16	1	1				1	1	
	19:00	3,52	2,36	1,16	1	1				1	1	
	20:00	3,58	2,42	1,16	1	1				1	1	
	21:00	3,74	2,56	1,18	1	1				1	1	
	22:00	3,65	2,50	1,15	1	1				1	1	
	23:00	3,55	2,35	1,20	1	1				1	1	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.



ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Παρασκευή 7/7/2023							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,00	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	
Παρασκευή	00:00	3,12	2,03	1,09	1	1				1		
	01:00	2,92	1,90	1,02	1	1				1		
	02:00	2,76	1,80	0,97	1	1				1		
	03:00	2,64	1,72	0,92	1	1				1		
	04:00	2,54	1,65	0,89	1	1				1		
	05:00	2,49	1,62	0,87	1	1				1		
	06:00	2,48	1,61	0,87	1	1				1		
	07:00	2,59	1,68	0,91	1	1				1		
	08:00	2,84	1,92	0,92	1	1				1		
	09:00	3,16	2,25	0,91	1	1				1		
	10:00	3,34	2,36	0,97	1	1				1		
	11:00	3,39	2,32	1,06	1	1				1	1	
	12:00	3,40	2,31	1,10	1	1				1	1	
	13:00	3,42	2,34	1,08	1	1				1	1	
	14:00	3,41	2,32	1,09	1	1				1	1	
	15:00	3,36	2,23	1,13	1	1				1	1	
	16:00	3,38	2,21	1,17	1	1				1	1	
	17:00	3,42	2,22	1,20	1	1				1	1	
	18:00	3,58	2,38	1,20	1	1				1	1	
	19:00	3,67	2,47	1,20	1	1				1	1	
	20:00	3,74	2,54	1,20	1	1				1	1	
	21:00	3,89	2,69	1,20	1	1				1	1	
	22:00	3,83	2,63	1,20	1	1				1	1	
	23:00	3,71	2,51	1,20	1	1				1	1	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.



ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Σάββατο 8/7/2023							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,00	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	
Σάββατο	00:00	2,97	1,93	1,04	1	1				1		
	01:00	2,77	1,80	0,97	1	1				1		
	02:00	2,60	1,69	0,91	1	1				1		
	03:00	2,47	1,65	0,82	1	1				1		
	04:00	2,37	1,61	0,76	1	1				1		
	05:00	2,32	1,63	0,68	1	1				1		
	06:00	2,31	1,74	0,56	1	1				1		
	07:00	2,45	1,95	0,50	1	1				1		
	08:00	2,62	2,03	0,59	1	1				1		
	09:00	2,82	2,24	0,58	1	1				1		
	10:00	2,98	2,37	0,61	1	1				1		
	11:00	3,06	2,39	0,67	1	1				1		
	12:00	3,04	2,36	0,68	1	1				1		
	13:00	2,98	2,26	0,71	1	1				1		
	14:00	2,86	1,86	1,00	1	1				1		
	15:00	2,80	1,82	0,98	1	1				1		
	16:00	2,77	1,80	0,97	1	1				1		
	17:00	2,85	1,85	1,00	1	1				1		
	18:00	3,06	1,99	1,07	1	1				1		
	19:00	3,16	2,05	1,11	1	1				1		
	20:00	3,24	2,10	1,13	1	1				1		
	21:00	3,34	2,17	1,17	1	1				1		
	22:00	3,17	2,06	1,11	1	1				1		
	23:00	3,07	1,99	1,07	1	1				1		

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.



ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Κυριακή 9/7/2023							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,00	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	
Κυριακή	00:00	2,40	1,56	0,84	1	1					1	
	01:00	2,22	1,44	0,78	1	1						
	02:00	2,05	1,33	0,72	1	1						
	03:00	1,91	1,24	0,67	1	1						
	04:00	1,80	1,17	0,63	1	1						
	05:00	1,72	1,12	0,60	1	1						
	06:00	1,70	1,11	0,60	1	1						
	07:00	1,75	1,14	0,61	1	1						
	08:00	1,85	1,20	0,65	1	1						
	09:00	1,96	1,27	0,69	1	1						
	10:00	2,05	1,33	0,72	1	1						
	11:00	2,09	1,36	0,73	1	1						
	12:00	2,06	1,34	0,72	1	1						
	13:00	1,99	1,29	0,70	1	1						
	14:00	1,89	1,23	0,66	1	1						
	15:00	1,81	1,18	0,63	1	1						
	16:00	1,78	1,16	0,62	1	1						
	17:00	1,87	1,22	0,66	1	1						
	18:00	2,08	1,36	0,73	1	1						
	19:00	2,28	1,48	0,80	1	1						
	20:00	2,45	1,59	0,86	1	1					1	
	21:00	2,58	1,68	0,90	1	1					1	
	22:00	2,48	1,61	0,87	1	1					1	
	23:00	2,37	1,54	0,83	1	1						

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.



ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Δευτέρα 10/7/2023							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,00	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	
Δευτέρα	00:00	1,92	1,25	0,67	1	1						
	01:00	1,82	1,18	0,64	1	1						
	02:00	1,75	1,14	0,61	1	1						
	03:00	1,71	1,11	0,60	1	1						
	04:00	1,69	1,10	0,59	1	1						
	05:00	1,72	1,11	0,60	1	1						
	06:00	1,78	1,16	0,62	1	1						
	07:00	1,92	1,25	0,67	1	1						
	08:00	2,12	1,38	0,74	1	1						
	09:00	2,33	1,51	0,82	1	1						
	10:00	2,50	1,62	0,87	1	1					1	
	11:00	2,57	1,67	0,90	1	1					1	
	12:00	2,58	1,68	0,90	1	1					1	
	13:00	2,53	1,65	0,89	1	1					1	
	14:00	2,45	1,60	0,86	1	1					1	
	15:00	2,37	1,54	0,83	1	1					1	
	16:00	2,33	1,53	0,80	1	1					1	
	17:00	2,35	1,53	0,82	1	1					1	
	18:00	2,48	1,61	0,87	1	1					1	
	19:00	2,61	1,70	0,91	1	1					1	
	20:00	2,71	1,76	0,95	1	1					1	
	21:00	2,80	1,82	0,98	1	1					1	
	22:00	2,69	1,75	0,94	1	1					1	
	23:00	2,57	1,67	0,90	1	1					1	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.



ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τρίτη 11/7/2023							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,00	
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	
Τρίτη	00:00	3,09	2,26	0,83	1	1				1		
	01:00	2,83	2,01	0,83	1	1				1		
	02:00	2,69	1,81	0,88	1	1				1		
	03:00	2,59	1,79	0,81	1	1				1		
	04:00	2,50	1,68	0,81	1	1				1		
	05:00	2,42	1,65	0,77	1	1				1		
	06:00	2,37	1,73	0,64	1	1				1		
	07:00	2,64	2,20	0,44	1	1				1		
	08:00	3,01	2,65	0,36	1	1				1		
	09:00	3,31	3,05	0,26	1	1				1		1
	10:00	3,51	3,34	0,16	1	1				1		1
	11:00	3,57	3,31	0,26	1	1				1		1
	12:00	3,59	3,25	0,34	1	1				1		1
	13:00	3,60	3,17	0,43	1	1				1		1
	14:00	3,50	2,95	0,55	1	1				1		1
	15:00	3,42	2,73	0,69	1	1				1		1
	16:00	3,41	2,59	0,82	1	1				1		1
	17:00	3,50	2,59	0,91	1	1				1		1
	18:00	3,70	2,70	1,00	1	1				1		1
	19:00	3,71	2,66	1,06	1	1				1		1
	20:00	3,72	2,61	1,11	1	1				1		1
	21:00	3,73	2,62	1,11	1	1				1		1
	22:00	3,52	2,35	1,17	1	1				1		1
	23:00	3,39	2,23	1,15	1	1				1		1

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.



ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τετάρτη 12/7/2023							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,00	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	
Τετάρτη	00:00	2,84	1,85	0,99	1	1				1		
	01:00	2,67	1,73	0,93	1	1				1		
	02:00	2,51	1,63	0,88	1	1				1		
	03:00	2,40	1,56	0,84	1	1				1		
	04:00	2,32	1,53	0,79	1	1				1		
	05:00	2,29	1,75	0,54	1	1				1		
	06:00	2,33	1,95	0,38	1	1				1		
	07:00	2,49	2,29	0,20	1	1				1		
	08:00	2,75	2,65	0,10	1	1				1		
	09:00	3,09	3,00	0,09	1	1				1	1	
	10:00	3,29	3,18	0,12	1	1				1	1	
	11:00	3,41	3,23	0,17	1	1				1	1	
	12:00	3,42	3,15	0,27	1	1				1	1	
	13:00	3,37	2,87	0,50	1	1				1		
	14:00	3,30	2,62	0,68	1	1				1		
	15:00	3,23	2,54	0,69	1	1				1		
	16:00	3,21	2,46	0,75	1	1				1		
	17:00	3,28	2,41	0,88	1	1				1		
	18:00	3,49	2,52	0,97	1	1				1		
	19:00	3,57	2,54	1,03	1	1				1		
	20:00	3,61	2,60	1,01	1	1				1		
	21:00	3,53	2,49	1,03	1	1				1		
	22:00	3,40	2,28	1,12	1	1				1		
	23:00	3,20	2,08	1,12	1	1				1		

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.



ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Πέμπτη 13/7/2023							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,00	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	
Πέμπτη	00:00	3,15	2,04	1,10	1	1				1		
	01:00	2,94	1,91	1,03	1	1				1		
	02:00	2,76	1,81	0,95	1	1				1		
	03:00	2,63	1,71	0,92	1	1				1		
	04:00	2,54	1,65	0,89	1	1				1		
	05:00	2,50	1,95	0,55	1	1				1		
	06:00	2,53	2,30	0,23	1	1				1		
	07:00	2,70	2,59	0,12	1	1				1		
	08:00	2,98	2,89	0,09	1	1				1		
	09:00	3,31	3,22	0,09	1	1				1	1	
	10:00	3,60	3,53	0,07	1	1				1	1	
	11:00	3,75	3,68	0,07	1	1				1	1	
	12:00	3,77	3,66	0,11	1	1				1	1	
	13:00	3,72	3,35	0,37	1	1				1	1	
	14:00	3,61	2,84	0,77	1	1				1	1	
	15:00	3,53	2,53	1,00	1	1				1	1	
	16:00	3,50	2,33	1,16	1	1				1	1	
	17:00	3,58	2,39	1,19	1	1				1	1	
	18:00	3,75	2,55	1,19	1	1				1	1	
	19:00	3,88	2,68	1,20	1	1				1	1	
	20:00	3,88	2,68	1,20	1	1				1	1	
	21:00	3,94	2,74	1,20	1	1				1	1	
	22:00	3,75	2,55	1,20	1	1				1	1	
	23:00	3,59	2,39	1,20	1	1				1	1	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.



ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Παρασκευή 14/7/2023							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	
Παρασκευή	00:00	3,56	2,45	1,11	1	1				1	1	
	01:00	3,34	2,26	1,08	1	1				1		
	02:00	3,14	2,21	0,93	1	1				1		
	03:00	2,97	2,17	0,79	1	1				1		
	04:00	2,86	2,02	0,85	1	1				1		
	05:00	2,81	2,00	0,81	1	1				1		
	06:00	2,82	2,16	0,66	1	1				1		
	07:00	2,98	2,52	0,46	1	1				1		
	08:00	3,30	2,97	0,34	1	1				1	1	
	09:00	3,58	3,32	0,25	1	1				1	1	
	10:00	3,86	3,52	0,34	1	1				1	1	
	11:00	3,99	3,26	0,74	1	1				1	1	
	12:00	4,01	3,13	0,88	1	1				1	1	
	13:00	3,96	3,02	0,94	1	1				1	1	
	14:00	3,86	2,83	1,03	1	1				1	1	
	15:00	3,78	2,70	1,09	1	1				1	1	
	16:00	3,77	2,64	1,14	1	1				1	1	
	17:00	3,92	2,74	1,18	1	1				1	1	
	18:00	4,12	2,92	1,20	1	1				1	1	
	19:00	4,22	3,02	1,20	1	1				1	1	
	20:00	4,40	3,20	1,20	1	1	1			1	1	
	21:00	4,50	3,30	1,20	1	1	1			1	1	
	22:00	4,35	3,15	1,20	1	1				1	1	
	23:00	4,21	3,15	1,06	1	1				1	1	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.



ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Σάββατο 15/7/2023							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,00		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	
Σάββατο	00:00	3,92	2,97	0,95	1	1				1	1	
	01:00	3,69	2,88	0,81	1	1				1	1	
	02:00	3,47	2,84	0,64	1	1				1	1	
	03:00	3,30	2,73	0,57	1	1				1		
	04:00	3,14	2,76	0,39	1	1				1		
	05:00	3,03	2,73	0,30	1	1				1		
	06:00	3,01	2,73	0,28	1	1				1		
	07:00	3,20	3,02	0,18	1	1				1	1	
	08:00	3,50	3,41	0,08	1	1				1	1	
	09:00	3,86	3,77	0,09	1	1				1	1	
	10:00	4,18	4,07	0,11	1	1	1			1	1	
	11:00	4,38	4,28	0,10	1	1	1			1	1	
	12:00	4,43	4,31	0,12	1	1	1			1	1	
	13:00	4,42	4,24	0,18	1	1	1			1	1	
	14:00	4,35	4,02	0,34	1	1	1			1	1	
	15:00	4,32	3,76	0,56	1	1				1	1	
	16:00	4,30	3,48	0,83	1	1				1	1	
	17:00	4,40	3,45	0,95	1	1				1	1	
	18:00	4,52	3,59	0,93	1	1				1	1	
	19:00	4,62	3,50	1,12	1	1				1	1	
	20:00	4,67	3,50	1,17	1	1				1	1	
	21:00	4,70	3,55	1,15	1	1				1	1	
	22:00	4,53	3,50	1,03	1	1				1	1	
	23:00	4,44	3,67	0,77	1	1				1	1	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Κυριακή 16/7/2023							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,00	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	
Κυριακή	00:00	3,85	3,10	0,76	1	1				1	1	
	01:00	3,64	2,91	0,73	1	1				1	1	
	02:00	3,41	2,79	0,62	1	1				1	1	
	03:00	3,21	2,74	0,48	1	1				1		
	04:00	3,05	2,64	0,41	1	1				1		
	05:00	2,92	2,47	0,45	1	1				1		
	06:00	2,87	2,30	0,57	1	1				1		
	07:00	2,99	2,54	0,45	1	1				1		
	08:00	3,20	2,76	0,44	1	1				1		
	09:00	3,50	2,96	0,54	1	1				1	1	
	10:00	3,76	3,16	0,60	1	1				1	1	
	11:00	3,91	3,06	0,85	1	1				1	1	
	12:00	3,98	3,01	0,97	1	1				1	1	
	13:00	3,97	2,79	1,18	1	1				1	1	
	14:00	3,90	2,76	1,14	1	1				1	1	
	15:00	3,85	2,77	1,07	1	1				1	1	
	16:00	3,90	2,70	1,20	1	1				1	1	
	17:00	3,98	2,78	1,20	1	1				1	1	
	18:00	4,15	2,95	1,20	1	1				1	1	
	19:00	4,28	3,08	1,20	1	1				1	1	
20:00	4,36	3,16	1,20	1	1				1	1		
21:00	4,39	3,19	1,20	1	1				1	1		
22:00	4,27	3,07	1,20	1	1				1	1		
23:00	4,17	2,97	1,20	1	1				1	1		

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Δευτέρα 17/7/2023							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,00	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	
Δευτέρα	00:00	3,84	2,64	1,20	1	1				1	1	
	01:00	3,64	2,44	1,20	1	1				1	1	
	02:00	3,45	2,25	1,20	1	1				1	1	
	03:00	3,26	2,12	1,14	1	1				1		
	04:00	3,12	2,03	1,09	1	1				1		
	05:00	3,02	1,96	1,06	1	1				1		
	06:00	2,99	1,94	1,05	1	1				1		
	07:00	3,11	2,02	1,09	1	1				1		
	08:00	3,39	2,30	1,09	1	1				1		
	09:00	3,72	2,73	0,99	1	1				1	1	
	10:00	3,96	3,01	0,95	1	1				1	1	
	11:00	4,08	3,19	0,89	1	1				1	1	
	12:00	4,10	3,24	0,86	1	1				1	1	
	13:00	4,06	3,20	0,85	1	1				1	1	
	14:00	3,98	3,07	0,91	1	1				1	1	
	15:00	3,92	2,95	0,97	1	1				1	1	
	16:00	3,94	2,92	1,02	1	1				1	1	
	17:00	4,01	2,97	1,04	1	1				1	1	
	18:00	4,17	3,13	1,05	1	1				1	1	
	19:00	4,31	3,22	1,08	1	1				1	1	
	20:00	4,37	3,26	1,11	1	1				1	1	
	21:00	4,38	3,26	1,12	1	1				1	1	
	22:00	4,26	3,16	1,10	1	1				1	1	
	23:00	4,12	3,05	1,07	1	1				1	1	



 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τρίτη 18/7/2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,00
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
					Τρίτη	00:00	3,86	2,75	1,11	1	1
01:00	3,62	2,60	1,02	1		1				1	1
02:00	3,43	2,36	1,07	1		1				1	1
03:00	3,26	2,21	1,05	1		1				1	
04:00	3,11	2,07	1,05	1		1				1	
05:00	3,02	1,98	1,04	1		1				1	
06:00	2,99	1,94	1,04	1		1				1	
07:00	3,18	2,12	1,07	1		1				1	
08:00	3,44	2,52	0,93	1		1				1	1
09:00	3,71	2,85	0,86	1		1				1	1
10:00	3,95	2,92	1,03	1		1				1	1
11:00	4,07	2,89	1,18	1		1				1	1
12:00	4,09	2,92	1,17	1		1				1	1
13:00	4,06	2,89	1,17	1		1				1	1
14:00	4,01	2,81	1,20	1		1				1	1
15:00	3,99	2,79	1,20	1		1				1	1
16:00	4,01	2,81	1,20	1		1				1	1
17:00	4,09	2,89	1,20	1		1				1	1
18:00	4,23	3,03	1,20	1		1				1	1
19:00	4,38	3,18	1,20	1		1				1	1
20:00	4,42	3,22	1,20	1		1	1			1	1
21:00	4,52	3,32	1,20	1		1	1			1	1
22:00	4,31	3,14	1,17	1		1				1	1
23:00	4,04	2,87	1,17	1		1				1	1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.



ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τετάρτη 19/7/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8		
Τετάρτη	00:00	3,82	2,65	1,17	1	1					1	1	
	01:00	3,58	2,61	0,97	1	1					1	1	
	02:00	3,39	2,41	0,97	1	1					1		
	03:00	3,24	2,16	1,08	1	1					1		
	04:00	3,09	2,01	1,08	1	1					1		
	05:00	2,98	1,96	1,02	1	1					1		
	06:00	2,95	1,94	1,02	1	1					1		
	07:00	3,18	2,26	0,91	1	1					1		
	08:00	3,48	2,65	0,83	1	1					1	1	
	09:00	3,79	2,94	0,85	1	1					1	1	
	10:00	4,01	3,09	0,92	1	1					1	1	
	11:00	4,12	3,12	1,00	1	1					1	1	
	12:00	4,14	3,05	1,10	1	1					1	1	
	13:00	4,15	2,96	1,19	1	1					1	1	
	14:00	4,10	2,90	1,20	1	1					1	1	
	15:00	3,99	2,79	1,20	1	1					1	1	
	16:00	4,00	2,83	1,18	1	1					1	1	
	17:00	4,13	2,93	1,20	1	1					1	1	
	18:00	4,24	3,04	1,20	1	1					1	1	
	19:00	4,37	3,17	1,20	1	1					1	1	
20:00	4,47	3,27	1,20	1	1	1				1	1		
21:00	4,55	3,35	1,20	1	1	1				1	1		
22:00	4,33	3,27	1,06	1	1					1	1		
23:00	4,08	3,20	0,88	1	1					1	1		

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.



ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Πέμπτη 20/7/2023							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	
Πέμπτη	00:00	3,79	2,97	0,82	1	1				1	1	
	01:00	3,53	2,85	0,68	1	1				1	1	
	02:00	3,30	2,74	0,56	1	1				1	1	
	03:00	3,12	2,54	0,58	1	1				1		
	04:00	2,96	2,56	0,41	1	1				1		
	05:00	2,86	2,42	0,44	1	1				1		
	06:00	2,84	2,49	0,35	1	1				1		
	07:00	3,12	2,74	0,38	1	1				1		
	08:00	3,45	3,26	0,19	1	1				1	1	
	09:00	3,79	3,64	0,15	1	1				1	1	
	10:00	4,03	3,86	0,18	1	1				1	1	
	11:00	4,16	3,95	0,22	1	1				1	1	
	12:00	4,17	3,84	0,33	1	1				1	1	
	13:00	4,13	3,62	0,51	1	1				1	1	
	14:00	4,08	3,44	0,64	1	1				1	1	
	15:00	4,06	3,24	0,82	1	1				1	1	
	16:00	4,05	3,02	1,03	1	1				1	1	
	17:00	4,14	3,03	1,11	1	1				1	1	
	18:00	4,28	3,16	1,12	1	1				1	1	
	19:00	4,36	3,22	1,13	1	1				1	1	
	20:00	4,43	3,24	1,19	1	1				1	1	
	21:00	4,40	3,20	1,20	1	1				1	1	
	22:00	4,25	3,05	1,20	1	1				1	1	
	23:00	4,16	2,98	1,18	1	1				1	1	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.



ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Παρασκευή 21/7/2023							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	
Παρασκευή	00:00	3,93	2,91	1,02	1	1				1	1	
	01:00	3,69	2,83	0,86	1	1				1	1	
	02:00	3,50	2,86	0,64	1	1				1	1	
	03:00	3,32	2,80	0,52	1	1				1	1	
	04:00	3,17	2,68	0,49	1	1				1		
	05:00	3,07	2,56	0,51	1	1				1		
	06:00	3,07	2,50	0,57	1	1				1		
	07:00	3,27	2,66	0,61	1	1				1		
	08:00	3,64	3,15	0,49	1	1				1	1	
	09:00	4,04	3,75	0,29	1	1				1	1	
	10:00	4,32	4,13	0,19	1	1	1			1	1	
	11:00	4,41	4,26	0,14	1	1	1			1	1	
	12:00	4,42	4,28	0,14	1	1	1			1	1	
	13:00	4,40	4,22	0,18	1	1	1			1	1	
	14:00	4,36	3,99	0,37	1	1	1			1	1	
	15:00	4,33	3,76	0,58	1	1	1			1	1	
	16:00	4,31	3,77	0,54	1	1	1			1	1	
	17:00	4,43	4,07	0,36	1	1	1			1	1	
	18:00	4,66	3,89	0,77	1	1	1			1	1	
	19:00	4,73	4,02	0,71	1	1	1			1	1	
	20:00	4,72	3,87	0,85	1	1	1			1	1	
	21:00	4,82	3,82	1,00	1	1	1			1	1	
	22:00	4,62	3,68	0,94	1	1	1			1	1	
	23:00	4,47	3,63	0,83	1	1	1			1	1	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.



ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Σάββατο 22/7/2023							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	
Σάββατο	00:00	4,29	3,50	0,79	1	1				1	1	
	01:00	3,98	3,50	0,48	1	1				1	1	
	02:00	3,72	3,43	0,29	1	1				1	1	
	03:00	3,53	3,28	0,25	1	1				1	1	
	04:00	3,37	3,17	0,21	1	1				1	1	
	05:00	3,27	3,11	0,16	1	1				1	1	
	06:00	3,28	3,11	0,18	1	1				1	1	
	07:00	3,59	3,41	0,18	1	1				1	1	
	08:00	3,90	3,77	0,12	1	1				1	1	
	09:00	4,15	4,04	0,11	1	1	1			1	1	
	10:00	4,37	4,18	0,19	1	1	1			1	1	
	11:00	4,58	4,37	0,21	1	1	1			1	1	
	12:00	4,59	4,19	0,39	1	1	1			1	1	
	13:00	4,73	4,06	0,67	1	1	1			1	1	
	14:00	4,67	3,85	0,81	1	1	1			1	1	
	15:00	4,55	3,72	0,82	1	1	1			1	1	
	16:00	4,48	3,52	0,97	1	1	1			1	1	
	17:00	4,56	3,42	1,13	1	1	1			1	1	
	18:00	4,64	3,53	1,11	1	1	1			1	1	
	19:00	4,70	3,59	1,11	1	1	1			1	1	
	20:00	4,76	3,60	1,15	1	1	1			1	1	
	21:00	4,89	3,73	1,16	1	1	1			1	1	
	22:00	4,82	3,68	1,14	1	1	1			1	1	
	23:00	4,93	3,89	1,04	1	1	1			1	1	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.



ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Κυριακή 23/7/2023							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,00	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	
Κυριακή	00:00	4,35	3,58	0,77	1	1				1	1	
	01:00	4,05	3,42	0,63	1	1				1	1	
	02:00	3,80	3,28	0,52	1	1				1	1	
	03:00	3,60	2,99	0,60	1	1				1	1	
	04:00	3,43	2,82	0,61	1	1				1	1	
	05:00	3,33	2,80	0,53	1	1				1	1	
	06:00	3,35	2,95	0,40	1	1				1	1	
	07:00	3,68	3,44	0,24	1	1				1	1	
	08:00	4,02	3,90	0,12	1	1				1	1	
	09:00	4,25	4,22	0,02	1	1	1			1	1	
	10:00	4,45	4,44	0,01	1	1	1			1	1	
	11:00	4,65	4,63	0,02	1	1	1			1	1	
	12:00	4,68	4,62	0,06	1	1	1			1	1	
	13:00	4,82	4,59	0,23	1	1	1			1	1	
	14:00	4,71	4,46	0,25	1	1	1			1	1	
	15:00	4,58	4,44	0,13	1	1	1			1	1	
	16:00	4,82	4,54	0,28	1	1	1			1	1	
	17:00	4,86	4,50	0,36	1	1	1			1	1	
	18:00	4,93	4,46	0,47	1	1	1			1	1	
	19:00	4,95	4,25	0,70	1	1	1			1	1	
20:00	4,91	4,04	0,86	1	1	1			1	1		
21:00	5,10	4,10	0,99	1	1	1			1	1		
22:00	5,10	4,08	1,02	1	1	1			1	1		
23:00	5,28	4,33	0,95	1	1	1			1	1		

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.



ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Δευτέρα 24/7/2023							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,00	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	
Δευτέρα	00:00	4,64	3,76	0,88	1	1	1			1	1	
	01:00	4,38	3,49	0,89	1	1				1	1	
	02:00	4,16	3,19	0,97	1	1				1	1	
	03:00	4,00	2,99	1,01	1	1				1	1	
	04:00	3,88	2,86	1,01	1	1				1	1	
	05:00	3,80	2,79	1,01	1	1				1	1	
	06:00	3,78	2,77	1,01	1	1				1	1	
	07:00	3,99	3,05	0,94	1	1				1	1	
	08:00	4,30	3,54	0,75	1	1				1	1	
	09:00	4,50	3,89	0,60	1	1	1			1	1	
	10:00	4,65	4,03	0,63	1	1	1			1	1	
	11:00	4,79	4,11	0,68	1	1	1			1	1	
	12:00	4,82	4,07	0,74	1	1	1			1	1	
	13:00	4,91	4,08	0,84	1	1	1			1	1	
	14:00	4,86	3,81	1,05	1	1	1			1	1	
	15:00	4,77	3,58	1,19	1	1	1			1	1	
	16:00	4,93	3,73	1,20	1	1	1			1	1	
	17:00	4,98	3,78	1,20	1	1	1			1	1	
	18:00	5,01	3,81	1,20	1	1	1			1	1	
	19:00	5,00	3,80	1,20	1	1	1			1	1	
	20:00	4,92	3,72	1,20	1	1	1			1	1	
	21:00	5,13	3,93	1,20	1	1	1			1	1	
	22:00	5,15	3,95	1,20	1	1	1			1	1	
	23:00	5,34	4,14	1,20	1	1	1			1	1	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.



ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τρίτη 25/7/2023							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	
Τρίτη	00:00	4,43	3,56	0,87	1	1	1			1	1	
	01:00	4,11	3,20	0,91	1	1				1	1	
	02:00	3,96	3,01	0,95	1	1				1	1	
	03:00	3,74	2,83	0,91	1	1				1	1	
	04:00	3,75	2,93	0,82	1	1				1	1	
	05:00	3,63	2,83	0,80	1	1				1	1	
	06:00	3,42	2,69	0,73	1	1				1	1	
	07:00	3,67	3,14	0,53	1	1				1	1	
	08:00	3,94	3,44	0,50	1	1				1	1	
	09:00	4,08	3,63	0,46	1	1				1	1	
	10:00	4,21	3,62	0,59	1	1				1	1	
	11:00	4,31	3,56	0,75	1	1				1	1	
	12:00	4,35	3,39	0,96	1	1				1	1	
	13:00	4,43	3,39	1,04	1	1				1	1	
	14:00	4,42	3,38	1,04	1	1				1	1	
	15:00	4,37	3,32	1,05	1	1				1	1	
	16:00	4,26	3,16	1,09	1	1				1	1	
	17:00	4,28	3,21	1,06	1	1				1	1	
	18:00	4,67	3,59	1,08	1	1	1			1	1	
	19:00	4,68	3,55	1,13	1	1	1			1	1	
	20:00	4,99	3,88	1,11	1	1	1			1	1	
	21:00	4,99	3,97	1,02	1	1	1			1	1	
	22:00	5,32	4,31	1,01	1	1	1			1	1	
	23:00	5,14	4,24	0,90	1	1	1			1	1	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.



ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τετάρτη 26/7/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8		
Τετάρτη	00:00	3,95	3,30	0,65	1	1					1	1	
	01:00	3,73	3,10	0,64	1	1					1	1	
	02:00	3,57	2,93	0,64	1	1					1	1	
	03:00	3,50	2,89	0,61	1	1					1	1	
	04:00	3,33	2,78	0,55	1	1					1	1	
	05:00	3,27	2,79	0,48	1	1					1	1	
	06:00	3,20	2,93	0,27	1	1					1	1	
	07:00	3,41	3,36	0,05	1	1					1	1	
	08:00	4,02	4,02	0,00	1	1	1				1	1	
	09:00	4,11	4,11	0,00	1	1	1				1	1	
	10:00	4,22	4,22	0,00	1	1	1				1	1	
	11:00	4,46	4,45	0,01	1	1	1				1	1	
	12:00	4,53	4,51	0,02	1	1	1				1	1	
	13:00	4,39	4,33	0,06	1	1	1				1	1	
	14:00	4,46	4,32	0,14	1	1	1				1	1	
	15:00	4,42	4,25	0,18	1	1	1				1	1	
	16:00	4,39	4,16	0,23	1	1	1				1	1	
	17:00	4,46	4,21	0,25	1	1	1				1	1	
	18:00	4,45	4,22	0,23	1	1	1				1	1	
	19:00	4,48	4,25	0,24	1	1	1				1	1	
	20:00	4,46	4,18	0,28	1	1	1				1	1	
	21:00	4,50	4,17	0,33	1	1	1				1	1	
	22:00	4,77	4,39	0,37	1	1	1				1	1	
	23:00	4,10	3,77	0,33	1	1	1				1	1	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.



ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Πέμπτη 27/7/2023							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,00	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	
					Πέμπτη	00:00	4,20	4,04	0,16	1	1	1
01:00	3,85	3,84	0,01	1		1				1	1	
02:00	3,71	3,71	0,00	1		1				1	1	
03:00	3,49	3,49	0,00	1		1				1	1	
04:00	3,36	3,36	0,00	1		1				1	1	
05:00	3,27	3,27	0,00	1		1				1	1	
06:00	3,30	3,29	0,01	1		1				1	1	
07:00	3,58	3,41	0,16	1		1				1	1	
08:00	3,91	3,28	0,63	1		1				1	1	
09:00	4,18	3,61	0,57	1		1				1	1	
10:00	4,40	3,77	0,63	1		1	1			1	1	
11:00	4,47	3,73	0,73	1		1	1			1	1	
12:00	4,43	3,24	1,19	1		1	1			1	1	
13:00	4,35	3,15	1,20	1		1				1	1	
14:00	4,28	3,08	1,20	1		1				1	1	
15:00	4,24	3,04	1,20	1		1				1	1	
16:00	4,20	3,00	1,20	1		1				1	1	
17:00	4,26	3,06	1,20	1		1				1	1	
18:00	4,40	3,20	1,20	1		1	1			1	1	
19:00	4,50	3,34	1,16	1		1	1			1	1	
20:00	4,58	3,43	1,15	1		1	1			1	1	
21:00	4,67	3,56	1,10	1		1	1			1	1	
22:00	4,65	3,53	1,12	1		1	1			1	1	
23:00	4,08	3,04	1,04	1		1				1	1	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.



ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Παρασκευή 28/7/2023							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	
Παρασκευή	00:00	4,32	3,12	1,20	1	1				1	1	
	01:00	4,12	2,92	1,20	1	1				1	1	
	02:00	3,87	2,67	1,20	1	1				1	1	
	03:00	3,72	2,57	1,15	1	1				1	1	
	04:00	3,50	2,39	1,11	1	1				1	1	
	05:00	3,40	2,26	1,14	1	1				1	1	
	06:00	3,39	2,41	0,98	1	1				1	1	
	07:00	3,52	2,73	0,79	1	1				1	1	
	08:00	3,73	3,28	0,45	1	1				1	1	
	09:00	3,97	3,66	0,31	1	1				1	1	
	10:00	4,12	3,55	0,57	1	1				1	1	
	11:00	4,16	3,15	1,01	1	1				1	1	
	12:00	4,14	2,95	1,19	1	1				1	1	
	13:00	4,12	2,92	1,20	1	1				1	1	
	14:00	4,09	2,89	1,20	1	1				1	1	
	15:00	4,05	2,85	1,20	1	1				1	1	
	16:00	4,06	2,86	1,20	1	1				1	1	
	17:00	4,23	3,03	1,20	1	1				1	1	
	18:00	4,33	3,13	1,20	1	1				1	1	
	19:00	4,46	3,26	1,20	1	1	1			1	1	
	20:00	4,56	3,36	1,20	1	1	1			1	1	
	21:00	4,61	3,41	1,20	1	1	1			1	1	
	22:00	4,56	3,36	1,20	1	1	1			1	1	
	23:00	4,39	3,19	1,20	1	1				1	1	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.



ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Σάββατο 29/7/2023							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	
Σάββατο	00:00	3,69	2,66	1,03	1	1				1	1	
	01:00	3,45	2,43	1,02	1	1				1	1	
	02:00	3,35	2,38	0,97	1	1				1	1	
	03:00	3,11	2,16	0,95	1	1				1	1	
	04:00	2,98	2,12	0,86	1	1				1	1	
	05:00	3,00	2,16	0,84	1	1				1	1	
	06:00	2,77	2,04	0,73	1	1				1	1	
	07:00	3,19	2,28	0,91	1	1				1	1	
	08:00	3,40	2,40	1,00	1	1				1	1	
	09:00	3,62	2,65	0,98	1	1				1	1	
	10:00	3,79	2,79	1,01	1	1				1	1	
	11:00	3,84	2,83	1,01	1	1				1	1	
	12:00	3,92	2,87	1,05	1	1				1	1	
	13:00	3,97	2,86	1,11	1	1				1	1	
	14:00	3,97	2,77	1,20	1	1				1	1	
	15:00	3,90	2,70	1,20	1	1				1	1	
	16:00	3,89	2,69	1,20	1	1				1	1	
	17:00	3,91	2,71	1,20	1	1				1	1	
	18:00	4,21	3,01	1,20	1	1				1	1	
	19:00	3,90	2,70	1,20	1	1				1	1	
	20:00	4,27	3,07	1,20	1	1	1			1	1	
	21:00	4,53	3,33	1,20	1	1	1			1	1	
	22:00	3,98	2,78	1,20	1	1				1	1	
	23:00	3,99	2,83	1,16	1	1				1	1	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Κυριακή 30/7/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8		
Κυριακή	00:00	3,58	2,42	1,15	1	1					1	1	
	01:00	3,37	2,19	1,18	1	1					1	1	
	02:00	3,21	2,09	1,12	1	1					1	1	
	03:00	3,05	2,04	1,01	1	1					1	1	
	04:00	2,93	2,04	0,89	1	1					1	1	
	05:00	2,88	2,04	0,84	1	1					1	1	
	06:00	2,81	2,04	0,77	1	1					1	1	
	07:00	3,01	2,04	0,97	1	1					1	1	
	08:00	3,22	2,38	0,84	1	1					1	1	
	09:00	3,45	2,63	0,82	1	1					1	1	
	10:00	3,63	2,72	0,91	1	1					1	1	
	11:00	3,71	2,73	0,97	1	1					1	1	
	12:00	3,77	2,70	1,07	1	1					1	1	
	13:00	3,82	2,66	1,16	1	1					1	1	
	14:00	3,83	2,66	1,18	1	1					1	1	
	15:00	3,78	2,61	1,17	1	1					1	1	
	16:00	3,77	2,70	1,08	1	1					1	1	
	17:00	3,78	2,74	1,03	1	1					1	1	
	18:00	4,03	3,07	0,96	1	1	1				1	1	
	19:00	4,05	3,11	0,94	1	1	1				1	1	
20:00	4,13	3,21	0,92	1	1	1				1	1		
21:00	4,37	3,44	0,93	1	1	1				1	1		
22:00	3,93	3,03	0,90	1	1					1	1		
23:00	3,92	3,06	0,87	1	1					1	1		

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Δευτέρα 31/7/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8		
Δευτέρα	00:00	3,59	2,78	0,81	1	1					1	1	
	01:00	3,34	2,62	0,72	1	1					1	1	
	02:00	3,17	2,49	0,67	1	1					1	1	
	03:00	3,00	2,37	0,62	1	1					1	1	
	04:00	2,89	2,28	0,61	1	1					1	1	
	05:00	2,83	2,18	0,65	1	1					1	1	
	06:00	2,80	2,10	0,70	1	1					1	1	
	07:00	2,98	2,28	0,69	1	1					1	1	
	08:00	3,34	2,82	0,52	1	1					1	1	
	09:00	3,60	3,23	0,37	1	1					1	1	
	10:00	3,78	3,43	0,36	1	1					1	1	
	11:00	3,94	3,60	0,34	1	1					1	1	
	12:00	4,01	3,69	0,31	1	1					1	1	
	13:00	3,99	3,71	0,28	1	1					1	1	
	14:00	3,98	3,68	0,30	1	1					1	1	
	15:00	3,96	3,67	0,29	1	1					1	1	
	16:00	3,95	3,71	0,24	1	1					1	1	
	17:00	3,96	3,78	0,18	1	1					1	1	
	18:00	4,12	3,99	0,13	1	1	1				1	1	
	19:00	4,16	4,05	0,11	1	1	1				1	1	
	20:00	4,17	4,08	0,09	1	1	1				1	1	
	21:00	4,24	4,16	0,07	1	1	1				1	1	
	22:00	3,85	3,80	0,05	1	1					1	1	
	23:00	3,75	3,73	0,03	1	1					1	1	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.