

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Σάββατο 1/7/2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00	1,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x12)
Σάββατο	01/07/23 0:00	15,15	13,91	1,24					1	1	
	01/07/23 1:00	14,20	12,90	1,30					1	1	
	01/07/23 2:00	13,45	12,07	1,38					1	1	
	01/07/23 3:00	13,03	11,62	1,41					1	1	
	01/07/23 4:00	12,76	11,49	1,27					1	1	
	01/07/23 5:00	12,56	11,39	1,18					1	1	
	01/07/23 6:00	13,10	12,16	0,94					1	1	
	01/07/23 7:00	14,00	13,41	0,59					1	1	
	01/07/23 8:00	15,12	14,80	0,32					1	1	
	01/07/23 9:00	15,99	15,87	0,12					1	1	
	01/07/23 10:00	16,55	16,39	0,16					1	1	
	01/07/23 11:00	16,86	16,63	0,22					1	1	
	01/07/23 12:00	16,92	16,48	0,44					1	1	
	01/07/23 13:00	16,89	15,93	0,96					1	1	
	01/07/23 14:00	16,68	15,04	1,65						1	
	01/07/23 15:00	16,35	14,24	2,11						1	
	01/07/23 16:00	16,31	13,74	2,57						1	
	01/07/23 17:00	16,82	13,97	2,85						1	
	01/07/23 18:00	17,92	15,42	2,50					1		1
	01/07/23 19:00	18,79	16,43	2,36					1		1
	01/07/23 20:00	19,42	16,65	2,78					1		1
	01/07/23 21:00	19,62	16,86	2,76					1		1
	01/07/23 22:00	18,47	16,58	1,90					1		1
	01/07/23 23:00	17,03	15,31	1,72					1		1

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Κυριακή 2/7/2023						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00	1,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x12)
Κυριακή	02/07/23 0:00	14,75	13,40	1,36				1		1	
	02/07/23 1:00	13,84	12,85	0,99				1		1	
	02/07/23 2:00	13,13	12,57	0,56				1		1	
	02/07/23 3:00	12,68	12,11	0,57				1		1	
	02/07/23 4:00	12,45	12,02	0,44				1		1	
	02/07/23 5:00	12,37	12,13	0,24				1		1	
	02/07/23 6:00	12,90	12,79	0,11				1		1	
	02/07/23 7:00	13,67	13,66	0,01				1		1	
	02/07/23 8:00	15,10	15,09	0,00				1	1	1	
	02/07/23 9:00	16,05	16,05	0,00				1	1	1	
	02/07/23 10:00	16,48	16,48	0,00				1	1	1	
	02/07/23 11:00	16,69	16,69	0,01				1	1	1	
	02/07/23 12:00	16,77	16,72	0,04				1	1	1	
	02/07/23 13:00	16,62	16,43	0,19				1	1	1	
	02/07/23 14:00	16,40	16,13	0,26				1	1	1	
	02/07/23 15:00	15,97	15,63	0,34				1	1	1	
	02/07/23 16:00	16,84	16,82	0,02				1	1	1	
	02/07/23 17:00	17,06	17,02	0,04				1	1	1	
	02/07/23 18:00	17,83	17,79	0,05				1	1	1	
	02/07/23 19:00	18,63	18,59	0,04				1	1	1	
02/07/23 20:00	19,27	19,23	0,04				1	1	1		
02/07/23 21:00	19,21	19,17	0,04				1	1	1		
02/07/23 22:00	18,01	17,93	0,08				1	1	1		
02/07/23 23:00	16,48	16,44	0,03				1	1	1		

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Δευτέρα 3/7/2023						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00	1,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x12)
Δευτέρα	03/07/23 0:00	14,37	14,34	0,03					1	1	
	03/07/23 1:00	13,46	13,45	0,01					1	1	
	03/07/23 2:00	13,02	13,00	0,02					1	1	
	03/07/23 3:00	12,71	12,71	0,01					1	1	
	03/07/23 4:00	12,45	12,45	0,00					1	1	
	03/07/23 5:00	12,49	12,49	0,00					1	1	
	03/07/23 6:00	13,27	13,27	0,00					1	1	
	03/07/23 7:00	15,17	15,17	0,00			1		1	1	
	03/07/23 8:00	16,19	16,18	0,00			1		1	1	
	03/07/23 9:00	17,52	17,52	0,00			1		1	1	
	03/07/23 10:00	18,47	18,47	0,00			1		1	1	
	03/07/23 11:00	18,97	18,97	0,00			1		1	1	
	03/07/23 12:00	19,11	19,10	0,00			1		1	1	
	03/07/23 13:00	19,01	19,01	0,00			1		1	1	
	03/07/23 14:00	18,53	18,53	0,00			1		1	1	
	03/07/23 15:00	18,00	18,00	0,00			1		1	1	
	03/07/23 16:00	18,19	18,19	0,00			1		1	1	
	03/07/23 17:00	18,36	18,34	0,01			1		1	1	
	03/07/23 18:00	19,01	18,99	0,03			1		1	1	
	03/07/23 19:00	19,67	19,63	0,04			1		1	1	
03/07/23 20:00	20,12	20,08	0,05			1		1	1		
03/07/23 21:00	19,33	19,27	0,06			1		1	1		
03/07/23 22:00	18,10	17,98	0,12			1		1	1		
03/07/23 23:00	16,49	16,31	0,19			1		1	1		

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τρίτη 4/7/2023						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00	1,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x12)
Τρίτη	04/07/23 0:00	14,72	13,32	1,40	1		1				
	04/07/23 1:00	13,92	12,62	1,30	1		1				
	04/07/23 2:00	13,10	12,00	1,10	1		1				
	04/07/23 3:00	12,61	11,41	1,20	1		1				
	04/07/23 4:00	12,43	11,13	1,30	1		1				
	04/07/23 5:00	12,37	10,98	1,39	1		1				
	04/07/23 6:00	13,20	11,66	1,54	1		1				
	04/07/23 7:00	14,44	13,08	1,36	1		1		1		
	04/07/23 8:00	15,76	14,43	1,33	1		1		1		
	04/07/23 9:00	16,91	15,54	1,37	1		1		1		
	04/07/23 10:00	17,64	16,26	1,38	1		1		1		
	04/07/23 11:00	18,14	16,74	1,39	1		1		1		
	04/07/23 12:00	18,36	16,85	1,51	1		1		1		
	04/07/23 13:00	18,37	16,52	1,84	1		1		1		
	04/07/23 14:00	18,03	16,87	1,16	1		1		1		
	04/07/23 15:00	17,75	15,94	1,80	1		1		1		
	04/07/23 16:00	17,83	15,44	2,39	1		1		1		
	04/07/23 17:00	18,26	15,38	2,88	1		1		1		
	04/07/23 18:00	19,33	16,41	2,92	1		1		1		
	04/07/23 19:00	20,16	17,30	2,86	1	1	1				
04/07/23 20:00	20,77	17,96	2,81	1	1	1					
04/07/23 21:00	21,00	18,93	2,07	1	1	1					
04/07/23 22:00	20,16	19,23	0,93	1	1	1					
04/07/23 23:00	18,72	18,05	0,67	1	1	1					

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη 5/7/2023					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	1,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x12)
Τετάρτη	05/07/23 0:00	15,25	11,20	4,05	1				1		
	05/07/23 1:00	14,17	10,43	3,73	1				1		
	05/07/23 2:00	13,29	9,56	3,73	1				1		
	05/07/23 3:00	12,80	9,11	3,69	1				1		
	05/07/23 4:00	12,65	8,83	3,83	1				1		
	05/07/23 5:00	12,12	8,29	3,83	1				1		
	05/07/23 6:00	13,00	9,30	3,70	1				1		
	05/07/23 7:00	14,67	11,17	3,51	1				1		
	05/07/23 8:00	15,92	12,46	3,46	1	1			1		
	05/07/23 9:00	17,17	13,58	3,59	1	1			1		
	05/07/23 10:00	17,38	13,75	3,63	1	1			1		
	05/07/23 11:00	17,41	13,77	3,64	1	1			1		
	05/07/23 12:00	17,63	13,44	4,20	1	1			1		
	05/07/23 13:00	18,64	15,33	3,30	1	1			1		
	05/07/23 14:00	18,28	14,90	3,39	1	1			1		
	05/07/23 15:00	17,10	13,24	3,87	1	1			1		
	05/07/23 16:00	16,92	13,10	3,82	1	1			1		
	05/07/23 17:00	17,88	14,36	3,53	1	1			1		
	05/07/23 18:00	19,44	16,12	3,32	1	1			1		
	05/07/23 19:00	20,61	17,45	3,16	1	1			1		
05/07/23 20:00	21,01	17,61	3,39	1	1			1			
05/07/23 21:00	21,10	18,01	3,09	1	1			1			
05/07/23 22:00	19,68	17,01	2,67	1	1			1			
05/07/23 23:00	18,28	16,40	1,88	1	1			1			

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Πέμπτη 6/7/2023						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	1,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x12)
Πέμπτη	06/07/23 0:00	16,56	14,09	2,48	1	1			1		
	06/07/23 1:00	15,35	12,91	2,43	1	1					
	06/07/23 2:00	14,42	12,23	2,19	1	1					
	06/07/23 3:00	13,86	11,73	2,13	1	1					
	06/07/23 4:00	13,52	11,14	2,38	1	1					
	06/07/23 5:00	13,38	10,61	2,77	1	1					
	06/07/23 6:00	14,02	11,20	2,82	1	1					
	06/07/23 7:00	15,58	12,77	2,81	1	1					
	06/07/23 8:00	17,05	14,16	2,89	1	1		1			
	06/07/23 9:00	18,20	14,87	3,34	1	1		1			
	06/07/23 10:00	19,02	15,81	3,21	1	1		1			
	06/07/23 11:00	19,39	16,37	3,02	1	1		1			
	06/07/23 12:00	19,64	16,17	3,47	1	1		1			
	06/07/23 13:00	19,71	15,83	3,88	1	1		1			
	06/07/23 14:00	19,49	15,30	4,19	1	1		1			
	06/07/23 15:00	19,12	14,72	4,41	1	1		1			
	06/07/23 16:00	19,05	14,74	4,31	1	1		1			
	06/07/23 17:00	19,48	15,30	4,17	1	1		1			
	06/07/23 18:00	20,42	15,68	4,74	1	1		1			
	06/07/23 19:00	21,07	16,84	4,23	1	1	1				
06/07/23 20:00	21,71	17,68	4,03	1	1	1					
06/07/23 21:00	22,20	19,15	3,05	1	1	1					
06/07/23 22:00	21,36	18,81	2,55	1	1	1					
06/07/23 23:00	19,85	17,84	2,01	1	1	1					

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Παρασκευή 7/7/2023						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	1,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x12)
Παρασκευή	07/07/23 0:00	17,14	14,99	2,15	1	1	1				
	07/07/23 1:00	15,91	13,16	2,75	1	1	1				
	07/07/23 2:00	14,88	12,15	2,73		1	1				
	07/07/23 3:00	14,25	11,33	2,91		1	1				
	07/07/23 4:00	13,85	10,95	2,90		1	1				
	07/07/23 5:00	13,69	10,99	2,70		1	1				
	07/07/23 6:00	14,30	11,45	2,84		1	1				
	07/07/23 7:00	15,67	13,32	2,35		1	1		1		
	07/07/23 8:00	17,10	14,41	2,69		1	1		1		
	07/07/23 9:00	18,06	15,36	2,70		1	1		1		
	07/07/23 10:00	18,67	15,89	2,78		1	1		1		
	07/07/23 11:00	19,32	16,46	2,86		1	1		1		
	07/07/23 12:00	19,62	16,66	2,95		1	1		1		
	07/07/23 13:00	19,77	16,62	3,15		1	1		1		
	07/07/23 14:00	19,61	16,45	3,16		1	1		1		
	07/07/23 15:00	19,35	16,38	2,97		1	1		1		
	07/07/23 16:00	19,11	15,93	3,17		1	1		1		
	07/07/23 17:00	19,48	16,41	3,07		1	1		1		
	07/07/23 18:00	20,30	17,40	2,90		1	1		1		
	07/07/23 19:00	21,12	18,27	2,85		1	1	1	1		
07/07/23 20:00	21,44	18,71	2,72		1	1	1	1			
07/07/23 21:00	22,16	19,74	2,42		1	1	1	1			
07/07/23 22:00	21,27	18,91	2,37		1	1	1	1			
07/07/23 23:00	19,86	17,41	2,45		1	1	1				

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο 8/7/2023					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	1,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x12)
Σάββατο	08/07/23 0:00	17,00	13,63	3,37		1	1	1			
	08/07/23 1:00	15,90	12,85	3,05		1	1				
	08/07/23 2:00	14,95	12,50	2,45		1	1				
	08/07/23 3:00	14,33	12,00	2,33		1	1				
	08/07/23 4:00	13,95	11,52	2,43		1	1				
	08/07/23 5:00	13,85	11,30	2,55		1	1				
	08/07/23 6:00	14,42	11,99	2,43		1	1				
	08/07/23 7:00	15,59	13,14	2,45		1	1	1			
	08/07/23 8:00	16,88	14,10	2,78		1	1	1			
	08/07/23 9:00	18,00	15,17	2,83		1	1	1			
	08/07/23 10:00	18,80	15,95	2,85		1	1	1			
	08/07/23 11:00	19,27	16,31	2,96		1	1	1			
	08/07/23 12:00	19,55	16,04	3,52		1	1	1			
	08/07/23 13:00	19,61	15,12	4,49		1	1	1			
	08/07/23 14:00	19,31	14,93	4,38		1	1	1			
	08/07/23 15:00	18,81	14,43	4,38		1	1	1			
	08/07/23 16:00	18,83	12,24	6,59		1	1	1			
	08/07/23 17:00	19,05	12,38	6,67		1	1	1			
	08/07/23 18:00	19,72	12,82	6,90		1	1	1			
	08/07/23 19:00	20,49	13,32	7,17		1	1	1			
	08/07/23 20:00	21,01	13,65	7,35		1	1	1			
	08/07/23 21:00	21,61	14,04	7,56		1	1	1			
	08/07/23 22:00	20,74	13,48	7,26		1	1	1			
	08/07/23 23:00	19,29	12,54	6,75		1	1	1			

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Κυριακή 9/7/2023						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	1,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x12)
Κυριακή	09/07/23 0:00	16,35	10,63	5,72		1	1				
	09/07/23 1:00	15,34	9,97	5,37		1	1				
	09/07/23 2:00	14,43	9,38	5,05		1	1				
	09/07/23 3:00	13,81	8,97	4,83		1	1				
	09/07/23 4:00	13,45	8,74	4,71		1	1				
	09/07/23 5:00	13,38	8,70	4,68		1	1				
	09/07/23 6:00	14,00	9,10	4,90		1	1				
	09/07/23 7:00	15,04	9,78	5,26		1	1				
	09/07/23 8:00	16,10	10,47	5,64		1	1				
	09/07/23 9:00	16,95	11,01	5,93		1	1				
	09/07/23 10:00	17,45	11,34	6,11		1	1				
	09/07/23 11:00	17,74	11,53	6,21		1	1				
	09/07/23 12:00	17,80	11,57	6,23		1	1				
	09/07/23 13:00	17,69	11,50	6,19		1	1				
	09/07/23 14:00	17,43	11,33	6,10		1	1				
	09/07/23 15:00	17,18	11,17	6,01		1	1				
	09/07/23 16:00	17,25	11,21	6,04		1	1				
	09/07/23 17:00	17,59	11,43	6,16		1	1				
	09/07/23 18:00	18,33	11,92	6,42		1	1	1			
	09/07/23 19:00	19,19	12,48	6,72		1	1	1			
09/07/23 20:00	19,74	12,83	6,91		1	1	1				
09/07/23 21:00	20,05	13,03	7,02		1	1	1				
09/07/23 22:00	18,99	12,35	6,65		1	1	1				
09/07/23 23:00	17,38	11,29	6,08		1	1					

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα 10/7/2023					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	1,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x12)
Δευτέρα	10/07/23 0:00	15,53	10,10	5,44		1	1				
	10/07/23 1:00	14,57	9,47	5,10		1	1				
	10/07/23 2:00	13,76	8,94	4,82		1	1				
	10/07/23 3:00	13,21	8,58	4,62		1	1				
	10/07/23 4:00	12,95	8,42	4,53		1	1				
	10/07/23 5:00	13,02	8,46	4,56		1	1				
	10/07/23 6:00	13,80	8,97	4,83		1	1				
	10/07/23 7:00	14,97	9,73	5,24		1	1				
	10/07/23 8:00	16,11	10,47	5,64		1	1				
	10/07/23 9:00	17,04	11,08	5,97		1	1				
	10/07/23 10:00	16,08	10,45	5,63		1	1				
	10/07/23 11:00	16,20	10,53	5,67		1	1				
	10/07/23 12:00	16,20	10,53	5,67		1	1				
	10/07/23 13:00	18,17	11,81	6,36		1	1	1			
	10/07/23 14:00	18,14	11,79	6,35		1	1	1			
	10/07/23 15:00	17,98	11,68	6,29		1	1	1			
	10/07/23 16:00	18,04	11,73	6,31		1	1	1			
	10/07/23 17:00	18,49	12,02	6,47		1	1	1			
	10/07/23 18:00	19,33	12,56	6,76		1	1	1			
	10/07/23 19:00	20,23	13,15	7,08		1	1	1			
10/07/23 20:00	20,80	13,52	7,28		1	1	1				
10/07/23 21:00	20,96	13,63	7,34		1	1	1				
10/07/23 22:00	19,91	12,94	6,97		1	1	1				
10/07/23 23:00	18,29	11,89	6,40		1	1	1				

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη 11/7/2023					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	1,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x12)
Τρίτη	11/07/23 0:00	15,13	9,88	5,25			1		1		
	11/07/23 1:00	14,02	9,12	4,91			1		1		
	11/07/23 2:00	13,21	8,59	4,62			1		1		
	11/07/23 3:00	12,71	8,26	4,45			1		1		
	11/07/23 4:00	12,53	8,15	4,39			1		1		
	11/07/23 5:00	12,32	8,19	4,13			1		1		
	11/07/23 6:00	12,97	9,28	3,69			1		1		
	11/07/23 7:00	14,45	10,91	3,54			1		1		
	11/07/23 8:00	15,53	12,08	3,44		1	1		1		
	11/07/23 9:00	16,58	13,22	3,36		1	1		1		
	11/07/23 10:00	15,62	12,48	3,14		1	1		1		
	11/07/23 11:00	16,08	13,02	3,06		1	1		1		
	11/07/23 12:00	16,32	13,12	3,20		1	1		1		
	11/07/23 13:00	18,21	14,71	3,50		1	1		1		
	11/07/23 14:00	17,91	14,17	3,74		1	1		1		
	11/07/23 15:00	17,58	13,28	4,30		1	1		1		
	11/07/23 16:00	17,67	12,79	4,88		1	1		1		
	11/07/23 17:00	18,09	13,14	4,95		1	1		1		
	11/07/23 18:00	18,87	13,85	5,02		1	1		1		
	11/07/23 19:00	19,90	14,81	5,09		1	1		1		
11/07/23 20:00	20,88	16,07	4,81		1	1		1			
11/07/23 21:00	21,57	17,08	4,49		1	1		1			
11/07/23 22:00	20,71	16,56	4,14		1	1		1			
11/07/23 23:00	19,42	15,66	3,75		1	1		1			

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τετάρτη 12/7/2023						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	1,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x12)
Τετάρτη	12/07/23 0:00	16,38	13,60	2,79		1	1		1		
	12/07/23 1:00	15,00	12,26	2,74		1	1				
	12/07/23 2:00	14,09	11,55	2,54		1	1				
	12/07/23 3:00	13,59	11,36	2,22		1	1				
	12/07/23 4:00	13,33	11,23	2,10		1	1				
	12/07/23 5:00	12,97	10,79	2,18		1	1				
	12/07/23 6:00	13,71	11,45	2,26		1	1				
	12/07/23 7:00	15,28	13,10	2,18		1	1		1		
	12/07/23 8:00	16,63	14,44	2,19		1	1		1		
	12/07/23 9:00	17,88	15,67	2,21		1	1		1		
	12/07/23 10:00	18,40	16,40	2,00		1	1		1		
	12/07/23 11:00	18,74	16,80	1,94		1	1		1		
	12/07/23 12:00	19,20	17,10	2,11		1	1		1		
	12/07/23 13:00	19,59	17,18	2,42		1	1		1		
	12/07/23 14:00	19,30	17,30	2,00		1	1		1		
	12/07/23 15:00	18,85	16,21	2,64		1	1		1		
	12/07/23 16:00	18,82	15,63	3,19		1	1		1		
	12/07/23 17:00	19,22	16,10	3,13		1	1		1		
	12/07/23 18:00	20,24	17,22	3,01		1	1		1		
	12/07/23 19:00	21,15	17,96	3,19		1	1	1	1		
	12/07/23 20:00	21,58	18,45	3,12		1	1	1	1		
	12/07/23 21:00	22,09	19,33	2,76		1	1	1	1		
	12/07/23 22:00	20,90	18,43	2,48		1	1	1	1		
	12/07/23 23:00	19,65	17,35	2,30		1	1	1			

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη 13/7/2023					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,30	7,30	7,30	5,00	5,00	9,50	1,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x12)
Πέμπτη	13/07/23 0:00	18,06	15,52	2,54		1	1	1			
	13/07/23 1:00	16,61	14,64	1,97		1	1	1			
	13/07/23 2:00	15,43	13,34	2,08		1	1	1			
	13/07/23 3:00	14,77	12,61	2,15		1		1	1		
	13/07/23 4:00	14,32	12,22	2,10		1		1	1		
	13/07/23 5:00	13,99	11,53	2,46		1		1	1		
	13/07/23 6:00	14,65	12,19	2,46		1		1	1		
	13/07/23 7:00	16,31	13,74	2,57		1		1	1		
	13/07/23 8:00	17,86	15,53	2,32		1	1	1	1		
	13/07/23 9:00	19,27	16,58	2,69		1	1	1	1		
	13/07/23 10:00	19,77	17,58	2,19		1	1	1	1		
	13/07/23 11:00	20,14	17,93	2,21		1	1	1	1		
	13/07/23 12:00	20,48	18,53	1,96		1	1	1	1		
	13/07/23 13:00	20,67	18,45	2,22		1	1	1	1		
	13/07/23 14:00	20,36	18,26	2,10		1	1	1	1		
	13/07/23 15:00	20,04	17,50	2,55		1	1	1	1		
	13/07/23 16:00	19,98	17,42	2,56		1	1	1	1		
	13/07/23 17:00	20,38	17,53	2,86		1	1	1	1		
	13/07/23 18:00	21,46	18,65	2,81		1	1	1	1		
	13/07/23 19:00	21,92	18,97	2,95		1	1	1	1		
13/07/23 20:00	22,33	19,22	3,11		1	1	1	1			
13/07/23 21:00	22,57	19,52	3,04		1	1	1	1			
13/07/23 22:00	21,79	19,15	2,63		1	1	1	1			
13/07/23 23:00	20,60	18,39	2,21		1	1	1	1			

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Παρασκευή 14/7/2023						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,30	7,30	7,30	5,00	5,00	9,50	1,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x12)
Παρασκευή	14/07/23 0:00	19,91	17,83	2,08	1	1		1	1		
	14/07/23 1:00	18,54	16,40	2,14	1	1		1	1		
	14/07/23 2:00	17,42	15,05	2,37	1	1		1			
	14/07/23 3:00	16,64	14,47	2,17	1	1		1			
	14/07/23 4:00	16,10	14,05	2,05	1	1		1			
	14/07/23 5:00	15,61	13,59	2,02	1	1		1			
	14/07/23 6:00	16,07	14,06	2,00	1	1		1			
	14/07/23 7:00	17,47	15,43	2,04	1	1		1			
	14/07/23 8:00	19,14	17,05	2,09	1	1		1	1		
	14/07/23 9:00	20,55	18,45	2,10	1	1		1	1		
	14/07/23 10:00	21,18	19,12	2,07	1	1		1	1		
	14/07/23 11:00	21,54	19,54	2,01	1	1		1	1		
	14/07/23 12:00	21,77	18,38	3,39	1	1		1	1		
	14/07/23 13:00	22,20	18,29	3,91	1	1		1	1		
	14/07/23 14:00	22,00	19,69	2,31	1	1		1	1		
	14/07/23 15:00	21,58	19,26	2,33	1	1		1	1		
	14/07/23 16:00	21,43	19,35	2,09	1	1		1	1		
	14/07/23 17:00	21,78	19,40	2,38	1	1		1	1		
	14/07/23 18:00	22,48	20,04	2,43	1	1		1	1		
	14/07/23 19:00	22,72	20,24	2,48	1	1	1	1	1		
14/07/23 20:00	23,22	21,13	2,09	1	1	1	1	1			
14/07/23 21:00	23,66	21,33	2,33	1	1	1	1	1			
14/07/23 22:00	22,76	21,37	1,39	1	1	1	1	1			
14/07/23 23:00	21,84	20,35	1,49	1	1	1	1	1			

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Σάββατο 15/7/2023						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,30	7,30	7,30	5,00	5,00	9,50	1,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x12)
Σάββατο	15/07/23 0:00	20,68	18,66	2,02		1	1	1	1		
	15/07/23 1:00	19,42	17,39	2,02		1	1	1	1		
	15/07/23 2:00	18,21	16,05	2,17		1	1	1	1		
	15/07/23 3:00	17,32	15,05	2,27		1	1	1			
	15/07/23 4:00	16,69	14,38	2,31		1	1	1			
	15/07/23 5:00	16,55	14,32	2,22		1	1	1			
	15/07/23 6:00	16,99	14,55	2,43		1	1	1			
	15/07/23 7:00	18,16	16,11	2,05		1	1	1			
	15/07/23 8:00	20,07	17,46	2,61	1	1	1	1			
	15/07/23 9:00	21,83	18,56	3,27	1	1	1	1			
	15/07/23 10:00	22,92	20,18	2,74	1	1	1	1			
	15/07/23 11:00	23,43	21,11	2,32	1	1	1	1			
	15/07/23 12:00	23,56	21,27	2,30	1	1	1	1			
	15/07/23 13:00	23,59	21,27	2,33	1	1	1	1			
	15/07/23 14:00	23,54	21,25	2,29	1	1	1	1			
	15/07/23 15:00	23,51	21,09	2,42	1	1	1	1			
	15/07/23 16:00	23,68	20,87	2,81	1	1	1	1			
	15/07/23 17:00	24,28	22,09	2,19	1	1	1	1	1		
	15/07/23 18:00	25,38	23,39	1,99	1	1	1	1	1		
	15/07/23 19:00	26,11	24,04	2,07	1	1	1	1	1		
15/07/23 20:00	26,48	23,66	2,82	1	1	1	1	1			
15/07/23 21:00	26,66	24,43	2,23	1	1	1	1	1			
15/07/23 22:00	25,79	23,89	1,90	1	1	1	1	1			
15/07/23 23:00	24,54	22,51	2,03	1	1	1	1	1			

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή 16/7/2023					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,30	7,30	7,30	5,00	5,00	9,50	1,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x12)
Κυριακή	16/07/23 0:00	20,32	18,28	2,05		1	1	1	1		
	16/07/23 1:00	19,12	17,14	1,98		1	1	1	1		
	16/07/23 2:00	17,91	15,82	2,09		1	1		1		
	16/07/23 3:00	17,25	14,68	2,57		1	1		1		
	16/07/23 4:00	16,42	13,90	2,52		1	1		1		
	16/07/23 5:00	15,98	13,59	2,40		1	1		1		
	16/07/23 6:00	16,36	13,54	2,83		1	1		1		
	16/07/23 7:00	17,41	14,14	3,26		1	1		1		
	16/07/23 8:00	18,95	15,97	2,98		1	1		1		
	16/07/23 9:00	20,32	17,78	2,54		1	1	1	1		
	16/07/23 10:00	21,09	18,47	2,62		1	1	1	1		
	16/07/23 11:00	21,45	18,79	2,66		1	1	1	1		
	16/07/23 12:00	21,50	19,02	2,48		1	1	1	1		
	16/07/23 13:00	21,49	19,31	2,18		1	1	1	1		
	16/07/23 14:00	21,44	17,84	3,60		1	1	1	1		
	16/07/23 15:00	21,33	15,40	5,93		1	1	1	1		
	16/07/23 16:00	21,59	15,25	6,34		1	1	1	1		
	16/07/23 17:00	22,30	14,55	7,75		1	1	1	1		
	16/07/23 18:00	23,45	15,57	7,88		1	1	1	1		
	16/07/23 19:00	24,52	16,60	7,92	1	1	1	1			
16/07/23 20:00	25,30	17,43	7,87	1	1	1	1				
16/07/23 21:00	25,79	17,90	7,88	1	1	1	1				
16/07/23 22:00	25,20	18,44	6,77	1	1	1	1				
16/07/23 23:00	24,09	17,59	6,50	1	1	1	1				

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Δευτέρα 17/7/2023						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,30	7,30	7,30	5,00	5,00	9,50	1,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x12)
Δευτέρα	17/07/23 0:00	20,25	14,55	5,70	1		1	1			
	17/07/23 1:00	19,25	14,06	5,19	1		1	1			
	17/07/23 2:00	18,27	13,42	4,85	1		1	1			
	17/07/23 3:00	17,41	12,73	4,68	1		1	1			
	17/07/23 4:00	16,72	12,12	4,60	1		1	1			
	17/07/23 5:00	16,36	11,90	4,46	1		1	1			
	17/07/23 6:00	17,10	12,79	4,31	1		1	1			
	17/07/23 7:00	18,29	14,01	4,28	1		1	1			
	17/07/23 8:00	19,82	15,77	4,04	1		1	1	1		
	17/07/23 9:00	21,17	17,49	3,68	1		1	1	1		
	17/07/23 10:00	21,99	18,45	3,53	1		1	1	1		
	17/07/23 11:00	22,44	19,10	3,35	1		1	1	1		
	17/07/23 12:00	22,67	19,60	3,07	1		1	1	1		
	17/07/23 13:00	22,78	18,61	4,17	1		1	1	1		
	17/07/23 14:00	22,63	18,17	4,46	1		1	1	1		
	17/07/23 15:00	22,47	17,84	4,62	1		1	1	1		
	17/07/23 16:00	22,64	17,70	4,94	1		1	1	1		
	17/07/23 17:00	23,17	18,08	5,09	1		1	1	1		
	17/07/23 18:00	24,15	18,82	5,33	1	1	1		1		
	17/07/23 19:00	25,08	19,39	5,69	1	1	1		1		
17/07/23 20:00	25,64	19,79	5,85	1	1	1		1			
17/07/23 21:00	25,80	19,50	6,30	1	1	1		1			
17/07/23 22:00	25,15	18,04	7,11	1	1	1		1			
17/07/23 23:00	24,06	18,51	5,55	1	1	1		1			

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τρίτη 18/7/2023						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,30	7,30	7,30	5,00	5,00	9,50	1,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x12)
Τρίτη	18/07/23 0:00	20,30	15,78	4,53	1		1		1		
	18/07/23 1:00	19,21	14,30	4,91	1		1		1		
	18/07/23 2:00	18,21	12,81	5,40			1	1	1		
	18/07/23 3:00	17,37	12,00	5,37			1	1	1		
	18/07/23 4:00	16,80	11,97	4,83			1	1	1		
	18/07/23 5:00	16,22	11,54	4,68			1	1	1		
	18/07/23 6:00	16,51	11,70	4,80			1	1	1		
	18/07/23 7:00	18,07	13,16	4,91			1	1	1		
	18/07/23 8:00	19,18	14,53	4,65			1	1	1		
	18/07/23 9:00	20,47	14,88	5,59	1		1	1			
	18/07/23 10:00	21,20	15,47	5,73	1		1	1			
	18/07/23 11:00	21,78	15,41	6,36	1		1	1			
	18/07/23 12:00	22,18	14,43	7,74	1		1	1			
	18/07/23 13:00	22,33	14,52	7,82	1		1	1			
	18/07/23 14:00	22,25	14,91	7,34	1		1	1			
	18/07/23 15:00	22,15	14,40	7,75	1		1	1			
	18/07/23 16:00	22,38	14,71	7,68	1		1	1			
	18/07/23 17:00	23,16	15,39	7,78	1		1	1			
	18/07/23 18:00	23,97	16,75	7,22	1		1	1	1		
	18/07/23 19:00	24,48	16,45	8,03	1		1	1	1		
18/07/23 20:00	24,43	17,25	7,18	1		1	1	1			
18/07/23 21:00	24,30	17,93	6,37	1		1	1	1			
18/07/23 22:00	23,42	18,36	5,07	1		1	1	1			
18/07/23 23:00	22,11	17,08	5,03	1		1	1	1			

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τετάρτη 19/7/2023						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,30	7,30	7,30	5,00	5,00	9,50	1,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x12)
Τετάρτη	19/07/23 0:00	20,30	15,87	4,44	1		1	1	1		
	19/07/23 1:00	19,03	13,86	5,16	1			1	1		
	19/07/23 2:00	17,99	12,78	5,21	1			1	1		
	19/07/23 3:00	17,10	11,37	5,73	1			1	1		
	19/07/23 4:00	16,48	11,07	5,41	1			1	1		
	19/07/23 5:00	15,85	10,56	5,29	1			1	1		
	19/07/23 6:00	16,01	10,60	5,41	1			1	1		
	19/07/23 7:00	17,54	11,92	5,62	1			1	1		
	19/07/23 8:00	18,93	13,38	5,54	1			1	1		
	19/07/23 9:00	20,24	14,49	5,75	1			1	1		
	19/07/23 10:00	21,17	15,82	5,35	1		1	1	1		
	19/07/23 11:00	21,77	15,97	5,79	1		1	1	1		
	19/07/23 12:00	22,19	16,58	5,60	1		1	1	1		
	19/07/23 13:00	22,51	15,85	6,66	1		1	1	1		
	19/07/23 14:00	22,59	17,35	5,24	1		1	1	1		
	19/07/23 15:00	22,72	17,85	4,87	1		1	1	1		
	19/07/23 16:00	23,05	17,54	5,51	1		1	1	1		
	19/07/23 17:00	23,67	17,03	6,64	1		1	1	1		
	19/07/23 18:00	24,53	18,34	6,20	1		1	1	1		
	19/07/23 19:00	25,05	19,15	5,90	1		1	1	1		
19/07/23 20:00	24,91	19,97	4,94	1		1	1	1			
19/07/23 21:00	24,69	19,00	5,69	1		1	1	1			
19/07/23 22:00	23,60	19,40	4,21	1		1	1	1			
19/07/23 23:00	22,17	18,95	3,22	1		1	1	1			

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Πέμπτη 20/7/2023						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,30	7,30	7,30	5,00	5,00	9,50	1,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x12)
Πέμπτη	20/07/23 0:00	19,69	15,96	3,73	1		1	1	1		
	20/07/23 1:00	18,93	15,19	3,74	1		1	1	1		
	20/07/23 2:00	17,78	14,19	3,59			1	1	1		
	20/07/23 3:00	16,82	13,06	3,76			1	1	1		
	20/07/23 4:00	16,14	12,63	3,51			1	1	1		
	20/07/23 5:00	15,70	12,56	3,14			1	1	1		
	20/07/23 6:00	16,10	12,79	3,31			1	1	1		
	20/07/23 7:00	17,69	14,13	3,55			1	1	1		
	20/07/23 8:00	19,36	15,80	3,56	1		1	1	1		
	20/07/23 9:00	20,92	17,60	3,32	1		1	1	1		
	20/07/23 10:00	21,94	18,74	3,20	1		1	1	1		
	20/07/23 11:00	22,50	19,38	3,12	1		1	1	1		
	20/07/23 12:00	22,78	19,69	3,10	1		1	1	1		
	20/07/23 13:00	23,02	19,81	3,21	1		1	1	1		
	20/07/23 14:00	23,07	19,84	3,23	1		1	1	1		
	20/07/23 15:00	23,10	19,57	3,53	1		1	1	1		
	20/07/23 16:00	23,34	19,27	4,07	1		1	1	1		
	20/07/23 17:00	24,10	21,00	3,10	1	1	1	1	1		
	20/07/23 18:00	25,30	22,17	3,13	1	1	1	1	1		
	20/07/23 19:00	25,92	22,75	3,18	1	1	1	1	1		
20/07/23 20:00	26,02	23,01	3,02	1	1	1	1	1			
20/07/23 21:00	26,04	23,07	2,97	1	1	1	1	1			
20/07/23 22:00	25,25	22,56	2,69	1	1	1	1	1			
20/07/23 23:00	23,76	21,33	2,42	1	1	1	1	1			

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Παρασκευή 21/7/2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,30	7,30	7,30	5,00	5,00	9,50	1,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x12)
Παρασκευή	21/07/23 0:00	21,25	18,88	2,37		1		1	1	1	
	21/07/23 1:00	19,99	17,83	2,16		1			1	1	
	21/07/23 2:00	18,87	16,85	2,02		1			1	1	
	21/07/23 3:00	17,98	15,97	2,01		1			1	1	
	21/07/23 4:00	17,40	15,48	1,92		1			1	1	
	21/07/23 5:00	17,09	15,21	1,88		1			1	1	
	21/07/23 6:00	17,29	15,38	1,91		1			1	1	
	21/07/23 7:00	18,41	16,56	1,86		1			1	1	
	21/07/23 8:00	20,25	18,45	1,81		1			1	1	
	21/07/23 9:00	21,96	20,11	1,84		1			1	1	
	21/07/23 10:00	23,07	21,17	1,90		1			1	1	
	21/07/23 11:00	23,64	21,70	1,95		1			1	1	
	21/07/23 12:00	23,97	21,99	1,99		1			1	1	
	21/07/23 13:00	24,19	22,12	2,08		1			1	1	
	21/07/23 14:00	24,18	21,77	2,41		1			1	1	
	21/07/23 15:00	24,24	21,45	2,79		1			1	1	
	21/07/23 16:00	24,61	21,89	2,73		1			1	1	
	21/07/23 17:00	25,33	22,30	3,03		1			1	1	
	21/07/23 18:00	26,44	23,78	2,66	1	1			1	1	
21/07/23 19:00	27,22	25,01	2,20	1	1			1	1		
21/07/23 20:00	27,21	25,06	2,15	1	1			1	1		
21/07/23 21:00	27,65	25,96	1,69	1	1			1	1		
21/07/23 22:00	26,98	25,70	1,27	1	1			1	1		
21/07/23 23:00	25,93	24,69	1,24	1	1			1	1		

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Σάββατο 22/7/2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,30	7,30	7,30	5,00	5,00	9,50	1,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x12)
Σάββατο	22/07/23 0:00	23,50	21,96	1,53	1	1		1		1	
	22/07/23 1:00	22,19	20,83	1,36	1	1		1		1	
	22/07/23 2:00	20,86	19,57	1,29	1	1				1	
	22/07/23 3:00	19,75	18,46	1,29	1	1				1	
	22/07/23 4:00	18,90	17,57	1,33	1	1				1	
	22/07/23 5:00	18,53	17,15	1,38	1	1				1	
	22/07/23 6:00	18,64	17,20	1,44	1	1				1	
	22/07/23 7:00	20,52	19,06	1,46	1	1				1	
	22/07/23 8:00	21,75	20,11	1,64	1	1				1	
	22/07/23 9:00	23,03	21,42	1,61	1	1		1		1	
	22/07/23 10:00	24,10	22,40	1,70	1	1		1		1	
	22/07/23 11:00	24,99	22,89	2,10	1	1		1		1	
	22/07/23 12:00	25,77	23,48	2,29	1	1		1		1	
	22/07/23 13:00	26,37	23,88	2,48	1	1		1		1	
	22/07/23 14:00	26,49	23,22	3,27	1	1		1		1	
	22/07/23 15:00	26,39	23,35	3,04	1	1		1		1	
	22/07/23 16:00	26,40	23,15	3,25	1	1		1		1	
	22/07/23 17:00	26,95	24,20	2,75	1	1		1		1	
	22/07/23 18:00	27,87	25,38	2,48	1	1		1	1	1	
	22/07/23 19:00	28,54	26,10	2,44	1	1		1	1	1	
22/07/23 20:00	28,63	26,31	2,32	1	1		1	1	1		
22/07/23 21:00	28,73	26,66	2,07	1	1		1	1	1		
22/07/23 22:00	27,98	26,18	1,80	1	1		1	1	1		
22/07/23 23:00	26,99	25,05	1,94	1	1		1	1	1		

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή 23/7/2023					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,30	7,30	7,30	5,00	5,00	9,50	1,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x12)
Κυριακή	23/07/23 0:00	24,58	22,84	1,74	1	1			1	1	
	23/07/23 1:00	23,61	22,10	1,51	1	1			1	1	
	23/07/23 2:00	22,45	21,06	1,40	1	1			1	1	
	23/07/23 3:00	21,34	19,99	1,35	1	1				1	
	23/07/23 4:00	20,40	19,08	1,32	1	1				1	
	23/07/23 5:00	19,92	18,59	1,33	1	1				1	
	23/07/23 6:00	20,23	18,92	1,31	1	1				1	
	23/07/23 7:00	21,96	20,75	1,21	1	1		1		1	
	23/07/23 8:00	22,51	21,35	1,16	1	1		1		1	
	23/07/23 9:00	22,98	21,85	1,13	1	1		1		1	
	23/07/23 10:00	23,13	22,03	1,10	1	1		1		1	
	23/07/23 11:00	23,26	22,15	1,11	1	1		1		1	
	23/07/23 12:00	23,41	22,17	1,24	1	1		1		1	
	23/07/23 13:00	23,51	22,01	1,51	1	1		1		1	
	23/07/23 14:00	23,43	21,67	1,76	1	1		1		1	
	23/07/23 15:00	23,25	20,95	2,31	1	1		1		1	
	23/07/23 16:00	23,29	21,51	1,78	1	1		1		1	
	23/07/23 17:00	24,10	22,02	2,08	1	1		1		1	
	23/07/23 18:00	25,25	22,70	2,55	1	1		1		1	
	23/07/23 19:00	26,52	23,27	3,26	1	1		1		1	
23/07/23 20:00	27,62	23,56	4,07	1	1		1		1		
23/07/23 21:00	28,33	23,11	5,22	1	1		1		1		
23/07/23 22:00	28,30	22,44	5,85	1	1		1		1		
23/07/23 23:00	27,86	21,65	6,21	1	1		1		1		

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Δευτέρα 24/7/2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,30	7,30	7,30	5,00	5,00	9,50	1,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x12)
Δευτέρα	24/07/23 0:00	25,68	20,59	5,09	1	1		1		1	
	24/07/23 1:00	24,76	20,75	4,01	1	1		1		1	
	24/07/23 2:00	23,91	19,89	4,02	1	1				1	
	24/07/23 3:00	23,09	18,89	4,20	1	1				1	
	24/07/23 4:00	22,42	18,15	4,27	1	1				1	
	24/07/23 5:00	22,03	17,68	4,35	1	1				1	
	24/07/23 6:00	22,27	17,89	4,38	1	1				1	
	24/07/23 7:00	23,44	19,46	3,99	1	1				1	
	24/07/23 8:00	24,21	19,94	4,27	1	1				1	
	24/07/23 9:00	24,95	21,38	3,56	1	1			1	1	
	24/07/23 10:00	25,58	22,09	3,49	1	1			1	1	
	24/07/23 11:00	26,07	22,27	3,80	1	1			1	1	
	24/07/23 12:00	26,44	22,35	4,09	1	1			1	1	
	24/07/23 13:00	26,61	22,51	4,10	1	1			1	1	
	24/07/23 14:00	26,48	20,07	6,41		1		1	1	1	
	24/07/23 15:00	26,13	19,14	6,99		1		1	1	1	
	24/07/23 16:00	25,77	18,25	7,53		1		1	1	1	
	24/07/23 17:00	25,96	18,16	7,80		1		1	1	1	
	24/07/23 18:00	26,74	18,73	8,01		1		1	1	1	
	24/07/23 19:00	27,83	19,63	8,19		1		1	1	1	
24/07/23 20:00	28,63	20,39	8,24		1		1	1	1		
24/07/23 21:00	28,98	20,54	8,44		1		1	1	1		
24/07/23 22:00	28,65	20,61	8,05		1		1	1	1		
24/07/23 23:00	27,90	19,69	8,21		1		1	1	1		

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τρίτη 25/7/2023						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,30	7,30	7,30	5,00	5,00	9,50	1,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x12)
Τρίτη	25/07/23 0:00	23,65	18,24	5,42		1		1		1	
	25/07/23 1:00	22,49	17,70	4,79		1		1		1	
	25/07/23 2:00	21,19	16,72	4,47		1		1		1	
	25/07/23 3:00	20,19	15,94	4,26		1		1		1	
	25/07/23 4:00	19,53	15,49	4,03		1		1		1	
	25/07/23 5:00	18,38	14,56	3,82		1		1		1	
	25/07/23 6:00	18,48	14,62	3,86		1		1		1	
	25/07/23 7:00	21,19	17,32	3,87		1		1		1	
	25/07/23 8:00	22,49	18,68	3,80		1		1	1	1	
	25/07/23 9:00	23,80	19,92	3,88		1		1	1	1	
	25/07/23 10:00	24,67	20,57	4,09		1		1	1	1	
	25/07/23 11:00	25,29	21,22	4,08		1		1	1	1	
	25/07/23 12:00	25,71	21,02	4,68		1		1	1	1	
	25/07/23 13:00	25,98	21,56	4,42		1		1	1	1	
	25/07/23 14:00	25,91	20,66	5,25		1		1	1	1	
	25/07/23 15:00	25,76	21,27	4,49		1		1	1	1	
	25/07/23 16:00	25,75	21,44	4,31		1		1	1	1	
	25/07/23 17:00	26,20	22,11	4,09		1		1	1	1	
	25/07/23 18:00	26,98	23,02	3,97		1	1		1	1	
	25/07/23 19:00	27,49	23,96	3,54		1	1		1	1	
25/07/23 20:00	27,40	23,94	3,45		1	1		1	1		
25/07/23 21:00	27,33	24,10	3,23		1	1		1	1		
25/07/23 22:00	26,57	23,32	3,25		1	1		1	1		
25/07/23 23:00	25,61	22,98	2,63		1	1		1	1		

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη 26/7/2023					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,30	7,30	7,30	5,00	5,00	9,50	1,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x12)
Τετάρτη	26/07/23 0:00	22,88	21,58	1,30		1	1		1	1	
	26/07/23 1:00	21,45	20,12	1,33		1	1			1	
	26/07/23 2:00	20,22	18,84	1,38		1	1			1	
	26/07/23 3:00	19,04	17,56	1,48		1	1			1	
	26/07/23 4:00	18,32	16,81	1,51		1	1			1	
	26/07/23 5:00	17,99	16,72	1,27		1	1			1	
	26/07/23 6:00	18,19	17,09	1,10		1	1			1	
	26/07/23 7:00	21,10	19,93	1,17		1	1			1	
	26/07/23 8:00	22,26	21,30	0,96		1	1	1		1	
	26/07/23 9:00	23,16	22,29	0,87		1	1	1		1	
	26/07/23 10:00	23,91	23,09	0,82		1	1	1		1	
	26/07/23 11:00	24,53	23,73	0,80		1	1	1		1	
	26/07/23 12:00	25,11	24,30	0,80		1	1	1		1	
	26/07/23 13:00	25,66	25,04	0,63		1	1	1	1	1	
	26/07/23 14:00	25,78	24,92	0,86		1	1	1	1	1	
	26/07/23 15:00	25,79	24,86	0,93		1	1	1	1	1	
	26/07/23 16:00	25,90	25,02	0,88		1	1	1	1	1	
	26/07/23 17:00	26,18	25,00	1,17		1	1	1	1	1	
	26/07/23 18:00	26,84	25,79	1,05		1	1	1	1	1	
	26/07/23 19:00	27,30	26,27	1,03		1	1	1	1	1	
26/07/23 20:00	26,76	25,75	1,01		1	1	1	1	1		
26/07/23 21:00	26,84	25,78	1,06		1	1	1	1	1		
26/07/23 22:00	26,02	24,82	1,20		1	1	1	1	1		
26/07/23 23:00	25,09	23,67	1,42		1	1		1	1		

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη 27/7/2023					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,30	7,30	7,30	5,00	5,00	9,50	1,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x12)
Πέμπτη	27/07/23 0:00	21,52	18,02	3,50		1	1		1	1	
	27/07/23 1:00	19,91	16,31	3,60			1		1	1	
	27/07/23 2:00	18,95	15,45	3,50			1		1	1	
	27/07/23 3:00	18,07	14,77	3,30			1		1	1	
	27/07/23 4:00	17,54	13,74	3,80			1		1	1	
	27/07/23 5:00	17,40	13,50	3,90			1		1	1	
	27/07/23 6:00	17,23	13,93	3,30			1		1	1	
	27/07/23 7:00	18,85	15,85	3,00			1		1	1	
	27/07/23 8:00	20,23	17,03	3,20			1		1	1	
	27/07/23 9:00	21,30	17,30	4,00			1		1	1	
	27/07/23 10:00	21,73	17,53	4,20			1		1	1	
	27/07/23 11:00	22,18	17,28	4,90			1		1	1	
	27/07/23 12:00	23,32	18,32	5,00		1	1		1	1	
	27/07/23 13:00	24,61	20,11	4,50		1	1		1	1	
	27/07/23 14:00	24,63	19,63	5,00		1	1		1	1	
	27/07/23 15:00	24,58	19,18	5,40		1	1		1	1	
	27/07/23 16:00	24,79	19,19	5,60		1	1		1	1	
	27/07/23 17:00	25,59	19,99	5,60		1	1		1	1	
	27/07/23 18:00	26,71	21,71	5,00		1	1		1	1	
27/07/23 19:00	26,94	22,84	4,10		1	1		1	1		
27/07/23 20:00	26,34	21,84	4,50		1	1		1	1		
27/07/23 21:00	26,28	21,88	4,40		1	1		1	1		
27/07/23 22:00	25,47	21,07	4,40		1	1		1	1		
27/07/23 23:00	24,84	20,14	4,70		1	1		1	1		

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Παρασκευή 28/7/2023					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,30	7,30	7,30	5,00	5,00	9,50	1,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x12)
Παρασκευή	28/07/23 0:00	21,73	17,72	4,01			1		1	1	
	28/07/23 1:00	20,10	15,77	4,34			1		1	1	
	28/07/23 2:00	19,14	14,48	4,66			1		1	1	
	28/07/23 3:00	18,25	14,01	4,24			1		1	1	
	28/07/23 4:00	17,71	12,45	5,26			1			1	
	28/07/23 5:00	17,37	12,31	5,06			1			1	
	28/07/23 6:00	17,40	11,98	5,42			1			1	
	28/07/23 7:00	19,04	13,25	5,78			1			1	
	28/07/23 8:00	20,44	15,00	5,43			1		1	1	
	28/07/23 9:00	21,51	16,16	5,35			1		1	1	
	28/07/23 10:00	21,95	16,69	5,26			1		1	1	
	28/07/23 11:00	22,40	16,86	5,54			1		1	1	
	28/07/23 12:00	23,56	18,25	5,30		1	1			1	
	28/07/23 13:00	24,85	19,01	5,84		1	1			1	
	28/07/23 14:00	24,87	19,11	5,76		1	1			1	
	28/07/23 15:00	24,82	18,97	5,85		1	1			1	
	28/07/23 16:00	25,04	19,39	5,65		1	1			1	
	28/07/23 17:00	25,84	20,55	5,28		1	1		1	1	
	28/07/23 18:00	26,97	21,96	5,01		1	1		1	1	
	28/07/23 19:00	27,21	22,32	4,88		1	1		1	1	
28/07/23 20:00	26,60	22,14	4,47		1	1		1	1		
28/07/23 21:00	26,54	22,09	4,45		1	1		1	1		
28/07/23 22:00	25,72	21,50	4,22		1	1		1	1		
28/07/23 23:00	25,09	20,32	4,77		1	1		1	1		

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο 29/7/2023					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,30	7,30	7,30	5,00	5,00	9,50	1,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x12)
Σάββατο	29/07/23 0:00	22,51	17,33	5,18			1		1	1	
	29/07/23 1:00	21,76	17,05	4,72			1		1	1	
	29/07/23 2:00	20,40	16,27	4,13			1		1	1	
	29/07/23 3:00	19,55	15,32	4,24			1		1	1	
	29/07/23 4:00	19,07	14,70	4,37			1		1	1	
	29/07/23 5:00	18,85	14,68	4,17			1		1	1	
	29/07/23 6:00	18,64	14,00	4,64			1		1	1	
	29/07/23 7:00	19,95	15,65	4,30			1		1	1	
	29/07/23 8:00	21,64	17,40	4,24			1		1	1	
	29/07/23 9:00	23,18	18,82	4,36		1	1			1	
	29/07/23 10:00	23,71	17,92	5,80		1	1			1	
	29/07/23 11:00	24,24	17,67	6,57		1	1			1	
	29/07/23 12:00	24,77	18,40	6,37		1	1			1	
	29/07/23 13:00	25,31	18,78	6,53		1	1			1	
	29/07/23 14:00	24,92	18,10	6,82		1	1			1	
	29/07/23 15:00	24,20	16,73	7,46		1	1			1	
	29/07/23 16:00	23,63	15,99	7,64		1	1			1	
	29/07/23 17:00	24,06	16,70	7,36		1	1			1	
	29/07/23 18:00	25,24	17,39	7,85		1	1			1	
	29/07/23 19:00	25,19	18,33	6,86		1	1			1	
29/07/23 20:00	24,73	17,79	6,94		1	1			1		
29/07/23 21:00	24,35	19,29	5,06		1	1			1		
29/07/23 22:00	23,03	17,32	5,72		1	1			1		
29/07/23 23:00	21,60	15,71	5,89		1	1			1		

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Κυριακή 30/7/2023						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,30	7,30	7,30	5,00	5,00	9,50	1,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x12)
Κυριακή	30/07/23 0:00	22,60	19,31	3,29		1	1			1	
	30/07/23 1:00	21,33	17,50	3,84			1		1	1	
	30/07/23 2:00	20,00	16,08	3,92			1		1	1	
	30/07/23 3:00	19,17	15,62	3,54			1		1	1	
	30/07/23 4:00	18,69	15,26	3,43			1		1	1	
	30/07/23 5:00	18,48	15,14	3,33			1		1	1	
	30/07/23 6:00	18,27	15,00	3,27			1		1	1	
	30/07/23 7:00	19,56	16,42	3,13			1		1	1	
	30/07/23 8:00	21,21	18,09	3,12		1	1				1
	30/07/23 9:00	22,72	18,52	4,20		1	1				1
	30/07/23 10:00	23,24	18,44	4,80		1	1				1
	30/07/23 11:00	23,76	19,06	4,70		1	1				1
	30/07/23 12:00	24,28	19,18	5,10		1	1				1
	30/07/23 13:00	24,81	19,21	5,60		1	1				1
	30/07/23 14:00	24,43	18,93	5,50		1	1				1
	30/07/23 15:00	23,72	17,82	5,90		1	1				1
	30/07/23 16:00	23,16	16,82	6,35		1	1				1
	30/07/23 17:00	23,59	17,53	6,05		1	1				1
	30/07/23 18:00	24,74	18,98	5,76		1	1				1
	30/07/23 19:00	24,69	18,95	5,74		1	1				1
30/07/23 20:00	24,24	18,88	5,36		1	1				1	
30/07/23 21:00	23,87	18,26	5,61		1	1				1	
30/07/23 22:00	22,58	16,75	5,83			1		1	1		
30/07/23 23:00	21,17	15,08	6,09			1		1	1		

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα 31/7/2023						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,30	7,30	7,30	5,00	5,00	9,50	1,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x12)	
Δευτέρα	31/07/23 0:00	23,28	17,40	5,88			1		1	1		
	31/07/23 1:00	21,98	16,60	5,38			1		1	1		
	31/07/23 2:00	20,60	15,51	5,10			1		1	1		
	31/07/23 3:00	19,75	14,00	5,75			1		1	1		
	31/07/23 4:00	19,25	13,71	5,55			1		1	1		
	31/07/23 5:00	19,50	13,97	5,53			1		1	1		
	31/07/23 6:00	19,70	14,05	5,65			1		1	1		
	31/07/23 7:00	20,15	14,35	5,79			1		1	1		
	31/07/23 8:00	21,85	16,79	5,06			1		1	1		
	31/07/23 9:00	23,41	17,54	5,87			1		1	1		
	31/07/23 10:00	23,95	18,43	5,51		1	1				1	
	31/07/23 11:00	24,48	19,30	5,18		1	1				1	
	31/07/23 12:00	24,70	19,40	5,30		1	1				1	
	31/07/23 13:00	25,56	20,86	4,70		1	1		1	1		
	31/07/23 14:00	25,17	21,67	3,50		1	1		1	1		
	31/07/23 15:00	24,44	21,51	2,92		1	1		1	1		
	31/07/23 16:00	23,87	21,14	2,73		1	1		1	1		
	31/07/23 17:00	24,30	21,98	2,32		1	1		1	1		
	31/07/23 18:00	25,49	22,54	2,95		1	1		1	1		
	31/07/23 19:00	25,44	22,61	2,83		1	1		1	1		
31/07/23 20:00	24,97	22,35	2,62		1	1		1	1			
31/07/23 21:00	24,59	21,89	2,70		1	1		1	1			
31/07/23 22:00	23,26	21,22	2,04		1	1		1	1			
31/07/23 23:00	21,81	19,64	2,17		1	1		1	1			

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.