

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Τρίτη, 1 Αύγουστος 2023							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK.	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
1/8/23 0:00	143,00	139,47	3,53	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1		
1/8/23 1:00	137,00	133,48	3,52	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1			
1/8/23 2:00	129,00	125,29	3,71	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1			
1/8/23 3:00	123,00	119,05	3,95	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1				
1/8/23 4:00	120,00	116,27	3,73	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1				
1/8/23 5:00	120,00	116,48	3,52	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1				
1/8/23 6:00	121,00	116,81	3,87	0,32	1	1				1	1						1	1	1	1				
1/8/23 7:00	127,00	119,79	4,22	2,99	1	1				1	1					5	1	1	1	1				
1/8/23 8:00	146,00	134,83	3,97	7,20	1	1				1	1					5	1	1	1	1	1			
1/8/23 9:00	162,00	147,73	3,76	10,51	1	1				1	1					5	1	1	1	1	1	1		
1/8/23 10:00	173,00	156,56	3,48	12,96	1	1				1	1					5	1	1	1	1	1	1	1	
1/8/23 11:00	178,00	160,33	3,16	14,51	1	1				1	1					10	1	1	1	1	1	1	1	
1/8/23 12:00	180,00	161,14	3,51	15,35	1	1				1	1					10	1	1	1	1	1	1	1	
1/8/23 13:00	183,00	163,25	4,36	15,39	1	1				1	1					10	1	1	1	1	1	1	1	
1/8/23 14:00	187,00	166,84	5,19	14,97	1	1				1	1					10	1	1	1	1	1	1	1	
1/8/23 15:00	183,00	163,74	5,45	13,81	1	1				1	1					10	1	1	1	1	1	1	1	
1/8/23 16:00	184,00	166,29	5,76	11,95	1	1				1	1					10	1	1	1	1	1	1	1	
1/8/23 17:00	183,50	167,94	6,28	9,28	1	1				1	1					15	1	1	1	1	1	1	1	
1/8/23 18:00	182,00	170,80	6,03	5,17	1	1				1	1					15	1	1	1	1	1	1	1	
1/8/23 19:00	182,00	175,39	5,38	1,23	1	1				1	1					15	1	1	1	1	1	1	1	
1/8/23 20:00	175,00	170,39	4,61	0,00	1	1				1	1					15	1	1	1	1	1	1	1	
1/8/23 21:00	173,00	169,44	3,56	0,00	1	1				1	1					10	1	1	1	1	1	1	1	
1/8/23 22:00	162,00	159,03	2,97	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	
1/8/23 23:00	151,00	147,76	3,24	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης