

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ													Σάββατο, 1 Ιούλιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK.	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
1/7/23 0:00	118,00	88,59	29,41	0,00	1	1				1	1						1			1	1			
1/7/23 1:00	115,00	85,52	29,48	0,00	1	1				1	1						1			1	1			
1/7/23 2:00	107,00	77,49	29,51	0,00	1	1				1	1						1			1	1			
1/7/23 3:00	106,00	76,76	29,24	0,00	1	1				1	1						1			1	1			
1/7/23 4:00	104,00	74,98	29,02	0,00	1	1				1	1						1			1	1			
1/7/23 5:00	103,50	75,05	28,45	0,00	1	1				1	1						1			1	1			
1/7/23 6:00	107,00	78,51	27,58	0,91	1	1				1	1						1			1	1			
1/7/23 7:00	111,00	80,13	26,69	4,18	1	1				1	1						1			1	1			
1/7/23 8:00	120,00	86,64	25,24	8,12	1	1				1	1						1			1	1			
1/7/23 9:00	135,00	99,96	23,76	11,28	1	1				1	1						1	1		1	1			
1/7/23 10:00	140,00	103,78	22,66	13,56	1	1				1	1						1	1		1	1	1		
1/7/23 11:00	153,00	116,53	21,43	15,04	1	1				1	1						1	1		1	1	1		
1/7/23 12:00	161,00	124,68	20,51	15,81	1	1				1	1						1	1		1	1	1	1	
1/7/23 13:00	170,00	133,85	20,20	15,95	1	1				1	1						1	1		1	1	1	1	
1/7/23 14:00	172,00	136,00	20,47	15,53	1	1				1	1						1	1		1	1	1	1	
1/7/23 15:00	175,00	139,81	20,71	14,48	1	1				1	1						1	1		1	1	1	1	
1/7/23 16:00	173,00	140,01	20,34	12,65	1	1				1	1						1	1		1	1	1	1	
1/7/23 17:00	175,00	145,46	19,63	9,91	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	
1/7/23 18:00	178,00	153,23	18,90	5,87	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	
1/7/23 19:00	174,00	154,03	18,21	1,76	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	
1/7/23 20:00	173,00	155,42	17,58	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	
1/7/23 21:00	172,00	155,31	16,69	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	
1/7/23 22:00	163,00	147,46	15,54	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	
1/7/23 23:00	148,00	132,74	15,26	0,00	1	1				1	1						1	1		1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ													Κυριακή, 2 Ιούλιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK.	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
2/7/23 0:00	116,00	100,18	15,82	0,00	1	1				1	1						1			1	1			
2/7/23 1:00	115,00	98,08	16,92	0,00	1	1				1	1						1			1	1			
2/7/23 2:00	108,00	90,11	17,89	0,00	1	1				1	1						1			1	1			
2/7/23 3:00	105,00	87,32	17,68	0,00	1	1				1	1						1			1	1			
2/7/23 4:00	103,00	86,55	16,45	0,00	1	1				1	1						1			1	1			
2/7/23 5:00	102,00	87,14	14,86	0,00	1	1				1	1						1			1	1			
2/7/23 6:00	106,00	91,64	13,34	1,02	1	1				1	1						1			1	1			
2/7/23 7:00	110,00	93,92	12,04	4,04	1	1				1	1						1			1	1			
2/7/23 8:00	119,00	100,77	10,68	7,55	1	1				1	1						1			1	1			
2/7/23 9:00	132,00	112,02	9,37	10,61	1	1				1	1						1	1		1	1			
2/7/23 10:00	139,00	117,73	8,38	12,89	1	1				1	1						1	1		1	1	1		
2/7/23 11:00	149,00	126,92	7,60	14,48	1	1				1	1						1	1		1	1	1		
2/7/23 12:00	157,00	134,41	7,41	15,18	1	1				1	1						1	1		1	1	1	1	
2/7/23 13:00	166,00	143,19	7,60	15,21	1	1				1	1						1	1		1	1	1	1	
2/7/23 14:00	168,00	145,75	7,56	14,69	1	1				1	1						1	1		1	1	1	1	
2/7/23 15:00	167,00	146,52	6,88	13,60	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	
2/7/23 16:00	165,00	147,28	5,91	11,81	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	
2/7/23 17:00	167,00	152,61	5,15	9,24	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	
2/7/23 18:00	172,00	161,73	4,72	5,55	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	
2/7/23 19:00	170,00	163,45	4,86	1,69	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	
2/7/23 20:00	168,00	162,62	5,34	0,04	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	
2/7/23 21:00	165,00	159,55	5,45	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	
2/7/23 22:00	164,00	158,59	5,41	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	
2/7/23 23:00	149,00	143,58	5,42	0,00	1	1				1	1						1	1		1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

HΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ													Δευτέρα, 3 Ιούλιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK.	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
3/7/23 0:00	120,00	114,91	5,09	0,00	1	1				1	1						1			1	1	1		
3/7/23 1:00	117,00	112,36	4,64	0,00	1	1				1	1						1			1	1	1		
3/7/23 2:00	109,00	104,79	4,21	0,00	1	1				1	1						1			1	1	1		
3/7/23 3:00	108,00	104,27	3,73	0,00	1	1				1	1						1			1	1	1		
3/7/23 4:00	106,00	102,70	3,30	0,00	1	1				1	1						1			1	1	1		
3/7/23 5:00	107,00	103,89	3,11	0,00	1	1				1	1						1			1	1	1		
3/7/23 6:00	106,00	101,91	3,07	1,02	1	1				1	1						1			1	1	1		
3/7/23 7:00	112,00	104,98	3,08	3,94	1	1				1	1						1			1	1	1		
3/7/23 8:00	121,00	110,33	3,19	7,48	1	1				1	1						1			1	1	1		
3/7/23 9:00	136,00	122,02	3,44	10,54	1	1				1	1						1	1		1	1	1		
3/7/23 10:00	141,00	124,32	3,79	12,89	1	1				1	1						1	1		1	1	1		
3/7/23 11:00	155,00	136,47	4,16	14,37	1	1				1	1						1	1		1	1	1	1	
3/7/23 12:00	163,00	143,27	4,59	15,14	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	
3/7/23 13:00	172,00	151,65	5,17	15,18	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	
3/7/23 14:00	177,00	156,52	5,86	14,62	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	
3/7/23 15:00	176,00	155,98	6,56	13,46	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	
3/7/23 16:00	173,00	154,00	7,30	11,70	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	
3/7/23 17:00	175,00	157,78	8,05	9,17	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	
3/7/23 18:00	178,00	163,87	8,68	5,45	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	
3/7/23 19:00	175,00	164,11	9,27	1,62	1	1				1	1					5	1	1	1	1	1	1	1	
3/7/23 20:00	174,00	164,05	9,95	0,00	1	1				1	1					5	1	1	1	1	1	1	1	
3/7/23 21:00	172,00	161,43	10,57	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	
3/7/23 22:00	164,00	153,11	10,89	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	
3/7/23 23:00	149,00	138,08	10,92	0,00	1	1				1	1						1	1		1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Τρίτη, 4 Ιούλιος 2023							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK.	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
4/7/23 0:00	121,00	115,91	5,09	0,00	1	1				1	1						1			1	1	1		
4/7/23 1:00	118,00	113,36	4,64	0,00	1	1				1	1						1			1	1	1		
4/7/23 2:00	112,00	107,79	4,21	0,00	1	1				1	1						1			1	1	1		
4/7/23 3:00	110,00	106,27	3,73	0,00	1	1				1	1						1			1	1	1		
4/7/23 4:00	109,00	105,70	3,30	0,00	1	1				1	1						1			1	1	1		
4/7/23 5:00	110,00	106,89	3,11	0,00	1	1				1	1						1			1	1	1		
4/7/23 6:00	112,00	107,91	3,07	1,02	1	1				1	1						1			1	1	1		
4/7/23 7:00	113,00	105,98	3,08	3,94	1	1				1	1						1			1	1	1		
4/7/23 8:00	122,00	111,33	3,19	7,48	1	1				1	1						1			1	1	1		
4/7/23 9:00	138,00	124,02	3,44	10,54	1	1				1	1						1	1		1	1	1		
4/7/23 10:00	142,00	125,32	3,79	12,89	1	1				1	1						1	1		1	1	1		
4/7/23 11:00	157,00	138,47	4,16	14,37	1	1				1	1						1	1		1	1	1	1	
4/7/23 12:00	165,00	145,27	4,59	15,14	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	
4/7/23 13:00	174,00	153,65	5,17	15,18	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	
4/7/23 14:00	180,00	159,52	5,86	14,62	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	
4/7/23 15:00	176,00	155,98	6,56	13,46	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	
4/7/23 16:00	175,00	156,00	7,30	11,70	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	
4/7/23 17:00	178,00	160,78	8,05	9,17	1	1				1	1					5	1	1	1	1	1	1	1	
4/7/23 18:00	183,00	168,87	8,68	5,45	1	1				1	1					15	1	1	1	1	1	1	1	
4/7/23 19:00	179,00	168,11	9,27	1,62	1	1				1	1					15	1	1	1	1	1	1	1	
4/7/23 20:00	177,00	167,05	9,95	0,00	1	1				1	1					15	1	1	1	1	1	1	1	
4/7/23 21:00	172,00	161,43	10,57	0,00	1	1				1	1					5	1	1	1	1	1	1	1	
4/7/23 22:00	166,00	155,11	10,89	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	
4/7/23 23:00	150,00	139,08	10,92	0,00	1	1				1	1						1	1		1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

HΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Τετάρτη, 5 Ιούλιος 2023							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK.	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
5/7/23 0:00	134,00	128,44	5,56	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1			
5/7/23 1:00	120,00	114,32	5,68	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1				
5/7/23 2:00	113,00	107,18	5,82	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1				
5/7/23 3:00	108,00	101,64	6,36	0,00	1	1				1	1						1	1	1					
5/7/23 4:00	105,00	97,76	7,24	0,00	1	1				1	1						1	1	1					
5/7/23 5:00	105,00	96,88	8,12	0,00	1	1				1	1						1	1	1					
5/7/23 6:00	110,00	100,91	8,35	0,74	1	1				1	1						1	1	1					
5/7/23 7:00	120,00	108,14	8,24	3,62	1	1				1	1						1	1	1	1				
5/7/23 8:00	138,00	122,61	8,08	7,31	1	1				1	1						1	1	1	1	1			
5/7/23 9:00	154,00	136,04	7,60	10,36	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1		
5/7/23 10:00	165,00	145,33	7,09	12,58	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1		
5/7/23 11:00	169,00	148,14	6,81	14,05	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	
5/7/23 12:00	173,00	151,51	6,59	14,90	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	
5/7/23 13:00	175,00	153,56	6,37	15,07	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	
5/7/23 14:00	180,00	158,57	6,85	14,58	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	
5/7/23 15:00	175,00	154,01	7,53	13,46	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	
5/7/23 16:00	171,00	151,62	7,65	11,73	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	
5/7/23 17:00	170,00	153,14	7,62	9,24	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	
5/7/23 18:00	176,00	162,94	7,51	5,55	1	1				1	1					5	1	1	1	1	1	1	1	
5/7/23 19:00	177,00	168,09	7,33	1,58	1	1				1	1					10	1	1	1	1	1	1	1	
5/7/23 20:00	174,00	166,87	7,13	0,00	1	1				1	1					10	1	1	1	1	1	1	1	
5/7/23 21:00	173,00	165,60	7,40	0,00	1	1				1	1					5	1	1	1	1	1	1	1	
5/7/23 22:00	162,00	153,41	8,59	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	
5/7/23 23:00	148,00	138,26	9,74	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ													Πέμπτη, 6 Ιούλιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ													ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK.	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
6/7/23 0:00	136,00	124,88	11,12	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1			
6/7/23 1:00	122,00	109,11	12,89	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1				
6/7/23 2:00	115,00	100,32	14,68	0,00	1	1				1	1						1	1	1					
6/7/23 3:00	112,00	96,06	15,94	0,00	1	1				1	1						1	1	1					
6/7/23 4:00	109,00	92,87	16,13	0,00	1	1				1	1						1	1	1					
6/7/23 5:00	108,00	92,28	15,72	0,00	1	1				1	1						1	1	1					
6/7/23 6:00	110,00	94,01	15,25	0,74	1	1				1	1						1	1	1					
6/7/23 7:00	122,00	103,79	14,66	3,55	1	1				1	1						1	1	1	1				
6/7/23 8:00	143,00	121,64	14,19	7,17	1	1				1	1						1	1	1	1	1			
6/7/23 9:00	157,00	133,23	13,55	10,22	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1		
6/7/23 10:00	166,00	140,98	12,51	12,51	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1		
6/7/23 11:00	169,00	143,41	11,61	13,98	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1		
6/7/23 12:00	173,00	146,53	11,71	14,76	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1		
6/7/23 13:00	178,00	150,27	12,90	14,83	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	
6/7/23 14:00	180,00	151,40	14,30	14,30	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	
6/7/23 15:00	173,00	144,41	15,41	13,18	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1		
6/7/23 16:00	172,00	144,13	16,42	11,45	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1		
6/7/23 17:00	173,00	146,55	17,49	8,96	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1		
6/7/23 18:00	177,00	153,90	17,79	5,31	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	
6/7/23 19:00	180,00	160,79	17,70	1,51	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	
6/7/23 20:00	174,00	155,76	18,24	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	
6/7/23 21:00	173,00	154,14	18,86	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	
6/7/23 22:00	163,00	144,01	18,99	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1		
6/7/23 23:00	147,00	127,30	19,70	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Παρασκευή, 7 Ιουλίου 2023							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK.	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
7/7/23 0:00	141,00	119,92	21,08	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1			
7/7/23 1:00	126,00	103,73	22,27	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1				
7/7/23 2:00	118,00	95,34	22,66	0,00	1	1				1	1						1	1	1					
7/7/23 3:00	115,00	92,90	22,10	0,00	1	1				1	1						1	1	1					
7/7/23 4:00	111,00	89,74	21,26	0,00	1	1				1	1						1	1	1					
7/7/23 5:00	110,00	89,20	20,80	0,00	1	1				1	1						1	1	1					
7/7/23 6:00	112,00	90,93	20,33	0,74	1	1				1	1						1	1	1					
7/7/23 7:00	126,00	102,72	19,73	3,55	1	1				1	1						1	1	1	1				
7/7/23 8:00	145,00	118,60	19,16	7,24	1	1				1	1						1	1	1	1	1			
7/7/23 9:00	162,00	132,80	18,80	10,40	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1		
7/7/23 10:00	173,00	141,33	18,92	12,75	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1		
7/7/23 11:00	177,00	143,23	19,54	14,23	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1		
7/7/23 12:00	180,00	144,20	20,76	15,04	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1		
7/7/23 13:00	182,00	144,47	22,35	15,18	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	
7/7/23 14:00	186,00	147,67	23,68	14,65	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	
7/7/23 15:00	182,00	143,16	25,28	13,56	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1		
7/7/23 16:00	179,00	139,28	27,95	11,77	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1		
7/7/23 17:00	179,00	139,24	30,55	9,21	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1		
7/7/23 18:00	185,00	147,32	32,16	5,52	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	
7/7/23 19:00	188,00	153,00	33,49	1,51	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	
7/7/23 20:00	180,00	145,41	34,59	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	
7/7/23 21:00	179,00	144,17	34,83	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1		
7/7/23 22:00	164,00	129,46	34,54	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1			
7/7/23 23:00	152,00	118,54	33,46	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Σάββατο, 8 Ιούλιος 2023							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK.	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
8/7/23 0:00	141,00	108,84	32,16	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1				
8/7/23 1:00	128,00	96,95	31,05	0,00	1	1				1	1						1	1	1					
8/7/23 2:00	120,00	89,38	30,62	0,00	1	1				1	1						1	1	1					
8/7/23 3:00	115,00	83,96	31,04	0,00	1	1				1	1						1	1						
8/7/23 4:00	113,00	81,25	31,75	0,00	1	1				1	1						1	1						
8/7/23 5:00	112,00	80,15	31,85	0,00	1	1				1	1						1	1						
8/7/23 6:00	116,00	83,35	31,88	0,77	1	1				1	1						1	1						
8/7/23 7:00	129,00	93,28	31,93	3,79	1	1				1	1						1	1	1					
8/7/23 8:00	148,00	108,88	31,46	7,66	1	1				1	1						1	1	1	1				
8/7/23 9:00	166,00	123,91	31,37	10,72	1	1				1	1						1	1	1	1	1			
8/7/23 10:00	176,00	131,18	31,75	13,07	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1		
8/7/23 11:00	179,00	131,93	32,49	14,58	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1		
8/7/23 12:00	181,00	131,96	33,69	15,35	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1		
8/7/23 13:00	183,00	132,47	35,07	15,46	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1		
8/7/23 14:00	189,00	137,18	36,89	14,93	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1		
8/7/23 15:00	186,00	133,53	38,70	13,77	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1		
8/7/23 16:00	182,00	130,11	39,91	11,98	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1		
8/7/23 17:00	182,00	132,02	40,53	9,45	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1		
8/7/23 18:00	192,00	145,73	40,72	5,55	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	
8/7/23 19:00	190,00	147,90	40,59	1,51	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	
8/7/23 20:00	184,00	143,81	40,19	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1		
8/7/23 21:00	180,00	140,63	39,37	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1		
8/7/23 22:00	170,00	132,04	37,96	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1		
8/7/23 23:00	155,00	118,18	36,82	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ													Κυριακή, 9 Ιούλιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ													ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK.	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
9/7/23 0:00	140,50	104,41	36,09	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1				
9/7/23 1:00	128,50	93,24	35,26	0,00	1	1				1	1						1	1	1					
9/7/23 2:00	120,50	85,99	34,51	0,00	1	1				1	1						1	1	1					
9/7/23 3:00	114,50	80,20	34,30	0,00	1	1				1	1						1	1						
9/7/23 4:00	113,50	79,45	34,05	0,00	1	1				1	1						1	1						
9/7/23 5:00	112,50	78,75	33,75	0,00	1	1				1	1						1	1						
9/7/23 6:00	114,00	79,23	33,96	0,81	1	1				1	1						1	1						
9/7/23 7:00	125,00	85,62	35,30	4,08	1	1				1	1						1	1	1					
9/7/23 8:00	145,00	101,21	35,67	8,12	1	1				1	1						1	1	1	1				
9/7/23 9:00	164,00	116,76	35,93	11,31	1	1				1	1						1	1	1	1	1			
9/7/23 10:00	172,00	122,47	36,04	13,49	1	1				1	1						1	1	1	1	1			
9/7/23 11:00	175,00	123,67	36,43	14,90	1	1				1	1						1	1	1	1	1			
9/7/23 12:00	178,00	125,43	36,87	15,70	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1		
9/7/23 13:00	180,00	126,79	37,40	15,81	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1		
9/7/23 14:00	183,50	130,32	37,76	15,42	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	
9/7/23 15:00	182,00	129,77	37,97	14,26	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	
9/7/23 16:00	178,00	127,13	38,40	12,47	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	
9/7/23 17:00	177,00	128,70	38,57	9,73	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	
9/7/23 18:00	184,00	139,95	38,22	5,83	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	
9/7/23 19:00	185,00	145,32	37,99	1,69	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	
9/7/23 20:00	180,00	142,02	37,98	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	
9/7/23 21:00	175,00	137,58	37,42	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	
9/7/23 22:00	166,00	130,07	35,93	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1			
9/7/23 23:00	150,00	116,18	33,82	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Δευτέρα, 10 Ιούλιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK.	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
10/7/23 0:00	141,00	109,34	31,66	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1			
10/7/23 1:00	128,50	98,44	30,06	0,00	1	1				1	1						1	1	1				
10/7/23 2:00	120,50	91,10	29,40	0,00	1	1				1	1						1	1	1				
10/7/23 3:00	115,50	86,05	29,45	0,00	1	1				1	1						1	1	1				
10/7/23 4:00	113,50	84,41	29,09	0,00	1	1				1	1						1	1	1				
10/7/23 5:00	112,50	83,92	28,58	0,00	1	1				1	1						1	1	1				
10/7/23 6:00	116,50	86,89	28,73	0,88	1	1				1	1						1	1	1				
10/7/23 7:00	129,50	96,46	28,96	4,08	1	1				1	1						1	1	1				
10/7/23 8:00	149,00	111,66	29,29	8,05	1	1				1	1						1	1	1	1			
10/7/23 9:00	167,00	125,97	29,68	11,35	1	1				1	1						1	1	1	1	1		
10/7/23 10:00	177,00	133,20	30,06	13,74	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	
10/7/23 11:00	180,00	134,49	30,16	15,35	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	
10/7/23 12:00	182,00	136,23	29,61	16,16	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	
10/7/23 13:00	184,00	138,50	29,27	16,23	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1
10/7/23 14:00	190,00	145,24	29,02	15,74	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1
10/7/23 15:00	187,00	143,70	28,72	14,58	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1
10/7/23 16:00	183,00	141,71	28,61	12,68	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1
10/7/23 17:00	182,50	143,74	28,89	9,87	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1
10/7/23 18:00	193,00	157,89	29,24	5,87	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1
10/7/23 19:00	191,00	160,51	28,73	1,76	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1
10/7/23 20:00	185,00	157,24	27,76	0,00	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1
10/7/23 21:00	181,00	154,59	26,41	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1
10/7/23 22:00	171,00	147,36	23,64	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1
10/7/23 23:00	156,00	135,24	20,76	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

HΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ													Τρίτη, 11 Ιούλιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK.	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
11/7/23 0:00	143,00	121,82	21,18	0,00		1				1	1						1	1	1	1	1	1		
11/7/23 1:00	130,00	110,44	19,56	0,00		1				1	1						1	1	1	1	1			
11/7/23 2:00	122,00	103,49	18,51	0,00		1				1	1						1	1	1	1	1			
11/7/23 3:00	117,00	98,90	18,10	0,00		1				1	1						1	1	1	1				
11/7/23 4:00	115,00	96,96	18,04	0,00		1				1	1						1	1	1	1				
11/7/23 5:00	114,00	96,43	17,57	0,00		1				1	1						1	1	1	1				
11/7/23 6:00	118,00	100,41	16,78	0,81		1				1	1						1	1	1	1	1			
11/7/23 7:00	131,00	111,05	15,94	4,01		1				1	1						1	1	1	1	1			
11/7/23 8:00	151,00	127,38	15,57	8,05		1				1	1						1	1	1	1	1	1		
11/7/23 9:00	169,00	142,24	15,55	11,21		1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	
11/7/23 10:00	180,00	151,27	15,20	13,53		1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	
11/7/23 11:00	182,00	152,27	14,62	15,11		1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	
11/7/23 12:00	185,00	154,77	14,31	15,92		1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	
11/7/23 13:00	186,00	155,94	14,04	16,02		1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	
11/7/23 14:00	191,00	161,18	14,29	15,53		1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	
11/7/23 15:00	190,00	159,82	15,85	14,33		1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	
11/7/23 16:00	189,00	158,73	17,76	12,51		1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	
11/7/23 17:00	188,00	159,67	18,56	9,77		1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	
11/7/23 18:00	193,00	168,48	18,72	5,80	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	
11/7/23 19:00	190,00	169,52	18,79	1,69	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	
11/7/23 20:00	187,00	168,91	18,09	0,00	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	
11/7/23 21:00	183,00	167,14	15,86	0,00	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	
11/7/23 22:00	173,00	161,22	11,78	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	
11/7/23 23:00	159,00	151,27	7,73	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ													Τετάρτη, 12 Ιούλιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK.	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
12/7/23 0:00	144,00	140,85	3,15	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1		
12/7/23 1:00	132,00	129,56	2,44	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1			
12/7/23 2:00	125,00	122,66	2,34	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1			
12/7/23 3:00	120,00	117,46	2,54	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1			
12/7/23 4:00	119,00	116,04	2,96	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1			
12/7/23 5:00	118,00	115,33	2,67	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1			
12/7/23 6:00	123,00	120,31	1,95	0,74	1	1				1	1						1	1	1	1	1			
12/7/23 7:00	132,00	126,76	1,59	3,65	1	1				1	1						1	1	1	1	1			
12/7/23 8:00	153,00	144,08	1,44	7,48	1	1				1	1						1	1	1	1	1			
12/7/23 9:00	171,00	158,68	1,71	10,61	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	
12/7/23 10:00	180,00	164,91	2,16	12,93	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	
12/7/23 11:00	183,00	165,91	2,65	14,44	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	
12/7/23 12:00	186,00	167,51	3,28	15,21	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	
12/7/23 13:00	188,00	169,11	3,61	15,28	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	
12/7/23 14:00	192,00	173,31	3,83	14,86	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	
12/7/23 15:00	191,00	172,87	4,39	13,74	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	
12/7/23 16:00	189,00	171,85	5,13	12,02	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	
12/7/23 17:00	193,00	177,62	5,96	9,42	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	
12/7/23 18:00	199,00	186,24	7,21	5,55	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	
12/7/23 19:00	194,00	183,88	8,61	1,51	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	
12/7/23 20:00	190,00	180,56	9,44	0,00	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	
12/7/23 21:00	184,00	174,82	9,18	0,00	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	
12/7/23 22:00	177,00	169,30	7,70	0,00	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	
12/7/23 23:00	160,00	153,81	6,19	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

HΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Πέμπτη, 13 Ιούλιος 2023							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK.	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
13/7/23 0:00	146,00	141,08	4,92	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1		
13/7/23 1:00	135,00	131,36	3,64	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1			
13/7/23 2:00	127,00	124,10	2,90	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1			
13/7/23 3:00	122,00	119,41	2,59	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1			
13/7/23 4:00	119,00	116,54	2,46	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1			
13/7/23 5:00	118,00	115,96	2,04	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1			
13/7/23 6:00	123,00	120,66	1,71	0,63	1	1				1	1						1	1	1	1	1			
13/7/23 7:00	133,00	127,77	1,75	3,48	1	1				1	1						1	1	1	1	1			
13/7/23 8:00	153,00	143,81	1,78	7,41	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1		
13/7/23 9:00	172,00	159,33	2,06	10,61	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	
13/7/23 10:00	181,00	165,54	2,53	12,93	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	
13/7/23 11:00	184,00	166,63	2,93	14,44	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	
13/7/23 12:00	187,00	168,30	3,38	15,32	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	
13/7/23 13:00	188,00	168,70	3,84	15,46	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	
13/7/23 14:00	193,00	173,51	4,45	15,04	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	
13/7/23 15:00	191,00	171,91	5,14	13,95	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	
13/7/23 16:00	190,00	171,48	6,40	12,12	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	
13/7/23 17:00	194,00	176,79	7,72	9,49	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	
13/7/23 18:00	199,00	184,67	8,81	5,52	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	
13/7/23 19:00	195,00	183,79	9,70	1,51	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	
13/7/23 20:00	191,00	181,01	9,99	0,00	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	
13/7/23 21:00	185,00	175,06	9,94	0,00	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	
13/7/23 22:00	178,00	168,57	9,43	0,00	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	
13/7/23 23:00	160,00	151,48	8,52	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Παρασκευή, 14 Ιούλιος 2023							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK.	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
14/7/23 0:00	147,00	139,67	7,33	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1		
14/7/23 1:00	137,00	130,85	6,15	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1			
14/7/23 2:00	128,00	121,47	6,53	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1			
14/7/23 3:00	123,00	115,44	7,56	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1			
14/7/23 4:00	120,00	112,02	7,98	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1			
14/7/23 5:00	119,00	111,52	7,48	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1			
14/7/23 6:00	125,00	117,24	7,09	0,67	1	1				1	1						1	1	1	1	1			
14/7/23 7:00	136,00	125,86	6,56	3,58	1	1				1	1						1	1	1	1	1			
14/7/23 8:00	157,00	143,58	5,83	7,59	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	
14/7/23 9:00	173,00	156,76	5,42	10,82	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	
14/7/23 10:00	184,00	165,43	5,46	13,11	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	
14/7/23 11:00	189,00	168,54	5,84	14,62	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	
14/7/23 12:00	193,00	170,90	6,68	15,42	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	
14/7/23 13:00	196,00	172,78	7,59	15,63	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	
14/7/23 14:00	202,00	178,60	8,19	15,21	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	
14/7/23 15:00	197,00	174,17	8,74	14,09	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	
14/7/23 16:00	198,00	175,84	9,90	12,26	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	
14/7/23 17:00	197,00	176,00	11,37	9,63	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	
14/7/23 18:00	200,00	182,04	12,30	5,66	1	1			1	1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	
14/7/23 19:00	204,00	190,52	11,93	1,55	1	1			1	1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	
14/7/23 20:00	197,00	186,39	10,61	0,00	1	1			1	1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	
14/7/23 21:00	195,00	187,00	8,00	0,00	1	1			1	1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	
14/7/23 22:00	189,00	183,69	5,31	0,00	1	1			1	1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	
14/7/23 23:00	175,00	171,19	3,81	0,00	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

HΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Σάββατο, 15 Ιούλιος 2023							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK.	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
15/7/23 0:00	149,00	146,03	2,97	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1		
15/7/23 1:00	139,00	135,93	3,07	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1		
15/7/23 2:00	130,00	126,61	3,39	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1			
15/7/23 3:00	125,00	120,95	4,05	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1			
15/7/23 4:00	122,00	117,08	4,92	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1			
15/7/23 5:00	123,00	117,70	5,30	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1			
15/7/23 6:00	126,00	119,74	5,63	0,63	1	1				1	1						1	1	1	1	1			
15/7/23 7:00	138,00	128,11	6,20	3,69	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1		
15/7/23 8:00	159,00	144,13	7,14	7,73	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	
15/7/23 9:00	174,00	154,45	8,62	10,93	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	
15/7/23 10:00	185,00	161,97	9,78	13,25	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	
15/7/23 11:00	191,00	165,96	10,25	14,79	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	
15/7/23 12:00	194,00	167,96	10,51	15,53	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	
15/7/23 13:00	197,00	170,03	11,41	15,56	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	
15/7/23 14:00	203,00	174,65	13,24	15,11	1	1			1	1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	
15/7/23 15:00	199,00	169,94	15,08	13,98	1	1			1	1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	
15/7/23 16:00	200,00	170,32	17,49	12,19	1	1			1	1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	
15/7/23 17:00	201,00	171,41	20,03	9,56	1	1			1	1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	
15/7/23 18:00	203,00	175,88	21,53	5,59	1	1			1	1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	
15/7/23 19:00	207,00	182,57	22,95	1,48	1	1			1	1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	
15/7/23 20:00	199,00	174,71	24,29	0,00	1	1			1	1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	
15/7/23 21:00	197,00	172,48	24,52	0,00	1	1			1	1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	
15/7/23 22:00	192,00	169,33	22,67	0,00	1	1			1	1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	
15/7/23 23:00	177,00	157,04	19,96	0,00	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

HΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Κυριακή, 16 Ιούλιος 2023							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK.	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
16/7/23 0:00	145,00	127,62	17,38	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1		
16/7/23 1:00	137,00	121,67	15,33	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1			
16/7/23 2:00	128,00	113,66	14,34	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1				
16/7/23 3:00	123,00	109,20	13,80	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1				
16/7/23 4:00	120,00	106,05	13,95	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1				
16/7/23 5:00	119,00	104,49	14,51	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1				
16/7/23 6:00	125,00	109,03	15,13	0,84	1	1				1	1						1	1	1	1				
16/7/23 7:00	136,00	116,23	15,90	3,87	1	1				1	1						1	1	1	1	1			
16/7/23 8:00	150,00	126,04	16,27	7,69	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1		
16/7/23 9:00	165,00	137,37	16,67	10,96	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1		
16/7/23 10:00	175,00	144,31	17,30	13,39	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	
16/7/23 11:00	181,00	148,28	17,75	14,97	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	
16/7/23 12:00	189,00	154,52	18,67	15,81	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	
16/7/23 13:00	190,00	154,06	19,99	15,95	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	
16/7/23 14:00	195,00	158,55	20,89	15,56	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	
16/7/23 15:00	194,00	158,07	21,45	14,48	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	
16/7/23 16:00	195,00	160,44	21,91	12,65	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	
16/7/23 17:00	196,00	164,02	22,11	9,87	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	
16/7/23 18:00	199,00	171,04	22,16	5,80	1	1			1	1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	
16/7/23 19:00	200,00	176,36	21,95	1,69	1	1			1	1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	
16/7/23 20:00	195,00	173,99	21,01	0,00	1	1			1	1	1			1			1	1	1	1	1	1	1	
16/7/23 21:00	192,00	172,55	19,45	0,00	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	
16/7/23 22:00	175,00	157,86	17,14	0,00	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	
16/7/23 23:00	169,00	155,08	13,92	0,00	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Δευτέρα, 17 Ιούλιος 2023							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK.	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
17/7/23 0:00	145,00	134,14	10,86	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1		
17/7/23 1:00	137,00	128,08	8,92	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1			
17/7/23 2:00	128,00	120,09	7,91	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1			
17/7/23 3:00	123,00	115,38	7,62	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1				
17/7/23 4:00	120,00	112,04	7,96	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1				
17/7/23 5:00	119,00	110,66	8,34	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1				
17/7/23 6:00	125,00	115,73	8,43	0,84	1	1				1	1						1	1	1	1	1			
17/7/23 7:00	139,00	126,80	8,33	3,87	1	1				1	1						1	1	1	1	1			
17/7/23 8:00	152,00	136,12	8,08	7,80	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1		
17/7/23 9:00	167,00	147,85	8,01	11,14	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	
17/7/23 10:00	180,00	158,21	8,23	13,56	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	
17/7/23 11:00	1189,00	1165,26	8,70	15,04	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	
17/7/23 12:00	193,00	167,80	9,46	15,74	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	
17/7/23 13:00	195,00	168,40	10,72	15,88	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	
17/7/23 14:00	199,00	171,11	12,47	15,42	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	
17/7/23 15:00	201,00	172,58	14,19	14,23	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	
17/7/23 16:00	197,00	169,34	15,22	12,44	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	
17/7/23 17:00	198,00	172,39	15,91	9,70	1	1			1	1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	
17/7/23 18:00	202,00	179,82	16,45	5,73	1	1			1	1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	
17/7/23 19:00	204,00	186,01	16,37	1,62	1	1			1	1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	
17/7/23 20:00	202,00	186,06	15,94	0,00	1	1			1	1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	
17/7/23 21:00	195,00	179,95	15,05	0,00	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	
17/7/23 22:00	179,00	165,45	13,55	0,00	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	
17/7/23 23:00	171,00	159,07	11,93	0,00	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ													Τρίτη, 18 Ιούλιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK.	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
18/7/23 0:00	160,00	154,87	5,13	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	
18/7/23 1:00	155,00	151,75	3,25	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	
18/7/23 2:00	150,00	147,60	2,40	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	
18/7/23 3:00	144,00	142,03	1,97	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	
18/7/23 4:00	140,00	137,99	2,01	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	
18/7/23 5:00	141,00	138,44	2,56	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	
18/7/23 6:00	149,00	145,22	3,22	0,56	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	
18/7/23 7:00	157,00	149,64	3,78	3,58	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	
18/7/23 8:00	170,00	158,30	4,01	7,69	1	1				1	1					5	1	1	1	1	1	1	1	
18/7/23 9:00	185,00	169,81	4,30	10,89	1	1				1	1				1	10	1	1	1	1	1	1	1	
18/7/23 10:00	195,00	177,09	4,66	13,25	1	1				1	1				1	10	1	1	1	1	1	1	1	
18/7/23 11:00	205,00	185,28	4,89	14,83	1	1				1	1				1	15	1	1	1	1	1	1	1	
18/7/23 12:00	215,00	193,71	5,69	15,60	1	1				1	1				1	18	1	1	1	1	1	1	1	
18/7/23 13:00	220,00	196,99	7,23	15,78	1	1				1	1				1	18	1	1	1	1	1	1	1	
18/7/23 14:00	218,00	194,10	8,48	15,42	1	1			1	1	1				1	18	1	1	1	1	1	1	1	
18/7/23 15:00	216,00	192,00	9,67	14,33	1	1			1	1	1				1	18	1	1	1	1	1	1	1	
18/7/23 16:00	210,00	186,22	11,27	12,51	1	1			1	1	1				1	18	1	1	1	1	1	1	1	
18/7/23 17:00	217,00	194,79	12,44	9,77	1	1			1	1	1				1	18	1	1	1	1	1	1	1	
18/7/23 18:00	220,00	201,20	13,18	5,62	1	1			1	1	1				1	18	1	1	1	1	1	1	1	
18/7/23 19:00	227,00	211,45	14,00	1,55	1	1			1	1	1				1	18	1	1	1	1	1	1	1	
18/7/23 20:00	222,00	207,15	14,85	0,00	1	1			1	1	1				1	18	1	1	1	1	1	1	1	
18/7/23 21:00	216,00	200,83	15,17	0,00	1	1			1	1	1				1	18	1	1	1	1	1	1	1	
18/7/23 22:00	208,00	193,38	14,62	0,00	1	1			1	1	1				1	18	1	1	1	1	1	1	1	
18/7/23 23:00	200,00	186,61	13,39	0,00	1	1			1	1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ													Τετάρτη, 19 Ιούλιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK.	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
19/7/23 0:00	162,00	156,87	5,13	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	
19/7/23 1:00	156,00	152,75	3,25	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	
19/7/23 2:00	153,00	150,60	2,40	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	
19/7/23 3:00	145,00	143,03	1,97	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	
19/7/23 4:00	140,00	137,99	2,01	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	
19/7/23 5:00	141,00	138,44	2,56	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	
19/7/23 6:00	150,00	146,22	3,22	0,56	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	
19/7/23 7:00	159,00	151,64	3,78	3,58	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	
19/7/23 8:00	172,00	160,30	4,01	7,69	1	1				1	1					5	1	1	1	1	1	1	1	
19/7/23 9:00	187,00	171,81	4,30	10,89	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1	
19/7/23 10:00	199,00	181,09	4,66	13,25	1	1			1	1	1				1	10	1	1	1	1	1	1	1	
19/7/23 11:00	208,00	188,28	4,89	14,83	1	1			1	1	1				1	15	1	1	1	1	1	1	1	
19/7/23 12:00	219,00	197,71	5,69	15,60	1	1			1	1	1				1	18	1	1	1	1	1	1	1	
19/7/23 13:00	222,00	198,99	7,23	15,78	1	1			1	1	1				1	18	1	1	1	1	1	1	1	
19/7/23 14:00	220,00	196,10	8,48	15,42	1	1			1	1	1				1	18	1	1	1	1	1	1	1	
19/7/23 15:00	216,00	192,00	9,67	14,33	1	1			1	1	1				1	18	1	1	1	1	1	1	1	
19/7/23 16:00	217,00	193,22	11,27	12,51	1	1			1	1	1				1	18	1	1	1	1	1	1	1	
19/7/23 17:00	221,00	198,79	12,44	9,77	1	1			1	1	1				1	18	1	1	1	1	1	1	1	
19/7/23 18:00	227,00	208,20	13,18	5,62	1	1			1	1	1				1	18	1	1	1	1	1	1	1	
19/7/23 19:00	230,00	214,45	14,00	1,55	1	1			1	1	1				1	18	1	1	1	1	1	1	1	
19/7/23 20:00	224,00	209,15	14,85	0,00	1	1			1	1	1				1	18	1	1	1	1	1	1	1	
19/7/23 21:00	219,00	203,83	15,17	0,00	1	1			1	1	1				1	18	1	1	1	1	1	1	1	
19/7/23 22:00	210,00	195,38	14,62	0,00	1	1			1	1	1				1	18	1	1	1	1	1	1	1	
19/7/23 23:00	200,00	186,61	13,39	0,00	1	1			1	1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ													Πέμπτη, 20 Ιούλιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK.	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
20/7/23 0:00	164,00	158,51	5,49	0,00	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	
20/7/23 1:00	158,00	153,55	4,45	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	
20/7/23 2:00	154,00	150,95	3,05	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	
20/7/23 3:00	146,00	143,82	2,18	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	
20/7/23 4:00	145,00	143,40	1,60	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	
20/7/23 5:00	143,00	141,88	1,12	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	
20/7/23 6:00	150,00	148,60	0,80	0,60	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	
20/7/23 7:00	160,00	155,57	0,85	3,58	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	
20/7/23 8:00	173,00	164,13	1,28	7,59	1	1				1	1					5	1	1	1	1	1	1	1	
20/7/23 9:00	189,00	176,57	1,61	10,82	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1	
20/7/23 10:00	199,00	184,17	1,65	13,18	1	1			1	1	1				1	10	1	1	1	1	1	1	1	
20/7/23 11:00	209,00	192,49	1,72	14,79	1	1			1	1	1				1	15	1	1	1	1	1	1	1	
20/7/23 12:00	220,00	202,36	2,04	15,60	1	1			1	1	1				1	18	1	1	1	1	1	1	1	
20/7/23 13:00	225,00	206,72	2,54	15,74	1	1			1	1	1				1	18	1	1	1	1	1	1	1	
20/7/23 14:00	223,00	204,82	2,93	15,25	1	1			1	1	1				1	18	1	1	1	1	1	1	1	
20/7/23 15:00	217,00	199,50	3,34	14,16	1	1			1	1	1				1	18	1	1	1	1	1	1	1	
20/7/23 16:00	219,00	202,60	4,07	12,33	1	1			1	1	1				1	18	1	1	1	1	1	1	1	
20/7/23 17:00	226,00	211,36	5,05	9,59	1	1			1	1	1		1		1	18	1	1	1	1	1	1	1	
20/7/23 18:00	230,00	218,35	6,06	5,59	1	1			1	1	1		1		1	18	1	1	1	1	1	1	1	
20/7/23 19:00	232,00	224,08	6,41	1,51	1	1			1	1	1		1		1	18	1	1	1	1	1	1	1	
20/7/23 20:00	226,00	219,70	6,30	0,00	1	1			1	1	1		1		1	18	1	1	1	1	1	1	1	
20/7/23 21:00	220,00	213,73	6,27	0,00	1	1			1	1	1				1	18	1	1	1	1	1	1	1	
20/7/23 22:00	212,00	205,74	6,26	0,00	1	1			1	1	1				1	18	1	1	1	1	1	1	1	
20/7/23 23:00	203,00	196,92	6,08	0,00	1	1			1	1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ													Παρασκευή, 21 Ιούλιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK.	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
21/7/23 0:00	164,00	158,53	5,47	0,00	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	
21/7/23 1:00	159,00	152,92	6,08	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	
21/7/23 2:00	155,00	148,15	6,85	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	
21/7/23 3:00	148,00	141,13	6,87	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	
21/7/23 4:00	147,00	139,93	7,07	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	
21/7/23 5:00	146,00	138,67	7,33	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	
21/7/23 6:00	152,00	144,76	6,71	0,53	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	
21/7/23 7:00	161,00	151,73	5,90	3,37	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	
21/7/23 8:00	174,00	161,29	5,30	7,41	1	1				1	1					5	1	1	1	1	1	1	1	
21/7/23 9:00	190,00	174,08	5,27	10,65	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1	
21/7/23 10:00	200,00	180,83	6,21	12,96	1	1			1	1	1				1	10	1	1	1	1	1	1	1	
21/7/23 11:00	209,00	187,20	7,32	14,48	1	1			1	1	1				1	15	1	1	1	1	1	1	1	
21/7/23 12:00	221,00	197,15	8,50	15,35	1	1			1	1	1				1	18	1	1	1	1	1	1	1	
21/7/23 13:00	226,00	201,62	8,89	15,49	1	1			1	1	1				1	18	1	1	1	1	1	1	1	
21/7/23 14:00	224,00	199,29	9,67	15,04	1	1			1	1	1				1	18	1	1	1	1	1	1	1	
21/7/23 15:00	219,00	193,61	11,48	13,91	1	1			1	1	1				1	18	1	1	1	1	1	1	1	
21/7/23 16:00	220,00	194,44	13,37	12,19	1	1			1	1	1				1	18	1	1	1	1	1	1	1	
21/7/23 17:00	227,00	202,16	15,32	9,52	1	1			1	1	1		1		1	18	1	1	1	1	1	1	1	
21/7/23 18:00	232,00	209,64	16,84	5,52	1	1			1	1	1		1		1	18	1	1	1	1	1	1	1	
21/7/23 19:00	236,00	216,71	17,81	1,48	1	1			1	1	1		1		1	18	1	1	1	1	1	1	1	
21/7/23 20:00	230,00	211,36	18,64	0,00	1	1			1	1	1		1		1	18	1	1	1	1	1	1	1	
21/7/23 21:00	221,00	201,49	19,51	0,00	1	1			1	1	1				1	18	1	1	1	1	1	1	1	
21/7/23 22:00	215,00	195,96	19,04	0,00	1	1			1	1	1				1	18	1	1	1	1	1	1	1	
21/7/23 23:00	207,00	189,84	17,16	0,00	1	1			1	1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ													Σάββατο, 22 Ιούλιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK.	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
22/7/23 0:00	165,00	147,23	17,77	0,00	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	
22/7/23 1:00	160,00	142,61	17,39	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	
22/7/23 2:00	157,00	139,40	17,60	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	
22/7/23 3:00	150,00	132,56	17,44	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	
22/7/23 4:00	149,00	132,21	16,79	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	
22/7/23 5:00	147,00	131,10	15,90	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	
22/7/23 6:00	153,00	137,88	14,56	0,56	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	
22/7/23 7:00	161,00	142,98	14,47	3,55	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	
22/7/23 8:00	175,00	150,93	16,38	7,69	1	1				1	1					5	1	1	1	1	1	1	1	
22/7/23 9:00	191,00	161,73	18,20	11,07	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1	
22/7/23 10:00	202,00	170,14	18,37	13,49	1	1			1	1	1				1	10	1	1	1	1	1	1	1	
22/7/23 11:00	210,00	176,59	18,37	15,04	1	1			1	1	1				1	15	1	1	1	1	1	1	1	
22/7/23 12:00	222,00	187,27	18,92	15,81	1	1			1	1	1				1	18	1	1	1	1	1	1	1	
22/7/23 13:00	228,00	192,11	20,01	15,88	1	1			1	1	1				1	18	1	1	1	1	1	1	1	
22/7/23 14:00	226,00	188,85	21,80	15,35	1	1			1	1	1				1	18	1	1	1	1	1	1	1	
22/7/23 15:00	223,00	184,76	24,08	14,16	1	1			1	1	1				1	18	1	1	1	1	1	1	1	
22/7/23 16:00	221,00	182,10	26,57	12,33	1	1			1	1	1				1	18	1	1	1	1	1	1	1	
22/7/23 17:00	228,00	189,40	28,90	9,70	1	1			1	1	1		1		1	18	1	1	1	1	1	1	1	
22/7/23 18:00	234,00	197,83	30,58	5,59	1	1			1	1	1		1		1	18	1	1	1	1	1	1	1	
22/7/23 19:00	236,00	203,47	31,02	1,51	1	1			1	1	1		1		1	18	1	1	1	1	1	1	1	
22/7/23 20:00	230,00	198,97	31,03	0,00	1	1			1	1	1		1		1	18	1	1	1	1	1	1	1	
22/7/23 21:00	222,00	191,38	30,62	0,00	1	1			1	1	1				1	18	1	1	1	1	1	1	1	
22/7/23 22:00	217,00	187,73	29,27	0,00	1	1			1	1	1				1	18	1	1	1	1	1	1	1	
22/7/23 23:00	208,00	180,73	27,27	0,00	1	1			1	1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ													Κυριακή, 23 Ιούλιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK.	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
23/7/23 0:00	165,00	140,33	24,67	0,00	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	
23/7/23 1:00	158,00	135,65	22,35	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	
23/7/23 2:00	155,00	134,10	20,90	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	
23/7/23 3:00	149,00	129,00	20,00	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	
23/7/23 4:00	147,00	127,35	19,65	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	
23/7/23 5:00	145,00	124,66	19,67	0,67	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	
23/7/23 6:00	150,00	126,78	19,60	3,62	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	
23/7/23 7:00	157,00	130,03	19,35	7,62	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	
23/7/23 8:00	170,00	139,51	19,39	11,10	1	1				1	1					5	1	1	1	1	1	1	1	
23/7/23 9:00	189,00	155,77	19,60	13,63	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1	
23/7/23 10:00	196,00	160,74	20,08	15,18	1	1			1	1	1				1	10	1	1	1	1	1	1	1	
23/7/23 11:00	206,00	169,41	20,71	15,88	1	1			1	1	1				1	15	1	1	1	1	1	1	1	
23/7/23 12:00	212,00	174,84	21,28	15,88	1	1			1	1	1				1	18	1	1	1	1	1	1	1	
23/7/23 13:00	219,00	181,53	22,12	15,35	1	1			1	1	1				1	18	1	1	1	1	1	1	1	
23/7/23 14:00	222,00	184,39	23,42	14,19	1	1			1	1	1				1	18	1	1	1	1	1	1	1	
23/7/23 15:00	223,00	185,13	25,43	12,44	1	1			1	1	1				1	18	1	1	1	1	1	1	1	
23/7/23 16:00	221,00	183,73	27,54	9,73	1	1			1	1	1				1	18	1	1	1	1	1	1	1	
23/7/23 17:00	224,00	189,14	29,17	5,69	1	1			1	1	1		1		1	18	1	1	1	1	1	1	1	
23/7/23 18:00	228,00	196,30	30,15	1,55	1	1			1	1	1		1		1	18	1	1	1	1	1	1	1	
23/7/23 19:00	227,00	196,34	30,66	0,00	1	1			1	1	1		1		1	18	1	1	1	1	1	1	1	
23/7/23 20:00	221,00	190,03	30,97	0,00	1	1			1	1	1		1		1	18	1	1	1	1	1	1	1	
23/7/23 21:00	219,00	188,13	30,87	0,00	1	1			1	1	1				1	18	1	1	1	1	1	1	1	
23/7/23 22:00	214,00	183,35	30,65	0,00	1	1			1	1	1				1	18	1	1	1	1	1	1	1	
23/7/23 23:00	204,00	174,43	29,57	0,00	1	1			1	1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ													Δευτέρα, 24 Ιούλιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK.	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
24/7/23 0:00	167,00	139,01	27,99	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1		
24/7/23 1:00	159,00	131,85	27,15	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1		
24/7/23 2:00	156,00	129,70	26,30	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1		
24/7/23 3:00	150,00	124,67	25,33	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1		
24/7/23 4:00	148,00	123,28	24,72	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1		
24/7/23 5:00	146,00	121,56	24,44	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1		
24/7/23 6:00	152,00	126,78	24,62	0,60	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1		
24/7/23 7:00	159,00	130,50	25,02	3,48	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1		
24/7/23 8:00	171,00	138,49	25,06	7,45	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	
24/7/23 9:00	189,00	153,08	25,10	10,82	1	1				1	1					5	1	1	1	1	1	1	1	
24/7/23 10:00	197,00	158,11	25,61	13,28	1	1				1	1				1	10	1	1	1	1	1	1	1	
24/7/23 11:00	207,00	165,60	26,54	14,86	1	1				1	1				1	15	1	1	1	1	1	1	1	
24/7/23 12:00	213,00	169,55	27,85	15,60	1	1				1	1				1	18	1	1	1	1	1	1	1	
24/7/23 13:00	220,00	175,14	29,19	15,67	1	1				1	1				1	18	1	1	1	1	1	1	1	
24/7/23 14:00	223,00	177,03	30,76	15,21	1	1				1	1				1	18	1	1	1	1	1	1	1	
24/7/23 15:00	224,00	177,32	32,63	14,05	1	1				1	1				1	18	1	1	1	1	1	1	1	
24/7/23 16:00	222,00	175,33	34,41	12,26	1	1				1	1				1	18	1	1	1	1	1	1	1	
24/7/23 17:00	225,00	179,61	35,87	9,52	1	1				1	1				1	18	1	1	1	1	1	1	1	
24/7/23 18:00	229,00	187,02	36,50	5,48	1	1			1	1	1				1	18	1	1	1	1	1	1	1	
24/7/23 19:00	228,00	189,95	36,54	1,51	1	1			1	1	1				1	18	1	1	1	1	1	1	1	
24/7/23 20:00	223,00	186,32	36,68	0,00	1	1			1	1	1				1	18	1	1	1	1	1	1	1	
24/7/23 21:00	219,00	182,40	36,60	0,00	1	1			1	1	1				1	18	1	1	1	1	1	1	1	
24/7/23 22:00	214,00	178,35	35,65	0,00	1	1			1	1	1				1	18	1	1	1	1	1	1	1	
24/7/23 23:00	205,00	171,38	33,62	0,00	1	1			1	1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης