

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο 17/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5	5	1,8	0,8	1	1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	01/07/23 0:00	5,88	5,51	0,37	1	1					0,95	0,95
	01/07/23 1:00	5,42	4,62	0,81	1	1					0,95	0,95
	01/07/23 2:00	5,16	4,23	0,93		1				1	0,94	0,94
	01/07/23 3:00	4,90	3,97	0,93		1				1	0,95	0,95
	01/07/23 4:00	4,82	3,88	0,94		1				1	0,95	0,95
	01/07/23 5:00	4,90	4,11	0,79		1				1	0,80	0,79
	01/07/23 6:00	5,25	4,42	0,84	1	1					0,83	0,84
	01/07/23 7:00	5,92	4,98	0,94	1	1					0,95	0,95
	01/07/23 8:00	6,36	5,42	0,94	1	1					0,95	0,95
	01/07/23 9:00	6,44	5,49	0,94	1	1					0,95	0,95
	01/07/23 10:00	6,21	5,27	0,94	1	1					0,95	0,95
	01/07/23 11:00	6,24	5,30	0,94	1	1					0,95	0,95
	01/07/23 12:00	6,48	5,54	0,94	1	1					0,95	0,95
	01/07/23 13:00	6,51	5,57	0,94	1	1					0,95	0,95
	01/07/23 14:00	6,45	5,50	0,94	1	1					0,95	0,95
	01/07/23 15:00	6,32	5,38	0,94	1	1					0,95	0,95
	01/07/23 16:00	6,31	5,37	0,94	1	1					0,95	0,95
	01/07/23 17:00	6,57	5,63	0,94	1	1					0,95	0,95
	01/07/23 18:00	7,13	6,21	0,92	1	1					0,95	0,95
	01/07/23 19:00	7,59	6,74	0,85	1	1					0,95	0,95
	01/07/23 20:00	7,78	6,96	0,82	1	1					0,95	0,95
	01/07/23 21:00	7,70	6,90	0,81	1	1					0,95	0,95
	01/07/23 22:00	7,27	6,57	0,70	1	1					0,95	0,95
	01/07/23 23:00	6,59	5,97	0,62	1	1					0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι τρεις φορητές μονάδες H/Z βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή 27/2023					
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5	5	1,8	0,8	1	1				
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Κυριακή	02/07/23 0:00	6,01	5,38	0,62	1	1					0,95	0,95	
	02/07/23 1:00	5,61	5,11	0,50	1	1					0,95	0,95	
	02/07/23 2:00	5,36	4,77	0,59	1	1					0,95	0,95	
	02/07/23 3:00	5,20	4,89	0,31	1	1					0,91	0,91	
	02/07/23 4:00	5,11	4,78	0,33	1	1					0,85	0,84	
	02/07/23 5:00	5,15	4,81	0,34	1	1					0,88	0,88	
	02/07/23 6:00	5,45	5,24	0,21	1	1					0,95	0,95	
	02/07/23 7:00	6,07	5,71	0,36	1	1					0,95	0,95	
	02/07/23 8:00	6,54	6,13	0,42	1	1					0,95	0,95	
	02/07/23 9:00	6,70	6,47	0,24	1	1					0,95	0,95	
	02/07/23 10:00	6,60	6,50	0,10	1	1					0,95	0,95	
	02/07/23 11:00	6,60	6,50	0,10	1	1					0,95	0,95	
	02/07/23 12:00	6,66	6,51	0,15	1	1					0,95	0,95	
	02/07/23 13:00	6,66	6,58	0,08	1	1					0,95	0,95	
	02/07/23 14:00	6,62	6,60	0,01	1	1					0,95	0,95	
	02/07/23 15:00	6,50	6,48	0,01	1	1					0,95	0,95	
	02/07/23 16:00	6,55	6,53	0,02	1	1					0,95	0,95	
	02/07/23 17:00	6,85	6,82	0,04	1	1					0,95	0,95	
	02/07/23 18:00	7,43	7,41	0,02	1	1					0,95	0,95	
	02/07/23 19:00	7,85	7,81	0,04	1	1					0,95	0,95	
	02/07/23 20:00	8,02	8,00	0,02	1	1					1	0,95	0,95
	02/07/23 21:00	7,99	7,96	0,03	1	1					1	0,95	0,95
	02/07/23 22:00	7,57	7,55	0,02	1	1					1	0,95	0,95
	02/07/23 23:00	6,83	6,83	0,00	1	1						0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι τρεις φορητές μονάδες H/Z βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα 3/7/2023					
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5	5	1,8	0,8	1	1				
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Δευτέρα	03/07/23 0:00	6,21	6,21	0,01	1	1					0,95	0,95	
	03/07/23 1:00	5,73	5,72	0,01	1	1					0,95	0,95	
	03/07/23 2:00	5,47	5,47	0,00	1	1					0,95	0,95	
	03/07/23 3:00	5,32	5,32	0,00	1	1					0,91	0,90	
	03/07/23 4:00	5,13	5,00	0,13	1	1				2	0,67	0,67	
	03/07/23 5:00	5,25	4,97	0,28	1	1				1	0,83	0,83	
	03/07/23 6:00	5,59	5,28	0,31	1	1					0,95	0,95	
	03/07/23 7:00	6,22	5,81	0,40	1	1					0,95	0,95	
	03/07/23 8:00	6,75	6,29	0,45	1	1					0,95	0,95	
	03/07/23 9:00	6,94	6,57	0,38	1	1					0,95	0,95	
	03/07/23 10:00	6,83	6,50	0,33	1	1					0,95	0,95	
	03/07/23 11:00	6,71	6,49	0,22	1	1					0,95	0,95	
	03/07/23 12:00	6,99	6,82	0,17	1	1					0,95	0,95	
	03/07/23 13:00	7,10	7,01	0,09	1	1					0,95	0,95	
	03/07/23 14:00	7,09	7,06	0,03	1	1					0,95	0,95	
	03/07/23 15:00	6,89	6,87	0,02	1	1					0,95	0,95	
	03/07/23 16:00	6,98	6,91	0,07	1	1					0,95	0,95	
	03/07/23 17:00	7,21	7,16	0,05	1	1					0,95	0,95	
	03/07/23 18:00	7,85	7,71	0,14	1	1					0,95	0,95	
	03/07/23 19:00	8,29	8,13	0,17	1	1					1	0,95	0,95
	03/07/23 20:00	8,34	8,18	0,16	1	1					1	0,95	0,95
	03/07/23 21:00	8,32	7,95	0,36	1	1					1	0,95	0,95
	03/07/23 22:00	7,95	7,51	0,44	1	1					1	0,95	0,95
	03/07/23 23:00	7,24	6,66	0,58	1	1						0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι τρεις φορητές μονάδες H/Z βρίσκονται σε βλάβη. Σημειώνεται πως η ένταξη των φορητών μονάδων από τις 04:00 έως τις 05:00 οφείλεται στη διαδικασία πλήσης των υπερπληρωτών των μονάδων G1 και G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη 4/7/2023					
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5	5	1,8	0,8	1	1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Τρίτη	04/07/23 0:00	6,59	5,82	0,77	1	1					0,95	0,95	
	04/07/23 1:00	6,00	5,33	0,67	1	1					0,95	0,95	
	04/07/23 2:00	5,67	5,14	0,54	1	1					0,95	0,95	
	04/07/23 3:00	5,53	5,05	0,48	1	1					0,95	0,95	
	04/07/23 4:00	5,35	4,84	0,52	1	1					0,95	0,95	
	04/07/23 5:00	5,38	4,75	0,63	1	1					0,95	0,95	
	04/07/23 6:00	5,67	5,14	0,53	1	1					0,95	0,95	
	04/07/23 7:00	6,38	5,83	0,55	1	1					0,95	0,95	
	04/07/23 8:00	6,96	6,47	0,49	1	1					0,95	0,95	
	04/07/23 9:00	7,13	6,69	0,44	1	1					0,95	0,95	
	04/07/23 10:00	7,18	6,77	0,41	1	1					0,95	0,95	
	04/07/23 11:00	7,07	6,68	0,39	1	1					0,95	0,95	
	04/07/23 12:00	7,28	6,92	0,36	1	1					0,95	0,95	
	04/07/23 13:00	7,45	7,05	0,41	1	1					0,95	0,95	
	04/07/23 14:00	7,37	7,00	0,37	1	1					0,95	0,95	
	04/07/23 15:00	7,16	6,65	0,51	1	1					0,95	0,95	
	04/07/23 16:00	7,15	6,55	0,60	1	1					0,95	0,95	
	04/07/23 17:00	7,43	6,79	0,64	1	1					0,95	0,95	
	04/07/23 18:00	8,00	7,32	0,68	1	1					0,95	0,95	
	04/07/23 19:00	8,38	7,80	0,58	1	1					0,95	0,95	
	04/07/23 20:00	8,41	7,89	0,52	1	1					1	0,95	0,95
	04/07/23 21:00	8,41	8,01	0,40	1	1					1	0,95	0,95
	04/07/23 22:00	7,91	7,48	0,43	1	1						0,95	0,95
	04/07/23 23:00	7,20	6,75	0,44	1	1						0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι τρεις φορητές μονάδες H/Z βρίσκονται σε βλάβη. Σημειώνεται ότι από τις 10:00 έως τις 15:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο ΑΠ Έξω Χιόνι.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη 5/7/2023					
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5	5	1,8	0,8	1	1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Τετάρτη	05/07/23 0:00	6,55	6,14	0,41	1	1					0,95	0,95	
	05/07/23 1:00	6,04	5,60	0,44	1	1					0,95	0,95	
	05/07/23 2:00	5,75	5,19	0,55	1	1					0,95	0,95	
	05/07/23 3:00	5,59	4,95	0,63	1	1					0,95	0,95	
	05/07/23 4:00	5,45	4,77	0,68	1	1					0,95	0,95	
	05/07/23 5:00	5,47	4,81	0,66	1	1					0,95	0,95	
	05/07/23 6:00	5,73	5,08	0,65	1	1					0,95	0,95	
	05/07/23 7:00	6,41	5,76	0,65	1	1					0,95	0,95	
	05/07/23 8:00	7,05	6,43	0,62	1	1					0,95	0,95	
	05/07/23 9:00	7,18	6,70	0,48	1	1					0,95	0,95	
	05/07/23 10:00	7,04	6,60	0,44	1	1					0,95	0,95	
	05/07/23 11:00	7,00	6,56	0,44	1	1					0,95	0,95	
	05/07/23 12:00	7,27	6,83	0,44	1	1					0,95	0,95	
	05/07/23 13:00	7,57	7,13	0,44	1	1					0,95	0,95	
	05/07/23 14:00	7,40	6,96	0,44	1	1					0,95	0,95	
	05/07/23 15:00	7,16	6,72	0,44	1	1					0,90	0,95	
	05/07/23 16:00	7,17	6,72	0,44	1	1					0,64	0,95	
	05/07/23 17:00	7,54	6,96	0,58	1	1					0,61	0,95	
	05/07/23 18:00	8,23	7,66	0,58	1	1					0,53	0,95	
	05/07/23 19:00	8,53	7,80	0,73	1	1					1	0,62	0,95
	05/07/23 20:00	8,54	7,95	0,59	1	1					1	0,65	0,95
	05/07/23 21:00	8,46	7,84	0,62	1	1						0,59	0,95
	05/07/23 22:00	7,95	7,40	0,56	1	1						0,56	0,95
	05/07/23 23:00	7,36	6,70	0,66	1	1						0,57	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι τρεις φορητές μονάδες H/Z βρίσκονται σε βλάβη. Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της ημέρας πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο ΑΠ Έξω Χιόνι.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη 6/7/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5	5	1,8	0,8	1	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	06/07/23 0:00	6,72	6,05	0,66	1	1	1			2	0,67	0,93
	06/07/23 1:00	6,23	5,75	0,47	1	1	1			2	0,48	0,92
	06/07/23 2:00	5,92	5,47	0,45	1		1			2	0,45	0,94
	06/07/23 3:00	5,72	5,20	0,51	1		1			2	0,52	0,95
	06/07/23 4:00	5,56	5,04	0,52	1		1			1	0,53	0,90
	06/07/23 5:00	5,55	5,00	0,54	1	1					0,55	0,95
	06/07/23 6:00	5,81	5,26	0,55	1	1					0,55	0,95
	06/07/23 7:00	6,55	6,01	0,55	1	1					0,55	0,95
	06/07/23 8:00	7,03	6,40	0,63	1	1					0,64	0,95
	06/07/23 9:00	7,16	6,50	0,66	1	1					0,67	0,95
	06/07/23 10:00	7,28	6,61	0,66	1	1					0,67	0,95
	06/07/23 11:00	7,18	6,51	0,66	1	1					0,67	0,95
	06/07/23 12:00	7,40	6,74	0,66	1	1					0,67	0,95
	06/07/23 13:00	7,46	6,79	0,66	1	1					0,67	0,95
	06/07/23 14:00	7,52	6,85	0,66	1	1					0,67	0,95
	06/07/23 15:00	7,31	6,38	0,94	1	1					0,94	0,95
	06/07/23 16:00	7,31	6,36	0,94	1	1					0,95	0,95
	06/07/23 17:00	7,58	6,72	0,85	1	1					0,86	0,84
	06/07/23 18:00	8,10	7,29	0,81	1	1					0,82	0,95
	06/07/23 19:00	8,28	7,34	0,94	1	1					0,95	0,95
	06/07/23 20:00	8,40	7,47	0,94	1	1					0,94	0,95
	06/07/23 21:00	8,51	7,57	0,94	1	1					0,95	0,95
	06/07/23 22:00	8,07	7,14	0,94	1	1					0,94	0,95
	06/07/23 23:00	7,39	6,45	0,94	1	1					0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι τρεις φορητές μονάδες H/Z βρίσκονται σε βλάβη. Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της ημέρας μέχρι τις 18:30 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο ΑΠ Έξω Χίονι και τα συστήματα επικοινωνίας του παραγωγού παρουσίαζαν πρόβλημα επικοινωνίας. Επίσης, σημειώνεται πως η ένταξη των φορητών μονάδων και της μονάδας G6 από τις 00:00 έως τις 02:00 οφείλεται στη διαδικασία πλήξης των υπερπληρωτών των μονάδων G1 και G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή 7/7/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5	5	1,8	0,8	1	1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	07/07/23 0:00	6,68	5,74	0,94	1	1					0,95	0,95
	07/07/23 1:00	6,20	5,25	0,94	1	1					0,95	0,95
	07/07/23 2:00	5,89	4,95	0,94	1	1					0,95	0,95
	07/07/23 3:00	5,71	4,77	0,93	1	1					0,95	0,95
	07/07/23 4:00	5,55	4,61	0,94	1	1					0,95	0,95
	07/07/23 5:00	5,64	4,70	0,94	1	1					0,95	0,95
	07/07/23 6:00	5,99	5,06	0,93	1	1					0,95	0,95
	07/07/23 7:00	6,66	5,76	0,90	1	1					0,95	0,95
	07/07/23 8:00	7,17	6,23	0,94	1	1					0,95	0,95
	07/07/23 9:00	7,35	6,45	0,91	1	1					0,95	0,95
	07/07/23 10:00	7,22	6,30	0,93	1	1				1	0,95	0,95
	07/07/23 11:00	7,26	6,34	0,92	1	1					0,95	0,95
	07/07/23 12:00	7,65	6,74	0,92	1	1					0,95	0,95
	07/07/23 13:00	7,77	6,84	0,92	1	1					0,95	0,95
	07/07/23 14:00	7,75	6,83	0,92	1	1					0,95	0,95
	07/07/23 15:00	7,53	6,71	0,82	1	1					0,95	0,95
	07/07/23 16:00	7,43	6,59	0,83	1	1					0,95	0,95
	07/07/23 17:00	7,74	6,99	0,75	1	1					0,95	0,95
	07/07/23 18:00	8,29	7,68	0,61	1	1					0,95	0,95
	07/07/23 19:00	8,61	7,77	0,84	1	1					0,95	0,95
	07/07/23 20:00	8,81	8,12	0,70	1	1				1	0,95	0,95
	07/07/23 21:00	8,75	8,04	0,71	1	1				1	0,95	0,95
	07/07/23 22:00	8,43	8,07	0,36	1	1					0,95	0,95
	07/07/23 23:00	7,69	7,15	0,54	1	1					0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι τρεις φορητές μονάδες H/Z βρίσκονται σε βλάβη. Σημειώνεται πως η ένταξη των φορητών μονάδων από τις 10:00 έως τις 11:00 οφείλεται λόγω εργασιών συντήρησης στη μονάδα G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο 8/7/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5	5	1,8	0,8	1	1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	08/07/23 0:00	7,10	6,71	0,39	1	1					0,95	0,95
	08/07/23 1:00	6,53	5,91	0,61	1	1					0,95	0,95
	08/07/23 2:00	6,22	5,33	0,90	1	1					0,95	0,95
	08/07/23 3:00	6,02	5,09	0,94	1	1					0,95	0,95
	08/07/23 4:00	5,91	5,01	0,90	1	1					0,95	0,95
	08/07/23 5:00	6,00	5,05	0,94	1	1					0,95	0,95
	08/07/23 6:00	6,30	5,42	0,88	1	1					0,95	0,95
	08/07/23 7:00	6,96	6,02	0,94	1	1					0,95	0,95
	08/07/23 8:00	7,47	6,64	0,83	1	1					0,95	0,95
	08/07/23 9:00	7,65	6,99	0,65	1	1					0,95	0,95
	08/07/23 10:00	7,42	6,47	0,94	1	1					0,95	0,95
	08/07/23 11:00	7,33	6,39	0,94	1	1					0,95	0,95
	08/07/23 12:00	7,60	6,67	0,94	1	1					0,95	0,95
	08/07/23 13:00	7,75	6,81	0,94	1	1					0,95	0,95
	08/07/23 14:00	7,63	6,68	0,94	1	1					0,95	0,95
	08/07/23 15:00	7,44	6,50	0,94	1	1					0,95	0,95
	08/07/23 16:00	7,57	6,64	0,93	1	1					0,95	0,95
	08/07/23 17:00	7,80	6,86	0,94	1	1					0,95	0,95
	08/07/23 18:00	8,41	7,47	0,94	1	1					0,95	0,95
	08/07/23 19:00	8,68	7,75	0,94	1	1					0,95	0,95
	08/07/23 20:00	8,68	7,74	0,94	1	1					0,95	0,95
	08/07/23 21:00	8,62	7,68	0,94	1	1					0,95	0,95
	08/07/23 22:00	8,23	7,29	0,94	1	1					0,95	0,95
	08/07/23 23:00	7,60	6,66	0,94	1	1	1			1	0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι τρεις φορητές μονάδες H/Z βρίσκονται σε βλάβη. Σημειώνεται πως η ένταξη των φορητών μονάδων και της μονάδας G6 οφείλεται στη διαδικασία πλήσης των υπερπληρωτών των μονάδων G1 και G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.



ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή 9/7/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5	5	1,8	0,8	1	1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	09/07/23 0:00	7,00	6,06	0,94	1	1	1			2	0,95	0,95
	09/07/23 1:00	6,56	5,62	0,94	1	1				1	0,95	0,95
	09/07/23 2:00	6,27	5,33	0,94	1	1					0,95	0,95
	09/07/23 3:00	6,04	5,11	0,93	1	1					0,95	0,95
	09/07/23 4:00	5,83	4,89	0,94	1	1					0,95	0,95
	09/07/23 5:00	5,84	4,90	0,94	1	1					0,95	0,95
	09/07/23 6:00	6,02	5,08	0,94	1	1					0,95	0,95
	09/07/23 7:00	6,56	5,62	0,94	1	1					0,95	0,95
	09/07/23 8:00	6,88	5,94	0,94	1	1					0,95	0,95
	09/07/23 9:00	6,97	6,03	0,94	1	1					0,95	0,95
	09/07/23 10:00	6,73	5,80	0,94	1	1					0,95	0,95
	09/07/23 11:00	6,67	5,73	0,94	1	1					0,95	0,95
	09/07/23 12:00	6,83	5,89	0,94	1	1					0,95	0,95
	09/07/23 13:00	6,90	5,96	0,94	1	1					0,95	0,95
	09/07/23 14:00	6,78	5,84	0,94	1	1					0,95	0,95
	09/07/23 15:00	6,57	5,63	0,94	1	1					0,95	0,95
	09/07/23 16:00	6,46	5,52	0,94	1	1					0,95	0,95
	09/07/23 17:00	6,92	5,98	0,94	1	1					0,95	0,95
	09/07/23 18:00	7,61	6,67	0,94	1	1					0,95	0,95
	09/07/23 19:00	7,98	7,04	0,94	1	1					0,95	0,95
	09/07/23 20:00	8,13	7,19	0,94	1	1					0,95	0,95
	09/07/23 21:00	8,11	7,17	0,94	1	1					0,95	0,95
	09/07/23 22:00	7,63	6,69	0,94	1	1					0,95	0,95
	09/07/23 23:00	7,04	6,10	0,94	1	1					0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι τρεις φορητές μονάδες H/Z βρίσκονται σε βλάβη. Σημειώνεται πως η ένταξη των φορητών μονάδων και της μονάδας G6 οφείλεται στη διαδικασία πλήσης των υπερπληρωτών των μονάδων G1 και G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα 10/7/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5	5	1,8	0,8	1	1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	10/07/23 0:00	6,39	5,45	0,94	1	1					0,95	0,95
	10/07/23 1:00	5,95	5,01	0,94	1	1					0,95	0,95
	10/07/23 2:00	5,67	4,73	0,94	1	1					0,95	0,95
	10/07/23 3:00	5,47	4,54	0,93	1	1					0,95	0,95
	10/07/23 4:00	5,33	4,40	0,93	1	1					0,95	0,95
	10/07/23 5:00	5,39	4,45	0,94	1	1					0,95	0,95
	10/07/23 6:00	5,61	4,67	0,94	1	1					0,95	0,95
	10/07/23 7:00	6,37	5,43	0,94	1	1					0,95	0,95
	10/07/23 8:00	6,75	5,81	0,94	1	1					0,95	0,95
	10/07/23 9:00	6,87	5,93	0,94	1	1					0,95	0,95
	10/07/23 10:00	6,62	5,69	0,94	1	1					0,95	0,95
	10/07/23 11:00	6,68	5,75	0,94	1	1					0,95	0,95
	10/07/23 12:00	6,84	5,90	0,94	1	1					0,95	0,95
	10/07/23 13:00	7,00	6,06	0,94	1	1					0,95	0,95
	10/07/23 14:00	7,01	6,07	0,94	1	1					0,95	0,95
	10/07/23 15:00	6,76	5,82	0,94	1	1					0,95	0,95
	10/07/23 16:00	6,76	5,82	0,94	1	1					0,95	0,95
	10/07/23 17:00	7,23	6,28	0,94	1	1					0,95	0,95
	10/07/23 18:00	7,79	6,85	0,94	1	1					0,95	0,95
	10/07/23 19:00	8,26	7,32	0,94	1	1					0,95	0,95
	10/07/23 20:00	8,47	7,53	0,94	1	1					0,95	0,95
	10/07/23 21:00	8,47	7,53	0,94	1	1					0,95	0,95
	10/07/23 22:00	8,13	7,19	0,94	1	1					0,95	0,95
	10/07/23 23:00	7,48	6,58	0,91	1	1					0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι δυο φορητές μονάδες H/Z βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη 11/7/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,2	4,2	1,2	0,45	1	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	11/07/23 0:00	6,87	6,17	0,70	1	1					0,95	0,95
	11/07/23 1:00	6,36	6,06	0,30	1	1					0,95	0,95
	11/07/23 2:00	6,06	5,91	0,15	1	1					0,95	0,95
	11/07/23 3:00	5,82	5,71	0,11	1	1					0,95	0,95
	11/07/23 4:00	5,64	5,44	0,21	1	1					0,95	0,95
	11/07/23 5:00	5,66	5,38	0,27	1	1					0,95	0,95
	11/07/23 6:00	5,86	5,80	0,06	1	1					0,95	0,95
	11/07/23 7:00	6,56	6,50	0,06	1	1					0,95	0,95
	11/07/23 8:00	7,01	6,80	0,21	1	1					0,95	0,95
	11/07/23 9:00	7,07	6,69	0,38	1	1					0,95	0,95
	11/07/23 10:00	6,98	6,60	0,38	1	1				1	0,95	0,95
	11/07/23 11:00	6,99	6,62	0,37	1	1				1	0,95	0,95
	11/07/23 12:00	7,25	6,78	0,47	1	1				1	0,95	0,95
	11/07/23 13:00	7,44	6,86	0,58	1	1				1	0,95	0,95
	11/07/23 14:00	7,30	6,46	0,84	1	1					0,95	0,95
	11/07/23 15:00	7,12	6,38	0,74	1	1					0,95	0,95
	11/07/23 16:00	7,22	6,56	0,66	1	1					0,95	0,95
	11/07/23 17:00	7,58	6,76	0,82	1	1					0,95	0,95
	11/07/23 18:00	8,23	7,40	0,83	1	1					0,95	0,95
	11/07/23 19:00	8,66	7,77	0,89	1	1					0,95	0,95
	11/07/23 20:00	8,93	8,09	0,84	1	1				1	0,93	0,95
	11/07/23 21:00	8,95	8,21	0,74	1	1				1	0,95	0,95
	11/07/23 22:00	8,53	7,85	0,68	1	1				1	0,95	0,95
	11/07/23 23:00	8,08	7,55	0,53	1	1					0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι δυο φορητές μονάδες H/Z βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη 12/7/2023					
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,2	4,2	1,2	0,45	1	1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Τετάρτη	12/07/23 0:00	7,40	6,89	0,51	1	1					0,95	0,95	
	12/07/23 1:00	6,84	6,70	0,13	1	1					0,95	0,95	
	12/07/23 2:00	6,45	6,37	0,08	1	1					0,95	0,95	
	12/07/23 3:00	6,18	6,03	0,16	1	1					0,95	0,95	
	12/07/23 4:00	6,03	5,76	0,27	1	1					0,95	0,95	
	12/07/23 5:00	6,01	5,77	0,24	1	1					0,95	0,95	
	12/07/23 6:00	6,27	6,06	0,21	1	1					0,95	0,95	
	12/07/23 7:00	7,03	6,93	0,10	1	1					0,95	0,95	
	12/07/23 8:00	7,54	7,42	0,12	1	1					0,95	0,95	
	12/07/23 9:00	7,65	7,56	0,09	1	1					0,95	0,95	
	12/07/23 10:00	7,47	7,42	0,06	1	1					0,95	0,95	
	12/07/23 11:00	7,45	7,26	0,19	1	1					0,95	0,95	
	12/07/23 12:00	7,68	7,41	0,27	1	1					0,95	0,95	
	12/07/23 13:00	7,86	7,63	0,23	1	1					0,95	0,95	
	12/07/23 14:00	7,78	7,49	0,29	1	1					0,95	0,95	
	12/07/23 15:00	7,53	7,28	0,25	1	1					0,95	0,95	
	12/07/23 16:00	7,50	7,19	0,30	1	1					0,95	0,95	
	12/07/23 17:00	7,82	7,47	0,35	1	1					0,95	0,95	
	12/07/23 18:00	8,55	8,11	0,44	1	1					1	0,95	0,95
	12/07/23 19:00	9,00	8,46	0,54	1	1					1	0,95	0,95
	12/07/23 20:00	9,17	8,60	0,58	1	1					1	0,95	0,95
	12/07/23 21:00	9,16	8,57	0,59	1	1					1	0,95	0,95
	12/07/23 22:00	8,67	8,16	0,51	1	1					1	0,95	0,95
	12/07/23 23:00	8,10	7,65	0,45	1	1					1	0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι δυο φορητές μονάδες H/Z βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη 13/7/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,2	4,2	1,2	0,45	1	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	13/07/23 0:00	7,44	6,88	0,56	1	1					0,95	0,95
	13/07/23 1:00	6,94	6,32	0,62	1	1					0,95	0,95
	13/07/23 2:00	6,53	5,91	0,62	1	1					0,95	0,95
	13/07/23 3:00	6,30	5,67	0,63	1	1				2	0,95	0,95
	13/07/23 4:00	6,20	5,52	0,69	1	1				1	0,95	0,95
	13/07/23 5:00	6,24	5,56	0,68	1	1					0,95	0,95
	13/07/23 6:00	6,49	5,89	0,60	1	1					0,95	0,95
	13/07/23 7:00	7,36	6,71	0,65	1	1					0,95	0,95
	13/07/23 8:00	8,04	7,47	0,56	1	1					0,95	0,95
	13/07/23 9:00	8,28	7,78	0,50	1	1					0,95	0,95
	13/07/23 10:00	8,25	7,76	0,49	1	1				1	0,95	0,95
	13/07/23 11:00	8,27	7,78	0,49	1	1				1	0,95	0,95
	13/07/23 12:00	8,70	8,23	0,47	1	1				1	0,95	0,95
	13/07/23 13:00	8,89	8,31	0,58	1	1				1	0,95	0,95
	13/07/23 14:00	8,84	8,22	0,62	1	1				1	0,95	0,95
	13/07/23 15:00	8,66	8,11	0,55	1	1				1	0,95	0,95
	13/07/23 16:00	8,63	8,02	0,60	1	1				1	0,95	0,95
	13/07/23 17:00	8,86	8,24	0,62	1	1				1	0,95	0,95
	13/07/23 18:00	9,49	8,96	0,53	1	1				2	0,95	0,95
	13/07/23 19:00	9,94	9,43	0,51	1	1				2	0,95	0,95
	13/07/23 20:00	9,98	9,44	0,55	1	1				2	0,94	0,95
	13/07/23 21:00	9,93	9,37	0,56	1	1				2	0,95	0,95
	13/07/23 22:00	9,53	8,88	0,64	1	1				2	0,95	0,95
	13/07/23 23:00	9,07	8,39	0,68	1	1				1	0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι μια φορητή μονάδα H/Z βρίσκεται σε βλάβη. Σημειώνεται πως η ένταξη των φορητών μονάδων από τις 03:00 έως τις 05:00 οφείλεται στη διαδικασία πλήσης των υπερπληρωτών των μονάδων G1 και G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή 14/7/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,2	4,2	1,2	0,45	1	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	14/07/23 0:00	8,30	7,59	0,71	1	1					0,95	0,95
	14/07/23 1:00	7,70	7,00	0,70	1	1					0,95	0,95
	14/07/23 2:00	7,31	6,60	0,72	1	1					0,95	0,95
	14/07/23 3:00	7,03	6,34	0,69	1	1					0,95	0,95
	14/07/23 4:00	6,85	6,14	0,71	1	1					0,95	0,95
	14/07/23 5:00	6,83	6,13	0,70	1	1					0,95	0,95
	14/07/23 6:00	7,10	6,35	0,75	1	1					0,95	0,95
	14/07/23 7:00	7,84	7,12	0,72	1	1					0,95	0,95
	14/07/23 8:00	8,53	7,84	0,69	1	1					0,95	0,95
	14/07/23 9:00	8,83	8,25	0,58	1	1				1	0,95	0,95
	14/07/23 10:00	8,85	8,24	0,62	1	1				2	0,95	0,95
	14/07/23 11:00	8,72	8,08	0,64	1	1				1	0,95	0,95
	14/07/23 12:00	9,20	8,58	0,62	1	1				1	0,95	0,95
	14/07/23 13:00	9,49	8,87	0,62	1	1				2	0,95	0,95
	14/07/23 14:00	9,44	8,75	0,70	1	1				2	0,95	0,95
	14/07/23 15:00	9,21	8,53	0,68	1	1				2	0,95	0,95
	14/07/23 16:00	9,29	8,67	0,62	1	1				2	0,95	0,95
	14/07/23 17:00	9,50	8,84	0,67	1	1				2	0,95	0,95
	14/07/23 18:00	10,10	9,45	0,65	1	1				2	0,95	0,95
	14/07/23 19:00	10,36	9,73	0,64	1	1				2	0,95	0,95
	14/07/23 20:00	10,47	9,88	0,59	1	1				3	0,95	0,95
	14/07/23 21:00	10,45	9,85	0,60	1	1				3	0,95	0,95
	14/07/23 22:00	10,21	9,56	0,65	1	1				3	0,95	0,95
	14/07/23 23:00	10,01	9,46	0,55	1	1				2	0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι μια φορητή μονάδα H/Z βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο 15/7/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				4,2	4,2	1,2	0,45	1	1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	15/07/23 0:00	9,36	8,85	0,51	1	1				2	0,95	0,95
	15/07/23 1:00	8,73	8,23	0,49	1	1				1	0,95	0,95
	15/07/23 2:00	8,21	7,62	0,59	1	1					0,95	0,95
	15/07/23 3:00	7,84	7,19	0,65	1	1					0,95	0,95
	15/07/23 4:00	7,64	7,01	0,63	1	1					0,95	0,95
	15/07/23 5:00	7,61	7,02	0,59	1	1					0,95	0,95
	15/07/23 6:00	7,80	7,14	0,66	1	1					0,95	0,95
	15/07/23 7:00	8,62	8,06	0,57	1	1				1	0,95	0,95
	15/07/23 8:00	9,33	8,92	0,41	1	1				2	0,95	0,95
	15/07/23 9:00	9,59	9,17	0,42	1	1				2	0,95	0,95
	15/07/23 10:00	9,48	9,06	0,41	1	1				2	0,95	0,95
	15/07/23 11:00	9,40	8,94	0,46	1	1				2	0,91	0,95
	15/07/23 12:00	9,78	9,21	0,56	1	1				3	0,81	0,95
	15/07/23 13:00	10,16	9,47	0,69	1	1				3	0,92	0,95
	15/07/23 14:00	10,20	9,41	0,79	1	1				3	0,64	0,95
	15/07/23 15:00	9,89	9,19	0,70	1	1				3	0,76	0,95
	15/07/23 16:00	9,84	9,15	0,68	1	1				3	0,95	0,95
	15/07/23 17:00	9,91	9,19	0,72	1	1				3	0,95	0,95
	15/07/23 18:00	10,50	9,74	0,76	1	1				3	0,95	0,95
	15/07/23 19:00	10,73	10,07	0,67	1	1				3	0,95	0,95
	15/07/23 20:00	10,60	10,00	0,60	1	1				3	0,95	0,95
	15/07/23 21:00	10,62	9,95	0,67	1	1				3	0,95	0,95
	15/07/23 22:00	10,54	9,87	0,67	1	1				3	0,95	0,95
	15/07/23 23:00	10,52	9,94	0,58	1	1				3	0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι μια φορητή μονάδα H/Z βρίσκεται σε βλάβη. Σημειώνεται επίσης ότι το ΑΠ Έξω Χιόνι βρισκόταν εκτός επικοινωνίας από τις 12:00 έως τις 16:00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή 16/7/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				4,2	4,2	1,2	0,45	1	1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	16/07/23 0:00	10,23	9,48	0,75	1	1				3	0,95	0,95
	16/07/23 1:00	9,68	9,03	0,64	1	1				2	0,95	0,95
	16/07/23 2:00	9,30	8,93	0,36	1	1				2	0,95	0,95
	16/07/23 3:00	9,03	8,67	0,36	1	1	1			4	0,95	0,95
	16/07/23 4:00	8,79	8,38	0,41	1	1	1			4	0,95	0,95
	16/07/23 5:00	8,54	7,94	0,60	1	1				2	0,95	0,95
	16/07/23 6:00	8,53	7,96	0,57	1	1				1	0,95	0,95
	16/07/23 7:00	9,30	8,88	0,42	1	1				2	0,95	0,95
	16/07/23 8:00	9,68	9,21	0,47	1	1				2	0,95	0,95
	16/07/23 9:00	9,70	9,19	0,52	1	1				2	0,88	0,95
	16/07/23 10:00	9,32	8,65	0,67	1	1				2	0,83	0,95
	16/07/23 11:00	9,07	8,45	0,62	1	1				2	0,95	0,95
	16/07/23 12:00	9,07	8,18	0,88	1	1				2	0,95	0,95
	16/07/23 13:00	8,98	8,08	0,90	1	1				1	0,95	0,95
	16/07/23 14:00	8,88	7,93	0,95	1	1				1	0,95	0,95
	16/07/23 15:00	8,76	7,81	0,94	1	1				1	0,95	0,95
	16/07/23 16:00	8,76	7,82	0,94	1	1				1	0,95	0,95
	16/07/23 17:00	8,95	8,06	0,89	1	1				1	0,94	0,95
	16/07/23 18:00	9,50	8,80	0,70	1	1				2	0,56	0,95
	16/07/23 19:00	9,87	8,93	0,94	1	1				2	0,93	0,95
	16/07/23 20:00	9,79	8,91	0,89	1	1				2	0,59	0,95
	16/07/23 21:00	9,83	9,12	0,72	1	1				2	0,77	0,95
	16/07/23 22:00	9,44	8,73	0,71	1	1				2	0,82	0,95
	16/07/23 23:00	9,11	8,41	0,70	1	1				1	0,94	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι μια φορητή μονάδα H/Z βρίσκεται σε βλάβη. Σημειώνεται πως η ένταξη των φορητών μονάδων και της μονάδας G6 από τις 03:00 έως τις 05:00 οφείλεται στη διαδικασία πλύσης των υπερπληρωτών των μονάδων G1 και G2. Σημειώνεται επίσης ότι το ΑΠ Έξω Χιόνι βρισκόταν εκτός επικοινωνίας από τις 18:00 έως τις 23:00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.



ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα 17/7/2023					
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,2	4,2	1,2	0,45	1	1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Δευτέρα	17/07/23 0:00	8,60	7,80	0,79	1	1				1	0,95	0,95	
	17/07/23 1:00	7,99	7,08	0,91	1	1					0,94	0,95	
	17/07/23 2:00	7,66	6,72	0,94	1	1					0,95	0,95	
	17/07/23 3:00	7,43	6,55	0,88	1	1					0,95	0,95	
	17/07/23 4:00	7,24	6,41	0,83	1	1					0,95	0,95	
	17/07/23 5:00	7,20	6,46	0,74	1	1					0,87	0,95	
	17/07/23 6:00	7,37	6,61	0,76	1	1					0,87	0,95	
	17/07/23 7:00	8,04	7,18	0,86	1	1					0,84	0,95	
	17/07/23 8:00	8,64	7,78	0,86	1	1					0,90	0,95	
	17/07/23 9:00	8,77	7,88	0,89	1	1					1	0,94	0,95
	17/07/23 10:00	8,64	7,70	0,94	1	1					1	0,97	0,95
	17/07/23 11:00	8,56	7,62	0,94	1	1					1	0,93	0,95
	17/07/23 12:00	8,74	7,88	0,86	1	1					1	0,97	0,95
	17/07/23 13:00	8,78	7,97	0,81	1	1					1	0,92	0,95
	17/07/23 14:00	8,89	8,09	0,81	1	1					1	0,79	0,95
	17/07/23 15:00	8,60	7,69	0,91	1	1					1	0,95	0,95
	17/07/23 16:00	8,54	7,61	0,93	1	1					1	0,95	0,95
	17/07/23 17:00	8,79	7,93	0,87	1	1					1	0,95	0,95
	17/07/23 18:00	9,42	8,53	0,88	1	1					1	0,95	0,95
	17/07/23 19:00	9,79	8,98	0,81	1	1					2	0,95	0,95
	17/07/23 20:00	9,86	9,04	0,82	1	1					2	0,95	0,95
	17/07/23 21:00	9,73	8,85	0,88	1	1					2	0,91	0,95
	17/07/23 22:00	9,47	8,54	0,93	1	1					1	0,95	0,95
	17/07/23 23:00	8,90	8,00	0,90	1	1					1	0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι μια φορητή μονάδα H/Z βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη 18/7/2023					
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,2	4,2	1,2	0,45	1	1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Τρίτη	18/07/23 0:00	8,29	7,41	0,88	1	1					0,95	0,95	
	18/07/23 1:00	7,71	6,77	0,94	1	1					0,95	0,95	
	18/07/23 2:00	7,39	6,45	0,95	1	1					0,95	0,95	
	18/07/23 3:00	7,16	6,22	0,94	1	1					0,95	0,95	
	18/07/23 4:00	6,97	6,03	0,94	1	1					0,95	0,95	
	18/07/23 5:00	6,93	6,02	0,91	1	1					0,95	0,95	
	18/07/23 6:00	7,16	6,26	0,90	1	1					0,91	0,95	
	18/07/23 7:00	7,84	6,92	0,92	1	1					0,95	0,95	
	18/07/23 8:00	8,33	7,38	0,95	1	1					0,95	0,95	
	18/07/23 9:00	8,55	7,71	0,84	1	1					0,84	0,95	
	18/07/23 10:00	8,50	7,58	0,92	1	1					0,92	0,95	
	18/07/23 11:00	8,28	7,46	0,82	1	1					0,83	0,95	
	18/07/23 12:00	8,55	7,63	0,91	1	1					0,95	0,95	
	18/07/23 13:00	8,84	8,08	0,75	1	1					1	0,76	0,95
	18/07/23 14:00	8,64	7,95	0,68	1	1					1	0,94	0,95
	18/07/23 15:00	8,33	7,39	0,93	1	1						0,95	0,95
	18/07/23 16:00	8,40	7,46	0,93	1	1						0,94	0,95
	18/07/23 17:00	8,60	7,68	0,92	1	1						0,95	0,95
	18/07/23 18:00	9,28	8,45	0,83	1	1					1	0,94	0,95
	18/07/23 19:00	9,69	8,82	0,86	1	1					2	0,94	0,95
	18/07/23 20:00	9,76	8,83	0,93	1	1					2	0,94	0,95
	18/07/23 21:00	9,64	8,70	0,94	1	1					2	0,95	0,95
	18/07/23 22:00	9,26	8,33	0,93	1	1					2	0,94	0,95
	18/07/23 23:00	8,78	7,92	0,86	1	1					1	0,93	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι μια φορητή μονάδα H/Z βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη 19/7/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,2	4,2	1,2	0,45	1	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	19/07/23 0:00	8,10	7,21	0,89	1	1				2	0,95	0,95
	19/07/23 1:00	7,52	6,78	0,74	1	1				3	0,94	0,95
	19/07/23 2:00	7,21	6,44	0,76	1	1				3	0,95	0,94
	19/07/23 3:00	7,09	6,41	0,68		1				3	0,94	0,95
	19/07/23 4:00	6,99	6,25	0,74	1	1				2	0,95	0,94
	19/07/23 5:00	6,92	6,19	0,73	1	1					0,95	0,95
	19/07/23 6:00	7,08	6,40	0,68	1	1					0,95	0,95
	19/07/23 7:00	7,76	7,13	0,63	1	1					0,95	0,95
	19/07/23 8:00	8,44	7,86	0,58	1	1					0,88	0,95
	19/07/23 9:00	8,75	8,09	0,66	1	1				1	0,71	0,95
	19/07/23 10:00	8,69	8,04	0,66	1	1				1	0,77	0,95
	19/07/23 11:00	8,57	7,87	0,70	1	1				1	0,76	0,95
	19/07/23 12:00	8,95	8,16	0,80	1	1				1	0,95	0,95
	19/07/23 13:00	9,11	8,40	0,72	1	1				1	0,95	0,95
	19/07/23 14:00	9,05	8,29	0,76	1	1				1	0,95	0,95
	19/07/23 15:00	8,86	8,15	0,71	1	1				1	0,81	0,95
	19/07/23 16:00	8,77	8,10	0,67	1	1				1	0,93	0,95
	19/07/23 17:00	9,04	8,31	0,72	1	1				2	0,92	0,95
	19/07/23 18:00	9,69	8,98	0,72	1	1				2	0,93	0,95
	19/07/23 19:00	10,04	9,38	0,67	1	1				2	0,95	0,95
	19/07/23 20:00	9,98	9,29	0,69	1	1				3	0,95	0,95
	19/07/23 21:00	9,89	9,21	0,68	1	1				3	0,95	0,95
	19/07/23 22:00	9,56	8,89	0,67	1	1				2	0,95	0,95
	19/07/23 23:00	8,99	8,40	0,59	1	1				2	0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι μια φορητή μονάδα H/Z βρίσκεται σε βλάβη. Σημειώνεται πως η ένταξη των φορητών μονάδων HZ από τις 00:45 έως τις 04:20 οφείλεται στη διαδικασία πλήσης των υπερπληρωτών των μονάδων G1 και G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη 20/7/2023				
		Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,2	4,2	1,2	0,45	1	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	20/07/23 0:00	8,47	7,96	0,51	1	1				1	0,95	0,95
	20/07/23 1:00	7,90	7,40	0,50	1	1					0,95	0,95
	20/07/23 2:00	7,49	6,81	0,68	1	1					0,95	0,95
	20/07/23 3:00	7,12	6,50	0,62	1	1					0,94	0,95
	20/07/23 4:00	6,93	6,26	0,67	1	1					0,95	0,95
	20/07/23 5:00	6,89	6,17	0,72	1	1					0,95	0,95
	20/07/23 6:00	7,07	6,29	0,78	1	1					0,95	0,95
	20/07/23 7:00	7,77	7,07	0,70	1	1					0,95	0,95
	20/07/23 8:00	8,54	7,92	0,63	1	1				1	0,95	0,95
	20/07/23 9:00	8,80	8,16	0,64	1	1				1	0,95	0,95
	20/07/23 10:00	8,75	8,15	0,59	1	1				1	0,88	0,95
	20/07/23 11:00	8,85	8,22	0,63	1	1				1	0,69	0,95
	20/07/23 12:00	9,17	8,55	0,62	1	1				2	0,91	0,95
	20/07/23 13:00	9,41	8,90	0,51	1	1				2	0,81	0,95
	20/07/23 14:00	9,49	9,03	0,46	1	1				2	0,95	0,95
	20/07/23 15:00	9,15	8,78	0,37	1	1				2	0,95	0,95
	20/07/23 16:00	9,23	8,73	0,49	1	1				2	0,95	0,95
	20/07/23 17:00	9,40	8,76	0,65	1	1				2	0,95	0,95
	20/07/23 18:00	9,99	9,35	0,65	1	1				2	0,95	0,95
	20/07/23 19:00	10,36	9,77	0,59	1	1				3	0,95	0,95
	20/07/23 20:00	10,27	9,64	0,63	1	1				3	0,95	0,95
	20/07/23 21:00	10,27	9,81	0,46	1	1				3	0,95	0,95
	20/07/23 22:00	9,87	9,37	0,50	1	1				3	0,95	0,95
	20/07/23 23:00	9,22	8,88	0,34	1	1				2	0,45	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι μια φορητή μονάδα H/Z βρίσκεται σε βλάβη. Σημειώνεται ότι το ΑΠ Έξω Χιόνι βρισκόταν εκτός επικοινωνίας μετά τις 23:00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή 21/7/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,2	4,2	1,2	0,45	1	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	21/07/23 0:00	8,67	8,09	0,57	1	1				1	0,95	0,95
	21/07/23 1:00	8,10	7,51	0,59	1	1				1	0,95	0,95
	21/07/23 2:00	7,74	7,16	0,58	1	1					0,95	0,95
	21/07/23 3:00	7,40	6,74	0,66	1	1					0,95	0,95
	21/07/23 4:00	7,25	6,53	0,72	1	1					0,95	0,95
	21/07/23 5:00	7,31	6,70	0,61	1	1					0,95	0,95
	21/07/23 6:00	7,51	6,88	0,63	1	1					0,95	0,95
	21/07/23 7:00	8,21	7,74	0,47	1	1					0,95	0,95
	21/07/23 8:00	9,10	8,74	0,36	1	1				1	0,95	0,95
	21/07/23 9:00	9,41	9,04	0,37	1	1				2	0,95	0,95
	21/07/23 10:00	9,61	9,19	0,42	1	1				2	0,95	0,95
	21/07/23 11:00	9,49	9,03	0,46	1	1				2	0,95	0,95
	21/07/23 12:00	9,85	9,32	0,53	1	1				2	0,95	0,95
	21/07/23 13:00	10,22	9,56	0,66	1	1				2	0,95	0,95
	21/07/23 14:00	10,13	9,45	0,67	1	1				2	0,95	0,95
	21/07/23 15:00	9,87	9,21	0,66	1	1				2	0,95	0,95
	21/07/23 16:00	10,08	9,48	0,60	1	1				2	0,95	0,95
	21/07/23 17:00	10,42	9,88	0,54	1	1				3	0,95	0,95
	21/07/23 18:00	10,96	10,46	0,50	1	1				3	0,95	0,95
	21/07/23 19:00	11,25	10,75	0,50	1	1				4	0,95	0,95
	21/07/23 20:00	11,33	10,81	0,52	1	1				4	0,95	0,95
	21/07/23 21:00	11,52	11,01	0,51	1	1				4	0,95	0,95
	21/07/23 22:00	11,47	10,92	0,55	1	1				4	0,95	0,95
	21/07/23 23:00	11,31	10,77	0,54	1	1				4	0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι μια φορητή μονάδα H/Z βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο 22/7/2023				
		Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,2	4,2	1,2	0,45	1	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	22/07/23 0:00	10,62	10,06	0,56	1	1				4	0,95	0,95
	22/07/23 1:00	9,94	9,42	0,52	1	1				3	0,95	0,95
	22/07/23 2:00	9,52	9,12	0,40	1	1				2	0,95	0,95
	22/07/23 3:00	9,04	8,59	0,45	1	1				3	0,95	0,95
	22/07/23 4:00	8,64	8,07	0,57	1	1				4	0,95	0,95
	22/07/23 5:00	8,48	7,94	0,54	1	1				4	0,95	0,95
	22/07/23 6:00	8,48	8,08	0,40	1	1				1	0,95	0,95
	22/07/23 7:00	9,04	8,59	0,45	1	1				1	0,95	0,95
	22/07/23 8:00	9,92	9,50	0,43	1	1				2	0,95	0,95
	22/07/23 9:00	10,05	9,75	0,30	1	1				3	0,95	0,95
	22/07/23 10:00	9,92	9,38	0,54	1	1				2	0,95	0,95
	22/07/23 11:00	9,93	9,14	0,78	1	1				2	0,95	0,95
	22/07/23 12:00	10,27	9,55	0,73	1	1				2	0,95	0,95
	22/07/23 13:00	10,61	9,97	0,65	1	1				3	0,95	0,95
	22/07/23 14:00	10,62	9,95	0,67	1	1				3	0,95	0,95
	22/07/23 15:00	10,51	9,87	0,63	1	1				3	0,95	0,95
	22/07/23 16:00	10,48	9,76	0,72	1	1				3	0,95	0,95
	22/07/23 17:00	10,78	9,91	0,88	1	1				3	0,95	0,95
	22/07/23 18:00	11,52	10,82	0,70	1	1				3	0,95	0,95
	22/07/23 19:00	11,88	11,26	0,62	1	1	1			4	0,95	0,95
	22/07/23 20:00	11,78	11,15	0,63	1	1	1			4	0,95	0,95
	22/07/23 21:00	11,97	11,35	0,62	1	1	1			4	0,95	0,95
	22/07/23 22:00	12,20	11,34	0,86	1	1	1			4	0,95	0,95
	22/07/23 23:00	12,01	11,33	0,67	1	1	1			4	0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι μια φορητή μονάδα H/Z βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή 23/7/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				4,2	4,2	1,2	0,45	1	1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	23/07/23 0:00	11,37	10,55	0,82	1	1				4	0,95	0,95
	23/07/23 1:00	10,77	10,34	0,43	1	1				4	0,95	0,95
	23/07/23 2:00	10,26	9,83	0,43	1	1				3	0,95	0,95
	23/07/23 3:00	9,95	9,57	0,38	1	1				3	0,95	0,95
	23/07/23 4:00	9,65	9,14	0,51	1	1				2	0,95	0,95
	23/07/23 5:00	9,57	9,37	0,19	1	1				2	0,95	0,95
	23/07/23 6:00	9,58	9,43	0,15	1	1				2	0,95	0,95
	23/07/23 7:00	10,27	10,02	0,25	1	1	1			2	0,95	0,95
	23/07/23 8:00	10,71	10,47	0,24	1	1	1			2	0,95	0,95
	23/07/23 9:00	10,65	10,47	0,19	1	1	1			3	0,95	0,95
	23/07/23 10:00	10,39	10,12	0,27	1	1				3	0,95	0,95
	23/07/23 11:00	10,39	10,05	0,34	1	1				3	0,95	0,95
	23/07/23 12:00	10,68	10,25	0,43	1	1				3	0,95	0,95
	23/07/23 13:00	10,98	10,66	0,32	1	1				4	0,95	0,95
	23/07/23 14:00	10,80	10,42	0,38	1	1				4	0,95	0,95
	23/07/23 15:00	10,74	10,23	0,51	1	1				3	0,95	0,95
	23/07/23 16:00	10,72	10,22	0,50	1	1				3	0,95	0,95
	23/07/23 17:00	10,94	10,46	0,49	1	1				4	0,95	0,95
	23/07/23 18:00	11,44	10,96	0,49	1	1				4	0,95	0,95
	23/07/23 19:00	12,13	11,56	0,57	1	1				4	0,95	0,95
	23/07/23 20:00	12,33	11,72	0,61	1	1	1			4	0,95	0,95
	23/07/23 21:00	12,65	12,13	0,52	1	1	1			4	0,95	0,95
	23/07/23 22:00	12,75	12,35	0,39	1	1	1			4	0,95	0,95
	23/07/23 23:00	12,50	11,96	0,54	1	1	1			4	0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι μια φορητή μονάδα H/Z βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα 24/7/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,2	4,2	1,2	0,45	1	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	24/07/23 0:00	11,78	11,27	0,51	1	1	1			4	0,95	0,95
	24/07/23 1:00	11,00	10,56	0,44	1	1				4	0,95	0,95
	24/07/23 2:00	10,53	10,13	0,40	1	1				3	0,95	0,95
	24/07/23 3:00	10,20	9,97	0,23	1	1				3	0,95	0,95
	24/07/23 4:00	10,00	9,84	0,16	1	1				3	0,95	0,95
	24/07/23 5:00	9,86	9,33	0,53	1	1				2	0,95	0,95
	24/07/23 6:00	9,82	9,70	0,12	1	1				3	0,95	0,95
	24/07/23 7:00	10,35	10,11	0,23	1	1				3	0,95	0,95
	24/07/23 8:00	10,85	10,35	0,50	1	1				3	0,95	0,95
	24/07/23 9:00	10,79	10,36	0,42	1	1				4	0,95	0,95
	24/07/23 10:00	10,54	10,18	0,36	1	1				4	0,95	0,95
	24/07/23 11:00	10,34	9,72	0,62	1	1				3	0,95	0,95
	24/07/23 12:00	10,39	9,48	0,91	1	1				3	0,95	0,95
	24/07/23 13:00	10,67	9,73	0,94	1	1				3	0,95	0,95
	24/07/23 14:00	10,73	9,78	0,94	1	1				3	0,95	0,95
	24/07/23 15:00	10,42	9,48	0,94	1	1				3	0,95	0,95
	24/07/23 16:00	10,36	9,42	0,94	1	1				3	0,95	0,95
	24/07/23 17:00	10,60	9,66	0,94	1	1				3	0,95	0,95
	24/07/23 18:00	11,20	10,26	0,94	1	1				3	0,95	0,95
	24/07/23 19:00	11,51	10,57	0,94	1	1				4	0,95	0,95
	24/07/23 20:00	11,60	10,66	0,94	1	1				4	0,95	0,95
	24/07/23 21:00	11,72	10,78	0,94	1	1				4	0,95	0,95
	24/07/23 22:00	11,43	10,49	0,94	1	1				4	0,95	0,95
	24/07/23 23:00	11,15	10,21	0,94	1	1				4	0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.



ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη 25/7/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,2	4,2	1,2	0,45	1	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	25/07/23 0:00	10,51	9,57	0,94	1	1				4	0,95	0,95
	25/07/23 1:00	10,04	9,10	0,94	1	1	1			4	0,95	0,95
	25/07/23 2:00	9,59	8,69	0,90	1	1	1			4	0,95	0,95
	25/07/23 3:00	9,22	8,33	0,89	1		1			4	0,95	0,95
	25/07/23 4:00	8,96	8,04	0,92	1	1				3	0,95	0,95
	25/07/23 5:00	8,91	7,97	0,94	1	1				1	0,95	0,95
	25/07/23 6:00	8,89	7,95	0,94	1	1				1	0,95	0,95
	25/07/23 7:00	9,42	8,50	0,92	1	1				1	0,95	0,95
	25/07/23 8:00	9,73	8,79	0,93	1	1				2	0,95	0,95
	25/07/23 9:00	9,67	8,75	0,92	1	1				2	0,95	0,95
	25/07/23 10:00	9,41	8,47	0,94	1	1				2	0,95	0,95
	25/07/23 11:00	9,28	8,36	0,92	1	1				2	0,95	0,95
	25/07/23 12:00	9,62	8,70	0,92	1	1				2	0,95	0,95
	25/07/23 13:00	9,79	8,86	0,93	1	1				2	0,95	0,95
	25/07/23 14:00	9,77	8,83	0,94	1	1				2	0,95	0,95
	25/07/23 15:00	9,69	8,76	0,93	1	1				2	0,95	0,95
	25/07/23 16:00	9,80	8,86	0,94	1	1				2	0,95	0,95
	25/07/23 17:00	10,29	9,38	0,91	1	1				2	0,95	0,95
	25/07/23 18:00	10,93	10,00	0,93	1	1				3	0,95	0,95
	25/07/23 19:00	11,05	10,12	0,92	1	1				3	0,95	0,95
	25/07/23 20:00	11,39	10,47	0,92	1	1				3	0,95	0,95
	25/07/23 21:00	11,59	10,84	0,75	1	1				4	0,95	0,95
	25/07/23 22:00	11,28	10,59	0,69	1	1				4	0,95	0,95
	25/07/23 23:00	11,26	10,49	0,78	1	1				3	0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι η ένταξη των φορητών μονάδων HZ και της μονάδας G6 από τις 00:46 έως τις 04:43, οφείλεται στην πλήση των υπερπληρωτών των μονάδων G1 και G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη 26/7/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,2	4,2	1,2	0,45	1	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	26/07/23 0:00	10,80	10,17	0,62	1	1				3	0,95	0,95
	26/07/23 1:00	10,27	9,85	0,42	1	1				3	0,95	0,95
	26/07/23 2:00	9,79	9,31	0,49	1	1				2	0,95	0,95
	26/07/23 3:00	9,35	8,77	0,57	1	1				2	0,95	0,95
	26/07/23 4:00	9,04	8,79	0,25	1	1				2	0,95	0,95
	26/07/23 5:00	8,82	8,70	0,12	1	1				2	0,95	0,95
	26/07/23 6:00	8,75	8,63	0,13	1	1				2	0,95	0,95
	26/07/23 7:00	9,42	9,21	0,21	1	1				2	0,95	0,95
	26/07/23 8:00	10,07	9,88	0,19	1	1				3	0,95	0,95
	26/07/23 9:00	10,23	9,99	0,24	1	1				3	0,95	0,95
	26/07/23 10:00	10,10	9,84	0,26	1	1				3	0,95	0,95
	26/07/23 11:00	10,05	9,71	0,34	1	1				3	0,95	0,95
	26/07/23 12:00	10,44	10,10	0,34	1	1				3	0,95	0,95
	26/07/23 13:00	10,66	10,36	0,30	1	1				3	0,95	0,95
	26/07/23 14:00	10,58	10,24	0,34	1	1				3	0,95	0,95
	26/07/23 15:00	10,25	9,88	0,37	1	1				3	0,95	0,95
	26/07/23 16:00	10,39	10,02	0,37	1	1				3	0,95	0,95
	26/07/23 17:00	10,92	10,42	0,50	1	1				3	0,95	0,95
	26/07/23 18:00	11,77	11,23	0,54	1	1				4	0,95	0,95
	26/07/23 19:00	11,90	11,38	0,52	1	1				4	0,95	0,95
	26/07/23 20:00	11,88	11,38	0,50	1	1				4	0,95	0,95
	26/07/23 21:00	11,93	11,46	0,47	1	1				4	0,95	0,95
	26/07/23 22:00	11,85	11,38	0,47	1	1				4	0,95	0,95
	26/07/23 23:00	11,40	10,99	0,41	1	1				4	0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη 27/7/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,2	4,2	1,2	0,45	1	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	27/07/23 0:00	10,78	10,38	0,41	1	1				4	0,95	0,95
	27/07/23 1:00	10,00	9,62	0,38	1	1				3	0,95	0,95
	27/07/23 2:00	9,41	8,89	0,52	1	1				2	0,95	0,95
	27/07/23 3:00	9,01	8,49	0,52	1	1				2	0,95	0,95
	27/07/23 4:00	8,68	8,48	0,19	1	1				1	0,95	0,95
	27/07/23 5:00	8,58	8,22	0,36	1	1				1	0,95	0,95
	27/07/23 6:00	8,58	7,99	0,59	1	1				1	0,95	0,95
	27/07/23 7:00	9,35	8,76	0,59	1	1				1	0,95	0,95
	27/07/23 8:00	10,16	9,55	0,61	1	1				3	0,95	0,95
	27/07/23 9:00	10,44	9,73	0,71	1	1				3	0,95	0,95
	27/07/23 10:00	10,23	9,39	0,84	1	1				3	0,95	0,95
	27/07/23 11:00	10,21	9,32	0,90	1	1				2	0,95	0,95
	27/07/23 12:00	10,54	9,74	0,80	1	1				3	0,95	0,95
	27/07/23 13:00	10,95	10,18	0,77	1	1				3	0,95	0,95
	27/07/23 14:00	11,14	10,41	0,72	1	1				3	0,95	0,95
	27/07/23 15:00	10,77	10,12	0,65	1	1				3	0,95	0,95
	27/07/23 16:00	10,51	9,77	0,74	1	1				3	0,95	0,95
	27/07/23 17:00	10,65	9,75	0,90	1	1				3	0,95	0,95
	27/07/23 18:00	10,95	10,03	0,93	1	1				3	0,95	0,95
	27/07/23 19:00	11,20	10,42	0,78	1	1				3	0,95	0,95
	27/07/23 20:00	11,02	10,25	0,77	1	1				3	0,95	0,95
	27/07/23 21:00	11,23	10,35	0,88	1	1				3	0,95	0,95
	27/07/23 22:00	10,93	10,12	0,81	1	1				3	0,95	0,95
	27/07/23 23:00	10,36	9,42	0,94	1	1				3	0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή 28/7/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				4,2	4,2	1,2	0,45	1	1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	28/07/23 0:00	9,76	8,81	0,94	1	1				2	0,95	0,95
	28/07/23 1:00	9,12	8,18	0,94	1	1				2	0,95	0,95
	28/07/23 2:00	8,68	7,76	0,91	1	1				1	0,95	0,95
	28/07/23 3:00	8,30	7,36	0,94	1	1				4	0,95	0,95
	28/07/23 4:00	7,90	6,96	0,94	1	1				4	0,95	0,94
	28/07/23 5:00	7,79	6,85	0,94	1	1				1	0,95	0,94
	28/07/23 6:00	7,86	6,92	0,94	1	1					0,95	0,95
	28/07/23 7:00	8,45	7,51	0,94	1	1					0,95	0,95
	28/07/23 8:00	9,02	8,08	0,94	1	1				1	0,95	0,95
	28/07/23 9:00	9,10	8,16	0,94	1	1				1	0,95	0,95
	28/07/23 10:00	8,80	7,86	0,94	1	1				1	0,95	0,95
	28/07/23 11:00	8,84	7,90	0,94	1	1				1	0,95	0,95
	28/07/23 12:00	8,86	7,92	0,94	1	1				1	0,95	0,95
	28/07/23 13:00	9,08	8,14	0,94	1	1				1	0,95	0,95
	28/07/23 14:00	8,97	8,03	0,94	1	1				1	0,95	0,95
	28/07/23 15:00	8,78	7,84	0,94	1	1				1	0,95	0,95
	28/07/23 16:00	8,76	7,82	0,94	1	1				1	0,95	0,95
	28/07/23 17:00	9,15	8,21	0,94	1	1				1	0,95	0,95
	28/07/23 18:00	9,66	8,72	0,94	1	1				1	0,95	0,95
	28/07/23 19:00	9,96	9,02	0,94	1	1				2	0,95	0,95
	28/07/23 20:00	10,07	9,13	0,94	1	1				2	0,95	0,95
	28/07/23 21:00	9,97	9,03	0,94	1	1				2	0,95	0,95
	28/07/23 22:00	9,53	8,59	0,94	1	1				2	0,95	0,95
	28/07/23 23:00	8,87	7,92	0,94	1	1				1	0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι η ένταξη των φορητών μονάδων HZ από τις 03:00 έως τις 05:00, οφείλεται στην πλήση των υπερπληρωτών των μονάδων G1 και G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο 29/7/2023					
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				4,2	4,2	1,2	0,45	1	1				
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Σάββατο	29/07/23 0:00	8,20	7,26	0,94	1	1					0,95	0,95	
	29/07/23 1:00	7,69	6,75	0,94	1	1					0,95	0,95	
	29/07/23 2:00	7,38	6,44	0,94	1	1					0,95	0,95	
	29/07/23 3:00	7,14	6,21	0,94	1	1					0,95	0,95	
	29/07/23 4:00	6,95	6,01	0,94	1	1					0,95	0,95	
	29/07/23 5:00	6,96	6,02	0,94	1	1					0,95	0,95	
	29/07/23 6:00	7,01	6,07	0,94	1	1					0,95	0,95	
	29/07/23 7:00	7,71	6,77	0,94	1	1					0,95	0,95	
	29/07/23 8:00	8,26	7,32	0,94	1	1					0,95	0,95	
	29/07/23 9:00	8,33	7,39	0,94	1	1					0,95	0,95	
	29/07/23 10:00	8,24	7,30	0,94	1	1					0,95	0,95	
	29/07/23 11:00	8,09	7,15	0,94	1	1					0,95	0,95	
	29/07/23 12:00	8,26	7,33	0,94	1	1					0,95	0,95	
	29/07/23 13:00	8,58	7,64	0,94	1	1					0,95	0,95	
	29/07/23 14:00	8,43	7,49	0,94	1	1					0,95	0,95	
	29/07/23 15:00	8,24	7,30	0,93	1	1					0,95	0,95	
	29/07/23 16:00	8,25	7,31	0,94	1	1					0,95	0,95	
	29/07/23 17:00	8,72	7,78	0,94	1	1					0,95	0,95	
	29/07/23 18:00	9,27	8,33	0,94	1	1					1	0,95	0,95
	29/07/23 19:00	9,52	8,58	0,94	1	1					1	0,95	0,95
	29/07/23 20:00	9,67	8,73	0,94	1	1					2	0,95	0,95
	29/07/23 21:00	9,58	8,64	0,93	1	1					2	0,95	0,95
	29/07/23 22:00	9,07	8,14	0,93	1	1					1	0,95	0,95
	29/07/23 23:00	8,47	7,63	0,84	1	1					1	0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή 30/7/2023					
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,2	4,2	1,2	0,45	1	1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Κυριακή	30/07/23 0:00	7,87	6,96	0,91	1	1					0,95	0,95	
	30/07/23 1:00	7,43	6,49	0,94	1	1					0,95	0,95	
	30/07/23 2:00	7,10	6,16	0,94	1	1					0,95	0,95	
	30/07/23 3:00	6,88	5,95	0,93	1	1					0,95	0,95	
	30/07/23 4:00	6,73	5,79	0,94	1	1					0,95	0,95	
	30/07/23 5:00	6,74	5,80	0,94	1	1					0,95	0,95	
	30/07/23 6:00	6,90	5,96	0,94	1	1					0,95	0,95	
	30/07/23 7:00	7,51	6,56	0,94	1	1					0,95	0,95	
	30/07/23 8:00	7,88	6,94	0,94	1	1					0,95	0,95	
	30/07/23 9:00	7,91	6,97	0,94	1	1					0,95	0,95	
	30/07/23 10:00	7,94	6,99	0,94	1	1					0,95	0,95	
	30/07/23 11:00	7,92	6,99	0,93	1	1					0,95	0,95	
	30/07/23 12:00	8,12	7,18	0,94	1	1					0,95	0,95	
	30/07/23 13:00	8,41	7,47	0,94	1	1					0,95	0,95	
	30/07/23 14:00	8,19	7,27	0,92	1	1					0,95	0,95	
	30/07/23 15:00	7,90	7,03	0,88	1	1					0,95	0,95	
	30/07/23 16:00	7,94	7,05	0,89	1	1					0,95	0,95	
	30/07/23 17:00	8,41	7,48	0,93	1	1					0,95	0,95	
	30/07/23 18:00	9,04	8,11	0,92	1	1					1	0,95	0,95
	30/07/23 19:00	9,38	8,49	0,89	1	1					1	0,95	0,95
	30/07/23 20:00	9,54	8,70	0,83	1	1					2	0,95	0,95
	30/07/23 21:00	9,32	8,49	0,83	1	1					1	0,95	0,95
	30/07/23 22:00	8,85	7,98	0,86	1	1					1	0,95	0,95
	30/07/23 23:00	8,45	7,55	0,89	1	1						0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα 31/7/2023					
		Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,2	4,2	1,2	0,45	1	1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Δευτέρα	31/07/23 0:00	7,88	6,99	0,88	1	1					0,95	0,95	
	31/07/23 1:00	7,29	6,44	0,86	1	1					0,95	0,95	
	31/07/23 2:00	6,96	6,03	0,93	1	1					0,95	0,95	
	31/07/23 3:00	6,76	5,82	0,93	1	1				2	0,95	0,95	
	31/07/23 4:00	6,55	5,62	0,94	1	1				2	0,95	0,95	
	31/07/23 5:00	6,59	5,65	0,94	1	1					0,95	0,95	
	31/07/23 6:00	6,70	5,76	0,94	1	1					0,95	0,95	
	31/07/23 7:00	7,44	6,50	0,94	1	1					0,95	0,95	
	31/07/23 8:00	7,91	6,99	0,92	1	1					0,95	0,95	
	31/07/23 9:00	8,22	7,28	0,94	1	1					0,95	0,95	
	31/07/23 10:00	8,05	7,11	0,93	1	1					0,95	0,95	
	31/07/23 11:00	8,02	7,11	0,91	1	1					0,95	0,95	
	31/07/23 12:00	8,35	7,50	0,85	1	1					0,95	0,95	
	31/07/23 13:00	8,63	7,78	0,86	1	1					1	0,95	0,95
	31/07/23 14:00	8,64	7,74	0,90	1	1					1	0,95	0,95
	31/07/23 15:00	8,39	7,53	0,86	1	1						0,95	0,95
	31/07/23 16:00	8,31	7,48	0,83	1	1						0,95	0,95
	31/07/23 17:00	8,69	7,97	0,73	1	1						0,95	0,95
	31/07/23 18:00	9,35	8,65	0,70	1	1					1	0,95	0,95
	31/07/23 19:00	9,77	9,11	0,67	1	1					2	0,95	0,95
	31/07/23 20:00	10,00	9,36	0,64	1	1					2	0,95	0,95
	31/07/23 21:00	9,82	9,18	0,64	1	1					2	0,95	0,95
	31/07/23 22:00	9,33	8,72	0,62	1	1					2	0,95	0,95
	31/07/23 23:00	8,67	8,04	0,63	1	1					1	0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι η ένταξη των φορητών μονάδων HZ από τις 03:00 έως τις 05:00, οφείλεται στην πλήση των υπερπληρωτών των μονάδων G1 και G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.