

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Σάββατο 1/7/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x26	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	01/07/23 0:00	28,09	26,84	1,25				1	1	1	1				7,55	7,51
	01/07/23 1:00	25,75	24,84	0,91				1	1	1	1				5,18	5,13
	01/07/23 2:00	24,15	23,36	0,79				1		1	1				7,87	8,72
	01/07/23 3:00	23,32	21,78	1,53				1		1	1				8,20	8,16
	01/07/23 4:00	22,95	21,96	0,99				1		1	1				7,81	7,79
	01/07/23 5:00	22,98	21,91	1,07				1		1	1				7,82	7,83
	01/07/23 6:00	23,32	22,02	1,30				1		1	1				8,05	8,13
	01/07/23 7:00	25,82	23,17	2,65				1		1	1				10,25	10,26
	01/07/23 8:00	28,86	26,50	2,36				1	1	1	1				9,37	9,12
	01/07/23 9:00	30,25	27,20	3,05				1	1	1	1				9,48	9,49
	01/07/23 10:00	31,47	29,39	2,08				1	1	1	1				10,79	10,79
	01/07/23 11:00	32,60	31,22	1,38				1	1	1	1				11,87	11,91
	01/07/23 12:00	33,79	32,89	0,90				1	1	1	1				13,05	13,10
	01/07/23 13:00	33,63	32,20	1,42				1	1	1	1				13,04	13,00
	01/07/23 14:00	32,07	30,06	2,01				1	1	1	1				11,52	11,50
	01/07/23 15:00	30,62	28,92	1,69				1	1	1	1				10,02	10,01
	01/07/23 16:00	30,30	29,27	1,03				1	1	1	1				9,54	9,61
	01/07/23 17:00	31,78	30,59	1,19				1	1	1	1				11,01	11,06
	01/07/23 18:00	34,14	33,01	1,12				1	1	1	1				13,15	13,17
	01/07/23 19:00	36,18	35,49	0,69		1		1	1	1	1				13,58	13,60
01/07/23 20:00	36,45	35,80	0,65		1		1	1	1	1				13,41	13,42	
01/07/23 21:00	37,46	37,29	0,17		1		1	1	1	1				13,70	13,69	
01/07/23 22:00	34,60	34,57	0,02		1		1	1	1	1				11,75	11,69	
01/07/23 23:00	31,07	31,07	0,00		1		1	1	1	1				9,54	9,61	

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 21MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Κυριακή 2/7/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x26	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	02/07/23 0:00	28,43	28,38	0,06				1	1	1	1				7,89	7,83
	02/07/23 1:00	26,22	26,07	0,15				1	1	1	1				5,65	5,60
	02/07/23 2:00	24,76	24,46	0,30				1	1	1	1				6,87	7,98
	02/07/23 3:00	23,59	23,54	0,06				1		1	1				8,40	8,42
	02/07/23 4:00	23,16	23,16	0,00				1		1	1				7,99	7,99
	02/07/23 5:00	22,74	22,69	0,05				1		1	1				7,27	7,24
	02/07/23 6:00	22,59	22,12	0,46				1		1	1				7,19	7,21
	02/07/23 7:00	24,16	23,52	0,65				1		1	1				7,70	7,71
	02/07/23 8:00	24,87	23,94	0,93				1	1	1	1				6,79	6,63
	02/07/23 9:00	27,94	26,93	1,01				1	1	1	1				7,59	7,61
	02/07/23 10:00	29,15	28,30	0,85				1	1	1	1				8,44	8,47
	02/07/23 11:00	29,82	28,60	1,22				1	1	1	1				9,12	9,12
	02/07/23 12:00	30,54	28,33	2,21				1	1	1	1			1	9,37	9,62
	02/07/23 13:00	30,58	25,94	4,64		1		1	1	1	1				9,73	9,74
	02/07/23 14:00	28,92	24,33	4,59		1		1		1	1				9,45	9,46
	02/07/23 15:00	27,95	24,70	3,26				1		1	1				9,65	9,68
	02/07/23 16:00	28,80	27,02	1,78				1		1	1			1	9,50	9,58
	02/07/23 17:00	30,68	27,90	2,79				1		1	1			2	10,52	10,57
	02/07/23 18:00	33,27	30,64	2,63				1	1	1	1			2	11,53	11,61
02/07/23 19:00	34,75	30,07	4,68				1	1	1	1				12,15	12,15	
02/07/23 20:00	35,56	31,52	4,04				1	1	1	1				12,05	12,04	
02/07/23 21:00	37,97	33,93	4,04				1	1	1	1				12,72	12,84	
02/07/23 22:00	35,80	33,71	2,08				1	1	1	1				12,22	12,18	
02/07/23 23:00	32,87	32,19	0,68		1		1	1	1	1				10,16	9,94	

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 21MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Δευτέρα 3/7/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x26	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	03/07/23 0:00	29,47	29,11	0,36	1	1			1	1	1		1		9,88	9,92
	03/07/23 1:00	27,06	26,15	0,90		1			1	1	1				8,98	8,96
	03/07/23 2:00	25,38	24,35	1,03		1			1	1	1				8,09	8,10
	03/07/23 3:00	24,48	24,37	0,11				1	1	1	1				7,99	7,92
	03/07/23 4:00	24,04	24,04	0,00				1		1	1				8,86	8,88
	03/07/23 5:00	23,95	23,95	0,00				1		1	1				8,82	8,78
	03/07/23 6:00	23,13	22,82	0,31				1		1	1		1		7,44	7,38
	03/07/23 7:00	27,74	26,42	1,32	1			1		1	1				10,68	10,82
	03/07/23 8:00	31,28	29,86	1,42	1			1	1	1	1				11,90	11,55
	03/07/23 9:00	34,50	34,15	0,35	1			1	1	1	1				11,68	11,73
	03/07/23 10:00	35,04	34,53	0,51	1			1	1	1	1				12,27	12,28
	03/07/23 11:00	37,54	36,87	0,67	1			1	1	1	1				13,51	13,60
	03/07/23 12:00	38,74	37,95	0,79	1			1	1	1	1				13,73	13,73
	03/07/23 13:00	39,33	37,97	1,36	1			1	1	1	1			2	13,73	13,73
	03/07/23 14:00	37,62	35,81	1,81	1			1	1	1	1			1	13,69	13,68
	03/07/23 15:00	35,70	33,16	2,53	1			1	1	1	1				12,79	12,74
	03/07/23 16:00	35,06	31,65	3,41	1			1	1	1	1				12,62	12,72
	03/07/23 17:00	35,93	33,08	2,84				1	1	1	1				13,73	13,73
	03/07/23 18:00	38,13	35,51	2,62				1	1	1	1			1	13,73	13,73
	03/07/23 19:00	39,51	37,48	2,03				1	1	1	1			4	13,73	13,73
03/07/23 20:00	39,73	37,14	2,59				1	1	1	1			4	13,73	13,73	
03/07/23 21:00	41,14	36,63	4,51				1	1	1	1			4	13,73	13,73	
03/07/23 22:00	38,33	34,39	3,95				1	1	1	1			4	13,73	13,73	
03/07/23 23:00	34,72	31,37	3,35				1	1	1	1				13,52	13,48	

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 21MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τρίτη 4/7/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x26	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	04/07/23 0:00	31,37	29,10	2,28				1	1	1	1				10,87	10,77
	04/07/23 1:00	28,48	27,13	1,35				1	1	1	1				7,92	7,85
	04/07/23 2:00	27,08	26,07	1,01				1	1	1	1				6,47	6,45
	04/07/23 3:00	26,04	25,08	0,96				1	1	1	1				5,41	5,38
	04/07/23 4:00	25,36	24,73	0,63				1	1	1	1				4,73	4,75
	04/07/23 5:00	25,08	24,45	0,64				1	1	1	1				4,46	4,60
	04/07/23 6:00	26,02	23,99	2,04		1		1		1	1				8,79	10,33
	04/07/23 7:00	29,18	27,00	2,18		1		1		1	1		5		11,57	11,60
	04/07/23 8:00	33,41	31,20	2,21				1	1	1	1			1	13,04	13,08
	04/07/23 9:00	36,49	34,49	2,00	1			1	1	1	1				13,73	13,73
	04/07/23 10:00	37,54	35,80	1,74	1			1	1	1	1				13,73	13,73
	04/07/23 11:00	38,64	37,82	0,82	1			1	1	1	1			1	13,73	13,73
	04/07/23 12:00	39,86	38,80	1,06	1			1	1	1	1			2	13,73	13,73
	04/07/23 13:00	40,37	39,06	1,31	1			1	1	1	1			2	13,73	13,73
	04/07/23 14:00	39,53	37,33	2,20	1			1	1	1	1			1	13,73	13,73
	04/07/23 15:00	37,88	34,52	3,36	1			1	1	1	1				13,73	13,73
	04/07/23 16:00	37,34	33,85	3,49	1			1	1	1	1				13,73	13,73
	04/07/23 17:00	38,80	35,13	3,67	1			1	1	1	1				13,73	13,73
	04/07/23 18:00	41,62	38,01	3,61	1			1	1	1	1				13,73	13,73
	04/07/23 19:00	42,74	40,48	2,25	1	1		1	1	1	1				13,73	13,73
04/07/23 20:00	43,04	40,52	2,51	1	1		1	1	1	1				13,73	13,73	
04/07/23 21:00	44,17	40,96	3,21	1	1		1	1	1	1			1	13,73	13,73	
04/07/23 22:00	41,21	38,53	2,68	1	1		1	1	1	1				13,73	13,73	
04/07/23 23:00	37,51	35,76	1,75	1	1		1	1	1	1				13,14	12,99	

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 21MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τετάρτη 5/7/2023		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x26	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Τετάρτη	05/07/23 0:00	33,87	32,19	1,67		1		1	1	1	1				11,06	10,94	
	05/07/23 1:00	30,85	29,59	1,26		1		1	1	1	1				8,20	8,20	
	05/07/23 2:00	28,72	28,09	0,63		1		1	1	1	1				7,56	8,28	
	05/07/23 3:00	27,18	26,55	0,62		1		1	1	1					9,72	9,70	
	05/07/23 4:00	26,48	26,19	0,29		1		1	1	1					8,99	9,00	
	05/07/23 5:00	25,94	24,78	1,16		1		1	1	1					8,52	8,46	
	05/07/23 6:00	27,17	26,18	0,99		1		1	1	1					9,35	9,47	
	05/07/23 7:00	30,12	28,28	1,84	1			1	1	1					11,90	11,99	
	05/07/23 8:00	33,76	31,07	2,69	1			1	1	1				2	4	13,32	13,32
	05/07/23 9:00	37,05	35,30	1,75	1	1			1	1				4	7	13,73	13,73
	05/07/23 10:00	38,90	38,47	0,43	1	1			1	1				7	7	13,72	13,73
	05/07/23 11:00	40,73	40,20	0,53	1				1	1	1			4	7	13,73	13,73
	05/07/23 12:00	42,39	41,40	0,99	1				1	1	1			4	7	13,73	13,73
	05/07/23 13:00	43,14	41,34	1,80	1				1	1	1			4	7	13,73	13,73
	05/07/23 14:00	41,74	39,82	1,93	1				1	1	1			4	7	13,73	13,73
	05/07/23 15:00	40,43	37,41	3,02	1				1	1	1			4	5	13,73	13,73
	05/07/23 16:00	40,42	38,19	2,23	1				1	1	1			4	4	13,73	13,73
	05/07/23 17:00	41,60	40,03	1,57	1				1	1	1			4	5	13,73	13,73
	05/07/23 18:00	43,42	42,72	0,70	1	1			1	1	1			4	7	13,73	13,73
	05/07/23 19:00	43,74	41,94	1,80	1	1			1	1	1			4	7	13,73	13,73
05/07/23 20:00	43,54	38,95	4,59	1				1	1	1			4	7	13,73	13,73	
05/07/23 21:00	45,42	41,02	4,40	1				1	1	1			4	7	13,73	13,73	
05/07/23 22:00	43,01	39,43	3,58	1	1			1	1	1			4	7	13,73	13,73	
05/07/23 23:00	39,33	35,79	3,54	1	1			1	1	1			2	4	13,73	13,73	

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 21MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Πέμπτη 6/7/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x26	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	06/07/23 0:00	35,61	33,98	1,62	1	1			1	1	1		4	1	13,43	13,38
	06/07/23 1:00	32,28	27,13	5,16	1	1			1	1	1		2		12,87	12,78
	06/07/23 2:00	30,19	27,44	2,76	1	1			1	1	1		1		11,51	11,55
	06/07/23 3:00	29,12	27,43	1,69	1				1	1	1		1		11,55	11,53
	06/07/23 4:00	28,07	26,38	1,69	1				1	1	1				10,58	10,54
	06/07/23 5:00	27,53	26,02	1,51	1				1	1	1				10,07	10,07
	06/07/23 6:00	28,04	25,21	2,83	1				1	1	1				10,64	10,70
	06/07/23 7:00	30,99	26,73	4,26	1				1	1	1				12,32	12,36
	06/07/23 8:00	34,64	29,83	4,81	1				1	1	1			2	13,58	13,59
	06/07/23 9:00	37,47	31,54	5,93	1				1	1	1		2	2	13,73	13,73
	06/07/23 10:00	38,82	34,39	4,43	1			1	1	1	1		4	4	13,73	13,73
	06/07/23 11:00	41,13	38,52	2,61	1			1	1	1	1		1	4	13,73	13,73
	06/07/23 12:00	43,12	39,62	3,49				1	1	1	1		4	4	13,73	13,73
	06/07/23 13:00	44,42	40,03	4,39				1	1	1	1		4	4	13,73	13,73
	06/07/23 14:00	43,18	37,77	5,41				1	1	1	1		2	4	13,73	13,73
	06/07/23 15:00	41,85	35,99	5,86				1	1	1	1		2	2	13,73	13,73
	06/07/23 16:00	41,19	35,31	5,88				1	1	1	1		2	2	13,73	13,73
	06/07/23 17:00	42,13	35,43	6,70				1	1	1	1		2	2	13,73	13,73
	06/07/23 18:00	44,38	36,83	7,55	1			1	1	1	1		1	1	13,73	13,73
	06/07/23 19:00	44,95	37,68	7,27	1	1		1	1	1	1				13,73	13,73
06/07/23 20:00	44,95	36,82	8,12	1	1		1	1	1	1				13,73	13,73	
06/07/23 21:00	45,40	38,62	6,79	1	1		1	1	1	1		1	2	13,73	13,73	
06/07/23 22:00	42,96	35,99	6,97	1	1		1	1		1		1	4	13,73	13,73	
06/07/23 23:00	39,46	33,71	5,76	1	1		1	1		1			2	13,73	13,73	

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 21MW μισθωμένης ισχύος. Λόγω εργασιών στον ΑΣΠ μπήκαν σε λειτουργία τα φορητά Η/Ζ στη θέση των G2 και G3.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Παρασκευή 7/7/2023		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x19	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Παρασκευή	07/07/23 0:00	36,00	33,44	2,57	1	1		1	1		1				13,60	13,59	
	07/07/23 1:00	32,56	31,19	1,37	1	1		1	1		1				11,77	11,80	
	07/07/23 2:00	30,31	27,66	2,65		1		1	1		1				11,46	11,43	
	07/07/23 3:00	28,94	23,79	5,15				1	1		1				10,16	10,10	
	07/07/23 4:00	28,01	22,92	5,09				1	1		1				10,80	10,92	
	07/07/23 5:00	27,46	20,98	6,48				1	1		1				10,91	10,86	
	07/07/23 6:00	28,08	21,61	6,47				1	1		1				11,15	11,19	
	07/07/23 7:00	31,06	24,96	6,09				1	1		1				11,54	12,43	
	07/07/23 8:00	34,60	30,92	3,68				1	1		1			1	4	4,86	13,56
	07/07/23 9:00	38,67	35,11	3,55				1	1		1			4	7	11,50	13,73
	07/07/23 10:00	40,34	36,92	3,41				1	1		1			4	7	13,73	13,73
	07/07/23 11:00	41,99	40,03	1,95				1	1		1			5	7	13,73	13,73
	07/07/23 12:00	44,34	43,30	1,04	1			1	1		1			7	7	13,73	13,73
	07/07/23 13:00	45,99	44,61	1,38	1			1	1	1	1			4	7	13,73	13,73
	07/07/23 14:00	44,73	41,80	2,93	1			1	1	1	1			2	4	13,73	13,73
	07/07/23 15:00	43,44	38,60	4,84	1			1	1	1	1			1	4	13,73	13,73
	07/07/23 16:00	42,73	37,73	5,01	1			1	1	1	1				1	13,73	13,73
	07/07/23 17:00	42,56	38,10	4,47	1			1	1	1	1				2	13,73	13,73
	07/07/23 18:00	44,32	37,75	6,57	1			1	1	1	1				2	13,73	13,73
	07/07/23 19:00	45,23	38,24	6,99	1			1	1	1	1				2	13,73	13,73
07/07/23 20:00	44,25	34,96	9,29	1	1		1	1	1	1					13,73	13,73	
07/07/23 21:00	44,32	39,34	4,97	1	1		1	1	1	1					13,73	13,73	
07/07/23 22:00	41,68	37,94	3,74	1	1		1	1	1	1					13,73	13,73	
07/07/23 23:00	38,41	35,56	2,85	1	1		1	1	1	1					13,73	13,73	

Παρατηρήσεις: Λόγω εργασιών στον ΑΣΠ μπήκαν σε λειτουργία τα φορητά Η/Ζ. Το διάστημα 08:00 με 09:30 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Σάββατο 8/7/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x19	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	08/07/23 0:00	35,34	30,67	4,67				1	1	1	1				12,73	12,88
	08/07/23 1:00	32,74	24,85	7,89				1		1	1				12,82	12,83
	08/07/23 2:00	30,54	24,26	6,28				1		1	1				12,23	12,21
	08/07/23 3:00	29,22	22,31	6,91				1		1	1				11,71	11,71
	08/07/23 4:00	28,23	22,82	5,41				1		1	1				11,29	11,29
	08/07/23 5:00	27,66	23,03	4,62				1		1	1				11,08	11,06
	08/07/23 6:00	27,67	21,91	5,76				1		1	1				11,03	11,03
	08/07/23 7:00	30,12	23,63	6,49				1		1	1				11,50	11,41
	08/07/23 8:00	32,99	25,98	7,01				1	1	1	1				12,63	12,87
	08/07/23 9:00	36,04	30,60	5,44				1	1	1	1				8,58	13,72
	08/07/23 10:00	37,35	31,02	6,33				1	1	1	1				13,62	13,73
	08/07/23 11:00	39,34	28,72	10,62				1	1	1	1				13,73	13,73
	08/07/23 12:00	40,11	30,17	9,94				1	1	1	1				13,73	13,73
	08/07/23 13:00	40,17	30,62	9,54				1	1	1	1				13,73	13,73
	08/07/23 14:00	38,88	30,32	8,55				1	1	1	1				13,73	13,73
	08/07/23 15:00	37,54	30,42	7,12				1	1	1	1				13,73	13,73
	08/07/23 16:00	37,09	27,01	10,08				1	1	1	1				13,73	13,73
	08/07/23 17:00	37,91	28,32	9,59				1	1	1	1				13,73	13,73
	08/07/23 18:00	39,62	32,68	6,94				1	1	1	1				13,73	13,73
	08/07/23 19:00	39,95	31,57	8,38				1	1	1	1				13,73	13,73
08/07/23 20:00	39,67	30,46	9,20				1	1	1	1				13,73	13,73	
08/07/23 21:00	40,85	30,52	10,32				1	1	1	1				13,73	13,73	
08/07/23 22:00	38,05	28,27	9,78				1	1	1	1				13,73	13,73	
08/07/23 23:00	34,91	25,55	9,35				1	1			1			13,68	13,67	

Παρατηρήσεις: Το διάστημα 09:00 με 10:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Κυριακή 9/7/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x19	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	09/07/23 0:00	32,23	24,77	7,46				1	1		1				12,91	12,88
	09/07/23 1:00	30,17	23,23	6,94				1	1		1				12,09	12,05
	09/07/23 2:00	28,36	21,10	7,26				1	1		1				11,35	11,33
	09/07/23 3:00	27,25	19,95	7,31				1	1		1				10,76	10,73
	09/07/23 4:00	26,21	21,46	4,75				1	1		1				9,71	9,69
	09/07/23 5:00	25,68	21,55	4,14				1	1		1				9,25	9,21
	09/07/23 6:00	25,22	21,74	3,49				1	1		1				8,66	8,68
	09/07/23 7:00	26,43	22,03	4,40				1	1		1				9,85	9,88
	09/07/23 8:00	27,79	20,20	7,59				1	1		1				11,06	11,09
	09/07/23 9:00	29,05	20,17	8,89				1	1		1				11,59	11,61
	09/07/23 10:00	29,78	23,43	6,35				1	1		1				11,88	11,86
	09/07/23 11:00	30,58	22,88	7,69				1	1		1				12,17	12,18
	09/07/23 12:00	30,94	21,61	9,33				1	1		1				12,38	12,37
	09/07/23 13:00	30,48	20,32	10,17				1	1		1				12,20	12,21
	09/07/23 14:00	28,78	18,97	9,81	1				1		1				11,54	11,52
	09/07/23 15:00	27,78	18,59	9,19	1				1		1				11,09	11,09
	09/07/23 16:00	28,47	18,92	9,54	1				1		1				11,36	11,36
	09/07/23 17:00	30,56	21,46	9,09	1				1		1				12,15	12,18
	09/07/23 18:00	33,15	28,14	5,01				1	1	1	1				12,94	12,94
	09/07/23 19:00	35,13	31,76	3,37				1	1	1	1				13,70	13,70
09/07/23 20:00	36,04	32,95	3,09				1	1	1	1				13,72	13,71	
09/07/23 21:00	38,21	35,04	3,17	1			1	1	1	1				13,73	13,73	
09/07/23 22:00	36,48	34,91	1,57	1			1	1	1	1				13,52	13,55	
09/07/23 23:00	33,25	31,16	2,09				1	1	1	1				12,62	12,56	

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 14MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Δευτέρα 10/7/2023		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x19	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Δευτέρα	10/07/23 0:00	30,13	28,65	1,48				1	1	1	1				9,68	9,53	
	10/07/23 1:00	27,32	26,04	1,29				1	1	1	1				6,77	6,73	
	10/07/23 2:00	25,88	25,11	0,77				1	1	1	1				8,56	9,41	
	10/07/23 3:00	24,86	23,68	1,18				1		1	1				9,71	9,71	
	10/07/23 4:00	24,29	23,21	1,08				1		1	1				9,18	9,13	
	10/07/23 5:00	24,36	22,69	1,67				1		1	1				9,23	9,21	
	10/07/23 6:00	25,70	24,16	1,54				1		1	1				10,02	10,04	
	10/07/23 7:00	28,80	26,94	1,85	1				1	1	1				10,59	10,50	
	10/07/23 8:00	32,61	30,27	2,34	1				1	1	1		1	2	12,99	13,02	
	10/07/23 9:00	34,90	31,03	3,87	1				1	1	1		1	2	13,22	13,06	
	10/07/23 10:00	36,03	30,71	5,32	1				1	1	1	1			13,07	13,12	
	10/07/23 11:00	37,02	32,59	4,43					1	1	1	1			1	13,70	13,71
	10/07/23 12:00	38,07	35,45	2,63					1	1	1	1		1	2	13,73	13,73
	10/07/23 13:00	38,98	35,76	3,22					1	1	1	1		2	2	13,73	13,73
	10/07/23 14:00	37,34	33,44	3,90					1	1	1	1		1		13,73	13,73
	10/07/23 15:00	35,35	31,57	3,78					1	1	1	1				13,73	13,73
	10/07/23 16:00	35,06	31,49	3,58					1	1	1	1				13,72	13,72
	10/07/23 17:00	36,30	32,72	3,58					1	1	1	1				13,73	13,73
	10/07/23 18:00	38,36	36,48	1,89	1				1	1	1	1				13,73	13,73
	10/07/23 19:00	39,74	38,55	1,19	1	1			1	1	1	1				13,73	13,73
10/07/23 20:00	40,33	39,30	1,03	1	1			1	1	1	1				13,73	13,73	
10/07/23 21:00	41,93	41,21	0,72	1	1			1	1	1	1				13,73	13,73	
10/07/23 22:00	39,07	38,12	0,95	1	1			1	1	1	1				13,31	13,19	
10/07/23 23:00	35,07	34,59	0,49	1	1			1	1	1	1				10,43	10,51	

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 14MW μισθωμένης ισχύος. Λόγω τεχνικών προβλημάτων της G3, εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών περιβάλλοντος, μπήκαν σε λειτουργία τα φορητά Η/Ζ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τρίτη 11/7/2023		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	6	9,5	12,5	1,3	1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x19	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Τρίτη	11/07/23 0:00	31,69	30,99	0,70		1		1	1	1	1				9,29	9,44	
	11/07/23 1:00	28,93	27,25	1,68		1			1	1	1				9,93	10,25	
	11/07/23 2:00	27,27	25,62	1,65		1			1	1	1				9,92	9,94	
	11/07/23 3:00	26,21	24,92	1,28					1	1	1				10,49	10,47	
	11/07/23 4:00	25,58	23,98	1,60					1	1	1				10,21	10,22	
	11/07/23 5:00	25,49	24,16	1,33					1	1	1				10,18	10,14	
	11/07/23 6:00	26,31	24,90	1,41					1	1	1				10,36	10,39	
	11/07/23 7:00	30,04	28,63	1,41	1			1	1	1	1				10,93	10,30	
	11/07/23 8:00	34,35	33,03	1,33	1			1	1	1	1				11,18	11,28	
	11/07/23 9:00	37,51	36,00	1,51	1			1	1	1	1				13,67	13,69	
	11/07/23 10:00	39,13	37,44	1,68	1			1	1	1	1				1	13,73	13,73
	11/07/23 11:00	40,37	38,96	1,40	1			1	1	1	1				4	13,73	13,73
	11/07/23 12:00	41,43	40,45	0,98	1			1	1	1	1				5	13,73	13,73
	11/07/23 13:00	42,51	41,33	1,18	1			1	1	1	1				6	13,73	13,73
	11/07/23 14:00	41,19	39,36	1,83	1			1	1	1	1				4	13,73	13,73
	11/07/23 15:00	39,63	36,94	2,69	1			1	1	1	1				2	13,73	13,73
	11/07/23 16:00	39,15	36,43	2,73	1			1	1	1	1					13,73	13,73
	11/07/23 17:00	39,61	37,46	2,15	1			1	1	1	1				1	13,73	13,73
	11/07/23 18:00	41,56	40,60	0,96	1	1		1	1	1	1				8	13,71	13,72
	11/07/23 19:00	43,18	42,58	0,60	1	1		1	1	1	1				6	13,73	13,73
11/07/23 20:00	43,03	42,19	0,84	1	1		1	1	1	1				6	13,73	13,73	
11/07/23 21:00	43,84	42,19	1,65	1	1		1	1	1	1				3	13,73	13,73	
11/07/23 22:00	41,14	39,87	1,27	1	1		1	1	1	1				1	13,73	13,73	
11/07/23 23:00	37,40	35,84	1,56	1	1		1	1	1	1					13,26	13,26	

Παρατηρήσεις: Λόγω εργασιών στον ΑΣΠ μπήκαν σε λειτουργία τα φορητά Η/Ζ. Λόγω τεχνικών προβλημάτων της G3, εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών περιβάλλοντος μπήκαν σε λειτουργία τα φορητά Η/Ζ τις μεσημεριανές ώρες.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τετάρτη 12/7/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x19	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	12/07/23 0:00	33,94	32,29	1,65				1	1	1	1				12,59	12,69
	12/07/23 1:00	30,94	29,92	1,02				1	1	1	1				10,36	10,33
	12/07/23 2:00	29,09	28,40	0,69				1	1	1	1				8,50	8,47
	12/07/23 3:00	27,56	27,00	0,57				1	1	1	1				7,09	7,01
	12/07/23 4:00	26,62	26,02	0,60					1	1	1				6,84	7,10
	12/07/23 5:00	26,39	26,12	0,27					1	1	1				10,40	10,55
	12/07/23 6:00	27,36	26,95	0,41	1				1	1	1	1			10,43	10,40
	12/07/23 7:00	30,85	30,44	0,41	1			1	1	1	1	1		4	11,82	11,75
	12/07/23 8:00	34,39	34,28	0,11	1			1	1	1	1	1		6	12,86	12,59
	12/07/23 9:00	38,52	38,22	0,30	1			1	1	1	1	1		2	13,60	13,68
	12/07/23 10:00	40,54	40,06	0,48	1			1	1	1	1	1		4	13,73	13,73
	12/07/23 11:00	42,50	41,78	0,72	1			1	1	1	1	1		5	13,73	13,73
	12/07/23 12:00	44,31	43,66	0,65	1			1	1	1	1	1		8	13,73	13,73
	12/07/23 13:00	45,99	45,48	0,51	1			1	1	1	1	1		8	13,73	13,73
	12/07/23 14:00	45,68	44,65	1,04	1			1	1	1	1	1		8	13,73	13,73
	12/07/23 15:00	44,45	43,48	0,97	1			1	1	1	1	1		8	13,73	13,73
	12/07/23 16:00	43,58	42,71	0,87	1			1	1	1	1	1		8	13,73	13,73
	12/07/23 17:00	43,85	43,18	0,66	1			1	1	1	1	1		6	13,73	13,73
	12/07/23 18:00	45,15	44,23	0,92	1			1	1	1	1	1		6	13,73	13,73
	12/07/23 19:00	45,57	44,57	1,00	1	1		1	1	1	1	1		6	13,73	13,73
12/07/23 20:00	44,97	43,71	1,27	1	1		1	1	1	1	1		6	13,73	13,73	
12/07/23 21:00	46,76	45,42	1,34	1	1		1	1	1	1	1		6	13,73	13,73	
12/07/23 22:00	44,51	42,35	2,16	1	1		1	1	1	1	1		5	13,73	13,73	
12/07/23 23:00	41,16	38,76	2,40	1	1		1	1	1	1	1		1	13,73	13,73	

Παρατηρήσεις: Λόγω εργασιών στον ΑΣΠ μπήκαν σε λειτουργία τα φορητά Η/Ζ. Λόγω τεχνικών προβλημάτων της G3, εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών περιβάλλοντος μπήκαν σε λειτουργία τα φορητά Η/Ζ τις μεσημεριανές ώρες.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Πέμπτη 13/7/2023		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x19	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Πέμπτη	13/07/23 0:00	37,76	35,54	2,22	1			1	1	1	1				12,60	12,68	
	13/07/23 1:00	34,44	33,18	1,26	1			1	1	1	1				13,15	13,20	
	13/07/23 2:00	32,30	31,52	0,78				1	1	1	1				11,73	11,69	
	13/07/23 3:00	30,69	29,90	0,79				1	1	1	1				10,09	10,04	
	13/07/23 4:00	29,58	28,18	1,40				1	1	1	1				8,93	8,93	
	13/07/23 5:00	28,32	27,23	1,09	1			1		1	1				10,35	10,45	
	13/07/23 6:00	28,58	27,69	0,89	1			1		1	1				10,35	10,23	
	13/07/23 7:00	32,34	31,79	0,55	1				1	1	1				3	12,65	12,77
	13/07/23 8:00	36,81	36,72	0,09	1				1	1	1				9	13,58	13,50
	13/07/23 9:00	41,49	41,49	0,00	1				1	1	1	1			11	13,73	13,73
	13/07/23 10:00	44,11	44,08	0,03	1				1	1	1	1			7	13,73	13,73
	13/07/23 11:00	45,98	45,01	0,97	1				1	1	1	1			9	13,73	13,73
	13/07/23 12:00	48,97	48,23	0,74	1				1	1	1	1			13	13,72	13,73
	13/07/23 13:00	50,20	49,86	0,34	1				1	1	1	1			12	13,73	13,73
	13/07/23 14:00	50,08	49,88	0,19	1				1	1	1	1			13	13,73	13,73
	13/07/23 15:00	49,30	49,15	0,15	1				1	1	1	1			14	13,73	13,73
	13/07/23 16:00	48,79	48,63	0,17		1			1	1	1	1			12	13,73	13,73
	13/07/23 17:00	49,42	48,96	0,46		1			1	1	1	1			12	13,66	13,72
	13/07/23 18:00	51,32	50,38	0,94		1			1	1	1	1			12	13,73	13,72
	13/07/23 19:00	51,18	50,46	0,72		1			1	1	1	1			14	13,73	13,72
13/07/23 20:00	50,01	49,11	0,90		1			1	1	1	1			11	13,73	13,72	
13/07/23 21:00	50,91	49,51	1,40		1			1	1	1	1			11	13,73	13,72	
13/07/23 22:00	48,75	47,06	1,70		1			1	1	1	1			11	13,73	13,73	
13/07/23 23:00	45,37	43,75	1,62		1			1	1	1	1			8	13,73	13,73	

Παρατηρήσεις: Λόγω εργασιών στον ΑΣΠ μπήκαν σε λειτουργία τα φορητά Η/Ζ. Λόγω τεχνικών προβλημάτων της G3, εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών περιβάλλοντος μπήκαν σε λειτουργία τα φορητά Η/Ζ τις μεσημεριανές ώρες.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Παρασκευή 14/7/2023		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x19	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Παρασκευή	14/07/23 0:00	41,85	40,04	1,80		1		1	1	1	1			5	13,73	13,73	
	14/07/23 1:00	38,35	37,24	1,11		1		1	1	1	1			1	13,72	13,72	
	14/07/23 2:00	35,92	35,16	0,76		1		1	1	1	1				12,95	12,93	
	14/07/23 3:00	34,24	33,63	0,60		1		1	1	1	1				12,24	12,29	
	14/07/23 4:00	33,26	32,24	1,02				1	1	1	1				12,67	12,62	
	14/07/23 5:00	32,23	31,25	0,98				1	1	1	1				11,56	11,58	
	14/07/23 6:00	32,07	31,52	0,55				1	1	1	1				11,35	11,40	
	14/07/23 7:00	35,46	35,11	0,35				1	1	1	1				2	13,12	13,15
	14/07/23 8:00	41,03	41,00	0,03				1	1	1	1				9	13,73	13,73
	14/07/23 9:00	46,22	46,18	0,03				1	1	1	1				11	13,73	13,73
	14/07/23 10:00	49,21	49,21	0,00	1			1	1	1	1				14	13,73	13,73
	14/07/23 11:00	51,82	51,30	0,52	1	1		1	1	1	1				11	13,73	13,73
	14/07/23 12:00	55,13	53,99	1,13	1	1		1	1	1	1				12	13,73	13,73
	14/07/23 13:00	57,45	56,33	1,12	1	1		1	1	1	1				15	13,73	13,73
	14/07/23 14:00	56,87	56,07	0,80	1	1		1	1	1	1				14	13,73	13,73
	14/07/23 15:00	56,32	55,03	1,30	1	1		1	1	1	1				14	13,73	13,73
	14/07/23 16:00	55,50	53,78	1,73	1	1		1	1	1	1				12	13,73	13,73
	14/07/23 17:00	55,52	53,86	1,67	1	1		1	1	1	1				11	13,73	13,73
	14/07/23 18:00	56,17	54,76	1,41	1	1		1	1	1	1				12	13,73	13,73
	14/07/23 19:00	55,40	53,94	1,46	1	1		1	1	1	1				12	13,73	13,73
14/07/23 20:00	53,64	51,77	1,86	1	1		1	1	1	1				11	13,73	13,73	
14/07/23 21:00	53,98	51,63	2,35	1	1		1	1	1	1				11	13,73	13,73	
14/07/23 22:00	51,76	49,78	1,98	1	1		1	1	1	1				11	13,73	13,73	
14/07/23 23:00	49,16	47,79	1,37	1	1		1	1	1	1				7	13,73	13,73	

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 21MW μισθωμένης ισχύος. Λόγω τεχνικών προβλημάτων της G2 και G3, μπήκαν σε λειτουργία τα φορητά Η/Ζ από τις 07:00 έως τις 10:00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Σάββατο 15/7/2023		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x19	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Σάββατο	15/07/23 0:00	46,34	44,26	2,08	1	1		1	1	1	1			6	13,73	13,73	
	15/07/23 1:00	43,10	40,51	2,60	1	1		1	1	1	1			2	13,73	13,73	
	15/07/23 2:00	40,55	37,50	3,05	1	1		1	1	1	1				13,73	13,73	
	15/07/23 3:00	38,65	35,09	3,56	1			1	1	1	1				13,73	13,73	
	15/07/23 4:00	37,45	33,31	4,14	1			1	1	1	1				13,72	13,72	
	15/07/23 5:00	36,35	33,12	3,23	1			1	1	1	1				13,47	13,47	
	15/07/23 6:00	35,36	31,97	3,39	1			1	1	1	1				12,81	12,78	
	15/07/23 7:00	37,55	35,24	2,31	1			1	1	1	1				13,63	13,64	
	15/07/23 8:00	41,33	39,47	1,86	1	1		1	1	1	1				1	13,73	13,73
	15/07/23 9:00	45,32	44,62	0,70	1	1		1	1	1	1				6	13,73	13,73
	15/07/23 10:00	47,89	46,88	1,01	1	1		1	1	1	1				8	13,73	13,73
	15/07/23 11:00	50,33	48,87	1,46	1	1		1	1	1	1				9	13,73	13,73
	15/07/23 12:00	53,19	51,21	1,98	1	1		1	1	1	1				11	13,73	13,73
	15/07/23 13:00	56,08	53,51	2,57	1	1		1	1	1	1				12	13,73	13,73
	15/07/23 14:00	55,86	53,83	2,02	1	1		1	1	1	1				12	13,73	13,73
	15/07/23 15:00	54,80	53,82	0,98	1	1		1	1	1	1				11	13,73	13,73
	15/07/23 16:00	54,70	53,80	0,90	1	1		1	1	1	1				11	13,73	13,73
	15/07/23 17:00	54,47	53,55	0,92	1	1		1	1	1	1				12	13,73	13,73
	15/07/23 18:00	53,90	52,82	1,09	1	1		1	1	1	1				12	13,73	13,73
	15/07/23 19:00	52,24	49,51	2,73	1	1		1	1	1	1				11	13,73	13,73
15/07/23 20:00	50,19	47,01	3,18	1	1		1	1	1	1				7	13,73	13,73	
15/07/23 21:00	51,02	47,03	3,99	1	1		1	1	1	1				6	13,73	13,73	
15/07/23 22:00	48,66	43,45	5,21	1	1		1	1	1	1				5	13,73	13,73	
15/07/23 23:00	45,63	41,25	4,38	1	1		1	1	1	1				4	13,73	13,73	

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 21MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Κυριακή 16/7/2023		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x19	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Κυριακή	16/07/23 0:00	42,99	37,86	5,13	1	1		1	1	1	1				13,73	13,73	
	16/07/23 1:00	40,43	33,80	6,63	1	1		1	1	1	1				12,20	13,73	
	16/07/23 2:00	37,96	33,55	4,41		1		1	1	1	1				10,42	13,73	
	16/07/23 3:00	36,04	32,13	3,90				1	1	1	1				10,99	13,73	
	16/07/23 4:00	34,73	28,77	5,96				1	1	1	1				12,30	13,72	
	16/07/23 5:00	33,50	29,26	4,24				1	1	1	1				12,43	13,09	
	16/07/23 6:00	32,11	29,06	3,05		1		1	1	1	1				2	11,95	11,90
	16/07/23 7:00	33,56	31,72	1,84		1		1	1	1	1				4	12,22	12,51
	16/07/23 8:00	35,19	33,04	2,15		1		1	1	1	1					12,46	12,53
	16/07/23 9:00	36,49	32,82	3,66		1		1	1	1	1					13,61	13,63
	16/07/23 10:00	37,38	31,73	5,64		1		1	1	1	1					13,73	13,73
	16/07/23 11:00	38,20	30,75	7,46		1		1	1	1	1					13,73	13,73
	16/07/23 12:00	39,78	29,76	10,02		1		1	1	1	1				1	13,73	13,73
	16/07/23 13:00	40,69	31,69	9,00		1		1	1	1	1				2	13,73	13,73
	16/07/23 14:00	40,37	32,85	7,52				1	1	1	1					13,73	13,73
	16/07/23 15:00	39,24	32,22	7,03				1	1	1	1					13,68	13,53
	16/07/23 16:00	40,86	30,80	10,06	1			1	1	1	1					13,62	13,59
	16/07/23 17:00	41,92	31,42	10,50	1			1	1	1	1					11,37	13,73
	16/07/23 18:00	42,77	30,52	12,25	1			1	1	1	1					13,72	13,73
	16/07/23 19:00	42,88	30,73	12,14				1	1	1	1					13,73	13,73
16/07/23 20:00	42,02	29,72	12,30				1	1	1	1					13,73	13,73	
16/07/23 21:00	43,96	32,01	11,95				1	1	1	1					13,73	13,73	
16/07/23 22:00	42,41	32,09	10,32				1	1	1	1					11,63	13,73	
16/07/23 23:00	39,11	29,66	9,45				1	1	1	1					10,42	13,73	

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 21MW μισθωμένης ισχύος. Κατά τη διάρκεια της ημέρας σημειώνεται ότι πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Δευτέρα 17/7/2023		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x19	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Δευτέρα	17/07/23 0:00	35,98	27,92	8,06				1	1	1	1				10,42	13,72	
	17/07/23 1:00	33,18	25,94	7,24		1		1		1	1				10,42	13,57	
	17/07/23 2:00	31,64	23,36	8,28		1		1		1	1				10,42	13,36	
	17/07/23 3:00	30,15	22,68	7,46				1		1	1				10,42	13,15	
	17/07/23 4:00	29,16	22,18	6,98				1		1	1				10,42	13,02	
	17/07/23 5:00	28,89	22,67	6,22				1		1	1				11,05	11,89	
	17/07/23 6:00	28,80	24,97	3,83				1		1	1				11,26	11,07	
	17/07/23 7:00	32,55	29,91	2,64				1	1	1	1				11,65	11,77	
	17/07/23 8:00	36,08	31,33	4,74				1	1	1	1				12,44	13,72	
	17/07/23 9:00	39,04	34,10	4,94				1	1	1	1				1	8,09	13,69
	17/07/23 10:00	40,69	35,46	5,22		1		1	1	1	1					13,19	13,73
	17/07/23 11:00	42,47	33,89	8,58		1		1	1	1	1					13,73	13,73
	17/07/23 12:00	44,65	38,42	6,23		1		1	1	1	1					13,73	13,73
	17/07/23 13:00	46,26	41,39	4,88	1	1		1	1	1	1				2	13,73	13,73
	17/07/23 14:00	45,69	38,11	7,58	1	1		1	1	1	1				1	13,73	13,73
	17/07/23 15:00	44,87	34,32	10,55	1			1	1	1	1					13,73	13,73
	17/07/23 16:00	44,50	34,01	10,49	1			1	1	1	1					13,73	13,73
	17/07/23 17:00	44,88	33,25	11,64	1			1	1	1	1					13,73	13,73
	17/07/23 18:00	45,68	33,18	12,50	1			1	1	1	1					13,73	13,73
	17/07/23 19:00	45,47	32,70	12,77	1			1	1	1	1					13,73	13,73
17/07/23 20:00	44,63	31,99	12,64	1			1	1	1	1					13,73	13,73	
17/07/23 21:00	45,58	33,07	12,51	1			1	1	1	1					13,73	13,73	
17/07/23 22:00	42,71	30,89	11,81				1	1	1	1					13,73	13,73	
17/07/23 23:00	38,81	27,72	11,08				1	1	1	1					12,74	13,73	

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 14MW μισθωμένης ισχύος. Τις πρωινές ώρες πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τρίτη 18/7/2023		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x19	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Τρίτη	18/07/23 0:00	35,65	23,67	11,98		1		1		1	1				13,70	13,72	
	18/07/23 1:00	32,57	20,42	12,15				1		1	1				13,08	13,02	
	18/07/23 2:00	30,68	20,83	9,85				1		1	1				12,27	12,26	
	18/07/23 3:00	29,45	21,56	7,89				1		1	1				11,81	11,80	
	18/07/23 4:00	28,71	21,43	7,28				1		1	1				11,49	11,49	
	18/07/23 5:00	28,60	21,97	6,63				1		1	1				11,45	11,45	
	18/07/23 6:00	29,12	22,66	6,45				1		1	1				11,62	11,62	
	18/07/23 7:00	32,32	25,44	6,88				1		1	1				12,89	12,86	
	18/07/23 8:00	35,54	29,32	6,22				1	1	1	1				13,62	13,66	
	18/07/23 9:00	38,45	30,72	7,73				1	1	1	1				13,73	13,73	
	18/07/23 10:00	40,28	31,85	8,42				1	1	1	1				13,73	13,73	
	18/07/23 11:00	40,37	33,60	6,76				1	1	1	1				1	13,20	12,94
	18/07/23 12:00	43,06	33,54	9,52		1		1	1	1	1					13,33	13,73
	18/07/23 13:00	44,46	33,96	10,50		1		1	1	1	1					13,73	13,73
	18/07/23 14:00	44,52	34,72	9,80		1		1	1	1	1					13,73	13,73
	18/07/23 15:00	43,48	33,22	10,26		1			1	1	1				4	13,73	13,73
	18/07/23 16:00	43,80	33,83	9,97		1		1	1	1	1					13,73	13,73
	18/07/23 17:00	44,81	34,51	10,31		1		1	1	1	1					13,73	13,73
	18/07/23 18:00	46,36	39,14	7,22	1	1		1	1	1	1				1	10,54	13,73
	18/07/23 19:00	46,60	36,71	9,89	1	1		1	1	1	1					12,48	13,73
18/07/23 20:00	46,08	34,91	11,17	1	1		1	1	1	1					13,73	13,73	
18/07/23 21:00	46,70	35,90	10,80	1	1		1	1	1	1					13,73	13,73	
18/07/23 22:00	43,92	32,67	11,26		1		1	1	1	1					13,73	13,73	
18/07/23 23:00	40,41	29,96	10,45				1	1	1	1					13,73	13,73	

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 14MW μισθωμένης ισχύος. Στις 18:30 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τετάρτη 19/7/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x19	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	19/07/23 0:00	37,18	28,48	8,70				1	1	1	1				13,73	13,73
	19/07/23 1:00	33,93	26,95	6,98				1	1	1	1				13,21	13,16
	19/07/23 2:00	31,89	24,80	7,09		1		1		1	1				12,77	12,76
	19/07/23 3:00	30,73	25,07	5,65		1		1		1	1				12,28	12,28
	19/07/23 4:00	29,79	23,66	6,13				1		1	1				11,92	11,91
	19/07/23 5:00	29,71	21,65	8,06				1		1	1				11,89	11,87
	19/07/23 6:00	30,00	22,09	7,91				1		1	1				11,94	11,97
	19/07/23 7:00	33,14	26,59	6,55				1		1	1				13,01	13,06
	19/07/23 8:00	36,38	31,07	5,31				1	1	1	1				13,72	13,72
	19/07/23 9:00	40,26	34,83	5,43				1	1	1	1				13,73	13,73
	19/07/23 10:00	42,23	39,04	3,19	1	1		1	1	1	1				13,73	13,73
	19/07/23 11:00	43,64	40,58	3,06	1	1		1	1	1	1				13,73	13,73
	19/07/23 12:00	45,68	41,69	3,99	1	1		1	1	1	1			3	13,73	13,73
	19/07/23 13:00	47,76	40,25	7,51	1	1		1	1	1	1			3	13,73	13,73
	19/07/23 14:00	47,45	38,82	8,62	1	1		1	1	1	1			2	13,73	13,73
	19/07/23 15:00	47,13	37,32	9,82	1	1		1	1	1	1				13,73	13,73
	19/07/23 16:00	47,20	35,96	11,23	1	1		1	1	1	1				13,73	13,73
	19/07/23 17:00	47,36	37,16	10,20	1	1		1	1	1	1				13,73	13,73
	19/07/23 18:00	48,20	38,10	10,09	1	1		1	1	1	1				13,73	13,73
	19/07/23 19:00	47,54	39,74	7,80	1	1		1	1	1	1			2	13,73	13,73
19/07/23 20:00	46,57	40,47	6,10	1	1		1	1	1	1			2	13,73	13,73	
19/07/23 21:00	47,63	41,45	6,18	1	1		1	1	1	1			2	13,73	13,73	
19/07/23 22:00	45,63	38,50	7,13	1	1		1	1	1	1				13,73	13,73	
19/07/23 23:00	42,74	40,02	2,72	1	1		1	1	1	1				13,73	13,73	

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 14MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Πέμπτη 20/7/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x19	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	20/07/23 0:00	39,84	38,39	1,45	1	1		1	1	1	1				13,73	13,73
	20/07/23 1:00	36,47	34,75	1,71				1	1	1	1				13,23	13,24
	20/07/23 2:00	34,37	31,95	2,42				1	1	1	1				13,49	13,55
	20/07/23 3:00	32,72	29,17	3,55				1	1	1	1				12,10	12,08
	20/07/23 4:00	31,76	27,79	3,97				1	1	1	1				11,17	11,12
	20/07/23 5:00	31,44	28,30	3,14				1	1	1	1				10,81	10,81
	20/07/23 6:00	31,91	29,65	2,26				1	1	1	1				11,13	11,24
	20/07/23 7:00	35,32	34,01	1,31				1	1	1	1				13,40	13,40
	20/07/23 8:00	39,98	38,27	1,72		1		1	1	1	1				13,73	13,73
	20/07/23 9:00	44,14	43,37	0,77	1	1		1	1	1	1			4	13,73	13,73
	20/07/23 10:00	45,60	44,45	1,15	1	1		1	1	1	1			4	13,73	13,73
	20/07/23 11:00	47,91	47,40	0,51	1	1		1	1	1	1			8	13,73	13,73
	20/07/23 12:00	50,50	50,00	0,50	1	1		1	1	1	1			11	13,73	13,73
	20/07/23 13:00	52,98	51,58	1,41	1	1		1	1	1	1			11	13,73	13,73
	20/07/23 14:00	52,76	50,64	2,12	1	1		1	1	1	1			11	13,73	13,73
	20/07/23 15:00	52,47	49,52	2,94	1	1		1	1	1	1			11	13,73	13,73
	20/07/23 16:00	51,49	48,11	3,38	1	1		1	1	1	1			11	13,73	13,73
	20/07/23 17:00	52,08	50,33	1,75	1	1		1	1	1	1			11	13,73	13,73
	20/07/23 18:00	53,73	52,34	1,38	1	1		1	1	1	1			11	13,73	13,73
	20/07/23 19:00	53,41	52,14	1,27	1	1		1	1	1	1			11	13,73	13,73
20/07/23 20:00	51,88	50,72	1,17	1	1		1	1	1	1			11	13,73	13,73	
20/07/23 21:00	51,66	50,11	1,55	1	1		1	1	1	1			11	13,73	13,73	
20/07/23 22:00	49,95	48,76	1,18	1	1		1	1	1	1			9	13,73	13,73	
20/07/23 23:00	47,65	46,06	1,59	1	1		1	1	1	1			6	13,73	13,73	

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 14MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Παρασκευή 21/7/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x19	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	21/07/23 0:00	44,48	43,18	1,30	1	1		1	1	1	1			5	13,73	13,73
	21/07/23 1:00	40,81	38,68	2,13	1	1		1	1	1	1				13,73	13,73
	21/07/23 2:00	38,13	36,12	2,01	1	1		1	1	1	1				13,65	13,67
	21/07/23 3:00	36,35	34,66	1,69	1			1	1	1	1				13,55	13,53
	21/07/23 4:00	34,93	33,27	1,66	1			1	1	1	1				12,37	12,53
	21/07/23 5:00	33,90	32,18	1,72				1	1	1	1				13,26	13,26
	21/07/23 6:00	33,17	31,37	1,81				1	1	1	1				12,45	12,51
	21/07/23 7:00	36,46	34,97	1,49		1		1	1	1	1				13,59	13,58
	21/07/23 8:00	41,52	40,62	0,90	1	1		1	1	1	1			2	13,72	13,73
	21/07/23 9:00	45,91	45,59	0,32	1	1		1	1	1	1			8	13,73	13,73
	21/07/23 10:00	48,33	47,47	0,86	1	1		1	1	1	1			9	13,73	13,73
	21/07/23 11:00	50,89	50,66	0,23	1	1		1	1	1	1			11	13,73	13,73
	21/07/23 12:00	54,03	53,70	0,33	1	1		1	1	1	1	1		11	13,72	13,73
	21/07/23 13:00	57,01	56,55	0,46	1	1		1	1	1	1			16	13,72	13,73
	21/07/23 14:00	56,85	56,33	0,53	1	1		1	1	1	1			16	13,72	13,73
	21/07/23 15:00	56,53	55,06	1,47	1	1		1	1	1	1			15	13,72	13,73
	21/07/23 16:00	56,58	55,22	1,37	1	1		1	1	1	1			14	13,72	13,73
	21/07/23 17:00	56,05	55,22	0,83	1	1		1	1	1	1	1		14	13,72	13,73
	21/07/23 18:00	56,43	54,79	1,63	1	1		1	1	1	1	1		11	13,72	13,73
	21/07/23 19:00	55,82	54,16	1,66	1	1		1	1	1	1	1		11	13,72	13,73
21/07/23 20:00	53,85	52,23	1,62	1	1		1	1	1	1	1		11	13,72	13,73	
21/07/23 21:00	54,05	52,03	2,02	1	1		1	1	1	1	1		11	13,72	13,73	
21/07/23 22:00	51,62	50,26	1,36	1	1		1	1	1	1			9	13,72	13,73	
21/07/23 23:00	49,18	47,08	2,10	1	1		1	1	1	1			8	13,72	13,73	

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 14MW μισθωμένης ισχύος. Σημειώνεται ότι ο Α/Σ G12 λειτούργησε δοκιμαστικά ύστερα από συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Σάββατο 22/7/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x19	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	22/07/23 0:00	46,54	44,75	1,79	1	1		1	1	1	1			6	13,72	13,73
	22/07/23 1:00	43,46	42,94	0,52	1	1		1	1	1	1			4	13,72	13,73
	22/07/23 2:00	40,57	40,48	0,09	1	1		1	1	1	1				13,69	13,67
	22/07/23 3:00	38,54	38,53	0,02	1	1		1	1	1	1				13,22	13,17
	22/07/23 4:00	36,78	36,74	0,04	1	1		1	1	1	1				11,86	12,07
	22/07/23 5:00	35,75	35,73	0,02	1			1	1	1	1				12,84	12,76
	22/07/23 6:00	34,67	34,56	0,11	1			1	1	1	1				11,64	11,66
	22/07/23 7:00	36,91	36,26	0,65	1			1	1	1	1				13,32	13,37
	22/07/23 8:00	41,10	41,06	0,04	1	1		1	1	1	1	1		1	11,80	11,64
	22/07/23 9:00	45,04	45,04	0,00	1	1		1	1	1	1			6	13,63	13,73
	22/07/23 10:00	48,03	48,03	0,00	1	1		1	1	1	1			9	13,73	13,73
	22/07/23 11:00	50,26	50,25	0,01	1	1		1	1	1	1			9	13,73	13,73
	22/07/23 12:00	53,50	53,50	0,00	1	1		1	1	1	1			11	13,73	13,73
	22/07/23 13:00	55,48	55,21	0,28	1	1		1	1	1	1			14	13,72	13,73
	22/07/23 14:00	55,13	54,55	0,58	1	1		1	1	1	1			14	13,72	13,73
	22/07/23 15:00	54,12	54,04	0,07	1	1		1	1	1	1			14	13,72	13,73
	22/07/23 16:00	54,16	53,94	0,21	1	1		1	1	1	1			12	13,72	13,73
	22/07/23 17:00	54,69	54,34	0,35	1	1		1	1	1	1			12	13,72	13,73
	22/07/23 18:00	54,43	54,42	0,01	1	1		1	1	1	1			12	13,72	13,73
	22/07/23 19:00	53,39	53,39	0,00	1	1		1	1	1	1			12	13,72	13,73
22/07/23 20:00	51,54	51,54	0,00	1	1		1	1	1	1			11	13,72	13,73	
22/07/23 21:00	52,28	52,28	0,00	1	1		1	1	1	1			11	13,72	13,73	
22/07/23 22:00	49,93	49,93	0,00	1	1		1	1	1	1			11	13,72	13,73	
22/07/23 23:00	46,96	46,96	0,00	1	1		1	1	1	1			6	13,72	13,73	

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 14MW μισθωμένης ισχύος. Σημειώνεται ότι ο Α/Σ G12 λειτούργησε δοκιμαστικά ύστερα από συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Κυριακή 23/7/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x19	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	23/07/23 0:00	44,84	44,84	0,00	1	1		1	1	1	1			4	13,72	13,73
	23/07/23 1:00	42,25	42,05	0,20	1	1		1	1	1	1			2	13,71	13,70
	23/07/23 2:00	39,97	39,51	0,46	1	1		1	1	1	1				13,57	13,55
	23/07/23 3:00	37,90	37,03	0,88	1	1		1	1	1	1				12,69	12,63
	23/07/23 4:00	36,52	35,31	1,21	1			1	1	1	1				12,73	12,74
	23/07/23 5:00	35,29	33,51	1,77	1			1	1	1	1				12,33	12,21
	23/07/23 6:00	33,66	32,40	1,26	1	1		1	1	1	1			1	11,05	10,99
	23/07/23 7:00	35,23	35,02	0,21	1	1		1	1	1				3	12,54	12,69
	23/07/23 8:00	38,36	38,30	0,06	1	1		1	1	1				6	13,54	13,50
	23/07/23 9:00	41,15	41,15	0,00	1	1		1	1	1	1			8	13,51	13,46
	23/07/23 10:00	43,20	42,71	0,49	1	1		1	1	1	1			6	13,71	13,70
	23/07/23 11:00	45,26	43,58	1,68	1	1		1	1	1	1			6	13,73	13,73
	23/07/23 12:00	48,35	46,36	1,99	1	1		1	1	1	1			8	13,73	13,73
	23/07/23 13:00	50,42	48,62	1,81	1	1		1	1	1	1			9	13,73	13,73
	23/07/23 14:00	50,64	48,53	2,12	1	1		1	1	1	1			9	13,73	13,73
	23/07/23 15:00	50,48	48,52	1,96	1	1		1	1	1	1			9	13,73	13,73
	23/07/23 16:00	50,88	48,88	2,00	1	1		1	1	1	1			9	13,73	13,73
	23/07/23 17:00	51,63	49,86	1,77	1	1		1	1	1	1			9	13,72	13,73
	23/07/23 18:00	51,82	49,98	1,85	1	1		1	1	1	1			11	13,73	13,73
	23/07/23 19:00	50,86	49,19	1,67	1	1		1	1	1	1			9	13,73	13,73
23/07/23 20:00	49,99	47,08	2,91	1	1		1	1	1	1			9	13,73	13,73	
23/07/23 21:00	52,32	49,23	3,09	1	1		1	1	1	1			9	13,73	13,73	
23/07/23 22:00	51,96	49,07	2,89	1	1		1	1	1	1			9	13,73	13,73	
23/07/23 23:00	50,84	49,14	1,70	1	1		1	1	1	1			7	13,72	13,73	

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 14MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Δευτέρα 24/7/2023		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x19	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Δευτέρα	24/07/23 0:00	47,87	45,50	2,37	1	1		1	1	1	1			5	13,73	13,73	
	24/07/23 1:00	44,31	39,56	4,75	1	1		1	1	1	1			1	13,73	13,73	
	24/07/23 2:00	41,42	35,94	5,48	1			1	1	1	1				13,73	13,73	
	24/07/23 3:00	39,63	36,57	3,07	1			1	1	1	1				13,73	13,73	
	24/07/23 4:00	37,77	35,76	2,02	1			1	1	1	1				13,73	13,73	
	24/07/23 5:00	36,77	33,09	3,69	1			1	1	1	1				13,65	13,62	
	24/07/23 6:00	35,72	31,30	4,42				1	1	1	1				13,60	13,64	
	24/07/23 7:00	38,39	33,91	4,48				1	1	1	1				13,73	13,73	
	24/07/23 8:00	42,46	36,05	6,41	1			1	1	1	1				13,73	13,73	
	24/07/23 9:00	46,01	39,48	6,53	1			1	1	1	1				2	13,73	13,73
	24/07/23 10:00	47,67	39,54	8,13	1			1	1	1	1				2	13,73	13,73
	24/07/23 11:00	49,49	40,20	9,29	1	1		1	1	1	1					13,73	13,73
	24/07/23 12:00	51,51	44,86	6,65	1	1		1	1	1	1				4	13,73	13,73
	24/07/23 13:00	53,57	49,61	3,96	1	1		1	1	1	1				8	13,72	13,73
	24/07/23 14:00	53,50	48,88	4,62	1	1		1	1	1	1				8	13,72	13,73
	24/07/23 15:00	52,27	46,58	5,70	1	1		1	1	1	1				8	13,72	13,73
	24/07/23 16:00	51,45	43,82	7,63	1	1		1	1	1	1				6	13,72	13,73
	24/07/23 17:00	50,97	43,76	7,20	1	1		1	1	1	1				6	13,72	13,73
	24/07/23 18:00	50,45	44,45	5,99	1	1		1	1	1	1				6	13,72	13,73
	24/07/23 19:00	49,42	45,13	4,29	1	1		1	1	1	1				6	13,72	13,73
24/07/23 20:00	47,96	44,53	3,44	1	1		1	1	1	1				6	13,72	13,73	
24/07/23 21:00	49,09	45,50	3,59	1	1		1	1	1	1				6	13,72	13,73	
24/07/23 22:00	47,06	41,75	5,31	1	1		1	1	1	1				4	13,72	13,73	
24/07/23 23:00	44,45	41,90	2,55	1	1		1	1	1	1				2	13,72	13,73	

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 14MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τρίτη 25/7/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x19	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	25/07/23 0:00	41,15	39,05	2,10	1	1		1	1	1	1				13,72	13,73
	25/07/23 1:00	37,82	34,52	3,30	1			1	1	1	1				13,50	13,43
	25/07/23 2:00	35,50	32,68	2,82				1	1	1	1				13,25	13,32
	25/07/23 3:00	33,97	31,21	2,76				1	1	1	1				13,33	13,31
	25/07/23 4:00	32,92	29,66	3,26				1	1	1	1				12,32	12,28
	25/07/23 5:00	32,24	30,37	1,86				1	1	1	1				11,62	11,59
	25/07/23 6:00	32,12	30,98	1,13				1	1	1	1				11,40	11,44
	25/07/23 7:00	35,41	34,53	0,87				1	1	1	1				13,52	13,55
	25/07/23 8:00	40,07	39,20	0,87		1		1	1	1	1				13,72	13,73
	25/07/23 9:00	44,27	43,92	0,34	1	1		1	1	1	1			4	13,73	13,73
	25/07/23 10:00	46,34	46,17	0,17	1	1		1	1	1	1			5	13,73	13,73
	25/07/23 11:00	48,25	48,06	0,19	1	1		1	1	1	1			6	13,73	13,73
	25/07/23 12:00	50,63	50,36	0,27	1	1		1	1	1	1			9	13,73	13,73
	25/07/23 13:00	53,42	52,88	0,54	1	1		1	1	1	1			11	13,73	13,73
	25/07/23 14:00	53,64	52,87	0,77	1	1		1	1	1	1			11	13,73	13,73
	25/07/23 15:00	53,44	52,56	0,88	1	1		1	1	1	1			11	13,73	13,73
	25/07/23 16:00	52,41	51,60	0,81	1	1		1	1	1	1			11	13,73	13,73
	25/07/23 17:00	52,70	52,10	0,60	1	1		1	1	1	1			11	13,73	13,73
	25/07/23 18:00	53,94	53,40	0,54	1	1		1	1	1	1			11	13,73	13,73
	25/07/23 19:00	53,37	53,07	0,30	1	1		1	1	1	1			11	13,73	13,73
25/07/23 20:00	51,99	51,91	0,08	1	1		1	1	1	1			11	13,73	13,73	
25/07/23 21:00	51,75	51,54	0,21	1	1		1	1	1	1			11	13,73	13,73	
25/07/23 22:00	48,86	48,60	0,27	1	1		1	1	1	1			7	13,73	13,73	
25/07/23 23:00	46,36	46,16	0,20	1	1		1	1	1	1			5	13,73	13,73	

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 14MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τετάρτη 26/7/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x19	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	26/07/23 0:00	42,87	42,46	0,41	1	1		1	1	1	1			2	13,71	13,71
	26/07/23 1:00	39,65	39,04	0,61	1	1		1	1	1	1				13,33	13,27
	26/07/23 2:00	37,17	36,43	0,74	1			1	1	1	1				12,31	12,23
	26/07/23 3:00	35,17	34,35	0,83				1	1	1	1				11,61	11,64
	26/07/23 4:00	33,92	32,80	1,13				1	1	1	1				11,37	11,36
	26/07/23 5:00	32,99	31,82	1,16				1	1	1	1				11,15	11,08
	26/07/23 6:00	32,86	29,51	3,35				1	1	1	1				10,52	10,51
	26/07/23 7:00	35,89	31,38	4,51				1	1	1	1				11,60	11,68
	26/07/23 8:00	40,42	36,24	4,19		1		1	1	1	1				12,87	12,91
	26/07/23 9:00	44,79	40,10	4,68		1		1	1	1	1			3	13,72	13,72
	26/07/23 10:00	47,78	41,34	6,44		1		1	1	1	1			6	13,72	13,73
	26/07/23 11:00	50,25	43,88	6,37	1	1		1	1	1	1			6	13,73	13,73
	26/07/23 12:00	53,60	46,84	6,76	1	1		1	1	1	1			6	13,73	13,73
	26/07/23 13:00	56,92	50,92	6,00	1	1		1	1	1	1			11	13,73	13,73
	26/07/23 14:00	58,10	50,81	7,29	1	1		1	1	1	1			11	13,73	13,73
	26/07/23 15:00	58,24	51,01	7,24	1	1		1	1	1	1			11	13,73	13,73
	26/07/23 16:00	57,96	53,02	4,94	1	1		1	1	1	1			12	13,73	13,73
	26/07/23 17:00	58,26	50,50	7,76	1	1		1	1	1	1			12	13,73	13,73
	26/07/23 18:00	58,02	49,25	8,77	1	1		1	1	1	1			11	13,73	13,73
	26/07/23 19:00	56,24	46,93	9,31	1	1		1	1	1	1			11	13,73	13,73
26/07/23 20:00	54,93	45,31	9,61	1	1		1	1	1	1			8	13,73	13,73	
26/07/23 21:00	56,20	45,43	10,78	1	1		1	1	1	1			8	13,73	13,73	
26/07/23 22:00	54,98	43,84	11,14	1	1		1	1	1	1			6	13,73	13,73	
26/07/23 23:00	53,02	44,88	8,14		1		1	1	1	1			7	13,73	13,73	

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 14MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Πέμπτη 27/7/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x19	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	27/07/23 0:00	49,73	42,69	7,04		1		1	1	1	1			6	13,73	13,73
	27/07/23 1:00	46,69	42,04	4,65		1		1	1	1	1			5	13,73	13,73
	27/07/23 2:00	43,90	40,70	3,20		1		1	1	1	1			4	13,62	13,63
	27/07/23 3:00	42,35	39,51	2,84		1		1	1	1	1			4	13,59	13,54
	27/07/23 4:00	40,88	38,94	1,94		1		1	1	1	1			1	13,50	13,46
	27/07/23 5:00	40,17	39,16	1,01		1		1	1	1	1			2	13,40	13,47
	27/07/23 6:00	39,06	34,86	4,21		1		1	1	1	1			1	13,73	13,73
	27/07/23 7:00	40,74	37,12	3,62		1		1	1	1	1			1	13,73	13,73
	27/07/23 8:00	44,43	40,69	3,73		1		1	1	1	1			5	13,73	13,73
	27/07/23 9:00	48,62	47,30	1,32		1		1	1	1	1			11	13,73	13,73
	27/07/23 10:00	50,44	48,91	1,54		1		1	1	1	1			11	13,73	13,73
	27/07/23 11:00	51,38	48,96	2,43		1		1	1	1	1			11	13,73	13,73
	27/07/23 12:00	53,42	51,67	1,75	1	1		1	1	1	1			11	13,73	13,73
	27/07/23 13:00	55,17	53,43	1,74	1	1		1	1	1	1			11	13,73	13,73
	27/07/23 14:00	54,00	51,12	2,88	1	1		1	1	1	1			12	13,73	13,73
	27/07/23 15:00	52,39	47,92	4,46	1	1		1	1	1	1			11	13,73	13,73
	27/07/23 16:00	50,88	44,78	6,11	1	1		1	1	1	1			8	13,73	13,73
	27/07/23 17:00	50,10	38,64	11,47	1	1		1	1	1	1			4	13,73	13,73
	27/07/23 18:00	49,98	41,31	8,67	1	1		1	1	1	1			2	13,73	13,73
	27/07/23 19:00	48,50	43,90	4,60	1	1		1	1	1	1			5	13,73	13,73
27/07/23 20:00	47,24	43,80	3,44	1	1		1	1	1	1			5	13,72	13,73	
27/07/23 21:00	47,23	44,98	2,25	1	1		1	1	1	1			7	13,72	13,73	
27/07/23 22:00	43,80	38,25	5,55	1	1		1	1	1	1			4	13,72	13,73	
27/07/23 23:00	40,47	33,19	7,28	1	1		1	1	1	1			2	13,72	13,73	

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 14MW μισθωμένης ισχύος. Λόγω τεχνικών προβλημάτων της G2, μπήκαν σε λειτουργία τα φορτά Η/Ζ τις πρωινές ώρες.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Παρασκευή 28/7/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x19	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	28/07/23 0:00	37,49	30,76	6,73	1			1	1	1	1				13,62	13,61
	28/07/23 1:00	34,60	29,18	5,43	1			1	1	1	1				12,00	12,13
	28/07/23 2:00	32,51	27,81	4,71				1	1	1	1				11,95	11,88
	28/07/23 3:00	31,06	23,71	7,35				1	1	1	1				10,43	10,44
	28/07/23 4:00	30,10	22,96	7,14				1		1	1				11,81	12,01
	28/07/23 5:00	29,82	26,48	3,35				1		1	1			1	11,90	11,92
	28/07/23 6:00	29,66	27,33	2,33				1		1	1			4	11,83	11,83
	28/07/23 7:00	32,32	30,50	1,82				1	1	1	1				11,64	11,62
	28/07/23 8:00	35,77	33,65	2,11				1	1	1	1				13,68	13,70
	28/07/23 9:00	37,76	35,67	2,09		1		1	1	1	1				13,68	13,68
	28/07/23 10:00	39,39	36,79	2,59		1		1	1	1	1				13,73	13,73
	28/07/23 11:00	40,47	34,31	6,16		1		1	1	1	1				13,73	13,73
	28/07/23 12:00	41,80	37,95	3,85		1		1	1	1	1			1	13,73	13,73
	28/07/23 13:00	42,49	39,85	2,64	1	1		1	1	1	1			2	13,73	13,73
	28/07/23 14:00	41,13	36,43	4,70	1	1		1	1	1	1				13,73	13,73
	28/07/23 15:00	39,92	35,04	4,87	1	1		1	1	1	1				13,73	13,73
	28/07/23 16:00	39,16	32,86	6,30		1		1	1	1	1				13,73	13,73
	28/07/23 17:00	39,85	34,10	5,75		1		1	1	1	1				13,73	13,73
	28/07/23 18:00	42,15	38,50	3,65	1	1		1	1	1	1				13,73	13,73
	28/07/23 19:00	43,28	40,92	2,36	1	1		1	1	1	1			2	13,73	13,73
28/07/23 20:00	43,46	41,32	2,14	1	1		1	1	1	1			2	13,73	13,73	
28/07/23 21:00	43,73	40,89	2,85	1	1		1	1	1	1			2	13,73	13,73	
28/07/23 22:00	40,27	37,27	2,99	1	1		1	1	1	1				13,65	13,65	
28/07/23 23:00	36,90	34,65	2,25		1		1	1	1	1				13,44	13,42	

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 14MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Σάββατο 29/7/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x19	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	29/07/23 0:00	33,88	30,71	3,17		1		1	1	1	1				10,99	10,97
	29/07/23 1:00	31,55	27,69	3,86		1		1	1	1	1				10,25	10,85
	29/07/23 2:00	29,63	23,58	6,05		1		1		1	1				11,85	11,83
	29/07/23 3:00	28,56	19,80	8,76		1		1		1	1				11,43	11,41
	29/07/23 4:00	27,87	19,89	7,98		1		1		1	1				11,07	11,06
	29/07/23 5:00	27,55	24,24	3,32				1		1	1				11,01	11,01
	29/07/23 6:00	27,75	23,43	4,32				1		1	1				11,08	11,08
	29/07/23 7:00	30,18	23,37	6,81				1		1	1				12,01	12,04
	29/07/23 8:00	33,12	27,29	5,83				1	1	1	1				13,00	13,02
	29/07/23 9:00	36,19	30,30	5,89				1	1	1	1				13,71	13,71
	29/07/23 10:00	37,66	30,65	7,01				1	1	1	1				13,73	13,73
	29/07/23 11:00	38,65	32,10	6,55				1	1	1	1				13,73	13,73
	29/07/23 12:00	40,32	36,65	3,67		1		1	1	1	1				13,72	13,73
	29/07/23 13:00	41,02	35,85	5,16	1	1		1	1	1	1				13,73	13,73
	29/07/23 14:00	39,30	31,92	7,38	1	1		1	1	1	1				13,64	13,67
	29/07/23 15:00	38,47	28,72	9,75		1		1	1	1	1				13,73	13,73
	29/07/23 16:00	37,70	27,95	9,75				1	1	1	1				13,73	13,73
	29/07/23 17:00	39,19	29,67	9,52				1	1	1	1				13,73	13,73
	29/07/23 18:00	40,92	34,73	6,19		1		1	1	1	1				13,72	13,73
	29/07/23 19:00	41,36	35,76	5,59	1	1		1	1	1	1				13,72	13,73
29/07/23 20:00	41,67	34,37	7,30	1	1		1	1	1	1				13,72	13,73	
29/07/23 21:00	43,06	34,45	8,61	1	1		1	1	1	1				13,72	13,73	
29/07/23 22:00	39,79	29,40	10,39	1			1	1	1	1				13,72	13,73	
29/07/23 23:00	36,84	27,93	8,91	1			1	1	1	1				13,62	13,66	

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 14MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Κυριακή 30/7/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x19	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	30/07/23 0:00	34,20	29,13	5,07	1				1	1	1				13,60	13,60
	30/07/23 1:00	32,07	28,79	3,28	1				1	1	1				12,85	12,84
	30/07/23 2:00	30,29	26,50	3,79	1				1	1	1				12,14	12,13
	30/07/23 3:00	29,00	24,65	4,35	1				1	1	1				11,47	11,44
	30/07/23 4:00	28,11	23,02	5,09	1				1	1	1				10,63	10,61
	30/07/23 5:00	27,76	23,84	3,92	1				1	1	1				10,25	10,26
	30/07/23 6:00	27,03	21,72	5,31	1				1	1	1				9,78	9,74
	30/07/23 7:00	28,67	21,89	6,78	1				1	1	1				11,23	11,26
	30/07/23 8:00	30,40	21,93	8,46	1				1	1	1				12,12	12,13
	30/07/23 9:00	31,95	25,36	6,59	1				1	1	1				12,77	12,76
	30/07/23 10:00	33,11	27,99	5,12	1				1	1	1				13,24	13,25
	30/07/23 11:00	34,38	30,25	4,13	1				1	1	1			2	13,66	13,66
	30/07/23 12:00	35,41	28,98	6,43	1				1	1	1			1	13,73	13,73
	30/07/23 13:00	35,96	28,74	7,22	1				1	1	1			2	13,73	13,73
	30/07/23 14:00	35,18	25,20	9,98	1				1	1	1				13,72	13,72
	30/07/23 15:00	34,98	24,72	10,26	1				1	1	1				13,72	13,72
	30/07/23 16:00	36,08	27,20	8,88	1				1	1	1				13,73	13,73
	30/07/23 17:00	37,75	28,99	8,77	1				1	1	1			2	13,73	13,73
	30/07/23 18:00	39,55	32,12	7,44	1				1	1	1			4	13,73	13,73
	30/07/23 19:00	40,54	32,28	8,25	1				1	1	1			7	13,73	13,73
30/07/23 20:00	41,13	30,88	10,24	1				1	1	1			4	13,73	13,73	
30/07/23 21:00	43,22	34,48	8,74	1				1	1	1			5	13,73	13,73	
30/07/23 22:00	40,78	34,05	6,72	1				1	1	1			7	13,73	13,73	
30/07/23 23:00	38,00	32,75	5,25	1				1	1	1			5	13,73	13,73	

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 14MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Δευτέρα 31/7/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x19	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	31/07/23 0:00	34,97	30,26	4,71	1				1	1	1			4	13,69	13,69
	31/07/23 1:00	32,02	26,45	5,57	1				1	1	1				12,85	12,83
	31/07/23 2:00	30,27	24,19	6,08	1				1	1	1				12,13	12,12
	31/07/23 3:00	28,85	22,49	6,36	1				1	1	1				11,37	11,34
	31/07/23 4:00	28,15	21,57	6,59	1				1	1	1				11,18	11,20
	31/07/23 5:00	28,00	22,42	5,58	1				1	1	1				11,18	11,18
	31/07/23 6:00	28,21	22,52	5,69	1				1	1	1				11,27	11,26
	31/07/23 7:00	31,13	26,23	4,91	1				1	1	1				12,40	12,42
	31/07/23 8:00	34,88	30,53	4,34	1			1	1	1	1				12,73	12,77
	31/07/23 9:00	38,44	33,19	5,25				1	1	1	1				13,73	13,73
	31/07/23 10:00	39,71	33,64	6,06		1		1	1	1	1				13,73	13,73
	31/07/23 11:00	41,04	35,30	5,74		1		1	1	1	1				13,73	13,73
	31/07/23 12:00	42,78	37,02	5,76		1		1	1	1	1				13,73	13,73
	31/07/23 13:00	44,03	38,26	5,76		1		1	1	1	1			1	13,73	13,73
	31/07/23 14:00	43,66	37,19	6,47		1		1	1	1	1			2	13,73	13,73
	31/07/23 15:00	42,44	38,37	4,06		1		1	1	1	1			2	13,73	13,73
	31/07/23 16:00	42,13	39,19	2,95	1	1		1	1	1	1			1	13,73	13,73
	31/07/23 17:00	42,95	39,22	3,73	1	1		1	1	1	1				13,73	13,73
	31/07/23 18:00	44,43	40,81	3,63	1	1		1	1	1	1			1	13,73	13,73
	31/07/23 19:00	44,80	41,66	3,14	1	1		1	1	1	1			2	13,73	13,73
31/07/23 20:00	44,68	39,50	5,19	1	1		1	1	1	1			2	13,73	13,73	
31/07/23 21:00	45,14	40,15	4,99	1	1		1	1	1	1				13,73	13,73	
31/07/23 22:00	41,86	36,86	5,00	1	1		1	1	1	1				13,73	13,73	
31/07/23 23:00	38,75	34,94	3,81		1		1	1	1	1				13,73	13,73	

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 14MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.