

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Σάββατο, 1 Ιούλιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)			
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5			DIESEL 6	DIESEL 7	
1/7/23 0:00	124,97	88,62	36,35	0,00	1	1					1	1						1		1		1			46,77	37,46
1/7/23 1:00	117,21	83,21	34,00	0,00	1	1					1	1						1		1				1	44,44	35,15
1/7/23 2:00	112,36	79,55	32,82	0,00	1	1					1	1						1		1				1	46,00	33,70
1/7/23 3:00	109,76	77,51	32,25	0,00	1	1					1	1						1		1					44,80	32,85
1/7/23 4:00	107,48	75,81	31,67	0,00	1	1					1	1						1		1					40,89	32,23
1/7/23 5:00	109,19	77,07	32,12	0,00	1	1					1	1						1		1					37,02	32,71
1/7/23 6:00	114,50	82,57	31,08	0,86	1	1					1	1						1		1				1	41,27	34,30
1/7/23 7:00	129,31	91,79	32,98	4,54	1	1					1	1						1		1		1		1	48,41	38,71
1/7/23 8:00	142,68	102,02	32,21	8,45	1	1					1	1						1		1		1		1	48,55	42,78
1/7/23 9:00	153,07	114,02	27,97	11,08	1	1					1	1						1	1	1		1		1	48,38	45,87
1/7/23 10:00	159,19	118,51	27,89	12,79	1	1					1	1						1	1	1		1		1	48,52	47,68
1/7/23 11:00	159,37	118,83	26,75	13,79	1	1					1	1						1	1	1		1		1	48,55	47,72
1/7/23 12:00	162,45	124,11	24,02	14,32	1	1					1	1						1	1	1		1		1	48,51	48,40
1/7/23 13:00	166,67	127,71	24,53	14,44	1	1					1	1						1	1	1		1	1	1	48,55	48,55
1/7/23 14:00	166,14	125,15	26,80	14,19	1	1					1	1						1	1	1		1	1	1	48,55	48,55
1/7/23 15:00	161,50	119,84	28,13	13,53	1	1					1	1						1	1	1		1	1	1	48,54	48,31
1/7/23 16:00	160,88	120,77	27,84	12,26	1	1					1	1						1	1	1		1	1	1	48,53	48,19
1/7/23 17:00	162,73	128,55	23,89	10,29	1	1					1	1						1	1	1		1	1	1	48,51	48,47
1/7/23 18:00	167,45	134,84	25,22	7,38	1	1					1	1						1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
1/7/23 19:00	164,77	136,81	25,18	2,79	1	1					1	1						1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
1/7/23 20:00	160,01	133,05	26,84	0,12	1	1					1	1						1	1	1	1	1	1	1	48,55	47,92
1/7/23 21:00	154,45	127,07	27,39	0,00	1	1					1	1						1	1	1	1	1	1	1	48,53	46,27
1/7/23 22:00	142,18	114,64	27,54	0,00	1	1					1	1						1	1	1	1	1	1	1	48,49	42,64
1/7/23 23:00	130,88	102,37	28,52	0,00	1	1					1	1						1		1		1	1	1	47,62	39,22

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Πλύσιμο D4 ΑΗΣ (22:00-23:00)

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Κυριακή, 2 Ιούλιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5			DIESEL 6	DIESEL 7
2/7/23 0:00	120,82	93,35	27,47	0,00	1	1			0	1	1						1		1		1	1		47,90	36,20
2/7/23 1:00	113,52	84,91	28,61	0,00	1	1			0	1	1						1		1			1		48,40	34,02
2/7/23 2:00	109,00	80,38	28,62	0,00	1	1			0	1	1						1		1			1		48,35	32,70
2/7/23 3:00	105,18	77,08	28,10	0,00	1	1			0	1	1						1		1			1		45,95	31,50
2/7/23 4:00	103,40	74,06	29,34	0,00	1	1			0	1	1						1		1			1		42,73	30,94
2/7/23 5:00	103,78	76,17	27,61	0,00	1	1			0	1	1						1		1			1		40,59	31,09
2/7/23 6:00	108,30	80,45	26,88	0,97	1	1			0	1	1						1		1			1		42,16	32,39
2/7/23 7:00	120,89	92,82	23,30	4,77	1	1			0	1	1						1		1		1	1		39,82	36,17
2/7/23 8:00	132,48	109,73	14,30	8,45	1	1			0	1	1						1		1	1	1	1		39,05	39,12
2/7/23 9:00	141,36	119,16	11,31	10,88	1	1			0	1	1						1		1	1	1	1		42,29	42,30
2/7/23 10:00	147,26	124,85	9,91	12,50	1	1			0	1	1						1	1	1	1	1	1		42,71	42,75
2/7/23 11:00	148,16	126,57	8,09	13,50	1	1			0	1	1						1	1	1	1	1	1		42,70	42,53
2/7/23 12:00	150,56	130,02	6,54	14,00	1	1			0	1	1						1	1	1	1	1	1		44,12	44,24
2/7/23 13:00	152,11	130,89	7,48	13,74	1	1			0	1	1						1	1	1	1	1	1	1	45,69	45,39
2/7/23 14:00	154,53	131,78	9,03	13,72	1	1			0	1	1						1	1	1	1	1	1	1	46,13	46,12
2/7/23 15:00	152,61	132,62	7,14	12,86	1	1			0	1	1						1	1	1	1	1	1	1	45,65	45,64
2/7/23 16:00	153,06	137,28	4,35	11,42	1	1			0	1	1						1	1	1	1	1	1	1	45,76	45,79
2/7/23 17:00	156,67	144,81	2,60	9,26	1	1			0	1	1				4		1	1	1	1	1	1	1	45,37	45,00
2/7/23 18:00	162,82	155,87	0,69	6,26	1	1			1	1	1				6		1	1	1	1	1	1	1	48,00	48,02
2/7/23 19:00	162,97	160,55	0,09	2,33	1	1			1	1	1				11		1	1	1	1	1	1	1	48,54	48,52
2/7/23 20:00	159,82	159,60	0,12	0,09	1	1			1	1	1				12		1	1	1	1	1	1	1	47,95	47,88
2/7/23 21:00	155,39	154,89	0,51	0,00	1	1				1	1				11		1	1	1	1	1	1	1	46,55	46,47
2/7/23 22:00	144,87	143,01	1,86	0,00	1	1				1	1		1		3		1	1	1	1	1	1	1	43,40	43,32
2/7/23 23:00	133,83	131,24	2,59	0,00	1	1				1							1	1	1	1	1	1	1	40,03	39,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Δοκιμαστική λειτουργία D3 ΑΗΣ μετά από αίτημα σταθμού.

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Δευτέρα, 3 Ιούλιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
3/7/23 0:00	123,83	121,29	2,55	0,00	1	1				1						0	1	1	1	1	1		1	33,61	32,95	
3/7/23 1:00	115,69	112,24	3,45	0,00	1	1				1	1					0	1	1	1	1	1		1	26,31	26,31	
3/7/23 2:00	110,03	107,91	2,12	0,00	1	1				1	1					0	1	1	1	1	1			25,30	25,38	
3/7/23 3:00	106,29	103,79	2,50	0,00	1	1				1	1					0	1	1	1		1			28,42	28,37	
3/7/23 4:00	104,42	101,01	3,41	0,00	1	1				1	1					0	1	1	1		1			26,76	26,72	
3/7/23 5:00	106,42	102,35	4,06	0,00	1	1				1	1					0	1	1	1		1			28,76	28,90	
3/7/23 6:00	112,72	110,45	1,97	0,29	1	1				1	1					0	1	1	1	1	1			29,09	28,69	
3/7/23 7:00	127,89	125,87	0,39	1,63	1	1				1	1					0	1	1	1	1	1		1	36,87	36,96	
3/7/23 8:00	141,34	137,41	0,05	3,89	1	1				1	1					4	1	1	1	1	1		1	41,39	42,31	
3/7/23 9:00	156,88	149,06	0,34	7,48	1	1				1	1					9	1	1	1	1	1		1	46,69	46,67	
3/7/23 10:00	164,61	153,52	1,20	9,90	1	1			1	1	1					7	1	1	1	1	1	1	1	48,20	48,19	
3/7/23 11:00	167,46	153,86	1,39	12,21	1	1			1	1	1					6	1	1	1	1	1		1	48,48	48,44	
3/7/23 12:00	171,43	155,41	2,93	13,09	1	1				1	1					12	1	1	1	1	1		1	48,55	48,55	
3/7/23 13:00	175,38	158,81	3,57	12,99	1	1				1	1					17	1	1	1	1	1		1	45,52	48,55	
3/7/23 14:00	175,31	158,74	3,79	12,78	1	1				1	1					17	1	1	1	1	1		1	48,55	48,55	
3/7/23 15:00	170,04	154,83	3,60	11,61	1	1				1	1					17	1	1	1	1	1		1	48,55	48,55	
3/7/23 16:00	167,67	153,85	3,38	10,44	1	1				1	1					14	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
3/7/23 17:00	170,93	159,16	2,82	8,95	1	1				1	1					12	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
3/7/23 18:00	175,90	167,60	2,73	5,57	1	1				1	1					17	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
3/7/23 19:00	173,50	168,11	3,88	1,50	1	1				1	1					17	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
3/7/23 20:00	171,19	167,59	3,52	0,08	1	1				1	1					17	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
3/7/23 21:00	165,81	163,25	2,57	0,00	1	1				1	1					13	1	1	1	1	1	1	1	48,52	48,52	
3/7/23 22:00	153,37	151,85	1,52	0,00	1	1				1	1					2	1	1	1	1	1	1	1	46,00	45,95	
3/7/23 23:00	139,87	137,80	2,07	0,00	1	1				1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	40,20	39,95	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία D3 ΑΗΣ για διεξαγωγή μετρήσεων με αίτημα σταθμού

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τρίτη, 4 Ιούλιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7			
4/7/23 0:00	128,12	123,95	4,18	0,00	1	1					1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	32,09	31,89
4/7/23 1:00	118,83	115,07	3,76	0,00	1	1					1	1					0		1	1	1	1	1	1	33,47	33,68
4/7/23 2:00	112,43	109,38	3,05	0,00	1	1					1	1					0		1	1	1	1	1	1	27,65	27,50
4/7/23 3:00	108,95	105,27	3,68	0,00	1	1					1	1					0		1	1	1		1		27,81	28,00
4/7/23 4:00	107,81	104,80	3,00	0,00	1	1					1	1					0		1	1	1	1		1	29,86	29,93
4/7/23 5:00	108,73	103,37	5,36	0,00	1	1					1	1					0		1	1	1	1		1	31,15	31,39
4/7/23 6:00	114,32	107,31	6,58	0,43	1	1					1	1					0		1	1	1	1	1	1	31,37	31,03
4/7/23 7:00	131,98	124,58	4,07	3,33	1	1					1	1					0		1	1	1	1	1	1	38,62	38,70
4/7/23 8:00	149,45	139,70	2,26	7,48	1	1					1	1					0		1	1	1	1	1	1	44,20	44,35
4/7/23 9:00	161,66	148,00	3,58	10,08	1	1					1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,04	48,06
4/7/23 10:00	168,43	152,19	4,26	11,97	1	1					1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
4/7/23 11:00	170,09	153,43	3,62	13,04	1	1					1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	46,30	46,08
4/7/23 12:00	174,02	155,58	4,79	13,65	1	1					1	1	1				0	1	1	1	1	1	1	1	46,84	47,00
4/7/23 13:00	177,30	157,28	6,28	13,74	1	1					1	1	1				0	1	1	1	1	1	1	1	48,53	48,54
4/7/23 14:00	177,14	157,52	6,21	13,40	1	1					1	1	1				0	1	1	1	1	1	1	1	48,52	48,50
4/7/23 15:00	172,57	153,70	6,24	12,63	1	1					1	1	1				2	1	1	1	1	1	1	1	47,42	47,33
4/7/23 16:00	171,57	152,42	7,92	11,23	1	1					1	1	1				6	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
4/7/23 17:00	175,33	157,37	8,91	9,06	1	1					1	1	1				6	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
4/7/23 18:00	179,58	163,65	9,99	5,94	1	1					1	1	1				10	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
4/7/23 19:00	177,30	164,34	10,79	2,17	1	1					1	1	1				12	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
4/7/23 20:00	173,88	163,45	10,33	0,10	1	1					1	1	1				12	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
4/7/23 21:00	168,16	160,41	7,75	0,00	1	1					1	1	1				10	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
4/7/23 22:00	154,98	148,01	6,97	0,00	1	1					1	1	1				2	1	1	1	1	1	1	1	46,59	46,48
4/7/23 23:00	142,14	135,30	6,84	0,00	1	1					1	1	1				0	1	1	1	1	1	1	1	42,03	41,82

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία D3 ΑΗΣ για μετρήσεις καυσαερίων με αίτημα εργοστασίου

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τετάρτη, 5 Ιούλιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)			
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5			DIESEL 6	DIESEL 7	
5/7/23 0:00	129,95	120,73	9,22	0,00	1	1					1	1					0	1	1	1	1	1	1		36,67	36,61
5/7/23 1:00	121,08	110,91	10,17	0,00	1	1					1	1					0	1	1	1	1		1		34,37	34,46
5/7/23 2:00	114,98	103,98	11,00	0,00	1	1					1	1					0	1	1	1	1		1		30,16	30,23
5/7/23 3:00	111,19	99,16	12,02	0,00	1	1					1	1					0	1		1	1		1		31,99	32,07
5/7/23 4:00	109,47	95,03	14,44	0,00	1	1					1	1					0	1		1	1		1		32,27	32,24
5/7/23 5:00	110,17	96,49	13,68	0,00	1	1					1	1					0	1		1	1	1	1		32,85	32,57
5/7/23 6:00	115,74	103,63	11,63	0,48	1	1					1	1					0	1		1	1		1	1	32,94	32,67
5/7/23 7:00	134,24	118,36	12,37	3,51	1	1					1	1					0	1		1	1		1	1	39,86	40,07
5/7/23 8:00	151,83	132,09	12,55	7,19	1	1					1	1					0	1		1	1	1	1	1	45,36	45,47
5/7/23 9:00	166,09	143,58	12,78	9,73	1	1					1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,46	48,48
5/7/23 10:00	174,13	146,54	15,70	11,89	1	1					1	1	1				0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,54
5/7/23 11:00	175,16	149,48	12,65	13,03	1	1					1	1	1				0	1	1	1	1	1	1	1	48,28	48,37
5/7/23 12:00	178,26	151,82	12,68	13,76	1	1					1	1	1				0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
5/7/23 13:00	182,38	156,86	11,67	13,85	1	1					1	1	1				0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
5/7/23 14:00	182,35	157,02	11,82	13,52	1	1					1	1	1				0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
5/7/23 15:00	178,11	152,82	12,56	12,72	1	1					1	1	1				0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
5/7/23 16:00	176,86	152,77	12,88	11,22	1	1					1	1	1				0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
5/7/23 17:00	180,32	157,46	13,66	9,21	1	1					1	1	1				4	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
5/7/23 18:00	184,63	161,98	16,45	6,20	1	1					1	1	1				9	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
5/7/23 19:00	181,61	160,02	19,43	2,16	1	1					1	1	1				12	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
5/7/23 20:00	177,29	157,38	19,83	0,08	1	1					1	1	1				8	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
5/7/23 21:00	170,74	153,31	17,43	0,00	1	1					1	1	1				4	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
5/7/23 22:00	157,58	137,73	19,85	0,00	1	1					1	1	1				0	1	1	1	1	1	1	1	47,29	47,19
5/7/23 23:00	144,44	121,61	22,83	0,00	1	1					1	1	1				0	1	1	1	1	1	1	1	43,79	43,06

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία D3 ΑΗΣ με αίτημα εργοστασίου για μετρήσεις

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Πέμπτη, 6 Ιούλιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
6/7/23 0:00	132,71	110,18	22,53	0,00	1	1				1	1					0	1	1	1	1	1	1		44,60	37,85	
6/7/23 1:00	123,60	99,64	23,96	0,00	1	1				1	1					0	1	1	1	1	1			43,60	37,07	
6/7/23 2:00	117,08	97,25	19,83	0,00	1	1				1	1					0	1	1	1	1				36,34	35,07	
6/7/23 3:00	113,22	97,53	15,69	0,00	1	1				1	1					0	1	1	1	1				34,92	33,85	
6/7/23 4:00	111,12	92,30	18,82	0,00	1	1				1	1					0	1	1	1	1				37,57	33,02	
6/7/23 5:00	113,09	90,93	22,16	0,00	1	1				1	1					0	1	1	1	1				41,97	33,80	
6/7/23 6:00	119,66	95,91	23,25	0,50	1	1				1	1					0	1	1	1	1				45,15	35,77	
6/7/23 7:00	137,04	109,01	24,53	3,49	1	1				1	1					0	1	1	1	1		1		45,87	41,06	
6/7/23 8:00	154,95	125,21	22,41	7,33	1	1				1	1					0	1	1	1	1	1		1	47,29	46,38	
6/7/23 9:00	168,36	138,16	20,44	9,76	1	1				1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
6/7/23 10:00	175,78	146,05	17,99	11,75	1	1				1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
6/7/23 11:00	177,61	147,31	17,45	12,85	1	1				1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
6/7/23 12:00	180,29	149,89	16,91	13,49	1	1				1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
6/7/23 13:00	184,30	155,47	15,17	13,66	1	1				1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
6/7/23 14:00	185,48	152,22	19,78	13,48	1	1				1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
6/7/23 15:00	181,79	148,48	20,47	12,84	1	1				1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
6/7/23 16:00	179,48	147,36	20,93	11,20	1	1				1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
6/7/23 17:00	184,60	151,72	23,70	9,18	1	1				1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
6/7/23 18:00	189,59	160,48	23,41	5,71	1	1				1	1				1	0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
6/7/23 19:00	185,13	160,80	22,59	1,74	1	1				1	1				1	0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
6/7/23 20:00	180,28	162,85	17,36	0,07	1	1				1	1				1	0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
6/7/23 21:00	173,44	154,00	19,44	0,00	1	1				1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
6/7/23 22:00	161,34	135,31	26,03	0,00	1	1				1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,05	47,99	
6/7/23 23:00	148,14	124,62	23,52	0,00	1	1				1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	44,61	44,41	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Παρασκευή, 7 Ιούλιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7			
																						Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)			
7/7/23 0:00	135,39	115,74	19,65	0,00	1	1					1	1						1	1	1	1	1	1		40,60	40,51
7/7/23 1:00	126,15	107,77	18,38	0,00	1	1					1	1						1	1	1		1	1		38,30	37,76
7/7/23 2:00	120,59	100,51	20,08	0,00	1	1					1	1						1	1	1		1	1		37,58	35,72
7/7/23 3:00	117,14	93,92	23,22	0,00	1	1					1	1						1	1	1			1		40,75	35,07
7/7/23 4:00	113,95	90,81	23,14	0,00	1	1					1	1						1	1	1			1		38,85	34,12
7/7/23 5:00	115,82	86,48	29,34	0,00	1	1					1	1						1	1	1			1		39,98	34,67
7/7/23 6:00	121,21	90,01	30,45	0,75	1	1					1	1						1	1	1			1		39,62	36,31
7/7/23 7:00	141,06	105,63	30,90	4,53	1	1					1	1						1	1	1			1		43,45	42,22
7/7/23 8:00	158,23	122,84	27,03	8,36	1	1					1	1						1	1	1		1	1	1	47,24	47,36
7/7/23 9:00	169,64	137,29	21,47	10,88	1	1					1	1						1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
7/7/23 10:00	176,19	141,96	21,86	12,37	1	1					1	1						1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
7/7/23 11:00	178,16	142,47	22,69	12,99	1	1					1	1						1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
7/7/23 12:00	183,49	144,02	25,37	14,10	1	1					1	1						1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
7/7/23 13:00	189,83	143,12	32,44	14,28	1	1					1	1						1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
7/7/23 14:00	191,00	143,34	33,68	13,98	1	1					1	1						1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
7/7/23 15:00	188,03	142,46	32,04	13,53	1	1					1	1						1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
7/7/23 16:00	188,47	141,53	34,79	12,16	1	1					1	1						1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
7/7/23 17:00	192,90	142,16	40,63	10,11	1	1					1	1						1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
7/7/23 18:00	196,44	149,65	39,80	6,98	1	1					1	1						1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
7/7/23 19:00	192,24	151,05	38,69	2,49	1	1					1	1						1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
7/7/23 20:00	187,58	148,62	38,87	0,09	1	1					1	1						1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
7/7/23 21:00	181,19	140,58	40,61	0,00	1	1					1	1						1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
7/7/23 22:00	169,01	130,94	38,07	0,00	1	1					1	1						1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
7/7/23 23:00	156,42	121,02	35,40	0,00	1	1					1	1						1	1	1	1	1	1	1	47,95	46,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Σάββατο, 8 Ιούλιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)			
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5			DIESEL 6	DIESEL 7	
8/7/23 0:00	145,00	110,94	34,06	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1			1	1	44,60	43,46
8/7/23 1:00	136,06	103,78	32,28	0,00	1	1				1	1						1	1	1				1	1	43,07	40,80
8/7/23 2:00	128,92	101,54	27,39	0,00	1	1				1	1						1	1	1				1	1	38,70	38,63
8/7/23 3:00	124,45	94,02	30,43	0,00		1				1	1						1	1	1				1	1	38,21	37,31
8/7/23 4:00	122,03	92,79	29,24	0,00		1				1	1						1	1	1				1	1	41,60	36,58
8/7/23 5:00	122,84	90,82	32,02	0,00		1				1	1						1	1	1				1	1	41,58	36,83
8/7/23 6:00	126,96	99,93	26,30	0,73		1				1	1						1	1	1				1	1	44,25	37,99
8/7/23 7:00	143,79	108,63	30,76	4,39		1				1	1						1	1	1		1	1	1	1	46,32	43,06
8/7/23 8:00	158,76	129,03	21,39	8,35		1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	47,57	47,36
8/7/23 9:00	170,08	132,88	26,21	11,00		1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
8/7/23 10:00	177,50	138,63	25,96	12,91		1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
8/7/23 11:00	179,78	130,80	35,07	13,92		1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
8/7/23 12:00	182,91	138,11	30,28	14,52		1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
8/7/23 13:00	189,10	134,60	39,80	14,70		1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
8/7/23 14:00	189,86	136,39	39,11	14,37		1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
8/7/23 15:00	186,58	132,14	40,86	13,59		1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
8/7/23 16:00	186,80	135,03	39,62	12,15		1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
8/7/23 17:00	189,57	138,95	40,65	9,98		1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
8/7/23 18:00	192,73	143,81	42,02	6,90		1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
8/7/23 19:00	189,31	144,62	42,15	2,54		1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
8/7/23 20:00	182,65	142,37	40,19	0,09		1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
8/7/23 21:00	176,91	142,36	34,54	0,00		1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
8/7/23 22:00	165,92	127,28	38,64	0,00		1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	48,52	48,51
8/7/23 23:00	153,96	118,00	35,95	0,00		1					1						1	1	1	1	1	1	1	1	48,33	46,14

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Κυριακή, 9 Ιούλιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)			
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5			DIESEL 6	DIESEL 7	
9/7/23 0:00	142,46	108,92	33,55	0,00		1					1	1						1	1	1	1	1	1	1	45,11	42,73
9/7/23 1:00	133,31	95,18	38,13	0,00		1					1	1						1	1	1		1	1		45,38	39,98
9/7/23 2:00	127,18	89,65	37,53	0,00		1					1	1						1	1	1		1	1		43,22	38,13
9/7/23 3:00	121,99	85,84	36,16	0,00		1					1	1						1		1		1	1		38,67	36,59
9/7/23 4:00	118,94	83,57	35,37	0,00		1					1	1						1		1		1	1		36,99	35,60
9/7/23 5:00	118,93	85,07	33,86	0,00		1					1	1						1		1		1	1		37,82	35,69
9/7/23 6:00	121,50	85,06	35,59	0,85		1					1	1						1		1		1	1		36,58	36,38
9/7/23 7:00	133,76	91,50	37,47	4,79		1					1	1						1		1		1	1		41,62	40,02
9/7/23 8:00	145,27	98,93	37,61	8,73		1					1	1						1	1	1		1	1		46,95	43,52
9/7/23 9:00	153,67	102,59	39,72	11,36		1					1	1			2			1	1	1		1	1		47,90	46,05
9/7/23 10:00	159,90	106,18	40,59	13,13		1					1	1						1	1	1		1	1		48,32	47,94
9/7/23 11:00	160,05	104,79	40,99	14,27		1					1	1						1	1	1		1	1	1	48,55	47,94
9/7/23 12:00	162,61	107,53	40,28	14,80		1					1	1						1	1	1		1	1	1	48,55	48,45
9/7/23 13:00	167,11	112,63	39,57	14,91		1					1	1						1	1	1		1	1	1	48,55	48,55
9/7/23 14:00	166,74	117,03	35,13	14,58		1					1	1						1	1	1		1	1	1	48,55	48,55
9/7/23 15:00	163,42	116,21	33,42	13,78		1					1	1						1	1	1		1	1	1	48,52	48,53
9/7/23 16:00	164,12	117,31	34,40	12,41		1					1	1						1	1	1		1	1	1	48,55	48,53
9/7/23 17:00	167,84	118,73	38,80	10,30		1					1	1						1	1	1		1	1	1	48,55	48,55
9/7/23 18:00	173,85	126,29	40,28	7,28		1					1	1						1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
9/7/23 19:00	173,61	131,11	39,72	2,78		1					1	1						1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
9/7/23 20:00	167,48	133,26	34,12	0,11		1					1	1						1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
9/7/23 21:00	165,40	127,98	37,42	0,00		1					1	1						1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,54
9/7/23 22:00	156,86	123,40	33,45	0,00		1					1	1						1	1	1	1	1	1	1	47,30	47,00
9/7/23 23:00	146,54	112,47	34,08	0,00		1					1	1						1	1	1	1	1	1	1	45,35	43,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία μισθωμένων Η/Ζ λόγω μετρήσεων ρύπων.

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τρίτη, 11 Ιούλιος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1	
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7				
11/7/23 0:00	142,03	119,54	22,49	0,00		1					1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	42,67	42,56
11/7/23 1:00	130,77	112,56	18,21	0,00		1					1	1						1	1		1	1	1	1		39,27	39,21
11/7/23 2:00	122,89	107,10	15,79	0,00		1					1	1						1	1		1	1	1	1		36,85	36,81
11/7/23 3:00	117,88	102,57	15,32	0,00		1					1	1						1	1		1	1	1			35,29	35,27
11/7/23 4:00	114,97	99,94	15,03	0,00		1					1	1						1	1		1	1	1			34,42	34,38
11/7/23 5:00	115,57	99,79	15,78	0,00		1					1	1						1	1		1	1	1			35,36	34,62
11/7/23 6:00	120,56	102,69	17,22	0,65		1					1	1						1	1		1	1	1	1		36,02	36,06
11/7/23 7:00	137,92	118,36	15,71	3,85		1					1	1						1	1		1	1	1	1		41,14	41,32
11/7/23 8:00	153,94	130,56	16,01	7,37		1					1	1						1	1	1	1	1	1	1		45,92	46,05
11/7/23 9:00	165,29	135,93	19,28	10,07		1					1	1						1	1	1	1	1	1	1		48,51	48,53
11/7/23 10:00	171,51	138,54	20,80	12,17		1					1	1			1			1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
11/7/23 11:00	173,83	136,53	23,71	13,59		1					1	1			1			1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
11/7/23 12:00	178,04	140,99	22,78	14,27		1					1	1			1			1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
11/7/23 13:00	183,86	148,97	20,47	14,41		1					1	1			1			1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
11/7/23 14:00	184,88	154,85	16,13	13,90		1					1	1			1			1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
11/7/23 15:00	178,87	162,43	3,68	12,77		1					1	1			1			1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
11/7/23 16:00	179,79	165,72	2,47	11,60		1					1	1			1			1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
11/7/23 17:00	183,70	169,49	4,72	9,49		1					1	1			1			1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
11/7/23 18:00	189,55	171,94	11,39	6,22		1					1	1			1			1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
11/7/23 19:00	185,42	167,41	15,78	2,22		1			1		1	1			1			1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
11/7/23 20:00	182,31	160,34	21,88	0,10		1					1	1			1			1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
11/7/23 21:00	176,22	152,63	23,59	0,00		1					1	1			1			1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
11/7/23 22:00	161,71	142,66	19,05	0,00		1	1				1	1			1			1	1	1	1	1	1	1		48,03	47,97
11/7/23 23:00	148,21	142,65	5,56	0,00		1	1				1	1			1			1	1	1	1	1	1	1		44,38	44,24

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Δοκιμαστική λειτουργία D3 ΑΗΣ

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Τετάρτη, 12 Ιούλιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)			
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5			DIESEL 6	DIESEL 7	
12/7/23 0:00	135,80	130,70	5,10	0,00	1	1					1	1						1	1	1	1	1	1	1	36,58	36,26
12/7/23 1:00	125,88	117,87	8,01	0,00	1	1					1	1						1	1	1	1	1		1	32,11	32,08
12/7/23 2:00	118,70	111,28	7,42	0,00	1	1					1	1						1	1	1	1			1	31,15	31,06
12/7/23 3:00	115,13	107,63	7,50	0,00	1	1					1	1						1	1	1	1			1	30,67	30,60
12/7/23 4:00	113,20	106,17	7,03	0,00	1	1					1	1						1	1	1	1			1	28,44	28,43
12/7/23 5:00	114,32	109,37	4,95	0,00	1	1					1	1						1	1	1	1			1	29,38	29,36
12/7/23 6:00	119,34	115,83	2,93	0,58	1	1					1	1						1	1	1	1	1		1	30,02	29,71
12/7/23 7:00	137,71	131,79	2,12	3,81	1	1					1	1						1	1	1	1	1		1	33,64	32,59
12/7/23 8:00	156,88	147,29	1,98	7,61	1	1				1	1	1						1	1	1	1	1		1	42,95	43,15
12/7/23 9:00	170,43	159,23	0,90	10,30	1	1				1	1	1						1	1	1	1	1		1	48,42	48,36
12/7/23 10:00	176,58	164,22	0,44	11,91	1	1				1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	48,30	48,26
12/7/23 11:00	178,52	164,35	0,80	13,37	1	1				1		1						1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
12/7/23 12:00	182,64	167,47	1,17	13,99	1	1				1		1						1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
12/7/23 13:00	188,66	173,22	1,36	14,08	1	1				1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
12/7/23 14:00	189,65	174,56	1,32	13,77	1	1				1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
12/7/23 15:00	186,01	171,82	1,19	13,00	1	1				1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
12/7/23 16:00	186,19	172,92	1,73	11,55	1	1				1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
12/7/23 17:00	188,60	174,52	4,62	9,46	1	1				1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
12/7/23 18:00	193,02	179,28	7,40	6,34	1	1				1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
12/7/23 19:00	191,51	176,68	12,58	2,24	1	1				1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
12/7/23 20:00	187,30	172,38	14,84	0,08	1	1				1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
12/7/23 21:00	181,45	171,48	9,97	0,00	1	1				1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
12/7/23 22:00	168,78	159,19	9,58	0,00	1	1				1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
12/7/23 23:00	155,42	147,31	8,11	0,00	1	1				1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	46,67	46,58

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Πέμπτη, 13 Ιούλιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7			
13/7/23 0:00	142,83	136,67	6,16	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	42,36	42,19
13/7/23 1:00	132,80	125,37	7,43	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	37,59	37,48
13/7/23 2:00	125,67	117,38	8,29	0,00	1	1				1	1						1		1	1	1	1	1	1	33,91	33,79
13/7/23 3:00	121,60	114,92	6,68	0,00	1	1				1	1						1		1	1	1	1	1	1	30,25	30,31
13/7/23 4:00	119,82	112,49	7,32	0,00	1	1				1	1						1		1	1	1		1	1	34,97	34,91
13/7/23 5:00	121,32	114,85	6,47	0,00	1	1				1	1						1		1	1	1		1	1	36,19	36,18
13/7/23 6:00	126,42	119,62	6,31	0,48	1	1				1	1						1	1	1	1			1	1	35,26	35,25
13/7/23 7:00	145,80	136,42	5,55	3,83	1	1				1	1						1	1	1	1			1	1	43,44	43,58
13/7/23 8:00	165,69	153,28	4,70	7,71	1	1				1	1				1		1	1	1	1			1	1	48,18	48,22
13/7/23 9:00	180,10	164,84	4,89	10,37	1	1			1	1	1				1		1	1	1	1			1	1	48,55	48,55
13/7/23 10:00	188,62	171,65	4,75	12,23	1	1			1	1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/7/23 11:00	191,92	175,63	2,91	13,37	1	1			1	1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/7/23 12:00	196,64	180,00	2,77	13,88	1	1			1	1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/7/23 13:00	203,41	186,08	3,33	14,01	1	1			1	1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/7/23 14:00	205,59	187,19	4,70	13,70	1	1			1	1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/7/23 15:00	203,13	183,20	7,03	12,90	1	1			1	1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/7/23 16:00	202,61	179,80	11,19	11,62	1	1			1	1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/7/23 17:00	207,03	182,99	14,51	9,54	1	1			1	1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/7/23 18:00	210,67	185,75	18,50	6,43	1	1			1	1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/7/23 19:00	206,27	186,25	17,86	2,16	1	1			1	1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/7/23 20:00	201,17	176,83	24,27	0,08	1	1			1	1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/7/23 21:00	195,03	171,44	23,59	0,00	1	1			1	1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/7/23 22:00	182,37	159,59	22,78	0,00	1	1			1	1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/7/23 23:00	169,74	149,37	20,37	0,00	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Παρασκευή, 14 Ιούλιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
14/7/23 0:00	156,58	137,90	18,68	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	47,02	46,93	
14/7/23 1:00	145,33	131,35	13,98	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	43,68	43,49	
14/7/23 2:00	137,36	122,16	15,20	0,00	1	1				1	1						1	1	1		1	1	1	40,82	40,81	
14/7/23 3:00	131,82	120,24	11,58	0,00	1	1				1	1						1	1	1		1	1	1	39,45	39,39	
14/7/23 4:00	129,76	120,05	9,71	0,00	1	1				1	1						1	1	1		1	1	1	37,87	37,86	
14/7/23 5:00	131,13	121,89	9,24	0,00	1	1				1	1						1	1	1		1	1	1	38,98	39,06	
14/7/23 6:00	135,23	121,33	13,39	0,50	1	1				1	1						1	1	1		1	1	1	40,46	40,41	
14/7/23 7:00	152,74	137,27	12,07	3,39	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	45,70	45,78	
14/7/23 8:00	171,61	157,18	7,45	6,99	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
14/7/23 9:00	186,52	171,88	5,14	9,50	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
14/7/23 10:00	194,77	176,96	6,58	11,23	1	1			1	1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
14/7/23 11:00	197,02	176,93	7,47	12,63	1	1			1	1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
14/7/23 12:00	202,85	181,61	7,65	13,58	1	1			1	1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
14/7/23 13:00	208,66	186,92	7,86	13,88	1	1			1	1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
14/7/23 14:00	212,04	188,98	9,65	13,42	1	1			1	1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
14/7/23 15:00	209,53	189,09	7,64	12,81	1	1			1	1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
14/7/23 16:00	208,32	187,77	9,90	10,65	1	1			1	1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
14/7/23 17:00	213,85	190,06	15,74	8,05	1	1			1	1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
14/7/23 18:00	218,17	199,74	13,23	5,20	1	1			1	1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
14/7/23 19:00	214,75	199,80	13,27	1,68	1	1			1	1	1			1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
14/7/23 20:00	209,92	192,12	17,75	0,05	1	1			1	1	1			1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
14/7/23 21:00	204,10	182,86	21,24	0,00	1	1			1	1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
14/7/23 22:00	190,83	172,05	18,79	0,00	1	1			1	1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
14/7/23 23:00	178,05	164,82	13,24	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Σάββατο, 15 Ιούλιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1		
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)					
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5			DIESEL 6	DIESEL 7			
15/7/23 0:00	164,23	158,89	5,33	0,00	1	1					1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	48,35	48,34
15/7/23 1:00	153,26	146,64	6,62	0,00	1	1					1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	45,92	45,86
15/7/23 2:00	146,19	139,09	7,10	0,00	1	1					1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	43,70	43,72
15/7/23 3:00	143,16	131,95	11,21	0,00	1	1					1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	42,94	42,95
15/7/23 4:00	141,84	129,04	12,80	0,00	1	1					1	1							1	1	1		1	1	1	1	42,39	42,42
15/7/23 5:00	141,40	129,09	12,31	0,00	1	1					1	1							1	1	1		1	1	1	1	42,29	42,27
15/7/23 6:00	144,03	134,55	8,96	0,52	1	1					1	1							1	1	1		1	1	1	1	42,98	43,04
15/7/23 7:00	160,68	148,95	7,98	3,74	1	1					1	1		1					1	1	1		1	1	1	1	47,41	47,49
15/7/23 8:00	179,22	166,14	5,53	7,54	1	1			1	1	1			1					1	1	1		1	1	1	1	48,55	48,55
15/7/23 9:00	193,68	178,46	5,08	10,14	1	1			1	1	1			1		1			1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
15/7/23 10:00	204,19	188,26	4,09	11,85	1	1			1	1	1			1		1			1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
15/7/23 11:00	207,63	189,96	4,75	12,92	1	1			1	1	1			1		1			1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
15/7/23 12:00	213,67	195,47	4,71	13,49	1	1			1	1	1			1		1			1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
15/7/23 13:00	222,19	201,67	6,84	13,68	1	1			1	1	1			1		1			1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
15/7/23 14:00	225,27	198,03	13,82	13,43	1	1			1	1	1			1		1			1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
15/7/23 15:00	223,50	192,32	18,41	12,77	1	1			1	1	1			1		1			1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
15/7/23 16:00	223,71	193,08	19,12	11,51	1	1			1	1	1			1		1			1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
15/7/23 17:00	225,89	192,85	23,60	9,44	1	1			1	1	1			1		1			1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
15/7/23 18:00	228,15	196,23	25,69	6,23	1	1			1	1	1			1		1	6		1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
15/7/23 19:00	222,72	191,58	29,07	2,07	1	1			1	1	1			1		1	12		1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
15/7/23 20:00	215,99	185,11	30,80	0,08	1	1			1	1	1			1		1	8		1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
15/7/23 21:00	213,59	183,30	30,29	0,00	1	1			1	1	1			1		1	6		1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
15/7/23 22:00	206,14	177,55	28,59	0,00	1	1			1	1	1			1		1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
15/7/23 23:00	196,06	167,13	28,93	0,00	1	1			1	1	1			1		1			1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Κυριακή, 16 Ιούλιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7			
16/7/23 0:00	184,55	158,91	25,64	0,00	1	1			1		1						1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
16/7/23 1:00	175,62	150,80	24,82	0,00	1	1					1						1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
16/7/23 2:00	162,09	142,68	19,41	0,00	1	1					1						1	1	1	1	1	1	1	1	47,90	47,88
16/7/23 3:00	155,04	141,26	13,78	0,00	1	1			1		1				1		1	1	1	1	1	1	1	1	46,51	46,48
16/7/23 4:00	154,10	144,88	9,23	0,00	1	1			1		1				1		1	1	1	1	1	1	1	1	46,16	46,15
16/7/23 5:00	153,59	145,27	8,33	0,00	1	1			1		1				1		1	1	1	1	1	1	1	1	45,95	45,97
16/7/23 6:00	154,11	146,43	7,20	0,47	1	1			1		1				1		1	1	1	1	1	1	1	1	46,18	46,17
16/7/23 7:00	168,34	155,21	9,37	3,76	1	1			1		1				1		1	1	1	1	1	1	1	1	48,45	48,46
16/7/23 8:00	183,45	165,41	10,29	7,76	1	1			1		1				1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
16/7/23 9:00	192,48	165,55	16,37	10,56	1	1			1	1	1				6		1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
16/7/23 10:00	197,61	178,69	6,41	12,51	1	1			1	1	1				11		1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
16/7/23 11:00	199,10	178,01	7,36	13,74	1	1			1	1	1				17		1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
16/7/23 12:00	201,17	176,80	10,01	14,35	1	1			1	1	1				17		1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
16/7/23 13:00	207,46	177,85	15,10	14,51	1	1			1	1	1				17		1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
16/7/23 14:00	208,67	180,64	13,87	14,16	1	1			1	1	1				17		1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
16/7/23 15:00	205,12	178,38	13,33	13,41	1	1			1	1	1				17		1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
16/7/23 16:00	206,24	182,41	11,72	12,11	1	1			1	1	1				18		1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
16/7/23 17:00	208,44	188,62	9,76	10,06	1	1			1	1	1				18		1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
16/7/23 18:00	210,56	193,29	10,30	6,97	1	1			1	1	1				18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
16/7/23 19:00	207,80	193,10	12,24	2,46	1	1			1	1	1				18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
16/7/23 20:00	202,32	194,59	7,65	0,08	1	1			1	1	1				18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
16/7/23 21:00	197,27	190,21	7,06	0,00	1	1			1	1	1				15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
16/7/23 22:00	189,06	181,73	7,33	0,00	1	1			1	1	1				8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
16/7/23 23:00	178,60	172,57	6,03	0,00	1	1			1	1	1				0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Δευτέρα, 17 Ιούλιος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1	
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ							ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)							
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2			DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7		
17/7/23 0:00	166,10	161,23	4,87	0,00	1	1			1	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	48,45	48,38
17/7/23 1:00	155,32	149,51	5,81	0,00	1	1			1	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	42,00	41,80
17/7/23 2:00	148,43	139,95	8,47	0,00	1	1				1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	40,01	40,16
17/7/23 3:00	143,63	134,33	9,30	0,00	1	1				1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	43,06	43,03
17/7/23 4:00	140,54	126,71	13,82	0,00	1	1				1	1	1						1	1	1		1	1	1	1	42,14	42,13
17/7/23 5:00	141,42	128,03	13,39	0,00	1	1				1	1							1	1	1		1	1	1	1	42,32	42,35
17/7/23 6:00	143,88	134,67	8,61	0,59	1	1				1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	42,95	43,00
17/7/23 7:00	162,28	152,03	5,97	4,29	1	1				1	1					4		1	1	1	1	1	1	1	1	47,63	47,73
17/7/23 8:00	183,07	170,42	4,48	8,17	1	1				1	1					15		1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
17/7/23 9:00	197,69	183,69	3,23	10,77	1	1			1	1	1					17		1	1	1	1		1	1	1	47,87	48,55
17/7/23 10:00	205,18	187,70	4,98	12,51	1	1			1	1	1			1		17		1	1	1	1	1	1	1	1	45,55	48,55
17/7/23 11:00	207,25	186,29	7,37	13,60	1	1			1	1	1			1		16		1	1	1	1	1	1	1	1	45,55	48,55
17/7/23 12:00	212,38	190,92	7,30	14,16	1	1			1	1	1			1		17		1	1	1	1	1	1	1	1	45,55	48,55
17/7/23 13:00	219,02	194,69	9,97	14,36	1	1			1	1	1			1		17		1	1	1	1	1	1	1	1	45,55	48,55
17/7/23 14:00	221,08	194,31	12,70	14,07	1	1			1	1	1			1		17		1	1	1	1	1	1	1	1	47,10	48,55
17/7/23 15:00	218,94	190,13	15,47	13,34	1	1			1	1	1			1		17		1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
17/7/23 16:00	217,61	188,35	17,15	12,10	1	1			1	1	1			1		17		1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
17/7/23 17:00	220,49	190,53	19,81	10,15	1	1			1	1	1			1		17		1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
17/7/23 18:00	222,87	194,58	21,27	7,01	1	1			1	1	1			1		17		1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
17/7/23 19:00	218,73	192,86	23,43	2,44	1	1			1	1	1			1		17		1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
17/7/23 20:00	212,52	188,32	24,13	0,07	1	1			1	1	1			1		16		1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
17/7/23 21:00	207,43	182,88	24,56	0,00	1	1			1	1	1			1		10		1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
17/7/23 22:00	196,30	170,45	25,85	0,00	1	1			1	1	1			1		2		1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
17/7/23 23:00	183,96	157,55	26,41	0,00	1	1			1	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τρίτη, 18 Ιούλιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ							ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)						
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2			DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
18/7/23 0:00	171,34	144,53	26,82	0,00	1	1			1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
18/7/23 1:00	158,94	132,38	26,56	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	47,80	47,54
18/7/23 2:00	149,43	130,50	18,93	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	44,86	44,80
18/7/23 3:00	145,57	125,57	20,01	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1		43,63	43,59
18/7/23 4:00	142,51	124,55	17,96	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1		42,70	42,72
18/7/23 5:00	142,72	127,18	15,55	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1		42,78	42,81
18/7/23 6:00	146,74	133,37	12,80	0,58	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1		43,84	43,88
18/7/23 7:00	164,32	146,65	13,44	4,24	1	1				1	1				1	8	1	1	1	1	1	1	1		48,00	48,08
18/7/23 8:00	183,34	165,12	10,08	8,14	1	1					1				1	17	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
18/7/23 9:00	198,55	180,53	7,27	10,75	1	1			1		1			1	17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
18/7/23 10:00	206,23	186,38	7,40	12,45	1	1			1	1	1			1	17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
18/7/23 11:00	206,52	185,83	7,17	13,52	1	1			1	1	1			1	17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
18/7/23 12:00	210,72	188,64	7,97	14,11	1	1			1	1	1			1	17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
18/7/23 13:00	217,26	194,29	8,75	14,21	1	1			1	1	1			1	17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
18/7/23 14:00	219,84	192,32	13,65	13,87	1	1			1	1	1			1	17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
18/7/23 15:00	217,34	191,66	12,57	13,11	1	1			1	1	1			1	17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
18/7/23 16:00	217,39	192,74	12,81	11,83	1	1			1	1	1			1	17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
18/7/23 17:00	218,82	196,96	12,22	9,65	1	1			1	1	1			1	17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
18/7/23 18:00	222,33	202,07	13,78	6,48	1	1			1	1	1			1	17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
18/7/23 19:00	215,37	200,03	13,08	2,26	1	1			1	1	1			1	17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
18/7/23 20:00	208,27	193,18	15,02	0,07	1	1			1	1	1			1	18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
18/7/23 21:00	206,33	195,73	10,60	0,00	1	1			1	1	1			1	16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
18/7/23 22:00	196,87	188,47	8,40	0,00	1	1			1	1	1			1	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
18/7/23 23:00	184,34	174,73	9,60	0,00	1	1			1	1	1			1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τετάρτη, 19 Ιούλιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)			
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5			DIESEL 6	DIESEL 7	
19/7/23 0:00	171,04	161,22	9,82	0,00	1	1			1	1	1							1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
19/7/23 1:00	158,63	148,44	10,19	0,00	1	1			1	1	1							1	1	1	1	1	1		45,05	44,99
19/7/23 2:00	151,85	139,00	12,85	0,00	1	1				1	1							1		1	1	1	1	1	44,53	44,56
19/7/23 3:00	147,91	136,76	11,15	0,00	1	1				1	1							1	1	1	1		1	1	44,22	44,23
19/7/23 4:00	144,67	138,22	6,45	0,00	1	1				1	1	1						1	1	1	1	1		1	43,32	43,30
19/7/23 5:00	144,54	138,65	5,89	0,00	1	1				1	1							1	1	1	1	1		1	43,34	43,32
19/7/23 6:00	146,82	140,14	6,18	0,49	1	1				1	1							1	1	1	1	1	1	1	43,93	43,95
19/7/23 7:00	165,61	156,49	5,12	3,99	1	1				1	1	1			1			1	1	1	1	1	1	1	48,07	48,14
19/7/23 8:00	185,68	175,74	2,04	7,90	1	1			1	1	1				1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
19/7/23 9:00	199,76	187,79	1,49	10,48	1	1			1	1	1		1		5			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
19/7/23 10:00	206,45	193,36	0,90	12,19	1	1			1	1	1		1		1	17		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
19/7/23 11:00	207,47	193,39	1,25	12,83	1	1			1	1	1		1		1	17		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
19/7/23 12:00	210,15	193,33	4,43	12,38	1	1			1	1	1		1		1	17		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
19/7/23 13:00	216,52	201,36	2,76	12,40	1	1			1	1	1		1		1	17		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
19/7/23 14:00	221,26	205,78	2,48	13,00	1	1			1	1	1		1		1	17		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
19/7/23 15:00	217,88	202,64	2,79	12,45	1	1			1	1	1		1		1	17		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
19/7/23 16:00	217,61	203,36	2,83	11,41	1	1			1	1	1		1		1	17		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
19/7/23 17:00	218,08	206,90	2,01	9,16	1	1			1	1	1		1		1	17		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
19/7/23 18:00	218,54	209,96	2,57	6,01	1	1			1	1	1		1		1	17		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
19/7/23 19:00	215,05	206,87	6,08	2,09	1	1			1	1	1		1		1	17		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
19/7/23 20:00	209,51	203,38	6,09	0,04	1	1			1	1	1		1		1	17		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
19/7/23 21:00	202,87	196,39	6,48	0,00	1	1			1	1	1		1		1	14		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
19/7/23 22:00	190,99	186,35	4,64	0,00	1	1			1	1	1		1		1	3		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
19/7/23 23:00	179,44	174,00	5,44	0,00	1	1			1	1	1				1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Πέμπτη, 20 Ιούλιος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1	
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7				
20/7/23 0:00	166,08	161,53	4,55	0,00	1	1			1	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	48,37	48,34
20/7/23 1:00	154,79	150,56	4,23	0,00	1	1				1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	46,32	46,28
20/7/23 2:00	147,36	141,89	5,47	0,00	1	1				1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	44,19	44,14
20/7/23 3:00	141,62	135,39	6,23	0,00	1	1				1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	42,33	42,28
20/7/23 4:00	138,05	131,25	6,80	0,00	1	1				1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	41,33	41,31
20/7/23 5:00	137,84	133,06	4,77	0,00	1	1				1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	41,22	41,22
20/7/23 6:00	140,68	136,36	3,87	0,45	1	1				1	1			1				1	1	1	1	1	1	1	1	40,06	38,95
20/7/23 7:00	158,36	149,89	4,78	3,69	1	1			1	1	1			1				1	1	1	1	1	1	1	1	42,73	43,10
20/7/23 8:00	178,79	165,93	5,29	7,57	1	1			1	1	1			1			7	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
20/7/23 9:00	195,26	179,97	5,01	10,27	1	1			1	1	1			1			16	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
20/7/23 10:00	203,90	189,47	2,39	12,04	1	1			1	1	1	1					17	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
20/7/23 11:00	207,45	191,73	2,51	13,21	1	1			1	1	1	1					17	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
20/7/23 12:00	212,63	193,65	5,14	13,84	1	1			1	1	1	1					17	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
20/7/23 13:00	220,30	200,87	5,44	13,99	1	1			1	1	1	1					17	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
20/7/23 14:00	220,88	200,99	6,11	13,77	1	1			1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
20/7/23 15:00	217,54	200,31	4,26	12,98	1	1			1	1	1	1			1		1	17	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
20/7/23 16:00	217,26	198,57	6,96	11,74	1	1			1	1	1	1			1		1	17	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
20/7/23 17:00	217,79	200,76	7,33	9,69	1	1			1	1	1	1			1		1	17	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
20/7/23 18:00	219,33	203,13	9,69	6,50	1	1			1	1	1	1			1		1	17	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
20/7/23 19:00	213,97	198,38	13,36	2,23	1	1			1	1	1	1			1		1	17	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
20/7/23 20:00	208,09	192,79	15,24	0,05	1	1			1	1	1	1			1		1	14	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
20/7/23 21:00	201,55	186,28	15,26	0,00	1	1			1	1	1	1			1		8	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
20/7/23 22:00	188,52	178,03	10,49	0,00	1	1			1	1	1	1			1		2	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
20/7/23 23:00	175,85	164,97	10,87	0,00	1	1			1	1	1	1			0			1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Παρασκευή, 28 Ιούλιος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1	
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)				
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5			DIESEL 6	DIESEL 7		
28/7/23 0:00	148,85	135,04	13,81	0,00	1	1			1	1			1	1	1	1	12	1				1				46,45	44,67
28/7/23 1:00	139,87	126,85	13,01	0,00	1	1			1	1	1			1	1	1	12	1				1				42,78	41,94
28/7/23 2:00	133,62	122,36	11,26	0,00	1	1			1	1	1			1	1	1	12	1				1				40,05	40,05
28/7/23 3:00	128,87	119,18	9,69	0,00	1	1			1	1	1			1	1	1	12	1				1				39,14	37,23
28/7/23 4:00	126,39	115,72	10,66	0,00	1	1			1	1	1			1	1	1	12	1				1				35,90	34,79
28/7/23 5:00	125,81	112,91	12,90	0,00	1	1			1	1	1			1	1	1	12	1				1				36,90	34,19
28/7/23 6:00	127,67	114,67	12,66	0,34	1	1			1	1	1			1	1	1	12	1				1				36,49	35,55
28/7/23 7:00	142,17	125,30	12,98	3,88	1	1			1	1	1			1	1	1	12	1				1				42,08	42,17
28/7/23 8:00	158,59	138,54	12,15	7,90	1	1			1	1	1			1	1	1	12	1	1			1				47,28	47,33
28/7/23 9:00	173,97	152,93	10,37	10,67	1	1			1	1	1			1	1	1	12	1	1			1	1			48,55	48,55
28/7/23 10:00	182,16	162,61	7,00	12,55	1	1			1	1	1			1		1	12	1	1	1		1	1	1		48,55	48,55
28/7/23 11:00	184,70	164,68	6,24	13,77	1	1			1	1	1			1		1	12	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
28/7/23 12:00	187,38	168,49	4,46	14,43	1	1			1	1	1				1	17	1	1	1	1	1	1	1			48,55	48,55
28/7/23 13:00	192,05	172,33	5,24	14,49	1	1			1	1	1				1	18	1	1	1	1	1	1	1			47,28	48,55
28/7/23 14:00	192,67	171,32	7,15	14,19	1	1			1	1	1				1	19	1	1			1	1		1		48,55	48,55
28/7/23 15:00	190,12	169,61	7,21	13,30	1	1			1	1	1				1	20	1	1			1	1		1		48,25	48,55
28/7/23 16:00	190,00	163,62	14,51	11,88	1	1			1	1	1				1	0	1	1			1	1		1		36,00	48,55
28/7/23 17:00	190,24	160,93	19,72	9,60	1	1			1	1	1				1	0	1	1			1	1		1		40,10	48,55
28/7/23 18:00	189,93	161,24	22,30	6,39	1	1			1	1	1				1	20	1	1			1	1		1		41,40	48,55
28/7/23 19:00	185,84	155,26	28,51	2,07	1	1			1	1	1				1	20	1	1			1	1		1		48,36	48,55
28/7/23 20:00	180,97	150,97	29,98	0,02	1	1			1	1	1				1	18	1	1			1	1		1		48,55	48,55
28/7/23 21:00	174,66	146,60	28,06	0,00	1	1			1	1	1				1	10	1	1			1	1		1		48,55	48,55
28/7/23 22:00	163,75	134,31	29,45	0,00	1	1			1	1	1				0	1	1	1			1	1	1	1		48,55	48,41
28/7/23 23:00	153,94	124,56	29,38	0,00	1	1			1	1	1				0	1	1				1	1		1		48,55	46,14

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία με αυξημένη ασφάλεια και χρήση αεριοστρόβιλων λόγω συνεχών αναζωπυρώσεων πλησίον της ΓΜ ΣΟΡΩΝΗ-ΘΗΣ και ΑΦΑΝΤΟΥ-ΓΕΝΝΑΔΙ

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Σάββατο, 29 Ιούλιος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1	
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)				
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5			DIESEL 6	DIESEL 7		
29/7/23 0:00	142,58	124,15	18,43	0,00	1	1			1	1	1		1	1	1	1	1									35,58	42,55
29/7/23 1:00	134,05	119,73	14,32	0,00	1	1			1	1	1		1	1	1	6	1									32,13	40,04
29/7/23 2:00	130,10	100,28	29,82	0,00	1	1			1	1	1				1	7	1	1								48,55	39,01
29/7/23 3:00	126,61	93,72	32,89	0,00	1	1			1	1	1				1	6	1	1								48,54	37,93
29/7/23 4:00	124,68	89,98	34,70	0,00	1	1			1	1	1				1	4	1	1								47,74	37,37
29/7/23 5:00	124,77	91,77	33,00	0,00	1	1			1	1	1				1	4	1	1								48,29	37,43
29/7/23 6:00	127,55	95,02	32,23	0,30	1	1			1	1	1				1	4	1	1								48,55	38,24
29/7/23 7:00	139,35	105,19	30,50	3,66	1	1			1	1	1				1	4	1	1								48,55	41,77
29/7/23 8:00	151,25	113,41	29,92	7,92	1	1			1	1	1				1	4	1	1		1						48,55	45,34
29/7/23 9:00	161,64	118,75	32,20	10,69	1	1			1	1	1				1	6	1	1		1						48,55	47,93
29/7/23 10:00	169,14	126,76	29,67	12,72	1	1			1	1	1				1	12	1	1		1						48,55	48,55
29/7/23 11:00	171,34	133,23	24,20	13,91	1	1			1	1	1				17	1	1		1				1			48,55	48,55
29/7/23 12:00	175,70	136,04	25,12	14,54	1	1			1	1	1				17	1	1		1				1			48,55	48,55
29/7/23 13:00	179,81	137,09	28,03	14,69	1	1			1	1	1				17	1	1		1				1			48,55	48,55
29/7/23 14:00	181,58	139,03	28,27	14,28	1	1			1	1	1				17	1	1		1				1			48,55	48,55
29/7/23 15:00	178,32	135,68	29,14	13,49	1	1			1	1	1				17	1	1		1				1			48,55	48,55
29/7/23 16:00	175,93	132,66	31,20	12,07	1	1			1	1	1				17	1	1		1				1			48,55	48,55
29/7/23 17:00	176,33	132,89	33,74	9,71	1	1			1	1	1				17	1	1		1				1			48,55	48,55
29/7/23 18:00	175,79	134,02	35,43	6,34	1	1			1	1	1				17	1	1		1				1			48,55	48,55
29/7/23 19:00	172,56	138,20	32,41	1,95	1	1			1	1	1				17	1	1		1	1			1			48,55	48,55
29/7/23 20:00	169,61	137,37	32,22	0,02	1	1			1	1	1				17	1	1		1	1			1			48,55	48,55
29/7/23 21:00	165,53	134,35	31,18	0,00	1	1			1	1	1				17	1	1						1	1		48,55	48,54
29/7/23 22:00	155,67	125,68	29,99	0,00	1	1			1	1	1				17	1	1		1				1			48,55	46,69
29/7/23 23:00	147,04	116,89	30,14	0,00	1	1			1	1	1				17	1	1		1							48,55	44,09

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία με αυξημένη ασφάλεια και χρήση αεριοστρόβιλων λόγω συνεχών αναζωπυρώσεων πλησίον της ΓΜ ΣΟΡΩΝΗ-ΘΗΣ και ΑΦΑΝΤΟΥ-ΓΕΝΝΑΔΙ

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Κυριακή, 30 Ιούλιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
30/7/23 0:00	139,05	106,67	32,38	0,00	1	1			1	1	1					18	1	1						48,55	41,75	
30/7/23 1:00	132,82	101,19	31,63	0,00	1	1			1	1	1					16	1	1						48,45	39,81	
30/7/23 2:00	127,82	95,87	31,94	0,00	1	1			1	1	1					11	1	1						48,55	38,33	
30/7/23 3:00	123,77	94,59	29,18	0,00	1	1			1	1	1					9	1	1						48,55	37,13	
30/7/23 4:00	121,78	92,06	29,72	0,00	1	1			1	1	1					6	1	1						48,55	36,53	
30/7/23 5:00	121,42	92,61	28,81	0,00	1	1			1	1	1					6	1	1						48,55	36,39	
30/7/23 6:00	122,41	94,62	27,47	0,32	1	1			1	1	1					5	1	1						48,45	36,32	
30/7/23 7:00	132,63	101,76	27,25	3,62	1	1			1	1	1					4	1	1				1		48,52	39,68	
30/7/23 8:00	143,87	110,71	25,39	7,77	1	1			1	1						5	1	1		1		1		45,46	43,16	
30/7/23 9:00	153,10	117,15	25,38	10,57	1	1			1	1						12	1	1		1		1		47,65	45,88	
30/7/23 10:00	158,75	126,41	19,91	12,42	1	1			1	1						15	1	1		1		1		47,73	47,55	
30/7/23 11:00	161,17	134,20	13,38	13,58	1	1			1	1						17	1	1		1	1	1		48,26	48,26	
30/7/23 12:00	163,89	139,29	10,60	14,00	1	1			1	1						17	1	1		1	1	1		48,55	48,55	
30/7/23 13:00	168,18	136,27	17,74	14,17	1	1			1	1						17	1	1		1	1	1	1	48,55	48,55	
30/7/23 14:00	170,88	137,62	19,40	13,86	1	1			1	1						17	1	1		1	1	1	1	48,55	48,55	
30/7/23 15:00	168,77	138,43	17,31	13,03	1	1			1	1	1					17	1	1		1	1		1	48,55	48,55	
30/7/23 16:00	169,12	139,74	17,73	11,65	1	1			1	1	1					17	1	1		1	1		1	48,55	48,55	
30/7/23 17:00	171,13	142,34	19,30	9,49	1	1			1	1	1					17	1	1		1	1		1	48,55	48,55	
30/7/23 18:00	172,77	145,77	20,77	6,22	1	1			1	1	1					17	1	1		1	1		1	48,55	48,55	
30/7/23 19:00	170,20	148,21	20,06	1,92	1	1			1	1	1					17	1	1		1	1		1	48,55	48,55	
30/7/23 20:00	168,02	149,49	18,51	0,02	1	1			1	1	1					17	1	1		1	1		1	48,55	48,55	
30/7/23 21:00	165,71	147,85	17,86	0,00	1	1			1	1	1					15	1	1		1	1		1	48,55	48,55	
30/7/23 22:00	158,57	140,18	18,39	0,00	1	1			1	1	1					7	1	1		1	1		1	47,61	47,55	
30/7/23 23:00	151,17	133,43	17,74	0,00	1	1				1	1					0	1	1		1	1	1	1	45,33	45,25	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία με αυξημένη ασφάλεια λόγω αναζωπυρώσεων πληθόν της ΓΜ ΣΟΡΩΝΗ-ΘΗΣ και ΑΦΑΝΤΟΥ-ΓΕΝΝΑΔΙ

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Δευτέρα, 31 Ιούλιος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1	
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)				
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5			DIESEL 6	DIESEL 7		
31/7/23 0:00	141,67	123,66	18,01	0,00	1	1					1	1					0	1	1			1	1	1	1	42,42	42,33
31/7/23 1:00	133,42	116,49	16,93	0,00	1	1					1	1					0	1	1			1		1	1	40,00	40,01
31/7/23 2:00	127,83	108,41	19,42	0,00	1	1					1	1					0	1	1			1		1	1	38,38	38,34
31/7/23 3:00	123,70	100,26	23,44	0,00	1	1					1	1					0	1	1			1			1	43,43	37,03
31/7/23 4:00	122,15	95,69	26,45	0,00	1	1					1	1					0	1	1			1			1	47,23	36,59
31/7/23 5:00	123,05	96,88	26,17	0,00	1	1					1	1					0	1	1			1			1	47,95	36,80
31/7/23 6:00	125,91	100,76	24,92	0,23	1	1					1	1					0	1	1			1			1	47,73	37,65
31/7/23 7:00	140,15	113,85	23,01	3,29	1	1					1	1					10	1	1			1			1	46,98	41,84
31/7/23 8:00	156,04	129,31	19,38	7,35	1	1					1	1					17	1	1			1			1	46,84	46,64
31/7/23 9:00	170,89	142,40	18,21	10,27	1	1					1	1					17	1	1			1			1	48,55	48,55
31/7/23 10:00	180,52	150,22	18,10	12,19	1	1					1	1					17	1	1	1	1	1			1	48,55	48,55
31/7/23 11:00	182,35	151,78	17,21	13,35	1	1					1	1	1				8	1	1	1	1			1	1	48,55	48,55
31/7/23 12:00	187,02	158,19	14,86	13,97	1	1					1	1	1				6	1	1	1	1			1	1	48,55	48,55
31/7/23 13:00	191,60	164,21	13,26	14,13	1	1					1	1	1				10	1	1	1	1			1	1	48,55	48,55
31/7/23 14:00	191,81	164,56	13,47	13,79	1	1					1	1	1				12	1	1	1	1			1	1	48,55	48,55
31/7/23 15:00	188,48	162,31	13,19	12,98	1	1					1	1	1				12	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
31/7/23 16:00	187,62	164,34	11,66	11,62	1	1					1	1	1				12		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
31/7/23 17:00	187,72	166,24	12,04	9,45	1	1					1	1	1				12		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
31/7/23 18:00	187,77	166,94	14,57	6,26	1	1					1	1	1				12		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
31/7/23 19:00	183,44	167,49	14,08	1,88	1	1					1	1	1				12	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
31/7/23 20:00	181,57	166,17	15,38	0,01	1	1					1	1	1				12		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
31/7/23 21:00	176,23	160,88	15,35	0,00	1	1					1	1	1				11		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
31/7/23 22:00	164,09	155,84	8,25	0,00	1	1					1	1	1				6		1	1	1	1	1	1	1	48,34	48,31
31/7/23 23:00	152,64	147,06	5,57	0,00	1	1					1	1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	45,34	45,21

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης