

| ΗΣ ΣΑΜΟΥ | | Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα | | | | | | | Σάββατο 1/7/2023 | | | |
|----------------|----------------|---|-----------------------|-----------------------|------|------|------|------|------------------|-------|-----------|--|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW): | | | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 6,00 | 6,00 | 11,00 | 1,00 | |
| Ημέρα | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G2 | G3 | G4 | G11 | G12 | G13 | H/Z (x12) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW) |
| Σάββατο | 01/07/23 0:00 | 15,34 | 10,78 | 4,55 | | | | 1 | | 1 | | 5,37 |
| | 01/07/23 1:00 | 14,12 | 10,41 | 3,71 | | | | 1 | | 1 | | 4,83 |
| | 01/07/23 2:00 | 13,21 | 9,82 | 3,40 | | | | 1 | | 1 | | 3,92 |
| | 01/07/23 3:00 | 12,80 | 9,63 | 3,18 | | | | 1 | | 1 | | 3,51 |
| | 01/07/23 4:00 | 12,60 | 9,65 | 2,95 | | | | 1 | | 1 | | 3,31 |
| | 01/07/23 5:00 | 12,30 | 9,43 | 2,87 | | | | 1 | | 1 | | 3,01 |
| | 01/07/23 6:00 | 12,93 | 9,43 | 3,50 | | | | 1 | | 1 | | 3,64 |
| | 01/07/23 7:00 | 14,09 | 9,39 | 4,70 | | | | 1 | | 1 | | 4,80 |
| | 01/07/23 8:00 | 14,88 | 10,25 | 4,62 | | | | 1 | | 1 | | 5,21 |
| | 01/07/23 9:00 | 15,66 | 10,65 | 5,01 | | | | 1 | | 1 | | 5,48 |
| | 01/07/23 10:00 | 16,02 | 11,51 | 4,50 | | | | 1 | | 1 | | 5,61 |
| | 01/07/23 11:00 | 16,11 | 12,18 | 3,93 | | | | 1 | | 1 | | 5,64 |
| | 01/07/23 12:00 | 16,59 | 14,05 | 2,54 | | | | 1 | 1 | | 1 | 3,18 |
| | 01/07/23 13:00 | 16,94 | 14,26 | 2,69 | | | | 1 | 1 | | 1 | 3,53 |
| | 01/07/23 14:00 | 16,40 | 13,59 | 2,82 | | | | 1 | 1 | 1 | | 5,74 |
| | 01/07/23 15:00 | 15,80 | 13,46 | 2,34 | | | | 1 | 1 | 1 | | 5,37 |
| | 01/07/23 16:00 | 15,82 | 13,98 | 1,84 | | | | 1 | 1 | 1 | | 5,40 |
| | 01/07/23 17:00 | 16,90 | 15,38 | 1,52 | | | | 1 | 1 | 1 | | 5,91 |
| | 01/07/23 18:00 | 18,25 | 16,59 | 1,67 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | 3,70 |
| | 01/07/23 19:00 | 19,08 | 17,76 | 1,33 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | 4,53 |
| 01/07/23 20:00 | 19,30 | 18,15 | 1,15 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | 4,75 | |
| 01/07/23 21:00 | 19,30 | 18,03 | 1,27 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | 4,75 | |
| 01/07/23 22:00 | 17,97 | 17,04 | 0,93 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | 3,42 | |
| 01/07/23 23:00 | 16,55 | 15,78 | 0,77 | 1 | | | 1 | 1 | | | 5,15 | |

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

| ΗΣ ΣΑΜΟΥ | | Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα | | | | | | | Κυριακή 27/2023 | | | |
|----------------|----------------|---|-----------------------|-----------------------|------|------|------|------|-----------------|-------|-----------|--|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW): | | | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 6,00 | 6,00 | 11,00 | 1,00 | |
| Ημέρα | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G2 | G3 | G4 | G11 | G12 | G13 | H/Z (x12) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW) |
| Κυριακή | 02/07/23 0:00 | 14,63 | 13,92 | 0,71 | 1 | | 1 | 1 | | | | 3,23 |
| | 02/07/23 1:00 | 13,61 | 13,05 | 0,56 | 1 | | 1 | 1 | | | | 2,21 |
| | 02/07/23 2:00 | 12,59 | 12,22 | 0,36 | 1 | | 1 | | | | | 4,34 |
| | 02/07/23 3:00 | 12,06 | 11,68 | 0,38 | 1 | | 1 | | | | | 3,81 |
| | 02/07/23 4:00 | 11,98 | 11,63 | 0,34 | 1 | | 1 | | | | | 3,73 |
| | 02/07/23 5:00 | 11,56 | 11,08 | 0,48 | 1 | | 1 | | | | | 3,31 |
| | 02/07/23 6:00 | 12,22 | 12,14 | 0,08 | 1 | | 1 | | | | | 3,97 |
| | 02/07/23 7:00 | 13,07 | 13,07 | 0,00 | 1 | | 1 | 1 | | | | 1,67 |
| | 02/07/23 8:00 | 14,04 | 14,04 | 0,00 | 1 | | 1 | 1 | | | | 2,64 |
| | 02/07/23 9:00 | 14,88 | 14,88 | 0,00 | 1 | | 1 | 1 | | | | 3,48 |
| | 02/07/23 10:00 | 15,27 | 15,27 | 0,00 | 1 | | 1 | 1 | | | | 3,87 |
| | 02/07/23 11:00 | 15,53 | 15,50 | 0,03 | 1 | | 1 | 1 | | | | 4,13 |
| | 02/07/23 12:00 | 15,81 | 15,59 | 0,22 | 1 | | 1 | 1 | | | | 4,41 |
| | 02/07/23 13:00 | 15,73 | 15,32 | 0,42 | 1 | | 1 | 1 | | | | 4,33 |
| | 02/07/23 14:00 | 15,17 | 14,31 | 0,86 | 1 | | 1 | 1 | | | | 3,77 |
| | 02/07/23 15:00 | 14,82 | 13,73 | 1,09 | 1 | | 1 | 1 | | | | 3,42 |
| | 02/07/23 16:00 | 14,89 | 13,37 | 1,52 | 1 | | 1 | 1 | | | | 3,49 |
| | 02/07/23 17:00 | 15,86 | 14,07 | 1,79 | 1 | | 1 | 1 | | | | 4,46 |
| | 02/07/23 18:00 | 17,24 | 15,81 | 1,43 | 1 | | 1 | 1 | | | | 5,84 |
| 02/07/23 19:00 | 18,22 | 17,32 | 0,90 | 1 | | 1 | 1 | | | | 6,38 | |
| 02/07/23 20:00 | 18,76 | 18,09 | 0,67 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 4,21 | |
| 02/07/23 21:00 | 19,36 | 18,91 | 0,45 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 4,81 | |
| 02/07/23 22:00 | 18,32 | 17,59 | 0,72 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 3,77 | |
| 02/07/23 23:00 | 17,00 | 16,40 | 0,60 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 2,45 | |

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

| ΗΣ ΣΑΜΟΥ | | Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα | | | | | | | Δευτέρα 3/7/2023 | | | |
|----------------|----------------|---|-----------------------|-----------------------|------|------|------|------|------------------|-------|-----------|--|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW): | | | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 6,00 | 6,00 | 11,00 | 1,00 | |
| Ημέρα | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G2 | G3 | G4 | G11 | G12 | G13 | H/Z (x12) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW) |
| Δευτέρα | 03/07/23 0:00 | 15,11 | 14,84 | 0,27 | 1 | | 1 | 1 | | | | 3,71 |
| | 03/07/23 1:00 | 13,86 | 13,69 | 0,17 | 1 | | 1 | 1 | | | | 2,46 |
| | 03/07/23 2:00 | 12,95 | 12,88 | 0,08 | 1 | | 1 | | | | | 4,53 |
| | 03/07/23 3:00 | 12,38 | 12,34 | 0,05 | 1 | | 1 | | | | | 4,13 |
| | 03/07/23 4:00 | 12,28 | 12,28 | 0,00 | 1 | | 1 | | | | | 4,03 |
| | 03/07/23 5:00 | 11,81 | 11,81 | 0,00 | 1 | | 1 | | | | | 3,56 |
| | 03/07/23 6:00 | 12,72 | 12,72 | 0,00 | 1 | | 1 | | | | | 4,45 |
| | 03/07/23 7:00 | 14,27 | 14,27 | 0,00 | 1 | | 1 | 1 | | | | 2,87 |
| | 03/07/23 8:00 | 15,77 | 15,77 | 0,00 | 1 | | 1 | 1 | | | | 4,37 |
| | 03/07/23 9:00 | 16,95 | 16,72 | 0,23 | 1 | | 1 | 1 | | | | 5,55 |
| | 03/07/23 10:00 | 10,32 | 10,31 | 0,01 | 1 | 1 | 1 | | | | | 0,00 |
| | 03/07/23 11:00 | 17,24 | 17,24 | 0,00 | 1 | 1 | 1 | | | | | 4,86 |
| | 03/07/23 12:00 | 17,46 | 17,46 | 0,00 | 1 | 1 | 1 | | | | | 5,08 |
| | 03/07/23 13:00 | 18,16 | 18,13 | 0,03 | 1 | 1 | 1 | | | | | 5,79 |
| | 03/07/23 14:00 | 17,70 | 17,60 | 0,11 | 1 | 1 | 1 | | | | | 5,33 |
| | 03/07/23 15:00 | 17,10 | 17,05 | 0,05 | 1 | 1 | 1 | | | | | 4,72 |
| | 03/07/23 16:00 | 16,80 | 16,76 | 0,04 | 1 | 1 | 1 | | | | | 4,42 |
| | 03/07/23 17:00 | 17,52 | 17,13 | 0,38 | 1 | 1 | 1 | | | | | 5,14 |
| | 03/07/23 18:00 | 18,75 | 18,16 | 0,59 | 1 | 1 | 1 | | | | | 6,38 |
| | 03/07/23 19:00 | 19,64 | 18,90 | 0,74 | 1 | 1 | 1 | | | | | 6,87 |
| 03/07/23 20:00 | 20,06 | 18,85 | 1,21 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | 4,53 | |
| 03/07/23 21:00 | 20,14 | 18,77 | 1,36 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | 4,61 | |
| 03/07/23 22:00 | 18,74 | 17,74 | 1,00 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | 3,22 | |
| 03/07/23 23:00 | 17,09 | 16,19 | 0,89 | 1 | | 1 | | 1 | | | 5,69 | |

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

Στις 10:30 σημειώθηκε γενική διακοπή και η ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε στις 10:52.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

| ΗΣ ΣΑΜΟΥ | | Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα | | | | | | | Τρίτη 4/7/2023 | | | |
|----------------|----------------|---|-----------------------|-----------------------|------|------|------|------|----------------|-------|-----------|--|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW): | | | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 6,00 | 6,00 | 11,00 | 1,00 | |
| Ημέρα | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G2 | G3 | G4 | G11 | G12 | G13 | H/Z (x12) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW) |
| Τρίτη | 04/07/23 0:00 | 15,19 | 14,16 | 1,04 | 1 | | 1 | | 1 | | | 3,79 |
| | 04/07/23 1:00 | 13,96 | 12,92 | 1,04 | 1 | | 1 | | | | | 4,89 |
| | 04/07/23 2:00 | 13,07 | 11,89 | 1,18 | 1 | | 1 | | | | | 4,57 |
| | 04/07/23 3:00 | 12,68 | 11,24 | 1,45 | 1 | | 1 | | | | | 4,43 |
| | 04/07/23 4:00 | 12,35 | 10,13 | 2,22 | 1 | | 1 | | | | | 4,10 |
| | 04/07/23 5:00 | 12,00 | 9,82 | 2,18 | 1 | | 1 | | | | | 3,75 |
| | 04/07/23 6:00 | 13,04 | 10,47 | 2,57 | 1 | | 1 | | | | | 4,56 |
| | 04/07/23 7:00 | 14,83 | 12,10 | 2,74 | 1 | | 1 | | | | | 5,19 |
| | 04/07/23 8:00 | 16,39 | 13,35 | 3,05 | 1 | | 1 | | 1 | | | 4,99 |
| | 04/07/23 9:00 | 17,49 | 13,59 | 3,89 | 1 | | 1 | | 1 | | | 6,09 |
| | 04/07/23 10:00 | 17,96 | 13,95 | 4,00 | 1 | | 1 | | 1 | | | 6,28 |
| | 04/07/23 11:00 | 18,14 | 14,41 | 3,73 | 1 | | 1 | | 1 | | | 6,35 |
| | 04/07/23 12:00 | 18,46 | 15,12 | 3,34 | 1 | | 1 | 1 | | | | 6,46 |
| | 04/07/23 13:00 | 19,06 | 15,92 | 3,14 | 1 | | 1 | 1 | | | | 6,67 |
| | 04/07/23 14:00 | 18,47 | 15,12 | 3,35 | 1 | | 1 | 1 | | | | 6,46 |
| | 04/07/23 15:00 | 17,70 | 14,61 | 3,09 | 1 | | 1 | 1 | | | | 6,20 |
| | 04/07/23 16:00 | 17,67 | 14,59 | 3,08 | 1 | | 1 | 1 | | | | 6,18 |
| | 04/07/23 17:00 | 18,58 | 15,63 | 2,95 | 1 | | 1 | 1 | | | | 6,50 |
| | 04/07/23 18:00 | 20,19 | 16,80 | 3,39 | 1 | | 1 | 1 | | | | 7,07 |
| | 04/07/23 19:00 | 20,54 | 17,44 | 3,10 | 1 | 1 | 1 | | | | | 7,19 |
| 04/07/23 20:00 | 20,52 | 17,79 | 2,73 | 1 | 1 | 1 | | | | | 7,18 | |
| 04/07/23 21:00 | 20,67 | 17,90 | 2,77 | 1 | 1 | 1 | | | | | 7,24 | |
| 04/07/23 22:00 | 19,52 | 17,07 | 2,45 | 1 | 1 | 1 | | | | | 6,83 | |
| 04/07/23 23:00 | 17,71 | 15,60 | 2,10 | 1 | 1 | 1 | | | | | 5,33 | |

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

| ΗΣ ΣΑΜΟΥ | | Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα | | | | | | | Τετάρτη 5/7/2023 | | | |
|----------------|----------------|---|-----------------------|-----------------------|------|------|------|------|------------------|-------|-----------|--|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW): | | | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 6,00 | 6,00 | 11,00 | 1,00 | |
| Ημέρα | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G2 | G3 | G4 | G11 | G12 | G13 | H/Z (x12) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW) |
| Τετάρτη | 05/07/23 0:00 | 15,86 | 13,66 | 2,19 | 1 | 1 | 1 | | | | | 3,48 |
| | 05/07/23 1:00 | 14,52 | 12,61 | 1,91 | 1 | | 1 | | | | | 5,08 |
| | 05/07/23 2:00 | 13,72 | 11,61 | 2,11 | 1 | | 1 | | | | | 4,80 |
| | 05/07/23 3:00 | 13,32 | 10,92 | 2,40 | 1 | | 1 | | | | | 4,66 |
| | 05/07/23 4:00 | 13,14 | 10,57 | 2,57 | 1 | | 1 | | | | | 4,60 |
| | 05/07/23 5:00 | 12,69 | 9,83 | 2,86 | 1 | | 1 | | | | | 4,44 |
| | 05/07/23 6:00 | 13,29 | 10,19 | 3,10 | 1 | | 1 | | | | | 4,65 |
| | 05/07/23 7:00 | 14,85 | 10,96 | 3,89 | 1 | | 1 | | | | | 5,20 |
| | 05/07/23 8:00 | 16,63 | 12,74 | 3,89 | 1 | | 1 | | | | | 5,82 |
| | 05/07/23 9:00 | 18,00 | 13,93 | 4,06 | 1 | | 1 | 1 | | | | 6,30 |
| | 05/07/23 10:00 | 18,49 | 14,64 | 3,85 | 1 | | 1 | 1 | | | | 6,47 |
| | 05/07/23 11:00 | 18,64 | 14,60 | 4,04 | 1 | | 1 | 1 | | | | 6,52 |
| | 05/07/23 12:00 | 19,31 | 15,64 | 3,67 | 1 | | 1 | 1 | | | | 6,76 |
| | 05/07/23 13:00 | 19,80 | 16,35 | 3,45 | 1 | | 1 | 1 | | | | 6,93 |
| | 05/07/23 14:00 | 19,46 | 16,22 | 3,24 | 1 | | 1 | 1 | | | | 6,81 |
| | 05/07/23 15:00 | 19,09 | 16,26 | 2,82 | 1 | | 1 | 1 | | | | 6,68 |
| | 05/07/23 16:00 | 18,70 | 15,99 | 2,71 | 1 | | 1 | 1 | | | | 6,54 |
| | 05/07/23 17:00 | 19,40 | 17,24 | 2,16 | 1 | | 1 | 1 | | | | 6,79 |
| | 05/07/23 18:00 | 20,77 | 18,46 | 2,31 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 6,22 |
| | 05/07/23 19:00 | 21,23 | 18,99 | 2,24 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 6,68 |
| 05/07/23 20:00 | 21,44 | 19,24 | 2,19 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 6,89 | |
| 05/07/23 21:00 | 21,60 | 19,30 | 2,30 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 7,05 | |
| 05/07/23 22:00 | 20,24 | 18,49 | 1,76 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 5,69 | |
| 05/07/23 23:00 | 18,78 | 16,52 | 2,26 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 4,23 | |

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

| ΗΣ ΣΑΜΟΥ | | Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα | | | | | | | Πέμπτη 6/7/2023 | | | |
|----------------|----------------|---|-----------------------|-----------------------|------|------|------|------|-----------------|-------|-----------|--|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW): | | | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 6,00 | 6,00 | 11,00 | 1,00 | |
| Ημέρα | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G2 | G3 | G4 | G11 | G12 | G13 | H/Z (x12) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW) |
| Πέμπτη | 06/07/23 0:00 | 16,83 | 15,53 | 1,31 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 2,28 |
| | 06/07/23 1:00 | 15,47 | 13,44 | 2,03 | 1 | | 1 | 1 | | | | 4,07 |
| | 06/07/23 2:00 | 14,25 | 12,02 | 2,23 | 1 | | 1 | | | | | 4,99 |
| | 06/07/23 3:00 | 13,81 | 11,55 | 2,26 | 1 | | 1 | | | | | 4,83 |
| | 06/07/23 4:00 | 13,42 | 10,98 | 2,45 | 1 | | 1 | | | | | 4,70 |
| | 06/07/23 5:00 | 13,12 | 10,45 | 2,67 | 1 | | 1 | | | | | 4,59 |
| | 06/07/23 6:00 | 13,92 | 10,42 | 3,50 | 1 | | 1 | | | | | 4,87 |
| | 06/07/23 7:00 | 15,97 | 12,74 | 3,23 | 1 | | 1 | | | | | 5,59 |
| | 06/07/23 8:00 | 17,60 | 13,59 | 4,01 | 1 | | 1 | 1 | | | | 6,16 |
| | 06/07/23 9:00 | 19,10 | 14,88 | 4,21 | 1 | | 1 | 1 | | | | 6,68 |
| | 06/07/23 10:00 | 19,40 | 14,87 | 4,53 | 1 | | 1 | 1 | | | | 6,79 |
| | 06/07/23 11:00 | 19,37 | 14,33 | 5,05 | 1 | | 1 | 1 | | | | 6,78 |
| | 06/07/23 12:00 | 19,86 | 15,17 | 4,69 | 1 | | 1 | 1 | | | | 6,95 |
| | 06/07/23 13:00 | 20,15 | 15,78 | 4,37 | 1 | | 1 | 1 | | | | 7,05 |
| | 06/07/23 14:00 | 19,50 | 16,24 | 3,26 | 1 | | 1 | 1 | | | | 6,83 |
| | 06/07/23 15:00 | 18,62 | 14,84 | 3,77 | 1 | | 1 | 1 | | | | 6,52 |
| | 06/07/23 16:00 | 18,40 | 14,21 | 4,18 | 1 | | 1 | 1 | | | | 6,44 |
| | 06/07/23 17:00 | 19,18 | 14,33 | 4,85 | 1 | | 1 | 1 | | | | 6,71 |
| | 06/07/23 18:00 | 20,75 | 15,94 | 4,82 | 1 | | 1 | 1 | | | | 7,26 |
| | 06/07/23 19:00 | 20,98 | 15,92 | 5,07 | 1 | | 1 | 1 | | | | 7,34 |
| 06/07/23 20:00 | 21,37 | 17,11 | 4,25 | 1 | | 1 | 1 | | | | 7,48 | |
| 06/07/23 21:00 | 21,05 | 17,18 | 3,87 | 1 | 1 | 1 | | | | | 7,37 | |
| 06/07/23 22:00 | 20,43 | 20,04 | 0,40 | 1 | 1 | 1 | | | | | 7,15 | |
| 06/07/23 23:00 | 18,44 | 17,82 | 0,61 | 1 | 1 | 1 | | | | | 6,06 | |

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

| ΗΣ ΣΑΜΟΥ | | Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα | | | | | | | Παρασκευή 7/7/2023 | | | |
|----------------|----------------|---|-----------------------|-----------------------|------|------|------|------|--------------------|-------|-----------|--|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW): | | | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 6,00 | 6,00 | 11,00 | 1,00 | |
| Ημέρα | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G2 | G3 | G4 | G11 | G12 | G13 | H/Z (x12) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW) |
| Παρασκευή | 07/07/23 0:00 | 16,41 | 15,48 | 0,93 | 1 | 1 | 1 | | | | | 4,04 |
| | 07/07/23 1:00 | 14,89 | 13,22 | 1,68 | 1 | 1 | | | | | | 5,21 |
| | 07/07/23 2:00 | 13,85 | 12,28 | 1,57 | 1 | 1 | | | | | | 4,85 |
| | 07/07/23 3:00 | 13,21 | 10,85 | 2,36 | 1 | 1 | | | | | | 4,62 |
| | 07/07/23 4:00 | 12,77 | 10,25 | 2,52 | 1 | 1 | | | | | | 4,47 |
| | 07/07/23 5:00 | 12,53 | 10,14 | 2,39 | 1 | 1 | | | | | | 4,28 |
| | 07/07/23 6:00 | 13,26 | 10,69 | 2,58 | 1 | 1 | | | | | | 4,64 |
| | 07/07/23 7:00 | 14,69 | 11,52 | 3,17 | 1 | 1 | | | | | | 5,14 |
| | 07/07/23 8:00 | 16,47 | 12,60 | 3,87 | 1 | 1 | | | | | | 5,77 |
| | 07/07/23 9:00 | 17,85 | 13,34 | 4,50 | 1 | 1 | | 1 | | | | 6,25 |
| | 07/07/23 10:00 | 18,30 | 13,93 | 4,37 | | | 1 | 1 | 1 | | | 6,41 |
| | 07/07/23 11:00 | 19,30 | 13,25 | 6,05 | | | 1 | 1 | 1 | | | 6,76 |
| | 07/07/23 12:00 | 19,93 | 13,76 | 6,16 | | | 1 | 1 | 1 | | | 6,97 |
| | 07/07/23 13:00 | 20,43 | 14,95 | 5,48 | | | 1 | 1 | 1 | | | 7,15 |
| | 07/07/23 14:00 | 19,91 | 14,37 | 5,54 | | 1 | 1 | 1 | | | | 6,97 |
| | 07/07/23 15:00 | 19,54 | 13,64 | 5,89 | | 1 | 1 | 1 | | | | 6,84 |
| | 07/07/23 16:00 | 19,52 | 13,78 | 5,74 | | 1 | 1 | 1 | | | | 6,83 |
| | 07/07/23 17:00 | 20,38 | 14,40 | 5,97 | | 1 | 1 | 1 | | | | 7,13 |
| | 07/07/23 18:00 | 22,04 | 15,31 | 6,73 | | 1 | 1 | 1 | | | | 7,71 |
| 07/07/23 19:00 | 22,68 | 15,85 | 6,83 | | 1 | 1 | 1 | | | | 7,94 | |
| 07/07/23 20:00 | 22,78 | 15,27 | 7,51 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 7,97 | |
| 07/07/23 21:00 | 22,49 | 15,38 | 7,12 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 7,87 | |
| 07/07/23 22:00 | 21,07 | 14,57 | 6,50 | | 1 | 1 | 1 | | | | 7,37 | |
| 07/07/23 23:00 | 19,39 | 13,77 | 5,62 | | 1 | 1 | 1 | | | | 6,79 | |

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

| ΗΣ ΣΑΜΟΥ | | Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα | | | | | | | Σάββατο 8/7/2023 | | | |
|----------|----------------|---|-----------------------|-----------------------|------|------|------|------|------------------|-------|-----------|--|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW): | | | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 6,00 | 6,00 | 11,00 | 1,00 | |
| Ημέρα | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G2 | G3 | G4 | G11 | G12 | G13 | H/Z (x12) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW) |
| Σάββατο | 08/07/23 0:00 | 17,93 | 13,13 | 4,80 | | 1 | 1 | 1 | | | | 6,27 |
| | 08/07/23 1:00 | 16,39 | 12,12 | 4,27 | | 1 | 1 | | | | | 5,74 |
| | 08/07/23 2:00 | 15,50 | 11,39 | 4,11 | | 1 | 1 | | | | | 5,43 |
| | 08/07/23 3:00 | 14,80 | 10,29 | 4,51 | | 1 | 1 | | | | | 5,18 |
| | 08/07/23 4:00 | 14,10 | 9,69 | 4,41 | | 1 | 1 | | | | | 4,93 |
| | 08/07/23 5:00 | 13,63 | 9,15 | 4,49 | | 1 | 1 | | | | | 4,77 |
| | 08/07/23 6:00 | 14,17 | 9,47 | 4,70 | | 1 | 1 | | | | | 4,96 |
| | 08/07/23 7:00 | 15,24 | 10,06 | 5,19 | | 1 | 1 | | | | | 5,33 |
| | 08/07/23 8:00 | 16,46 | 10,97 | 5,49 | | 1 | 1 | | | | | 5,76 |
| | 08/07/23 9:00 | 17,55 | 11,55 | 6,00 | | 1 | 1 | | | | | 6,14 |
| | 08/07/23 10:00 | 17,83 | 11,88 | 5,95 | | 1 | 1 | | | | | 6,24 |
| | 08/07/23 11:00 | 18,19 | 12,18 | 6,01 | | 1 | 1 | | | | | 6,37 |
| | 08/07/23 12:00 | 18,64 | 12,34 | 6,30 | | 1 | 1 | | | | | 6,52 |
| | 08/07/23 13:00 | 19,15 | 12,70 | 6,45 | | 1 | 1 | | | | | 6,70 |
| | 08/07/23 14:00 | 18,84 | 12,49 | 6,36 | | 1 | 1 | | | | | 6,60 |
| | 08/07/23 15:00 | 18,32 | 12,20 | 6,12 | | 1 | 1 | | | | | 6,41 |
| | 08/07/23 16:00 | 18,38 | 12,38 | 6,00 | | 1 | 1 | | | | | 6,43 |
| | 08/07/23 17:00 | 19,20 | 12,81 | 6,39 | | 1 | 1 | 1 | | | | 6,72 |
| | 08/07/23 18:00 | 20,31 | 13,53 | 6,78 | | 1 | 1 | 1 | | | | 7,11 |
| | 08/07/23 19:00 | 20,82 | 13,81 | 7,02 | | 1 | 1 | 1 | | | | 7,29 |
| | 08/07/23 20:00 | 20,80 | 13,80 | 7,00 | | 1 | 1 | 1 | | | | 7,28 |
| | 08/07/23 21:00 | 20,69 | 13,66 | 7,03 | | 1 | 1 | 1 | | | | 7,24 |
| | 08/07/23 22:00 | 19,36 | 12,96 | 6,40 | | 1 | 1 | 1 | | | | 6,78 |
| | 08/07/23 23:00 | 18,13 | 12,37 | 5,76 | | 1 | 1 | 1 | | | | 6,35 |

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

| ΗΣ ΣΑΜΟΥ | | Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα | | | | | | | Κυριακή 9/7/2023 | | | |
|----------------|----------------|---|-----------------------|-----------------------|------|------|------|------|------------------|-------|-----------|--|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW): | | | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 6,00 | 6,00 | 11,00 | 1,00 | |
| Ημέρα | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G2 | G3 | G4 | G11 | G12 | G13 | H/Z (x12) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW) |
| Κυριακή | 09/07/23 0:00 | 16,56 | 11,47 | 5,10 | | 1 | 1 | 1 | | | | 5,16 |
| | 09/07/23 1:00 | 15,54 | 11,37 | 4,17 | | 1 | 1 | 1 | | | | 4,14 |
| | 09/07/23 2:00 | 14,53 | 9,63 | 4,89 | | | 1 | 1 | | | | 5,08 |
| | 09/07/23 3:00 | 14,04 | 9,29 | 4,74 | | | 1 | 1 | | | | 4,91 |
| | 09/07/23 4:00 | 13,70 | 9,04 | 4,66 | | | 1 | 1 | | | | 4,79 |
| | 09/07/23 5:00 | 13,24 | 8,69 | 4,55 | | | 1 | 1 | | | | 4,63 |
| | 09/07/23 6:00 | 13,43 | 8,92 | 4,51 | | | 1 | 1 | | | | 4,70 |
| | 09/07/23 7:00 | 14,18 | 9,81 | 4,37 | | 1 | 1 | | | | | 4,96 |
| | 09/07/23 8:00 | 14,70 | 9,95 | 4,74 | | 1 | 1 | | | | | 5,14 |
| | 09/07/23 9:00 | 15,11 | 10,18 | 4,93 | | 1 | 1 | | | | | 5,29 |
| | 09/07/23 10:00 | 15,31 | 10,67 | 4,64 | | 1 | 1 | | | | | 5,36 |
| | 09/07/23 11:00 | 15,66 | 10,68 | 4,99 | | 1 | 1 | | | | | 5,48 |
| | 09/07/23 12:00 | 15,82 | 11,00 | 4,83 | | 1 | 1 | | | | | 5,54 |
| | 09/07/23 13:00 | 15,79 | 10,51 | 5,29 | | 1 | 1 | | | | | 5,53 |
| | 09/07/23 14:00 | 15,16 | 10,09 | 5,07 | | 1 | 1 | | | | | 5,31 |
| | 09/07/23 15:00 | 14,62 | 9,66 | 4,96 | | 1 | 1 | | | | | 5,12 |
| | 09/07/23 16:00 | 14,86 | 9,86 | 5,00 | | 1 | 1 | | | | | 5,20 |
| | 09/07/23 17:00 | 15,73 | 10,41 | 5,33 | | 1 | 1 | | | | | 5,51 |
| | 09/07/23 18:00 | 17,12 | 11,36 | 5,76 | | 1 | 1 | | | | | 5,99 |
| | 09/07/23 19:00 | 18,01 | 11,93 | 6,09 | | 1 | 1 | | | | | 6,30 |
| 09/07/23 20:00 | 18,53 | 12,33 | 6,20 | | 1 | 1 | 1 | | | | 6,49 | |
| 09/07/23 21:00 | 19,15 | 12,68 | 6,47 | | 1 | 1 | 1 | | | | 6,70 | |
| 09/07/23 22:00 | 18,15 | 11,96 | 6,19 | | 1 | 1 | 1 | | | | 6,35 | |
| 09/07/23 23:00 | 16,74 | 11,11 | 5,64 | | 1 | 1 | | | | | 5,86 | |

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

| ΗΣ ΣΑΜΟΥ | | Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα | | | | | | | Δευτέρα 10/7/2023 | | | |
|----------------|----------------|---|-----------------------|-----------------------|------|------|------|------|-------------------|-------|-----------|--|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW): | | | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 6,00 | 6,00 | 11,00 | 1,00 | |
| Ημέρα | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G2 | G3 | G4 | G11 | G12 | G13 | H/Z (x12) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW) |
| Δευτέρα | 10/07/23 0:00 | 15,08 | 10,00 | 5,08 | | 1 | 1 | | | | | 5,28 |
| | 10/07/23 1:00 | 14,02 | 9,38 | 4,64 | | | 1 | 1 | | | | 4,91 |
| | 10/07/23 2:00 | 13,31 | 8,78 | 4,53 | | | 1 | 1 | | | | 4,66 |
| | 10/07/23 3:00 | 12,85 | 8,40 | 4,45 | | | 1 | 1 | | | | 4,50 |
| | 10/07/23 4:00 | 12,68 | 8,32 | 4,36 | | | 1 | 1 | | | | 4,44 |
| | 10/07/23 5:00 | 12,36 | 8,16 | 4,20 | | | 1 | 1 | | | | 4,33 |
| | 10/07/23 6:00 | 12,96 | 8,53 | 4,43 | 1 | | 1 | | | | | 4,54 |
| | 10/07/23 7:00 | 14,65 | 9,64 | 5,01 | 1 | | 1 | | | | | 5,13 |
| | 10/07/23 8:00 | 15,65 | 10,39 | 5,25 | 1 | | 1 | | | | | 5,48 |
| | 10/07/23 9:00 | 16,49 | 10,96 | 5,54 | 1 | | 1 | | | | | 5,77 |
| | 10/07/23 10:00 | 16,56 | 11,00 | 5,56 | | 1 | 1 | | | | | 5,79 |
| | 10/07/23 11:00 | 16,71 | 11,12 | 5,59 | | 1 | 1 | | | | | 5,85 |
| | 10/07/23 12:00 | 17,25 | 11,42 | 5,83 | | 1 | 1 | | | | | 6,04 |
| | 10/07/23 13:00 | 17,77 | 12,00 | 5,76 | | 1 | 1 | | | | | 6,22 |
| | 10/07/23 14:00 | 17,29 | 11,65 | 5,64 | | 1 | 1 | | | | | 6,05 |
| | 10/07/23 15:00 | 16,64 | 11,31 | 5,32 | | 1 | 1 | | | | | 5,82 |
| | 10/07/23 16:00 | 16,94 | 11,30 | 5,63 | | 1 | 1 | | | | | 5,93 |
| | 10/07/23 17:00 | 17,64 | 11,69 | 5,95 | | 1 | 1 | | | | | 6,17 |
| | 10/07/23 18:00 | 19,25 | 12,87 | 6,37 | | 1 | 1 | | 1 | | | 6,74 |
| | 10/07/23 19:00 | 20,12 | 13,73 | 6,39 | | 1 | 1 | | 1 | | | 7,04 |
| 10/07/23 20:00 | 20,36 | 13,54 | 6,82 | | 1 | 1 | | 1 | | | 7,13 | |
| 10/07/23 21:00 | 20,60 | 13,91 | 6,68 | | 1 | 1 | | 1 | | | 7,21 | |
| 10/07/23 22:00 | 19,12 | 12,87 | 6,26 | | 1 | 1 | | 1 | | | 6,69 | |
| 10/07/23 23:00 | 17,59 | 12,23 | 5,37 | | 1 | 1 | | | | | 6,16 | |

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

| ΗΣ ΣΑΜΟΥ | | Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα | | | | | | | Τρίτη 11/7/2023 | | | |
|----------------|----------------|---|-----------------------|-----------------------|------|------|------|------|-----------------|-------|-----------|--|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW): | | | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 6,00 | 6,00 | 11,00 | 1,00 | |
| Ημέρα | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G2 | G3 | G4 | G11 | G12 | G13 | H/Z (x12) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW) |
| Τρίτη | 11/07/23 0:00 | 15,80 | 10,91 | 4,89 | | 1 | 1 | | | | | 5,53 |
| | 11/07/23 1:00 | 14,47 | 11,11 | 3,36 | | 1 | 1 | | | | | 5,07 |
| | 11/07/23 2:00 | 13,68 | 11,39 | 2,30 | | 1 | 1 | | | | | 4,79 |
| | 11/07/23 3:00 | 13,26 | 9,49 | 3,77 | | | 1 | | 1 | | | 4,64 |
| | 11/07/23 4:00 | 13,07 | 8,75 | 4,32 | | | 1 | | 1 | | | 4,57 |
| | 11/07/23 5:00 | 12,57 | 8,35 | 4,22 | | | 1 | | 1 | | | 4,40 |
| | 11/07/23 6:00 | 13,40 | 9,41 | 3,98 | | | 1 | | 1 | | | 4,69 |
| | 11/07/23 7:00 | 15,14 | 11,84 | 3,30 | | | 1 | | 1 | | | 5,30 |
| | 11/07/23 8:00 | 16,39 | 13,80 | 2,59 | 1 | | 1 | | 1 | | | 4,99 |
| | 11/07/23 9:00 | 17,55 | 14,88 | 2,67 | 1 | | 1 | | 1 | | | 6,14 |
| | 11/07/23 10:00 | 17,78 | 14,19 | 3,59 | 1 | | 1 | | 1 | | | 6,22 |
| | 11/07/23 11:00 | 18,32 | 13,70 | 4,62 | 1 | | 1 | | 1 | | | 6,41 |
| | 11/07/23 12:00 | 18,69 | 13,08 | 5,61 | 1 | | 1 | | 1 | | | 6,54 |
| | 11/07/23 13:00 | 18,98 | 13,64 | 5,35 | | 1 | 1 | | 1 | | | 6,64 |
| | 11/07/23 14:00 | 18,75 | 14,05 | 4,69 | | 1 | 1 | | 1 | | | 6,56 |
| | 11/07/23 15:00 | 18,32 | 14,65 | 3,67 | | 1 | 1 | | 1 | | | 6,41 |
| | 11/07/23 16:00 | 18,34 | 13,79 | 4,55 | | 1 | 1 | | 1 | | | 6,42 |
| | 11/07/23 17:00 | 19,22 | 13,98 | 5,24 | | 1 | 1 | | 1 | | | 6,73 |
| | 11/07/23 18:00 | 20,94 | 14,61 | 6,33 | | 1 | 1 | | 1 | | | 7,33 |
| | 11/07/23 19:00 | 21,48 | 14,36 | 7,12 | | 1 | 1 | | 1 | | | 7,52 |
| 11/07/23 20:00 | 21,62 | 14,40 | 7,22 | | 1 | 1 | | 1 | | | 7,57 | |
| 11/07/23 21:00 | 21,51 | 14,28 | 7,22 | | 1 | 1 | | 1 | | | 7,53 | |
| 11/07/23 22:00 | 20,36 | 13,93 | 6,43 | | 1 | 1 | | 1 | | | 7,13 | |
| 11/07/23 23:00 | 18,86 | 12,92 | 5,94 | | 1 | 1 | | 1 | | | 6,60 | |

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

| ΗΣ ΣΑΜΟΥ | | Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα | | | | | | | Τετάρτη 12/7/2023 | | | |
|----------------|----------------|---|-----------------------|-----------------------|------|------|------|------|-------------------|------|-----------|--|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW): | | | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 5,00 | 5,00 | 9,50 | 1,00 | |
| Ημέρα | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G2 | G3 | G4 | G11 | G12 | G13 | H/Z (x12) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW) |
| Τετάρτη | 12/07/23 0:00 | 17,04 | 12,08 | 4,96 | | 1 | 1 | | 1 | | | 5,64 |
| | 12/07/23 1:00 | 15,70 | 11,27 | 4,43 | | 1 | 1 | | | | | 5,50 |
| | 12/07/23 2:00 | 14,70 | 10,28 | 4,42 | | 1 | 1 | | | | | 5,15 |
| | 12/07/23 3:00 | 14,21 | 9,62 | 4,59 | | | 1 | | 1 | | | 4,97 |
| | 12/07/23 4:00 | 13,83 | 10,24 | 3,59 | | | 1 | | 1 | | | 4,84 |
| | 12/07/23 5:00 | 13,39 | 9,56 | 3,83 | | | 1 | | 1 | | | 4,69 |
| | 12/07/23 6:00 | 14,08 | 11,13 | 2,95 | | | 1 | | 1 | | | 4,93 |
| | 12/07/23 7:00 | 15,76 | 14,33 | 1,43 | | 1 | 1 | | 1 | | | 4,36 |
| | 12/07/23 8:00 | 17,68 | 16,00 | 1,69 | | 1 | 1 | | 1 | | | 6,19 |
| | 12/07/23 9:00 | 18,97 | 16,82 | 2,15 | | 1 | 1 | | 1 | | | 6,64 |
| | 12/07/23 10:00 | 19,50 | 17,49 | 2,01 | | 1 | 1 | | 1 | | | 6,82 |
| | 12/07/23 11:00 | 19,68 | 17,38 | 2,30 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 5,13 |
| | 12/07/23 12:00 | 20,17 | 18,23 | 1,94 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 5,62 |
| | 12/07/23 13:00 | 21,14 | 18,79 | 2,35 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 6,59 |
| | 12/07/23 14:00 | 21,04 | 18,53 | 2,50 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 6,49 |
| | 12/07/23 15:00 | 20,58 | 17,72 | 2,86 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 6,03 |
| | 12/07/23 16:00 | 20,59 | 17,25 | 3,34 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 6,04 |
| | 12/07/23 17:00 | 21,31 | 17,95 | 3,36 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 6,76 |
| | 12/07/23 18:00 | 22,39 | 17,27 | 5,12 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 7,84 |
| | 12/07/23 19:00 | 22,59 | 17,38 | 5,21 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 7,91 |
| 12/07/23 20:00 | 22,89 | 17,64 | 5,26 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 8,01 | |
| 12/07/23 21:00 | 23,09 | 17,67 | 5,41 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | 8,08 | |
| 12/07/23 22:00 | 21,76 | 17,19 | 4,57 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | 7,21 | |
| 12/07/23 23:00 | 20,48 | 15,69 | 4,78 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | 5,93 | |

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

| ΗΣ ΣΑΜΟΥ | | Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα | | | | | | Πέμπτη 13/7/2023 | | | | |
|----------------|----------------|---|-----------------------|-----------------------|------|------|------|------------------|------|------|-----------|--|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW): | | | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 5,00 | 5,00 | 9,50 | 1,00 | |
| Ημέρα | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G2 | G3 | G4 | G11 | G12 | G13 | H/Z (x12) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW) |
| Πέμπτη | 13/07/23 0:00 | 18,83 | 13,99 | 4,84 | 1 | 1 | | 1 | | | | 6,59 |
| | 13/07/23 1:00 | 17,56 | 13,12 | 4,44 | 1 | 1 | | 1 | | | | 6,15 |
| | 13/07/23 2:00 | 16,59 | 12,73 | 3,86 | 1 | | | 1 | 1 | | | 5,81 |
| | 13/07/23 3:00 | 15,94 | 12,13 | 3,81 | 1 | | | 1 | 1 | | | 5,51 |
| | 13/07/23 4:00 | 15,45 | 11,52 | 3,93 | 1 | | | 1 | 1 | | | 5,02 |
| | 13/07/23 5:00 | 14,81 | 11,68 | 3,13 | 1 | | | 1 | 1 | | | 4,39 |
| | 13/07/23 6:00 | 15,27 | 12,26 | 3,01 | 1 | | | 1 | 1 | | | 4,85 |
| | 13/07/23 7:00 | 16,94 | 13,57 | 3,37 | 1 | | | 1 | 1 | | | 5,93 |
| | 13/07/23 8:00 | 18,73 | 15,66 | 3,07 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | 4,18 |
| | 13/07/23 9:00 | 20,17 | 18,78 | 1,38 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | 5,62 |
| | 13/07/23 10:00 | 20,97 | 19,85 | 1,13 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | 6,42 |
| | 13/07/23 11:00 | 21,18 | 20,00 | 1,18 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | 6,63 |
| | 13/07/23 12:00 | 22,00 | 20,54 | 1,47 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | 7,45 |
| | 13/07/23 13:00 | 22,95 | 20,74 | 2,21 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 8,03 |
| | 13/07/23 14:00 | 23,04 | 19,55 | 3,49 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 8,06 |
| | 13/07/23 15:00 | 22,83 | 18,73 | 4,10 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 7,99 |
| | 13/07/23 16:00 | 22,78 | 18,92 | 3,86 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 7,97 |
| | 13/07/23 17:00 | 23,66 | 20,00 | 3,66 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 8,28 |
| | 13/07/23 18:00 | 25,34 | 22,80 | 2,55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 6,67 |
| | 13/07/23 19:00 | 25,46 | 22,25 | 3,21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 6,78 |
| 13/07/23 20:00 | 25,36 | 21,81 | 3,54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 6,68 | |
| 13/07/23 21:00 | 25,43 | 20,94 | 4,49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 6,76 | |
| 13/07/23 22:00 | 24,23 | 18,74 | 5,49 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 8,48 | |
| 13/07/23 23:00 | 23,03 | 16,13 | 6,90 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 8,06 | |

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

| ΗΣ ΣΑΜΟΥ | | Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα | | | | | | Παρασκευή 14/7/2023 | | | | |
|----------------|----------------|---|-----------------------|-----------------------|------|------|------|---------------------|------|------|-----------|--|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW): | | | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 5,00 | 5,00 | 9,50 | 1,00 | |
| Ημέρα | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G2 | G3 | G4 | G11 | G12 | G13 | H/Z (x12) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW) |
| Παρασκευή | 14/07/23 0:00 | 21,30 | 15,03 | 6,27 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 6,75 |
| | 14/07/23 1:00 | 19,86 | 14,73 | 5,13 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 5,31 |
| | 14/07/23 2:00 | 18,54 | 12,75 | 5,79 | 1 | | | 1 | 1 | | | 6,49 |
| | 14/07/23 3:00 | 17,80 | 12,74 | 5,07 | 1 | | | 1 | 1 | | | 6,23 |
| | 14/07/23 4:00 | 16,99 | 13,25 | 3,73 | 1 | | | 1 | 1 | | | 5,95 |
| | 14/07/23 5:00 | 16,39 | 13,35 | 3,05 | 1 | | | 1 | 1 | | | 5,74 |
| | 14/07/23 6:00 | 16,85 | 14,77 | 2,07 | 1 | | | 1 | 1 | | | 5,90 |
| | 14/07/23 7:00 | 18,21 | 16,01 | 2,20 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 3,66 |
| | 14/07/23 8:00 | 20,33 | 18,04 | 2,29 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 5,78 |
| | 14/07/23 9:00 | 22,04 | 18,76 | 3,28 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 7,49 |
| | 14/07/23 10:00 | 22,72 | 18,76 | 3,97 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 7,95 |
| | 14/07/23 11:00 | 23,17 | 19,78 | 3,38 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 8,11 |
| | 14/07/23 12:00 | 24,32 | 19,59 | 4,73 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | 8,51 |
| | 14/07/23 13:00 | 25,21 | 20,60 | 4,61 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 8,75 |
| | 14/07/23 14:00 | 25,33 | 19,50 | 5,83 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 8,75 |
| | 14/07/23 15:00 | 25,33 | 18,35 | 6,98 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 8,75 |
| | 14/07/23 16:00 | 25,31 | 18,57 | 6,74 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 8,75 |
| | 14/07/23 17:00 | 26,42 | 19,84 | 6,58 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 8,75 |
| | 14/07/23 18:00 | 27,95 | 21,34 | 6,61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 8,75 |
| 14/07/23 19:00 | 28,07 | 21,11 | 6,96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 8,75 | |
| 14/07/23 20:00 | 27,73 | 21,25 | 6,49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 8,75 | |
| 14/07/23 21:00 | 27,55 | 22,39 | 5,17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 8,75 | |
| 14/07/23 22:00 | 26,66 | 21,15 | 5,52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 7,99 | |
| 14/07/23 23:00 | 25,45 | 19,04 | 6,41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 6,77 | |

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

| ΗΣ ΣΑΜΟΥ | | Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα | | | | | | | Σάββατο 15/7/2023 | | | |
|----------------|----------------|---|-----------------------|-----------------------|------|------|------|------|-------------------|------|-----------|--|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW): | | | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 5,00 | 5,00 | 9,50 | 1,00 | |
| Ημέρα | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G2 | G3 | G4 | G11 | G12 | G13 | H/Z (x12) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW) |
| Σάββατο | 15/07/23 0:00 | 23,52 | 17,04 | 6,47 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 8,23 |
| | 15/07/23 1:00 | 22,04 | 16,47 | 5,56 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 7,49 |
| | 15/07/23 2:00 | 20,53 | 15,81 | 4,72 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 5,98 |
| | 15/07/23 3:00 | 19,53 | 14,45 | 5,08 | 1 | | 1 | 1 | | | | 6,84 |
| | 15/07/23 4:00 | 18,82 | 13,90 | 4,92 | 1 | | 1 | 1 | | | | 6,59 |
| | 15/07/23 5:00 | 18,11 | 13,02 | 5,09 | 1 | | 1 | 1 | | | | 6,34 |
| | 15/07/23 6:00 | 18,11 | 13,19 | 4,92 | 1 | | 1 | 1 | | | | 6,34 |
| | 15/07/23 7:00 | 19,23 | 14,27 | 4,96 | 1 | | 1 | 1 | | | | 6,73 |
| | 15/07/23 8:00 | 20,66 | 16,38 | 4,28 | 1 | | 1 | 1 | | | | 7,23 |
| | 15/07/23 9:00 | 22,26 | 18,45 | 3,81 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 7,71 |
| | 15/07/23 10:00 | 23,03 | 19,75 | 3,29 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 8,06 |
| | 15/07/23 11:00 | 23,89 | 20,99 | 2,90 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 8,36 |
| | 15/07/23 12:00 | 25,02 | 21,19 | 3,84 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 8,75 |
| | 15/07/23 13:00 | 26,33 | 22,49 | 3,84 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 8,75 |
| | 15/07/23 14:00 | 26,59 | 23,32 | 3,27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 7,92 |
| | 15/07/23 15:00 | 26,49 | 23,11 | 3,37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 7,81 |
| | 15/07/23 16:00 | 26,68 | 23,65 | 3,03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 8,01 |
| | 15/07/23 17:00 | 27,63 | 24,72 | 2,90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 8,75 |
| | 15/07/23 18:00 | 28,40 | 24,32 | 4,09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 8,75 |
| | 15/07/23 19:00 | 28,24 | 23,56 | 4,68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 8,75 |
| 15/07/23 20:00 | 27,58 | 22,81 | 4,78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 8,75 | |
| 15/07/23 21:00 | 27,57 | 23,63 | 3,95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 8,75 | |
| 15/07/23 22:00 | 26,52 | 22,07 | 4,45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 7,84 | |
| 15/07/23 23:00 | 25,41 | 19,57 | 5,84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 6,73 | |

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

| ΗΣ ΣΑΜΟΥ | | Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα | | | | | | Κυριακή 16/7/2023 | | | | |
|----------------|----------------|---|-----------------------|-----------------------|------|------|------|-------------------|------|------|-----------|--|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW): | | | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 5,00 | 5,00 | 9,50 | 1,00 | |
| Ημέρα | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G2 | G3 | G4 | G11 | G12 | G13 | H/Z (x12) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW) |
| Κυριακή | 16/07/23 0:00 | 23,91 | 17,78 | 6,13 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 8,37 |
| | 16/07/23 1:00 | 22,39 | 15,39 | 6,99 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 7,84 |
| | 16/07/23 2:00 | 20,99 | 13,96 | 7,03 | 1 | | 1 | | 1 | | | 7,35 |
| | 16/07/23 3:00 | 20,10 | 13,06 | 7,04 | 1 | | 1 | | 1 | | | 7,03 |
| | 16/07/23 4:00 | 19,20 | 12,57 | 6,63 | 1 | | 1 | | 1 | | | 6,72 |
| | 16/07/23 5:00 | 18,07 | 11,91 | 6,16 | 1 | | 1 | | 1 | | | 6,32 |
| | 16/07/23 6:00 | 17,79 | 11,88 | 5,92 | 1 | | 1 | | 1 | | | 6,23 |
| | 16/07/23 7:00 | 18,43 | 12,32 | 6,11 | 1 | | 1 | | 1 | | | 6,45 |
| | 16/07/23 8:00 | 18,98 | 13,05 | 5,92 | 1 | | 1 | | 1 | | | 6,64 |
| | 16/07/23 9:00 | 19,61 | 13,14 | 6,47 | 1 | | 1 | | 1 | | | 6,86 |
| | 16/07/23 10:00 | 19,49 | 12,68 | 6,81 | 1 | | 1 | | 1 | | | 6,82 |
| | 16/07/23 11:00 | 19,80 | 12,87 | 6,93 | 1 | | 1 | | 1 | | | 6,93 |
| | 16/07/23 12:00 | 20,36 | 13,61 | 6,75 | 1 | | 1 | | 1 | | | 7,13 |
| | 16/07/23 13:00 | 20,79 | 13,84 | 6,96 | 1 | | 1 | | 1 | | | 7,28 |
| | 16/07/23 14:00 | 20,96 | 13,80 | 7,16 | 1 | | 1 | | 1 | | | 7,34 |
| | 16/07/23 15:00 | 20,99 | 14,53 | 6,46 | 1 | | 1 | | 1 | | | 7,35 |
| | 16/07/23 16:00 | 21,57 | 15,22 | 6,35 | 1 | | 1 | | 1 | | | 7,55 |
| | 16/07/23 17:00 | 22,54 | 15,59 | 6,95 | 1 | | 1 | | 1 | | | 7,89 |
| | 16/07/23 18:00 | 23,58 | 16,10 | 7,48 | 1 | | 1 | | 1 | | | 8,25 |
| 16/07/23 19:00 | 24,03 | 16,13 | 7,89 | 1 | | 1 | | 1 | | | 8,41 | |
| 16/07/23 20:00 | 24,06 | 16,75 | 7,31 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 8,42 | |
| 16/07/23 21:00 | 24,29 | 17,74 | 6,54 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 8,50 | |
| 16/07/23 22:00 | 23,68 | 16,59 | 7,09 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 8,29 | |
| 16/07/23 23:00 | 22,65 | 15,55 | 7,10 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 7,93 | |

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

| ΗΣ ΣΑΜΟΥ | | Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα | | | | | | Δευτέρα 17/7/2023 | | | | |
|----------------|----------------|---|-----------------------|-----------------------|------|------|------|-------------------|------|------|-----------|--|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW): | | | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 5,00 | 5,00 | 9,50 | 1,00 | |
| Ημέρα | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G2 | G3 | G4 | G11 | G12 | G13 | H/Z (x12) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW) |
| Δευτέρα | 17/07/23 0:00 | 20,80 | 14,08 | 6,72 | | | 1 | 1 | 1 | | | 7,28 |
| | 17/07/23 1:00 | 19,51 | 13,76 | 5,75 | | | 1 | 1 | 1 | | | 6,83 |
| | 17/07/23 2:00 | 18,38 | 13,40 | 4,98 | | | 1 | 1 | 1 | | | 6,43 |
| | 17/07/23 3:00 | 17,51 | 12,28 | 5,23 | | | 1 | 1 | 1 | | | 6,13 |
| | 17/07/23 4:00 | 17,13 | 11,87 | 5,25 | | | 1 | 1 | 1 | | | 6,00 |
| | 17/07/23 5:00 | 16,39 | 11,76 | 4,62 | | | 1 | 1 | 1 | | | 5,74 |
| | 17/07/23 6:00 | 16,55 | 11,79 | 4,76 | | | 1 | 1 | 1 | | | 5,79 |
| | 17/07/23 7:00 | 17,92 | 12,83 | 5,09 | | | 1 | 1 | 1 | | | 6,27 |
| | 17/07/23 8:00 | 19,29 | 12,67 | 6,62 | | | 1 | 1 | 1 | | | 6,75 |
| | 17/07/23 9:00 | 20,03 | 13,02 | 7,00 | | | 1 | 1 | 1 | | | 7,01 |
| | 17/07/23 10:00 | 20,39 | 13,92 | 6,46 | | | 1 | 1 | 1 | | | 7,13 |
| | 17/07/23 11:00 | 20,48 | 13,60 | 6,88 | 1 | | 1 | 1 | | | | 7,17 |
| | 17/07/23 12:00 | 21,27 | 14,02 | 7,25 | 1 | | 1 | 1 | | | | 7,44 |
| | 17/07/23 13:00 | 22,23 | 14,66 | 7,57 | 1 | | 1 | 1 | | | | 7,78 |
| | 17/07/23 14:00 | 22,22 | 14,48 | 7,74 | 1 | | 1 | 1 | | | | 7,78 |
| | 17/07/23 15:00 | 22,28 | 14,63 | 7,65 | 1 | | 1 | 1 | | | | 7,80 |
| | 17/07/23 16:00 | 22,62 | 14,88 | 7,74 | 1 | | 1 | 1 | | | | 7,92 |
| | 17/07/23 17:00 | 23,56 | 15,59 | 7,97 | 1 | | 1 | 1 | | | | 8,25 |
| | 17/07/23 18:00 | 24,52 | 16,46 | 8,06 | 1 | | 1 | 1 | | | | 8,58 |
| 17/07/23 19:00 | 24,90 | 17,17 | 7,73 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 8,71 | |
| 17/07/23 20:00 | 24,89 | 17,52 | 7,37 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 8,71 | |
| 17/07/23 21:00 | 24,93 | 18,88 | 6,05 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 8,73 | |
| 17/07/23 22:00 | 23,76 | 17,75 | 6,02 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 8,32 | |
| 17/07/23 23:00 | 22,49 | 16,03 | 6,46 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 7,87 | |

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

| ΗΣ ΣΑΜΟΥ | | Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα | | | | | | Τρίτη 18/7/2023 | | | | |
|----------------|----------------|---|-----------------------|-----------------------|------|------|------|-----------------|------|------|-----------|--|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW): | | | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 5,00 | 5,00 | 9,50 | 1,00 | |
| Ημέρα | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G2 | G3 | G4 | G11 | G12 | G13 | H/Z (x12) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW) |
| Τρίτη | 18/07/23 0:00 | 20,92 | 15,67 | 5,25 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 6,37 |
| | 18/07/23 1:00 | 19,29 | 13,66 | 5,64 | | | 1 | 1 | 1 | | | 6,75 |
| | 18/07/23 2:00 | 18,16 | 13,50 | 4,66 | | | 1 | 1 | 1 | | | 6,35 |
| | 18/07/23 3:00 | 17,30 | 12,79 | 4,51 | | | 1 | 1 | 1 | | | 6,06 |
| | 18/07/23 4:00 | 16,82 | 11,47 | 5,35 | | | 1 | 1 | 1 | | | 5,89 |
| | 18/07/23 5:00 | 15,88 | 10,43 | 5,45 | 1 | | 1 | | | | | 5,56 |
| | 18/07/23 6:00 | 15,87 | 10,93 | 4,93 | 1 | | 1 | | | | | 5,55 |
| | 18/07/23 7:00 | 17,45 | 12,54 | 4,90 | 1 | | 1 | | | | | 6,11 |
| | 18/07/23 8:00 | 18,85 | 13,53 | 5,32 | 1 | | 1 | 1 | | | | 6,60 |
| | 18/07/23 9:00 | 19,74 | 14,11 | 5,63 | 1 | | 1 | 1 | | | | 6,91 |
| | 18/07/23 10:00 | 20,26 | 14,23 | 6,03 | 1 | | 1 | 1 | | | | 7,09 |
| | 18/07/23 11:00 | 20,84 | 14,54 | 6,30 | 1 | | 1 | 1 | | | | 7,29 |
| | 18/07/23 12:00 | 21,47 | 14,90 | 6,57 | 1 | | 1 | 1 | | | | 7,51 |
| | 18/07/23 13:00 | 22,17 | 14,46 | 7,71 | 1 | | 1 | 1 | | | | 7,76 |
| | 18/07/23 14:00 | 21,89 | 14,27 | 7,62 | 1 | | 1 | 1 | | | | 7,66 |
| | 18/07/23 15:00 | 21,66 | 14,29 | 7,37 | 1 | | 1 | 1 | | | | 7,58 |
| | 18/07/23 16:00 | 21,65 | 14,69 | 6,96 | 1 | | 1 | 1 | | | | 7,58 |
| | 18/07/23 17:00 | 22,71 | 14,98 | 7,73 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 7,95 |
| | 18/07/23 18:00 | 24,36 | 17,21 | 7,15 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 8,53 |
| 18/07/23 19:00 | 24,69 | 17,04 | 7,65 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 8,64 | |
| 18/07/23 20:00 | 24,68 | 16,75 | 7,93 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 8,64 | |
| 18/07/23 21:00 | 24,34 | 17,14 | 7,20 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 8,52 | |
| 18/07/23 22:00 | 23,15 | 15,83 | 7,32 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 8,10 | |
| 18/07/23 23:00 | 21,12 | 14,75 | 6,36 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 6,57 | |

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

| ΗΣ ΣΑΜΟΥ | | Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα | | | | | | | Τετάρτη 19/7/2023 | | | |
|----------------|----------------|---|-----------------------|-----------------------|------|------|------|------|-------------------|------|-----------|--|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW): | | | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 5,00 | 5,00 | 9,50 | 1,00 | |
| Ημέρα | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G2 | G3 | G4 | G11 | G12 | G13 | H/Z (x12) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW) |
| Τετάρτη | 19/07/23 0:00 | 19,25 | 13,26 | 5,98 | | | 1 | 1 | 1 | | | 6,74 |
| | 19/07/23 1:00 | 18,70 | 12,48 | 6,22 | | | 1 | 1 | 1 | | | 6,55 |
| | 19/07/23 2:00 | 17,53 | 11,75 | 5,79 | | | 1 | 1 | 1 | | | 6,14 |
| | 19/07/23 3:00 | 16,57 | 10,86 | 5,71 | 1 | | 1 | | | | | 5,80 |
| | 19/07/23 4:00 | 15,92 | 10,37 | 5,55 | 1 | | 1 | | | | | 5,57 |
| | 19/07/23 5:00 | 15,36 | 9,99 | 5,36 | 1 | | 1 | | | | | 5,37 |
| | 19/07/23 6:00 | 15,67 | 10,18 | 5,49 | 1 | | 1 | | | | | 5,48 |
| | 19/07/23 7:00 | 17,11 | 11,17 | 5,95 | 1 | | 1 | | | | | 5,99 |
| | 19/07/23 8:00 | 18,54 | 12,32 | 6,22 | 1 | | 1 | | | | | 6,49 |
| | 19/07/23 9:00 | 19,52 | 12,70 | 6,83 | 1 | | 1 | 1 | | | | 6,83 |
| | 19/07/23 10:00 | 20,04 | 13,06 | 6,98 | 1 | | 1 | 1 | | | | 7,01 |
| | 19/07/23 11:00 | 20,40 | 13,67 | 6,74 | 1 | | 1 | 1 | | | | 7,14 |
| | 19/07/23 12:00 | 21,14 | 14,78 | 6,36 | 1 | | 1 | 1 | | | | 7,40 |
| | 19/07/23 13:00 | 22,47 | 16,66 | 5,81 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 7,87 |
| | 19/07/23 14:00 | 22,36 | 16,39 | 5,97 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 7,81 |
| | 19/07/23 15:00 | 22,28 | 15,69 | 6,59 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 7,73 |
| | 19/07/23 16:00 | 22,80 | 16,10 | 6,70 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 7,98 |
| | 19/07/23 17:00 | 23,55 | 17,01 | 6,55 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 8,24 |
| | 19/07/23 18:00 | 24,55 | 17,58 | 6,96 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 8,59 |
| | 19/07/23 19:00 | 25,03 | 17,42 | 7,61 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 8,75 |
| 19/07/23 20:00 | 24,59 | 17,96 | 6,64 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 8,61 | |
| 19/07/23 21:00 | 24,66 | 19,88 | 4,78 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 8,63 | |
| 19/07/23 22:00 | 23,40 | 17,45 | 5,95 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 8,19 | |
| 19/07/23 23:00 | 22,46 | 16,89 | 5,57 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 7,86 | |

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

| ΗΣ ΣΑΜΟΥ | | Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα | | | | | | Πέμπτη 20/7/2023 | | | | |
|----------------|----------------|---|-----------------------|-----------------------|------|------|------|------------------|------|------|-----------|--|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW): | | | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 5,00 | 5,00 | 9,50 | 1,00 | |
| Ημέρα | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G2 | G3 | G4 | G11 | G12 | G13 | H/Z (x12) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW) |
| Πέμπτη | 20/07/23 0:00 | 20,86 | 16,31 | 4,55 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 6,31 |
| | 20/07/23 1:00 | 19,44 | 15,22 | 4,22 | | | 1 | 1 | 1 | | | 6,80 |
| | 20/07/23 2:00 | 18,35 | 13,62 | 4,73 | | | 1 | 1 | 1 | | | 6,42 |
| | 20/07/23 3:00 | 17,60 | 13,31 | 4,29 | | | 1 | 1 | 1 | | | 6,16 |
| | 20/07/23 4:00 | 17,20 | 12,96 | 4,24 | | | 1 | 1 | 1 | | | 6,02 |
| | 20/07/23 5:00 | 16,95 | 13,22 | 3,73 | | | 1 | 1 | 1 | | | 5,93 |
| | 20/07/23 6:00 | 16,92 | 13,99 | 2,93 | | | 1 | 1 | 1 | | | 5,92 |
| | 20/07/23 7:00 | 18,44 | 15,68 | 2,76 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 3,89 |
| | 20/07/23 8:00 | 19,88 | 17,09 | 2,80 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 5,33 |
| | 20/07/23 9:00 | 21,00 | 18,95 | 2,05 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 6,45 |
| | 20/07/23 10:00 | 21,87 | 20,60 | 1,27 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | 5,31 |
| | 20/07/23 11:00 | 22,77 | 22,11 | 0,65 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | 6,20 |
| | 20/07/23 12:00 | 23,67 | 22,42 | 1,25 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | 7,10 |
| | 20/07/23 13:00 | 24,81 | 22,87 | 1,94 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | 8,24 |
| | 20/07/23 14:00 | 24,95 | 22,12 | 2,83 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | 8,38 |
| | 20/07/23 15:00 | 24,70 | 21,71 | 2,99 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | 8,14 |
| | 20/07/23 16:00 | 25,02 | 21,68 | 3,35 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | 8,46 |
| | 20/07/23 17:00 | 25,67 | 21,63 | 4,05 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | 8,75 |
| | 20/07/23 18:00 | 26,98 | 22,85 | 4,13 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | 8,75 |
| | 20/07/23 19:00 | 27,15 | 24,03 | 3,12 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 6,46 |
| 20/07/23 20:00 | 26,65 | 23,85 | 2,79 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 5,96 | |
| 20/07/23 21:00 | 26,70 | 23,99 | 2,71 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 6,01 | |
| 20/07/23 22:00 | 25,77 | 23,28 | 2,49 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 5,08 | |
| 20/07/23 23:00 | 24,88 | 22,82 | 2,06 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 4,19 | |

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

| ΗΣ ΣΑΜΟΥ | | Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα | | | | | | Παρασκευή 21/7/2023 | | | | |
|----------------|----------------|---|-----------------------|-----------------------|------|------|------|---------------------|------|------|-----------|--|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW): | | | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 5,00 | 5,00 | 9,50 | 1,00 | |
| Ημέρα | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G2 | G3 | G4 | G11 | G12 | G13 | H/Z (x12) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW) |
| Παρασκευή | 21/07/23 0:00 | 23,46 | 21,58 | 1,88 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | 6,90 |
| | 21/07/23 1:00 | 21,91 | 19,59 | 2,32 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | 5,34 |
| | 21/07/23 2:00 | 20,39 | 17,78 | 2,61 | 1 | | | 1 | | 1 | | 6,98 |
| | 21/07/23 3:00 | 19,38 | 16,41 | 2,97 | 1 | | | 1 | | 1 | | 5,96 |
| | 21/07/23 4:00 | 18,66 | 16,66 | 1,99 | 1 | | | 1 | | 1 | | 5,24 |
| | 21/07/23 5:00 | 18,31 | 17,28 | 1,03 | 1 | | | 1 | | 1 | | 4,90 |
| | 21/07/23 6:00 | 18,04 | 16,96 | 1,08 | 1 | | | 1 | | 1 | | 4,63 |
| | 21/07/23 7:00 | 19,64 | 18,07 | 1,57 | 1 | | | 1 | | 1 | | 6,23 |
| | 21/07/23 8:00 | 21,55 | 19,51 | 2,04 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | 4,98 |
| | 21/07/23 9:00 | 22,94 | 20,30 | 2,63 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | 6,37 |
| | 21/07/23 10:00 | 23,52 | 21,27 | 2,25 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | 6,95 |
| | 21/07/23 11:00 | 24,16 | 22,74 | 1,42 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | 7,60 |
| | 21/07/23 12:00 | 25,39 | 24,10 | 1,29 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | 8,75 |
| | 21/07/23 13:00 | 26,62 | 24,98 | 1,64 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 8,75 |
| | 21/07/23 14:00 | 27,04 | 25,26 | 1,77 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 8,75 |
| | 21/07/23 15:00 | 27,11 | 25,34 | 1,77 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 8,75 |
| | 21/07/23 16:00 | 27,07 | 25,29 | 1,78 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 8,75 |
| | 21/07/23 17:00 | 27,57 | 25,32 | 2,25 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 5,91 |
| | 21/07/23 18:00 | 29,00 | 26,16 | 2,84 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 8,31 |
| | 21/07/23 19:00 | 29,21 | 28,05 | 1,16 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 8,52 |
| 21/07/23 20:00 | 28,08 | 27,53 | 0,55 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 7,39 | |
| 21/07/23 21:00 | 27,73 | 27,09 | 0,64 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 7,04 | |
| 21/07/23 22:00 | 26,60 | 26,21 | 0,39 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 5,91 | |
| 21/07/23 23:00 | 25,52 | 25,05 | 0,47 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 4,83 | |

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

| ΗΣ ΣΑΜΟΥ | | Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα | | | | | | | Σάββατο 22/7/2023 | | | |
|----------------|----------------|---|-----------------------|-----------------------|------|------|------|------|-------------------|------|-----------|--|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW): | | | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 5,00 | 5,00 | 9,50 | 1,00 | |
| Ημέρα | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G2 | G3 | G4 | G11 | G12 | G13 | H/Z (x12) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW) |
| Σάββατο | 22/07/23 0:00 | 23,29 | 22,63 | 0,66 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 5,75 |
| | 22/07/23 1:00 | 21,94 | 21,27 | 0,68 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 4,40 |
| | 22/07/23 2:00 | 20,73 | 20,05 | 0,68 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 3,19 |
| | 22/07/23 3:00 | 19,84 | 18,95 | 0,89 | 1 | | 1 | | | 1 | | 5,45 |
| | 22/07/23 4:00 | 19,04 | 18,18 | 0,86 | 1 | | 1 | | | 1 | | 4,65 |
| | 22/07/23 5:00 | 18,67 | 17,61 | 1,07 | 1 | | 1 | | | 1 | | 4,28 |
| | 22/07/23 6:00 | 16,26 | 15,54 | 0,73 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1,87 |
| | 22/07/23 7:00 | 19,87 | 18,78 | 1,09 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 2,33 |
| | 22/07/23 8:00 | 21,21 | 20,02 | 1,18 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 3,67 |
| | 22/07/23 9:00 | 22,73 | 21,68 | 1,05 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 5,19 |
| | 22/07/23 10:00 | 23,30 | 22,01 | 1,29 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 5,76 |
| | 22/07/23 11:00 | 23,99 | 22,16 | 1,83 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 6,45 |
| | 22/07/23 12:00 | 25,07 | 22,34 | 2,72 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 7,53 |
| | 22/07/23 13:00 | 26,74 | 24,46 | 2,27 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 8,75 |
| | 22/07/23 14:00 | 26,86 | 23,99 | 2,87 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 8,75 |
| | 22/07/23 15:00 | 27,01 | 24,13 | 2,88 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 8,75 |
| | 22/07/23 16:00 | 27,18 | 24,24 | 2,94 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 8,75 |
| | 22/07/23 17:00 | 27,75 | 23,93 | 3,81 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 8,75 |
| | 22/07/23 18:00 | 28,85 | 25,05 | 3,80 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 8,16 |
| | 22/07/23 19:00 | 28,98 | 25,47 | 3,52 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 8,29 |
| 22/07/23 20:00 | 27,87 | 25,25 | 2,62 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 7,18 | |
| 22/07/23 21:00 | 27,67 | 25,89 | 1,78 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 6,98 | |
| 22/07/23 22:00 | 26,44 | 25,39 | 1,05 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 5,75 | |
| 22/07/23 23:00 | 25,74 | 24,76 | 0,99 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 5,05 | |

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

| ΗΣ ΣΑΜΟΥ | | Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα | | | | | | | Κυριακή 23/7/2023 | | | |
|----------------|----------------|---|-----------------------|-----------------------|------|------|------|------|-------------------|------|-----------|--|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW): | | | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 5,00 | 5,00 | 9,50 | 1,00 | |
| Ημέρα | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G2 | G3 | G4 | G11 | G12 | G13 | H/Z (x12) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW) |
| Κυριακή | 23/07/23 0:00 | 24,31 | 23,17 | 1,14 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 3,62 |
| | 23/07/23 1:00 | 23,09 | 22,20 | 0,89 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 2,40 |
| | 23/07/23 2:00 | 21,81 | 20,95 | 0,86 | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | 4,27 |
| | 23/07/23 3:00 | 20,59 | 20,06 | 0,53 | 1 | | 1 | | | | 1 | 6,20 |
| | 23/07/23 4:00 | 19,67 | 19,23 | 0,44 | 1 | | 1 | | | | 1 | 5,28 |
| | 23/07/23 5:00 | 19,20 | 18,26 | 0,94 | 1 | | 1 | | | | 1 | 4,81 |
| | 23/07/23 6:00 | 16,36 | 15,82 | 0,54 | 1 | | 1 | | | | 1 | 1,97 |
| | 23/07/23 7:00 | 19,62 | 19,16 | 0,46 | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | 2,08 |
| | 23/07/23 8:00 | 20,47 | 19,84 | 0,63 | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | 2,93 |
| | 23/07/23 9:00 | 22,03 | 21,59 | 0,43 | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | 4,49 |
| | 23/07/23 10:00 | 22,63 | 22,23 | 0,39 | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | 5,09 |
| | 23/07/23 11:00 | 23,41 | 22,93 | 0,48 | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | 5,87 |
| | 23/07/23 12:00 | 24,30 | 23,55 | 0,75 | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | 6,76 |
| | 23/07/23 13:00 | 24,93 | 24,32 | 0,61 | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | 7,39 |
| | 23/07/23 14:00 | 25,19 | 23,89 | 1,30 | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | 7,65 |
| | 23/07/23 15:00 | 25,36 | 23,09 | 2,27 | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | 7,82 |
| | 23/07/23 16:00 | 25,84 | 22,62 | 3,23 | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | 8,30 |
| | 23/07/23 17:00 | 26,78 | 23,78 | 3,00 | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | 8,75 |
| | 23/07/23 18:00 | 27,61 | 24,50 | 3,11 | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | 8,75 |
| | 23/07/23 19:00 | 27,44 | 23,13 | 4,31 | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | 8,75 |
| 23/07/23 20:00 | 26,68 | 23,30 | 3,38 | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | 8,75 | |
| 23/07/23 21:00 | 26,92 | 22,97 | 3,95 | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | 8,75 | |
| 23/07/23 22:00 | 26,03 | 22,08 | 3,94 | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | 8,49 | |
| 23/07/23 23:00 | 25,52 | 22,31 | 3,21 | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | 7,98 | |

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

Κατά τα διαστήματα 06:10-06:50 και 07:38-08:43 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

| ΗΣ ΣΑΜΟΥ | | Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα | | | | | | | Δευτέρα 24/7/2023 | | | |
|----------|----------------|---|-----------------------|-----------------------|------|------|------|------|-------------------|------|-----------|--|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW): | | | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 5,00 | 5,00 | 9,50 | 1,00 | |
| Ημέρα | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G2 | G3 | G4 | G11 | G12 | G13 | H/Z (x12) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW) |
| Δευτέρα | 24/07/23 0:00 | 24,40 | 22,46 | 1,93 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 6,86 |
| | 24/07/23 1:00 | 23,33 | 21,99 | 1,35 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 5,79 |
| | 24/07/23 2:00 | 21,80 | 19,56 | 2,24 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 4,26 |
| | 24/07/23 3:00 | 20,80 | 18,03 | 2,77 | 1 | | 1 | | | 1 | | 6,41 |
| | 24/07/23 4:00 | 20,03 | 17,36 | 2,67 | 1 | | 1 | | | 1 | | 5,64 |
| | 24/07/23 5:00 | 18,12 | 16,23 | 1,90 | 1 | | 1 | | | 1 | | 3,73 |
| | 24/07/23 6:00 | 17,88 | 15,97 | 1,91 | 1 | | 1 | | | 1 | | 3,49 |
| | 24/07/23 7:00 | 20,79 | 17,45 | 3,34 | 1 | | 1 | | | 1 | | 6,40 |
| | 24/07/23 8:00 | 22,03 | 18,76 | 3,27 | 1 | | 1 | | | 1 | | 7,64 |
| | 24/07/23 9:00 | 23,17 | 19,06 | 4,11 | 1 | | 1 | | | 1 | | 8,11 |
| | 24/07/23 10:00 | 23,70 | 19,42 | 4,28 | 1 | | 1 | | | 1 | | 8,30 |
| | 24/07/23 11:00 | 24,01 | 18,11 | 5,90 | 1 | | 1 | | | 1 | | 8,40 |
| | 24/07/23 12:00 | 24,58 | 17,77 | 6,81 | 1 | | 1 | | | 1 | | 8,60 |
| | 24/07/23 13:00 | 25,39 | 17,89 | 7,50 | 1 | | 1 | | | 1 | | 8,75 |
| | 24/07/23 14:00 | 25,48 | 18,20 | 7,28 | 1 | | 1 | | | 1 | | 8,75 |
| | 24/07/23 15:00 | 25,19 | 18,23 | 6,96 | 1 | | 1 | | | 1 | | 8,75 |
| | 24/07/23 16:00 | 24,99 | 17,72 | 7,27 | 1 | | 1 | | | 1 | | 8,75 |
| | 24/07/23 17:00 | 25,26 | 17,61 | 7,65 | 1 | | 1 | | | 1 | | 8,75 |
| | 24/07/23 18:00 | 25,96 | 18,14 | 7,82 | 1 | | 1 | | | 1 | | 8,75 |
| | 24/07/23 19:00 | 25,91 | 18,11 | 7,79 | 1 | | 1 | | | 1 | | 8,75 |
| | 24/07/23 20:00 | 25,12 | 17,55 | 7,57 | 1 | | 1 | | | 1 | | 8,75 |
| | 24/07/23 21:00 | 25,40 | 18,17 | 7,23 | 1 | | 1 | | | 1 | | 8,75 |
| | 24/07/23 22:00 | 24,13 | 18,24 | 5,90 | 1 | | 1 | | | 1 | | 8,45 |
| | 24/07/23 23:00 | 23,12 | 16,60 | 6,52 | 1 | | 1 | | | 1 | | 8,09 |

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

| ΗΣ ΣΑΜΟΥ | | Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα | | | | | | Τρίτη 25/7/2023 | | | | | |
|----------------|----------------|---|-----------------------|-----------------------|----|------|------|-----------------|------|------|-----------|--|--|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW): | | | | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 5,00 | 5,00 | 9,50 | 1,00 | |
| Ημέρα | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G2 | G3 | G4 | G11 | G12 | G13 | H/Z (x12) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW) | |
| Τρίτη | 25/07/23 0:00 | 21,31 | 14,65 | 6,66 | 1 | | | | | 1 | | 7,46 | |
| | 25/07/23 1:00 | 19,71 | 12,95 | 6,76 | 1 | | | | | 1 | | 6,90 | |
| | 25/07/23 2:00 | 18,76 | 12,27 | 6,49 | 1 | | | | | 1 | | 6,57 | |
| | 25/07/23 3:00 | 17,90 | 11,68 | 6,22 | 1 | | | | | 1 | | 6,26 | |
| | 25/07/23 4:00 | 17,37 | 11,35 | 6,02 | 1 | | | | | 1 | | 6,08 | |
| | 25/07/23 5:00 | 17,03 | 11,05 | 5,98 | 1 | | | | | 1 | | 5,96 | |
| | 25/07/23 6:00 | 17,06 | 11,07 | 5,98 | 1 | | | | | 1 | | 5,97 | |
| | 25/07/23 7:00 | 18,66 | 12,17 | 6,49 | 1 | | | | | 1 | | 6,53 | |
| | 25/07/23 8:00 | 20,03 | 13,62 | 6,42 | 1 | | | | | 1 | | 7,01 | |
| | 25/07/23 9:00 | 21,09 | 14,52 | 6,57 | 1 | | | 1 | | 1 | | 7,38 | |
| | 25/07/23 10:00 | 21,52 | 14,99 | 6,53 | 1 | | | 1 | | 1 | | 7,53 | |
| | 25/07/23 11:00 | 21,96 | 15,77 | 6,19 | 1 | | | 1 | | 1 | | 7,69 | |
| | 25/07/23 12:00 | 23,09 | 16,98 | 6,11 | 1 | | | 1 | | 1 | | 8,08 | |
| | 25/07/23 13:00 | 24,37 | 18,81 | 5,56 | 1 | | | 1 | | 1 | | 8,53 | |
| | 25/07/23 14:00 | 24,39 | 18,40 | 5,99 | 1 | | | 1 | | 1 | | 8,54 | |
| | 25/07/23 15:00 | 24,34 | 17,74 | 6,59 | 1 | | | 1 | | 1 | | 8,52 | |
| | 25/07/23 16:00 | 24,55 | 17,47 | 7,07 | 1 | | | 1 | | 1 | | 8,59 | |
| | 25/07/23 17:00 | 25,33 | 17,98 | 7,35 | 1 | | | 1 | | 1 | | 8,75 | |
| | 25/07/23 18:00 | 26,44 | 19,37 | 7,07 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 8,75 | |
| | 25/07/23 19:00 | 26,68 | 20,60 | 6,07 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 8,75 | |
| 25/07/23 20:00 | 26,08 | 19,54 | 6,54 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 8,54 | | |
| 25/07/23 21:00 | 26,02 | 19,81 | 6,21 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 8,48 | | |
| 25/07/23 22:00 | 25,22 | 20,77 | 4,44 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 7,68 | | |
| 25/07/23 23:00 | 24,60 | 20,40 | 4,20 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 7,06 | | |

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

| ΗΣ ΣΑΜΟΥ | | Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα | | | | | | | Τετάρτη 26/7/2023 | | | |
|----------------|----------------|---|-----------------------|-----------------------|------|------|------|------|-------------------|------|-----------|--|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW): | | | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 5,00 | 5,00 | 9,50 | 1,00 | |
| Ημέρα | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G2 | G3 | G4 | G11 | G12 | G13 | H/Z (x12) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW) |
| Τετάρτη | 26/07/23 0:00 | 22,62 | 18,21 | 4,41 | 1 | | | 1 | | 1 | | 7,92 |
| | 26/07/23 1:00 | 21,20 | 16,99 | 4,21 | 1 | | | 1 | | 1 | | 7,42 |
| | 26/07/23 2:00 | 19,84 | 15,83 | 4,01 | 1 | | | 1 | | 1 | | 6,43 |
| | 26/07/23 3:00 | 18,87 | 15,09 | 3,78 | 1 | | | 1 | | 1 | | 5,45 |
| | 26/07/23 4:00 | 18,18 | 14,71 | 3,47 | 1 | | | 1 | | 1 | | 4,77 |
| | 26/07/23 5:00 | 17,53 | 14,70 | 2,83 | 1 | | | 1 | | 1 | | 4,12 |
| | 26/07/23 6:00 | 17,33 | 15,06 | 2,27 | 1 | | | 1 | | 1 | | 3,92 |
| | 26/07/23 7:00 | 18,69 | 16,94 | 1,75 | 1 | | | 1 | | 1 | | 5,27 |
| | 26/07/23 8:00 | 20,52 | 18,73 | 1,79 | 1 | | | 1 | | 1 | | 7,11 |
| | 26/07/23 9:00 | 22,26 | 21,73 | 0,53 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 4,72 |
| | 26/07/23 10:00 | 23,41 | 23,30 | 0,10 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 5,87 |
| | 26/07/23 11:00 | 24,38 | 24,38 | 0,00 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 6,84 |
| | 26/07/23 12:00 | 25,88 | 25,88 | 0,00 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 8,34 |
| | 26/07/23 13:00 | 27,46 | 27,46 | 0,00 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,77 |
| | 26/07/23 14:00 | 27,53 | 27,53 | 0,00 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,84 |
| | 26/07/23 15:00 | 27,34 | 27,34 | 0,00 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,65 |
| | 26/07/23 16:00 | 27,46 | 27,46 | 0,00 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,77 |
| | 26/07/23 17:00 | 27,96 | 27,96 | 0,00 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,27 |
| | 26/07/23 18:00 | 28,50 | 28,50 | 0,00 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,81 |
| | 26/07/23 19:00 | 27,73 | 27,66 | 0,06 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,04 |
| 26/07/23 20:00 | 27,14 | 27,00 | 0,14 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,45 | |
| 26/07/23 21:00 | 27,06 | 26,82 | 0,24 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,37 | |
| 26/07/23 22:00 | 25,55 | 25,31 | 0,25 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,86 | |
| 26/07/23 23:00 | 24,67 | 24,24 | 0,44 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3,98 | |

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

| ΗΣ ΣΑΜΟΥ | | Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα | | | | | | | Πέμπτη 27/7/2023 | | | |
|----------------|----------------|---|-----------------------|-----------------------|------|------|------|------|------------------|------|-----------|--|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW): | | | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 5,00 | 5,00 | 9,50 | 1,00 | |
| Ημέρα | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G2 | G3 | G4 | G11 | G12 | G13 | H/Z (x12) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW) |
| Πέμπτη | 27/07/23 0:00 | 22,82 | 22,11 | 0,72 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 2,13 |
| | 27/07/23 1:00 | 21,55 | 20,62 | 0,93 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 4,01 |
| | 27/07/23 2:00 | 20,20 | 18,87 | 1,33 | 1 | | 1 | | | 1 | | 5,81 |
| | 27/07/23 3:00 | 19,36 | 17,63 | 1,73 | 1 | | 1 | | | 1 | | 4,97 |
| | 27/07/23 4:00 | 18,88 | 17,24 | 1,63 | 1 | | 1 | | | 1 | | 4,49 |
| | 27/07/23 5:00 | 18,66 | 18,21 | 0,45 | 1 | | 1 | | | 1 | | 4,27 |
| | 27/07/23 6:00 | 18,45 | 18,21 | 0,24 | 1 | | 1 | | | 1 | | 4,06 |
| | 27/07/23 7:00 | 19,75 | 19,72 | 0,04 | 1 | | 1 | | | 1 | | 5,36 |
| | 27/07/23 8:00 | 21,42 | 21,17 | 0,25 | 1 | | 1 | | | 1 | | 7,03 |
| | 27/07/23 9:00 | 22,95 | 22,28 | 0,67 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 5,41 |
| | 27/07/23 10:00 | 23,48 | 18,67 | 4,81 | 1 | | 1 | | | 1 | | 8,22 |
| | 27/07/23 11:00 | 24,00 | 18,97 | 5,03 | 1 | | 1 | | | 1 | | 8,40 |
| | 27/07/23 12:00 | 24,53 | 20,32 | 4,21 | 1 | | 1 | | | 1 | | 8,59 |
| | 27/07/23 13:00 | 25,06 | 19,84 | 5,22 | 1 | | 1 | | | 1 | | 8,75 |
| | 27/07/23 14:00 | 24,67 | 19,09 | 5,58 | 1 | | 1 | | | 1 | | 8,64 |
| | 27/07/23 15:00 | 23,96 | 17,24 | 6,72 | 1 | | 1 | | | 1 | | 8,39 |
| | 27/07/23 16:00 | 23,40 | 16,43 | 6,97 | 1 | | 1 | | | 1 | | 8,19 |
| | 27/07/23 17:00 | 23,82 | 17,07 | 6,75 | 1 | | 1 | | | 1 | | 8,34 |
| | 27/07/23 18:00 | 24,99 | 17,71 | 7,29 | 1 | | 1 | | | 1 | | 8,75 |
| | 27/07/23 19:00 | 24,94 | 17,23 | 7,71 | 1 | | 1 | | | 1 | | 8,73 |
| 27/07/23 20:00 | 24,48 | 17,28 | 7,20 | 1 | | 1 | | | 1 | | 8,57 | |
| 27/07/23 21:00 | 24,11 | 16,45 | 7,66 | 1 | | 1 | | | 1 | | 8,44 | |
| 27/07/23 22:00 | 22,80 | 15,26 | 7,55 | 1 | | 1 | | | 1 | | 7,98 | |
| 27/07/23 23:00 | 21,38 | 14,38 | 7,00 | | | 1 | | | 1 | | 7,48 | |

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

| ΗΣ ΣΑΜΟΥ | | Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα | | | | | | | Παρασκευή 28/7/2023 | | | |
|----------------|----------------|---|-----------------------|-----------------------|------|------|------|------|---------------------|------|-----------|--|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW): | | | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 5,00 | 5,00 | 9,50 | 1,00 | |
| Ημέρα | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G2 | G3 | G4 | G11 | G12 | G13 | H/Z (x12) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW) |
| Παρασκευή | 28/07/23 0:00 | 19,86 | 13,92 | 5,93 | | | 1 | | | 1 | | 6,95 |
| | 28/07/23 1:00 | 18,43 | 12,62 | 5,81 | | | 1 | | | 1 | | 6,45 |
| | 28/07/23 2:00 | 17,36 | 12,30 | 5,06 | | | 1 | | | 1 | | 6,07 |
| | 28/07/23 3:00 | 16,74 | 11,36 | 5,38 | | | 1 | | | 1 | | 5,86 |
| | 28/07/23 4:00 | 16,19 | 11,08 | 5,11 | | | 1 | | | 1 | | 5,67 |
| | 28/07/23 5:00 | 15,92 | 10,88 | 5,04 | | | 1 | | | 1 | | 5,57 |
| | 28/07/23 6:00 | 15,94 | 10,64 | 5,29 | | | 1 | | | 1 | | 5,58 |
| | 28/07/23 7:00 | 17,22 | 11,48 | 5,74 | | | 1 | | | 1 | | 6,03 |
| | 28/07/23 8:00 | 18,40 | 11,99 | 6,41 | | | 1 | | | 1 | | 6,44 |
| | 28/07/23 9:00 | 19,01 | 12,52 | 6,49 | | | 1 | | | 1 | | 6,65 |
| | 28/07/23 10:00 | 19,22 | 12,76 | 6,46 | | | 1 | | | 1 | | 6,73 |
| | 28/07/23 11:00 | 19,48 | 13,03 | 6,45 | | | 1 | | | 1 | | 6,82 |
| | 28/07/23 12:00 | 20,23 | 14,15 | 6,08 | | | 1 | | | 1 | | 7,08 |
| | 28/07/23 13:00 | 20,74 | 14,48 | 6,26 | | | 1 | | | 1 | | 7,26 |
| | 28/07/23 14:00 | 20,27 | 13,25 | 7,02 | | | 1 | | | 1 | | 7,09 |
| | 28/07/23 15:00 | 19,88 | 13,28 | 6,60 | | | 1 | | | 1 | | 6,96 |
| | 28/07/23 16:00 | 19,78 | 13,31 | 6,47 | | | 1 | | | 1 | | 6,92 |
| | 28/07/23 17:00 | 20,67 | 13,99 | 6,68 | | | 1 | | | 1 | | 7,23 |
| 28/07/23 18:00 | 22,70 | 15,68 | 7,02 | | | 1 | 1 | | 1 | | 7,95 | |
| 28/07/23 19:00 | 23,34 | 15,95 | 7,39 | | | 1 | 1 | | 1 | | 8,17 | |
| 28/07/23 20:00 | 23,29 | 15,90 | 7,39 | | | 1 | 1 | | 1 | | 8,15 | |
| 28/07/23 21:00 | 22,97 | 15,78 | 7,20 | | | 1 | 1 | | 1 | | 8,04 | |
| 28/07/23 22:00 | 21,41 | 14,41 | 7,00 | | | 1 | 1 | | 1 | | 7,49 | |
| 28/07/23 23:00 | 20,08 | 13,33 | 6,74 | | | 1 | | | 1 | | 7,03 | |

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

| ΗΣ ΣΑΜΟΥ | | Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα | | | | | | | Σάββατο 29/7/2023 | | | |
|----------------|----------------|---|-----------------------|-----------------------|------|------|------|------|-------------------|------|-----------|--|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW): | | | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 5,00 | 5,00 | 9,50 | 1,00 | |
| Ημέρα | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G2 | G3 | G4 | G11 | G12 | G13 | H/Z (x12) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW) |
| Σάββατο | 29/07/23 0:00 | 18,51 | 12,51 | 6,00 | | | 1 | | | 1 | | 6,48 |
| | 29/07/23 1:00 | 17,34 | 11,38 | 5,96 | | | 1 | | | 1 | | 6,07 |
| | 29/07/23 2:00 | 16,35 | 10,61 | 5,74 | | | 1 | | | 1 | | 5,72 |
| | 29/07/23 3:00 | 15,68 | 10,57 | 5,11 | | | 1 | | | 1 | | 5,41 |
| | 29/07/23 4:00 | 15,16 | 10,34 | 4,81 | | | 1 | | | 1 | | 4,89 |
| | 29/07/23 5:00 | 14,97 | 10,24 | 4,73 | | | 1 | | | 1 | | 4,71 |
| | 29/07/23 6:00 | 14,90 | 10,29 | 4,62 | | | 1 | | | 1 | | 4,64 |
| | 29/07/23 7:00 | 16,05 | 10,72 | 5,33 | | | 1 | | | 1 | | 5,62 |
| | 29/07/23 8:00 | 17,26 | 12,02 | 5,24 | | | 1 | | | 1 | | 6,04 |
| | 29/07/23 9:00 | 18,13 | 12,61 | 5,52 | | | 1 | | | 1 | | 6,35 |
| | 29/07/23 10:00 | 18,55 | 12,58 | 5,97 | | | 1 | | | 1 | | 6,49 |
| | 29/07/23 11:00 | 18,93 | 13,16 | 5,78 | | | 1 | | | 1 | | 6,63 |
| | 29/07/23 12:00 | 19,38 | 13,31 | 6,07 | | | 1 | | | 1 | | 6,78 |
| | 29/07/23 13:00 | 19,88 | 13,32 | 6,57 | | | 1 | | | 1 | | 6,96 |
| | 29/07/23 14:00 | 19,66 | 13,21 | 6,45 | | | 1 | | | 1 | | 6,88 |
| | 29/07/23 15:00 | 19,20 | 13,20 | 6,00 | | | 1 | | | 1 | | 6,72 |
| | 29/07/23 16:00 | 19,40 | 12,96 | 6,44 | | | 1 | | | 1 | | 6,79 |
| | 29/07/23 17:00 | 20,44 | 13,77 | 6,68 | | | 1 | | | 1 | | 7,15 |
| | 29/07/23 18:00 | 22,37 | 14,72 | 7,66 | | | 1 | | | 1 | | 7,83 |
| | 29/07/23 19:00 | 23,10 | 15,36 | 7,74 | | | 1 | 1 | | 1 | | 8,09 |
| 29/07/23 20:00 | 22,82 | 15,70 | 7,12 | | | 1 | 1 | | 1 | | 7,99 | |
| 29/07/23 21:00 | 22,39 | 14,75 | 7,63 | | | 1 | 1 | | 1 | | 7,83 | |
| 29/07/23 22:00 | 20,79 | 13,86 | 6,93 | | | 1 | 1 | | 1 | | 7,28 | |
| 29/07/23 23:00 | 19,53 | 13,51 | 6,02 | | | 1 | 1 | | 1 | | 6,11 | |

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

| ΗΣ ΣΑΜΟΥ | | Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα | | | | | | | Κυριακή 30/7/2023 | | | |
|----------------|----------------|---|-----------------------|-----------------------|------|------|------|------|-------------------|------|-----------|--|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW): | | | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 5,00 | 5,00 | 9,50 | 1,00 | |
| Ημέρα | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G2 | G3 | G4 | G11 | G12 | G13 | H/Z (x12) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW) |
| Κυριακή | 30/07/23 0:00 | 18,32 | 12,37 | 5,95 | | | | 1 | | 1 | | 6,41 |
| | 30/07/23 1:00 | 17,14 | 11,53 | 5,61 | | | | 1 | | 1 | | 6,00 |
| | 30/07/23 2:00 | 16,19 | 10,90 | 5,29 | | | | 1 | | 1 | | 5,67 |
| | 30/07/23 3:00 | 15,50 | 10,36 | 5,14 | | | | 1 | | 1 | | 5,43 |
| | 30/07/23 4:00 | 15,00 | 10,13 | 4,87 | | | | 1 | | 1 | | 5,25 |
| | 30/07/23 5:00 | 14,77 | 10,00 | 4,76 | | | | 1 | | 1 | | 5,17 |
| | 30/07/23 6:00 | 14,51 | 10,55 | 3,96 | | | | 1 | | 1 | | 5,08 |
| | 30/07/23 7:00 | 15,40 | 10,94 | 4,47 | | | | 1 | | 1 | | 5,39 |
| | 30/07/23 8:00 | 16,23 | 11,35 | 4,88 | | | | 1 | | 1 | | 5,68 |
| | 30/07/23 9:00 | 17,00 | 11,48 | 5,52 | | | 1 | | | 1 | | 5,95 |
| | 30/07/23 10:00 | 17,27 | 11,83 | 5,44 | | | 1 | | | 1 | | 6,05 |
| | 30/07/23 11:00 | 17,91 | 12,93 | 4,98 | | | 1 | | | 1 | | 6,27 |
| | 30/07/23 12:00 | 18,48 | 12,44 | 6,04 | | | 1 | | | 1 | | 6,47 |
| | 30/07/23 13:00 | 18,49 | 12,10 | 6,39 | | | 1 | | | 1 | | 6,47 |
| | 30/07/23 14:00 | 18,32 | 11,91 | 6,41 | | | 1 | | | 1 | | 6,41 |
| | 30/07/23 15:00 | 18,11 | 11,75 | 6,36 | | | 1 | | | 1 | | 6,34 |
| | 30/07/23 16:00 | 18,55 | 12,07 | 6,48 | | | 1 | | | 1 | | 6,49 |
| | 30/07/23 17:00 | 19,53 | 12,71 | 6,81 | | | 1 | | | 1 | | 6,83 |
| | 30/07/23 18:00 | 21,00 | 13,72 | 7,28 | | | 1 | | | 1 | | 7,35 |
| | 30/07/23 19:00 | 21,82 | 14,33 | 7,49 | | | 1 | | | 1 | | 7,64 |
| 30/07/23 20:00 | 21,76 | 14,36 | 7,40 | | | 1 | | | 1 | | 7,62 | |
| 30/07/23 21:00 | 21,89 | 14,54 | 7,35 | | | 1 | | | 1 | | 7,66 | |
| 30/07/23 22:00 | 20,91 | 14,62 | 6,29 | | | 1 | | | 1 | | 7,32 | |
| 30/07/23 23:00 | 19,96 | 14,18 | 5,77 | | | 1 | | | 1 | | 6,98 | |

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

| ΗΣ ΣΑΜΟΥ | | Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα | | | | | | Δευτέρα 31/7/2023 | | | | |
|----------------|----------------|---|-----------------------|-----------------------|------|------|------|-------------------|------|------|-----------|--|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW): | | | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 5,00 | 5,00 | 9,50 | 1,00 | |
| Ημέρα | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G2 | G3 | G4 | G11 | G12 | G13 | H/Z (x12) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW) |
| Δευτέρα | 31/07/23 0:00 | 18,70 | 13,42 | 5,27 | | | 1 | | | 1 | | 6,54 |
| | 31/07/23 1:00 | 17,32 | 12,76 | 4,56 | | | 1 | | | 1 | | 6,06 |
| | 31/07/23 2:00 | 16,33 | 12,03 | 4,29 | | | | 1 | | 1 | | 5,71 |
| | 31/07/23 3:00 | 15,63 | 11,56 | 4,07 | | | | 1 | | 1 | | 5,47 |
| | 31/07/23 4:00 | 15,12 | 10,94 | 4,18 | | | | 1 | | 1 | | 5,29 |
| | 31/07/23 5:00 | 14,86 | 10,04 | 4,82 | | | | 1 | | 1 | | 5,20 |
| | 31/07/23 6:00 | 15,00 | 10,40 | 4,60 | | | | 1 | | 1 | | 5,25 |
| | 31/07/23 7:00 | 16,41 | 11,46 | 4,95 | | | | 1 | | 1 | | 5,74 |
| | 31/07/23 8:00 | 18,15 | 13,08 | 5,07 | | | | 1 | 1 | 1 | | 5,71 |
| | 31/07/23 9:00 | 19,22 | 13,84 | 5,38 | | | | 1 | 1 | 1 | | 6,73 |
| | 31/07/23 10:00 | 19,36 | 13,88 | 5,48 | | | | 1 | 1 | 1 | | 6,77 |
| | 31/07/23 11:00 | 19,90 | 14,38 | 5,53 | | | | 1 | 1 | 1 | | 6,97 |
| | 31/07/23 12:00 | 20,48 | 14,77 | 5,71 | | | | 1 | 1 | 1 | | 7,17 |
| | 31/07/23 13:00 | 21,38 | 15,41 | 5,97 | | | | 1 | 1 | 1 | | 7,48 |
| | 31/07/23 14:00 | 21,40 | 14,68 | 6,72 | | | | 1 | 1 | 1 | | 7,49 |
| | 31/07/23 15:00 | 20,91 | 14,11 | 6,80 | | | | 1 | 1 | 1 | | 7,32 |
| | 31/07/23 16:00 | 21,02 | 14,04 | 6,99 | | | | 1 | 1 | 1 | | 7,36 |
| | 31/07/23 17:00 | 21,97 | 14,89 | 7,08 | | | | 1 | 1 | 1 | | 7,69 |
| | 31/07/23 18:00 | 23,15 | 16,30 | 6,86 | | | | 1 | 1 | 1 | | 8,10 |
| | 31/07/23 19:00 | 23,58 | 16,34 | 7,23 | | | | 1 | 1 | 1 | | 8,25 |
| 31/07/23 20:00 | 23,66 | 16,25 | 7,41 | | | | 1 | 1 | 1 | | 8,28 | |
| 31/07/23 21:00 | 23,70 | 16,12 | 7,58 | | | | 1 | 1 | 1 | | 8,30 | |
| 31/07/23 22:00 | 22,38 | 15,34 | 7,04 | | | | 1 | 1 | 1 | | 7,83 | |
| 31/07/23 23:00 | 21,17 | 14,33 | 6,84 | | | | 1 | 1 | 1 | | 7,41 | |

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.