

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη 1/8/2023					
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,2	4,2	1,2	0,45	1	1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Τρίτη	01/08/23 0:00	8,00	7,39	0,61	1	1					0,95	0,95	
	01/08/23 1:00	7,51	6,91	0,60	1	1					0,95	0,95	
	01/08/23 2:00	7,09	6,41	0,68	1	1					0,95	0,95	
	01/08/23 3:00	6,86	6,22	0,64	1	1					0,95	0,95	
	01/08/23 4:00	6,70	6,03	0,67	1	1					0,95	0,95	
	01/08/23 5:00	6,68	5,96	0,72	1	1					0,95	0,95	
	01/08/23 6:00	6,88	6,08	0,80	1	1					0,95	0,95	
	01/08/23 7:00	7,64	6,78	0,86	1	1					0,95	0,95	
	01/08/23 8:00	8,22	7,43	0,78	1	1					0,95	0,95	
	01/08/23 9:00	8,40	7,65	0,75	1	1					0,95	0,95	
	01/08/23 10:00	8,03	7,29	0,74	1	1					0,95	0,95	
	01/08/23 11:00	8,17	7,42	0,75	1	1					0,95	0,95	
	01/08/23 12:00	8,63	7,80	0,83	1	1					0,95	0,95	
	01/08/23 13:00	8,85	7,94	0,91	1	1					1	0,95	0,95
	01/08/23 14:00	8,75	7,96	0,79	1	1					1	0,95	0,95
	01/08/23 15:00	8,47	7,67	0,80	1	1						0,95	0,95
	01/08/23 16:00	8,56	7,68	0,88	1	1						0,95	0,95
	01/08/23 17:00	8,92	8,17	0,76	1	1					1	0,95	0,95
	01/08/23 18:00	9,52	8,72	0,80	1	1					1	0,95	0,95
	01/08/23 19:00	9,75	9,06	0,69	1	1					2	0,95	0,95
	01/08/23 20:00	9,93	9,18	0,74	1	1					2	0,95	0,95
	01/08/23 21:00	9,77	9,11	0,66	1	1					2	0,95	0,95
	01/08/23 22:00	9,30	8,68	0,61	1	1					2	0,95	0,95
	01/08/23 23:00	8,71	8,09	0,63	1	1					1	0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.