

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας													Τρίτη 1/8/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	10,5	10,5	10,5	15	15	10	11,0	11,0	23,1	1,5	1,0	1,3	1,3	5,00	5,00	5,00	7,20		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5			G6
Τρίτη	00:00	74,62	67,90	6,72	0,01	1	1	1	1	1	1							1			1	1	1	15,20	15,20
	01:00	70,29	63,73	6,55	0,01	1	1	1	1	1	1							1			1	1	1	15,20	15,20
	02:00	66,71	61,00	5,70	0,01	1	1	1	1	1	1							1			1		1	15,20	15,20
	03:00	63,90	58,28	5,61	0,01	1	1	1	1	1	1							1			1		1	15,20	15,20
	04:00	61,95	56,58	5,37	0,01	1	1	1	1	1	1							1			1		1	15,19	15,19
	05:00	62,01	54,41	7,59	0,01	1	1	1	1	1	1							1			1		1	15,20	15,20
	06:00	62,76	57,45	5,31	0,01	1	1	1	1	1	1							1			1		1	15,20	15,20
	07:00	69,35	63,97	5,38	0,00	1	1	1	1	1	1							1			1	1	1	15,20	15,20
	08:00	74,69	69,87	4,81	0,01	1	1	1	1	1	1					1		1			1		1	15,20	15,20
	09:00	80,04	77,16	2,88	0,01	1	1	1	1	1	1					1		1			1		1	15,20	15,20
	10:00	81,77	79,14	2,43	0,20	1	1	1	1	1	1					1		1			1		1	15,20	15,20
	11:00	81,64	78,65	2,79	0,21	1	1	1	1	1	1					1		1			1	1	1	15,20	15,20
	12:00	82,91	78,67	4,03	0,21	1	1	1	1	1	1					1		1			1	1	1	15,20	15,20
	13:00	85,11	80,91	4,00	0,21	1	1	1	1	1	1					1		1			1	1	1	15,20	15,20
	14:00	84,97	81,46	3,30	0,21	1	1	1	1	1	1					1		1			1	1	1	15,20	15,20
	15:00	82,46	79,11	3,34	0,01	1	1	1	1	1	1					1		1			1	1	1	15,20	15,20
	16:00	83,26	80,87	2,38	0,01	1	1	1	1	1	1					1		1			1	1	1	15,20	15,20
	17:00	87,06	84,83	2,23	0,01	1	1	1	1	1	1					1		1			1	1	1	15,20	15,20
	18:00	92,80	90,20	2,54	0,06	1	1	1	1	1	1		1			1		1			1	1	1	15,20	15,20
	19:00	93,63	89,28	4,30	0,04	1	1	1	1	1	1		1			1		1			1	1	1	15,20	15,20
	20:00	92,47	87,25	5,22	0,01	1	1	1	1	1	1		1			1		1			1	1	1	15,20	15,20
	21:00	89,03	84,39	4,63	0,01	1	1	1	1	1	1		1			1		1			1	1	1	15,20	15,20
	22:00	82,73	79,02	3,70	0,01	1	1	1	1	1	1		1			1		1			1	1	1	15,20	15,20
23:00	77,46	74,45	3,00	0,01	1	1	1	1	1	1		1			1		1			1	1	1	15,20	15,20	

Παρατηρήσεις:
Ένα Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.