

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 1 Αύγουστος 2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,800	1,800	1,800	5,700	5,600	0,600	0,800	0,800	0,800	1,000		
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 1 Αύγουστος 2023	00:00	9,52	8,27	1,26				1	1						2,44	2,92
	01:00	8,61	7,35	1,26				1	1						2,11	2,09
	02:00	8,15	6,77	1,38	1		1		1						1,66	1,79
	03:00	7,76	6,65	1,12	1		1		1						2,34	2,35
	04:00	7,53	6,76	0,77	1		1		1						2,13	2,12
	05:00	7,52	6,88	0,64	1		1		1						2,10	2,10
	06:00	7,67	6,93	0,74	1		1		1						2,25	2,26
	07:00	8,48	7,95	0,52				1	1						1,79	1,58
	08:00	9,54	8,97	0,57				1	1						2,14	2,88
	09:00	10,37	9,84	0,53			1	1	1						2,44	2,98
	10:00	10,81	10,60	0,21			1	1	1						2,44	3,04
	11:00	10,90	10,80	0,09			1	1	1						2,44	3,03
	12:00	11,11	10,93	0,18			1	1	1						2,44	3,04
	13:00	11,48	11,21	0,27			1	1	1						2,44	3,04
	14:00	11,31	11,20	0,11			1	1	1						2,44	3,04
	15:00	10,95	10,93	0,02			1	1	1						2,44	3,02
	16:00	10,66	10,55	0,11			1	1	1						2,44	3,02
	17:00	10,80	10,67	0,13			1	1	1						2,44	3,03
	18:00	11,52	11,44	0,08			1	1	1						2,44	3,03
	19:00	11,95	11,91	0,04	1		1	1	1						2,44	3,03
	20:00	12,18	12,13	0,05	1		1	1	1						2,44	3,04
	21:00	12,22	12,20	0,02	1		1	1	1						2,44	3,04
	22:00	11,11	11,04	0,07	1		1	1	1						2,34	2,47
	23:00	10,14	10,08	0,06			1	1	1						2,09	2,23

Το ΑΠ Τουρλί ήταν εκτός επικοινωνίας κατά τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης