

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη 1/8/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,00	5,00	4,90	1,50	1,50	1,00	
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη	00:00	11,09	10,68	0,40	1	1	1				2,65
	01:00	10,41	10,06	0,34	1	1	1				2,65
	02:00	9,69	9,38	0,31	1	1	1				2,65
	03:00	9,36	8,74	0,62	1	1	1				2,65
	04:00	9,10	8,34	0,76	1	1	1				2,65
	05:00	8,78	8,14	0,64	1	1					2,65
	06:00	8,88	8,10	0,79	1	1				1	2,65
	07:00	9,35	8,02	1,32	1	1				1	2,65
	08:00	9,69	8,21	1,49	1	1				1	2,65
	09:00	10,01	8,14	1,87	1	1	1				2,65
	10:00	10,74	8,66	2,08	1	1	1				2,65
	11:00	11,22	9,10	2,12	1	1	1				2,65
	12:00	11,24	9,55	1,69	1	1	1				2,65
	13:00	11,41	9,90	1,51	1	1	1				2,65
	14:00	11,51	9,81	1,71	1	1	1				2,65
	15:00	11,43	9,85	1,59	1	1	1				2,65
	16:00	11,35	10,17	1,17	1	1	1				2,65
	17:00	11,42	10,72	0,69	1	1	1				2,65
	18:00	11,95	11,58	0,37	1	1	1				2,65
	19:00	12,13	12,12	0,01	1	1	1			1	2,65
	20:00	12,37	12,37	0,00	1	1	1			1	2,65
	21:00	12,56	12,56	0,00	1	1	1			1	2,65
	22:00	12,00	12,00	0,00	1	1	1			2	2,65
	23:00	11,46	11,46	0,00	1	1			1	3	2,65

Σημειώνεται ότι η μονάδα G2 παρουσίασε βλάβη στις 22:25.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης