

ΗΣ ΧΙΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας							Τρίτη 1/8/2023						
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		8,50	11,00	13,00	12,50	3,50	2,00	2,00	3,50	3,00	1,00		
Π ε ρ ι ο δ ο τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	28,47	23,81	4,65	1		1	1							7,95	8,06
	01:00	26,39	21,46	4,93	1		1	1							6,50	6,73
	02:00	24,80	18,03	6,77			1	1							8,42	8,65
	03:00	23,55	18,07	5,48			1	1							8,01	8,20
	04:00	22,86	17,31	5,55			1	1							7,66	7,82
	05:00	22,51	16,60	5,91			1	1							7,37	7,49
	06:00	22,43	17,28	5,15			1	1							7,32	7,47
	07:00	24,58	17,84	6,74			1	1							8,34	8,58
	08:00	26,30	19,20	7,10			1	1							8,95	9,25
	09:00	28,29	22,48	5,81	1		1	1							8,94	8,91
	10:00	29,70	23,89	5,80	1		1	1							9,42	9,80
	11:00	29,68	24,21	5,47	1		1	1							9,37	9,74
	12:00	30,40	25,75	4,65	1		1	1							9,90	10,31
	13:00	31,11	27,08	4,03	1		1	1							10,00	10,42
	14:00	31,10	27,17	3,93	1		1	1							10,00	10,42
	15:00	30,64	25,97	4,66	1		1	1							9,99	10,42
	16:00	31,30	26,69	4,61	1		1	1							10,00	10,43
	17:00	32,22	28,28	3,94	1		1	1							10,00	10,43
	18:00	33,60	30,53	3,07	1	1	1	1							9,96	10,32
	19:00	33,60	30,85	2,76	1	1	1	1							7,37	7,55
	20:00	33,45	30,25	3,20	1	1	1	1							7,15	7,36
	21:00	32,66	29,75	2,91	1	1	1	1							6,49	6,60
	22:00	31,14	28,85	2,29		1	1	1							8,60	9,19
	23:00	30,19	28,63	1,56		1	1	1							9,56	9,91

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης