

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τρίτη, 1 Αύγουστος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)			
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5			DIESEL 6	DIESEL 7	
1/8/23 0:00	142,00	136,89	5,10	0,00	1	1			1	1	1					1			1	1	1	1	1	1	36,06	35,75
1/8/23 1:00	133,69	126,96	6,73	0,00	1	1			1	1	1					1		1		1	1	1	1	1	34,18	34,23
1/8/23 2:00	127,91	120,44	7,47	0,00	1	1			1	1	1					1		1		1	1	1	1	1	29,05	28,90
1/8/23 3:00	123,70	115,89	7,81	0,00	1	1			1	1	1					1		1		1		1	1	1	30,68	30,78
1/8/23 4:00	121,74	116,24	5,49	0,00	1	1			1	1	1					1		1		1		1	1	1	30,37	30,35
1/8/23 5:00	122,20	115,98	6,22	0,00	1	1			1	1	1					1		1		1		1	1	1	30,62	30,75
1/8/23 6:00	126,77	119,57	7,04	0,17	1	1			1	1	1					1		1		1	1	1	1	1	29,77	29,36
1/8/23 7:00	139,64	128,50	8,24	2,90	1	1			1	1	1					1		1		1	1	1	1	1	37,25	37,69
1/8/23 8:00	157,31	143,41	6,89	7,02	1	1			1	1	1					1		1	1	1	1	1	1	1	46,00	46,20
1/8/23 9:00	167,09	147,79	9,32	9,98	1	1			1	1	1					1		1	1	1	1	1	1	1	48,46	48,47
1/8/23 10:00	179,09	160,10	7,04	11,95	1	1			1	1	1					4		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
1/8/23 11:00	182,53	164,14	5,20	13,19	1	1			1	1	1					6	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
1/8/23 12:00	187,09	166,57	6,66	13,86	1	1			1	1	1					6	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
1/8/23 13:00	193,12	167,65	11,53	13,94	1	1			1	1	1					6	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
1/8/23 14:00	194,52	172,26	8,75	13,51	1	1			1	1	1					6	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
1/8/23 15:00	191,72	168,54	10,30	12,88	1	1			1	1	1					6	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
1/8/23 16:00	190,23	168,33	10,40	11,50	1	1			1	1	1					6	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
1/8/23 17:00	190,06	169,39	11,29	9,39	1	1			1	1	1					6	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
1/8/23 18:00	189,19	165,74	17,28	6,16	1	1			1	1	1					6	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
1/8/23 19:00	184,11	163,18	19,10	1,83	1	1			1	1	1					6	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
1/8/23 20:00	181,27	163,35	17,91	0,01	1	1			1	1	1					6	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
1/8/23 21:00	173,84	163,22	10,62	0,00	1	1			1	1	1					5	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
1/8/23 22:00	162,59	152,60	9,99	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	47,63	47,54
1/8/23 23:00	152,16	140,08	12,08	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1		45,09	45,11

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης