

Σάββατο, 5 Αύγουστος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ανάφης																							ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,364	0,332	0,318	0,313	0,305	0,312	0,300	0,315	0,343	0,363	0,388	0,412	0,434	0,438	0,413	0,399	0,385	0,357	0,350	0,379	0,422	0,459	0,422	0,385	8,91
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1									1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

