Παρασκευή, 4 Αύγουστος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,847	1,749	1,700	1,606	1,491	1,417	1,420	1,463	1,474	1,478	1,469	1,481	1,445	1,457	1,394	1,372	1,384	1,507	1,807	1,972	1,974	1,947	1,809	1,685	38,35
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9	1	1	1	1	1													1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 5 Αύγουστος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,604	1,481	1,462	1,366	1,322	1,313	1,306	1,332	1,398	1,488	1,443	1,470	1,426	1,457	1,433	1,485	1,411	1,468	1,648	1,847	1,941	1,941	1,771	1,642	36,46
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9	1																		1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 6 Αύγουστος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,531	1,464	1,413	1,314	1,247	1,243	1,232	1,288	1,333	1,374	1,381	1,406	1,448	1,396	1,297	1,344	1,390	1,566	1,780	1,902	1,908	1,977	1,860	1,752	35,85
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9	1																	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 7 Αύγουστος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,620	1,529	1,495	1,403	1,290	1,271	1,238	1,312	1,430	1,492	1,476	1,501	1,482	1,456	1,461	1,359	1,385	1,530	1,741	1,991	2,021	1,927	1,873	1,760	37,04
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9	1	1																1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 8 Αύγουστος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,641	1,539	1,481	1,410	1,317	1,272	1,271	1,351	1,449	1,510	1,470	1,480	1,471	1,455	1,383	1,466	1,404	1,584	1,861	1,940	2,042	2,065	1,837	1,667	37,37
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9	1	1																1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 9 Αύγουστος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,567	1,482	1,464	1,345	1,303	1,298	1,241	1,369	1,419	1,516	1,511	1,509	1,566	1,562	1,520	1,598	1,585	1,677	1,886	2,079	2,167	2,196	2,057	1,898	38,81
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 10 Αύγουστος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,588	1,526	1,458	1,364	1,297	1,272	1,243	1,347	1,391	1,468	1,446	1,450	1,473	1,464	1,437	1,517	1,594	1,614	1,855	1,989	2,083	2,109	1,927	1,765	37,67
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9	1	1														1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	0,9																									Διαθέσιμη