

HΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ													Τρίτη, 1 Αύγουστος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ													ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK.	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
1/8/23 0:00	143,00	139,47	3,53	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1		
1/8/23 1:00	137,00	133,48	3,52	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1			
1/8/23 2:00	129,00	125,29	3,71	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1			
1/8/23 3:00	123,00	119,05	3,95	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1				
1/8/23 4:00	120,00	116,27	3,73	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1				
1/8/23 5:00	120,00	116,48	3,52	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1				
1/8/23 6:00	121,00	116,81	3,87	0,32	1	1				1	1						1	1	1	1				
1/8/23 7:00	127,00	119,79	4,22	2,99	1	1				1	1					5	1	1	1	1				
1/8/23 8:00	146,00	134,83	3,97	7,20	1	1				1	1					5	1	1	1	1	1			
1/8/23 9:00	162,00	147,73	3,76	10,51	1	1				1	1					5	1	1	1	1	1	1		
1/8/23 10:00	173,00	156,56	3,48	12,96	1	1				1	1					5	1	1	1	1	1	1	1	
1/8/23 11:00	178,00	160,33	3,16	14,51	1	1				1	1					10	1	1	1	1	1	1	1	
1/8/23 12:00	180,00	161,14	3,51	15,35	1	1				1	1					10	1	1	1	1	1	1	1	
1/8/23 13:00	183,00	163,25	4,36	15,39	1	1				1	1					10	1	1	1	1	1	1	1	
1/8/23 14:00	187,00	166,84	5,19	14,97	1	1				1	1					10	1	1	1	1	1	1	1	
1/8/23 15:00	183,00	163,74	5,45	13,81	1	1				1	1					10	1	1	1	1	1	1	1	
1/8/23 16:00	184,00	166,29	5,76	11,95	1	1				1	1					10	1	1	1	1	1	1	1	
1/8/23 17:00	183,50	167,94	6,28	9,28	1	1				1	1					15	1	1	1	1	1	1	1	
1/8/23 18:00	182,00	170,80	6,03	5,17	1	1				1	1					15	1	1	1	1	1	1	1	
1/8/23 19:00	182,00	175,39	5,38	1,23	1	1				1	1					15	1	1	1	1	1	1	1	
1/8/23 20:00	175,00	170,39	4,61	0,00	1	1				1	1					15	1	1	1	1	1	1	1	
1/8/23 21:00	173,00	169,44	3,56	0,00	1	1				1	1					10	1	1	1	1	1	1	1	
1/8/23 22:00	162,00	159,03	2,97	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	
1/8/23 23:00	151,00	147,76	3,24	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

HΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Τετάρτη, 2 Αύγουστος 2023							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK.	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
2/8/23 0:00	147,00	140,85	6,15	0,00	1	1			1	1	1							1	1	1	1	1		
2/8/23 1:00	136,00	129,40	6,60	0,00	1	1			1	1	1							1	1	1	1			
2/8/23 2:00	130,00	122,85	7,15	0,00	1	1			1	1	1							1	1	1	1			
2/8/23 3:00	125,00	117,58	7,42	0,00	1	1			1	1	1							1	1	1				
2/8/23 4:00	121,00	113,47	7,53	0,00	1	1			1	1	1							1	1	1				
2/8/23 5:00	122,00	114,51	7,49	0,00	1	1			1	1	1							1	1	1				
2/8/23 6:00	123,00	115,71	6,97	0,32	1	1			1	1	1							1	1	1				
2/8/23 7:00	132,00	122,57	6,34	3,09	1	1			1	1	1							1	1	1	1			
2/8/23 8:00	150,00	136,70	5,96	7,34	1	1			1	1	1							1	1	1	1	1		
2/8/23 9:00	164,00	147,50	5,75	10,75	1	1			1	1	1							1	1	1	1	1	1	
2/8/23 10:00	177,00	157,71	6,11	13,18	1	1			1	1	1							1	1	1	1	1	1	
2/8/23 11:00	182,00	160,58	6,63	14,79	1	1			1	1	1					5		1	1	1	1	1	1	
2/8/23 12:00	185,00	162,36	6,90	15,74	1	1			1	1	1					10		1	1	1	1	1	1	
2/8/23 13:00	190,00	166,73	7,35	15,92	1	1			1	1	1					10		1	1	1	1	1	1	
2/8/23 14:00	193,00	169,45	8,02	15,53	1	1			1	1	1					15		1	1	1	1	1	1	
2/8/23 15:00	190,00	167,23	8,40	14,37	1	1			1	1	1					15		1	1	1	1	1	1	
2/8/23 16:00	188,00	167,11	8,42	12,47	1	1			1	1	1					15		1	1	1	1	1	1	
2/8/23 17:00	187,00	169,10	8,24	9,66	1	1			1	1	1					15		1	1	1	1	1	1	
2/8/23 18:00	187,50	174,01	8,11	5,38	1	1			1	1	1					18		1	1	1	1	1	1	
2/8/23 19:00	186,00	176,66	8,04	1,30	1	1			1	1	1					18		1	1	1	1	1	1	
2/8/23 20:00	182,00	174,11	7,89	0,00	1	1			1	1	1					18		1	1	1	1	1	1	
2/8/23 21:00	181,00	173,54	7,46	0,00	1	1			1	1	1					15		1	1	1	1	1	1	
2/8/23 22:00	170,00	163,06	6,94	0,00	1	1			1	1	1					5		1	1	1	1	1	1	
2/8/23 23:00	157,00	149,89	7,11	0,00	1	1			1	1	1							1	1	1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

HΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Πέμπτη, 3 Αύγουστος 2023							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK.	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
3/8/23 0:00	145,00	138,85	6,15	0,00	1	1			1	1	1							1	1	1	1	1		
3/8/23 1:00	135,00	128,40	6,60	0,00	1	1			1	1	1							1	1	1	1			
3/8/23 2:00	128,00	120,85	7,15	0,00	1	1			1	1	1							1	1	1	1			
3/8/23 3:00	123,00	115,58	7,42	0,00	1	1			1	1	1							1	1	1	1			
3/8/23 4:00	119,00	111,47	7,53	0,00	1	1			1	1	1							1	1	1				
3/8/23 5:00	117,00	109,51	7,49	0,00	1	1			1	1	1							1	1	1				
3/8/23 6:00	118,00	110,71	6,97	0,32	1	1			1	1	1							1	1	1				
3/8/23 7:00	127,00	117,57	6,34	3,09	1	1			1	1	1							1	1	1	1			
3/8/23 8:00	148,00	134,70	5,96	7,34	1	1			1	1	1							1	1	1	1	1		
3/8/23 9:00	157,00	140,50	5,75	10,75	1	1			1	1	1							1	1	1	1	1	1	
3/8/23 10:00	167,00	147,71	6,11	13,18	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	
3/8/23 11:00	177,00	155,58	6,63	14,79	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	
3/8/23 12:00	181,00	158,36	6,90	15,74	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	
3/8/23 13:00	188,00	164,73	7,35	15,92	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	
3/8/23 14:00	191,00	167,45	8,02	15,53	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	
3/8/23 15:00	187,00	164,23	8,40	14,37	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	
3/8/23 16:00	185,00	164,11	8,42	12,47	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	
3/8/23 17:00	187,00	169,10	8,24	9,66	1	1			1	1	1					5	1	1	1	1	1	1	1	
3/8/23 18:00	190,00	176,51	8,11	5,38	1	1			1	1	1					5	1	1	1	1	1	1	1	
3/8/23 19:00	185,00	175,66	8,04	1,30	1	1			1	1	1					5	1	1	1	1	1	1	1	
3/8/23 20:00	184,00	176,11	7,89	0,00	1	1			1	1	1					5	1	1	1	1	1	1	1	
3/8/23 21:00	183,00	175,54	7,46	0,00	1	1			1	1	1					5	1	1	1	1	1	1	1	
3/8/23 22:00	168,00	161,06	6,94	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	
3/8/23 23:00	153,00	145,89	7,11	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Παρασκευή, 4 Αύγουστος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK.	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
4/8/23 0:00	147,00	136,61	10,39	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1		
4/8/23 1:00	136,00	124,21	11,79	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1			
4/8/23 2:00	129,00	116,24	12,76	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1				
4/8/23 3:00	123,00	110,32	12,68	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1				
4/8/23 4:00	120,00	108,03	11,97	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1				
4/8/23 5:00	117,00	106,05	10,95	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1				
4/8/23 6:00	122,00	111,20	10,48	0,32	1	1			1	1	1						1	1	1				
4/8/23 7:00	128,00	114,42	10,66	2,92	1	1			1	1	1						1	1	1				
4/8/23 8:00	149,00	131,35	10,52	7,13	1	1			1	1	1						1	1	1	1			
4/8/23 9:00	166,00	145,47	10,02	10,51	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1		
4/8/23 10:00	177,00	154,30	9,77	12,93	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	
4/8/23 11:00	180,00	155,60	9,82	14,58	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	
4/8/23 12:00	184,00	158,51	10,07	15,42	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
4/8/23 13:00	190,00	164,45	9,95	15,60	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
4/8/23 14:00	192,00	167,27	9,59	15,14	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
4/8/23 15:00	191,00	167,72	9,26	14,02	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
4/8/23 16:00	187,00	166,20	8,64	12,16	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
4/8/23 17:00	189,00	171,66	7,99	9,35	1	1			1	1	1					5	1	1	1	1	1	1	1
4/8/23 18:00	191,00	178,38	7,56	5,06	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1
4/8/23 19:00	188,00	179,29	7,51	1,20	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1
4/8/23 20:00	182,00	174,22	7,78	0,00	1	1			1	1	1					5	1	1	1	1	1	1	1
4/8/23 21:00	179,00	171,19	7,81	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
4/8/23 22:00	169,00	161,33	7,67	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
4/8/23 23:00	157,00	149,15	7,85	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ													Σάββατο, 5 Αύγουστος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK.	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
5/8/23 0:00	148,00	138,15	9,85	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1			
5/8/23 1:00	138,00	126,80	11,20	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1				
5/8/23 2:00	130,00	117,61	12,39	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1					
5/8/23 3:00	124,00	111,68	12,32	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1					
5/8/23 4:00	122,00	110,60	11,40	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1					
5/8/23 5:00	120,00	109,41	10,59	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1					
5/8/23 6:00	123,00	113,13	9,55	0,32	1	1			1	1	1						1	1	1					
5/8/23 7:00	129,00	117,69	8,43	2,88	1	1			1	1	1						1	1	1	1				
5/8/23 8:00	149,00	134,37	7,53	7,10	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1			
5/8/23 9:00	167,00	149,62	6,80	10,58	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1		
5/8/23 10:00	175,00	155,81	6,12	13,07	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	
5/8/23 11:00	180,00	159,68	5,56	14,76	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	
5/8/23 12:00	187,00	165,75	5,58	15,67	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	
5/8/23 13:00	194,00	172,47	5,72	15,81	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	
5/8/23 14:00	201,00	180,04	5,47	15,49	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	
5/8/23 15:00	194,00	174,93	4,74	14,33	1	1			1	1	1					5	1	1	1	1	1	1	1	
5/8/23 16:00	190,00	173,71	3,75	12,54	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1	
5/8/23 17:00	193,00	180,08	3,15	9,77	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1	
5/8/23 18:00	195,00	186,54	3,12	5,34	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1	
5/8/23 19:00	199,00	194,56	3,21	1,23	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1	
5/8/23 20:00	185,00	181,49	3,51	0,00	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1	
5/8/23 21:00	181,00	176,87	4,13	0,00	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1	
5/8/23 22:00	172,00	167,69	4,31	0,00	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1	
5/8/23 23:00	160,00	156,04	3,96	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

HΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Κυριακή, 6 Αύγουστος 2023							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK.	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
6/8/23 0:00	144,00	140,37	3,63	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1			
6/8/23 1:00	135,00	131,42	3,58	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1				
6/8/23 2:00	129,00	125,33	3,67	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1				
6/8/23 3:00	122,00	118,18	3,82	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1				
6/8/23 4:00	119,00	114,94	4,06	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1				
6/8/23 5:00	118,00	113,63	4,37	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1				
6/8/23 6:00	124,00	119,27	4,41	0,32	1	1			1	1	1						1	1	1	1				
6/8/23 7:00	127,00	120,36	4,00	2,64	1	1			1	1	1						1	1	1	1				
6/8/23 8:00	137,00	127,06	3,55	6,39	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1			
6/8/23 9:00	145,00	131,79	3,37	9,84	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1		
6/8/23 10:00	170,00	154,06	3,68	12,26	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	
6/8/23 11:00	179,00	160,64	4,45	13,91	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	
6/8/23 12:00	185,00	164,98	5,12	14,90	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	
6/8/23 13:00	192,00	171,24	5,55	15,21	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	
6/8/23 14:00	190,00	169,66	5,44	14,90	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	
6/8/23 15:00	191,00	172,32	4,84	13,84	1	1			1	1	1					5	1	1	1	1	1	1	1	
6/8/23 16:00	193,00	176,20	4,68	12,12	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1	
6/8/23 17:00	194,00	179,71	4,94	9,35	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1	
6/8/23 18:00	195,00	184,52	5,35	5,13	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1	
6/8/23 19:00	193,00	185,99	5,78	1,23	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1	
6/8/23 20:00	183,00	176,39	6,61	0,00	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1	
6/8/23 21:00	179,00	171,46	7,54	0,00	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1	
6/8/23 22:00	170,00	161,91	8,09	0,00	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1	
6/8/23 23:00	157,00	148,60	8,40	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

HΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Δευτέρα, 7 Αύγουστος 2023							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK.	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
7/8/23 0:00	147,00	138,55	8,45	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1			
7/8/23 1:00	138,00	129,44	8,56	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1				
7/8/23 2:00	133,00	124,40	8,60	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1				
7/8/23 3:00	126,00	117,47	8,53	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1				
7/8/23 4:00	124,00	115,64	8,36	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1				
7/8/23 5:00	121,00	112,86	8,14	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1				
7/8/23 6:00	127,00	118,62	7,96	0,42	1	1			1	1	1						1	1	1	1				
7/8/23 7:00	133,00	122,15	7,69	3,16	1	1			1	1	1						1	1	1	1				
7/8/23 8:00	141,00	126,28	7,20	7,52	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1			
7/8/23 9:00	147,00	129,40	6,60	11,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1		
7/8/23 10:00	172,00	152,20	6,31	13,49	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	
7/8/23 11:00	183,00	161,39	6,36	15,25	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	
7/8/23 12:00	189,00	166,26	6,72	16,02	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	
7/8/23 13:00	197,00	173,73	7,28	15,99	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	
7/8/23 14:00	203,00	179,74	7,77	15,49	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	
7/8/23 15:00	197,00	174,49	8,21	14,30	1	1			1	1	1					5	1	1	1	1	1	1	1	
7/8/23 16:00	195,00	173,72	8,88	12,40	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1	
7/8/23 17:00	196,00	176,70	9,85	9,45	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1	
7/8/23 18:00	199,00	183,13	10,81	5,06	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1	
7/8/23 19:00	198,00	184,96	11,84	1,20	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1	
7/8/23 20:00	191,00	177,58	13,42	0,00	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1	
7/8/23 21:00	180,00	164,92	15,08	0,00	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1	
7/8/23 22:00	169,00	152,78	16,22	0,00	1	1			1	1	1					5	1	1	1	1	1	1	1	
7/8/23 23:00	159,00	141,83	17,17	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Τρίτη, 8 Αύγουστος 2023							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK.	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
8/8/23 0:00	149,00	139,38	9,62	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1			
8/8/23 1:00	144,00	132,90	11,10	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1				
8/8/23 2:00	139,00	126,84	12,16	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1				
8/8/23 3:00	128,00	115,15	12,85	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1				
8/8/23 4:00	127,00	113,88	13,12	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1				
8/8/23 5:00	122,00	109,18	12,82	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1				
8/8/23 6:00	127,00	114,88	11,87	0,25	1	1			1	1	1						1	1	1	1				
8/8/23 7:00	135,00	121,18	10,94	2,88	1	1			1	1	1						1	1	1	1				
8/8/23 8:00	143,00	125,25	10,44	7,31	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1			
8/8/23 9:00	152,00	130,87	10,27	10,86	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1		
8/8/23 10:00	172,00	148,75	9,97	13,28	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	
8/8/23 11:00	184,00	159,35	9,65	15,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	
8/8/23 12:00	191,00	165,40	9,68	15,92	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	
8/8/23 13:00	199,00	172,80	10,11	16,09	1	1			1	1	1					5	1	1	1	1	1	1	1	
8/8/23 14:00	204,00	177,48	10,92	15,60	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1	
8/8/23 15:00	198,00	171,57	12,03	14,40	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1	
8/8/23 16:00	196,00	170,07	13,46	12,47	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1	
8/8/23 17:00	197,00	172,38	14,99	9,63	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1	
8/8/23 18:00	200,00	178,36	16,62	5,02	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1	
8/8/23 19:00	197,00	177,69	18,29	1,02	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1	
8/8/23 20:00	190,00	169,93	20,07	0,00	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1	
8/8/23 21:00	182,00	160,84	21,16	0,00	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1	
8/8/23 22:00	171,00	149,80	21,20	0,00	1	1			1	1	1					5	1	1	1	1	1	1	1	
8/8/23 23:00	163,00	142,33	20,67	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

HΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Τετάρτη, 9 Αύγουστος 2023							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK.	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
9/8/23 0:00	150,00	131,12	18,88	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1			
9/8/23 1:00	146,00	128,02	17,98	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1				
9/8/23 2:00	140,00	122,34	17,66	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1				
9/8/23 3:00	133,00	115,05	17,95	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1					
9/8/23 4:00	126,00	107,93	18,07	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1					
9/8/23 5:00	124,00	106,74	17,26	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1					
9/8/23 6:00	129,00	112,76	15,99	0,25	1	1			1	1	1						1	1	1					
9/8/23 7:00	136,00	118,38	14,91	2,71	1	1			1	1	1						1	1	1	1				
9/8/23 8:00	143,00	121,94	14,17	6,89	1	1			1	1	1						1	1	1	1				
9/8/23 9:00	153,00	128,83	13,81	10,36	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1			
9/8/23 10:00	173,00	146,50	13,71	12,79	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1		
9/8/23 11:00	185,00	156,80	13,80	14,40	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	
9/8/23 12:00	192,00	162,69	14,03	15,28	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	
9/8/23 13:00	200,00	170,14	14,51	15,35	1	1			1	1	1					5	1	1	1	1	1	1	1	
9/8/23 14:00	205,00	174,65	15,45	14,90	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1	
9/8/23 15:00	199,00	168,99	16,24	13,77	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1	
9/8/23 16:00	197,00	168,42	16,67	11,91	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1	
9/8/23 17:00	198,00	171,32	17,54	9,14	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1	
9/8/23 18:00	199,00	175,51	18,75	4,74	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1	
9/8/23 19:00	196,00	175,16	19,89	0,95	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1	
9/8/23 20:00	191,00	170,49	20,51	0,00	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1	
9/8/23 21:00	182,00	161,80	20,20	0,00	1	1			1	1	1					5	1	1	1	1	1	1	1	
9/8/23 22:00	173,00	153,43	19,57	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	
9/8/23 23:00	163,00	144,30	18,70	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Πέμπτη, 10 Αύγουστος 2023							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ.	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
10/8/23 0:00	147,00	124,83	22,17	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1			
10/8/23 1:00	144,00	122,67	21,33	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1				
10/8/23 2:00	139,00	117,93	21,07	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1				
10/8/23 3:00	130,00	108,65	21,35	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1					
10/8/23 4:00	124,00	101,71	22,29	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1					
10/8/23 5:00	120,00	97,31	22,69	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1					
10/8/23 6:00	122,00	100,20	21,62	0,18	1	1			1	1	1						1	1	1					
10/8/23 7:00	133,00	110,25	20,01	2,74	1	1			1	1	1						1	1	1					
10/8/23 8:00	140,00	114,35	18,59	7,06	1	1			1	1	1						1	1	1	1				
10/8/23 9:00	149,00	120,99	17,47	10,54	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1			
10/8/23 10:00	169,00	139,56	16,44	13,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1		
10/8/23 11:00	179,00	148,92	15,39	14,69	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	
10/8/23 12:00	188,00	157,43	15,04	15,53	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	
10/8/23 13:00	192,00	160,36	15,90	15,74	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	
10/8/23 14:00	195,00	162,37	17,35	15,28	1	1			1	1	1					5	1	1	1	1	1	1	1	
10/8/23 15:00	196,00	163,34	18,54	14,12	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1	
10/8/23 16:00	194,00	162,67	19,07	12,26	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1	
10/8/23 17:00	195,00	165,68	20,01	9,31	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1	
10/8/23 18:00	198,00	170,89	22,23	4,88	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1	
10/8/23 19:00	194,00	168,74	24,24	1,02	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1	
10/8/23 20:00	188,00	163,03	24,97	0,00	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1	
10/8/23 21:00	179,00	154,29	24,71	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	
10/8/23 22:00	170,00	145,92	24,08	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1		
10/8/23 23:00	159,00	134,92	24,08	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Παρασκευή, 11 Αύγουστος 2023							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK.	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
11/8/23 0:00	149,00	125,07	23,93	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1			
11/8/23 1:00	147,00	122,05	24,95	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1				
11/8/23 2:00	143,00	117,42	25,58	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1				
11/8/23 3:00	137,00	112,01	24,99	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1				
11/8/23 4:00	130,00	105,86	24,14	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1					
11/8/23 5:00	127,00	102,99	24,01	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1					
11/8/23 6:00	131,00	106,56	24,19	0,25	1	1			1	1	1						1	1	1					
11/8/23 7:00	136,00	108,96	24,16	2,88	1	1			1	1	1						1	1	1					
11/8/23 8:00	145,00	114,26	23,36	7,38	1	1			1	1	1						1	1	1	1				
11/8/23 9:00	153,00	119,90	22,14	10,96	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1			
11/8/23 10:00	176,00	141,34	21,13	13,53	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1		
11/8/23 11:00	185,00	148,85	21,01	15,14	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	
11/8/23 12:00	192,00	154,64	21,37	15,99	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	
11/8/23 13:00	199,00	160,93	21,91	16,16	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	
11/8/23 14:00	204,00	165,52	22,70	15,78	1	1			1	1	1					5	1	1	1	1	1	1	1	
11/8/23 15:00	207,00	168,80	23,65	14,55	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1	
11/8/23 16:00	200,00	162,79	24,67	12,54	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1	
11/8/23 17:00	199,00	164,06	25,42	9,52	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1	
11/8/23 18:00	201,00	170,03	26,16	4,81	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1	
11/8/23 19:00	202,00	174,27	26,82	0,91	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1	
11/8/23 20:00	195,00	167,79	27,21	0,00	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1	
11/8/23 21:00	186,00	159,61	26,39	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	
11/8/23 22:00	175,00	149,86	25,14	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1		
11/8/23 23:00	167,00	143,13	23,87	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Σάββατο, 12 Αύγουστος 2023							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK.	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
12/8/23 0:00	150,00	130,89	19,11	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1			
12/8/23 1:00	146,00	129,36	16,64	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1				
12/8/23 2:00	142,00	127,13	14,87	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1				
12/8/23 3:00	138,00	124,57	13,43	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1				
12/8/23 4:00	129,00	116,81	12,19	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1					
12/8/23 5:00	124,00	113,63	10,37	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1					
12/8/23 6:00	129,00	120,57	8,25	0,18	1	1			1	1	1						1	1	1					
12/8/23 7:00	136,00	126,70	6,70	2,60	1	1			1	1	1						1	1	1					
12/8/23 8:00	144,00	131,40	5,68	6,92	1	1			1	1	1						1	1	1	1				
12/8/23 9:00	152,00	136,52	5,05	10,43	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1			
12/8/23 10:00	175,00	157,49	4,58	12,93	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	
12/8/23 11:00	184,00	164,64	4,74	14,62	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	
12/8/23 12:00	191,00	170,20	5,41	15,39	1	1			1	1	1					5	1	1	1	1	1	1	1	
12/8/23 13:00	197,00	175,73	5,71	15,56	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1	
12/8/23 14:00	205,00	184,15	5,71	15,14	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1	
12/8/23 15:00	204,00	184,29	5,66	14,05	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1	
12/8/23 16:00	200,00	182,24	5,60	12,16	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1	
12/8/23 17:00	201,00	186,07	5,76	9,17	1	1			1	1	1				1	15	1	1	1	1	1	1	1	
12/8/23 18:00	202,00	190,90	6,36	4,74	1	1			1	1	1				1	15	1	1	1	1	1	1	1	
12/8/23 19:00	204,00	196,39	6,63	0,98	1	1			1	1	1				1	15	1	1	1	1	1	1	1	
12/8/23 20:00	195,00	188,80	6,20	0,00	1	1			1	1	1				1	15	1	1	1	1	1	1	1	
12/8/23 21:00	187,00	181,42	5,58	0,00	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1	
12/8/23 22:00	176,00	171,15	4,85	0,00	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1	
12/8/23 23:00	165,00	160,76	4,24	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

HΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Κυριακή, 13 Αύγουστος 2023							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK.	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
13/8/23 0:00	146,00	141,96	4,04	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1			
13/8/23 1:00	144,00	139,79	4,21	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1			
13/8/23 2:00	139,00	134,56	4,44	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1			
13/8/23 3:00	135,00	130,54	4,46	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1			
13/8/23 4:00	126,00	121,94	4,06	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1				
13/8/23 5:00	122,00	118,60	3,40	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1				
13/8/23 6:00	121,00	117,87	2,85	0,28	1	1			1	1	1						1	1	1	1				
13/8/23 7:00	133,00	127,67	2,48	2,85	1	1			1	1	1						1	1	1	1				
13/8/23 8:00	142,00	132,50	2,30	7,20	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1			
13/8/23 9:00	149,00	135,76	2,38	10,86	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1			
13/8/23 10:00	160,00	143,85	2,66	13,49	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1		
13/8/23 11:00	175,00	156,45	3,30	15,25	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	
13/8/23 12:00	184,00	163,66	4,28	16,06	1	1			1	1	1					5	1	1	1	1	1	1	1	
13/8/23 13:00	194,00	172,46	5,24	16,30	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1	
13/8/23 14:00	197,00	175,02	6,24	15,74	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1	
13/8/23 15:00	195,00	173,37	7,15	14,48	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1	
13/8/23 16:00	196,00	175,54	7,92	12,54	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1	
13/8/23 17:00	198,00	179,83	8,82	9,35	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1	
13/8/23 18:00	199,00	184,64	9,62	4,74	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1	
13/8/23 19:00	194,00	182,52	10,50	0,98	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1	
13/8/23 20:00	191,00	179,49	11,51	0,00	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1	
13/8/23 21:00	188,00	176,06	11,94	0,00	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1	
13/8/23 22:00	180,00	168,36	11,64	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	
13/8/23 23:00	168,00	156,80	11,20	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ													Δευτέρα, 14 Αύγουστος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK.	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
14/8/23 0:00	149,00	138,19	10,81	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1			
14/8/23 1:00	147,00	136,52	10,48	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1			
14/8/23 2:00	145,00	134,63	10,37	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1			
14/8/23 3:00	137,00	126,66	10,34	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1			
14/8/23 4:00	132,00	121,74	10,26	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1				
14/8/23 5:00	128,00	117,82	10,18	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1				
14/8/23 6:00	129,00	118,57	10,18	0,25	1	1			1	1	1						1	1	1	1				
14/8/23 7:00	135,00	121,94	10,35	2,71	1	1			1	1	1						1	1	1	1				
14/8/23 8:00	147,00	129,84	10,17	6,99	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1			
14/8/23 9:00	153,00	132,91	9,48	10,61	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1			
14/8/23 10:00	166,00	143,79	8,96	13,25	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1		
14/8/23 11:00	178,00	153,95	9,05	15,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	
14/8/23 12:00	190,00	164,56	9,63	15,81	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	
14/8/23 13:00	200,00	173,40	10,65	15,95	1	1			1	1	1					5	1	1	1	1	1	1	1	
14/8/23 14:00	198,00	170,67	11,91	15,42	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1	
14/8/23 15:00	197,00	169,63	13,21	14,16	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1	
14/8/23 16:00	196,00	169,49	14,35	12,16	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1	
14/8/23 17:00	198,00	173,57	15,33	9,10	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1	
14/8/23 18:00	204,00	183,26	16,14	4,60	1	1			1	1	1				1	15	1	1	1	1	1	1	1	
14/8/23 19:00	197,00	179,44	16,65	0,91	1	1			1	1	1				1	15	1	1	1	1	1	1	1	
14/8/23 20:00	195,00	178,07	16,93	0,00	1	1			1	1	1				1	15	1	1	1	1	1	1	1	
14/8/23 21:00	190,00	173,32	16,68	0,00	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1	
14/8/23 22:00	184,00	168,10	15,90	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	
14/8/23 23:00	170,00	155,00	15,00	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Τρίτη, 15 Αύγουστος 2023							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK.	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
15/8/23 0:00	147,00	130,45	16,55	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1			
15/8/23 1:00	146,00	128,89	17,11	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1			
15/8/23 2:00	143,00	125,28	17,72	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1			
15/8/23 3:00	135,00	115,98	19,02	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1				
15/8/23 4:00	131,00	110,61	20,39	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1				
15/8/23 5:00	125,00	104,09	20,91	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1				
15/8/23 6:00	127,00	105,83	21,06	0,11	1	1			1	1	1						1	1	1	1				
15/8/23 7:00	130,00	106,22	21,46	2,32	1	1			1	1	1						1	1	1	1				
15/8/23 8:00	135,00	107,36	21,25	6,39	1	1			1	1	1						1	1	1	1				
15/8/23 9:00	145,00	114,87	20,12	10,01	1	1			1	1	1						1	1	1	1				
15/8/23 10:00	157,00	125,41	19,05	12,54	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1			
15/8/23 11:00	177,00	144,48	18,26	14,26	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	
15/8/23 12:00	186,00	152,84	17,91	15,25	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	
15/8/23 13:00	192,00	158,25	18,29	15,46	1	1			1	1	1					5	1	1	1	1	1	1	1	
15/8/23 14:00	194,00	159,83	19,24	14,93	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1	
15/8/23 15:00	193,00	159,26	20,04	13,70	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1	
15/8/23 16:00	192,00	159,64	20,55	11,81	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1	
15/8/23 17:00	195,00	165,64	20,61	8,75	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1	
15/8/23 18:00	199,00	174,19	20,56	4,25	1	1			1	1	1				1	10	1	1	1	1	1	1	1	
15/8/23 19:00	194,00	172,14	21,09	0,77	1	1			1	1	1				1	10	1	1	1	1	1	1	1	
15/8/23 20:00	195,00	173,48	21,52	0,00	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1	
15/8/23 21:00	189,00	167,63	21,37	0,00	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1	
15/8/23 22:00	179,00	158,23	20,77	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	
15/8/23 23:00	169,00	148,77	20,23	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Τετάρτη, 16 Αύγουστος 2023							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK.	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
16/8/23 0:00	148,00	127,25	20,75	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1			
16/8/23 1:00	147,00	124,54	22,46	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1			
16/8/23 2:00	144,00	119,65	24,35	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1			
16/8/23 3:00	137,00	111,53	25,47	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1				
16/8/23 4:00	133,00	107,12	25,88	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1				
16/8/23 5:00	127,00	101,24	25,76	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1				
16/8/23 6:00	130,00	104,85	25,04	0,11	1	1			1	1	1						1	1	1	1				
16/8/23 7:00	132,00	105,22	24,39	2,39	1	1			1	1	1						1	1	1	1				
16/8/23 8:00	136,00	105,74	23,65	6,61	1	1			1	1	1						1	1	1	1				
16/8/23 9:00	141,00	108,46	22,32	10,22	1	1			1	1	1						1	1	1	1				
16/8/23 10:00	158,00	124,53	20,75	12,72	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1			
16/8/23 11:00	178,00	144,13	19,43	14,44	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	
16/8/23 12:00	188,00	154,02	18,63	15,35	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	
16/8/23 13:00	193,00	159,25	18,19	15,56	1	1			1	1	1					5	1	1	1	1	1	1	1	
16/8/23 14:00	195,00	161,72	18,21	15,07	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1	
16/8/23 15:00	196,00	163,40	18,76	13,84	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1	
16/8/23 16:00	192,00	160,79	19,26	11,95	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1	
16/8/23 17:00	197,00	168,95	19,23	8,82	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1	
16/8/23 18:00	200,00	176,69	18,99	4,32	1	1			1	1	1				1	10	1	1	1	1	1	1	1	
16/8/23 19:00	201,00	181,21	19,02	0,77	1	1			1	1	1				1	10	1	1	1	1	1	1	1	
16/8/23 20:00	200,00	180,95	19,05	0,00	1	1			1	1	1				1	10	1	1	1	1	1	1	1	
16/8/23 21:00	197,00	178,43	18,57	0,00	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1	
16/8/23 22:00	190,00	172,03	17,97	0,00	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1	
16/8/23 23:00	171,00	153,51	17,49	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Πέμπτη, 17 Αύγουστος 2023							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK.	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
17/8/23 0:00	149,00	135,26	13,74	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1			
17/8/23 1:00	147,00	132,47	14,53	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1			
17/8/23 2:00	144,00	128,89	15,11	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1			
17/8/23 3:00	136,00	120,88	15,12	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1				
17/8/23 4:00	134,00	119,43	14,57	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1				
17/8/23 5:00	125,00	111,25	13,75	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1				
17/8/23 6:00	128,00	115,06	12,83	0,11	1	1			1	1	1						1	1	1	1				
17/8/23 7:00	137,00	123,63	11,12	2,25	1	1			1	1	1						1	1	1	1				
17/8/23 8:00	144,00	128,51	8,95	6,54	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1			
17/8/23 9:00	145,00	127,37	7,44	10,19	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1			
17/8/23 10:00	160,00	140,72	6,63	12,65	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1		
17/8/23 11:00	175,00	154,36	6,38	14,26	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	
17/8/23 12:00	184,00	162,56	6,33	15,11	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	
17/8/23 13:00	193,00	171,29	6,46	15,25	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1	
17/8/23 14:00	194,00	172,24	6,97	14,79	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1	
17/8/23 15:00	195,00	173,61	7,83	13,56	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1	
17/8/23 16:00	192,00	171,54	8,76	11,70	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1	
17/8/23 17:00	198,00	180,19	9,20	8,61	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1	
17/8/23 18:00	200,00	186,97	8,95	4,08	1	1			1	1	1				1	15	1	1	1	1	1	1	1	
17/8/23 19:00	201,00	191,58	8,82	0,60	1	1			1	1	1				1	15	1	1	1	1	1	1	1	
17/8/23 20:00	199,00	190,12	8,88	0,00	1	1			1	1	1				1	15	1	1	1	1	1	1	1	
17/8/23 21:00	195,00	186,27	8,73	0,00	1	1			1	1	1				1	15	1	1	1	1	1	1	1	
17/8/23 22:00	185,00	176,41	8,59	0,00	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1	
17/8/23 23:00	173,00	164,35	8,65	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Παρασκευή, 18 Αύγουστος 2023							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK.	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
18/8/23 0:00	147,00	138,29	8,71	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1			
18/8/23 1:00	145,00	136,08	8,92	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1			
18/8/23 2:00	143,00	133,43	9,57	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1			
18/8/23 3:00	134,00	123,99	10,01	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1				
18/8/23 4:00	132,00	121,82	10,18	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1				
18/8/23 5:00	124,00	114,16	9,84	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1				
18/8/23 6:00	128,00	118,83	9,03	0,14	1	1			1	1	1						1	1	1	1				
18/8/23 7:00	135,00	124,41	8,24	2,35	1	1			1	1	1						1	1	1	1				
18/8/23 8:00	142,00	128,05	7,41	6,54	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1			
18/8/23 9:00	144,00	127,06	6,68	10,26	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1			
18/8/23 10:00	159,00	139,83	6,31	12,86	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1		
18/8/23 11:00	173,00	152,22	6,20	14,58	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	
18/8/23 12:00	183,00	161,37	6,21	15,42	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	
18/8/23 13:00	191,00	168,83	6,57	15,60	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1	
18/8/23 14:00	192,00	169,54	7,35	15,11	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1	
18/8/23 15:00	193,00	171,14	7,95	13,91	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1	
18/8/23 16:00	191,00	170,73	8,29	11,98	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1	
18/8/23 17:00	195,00	177,49	8,73	8,78	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1	
18/8/23 18:00	199,00	185,50	9,25	4,25	1	1			1	1	1				1	10	1	1	1	1	1	1	1	
18/8/23 19:00	200,00	189,13	10,10	0,77	1	1			1	1	1				1	10	1	1	1	1	1	1	1	
18/8/23 20:00	198,00	186,79	11,21	0,00	1	1			1	1	1				1	10	1	1	1	1	1	1	1	
18/8/23 21:00	193,00	181,22	11,78	0,00	1	1			1	1	1				1	10	1	1	1	1	1	1	1	
18/8/23 22:00	185,00	173,31	11,69	0,00	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1	
18/8/23 23:00	174,00	162,88	11,12	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Σάββατο, 19 Αύγουστος 2023							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK.	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
19/8/23 0:00	145,00	134,38	10,62	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1			
19/8/23 1:00	140,00	129,26	10,74	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1			
19/8/23 2:00	140,00	129,45	10,55	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1			
19/8/23 3:00	132,00	121,86	10,14	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1				
19/8/23 4:00	130,00	120,18	9,82	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1				
19/8/23 5:00	122,00	112,46	9,54	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1				
19/8/23 6:00	127,00	117,29	9,53	0,18	1	1			1	1	1						1	1	1	1				
19/8/23 7:00	131,00	119,01	9,60	2,39	1	1			1	1	1						1	1	1	1				
19/8/23 8:00	138,00	122,20	9,23	6,57	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1			
19/8/23 9:00	141,00	122,27	8,37	10,36	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1			
19/8/23 10:00	157,00	136,39	7,68	12,93	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1		
19/8/23 11:00	169,00	146,80	7,51	14,69	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	
19/8/23 12:00	177,00	153,67	7,73	15,60	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	
19/8/23 13:00	183,00	159,05	8,25	15,70	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1	
19/8/23 14:00	188,00	163,88	8,98	15,14	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1	
19/8/23 15:00	187,00	163,25	9,80	13,95	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1	
19/8/23 16:00	186,00	163,26	10,79	11,95	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1	
19/8/23 17:00	191,00	170,49	11,73	8,78	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1	
19/8/23 18:00	195,00	178,28	12,50	4,22	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1	
19/8/23 19:00	197,00	183,17	13,16	0,67	1	1			1	1	1				1	10	1	1	1	1	1	1	1	
19/8/23 20:00	195,00	181,34	13,66	0,00	1	1			1	1	1				1	10	1	1	1	1	1	1	1	
19/8/23 21:00	192,00	178,25	13,75	0,00	1	1			1	1	1				1	10	1	1	1	1	1	1	1	
19/8/23 22:00	183,00	169,62	13,38	0,00	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1	
19/8/23 23:00	172,00	159,28	12,72	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Κυριακή, 20 Αύγουστος 2023							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ.	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
20/8/23 0:00	142,00	129,74	12,26	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1			
20/8/23 1:00	138,00	125,72	12,28	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1			
20/8/23 2:00	137,00	124,88	12,12	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1			
20/8/23 3:00	130,00	118,36	11,64	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1				
20/8/23 4:00	128,00	116,81	11,19	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1				
20/8/23 5:00	121,00	110,10	10,90	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1				
20/8/23 6:00	127,00	116,05	10,77	0,18	1	1			1	1	1						1	1	1	1				
20/8/23 7:00	130,00	117,02	10,59	2,39	1	1			1	1	1						1	1	1	1				
20/8/23 8:00	135,00	118,43	10,03	6,54	1	1			1	1	1						1	1	1	1				
20/8/23 9:00	138,00	118,27	9,44	10,29	1	1			1	1	1						1	1	1	1				
20/8/23 10:00	146,00	123,89	9,25	12,86	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1			
20/8/23 11:00	157,00	133,06	9,39	14,55	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1		
20/8/23 12:00	167,00	141,83	9,82	15,35	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1		
20/8/23 13:00	177,00	151,01	10,60	15,39	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1		
20/8/23 14:00	182,00	155,48	11,62	14,90	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1	
20/8/23 15:00	184,00	157,70	12,56	13,74	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1	
20/8/23 16:00	183,00	158,07	13,23	11,70	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1	
20/8/23 17:00	187,00	164,64	13,72	8,64	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1	
20/8/23 18:00	191,00	172,79	14,13	4,08	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1	
20/8/23 19:00	194,00	179,01	14,32	0,67	1	1			1	1	1				1	10	1	1	1	1	1	1	1	
20/8/23 20:00	195,00	180,54	14,46	0,00	1	1			1	1	1				1	10	1	1	1	1	1	1	1	
20/8/23 21:00	191,00	176,41	14,59	0,00	1	1			1	1	1				1	5	1	1	1	1	1	1	1	
20/8/23 22:00	180,00	165,69	14,31	0,00	1	1			1	1	1					5	1	1	1	1	1	1	1	
20/8/23 23:00	171,00	157,27	13,73	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Δευτέρα, 21 Αύγουστος 2023							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK.	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
21/8/23 0:00	143,00	131,65	11,35	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1			
21/8/23 1:00	139,00	128,42	10,58	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1			
21/8/23 2:00	137,00	127,26	9,74	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1			
21/8/23 3:00	130,00	121,10	8,90	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1				
21/8/23 4:00	127,00	118,78	8,22	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1				
21/8/23 5:00	123,00	115,44	7,56	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1				
21/8/23 6:00	128,00	121,04	6,85	0,11	1	1			1	1	1						1	1	1	1				
21/8/23 7:00	131,00	122,50	6,25	2,25	1	1			1	1	1						1	1	1	1				
21/8/23 8:00	135,00	122,90	5,60	6,50	1	1			1	1	1						1	1	1	1				
21/8/23 9:00	139,00	123,83	5,05	10,12	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1			
21/8/23 10:00	147,00	129,46	4,89	12,65	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1			
21/8/23 11:00	158,00	138,52	5,15	14,33	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1		
21/8/23 12:00	169,00	148,06	5,73	15,21	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1		
21/8/23 13:00	178,00	156,36	6,39	15,25	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1		
21/8/23 14:00	184,00	162,24	7,00	14,76	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1	
21/8/23 15:00	183,00	161,98	7,49	13,53	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1	
21/8/23 16:00	180,00	160,80	7,68	11,52	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1	
21/8/23 17:00	187,00	170,79	7,74	8,47	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1	
21/8/23 18:00	189,00	177,22	7,84	3,94	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1	
21/8/23 19:00	192,00	183,47	7,93	0,60	1	1			1	1	1				1	10	1	1	1	1	1	1	1	
21/8/23 20:00	194,00	185,78	8,22	0,00	1	1			1	1	1				1	10	1	1	1	1	1	1	1	
21/8/23 21:00	190,00	181,34	8,66	0,00	1	1			1	1	1				1	5	1	1	1	1	1	1	1	
21/8/23 22:00	178,00	169,10	8,90	0,00	1	1			1	1	1					5	1	1	1	1	1	1	1	
21/8/23 23:00	167,00	158,21	8,79	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Τρίτη, 22 Αύγουστος 2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
22/8/23 0:00	146,00	144,80	1,20	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1		
22/8/23 1:00	140,00	138,94	1,06	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1			
22/8/23 2:00	133,00	132,09	0,91	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1			
22/8/23 3:00	130,00	129,27	0,73	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1				
22/8/23 4:00	126,00	125,35	0,65	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1				
22/8/23 5:00	123,00	122,36	0,64	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1				
22/8/23 6:00	134,00	133,45	0,48	0,07	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1			
22/8/23 7:00	140,00	137,53	0,33	2,14	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1			
22/8/23 8:00	157,00	150,24	0,30	6,46	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1		
22/8/23 9:00	175,00	164,41	0,33	10,26	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	
22/8/23 10:00	184,00	170,85	0,43	12,72	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	
22/8/23 11:00	185,00	170,12	0,58	14,30	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	
22/8/23 12:00	188,00	172,15	0,71	15,14	1	1			1	1	1					5	1	1	1	1	1	1	1	
22/8/23 13:00	190,00	173,98	0,84	15,18	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1	
22/8/23 14:00	191,00	175,37	1,01	14,62	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1	
22/8/23 15:00	190,00	175,40	1,21	13,39	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1	
22/8/23 16:00	189,00	176,52	1,03	11,45	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1	
22/8/23 17:00	190,00	181,01	0,66	8,33	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1	
22/8/23 18:00	191,00	186,63	0,65	3,72	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1	
22/8/23 19:00	192,00	190,89	0,62	0,49	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1	
22/8/23 20:00	190,00	189,48	0,52	0,00	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1	
22/8/23 21:00	189,00	188,39	0,61	0,00	1	1			1	1	1					5	1	1	1	1	1	1	1	
22/8/23 22:00	175,00	174,30	0,70	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	
22/8/23 23:00	163,00	162,29	0,71	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Τετάρτη, 23 Αύγουστος 2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
23/8/23 0:00	146,00	145,05	0,95	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1		
23/8/23 1:00	140,00	139,15	0,85	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1			
23/8/23 2:00	133,00	132,40	0,60	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1			
23/8/23 3:00	130,00	129,46	0,54	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1				
23/8/23 4:00	123,00	122,27	0,73	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1				
23/8/23 5:00	124,00	123,04	0,96	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1			
23/8/23 6:00	129,00	127,87	1,06	0,07	1	1			1	1	1						1	1	1	1				
23/8/23 7:00	135,00	131,81	1,05	2,14	1	1			1	1	1						1	1	1	1				
23/8/23 8:00	154,00	146,54	1,00	6,46	1	1			1	1	1					5	1	1	1	1	1			
23/8/23 9:00	172,00	160,93	0,88	10,19	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1		
23/8/23 10:00	186,00	172,51	0,81	12,68	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1	
23/8/23 11:00	188,00	172,77	0,86	14,37	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1	
23/8/23 12:00	195,00	178,69	1,10	15,21	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1	
23/8/23 13:00	201,00	184,24	1,37	15,39	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1	
23/8/23 14:00	203,00	186,59	1,55	14,86	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1	
23/8/23 15:00	197,00	181,55	1,89	13,56	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1	
23/8/23 16:00	195,00	181,55	1,89	11,56	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1	
23/8/23 17:00	196,00	186,17	1,54	8,29	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1	
23/8/23 18:00	197,00	191,86	1,42	3,72	1	1			1	1	1				1	15	1	1	1	1	1	1	1	
23/8/23 19:00	201,00	199,18	1,36	0,46	1	1			1	1	1				1	10	1	1	1	1	1	1	1	
23/8/23 20:00	194,00	192,61	1,39	0,00	1	1			1	1	1				1	10	1	1	1	1	1	1	1	
23/8/23 21:00	187,00	185,59	1,41	0,00	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1	
23/8/23 22:00	172,00	170,57	1,43	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	
23/8/23 23:00	162,00	160,19	1,81	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου		Προτεινόμενος ΗΕΠ														Πέμπτη, 24 Αυγούστου 2023							
Απο διδόμενη Ισχύς		14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
(MW)		ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΤΜ 1	ΑΤΜ 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
24/8/23 0:00	146,00	142,98	3,02	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	
24/8/23 1:00	140,00	136,13	3,87	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1		
24/8/23 2:00	133,00	129,00	4,00	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1		
24/8/23 3:00	130,00	125,91	4,09	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1			
24/8/23 4:00	123,00	118,64	4,36	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1			
24/8/23 5:00	124,00	119,62	4,38	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1			
24/8/23 6:00	129,00	124,94	4,02	0,04	1	1			1	1	1						1	1	1	1			
24/8/23 7:00	139,00	133,27	3,66	2,07	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1		
24/8/23 8:00	156,00	146,20	3,30	6,50	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	
24/8/23 9:00	176,00	162,73	3,01	10,26	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
24/8/23 10:00	189,00	173,17	3,04	12,79	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
24/8/23 11:00	193,00	175,44	3,05	14,51	1	1			1	1	1					5	1	1	1	1	1	1	1
24/8/23 12:00	196,00	177,41	3,13	15,46	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1
24/8/23 13:00	202,00	182,97	3,57	15,46	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1
24/8/23 14:00	205,00	186,17	3,90	14,93	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1
24/8/23 15:00	197,00	179,49	3,84	13,67	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1
24/8/23 16:00	194,00	178,51	3,90	11,59	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1
24/8/23 17:00	196,00	183,71	3,89	8,40	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1
24/8/23 18:00	199,00	191,58	3,73	3,69	1	1			1	1	1				1	15	1	1	1	1	1	1	1
24/8/23 19:00	202,00	197,30	4,24	0,46	1	1			1	1	1				1	15	1	1	1	1	1	1	1
24/8/23 20:00	198,00	192,73	5,27	0,00	1	1			1	1	1				1	15	1	1	1	1	1	1	1
24/8/23 21:00	190,00	183,29	6,71	0,00	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1
24/8/23 22:00	176,00	167,57	8,43	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
24/8/23 23:00	162,00	152,02	9,98	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Παρασκευή, 25 Αύγουστος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK.	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
25/8/23 0:00	148,00	134,62	13,38	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1		
25/8/23 1:00	142,00	127,97	14,03	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1		
25/8/23 2:00	135,00	120,64	14,36	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1		
25/8/23 3:00	133,00	117,97	15,03	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1			
25/8/23 4:00	126,00	110,92	15,08	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1			
25/8/23 5:00	125,00	110,60	14,40	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1			
25/8/23 6:00	130,00	116,47	13,49	0,04	1	1			1	1	1						1	1	1	1			
25/8/23 7:00	140,00	125,16	12,77	2,07	1	1			1	1	1						1	1	1	1			
25/8/23 8:00	157,00	138,71	11,97	6,32	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1		
25/8/23 9:00	178,00	156,82	11,13	10,05	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
25/8/23 10:00	191,00	167,87	10,52	12,61	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
25/8/23 11:00	195,00	170,75	9,99	14,26	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
25/8/23 12:00	199,00	174,03	9,83	15,14	1	1			1	1	1					5	1	1	1	1	1	1	1
25/8/23 13:00	203,00	177,50	10,29	15,21	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1
25/8/23 14:00	207,00	181,13	11,18	14,69	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1
25/8/23 15:00	204,00	178,49	11,98	13,53	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1
25/8/23 16:00	200,00	176,43	12,08	11,49	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1
25/8/23 17:00	199,00	178,95	11,76	8,29	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1
25/8/23 18:00	202,00	186,78	11,67	3,55	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1
25/8/23 19:00	206,00	194,52	11,09	0,39	1	1			1	1	1				1	10	1	1	1	1	1	1	1
25/8/23 20:00	200,00	189,93	10,07	0,00	1	1			1	1	1				1	10	1	1	1	1	1	1	1
25/8/23 21:00	192,00	182,63	9,37	0,00	1	1			1	1	1				1	5	1	1	1	1	1	1	1
25/8/23 22:00	179,00	169,72	9,28	0,00	1	1			1	1	1					5	1	1	1	1	1	1	1
25/8/23 23:00	164,00	153,86	10,14	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Σάββατο, 26 Αύγουστος 2023							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
26/8/23 0:00	155,00	142,91	12,09	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1		
26/8/23 1:00	146,00	133,00	13,00	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1			
26/8/23 2:00	136,00	122,35	13,65	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1				
26/8/23 3:00	133,00	120,04	12,96	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1				
26/8/23 4:00	126,00	115,28	10,72	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1				
26/8/23 5:00	125,00	116,75	8,25	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1				
26/8/23 6:00	130,00	123,46	6,50	0,04	1	1			1	1	1						1	1	1	1				
26/8/23 7:00	140,00	132,60	5,36	2,04	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1			
26/8/23 8:00	160,00	148,80	4,84	6,36	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1		
26/8/23 9:00	178,00	162,87	5,01	10,12	1	1			1	1	1					5	1	1	1	1	1	1	1	
26/8/23 10:00	191,00	173,09	5,33	12,58	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1	
26/8/23 11:00	195,00	175,60	5,24	14,16	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1	
26/8/23 12:00	199,00	178,99	5,08	14,93	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1	
26/8/23 13:00	200,00	179,96	5,14	14,90	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1	
26/8/23 14:00	203,00	183,38	5,36	14,26	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1	
26/8/23 15:00	201,00	182,62	5,45	12,93	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1	
26/8/23 16:00	200,00	183,94	5,10	10,96	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1	
26/8/23 17:00	199,00	185,66	5,43	7,91	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1	
26/8/23 18:00	202,00	191,71	6,92	3,37	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1	
26/8/23 19:00	205,00	196,07	8,65	0,28	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1	
26/8/23 20:00	200,00	190,43	9,57	0,00	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1	
26/8/23 21:00	192,00	181,94	10,06	0,00	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1	
26/8/23 22:00	179,00	168,79	10,21	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	
26/8/23 23:00	164,00	154,58	9,42	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Κυριακή, 27 Αύγουστος 2023							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ.	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
27/8/23 0:00	151,00	143,37	7,63	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1		
27/8/23 1:00	142,00	134,83	7,17	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1			
27/8/23 2:00	134,00	127,37	6,63	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1				
27/8/23 3:00	129,00	122,92	6,08	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1				
27/8/23 4:00	124,00	117,94	6,06	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1				
27/8/23 5:00	123,00	116,62	6,38	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1				
27/8/23 6:00	126,00	119,62	6,34	0,04	1	1			1	1	1						1	1	1	1				
27/8/23 7:00	132,00	124,10	6,04	1,86	1	1			1	1	1						1	1	1	1				
27/8/23 8:00	150,00	138,15	5,81	6,04	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1			
27/8/23 9:00	169,00	153,83	5,47	9,70	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1		
27/8/23 10:00	178,00	160,81	5,00	12,19	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	
27/8/23 11:00	189,00	170,57	4,66	13,77	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	
27/8/23 12:00	194,00	174,38	4,97	14,65	1	1			1	1	1					5	1	1	1	1	1	1	1	
27/8/23 13:00	195,00	174,48	5,83	14,69	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1	
27/8/23 14:00	197,00	176,11	6,87	14,02	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1	
27/8/23 15:00	196,00	175,11	8,35	12,54	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1	
27/8/23 16:00	194,00	173,47	9,95	10,58	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1	
27/8/23 17:00	195,00	175,83	11,62	7,55	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1	
27/8/23 18:00	197,00	180,94	12,90	3,16	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1	
27/8/23 19:00	196,00	182,44	13,28	0,28	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1	
27/8/23 20:00	194,00	179,78	14,22	0,00	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1	
27/8/23 21:00	189,00	174,35	14,65	0,00	1	1			1	1	1					5	1	1	1	1	1	1	1	
27/8/23 22:00	178,00	163,79	14,21	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	
27/8/23 23:00	161,00	146,60	14,40	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Δευτέρα, 28 Αύγουστος 2023							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK.	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
28/8/23 0:00	152,00	137,08	14,92	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1			
28/8/23 1:00	144,00	128,28	15,72	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1			
28/8/23 2:00	135,00	118,32	16,68	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1			
28/8/23 3:00	131,00	114,25	16,75	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1				
28/8/23 4:00	124,00	108,08	15,92	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1				
28/8/23 5:00	126,00	110,23	15,77	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1				
28/8/23 6:00	135,00	119,82	15,14	0,04	1	1			1	1	1						1	1	1	1				
28/8/23 7:00	146,00	130,00	14,17	1,83	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1			
28/8/23 8:00	165,00	144,74	14,22	6,04	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1		
28/8/23 9:00	185,00	160,69	14,54	9,77	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	
28/8/23 10:00	189,00	161,97	14,70	12,33	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	
28/8/23 11:00	195,00	166,26	14,69	14,05	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	
28/8/23 12:00	199,00	168,88	15,19	14,93	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	
28/8/23 13:00	200,00	168,70	16,19	15,11	1	1			1	1	1					5	1	1	1	1	1	1	1	
28/8/23 14:00	203,00	171,05	17,37	14,58	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1	
28/8/23 15:00	201,00	168,70	18,91	13,39	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1	
28/8/23 16:00	200,00	168,23	20,39	11,38	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1	
28/8/23 17:00	199,00	169,60	21,18	8,22	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1	
28/8/23 18:00	202,00	176,75	21,70	3,55	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1	
28/8/23 19:00	205,00	182,45	22,20	0,35	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1	
28/8/23 20:00	200,00	177,68	22,32	0,00	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1	
28/8/23 21:00	192,00	170,29	21,71	0,00	1	1			1	1	1					5	1	1	1	1	1	1	1	
28/8/23 22:00	179,00	158,34	20,66	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1		
28/8/23 23:00	164,00	144,31	19,69	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Τρίτη, 29 Αύγουστος 2023							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK.	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
29/8/23 0:00	150,00	123,94	26,06	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1			
29/8/23 1:00	145,00	119,39	25,61	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1			
29/8/23 2:00	136,00	111,39	24,61	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1				
29/8/23 3:00	132,00	109,06	22,94	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1				
29/8/23 4:00	128,00	106,88	21,12	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1				
29/8/23 5:00	126,00	105,65	20,35	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1				
29/8/23 6:00	129,00	109,25	19,75	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1				
29/8/23 7:00	135,00	114,82	17,97	2,21	1	1			1	1	1						1	1	1	1				
29/8/23 8:00	154,00	131,48	15,56	6,96	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1			
29/8/23 9:00	167,00	142,57	13,33	11,10	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1		
29/8/23 10:00	183,00	156,99	12,13	13,88	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1		
29/8/23 11:00	187,00	159,40	11,97	15,63	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	
29/8/23 12:00	189,00	160,52	11,90	16,58	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	
29/8/23 13:00	193,00	164,30	11,98	16,72	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	
29/8/23 14:00	199,00	170,94	12,07	15,99	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	
29/8/23 15:00	197,00	170,92	11,46	14,62	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	
29/8/23 16:00	194,00	170,78	10,85	12,37	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	
29/8/23 17:00	194,00	174,34	10,91	8,75	1	1			1	1	1					5	1	1	1	1	1	1	1	
29/8/23 18:00	193,00	178,54	10,81	3,65	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1	
29/8/23 19:00	194,00	183,16	10,59	0,25	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1	
29/8/23 20:00	193,00	182,15	10,85	0,00	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1	
29/8/23 21:00	188,00	177,21	10,79	0,00	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1	
29/8/23 22:00	174,00	164,20	9,80	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	
29/8/23 23:00	161,00	152,29	8,71	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

HΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Τετάρτη, 30 Αύγουστος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK.	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
30/8/23 0:00	149,50	142,24	7,26	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	
30/8/23 1:00	137,00	129,57	7,43	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1		
30/8/23 2:00	130,00	122,10	7,90	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1		
30/8/23 3:00	127,00	118,63	8,37	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1		
30/8/23 4:00	123,00	114,35	8,65	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1		
30/8/23 5:00	123,00	114,97	8,03	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1		
30/8/23 6:00	127,00	120,07	6,93	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1		
30/8/23 7:00	135,00	126,59	6,44	1,97	1	1				1	1						1	1	1	1	1		
30/8/23 8:00	155,00	142,09	6,52	6,39	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1		
30/8/23 9:00	173,00	156,19	6,48	10,33	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	
30/8/23 10:00	184,00	165,05	5,95	13,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
30/8/23 11:00	186,00	165,62	5,62	14,76	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
30/8/23 12:00	190,00	168,72	5,61	15,67	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
30/8/23 13:00	196,00	174,69	5,36	15,95	1	1			1	1	1					5	1	1	1	1	1	1	1
30/8/23 14:00	198,00	177,65	4,96	15,39	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1
30/8/23 15:00	195,00	176,44	4,51	14,05	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1
30/8/23 16:00	194,00	178,01	4,08	11,91	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1
30/8/23 17:00	195,00	182,69	3,70	8,61	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1
30/8/23 18:00	197,00	189,97	3,48	3,55	1	1			1	1	1				1	5	1	1	1	1	1	1	1
30/8/23 19:00	192,00	187,88	3,87	0,25	1	1			1	1	1				1	5	1	1	1	1	1	1	1
30/8/23 20:00	193,00	188,20	4,80	0,00	1	1			1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1
30/8/23 21:00	188,00	182,38	5,62	0,00	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1
30/8/23 22:00	175,00	169,12	5,88	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
30/8/23 23:00	162,00	156,01	5,99	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Πέμπτη, 31 Αύγουστος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK.	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
31/8/23 0:00	146,00	138,44	7,56	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	
31/8/23 1:00	138,00	130,65	7,35	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1		
31/8/23 2:00	131,00	124,05	6,95	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1		
31/8/23 3:00	126,00	119,27	6,73	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1		
31/8/23 4:00	123,00	116,45	6,55	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1		
31/8/23 5:00	122,00	115,56	6,44	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1		
31/8/23 6:00	124,00	117,61	6,39	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1		
31/8/23 7:00	132,00	123,76	6,23	2,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1		
31/8/23 8:00	156,00	143,86	5,67	6,46	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	
31/8/23 9:00	174,00	158,57	5,03	10,40	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
31/8/23 10:00	184,00	166,17	4,80	13,03	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
31/8/23 11:00	185,00	165,13	5,04	14,83	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
31/8/23 12:00	188,00	166,99	5,41	15,60	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
31/8/23 13:00	195,00	173,49	5,81	15,70	1	1			1	1	1					5	1	1	1	1	1	1	1
31/8/23 14:00	196,00	173,97	6,96	15,07	1	1			1	1	1					5	1	1	1	1	1	1	1
31/8/23 15:00	193,00	171,08	8,36	13,56	1	1			1	1	1					5	1	1	1	1	1	1	1
31/8/23 16:00	189,00	168,66	9,17	11,17	1	1			1	1	1					5	1	1	1	1	1	1	1
31/8/23 17:00	190,00	173,30	9,25	7,45	1	1			1	1	1					5	1	1	1	1	1	1	1
31/8/23 18:00	190,00	178,29	8,97	2,74	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1
31/8/23 19:00	189,00	179,76	9,06	0,18	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1
31/8/23 20:00	188,00	178,50	9,50	0,00	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1
31/8/23 21:00	182,00	172,28	9,72	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
31/8/23 22:00	170,00	160,39	9,61	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
31/8/23 23:00	157,00	147,27	9,73	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης