

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη 1/8/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,2	4,2	1,2	0,45	1	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	01/08/23 0:00	8,00	7,39	0,61	1	1					0,95	0,95
	01/08/23 1:00	7,51	6,91	0,60	1	1					0,95	0,95
	01/08/23 2:00	7,09	6,41	0,68	1	1					0,95	0,95
	01/08/23 3:00	6,86	6,22	0,64	1	1					0,95	0,95
	01/08/23 4:00	6,70	6,03	0,67	1	1					0,95	0,95
	01/08/23 5:00	6,68	5,96	0,72	1	1					0,95	0,95
	01/08/23 6:00	6,88	6,08	0,80	1	1					0,95	0,95
	01/08/23 7:00	7,64	6,78	0,86	1	1					0,95	0,95
	01/08/23 8:00	8,22	7,43	0,78	1	1					0,95	0,95
	01/08/23 9:00	8,40	7,65	0,75	1	1					0,95	0,95
	01/08/23 10:00	8,03	7,29	0,74	1	1					0,95	0,95
	01/08/23 11:00	8,17	7,42	0,75	1	1					0,95	0,95
	01/08/23 12:00	8,63	7,80	0,83	1	1					0,95	0,95
	01/08/23 13:00	8,85	7,94	0,91	1	1				1	0,95	0,95
	01/08/23 14:00	8,75	7,96	0,79	1	1				1	0,95	0,95
	01/08/23 15:00	8,47	7,67	0,80	1	1					0,95	0,95
	01/08/23 16:00	8,56	7,68	0,88	1	1					0,95	0,95
	01/08/23 17:00	8,92	8,17	0,76	1	1				1	0,95	0,95
	01/08/23 18:00	9,52	8,72	0,80	1	1				1	0,95	0,95
	01/08/23 19:00	9,75	9,06	0,69	1	1				2	0,95	0,95
	01/08/23 20:00	9,93	9,18	0,74	1	1				2	0,95	0,95
	01/08/23 21:00	9,77	9,11	0,66	1	1				2	0,95	0,95
	01/08/23 22:00	9,30	8,68	0,61	1	1				2	0,95	0,95
	01/08/23 23:00	8,71	8,09	0,63	1	1				1	0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη 2/8/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,2	4,2	1,2	0,45	1	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	02/08/23 0:00	8,02	7,41	0,61	1	1					0,95	0,95
	02/08/23 1:00	7,43	6,84	0,59	1	1					0,95	0,95
	02/08/23 2:00	7,04	6,47	0,57	1	1					0,95	0,95
	02/08/23 3:00	6,79	6,20	0,59	1	1					0,95	0,95
	02/08/23 4:00	6,59	5,98	0,61	1	1					0,95	0,95
	02/08/23 5:00	6,61	6,00	0,62	1	1					0,95	0,95
	02/08/23 6:00	6,77	6,15	0,62	1	1					0,95	0,95
	02/08/23 7:00	7,61	7,04	0,57	1	1					0,95	0,95
	02/08/23 8:00	8,23	7,70	0,53	1	1					0,95	0,95
	02/08/23 9:00	8,50	7,96	0,54	1	1				1	0,95	0,95
	02/08/23 10:00	8,40	7,87	0,54	1	1				1	0,95	0,95
	02/08/23 11:00	8,43	7,96	0,48	1	1				1	0,95	0,95
	02/08/23 12:00	8,75	8,20	0,56	1	1				1	0,95	0,95
	02/08/23 13:00	9,01	8,45	0,56	1	1				1	0,95	0,95
	02/08/23 14:00	8,85	8,29	0,56	1	1				1	0,95	0,95
	02/08/23 15:00	8,51	7,93	0,57	1	1				1	0,95	0,95
	02/08/23 16:00	8,57	8,00	0,57	1	1				1	0,95	0,95
	02/08/23 17:00	8,99	8,57	0,43	1	1				1	0,95	0,95
	02/08/23 18:00	9,68	9,37	0,31	1	1				2	0,95	0,95
	02/08/23 19:00	10,00	9,84	0,16	1	1				3	0,95	0,95
	02/08/23 20:00	10,15	10,11	0,05	1	1				3	0,95	0,95
	02/08/23 21:00	10,12	10,10	0,02	1	1				3	0,95	0,95
	02/08/23 22:00	9,63	9,57	0,05	1	1				2	0,95	0,95
	02/08/23 23:00	8,99	8,87	0,12	1	1				2	0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη 3/8/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,2	4,2	1,2	0,45	1	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	03/08/23 0:00	8,31	8,06	0,25	1	1				4	0,95	0,95
	03/08/23 1:00	7,64	7,34	0,30	1	1				4	0,95	0,95
	03/08/23 2:00	7,36	6,92	0,43	1	1					0,95	0,95
	03/08/23 3:00	7,14	6,51	0,63	1	1					0,95	0,95
	03/08/23 4:00	7,01	6,33	0,68	1	1					0,95	0,95
	03/08/23 5:00	6,93	6,48	0,45	1	1					0,95	0,95
	03/08/23 6:00	7,10	6,71	0,39	1	1					0,95	0,95
	03/08/23 7:00	7,77	7,52	0,26	1	1					0,95	0,95
	03/08/23 8:00	8,49	8,23	0,26	1	1				1	0,95	0,95
	03/08/23 9:00	8,89	8,51	0,38	1	1				2	0,95	0,95
	03/08/23 10:00	8,95	8,51	0,44	1	1				2	0,95	0,95
	03/08/23 11:00	8,84	8,38	0,45	1	1				2	0,95	0,95
	03/08/23 12:00	9,25	8,74	0,51	1	1				2	0,95	0,95
	03/08/23 13:00	9,49	8,90	0,58	1	1				2	0,95	0,95
	03/08/23 14:00	9,57	9,02	0,55	1	1				2	0,95	0,95
	03/08/23 15:00	9,20	8,72	0,49	1	1				2	0,95	0,95
	03/08/23 16:00	9,25	8,80	0,45	1	1				2	0,95	0,95
	03/08/23 17:00	9,61	9,14	0,47	1	1				2	0,95	0,95
	03/08/23 18:00	10,24	9,69	0,55	1	1				2	0,95	0,95
	03/08/23 19:00	10,56	10,06	0,50	1	1				3	0,95	0,95
	03/08/23 20:00	10,67	10,14	0,53	1	1				3	0,95	0,95
	03/08/23 21:00	10,54	10,03	0,51	1	1				3	0,95	0,95
	03/08/23 22:00	10,24	9,70	0,54	1	1				3	0,95	0,95
	03/08/23 23:00	9,63	9,08	0,56	1	1				2	0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι η ένταξη των φορητών μονάδων HZ τις 00:00 έως τις 02:00, οφείλεται στην πλήυση των υπερπληρωτών των μονάδων G1 και G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή 4/8/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,2	4,2	1,2	0,45	1	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	04/08/23 0:00	8,93	8,35	0,58	1	1				1	0,95	0,95
	04/08/23 1:00	8,20	7,62	0,58	1	1					0,95	0,95
	04/08/23 2:00	7,82	7,26	0,56	1	1					0,95	0,95
	04/08/23 3:00	7,50	6,93	0,56	1	1					0,95	0,95
	04/08/23 4:00	7,23	6,68	0,55	1	1					0,95	0,95
	04/08/23 5:00	7,14	6,67	0,48	1	1					0,95	0,95
	04/08/23 6:00	7,38	6,92	0,46	1	1					0,95	0,95
	04/08/23 7:00	8,15	7,65	0,50	1	1					0,95	0,95
	04/08/23 8:00	8,73	8,17	0,56	1	1				1	0,95	0,95
	04/08/23 9:00	8,94	8,39	0,54	1	1				1	0,95	0,95
	04/08/23 10:00	9,06	8,55	0,51	1	1				1	0,95	0,95
	04/08/23 11:00	8,94	8,37	0,58	1	1				1	0,95	0,95
	04/08/23 12:00	9,15	8,47	0,68	1	1				1	0,95	0,95
	04/08/23 13:00	9,41	8,77	0,64	1	1				1	0,95	0,95
	04/08/23 14:00	9,44	8,77	0,66	1	1				2	0,95	0,95
	04/08/23 15:00	9,24	8,60	0,64	1	1				2	0,95	0,95
	04/08/23 16:00	9,25	8,64	0,61	1	1				1	0,95	0,95
	04/08/23 17:00	9,65	9,07	0,58	1	1				2	0,95	0,95
	04/08/23 18:00	10,31	9,95	0,36	1	1				3	0,95	0,95
	04/08/23 19:00	10,62	10,08	0,53	1	1				3	0,95	0,95
	04/08/23 20:00	10,73	10,17	0,56	1	1				3	0,95	0,95
	04/08/23 21:00	10,56	10,01	0,56	1	1				3	0,95	0,95
	04/08/23 22:00	10,14	9,55	0,59	1	1				3	0,95	0,95
	04/08/23 23:00	9,55	8,94	0,61	1	1				2	0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο 5/8/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,2	4,2	1,2	0,45	1	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	05/08/23 0:00	8,76	8,15	0,61	1	1				1	0,95	0,95
	05/08/23 1:00	8,09	7,45	0,64	1	1					0,95	0,95
	05/08/23 2:00	7,69	7,00	0,69	1	1					0,95	0,95
	05/08/23 3:00	7,40	6,75	0,65	1	1					0,95	0,95
	05/08/23 4:00	7,16	6,55	0,61	1	1					0,95	0,95
	05/08/23 5:00	7,13	6,52	0,61	1	1					0,95	0,95
	05/08/23 6:00	7,37	6,77	0,60	1	1					0,95	0,95
	05/08/23 7:00	8,10	7,57	0,53	1	1					0,95	0,95
	05/08/23 8:00	8,72	8,22	0,50	1	1				1	0,95	0,95
	05/08/23 9:00	8,98	8,46	0,52	1	1				1	0,95	0,95
	05/08/23 10:00	8,96	8,52	0,44	1	1				1	0,95	0,95
	05/08/23 11:00	9,00	8,67	0,33	1	1				1	0,95	0,95
	05/08/23 12:00	9,32	8,99	0,33	1	1				2	0,95	0,95
	05/08/23 13:00	9,54	9,28	0,26	1	1				2	0,95	0,95
	05/08/23 14:00	9,54	9,43	0,11	1	1				2	0,95	0,95
	05/08/23 15:00	9,32	9,25	0,07	1	1				2	0,95	0,95
	05/08/23 16:00	9,31	9,28	0,03	1	1				2	0,95	0,95
	05/08/23 17:00	9,68	9,64	0,04	1	1				2	0,95	0,95
	05/08/23 18:00	10,64	10,63	0,01	1	1				3	0,95	0,95
	05/08/23 19:00	10,88	10,88	0,00	1	1				4	0,95	0,95
	05/08/23 20:00	11,12	11,05	0,07	1	1				4	0,95	0,95
	05/08/23 21:00	10,94	10,43	0,51	1	1				4	0,95	0,95
	05/08/23 22:00	10,42	10,02	0,40	1	1				3	0,95	0,95
	05/08/23 23:00	9,73	9,67	0,06	1	1				3	0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή 6/8/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,2	4,2	1,2	0,45	1	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	06/08/23 0:00	9,03	8,97	0,06	1	1				4	0,95	0,95
	06/08/23 1:00	8,29	8,25	0,04	1	1				4	0,94	0,93
	06/08/23 2:00	7,81	7,77	0,04		1				4	0,88	0,89
	06/08/23 3:00	7,49	7,45	0,04	1	1				4	0,91	0,92
	06/08/23 4:00	7,30	7,29	0,00	1	1					0,95	0,95
	06/08/23 5:00	7,24	7,24	0,00	1	1					0,95	0,95
	06/08/23 6:00	7,31	7,31	0,00	1	1					0,95	0,95
	06/08/23 7:00	8,13	8,13	0,00	1	1				1	0,95	0,95
	06/08/23 8:00	8,80	8,80	0,00	1	1				2	0,95	0,95
	06/08/23 9:00	8,89	8,89	0,00	1	1				2	0,95	0,95
	06/08/23 10:00	8,84	8,80	0,04	1	1				2	0,95	0,95
	06/08/23 11:00	8,81	8,76	0,05	1	1				2	0,95	0,95
	06/08/23 12:00	9,06	8,92	0,13	1	1				2	0,95	0,95
	06/08/23 13:00	9,30	9,18	0,12	1	1				2	0,95	0,95
	06/08/23 14:00	9,20	9,09	0,11	1	1				2	0,95	0,95
	06/08/23 15:00	9,03	8,69	0,34	1	1				2	0,95	0,95
	06/08/23 16:00	9,11	8,71	0,41	1	1				2	0,95	0,95
	06/08/23 17:00	9,29	8,96	0,32	1	1				2	0,95	0,95
	06/08/23 18:00	9,92	9,58	0,34	1	1				2	0,95	0,95
	06/08/23 19:00	10,13	9,83	0,30	1	1				3	0,95	0,95
	06/08/23 20:00	10,34	9,75	0,60	1	1				3	0,95	0,95
	06/08/23 21:00	10,20	9,53	0,67	1	1				3	0,95	0,95
	06/08/23 22:00	9,79	9,08	0,71	1	1				2	0,95	0,95
	06/08/23 23:00	9,29	8,56	0,73	1	1				1	0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι η ένταξη των φορητών μονάδων HZ από τη 01:00 έως τις 04:00, οφείλεται στην πλύση των υπερπληρωτών των μονάδων G1 και G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα 7/8/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,2	4,2	1,2	0,45	1	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	07/08/23 0:00	8,60	7,89	0,71	1	1				1	0,95	0,95
	07/08/23 1:00	8,01	7,29	0,72	1	1					0,95	0,95
	07/08/23 2:00	7,66	6,91	0,74	1	1					0,95	0,95
	07/08/23 3:00	7,39	6,58	0,82	1	1					0,95	0,95
	07/08/23 4:00	7,12	6,40	0,72	1	1					0,95	0,95
	07/08/23 5:00	7,09	6,46	0,62	1	1					0,95	0,95
	07/08/23 6:00	7,31	6,58	0,73	1	1					0,95	0,95
	07/08/23 7:00	8,04	7,43	0,61	1	1					0,95	0,95
	07/08/23 8:00	8,71	8,17	0,55	1	1				1	0,95	0,95
	07/08/23 9:00	8,89	8,45	0,44	1	1				1	0,95	0,95
	07/08/23 10:00	8,84	8,45	0,38	1	1				1	0,95	0,95
	07/08/23 11:00	8,84	8,39	0,45	1	1				1	0,95	0,95
	07/08/23 12:00	9,13	8,65	0,49	1	1				2	0,95	0,95
	07/08/23 13:00	9,34	8,95	0,38	1	1				2	0,95	0,95
	07/08/23 14:00	9,32	9,05	0,27	1	1				2	0,95	0,95
	07/08/23 15:00	8,98	8,71	0,28	1	1				2	0,95	0,95
	07/08/23 16:00	9,07	8,82	0,25	1	1				2	0,95	0,95
	07/08/23 17:00	9,57	9,44	0,13	1	1				2	0,95	0,95
	07/08/23 18:00	10,40	10,27	0,12	1	1				3	0,95	0,95
	07/08/23 19:00	10,66	10,52	0,14	1	1				4	0,95	0,95
	07/08/23 20:00	10,77	10,44	0,33	1	1				4	0,95	0,95
	07/08/23 21:00	10,57	10,13	0,44	1	1				3	0,95	0,95
	07/08/23 22:00	10,06	9,57	0,50	1	1				2	0,95	0,95
	07/08/23 23:00	9,35	8,95	0,40	1	1				2	0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη 8/8/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,2	4,2	1,2	0,45	1	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	08/08/23 0:00	8,62	8,08	0,54	1	1				1	0,95	0,95
	08/08/23 1:00	7,97	7,27	0,70	1	1					0,95	0,95
	08/08/23 2:00	7,63	6,75	0,89	1	1					0,95	0,95
	08/08/23 3:00	7,32	6,42	0,90	1	1					0,95	0,95
	08/08/23 4:00	7,12	6,24	0,87	1	1					0,95	0,95
	08/08/23 5:00	7,01	6,10	0,91	1	1					0,95	0,95
	08/08/23 6:00	7,15	6,30	0,85	1	1					0,95	0,95
	08/08/23 7:00	7,92	7,13	0,79	1	1					0,95	0,95
	08/08/23 8:00	8,53	7,80	0,73	1	1					0,95	0,95
	08/08/23 9:00	8,89	8,11	0,78	1	1				1	0,95	0,95
	08/08/23 10:00	8,99	8,25	0,74	1	1				1	0,95	0,95
	08/08/23 11:00	8,87	8,12	0,75	1	1				1	0,95	0,95
	08/08/23 12:00	9,01	8,23	0,78	1	1				1	0,95	0,95
	08/08/23 13:00	9,25	8,50	0,75	1	1				1	0,95	0,95
	08/08/23 14:00	9,19	8,43	0,76	1	1				2	0,95	0,95
	08/08/23 15:00	8,97	8,13	0,84	1	1				2	0,95	0,95
	08/08/23 16:00	8,98	8,07	0,91	1	1				1	0,95	0,95
	08/08/23 17:00	9,36	8,44	0,91	1	1				1	0,95	0,95
	08/08/23 18:00	10,15	9,22	0,93	1	1				2	0,95	0,95
	08/08/23 19:00	10,49	9,54	0,94	1	1				3	0,95	0,95
	08/08/23 20:00	10,58	9,64	0,94	1	1				3	0,95	0,95
	08/08/23 21:00	10,29	9,35	0,94	1	1				2	0,95	0,95
	08/08/23 22:00	9,65	8,80	0,86	1	1				2	0,95	0,95
	08/08/23 23:00	9,15	8,29	0,87	1	1				1	0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη 9/8/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,2	4,2	1,2	0,45	1	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	09/08/23 0:00	8,49	7,57	0,92	1	1				3	0,95	0,95
	09/08/23 1:00	7,88	6,96	0,92	1	1				3	0,95	0,95
	09/08/23 2:00	7,55	6,62	0,93	1	1				3	0,95	0,95
	09/08/23 3:00	7,31	6,37	0,93		1				3	0,95	0,95
	09/08/23 4:00	7,09	6,15	0,94	1	1				1	0,95	0,95
	09/08/23 5:00	7,00	6,06	0,94	1	1					0,95	0,95
	09/08/23 6:00	7,15	6,20	0,94	1	1					0,95	0,95
	09/08/23 7:00	7,81	6,87	0,94	1	1					0,95	0,95
	09/08/23 8:00	8,35	7,41	0,94	1	1					0,95	0,95
	09/08/23 9:00	8,67	7,73	0,94	1	1					0,95	0,95
	09/08/23 10:00	8,49	7,55	0,94	1	1					0,95	0,95
	09/08/23 11:00	8,43	7,48	0,94	1	1					0,95	0,95
	09/08/23 12:00	8,64	7,70	0,94	1	1					0,95	0,95
	09/08/23 13:00	8,88	7,94	0,94	1	1				1	0,95	0,95
	09/08/23 14:00	8,69	7,74	0,94	1	1				1	0,95	0,95
	09/08/23 15:00	8,30	7,37	0,94	1	1				1	0,95	0,95
	09/08/23 16:00	8,20	7,26	0,94	1	1					0,95	0,95
	09/08/23 17:00	8,65	7,71	0,94	1	1					0,95	0,95
	09/08/23 18:00	9,53	8,58	0,94	1	1				1	0,95	0,95
	09/08/23 19:00	9,87	8,93	0,94	1	1				2	0,95	0,95
	09/08/23 20:00	10,03	9,08	0,94	1	1				2	0,95	0,95
	09/08/23 21:00	9,73	8,79	0,94	1	1				2	0,95	0,95
	09/08/23 22:00	9,23	8,29	0,94	1	1				2	0,95	0,95
	09/08/23 23:00	8,61	7,67	0,94	1	1					0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι η ένταξη των φορητών μονάδων HZ από τις 00:00 έως τις 04:00, οφείλεται στην πλύση των υπερπληρωτών των μονάδων G1 και G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη 10/8/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,2	4,2	1,2	0,45	1	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	10/08/23 0:00	7,82	6,88	0,94	1	1					0,95	0,95
	10/08/23 1:00	7,26	6,32	0,94	1	1					0,95	0,95
	10/08/23 2:00	6,88	5,94	0,94	1	1					0,95	0,95
	10/08/23 3:00	6,62	5,69	0,93	1	1					0,95	0,95
	10/08/23 4:00	6,40	5,46	0,94	1	1					0,95	0,95
	10/08/23 5:00	6,47	5,53	0,94	1	1					0,95	0,95
	10/08/23 6:00	6,59	5,65	0,94	1	1					0,95	0,95
	10/08/23 7:00	7,32	6,38	0,94	1	1					0,95	0,95
	10/08/23 8:00	7,86	6,92	0,94	1	1					0,95	0,95
	10/08/23 9:00	7,95	7,01	0,94	1	1					0,95	0,95
	10/08/23 10:00	7,92	6,98	0,94	1	1					0,95	0,95
	10/08/23 11:00	7,84	6,90	0,94	1	1					0,95	0,95
	10/08/23 12:00	8,14	7,20	0,94	1	1					0,95	0,95
	10/08/23 13:00	8,20	7,26	0,94	1	1					0,95	0,95
	10/08/23 14:00	8,13	7,19	0,94	1	1					0,95	0,95
	10/08/23 15:00	7,94	7,00	0,94	1	1					0,95	0,95
	10/08/23 16:00	7,95	7,01	0,94	1	1					0,95	0,95
	10/08/23 17:00	8,36	7,42	0,94	1	1					0,95	0,95
	10/08/23 18:00	9,13	8,19	0,94	1	1				1	0,95	0,95
	10/08/23 19:00	9,53	8,60	0,93	1	1				2	0,95	0,95
	10/08/23 20:00	9,77	8,93	0,84	1	1				2	0,95	0,95
	10/08/23 21:00	9,42	8,52	0,90	1	1				2	0,95	0,95
	10/08/23 22:00	8,88	8,04	0,84	1	1				1	0,95	0,95
	10/08/23 23:00	8,29	7,40	0,89	1	1					0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι μια μονάδα H/Z βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή 11/8/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,2	4,2	1,2	0,45	1	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	11/08/23 0:00	7,62	6,68	0,94	1	1					0,95	0,95
	11/08/23 1:00	7,04	6,10	0,94	1	1					0,95	0,95
	11/08/23 2:00	6,60	5,65	0,94	1	1					0,95	0,95
	11/08/23 3:00	6,35	5,42	0,93	1	1					0,95	0,95
	11/08/23 4:00	6,11	5,17	0,94	1	1					0,95	0,95
	11/08/23 5:00	6,18	5,23	0,94	1	1					0,95	0,95
	11/08/23 6:00	6,50	5,56	0,94	1	1					0,95	0,95
	11/08/23 7:00	7,27	6,33	0,94	1	1					0,95	0,95
	11/08/23 8:00	7,95	7,01	0,94	1	1					0,95	0,95
	11/08/23 9:00	8,19	7,25	0,94	1	1					0,95	0,95
	11/08/23 10:00	8,11	7,17	0,94	1	1					0,95	0,95
	11/08/23 11:00	8,08	7,15	0,93	1	1					0,95	0,95
	11/08/23 12:00	8,30	7,36	0,94	1	1					0,95	0,95
	11/08/23 13:00	8,50	7,56	0,94	1	1					0,95	0,95
	11/08/23 14:00	8,40	7,45	0,94	1	1					0,95	0,95
	11/08/23 15:00	8,12	7,18	0,94	1	1					0,95	0,95
	11/08/23 16:00	8,14	7,19	0,94	1	1					0,95	0,95
	11/08/23 17:00	8,48	7,54	0,94	1	1					0,95	0,95
	11/08/23 18:00	9,25	8,31	0,94	1	1				1	0,95	0,95
	11/08/23 19:00	9,66	8,72	0,94	1	1				2	0,95	0,95
	11/08/23 20:00	9,92	8,97	0,94	1	1				2	0,95	0,95
	11/08/23 21:00	9,55	8,61	0,94	1	1				2	0,95	0,95
	11/08/23 22:00	8,99	8,05	0,94	1	1				1	0,95	0,95
	11/08/23 23:00	8,39	7,45	0,94	1	1					0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι μια μονάδα H/Z βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο 12/8/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,2	4,2	1,2	0,45	1	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	12/08/23 0:00	7,64	6,71	0,93	1	1				3	0,95	0,95
	12/08/23 1:00	7,03	6,09	0,93	1	1				3	0,95	0,95
	12/08/23 2:00	6,70	5,76	0,94	1					3	0,95	0,95
	12/08/23 3:00	6,37	5,44	0,93	1					2	0,95	0,95
	12/08/23 4:00	6,25	5,31	0,94	1	1				1	0,95	0,95
	12/08/23 5:00	6,27	5,35	0,92	1	1					0,95	0,95
	12/08/23 6:00	6,56	5,64	0,92	1	1					0,95	0,95
	12/08/23 7:00	7,19	6,25	0,94	1	1					0,95	0,95
	12/08/23 8:00	7,75	6,82	0,93	1	1					0,95	0,95
	12/08/23 9:00	7,86	6,92	0,94	1	1					0,95	0,95
	12/08/23 10:00	7,86	6,94	0,92	1	1					0,95	0,95
	12/08/23 11:00	7,92	7,08	0,84	1	1					0,95	0,95
	12/08/23 12:00	8,10	7,25	0,85	1	1					0,95	0,95
	12/08/23 13:00	8,22	7,38	0,84	1	1					0,95	0,95
	12/08/23 14:00	8,10	7,31	0,79	1	1					0,95	0,95
	12/08/23 15:00	7,84	7,01	0,83	1	1					0,95	0,95
	12/08/23 16:00	7,86	7,03	0,83	1	1					0,95	0,95
	12/08/23 17:00	8,18	7,36	0,82	1	1					0,95	0,95
	12/08/23 18:00	9,00	8,17	0,83	1	1				1	0,95	0,95
	12/08/23 19:00	9,55	8,74	0,81	1	1				2	0,95	0,95
	12/08/23 20:00	9,79	9,06	0,73	1	1				2	0,95	0,95
	12/08/23 21:00	9,36	8,60	0,76	1	1				2	0,95	0,95
	12/08/23 22:00	8,77	8,02	0,74	1	1				1	0,95	0,95
	12/08/23 23:00	8,12	7,37	0,75	1	1					0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι μια μονάδα H/Z βρίσκεται σε βλάβη. Σημειώνεται ότι η ένταξη των φορητών μονάδων HZ από τις 00:00 έως τις 04:00, οφείλεται στην πλήυση των υπερπληρωτών των μονάδων G1 και G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή 13/8/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,2	4,2	1,2	0,45	1	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	13/08/23 0:00	7,43	6,71	0,72	1	1					0,95	0,95
	13/08/23 1:00	6,95	6,22	0,73	1	1					0,95	0,95
	13/08/23 2:00	6,55	5,76	0,80	1	1					0,95	0,95
	13/08/23 3:00	6,34	5,44	0,90	1	1					0,95	0,95
	13/08/23 4:00	6,09	5,37	0,71	1	1					0,95	0,95
	13/08/23 5:00	6,12	5,48	0,64	1	1					0,95	0,95
	13/08/23 6:00	6,40	5,77	0,64	1	1					0,95	0,95
	13/08/23 7:00	7,09	6,46	0,63	1	1					0,95	0,95
	13/08/23 8:00	7,63	6,95	0,69	1	1					0,95	0,95
	13/08/23 9:00	7,86	7,23	0,63	1	1					0,95	0,95
	13/08/23 10:00	7,87	7,24	0,63	1	1					0,95	0,95
	13/08/23 11:00	7,95	7,28	0,67	1	1					0,95	0,95
	13/08/23 12:00	8,30	7,60	0,71	1	1					0,95	0,95
	13/08/23 13:00	8,40	7,71	0,69	1	1					0,95	0,95
	13/08/23 14:00	8,27	7,60	0,67	1	1					0,95	0,95
	13/08/23 15:00	8,01	7,38	0,63	1	1					0,95	0,95
	13/08/23 16:00	8,05	7,39	0,66	1	1					0,95	0,95
	13/08/23 17:00	8,34	7,47	0,87	1	1					0,95	0,95
	13/08/23 18:00	9,17	8,27	0,91	1	1				1	0,95	0,95
	13/08/23 19:00	9,52	8,61	0,91	1	1				1	0,95	0,95
	13/08/23 20:00	9,78	8,89	0,89	1	1				2	0,95	0,95
	13/08/23 21:00	9,48	8,68	0,81	1	1				2	0,95	0,95
	13/08/23 22:00	9,02	8,23	0,79	1	1				1	0,95	0,95
	13/08/23 23:00	8,42	7,58	0,83	1	1				1	0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι μια μονάδα H/Z βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα 14/8/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,2	4,2	1,2	0,45	1	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	14/08/23 0:00	7,63	6,77	0,85	1	1					0,95	0,95
	14/08/23 1:00	7,00	6,09	0,91	1	1					0,95	0,95
	14/08/23 2:00	6,65	5,79	0,86	1	1					0,95	0,95
	14/08/23 3:00	6,38	5,49	0,90	1	1					0,95	0,95
	14/08/23 4:00	6,20	5,26	0,94	1	1					0,95	0,95
	14/08/23 5:00	6,27	5,34	0,92	1	1					0,95	0,95
	14/08/23 6:00	6,60	5,66	0,93	1	1					0,95	0,95
	14/08/23 7:00	7,25	6,35	0,90	1	1					0,95	0,95
	14/08/23 8:00	7,96	7,09	0,88	1	1					0,95	0,95
	14/08/23 9:00	8,32	7,44	0,88	1	1					0,95	0,95
	14/08/23 10:00	8,36	7,53	0,83	1	1					0,95	0,95
	14/08/23 11:00	8,35	7,52	0,83	1	1					0,95	0,95
	14/08/23 12:00	8,52	7,70	0,83	1	1					0,95	0,95
	14/08/23 13:00	8,74	7,94	0,79	1	1				1	0,95	0,95
	14/08/23 14:00	8,68	7,94	0,74	1	1				1	0,95	0,95
	14/08/23 15:00	8,55	7,74	0,81	1	1				1	0,95	0,95
	14/08/23 16:00	8,61	7,81	0,80	1	1				1	0,95	0,95
	14/08/23 17:00	8,98	8,12	0,86	1	1				1	0,95	0,95
	14/08/23 18:00	9,79	8,92	0,87	1	1				2	0,95	0,95
	14/08/23 19:00	10,20	9,35	0,85	1	1				2	0,95	0,95
	14/08/23 20:00	10,42	9,58	0,84	1	1				3	0,95	0,95
	14/08/23 21:00	10,11	9,32	0,80	1	1				2	0,95	0,95
	14/08/23 22:00	9,63	8,76	0,87	1	1				2	0,95	0,95
	14/08/23 23:00	8,79	7,88	0,91	1	1				1	0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι μια μονάδα H/Z βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη 15/8/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,2	4,2	1,2	0,45	1	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	15/08/23 0:00	7,99	7,08	0,91	1	1					0,95	0,95
	15/08/23 1:00	7,32	6,38	0,94	1	1				2	0,95	0,95
	15/08/23 2:00	6,89	5,96	0,93	1	1				2	0,95	0,95
	15/08/23 3:00	6,67	5,76	0,91	1	1				1	0,95	0,95
	15/08/23 4:00	6,44	5,53	0,91	1	1					0,95	0,95
	15/08/23 5:00	6,45	5,55	0,90	1	1					0,95	0,95
	15/08/23 6:00	6,76	5,86	0,90	1	1					0,95	0,95
	15/08/23 7:00	7,62	6,68	0,94	1	1					0,95	0,95
	15/08/23 8:00	8,36	7,45	0,91	1	1					0,95	0,95
	15/08/23 9:00	8,51	7,60	0,90	1	1					0,95	0,95
	15/08/23 10:00	8,19	7,30	0,89	1	1					0,95	0,95
	15/08/23 11:00	8,08	7,26	0,82	1	1					0,95	0,95
	15/08/23 12:00	8,20	7,35	0,85	1	1					0,95	0,95
	15/08/23 13:00	8,32	7,46	0,86	1	1					0,95	0,95
	15/08/23 14:00	8,05	7,15	0,89	1	1					0,95	0,95
	15/08/23 15:00	7,91	7,02	0,89	1	1					0,95	0,95
	15/08/23 16:00	8,06	7,15	0,90	1	1					0,95	0,95
	15/08/23 17:00	8,53	7,65	0,88	1	1					0,95	0,95
	15/08/23 18:00	9,18	8,34	0,83	1	1				1	0,95	0,95
	15/08/23 19:00	9,56	8,75	0,81	1	1				2	0,95	0,95
	15/08/23 20:00	9,74	8,88	0,87	1	1				2	0,95	0,95
	15/08/23 21:00	9,37	8,50	0,87	1	1				2	0,95	0,95
	15/08/23 22:00	8,82	7,93	0,89	1	1				1	0,95	0,95
	15/08/23 23:00	8,24	7,31	0,92	1	1					0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι μια μονάδα H/Z βρίσκεται σε βλάβη. Σημειώνεται ότι η ένταξη των φορητών μονάδων HZ από τις 01:30 έως τις 03:30, οφείλεται στην πλήση των υπερπληρωτών των μονάδων G1 και G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη 16/8/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,2	4,2	1,2	0,45	1	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	16/08/23 0:00	7,63	6,69	0,94	1	1					0,95	0,95
	16/08/23 1:00	7,10	6,16	0,94	1	1					0,95	0,95
	16/08/23 2:00	6,68	5,74	0,94	1	1					0,95	0,95
	16/08/23 3:00	6,44	5,50	0,93	1	1					0,95	0,95
	16/08/23 4:00	6,21	5,27	0,94	1	1					0,95	0,95
	16/08/23 5:00	6,28	5,34	0,94	1	1					0,95	0,95
	16/08/23 6:00	6,53	5,59	0,94	1	1					0,95	0,95
	16/08/23 7:00	7,24	6,30	0,94	1	1					0,95	0,95
	16/08/23 8:00	7,90	6,95	0,94	1	1					0,95	0,95
	16/08/23 9:00	8,12	7,18	0,94	1	1					0,95	0,95
	16/08/23 10:00	8,10	7,15	0,94	1	1					0,95	0,95
	16/08/23 11:00	8,21	7,26	0,94	1	1					0,95	0,95
	16/08/23 12:00	8,51	7,57	0,94	1	1					0,95	0,95
	16/08/23 13:00	8,89	7,96	0,93	1	1				1	0,95	0,95
	16/08/23 14:00	8,75	7,81	0,94	1	1				1	0,95	0,95
	16/08/23 15:00	8,43	7,50	0,94	1	1					0,95	0,95
	16/08/23 16:00	8,41	7,54	0,87	1	1					0,95	0,95
	16/08/23 17:00	8,93	8,02	0,91	1	1				1	0,95	0,95
	16/08/23 18:00	9,83	8,89	0,94	1	1				2	0,95	0,95
	16/08/23 19:00	10,10	9,16	0,94	1	1				2	0,95	0,95
	16/08/23 20:00	10,31	9,37	0,94	1	1				2	0,95	0,95
	16/08/23 21:00	9,79	8,85	0,94	1	1				2	0,95	0,95
	16/08/23 22:00	9,17	8,22	0,94	1	1				1	0,95	0,95
	16/08/23 23:00	8,46	7,52	0,94	1	1					0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι μια μονάδα H/Z βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη 17/8/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5	5	1,8	0,8	1	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	17/08/23 0:00	7,74	6,83	0,91	1	1					0,95	0,95
	17/08/23 1:00	7,17	6,27	0,91	1	1					0,95	0,95
	17/08/23 2:00	6,77	5,85	0,92	1	1					0,95	0,95
	17/08/23 3:00	6,55	5,63	0,93	1	1					0,95	0,95
	17/08/23 4:00	6,33	5,42	0,91	1	1					0,95	0,95
	17/08/23 5:00	6,43	5,59	0,84	1	1					0,95	0,95
	17/08/23 6:00	6,66	5,82	0,84	1	1					0,95	0,95
	17/08/23 7:00	7,48	6,69	0,79	1	1					0,95	0,95
	17/08/23 8:00	8,08	7,30	0,77	1	1					0,95	0,95
	17/08/23 9:00	8,36	7,65	0,72	1	1					0,95	0,95
	17/08/23 10:00	8,40	7,67	0,72	1	1					0,95	0,95
	17/08/23 11:00	8,53	7,79	0,74	1	1					0,95	0,95
	17/08/23 12:00	8,79	8,01	0,78	1	1				1	0,95	0,95
	17/08/23 13:00	9,10	8,34	0,76	1	1				1	0,95	0,95
	17/08/23 14:00	9,16	8,36	0,80	1	1				1	0,95	0,95
	17/08/23 15:00	8,87	8,08	0,80	1	1				1	0,95	0,95
	17/08/23 16:00	8,77	7,99	0,78	1	1				1	0,95	0,95
	17/08/23 17:00	9,03	8,27	0,77	1	1				1	0,95	0,95
	17/08/23 18:00	9,73	8,93	0,81	1	1				2	0,95	0,95
	17/08/23 19:00	10,19	9,38	0,81	1	1				2	0,95	0,95
	17/08/23 20:00	10,40	9,54	0,86	1	1				3	0,95	0,95
	17/08/23 21:00	9,87	9,07	0,80	1	1				2	0,95	0,95
	17/08/23 22:00	9,43	8,69	0,74	1	1				2	0,95	0,95
	17/08/23 23:00	8,65	7,95	0,70	1	1				1	0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή 18/8/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5	5	1,8	0,8	1	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	18/08/23 0:00	8,03	7,24	0,79	1	1					0,95	0,95
	18/08/23 1:00	7,41	6,65	0,77	1	1					0,95	0,95
	18/08/23 2:00	6,98	6,18	0,81	1	1				1	0,95	0,95
	18/08/23 3:00	6,67	5,83	0,84	1	1				2	0,95	0,95
	18/08/23 4:00	6,51	5,72	0,79	1	1				1	0,95	0,94
	18/08/23 5:00	6,54	5,75	0,79	1	1					0,95	0,95
	18/08/23 6:00	6,78	6,06	0,72	1	1					0,95	0,95
	18/08/23 7:00	7,55	6,84	0,71	1	1					0,95	0,95
	18/08/23 8:00	8,25	7,64	0,61	1	1					0,95	0,95
	18/08/23 9:00	8,48	7,84	0,64	1	1					0,95	0,95
	18/08/23 10:00	8,42	7,86	0,56	1	1				1	0,95	0,95
	18/08/23 11:00	8,62	8,06	0,56	1	1				1	0,95	0,95
	18/08/23 12:00	8,99	8,43	0,57	1	1				1	0,95	0,95
	18/08/23 13:00	9,19	8,57	0,62	1	1				1	0,95	0,95
	18/08/23 14:00	9,07	8,44	0,63	1	1				1	0,95	0,95
	18/08/23 15:00	8,81	8,09	0,72	1	1				1	0,95	0,95
	18/08/23 16:00	8,87	8,11	0,76	1	1				1	0,95	0,95
	18/08/23 17:00	9,18	8,47	0,71	1	1				1	0,95	0,95
	18/08/23 18:00	9,81	9,15	0,65	1	1				2	0,95	0,95
	18/08/23 19:00	10,33	9,86	0,47	1	1				3	0,95	0,95
	18/08/23 20:00	10,57	10,12	0,45	1	1				3	0,95	0,95
	18/08/23 21:00	10,14	9,70	0,44	1	1				3	0,95	0,95
	18/08/23 22:00	9,59	9,10	0,49	1	1				2	0,95	0,95
	18/08/23 23:00	9,00	8,40	0,61	1	1				2	0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη. Σημειώνεται ότι η ένταξη των φορητών μονάδων HZ από τις 02:00 έως τις 05:00, οφείλεται στην πλύση των υπερπληρωτών των μονάδων G1 και G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο 19/8/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5	5	1,8	0,8	1	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	19/08/23 0:00	8,13	7,57	0,56	1	1				1	0,95	0,95
	19/08/23 1:00	7,59	6,96	0,63	1	1					0,95	0,95
	19/08/23 2:00	7,18	6,55	0,63	1	1					0,95	0,95
	19/08/23 3:00	6,91	6,30	0,61	1	1					0,95	0,95
	19/08/23 4:00	6,69	6,05	0,64	1	1					0,95	0,95
	19/08/23 5:00	6,72	6,11	0,61	1	1					0,95	0,95
	19/08/23 6:00	6,87	6,33	0,54	1	1					0,95	0,95
	19/08/23 7:00	7,51	7,10	0,41	1	1					0,95	0,95
	19/08/23 8:00	8,27	7,88	0,39	1	1					0,95	0,95
	19/08/23 9:00	8,59	8,19	0,40	1	1				1	0,95	0,95
	19/08/23 10:00	8,79	8,42	0,37	1	1				1	0,95	0,95
	19/08/23 11:00	8,81	8,44	0,37	1	1				2	0,95	0,95
	19/08/23 12:00	9,04	8,64	0,40	1	1				2	0,95	0,95
	19/08/23 13:00	9,41	8,95	0,46	1	1				2	0,95	0,95
	19/08/23 14:00	9,42	8,87	0,55	1	1				2	0,95	0,95
	19/08/23 15:00	8,94	8,40	0,53	1	1				2	0,95	0,95
	19/08/23 16:00	9,01	8,41	0,60	1	1				2	0,95	0,95
	19/08/23 17:00	9,33	8,67	0,66	1	1				2	0,95	0,95
	19/08/23 18:00	9,83	9,18	0,65	1	1				2	0,95	0,95
	19/08/23 19:00	10,30	9,61	0,69	1	1				3	0,95	0,95
	19/08/23 20:00	10,44	9,85	0,59	1	1				3	0,95	0,95
	19/08/23 21:00	9,96	9,38	0,57	1	1				2	0,95	0,95
	19/08/23 22:00	9,51	8,92	0,59	1	1				2	0,95	0,95
	19/08/23 23:00	8,91	8,29	0,62	1	1				1	0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή 20/8/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5	5	1,8	0,8	1	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	20/08/23 0:00	8,29	7,67	0,62	1	1				1	0,95	0,95
	20/08/23 1:00	7,74	7,05	0,69	1	1					0,95	0,95
	20/08/23 2:00	7,30	6,60	0,70	1	1					0,95	0,95
	20/08/23 3:00	7,04	6,34	0,70	1	1					0,95	0,95
	20/08/23 4:00	6,79	6,11	0,68	1	1					0,95	0,95
	20/08/23 5:00	6,79	6,07	0,72	1	1					0,95	0,95
	20/08/23 6:00	6,95	6,17	0,78	1	1					0,95	0,95
	20/08/23 7:00	7,56	6,79	0,76	1	1					0,95	0,95
	20/08/23 8:00	8,13	7,37	0,76	1	1					0,95	0,95
	20/08/23 9:00	8,25	7,53	0,72	1	1					0,95	0,95
	20/08/23 10:00	8,30	7,59	0,72	1	1					0,95	0,95
	20/08/23 11:00	8,42	7,65	0,77	1	1					0,95	0,95
	20/08/23 12:00	8,61	7,91	0,70	1	1				1	0,95	0,95
	20/08/23 13:00	8,74	8,10	0,64	1	1				1	0,95	0,95
	20/08/23 14:00	8,70	8,05	0,66	1	1				1	0,95	0,95
	20/08/23 15:00	8,35	7,65	0,71	1	1				1	0,95	0,95
	20/08/23 16:00	8,39	7,69	0,69	1	1					0,95	0,95
	20/08/23 17:00	8,69	8,00	0,69	1	1				1	0,95	0,95
	20/08/23 18:00	9,40	8,72	0,68	1	1				2	0,95	0,95
	20/08/23 19:00	10,01	9,29	0,72	1	1				2	0,95	0,95
	20/08/23 20:00	10,30	9,53	0,77	1	1				3	0,95	0,95
	20/08/23 21:00	9,84	9,01	0,83	1	1				2	0,95	0,95
	20/08/23 22:00	9,24	8,44	0,81	1	1				2	0,95	0,95
	20/08/23 23:00	8,67	7,87	0,80	1	1				1	0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα 21/8/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5	5	1,8	0,8	1	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	21/08/23 0:00	7,98	7,18	0,80	1	1					0,95	0,95
	21/08/23 1:00	7,45	6,59	0,87	1	1					0,95	0,95
	21/08/23 2:00	7,05	6,21	0,84	1	1					0,95	0,95
	21/08/23 3:00	6,77	5,91	0,87	1	1				3	0,95	0,95
	21/08/23 4:00	6,57	5,64	0,93	1	1				2	0,95	0,95
	21/08/23 5:00	6,63	5,70	0,94	1	1					0,95	0,95
	21/08/23 6:00	6,90	6,00	0,91	1	1					0,95	0,95
	21/08/23 7:00	7,52	6,61	0,90	1	1					0,95	0,95
	21/08/23 8:00	8,36	7,51	0,85	1	1					0,95	0,95
	21/08/23 9:00	8,73	7,97	0,75	1	1				1	0,95	0,95
	21/08/23 10:00	8,68	8,03	0,65	1	1				2	0,95	0,95
	21/08/23 11:00	8,69	8,13	0,56	1	1				2	0,95	0,95
	21/08/23 12:00	8,94	8,44	0,49	1	1				2	0,95	0,95
	21/08/23 13:00	9,18	8,73	0,45	1	1				2	0,95	0,95
	21/08/23 14:00	9,15	8,74	0,40	1	1				2	0,95	0,95
	21/08/23 15:00	8,99	8,50	0,49	1	1				2	0,95	0,95
	21/08/23 16:00	8,92	8,50	0,42	1	1				2	0,95	0,95
	21/08/23 17:00	9,19	8,79	0,40	1	1				2	0,95	0,95
	21/08/23 18:00	9,95	9,61	0,35	1	1				3	0,95	0,95
	21/08/23 19:00	10,34	10,02	0,32	1	1				3	0,95	0,95
	21/08/23 20:00	10,65	10,38	0,27	1	1				4	0,95	0,95
	21/08/23 21:00	10,06	9,82	0,25	1	1				3	0,95	0,95
	21/08/23 22:00	9,60	9,41	0,20	1	1				3	0,95	0,95
	21/08/23 23:00	9,02	8,79	0,24	1	1				2	0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη. Σημειώνεται ότι η ένταξη των φορητών μονάδων HZ από τις 03:00 έως τις 05:00, οφείλεται στην πλύση των υπερπληρωτών των μονάδων G1 και G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη 22/8/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5	5	1,8	0,8	1	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	22/08/23 0:00	8,37	8,10	0,28	1	1				1	0,95	0,95
	22/08/23 1:00	7,62	7,32	0,30	1	1					0,95	0,95
	22/08/23 2:00	7,23	6,95	0,28	1	1					0,95	0,95
	22/08/23 3:00	6,90	6,63	0,27	1	1					0,95	0,95
	22/08/23 4:00	6,71	6,46	0,25	1	1					0,95	0,95
	22/08/23 5:00	6,71	6,53	0,18	1	1					0,95	0,95
	22/08/23 6:00	6,92	6,80	0,12	1	1					0,95	0,95
	22/08/23 7:00	7,55	7,46	0,09	1	1					0,95	0,95
	22/08/23 8:00	8,26	8,16	0,10	1	1				1	0,95	0,95
	22/08/23 9:00	8,68	8,55	0,12	1	1				2	0,95	0,95
	22/08/23 10:00	8,69	8,53	0,15	1	1				2	0,95	0,95
	22/08/23 11:00	8,67	8,54	0,13	1	1				2	0,95	0,95
	22/08/23 12:00	8,93	8,81	0,12	1	1				2	0,95	0,95
	22/08/23 13:00	9,14	9,01	0,12	1	1				2	0,95	0,95
	22/08/23 14:00	9,22	9,13	0,09	1	1				2	0,95	0,95
	22/08/23 15:00	8,87	8,78	0,09	1	1				2	0,95	0,95
	22/08/23 16:00	8,94	8,87	0,07	1	1				2	0,95	0,95
	22/08/23 17:00	9,23	9,11	0,12	1	1				2	0,95	0,95
	22/08/23 18:00	9,98	9,87	0,10	1	1				3	0,95	0,95
	22/08/23 19:00	10,37	10,29	0,07	1	1				3	0,95	0,95
	22/08/23 20:00	10,66	10,58	0,08	1	1				4	0,95	0,95
	22/08/23 21:00	10,23	10,17	0,07	1	1				3	0,95	0,95
	22/08/23 22:00	9,56	9,53	0,04	1	1				3	0,95	0,95
	22/08/23 23:00	8,96	8,90	0,06	1	1				2	0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη 23/8/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5	5	1,8	0,8	1	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	23/08/23 0:00	8,21	8,12	0,09	1	1				1	0,95	0,95
	23/08/23 1:00	7,59	7,44	0,15	1	1					0,95	0,95
	23/08/23 2:00	7,20	6,99	0,21	1	1					0,95	0,95
	23/08/23 3:00	6,88	6,74	0,14	1	1					0,95	0,95
	23/08/23 4:00	6,62	6,45	0,16	1	1					0,95	0,95
	23/08/23 5:00	6,66	6,44	0,21	1	1					0,95	0,95
	23/08/23 6:00	6,90	6,64	0,25	1	1					0,95	0,95
	23/08/23 7:00	7,63	7,37	0,26	1	1				1	0,95	0,95
	23/08/23 8:00	7,99	7,91	0,09	1	1				2	0,32	0,95
	23/08/23 9:00	8,22	8,09	0,13	1	1				2	0,45	0,95
	23/08/23 10:00	8,44	8,21	0,23	1	1				2	0,95	0,93
	23/08/23 11:00	8,52	8,22	0,30	1	1				2	0,95	0,95
	23/08/23 12:00	8,83	8,50	0,33	1	1				2	0,95	0,95
	23/08/23 13:00	9,09	8,87	0,22	1	1				2	0,95	0,95
	23/08/23 14:00	9,01	8,67	0,34	1	1				2	0,95	0,95
	23/08/23 15:00	8,76	8,38	0,38	1	1				2	0,95	0,95
	23/08/23 16:00	8,70	8,46	0,24	1	1				2	0,95	0,95
	23/08/23 17:00	9,16	8,97	0,19	1	1				2	0,95	0,95
	23/08/23 18:00	9,89	9,74	0,14	1	1				3	0,95	0,95
	23/08/23 19:00	10,42	10,20	0,22	1	1				3	0,95	0,95
	23/08/23 20:00	10,62	10,43	0,19	1	1				4	0,95	0,95
	23/08/23 21:00	10,22	10,06	0,16	1	1				3	0,95	0,95
	23/08/23 22:00	9,62	9,49	0,13	1	1				3	0,95	0,95
	23/08/23 23:00	8,92	8,74	0,18	1	1				2	0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη. Σημειώνεται ότι από τις 08:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη 24/8/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5	5	1,8	0,8	1	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	24/08/23 0:00	8,27	7,98	0,29	1	1				2	0,95	0,95
	24/08/23 1:00	7,62	7,23	0,39	1	1				4	0,95	0,95
	24/08/23 2:00	7,32	6,96	0,36	1	1				4	0,94	0,95
	24/08/23 3:00	6,96	6,57	0,39		1				4	0,95	0,95
	24/08/23 4:00	6,80	6,23	0,57		1				3	0,95	0,95
	24/08/23 5:00	6,84	6,34	0,50		1				3	0,95	0,95
	24/08/23 6:00	6,92	6,39	0,53		1				3	0,95	0,95
	24/08/23 7:00	7,70	7,17	0,53		1				4	0,95	0,95
	24/08/23 8:00	8,39	7,84	0,55	1	1				2	0,95	0,95
	24/08/23 9:00	8,71	8,13	0,58	1	1				1	0,95	0,95
	24/08/23 10:00	8,81	8,17	0,64	1	1				1	0,95	0,95
	24/08/23 11:00	8,86	8,15	0,72	1	1				1	0,95	0,95
	24/08/23 12:00	9,07	8,26	0,81	1	1				1	0,95	0,95
	24/08/23 13:00	9,35	8,66	0,69	1	1				1	0,95	0,95
	24/08/23 14:00	9,35	8,84	0,51	1	1				2	0,95	0,95
	24/08/23 15:00	8,98	8,47	0,51	1	1				1	0,95	0,95
	24/08/23 16:00	8,87	8,43	0,44	1	1				1	0,95	0,95
	24/08/23 17:00	9,23	8,81	0,42	1	1				2	0,95	0,95
	24/08/23 18:00	9,97	9,58	0,39	1	1				3	0,95	0,95
	24/08/23 19:00	10,34	9,94	0,40	1	1				3	0,95	0,95
	24/08/23 20:00	10,57	9,99	0,58	1	1				3	0,95	0,95
	24/08/23 21:00	10,24	9,69	0,55	1	1				3	0,95	0,95
	24/08/23 22:00	9,74	9,03	0,70	1	1				2	0,95	0,95
	24/08/23 23:00	9,20	8,42	0,78	1	1				2	0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη. Σημειώνεται ότι η ένταξη των φορητών μονάδων HZ από τις 01:00 έως τις 03:00, οφείλεται στην πλύση των υπερπληρωτών της μονάδας G1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή 25/8/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5	5	1,8	0,8	1	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	25/08/23 0:00	8,54	7,79	0,75	1	1				1	0,95	0,95
	25/08/23 1:00	7,89	7,08	0,81	1	1					0,95	0,95
	25/08/23 2:00	7,50	6,58	0,92	1	1					0,95	0,95
	25/08/23 3:00	7,20	6,30	0,90	1	1					0,95	0,95
	25/08/23 4:00	6,98	6,06	0,92	1	1					0,95	0,95
	25/08/23 5:00	7,00	6,14	0,86	1	1					0,95	0,95
	25/08/23 6:00	7,16	6,24	0,91	1	1					0,95	0,95
	25/08/23 7:00	7,78	6,98	0,80	1	1					0,95	0,95
	25/08/23 8:00	8,31	7,48	0,82	1	1					0,95	0,95
	25/08/23 9:00	8,57	7,70	0,87	1	1					0,95	0,95
	25/08/23 10:00	8,43	7,59	0,84	1	1					0,95	0,95
	25/08/23 11:00	8,50	7,62	0,88	1	1					0,95	0,95
	25/08/23 12:00	8,62	7,76	0,87	1	1					0,95	0,95
	25/08/23 13:00	8,97	8,12	0,84	1	1				1	0,95	0,95
	25/08/23 14:00	8,81	7,98	0,83	1	1				1	0,95	0,95
	25/08/23 15:00	8,67	7,91	0,76	1	1				1	0,95	0,95
	25/08/23 16:00	8,75	7,96	0,80	1	1				1	0,95	0,95
	25/08/23 17:00	9,00	8,28	0,71	1	1				1	0,95	0,95
	25/08/23 18:00	9,65	8,97	0,68	1	1				2	0,95	0,95
	25/08/23 19:00	9,91	9,24	0,67	1	1				2	0,95	0,95
	25/08/23 20:00	10,15	9,50	0,65	1	1				3	0,95	0,95
	25/08/23 21:00	9,90	9,19	0,71	1	1				2	0,95	0,95
	25/08/23 22:00	9,41	8,70	0,72	1	1				2	0,95	0,95
	25/08/23 23:00	8,70	8,03	0,68	1	1				1	0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο 26/8/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5	5	1,8	0,8	1	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	26/08/23 0:00	8,05	7,39	0,65	1	1					0,95	0,95
	26/08/23 1:00	7,43	6,66	0,78	1	1					0,95	0,95
	26/08/23 2:00	7,11	6,23	0,88	1	1					0,95	0,95
	26/08/23 3:00	6,88	6,01	0,86	1	1					0,95	0,95
	26/08/23 4:00	6,64	5,76	0,88	1	1					0,95	0,95
	26/08/23 5:00	6,65	5,83	0,82	1	1					0,95	0,95
	26/08/23 6:00	6,85	6,00	0,85	1	1					0,95	0,95
	26/08/23 7:00	7,44	6,78	0,66	1	1					0,95	0,95
	26/08/23 8:00	8,07	7,34	0,73	1	1					0,95	0,95
	26/08/23 9:00	8,34	7,60	0,75	1	1					0,95	0,95
	26/08/23 10:00	8,29	7,55	0,74	1	1					0,95	0,95
	26/08/23 11:00	8,31	7,56	0,75	1	1					0,95	0,95
	26/08/23 12:00	8,50	7,66	0,83	1	1					0,95	0,95
	26/08/23 13:00	8,83	8,01	0,81	1	1					0,95	0,95
	26/08/23 14:00	8,80	8,12	0,68	1	1				1	0,95	0,95
	26/08/23 15:00	8,44	7,90	0,54	1	1				1	0,95	0,95
	26/08/23 16:00	8,45	7,91	0,54	1	1				1	0,95	0,95
	26/08/23 17:00	8,86	8,26	0,59	1	1				1	0,95	0,95
	26/08/23 18:00	9,66	8,98	0,68	1	1				2	0,95	0,95
	26/08/23 19:00	9,86	9,23	0,62	1	1				2	0,95	0,95
	26/08/23 20:00	10,07	9,46	0,61	1	1				3	0,95	0,95
	26/08/23 21:00	9,56	8,86	0,71	1	1				2	0,95	0,95
	26/08/23 22:00	9,16	8,43	0,73	1	1				1	0,95	0,95
	26/08/23 23:00	8,61	7,71	0,90	1	1				1	0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή 27/8/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5	5	1,8	0,8	1	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	27/08/23 0:00	7,91	7,16	0,75	1	1					0,95	0,95
	27/08/23 1:00	7,35	6,58	0,77	1	1					0,95	0,95
	27/08/23 2:00	6,98	6,51	0,47	1	1					0,95	0,95
	27/08/23 3:00	6,73	6,42	0,31	1	1				2	0,95	0,95
	27/08/23 4:00	6,54	6,07	0,46	1	1				3	0,95	0,95
	27/08/23 5:00	6,54	5,99	0,56	1	1				1	0,95	0,95
	27/08/23 6:00	6,78	6,09	0,69	1	1					0,95	0,95
	27/08/23 7:00	7,32	6,62	0,70	1	1					0,95	0,95
	27/08/23 8:00	7,93	7,29	0,65	1	1					0,95	0,95
	27/08/23 9:00	8,07	7,34	0,73	1	1					0,95	0,95
	27/08/23 10:00	7,92	7,31	0,60	1	1					0,95	0,95
	27/08/23 11:00	7,86	7,24	0,62	1	1					0,95	0,95
	27/08/23 12:00	8,11	7,43	0,68	1	1					0,95	0,95
	27/08/23 13:00	8,31	7,68	0,63	1	1					0,95	0,95
	27/08/23 14:00	8,21	7,59	0,63	1	1				1	0,95	0,95
	27/08/23 15:00	8,00	7,25	0,76	1	1					0,95	0,95
	27/08/23 16:00	8,07	7,31	0,76	1	1					0,95	0,95
	27/08/23 17:00	8,46	7,61	0,84	1	1					0,95	0,95
	27/08/23 18:00	9,04	8,25	0,80	1	1				1	0,95	0,95
	27/08/23 19:00	9,48	8,84	0,64	1	1				2	0,95	0,95
	27/08/23 20:00	9,64	8,84	0,80	1	1				2	0,95	0,95
	27/08/23 21:00	9,24	8,32	0,92	1	1				2	0,95	0,95
	27/08/23 22:00	8,78	7,86	0,92	1	1				1	0,95	0,95
	27/08/23 23:00	8,12	7,23	0,90	1	1					0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη. Σημειώνεται ότι η ένταξη των φορητών μονάδων HZ από τις 03:00 έως τις 05:30, οφείλεται στην πλύση των υπερπληρωτών των μονάδων G1 και G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα 28/8/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5	5	1,8	0,8	1	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	28/08/23 0:00	7,56	6,66	0,90	1	1					0,95	0,95
	28/08/23 1:00	7,01	6,18	0,83	1	1					0,95	0,95
	28/08/23 2:00	6,74	5,85	0,88	1	1					0,95	0,95
	28/08/23 3:00	6,51	5,60	0,91	1	1					0,95	0,95
	28/08/23 4:00	6,34	5,40	0,94	1	1					0,95	0,95
	28/08/23 5:00	6,36	5,42	0,94	1	1					0,95	0,95
	28/08/23 6:00	6,57	5,63	0,94	1	1					0,95	0,95
	28/08/23 7:00	7,27	6,32	0,94	1	1					0,95	0,95
	28/08/23 8:00	7,86	6,93	0,93	1	1					0,95	0,95
	28/08/23 9:00	8,06	7,13	0,94	1	1					0,95	0,95
	28/08/23 10:00	7,79	6,85	0,94	1	1					0,95	0,95
	28/08/23 11:00	7,89	6,95	0,93	1	1					0,95	0,95
	28/08/23 12:00	8,20	7,26	0,94	1	1					0,95	0,95
	28/08/23 13:00	8,57	7,65	0,92	1	1					0,95	0,95
	28/08/23 14:00	8,53	7,61	0,93	1	1				1	0,95	0,95
	28/08/23 15:00	8,25	7,31	0,94	1	1					0,95	0,95
	28/08/23 16:00	8,04	7,11	0,94	1	1					0,95	0,95
	28/08/23 17:00	8,30	7,36	0,94	1	1					0,95	0,95
	28/08/23 18:00	8,92	7,98	0,94	1	1				1	0,95	0,95
	28/08/23 19:00	9,29	8,35	0,94	1	1				1	0,95	0,95
	28/08/23 20:00	9,41	8,48	0,93	1	1				1	0,95	0,95
	28/08/23 21:00	8,94	8,00	0,94	1	1				1	0,95	0,95
	28/08/23 22:00	8,50	7,56	0,94	1	1					0,95	0,95
	28/08/23 23:00	7,80	6,85	0,94	1	1					0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη 29/8/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5	5	1,8	0,8	1	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	29/08/23 0:00	7,15	6,21	0,94	1	1					0,95	0,95
	29/08/23 1:00	6,66	5,72	0,94	1	1					0,95	0,95
	29/08/23 2:00	6,38	5,44	0,94	1	1					0,95	0,95
	29/08/23 3:00	6,11	5,18	0,93	1	1					0,95	0,95
	29/08/23 4:00	5,87	4,93	0,94	1	1					0,95	0,95
	29/08/23 5:00	5,95	5,09	0,86	1	1					0,95	0,95
	29/08/23 6:00	6,21	5,30	0,91	1	1					0,95	0,95
	29/08/23 7:00	6,80	6,04	0,76	1	1					0,95	0,95
	29/08/23 8:00	7,61	6,83	0,78	1	1					0,95	0,95
	29/08/23 9:00	7,82	7,21	0,60	1	1					0,95	0,95
	29/08/23 10:00	7,84	7,37	0,47	1	1					0,95	0,95
	29/08/23 11:00	8,02	7,58	0,44	1	1					0,95	0,95
	29/08/23 12:00	8,28	7,88	0,40	1	1				1	0,95	0,95
	29/08/23 13:00	8,52	7,94	0,58	1	1				1	0,95	0,95
	29/08/23 14:00	8,50	7,95	0,55	1	1				1	0,95	0,95
	29/08/23 15:00	8,31	7,88	0,44	1	1				1	0,95	0,95
	29/08/23 16:00	8,43	8,11	0,32	1	1				1	0,95	0,95
	29/08/23 17:00	8,69	8,48	0,21	1	1				1	0,95	0,95
	29/08/23 18:00	9,33	9,17	0,16	1	1				2	0,95	0,95
	29/08/23 19:00	9,84	9,70	0,14	1	1				3	0,95	0,95
	29/08/23 20:00	10,01	9,91	0,10	1	1				3	0,95	0,95
	29/08/23 21:00	9,59	9,44	0,15	1	1				3	0,95	0,95
	29/08/23 22:00	9,21	9,07	0,14	1	1				2	0,95	0,95
	29/08/23 23:00	8,47	8,31	0,16	1	1				2	0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη 30/8/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5	5	1,8	0,8	1	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	30/08/23 0:00	7,94	7,59	0,35	1	1					0,95	0,95
	30/08/23 1:00	7,27	6,90	0,37	1	1					0,95	0,95
	30/08/23 2:00	6,85	6,45	0,39	1	1				3	0,95	0,95
	30/08/23 3:00	6,62	6,22	0,40	1	1				3	0,95	0,95
	30/08/23 4:00	6,43	5,99	0,44	1					3	0,95	0,95
	30/08/23 5:00	6,48	6,02	0,46	1					3	0,95	0,95
	30/08/23 6:00	6,78	6,25	0,52	1					3	0,95	0,95
	30/08/23 7:00	7,26	6,63	0,63	1	1				3	0,95	0,95
	30/08/23 8:00	7,93	7,26	0,67	1	1					0,95	0,95
	30/08/23 9:00	8,22	7,40	0,82	1	1					0,95	0,95
	30/08/23 10:00	7,93	7,18	0,75	1	1					0,95	0,95
	30/08/23 11:00	7,95	7,31	0,64	1	1					0,95	0,95
	30/08/23 12:00	8,16	7,56	0,60	1	1					0,95	0,95
	30/08/23 13:00	8,35	7,71	0,64	1	1					0,95	0,95
	30/08/23 14:00	8,20	7,61	0,59	1	1					0,95	0,95
	30/08/23 15:00	7,88	7,46	0,42	1	1					0,95	0,95
	30/08/23 16:00	7,90	7,44	0,46	1	1					0,95	0,95
	30/08/23 17:00	8,24	7,96	0,28	1	1				1	0,95	0,95
	30/08/23 18:00	8,98	8,70	0,29	1	1				2	0,95	0,95
	30/08/23 19:00	9,21	8,94	0,27	1	1				2	0,95	0,95
	30/08/23 20:00	9,32	9,02	0,31	1	1				2	0,95	0,95
	30/08/23 21:00	8,84	8,45	0,39	1	1				2	0,95	0,95
	30/08/23 22:00	8,47	7,80	0,67	1	1				1	0,95	0,95
	30/08/23 23:00	7,97	7,20	0,77	1	1					0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη. Σημειώνεται ότι η ένταξη των φορητών μονάδων HZ από τις 02:00 έως τις 04:00, οφείλεται στην πλύση των υπερπληρωτών των μονάδων G1 και G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη 31/8/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5	5	1,8	0,8	1	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	31/08/23 0:00	7,40	6,64	0,76	1	1					0,95	0,95
	31/08/23 1:00	6,88	6,19	0,69	1	1					0,95	0,95
	31/08/23 2:00	6,62	5,88	0,75	1	1					0,95	0,95
	31/08/23 3:00	6,38	5,54	0,84	1	1					0,95	0,95
	31/08/23 4:00	6,21	5,39	0,83	1	1					0,95	0,95
	31/08/23 5:00	6,25	5,31	0,93	1	1					0,95	0,95
	31/08/23 6:00	6,45	5,58	0,87	1	1					0,95	0,95
	31/08/23 7:00	6,98	6,22	0,77	1	1					0,95	0,95
	31/08/23 8:00	7,54	6,74	0,80	1	1					0,95	0,95
	31/08/23 9:00	7,69	6,99	0,69	1	1					0,95	0,95
	31/08/23 10:00	7,45	6,73	0,72	1	1					0,95	0,95
	31/08/23 11:00	7,62	6,91	0,71	1	1					0,95	0,95
	31/08/23 12:00	7,99	7,21	0,78	1	1					0,95	0,95
	31/08/23 13:00	8,17	7,38	0,79	1	1					0,95	0,95
	31/08/23 14:00	8,15	7,37	0,78	1	1					0,95	0,95
	31/08/23 15:00	7,95	7,26	0,69	1	1					0,95	0,95
	31/08/23 16:00	7,86	7,17	0,69	1	1					0,95	0,95
	31/08/23 17:00	8,34	7,73	0,62	1	1					0,95	0,95
	31/08/23 18:00	8,77	8,37	0,41	1	1				1	0,95	0,95
	31/08/23 19:00	9,07	8,47	0,59	1	1				1	0,95	0,95
	31/08/23 20:00	9,37	8,76	0,61	1	1				2	0,95	0,95
	31/08/23 21:00	8,92	8,39	0,53	1	1				2	0,95	0,95
	31/08/23 22:00	8,36	7,64	0,72	1	1				1	0,95	0,95
	31/08/23 23:00	7,76	7,05	0,71	1	1					0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.