

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας													Τρίτη 1/8/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	10,5	10,5	10,5	15	15	10	11,0	11,0	23,1	1,5	1,0	1,3	1,3	5,00	5,00	5,00	7,20		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5			G6
Τρίτη	00:00	74,62	67,90	6,72	0,01	1	1	1	1	1	1							1			1	1	1	15,20	15,20
	01:00	70,29	63,73	6,55	0,01	1	1	1	1	1	1							1			1	1	1	15,20	15,20
	02:00	66,71	61,00	5,70	0,01	1	1	1	1	1	1							1			1		1	15,20	15,20
	03:00	63,90	58,28	5,61	0,01	1	1	1	1	1	1							1			1		1	15,20	15,20
	04:00	61,95	56,58	5,37	0,01	1	1	1	1	1	1							1			1		1	15,19	15,19
	05:00	62,01	54,41	7,59	0,01	1	1	1	1	1	1							1			1		1	15,20	15,20
	06:00	62,76	57,45	5,31	0,01	1	1	1	1	1	1							1			1		1	15,20	15,20
	07:00	69,35	63,97	5,38	0,00	1	1	1	1	1	1							1			1	1	1	15,20	15,20
	08:00	74,69	69,87	4,81	0,01	1	1	1	1	1	1					1		1			1		1	15,20	15,20
	09:00	80,04	77,16	2,88	0,01	1	1	1	1	1	1					1		1			1		1	15,20	15,20
	10:00	81,77	79,14	2,43	0,20	1	1	1	1	1	1					1		1			1		1	15,20	15,20
	11:00	81,64	78,65	2,79	0,21	1	1	1	1	1	1					1		1			1	1	1	15,20	15,20
	12:00	82,91	78,67	4,03	0,21	1	1	1	1	1	1					1		1			1	1	1	15,20	15,20
	13:00	85,11	80,91	4,00	0,21	1	1	1	1	1	1					1		1			1	1	1	15,20	15,20
	14:00	84,97	81,46	3,30	0,21	1	1	1	1	1	1					1		1			1	1	1	15,20	15,20
	15:00	82,46	79,11	3,34	0,01	1	1	1	1	1	1					1		1			1	1	1	15,20	15,20
	16:00	83,26	80,87	2,38	0,01	1	1	1	1	1	1					1		1			1	1	1	15,20	15,20
	17:00	87,06	84,83	2,23	0,01	1	1	1	1	1	1					1		1			1	1	1	15,20	15,20
	18:00	92,80	90,20	2,54	0,06	1	1	1	1	1	1		1			1		1			1	1	1	15,20	15,20
	19:00	93,63	89,28	4,30	0,04	1	1	1	1	1	1		1			1		1			1	1	1	15,20	15,20
	20:00	92,47	87,25	5,22	0,01	1	1	1	1	1	1		1			1		1			1	1	1	15,20	15,20
	21:00	89,03	84,39	4,63	0,01	1	1	1	1	1	1		1			1		1			1	1	1	15,20	15,20
	22:00	82,73	79,02	3,70	0,01	1	1	1	1	1	1		1			1		1			1	1	1	15,20	15,20
23:00	77,46	74,45	3,00	0,01	1	1	1	1	1	1		1					1			1	1	1	15,20	15,20	

Παρατηρήσεις:
Ένα Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας													Τετάρτη 2/8/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	10,5	10,5	10,5	15	15	10	11,0	11,0	23,1	1,5	1,0	1,3	1,3	5,00	5,00	5,00	7,20		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5			G6
Τετάρτη	00:00	72,52	70,63	1,89	0,01	1	1	1	1	1	1		1					1			1	1	1	15,20	15,20
	01:00	67,88	66,79	1,08	0,01	1	1	1	1	1	1							1			1	1	1	15,20	15,20
	02:00	65,04	63,77	1,26	0,01	1	1	1	1	1	1							1			1	1	1	15,19	15,19
	03:00	62,55	60,64	1,90	0,01	1	1	1	1	1	1							1			1		1	15,20	15,20
	04:00	61,07	59,81	1,26	0,01	1	1	1	1	1	1							1			1		1	14,98	14,98
	05:00	61,10	59,71	1,37	0,01	1	1	1	1	1	1							1			1		1	15,14	15,02
	06:00	56,11	54,86	1,24	0,01	1	1	1	1	1	1							1			1		1	9,70	9,56
	07:00	69,50	67,92	1,57	0,01	1	1	1	1	1					1			1			1	1	1	15,20	15,20
	08:00	75,95	74,47	1,48	0,01	1	1	1	1		1				1			1			1	1	1	15,20	15,20
	09:00	81,77	80,62	1,14	0,01	1	1	1	1		1			1				1			1	1	1	15,20	15,20
	10:00	83,23	81,75	1,27	0,21	1	1	1	1		1			1				1			1	1	1	15,20	15,20
	11:00	83,60	82,54	0,86	0,21	1	1	1	1		1			1				1			1	1	1	15,20	15,20
	12:00	83,26	82,16	0,90	0,21	1	1	1	1		1			1				1			1	1	1	15,20	15,20
	13:00	87,63	86,53	0,89	0,21	1	1	1	1	1	1			1			1	1			1	1	1	15,20	15,20
	14:00	88,69	87,81	0,68	0,21	1	1	1	1	1	1			1				1			1	1	1	15,20	15,20
	15:00	86,45	86,10	0,34	0,01	1	1	1	1	1	1			1				1			1	1	1	15,20	15,20
	16:00	86,74	85,34	1,30	0,10	1	1	1	1	1	1			1				1			1	1	1	15,20	15,20
	17:00	89,48	87,77	1,60	0,11	1	1	1	1	1	1			1				1			1	1	1	15,20	15,20
	18:00	94,45	93,11	1,20	0,14	1	1	1	1	1	1			1				1			1	1	1	15,20	15,20
	19:00	94,30	92,83	1,37	0,10	1	1	1	1	1	1			1	1			1			1	1	1	15,20	15,20
	20:00	92,61	90,41	2,16	0,04	1	1	1	1	1	1			1	1	1		1			1	1	1	15,20	15,20
	21:00	89,34	88,05	1,22	0,07	1	1	1	1	1	1			1	1	1		1			1	1	1	15,20	15,20
	22:00	83,18	82,27	0,87	0,04	1	1	1	1	1	1			1	1	1		1			1	1	1	15,20	15,20
23:00	78,23	77,57	0,66	0,01	1	1	1	1	1	1			1	1			1			1	1	1	15,20	15,20	

Παρατηρήσεις:

Ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη.

Στο διάστημα 06:00-06:40 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας													Πέμπτη 3/8/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	10,5	10,5	10,5	15	15	10	11,0	11,0	23,1	1,5	1,0	1,3	1,3	5,00	5,00	5,00	7,20			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)		
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5			G6	
Πέμπτη	00:00	73,32	72,76	0,56	0,01	1	1	1	1	1	1				1				1			1	1	1	15,20	15,20
	01:00	68,60	67,98	0,61	0,01	1	1	1	1	1	1								1			1	1	1	15,20	15,20
	02:00	65,24	63,87	1,33	0,04	1	1	1	1	1	1								1			1	1	1	15,20	15,20
	03:00	63,37	61,36	1,60	0,41	1	1	1	1	1	1								1			1		1	15,20	15,20
	04:00	61,75	59,31	2,18	0,26	1	1	1	1	1	1								1			1		1	15,19	15,20
	05:00	61,69	58,93	2,69	0,07	1	1	1	1	1	1								1			1		1	15,08	15,06
	06:00	62,58	60,25	2,32	0,02	1	1	1	1	1	1								1			1		1	15,20	15,20
	07:00	69,55	68,11	1,44	0,01	1	1	1	1	1	1								1			1	1	1	15,20	15,20
	08:00	76,01	74,79	1,18	0,03	1	1	1	1	1	1					1			1			1	1	1	15,20	15,20
	09:00	81,43	80,24	1,08	0,11	1	1	1	1	1	1					1			1			1	1	1	15,20	15,20
	10:00	82,31	81,64	0,46	0,20	1	1	1	1	1	1					1			1			1	1	1	15,20	15,20
	11:00	82,65	81,81	0,63	0,21	1	1	1	1	1	1					1			1			1	1	1	15,20	15,20
	12:00	85,66	84,39	0,87	0,40	1	1	1	1	1	1					1			1			1	1	1	15,20	15,20
	13:00	87,52	86,46	0,65	0,40	1	1	1	1	1	1					1		2	1			1	1	1	15,20	15,20
	14:00	87,27	86,08	0,79	0,40	1	1	1	1	1	1					1		2	1			1	1	1	15,20	15,20
	15:00	87,20	85,82	0,98	0,40	1	1	1	1	1	1					1			1			1	1	1	15,20	15,20
	16:00	88,52	87,35	0,76	0,40	1	1	1	1	1	1					1			1			1	1	1	15,20	15,20
	17:00	92,41	91,52	0,48	0,40	1	1	1	1	1	1		1			1			1			1	1	1	15,20	15,20
	18:00	97,66	96,85	0,54	0,28	1	1	1	1	1	1		1			1			1			1	1	1	15,20	15,20
	19:00	98,52	97,70	0,61	0,21	1	1	1	1	1	1		1			1			1			1	1	1	15,20	15,20
	20:00	96,95	96,13	0,62	0,21	1	1	1	1	1	1		1			1			1			1	1	1	15,20	15,20
	21:00	92,49	91,91	0,57	0,01	1	1	1	1	1	1		1			1			1			1	1	1	15,20	15,20
	22:00	86,58	86,28	0,29	0,01	1	1	1	1	1	1		1			1			1			1	1	1	15,20	15,20
23:00	81,42	81,12	0,29	0,01	1	1	1	1	1	1		1			1			1			1	1	1	15,20	15,20	

Παρατηρήσεις:
Ένα Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας												Παρασκευή 4/8/2023										
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	10,5	10,5	10,5	15	15	10	11,0	11,0	23,1	1,5	1,0	1,3	1,3	5,00	5,00	5,00	7,20			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)		
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5			G6	
Παρασκευή	00:00	75,85	75,51	0,34	0,01	1	1	1	1	1	1			1					1			1	1	1	15,20	15,20
	01:00	70,70	70,34	0,36	0,01	1	1	1	1	1	1								1			1	1	1	15,20	15,20
	02:00	67,00	66,50	0,49	0,01	1	1	1	1	1	1								1			1	1	1	15,20	15,20
	03:00	64,39	63,78	0,60	0,01	1	1	1	1	1	1								1			1	1	1	15,08	15,07
	04:00	62,77	62,00	0,76	0,01	1	1	1	1	1	1								1			1	1	1	14,66	14,66
	05:00	63,08	62,00	1,08	0,01	1	1	1	1	1	1								1			1	1	1	14,29	14,29
	06:00	63,03	61,79	1,24	0,01	1	1	1	1	1	1								1			1	1	1	14,11	14,01
	07:00	69,35	68,60	0,74	0,01	1	1	1	1	1	1								1			1	1	1	15,17	15,18
	08:00	76,71	75,81	0,90	0,01	1	1	1	1	1	1						1		1			1	1	1	15,20	15,20
	09:00	83,70	82,85	0,65	0,21	1	1	1	1	1	1						1		1			1	1	1	15,20	15,20
	10:00	86,43	85,81	0,42	0,21	1	1	1	1	1	1						1		1			1	1	1	15,20	15,20
	11:00	86,16	85,60	0,36	0,21	1	1	1	1	1	1			1		1		1			1	1	1	1	15,20	15,20
	12:00	88,44	87,67	0,56	0,21	1	1	1	1	1	1			1		1		1			1	1	1	1	15,20	15,20
	13:00	91,55	90,87	0,47	0,21	1	1	1	1	1	1			1		1		1			1	1	1	1	15,20	15,20
	14:00	91,48	90,86	0,41	0,21	1	1	1	1	1	1			1		1		1			1	1	1	1	15,20	15,20
	15:00	89,18	88,41	0,56	0,21	1	1	1	1	1	1			1		1		1			1	1	1	1	14,54	15,20
	16:00	90,15	89,19	0,75	0,21	1	1	1	1	1	1			1		1		1			1	1	1	1	15,20	15,20
	17:00	93,75	92,45	1,10	0,21	1	1	1	1	1	1			1		1		1			1	1	1	1	15,20	15,20
	18:00	98,18	96,54	1,44	0,21	1	1	1	1	1	1			1	1	1		1			1	1	1	1	15,20	15,20
	19:00	97,19	95,24	1,74	0,21	1	1	1	1	1	1			1	1	1		1			1	1	1	1	15,20	15,20
	20:00	95,82	94,53	1,08	0,21	1	1	1	1	1	1			1	1	1		1			1	1	1	1	15,20	15,20
	21:00	92,34	91,28	0,86	0,21	1	1	1	1	1	1			1	1	1		1			1	1	1	1	15,20	15,20
	22:00	86,09	84,79	1,10	0,21	1	1	1	1	1	1			1	1	1		1			1	1	1	1	15,20	15,20
23:00	81,32	79,71	1,40	0,21	1	1	1	1	1	1			1	1					1			1	1	1	15,20	15,20

Παρατηρήσεις:
Ένα Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας													Σάββατο 5/8/2023										
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	10,5	10,5	10,5	15	15	10	11,0	11,0	23,1	1,5	1,0	1,3	1,3	5,00	5,00	5,00	7,20				
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)			
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5			G6		
Σάββατο	00:00	76,14	74,00	2,12	0,01	1	1	1	1	1	1			1					1			1	1	1	15,20	15,20	
	01:00	72,03	69,72	2,31	0,01	1	1	1	1	1	1								1			1	1	1	15,20	15,20	
	02:00	68,56	66,28	2,28	0,01	1	1	1	1	1	1								1			1	1	1	15,20	15,20	
	03:00	66,15	64,67	1,47	0,01	1	1	1	1	1	1								1			1	1	1	15,20	15,20	
	04:00	64,36	63,45	0,90	0,02	1	1	1	1	1	1								1			1	1	1	15,16	15,16	
	05:00	63,71	62,52	1,18	0,01	1	1	1	1	1	1								1			1	1	1	14,46	14,32	
	06:00	60,45	59,11	1,33	0,01	1	1	1	1	1	1								1			1	1	1	11,25	11,33	
	07:00	66,19	65,08	1,02	0,08	1	1	1	1	1	1								1			1	1	1	15,01	15,05	
	08:00	72,34	70,88	1,36	0,10	1	1	1	1	1	1					1			1			1	1	1	15,20	15,20	
	09:00	85,24	84,50	0,60	0,14	1	1	1	1	1	1					1			1			1	1	1	15,20	15,20	
	10:00	87,51	86,81	0,49	0,21	1	1	1	1	1	1					1			1			1	1	1	15,20	15,20	
	11:00	87,38	86,79	0,37	0,21	1	1	1	1	1	1					1			1			1	1	1	15,20	15,20	
	12:00	87,99	87,13	0,63	0,23	1	1	1	1	1	1					1			1			1	1	1	15,20	15,20	
	13:00	91,33	90,61	0,50	0,22	1	1	1	1	1	1					1			1			1	1	1	15,20	15,20	
	14:00	90,86	89,82	0,83	0,21	1	1	1	1	1	1				1	1			1			1	1	1	15,20	15,20	
	15:00	88,36	87,80	0,33	0,23	1	1	1	1	1	1				1	1			1			1	1	1	15,20	15,20	
	16:00	89,73	89,14	0,39	0,21	1	1	1	1	1	1				1	1			1			1	1	1	15,20	15,20	
	17:00	92,99	92,63	0,16	0,20	1	1	1	1	1	1				1	1			1			1	1	1	15,20	15,20	
	18:00	98,32	98,08	0,11	0,13	1	1	1	1	1	1				1	1	1			1			1	1	1	15,20	15,20
	19:00	98,28	97,91	0,21	0,16	1	1	1	1	1	1				1	1	1			1			1	1	1	15,20	15,20
	20:00	96,78	96,19	0,42	0,17	1	1	1	1	1	1				1	1	1			1			1	1	1	15,20	15,20
	21:00	93,57	93,11	0,29	0,17	1	1	1	1	1	1				1	1	1			1			1	1	1	15,20	15,20
	22:00	86,46	86,18	0,22	0,06	1	1	1	1	1	1				1	1	1			1			1	1	1	15,20	15,20
23:00	81,31	80,93	0,34	0,03	1	1	1	1	1	1				1	1			1			1	1	1	15,20	15,20		

Παρατηρήσεις:
Ένα Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

HΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ						Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή 6/8/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	10,5	10,5	10,5	15	15	10	11,0	11,0	23,1	1,5	1,0	1,3	1,3	5,00	5,00	5,00	7,20			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)		
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5			G6	
Κυριακή	00:00	75,89	75,62	0,23	0,03	1	1	1	1	1	1			1	1				1			1		15,20	15,20	
	01:00	71,32	70,93	0,38	0,01	1	1	1	1	1	1			1					1			1		15,20	15,20	
	02:00	68,06	67,55	0,50	0,01	1	1	1	1	1	1								1			1		15,20	15,20	
	03:00	65,73	64,84	0,88	0,01	1	1	1	1	1	1								1			1		15,20	15,20	
	04:00	64,46	63,04	1,41	0,01	1	1	1	1	1	1								1			1		15,20	15,20	
	05:00	64,87	62,94	1,90	0,03	1	1	1	1	1	1								1			1		15,20	15,20	
	06:00	61,42	59,12	2,26	0,03	1	1	1	1	1	1								1			1		15,06	15,05	
	07:00	66,92	65,16	1,68	0,09	1	1	1	1	1	1					1			1			1		15,20	15,20	
	08:00	73,88	72,34	1,42	0,12	1	1	1	1	1	1					1			1			1		15,20	15,20	
	09:00	80,41	78,57	1,73	0,11	1	1	1	1	1	1				1	1			1			1		15,20	15,20	
	10:00	84,16	81,95	2,01	0,21	1	1	1	1	1	1				1	1			1			1		15,20	15,20	
	11:00	83,93	81,61	2,12	0,21	1	1	1	1	1	1				1	1			1			1	1	1	15,20	15,20
	12:00	86,50	82,84	3,45	0,21	1	1	1	1	1	1				1	1			1			1	1	1	15,20	15,20
	13:00	85,72	82,76	2,74	0,21	1	1	1	1	1	1				1	1			1			1	1	1	15,20	15,20
	14:00	83,96	81,18	2,57	0,21	1	1	1	1	1	1				1	1			1			1	1	1	15,20	15,20
	15:00	81,22	79,16	1,83	0,23	1	1	1	1	1	1				1	1			1			1	1	1	15,20	15,20
	16:00	81,97	79,99	1,76	0,23	1	1	1	1	1	1				1	1			1			1	1	1	15,20	15,20
	17:00	85,92	84,81	0,93	0,18	1	1	1	1	1	1				1	1			1			1	1	1	15,20	15,20
	18:00	91,77	90,83	0,74	0,20	1	1	1	1	1	1				1	1			1			1	1	1	15,20	15,20
	19:00	92,37	90,93	1,30	0,14	1	1	1	1	1	1				1	1			1			1	1	1	15,20	15,20
20:00	90,98	90,03	0,81	0,13	1	1	1	1	1	1				1	1			1			1	1	1	15,20	15,20	
21:00	88,68	87,97	0,52	0,19	1	1	1	1	1	1				1	1			1			1	1	1	15,20	15,20	
22:00	83,02	82,39	0,49	0,13	1	1	1	1	1	1				1	1			1			1	1	1	15,20	15,20	
23:00	78,44	78,10	0,26	0,09	1	1	1	1	1	1				1	1			1			1	1	1	15,20	15,20	

Παρατηρήσεις:
Ένα Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας													Δευτέρα 7/8/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	10,5	10,5	10,5	15	15	10	11,0	11,0	23,1	1,5	1,0	1,3	1,3	5,00	5,00	5,00	7,20			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)		
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5			G6	
Δευτέρα	00:00	73,26	73,23	0,00	0,03	1	1	1	1	1	1				1				1			1	1	1	15,20	15,20
	01:00	68,85	68,84	0,00	0,01	1	1	1	1	1	1								1			1	1	1	15,20	15,20
	02:00	65,18	65,17	0,00	0,01	1	1	1	1	1	1								1			1	1	1	15,15	15,15
	03:00	62,74	62,73	0,00	0,01	1	1	1	1	1	1								1			1		1	15,19	15,19
	04:00	61,10	61,03	0,06	0,01	1	1	1	1	1	1								1			1		1	14,97	14,95
	05:00	61,62	61,62	0,00	0,01	1	1	1	1	1	1								1			1		1	15,15	15,14
	06:00	57,10	57,09	0,00	0,01	1	1	1	1	1	1								1			1		1	11,56	10,26
	07:00	62,84	62,83	0,00	0,01	1	1	1	1	1	1								1			1		1	14,77	15,18
	08:00	69,06	69,02	0,03	0,01	1	1	1		1	1					1			1			1	1	1	14,80	15,20
	09:00	75,70	75,36	0,32	0,02	1	1	1		1	1					1			1			1	1	1	14,89	15,20
	10:00	81,53	80,85	0,47	0,21	1	1	1		1	1		1			1			1			1	1	1	15,20	15,20
	11:00	83,01	81,68	1,12	0,21	1	1	1	1	1	1		1			1			1			1	1	1	15,20	15,20
	12:00	86,11	84,27	1,64	0,21	1	1	1	1	1	1		1			1			1			1	1	1	15,20	15,20
	13:00	89,83	88,49	1,13	0,21	1	1	1	1	1	1		1			1			1			1	1	1	15,20	15,20
	14:00	89,37	88,03	1,13	0,21	1	1	1	1	1	1		1			1			1			1	1	1	15,20	15,20
	15:00	87,12	85,86	1,05	0,21	1	1	1	1	1	1		1			1			1			1	1	1	15,20	15,20
	16:00	88,07	86,44	1,42	0,21	1	1	1	1	1	1		1			1			1			1	1	1	15,20	15,20
	17:00	92,20	90,28	1,78	0,14	1	1	1	1	1	1		1			1			1			1	1	1	15,20	15,20
	18:00	96,89	94,28	2,43	0,18	1	1	1	1	1	1		1			1			1			1	1	1	15,20	15,20
	19:00	97,38	94,68	2,61	0,09	1	1	1	1	1	1		1			1			1			1	1	1	15,20	15,20
	20:00	96,28	93,24	2,92	0,12	1	1	1	1	1	1		1			1			1			1	1	1	15,20	15,20
	21:00	91,86	89,54	2,16	0,17	1	1	1	1	1	1		1			1			1			1	1	1	15,20	15,20
	22:00	85,24	83,08	1,99	0,16	1	1	1	1	1	1		1			1			1			1	1	1	15,20	15,20
23:00	79,86	78,56	1,07	0,23	1	1	1	1	1	1		1			1			1			1	1	1	15,20	15,20	

Παρατηρήσεις:

Ένα Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Σημειώνεται ότι πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο από τις 06:00 έως τις 07:00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας													Τρίτη 8/8/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	10,5	10,5	10,5	15	15	10	11,0	11,0	23,1	1,5	1,0	1,3	1,3	5,00	5,00	5,00	7,20			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)		
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5			G6	
Τρίτη	00:00	74,24	72,44	1,51	0,29	1	1	1	1	1	1							1				1	1	1	15,20	15,20
	01:00	69,70	67,36	2,04	0,30	1	1	1	1	1	1							1				1	1	1	15,20	15,20
	02:00	66,52	63,31	2,69	0,51	1	1	1	1	1	1							1				1	1	1	15,20	15,20
	03:00	64,32	59,73	4,06	0,53	1	1	1	1	1	1							1				1		1	15,20	15,20
	04:00	62,66	57,45	4,74	0,47	1	1	1	1	1	1							1				1		1	15,20	15,20
	05:00	62,87	56,60	5,92	0,35	1	1	1	1	1	1							1				1		1	15,20	15,20
	06:00	63,85	58,02	5,54	0,30	1	1	1	1	1	1							1				1		1	15,20	15,20
	07:00	70,59	66,06	4,34	0,19	1	1	1	1	1	1							1				1	1	1	15,20	15,20
	08:00	77,49	72,97	4,40	0,12	1	1	1	1	1	1						1					1	1	1	15,20	15,20
	09:00	82,71	78,22	4,23	0,26	1	1	1	1	1	1						1					1	1	1	15,20	15,20
	10:00	83,19	78,19	4,75	0,26	1	1	1	1	1	1						1					1	1	1	15,20	15,20
	11:00	83,13	77,79	5,11	0,23	1	1	1	1	1	1						1					1	1	1	15,20	15,20
	12:00	84,60	80,11	4,07	0,42	1	1	1	1	1	1						1					1	1	1	15,20	15,20
	13:00	86,86	81,16	5,15	0,56	1	1	1	1	1	1						1					1	1	1	15,20	15,20
	14:00	86,96	80,83	5,55	0,58	1	1	1	1	1	1						1					1	1	1	15,20	15,20
	15:00	85,17	80,34	4,11	0,71	1	1	1	1	1	1						1					1	1	1	15,20	15,20
	16:00	86,16	80,91	4,62	0,63	1	1	1	1	1	1						1					1	1	1	15,20	15,20
	17:00	90,89	84,93	5,48	0,49	1	1	1	1	1	1						1					1	1	1	15,20	15,20
	18:00	97,32	90,36	6,53	0,43	1	1	1	1	1	1						1					1	1	1	15,20	15,20
	19:00	98,35	90,83	7,11	0,41	1	1	1	1	1	1						1					1	1	1	15,20	15,20
	20:00	97,90	89,02	8,47	0,40	1	1	1	1	1	1						1					1	1	1	15,20	15,20
	21:00	93,98	84,74	8,84	0,40	1	1	1	1	1	1						1					1	1	1	15,20	15,20
	22:00	88,30	79,14	8,76	0,40	1	1	1	1	1	1						1					1	1	1	15,20	15,20
23:00	84,06	73,31	10,34	0,40	1	1	1	1	1	1						1					1	1	1	15,20	15,20	

Παρατηρήσεις:
Ένα Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ						Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη 9/8/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	10,5	10,5	10,5	15	15	10	11,0	11,0	23,1	1,5	1,0	1,3	1,3	5,00	5,00	5,00	7,20		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5			G6
Τετάρτη	00:00	78,24	68,52	9,31	0,41	1	1	1	1	1	1			1				1						15,20	15,20
	01:00	72,71	62,72	9,58	0,41	1	1	1	1	1	1			1				1						15,20	15,20
	02:00	68,63	58,13	10,09	0,41	1	1	1	1	1	1							1						15,20	15,20
	03:00	65,98	54,62	10,96	0,41	1	1	1	1	1	1							1						15,20	15,20
	04:00	63,92	53,68	9,84	0,41	1	1	1	1	1	1							1						15,20	15,20
	05:00	63,69	53,38	9,91	0,41	1	1	1	1	1	1							1						15,20	15,20
	06:00	64,40	53,65	10,35	0,40	1	1	1	1	1	1							1						15,20	15,20
	07:00	70,98	60,04	10,54	0,40	1	1		1	1	1							1						15,20	15,20
	08:00	76,01	64,91	10,82	0,29	1	1		1	1	1					1		1						15,20	15,20
	09:00	81,57	71,26	10,03	0,28		1	1	1	1	1					1		1						15,20	15,20
	10:00	83,40	72,74	10,53	0,13	1	1	1	1	1	1					1		1						15,20	15,20
	11:00	83,10	73,21	9,78	0,11	1	1	1	1	1	1					1		1						15,20	15,20
	12:00	84,43	74,25	10,18	0,00	1	1	1	1	1	1					1		1						15,20	15,20
	13:00	86,13	75,50	10,50	0,12	1	1	1	1	1	1					1	1	1						15,20	15,20
	14:00	85,19	73,65	11,21	0,34	1	1	1	1	1	1					1		1						15,20	15,20
	15:00	82,93	71,59	11,03	0,31	1	1	1	1	1	1					1		1						15,20	15,20
	16:00	82,82	73,13	9,31	0,39	1	1	1	1	1	1					1		1						15,20	15,20
	17:00	87,06	75,36	11,28	0,41	1	1	1	1	1	1					1		1						15,20	15,20
	18:00	92,35	81,51	10,44	0,41	1	1	1	1	1	1					1		1						15,20	15,20
	19:00	92,57	82,82	9,43	0,32	1	1	1	1	1	1					1		1						15,20	15,20
	20:00	92,81	82,52	10,06	0,24	1	1	1	1	1	1					1		1						15,20	15,20
	21:00	88,58	77,84	10,55	0,19	1	1	1	1	1	1					1		1						15,20	15,20
	22:00	81,64	71,27	10,08	0,29	1	1	1	1	1	1					1		1						15,20	15,20
23:00	77,20	68,11	8,69	0,40	1	1	1	1	1	1					1		1						15,20	15,20	

Παρατηρήσεις:

Ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη. Μια μονάδα MTU βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ						Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη 10/8/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	10,5	10,5	10,5	15	15	10	11,0	11,0	23,1	1,5	1,0	1,3	1,3	5,00	5,00	5,00	7,20			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)		
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5			G6	
Πέμπτη	00:00	71,74	71,34	0,00	0,40	1	1	1	1	1	1							1				1	1	1	0,00	0,00
	01:00	67,45	67,05	0,00	0,40	1	1	1	1	1	1							1				1		1	0,00	0,00
	02:00	64,34	63,97	0,00	0,37	1	1	1	1	1	1							1				1		1	0,00	0,00
	03:00	62,26	61,99	0,00	0,26	1	1	1	1	1	1							1				1		1	0,00	0,00
	04:00	60,42	60,01	0,00	0,41	1	1	1	1	1	1							1				1		1	0,00	0,00
	05:00	61,03	60,62	0,00	0,41	1	1	1	1	1	1							1				1		1	0,00	0,00
	06:00	61,53	61,13	0,00	0,40	1	1	1	1	1	1							1				1		1	0,00	0,00
	07:00	68,32	68,07	0,00	0,25	1		1	1	1	1							1				1		1	0,00	0,00
	08:00	74,09	74,04	0,00	0,05	1		1	1	1	1					1		1				1		1	0,00	0,00
	09:00	78,84	78,83	0,00	0,01	1		1	1	1	1			1	1			1				1		1	0,00	0,00
	10:00	81,83	81,63	0,00	0,20	1	1	1	1		1			1	1			1				1		1	0,00	0,00
	11:00	81,47	81,07	0,00	0,41	1	1	1	1		1			1	1			1				1		1	0,00	0,00
	12:00	82,56	82,15	0,00	0,41	1	1	1	1		1			1	1			1				1		1	0,00	0,00
	13:00	84,69	84,28	0,00	0,42	1	1	1	1	1	1			1	1			1				1		1	0,00	0,00
	14:00	83,90	83,40	0,00	0,49	1	1	1	1	1	1			1	1			1				1		1	0,00	0,00
	15:00	81,07	80,63	0,00	0,44	1	1	1	1	1	1			1	1			1				1		1	0,00	0,00
	16:00	81,55	81,03	0,00	0,52	1	1	1	1	1	1			1	1			1				1		1	0,00	0,00
	17:00	84,94	84,45	0,00	0,49	1	1	1	1	1	1			1	1			1				1		1	0,00	0,00
	18:00	90,39	89,84	0,00	0,55	1	1	1	1	1	1			1	1			1				1	1	1	0,00	0,00
	19:00	91,46	91,00	0,00	0,46	1	1	1	1	1	1			1	1			1				1	1	1	0,00	0,00
	20:00	91,08	90,67	0,00	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1			1				1	1	1	0,00	0,00
	21:00	86,66	86,26	0,00	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1			1				1	1	1	0,00	0,00
	22:00	79,93	79,52	0,00	0,40	1	1	1	1	1	1			1				1				1	1	1	0,00	0,00
23:00	75,41	75,00	0,00	0,41	1	1	1	1	1	1							1				1	1	1	0,00	0,00	

Παρατηρήσεις:

Ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη. Μια μονάδα MTU βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας													Παρασκευή 11/8/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				9	10,5	10,5	10,5	15	15	10	11,0	11,0	23,1	1,5	1,0	1,3	1,3	5,00	5,00	5,00	7,20				
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5			G6
Παρασκευή	00:00	69,88	62,57	6,91	0,41	1	1	1	1	1	1						1				1	1	1	15,20	15,20
	01:00	65,26	56,73	8,13	0,40	1	1	1	1	1	1						1						1	15,20	15,20
	02:00	62,23	52,82	9,01	0,41	1	1	1	1	1	1						1						1	15,20	15,20
	03:00	60,59	50,47	9,73	0,40		1	1	1	1	1						1						1	15,20	15,20
	04:00	59,37	49,24	9,84	0,30		1	1	1	1	1						1						1	15,20	15,20
	05:00	59,99	50,50	9,17	0,31		1	1	1	1	1						1						1	15,20	15,20
	06:00	60,92	50,79	9,72	0,40		1	1	1	1	1						1						1	15,20	15,20
	07:00	67,55	58,24	8,90	0,41	1	1	1	1	1	1						1					1	1	15,20	15,20
	08:00	73,21	64,31	8,49	0,41	1	1	1	1	1	1						1					1	1	15,20	15,20
	09:00	76,65	70,59	5,65	0,41	1	1	1	1	1	1					1						1	1	10,18	15,20
	10:00	78,85	73,39	5,06	0,41	1	1	1	1	1	1					1						1	1	7,60	15,20
	11:00	78,13	72,21	5,50	0,41	1	1	1	1	1	1					1						1	1	8,27	15,20
	12:00	80,20	70,99	8,80	0,41	1	1	1	1	1	1					1						1	1	12,59	15,20
	13:00	81,97	72,39	9,18	0,41	1	1	1	1	1	1					1						1	1	15,20	15,20
	14:00	81,15	69,76	10,97	0,41	1	1	1	1	1	1					1						1	1	15,20	15,20
	15:00	78,67	66,64	11,62	0,41	1	1	1	1	1	1					1						1	1	15,20	15,20
	16:00	79,38	67,95	11,02	0,41	1	1	1	1	1	1					1						1	1	15,20	15,20
	17:00	83,64	72,42	10,82	0,40	1	1	1	1	1	1					1						1	1	15,20	15,20
	18:00	89,07	76,54	12,13	0,40	1	1	1	1	1	1					1						1	1	15,20	15,20
	19:00	90,26	78,02	11,83	0,40	1	1	1	1	1	1					1						1	1	15,20	15,20
20:00	90,67	79,90	10,36	0,40	1	1	1	1	1	1					1						1	1	15,20	15,20	
21:00	86,87	75,61	10,86	0,40	1	1	1	1	1	1					1						1	1	15,20	15,20	
22:00	79,43	68,64	10,40	0,39	1	1	1	1	1	1					1						1	1	15,20	15,20	
23:00	74,54	65,58	8,72	0,24	1	1	1	1	1	1					1						1	1	15,20	15,20	

Παρατηρήσεις:

Ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη. Μια μονάδα MTU βρίσκεται σε βλάβη.

Σημειώνεται ότι στο διάστημα 09:30 έως 11:30 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

HΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ						Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο 12/8/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	10,5	10,5	10,5	15	15	10	11,0	11,0	23,1	1,5	1,0	1,3	1,3	5,00	5,00	5,00	7,20		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5			G6
Σάββατο	00:00	69,86	63,07	6,62	0,18	1	1	1	1	1	1							1					1	15,20	15,20
	01:00	65,56	60,63	4,83	0,09	1	1	1	1	1	1							1					1	15,20	15,20
	02:00	62,48	56,51	5,87	0,10	1	1	1	1	1	1							1					1	15,20	15,20
	03:00	60,37	55,04	5,28	0,05	1	1	1	1	1	1							1					1	15,20	15,20
	04:00	59,04	52,50	6,45	0,09	1	1	1	1	1	1							1					1	15,20	15,20
	05:00	59,64	53,39	6,24	0,01	1	1	1	1	1	1							1					1	15,20	15,20
	06:00	58,22	52,05	6,16	0,01	1	1	1	1	1	1							1					1	14,68	14,62
	07:00	63,47	58,54	4,92	0,01	1	1	1	1	1	1							1					1	15,20	15,20
	08:00	71,20	67,00	4,19	0,01	1	1	1	1	1	1						1						1	15,20	15,20
	09:00	76,77	73,14	3,63	0,01	1	1	1	1	1	1						1						1	15,20	15,20
	10:00	78,94	76,04	2,90	0,01	1	1	1	1	1	1						1						1	15,20	15,20
	11:00	78,84	77,15	1,67	0,01	1	1	1	1	1	1						1						1	15,20	15,20
	12:00	80,26	78,68	1,37	0,21	1	1	1	1	1	1						1						1	15,20	15,20
	13:00	82,19	80,58	1,40	0,21	1	1	1	1	1	1						1						1	15,20	15,20
	14:00	80,88	79,58	1,09	0,21	1	1	1	1	1	1						1						1	15,20	15,20
	15:00	78,32	75,43	2,69	0,21	1	1	1	1	1	1						1						1	15,20	15,20
	16:00	79,03	77,18	1,64	0,21	1	1	1	1	1	1						1						1	15,20	15,20
	17:00	82,13	81,04	0,88	0,21	1	1	1	1	1	1						1						1	15,20	15,20
	18:00	87,57	86,40	0,96	0,21	1	1	1	1	1	1						1						1	15,20	15,20
	19:00	88,81	87,45	1,16	0,21	1	1	1	1	1	1						1						1	15,20	15,20
	20:00	89,20	88,21	0,79	0,21	1	1	1	1	1	1						1						1	15,20	15,20
	21:00	84,92	83,93	0,79	0,21	1	1	1	1	1	1						1						1	15,20	15,20
	22:00	78,30	77,92	0,37	0,01	1	1	1	1	1	1						1						1	15,20	15,20
23:00	73,39	73,07	0,32	0,01	1	1	1	1	1	1						1						1	15,20	15,20	

Παρατηρήσεις:
Ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη. Μια μονάδα MTU βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας													Κυριακή 13/8/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	10,5	10,5	10,5	15	15	10	11,0	11,0	23,1	1,5	1,0	1,3	1,3	5,00	5,00	5,00	7,20			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)		
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5			G6	
Κυριακή	00:00	68,11	67,68	0,42	0,01	1	1	1	1	1	1							1				1	1	1	15,20	15,20
	01:00	64,08	63,86	0,21	0,01	1	1	1	1	1	1							1				1		1	15,20	15,20
	02:00	61,05	60,92	0,13	0,01	1	1	1	1	1	1							1				1		1	14,73	14,73
	03:00	58,97	58,82	0,14	0,01	1	1	1	1	1	1							1						1	14,33	14,31
	04:00	57,84	57,70	0,13	0,01	1	1	1	1	1	1							1						1	14,68	14,63
	05:00	58,21	57,95	0,25	0,01	1	1	1	1	1	1							1						1	14,86	14,90
	06:00	56,18	55,96	0,21	0,01	1	1	1	1	1	1							1						1	13,05	13,02
	07:00	61,12	60,42	0,68	0,02	1	1	1	1	1	1							1						1	15,16	15,18
	08:00	68,75	67,95	0,74	0,06	1	1	1	1	1	1							1						1	15,20	15,20
	09:00	73,51	72,32	1,12	0,08	1	1	1	1	1	1							1						1	15,20	15,20
	10:00	74,57	73,54	0,83	0,21	1	1	1	1	1	1							1						1	15,20	15,20
	11:00	74,06	73,03	0,82	0,21	1	1	1	1	1	1							1						1	15,20	15,20
	12:00	75,35	74,25	0,89	0,21	1	1	1	1	1	1							1						1	15,20	15,20
	13:00	77,26	75,55	1,51	0,21	1	1	1	1	1	1							1						1	15,20	15,20
	14:00	76,87	75,36	1,31	0,21	1	1	1	1	1	1							1						1	15,20	15,20
	15:00	74,97	73,77	0,98	0,21	1	1	1	1	1	1							1						1	15,20	15,20
	16:00	76,39	73,77	2,25	0,36	1	1	1	1	1	1							1						1	15,20	15,20
	17:00	80,09	76,98	2,80	0,31	1	1	1	1	1	1							1						1	15,20	15,20
	18:00	86,07	83,23	2,36	0,48	1	1	1	1	1	1							1						1	15,20	15,20
	19:00	87,40	84,21	2,90	0,30	1	1	1	1	1	1							1						1	15,20	15,20
20:00	88,29	86,32	1,81	0,15	1	1	1	1	1	1							1						1	15,20	15,20	
21:00	85,24	84,05	1,10	0,09	1	1	1	1	1	1							1						1	15,20	15,20	
22:00	78,79	76,99	1,74	0,06	1	1	1	1	1	1							1						1	15,20	15,20	
23:00	74,10	72,53	1,43	0,14	1	1	1	1	1	1							1						1	15,20	15,20	

Παρατηρήσεις:
Ένα Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Μια μονάδα MTU βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ						Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα 14/8/2023											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,3	1,3	5,00	5,00	5,00	7,20					
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)				
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5			G6			
Δευτέρα	00:00	69,13	66,91	2,07	0,15	1	1	1	1	1	1							1				1	1	1	15,20	15,20		
	01:00	64,94	62,83	2,05	0,06	1	1	1	1	1	1							1				1		1	15,20	15,20		
	02:00	61,98	59,86	1,97	0,16	1	1	1	1	1	1							1				1		1	15,20	15,20		
	03:00	59,83	57,63	1,88	0,32	1	1	1	1	1	1							1						1	15,20	15,20		
	04:00	58,68	56,60	1,96	0,12	1	1	1	1	1	1							1						1	15,15	15,16		
	05:00	59,08	56,96	1,85	0,27	1	1	1	1	1	1							1						1	15,18	15,17		
	06:00	58,83	57,22	1,50	0,12	1	1	1	1	1	1							1						1	15,04	15,04		
	07:00	66,78	65,11	1,37	0,30	1	1	1	1	1	1	1						1						1	15,20	15,20		
	08:00	73,45	71,81	1,30	0,34	1	1	1	1		1				1	1		1						1	1	1	15,20	15,20
	09:00	79,04	78,16	0,54	0,35	1	1	1	1	1	1					1		1						1	1	1	15,20	15,20
	10:00	79,38	78,87	0,23	0,28	1	1	1	1	1	1					1		1						1	1	1	15,20	15,20
	11:00	80,11	79,54	0,33	0,24	1	1	1	1	1	1					1		1						1	1	1	15,20	15,20
	12:00	81,89	80,72	0,93	0,24	1	1	1	1	1	1					1		1						1	1	1	15,20	15,20
	13:00	84,23	82,23	1,73	0,27	1	1	1	1	1	1					1		1						1	1	1	15,20	15,20
	14:00	84,06	82,35	1,37	0,35	1	1	1	1	1	1					1		1						1	1	1	15,20	15,20
	15:00	82,40	80,34	1,62	0,44	1	1	1	1	1	1					1		1						1	1	1	15,20	15,20
	16:00	83,38	80,74	2,22	0,43	1	1	1	1	1	1					1		1						1	1	1	15,20	15,20
	17:00	87,12	84,53	2,23	0,36	1	1	1	1	1	1					1		1						1	1	1	15,20	15,20
	18:00	93,04	90,34	2,40	0,30	1	1	1	1	1	1				1		1		1					1	1	1	15,20	15,20
	19:00	93,48	90,68	2,49	0,31	1	1	1	1	1	1				1		1		1					1	1	1	15,20	15,20
20:00	92,79	89,30	3,15	0,35	1	1	1	1	1	1				1		1		1					1	1	1	15,20	15,20	
21:00	87,81	85,13	2,37	0,31	1	1	1	1	1	1				1		1		1					1	1	1	15,20	15,20	
22:00	80,84	77,69	2,89	0,26	1	1	1	1	1	1				1		1		1					1	1	1	15,20	15,20	
23:00	75,93	73,32	2,38	0,23	1	1	1	1	1	1				1		1		1					1	1	1	15,20	15,20	

Παρατηρήσεις:
Ένα Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Μια μονάδα MTU βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ						Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη 15/8/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,3	1,3	5,00	5,00	5,00	7,20		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5			G6
Τρίτη	00:00	67,70	65,28	2,02	0,40	1	1	1	1	1	1							1						12,14	15,20
	01:00	66,78	64,82	1,56	0,41	1	1	1	1	1	1							1						11,60	15,20
	02:00	63,44	61,55	1,47	0,42	1	1	1	1	1	1							1						11,60	15,20
	03:00	61,42	59,21	1,80	0,41	1	1	1	1	1	1							1						11,60	15,20
	04:00	60,08	58,23	1,43	0,42	1	1	1	1	1	1							1						11,60	15,20
	05:00	60,17	58,59	1,17	0,40	1	1	1	1	1	1							1						11,60	15,20
	06:00	61,24	59,45	1,39	0,40	1	1	1	1	1	1							1						11,60	15,20
	07:00	66,77	64,23	2,14	0,40	1	1	1	1	1	1							1						11,60	15,20
	08:00	71,57	68,76	2,41	0,40	1	1	1	1	1	1							1						11,60	15,20
	09:00	75,16	72,95	1,80	0,40	1	1	1	1	1	1							1						11,60	15,20
	10:00	77,09	75,06	1,62	0,40	1	1	1	1	1	1							1						11,60	15,20
	11:00	76,91	74,82	1,69	0,40	1	1	1	1	1	1							1						11,60	15,20
	12:00	77,22	75,25	1,56	0,41	1	1	1	1	1	1							1						11,60	15,20
	13:00	78,36	76,51	1,44	0,41	1	1	1	1	1	1							1						14,23	15,20
	14:00	77,64	74,63	2,60	0,41	1	1	1	1	1	1							1						15,20	15,20
	15:00	76,53	73,91	2,21	0,41	1	1	1	1	1	1							1						15,20	15,20
	16:00	78,92	76,17	2,34	0,41	1	1	1	1	1	1							1						15,20	15,20
	17:00	83,28	80,52	2,36	0,41	1	1	1	1	1	1							1						15,20	15,20
	18:00	89,31	85,05	3,86	0,41	1	1	1	1	1	1							1						15,20	15,20
	19:00	90,65	84,94	5,30	0,41	1	1	1	1	1	1							1						15,20	15,20
20:00	90,39	84,47	5,53	0,39	1	1	1	1	1	1							1						15,20	15,20	
21:00	86,37	81,27	5,10	0,00	1	1	1	1	1	1							1						15,20	15,20	
22:00	80,01	74,78	5,23	0,00	1	1	1	1	1	1							1						15,20	15,20	
23:00	75,80	71,15	4,65	0,00	1	1	1	1	1	1							1						15,20	15,20	

Παρατηρήσεις:

Ένα Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Μια μονάδα MTU βρίσκεται σε βλάβη.

Σημειώνεται ότι από τις 00:00 έως τη 01:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο και από τη 01:00 έως τις 13:00 το ΑΠ Κουβάς βρισκόταν εκτός επικοινωνίας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ						Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη 16/8/2023											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,3	1,3	5,00	5,00	5,00	7,20					
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)				
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5			G6			
Τετάρτη	00:00	71,16	67,03	3,88	0,26	1	1	1	1	1	1							1				1	1	1	15,20	15,20		
	01:00	67,22	62,84	4,14	0,24	1	1	1	1	1	1							1					1		1	15,20	15,20	
	02:00	64,15	59,01	4,81	0,33	1	1	1	1	1	1							1						1		15,20	15,20	
	03:00	61,61	54,19	7,10	0,32	1	1	1	1	1	1							1							1		15,20	15,20
	04:00	60,64	52,16	8,16	0,33	1	1	1	1	1	1							1							1		15,20	15,20
	05:00	60,95	52,99	7,57	0,39	1	1	1	1	1	1							1							1		15,20	15,20
	06:00	57,91	50,58	6,92	0,40	1	1	1	1	1	1							1							1		13,94	13,88
	07:00	66,36	58,77	7,19	0,40	1	1	1	1	1	1							1							1		15,20	15,20
	08:00	72,99	65,37	7,23	0,39	1	1	1	1	1	1							1							1		15,20	15,20
	09:00	80,47	74,42	5,80	0,25	1	1	1	1	1	1							1							1		15,20	15,20
	10:00	82,82	76,15	6,56	0,12	1	1	1	1	1	1							1						1		1	15,20	15,20
	11:00	82,84	75,69	7,14	0,01	1	1	1	1	1	1							1						1		1	15,20	15,20
	12:00	85,64	78,44	7,19	0,01	1	1	1	1	1	1							1						1		1	15,20	15,20
	13:00	89,01	82,14	6,52	0,35	1	1	1	1	1	1							1						1		1	15,20	15,20
	14:00	88,59	82,35	5,84	0,40	1	1	1	1	1	1							1						1		1	15,20	15,20
	15:00	86,33	78,52	7,40	0,41	1	1	1	1	1	1							1						1	1	1	15,20	15,20
	16:00	86,94	80,26	6,27	0,41	1	1	1	1	1	1							1						1	1	1	15,20	15,20
	17:00	90,38	83,91	6,06	0,41	1	1	1	1	1	1							1						1	1	1	15,20	15,20
	18:00	95,58	89,09	6,09	0,40	1	1	1	1	1	1							1						1	1	1	15,20	15,20
	19:00	95,36	88,61	6,35	0,40	1	1	1	1	1	1							1						1	1	1	15,20	15,20
	20:00	95,18	88,94	5,90	0,34	1	1	1	1	1	1							1						1	1	1	15,20	15,20
	21:00	90,61	84,45	5,94	0,22	1	1	1	1	1	1							1						1	1	1	15,20	15,20
	22:00	84,03	78,15	5,88	0,01	1	1	1	1	1	1							1						1	1	1	15,20	15,20
23:00	79,38	73,75	5,63	0,00	1	1	1	1	1	1							1						1	1	1	15,20	15,20	

Παρατηρήσεις:
Ένα Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Μια μονάδα MTU βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας													Πέμπτη 17/8/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,3	1,3	5,00	5,00	5,00	7,20			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)		
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5			G6	
Πέμπτη	00:00	72,79	68,62	4,17	0,01	1	1	1	1	1	1							1				1	1	1	15,20	15,20
	01:00	69,19	65,07	4,01	0,11	1	1	1	1	1	1							1				1		1	15,20	15,20
	02:00	66,15	62,05	3,90	0,21	1	1	1	1	1	1							1				1		1	15,20	15,20
	03:00	63,98	59,80	3,98	0,21	1	1	1	1	1	1							1						1	15,20	15,20
	04:00	62,62	58,25	4,16	0,21	1	1	1	1	1	1							1						1	15,20	15,20
	05:00	62,75	59,04	3,51	0,21	1	1	1	1	1	1							1						1	15,20	15,20
	06:00	61,31	58,81	2,30	0,21	1	1	1	1	1	1							1						1	15,20	15,20
	07:00	68,85	65,78	2,86	0,20	1	1	1	1	1	1							1					1	1	15,20	15,20
	08:00	77,48	75,10	2,22	0,16	1	1	1	1	1	1						1						1	1	15,20	15,20
	09:00	83,77	82,00	1,75	0,02	1	1	1	1	1	1						1						1	1	14,46	15,20
	10:00	86,01	85,67	0,33	0,01	1	1	1	1	1	1		1				1						1	1	15,07	15,20
	11:00	86,14	84,56	1,58	0,01	1	1	1	1	1	1		1				1						1	1	15,20	15,20
	12:00	87,52	85,85	1,64	0,02	1	1	1	1	1	1		1				1						1	1	15,20	15,20
	13:00	90,77	87,37	3,22	0,18	1	1	1	1	1	1		1				1						1	1	15,20	15,20
	14:00	90,21	87,58	2,44	0,20	1	1	1	1	1	1		1				1						1	1	15,20	15,20
	15:00	87,37	84,87	2,30	0,21	1	1	1	1	1	1		1				1						1	1	15,20	15,20
	16:00	87,95	85,61	2,13	0,21	1	1	1	1	1	1		1				1						1	1	15,20	15,20
	17:00	92,72	90,56	1,95	0,21	1	1	1	1	1	1		1				1					1	1	1	15,20	15,20
	18:00	97,94	95,95	1,78	0,21	1	1	1	1	1	1		1				1					1	1	1	15,20	15,20
	19:00	97,41	94,95	2,25	0,21	1	1	1	1	1	1		1				1					1	1	1	15,20	15,20
	20:00	97,62	95,48	1,93	0,21	1	1	1	1	1	1		1				1					1	1	1	15,20	15,20
	21:00	92,79	90,86	1,74	0,20	1	1	1	1	1	1		1				1					1	1	1	15,20	15,20
	22:00	85,51	84,15	1,21	0,16	1	1	1	1	1	1		1				1					1	1	1	15,20	15,20
23:00	80,34	78,19	1,94	0,21	1	1	1	1	1	1		1				1					1	1	1	15,20	15,20	

Παρατηρήσεις:
Ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη. Μια μονάδα MTU βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

HΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ						Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή 18/8/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,3	1,3	5,00	5,00	5,00	7,20			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)		
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5			G6	
Παρασκευή	00:00	74,59	71,75	2,84	0,01	1	1	1	1	1	1			1					1			1	1	1	15,20	15,20
	01:00	70,10	67,22	2,87	0,01	1	1	1	1	1	1								1			1	1	1	15,20	15,20
	02:00	67,03	65,88	1,14	0,01	1	1	1	1	1	1								1			1		1	15,20	15,20
	03:00	64,66	63,23	1,42	0,01	1	1	1	1	1	1								1			1		1	15,20	15,20
	04:00	63,53	61,21	2,31	0,01	1	1	1	1	1	1								1			1		1	15,20	15,20
	05:00	63,95	61,62	2,32	0,01	1	1	1	1	1	1								1			1		1	15,20	15,20
	06:00	61,67	59,47	2,20	0,00	1	1	1	1	1	1								1			1		1	14,80	14,83
	07:00	67,18	65,71	1,47	0,00	1	1	1	1	1	1								1			1	1	1	15,08	15,11
	08:00	75,74	75,13	0,62	0,00	1	1	1	1	1	1							1			1		1	1	15,20	15,20
	09:00	83,48	83,24	0,24	0,00	1	1	1	1	1	1							1			1		1	1	15,20	15,20
	10:00	85,63	85,59	0,03	0,00	1	1	1	1	1	1							1			1		1	1	15,20	15,20
	11:00	85,69	85,58	0,12	0,00	1	1	1	1	1	1							1	1		1		1	1	15,20	15,20
	12:00	87,64	87,43	0,21	0,00	1	1	1	1	1	1							1	1		1		1	1	15,20	15,20
	13:00	91,24	90,69	0,34	0,21	1	1	1	1	1	1							1	1		1		1	1	15,20	15,20
	14:00	90,84	89,90	0,73	0,21	1	1	1	1	1	1							1	1		1		1	1	15,20	15,20
	15:00	88,72	87,06	1,45	0,21	1	1	1	1	1	1							1	1		1		1	1	15,20	15,20
	16:00	89,49	87,94	1,35	0,21	1	1	1	1	1	1							1	1		1		1	1	15,20	15,20
	17:00	93,43	92,15	1,26	0,02	1	1	1	1	1	1							1	1		1		1	1	15,20	15,20
	18:00	98,75	97,13	1,60	0,01	1	1	1	1	1	1							1	1	1	1		1	1	15,20	15,20
	19:00	98,37	97,04	1,25	0,08	1	1	1	1	1	1							1	1	1	1		1	1	15,20	15,20
	20:00	98,34	97,11	1,18	0,06	1	1	1	1	1	1							1	1	1	1		1	1	15,20	15,20
	21:00	92,76	91,78	0,91	0,07	1	1	1	1	1	1							1	1	1	1		1	1	15,20	15,20
	22:00	85,44	84,52	0,84	0,08	1	1	1	1	1	1							1	1	1	1		1	1	15,20	15,20
23:00	80,42	79,32	0,97	0,13	1	1	1	1	1	1							1	1		1		1	1	15,20	15,20	

Παρατηρήσεις:
Ένα Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Μια μονάδα MTU βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ						Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο 19/8/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,3	1,3	5,00	5,00	5,00	7,20			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)		
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5			G6	
Σάββατο	00:00	74,99	73,89	0,88	0,22	1	1	1	1	1	1		1					1				1	1	1	15,20	15,20
	01:00	71,01	70,18	0,63	0,20	1	1	1	1	1	1							1				1	1	1	15,20	15,20
	02:00	67,62	66,90	0,53	0,18	1	1	1	1	1	1							1				1	1	1	15,20	15,20
	03:00	65,32	64,33	0,79	0,20	1	1	1	1	1	1							1				1		1	15,20	15,20
	04:00	64,10	60,54	3,40	0,16	1	1	1	1	1	1							1				1		1	15,20	15,20
	05:00	64,38	60,75	3,39	0,24	1	1	1	1	1	1							1				1		1	15,20	15,20
	06:00	65,30	63,50	1,56	0,25	1	1	1	1	1	1							1				1		1	15,20	15,20
	07:00	70,95	69,85	0,99	0,12	1	1	1	1	1	1							1				1	1	1	15,20	15,20
	08:00	77,00	76,38	0,53	0,09	1	1	1	1	1	1					1		1				1		1	15,20	15,20
	09:00	83,54	83,13	0,26	0,14	1	1	1	1	1	1					1		1				1	1	1	15,20	15,20
	10:00	85,07	84,61	0,24	0,22	1	1	1	1	1	1		1			1		1				1	1	1	15,20	15,20
	11:00	84,14	83,67	0,28	0,19	1	1	1	1	1	1		1			1		1				1	1	1	15,20	15,20
	12:00	87,16	86,44	0,49	0,22	1	1	1	1	1	1		1			1		1				1	1	1	15,20	15,20
	13:00	90,37	89,70	0,47	0,21	1	1	1	1	1	1		1			1		1				1	1	1	15,20	15,20
	14:00	89,47	88,56	0,68	0,23	1	1	1	1	1	1		1			1		1				1	1	1	15,20	15,20
	15:00	87,75	86,69	0,83	0,22	1	1	1	1	1	1		1			1		1				1	1	1	15,20	15,20
	16:00	88,44	86,44	1,76	0,23	1	1	1	1	1	1		1			1		1				1	1	1	15,20	15,20
	17:00	91,06	88,29	2,56	0,21	1	1	1	1	1	1		1			1		1				1	1	1	15,20	15,20
	18:00	95,48	92,44	2,81	0,23	1	1	1	1	1	1		1			1		1				1	1	1	15,20	15,20
	19:00	95,29	92,95	2,22	0,11	1	1	1	1	1	1		1			1		1				1	1	1	15,20	15,20
	20:00	94,93	93,65	1,18	0,11	1	1	1	1	1	1		1			1		1				1	1	1	15,20	15,20
	21:00	90,07	88,33	1,58	0,15	1	1	1	1	1	1		1			1		1				1	1	1	15,20	15,20
	22:00	83,32	81,56	1,59	0,18	1	1	1	1	1	1		1			1		1				1	1	1	15,20	15,20
23:00	78,11	76,54	1,36	0,21	1	1	1	1	1	1		1			1		1				1	1	1	15,20	15,20	

Παρατηρήσεις:
Ένα Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Μια μονάδα MTU βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ						Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή 20/8/2023												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,3	1,3	5,00	5,00	5,00	7,20						
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5			G6				
Κυριακή	00:00	73,15	71,92	1,04	0,19	1	1	1	1	1	1		1					1				1	1	1	15,20	15,20			
	01:00	69,10	67,75	1,05	0,30	1	1	1	1	1	1							1					1	1	1	15,20	15,20		
	02:00	66,34	64,76	1,27	0,31	1	1	1	1	1	1							1					1		1	15,20	15,20		
	03:00	64,07	61,16	2,64	0,27	1	1	1	1	1	1							1						1		1	15,20	15,20	
	04:00	63,03	59,60	3,33	0,10	1	1	1	1	1	1							1						1		1	15,20	15,20	
	05:00	63,07	59,35	3,71	0,02	1	1	1	1	1	1							1							1		15,20	15,20	
	06:00	63,14	59,82	3,06	0,26	1	1	1	1	1	1							1							1		15,20	15,20	
	07:00	67,78	66,28	1,23	0,28	1	1	1	1	1	1							1						1		1	15,20	15,20	
	08:00	73,79	73,00	0,56	0,22	1	1	1	1	1	1							1							1		1	15,20	15,20
	09:00	78,31	77,62	0,48	0,21	1	1	1	1	1	1							1							1		1	15,20	15,20
	10:00	79,13	78,56	0,36	0,21	1	1	1	1	1	1							1							1		1	15,20	15,20
	11:00	79,47	78,75	0,51	0,22	1	1	1	1	1	1							1							1		1	15,20	15,20
	12:00	81,58	80,54	0,83	0,21	1	1	1	1	1	1							1							1		1	15,20	15,20
	13:00	83,52	81,73	1,58	0,21	1	1	1	1	1	1							1							1		1	15,20	15,20
	14:00	82,84	80,44	2,18	0,21	1	1	1	1	1	1							1							1		1	15,20	15,20
	15:00	80,12	78,79	1,05	0,28	1	1	1	1	1	1							1							1		1	15,20	15,20
	16:00	81,09	79,66	1,05	0,38	1	1	1	1	1	1							1							1	1	1	15,20	15,20
	17:00	84,68	82,94	1,23	0,51	1	1	1	1	1	1							1							1	1	1	15,20	15,20
	18:00	89,70	87,84	1,56	0,30	1	1	1	1	1	1							1							1	1	1	15,20	15,20
	19:00	91,12	89,62	1,24	0,26	1	1	1	1	1	1							1							1	1	1	15,20	15,20
20:00	91,67	90,94	0,49	0,25	1	1	1	1	1	1							1							1	1	1	15,20	15,20	
21:00	87,64	87,16	0,30	0,18	1	1	1	1	1	1							1							1	1	1	15,20	15,20	
22:00	81,71	81,26	0,28	0,16	1	1	1	1	1	1							1							1	1	1	15,20	15,20	
23:00	77,38	76,84	0,39	0,15	1	1	1	1	1	1							1							1	1	1	15,20	15,20	

Παρατηρήσεις:
Ένα Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Μια μονάδα MTU βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας													Δευτέρα 21/8/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,3	1,3	5,00	5,00	5,00	7,20			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)		
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5			G6	
Δευτέρα	00:00	72,44	71,76	0,47	0,22	1	1	1	1	1	1		1					1				1	1	1	15,20	15,20
	01:00	68,47	67,27	0,92	0,29	1	1	1	1	1	1							1				1	1	1	15,20	15,20
	02:00	65,48	64,38	0,93	0,18	1	1	1	1	1	1							1				1		1	15,20	15,20
	03:00	63,24	62,58	0,49	0,17	1	1	1	1	1	1							1				1		1	15,20	15,20
	04:00	61,89	60,61	1,14	0,14	1	1	1	1	1	1							1						1	15,20	15,20
	05:00	61,92	58,70	3,05	0,17	1	1	1	1	1	1							1						1	15,20	15,20
	06:00	63,56	60,32	3,04	0,20	1	1	1	1	1	1							1						1	15,20	15,20
	07:00	70,03	67,26	2,71	0,06	1	1	1	1	1	1				1			1						1	15,20	15,20
	08:00	76,45	75,83	0,59	0,02	1	1	1	1	1	1				1			1			1			1	15,20	15,20
	09:00	84,17	83,78	0,33	0,05	1	1	1	1	1	1			1			1			1	1	1		1	15,20	15,20
	10:00	87,15	86,04	1,04	0,07	1	1	1	1	1	1			1			1			1	1	1		1	15,20	15,20
	11:00	87,57	86,80	0,57	0,21	1	1	1	1	1	1			1			1			1	1	1		1	15,20	15,20
	12:00	89,48	89,16	0,12	0,21	1	1	1	1	1	1			1			1			1	1	1		1	15,20	15,20
	13:00	92,10	91,44	0,46	0,21	1	1	1	1	1	1			1			1			1	1	1		1	15,20	15,20
	14:00	92,51	92,03	0,28	0,21	1	1	1	1	1	1			1			1			1	1	1		1	15,20	15,20
	15:00	90,12	90,02	0,02	0,09	1	1	1	1	1	1			1			1			1	1	1		1	15,20	15,20
	16:00	90,87	90,80	0,00	0,08	1	1	1	1	1	1			1			1			1	1	1		1	15,20	15,20
	17:00	94,68	94,52	0,08	0,08	1	1	1	1	1	1			1	1	1				1	1	1		1	15,20	15,20
	18:00	99,62	99,50	0,05	0,06	1	1	1	1	1	1			1	1	1				1	1	1		1	15,20	15,20
	19:00	98,73	98,67	0,01	0,06	1	1	1	1	1	1			1	1	1				1	1	1		1	15,20	15,20
	20:00	97,79	97,76	0,00	0,03	1	1	1	1	1	1			1	1	1				1	1	1		1	15,20	15,20
	21:00	91,96	91,93	0,00	0,02	1	1	1	1	1	1			1	1	1				1	1	1		1	15,20	15,20
	22:00	85,27	85,23	0,02	0,03	1	1	1	1	1	1			1	1					1	1	1		1	15,20	15,20
	23:00	79,94	79,90	0,03	0,01	1	1	1	1	1	1			1	1					1	1	1		1	15,20	15,20

Παρατηρήσεις:
Ένα Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Μια μονάδα MTU βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ						Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη 22/8/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,3	1,3	5,00	5,00	5,00	7,20			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)		
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5			G6	
Τρίτη	00:00	74,48	74,45	0,02	0,01	1	1	1	1	1	1			1				1				1	1	1	15,20	15,20
	01:00	69,99	69,97	0,00	0,02	1	1	1	1	1	1			1				1				1	1	1	15,20	15,20
	02:00	66,70	66,66	0,00	0,04	1	1	1	1	1	1							1				1	1	1	15,20	15,20
	03:00	64,35	64,35	0,00	0,01	1	1	1	1	1	1							1				1		1	15,20	15,20
	04:00	62,77	62,76	0,00	0,01	1	1	1	1	1	1							1				1		1	15,20	15,20
	05:00	62,99	62,99	0,00	0,01	1	1	1	1	1	1							1				1		1	15,20	15,20
	06:00	64,46	64,45	0,00	0,01	1	1	1	1	1	1							1				1		1	15,20	15,20
	07:00	71,22	71,21	0,00	0,01	1	1	1	1	1	1				1			1			1	1	1	1	15,20	15,20
	08:00	78,79	78,78	0,00	0,01	1	1	1	1	1				1			1			1	1	1	1	1	15,20	15,20
	09:00	85,10	85,10	0,00	0,01	1	1	1	1		1			1	1	1			1			1	1	1	15,20	15,20
	10:00	87,45	87,42	0,00	0,02	1	1	1	1		1			1	1	1			1			1	1	1	15,20	15,20
	11:00	88,28	88,07	0,00	0,21	1	1	1	1	1	1			1	1	1			1			1	1	1	15,20	15,20
	12:00	89,41	89,18	0,02	0,21	1	1	1	1	1	1			1	1	1			1			1	1	1	15,20	15,20
	13:00	92,54	92,27	0,06	0,20	1	1	1	1	1	1			1	1	1			1			1	1	1	15,20	15,20
	14:00	93,11	92,87	0,03	0,21	1	1	1	1	1	1			1	1	1			1			1	1	1	15,20	15,20
	15:00	90,99	90,77	0,02	0,20	1	1	1	1	1	1			1	1	1			1			1	1	1	15,20	15,20
	16:00	88,07	87,79	0,08	0,20	1	1	1	1	1	1			1	1	1			1			1	1	1	15,20	15,20
	17:00	94,73	94,65	0,00	0,08	1	1	1	1	1	1			1	1	1			1			1	1	1	15,20	15,20
	18:00	99,73	99,72	0,00	0,01	1	1	1	1	1	1			1	1	1			1			1	1	1	15,20	15,20
	19:00	99,12	99,12	0,00	0,01	1	1	1	1	1	1			1	1	1			1			1	1	1	15,20	15,20
	20:00	99,09	99,08	0,00	0,01	1	1	1	1	1	1			1	1	1			1			1	1	1	15,20	15,20
	21:00	93,83	93,82	0,00	0,01	1	1	1	1	1	1			1	1	1			1			1	1	1	15,20	15,20
	22:00	87,09	87,08	0,00	0,01	1	1	1	1	1	1			1	1	1						1	1	1	15,20	15,20
23:00	81,80	81,80	0,00	0,01	1	1	1	1	1	1			1	1							1	1	1	15,20	15,20	

Παρατηρήσεις:
Ένα Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Μια μονάδα MTU βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας													Τετάρτη 23/8/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,3	1,3	5,00	5,00	5,00	7,20			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)		
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5			G6	
Τετάρτη	00:00	76,20	76,18	0,00	0,01	1	1	1	1	1	1				1										15,20	15,20
	01:00	71,98	71,96	0,00	0,02	1	1	1	1	1	1				1										15,20	15,20
	02:00	68,79	68,70	0,03	0,05	1	1	1	1	1	1														15,20	15,20
	03:00	66,46	66,32	0,06	0,08	1	1	1	1	1	1														15,20	15,20
	04:00	64,49	64,14	0,26	0,09	1	1	1	1	1	1														15,20	15,20
	05:00	64,45	64,12	0,26	0,08	1	1	1	1	1	1														15,20	15,20
	06:00	65,63	65,50	0,05	0,08	1	1	1	1	1	1														15,16	15,14
	07:00	69,24	69,01	0,17	0,05	1	1	1	1	1	1					1									14,79	14,83
	08:00	79,36	79,15	0,15	0,05	1	1	1	1	1	1					1									15,20	15,20
	09:00	85,90	85,77	0,08	0,05	1	1	1	1	1	1					1									15,20	15,20
	10:00	88,01	87,90	0,01	0,10	1	1	1	1	1	1		1			1			1						15,20	15,20
	11:00	88,80	88,60	0,00	0,20	1	1	1	1	1	1		1			1			1						15,20	15,20
	12:00	90,71	90,43	0,07	0,21	1	1	1	1	1	1		1			1			1						15,20	15,20
	13:00	93,43	93,10	0,13	0,21	1	1	1	1	1	1		1			1			1						15,20	15,20
	14:00	93,49	93,00	0,28	0,21	1	1	1	1	1	1		1			1			1						15,20	15,20
	15:00	90,96	90,43	0,32	0,21	1	1	1	1	1	1		1			1			1						15,20	15,20
	16:00	91,43	90,68	0,55	0,21	1	1	1	1	1	1		1			1			1						15,20	15,20
	17:00	94,10	93,14	0,83	0,14	1	1	1	1	1	1		1			1			1						15,20	15,20
	18:00	99,12	98,57	0,38	0,16	1	1	1	1	1	1		1			1			1						15,20	15,20
	19:00	97,06	96,83	0,12	0,10	1	1	1	1	1	1		1			1			1						15,20	15,20
	20:00	97,27	97,10	0,10	0,07	1	1	1	1	1	1		1			1			2	1					15,20	15,20
	21:00	92,28	92,09	0,11	0,08	1	1	1	1	1	1		1			1			2	1					15,20	15,20
	22:00	87,00	86,78	0,12	0,10	1	1	1	1	1	1		1			1			1						15,20	15,20
23:00	82,15	82,01	0,06	0,09	1	1	1	1	1	1		1			1			1						15,20	15,20	

Παρατηρήσεις:
Ένα Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Μια μονάδα MTU βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας													Πέμπτη 24/8/2023										
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,3	1,3	5,00	5,00	5,00	7,20				
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)			
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5			G6		
Πέμπτη	00:00	76,04	75,70	0,21	0,13	1	1	1	1	1	1		1					1				1	1	1	15,20	15,20	
	01:00	70,92	70,27	0,52	0,12	1	1	1	1	1	1		1					1				1	1	1	15,20	15,20	
	02:00	68,19	67,61	0,35	0,22	1	1	1	1	1	1							1				1	1	1	15,20	15,20	
	03:00	65,75	65,13	0,47	0,15	1	1	1	1	1	1							1				1	1	1	15,20	15,20	
	04:00	63,62	63,14	0,46	0,02	1	1	1	1	1	1							1				1	1	1	14,60	14,57	
	05:00	63,96	63,59	0,36	0,01	1	1	1	1	1	1							1				1	1	1	14,82	14,82	
	06:00	65,33	64,94	0,34	0,05	1	1	1	1	1	1							1				1	1	1	15,20	15,20	
	07:00	71,83	71,43	0,27	0,13	1	1	1	1	1	1							1				1	1	1	15,20	15,20	
	08:00	79,43	79,34	0,03	0,07	1	1	1	1	1	1						1					1	1	1	15,20	15,20	
	09:00	86,23	86,11	0,00	0,12	1	1	1	1	1	1		1			1		1				1	1	1	15,20	15,20	
	10:00	88,66	88,38	0,07	0,21	1	1	1	1	1	1		1			1		1				1	1	1	15,20	15,20	
	11:00	88,65	88,38	0,04	0,23	1	1	1	1	1	1		1			1		1				1	1	1	15,20	15,20	
	12:00	90,51	90,20	0,10	0,21	1	1	1	1	1	1		1			1		1				1	1	1	15,20	15,20	
	13:00	93,33	92,90	0,18	0,25	1	1	1	1	1	1		1			1		1				1	1	1	15,20	15,20	
	14:00	93,15	92,55	0,33	0,28	1	1	1	1	1	1		1			1		1				1	1	1	15,20	15,20	
	15:00	90,80	90,01	0,44	0,35	1	1	1	1	1	1		1			1		1				1	1	1	15,20	15,20	
	16:00	91,11	90,41	0,37	0,33	1	1	1	1	1	1		1			1		1				1	1	1	15,20	15,20	
	17:00	94,17	93,44	0,52	0,22	1	1	1	1	1	1		1			1		1				1	1	1	15,20	15,20	
	18:00	94,84	93,30	1,31	0,23	1	1	1	1	1	1		1			1		1				3	1	1	1	15,20	15,20
	19:00	93,73	91,78	1,72	0,23	1	1	1	1	1	1		1			1		1				3	1	1	1	15,20	15,20
20:00	93,90	93,08	0,59	0,22	1	1	1	1	1	1		1			1		1				3	1	1	1	15,20	15,20	
21:00	89,41	88,65	0,61	0,15	1	1	1	1	1	1		1			1		1				2	1	1	1	15,20	15,20	
22:00	83,81	82,75	0,92	0,14	1	1	1	1	1	1		1			1		1				1	1	1	15,20	15,20		
23:00	78,32	77,01	1,13	0,18	1	1	1	1	1	1		1			1		1				1	1	1	15,20	15,20		

Παρατηρήσεις:
Ένα Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Μια μονάδα MTU βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ						Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή 25/8/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,3	1,3	5,00	5,00	5,00	7,20			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)		
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5			G6	
Παρασκευή	00:00	73,45	72,71	0,52	0,22	1	1	1	1	1	1			1					1			1	1	1	15,20	15,20
	01:00	69,18	68,51	0,46	0,21	1	1	1	1	1	1								1			1	1	1	15,20	15,20
	02:00	65,46	64,08	1,12	0,26	1	1	1	1	1	1								1			1	1	1	15,20	15,20
	03:00	63,47	62,01	1,30	0,17	1	1	1	1	1	1								1			1		1	15,20	15,20
	04:00	62,27	61,06	1,09	0,11	1	1	1	1	1	1								1			1		1	15,20	15,20
	05:00	62,90	61,57	1,23	0,10	1	1	1	1	1	1								1			1		1	15,19	15,18
	06:00	62,28	61,15	1,08	0,06	1	1	1	1	1	1								1			1		1	15,05	15,04
	07:00	67,15	65,67	1,24	0,24		1	1	1	1	1	1		1					1			1	1	1	15,20	15,20
	08:00	77,52	76,88	0,45	0,19		1	1	1	1	1	1		1		1			1			1	1	1	15,20	15,20
	09:00	84,84	84,26	0,32	0,27		1	1	1	1	1	1		1		1			1			1	1	1	15,20	15,20
	10:00	87,63	87,24	0,18	0,21		1	1	1	1	1	1		1	1	1			1			1	1	1	15,20	15,20
	11:00	86,95	85,89	0,83	0,24		1	1	1	1	1	1		1	1	1			1			1	1	1	15,20	15,20
	12:00	88,72	87,95	0,56	0,21	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1			1	1	1	15,20	15,20
	13:00	91,12	89,88	0,98	0,25	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1			1	1	1	15,20	15,20
	14:00	90,96	89,39	1,23	0,34	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1			1	1	1	15,20	15,20
	15:00	87,97	86,52	1,10	0,35	1	1	1	1	1	1	1			1	1			1			1	1	1	15,20	15,20
	16:00	88,14	86,48	1,15	0,50	1	1	1	1	1	1	1			1	1			1			1	1	1	15,20	15,20
	17:00	89,87	88,34	1,14	0,39	1	1	1	1	1	1	1			1	1		2	1			1	1	1	15,20	15,20
	18:00	92,19	90,52	1,36	0,31	1	1	1	1	1	1	1			1	1		3	1			1	1	1	15,20	15,20
	19:00	91,52	90,16	1,08	0,27	1	1	1	1	1	1	1			1	1		3	1			1	1	1	15,20	15,20
	20:00	92,38	91,04	0,98	0,36	1	1	1	1	1	1	1			1	1		3	1			1	1	1	15,20	15,20
	21:00	87,27	86,75	0,27	0,25	1	1	1	1	1	1	1			1	1		3	1			1	1	1	15,20	15,20
	22:00	83,26	82,77	0,18	0,31	1	1	1	1	1	1	1			1	1					1	1	1	1	15,20	15,20
23:00	78,00	77,47	0,22	0,32	1	1	1	1	1	1	1			1	1					1	1	1	1	15,20	15,20	

Παρατηρήσεις:
Ένα Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Μια μονάδα MTU βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ						Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο 26/8/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,3	1,3	5,00	5,00	5,00	7,20		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5			G6
Σάββατο	00:00	73,57	73,14	0,16	0,27	1	1	1	1	1	1				1			1				1		15,20	15,20
	01:00	69,13	68,58	0,20	0,35	1	1	1	1	1	1				1			1				1		15,20	15,20
	02:00	65,51	64,77	0,51	0,23	1	1	1	1	1	1							1				1		15,20	15,20
	03:00	63,68	62,91	0,57	0,21	1	1	1	1	1	1							1				1		15,20	15,20
	04:00	62,43	61,76	0,46	0,21	1	1	1	1	1	1							1				1		15,20	15,20
	05:00	62,02	61,14	0,66	0,21	1	1	1	1	1	1							1				1		15,20	15,20
	06:00	63,85	63,24	0,41	0,20	1	1	1	1	1	1							1				1		15,20	15,20
	07:00	70,20	70,05	0,02	0,14	1	1	1	1	1	1							1				1		15,20	15,20
	08:00	76,08	75,89	0,00	0,20	1	1	1	1	1	1		1		1			1				1		15,20	15,20
	09:00	83,49	83,03	0,08	0,38	1	1	1	1	1	1		1		1			1				1		15,20	15,20
	10:00	86,24	85,92	0,07	0,25	1	1	1	1	1	1		1		1			1				1	1	15,20	15,20
	11:00	85,99	85,52	0,27	0,20	1	1	1	1	1	1		1		1			1				1	1	15,20	15,20
	12:00	87,94	87,41	0,33	0,21	1	1	1	1	1	1		1		1			1				1	1	15,20	15,20
	13:00	90,09	89,28	0,61	0,21	1	1	1	1	1	1		1		1			1				1	1	15,20	15,20
	14:00	89,87	89,37	0,29	0,21	1	1	1	1	1	1		1		1			1				1	1	15,20	15,20
	15:00	87,20	86,73	0,27	0,21	1	1	1	1	1	1		1		1			1				1	1	15,20	15,20
	16:00	87,36	86,88	0,28	0,21	1	1	1	1	1	1		1		1			1				1	1	15,20	15,20
	17:00	89,65	88,97	0,48	0,21	1	1	1	1	1	1		1		1			1				1	1	15,20	15,20
	18:00	92,26	91,02	1,03	0,21	1	1	1	1	1	1		1		1			1				1	1	15,20	15,20
	19:00	91,42	89,61	1,60	0,21	1	1	1	1	1	1		1		1			1				1	1	15,20	15,20
	20:00	91,05	88,82	2,02	0,21	1	1	1	1	1	1		1		1			1				1	1	15,20	15,20
	21:00	86,50	84,82	1,47	0,21	1	1	1	1	1	1		1		1			1				1	1	15,20	15,20
	22:00	79,85	78,54	1,11	0,21	1	1	1	1	1	1		1		1			1				1	1	15,20	15,20
23:00	74,78	73,28	1,29	0,21	1	1	1	1	1	1		1		1			1				1	1	15,20	15,20	

Παρατηρήσεις:
Ένα Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Μια μονάδα MTU βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας													Κυριακή 27/8/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,3	1,3	5,00	5,00	5,00	7,20			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)		
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5			G6	
Κυριακή	00:00	70,00	68,22	1,57	0,21	1	1	1	1	1	1							1				1	1	1	15,20	15,20
	01:00	65,85	64,25	1,39	0,21	1	1	1	1	1	1							1				1		1	15,20	15,20
	02:00	63,25	62,53	0,56	0,16	1	1	1	1	1	1							1				1		1	15,20	15,20
	03:00	61,46	61,19	0,16	0,11	1	1	1	1	1	1							1				1		1	15,03	15,02
	04:00	59,91	59,70	0,11	0,11	1	1	1	1	1	1							1				1		1	13,81	13,79
	05:00	60,10	59,91	0,06	0,13	1	1	1	1	1	1							1				1		1	13,92	13,91
	06:00	61,70	61,35	0,11	0,25	1	1	1	1	1	1							1				1		1	15,13	15,14
	07:00	66,61	66,38	0,01	0,23	1	1	1	1	1	1							1				1	1	1	15,20	15,19
	08:00	70,78	70,57	0,00	0,21	1	1	1	1	1	1							1				1	1	1	15,20	15,20
	09:00	75,96	75,72	0,00	0,24	1	1	1	1	1	1						1					1	1	1	15,20	15,20
	10:00	77,41	76,95	0,18	0,28	1	1	1	1	1	1						1					1	1	1	15,20	15,20
	11:00	77,64	77,22	0,16	0,26	1	1	1	1	1	1						1					1		1	15,20	15,20
	12:00	79,58	79,41	0,16	0,01	1	1	1	1	1	1						1					1		1	15,20	15,20
	13:00	82,07	81,57	0,50	0,01	1	1	1	1	1	1						1					1		1	15,20	15,20
	14:00	80,97	80,07	0,89	0,01	1	1	1	1	1	1						1					1		1	15,20	15,20
	15:00	79,81	78,76	1,04	0,01	1	1	1	1	1	1						1					1		1	15,20	15,20
	16:00	81,39	80,53	0,85	0,01	1	1	1	1	1	1						1					1		1	15,20	15,20
	17:00	83,92	83,25	0,66	0,01	1	1	1	1	1	1						1					1	1	1	15,20	15,20
	18:00	85,30	84,64	0,65	0,01	1	1	1	1	1	1						1					1	1	1	15,20	15,20
	19:00	85,38	84,08	1,19	0,12	1	1	1	1	1	1						1					1	1	1	15,20	15,20
20:00	86,43	84,96	1,26	0,21	1	1	1	1	1	1						1					1	1	1	15,20	15,20	
21:00	82,55	80,53	1,82	0,21	1	1	1	1	1	1						1					1	1	1	15,20	15,20	
22:00	76,35	74,02	2,12	0,21	1	1	1	1	1	1						1					1	1	1	15,20	15,20	
23:00	71,75	70,16	1,38	0,21	1	1	1	1	1	1						1					1	1	1	15,20	15,20	

Παρατηρήσεις:
Ένα Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Μια μονάδα MTU βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ						Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα 28/8/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,3	1,3	5,00	5,00	5,00	7,20			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)		
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5			G6	
Δευτέρα	00:00	68,92	66,32	2,39	0,21	1	1	1	1	1	1						2	1				1	1	1	15,20	15,20
	01:00	66,49	62,43	3,85	0,21	1	1	1	1	1	1							1				1		1	15,20	15,20
	02:00	63,77	59,68	3,88	0,21	1	1	1	1	1	1							1				1		1	15,20	15,20
	03:00	62,29	60,19	1,89	0,21	1	1	1	1	1	1							1				1		1	15,20	15,20
	04:00	59,91	57,26	2,45	0,21	1	1	1	1	1	1							1				1		1	13,87	13,84
	05:00	60,95	57,42	3,31	0,21	1	1	1	1	1	1							1				1		1	14,66	14,69
	06:00	63,58	59,01	4,36	0,21	1	1	1	1	1	1							1				1		1	15,20	15,20
	07:00	70,22	65,65	4,36	0,20	1	1	1	1	1	1							1				1	1	1	15,20	15,20
	08:00	77,36	73,92	3,24	0,21	1	1	1	1	1	1				1			1				1	1	1	15,20	15,20
	09:00	80,85	77,51	3,14	0,21	1	1	1	1	1	1				1			2	1			1	1	1	15,20	15,20
	10:00	82,70	78,73	3,78	0,19	1	1	1	1	1	1				1	1		1				1		1	15,20	15,20
	11:00	82,65	79,02	3,43	0,20	1	1	1	1	1	1				1	1		1				1		1	15,20	15,20
	12:00	84,56	80,76	3,59	0,21	1	1	1	1	1	1				1	1		1				1		1	15,20	15,20
	13:00	86,17	82,36	3,60	0,21	1	1	1	1	1	1				1	1		1				1		1	15,20	15,20
	14:00	84,49	80,09	4,18	0,22	1	1	1	1	1	1				1	1		1				1		1	15,20	15,20
	15:00	81,76	75,79	5,63	0,34	1	1	1	1	1	1				1	1		1				1		1	15,20	15,20
	16:00	82,85	78,00	4,37	0,49	1	1	1	1	1	1				1	1		1				1		1	15,20	15,20
	17:00	87,40	80,96	5,94	0,50	1	1	1	1	1	1				1	1		1				1		1	15,20	15,20
	18:00	93,26	86,52	6,39	0,36	1	1	1	1	1	1				1	1		1				1		1	15,20	15,20
	19:00	93,36	87,58	5,27	0,51	1	1	1	1	1	1				1	1		1				1		1	15,20	15,20
	20:00	93,56	87,52	5,57	0,48	1	1	1	1	1	1				1	1		1				1	1	1	15,20	15,20
	21:00	87,77	82,32	4,94	0,51	1	1	1	1	1	1				1	1		1				1	1	1	15,20	15,20
	22:00	80,75	74,67	5,63	0,45	1	1	1	1	1	1				1	1		1				1	1	1	15,20	15,20
23:00	75,57	69,57	5,51	0,49	1	1	1	1	1	1				1			1				1	1	1	15,20	15,20	

Παρατηρήσεις:

Ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη. Μια μονάδα MTU βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ						Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη 29/8/2023											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,3	1,3	5,00	5,00	5,00	7,20					
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)				
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5			G6			
Τρίτη	00:00	69,88	63,41	6,08	0,39	1	1	1	1	1	1							1				1	1	1	15,20	15,20		
	01:00	65,61	60,42	4,79	0,41	1	1	1	1	1	1							1						1	1	15,20	15,20	
	02:00	62,77	57,81	4,73	0,22	1	1	1	1	1	1							1						1	1	15,20	15,20	
	03:00	60,69	55,25	5,21	0,23	1	1	1	1	1	1							1						1	1	14,58	14,55	
	04:00	59,22	55,47	3,54	0,21	1	1	1	1	1	1							1						1	1	13,12	13,10	
	05:00	60,00	56,30	3,49	0,21	1	1	1	1	1	1							1						1	1	13,88	13,92	
	06:00	61,57	57,16	4,21	0,21	1	1	1	1	1	1							1						1	1	15,04	15,04	
	07:00	67,97	65,12	2,65	0,21	1	1	1	1	1	1							1						1	1	15,20	15,20	
	08:00	74,34	73,07	1,06	0,21	1	1	1	1	1	1							1						1	1	1	15,20	15,20
	09:00	79,86	79,05	0,60	0,21	1	1		1	1	1			1				1						1	1	1	15,20	15,20
	10:00	82,63	81,54	0,79	0,31	1	1	1	1	1	1			1				1						1		1	15,20	15,20
	11:00	82,44	81,13	1,00	0,30	1	1	1	1	1	1			1				1						1		1	15,20	15,20
	12:00	83,81	82,67	0,83	0,30	1	1	1	1	1	1			1				1						1		1	15,20	15,20
	13:00	86,02	84,84	0,88	0,31	1	1	1	1	1	1			1				1						1		1	15,20	15,20
	14:00	85,84	84,57	0,96	0,31	1	1	1	1	1	1			1				1						1		1	15,20	15,20
	15:00	83,18	81,37	1,51	0,31	1	1	1	1	1	1			1				1						1		1	15,20	15,20
	16:00	83,00	81,33	1,36	0,31	1	1	1	1	1	1			1				1						1		1	15,20	15,20
	17:00	85,98	84,15	1,52	0,30	1	1	1	1	1	1			1				1						1		1	15,20	15,20
	18:00	90,77	89,08	1,39	0,31	1	1	1	1	1	1			1				1						1	1	1	15,20	15,20
	19:00	90,68	88,95	1,43	0,30	1	1	1	1	1	1			1				1						1	1	1	15,20	15,20
	20:00	90,98	89,26	1,44	0,28	1	1	1	1	1	1			1				1						1	1	1	15,20	15,20
	21:00	85,27	84,40	0,69	0,18	1	1	1	1	1	1			1				1						1	1	1	15,20	15,20
	22:00	78,25	77,98	0,13	0,13	1	1	1	1	1	1			1				1						1	1	1	15,20	15,20
23:00	72,71	72,05	0,54	0,12	1	1	1	1	1	1			1				1						1	1	1	15,20	15,20	

Παρατηρήσεις:
Ένα Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Μια μονάδα MTU βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ						Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη 30/8/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,3	1,3	5,00	5,00	5,00	7,20			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)		
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5			G6	
Τετάρτη	00:00	68,08	67,25	0,83	0,01	1	1	1	1	1	1							1				1	1	1	15,20	15,20
	01:00	64,20	63,16	1,04	0,01	1	1	1	1	1	1							1				1	1	1	15,17	15,17
	02:00	61,16	60,25	0,90	0,01	1	1	1	1	1	1							1				1	1	1	14,81	14,78
	03:00	59,36	57,96	1,39	0,01	1	1	1	1	1	1							1				1	1	1	13,30	13,28
	04:00	58,99	57,45	1,53	0,01	1	1	1	1	1	1							1				1	1	1	12,85	12,87
	05:00	60,10	59,02	1,07	0,01	1	1	1	1	1	1							1				1	1	1	13,94	13,96
	06:00	58,66	57,63	0,82	0,20	1	1	1	1	1	1							1				1	1	1	12,55	12,56
	07:00	64,13	62,85	1,13	0,15	1	1	1	1	1	1							1				1	1	1	14,95	15,00
	08:00	74,51	73,19	1,12	0,20	1	1	1	1	1	1							1				1	1	1	15,20	15,20
	09:00	80,89	79,84	0,84	0,21	1	1	1	1	1	1			1				1				1	1	1	15,20	15,20
	10:00	81,69	81,08	0,40	0,21	1	1	1	1	1	1			1				1				1	1	1	15,20	15,20
	11:00	81,33	80,40	0,73	0,21	1	1	1	1	1	1			1				1				1	1	1	15,20	15,20
	12:00	82,29	80,95	1,13	0,21	1	1	1	1	1	1			1				1				1	1	1	15,20	15,20
	13:00	84,97	83,57	1,19	0,21	1	1	1	1	1	1			1				1				1	1	1	15,20	15,20
	14:00	83,65	82,27	1,17	0,21	1	1	1	1	1	1			1				1				1	1	1	15,20	15,20
	15:00	81,50	80,38	0,91	0,21	1	1	1	1	1	1			1				1				1	1	1	15,20	15,20
	16:00	82,45	81,78	0,47	0,20	1	1	1	1	1	1			1				1				1	1	1	15,20	15,20
	17:00	85,63	85,25	0,17	0,21	1	1	1	1	1	1			1				1				1	1	1	15,20	15,20
	18:00	90,74	90,55	0,18	0,01	1	1	1	1	1	1			1				1				1	1	1	15,20	15,20
	19:00	90,84	90,74	0,10	0,01	1	1	1	1	1	1			1				1				1	1	1	15,20	15,20
	20:00	91,55	91,25	0,30	0,01	1	1	1	1	1	1			1				1				1	1	1	15,20	15,20
	21:00	86,38	85,88	0,49	0,02	1	1	1	1	1	1			1				1				1	1	1	15,20	15,20
	22:00	79,54	78,77	0,70	0,08	1	1	1	1	1	1			1				1				1	1	1	15,20	15,20
23:00	74,48	73,54	0,81	0,13	1	1	1	1	1	1			1				1				1	1	1	15,20	15,20	

Παρατηρήσεις:
Ένα Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Μια μονάδα MTU βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας													Πέμπτη 31/8/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,3	1,3	5,00	5,00	5,00	7,20		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5			G6
Πέμπτη	00:00	69,17	68,64	0,51	0,02	1	1	1	1	1	1			1				1						15,20	15,20
	01:00	64,85	64,46	0,38	0,01	1	1	1	1	1	1							1						15,15	15,17
	02:00	61,74	61,16	0,57	0,01	1	1	1	1	1	1							1						15,06	15,05
	03:00	59,33	58,75	0,57	0,01	1	1	1	1	1	1							1						13,26	13,22
	04:00	58,20	57,86	0,33	0,01	1	1	1	1	1	1							1						12,13	12,10
	05:00	58,90	58,53	0,36	0,01	1	1	1	1	1	1							1						12,78	12,78
	06:00	60,93	60,65	0,27	0,01	1	1	1	1	1	1							1						14,69	14,70
	07:00	66,35	66,34	0,00	0,01	1	1	1	1	1	1	1						1						15,20	15,20
	08:00	73,14	73,13	0,00	0,01	1	1	1		1	1							1						15,20	15,20
	09:00	78,28	78,28	0,00	0,01	1	1	1	1	1	1							1						15,20	15,20
	10:00	80,85	80,80	0,04	0,01	1	1	1	1	1	1							1						15,20	15,20
	11:00	80,85	80,54	0,10	0,21	1	1	1	1	1	1							1						15,20	15,20
	12:00	82,82	82,41	0,21	0,21	1	1	1	1	1	1							1						15,20	15,20
	13:00	84,75	84,11	0,44	0,21	1	1	1	1	1	1							1						15,20	15,20
	14:00	83,70	83,15	0,35	0,21	1	1	1	1	1	1							1						15,20	15,20
	15:00	81,42	80,91	0,31	0,21	1	1	1	1	1	1							1						15,20	15,20
	16:00	81,52	80,42	0,89	0,21	1	1	1	1	1	1							1						15,20	15,20
	17:00	85,51	84,52	0,98	0,01	1	1	1	1	1	1							1						15,20	15,20
	18:00	90,26	89,15	1,10	0,01	1	1	1	1	1	1							1						15,20	15,20
	19:00	90,36	89,20	0,98	0,18	1	1	1	1	1	1							1						15,20	15,20
20:00	90,67	88,94	1,45	0,27	1	1	1	1	1	1							1						15,20	15,20	
21:00	84,52	83,27	1,04	0,21	1	1	1	1	1	1							1						15,20	15,20	
22:00	77,25	75,60	1,36	0,29	1	1	1	1	1	1							1						15,20	15,20	
23:00	71,52	69,32	2,00	0,19	1	1	1	1	1	1							1						15,20	15,20	

Παρατηρήσεις:
Ένα Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Μια μονάδα MTU βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.