

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τρίτη 1/8/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x19	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	01/08/23 0:00	35,88	32,25	3,63		1		1	1	1	1				12,96	12,88
	01/08/23 1:00	33,22	29,45	3,77		1		1	1	1	1				10,32	10,28
	01/08/23 2:00	30,88	25,99	4,89		1		1	1	1	1				10,17	10,83
	01/08/23 3:00	29,60	21,83	7,78		1		1	1	1					11,84	11,83
	01/08/23 4:00	28,81	21,45	7,36		1		1	1	1					11,39	11,41
	01/08/23 5:00	28,63	21,71	6,92				1	1	1					11,45	11,46
	01/08/23 6:00	28,60	21,98	6,62				1	1	1					11,42	11,43
	01/08/23 7:00	31,51	24,64	6,86				1	1	1					12,53	12,57
	01/08/23 8:00	35,39	30,67	4,72	1	1		1	1	1					13,65	13,64
	01/08/23 9:00	38,59	34,20	4,39		1		1	1	1	1				13,72	13,72
	01/08/23 10:00	40,76	36,64	4,12		1		1	1	1	1				13,73	13,73
	01/08/23 11:00	42,29	38,73	3,56	1	1		1	1	1	1				13,73	13,73
	01/08/23 12:00	43,84	39,84	4,00	1	1		1	1	1	1				13,73	13,73
	01/08/23 13:00	45,15	39,86	5,28	1	1		1	1	1	1				13,73	13,73
	01/08/23 14:00	44,28	36,83	7,45	1	1		1	1	1	1				13,73	13,73
	01/08/23 15:00	43,25	36,59	6,66	1	1		1	1	1	1				13,73	13,73
	01/08/23 16:00	42,81	37,90	4,91	1	1		1	1	1	1				13,73	13,73
	01/08/23 17:00	43,78	39,31	4,48	1	1		1	1	1	1				13,73	13,73
	01/08/23 18:00	45,89	42,56	3,33	1	1		1	1	1	1			3	13,73	13,73
	01/08/23 19:00	46,61	44,18	2,43	1	1		1	1	1	1			6	13,72	13,73
01/08/23 20:00	46,67	44,74	1,93	1	1		1	1	1	1			6	13,72	13,73	
01/08/23 21:00	46,63	44,75	1,88	1	1		1	1	1	1			6	13,72	13,73	
01/08/23 22:00	43,28	41,71	1,57	1	1		1	1	1	1			4	13,72	13,73	
01/08/23 23:00	39,42	38,99	0,44	1	1		1	1	1	1			1	4,72	13,71	

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 14MW μισθωμένης ισχύος. Σημειώνεται ότι τα ΑΠ Άντισσα και Τέρπανδρος παρουσίασαν πρόβλημα επικοινωνίας μετά τις 23:00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τετάρτη 2/8/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x19	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	02/08/23 0:00	37,25	36,43	0,82	1	1		1	1	1	1				10,51	13,31
	02/08/23 1:00	34,18	33,89	0,29	1			1	1	1	1				3,56	10,25
	02/08/23 2:00	32,00	31,95	0,06	1			1	1	1	1				3,48	11,76
	02/08/23 3:00	30,25	30,25	0,00				1	1	1	1				4,73	11,25
	02/08/23 4:00	29,32	29,32	0,00				1	1	1	1				4,73	10,43
	02/08/23 5:00	29,20	29,20	0,00				1	1	1	1				4,73	10,35
	02/08/23 6:00	29,21	29,21	0,00				1	1	1	1				4,73	10,33
	02/08/23 7:00	32,32	32,32	0,00				1	1	1	1				4,73	12,25
	02/08/23 8:00	36,60	36,60	0,00	1	1		1	1	1	1			1	4,72	13,30
	02/08/23 9:00	40,12	40,12	0,00	1	1		1	1	1	1			8	4,73	13,30
	02/08/23 10:00	42,48	42,48	0,00	1	1		1	1	1	1			5	4,73	13,70
	02/08/23 11:00	44,00	43,95	0,06	1	1		1	1	1	1			5	4,73	13,73
	02/08/23 12:00	45,67	45,63	0,04	1	1		1	1	1	1			6	4,75	13,73
	02/08/23 13:00	46,92	46,71	0,21	1	1		1	1	1	1			7	6,31	13,73
	02/08/23 14:00	46,34	46,04	0,30	1	1		1	1	1	1			7	11,20	13,73
	02/08/23 15:00	45,28	44,92	0,35	1	1		1	1	1	1			6	13,72	13,73
	02/08/23 16:00	44,17	44,04	0,13	1	1		1	1	1	1			6	13,73	13,73
	02/08/23 17:00	44,24	44,11	0,13	1	1		1	1	1	1			5	13,73	13,73
	02/08/23 18:00	45,67	45,62	0,04	1	1		1	1	1	1			5	13,72	13,73
	02/08/23 19:00	45,85	45,85	0,00	1	1		1	1	1	1			6	13,73	13,73
02/08/23 20:00	46,32	46,32	0,00	1	1		1	1	1	1			7	13,73	13,73	
02/08/23 21:00	46,97	46,97	0,00	1	1		1	1	1	1			7	13,73	13,73	
02/08/23 22:00	43,75	43,75	0,00	1	1		1	1	1	1			4	13,72	13,73	
02/08/23 23:00	40,46	40,46	0,00	1	1		1	1	1	1			1	13,73	13,72	

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 14MW μισθωμένης ισχύος. Σημειώνεται ότι τα ΑΠ Άντισσα και Τέρπανδρος παρουσίασαν πρόβλημα επικοινωνίας έως τις 14:00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Πέμπτη 3/8/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x19	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	03/08/23 0:00	37,05	37,05	0,00	1	1		1	1	1	1				11,93	11,73
	03/08/23 1:00	34,16	34,16	0,00	1	1		1	1	1	1				10,22	10,26
	03/08/23 2:00	32,06	32,06	0,00	1			1	1	1	1				9,76	9,80
	03/08/23 3:00	30,75	30,75	0,00				1	1	1	1				9,96	9,94
	03/08/23 4:00	29,70	29,70	0,00				1	1	1	1				8,98	8,97
	03/08/23 5:00	29,63	29,63	0,00				1	1	1	1				8,87	8,89
	03/08/23 6:00	29,70	29,70	0,00				1	1	1	1				9,03	9,04
	03/08/23 7:00	32,41	32,41	0,00	1	1		1	1	1	1				10,93	10,81
	03/08/23 8:00	36,76	36,76	0,00		1		1	1	1	1				12,61	12,73
	03/08/23 9:00	41,30	41,30	0,00	1	1		1	1	1	1			2	13,73	13,73
	03/08/23 10:00	43,97	43,97	0,00	1	1		1	1	1	1			4	13,73	13,73
	03/08/23 11:00	46,45	46,45	0,00	1	1		1	1	1	1			5	13,73	13,73
	03/08/23 12:00	49,18	49,15	0,03	1	1		1	1	1	1			9	13,73	13,73
	03/08/23 13:00	50,86	50,76	0,10	1	1		1	1	1	1			11	13,72	13,73
	03/08/23 14:00	50,66	50,39	0,27	1	1		1	1	1	1			11	13,73	13,73
	03/08/23 15:00	50,08	49,86	0,22	1	1		1	1	1	1			11	13,73	13,73
	03/08/23 16:00	49,52	49,38	0,14	1	1		1	1	1	1			11	13,73	13,73
	03/08/23 17:00	49,46	49,41	0,04	1	1		1	1	1	1			11	13,73	13,73
	03/08/23 18:00	51,17	51,16	0,01	1	1		1	1	1	1			11	13,73	13,73
	03/08/23 19:00	50,97	50,91	0,06	1	1		1	1	1	1			11	13,73	13,73
03/08/23 20:00	50,78	50,27	0,50	1	1		1	1	1	1			11	13,73	13,73	
03/08/23 21:00	50,53	49,62	0,91	1	1		1	1	1	1			11	13,73	13,73	
03/08/23 22:00	47,24	45,95	1,30	1	1		1	1	1	1			8	13,73	13,73	
03/08/23 23:00	44,37	43,12	1,24	1	1		1	1	1	1			4	13,73	13,73	

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 14MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Παρασκευή 4/8/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x19	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	04/08/23 0:00	41,37	40,41	0,96	1	1		1	1	1	1			2	13,72	13,72
	04/08/23 1:00	38,02	36,98	1,03	1	1		1	1	1	1				13,14	13,24
	04/08/23 2:00	35,34	34,69	0,66	1	1		1	1	1	1				12,74	12,67
	04/08/23 3:00	33,46	33,15	0,30	1	1		1	1	1	1				11,58	11,61
	04/08/23 4:00	32,37	32,18	0,18				1	1	1	1				11,71	11,71
	04/08/23 5:00	31,81	31,74	0,07				1	1	1	1				11,15	11,13
	04/08/23 6:00	31,82	31,82	0,00				1	1	1	1				11,21	11,20
	04/08/23 7:00	34,61	34,61	0,00		1		1	1	1	1				12,54	12,58
	04/08/23 8:00	39,43	39,43	0,00	1	1		1	1	1	1				13,70	13,69
	04/08/23 9:00	44,26	44,26	0,00	1	1		1	1	1	1	1		5	13,52	13,56
	04/08/23 10:00	46,59	46,53	0,06	1	1			1	1	1	1		8	13,73	13,73
	04/08/23 11:00	48,55	48,24	0,31	1	1			1	1	1	1		11	13,73	13,73
	04/08/23 12:00	50,80	50,32	0,48	1	1		1	1	1	1	1		11	13,73	13,73
	04/08/23 13:00	52,94	52,59	0,34	1	1		1	1	1	1	1		14	13,73	13,73
	04/08/23 14:00	53,89	53,52	0,37	1	1		1	1	1	1	1		14	13,73	13,73
	04/08/23 15:00	53,48	52,75	0,72	1	1		1	1	1	1	1		12	13,73	13,73
	04/08/23 16:00	52,80	51,82	0,98	1	1		1	1	1	1	1		12	13,73	13,73
	04/08/23 17:00	52,49	51,55	0,94	1	1		1	1	1	1	1		11	13,73	13,73
	04/08/23 18:00	53,71	53,03	0,67	1	1		1	1	1	1	1		11	13,73	13,73
	04/08/23 19:00	53,10	52,47	0,63	1	1		1	1	1	1	1		12	13,73	13,73
04/08/23 20:00	52,17	51,24	0,93	1	1		1	1	1	1	1		11	13,73	13,73	
04/08/23 21:00	51,81	50,69	1,13	1	1		1	1	1	1	1		11	13,73	13,73	
04/08/23 22:00	48,91	48,04	0,88	1	1		1	1	1	1	1		8	13,73	13,73	
04/08/23 23:00	46,11	45,27	0,83	1	1		1	1	1	1	1		8	13,73	13,73	

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 14MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Σάββατο 5/8/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x19	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	05/08/23 0:00	43,68	43,08	0,59	1	1		1	1	1	1			5	13,73	13,73
	05/08/23 1:00	40,39	40,19	0,21	1	1		1	1	1	1			1	13,73	13,72
	05/08/23 2:00	38,02	38,00	0,01	1	1		1	1	1	1				12,46	12,37
	05/08/23 3:00	36,14	36,08	0,06	1	1		1	1	1	1				11,10	11,33
	05/08/23 4:00	34,55	34,51	0,04		1		1	1	1	1				11,47	11,44
	05/08/23 5:00	34,03	33,95	0,08		1		1	1	1	1				10,94	10,89
	05/08/23 6:00	32,88	32,86	0,01		1		1	1	1	1				9,92	9,89
	05/08/23 7:00	35,30	35,29	0,01		1		1	1	1	1				11,55	11,59
	05/08/23 8:00	39,38	39,38	0,00		1		1	1	1	1			4	12,92	12,96
	05/08/23 9:00	43,80	43,80	0,00		1		1	1	1	1			7	13,72	13,73
	05/08/23 10:00	46,94	46,94	0,00		1		1	1	1	1			11	13,73	13,73
	05/08/23 11:00	48,98	48,95	0,03		1		1	1	1	1			11	13,73	13,73
	05/08/23 12:00	51,89	51,72	0,17		1		1	1	1	1			12	13,73	13,73
	05/08/23 13:00	54,00	53,70	0,30		1		1	1	1	1			14	13,73	13,73
	05/08/23 14:00	53,73	53,56	0,17		1		1	1	1	1			15	13,73	13,73
	05/08/23 15:00	52,84	52,58	0,26		1		1	1	1	1			15	13,73	13,73
	05/08/23 16:00	52,06	51,85	0,21		1		1	1	1	1			14	13,73	13,73
	05/08/23 17:00	51,88	51,19	0,70		1		1	1	1	1			14	13,73	13,73
	05/08/23 18:00	51,80	51,33	0,46		1		1	1	1	1			15	13,73	13,73
	05/08/23 19:00	50,77	49,25	1,52		1		1	1	1	1			12	13,73	13,73
05/08/23 20:00	49,79	45,65	4,14		1		1	1	1	1			9	13,73	13,73	
05/08/23 21:00	49,52	43,51	6,01		1		1	1	1	1			8	13,73	13,73	
05/08/23 22:00	46,56	37,95	8,61		1		1	1	1	1			4	13,73	13,73	
05/08/23 23:00	44,16	34,81	9,35		1		1	1	1	1			1	13,72	13,72	

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 14MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Κυριακή 6/8/2023		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x19	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Κυριακή	06/08/23 0:00	41,50	33,57	7,93		1		1	1	1	1				13,30	13,28	
	06/08/23 1:00	39,26	29,86	9,41				1	1	1	1				12,60	12,59	
	06/08/23 2:00	37,23	26,66	10,57				1	1	1	1				11,93	11,93	
	06/08/23 3:00	35,38	24,63	10,75				1	1	1	1				11,33	11,32	
	06/08/23 4:00	34,21	23,43	10,78		1		1			1	1			11,03	11,08	
	06/08/23 5:00	33,50	22,73	10,76		1		1			1	1			11,21	11,04	
	06/08/23 6:00	32,50	22,46	10,04		1		1			1	1			10,74	10,77	
	06/08/23 7:00	34,11	23,59	10,52				1			1	1			11,89	11,91	
	06/08/23 8:00	35,85	25,31	10,54				1			1	1			1	12,19	12,16
	06/08/23 9:00	25,36	19,85	5,51				1	1	1	1				2	11,62	7,97
	06/08/23 10:00	36,68	34,54	2,14	1	1		1	1	1	1				2	11,87	10,26
	06/08/23 11:00	41,73	39,01	2,72		1		1	1	1	1				2	13,69	13,69
	06/08/23 12:00	42,67	37,86	4,81	1	1		1	1	1	1				2	13,73	13,73
	06/08/23 13:00	42,96	37,62	5,34	1	1		1	1	1	1					13,73	13,73
	06/08/23 14:00	41,33	37,10	4,24	1	1		1	1	1	1					13,67	13,65
	06/08/23 15:00	40,02	36,45	3,58	1	1		1	1	1	1					13,24	13,26
	06/08/23 16:00	40,44	37,98	2,46	1	1		1	1	1	1					13,57	13,58
	06/08/23 17:00	41,72	39,28	2,44	1	1		1	1	1	1					13,72	13,72
	06/08/23 18:00	42,88	41,22	1,66	1	1		1	1	1	1				2	13,73	13,73
	06/08/23 19:00	43,26	41,28	1,98	1	1		1	1	1	1				6	13,72	13,72
06/08/23 20:00	43,44	41,26	2,18		1				1	1	1			12	13,71	13,72	
06/08/23 21:00	45,06	42,42	2,64		1				1	1	1			14	13,73	13,73	
06/08/23 22:00	42,96	38,99	3,97		1				1	1	1			11	13,64	13,64	
06/08/23 23:00	40,62	36,15	4,47		1				1	1	1			9	13,05	13,03	

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 14MW μισθωμένης ισχύος. Σημειώνεται ότι παρουσιάστηκε γενική διακοπή στο ΗΣ από τις 09:45 έως τις 10:20.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Δευτέρα 7/8/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x19	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	07/08/23 0:00	38,08	34,44	3,64		1			1	1	1			8	12,23	12,21
	07/08/23 1:00	35,82	31,74	4,08		1			1	1	1			5	11,48	11,47
	07/08/23 2:00	33,61	30,28	3,34		1			1	1	1			4	10,79	10,77
	07/08/23 3:00	32,19	29,37	2,83		1			1	1	1			4	10,32	10,30
	07/08/23 4:00	31,23	29,02	2,21		1			1	1	1			2	10,55	10,53
	07/08/23 5:00	30,87	29,62	1,25		1			1	1	1			2	10,00	9,97
	07/08/23 6:00	31,14	30,46	0,68		1			1	1	1			4	9,96	9,97
	07/08/23 7:00	34,11	34,07	0,04		1		1	1	1	1	1		4	10,56	10,59
	07/08/23 8:00	39,19	39,15	0,04		1		1	1	1	1	1		4	12,42	12,49
	07/08/23 9:00	42,32	42,13	0,19	1	1		1	1	1	1	1		5	13,45	13,50
	07/08/23 10:00	44,42	43,94	0,47	1	1		1	1	1	1	1		3	13,71	13,71
	07/08/23 11:00	44,80	43,95	0,85	1	1		1	1	1	1	1		6	13,73	13,73
	07/08/23 12:00	48,77	48,06	0,71	1	1		1	1	1	1	1		8	13,73	13,73
	07/08/23 13:00	49,82	49,48	0,34	1	1		1	1	1	1	1		8	13,73	13,73
	07/08/23 14:00	48,96	48,81	0,15	1	1		1	1	1	1	1		8	13,73	13,73
	07/08/23 15:00	46,95	46,67	0,29	1	1		1	1	1	1	1		8	13,73	13,73
	07/08/23 16:00	45,56	45,16	0,40	1	1		1	1	1	1	1		8	13,73	13,73
	07/08/23 17:00	45,48	45,34	0,14	1	1		1	1	1	1	1		8	13,73	13,73
	07/08/23 18:00	47,03	46,93	0,11	1	1		1	1	1	1	1		8	13,73	13,73
	07/08/23 19:00	47,21	46,89	0,32	1	1		1	1	1	1	1		8	13,73	13,73
07/08/23 20:00	47,73	47,72	0,00	1	1		1	1	1	1	1		8	13,73	13,73	
07/08/23 21:00	48,14	48,14	0,00	1	1		1	1	1	1	1		8	13,73	13,73	
07/08/23 22:00	44,91	44,86	0,05	1	1		1	1	1	1	1		8	13,73	13,73	
07/08/23 23:00	41,22	41,06	0,16	1	1		1	1	1	1	1		4	13,69	13,69	

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 14MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τρίτη 8/8/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x19	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	08/08/23 0:00	37,72	37,45	0,27	1	1		1	1	1	1				12,50	12,44
	08/08/23 1:00	34,66	34,38	0,28	1	1		1	1	1	1				11,00	11,06
	08/08/23 2:00	32,37	31,81	0,56		1		1	1	1	1				10,41	10,59
	08/08/23 3:00	30,88	30,49	0,39				1	1	1	1				10,28	10,23
	08/08/23 4:00	29,93	29,88	0,05				1	1	1	1				9,30	9,29
	08/08/23 5:00	29,74	29,42	0,32				1	1	1	1				9,05	9,05
	08/08/23 6:00	30,06	29,18	0,88				1	1	1	1				9,35	9,39
	08/08/23 7:00	33,24	32,38	0,87				1	1	1	1				12,14	12,26
	08/08/23 8:00	37,51	36,05	1,45		1		1	1	1	1				13,57	13,57
	08/08/23 9:00	41,71	40,09	1,62	1	1		1	1	1	1			1	13,73	13,73
	08/08/23 10:00	43,95	41,36	2,59	1	1		1	1	1	1			2	13,73	13,73
	08/08/23 11:00	45,72	42,89	2,84	1	1		1	1	1	1			2	13,73	13,73
	08/08/23 12:00	47,42	44,88	2,54	1	1		1	1	1	1			5	13,73	13,73
	08/08/23 13:00	48,77	41,80	6,97	1	1		1	1	1	1			5	13,73	13,73
	08/08/23 14:00	48,27	36,24	12,03	1	1		1	1	1	1				13,73	13,73
	08/08/23 15:00	47,72	35,92	11,80	1	1		1	1	1	1				13,73	13,73
	08/08/23 16:00	46,54	35,00	11,55		1		1	1	1	1				13,73	13,73
	08/08/23 17:00	46,11	35,66	10,45		1		1	1	1	1				13,73	13,73
	08/08/23 18:00	47,08	36,51	10,58	1	1		1	1	1	1				13,73	13,73
	08/08/23 19:00	47,00	34,57	12,43	1	1		1	1	1	1				13,73	13,73
08/08/23 20:00	46,89	34,50	12,39	1	1		1	1	1	1				13,73	13,73	
08/08/23 21:00	45,81	34,24	11,57	1	1		1	1	1	1				13,73	13,73	
08/08/23 22:00	41,55	30,81	10,74	1	1		1	1	1	1				13,73	13,73	
08/08/23 23:00	37,62	27,73	9,89		1		1	1	1	1				13,73	13,73	

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 14MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τετάρτη 9/8/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x19	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	09/08/23 0:00	34,19	25,23	8,95				1	1	1	1				13,26	13,21
	09/08/23 1:00	31,66	22,78	8,88				1	1	1	1				11,64	11,73
	09/08/23 2:00	29,97	19,64	10,33				1		1	1				12,01	11,99
	09/08/23 3:00	28,78	18,68	10,10				1		1	1				11,53	11,51
	09/08/23 4:00	28,16	17,98	10,18				1		1	1				11,25	11,26
	09/08/23 5:00	28,18	18,67	9,51				1		1	1				11,27	11,25
	09/08/23 6:00	28,35	18,45	9,91				1		1	1				11,33	11,34
	09/08/23 7:00	31,60	20,45	11,15				1		1	1				12,57	12,61
	09/08/23 8:00	35,08	22,79	12,29				1		1	1				13,65	13,65
	09/08/23 9:00	37,89	26,02	11,87				1	1	1	1				13,73	13,73
	09/08/23 10:00	39,46	27,63	11,83				1	1	1	1				13,73	13,73
	09/08/23 11:00	40,64	28,96	11,67				1	1	1	1				13,73	13,73
	09/08/23 12:00	41,52	30,14	11,38				1	1	1	1				13,73	13,73
	09/08/23 13:00	42,18	31,19	11,00				1	1	1	1				13,73	13,73
	09/08/23 14:00	40,43	29,66	10,77				1	1	1	1				13,73	13,73
	09/08/23 15:00	37,83	26,44	11,39				1	1	1	1				13,73	13,73
	09/08/23 16:00	37,17	24,72	12,45				1	1	1	1				13,73	13,73
	09/08/23 17:00	37,53	24,86	12,68				1	1	1	1				13,73	13,73
	09/08/23 18:00	40,09	27,27	12,82				1	1	1	1				13,73	13,73
	09/08/23 19:00	41,18	28,69	12,49				1	1	1	1				13,73	13,73
09/08/23 20:00	42,50	30,28	12,22				1	1	1	1				13,73	13,73	
09/08/23 21:00	42,48	33,38	9,09				1	1	1	1				13,73	13,73	
09/08/23 22:00	38,79	33,00	5,79				1	1	1	1				13,73	13,73	
09/08/23 23:00	35,48	28,11	7,38				1	1	1	1				13,71	13,69	

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 14MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Πέμπτη 10/8/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x19	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	10/08/23 0:00	32,40	25,25	7,15				1	1	1	1				12,00	12,04
	10/08/23 1:00	29,93	23,89	6,04				1		1	1				11,97	11,97
	10/08/23 2:00	28,27	21,32	6,95				1		1	1				11,32	11,30
	10/08/23 3:00	27,47	19,07	8,40				1		1	1				11,01	11,00
	10/08/23 4:00	26,89	19,72	7,17				1		1	1				10,75	10,73
	10/08/23 5:00	27,05	18,60	8,45				1		1	1				10,80	10,80
	10/08/23 6:00	27,80	18,71	9,09				1		1	1				11,10	11,11
	10/08/23 7:00	30,18	24,10	6,08				1	1	1	1				11,44	11,33
	10/08/23 8:00	33,95	30,32	3,64				1	1	1	1				12,95	13,01
	10/08/23 9:00	37,41	35,78	1,63		1		1	1	1	1				13,73	13,73
	10/08/23 10:00	39,04	36,32	2,72		1		1	1	1	1				13,73	13,73
	10/08/23 11:00	40,24	36,70	3,55		1		1	1	1	1				13,73	13,73
	10/08/23 12:00	41,33	37,42	3,91		1		1	1	1	1			1	13,73	13,73
	10/08/23 13:00	41,51	37,24	4,26		1		1	1	1	1			2	13,73	13,73
	10/08/23 14:00	39,79	35,25	4,54		1		1	1	1	1				13,73	13,73
	10/08/23 15:00	37,41	30,28	7,13		1		1	1	1	1				13,72	13,72
	10/08/23 16:00	36,75	28,79	7,96		1		1	1	1	1				13,71	13,71
	10/08/23 17:00	37,80	28,82	8,98				1	1	1	1				13,73	13,73
	10/08/23 18:00	41,02	33,59	7,43		1		1	1	1	1				13,73	13,73
	10/08/23 19:00	42,67	34,36	8,31		1		1	1	1	1				13,73	13,73
10/08/23 20:00	43,63	34,52	9,11		1		1	1	1	1				13,73	13,73	
10/08/23 21:00	43,32	36,15	7,18		1		1	1	1	1				13,73	13,73	
10/08/23 22:00	39,89	32,29	7,59		1		1	1	1	1				13,73	13,73	
10/08/23 23:00	36,40	31,24	5,16				1	1	1	1				13,73	13,73	

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 14MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα														Παρασκευή 11/8/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x19	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Παρασκευή	11/08/23 0:00	33,21	28,33	4,88				1	1	1	1				12,60	12,53	
	11/08/23 1:00	30,46	24,89	5,57				1		1	1				10,90	11,07	
	11/08/23 2:00	28,44	21,18	7,26				1		1	1				11,39	11,37	
	11/08/23 3:00	27,12	21,20	5,92				1		1	1				10,86	10,84	
	11/08/23 4:00	26,52	23,19	3,34				1		1	1				10,62	10,61	
	11/08/23 5:00	26,42	24,09	2,33				1		1	1				10,54	10,55	
	11/08/23 6:00	27,08	24,74	2,34				1		1	1				10,65	10,39	
	11/08/23 7:00	29,91	27,34	2,58				1	1	1	1				11,33	11,26	
	11/08/23 8:00	33,86	30,92	2,93				1	1	1	1				12,89	12,94	
	11/08/23 9:00	36,66	33,06	3,59				1	1	1	1				13,73	13,73	
	11/08/23 10:00	38,06	33,56	4,50				1	1	1	1				13,73	13,73	
	11/08/23 11:00	38,84	35,00	3,83		1		1	1	1	1				13,73	13,73	
	11/08/23 12:00	40,15	33,96	6,20		1		1	1	1	1				13,73	13,73	
	11/08/23 13:00	40,33	31,08	9,25		1		1	1	1	1				13,73	13,73	
	11/08/23 14:00	38,30	29,12	9,18				1	1	1	1				13,73	13,73	
	11/08/23 15:00	36,68	26,97	9,71				1	1	1	1				13,73	13,73	
	11/08/23 16:00	36,46	25,81	10,65				1	1	1	1				13,73	13,73	
	11/08/23 17:00	37,89	26,45	11,44				1	1	1	1				13,73	13,73	
	11/08/23 18:00	40,76	29,35	11,40				1	1	1	1				13,73	13,73	
	11/08/23 19:00	42,25	34,02	8,22		1		1	1	1	1				13,73	13,73	
11/08/23 20:00	42,92	33,45	9,47		1		1	1	1	1				13,73	13,73		
11/08/23 21:00	42,04	31,16	10,88		1		1	1	1	1				13,73	13,73		
11/08/23 22:00	37,94	26,59	11,35		1		1	1	1	1				13,73	13,73		
11/08/23 23:00	34,30	26,73	7,57		1		1	1	1	1				13,63	13,61		

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 14MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Σάββατο 12/8/2023		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x19	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Σάββατο	12/08/23 0:00	31,67	26,39	5,27		1		1	1		1				12,67	12,65	
	12/08/23 1:00	29,62	24,20	5,42		1		1	1		1				10,99	10,91	
	12/08/23 2:00	27,78	22,27	5,52		1		1	1		1				9,00	8,97	
	12/08/23 3:00	27,02	20,99	6,03				1	1		1				10,09	10,22	
	12/08/23 4:00	26,25	19,54	6,71				1	1		1				9,76	9,76	
	12/08/23 5:00	26,34	19,07	7,27		1		1	1		1				10,24	10,35	
	12/08/23 6:00	26,74	19,25	7,48		1			1		1				10,67	10,70	
	12/08/23 7:00	28,89	19,98	8,91		1			1	1	1				1	11,50	11,54
	12/08/23 8:00	31,35	21,15	10,20				1	1	1	1				1	12,43	12,46
	12/08/23 9:00	32,21	24,46	7,75				1	1	1	1			1	2	12,23	12,68
	12/08/23 10:00	36,17	31,68	4,50				1	1	1				4	4	8,92	13,73
	12/08/23 11:00	37,66	33,09	4,57	1	1		1	1	1				2	2	8,00	13,73
	12/08/23 12:00	38,85	34,50	4,35	1	1		1	1	1				1	2	8,00	13,73
	12/08/23 13:00	39,82	35,24	4,58	1	1		1	1	1				1	4	7,22	13,73
	12/08/23 14:00	38,17	31,76	6,41	1	1		1	1	1				1	1	9,33	13,73
	12/08/23 15:00	36,61	27,88	8,74	1	1		1	1	1						12,04	13,73
	12/08/23 16:00	36,83	29,24	7,59	1	1		1	1	1						13,72	13,73
	12/08/23 17:00	37,83	31,77	6,06	1	1		1	1	1						13,73	13,73
	12/08/23 18:00	40,25	35,76	4,49	1	1		1	1	1					4	13,72	13,73
	12/08/23 19:00	41,31	31,39	9,92	1	1		1	1	1					4	13,72	13,73
12/08/23 20:00	42,21	31,25	10,96	1	1		1	1	1				1	2	13,72	13,73	
12/08/23 21:00	41,76	32,63	9,13	1	1		1	1	1				2		13,72	13,73	
12/08/23 22:00	38,50	30,39	8,10	1	1		1	1	1				1		13,72	13,73	
12/08/23 23:00	34,97	28,42	6,55		1		1	1	1						13,71	13,71	

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 14MW μισθωμένης ισχύος. Μερική διακοπή στις 09:30, λόγω ξαφνικής απώλειας της αιολικής παραγωγής.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα														Κυριακή 13/8/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x19	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Κυριακή	13/08/23 0:00	32,67	26,04	6,63				1	1	1					13,11	13,09	
	13/08/23 1:00	30,17	22,61	7,56				1	1	1					12,09	12,06	
	13/08/23 2:00	28,65	21,41	7,24				1	1	1					11,48	11,46	
	13/08/23 3:00	27,43	20,72	6,71				1	1	1					10,97	10,96	
	13/08/23 4:00	26,69	20,13	6,56				1	1	1					10,68	10,67	
	13/08/23 5:00	26,58	22,66	3,93				1	1	1					10,62	10,63	
	13/08/23 6:00	26,23	22,57	3,65				1	1	1					10,49	10,48	
	13/08/23 7:00	27,75	25,16	2,59				1	1	1					11,06	11,08	
	13/08/23 8:00	29,95	25,90	4,05				1	1	1					11,88	11,89	
	13/08/23 9:00	32,21	27,98	4,23		1		1	1	1					12,85	12,86	
	13/08/23 10:00	33,60	28,75	4,86	1	1		1	1	1					13,42	13,44	
	13/08/23 11:00	34,59	29,98	4,61	1	1		1	1	1					13,67	13,69	
	13/08/23 12:00	36,22	28,18	8,04	1	1		1	1	1					13,73	13,73	
	13/08/23 13:00	36,26	26,23	10,03		1		1	1	1					13,73	13,73	
	13/08/23 14:00	35,40	24,60	10,80				1	1	1					13,73	13,73	
	13/08/23 15:00	34,21	23,58	10,63				1	1	1					13,66	13,65	
	13/08/23 16:00	35,01	25,58	9,43				1	1	1					13,72	13,73	
	13/08/23 17:00	36,71	29,05	7,66		1		1	1	1					13,73	13,73	
	13/08/23 18:00	39,21	32,75	6,46	1	1		1	1	1				1	13,73	13,73	
	13/08/23 19:00	40,60	32,78	7,82	1	1		1	1	1				2	13,73	13,73	
13/08/23 20:00	41,92	35,41	6,50	1	1		1	1	1				4	13,73	13,73		
13/08/23 21:00	42,65	38,38	4,28	1	1		1	1	1				5	13,73	13,73		
13/08/23 22:00	39,68	36,02	3,66	1	1		1	1	1				2	4	13,73	13,73	
13/08/23 23:00	37,03	32,38	4,65	1	1		1	1	1				1	1	13,73	13,73	

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 14MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Δευτέρα 14/8/2023		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x19	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Δευτέρα	14/08/23 0:00	34,41	29,19	5,22	1	1		1	1	1					13,63	13,62	
	14/08/23 1:00	32,05	27,24	4,81		1		1	1	1					12,86	12,84	
	14/08/23 2:00	30,37	25,56	4,81		1		1	1	1					12,16	12,15	
	14/08/23 3:00	29,10	23,31	5,79		1		1	1	1					11,55	11,55	
	14/08/23 4:00	28,35	24,48	3,88				1	1	1					11,19	11,15	
	14/08/23 5:00	28,28	24,60	3,68				1	1	1					11,29	11,30	
	14/08/23 6:00	28,41	25,15	3,26				1	1	1					11,35	11,35	
	14/08/23 7:00	30,84	27,58	3,26	1	1		1	1	1					4	12,18	12,21
	14/08/23 8:00	34,88	32,17	2,71	1	1		1	1	1					2	13,42	13,40
	14/08/23 9:00	37,88	35,36	2,52	1	1		1	1	1					5	13,73	13,73
	14/08/23 10:00	39,87	37,86	2,01	1	1		1	1	1	1				6	13,45	13,37
	14/08/23 11:00	41,47	39,44	2,03	1	1		1	1	1	1				3	13,53	13,57
	14/08/23 12:00	43,09	40,57	2,52	1	1		1	1	1	1				2	13,73	13,73
	14/08/23 13:00	44,69	42,83	1,86	1	1		1	1	1	1				4	13,73	13,73
	14/08/23 14:00	44,23	42,28	1,95	1	1		1	1	1	1				4	13,73	13,73
	14/08/23 15:00	43,36	40,34	3,02	1	1		1	1	1	1				2	13,73	13,73
	14/08/23 16:00	43,72	40,37	3,35	1	1		1	1	1	1				2	13,73	13,73
	14/08/23 17:00	44,94	43,43	1,51	1	1		1	1	1	1				5	13,73	13,73
	14/08/23 18:00	46,95	45,99	0,95	1	1		1	1	1	1				7	13,73	13,73
	14/08/23 19:00	47,37	45,16	2,21	1	1		1	1	1	1				9	13,73	13,73
14/08/23 20:00	48,22	46,08	2,14	1	1		1	1	1	1				9	13,73	13,73	
14/08/23 21:00	48,07	46,32	1,75	1	1		1	1	1	1				11	13,73	13,73	
14/08/23 22:00	44,28	42,84	1,44	1	1		1	1	1	1				5	13,73	13,73	
14/08/23 23:00	40,83	39,60	1,23	1	1		1	1	1	1				2	13,72	13,72	

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 14MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τρίτη 15/8/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x19	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	15/08/23 0:00	38,51	37,98	0,53	1	1		1	1	1	1			1	13,13	13,07
	15/08/23 1:00	35,87	35,61	0,26		1		1	1	1	1				11,14	11,28
	15/08/23 2:00	33,90	33,72	0,18		1		1	1	1	1				10,97	10,91
	15/08/23 3:00	32,14	31,75	0,40				1	1	1	1				10,55	10,71
	15/08/23 4:00	31,01	30,09	0,92				1	1	1	1				10,41	10,39
	15/08/23 5:00	30,51	29,64	0,87				1	1	1	1				9,85	9,84
	15/08/23 6:00	29,91	29,03	0,89				1	1	1	1				9,28	9,27
	15/08/23 7:00	31,16	29,66	1,50				1	1	1	1				10,42	10,46
	15/08/23 8:00	33,43	32,15	1,28				1	1	1	1				12,62	12,71
	15/08/23 9:00	34,79	34,18	0,62				1	1	1	1				12,09	12,05
	15/08/23 10:00	35,74	34,72	1,02		1		1	1	1	1				12,66	12,70
	15/08/23 11:00	37,36	36,55	0,81		1		1	1	1	1				13,70	13,71
	15/08/23 12:00	39,23	37,48	1,75		1		1	1	1	1				13,73	13,73
	15/08/23 13:00	39,61	36,91	2,70		1		1	1	1	1				13,73	13,73
	15/08/23 14:00	37,83	33,48	4,35		1		1	1	1	1				13,73	13,73
	15/08/23 15:00	37,24	32,32	4,92		1		1	1	1	1				13,73	13,73
	15/08/23 16:00	38,22	33,75	4,46		1		1	1	1	1				13,73	13,73
	15/08/23 17:00	40,12	34,95	5,17		1		1	1	1	1				13,73	13,73
	15/08/23 18:00	41,90	36,25	5,65	1	1		1	1	1	1				13,73	13,73
	15/08/23 19:00	42,37	37,87	4,50	1	1		1	1	1	1			1	13,73	13,73
15/08/23 20:00	44,10	39,25	4,85	1	1		1	1	1	1			2	13,73	13,73	
15/08/23 21:00	44,69	39,57	5,12	1	1		1	1	1	1			4	13,73	13,73	
15/08/23 22:00	42,38	37,86	4,53	1	1		1	1	1	1			6	13,73	13,73	
15/08/23 23:00	40,41	37,12	3,29	1	1		1	1	1	1			1	13,73	13,73	

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 14MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τετάρτη 16/8/2023		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x19	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Τετάρτη	16/08/23 0:00	37,87	34,78	3,09	1	1		1	1	1	1				13,21	13,25	
	16/08/23 1:00	35,75	32,84	2,91		1		1	1	1	1				13,15	13,19	
	16/08/23 2:00	33,58	30,28	3,30				1	1	1	1				12,93	12,91	
	16/08/23 3:00	32,19	26,91	5,27				1	1	1	1				11,79	11,90	
	16/08/23 4:00	30,95	25,54	5,41		1			1	1	1				12,40	12,39	
	16/08/23 5:00	30,58	25,97	4,61		1			1	1	1				12,22	12,23	
	16/08/23 6:00	30,67	25,01	5,66		1			1	1	1				12,26	12,25	
	16/08/23 7:00	32,91	26,22	6,70		1			1	1	1				13,09	13,11	
	16/08/23 8:00	36,96	30,84	6,12	1	1			1	1	1				1	13,73	13,73
	16/08/23 9:00	39,88	33,06	6,82	1	1			1	1	1				5	13,73	13,73
	16/08/23 10:00	41,57	34,11	7,46	1	1			1	1	1				4	13,73	13,73
	16/08/23 11:00	43,07	34,40	8,67	1	1			1	1	1				4	13,73	13,73
	16/08/23 12:00	44,62	36,55	8,07	1	1			1	1	1	1			4	13,73	13,73
	16/08/23 13:00	46,33	38,79	7,54	1	1			1	1	1	1			6	13,73	13,73
	16/08/23 14:00	45,63	38,39	7,24	1	1			1	1	1	1			2	13,73	13,73
	16/08/23 15:00	44,55	36,27	8,28	1	1			1	1	1	1				13,73	13,73
	16/08/23 16:00	44,60	36,04	8,55	1	1			1	1	1	1				13,73	13,73
	16/08/23 17:00	45,80	37,52	8,28	1	1			1	1	1	1				13,73	13,73
	16/08/23 18:00	46,77	39,02	7,75	1	1			1	1	1	1			2	13,73	13,73
	16/08/23 19:00	47,17	39,62	7,55	1	1			1	1	1	1			3	13,73	13,73
16/08/23 20:00	48,61	40,40	8,21	1	1			1	1	1	1			4	13,73	13,73	
16/08/23 21:00	48,41	40,13	8,28	1	1			1	1	1	1			5	13,73	13,73	
16/08/23 22:00	45,41	37,86	7,55	1	1			1	1	1	1			2	13,73	13,73	
16/08/23 23:00	42,71	37,11	5,60	1	1			1	1	1	1			1	13,73	13,73	

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 14MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Πέμπτη 17/8/2023		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x19	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Πέμπτη	17/08/23 0:00	40,01	36,19	3,83	1	1		1	1	1	1				13,67	13,65	
	17/08/23 1:00	36,65	33,69	2,95	1	1		1	1	1	1				12,63	12,67	
	17/08/23 2:00	34,52	32,20	2,33	1	1		1	1	1	1				11,94	12,27	
	17/08/23 3:00	33,03	29,92	3,11	1	1			1	1	1				13,11	13,10	
	17/08/23 4:00	31,82	27,96	3,85	1	1			1	1	1				12,07	12,00	
	17/08/23 5:00	31,50	28,83	2,68	1	1			1	1	1				11,68	11,66	
	17/08/23 6:00	31,18	29,69	1,49	1	1			1	1	1				11,40	11,36	
	17/08/23 7:00	33,31	31,93	1,38	1	1			1	1	1				1	13,07	13,11
	17/08/23 8:00	37,73	36,58	1,14	1	1			1	1	1				5	13,73	13,73
	17/08/23 9:00	41,36	40,80	0,56	1	1		1	1	1	1				7	13,72	13,71
	17/08/23 10:00	43,37	42,84	0,53	1	1		1	1	1	1				4	13,69	13,71
	17/08/23 11:00	45,15	44,27	0,88	1	1		1	1	1	1				4	13,73	13,73
	17/08/23 12:00	47,36	45,88	1,48	1	1		1	1	1	1				8	13,73	13,73
	17/08/23 13:00	48,98	47,23	1,75	1	1		1	1	1	1				11	13,73	13,73
	17/08/23 14:00	48,80	47,38	1,42	1	1		1	1	1	1				9	13,73	13,73
	17/08/23 15:00	48,20	47,30	0,90	1	1		1	1	1	1				7	13,73	13,73
	17/08/23 16:00	47,98	47,17	0,81	1	1		1	1	1	1				7	13,73	13,73
	17/08/23 17:00	48,66	48,08	0,58	1	1		1	1	1	1				7	13,73	13,73
	17/08/23 18:00	50,37	49,77	0,60	1	1		1	1	1	1				9	13,73	13,73
	17/08/23 19:00	50,62	48,22	2,41	1	1		1	1	1	1				11	13,73	13,73
17/08/23 20:00	51,70	47,18	4,52	1	1		1	1	1	1				7	13,73	13,73	
17/08/23 21:00	51,38	48,00	3,38	1	1		1	1	1	1				9	13,73	13,73	
17/08/23 22:00	47,75	44,84	2,91	1	1		1	1	1	1				6	13,73	13,73	
17/08/23 23:00	44,86	42,71	2,15	1	1		1	1	1	1				4	13,73	13,73	

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 14MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Παρασκευή 18/8/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x19	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	18/08/23 0:00	41,74	40,43	1,31	1	1		1	1	1	1			4	13,72	13,71
	18/08/23 1:00	38,78	38,00	0,78	1	1		1	1	1	1				13,26	13,23
	18/08/23 2:00	36,02	35,24	0,79	1	1		1	1	1	1				10,80	10,72
	18/08/23 3:00	34,39	33,25	1,14	1	1		1	1	1	1				9,11	9,07
	18/08/23 4:00	33,27	31,92	1,35	1	1		1		1	1				8,48	9,27
	18/08/23 5:00	32,52	30,34	2,18	1	1		1		1	1				12,47	12,69
	18/08/23 6:00	32,22	29,73	2,49	1	1		1		1	1				12,42	12,39
	18/08/23 7:00	34,11	33,15	0,96	1	1		1	1	1	1				12,39	12,07
	18/08/23 8:00	38,68	37,80	0,88	1	1		1	1	1	1				12,85	12,92
	18/08/23 9:00	42,36	41,56	0,81	1	1		1	1	1	1			2	13,73	13,73
	18/08/23 10:00	44,60	44,08	0,52	1	1		1	1	1	1			5	13,73	13,73
	18/08/23 11:00	46,00	45,22	0,78	1	1		1	1	1	1			6	13,73	13,73
	18/08/23 12:00	48,27	47,40	0,87	1	1		1	1	1	1			8	13,73	13,73
	18/08/23 13:00	50,83	49,67	1,16	1	1		1	1	1	1			9	13,73	13,73
	18/08/23 14:00	50,92	49,83	1,10	1	1		1	1	1	1			11	13,73	13,73
	18/08/23 15:00	49,91	48,64	1,26	1	1		1	1	1	1			11	13,72	13,73
	18/08/23 16:00	49,56	48,49	1,07	1	1		1	1	1	1			9	13,72	13,73
	18/08/23 17:00	50,23	49,57	0,66	1	1		1	1	1	1			9	13,72	13,73
	18/08/23 18:00	52,03	51,57	0,47	1	1		1	1	1	1			11	13,72	13,73
	18/08/23 19:00	51,86	50,34	1,52	1	1		1	1	1	1			11	13,72	13,73
18/08/23 20:00	53,34	50,18	3,16	1	1		1	1	1	1			11	13,72	13,73	
18/08/23 21:00	52,50	49,66	2,84	1	1		1	1	1	1			11	13,72	13,73	
18/08/23 22:00	48,82	45,80	3,03	1	1		1	1	1	1			8	13,72	13,73	
18/08/23 23:00	45,92	43,79	2,13	1	1		1	1	1	1			5	13,72	13,73	

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 14MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Σάββατο 19/8/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x19	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	19/08/23 0:00	42,96	41,09	1,87	1	1		1	1	1	1			4	13,72	13,73
	19/08/23 1:00	40,35	38,82	1,53	1	1		1	1	1	1				13,72	13,73
	19/08/23 2:00	38,04	37,61	0,43		1		1	1	1	1				13,72	13,72
	19/08/23 3:00	35,96	35,36	0,60		1		1	1	1	1				13,01	12,99
	19/08/23 4:00	34,23	33,82	0,41				1	1	1	1				11,36	11,34
	19/08/23 5:00	33,58	33,30	0,28				1	1	1	1				12,49	12,51
	19/08/23 6:00	32,62	31,79	0,83				1	1	1	1				12,01	11,97
	19/08/23 7:00	33,75	32,66	1,09				1	1	1	1				12,92	12,99
	19/08/23 8:00	36,59	34,13	2,45				1	1	1	1				13,73	13,73
	19/08/23 9:00	39,63	37,15	2,48		1		1	1	1	1			1	13,73	13,73
	19/08/23 10:00	41,58	39,10	2,48		1		1	1	1	1			4	13,73	13,73
	19/08/23 11:00	43,95	42,91	1,04		1		1	1	1	1			6	13,73	13,73
	19/08/23 12:00	46,18	44,84	1,34		1		1	1	1	1			9	13,73	13,73
	19/08/23 13:00	48,31	46,66	1,65		1		1	1	1	1			11	13,73	13,73
	19/08/23 14:00	48,70	46,59	2,11		1		1	1	1	1			11	13,73	13,73
	19/08/23 15:00	48,24	45,66	2,58		1		1	1	1	1			9	13,73	13,73
	19/08/23 16:00	48,84	47,29	1,55		1		1	1	1	1			11	13,73	13,73
	19/08/23 17:00	49,40	48,28	1,12		1		1	1	1	1			11	13,73	13,73
	19/08/23 18:00	50,23	49,51	0,72		1		1	1	1	1			11	13,73	13,73
	19/08/23 19:00	49,83	47,69	2,14		1		1	1	1	1			11	13,73	13,73
19/08/23 20:00	50,75	47,76	2,99		1		1	1	1	1			11	13,73	13,73	
19/08/23 21:00	50,38	45,45	4,94		1		1	1	1	1			9	13,73	13,73	
19/08/23 22:00	47,22	40,87	6,35		1		1	1	1	1			6	13,73	13,73	
19/08/23 23:00	44,68	37,84	6,85		1		1	1	1	1			4	13,73	13,73	

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 14MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Κυριακή 20/8/2023		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x19	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Κυριακή	20/08/23 0:00	41,67	37,26	4,41		1		1	1	1	1			2	13,73	13,73	
	20/08/23 1:00	38,75	35,60	3,16		1		1	1	1	1				13,73	13,73	
	20/08/23 2:00	35,97	32,91	3,06		1		1	1	1	1				13,04	13,01	
	20/08/23 3:00	34,22	30,73	3,49		1		1	1	1	1				11,42	11,60	
	20/08/23 4:00	32,63	30,22	2,41		1			1	1	1			1	12,97	13,06	
	20/08/23 5:00	31,84	29,86	1,98		1				1	1	1			12,74	12,74	
	20/08/23 6:00	30,97	28,70	2,27		1				1	1	1			12,37	12,31	
	20/08/23 7:00	31,29	29,68	1,62						1	1	1			5	12,37	12,43
	20/08/23 8:00	33,21	30,34	2,87						1	1	1			6	13,26	13,27
	20/08/23 9:00	34,96	31,61	3,35						1	1	1			6	13,72	13,71
	20/08/23 10:00	36,66	33,73	2,92					1	1	1	1			6	13,72	13,70
	20/08/23 11:00	38,31	33,43	4,88					1	1	1	1			1	13,73	13,73
	20/08/23 12:00	39,95	35,46	4,49					1	1	1	1			4	13,73	13,73
	20/08/23 13:00	40,97	35,79	5,18					1	1	1	1			4	13,73	13,73
	20/08/23 14:00	40,88	34,21	6,68					1	1	1	1			2	13,73	13,73
	20/08/23 15:00	41,58	34,55	7,02					1	1	1	1			2	13,73	13,73
	20/08/23 16:00	42,37	34,83	7,53					1	1	1	1			4	13,73	13,73
	20/08/23 17:00	43,41	32,77	10,63					1	1	1	1			1	13,73	13,73
	20/08/23 18:00	44,19	33,74	10,45					1	1	1	1			2	13,73	13,73
	20/08/23 19:00	43,71	32,50	11,21					1	1	1	1			1	13,73	13,73
20/08/23 20:00	44,82	34,81	10,01					1	1	1	1			2	13,73	13,73	
20/08/23 21:00	45,15	35,88	9,27					1	1	1	1			4	13,73	13,73	
20/08/23 22:00	42,79	36,53	6,26					1	1	1	1			2	13,73	13,73	
20/08/23 23:00	40,69	35,30	5,39					1	1	1	1			4	13,73	13,73	

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 14MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Δευτέρα 21/8/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x19	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	21/08/23 0:00	38,36	31,43	6,93				1	1	1	1			2	13,73	13,73
	21/08/23 1:00	36,08	28,12	7,97				1	1	1	1				13,73	13,73
	21/08/23 2:00	33,88	27,76	6,11				1	1	1	1				13,16	13,14
	21/08/23 3:00	32,55	25,36	7,19				1	1		1				12,15	12,18
	21/08/23 4:00	31,39	22,88	8,51				1	1		1				12,56	12,56
	21/08/23 5:00	31,33	21,86	9,46				1	1		1				12,52	12,52
	21/08/23 6:00	31,25	21,40	9,85				1	1		1				12,51	12,50
	21/08/23 7:00	33,15	23,25	9,90				1	1		1				13,19	13,21
	21/08/23 8:00	36,31	27,54	8,77				1	1	1	1				13,54	13,10
	21/08/23 9:00	40,70	31,15	9,54				1	1	1	1				13,70	13,73
	21/08/23 10:00	42,79	33,93	8,86				1	1	1	1			2	13,72	13,73
	21/08/23 11:00	44,60	35,53	9,06				1	1	1	1			4	13,72	13,73
	21/08/23 12:00	46,22	38,20	8,02				1	1	1	1			13	12,75	13,73
	21/08/23 13:00	49,63	39,22	10,41				1	1	1	1			10	13,72	13,73
	21/08/23 14:00	49,56	39,94	9,62				1	1	1	1			8	13,72	13,73
	21/08/23 15:00	48,79	37,57	11,22				1	1	1	1			6	13,72	13,73
	21/08/23 16:00	48,49	39,74	8,75				1	1	1	1			8	11,23	13,73
	21/08/23 17:00	48,36	40,15	8,20				1	1	1	1			7	9,22	13,73
	21/08/23 18:00	48,38	40,26	8,12				1	1	1	1			6	9,22	13,73
	21/08/23 19:00	47,71	39,61	8,09				1	1	1	1			6	9,23	13,73
21/08/23 20:00	48,96	40,29	8,67				1	1	1	1			8	10,21	13,73	
21/08/23 21:00	49,09	39,63	9,46				1	1	1	1			8	11,37	13,73	
21/08/23 22:00	45,99	35,92	10,06				1	1	1	1			5	13,36	13,73	
21/08/23 23:00	43,30	35,33	7,97				1	1	1	1			4	13,72	13,73	

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 14MW μισθωμένης ισχύος. Στις 08:47, 12:47 και 16:06 σημειώθηκαν σφάλματα στο δίκτυο. Στις 08:47, 12:47 και 16:06 σημειώθηκαν σφάλματα στο δίκτυο. Λόγω υψηλών θερμοκρασιών περιβάλλοντος παρουσιάζονται λειτουργικά προβλήματα στις μονάδες G2 και G3.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τρίτη 22/8/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x19	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	22/08/23 0:00	40,43	33,15	7,28				1	1	1	1			1	13,72	13,73
	22/08/23 1:00	37,55	31,42	6,14				1	1	1	1				13,72	13,73
	22/08/23 2:00	35,41	28,14	7,28				1	1	1	1				13,72	13,73
	22/08/23 3:00	33,78	25,77	8,01				1	1	1	1				13,10	13,07
	22/08/23 4:00	32,77	23,12	9,65				1	1		1				12,83	12,84
	22/08/23 5:00	32,32	22,54	9,78				1	1		1				12,91	12,93
	22/08/23 6:00	32,17	22,40	9,77				1	1		1				12,88	12,88
	22/08/23 7:00	33,93	24,11	9,82				1	1		1			1	13,41	13,44
	22/08/23 8:00	38,43	29,16	9,27				1	1	1	1			2	13,73	13,73
	22/08/23 9:00	42,55	34,70	7,84				1	1	1	1			3	13,73	13,73
	22/08/23 10:00	44,86	37,72	7,14				1	1	1	1			6	13,73	13,73
	22/08/23 11:00	47,24	39,08	8,16				1	1	1	1			7	13,73	13,73
	22/08/23 12:00	50,18	43,68	6,49				1	1	1	1			11	13,73	13,73
	22/08/23 13:00	52,58	44,96	7,62				1	1	1	1			14	13,73	13,73
	22/08/23 14:00	52,77	45,10	7,67				1	1	1	1			13	13,73	13,73
	22/08/23 15:00	52,99	46,71	6,28				1	1	1	1			13	13,73	13,73
	22/08/23 16:00	52,95	48,33	4,61				1	1	1	1			16	13,73	13,73
	22/08/23 17:00	53,20	48,54	4,66				1	1	1	1			16	13,73	13,73
	22/08/23 18:00	54,32	49,21	5,11				1	1	1	1			17	13,73	13,73
	22/08/23 19:00	52,99	48,13	4,86				1	1	1	1			17	13,73	13,73
22/08/23 20:00	53,72	47,28	6,45				1	1	1	1			15	13,73	13,73	
22/08/23 21:00	52,20	45,83	6,37				1	1	1	1			14	13,73	13,73	
22/08/23 22:00	48,59	41,90	6,68				1	1	1	1			10	13,73	13,73	
22/08/23 23:00	45,97	38,85	7,12				1	1	1	1			7	13,73	13,73	

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 14MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τετάρτη 23/8/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x14	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	23/08/23 0:00	43,21	35,94	7,27				1	1	1	1			5	13,73	13,73
	23/08/23 1:00	40,13	32,27	7,86				1	1	1	1			1	13,73	13,73
	23/08/23 2:00	37,85	29,04	8,81				1	1	1	1				13,73	13,73
	23/08/23 3:00	35,86	28,61	7,26				1	1	1	1				13,73	13,73
	23/08/23 4:00	34,75	28,17	6,58				1	1	1	1				13,69	13,69
	23/08/23 5:00	34,03	28,11	5,92				1	1	1	1				13,39	13,39
	23/08/23 6:00	33,70	28,08	5,62				1	1	1	1				13,08	13,06
	23/08/23 7:00	35,97	28,85	7,12				1	1	1	1				13,71	13,72
	23/08/23 8:00	40,04	33,96	6,07		1		1	1	1	1				13,73	13,73
	23/08/23 9:00	43,66	38,66	5,00		1		1	1	1	1			2	13,73	13,73
	23/08/23 10:00	45,65	40,98	4,66		1		1	1	1	1			5	13,72	13,73
	23/08/23 11:00	48,35	42,19	6,16		1		1	1	1	1			7	13,72	13,73
	23/08/23 12:00	51,07	44,05	7,02		1		1	1	1	1			8	13,72	13,73
	23/08/23 13:00	53,98	49,78	4,20		1		1	1	1	1		5	9	13,72	13,73
	23/08/23 14:00	54,60	52,53	2,07		1		1	1	1	1		6	9	13,72	13,73
	23/08/23 15:00	54,27	52,43	1,84		1		1	1	1	1		6	9	13,72	13,73
	23/08/23 16:00	53,29	51,73	1,56		1		1	1	1	1		5	9	13,72	13,73
	23/08/23 17:00	52,91	51,07	1,84		1		1	1	1	1		9	9	13,72	13,73
	23/08/23 18:00	52,72	49,96	2,76				1	1	1	1		9	9	13,72	13,73
	23/08/23 19:00	51,35	48,48	2,87				1	1	1	1		7	9	13,72	13,73
23/08/23 20:00	52,88	47,92	4,97				1	1	1	1		6	9	13,72	13,73	
23/08/23 21:00	52,05	48,80	3,25				1	1	1	1		7	9	13,72	13,73	
23/08/23 22:00	49,58	46,52	3,06				1	1	1	1		6	9	13,72	13,73	
23/08/23 23:00	46,82	44,76	2,06				1	1	1	1		3	9	13,72	13,73	

Παρατηρήσεις: Στον ΑΣΠ βρίσκονται 9MW μισθωμένης ισχύος. Οι μονάδες G2 και G3 εμφάνισαν λειτουργικά προβλήματα λόγω υψηλών θερμοκρασιών περιβάλλοντος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Πέμπτη 24/8/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x14	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	24/08/23 0:00	43,70	41,72	1,99				1	1	1	1		1	9	13,72	13,73
	24/08/23 1:00	40,39	37,64	2,75				1	1	1	1			6	13,72	13,73
	24/08/23 2:00	37,56	34,85	2,70				1	1	1	1			3	13,72	13,73
	24/08/23 3:00	35,87	33,81	2,06				1	1	1	1			1	13,72	13,73
	24/08/23 4:00	34,32	32,49	1,83				1	1	1	1				13,52	13,49
	24/08/23 5:00	33,66	31,60	2,06				1	1	1	1				13,05	13,01
	24/08/23 6:00	33,46	29,92	3,54				1	1	1	1				12,84	12,83
	24/08/23 7:00	34,81	30,91	3,89				1	1	1	1				13,55	13,61
	24/08/23 8:00	38,54	34,15	4,39				1	1	1	1			2	13,73	13,73
	24/08/23 9:00	42,27	37,99	4,28				1	1	1	1			6	13,72	13,73
	24/08/23 10:00	44,59	40,87	3,73				1	1	1	1			9	13,72	13,73
	24/08/23 11:00	46,42	41,28	5,14				1	1	1	1		1	9	13,72	13,73
	24/08/23 12:00	49,24	45,33	3,91				1	1	1	1		4	9	13,72	13,73
	24/08/23 13:00	51,52	48,21	3,31				1	1	1	1		7	9	13,72	13,73
	24/08/23 14:00	52,66	49,82	2,84				1	1	1	1		8	9	13,72	13,73
	24/08/23 15:00	51,52	47,72	3,80				1	1	1	1		7	9	13,72	13,73
	24/08/23 16:00	50,83	48,29	2,54				1	1	1	1		6	9	13,72	13,73
	24/08/23 17:00	50,51	48,00	2,50				1	1	1	1		7	9	13,72	13,73
	24/08/23 18:00	51,26	48,78	2,47				1	1	1	1		7	9	13,72	13,73
	24/08/23 19:00	50,59	47,19	3,40				1	1	1	1		7	9	13,72	13,73
24/08/23 20:00	51,96	48,20	3,76				1	1	1	1		6	9	13,72	13,73	
24/08/23 21:00	50,39	46,68	3,71				1	1	1	1		6	9	13,72	13,73	
24/08/23 22:00	47,08	42,95	4,13				1	1	1	1		1	9	13,72	13,73	
24/08/23 23:00	44,28	39,26	5,02				1	1	1	1			8	13,72	13,73	

Παρατηρήσεις: Στον ΑΣΠ βρίσκονται 9MW μισθωμένης ισχύος. Οι μονάδες G2 και G3 εμφάνισαν λειτουργικά προβλήματα λόγω υψηλών θερμοκρασιών περιβάλλοντος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Παρασκευή 25/8/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x14	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	25/08/23 0:00	41,07	33,53	7,54				1	1	1	1			6	13,72	13,73
	25/08/23 1:00	38,01	30,40	7,61				1	1	1	1				13,72	13,73
	25/08/23 2:00	35,29	30,85	4,44				1	1	1	1				13,72	13,72
	25/08/23 3:00	33,58	29,84	3,73				1	1	1	1				12,95	12,91
	25/08/23 4:00	32,41	28,95	3,45				1	1	1	1				11,78	11,71
	25/08/23 5:00	31,85	27,04	4,81				1	1	1	1				11,18	11,17
	25/08/23 6:00	32,12	26,46	5,65				1		1	1			1	12,15	12,20
	25/08/23 7:00	33,93	27,71	6,21				1		1	1			4	13,37	13,40
	25/08/23 8:00	38,15	31,71	6,44				1		1	1			5	13,72	13,73
	25/08/23 9:00	41,51	34,76	6,76				1	1	1	1			2	13,73	13,73
	25/08/23 10:00	43,39	37,41	5,97				1	1	1	1			5	13,73	13,73
	25/08/23 11:00	45,20	37,07	8,14		1		1	1	1	1			2	13,73	13,73
	25/08/23 12:00	47,75	42,75	5,00	1	1		1	1	1	1			3	13,73	13,73
	25/08/23 13:00	49,99	46,42	3,57	1	1		1	1	1	1			7	13,73	13,73
	25/08/23 14:00	50,18	47,42	2,76	1	1		1	1	1	1			7	13,73	13,73
	25/08/23 15:00	49,80	47,94	1,86	1	1		1	1	1	1			7	13,73	13,73
	25/08/23 16:00	49,67	47,96	1,71	1	1		1	1	1	1			7	13,73	13,73
	25/08/23 17:00	49,70	47,28	2,42	1	1		1	1	1	1			7	13,73	13,73
	25/08/23 18:00	50,63	47,27	3,37	1	1		1	1	1	1			7	13,73	13,73
	25/08/23 19:00	49,65	42,33	7,33	1	1		1	1	1	1			4	13,73	13,73
25/08/23 20:00	50,95	44,19	6,76	1			1	1	1	1			8	13,72	13,73	
25/08/23 21:00	48,92	42,01	6,90	1			1	1	1	1			7	13,72	13,73	
25/08/23 22:00	45,52	41,83	3,69	1			1	1	1	1			5	13,72	13,73	
25/08/23 23:00	42,95	41,64	1,31	1			1	1	1	1			4	13,72	13,73	

Παρατηρήσεις: Στον ΑΣΠ βρίσκονται 9MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Σάββατο 26/8/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x14	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	26/08/23 0:00	40,48	39,10	1,38	1			1	1	1	1			4	13,72	13,73
	26/08/23 1:00	37,61	31,10	6,51				1	1	1	1				13,70	13,71
	26/08/23 2:00	35,43	30,55	4,88				1	1	1	1				13,69	13,68
	26/08/23 3:00	33,83	29,69	4,14				1	1	1	1				13,22	13,17
	26/08/23 4:00	32,67	28,11	4,56				1	1	1	1				12,05	12,00
	26/08/23 5:00	32,16	27,83	4,33				1	1	1	1				11,50	11,52
	26/08/23 6:00	32,09	29,77	2,32				1	1	1	1				11,45	11,44
	26/08/23 7:00	33,22	30,91	2,31				1	1	1	1				11,91	11,90
	26/08/23 8:00	35,87	31,51	4,36				1	1	1	1				13,40	13,52
	26/08/23 9:00	38,97	34,81	4,16	1			1	1	1	1			1	13,73	13,73
	26/08/23 10:00	41,21	36,24	4,98	1			1	1	1	1				13,73	13,73
	26/08/23 11:00	42,86	37,70	5,16	1			1	1	1	1			2	13,73	13,73
	26/08/23 12:00	45,31	41,48	3,83	1			1	1	1	1			5	13,73	13,73
	26/08/23 13:00	46,71	42,84	3,86	1			1	1	1	1			7	13,73	13,73
	26/08/23 14:00	46,80	42,50	4,30	1			1	1	1	1			7	13,73	13,73
	26/08/23 15:00	45,60	42,10	3,50	1			1	1	1	1			7	13,73	13,73
	26/08/23 16:00	46,32	43,03	3,29	1			1	1	1	1			7	13,73	13,73
	26/08/23 17:00	46,65	40,89	5,76	1			1	1	1	1			7	13,73	13,73
	26/08/23 18:00	46,67	37,41	9,26	1			1	1	1	1			4	13,73	13,73
	26/08/23 19:00	46,29	35,75	10,54	1			1	1	1	1			4	13,73	13,73
26/08/23 20:00	47,61	40,66	6,95	1			1	1	1	1			4	13,73	13,73	
26/08/23 21:00	46,61	42,82	3,80	1			1	1	1	1			7	13,73	13,73	
26/08/23 22:00	44,05	39,96	4,09	1			1	1	1	1			4	13,73	13,73	
26/08/23 23:00	41,26	37,92	3,33	1			1	1	1	1			5	13,73	13,73	

Παρατηρήσεις: Στον ΑΣΠ βρίσκονται 9MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα														Κυριακή 27/8/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x14	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Κυριακή	27/08/23 0:00	38,98	35,40	3,58	1			1	1	1	1			2	13,72	13,72	
	27/08/23 1:00	36,64	32,84	3,80	1			1	1	1	1				13,49	13,46	
	27/08/23 2:00	34,64	29,53	5,11	1			1	1	1	1				11,76	11,68	
	27/08/23 3:00	33,06	31,36	1,71	1			1	1	1	1				10,10	10,07	
	27/08/23 4:00	31,76	30,81	0,94				1	1	1	1				10,23	10,42	
	27/08/23 5:00	30,94	27,33	3,61				1	1	1	1				10,30	10,28	
	27/08/23 6:00	29,93	24,46	5,47				1	1			1			9,31	9,34	
	27/08/23 7:00	30,12	23,28	6,85				1	1			1			11,70	12,05	
	27/08/23 8:00	32,23	26,08	6,15		1		1	1			1			12,81	12,84	
	27/08/23 9:00	34,26	28,76	5,50		1		1	1			1			13,46	13,34	
	27/08/23 10:00	36,41	31,41	5,00				1	1	1	1				13,73	13,73	
	27/08/23 11:00	37,02	32,59	4,43				1	1	1	1				13,73	13,73	
	27/08/23 12:00	38,06	30,60	7,47		1		1	1	1	1				13,73	13,73	
	27/08/23 13:00	39,07	33,45	5,63		1		1	1	1	1				13,73	13,73	
	27/08/23 14:00	39,43	33,80	5,64		1		1	1	1	1				13,73	13,73	
	27/08/23 15:00	37,50	33,46	4,04		1		1	1	1	1				13,72	13,72	
	27/08/23 16:00	38,04	34,95	3,10		1		1	1	1	1				13,72	13,73	
	27/08/23 17:00	38,84	33,02	5,82		1		1	1	1	1				13,73	13,73	
	27/08/23 18:00	39,21	33,22	5,99		1		1	1	1	1				13,73	13,73	
	27/08/23 19:00	39,43	32,71	6,73		1		1	1	1	1				13,73	13,73	
27/08/23 20:00	42,16	32,15	10,02		1		1	1	1	1				13,73	13,73		
27/08/23 21:00	42,12	31,87	10,24		1		1	1	1	1				13,73	13,73		
27/08/23 22:00	39,94	30,05	9,90		1		1	1	1	1				13,73	13,73		
27/08/23 23:00	37,30	32,11	5,20				1	1	1	1				13,73	13,73		

Παρατηρήσεις: Στον ΑΣΠ βρίσκονται 9MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Δευτέρα 28/8/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x14	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	28/08/23 0:00	34,92	33,88	1,04				1	1	1	1				13,61	13,59
	28/08/23 1:00	32,32	31,96	0,36				1	1	1	1				11,73	11,66
	28/08/23 2:00	30,47	29,70	0,77				1	1	1	1				9,89	9,84
	28/08/23 3:00	29,27	26,13	3,14				1	1		1				9,06	9,41
	28/08/23 4:00	28,36	24,80	3,56				1	1		1				11,36	11,36
	28/08/23 5:00	28,36	23,94	4,42				1	1		1				10,95	10,94
	28/08/23 6:00	28,74	22,93	5,81	1	1		1	1		1			1	11,27	11,21
	28/08/23 7:00	30,97	26,08	4,89	1	1		1	1	1					11,66	11,69
	28/08/23 8:00	34,61	30,66	3,96		1		1	1	1				3	13,34	13,15
	28/08/23 9:00	37,66	36,20	1,46		1		1	1	1				8	13,72	13,70
	28/08/23 10:00	38,27	36,60	1,67	1	1		1	1	1				9	13,73	13,73
	28/08/23 11:00	39,52	36,88	2,65		1		1	1	1				9	13,73	13,73
	28/08/23 12:00	41,05	37,58	3,47		1		1	1	1			1	9	13,73	13,73
	28/08/23 13:00	42,43	38,67	3,75		1		1	1	1			2	9	13,73	13,73
	28/08/23 14:00	41,61	37,90	3,72		1		1	1	1			1	9	13,73	13,73
	28/08/23 15:00	40,63	34,75	5,88		1		1	1	1	1			5	13,73	13,73
	28/08/23 16:00	40,16	34,86	5,30		1		1	1	1	1				13,73	13,73
	28/08/23 17:00	40,95	37,26	3,69		1		1	1	1	1			1	13,73	13,73
	28/08/23 18:00	42,63	40,39	2,24		1		1	1	1	1			4	13,73	13,73
	28/08/23 19:00	42,78	41,50	1,27		1		1	1	1	1			6	13,73	13,73
28/08/23 20:00	45,03	43,30	1,73		1		1	1	1	1			7	13,73	13,73	
28/08/23 21:00	43,39	39,41	3,98		1		1	1	1	1			5	13,73	13,73	
28/08/23 22:00	40,45	36,33	4,12		1		1	1	1	1			1	13,73	13,73	
28/08/23 23:00	37,41	34,66	2,75		1		1	1	1	1				13,63	13,61	

Παρατηρήσεις: Στον ΑΣΠ βρίσκονται 9MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα														Τρίτη 29/8/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x14	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Τρίτη	29/08/23 0:00	34,56	32,98	1,58				1	1	1	1			1	13,24	13,23	
	29/08/23 1:00	31,58	31,03	0,56				1	1	1	1				11,03	10,94	
	29/08/23 2:00	29,99	29,83	0,16				1	1	1	1				9,37	9,35	
	29/08/23 3:00	28,54	28,46	0,07				1	1	1	1				7,93	7,91	
	29/08/23 4:00	27,91	27,91	0,00				1	1	1	1				7,28	7,26	
	29/08/23 5:00	27,87	27,76	0,11		1		1	1		1				8,22	8,42	
	29/08/23 6:00	28,08	27,97	0,11		1		1	1		1				9,21	9,23	
	29/08/23 7:00	29,94	29,94	0,00		1		1	1		1			2	9,24	9,34	
	29/08/23 8:00	33,42	33,42	0,00		1		1	1	1	1			1	10,86	10,91	
	29/08/23 9:00	36,35	36,35	0,00		1		1	1	1	1			1	13,03	12,99	
	29/08/23 10:00	37,46	37,46	0,00		1		1	1	1	1			2	13,40	13,43	
	29/08/23 11:00	39,11	39,05	0,06		1		1	1	1	1			3	13,72	13,72	
	29/08/23 12:00	40,52	40,38	0,13		1		1	1	1	1			5	13,72	13,72	
	29/08/23 13:00	41,96	41,83	0,13		1		1	1	1	1			6	13,73	13,73	
	29/08/23 14:00	40,50	40,49	0,01		1		1	1	1	1			5	13,73	13,73	
	29/08/23 15:00	39,17	39,09	0,08		1		1	1	1	1			4	13,72	13,72	
	29/08/23 16:00	38,99	38,99	0,00		1		1	1	1	1			3	13,73	13,73	
	29/08/23 17:00	39,68	39,68	0,00		1		1	1	1	1			3	13,68	13,64	
	29/08/23 18:00	42,43	42,38	0,05		1		1	1	1	1			6	13,73	13,73	
	29/08/23 19:00	42,57	42,36	0,21		1		1	1	1	1			6	13,71	13,70	
29/08/23 20:00	44,81	44,44	0,37		1		1	1	1	1			7	13,43	13,56		
29/08/23 21:00	42,43	41,59	0,84		1		1	1	1	1			7	13,45	13,55		
29/08/23 22:00	38,89	37,25	1,64		1		1	1	1	1			2	12,49	12,46		
29/08/23 23:00	35,62	32,69	2,93		1		1	1	1	1				11,91	11,80		

Παρατηρήσεις: Στον ΑΣΠ βρίσκονται 9MW μισθωμένης ισχύος. Η μονάδα G2 παρουσίασε λειτουργικά προβλήματα.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τετάρτη 30/8/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x14	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	30/08/23 0:00	33,05	30,49	2,56				1	1	1	1				11,29	11,30
	30/08/23 1:00	30,17	27,82	2,35				1	1	1	1				9,45	9,41
	30/08/23 2:00	28,40	26,16	2,25				1	1	1	1				7,81	7,77
	30/08/23 3:00	27,35	25,39	1,96				1	1		1				7,06	7,29
	30/08/23 4:00	26,90	24,40	2,49		1		1	1		1				8,64	8,62
	30/08/23 5:00	27,06	24,81	2,26		1		1	1		1				8,70	8,72
	30/08/23 6:00	28,30	26,37	1,93		1		1	1		1				9,03	9,05
	30/08/23 7:00	30,33	27,89	2,44		1		1	1		1				9,25	9,19
	30/08/23 8:00	34,41	30,78	3,63		1		1	1	1	1				11,42	11,58
	30/08/23 9:00	38,30	33,66	4,64		1		1	1	1	1				13,19	13,15
	30/08/23 10:00	40,36	35,58	4,78		1		1	1	1	1			1	13,67	13,65
	30/08/23 11:00	41,55	36,05	5,50		1		1	1	1	1			1	13,69	13,71
	30/08/23 12:00	44,01	38,53	5,48		1		1	1	1	1			4	13,73	13,73
	30/08/23 13:00	44,71	41,95	2,77		1		1	1	1	1			7	13,73	13,73
	30/08/23 14:00	43,17	40,38	2,79		1		1	1	1	1			5	13,73	13,73
	30/08/23 15:00	41,30	39,50	1,81		1		1	1	1	1			4	13,67	13,67
	30/08/23 16:00	39,60	38,33	1,28		1		1	1	1	1			4	13,60	13,56
	30/08/23 17:00	39,97	38,76	1,21		1		1	1	1	1			4	13,35	13,30
	30/08/23 18:00	41,02	40,49	0,53		1		1	1	1	1			4	13,52	13,53
	30/08/23 19:00	41,61	41,21	0,41		1		1	1	1	1			5	13,70	13,68
30/08/23 20:00	43,58	41,59	1,99		1		1	1	1	1			7	13,72	13,73	
30/08/23 21:00	42,00	36,88	5,12		1		1	1	1	1			4	13,73	13,73	
30/08/23 22:00	38,27	32,15	6,12		1		1	1	1	1				13,40	13,37	
30/08/23 23:00	35,30	29,03	6,27				1	1	1	1				12,31	12,23	

Παρατηρήσεις: Η μονάδα G2 παρουσίασε λειτουργικά προβλήματα.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Πέμπτη 31/8/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x14	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	31/08/23 0:00	32,08	23,82	8,26				1	1		1				11,22	11,12
	31/08/23 1:00	29,59	21,41	8,17				1	1		1				9,81	9,78
	31/08/23 2:00	28,15	21,30	6,86				1	1		1				9,83	9,84
	31/08/23 3:00	27,20	20,36	6,84				1	1		1				9,45	9,48
	31/08/23 4:00	26,64	19,76	6,88				1	1		1				9,24	9,22
	31/08/23 5:00	26,77	21,10	5,67				1	1		1				8,62	8,62
	31/08/23 6:00	27,69	22,91	4,78				1	1		1				9,03	9,05
	31/08/23 7:00	30,12	25,95	4,17				1	1		1				9,77	9,80
	31/08/23 8:00	33,91	31,76	2,15				1	1	1	1			1	10,86	10,97
	31/08/23 9:00	37,32	36,55	0,77				1	1	1	1			4	12,72	12,70
	31/08/23 10:00	39,17	39,03	0,14	1			1	1	1	1			4	13,19	13,21
	31/08/23 11:00	41,07	40,33	0,74	1			1	1	1	1			5	13,57	13,59
	31/08/23 12:00	42,53	40,76	1,77	1			1	1	1	1			5	13,72	13,72
	31/08/23 13:00	42,76	40,82	1,94	1			1	1	1	1			5	13,73	13,73
	31/08/23 14:00	41,07	38,72	2,35	1			1	1	1	1			5	13,71	13,72
	31/08/23 15:00	38,94	36,22	2,71				1	1	1	1			4	13,72	13,72
	31/08/23 16:00	37,45	35,41	2,04				1	1	1	1			4	13,66	13,59
	31/08/23 17:00	38,14	36,35	1,79				1	1	1	1			4	13,73	13,73
	31/08/23 18:00	40,42	39,53	0,89				1	1	1	1			7	13,73	13,73
	31/08/23 19:00	41,64	41,47	0,18	1			1	1	1	1			7	11,02	13,71
31/08/23 20:00	43,32	43,10	0,22	1			1	1	1	1			7	11,03	13,73	
31/08/23 21:00	40,70	40,20	0,50	1			1	1	1	1			7	10,82	13,46	
31/08/23 22:00	36,88	36,23	0,65	1			1	1	1	1			7	10,54	12,95	
31/08/23 23:00	33,62	32,75	0,86				1	1	1	1			7	9,85	11,69	

Παρατηρήσεις: Η μονάδα G3 παρουσίασε λειτουργικά προβλήματα. Στις 20:00 το ΑΠ Καστρί παρουσίασε πρόβλημα επικοινωνίας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.