

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 1 Αύγουστος 2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,800	1,800	1,800	5,700	5,600	0,600	0,800	0,800	0,800	1,000		
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 1 Αύγουστος 2023	00:00	9,52	8,27	1,26				1	1						2,44	2,92
	01:00	8,61	7,35	1,26				1	1						2,11	2,09
	02:00	8,15	6,77	1,38	1		1		1						1,66	1,79
	03:00	7,76	6,65	1,12	1		1		1						2,34	2,35
	04:00	7,53	6,76	0,77	1		1		1						2,13	2,12
	05:00	7,52	6,88	0,64	1		1		1						2,10	2,10
	06:00	7,67	6,93	0,74	1		1		1						2,25	2,26
	07:00	8,48	7,95	0,52				1	1						1,79	1,58
	08:00	9,54	8,97	0,57				1	1						2,14	2,88
	09:00	10,37	9,84	0,53			1	1	1						2,44	2,98
	10:00	10,81	10,60	0,21			1	1	1						2,44	3,04
	11:00	10,90	10,80	0,09			1	1	1						2,44	3,03
	12:00	11,11	10,93	0,18			1	1	1						2,44	3,04
	13:00	11,48	11,21	0,27			1	1	1						2,44	3,04
	14:00	11,31	11,20	0,11			1	1	1						2,44	3,04
	15:00	10,95	10,93	0,02			1	1	1						2,44	3,02
	16:00	10,66	10,55	0,11			1	1	1						2,44	3,02
	17:00	10,80	10,67	0,13			1	1	1						2,44	3,03
	18:00	11,52	11,44	0,08			1	1	1						2,44	3,03
	19:00	11,95	11,91	0,04	1		1	1	1						2,44	3,03
	20:00	12,18	12,13	0,05	1		1	1	1						2,44	3,04
	21:00	12,22	12,20	0,02	1		1	1	1						2,44	3,04
	22:00	11,11	11,04	0,07	1		1	1	1						2,34	2,47
	23:00	10,14	10,08	0,06			1	1	1						2,09	2,23

Το ΑΠ Τουρλί ήταν εκτός επικοινωνίας κατά τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 2 Αύγουστος 2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,800	1,800	1,800	5,700	5,600	0,600	0,800	0,800	0,800	1,000		
α ρ τ ε π ι	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 2 Αύγουστος 2023	00:00	9,31	9,26	0,05			1	1	1						2,20	2,41
	01:00	8,57	8,53	0,04				1	1						2,08	2,07
	02:00	8,01	7,98	0,02				1	1						1,52	1,50
	03:00	7,57	7,53	0,04				1	1						1,07	1,05
	04:00	7,42	7,42	0,00				1	1						0,91	0,91
	05:00	7,42	7,42	0,00				1	1						0,90	0,90
	06:00	7,68	7,67	0,00				1	1						1,17	1,16
	07:00	8,52	8,52	0,00				1	1						1,94	1,98
	08:00	9,73	9,73	0,00		1		1	1						2,44	2,82
	09:00	10,67	10,66	0,00		1		1	1						2,44	2,96
	10:00	11,09	11,09	0,00		1		1	1						2,44	3,04
	11:00	11,69	11,69	0,00		1	1	1	1						2,44	3,02
	12:00	12,24	12,24	0,00		1	1	1	1						2,44	3,04
	13:00	12,59	12,59	0,00		1	1	1	1						2,44	3,04
	14:00	12,11	12,08	0,03		1	1	1	1						2,44	2,99
	15:00	11,79	11,70	0,09		1	1	1	1						2,44	2,98
	16:00	11,41	11,28	0,13		1	1	1	1						2,44	2,71
	17:00	11,53	11,46	0,07		1	1	1	1						2,44	2,85
	18:00	12,23	12,21	0,02		1	1	1	1						2,44	3,04
	19:00	12,64	12,64	0,00		1	1	1	1						2,44	3,03
	20:00	12,62	12,62	0,00		1	1	1	1						2,44	3,04
	21:00	12,60	12,48	0,12		1	1	1	1						2,44	3,04
	22:00	11,47	11,43	0,04		1	1	1	1						2,43	2,79
	23:00	10,72	10,66	0,06			1	1	1						2,44	2,87

Το ΑΠ Τουρλί ήταν εκτός επικοινωνίας κατά τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 3 Αύγουστος 2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,800	1,800	1,800	5,700	5,600	0,600	0,800	0,800	0,800	1,000			
α ρ ε π η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 3 Αύγουστος 2023	00:00	10,02	10,00	0,03			1	1	1						2,38	2,48	
	01:00	9,26	9,26	0,00				1	1						2,42	2,48	
	02:00	8,51	8,51	0,00				1	1						1,99	1,97	
	03:00	8,11	8,11	0,00				1	1						1,60	1,59	
	04:00	7,93	7,93	0,00				1	1						1,42	1,42	
	05:00	7,84	7,83	0,00				1	1						1,33	1,33	
	06:00	7,95	7,95	0,00				1	1						1,44	1,43	
	07:00	8,70	8,70	0,00				1	1						2,08	2,16	
	08:00	9,88	9,88	0,00			1	1	1						2,39	2,76	
	09:00	11,10	11,10	0,00			1	1	1						2,44	3,03	
	10:00	11,65	11,64	0,00	1		1	1	1						2,44	3,02	
	11:00	12,07	12,07	0,00	1		1	1	1						2,44	2,92	
	12:00	12,66	12,65	0,01	1		1	1	1						2,44	3,04	
	13:00	13,08	13,07	0,01	1		1	1	1						2,44	3,04	
	14:00	12,84	12,82	0,02	1		1	1	1						2,44	3,04	
	15:00	12,49	12,49	0,01	1		1	1	1						2,44	3,04	
	16:00	12,27	12,24	0,03	1		1	1	1						2,44	3,01	
	17:00	12,50	12,45	0,05	1		1	1	1						2,44	3,04	
	18:00	13,04	13,02	0,02	1	1	1	1	1						2,44	3,04	
	19:00	13,36	13,36	0,00	1	1	1	1	1						2,44	3,04	
	20:00	13,59	13,58	0,01	1	1	1	1	1						2,44	3,04	
	21:00	13,64	13,62	0,02	1	1	1	1	1						2,44	3,04	
	22:00	12,59	12,59	0,00	1	1	1	1	1						2,44	3,02	
	23:00	11,71	11,71	0,00	1		1	1	1						2,44	2,98	

Το ΑΠ Τουρλί ήταν εκτός επικοινωνίας κατά τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 4 Αύγουστος 2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,800	1,800	1,800	5,700	5,600	0,600	0,800	0,800	0,800	1,000		
α ρ ε π ε ι	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 4 Αύγουστος 2023	00:00	10,88	10,88	0,00			1	1	1						2,44	3,02
	01:00	9,89	9,89	0,00			1	1	1						2,30	2,39
	02:00	9,20	9,20	0,00				1	1						2,43	2,68
	03:00	8,62	8,62	0,00				1	1						2,12	2,10
	04:00	8,33	8,33	0,00				1	1						1,82	1,82
	05:00	8,22	8,17	0,05				1	1						1,70	1,71
	06:00	8,30	8,17	0,13				1	1						1,78	1,80
	07:00	9,06	8,79	0,27				1	1						2,31	2,53
	08:00	10,57	10,20	0,36		1		1	1						2,44	3,01
	09:00	11,91	11,47	0,44		1	1	1	1						2,44	3,04
	10:00	12,50	12,08	0,42		1	1	1	1						2,44	3,04
	11:00	12,96	12,61	0,34		1	1	1	1						2,44	3,04
	12:00	13,72	13,31	0,41	1	1	1	1	1						2,44	3,04
	13:00	14,02	13,74	0,28	1	1	1	1	1						2,44	3,04
	14:00	13,98	13,75	0,23	1	1	1	1	1						2,44	3,04
	15:00	13,63	13,44	0,19	1	1	1	1	1						2,44	3,04
	16:00	13,24	13,11	0,12	1	1	1	1	1						2,44	3,04
	17:00	13,34	13,18	0,16	1	1	1	1	1						2,44	3,04
	18:00	13,89	13,76	0,13	1	1	1	1	1						2,44	3,04
	19:00	14,21	14,05	0,15	1	1	1	1	1						2,44	3,04
	20:00	14,20	13,96	0,25	1	1	1	1	1						2,44	3,04
	21:00	14,35	13,96	0,39	1	1	1	1	1						2,44	3,04
	22:00	13,11	12,84	0,27	1	1	1	1	1						2,44	3,04
	23:00	12,32	12,11	0,21	1	1		1	1						2,44	3,04

Το ΑΠ Τουρλί ήταν εκτός επικοινωνίας κατά τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 5 Αύγουστος 2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,800	1,800	1,800	5,700	5,600	0,600	0,800	0,800	0,800	1,000		
α ρ η ε ι	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 5 Αύγουστος 2023	00:00	11,91	11,61	0,31	1	1		1	1						2,44	3,04
	01:00	10,99	10,28	0,71	1			1	1						2,44	3,04
	02:00	10,24	9,64	0,60	1			1	1						2,43	2,77
	03:00	9,68	9,33	0,35				1	1						2,44	3,03
	04:00	9,27	9,00	0,27				1	1						2,44	2,76
	05:00	9,08	8,95	0,13				1	1						2,44	2,57
	06:00	8,94	8,71	0,23				1	1						2,38	2,44
	07:00	9,37	8,87	0,50				1	1						2,44	2,81
	08:00	10,29	9,81	0,47			1	1	1						2,44	3,03
	09:00	11,47	10,81	0,66			1	1	1						2,44	3,04
	10:00	12,31	11,91	0,40	1		1	1	1						2,44	3,04
	11:00	12,76	12,55	0,21	1		1	1	1						2,44	3,04
	12:00	13,24	13,20	0,05	1	1	1	1	1	1					2,44	3,04
	13:00	13,74	13,67	0,07	1	1	1	1	1	1					2,44	3,04
	14:00	13,66	13,60	0,06	1	1	1	1	1	1					2,44	3,04
	15:00	13,38	13,38	0,01	1	1	1	1	1	1					2,44	3,04
	16:00	13,13	13,12	0,01	1	1	1	1	1	1					2,44	3,02
	17:00	13,13	13,11	0,02	1	1	1	1	1	1					2,44	3,03
	18:00	13,52	13,45	0,08	1	1	1	1	1	1					2,44	3,03
	19:00	13,55	13,42	0,13	1	1	1	1	1	1					2,44	3,04
	20:00	13,45	13,29	0,16	1	1	1	1	1	1					2,44	3,04
	21:00	13,36	13,00	0,36	1	1	1	1	1	1					2,44	3,04
	22:00	12,45	11,90	0,54	1		1	1	1	1					2,44	2,78
	23:00	11,72	11,05	0,67	1		1	1	1	1					2,44	2,99

Το ΑΠ Τουρλί ήταν εκτός επικοινωνίας κατά τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 6 Αύγουστος 2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,800	1,800	1,800	5,700	5,600	0,600	0,800	0,800	0,800	1,000		
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 6 Αύγουστος 2023	00:00	11,01	9,66	1,35	1			1	1						2,44	2,94
	01:00	10,43	8,38	2,06				1	1						2,44	2,74
	02:00	9,71	8,18	1,54				1	1						2,41	2,53
	03:00	9,21	7,43	1,79				1	1						2,39	2,38
	04:00	9,00	7,09	1,91	1	1		1							2,04	2,03
	05:00	8,90	6,79	2,11	1	1		1							2,23	2,31
	06:00	8,94	6,96	1,98	1	1		1							2,39	2,37
	07:00	9,24	7,87	1,37	1	1		1							1,95	1,94
	08:00	9,72	8,53	1,19				1	1						2,38	3,00
	09:00	10,21	8,51	1,70				1	1						2,44	3,01
	10:00	10,63	9,06	1,56				1	1						2,44	3,01
	11:00	10,80	9,09	1,71				1	1						2,44	3,02
	12:00	11,02	9,22	1,81	1			1	1						2,44	3,03
	13:00	11,37	9,57	1,79	1			1	1						2,44	3,04
	14:00	10,83	9,60	1,23	1			1	1						2,44	3,02
	15:00	10,41	9,46	0,95	1			1	1						2,44	2,81
	16:00	10,36	9,62	0,74	1			1	1						2,44	2,76
	17:00	10,95	10,17	0,79	1			1	1						2,44	3,01
	18:00	11,61	10,86	0,76	1			1	1						2,44	2,98
	19:00	11,92	11,02	0,90	1		1	1	1						2,44	3,03
	20:00	12,00	10,73	1,26	1		1	1	1						2,44	3,04
	21:00	12,07	10,97	1,10	1		1	1	1						2,44	3,04
	22:00	11,28	10,25	1,03	1			1	1	1					2,44	2,90
	23:00	10,87	10,30	0,58	1			1	1						2,44	2,89

Το ΑΠ Τουρλί ήταν εκτός επικοινωνίας κατά τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης


ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 7 Αύγουστος 2023					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,800	1,800	1,800	5,700	5,600	0,600	0,800	0,800	0,800	1,000			
α ρ ε π ι	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 7 Αύγουστος 2023	00:00	10,41	9,35	1,06	1			1	1						2,44	2,50	
	01:00	9,75	8,58	1,17				1	1						2,35	2,37	
	02:00	9,27	8,44	0,83				1	1						2,38	2,53	
	03:00	8,88	8,68	0,20				1	1						2,35	2,37	
	04:00	8,58	8,55	0,03				1	1						2,08	2,08	
	05:00	8,33	8,33	0,00				1	1						1,83	1,82	
	06:00	8,42	8,42	0,00				1	1						1,88	1,89	
	07:00	9,13	9,13	0,00				1	1						2,36	2,58	
	08:00	10,31	10,31	0,00	1			1	1						2,44	2,85	
	09:00	11,22	11,22	0,00	1	1		1	1						2,44	2,89	
	10:00	11,65	11,63	0,02	1	1		1	1						2,44	2,89	
	11:00	11,92	11,88	0,04	1	1		1	1						2,44	3,03	
	12:00	12,21	12,19	0,01	1	1		1	1						2,44	3,04	
	13:00	12,77	12,76	0,01	1	1		1	1						2,44	3,04	
	14:00	12,58	12,56	0,02	1	1		1	1						2,44	3,04	
	15:00	12,13	12,10	0,02	1	1		1	1						2,44	2,94	
	16:00	11,85	11,78	0,07	1	1	1	1	1						2,27	2,38	
	17:00	11,70	11,59	0,11	1	1	1	1				1	1	1	2	1,63	1,74
	18:00	12,45	12,36	0,09	1	1	1	1	1						2,39	2,68	
	19:00	12,91	12,90	0,01	1	1	1	1	1						2,44	3,02	
	20:00	13,11	13,07	0,04	1	1	1	1	1						2,44	3,03	
	21:00	13,09	13,03	0,06	1	1	1	1	1						2,44	3,01	
	22:00	12,00	11,98	0,03	1	1	1	1	1						2,22	2,27	
	23:00	10,99	10,99	0,00	1		1	1	1						2,24	2,37	

Το ΑΠ Τουρλί ήταν εκτός επικοινωνίας κατά τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 8 Αύγουστος 2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,800	1,800	1,800	5,700	5,600	0,600	0,800	0,800	0,800	1,000		
α ρ τ ε π	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 8 Αύγουστος 2023	00:00	10,08	10,08	0,00			1	1	1						2,34	2,50
	01:00	9,19	9,19	0,00				1	1						2,43	2,68
	02:00	8,68	8,68	0,00				1	1						2,17	2,17
	03:00	8,20	8,15	0,05				1	1						1,69	1,68
	04:00	7,99	7,86	0,14				1	1						1,21	1,05
	05:00	8,07	7,88	0,19	1	1	1		1						1,44	1,58
	06:00	8,29	7,96	0,32	1	1	1		1						1,78	1,78
	07:00	9,08	8,29	0,79				1	1						1,21	1,24
	08:00	10,21	8,49	1,71				1	1						2,35	3,04
	09:00	11,07	9,56	1,51	1			1	1						2,44	3,04
	10:00	11,34	9,37	1,98	1			1	1						2,44	3,04
	11:00	11,36	9,24	2,13	1			1	1						2,44	3,04
	12:00	11,42	9,26	2,15	1			1	1						2,44	3,04
	13:00	11,53	9,13	2,41	1			1	1						2,44	3,04
	14:00	11,11	8,69	2,41	1			1	1						2,44	3,04
	15:00	10,30	7,89	2,41	1			1	1						2,44	2,70
	16:00	9,85	7,60	2,26	1			1	1						2,28	2,26
	17:00	10,32	7,92	2,40	1			1	1						2,43	2,71
	18:00	11,13	8,72	2,41	1			1	1						2,44	3,04
	19:00	11,76	9,35	2,41	1			1	1						2,44	3,04
	20:00	12,06	9,65	2,41	1		1	1	1						2,44	3,04
	21:00	11,88	9,46	2,41	1		1	1	1						2,44	2,97
	22:00	10,74	8,40	2,35			1	1	1						2,37	2,61
	23:00	9,70	7,33	2,37				1	1						2,42	2,74

Το ΑΠ Τουρλί ήταν εκτός επικοινωνίας κατά τη διάρκεια της ημέρας.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 9 Αύγουστος 2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,800	1,800	1,800	5,700	5,600	0,600	0,800	0,800	0,800	1,000		
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 9 Αύγουστος 2023	00:00	8,79	6,56	2,23				1	1						2,25	2,30
	01:00	8,11	6,27	1,84	1			1	1						1,85	1,90
	02:00	7,64	5,43	2,21	1			1	1						2,23	2,23
	03:00	7,19	5,35	1,84	1			1	1						1,85	1,86
	04:00	7,03	4,95	2,08				1	1						2,09	2,13
	05:00	7,03	4,80	2,23				1	1						2,24	2,25
	06:00	7,28	5,02	2,26				1	1						2,28	2,34
	07:00	8,12	5,72	2,40				1	1						2,42	2,62
	08:00	9,04	6,62	2,42		1	1	1							2,44	2,80
	09:00	9,62	7,21	2,41		1	1	1							2,44	2,94
	10:00	9,94	7,54	2,40		1	1	1							2,42	2,81
	11:00	9,92	7,53	2,39				1	1						2,42	2,82
	12:00	9,96	7,67	2,29				1	1						2,44	3,02
	13:00	10,10	8,21	1,89				1	1						2,44	3,04
	14:00	9,59	7,52	2,07				1	1						2,44	2,95
	15:00	8,90	6,99	1,91				1	1						2,30	2,39
	16:00	8,65	6,78	1,86				1	1						2,12	2,13
	17:00	9,30	7,50	1,81				1	1						2,43	2,75
	18:00	10,25	9,42	0,84				1	1						2,44	3,04
	19:00	11,18	9,98	1,20				1	1	1					2,44	3,04
	20:00	11,90	10,24	1,67				1	1	1					2,44	3,04
	21:00	11,77	10,02	1,75				1	1	1					2,44	3,04
	22:00	10,45	8,78	1,67				1	1	1					2,43	2,78
	23:00	9,53	7,76	1,77				1	1						2,42	2,78

Το ΑΠ Τουρλί ήταν εκτός επικοινωνίας κατά τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 10 Αύγουστος 2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,800	1,800	1,800	5,700	5,600	0,600	0,800	0,800	0,800	1,000		
α ρ ε π ι	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 10 Αύγουστος 2023	00:00	8,68	7,26	1,42				1	1						2,10	2,00
	01:00	7,89	6,75	1,13	1			1	1						2,12	2,35
	02:00	7,34	6,18	1,16	1			1	1						1,94	1,93
	03:00	7,02	5,72	1,30	1			1	1						1,64	1,64
	04:00	6,83	5,65	1,19				1	1						2,07	2,19
	05:00	6,87	5,31	1,57				1	1						2,40	2,40
	06:00	7,16	5,36	1,80				1	1						2,44	2,49
	07:00	7,94	6,10	1,84	1			1	1						2,44	2,74
	08:00	8,73	7,14	1,58	1			1	1						2,44	2,97
	09:00	9,49	8,38	1,11				1	1						1,65	1,95
	10:00	9,81	8,62	1,19				1	1						2,40	3,04
	11:00	10,11	9,14	0,97				1	1						2,44	3,04
	12:00	10,11	9,35	0,76				1	1						2,44	3,04
	13:00	10,28	9,27	1,01				1	1						2,44	3,04
	14:00	9,76	8,39	1,37				1	1						2,44	3,01
	15:00	9,02	7,79	1,24				1	1						2,38	2,52
	16:00	8,89	8,09	0,81				1	1						2,33	2,39
	17:00	8,98	8,19	0,79				1	1						2,19	2,60
	18:00	10,17	9,52	0,65				1	1	1					2,41	3,00
	19:00	10,86	10,12	0,74				1	1	1					2,44	3,04
	20:00	11,37	10,61	0,76				1	1	1					2,44	3,04
	21:00	11,22	10,48	0,73				1	1	1					2,44	3,04
	22:00	10,04	9,37	0,67				1	1	1					2,15	2,67
	23:00	8,97	8,46	0,51				1	1						1,64	2,10

Το ΑΠ Τουρλί ήταν εκτός επικοινωνίας κατά τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 11 Αύγουστος 2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,800	1,800	1,800	5,700	5,600	0,600	0,800	0,800	0,800	1,000		
α ρ ε π η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 11 Αύγουστος 2023	00:00	8,36	7,50	0,87				1	1						1,89	1,86
	01:00	7,68	6,60	1,08				1	1						1,36	1,26
	02:00	7,21	5,72	1,49			1	1	1						2,48	2,53
	03:00	6,83	4,94	1,89			1	1	1						2,39	2,37
	04:00	6,73	4,67	2,07			1	1	1						2,34	2,33
	05:00	6,80	4,94	1,86			1	1	1						2,37	2,37
	06:00	7,08	5,45	1,63			1	1	1						2,47	2,46
	07:00	7,78	6,14	1,63		1	1	1	1						2,55	2,54
	08:00	8,82	7,29	1,53		1	1	1	1						3,00	3,01
	09:00	9,49	8,06	1,43				1	1						2,45	2,49
	10:00	9,62	7,62	2,00				1	1						3,01	3,01
	11:00	9,74	8,06	1,68				1	1						3,03	3,03
	12:00	10,10	8,20	1,90				1	1						3,04	3,04
	13:00	10,24	8,50	1,74				1	1						3,04	3,04
	14:00	9,75	8,04	1,71				1	1						3,01	3,01
	15:00	8,84	7,34	1,50				1	1						2,36	2,34
	16:00	8,62	7,56	1,05				1	1						2,09	2,10
	17:00	9,17	8,19	0,98				1	1						2,63	2,65
	18:00	10,23	9,33	0,90				1	1						3,04	3,04
	19:00	11,11	9,97	1,14			1	1	1						3,04	3,04
	20:00	11,74	10,61	1,13			1	1	1						3,04	3,04
	21:00	11,63	10,37	1,26			1	1	1						3,04	3,04
	22:00	10,22	8,54	1,68			1	1	1						2,73	2,70
	23:00	9,33	7,53	1,80				1	1						2,81	2,78

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 12 Αύγουστος 2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,800	1,800	1,800	5,700	5,600	0,600	0,800	0,800	0,800	1,000		
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 12 Αύγουστος 2023	00:00	8,58	7,01	1,57		1	1		1						1,86	1,84
	01:00	7,83	5,94	1,88		1	1		1						2,23	2,42
	02:00	7,28	5,57	1,71			1		1						2,25	2,29
	03:00	7,06	4,79	2,28			1		1						2,47	2,47
	04:00	6,88	4,70	2,19			1		1						2,39	2,39
	05:00	6,86	4,68	2,18			1		1						2,40	2,40
	06:00	7,03	4,66	2,36			1		1						2,45	2,46
	07:00	7,58	5,00	2,58			1		1						2,62	2,64
	08:00	8,35	5,58	2,77			1		1						2,81	2,80
	09:00	9,26	6,39	2,87	1		1		1						2,89	2,89
	10:00	9,63	6,68	2,95	1		1		1						2,98	2,97
	11:00	9,70	6,80	2,90	1		1		1						3,00	3,00
	12:00	9,89	7,04	2,85	1		1		1						3,03	3,03
	13:00	10,13	7,64	2,49	1		1		1						3,03	3,02
	14:00	9,62	7,53	2,09				1	1						2,48	2,48
	15:00	8,97	7,04	1,93				1	1						2,48	2,46
	16:00	9,01	7,57	1,44				1	1						2,46	2,48
	17:00	9,76	6,97	2,79				1	1						2,96	2,96
	18:00	10,65	7,81	2,84				1	1						3,04	3,04
	19:00	11,39	8,40	2,99				1	1						3,04	3,04
	20:00	11,85	8,85	3,00	1			1	1						3,04	3,04
	21:00	11,30	8,29	3,01	1			1	1						3,04	3,04
	22:00	10,13	7,23	2,91				1	1						3,03	3,02
	23:00	9,37	6,71	2,66				1	1						2,70	2,64

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 13 Αύγουστος 2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,800	1,800	1,800	5,700	5,600	0,600	0,800	0,800	0,800	1,000		
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 13 Αύγουστος 2023	00:00	8,53	5,84	2,69	1		1		1						2,71	2,69
	01:00	7,73	5,35	2,38	1				1						2,40	2,40
	02:00	7,19	4,94	2,24	1				1						2,25	2,28
	03:00	6,91	4,71	2,20	1				1						2,21	2,23
	04:00	6,74	4,62	2,12	1				1						2,12	2,12
	05:00	6,68	4,62	2,07	1				1						2,07	2,11
	06:00	6,89	4,61	2,28	1				1						2,29	2,28
	07:00	7,19	4,74	2,45	1				1						2,46	2,39
	08:00	7,88	5,26	2,61	1				1						2,63	2,63
	09:00	8,38	5,69	2,68	1				1						2,70	2,79
	10:00	8,86	5,98	2,89	1				1						2,91	2,90
	11:00	9,50	6,56	2,94	1				1						2,96	2,97
	12:00	9,94	6,96	2,98	1			1	1						3,00	3,01
	13:00	10,15	7,15	3,00	1			1	1						3,02	3,03
	14:00	9,77	7,31	2,47	1			1	1						3,03	3,03
	15:00	8,92	7,40	1,53				1	1						1,94	1,89
	16:00	8,40	6,86	1,53				1	1						1,91	1,90
	17:00	8,88	6,57	2,31				1	1						2,31	2,34
	18:00	9,75	6,83	2,93				1	1						2,96	2,97
	19:00	10,60	7,71	2,90				1	1						3,04	3,04
	20:00	11,12	8,17	2,95				1	1						3,04	3,04
	21:00	10,99	8,16	2,83				1	1						3,04	3,04
	22:00	10,07	7,10	2,96				1	1						3,01	3,00
	23:00	9,20	6,39	2,81	1	1			1						2,86	2,61

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 14 Αύγουστος 2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,100		
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 14 Αύγουστος 2023	00:00	8,46	5,71	2,75		1			1						2,79	2,77
	01:00	7,67	5,17	2,50		1			1						2,52	2,50
	02:00	7,12	4,77	2,35		1			1						2,37	2,36
	03:00	6,89	4,57	2,32		1			1						2,38	2,35
	04:00	6,70	4,44	2,26		1			1						2,28	2,26
	05:00	6,77	4,55	2,22		1			1						2,22	2,28
	06:00	7,17	4,73	2,44		1			1						2,45	2,44
	07:00	7,86	5,25	2,62		1			1						2,64	2,65
	08:00	8,91	6,15	2,75		1	1		1						2,99	3,01
	09:00	9,65	6,94	2,70		1	1		1						3,01	3,00
	10:00	10,19	7,21	2,97		1	1		1						3,04	3,04
	11:00	10,44	7,44	3,01		1	1		1						3,04	3,04
	12:00	10,81	7,81	3,00				1	1						3,04	3,03
	13:00	11,01	8,00	3,01				1	1						3,04	3,04
	14:00	10,70	7,74	2,97				1	1						3,04	3,04
	15:00	9,54	6,99	2,55				1	1						2,92	2,90
	16:00	9,43	7,07	2,36				1	1						2,89	2,90
	17:00	9,97	8,71	1,26				1	1						3,04	3,03
	18:00	11,05	10,18	0,87			1	1	1						3,04	3,04
	19:00	11,69	10,50	1,19			1	1	1						3,04	3,04
	20:00	12,38	10,36	2,02	1		1	1	1						3,04	3,04
	21:00	12,10	9,72	2,37	1		1	1	1						3,02	3,02
	22:00	11,09	8,66	2,43	1			1	1	1					3,04	3,03
	23:00	9,94	8,01	1,93				1	1						2,99	3,00

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 15 Αύγουστος 2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,100			
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 15 Αύγουστος 2023	00:00	8,96	7,39	1,57				1	1						2,47	2,45	
	01:00	8,34	6,38	1,97	1	1			1						2,42	2,19	
	02:00	7,73	5,61	2,12	1	1			1						2,32	2,31	
	03:00	7,41	5,19	2,22	1				1						2,42	2,46	
	04:00	7,15	5,05	2,10	1				1						2,50	2,50	
	05:00	7,14	4,99	2,15	1				1						2,48	2,49	
	06:00	7,37	5,42	1,95	1				1						2,53	2,54	
	07:00	7,98	6,52	1,46	1		1		1						2,75	2,76	
	08:00	8,79	8,01	0,78	1		1		1						2,76	2,48	
	09:00	9,45	8,47	0,98	1			1	1						2,07	2,22	
	10:00	10,04	9,02	1,01				1	1						3,04	3,04	
	11:00	10,60	9,93	0,67				1	1	1					3,03	3,03	
	12:00	10,33	9,67	0,67				1	1	1					2,76	2,74	
	13:00	9,73	9,06	0,67				1	1	1					2,17	2,16	
	14:00	8,94	8,46	0,48					1	1					2,16	2,22	
	15:00	8,47	7,90	0,57					1	1					1,96	1,96	
	16:00	8,58	7,57	1,01					1	1					2,06	2,07	
	17:00	9,16	8,16	1,00					1	1					2,61	2,64	
	18:00	10,09	9,39	0,70					1	1					3,04	3,04	
	19:00	11,01	10,54	0,46				1	1	1					3,03	3,04	
	20:00	11,88	11,55	0,33	1			1	1	1					3,04	3,04	
	21:00	11,64	11,11	0,52	1			1	1	1					2,88	2,87	
	22:00	10,56	9,69	0,87	1				1	1	1				2,73	2,76	
	23:00	9,66	8,56	1,10					1	1					2,67	2,72	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 16 Αύγουστος 2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,100			
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)										Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)		
					G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9			H/Z (x4)	
Τετάρτη, 16 Αύγουστος 2023	00:00	9,10	8,26	0,84				1	1						2,61	2,59	
	01:00	8,41	7,82	0,59				1	1						1,92	1,91	
	02:00	7,99	7,44	0,54	1	1			1						1,48	1,75	
	03:00	7,58	6,83	0,75		1	1		1						2,06	2,08	
	04:00	7,47	6,92	0,55		1	1		1						2,05	2,04	
	05:00	7,42	7,16	0,26		1	1		1						2,00	2,00	
	06:00	7,70	7,59	0,11		1	1		1						2,27	2,28	
	07:00	8,37	8,31	0,06		1	1		1						1,75	1,50	
	08:00	9,44	9,38	0,06				1	1						2,60	2,84	
	09:00	10,22	9,94	0,28				1	1						3,04	3,04	
	10:00	10,49	10,28	0,21		1		1	1						2,94	2,93	
	11:00	10,69	10,41	0,28		1		1	1						3,00	3,00	
	12:00	10,84	9,91	0,93		1		1	1						3,04	3,04	
	13:00	11,23	10,00	1,24		1		1	1						3,04	3,04	
	14:00	10,87	10,15	0,73		1		1	1						3,03	3,03	
	15:00	10,35	9,54	0,80		1		1	1						2,76	2,75	
	16:00	10,23	9,63	0,60		1		1	1						2,62	2,64	
	17:00	10,55	10,17	0,38		1		1	1						2,88	2,88	
	18:00	11,56	11,21	0,34		1		1	1						2,99	2,99	
	19:00	12,31	12,02	0,29		1	1	1	1						3,04	3,04	
	20:00	12,93	12,46	0,47		1	1	1	1						3,04	3,04	
	21:00	12,51	11,29	1,22		1	1	1	1						3,04	3,04	
	22:00	11,37	9,96	1,41			1	1	1						2,89	2,89	
	23:00	10,49	8,38	2,11				1	1						3,02	3,03	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 17 Αύγουστος 2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,100			
α	ρ	χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 17 Αύγουστος 2023		00:00	9,66	7,28	2,38		1	1		1						2,77	2,79
		01:00	8,85	6,53	2,32		1	1		1						3,03	3,03
		02:00	8,25	5,63	2,63		1			1						2,87	2,86
		03:00	7,83	5,20	2,64		1			1						2,65	2,65
		04:00	7,56	4,98	2,58		1			1						2,59	2,58
		05:00	7,59	5,02	2,58		1			1						2,63	2,63
		06:00	7,83	5,42	2,41		1			1						2,72	2,71
		07:00	8,34	5,76	2,59		1			1						2,87	2,88
		08:00	9,45	6,65	2,80	1	1			1						3,02	3,02
		09:00	10,27	7,35	2,92	1	1			1						3,03	3,04
		10:00	10,73	8,01	2,73	1	1			1						3,04	3,04
		11:00	10,83	7,94	2,89	1	1			1						2,98	2,99
		12:00	11,14	9,18	1,96				1	1						2,39	3,04
		13:00	11,45	9,33	2,12				1	1						2,17	3,04
		14:00	11,33	8,58	2,75				1	1						2,89	3,02
		15:00	10,71	7,97	2,74				1	1						3,04	3,04
		16:00	10,54	8,55	2,00				1	1						3,04	3,04
		17:00	11,08	9,67	1,41				1	1						3,04	3,04
		18:00	12,07	10,86	1,20			1	1	1						3,04	3,04
		19:00	12,69	11,21	1,48			1	1	1						3,04	3,04
		20:00	13,17	10,73	2,45		1	1	1	1						3,04	3,04
		21:00	12,75	10,12	2,63		1	1	1	1						3,04	3,04
		22:00	11,41	8,71	2,69			1	1	1						3,03	3,04
		23:00	10,38	7,72	2,65			1	1	1						2,95	2,96

Μία Α/Γ του ΑΠ Άγ. Σώζων παρουσίασε τεχνικό πρόβλημα στις 12:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 18 Αύγουστος 2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,000		
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 18 Αύγουστος 2023	00:00	9,47	7,22	2,24	1		1		1						2,42	2,47
	01:00	8,66	6,31	2,35	1		1		1						2,90	2,96
	02:00	8,07	6,12	1,95	1		1		1						2,66	2,64
	03:00	7,65	6,02	1,63	1		1		1						2,35	2,37
	04:00	7,48	5,43	2,04			1		1						2,58	2,51
	05:00	7,55	5,56	1,99			1	1							2,16	2,20
	06:00	7,86	5,48	2,37			1	1							2,75	2,74
	07:00	8,29	5,85	2,45			1	1							2,87	2,88
	08:00	9,34	6,97	2,37	1		1		1						2,98	2,96
	09:00	10,28	7,65	2,63	1		1		1						3,03	3,03
	10:00	10,61	8,18	2,44				1	1						2,90	2,90
	11:00	10,93	8,87	2,06				1	1						3,04	3,04
	12:00	11,38	9,24	2,14				1	1						3,04	3,04
	13:00	11,79	9,29	2,50				1	1						3,04	3,04
	14:00	11,55	8,92	2,64				1	1						3,04	3,04
	15:00	11,13	8,59	2,54				1	1						3,04	3,04
	16:00	11,00	8,57	2,43				1	1						3,04	3,04
	17:00	11,60	9,44	2,17				1	1						3,04	3,04
	18:00	12,59	10,30	2,29		1		1	1						3,04	3,04
	19:00	13,03	10,65	2,38		1		1	1						3,04	3,04
	20:00	13,37	10,70	2,67	1	1		1	1						3,04	3,04
	21:00	12,99	10,24	2,75	1	1		1	1						3,04	3,04
	22:00	11,59	8,90	2,69	1	1		1	1						2,96	2,95
	23:00	10,53	7,98	2,55		1		1	1						2,98	2,98

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 19 Αύγουστος 2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,000		
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 19 Αύγουστος 2023	00:00	9,72	7,57	2,14	1	1			1						2,45	2,57
	01:00	8,94	6,34	2,61	1	1			1						2,87	2,90
	02:00	8,33	5,81	2,52	1	1			1						2,71	2,62
	03:00	7,94	5,60	2,34	1	1			1						2,45	2,45
	04:00	7,77	5,38	2,39		1			1						2,53	2,49
	05:00	7,61	5,28	2,33		1			1						2,44	2,46
	06:00	7,80	5,32	2,47		1			1						2,64	2,67
	07:00	8,25	5,68	2,57		1			1						2,79	2,81
	08:00	9,10	6,42	2,68	1	1			1						2,94	2,94
	09:00	9,88	7,16	2,72	1	1			1						3,00	3,00
	10:00	10,60	7,97	2,63				1	1						2,87	2,86
	11:00	10,78	8,04	2,73				1	1						3,04	3,04
	12:00	10,58	7,86	2,72				1	1						3,04	3,04
	13:00	11,02	8,32	2,70				1	1						3,04	3,04
	14:00	10,84	8,45	2,39				1	1						3,04	3,04
	15:00	10,49	8,43	2,06				1	1						3,04	3,04
	16:00	10,51	8,41	2,10				1	1						3,04	3,04
	17:00	11,09	9,06	2,03				1	1						3,04	3,04
	18:00	11,98	9,69	2,29		1		1	1						3,04	3,04
	19:00	12,40	9,78	2,62		1		1	1						3,04	3,04
	20:00	12,72	9,99	2,73		1		1	1						3,04	3,04
	21:00	12,11	9,37	2,75		1		1	1						3,04	3,04
	22:00	10,98	8,24	2,73		1		1	1						3,03	3,03
	23:00	10,01	7,45	2,56		1		1	1						2,88	2,88

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 20 Αύγουστος 2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,000		
Π α ρ α τ ι κ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 20 Αύγουστος 2023	00:00	9,32	7,06	2,26	1	1			1						2,44	2,41
	01:00	8,64	6,14	2,50	1	1			1						2,66	2,78
	02:00	8,01	5,58	2,43	1	1			1						2,59	2,57
	03:00	7,70	5,39	2,31		1			1						2,40	2,41
	04:00	3,78	2,41	1,36		1			1						2,52	1,56
	05:00	5,99	4,96	1,03	1	1			1						2,45	1,59
	06:00	7,85	5,50	2,35	1	1			1						2,52	2,43
	07:00	7,88	5,65	2,23	1	1			1						2,37	2,39
	08:00	8,52	6,07	2,45	1	1			1						2,61	2,73
	09:00	9,03	6,52	2,51	1	1			1						2,66	2,87
	10:00	9,54	6,89	2,65	1	1			1						2,91	2,96
	11:00	9,83	7,10	2,73	1	1			1						3,02	3,02
	12:00	10,10	7,40	2,70	1	1			1						3,03	3,03
	13:00	10,29	7,79	2,50	1	1			1						3,00	2,98
	14:00	10,18	8,03	2,15				1	1						2,27	2,36
	15:00	9,85	7,35	2,49				1	1						3,03	3,04
	16:00	10,05	8,16	1,90				1	1						3,04	3,04
	17:00	10,64	8,87	1,77				1	1						3,04	3,04
	18:00	11,41	9,33	2,08	1			1	1						3,04	3,04
	19:00	11,69	9,35	2,35	1			1	1						3,04	3,04
	20:00	12,05	9,32	2,74	1			1	1						3,04	3,04
	21:00	11,99	9,35	2,64	1			1	1						3,04	3,04
	22:00	11,12	8,62	2,51	1			1	1						3,04	3,04
	23:00	10,43	8,02	2,42				1	1						3,04	3,04

Στις 04:28 π.μ. έγινε γενική Διακοπή λόγω βραχυκυκλώματος στον ΑΣΠ έως τις 05:22 π.μ..

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 21 Αύγουστος 2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,000			
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 21 Αύγουστος 2023	00:00	9,70	7,37	2,33				1	1						3,00	3,00	
	01:00	8,93	6,73	2,19				1	1						2,39	2,31	
	02:00	8,30	5,71	2,58		1			1						2,80	2,80	
	03:00	7,85	5,43	2,42		1			1						2,76	2,75	
	04:00	7,60	5,17	2,42		1			1						2,63	2,62	
	05:00	7,54	5,13	2,41		1			1						2,60	2,57	
	06:00	7,82	5,33	2,49		1			1						2,69	2,67	
	07:00	8,50	5,98	2,52		1			1						2,72	2,68	
	08:00	9,51	6,87	2,65	1	1			1						2,93	2,93	
	09:00	10,56	7,82	2,73	1	1			1						3,03	3,03	
	10:00	11,02	8,29	2,73				1	1						3,02	3,02	
	11:00	11,00	8,25	2,75				1	1						3,04	3,04	
	12:00	11,36	8,64	2,72				1	1						3,04	3,04	
	13:00	11,69	9,25	2,44				1	1						3,04	3,04	
	14:00	11,66	9,31	2,35				1	1						3,04	3,04	
	15:00	11,15	8,98	2,17				1	1						3,04	3,04	
	16:00	11,08	9,27	1,80				1	1						3,04	3,04	
	17:00	11,50	9,98	1,52				1	1	1					3,04	3,04	
	18:00	12,37	10,47	1,90				1	1	1					3,04	3,04	
	19:00	12,76	10,41	2,36				1	1	1					3,04	3,04	
	20:00	13,43	10,82	2,61				1	1	1					3,04	3,04	
	21:00	12,80	10,08	2,72				1	1	1					3,04	3,04	
	22:00	11,71	9,16	2,55				1	1	1					3,04	3,04	
	23:00	10,87	8,26	2,61				1	1						3,04	3,04	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 22 Αύγουστος 2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,000		
α ρ ε π η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 22 Αύγουστος 2023	00:00	10,00	7,60	2,40				1	1						2,88	2,82
	01:00	9,21	6,77	2,44		1	1		1						2,97	3,03
	02:00	8,60	6,08	2,52		1	1		1						2,95	2,92
	03:00	8,15	5,60	2,55			1		1						2,75	2,72
	04:00	7,89	5,49	2,41			1		1						2,56	2,51
	05:00	7,73	5,35	2,39			1		1						2,52	2,52
	06:00	8,13	5,69	2,44			1		1						2,60	2,63
	07:00	8,52	6,03	2,49			1		1						2,67	2,69
	08:00	9,48	6,81	2,67	1		1		1						2,93	2,94
	09:00	10,34	7,60	2,74	1		1		1						3,03	3,04
	10:00	10,64	7,98	2,66	1		1		1						2,93	2,90
	11:00	10,69	7,96	2,73				1	1						3,02	3,04
	12:00	11,09	8,37	2,72				1	1						3,04	3,04
	13:00	11,58	8,93	2,65				1	1						3,04	3,04
	14:00	11,72	9,18	2,53				1	1						3,04	3,04
	15:00	11,70	9,01	2,69				1	1						3,04	3,04
	16:00	11,53	8,79	2,74				1	1						3,04	3,04
	17:00	11,85	9,10	2,74				1	1						3,04	3,04
	18:00	12,50	9,75	2,74			1	1	1						3,04	3,04
	19:00	12,81	10,06	2,74			1	1	1						3,04	3,04
	20:00	13,38	10,64	2,74			1	1	1						3,04	3,04
	21:00	12,93	10,18	2,74			1	1	1						3,04	3,04
	22:00	11,81	9,09	2,72			1	1	1						3,04	3,04
	23:00	11,05	8,38	2,67				1	1						3,04	3,04

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 23 Αύγουστος 2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,000			
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 23 Αύγουστος 2023	00:00	10,36	7,70	2,66				1	1						3,04	3,04	
	01:00	9,57	7,04	2,53				1	1						2,92	2,92	
	02:00	8,93	6,62	2,31				1	1						2,43	2,42	
	03:00	8,42	6,18	2,24				1	1						2,38	2,40	
	04:00	8,20	5,64	2,56				1	1						2,77	2,78	
	05:00	8,06	5,56	2,50				1	1						2,69	2,68	
	06:00	8,38	5,83	2,55				1	1						2,74	2,71	
	07:00	8,86	6,33	2,53				1	1						2,72	2,72	
	08:00	9,75	7,11	2,64				1	1						2,88	2,90	
	09:00	10,47	7,83	2,64				1	1						3,04	3,04	
	10:00	10,83	8,27	2,56				1	1						3,04	3,04	
	11:00	11,15	8,59	2,56				1	1						3,04	3,04	
	12:00	11,40	8,88	2,52				1	1						3,04	3,04	
	13:00	11,81	9,25	2,56				1	1						3,04	3,04	
	14:00	11,69	9,20	2,48				1	1						3,04	3,04	
	15:00	11,44	9,15	2,30				1	1						3,04	3,04	
	16:00	11,27	9,18	2,10				1	1						3,04	3,04	
	17:00	11,49	9,46	2,03				1	1						3,04	3,04	
	18:00	11,96	10,33	1,62				1	1	1					3,04	3,04	
	19:00	12,30	10,80	1,50				1	1	1					3,04	3,04	
	20:00	12,75	10,92	1,83				1	1	1					3,04	3,04	
	21:00	12,31	10,22	2,09				1	1	1					3,04	3,04	
	22:00	11,20	9,21	2,00				1	1	1					3,04	3,04	
	23:00	10,49	8,76	1,74				1	1						3,04	3,04	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 24 Αύγουστος 2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,000			
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 24 Αύγουστος 2023	00:00	9,80	7,68	2,12				1	1						3,04	3,03	
	01:00	9,16	6,72	2,44	1			1	1						2,79	2,56	
	02:00	8,52	5,90	2,62	1			1	1						2,88	2,85	
	03:00	8,12	5,67	2,45	1			1	1						2,74	2,75	
	04:00	7,88	5,40	2,48				1	1						2,71	2,72	
	05:00	7,83	5,44	2,39				1	1						2,68	2,67	
	06:00	7,99	5,52	2,48				1	1						2,67	2,64	
	07:00	8,51	5,92	2,58				1	1						2,87	2,86	
	08:00	9,39	7,13	2,26				1	1	1					2,53	2,54	
	09:00	10,24	7,79	2,45				1	1						3,04	3,04	
	10:00	10,82	8,42	2,40				1	1						3,04	3,04	
	11:00	10,90	8,56	2,34				1	1						3,04	3,04	
	12:00	11,33	8,93	2,40				1	1						3,04	3,04	
	13:00	11,70	9,20	2,50				1	1						3,04	3,04	
	14:00	11,68	9,30	2,38				1	1						3,04	3,04	
	15:00	11,25	9,24	2,02				1	1						3,04	3,04	
	16:00	11,03	9,91	1,12		1		1	1						2,98	2,98	
	17:00	11,31	10,64	0,67		1		1	1						3,04	3,04	
	18:00	11,69	10,71	0,98		1		1	1						3,04	3,04	
	19:00	12,09	10,93	1,17		1	1	1	1						3,04	3,04	
	20:00	12,69	11,43	1,26		1	1	1	1						3,04	3,04	
	21:00	12,34	10,53	1,81		1	1	1	1						3,04	3,04	
	22:00	11,33	9,66	1,68		1	1	1	1						2,93	2,92	
	23:00	10,55	9,63	0,93				1	1	1					2,92	2,92	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 25 Αύγουστος 2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,000		
α ρ ε π η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 25 Αύγουστος 2023	00:00	9,87	9,23	0,64				1	1						3,04	3,04
	01:00	9,22	8,09	1,13				1	1						2,72	2,71
	02:00	8,56	7,38	1,19		1	1		1						2,26	2,41
	03:00	8,13	7,27	0,86		1	1		1						2,72	2,71
	04:00	7,87	6,93	0,94		1	1		1						2,45	2,45
	05:00	7,82	5,88	1,94		1	1		1						2,39	2,40
	06:00	8,07	6,09	1,98		1	1		1						2,64	2,66
	07:00	8,60	6,43	2,17		1	1		1						2,96	2,96
	08:00	9,61	7,22	2,38		1	1		1						3,03	3,03
	09:00	10,34	8,01	2,33				1	1						2,96	2,95
	10:00	10,74	8,43	2,32				1	1						3,04	3,04
	11:00	10,76	8,56	2,21				1	1						3,04	3,04
	12:00	11,05	8,50	2,55				1	1						3,04	3,04
	13:00	11,31	8,82	2,49				1	1						3,04	3,04
	14:00	11,03	8,68	2,35				1	1						3,04	3,04
	15:00	10,87	8,74	2,13				1	1						3,04	3,04
	16:00	10,73	8,65	2,09				1	1						3,04	3,04
	17:00	11,14	9,37	1,78				1	1						3,04	3,04
	18:00	11,67	10,48	1,19		1		1	1						3,04	3,04
	19:00	11,89	10,75	1,14		1		1	1						3,04	3,04
	20:00	12,44	11,16	1,29		1		1	1						3,04	3,04
	21:00	11,94	10,13	1,82			1	1	1						2,99	2,99
	22:00	10,97	8,77	2,20			1	1	1						3,03	3,04
	23:00	10,14	7,81	2,33				1	1						3,04	3,03

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 26 Αύγουστος 2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,000		
α ρ ε π η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 26 Αύγουστος 2023	00:00	9,51	7,39	2,12				1	1						2,92	2,91
	01:00	8,82	6,55	2,27		1	1		1						2,70	2,67
	02:00	8,25	5,77	2,48		1	1		1						2,78	2,77
	03:00	7,89	5,44	2,46			1		1						2,63	2,67
	04:00	7,63	5,16	2,46			1		1						2,63	2,62
	05:00	7,56	5,14	2,41		1			1						2,58	2,58
	06:00	7,66	5,25	2,40		1			1						2,54	2,54
	07:00	8,03	5,50	2,52		1			1						2,75	2,77
	08:00	8,79	6,27	2,52		1		1	1						2,83	2,80
	09:00	9,47	6,90	2,58		1		1	1						2,85	2,85
	10:00	9,83	7,13	2,71				1	1						3,02	3,01
	11:00	10,10	7,37	2,73				1	1						3,03	3,03
	12:00	10,44	7,77	2,67				1	1						3,04	3,04
	13:00	11,02	8,49	2,54				1	1						3,04	3,04
	14:00	10,89	8,45	2,43				1	1						3,04	3,04
	15:00	10,47	7,91	2,57				1	1						3,04	3,04
	16:00	10,37	7,88	2,49				1	1						3,04	3,04
	17:00	10,77	8,76	2,00				1	1						3,04	3,04
	18:00	11,20	9,16	2,04				1	1						3,04	3,04
	19:00	11,30	8,99	2,32	1			1	1						3,04	3,04
	20:00	11,88	9,13	2,75	1			1	1						3,04	3,04
	21:00	11,26	8,51	2,75	1			1	1						3,04	3,04
	22:00	10,52	7,87	2,66	1			1	1						2,91	2,91
	23:00	9,71	7,03	2,68				1	1						3,00	2,99

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 27 Αύγουστος 2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,000			
α ρ ε π η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)									Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)		
					G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9			H/Z	
Κυριακή, 27 Αύγουστος 2023	00:00	9,08	6,94	2,14	1	1			1						2,32	2,40	
	01:00	8,38	6,03	2,35	1	1			1						2,87	2,87	
	02:00	7,80	5,48	2,32	1	1			1						2,45	2,46	
	03:00	7,54	5,16	2,38	1				1						2,53	2,50	
	04:00	7,36	5,02	2,34	1				1						2,44	2,48	
	05:00	7,26	5,00	2,27	1				1						2,38	2,38	
	06:00	7,30	5,01	2,29	1				1						2,51	2,51	
	07:00	7,48	5,19	2,29	1				1						2,57	2,56	
	08:00	7,95	5,47	2,48	1				1						2,73	2,75	
	09:00	8,13	5,65	2,48	1		1		1						2,76	2,71	
	10:00	8,61	6,34	2,26	1		1		1						2,97	2,97	
	11:00	8,76	6,29	2,47	1		1		1						3,01	3,02	
	12:00	9,02	6,54	2,48	1		1		1						2,98	3,01	
	13:00	9,18	7,02	2,16	1		1		1						3,04	3,04	
	14:00	9,03	7,47	1,56	1		1		1						3,04	3,04	
	15:00	8,86	7,26	1,60	1		1		1						3,04	3,03	
	16:00	8,86	8,02	0,83				1	1						2,26	1,96	
	17:00	9,03	8,79	0,24				1	1						1,94	2,18	
	18:00	9,86	9,65	0,21	1			1	1						2,86	2,86	
	19:00	10,11	9,88	0,24	1			1	1						2,51	2,52	
	20:00	10,74	10,13	0,61	1			1	1						3,02	3,02	
	21:00	10,38	9,29	1,09	1			1	1						2,82	2,82	
	22:00	9,56	8,48	1,08	1			1	1						2,53	2,55	
	23:00	8,90	7,66	1,24				1	1						2,40	2,39	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 28 Αύγουστος 2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,000		
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 28 Αύγουστος 2023	00:00	8,45	7,02	1,43	1		1		1						1,86	2,09
	01:00	7,84	6,50	1,34	1		1		1						2,45	2,43
	02:00	7,33	6,66	0,67	1		1		1						1,92	1,91
	03:00	7,00	6,09	0,91	1		1		1						1,72	1,73
	04:00	6,86	5,35	1,51			1		1						2,40	2,39
	05:00	6,83	5,78	1,05			1		1						2,39	2,39
	06:00	7,24	5,92	1,32		1	1		1						2,00	1,95
	07:00	7,76	6,53	1,24		1	1		1						2,32	2,33
	08:00	8,63	7,80	0,83		1	1		1						2,59	2,44
	09:00	9,37	8,70	0,67				1	1						2,36	2,47
	10:00	9,45	8,44	1,01				1	1						2,94	2,94
	11:00	9,47	8,88	0,59				1	1						2,93	2,94
	12:00	9,78	9,15	0,63				1	1						3,04	3,04
	13:00	9,99	9,31	0,68				1	1						3,04	3,04
	14:00	9,68	8,78	0,89				1	1						3,02	3,02
	15:00	9,12	8,28	0,83				1	1						2,60	2,60
	16:00	9,00	8,46	0,54				1	1						2,49	2,49
	17:00	9,51	9,14	0,36				1	1						2,93	2,94
	18:00	10,29	10,04	0,25		1		1	1						3,03	3,03
	19:00	10,77	10,52	0,25		1		1	1						3,03	3,04
	20:00	11,45	11,12	0,34		1		1	1						3,04	3,04
	21:00	11,02	10,50	0,51		1		1	1						3,03	3,03
	22:00	10,01	9,21	0,80		1		1	1						2,63	2,66
	23:00	9,00	8,34	0,66				1	1						2,52	2,50

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 29 Αύγουστος 2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,000		
α ρ ε π η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 29 Αύγουστος 2023	00:00	8,26	7,55	0,71	1	1			1						1,42	1,53
	01:00	7,66	6,90	0,76	1	1			1						2,17	2,25
	02:00	7,24	6,72	0,52	1	1			1						1,84	1,83
	03:00	6,93	6,56	0,37	1	1			1						1,62	1,64
	04:00	6,74	6,43	0,31		1			1						2,34	2,35
	05:00	6,78	5,74	1,03		1			1						2,37	2,37
	06:00	7,13	5,87	1,26		1			1						2,50	2,50
	07:00	7,68	7,05	0,63		1	1		1						2,50	2,51
	08:00	8,80	8,26	0,53			1	1	1						2,04	1,80
	09:00	9,48	8,85	0,64				1	1						2,85	2,92
	10:00	9,78	9,44	0,34				1	1						3,04	3,04
	11:00	9,89	9,69	0,20				1	1						3,04	3,04
	12:00	10,14	10,04	0,10				1	1	1					3,04	3,04
	13:00	10,60	10,54	0,06				1	1	1					2,99	2,97
	14:00	10,17	10,15	0,02				1	1	1					2,61	2,61
	15:00	9,74	9,74	0,00				1	1	1					2,75	2,80
	16:00	9,29	9,28	0,01					1	1					2,77	2,77
	17:00	9,60	9,60	0,00					1	1					2,61	2,63
	18:00	10,20	10,19	0,01				1	1	1					2,89	2,89
	19:00	10,72	10,72	0,00				1	1	1					2,91	2,90
	20:00	11,46	11,45	0,00				1	1	1					2,79	2,80
	21:00	10,84	10,83	0,01				1	1	1					2,63	2,64
	22:00	9,83	9,81	0,02				1	1	1					2,24	2,22
	23:00	8,87	8,83	0,04				1	1	1					1,83	1,87

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 30 Αύγουστος 2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,000			
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 30 Αύγουστος 2023	00:00	8,02	7,98	0,04				1	1						1,54	1,52	
	01:00	7,40	7,35	0,05		1	1	1							0,81	0,89	
	02:00	7,00	6,93	0,07		1	1	1							1,53	1,53	
	03:00	6,64	6,60	0,05		1		1							1,60	1,61	
	04:00	6,53	6,48	0,06		1		1							1,76	1,76	
	05:00	6,64	6,51	0,13		1		1							1,69	1,70	
	06:00	7,13	6,99	0,14	1	1		1							1,84	1,83	
	07:00	7,77	7,66	0,11	1	1		1							2,14	2,15	
	08:00	8,81	8,76	0,05				1	1						1,67	1,60	
	09:00	9,48	9,37	0,10				1	1						2,82	2,83	
	10:00	9,83	9,69	0,13				1	1						2,93	2,94	
	11:00	9,95	9,91	0,04				1	1						2,23	2,27	
	12:00	10,34	10,28	0,06	1			1	1						2,51	2,53	
	13:00	10,63	10,27	0,36	1			1	1						2,96	2,97	
	14:00	9,97	9,34	0,63	1			1	1						2,65	2,67	
	15:00	9,39	8,69	0,70				1	1						2,88	2,86	
	16:00	9,12	8,34	0,78				1	1						2,61	2,62	
	17:00	9,40	8,95	0,45				1	1						2,77	2,78	
	18:00	10,12	9,77	0,35	1			1	1						2,77	2,76	
	19:00	10,43	9,38	1,05	1			1	1						2,62	2,64	
	20:00	11,21	9,72	1,49	1			1	1						2,99	3,01	
	21:00	10,57	9,12	1,45	1			1	1						2,75	2,77	
	22:00	9,50	8,11	1,39	1			1	1						2,34	2,34	
	23:00	8,66	7,14	1,53				1	1						1,92	1,84	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 31 Αύγουστος 2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,000			
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 31 Αύγουστος 2023	00:00	7,89	6,73	1,16	1		1		1						1,82	1,93	
	01:00	7,30	6,09	1,21	1		1		1						1,80	1,82	
	02:00	6,89	5,89	1,00			1		1						2,21	2,21	
	03:00	6,61	5,94	0,67			1		1						1,80	1,78	
	04:00	6,50	5,74	0,76			1		1						1,58	1,58	
	05:00	6,55	6,37	0,18			1		1						1,78	1,77	
	06:00	6,92	6,77	0,15	1		1		1						1,47	1,48	
	07:00	7,45	6,90	0,55	1		1		1						1,91	1,91	
	08:00	8,42	8,08	0,34	1		1		1						1,12	1,03	
	09:00	9,17	8,85	0,32				1	1						2,31	2,30	
	10:00	9,57	9,25	0,32				1	1						3,00	3,00	
	11:00	9,81	9,43	0,38				1	1						2,97	2,98	
	12:00	9,96	9,29	0,67				1	1						3,02	3,04	
	13:00	10,10	9,53	0,57				1	1						2,93	2,93	
	14:00	9,65	8,99	0,66				1	1						2,57	2,59	
	15:00	9,06	8,22	0,84				1	1						2,48	2,46	
	16:00	8,99	8,14	0,85				1	1						2,48	2,48	
	17:00	9,22	8,55	0,67				1	1						2,69	2,69	
	18:00	9,84	9,40	0,44				1	1						3,03	3,03	
	19:00	10,31	10,14	0,18				1	1	1					2,60	2,61	
	20:00	11,01	10,78	0,23				1	1	1					2,77	2,76	
	21:00	10,16	9,49	0,67				1	1	1					2,56	2,53	
	22:00	9,28	8,04	1,24				1	1	1					1,76	1,79	
	23:00	8,48	7,14	1,34				1	1	1					1,70	1,66	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης