

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τρίτη, 1 Αύγουστος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)			
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5			DIESEL 6	DIESEL 7	
1/8/23 0:00	142,00	136,89	5,10	0,00	1	1			1	1	1					1			1	1	1	1	1	1	36,06	35,75
1/8/23 1:00	133,69	126,96	6,73	0,00	1	1			1	1	1					1		1		1	1	1	1	1	34,18	34,23
1/8/23 2:00	127,91	120,44	7,47	0,00	1	1			1	1	1					1		1		1	1	1	1	1	29,05	28,90
1/8/23 3:00	123,70	115,89	7,81	0,00	1	1			1	1	1					1		1		1		1	1	1	30,68	30,78
1/8/23 4:00	121,74	116,24	5,49	0,00	1	1			1	1	1					1		1		1		1	1	1	30,37	30,35
1/8/23 5:00	122,20	115,98	6,22	0,00	1	1			1	1	1					1		1		1		1	1	1	30,62	30,75
1/8/23 6:00	126,77	119,57	7,04	0,17	1	1			1	1	1					1		1		1	1	1	1	1	29,77	29,36
1/8/23 7:00	139,64	128,50	8,24	2,90	1	1			1	1	1					1		1		1	1	1	1	1	37,25	37,69
1/8/23 8:00	157,31	143,41	6,89	7,02	1	1			1	1	1					1		1	1	1	1	1	1	1	46,00	46,20
1/8/23 9:00	167,09	147,79	9,32	9,98	1	1			1	1	1					1		1	1	1	1	1	1	1	48,46	48,47
1/8/23 10:00	179,09	160,10	7,04	11,95	1	1			1	1	1					4		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
1/8/23 11:00	182,53	164,14	5,20	13,19	1	1			1	1	1					6	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
1/8/23 12:00	187,09	166,57	6,66	13,86	1	1			1	1	1					6	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
1/8/23 13:00	193,12	167,65	11,53	13,94	1	1			1	1	1					6	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
1/8/23 14:00	194,52	172,26	8,75	13,51	1	1			1	1	1					6	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
1/8/23 15:00	191,72	168,54	10,30	12,88	1	1			1	1	1					6	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
1/8/23 16:00	190,23	168,33	10,40	11,50	1	1			1	1	1					6	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
1/8/23 17:00	190,06	169,39	11,29	9,39	1	1			1	1	1					6	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
1/8/23 18:00	189,19	165,74	17,28	6,16	1	1			1	1	1					6	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
1/8/23 19:00	184,11	163,18	19,10	1,83	1	1			1	1	1					6	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
1/8/23 20:00	181,27	163,35	17,91	0,01	1	1			1	1	1					6	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
1/8/23 21:00	173,84	163,22	10,62	0,00	1	1			1	1	1					5	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
1/8/23 22:00	162,59	152,60	9,99	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	47,63	47,54
1/8/23 23:00	152,16	140,08	12,08	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1		45,09	45,11

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τετάρτη, 2 Αύγουστος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5			DIESEL 6	DIESEL 7
2/8/23 0:00	141,91	128,34	13,57	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1		1	1	1		41,92	41,81
2/8/23 1:00	132,34	120,66	11,67	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1		1	1	1		34,45	34,31
2/8/23 2:00	126,47	111,84	14,63	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1		1	1			35,26	35,04
2/8/23 3:00	121,84	107,89	13,95	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1		1	1			31,62	30,65
2/8/23 4:00	117,79	108,27	9,51	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1		1	1			27,17	26,51
2/8/23 5:00	118,39	110,92	7,47	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1		1	1			26,67	26,66
2/8/23 6:00	123,28	116,15	6,95	0,19	1	1			1	1	1					0	1	1		1	1	1		26,90	26,35
2/8/23 7:00	137,57	125,22	9,16	3,19	1	1			1	1	1					0	1	1		1	1	1		34,58	34,69
2/8/23 8:00	155,68	137,98	10,54	7,16	1	1			1	1	1					0	1	1		1	1	1	1	42,21	42,48
2/8/23 9:00	168,82	149,78	8,80	10,24	1	1			1	1	1					0	1	1		1	1	1	1	48,46	48,52
2/8/23 10:00	178,78	158,59	7,96	12,23	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
2/8/23 11:00	179,42	156,54	9,42	13,46	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
2/8/23 12:00	185,69	162,14	9,43	14,11	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
2/8/23 13:00	190,76	165,70	10,78	14,29	1	1			1	1	1					2	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
2/8/23 14:00	192,21	167,13	11,14	13,94	1	1			1	1	1					6	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
2/8/23 15:00	188,89	162,64	13,15	13,10	1	1			1	1	1					6	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
2/8/23 16:00	188,69	159,71	17,24	11,75	1	1			1	1	1					6	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
2/8/23 17:00	189,31	162,63	17,07	9,61	1	1			1	1	1					6	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
2/8/23 18:00	189,87	167,14	16,38	6,35	1	1			1	1	1					6	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
2/8/23 19:00	185,35	170,52	12,95	1,88	1	1			1	1	1					6	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
2/8/23 20:00	181,82	165,47	16,34	0,01	1	1			1	1	1					6	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
2/8/23 21:00	174,75	163,43	11,32	0,00	1	1			1	1	1					4	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
2/8/23 22:00	163,05	148,16	14,89	0,00	1	1			1		1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,27	48,20
2/8/23 23:00	151,66	137,34	14,33	0,00	1	1			1	1						0	1	1	1	1	1		1	43,81	43,79

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Πέμπτη, 3 Αύγουστος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)			
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5			DIESEL 6	DIESEL 7	
3/8/23 0:00	142,15	125,98	16,17	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1				1	1	41,46	40,36
3/8/23 1:00	132,94	115,55	17,39	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1				1	1	37,55	37,53
3/8/23 2:00	127,83	110,10	17,73	0,00	1	1			1	1	1						1	1					1	1	36,32	36,36
3/8/23 3:00	124,39	105,60	18,79	0,00	1	1			1	1	1						1	1					1	1	33,44	32,99
3/8/23 4:00	121,98	101,63	20,36	0,00	1	1			1	1	1						1	1					1	1	34,81	30,73
3/8/23 5:00	122,83	101,50	21,33	0,00	1	1			1	1	1						1	1					1	1	35,40	31,46
3/8/23 6:00	127,37	106,81	20,38	0,18	1	1			1	1	1						1	1					1	1	37,39	35,66
3/8/23 7:00	141,90	119,01	19,67	3,22	1	1			1	1	1						1	1					1	1	42,47	42,34
3/8/23 8:00	158,20	133,65	16,95	7,61	1	1			1	1	1						1	1	1				1	1	45,87	45,98
3/8/23 9:00	173,32	149,02	13,77	10,53	1	1			1	1	1						1	1	1	1			1	1	48,49	48,53
3/8/23 10:00	180,62	155,35	12,86	12,40	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
3/8/23 11:00	182,69	155,44	13,65	13,60	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
3/8/23 12:00	187,27	158,28	14,71	14,28	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
3/8/23 13:00	194,65	165,39	14,79	14,47	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
3/8/23 14:00	197,36	165,44	17,67	14,24	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
3/8/23 15:00	193,09	163,90	15,78	13,41	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
3/8/23 16:00	192,19	165,47	14,71	12,01	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
3/8/23 17:00	192,72	168,14	14,96	9,61	1	1			1	1	1				4		1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
3/8/23 18:00	194,17	173,84	14,27	6,05	1	1			1	1	1				6		1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
3/8/23 19:00	188,63	171,65	15,37	1,61	1	1			1	1	1				6		1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
3/8/23 20:00	186,10	169,86	16,23	0,01	1	1			1	1	1				6		1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
3/8/23 21:00	180,27	163,89	16,38	0,00	1	1			1	1	1				4		1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
3/8/23 22:00	168,96	151,54	17,42	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
3/8/23 23:00	159,31	142,25	17,06	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	46,45	46,16

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Παρασκευή, 4 Αύγουστος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5			DIESEL 6	DIESEL 7
4/8/23 0:00	147,24	129,04	18,20	0,00	1	1			1	1	1						1	1		1	1	1	1	41,20	41,15
4/8/23 1:00	138,12	121,78	16,33	0,00	1	1			1	1	1						1	1		1	1		1	39,50	39,44
4/8/23 2:00	132,07	113,25	18,82	0,00	1	1			1	1	1						1	1		1	1		1	36,35	36,33
4/8/23 3:00	128,73	109,20	19,54	0,00	1	1			1	1	1						1	1		1	1			37,54	37,38
4/8/23 4:00	126,43	108,17	18,26	0,00	1	1			1	1	1						1	1		1	1			35,50	35,16
4/8/23 5:00	126,24	109,23	17,01	0,00	1	1			1	1	1						1	1		1	1			35,04	34,76
4/8/23 6:00	130,05	114,74	15,14	0,18	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1			34,01	33,32
4/8/23 7:00	144,29	126,87	14,38	3,04	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1			39,45	39,53
4/8/23 8:00	162,64	141,44	14,00	7,20	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1		47,12	47,28
4/8/23 9:00	176,76	151,86	14,75	10,15	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
4/8/23 10:00	185,17	156,92	16,12	12,13	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
4/8/23 11:00	188,31	156,09	19,14	13,08	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
4/8/23 12:00	192,89	156,77	22,43	13,69	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
4/8/23 13:00	198,70	161,01	23,34	14,35	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
4/8/23 14:00	199,94	165,46	20,40	14,09	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
4/8/23 15:00	195,84	162,89	19,70	13,25	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
4/8/23 16:00	195,30	165,14	18,34	11,82	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
4/8/23 17:00	195,93	168,48	17,82	9,64	1	1			1	1	1				4		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
4/8/23 18:00	197,26	170,83	20,14	6,29	1	1			1	1	1				6		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
4/8/23 19:00	192,44	171,82	18,95	1,66	1	1			1	1	1				6		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
4/8/23 20:00	188,91	172,32	16,57	0,01	1	1			1	1	1				6		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
4/8/23 21:00	182,67	166,14	16,53	0,00	1	1			1	1	1				2		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
4/8/23 22:00	169,51	151,78	17,73	0,00	1	1			1	1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
4/8/23 23:00	160,06	145,87	14,19	0,00	1	1			1	1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	47,86	47,83

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Σάββατο, 5 Αύγουστος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5			DIESEL 6	DIESEL 7
5/8/23 0:00	150,89	135,34	15,55	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1		1	44,78	44,70
5/8/23 1:00	141,80	124,98	16,82	0,00	1	1			1	1	1						1	1		1	1		1	42,38	42,14
5/8/23 2:00	136,33	113,02	23,30	0,00	1	1			1	1	1						1	1		1	1		1	39,70	38,68
5/8/23 3:00	131,65	106,79	24,86	0,00	1	1			1	1	1						1	1		1			1	41,34	39,40
5/8/23 4:00	129,10	103,51	25,58	0,00	1	1			1	1	1						1	1		1			1	40,28	37,65
5/8/23 5:00	129,41	107,39	22,02	0,00	1	1			1	1	1						1	1		1			1	38,18	37,85
5/8/23 6:00	131,54	110,74	20,68	0,12	1	1			1	1	1						1	1		1			1	38,12	37,08
5/8/23 7:00	139,69	119,45	17,75	2,49	1	1			1	1	1						1	1		1	1		1	38,15	38,25
5/8/23 8:00	158,90	134,42	17,70	6,78	1	1			1	1	1						1	1		1	1		1	47,30	47,33
5/8/23 9:00	174,82	147,85	16,74	10,24	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1		1	48,55	48,55
5/8/23 10:00	183,71	153,64	17,66	12,41	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
5/8/23 11:00	185,56	155,29	16,54	13,72	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
5/8/23 12:00	187,86	157,95	15,42	14,49	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
5/8/23 13:00	195,41	166,74	13,96	14,70	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
5/8/23 14:00	196,63	173,15	9,13	14,35	1	1			1	1	1				4		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
5/8/23 15:00	194,68	172,25	8,93	13,50	1	1			1	1	1				6		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
5/8/23 16:00	193,46	172,41	8,86	12,19	1	1			1	1	1				6		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
5/8/23 17:00	194,76	176,08	8,63	10,06	1	1			1	1	1				11		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
5/8/23 18:00	195,24	180,76	7,83	6,65	1	1			1	1	1				12		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
5/8/23 19:00	191,00	182,48	6,64	1,88	1	1			1	1	1				17		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
5/8/23 20:00	186,20	178,79	7,41	0,00	1	1			1	1	1				16		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
5/8/23 21:00	178,93	167,35	11,59	0,00	1	1			1	1	1				9		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
5/8/23 22:00	168,28	154,41	13,87	0,00	1	1			1	1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
5/8/23 23:00	158,19	147,40	10,79	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	45,33	45,43

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Κυριακή, 6 Αύγουστος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5			DIESEL 6	DIESEL 7
6/8/23 0:00	147,67	139,32	8,35	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1		1	1	41,61	41,38
6/8/23 1:00	138,98	131,58	7,40	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1		1	1	32,76	32,51
6/8/23 2:00	131,64	125,96	5,68	0,00	1	1			1	1	1						1	1		1		1	1	30,52	30,50
6/8/23 3:00	126,46	121,53	4,94	0,00	1	1			1	1	1						1	1		1		1	1	27,73	27,67
6/8/23 4:00	124,41	120,60	3,81	0,00	1	1			1	1	1						1	1		1		1	1	25,55	25,58
6/8/23 5:00	124,69	119,76	4,94	0,00	1	1			1	1	1						1	1		1		1	1	25,87	25,86
6/8/23 6:00	127,10	122,71	4,24	0,15	1	1			1	1	1						1	1		1		1	1	27,28	26,64
6/8/23 7:00	138,01	132,46	2,71	2,84	1	1			1	1	1						1	1		1	1	1	1	28,38	28,68
6/8/23 8:00	151,86	142,34	2,45	7,07	1	1			1	1	1						1	1		1	1	1	1	38,10	38,33
6/8/23 9:00	164,05	152,10	2,01	9,95	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	42,84	42,48
6/8/23 10:00	170,93	156,59	2,51	11,83	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	45,12	45,21
6/8/23 11:00	172,48	156,83	3,06	12,59	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	46,13	46,12
6/8/23 12:00	175,16	157,03	4,79	13,34	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	47,36	47,50
6/8/23 13:00	179,95	159,98	6,99	12,98	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
6/8/23 14:00	181,65	158,50	11,54	11,60	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
6/8/23 15:00	179,96	153,34	14,71	11,92	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
6/8/23 16:00	179,74	157,98	10,53	11,23	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
6/8/23 17:00	181,57	163,13	8,95	9,48	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
6/8/23 18:00	184,03	168,37	9,49	6,17	1	1			1	1	1				2		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
6/8/23 19:00	180,24	169,57	9,01	1,66	1	1			1	1	1				6		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
6/8/23 20:00	176,95	164,09	12,86	0,01	1	1			1	1	1				6		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
6/8/23 21:00	173,13	155,31	17,83	0,00	1	1			1	1	1				2		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
6/8/23 22:00	162,75	151,56	11,19	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	47,82	47,65
6/8/23 23:00	153,72	143,61	10,11	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	42,32	42,13

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Δευτέρα, 7 Αύγουστος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5			DIESEL 6	DIESEL 7
7/8/23 0:00	142,97	132,99	9,98	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1		1	1	1	1	37,16	36,89
7/8/23 1:00	135,50	124,33	11,17	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1			1	1	1	36,24	36,30
7/8/23 2:00	128,98	115,98	13,00	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1			1	1	1	35,59	32,04
7/8/23 3:00	123,21	112,67	10,54	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1			1	1		30,88	30,22
7/8/23 4:00	120,65	110,34	10,31	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1			1	1		37,85	27,69
7/8/23 5:00	121,26	110,83	10,43	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1			1	1		30,90	28,26
7/8/23 6:00	125,72	117,10	8,50	0,13	1	1			1	1	1					0	1	1			1	1		30,32	30,00
7/8/23 7:00	142,02	132,08	6,80	3,14	1	1			1	1	1					0	1	1			1	1	1	37,61	37,56
7/8/23 8:00	158,71	144,21	7,51	6,99	1	1			1	1	1					0	1	1		1	1	1	1	45,04	45,38
7/8/23 9:00	172,56	154,31	8,32	9,93	1	1			1	1	1					0	1	1		1	1	1	1	48,55	48,55
7/8/23 10:00	180,70	160,17	8,30	12,23	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
7/8/23 11:00	183,57	163,58	6,65	13,33	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
7/8/23 12:00	186,85	164,18	8,72	13,96	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
7/8/23 13:00	192,55	167,55	10,56	14,44	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
7/8/23 14:00	194,49	168,27	11,94	14,28	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
7/8/23 15:00	190,73	161,48	15,78	13,47	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
7/8/23 16:00	189,77	161,21	16,43	12,13	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
7/8/23 17:00	191,66	168,67	13,12	9,87	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
7/8/23 18:00	194,88	175,84	12,64	6,40	1	1			1	1	1					6	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
7/8/23 19:00	191,11	177,57	11,91	1,63	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
7/8/23 20:00	186,91	174,61	12,29	0,00	1	1			1	1	1					11	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
7/8/23 21:00	180,88	168,25	12,62	0,00	1	1			1	1	1					4	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
7/8/23 22:00	167,82	153,99	13,83	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
7/8/23 23:00	156,55	143,43	13,12	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	45,62	45,51

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τρίτη, 8 Αύγουστος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7			
8/8/23 0:00	146,24	132,52	13,72	0,00	1	1			1	1	1						1	1		1	1	1	1	40,75	40,52	
8/8/23 1:00	138,03	123,27	14,76	0,00	1	1			1	1	1						1	1			1	1	1	36,36	36,41	
8/8/23 2:00	131,37	111,34	20,04	0,00	1	1			1	1	1						1	1			1	1		42,34	36,05	
8/8/23 3:00	127,93	101,77	26,16	0,00	1	1			1	1	1						1	1			1	1		48,18	35,02	
8/8/23 4:00	126,00	97,24	28,76	0,00	1	1			1	1	1						1				1	1		47,53	35,58	
8/8/23 5:00	127,49	100,69	26,79	0,00	1	1			1	1	1						1				1	1		45,90	38,24	
8/8/23 6:00	132,03	106,94	24,93	0,16	1	1			1	1	1						1	1			1	1		43,93	38,91	
8/8/23 7:00	148,14	121,94	23,03	3,16	1	1			1	1	1						1	1			1	1		44,70	44,38	
8/8/23 8:00	165,58	135,46	22,53	7,59	1	1			1	1	1						1	1			1	1	1	48,33	48,37	
8/8/23 9:00	179,44	149,42	19,44	10,58	1	1			1	1	1						1	1		1	1	1	1	48,55	48,55	
8/8/23 10:00	186,55	156,18	17,84	12,53	1	1			1	1	1						1	1		1	1	1	1	48,55	48,55	
8/8/23 11:00	188,71	155,86	19,06	13,79	1	1			1	1	1						1	1		1	1	1	1	48,55	48,55	
8/8/23 12:00	192,38	156,46	21,47	14,45	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
8/8/23 13:00	197,41	157,90	24,91	14,60	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
8/8/23 14:00	199,30	159,10	25,98	14,22	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
8/8/23 15:00	195,10	156,84	24,88	13,38	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
8/8/23 16:00	194,26	157,71	24,55	12,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
8/8/23 17:00	196,35	163,59	23,04	9,72	1	1			1	1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
8/8/23 18:00	198,19	168,04	23,96	6,19	1	1			1	1	1				6		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
8/8/23 19:00	195,03	168,58	24,86	1,59	1	1			1	1	1				6		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
8/8/23 20:00	191,77	167,76	24,00	0,00	1	1			1	1	1				6		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
8/8/23 21:00	185,03	162,19	22,83	0,00	1	1			1	1	1				3		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
8/8/23 22:00	172,77	152,26	20,51	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
8/8/23 23:00	163,02	145,34	17,68	0,00	1	1			1		1						1	1	1	1	1	1	1	48,36	48,33	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τετάρτη, 9 Αύγουστος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5			DIESEL 6	DIESEL 7
9/8/23 0:00	152,60	135,49	17,11	0,00	1	1			1	1	1						1	1		1	1	1	1	44,72	44,54
9/8/23 1:00	143,90	126,13	17,77	0,00	1	1			1	1	1						1	1			1	1	1	42,01	42,15
9/8/23 2:00	137,60	120,60	16,99	0,00	1	1			1	1	1						1	1			1	1	1	38,93	38,86
9/8/23 3:00	134,07	112,55	21,52	0,00	1	1			1	1	1						1	1			1	1		38,79	38,33
9/8/23 4:00	131,02	107,98	23,04	0,00	1	1			1	1	1						1	1			1	1		43,14	38,05
9/8/23 5:00	131,84	110,12	21,71	0,00	1	1			1	1	1						1	1			1	1		42,88	38,45
9/8/23 6:00	135,29	113,95	21,23	0,11	1	1			1	1	1						1	1			1	1		41,15	38,62
9/8/23 7:00	150,46	124,28	23,43	2,75	1	1			1	1	1						1	1			1	1	1	46,73	44,78
9/8/23 8:00	168,44	139,09	22,19	7,16	1	1			1	1	1						1	1			1	1	1	48,51	48,47
9/8/23 9:00	183,66	152,85	20,57	10,24	1	1			1	1	1						1	1		1	1	1	1	48,55	48,55
9/8/23 10:00	191,81	159,21	20,32	12,27	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
9/8/23 11:00	193,66	159,83	20,36	13,47	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
9/8/23 12:00	197,48	162,56	20,78	14,14	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
9/8/23 13:00	204,54	167,91	22,35	14,27	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
9/8/23 14:00	205,63	168,05	23,54	14,04	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
9/8/23 15:00	200,82	162,59	25,08	13,15	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
9/8/23 16:00	200,33	162,53	26,09	11,71	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
9/8/23 17:00	200,66	165,29	26,10	9,26	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
9/8/23 18:00	201,09	169,27	26,03	5,79	1	1			1	1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
9/8/23 19:00	196,02	167,63	26,99	1,40	1	1			1	1	1				6		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
9/8/23 20:00	192,47	165,85	26,62	0,00	1	1			1	1	1				6		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
9/8/23 21:00	185,77	157,82	27,95	0,00	1	1			1	1	1				2		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
9/8/23 22:00	173,00	145,88	27,12	0,00	1	1				1	1						1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
9/8/23 23:00	161,79	135,37	26,42	0,00	1	1			1	1							1	1	1	1	1	1	1	48,54	48,11

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Πέμπτη, 10 Αύγουστος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
10/8/23 0:00	150,23	125,60	24,63	0,00	1	1			1	1	1						1	1			1	1	1	1	47,01	43,84
10/8/23 1:00	140,51	116,95	23,56	0,00	1	1			1	1	1						1	1			1	1	1		46,49	41,52
10/8/23 2:00	133,55	109,33	24,23	0,00	1	1			1	1	1						1	1			1	1			46,89	39,78
10/8/23 3:00	129,06	105,64	23,43	0,00	1	1			1	1	1						1	1			1	1			47,08	35,98
10/8/23 4:00	126,09	102,40	23,70	0,00	1	1			1	1	1						1	1			1	1			46,11	32,92
10/8/23 5:00	127,31	102,65	24,66	0,00	1	1			1	1	1						1	1			1	1			46,27	34,01
10/8/23 6:00	132,23	106,99	25,14	0,10	1	1			1	1	1						1	1			1	1			46,72	38,94
10/8/23 7:00	146,77	120,47	23,48	2,82	1	1			1	1	1						1	1			1	1			47,05	44,01
10/8/23 8:00	163,36	133,88	22,25	7,23	1	1			1	1	1						1	1			1	1	1		48,26	48,20
10/8/23 9:00	176,33	145,67	21,08	9,58	1	1			1	1	1						1	1		1	1	1	1		48,55	48,55
10/8/23 10:00	184,95	152,29	20,28	12,38	1	1			1	1	1						1	1		1	1	1	1		48,55	48,55
10/8/23 11:00	186,87	154,49	18,75	13,63	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
10/8/23 12:00	189,71	156,93	19,14	13,64	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
10/8/23 13:00	193,25	160,94	19,73	12,58	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
10/8/23 14:00	194,04	160,14	21,04	12,85	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
10/8/23 15:00	189,74	152,86	23,69	13,19	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
10/8/23 16:00	187,69	151,20	24,77	11,73	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
10/8/23 17:00	189,23	154,71	25,13	9,39	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
10/8/23 18:00	192,41	163,55	23,18	5,69	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
10/8/23 19:00	187,46	164,90	21,29	1,27	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
10/8/23 20:00	184,91	164,42	20,49	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
10/8/23 21:00	176,28	157,87	18,41	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
10/8/23 22:00	163,10	144,14	18,96	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1		48,25	48,21
10/8/23 23:00	152,09	135,15	16,94	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1		1	1			45,66	45,60

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Παρασκευή, 11 Αύγουστος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)			
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5			DIESEL 6	DIESEL 7	
11/8/23 0:00	141,90	120,59	21,31	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1			1	1		43,93	42,22
11/8/23 1:00	133,88	107,27	26,61	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1				1	1		46,06	39,12
11/8/23 2:00	127,91	100,82	27,09	0,00	1	1			1	1	1					0	1					1	1		48,30	37,66
11/8/23 3:00	124,29	97,65	26,64	0,00	1	1			1	1	1					0	1					1	1		47,06	37,15
11/8/23 4:00	122,06	98,73	23,33	0,00	1	1			1	1	1					0	1					1	1		41,16	36,00
11/8/23 5:00	123,29	98,75	24,54	0,00	1	1			1	1	1					0	1					1	1		40,58	37,01
11/8/23 6:00	127,51	106,12	21,28	0,11	1	1			1	1	1					0	1	1				1	1		35,31	35,17
11/8/23 7:00	142,76	114,22	25,70	2,85	1	1			1	1	1					0	1	1				1	1		42,76	42,46
11/8/23 8:00	160,61	127,89	25,47	7,26	1	1			1	1	1					0	1	1			1	1	1		47,92	47,69
11/8/23 9:00	173,10	144,82	18,00	10,28	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
11/8/23 10:00	180,04	152,78	14,88	12,38	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
11/8/23 11:00	182,25	149,57	19,02	13,66	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
11/8/23 12:00	186,06	153,70	18,07	14,29	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
11/8/23 13:00	189,97	157,93	17,61	14,43	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/8/23 14:00	193,16	160,10	19,14	13,92	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/8/23 15:00	189,33	156,52	19,98	12,82	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/8/23 16:00	188,43	151,06	26,32	11,05	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/8/23 17:00	190,26	152,23	29,53	8,51	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/8/23 18:00	193,88	156,43	32,41	5,04	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/8/23 19:00	191,22	157,44	32,59	1,19	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/8/23 20:00	189,24	157,69	31,55	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/8/23 21:00	180,42	151,03	29,39	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/8/23 22:00	166,51	138,85	27,66	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,52
11/8/23 23:00	154,85	129,85	25,01	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1			1	1	1		48,32	46,43

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Σάββατο, 12 Αύγουστος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5			DIESEL 6	DIESEL 7
12/8/23 0:00	144,08	122,87	21,21	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1		1	1	1		44,75	42,88
12/8/23 1:00	134,44	118,41	16,03	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1		1	1	1		38,00	37,92
12/8/23 2:00	127,50	112,00	15,49	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1			1	1		35,21	34,29
12/8/23 3:00	123,33	108,18	15,15	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1			1	1		32,65	30,04
12/8/23 4:00	120,85	105,13	15,72	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1			1	1		34,31	27,81
12/8/23 5:00	121,40	108,32	13,08	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1			1	1		30,00	28,34
12/8/23 6:00	125,95	108,87	16,98	0,10	1	1			1	1	1					0	1	1			1	1		38,68	32,60
12/8/23 7:00	139,72	118,96	18,09	2,67	1	1			1	1	1					0	1	1		1	1	1		42,19	40,13
12/8/23 8:00	154,26	131,87	15,90	6,50	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1		44,76	44,69
12/8/23 9:00	168,88	144,93	15,24	8,71	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1		48,55	48,51
12/8/23 10:00	178,30	152,50	14,10	11,71	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
12/8/23 11:00	179,68	156,05	10,24	13,39	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
12/8/23 12:00	182,87	160,80	8,10	13,97	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
12/8/23 13:00	188,23	163,70	10,49	14,05	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
12/8/23 14:00	189,65	163,59	12,42	13,63	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
12/8/23 15:00	185,19	158,43	14,09	12,67	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
12/8/23 16:00	183,58	158,69	13,95	10,94	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
12/8/23 17:00	184,39	160,83	15,02	8,54	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
12/8/23 18:00	186,61	165,57	15,95	5,10	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
12/8/23 19:00	183,46	166,11	16,19	1,16	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
12/8/23 20:00	181,06	163,83	17,23	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
12/8/23 21:00	171,81	156,30	15,51	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
12/8/23 22:00	159,47	144,76	14,70	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	46,48	46,52
12/8/23 23:00	148,70	134,01	14,68	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1		1	1	1	1	42,61	42,49

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Κυριακή, 13 Αύγουστος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5			DIESEL 6	DIESEL 7
13/8/23 0:00	139,00	124,34	14,66	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1		1	1	1		39,62	39,62
13/8/23 1:00	130,55	116,57	13,98	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1		1	1	1		33,20	33,04
13/8/23 2:00	124,58	111,64	12,94	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1		1	1			33,30	33,17
13/8/23 3:00	120,20	109,54	10,66	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1		1	1			28,93	28,85
13/8/23 4:00	117,68	106,90	10,78	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1		1	1			26,51	26,50
13/8/23 5:00	118,70	108,77	9,93	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1		1	1			27,62	27,45
13/8/23 6:00	122,64	111,35	11,17	0,12	1	1			1	1	1					0	1	1		1	1			31,30	31,22
13/8/23 7:00	132,82	119,87	9,97	2,98	1	1			1	1	1					0	1	1		1	1			35,11	34,97
13/8/23 8:00	146,57	131,95	7,39	7,23	1	1			1	1	1					0	1	1		1	1	1		40,19	39,84
13/8/23 9:00	157,83	138,09	9,50	10,25	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1		41,16	41,33
13/8/23 10:00	164,95	142,37	10,16	12,43	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1		46,18	46,30
13/8/23 11:00	166,50	144,77	8,00	13,73	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1		46,61	46,77
13/8/23 12:00	169,12	147,84	7,00	14,29	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1		48,22	48,28
13/8/23 13:00	173,29	149,80	9,12	14,36	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
13/8/23 14:00	174,30	146,08	14,19	14,03	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
13/8/23 15:00	173,22	141,85	18,42	12,95	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
13/8/23 16:00	173,25	143,43	18,64	11,18	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
13/8/23 17:00	175,99	147,07	20,21	8,71	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
13/8/23 18:00	180,45	152,77	22,46	5,22	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
13/8/23 19:00	179,31	154,62	23,53	1,17	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
13/8/23 20:00	177,67	158,56	19,11	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
13/8/23 21:00	172,08	152,15	19,94	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
13/8/23 22:00	161,53	136,58	24,95	0,00	1	1			1		1					0	1	1	1	1	1	1		48,09	48,02
13/8/23 23:00	150,96	124,00	26,96	0,00	1	1			1		1					0	1	1	1	1	1	1		46,25	45,27

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Δευτέρα, 14 Αύγουστος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7			
14/8/23 0:00	140,56	113,54	27,03	0,00	1	1			1	1	1					0	1		1	1		1		46,62	42,18	
14/8/23 1:00	132,29	104,92	27,37	0,00	1	1			1	1	1					0	1		1	1		1		47,08	39,63	
14/8/23 2:00	126,52	97,59	28,93	0,00	1	1			1	1	1					0	1			1		1		48,44	37,96	
14/8/23 3:00	122,29	93,75	28,54	0,00	1	1			1	1	1					0	1			1		1		48,54	36,69	
14/8/23 4:00	120,35	91,23	29,12	0,00	1	1			1	1	1					0	1			1		1		48,55	35,98	
14/8/23 5:00	121,14	95,10	26,04	0,00	1	1			1	1	1					0	1			1		1		48,45	36,29	
14/8/23 6:00	125,75	101,76	23,94	0,05	1	1			1	1	1					0	1			1		1		42,81	37,72	
14/8/23 7:00	139,86	116,18	21,43	2,25	1	1			1	1	1					0	1			1	1	1		42,74	41,68	
14/8/23 8:00	156,23	134,46	15,62	6,16	1	1			1	1	1					0	1		1	1	1	1		46,62	46,64	
14/8/23 9:00	170,01	144,55	15,53	9,92	1	1			1	1	1					0	1		1	1	1	1	1	48,14	48,04	
14/8/23 10:00	179,14	149,89	17,01	12,24	1	1			1	1	1					0	1		1	1	1	1	1	48,55	48,55	
14/8/23 11:00	181,04	148,70	18,65	13,70	1	1			1	1	1					0	1		1	1	1	1	1	48,55	48,55	
14/8/23 12:00	184,73	151,72	18,60	14,42	1	1			1	1	1					0	1		1	1	1	1	1	48,55	48,55	
14/8/23 13:00	189,55	157,87	17,20	14,48	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
14/8/23 14:00	189,95	159,79	17,10	13,06	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
14/8/23 15:00	185,88	156,99	17,46	11,42	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
14/8/23 16:00	185,80	158,10	17,14	10,56	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
14/8/23 17:00	188,54	160,46	19,76	8,32	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
14/8/23 18:00	191,96	164,81	22,39	4,76	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
14/8/23 19:00	189,18	160,81	27,37	1,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
14/8/23 20:00	186,76	156,19	30,57	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
14/8/23 21:00	178,14	147,11	31,03	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
14/8/23 22:00	163,11	131,34	31,78	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1		48,55	48,22	
14/8/23 23:00	152,04	121,12	30,92	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1		1	1		48,55	45,65	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τρίτη, 15 Αύγουστος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7			
15/8/23 0:00	142,72	111,89	30,83	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1				1	1		48,50	42,84
15/8/23 1:00	134,25	104,59	29,66	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1				1	1		47,88	40,17
15/8/23 2:00	128,29	97,89	30,40	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1				1			48,55	38,48
15/8/23 3:00	124,32	94,38	29,94	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1				1			48,55	37,26
15/8/23 4:00	121,54	92,60	28,94	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1				1			48,55	35,68
15/8/23 5:00	122,01	93,05	28,97	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1				1			48,55	36,10
15/8/23 6:00	125,65	95,44	30,17	0,04	1	1			1	1	1					0	1	1				1			48,55	37,66
15/8/23 7:00	137,64	105,40	30,29	1,94	1	1			1	1	1					0	1	1		1	1				48,55	41,25
15/8/23 8:00	150,38	116,48	27,79	6,11	1	1			1	1	1					0	1	1		1	1				48,55	45,00
15/8/23 9:00	161,59	126,72	25,12	9,75	1	1			1	1	1					0	1	1		1	1	1			48,45	48,12
15/8/23 10:00	167,96	133,72	22,31	11,93	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
15/8/23 11:00	169,85	135,80	20,85	13,20	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
15/8/23 12:00	172,90	136,53	22,87	13,50	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
15/8/23 13:00	177,38	138,87	24,93	13,59	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
15/8/23 14:00	178,24	139,48	25,38	13,38	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
15/8/23 15:00	175,17	137,41	25,58	12,18	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
15/8/23 16:00	175,39	141,69	23,34	10,37	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
15/8/23 17:00	178,84	150,12	21,18	7,54	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
15/8/23 18:00	183,66	157,34	21,93	4,39	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
15/8/23 19:00	181,90	159,27	21,86	0,78	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
15/8/23 20:00	180,14	159,83	20,31	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
15/8/23 21:00	173,62	154,77	18,84	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
15/8/23 22:00	163,90	141,85	22,05	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	1	48,06	47,98
15/8/23 23:00	154,11	132,58	21,53	0,00	1	1			1	1						0	1	1	1	1	1	1	1	1	46,22	45,60

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τετάρτη, 16 Αύγουστος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7			
16/8/23 0:00	143,87	121,64	22,23	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1			1	1		42,01	38,65
16/8/23 1:00	135,80	111,12	24,67	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1			1		1	44,50	38,79
16/8/23 2:00	129,78	102,32	27,46	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1				1		1	46,47	38,27
16/8/23 3:00	125,77	98,22	27,55	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1				1			47,00	37,42
16/8/23 4:00	123,04	94,07	28,97	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1				1			47,11	36,83
16/8/23 5:00	124,13	93,98	30,15	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1				1			48,32	37,20
16/8/23 6:00	129,11	99,84	29,24	0,04	1	1			1	1	1					0	1	1				1			47,97	38,71
16/8/23 7:00	142,82	112,55	28,17	2,11	1	1			1	1	1					0	1	1	1			1			47,38	42,81
16/8/23 8:00	160,55	129,06	24,96	6,53	1	1			1	1	1					0	1	1	1			1	1		48,27	47,70
16/8/23 9:00	175,98	144,36	21,74	9,87	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1		1	1		48,55	48,55
16/8/23 10:00	185,16	151,74	151,74	12,25	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
16/8/23 11:00	187,51	152,49	21,40	13,62	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
16/8/23 12:00	191,22	154,15	22,83	14,24	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
16/8/23 13:00	198,78	161,81	22,78	14,19	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
16/8/23 14:00	200,22	165,18	21,51	13,53	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
16/8/23 15:00	197,10	162,43	22,38	12,29	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
16/8/23 16:00	186,53	153,59	23,12	9,82	1	1									1	6	1	1	1	1	1	1	1	1	48,41	48,37
16/8/23 17:00	195,40	163,91	23,63	7,85	1	1									1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
16/8/23 18:00	198,12	170,21	23,59	4,32	1	1									1	17	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
16/8/23 19:00	195,64	174,20	20,58	0,85	1	1									1	17	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
16/8/23 20:00	196,06	174,87	21,19	0,00	1	1					1				1	17	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
16/8/23 21:00	188,14	164,06	24,07	0,00	1	1				1	1					11	1	1	1		1	1	1	1	48,55	48,55
16/8/23 22:00	175,39	150,98	24,42	0,00	1	1				1	1					2	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
16/8/23 23:00	163,87	141,65	22,22	0,00	1	1				1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	1	48,31	48,30

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

- DG5 ΑΗΣ(16:07 - 19:08) TRIP Ε/Δ λόγω βλάβης αντιλήν θάλασσας.
- DG3 ΑΗΣ (16:08 - 21:00) TRIP Ε/Δ λόγω βλάβης αντιλήν θάλασσας.
- DG3 ΑΗΣ (21:00 - 24:00) Ε/Δ λόγω λειτουργίας προστασίας root.
- DG4 ΑΗΣ(16:08 - 20:28) TRIP Ε/Δ λόγω βλάβης αντιλήν θάλασσας.

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Πέμπτη, 17 Αύγουστος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)			
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5			DIESEL 6	DIESEL 7	
17/8/23 0:00	151,97	133,06	18,91	0,00	1	1					1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	45,57	45,49
17/8/23 1:00	141,51	120,91	20,61	0,00	1	1					1	1					0		1	1	1	1	1	1	43,29	42,40
17/8/23 2:00	134,61	112,31	22,29	0,00	1	1					1	1					0		1	1	1	1	1	1	45,25	40,32
17/8/23 3:00	130,13	108,17	21,96	0,00	1	1					1	1					0		1	1	1	1	1	1	45,38	38,99
17/8/23 4:00	126,30	104,60	21,70	0,00	1	1					1	1					0		1	1	1	1	1	1	44,38	37,85
17/8/23 5:00	127,06	105,56	21,50	0,00	1	1					1	1					0		1	1	1	1	1	1	45,09	38,04
17/8/23 6:00	132,51	111,94	20,55	0,02	1	1					1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	45,08	39,60
17/8/23 7:00	146,57	125,33	19,49	1,76	1	1					1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	45,41	43,82
17/8/23 8:00	164,32	144,32	14,22	5,79	1	1					1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,02	48,08
17/8/23 9:00	180,79	158,87	13,09	8,84	1	1					1	1					8	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
17/8/23 10:00	188,62	166,36	11,13	11,13	1	1					1	1					15	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
17/8/23 11:00	190,37	167,68	9,93	12,77	1	1					1	1					17	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
17/8/23 12:00	194,74	171,84	9,21	13,69	1	1					1	1					17	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
17/8/23 13:00	200,34	176,66	10,02	13,66	1	1					1	1			1		17	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
17/8/23 14:00	201,74	178,59	10,19	12,96	1	1					1	1			1		17	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
17/8/23 15:00	198,02	173,44	12,88	11,70	1	1					1	1			1		17	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
17/8/23 16:00	197,85	173,06	14,93	9,87	1	1					1	1			1		17	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
17/8/23 17:00	200,29	176,76	16,45	7,08	1	1					1	1			1		17	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
17/8/23 18:00	202,56	184,33	14,74	3,50	1	1					1	1			1		17	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
17/8/23 19:00	199,95	181,35	18,02	0,57	1	1					1	1			1		17	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
17/8/23 20:00	197,59	178,34	19,24	0,00	1	1					1	1			1		17	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
17/8/23 21:00	188,02	169,34	18,68	0,00	1	1					1	1			1		9	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
17/8/23 22:00	174,58	155,29	19,29	0,00	1	1					1	1			1		3	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
17/8/23 23:00	163,00	146,80	16,20	0,00	1	1					1	1			0		1	1	1	1	1	1	1	1	48,34	48,31

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

- DG3 ΑΗΣ(00:00 -17:10) Ε/Δ λόγω λειτουργίας προστασίας root
- DG3 ΑΗΣ(17:55 -24:00) Ε/Δ λόγω λειτουργίας προστασίας root

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Παρασκευή, 18 Αύγουστος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)			
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5			DIESEL 6	DIESEL 7	
18/8/23 0:00	151,57	136,28	15,29	0,00	1	1			0	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	1	45,45	45,40
18/8/23 1:00	142,07	123,60	18,48	0,00	1	1			0	1	1					0	1		1	1	1	1	1	1	42,57	42,29
18/8/23 2:00	134,66	115,98	18,68	0,00	1	1			0	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		40,96	40,32
18/8/23 3:00	129,47	110,54	18,92	0,00	1	1			0	1	1					0	1	1	1		1	1			40,11	38,85
18/8/23 4:00	126,95	108,43	18,52	0,00	1	1			0	1	1					0	1	1	1		1	1			40,20	38,05
18/8/23 5:00	127,33	109,30	18,03	0,00	1	1			0	1	1					0	1	1	1		1	1			39,63	38,15
18/8/23 6:00	132,75	114,01	18,72	0,02	1	1			0	1	1					0	1	1	1		1	1			40,78	39,72
18/8/23 7:00	145,56	126,22	17,46	1,88	1	1			0	1	1					0	1	1	1		1	1	1		43,72	43,56
18/8/23 8:00	163,86	143,35	14,74	5,77	1	1			0	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,02	48,10
18/8/23 9:00	180,35	158,56	12,66	9,14	1	1			0	1	1				3	1	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
18/8/23 10:00	187,78	166,98	9,34	11,47	1	1			0	1	1				14	1	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
18/8/23 11:00	189,73	167,80	8,79	13,15	1	1			0	1	1				17	1	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
18/8/23 12:00	193,62	171,61	8,04	13,96	1	1			0	1	1				17	1	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
18/8/23 13:00	200,07	174,41	11,22	14,44	1	1			0	1	1			1	17	1	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
18/8/23 14:00	201,01	174,65	12,53	13,83	1	1			1	1	1				17	1	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
18/8/23 15:00	196,89	170,41	13,95	12,53	1	1			1	1	1				17	1	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
18/8/23 16:00	196,28	172,51	13,02	10,74	1	1			1	1	1				17	1	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
18/8/23 17:00	197,96	178,07	11,76	8,14	1	1			1	1	1				17	1	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
18/8/23 18:00	201,04	184,08	12,50	4,46	1	1			1	1	1				17	1	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
18/8/23 19:00	197,40	184,55	12,07	0,78	1	1			1	1	1				17	1	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
18/8/23 20:00	195,93	182,59	13,34	0,00	1	1			1	1	1				17	1	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
18/8/23 21:00	186,45	173,11	13,33	0,00	1	1			1	1	1				11	1	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
18/8/23 22:00	172,03	157,97	14,06	0,00	1	1			1	1	1				0	1	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
18/8/23 23:00	160,14	145,06	15,09	0,00	1	1			1	1	1				0	1		1	1	1	1	1	1		47,81	47,77

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1.Δοκιμαστικός συγχρονισμός ΑΕΡ4 μετά από αίτημα ΑΗΣ.

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Σάββατο, 19 Αύγουστος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
19/8/23 0:00	149,93	134,08	15,84	0,00	1	1			1	1	1					0	1		1	1	1	1	1	43,46	43,36	
19/8/23 1:00	140,64	122,64	17,99	0,00	1	1			1	1	1					0	1		1		1	1	1	39,32	39,37	
19/8/23 2:00	133,54	117,46	16,09	0,00	1	1			1	1	1					0	1		1		1	1	1	37,80	37,85	
19/8/23 3:00	128,25	112,46	15,79	0,00	1	1			1	1	1					0	1		1		1	1		37,06	37,07	
19/8/23 4:00	125,58	111,70	13,88	0,00	1	1			1	1	1					0	1		1		1	1		34,24	34,14	
19/8/23 5:00	126,54	113,70	12,84	0,00	1	1			1	1	1					0	1		1		1	1		34,82	34,87	
19/8/23 6:00	131,25	115,54	15,68	0,02	1	1			1	1	1					0	1		1		1	1		38,89	37,46	
19/8/23 7:00	143,67	125,21	16,93	1,53	1	1			1	1	1					0	1	1	1		1	1		42,44	42,17	
19/8/23 8:00	160,19	140,62	14,83	4,75	1	1			1	1	1					0	1	1	1		1	1	1	47,51	47,60	
19/8/23 9:00	175,62	156,59	9,55	9,48	1	1			1	1	1					0	1	1	1		1	1	1	48,55	48,55	
19/8/23 10:00	185,09	167,25	5,74	12,09	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
19/8/23 11:00	186,72	167,43	5,96	13,33	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
19/8/23 12:00	190,64	169,85	6,55	14,24	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
19/8/23 13:00	192,87	171,82	6,74	14,32	1	1			1	1	1					6	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
19/8/23 14:00	197,32	176,26	7,36	13,70	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
19/8/23 15:00	194,00	172,46	9,03	12,51	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
19/8/23 16:00	193,38	173,78	9,02	10,58	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
19/8/23 17:00	194,69	176,71	9,41	8,57	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
19/8/23 18:00	196,10	182,71	9,04	4,36	1	1			1	1	1					14	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
19/8/23 19:00	192,57	182,62	9,35	0,59	1	1			1	1	1					17	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
19/8/23 20:00	191,20	181,89	9,31	0,00	1	1			1	1	1					17	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
19/8/23 21:00	182,51	171,76	10,75	0,00	1	1			1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
19/8/23 22:00	169,63	159,19	10,45	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
19/8/23 23:00	158,17	145,32	12,85	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	44,82	44,61	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Κυριακή, 20 Αύγουστος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5			DIESEL 6	DIESEL 7
20/8/23 0:00	147,84	130,52	17,32	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1		1	1	1	41,39	41,27
20/8/23 1:00	139,30	121,80	17,49	0,00	1	1			1	1	1					0	1		1		1	1	1	39,97	39,81
20/8/23 2:00	133,00	113,14	19,86	0,00	1	1			1	1	1					0	1		1		1	1		38,82	38,61
20/8/23 3:00	128,73	108,20	20,53	0,00	1	1			1	1	1					0	1		1		1	1		38,27	37,32
20/8/23 4:00	125,68	105,98	19,70	0,00	1	1			1	1	1					0	1		1		1	1		37,44	34,30
20/8/23 5:00	126,50	107,81	18,69	0,00	1	1			1	1	1					0	1		1		1	1		37,97	35,24
20/8/23 6:00	130,28	111,92	18,33	0,03	1	1			1	1	1					0	1		1		1	1		39,32	38,77
20/8/23 7:00	139,40	118,74	18,63	2,03	1	1			1	1	1					0	1		1		1	1		41,61	41,32
20/8/23 8:00	152,56	129,48	17,32	5,76	1	1			1	1	1					0	1		1		1	1	1	45,46	45,52
20/8/23 9:00	164,47	141,32	13,63	9,52	1	1			1	1	1					0	1		1		1	1	1	48,42	48,42
20/8/23 10:00	172,15	149,89	10,41	11,85	1	1			1	1	1					0	1	1	1		1	1	1	48,55	48,55
20/8/23 11:00	173,60	150,68	9,76	13,16	1	1			1	1	1					0	1	1	1		1	1	1	48,55	48,55
20/8/23 12:00	176,47	154,14	8,18	14,15	1	1			1	1	1					0	1	1	1		1	1	1	48,55	48,55
20/8/23 13:00	181,39	160,92	6,25	14,23	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
20/8/23 14:00	181,99	161,71	6,48	13,79	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
20/8/23 15:00	180,20	157,73	10,17	12,31	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
20/8/23 16:00	181,43	156,31	14,49	10,63	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
20/8/23 17:00	183,26	160,79	14,25	8,22	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
20/8/23 18:00	185,90	166,51	14,93	4,46	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
20/8/23 19:00	184,39	167,38	16,32	0,69	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
20/8/23 20:00	184,56	168,31	16,26	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
20/8/23 21:00	177,90	162,18	15,73	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
20/8/23 22:00	166,56	151,67	14,88	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,53	48,54
20/8/23 23:00	155,54	141,39	14,15	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	42,77	42,45

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία ΑΕΡ Νο4 λόγω κακοκαιρίας - αστάθειας Α/Π.
2. Λειτουργία DG5 ΑΗΣ για μετρήσεις καυσαερίων.

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Δευτέρα, 21 Αύγουστος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ												
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν Βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
21/8/23 0:00	145,00	128,55	16,46	0,00	1	1				1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	40,15	39,94		
21/8/23 1:00	136,71	119,68	17,03	0,00	1	1			1	1	1					0	1		1		1	1	1	37,90	37,65		
21/8/23 2:00	130,20	112,66	17,54	0,00	1	1			1	1	1					0	1		1		1	1	1	34,50	32,59		
21/8/23 3:00	126,30	106,10	20,19	0,00	1	1			1	1	1					0	1		1		1		1	38,23	34,70		
21/8/23 4:00	123,78	104,30	19,48	0,00	1	1			1	1	1					0	1		1		1		1	38,04	31,97		
21/8/23 5:00	124,90	105,33	19,58	0,00	1	1			1	1	1					0	1		1		1		1	37,74	33,20		
21/8/23 6:00	128,90	113,46	15,42	0,02	1	1			1	1	1					0	1		1		1		1	35,11	34,50		
21/8/23 7:00	142,67	129,33	11,30	2,04	1	1			1	1	1					0	1		1		1	1	1	40,57	40,76		
21/8/23 8:00	162,24	149,16	6,60	6,48	1	1			1	1	1					0	1	1	1			1	1	1	47,01	46,99	
21/8/23 9:00	178,01	163,29	4,84	9,88	1	1			1	1	1					3	1	1	1	1	0		1	1	1	48,16	48,55
21/8/23 10:00	186,35	171,61	2,57	12,17	1	1			1	1	1					17	1	1	1	1	0		1	1	1	48,55	48,55
21/8/23 11:00	189,24	171,94	3,82	13,49	1	1			1	1	1					17	1	1	1	1	0		1	1	1	47,86	48,55
21/8/23 12:00	193,10	173,51	5,30	14,29	1	1			1	1	1					17	1	1	1	1	0		1	1	1	48,55	48,55
21/8/23 13:00	199,42	180,38	4,55	14,49	1	1			1	1	1				1	17	1	1	1	1	0		1	1	1	48,55	48,55
21/8/23 14:00	201,92	184,50	3,22	14,19	1	1			1	1	1				1	17	1	1	1	1	0		1	1	1	48,55	48,55
21/8/23 15:00	198,17	181,84	3,09	13,24	1	1			1	1	1				1	16	1	1	1	1	0		1	1	1	48,55	48,55
21/8/23 16:00	197,28	182,35	3,30	11,63	1	1			1	1	1				1	17	1	1	1	1	0		1	1	1	48,55	48,55
21/8/23 17:00	198,66	185,55	3,98	9,13	1	1			1	1	1				1	17	1	1	1	1	0		1	1	1	48,55	48,55
21/8/23 18:00	199,96	190,01	4,84	5,11	1	1			1	1	1			1	1	17	1	1	1	1	0		1	1	1	48,55	48,55
21/8/23 19:00	195,91	188,42	6,73	0,77	1	1			1	1	1			1	1	17	1	1	1	1	0		1	1	1	48,55	48,55
21/8/23 20:00	195,40	188,42	6,98	0,00	1	1			1	1	1			1	1	17	1	1	1	1	0		1	1	1	48,55	48,55
21/8/23 21:00	185,95	180,29	5,66	0,00	1	1			1	1	1			1	1	13	1	1	1	1	0		1	1	1	48,55	48,55
21/8/23 22:00	171,09	167,59	3,50	0,00	1	1			1	1	1				1	6	1	1	1	1	0		1	1	1	48,55	48,55
21/8/23 23:00	158,80	155,12	3,68	0,00	1	1			1	1	1				1	0	1	1	1	1	0		1	1	1	47,14	47,06

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. D4 ΘΗΣ(09:35-24) Ε/Δ λόγω σφάλματος αργής περικοφής.
2. Λειτουργίας ΑΕΡ4 λόγω βλάβης D4 ΘΗΣ.
3. Λειτουργίας ΑΕΡ3 λόγω φορτίου.

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τρίτη, 22 Αύγουστος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5			DIESEL 6	DIESEL 7
22/8/23 0:00	147,04	143,15	3,88	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1		1	1	1	41,02	40,80
22/8/23 1:00	136,82	131,95	4,87	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1		1	1	1	31,11	30,95
22/8/23 2:00	130,09	124,31	5,78	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1		1	1		30,16	30,15
22/8/23 3:00	125,23	119,46	5,77	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1		1	1		26,54	26,49
22/8/23 4:00	122,14	118,73	3,40	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1		1	1		23,58	23,50
22/8/23 5:00	122,40	119,62	2,78	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1		1	1		23,41	23,59
22/8/23 6:00	127,34	123,77	3,55	0,02	1	1			1	1	1					0	1	1	1		1	1		28,56	28,62
22/8/23 7:00	141,80	136,35	3,31	2,14	1	1			1	1	1					0	1	1	1		1	1		39,98	40,30
22/8/23 8:00	162,18	153,46	1,91	6,81	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	43,58	43,33
22/8/23 9:00	175,37	164,59	0,67	10,11	1	1			1	1	1				4	1	1	1	1	1	1	1	1	47,78	47,55
22/8/23 10:00	187,71	175,02	0,49	12,20	1	1			1	1	1				6	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
22/8/23 11:00	190,79	176,11	1,19	13,48	1	1			1	1	1				6	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
22/8/23 12:00	195,33	180,22	1,22	13,89	1	1			1	1	1				10	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
22/8/23 13:00	201,49	186,86	0,69	13,94	1	1			1	1	1				15	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
22/8/23 14:00	203,09	188,83	0,40	13,87	1	1			1	1	1			1	17	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
22/8/23 15:00	198,49	185,08	0,44	12,98	1	1			1	1	1			1	17	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
22/8/23 16:00	196,96	185,19	0,47	11,30	1	1			1	1	1			1	17	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
22/8/23 17:00	197,16	187,61	0,84	8,71	1	1			1	1	1			1	17	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
22/8/23 18:00	201,30	193,86	2,74	4,71	1	1			1	1	1			1	17	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
22/8/23 19:00	197,25	194,28	2,29	0,69	1	1			1	1	1			1	17	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
22/8/23 20:00	196,64	194,55	2,08	0,00	1	1			1	1	1			1	17	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
22/8/23 21:00	186,74	184,31	2,43	0,00	1	1			1	1	1			1	11	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
22/8/23 22:00	172,97	170,86	2,11	0,00	1	1			1	1	1			1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
22/8/23 23:00	161,05	158,11	2,94	0,00	1	1			1	1	1			0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	46,80	46,58

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

3.Λειτουργίας ΑΕΡ4 λόγω φορτίου.

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τετάρτη, 23 Αύγουστος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7			
23/8/23 0:00	148,71	144,83	3,87	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1		40,84	40,58	
23/8/23 1:00	138,71	134,29	4,42	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1		33,56	33,47	
23/8/23 2:00	131,77	128,59	3,18	0,00	1	1			1	1	1						1		1	1	1	1		33,27	33,07	
23/8/23 3:00	126,70	123,31	3,39	0,00	1	1			1	1	1						1		1	1	1	1		28,00	27,82	
23/8/23 4:00	123,26	118,21	5,05	0,00	1	1			1	1	1						1		1	1	1	1		24,33	24,43	
23/8/23 5:00	124,53	119,91	4,63	0,00	1	1			1	1	1						1		1	1	1	1		25,76	25,90	
23/8/23 6:00	127,17	122,75	4,41	0,01	1	1			1	1	1						1		1	1	1	1		28,53	28,45	
23/8/23 7:00	141,76	134,68	5,01	2,07	1	1			1	1	1						1		1	1	1	1		39,82	39,90	
23/8/23 8:00	164,00	152,88	4,64	6,47	1	1				1	1					9	1		1	1	1	1	1	47,59	47,82	
23/8/23 9:00	181,97	167,62	4,42	9,93	1	1				1	1				1	17	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
23/8/23 10:00	190,32	174,87	3,55	11,90	1	1				1	1	1			1	17	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
23/8/23 11:00	192,51	175,63	3,41	13,47	1	1				1	1				1	17	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
23/8/23 12:00	197,38	178,35	4,88	14,16	1	1				1	1				1	17	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
23/8/23 13:00	204,14	184,04	5,75	14,35	1	1				1	1				1	17	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
23/8/23 14:00	205,34	184,06	7,34	13,94	1	1				1	1				1	17	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
23/8/23 15:00	201,89	182,13	6,75	13,01	1	1				1	1				1	17	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
23/8/23 16:00	201,11	184,26	5,51	11,35	1	1				1	1				1	17	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
23/8/23 17:00	201,66	186,02	6,89	8,75	1	1			1	1	1				1	17	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
23/8/23 18:00	203,11	189,86	8,60	4,64	1	1			1	1	1				1	17	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
23/8/23 19:00	199,33	187,93	10,76	0,64	1	1			1	1	1				1	17	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
23/8/23 20:00	198,42	190,60	7,82	0,00	1	1			1	1	1				1	17	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
23/8/23 21:00	190,17	183,34	6,83	0,00	1	1			1	1	1				1	13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
23/8/23 22:00	177,12	168,33	8,79	0,00	1	1			1	1	1					2	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
23/8/23 23:00	165,12	154,77	10,35	0,00	1	1			1		1						1	1	1	1	1	1	1	48,41	48,40	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Πέμπτη, 24 Αύγουστος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7			
																								Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
24/8/23 0:00	152,04	142,22	9,81	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	1	39,67	39,27
24/8/23 1:00	141,92	128,06	13,85	0,00	1	1			1	1	1					0	1		1		1	1	1	1	41,14	41,13
24/8/23 2:00	134,71	117,92	16,80	0,00	1	1			1	1	1					0	1		1		1	1	1	1	36,23	36,09
24/8/23 3:00	130,11	115,32	14,80	0,00	1	1			1	1	1					0	1		1		1	1	1	1	32,82	31,34
24/8/23 4:00	127,45	118,40	9,05	0,00	1	1			1	1	1					0	1		1		1	1	1	1	28,74	28,71
24/8/23 5:00	126,22	117,24	8,97	0,00	1	1			1	1	1					0	1		1		1	1	1	1	27,72	27,25
24/8/23 6:00	132,61	123,81	8,78	0,01	1	1			1	1	1					0	1		1		1	1	1	1	33,56	33,54
24/8/23 7:00	147,63	137,67	8,04	1,92	1	1			1	1	1					0	1		1	1	1	1	1	1	42,39	42,46
24/8/23 8:00	167,71	152,56	8,83	6,32	1	1			1	1	1					0	1		1	1	1	1	1	1	48,33	48,38
24/8/23 9:00	184,63	166,58	8,45	9,60	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
24/8/23 10:00	193,58	171,91	9,70	11,97	1	1			1	1	1					3	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
24/8/23 11:00	195,62	171,27	11,02	13,33	1	1			1	1	1					6	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
24/8/23 12:00	199,38	176,36	9,02	13,99	1	1			1	1	1					6	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
24/8/23 13:00	205,25	182,41	8,63	14,21	1	1			1	1	1					11	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
24/8/23 14:00	205,22	179,13	12,65	13,44	1	1			1	1	1					17	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
24/8/23 15:00	202,31	176,22	13,28	12,82	1	1			1	1	1			1	17	0	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
24/8/23 16:00	200,82	178,58	11,08	11,16	1	1			1	1	1				17	0	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
24/8/23 17:00	202,66	181,30	12,81	8,54	1	1			1	1	1			1	17	0	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
24/8/23 18:00	203,42	187,34	11,68	4,41	1	1			1	1	1			1	17	0	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
24/8/23 19:00	200,54	184,94	15,08	0,53	1	1			1	1	1			1	17	0	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
24/8/23 20:00	199,66	182,30	17,36	0,00	1	1			1	1	1			1	17	0	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
24/8/23 21:00	190,35	174,68	15,67	0,00	1	1			1	1	1			1	10	0	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
24/8/23 22:00	175,27	159,64	15,63	0,00	1	1			1	1	1			1	3	0	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
24/8/23 23:00	163,54	144,89	18,65	0,00	1	1			1	1	1				0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	48,34	48,29

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. D1 ΘΗΣ(14:44-24:00)TRIP Ε/Δ λόγω ταλάντωσης.

2. Λειτουργίας ΑΕΡ4 λόγω βλάβης D1 ΘΗΣ.

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Παρασκευή, 25 Αύγουστος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)			
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5			DIESEL 6	DIESEL 7	
25/8/23 0:00	151,30	129,06	22,24	0,00	1	1			1	1						0		1	1	1	1	1	1	1	45,36	45,26
25/8/23 1:00	142,17	118,86	23,31	0,00	1	1			1	1	1					0		1	1		1	1	1		42,42	42,36
25/8/23 2:00	135,18	110,10	25,07	0,00	1	1			1	1	1					0		1	1		1	1			42,81	40,51
25/8/23 3:00	130,49	107,19	23,30	0,00	1	1			1	1	1					0		1	1		1	1			42,44	37,51
25/8/23 4:00	128,66	105,39	23,27	0,00	1	1			1	1	1					0		1	1		1	1			43,87	35,62
25/8/23 5:00	128,97	108,64	20,33	0,00	1	1			1	1	1					0		1	1		1	1			36,55	35,86
25/8/23 6:00	134,02	113,85	20,16	0,01	1	1			1	1	1					0		1	1		1	1	1		38,43	37,50
25/8/23 7:00	147,89	125,13	20,77	2,00	1	1			1	1	1					0		1	1		1	1	1		43,90	43,62
25/8/23 8:00	166,64	141,39	18,84	6,41	1	1			1	1	1					0		1	1	1	1	1	1		48,29	48,35
25/8/23 9:00	183,21	156,91	16,47	9,82	1	1			1	1	1				11		1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
25/8/23 10:00	192,45	163,31	17,27	11,88	1	1			1	1	1				13		1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
25/8/23 11:00	195,36	164,62	17,25	13,49	1	1			1	1	1				17		1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
25/8/23 12:00	198,29	169,90	14,14	14,26	1	1			1	1	1				17		1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
25/8/23 13:00	202,94	177,65	10,90	14,39	1	1			1	1	1				17		1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
25/8/23 14:00	204,41	180,36	10,06	13,98	1	1			1	1	1				17		1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
25/8/23 15:00	200,55	174,95	12,57	13,04	1	1			1	1	1				17		1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
25/8/23 16:00	199,83	174,60	13,94	11,29	1	1			1	1	1				17		1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
25/8/23 17:00	201,67	175,62	17,45	8,60	1	1			1	1	1				17		1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
25/8/23 18:00	202,79	176,73	21,54	4,52	1	1			1	1	1				17		1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
25/8/23 19:00	197,69	177,80	19,40	0,49	1	1			1	1	1				17		1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
25/8/23 20:00	196,25	174,89	21,36	0,00	1	1			1	1	1				17		1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
25/8/23 21:00	183,88	169,46	14,42	0,00	1	1			1	1	1				13		1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
25/8/23 22:00	171,78	156,93	14,85	0,00	1	1			1	1	1				2		1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
25/8/23 23:00	159,28	145,35	13,92	0,00	1	1			1	1	1				0		1	1	1	1	1	1	1		45,31	45,18

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Σάββατο, 26 Αύγουστος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1	
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7				
26/8/23 0:00	147,84	131,06	16,79	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1			1	1	41,81	41,77	
26/8/23 1:00	139,71	117,34	22,37	0,00	1	1			1	1	1					0	1		1	1			1	1	43,91	41,58	
26/8/23 2:00	132,70	110,72	21,99	0,00	1	1			1	1	1					0	1		1	1			1		42,85	39,82	
26/8/23 3:00	129,12	107,82	21,30	0,00	1	1			1	1	1					0	1		1	1			1		41,13	37,59	
26/8/23 4:00	125,60	109,89	15,71	0,00	1	1			1	1	1					0	1		1	1			1		34,03	33,97	
26/8/23 5:00	126,04	112,03	14,01	0,00	1	1			1	1	1					0	1		1	1			1		34,58	34,59	
26/8/23 6:00	130,60	120,41	10,18	0,01	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1			1		35,29	34,77	
26/8/23 7:00	142,20	129,66	10,43	2,11	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1			1		40,01	39,99	
26/8/23 8:00	160,81	143,39	10,76	6,66	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1			1	1	46,77	46,92	
26/8/23 9:00	174,89	156,03	9,14	9,72	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1		1	1	48,55	48,55	
26/8/23 10:00	184,00	165,53	6,22	12,25	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
26/8/23 11:00	185,40	164,52	7,33	13,54	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
26/8/23 12:00	188,97	167,51	7,20	14,26	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
26/8/23 13:00	194,50	173,01	7,06	14,43	1	1			1	1	1					3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
26/8/23 14:00	195,35	174,90	6,46	13,99	1	1			1	1	1					6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
26/8/23 15:00	192,44	173,05	6,41	12,98	1	1			1	1	1					6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
26/8/23 16:00	191,83	174,04	6,49	11,30	1	1			1	1	1					6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
26/8/23 17:00	192,86	177,39	6,83	8,64	1	1			1	1	1					7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
26/8/23 18:00	190,89	181,65	5,10	4,14	1	1			1	1					1	16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
26/8/23 19:00	190,83	183,46	6,95	0,41	1	1			1	1					1	17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
26/8/23 20:00	189,29	180,24	9,06	0,00	1	1			1	1					1	17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
26/8/23 21:00	179,82	168,12	11,70	0,00	1	1			1	1					1	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
26/8/23 22:00	166,56	158,87	7,69	0,00	1	1			1	1					1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,48	48,49
26/8/23 23:00	154,77	147,16	7,61	0,00	1	1			1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	46,47	46,39

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Κυριακή, 27 Αύγουστος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)			
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5			DIESEL 6	DIESEL 7	
27/8/23 0:00	144,60	136,46	8,14	0,00	1	1					1					0	1	1	1	1	1	1	1	1	43,35	43,26
27/8/23 1:00	136,18	125,53	10,65	0,00	1	1			1	1						0	1	1	1	1	1		1		40,46	40,39
27/8/23 2:00	130,75	114,00	16,74	0,00	1	1			1	1						0	1	1	1	1	1				42,56	39,19
27/8/23 3:00	126,20	110,42	15,78	0,00	1	1			1	1						0	1	1	1	1	1				41,03	37,80
27/8/23 4:00	122,17	118,54	3,63	0,00	1	1			1	1				1		0	1	1	1	1	1	1			30,68	34,99
27/8/23 5:00	108,14	107,80	0,33	0,00	1	1			1	1				1	1	0	1	1	1	1	1				23,28	20,72
27/8/23 6:00	110,10	110,00	0,10	0,01	1	1			1	1				1	1	0	1	1	1	1					22,59	22,77
27/8/23 7:00	134,98	129,29	3,83	1,86	1	1			1	1				1	1	0	1	1	1	1	1	1	1		38,81	39,43
27/8/23 8:00	146,87	136,51	4,11	6,25	1	1			1	1						0	1	1	1	1	1	1	1		43,79	43,86
27/8/23 9:00	159,50	146,71	3,08	9,71	1	1			1	1						0	1	1	1	1	1	1	1		47,46	47,57
27/8/23 10:00	165,71	151,17	2,50	12,04	1	1			1	1						0	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
27/8/23 11:00	168,09	152,57	2,14	13,38	1	1			1	1						0	1	1	1	1	1	1	1	1	47,93	47,44
27/8/23 12:00	171,44	153,84	3,59	14,01	1	1			1	1						0	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
27/8/23 13:00	176,09	157,82	4,04	14,23	1	1			1	1						6	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
27/8/23 14:00	176,28	158,99	3,52	13,78	1	1			1	1						6	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
27/8/23 15:00	174,14	157,02	4,66	12,46	1	1			1	1						6	1	1	1	1	1	1	1	1	48,52	48,50
27/8/23 16:00	175,13	157,69	7,22	10,21	1	1			1	1	1	1				0	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
27/8/23 17:00	178,21	160,93	9,60	7,68	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
27/8/23 18:00	181,09	169,71	7,64	3,74	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
27/8/23 19:00	180,28	171,83	8,10	0,36	1	1			1	1	1					2	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
27/8/23 20:00	181,96	170,97	10,98	0,00	1	1			1	1	1					6	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
27/8/23 21:00	175,92	158,86	17,06	0,00	1	1			1	1	1					4	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
27/8/23 22:00	164,37	145,43	18,94	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1		1	1	1	48,45	48,44
27/8/23 23:00	154,43	135,70	18,73	0,00	1	1			1		1					0	1	1	1	1	1		1		45,47	45,25

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP3 και AEP4 λόγω προγραμματισμένης γενικής διακοπής στον Υ/Σ Γενναδίου με στόχο τη μείωση της παραγωγής από ΘΗΣ Ν. Ρόδου

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Δευτέρα, 28 Αύγουστος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
28/8/23 0:00	143,05	129,48	13,57	0,00	1	1				1	1					0	1		1	1	1	1	1	42,55	42,47	
28/8/23 1:00	134,21	121,23	12,98	0,00	1	1				1	1					0	1	1	1		1	1	1	40,19	40,16	
28/8/23 2:00	129,18	110,83	18,35	0,00	1	1				1	1					0	1		1		1	1	1	38,59	38,55	
28/8/23 3:00	124,80	109,78	15,02	0,00	1	1				1	1					0	1		1		1	1	1	37,42	37,42	
28/8/23 4:00	121,94	101,45	20,49	0,00	1	1				1	1					0	1		1		1	1	1	36,78	36,49	
28/8/23 5:00	123,87	101,76	22,12	0,00	1	1				1	1					0	1		1		1	1	1	43,09	37,09	
28/8/23 6:00	130,55	110,42	20,13	0,00	1	1				1	1					0	1		1		1	1	1	43,67	39,09	
28/8/23 7:00	143,74	124,35	17,64	1,75	1	1				1	1					0	1		1		1	1	1	43,24	42,14	
28/8/23 8:00	163,07	140,17	17,08	5,83	1	1			1	1	1					0	1	1	1		1	1	1	47,68	47,82	
28/8/23 9:00	177,60	150,35	17,33	9,92	1	1			1	1	1					0	1	1	1		1	1	1	48,55	48,55	
28/8/23 10:00	185,36	150,49	22,68	12,19	1	1			1	1	1					0	1	1	1		1	1	1	48,55	48,55	
28/8/23 11:00	186,75	153,52	19,49	13,74	1	1			1	1	1					0	1	1	1		1	1	1	48,55	48,55	
28/8/23 12:00	191,00	158,40	18,17	14,42	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
28/8/23 13:00	195,44	161,58	19,58	14,27	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
28/8/23 14:00	196,40	159,85	22,27	14,28	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
28/8/23 15:00	194,00	152,65	28,05	13,30	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
28/8/23 16:00	194,54	154,06	29,07	11,42	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
28/8/23 17:00	195,51	158,30	28,55	8,66	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
28/8/23 18:00	195,42	164,86	26,36	4,20	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
28/8/23 19:00	191,81	163,63	27,78	0,40	1	1			1	1	1					6	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
28/8/23 20:00	191,07	161,43	29,64	0,00	1	1			1	1	1					6	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
28/8/23 21:00	181,79	152,61	29,18	0,00	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
28/8/23 22:00	168,09	138,61	29,48	0,00	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,54	
28/8/23 23:00	155,70	124,85	30,85	0,00	1	1			1	1						1	1	1	1	1	1		1	48,55	46,67	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τρίτη, 29 Αύγουστος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5			DIESEL 6	DIESEL 7
29/8/23 0:00	144,26	113,85	30,41	0,00	1	1			1	1							1		1	1	1		1	48,55	43,29
29/8/23 1:00	135,43	104,28	31,15	0,00	1	1			1	1							1		1	1	1		1	48,30	40,65
29/8/23 2:00	128,73	100,32	28,42	0,00	1	1			1	1							1		1	1			1	47,28	38,55
29/8/23 3:00	125,11	97,01	28,10	0,00	1	1			1	1							1		1	1			1	47,72	37,45
29/8/23 4:00	121,65	96,68	24,98	0,00	1	1			1	1							1		1	1			1	46,17	36,40
29/8/23 5:00	122,48	101,88	20,59	0,00	1	1			1	1							1		1	1			1	39,53	36,61
29/8/23 6:00	128,31	109,64	18,66	0,00	1	1			1	1							1	1	1	1			1	38,36	38,38
29/8/23 7:00	143,16	122,55	18,27	2,35	1	1			1	1							1	1	1	1			1	42,57	42,71
29/8/23 8:00	162,60	133,65	21,68	7,27	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1		1	47,77	47,87
29/8/23 9:00	177,19	146,25	20,13	10,82	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1		1	48,55	48,55
29/8/23 10:00	185,09	151,82	20,29	12,97	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
29/8/23 11:00	186,60	155,86	16,43	14,30	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
29/8/23 12:00	189,99	157,77	17,21	15,01	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
29/8/23 13:00	195,83	160,66	20,04	15,13	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
29/8/23 14:00	196,14	165,85	15,56	14,74	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
29/8/23 15:00	190,63	160,22	16,62	13,79	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
29/8/23 16:00	189,48	155,77	21,58	12,14	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
29/8/23 17:00	190,91	154,74	26,78	9,39	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
29/8/23 18:00	191,21	163,55	23,09	4,58	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
29/8/23 19:00	187,29	161,42	25,52	0,35	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
29/8/23 20:00	186,48	163,62	22,85	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
29/8/23 21:00	176,92	157,70	19,22	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
29/8/23 22:00	164,02	147,29	16,73	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	48,35	48,33
29/8/23 23:00	152,04	135,98	16,05	0,00	1	1			1		1						1	1	1	1	1	1	1	45,70	45,64

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τετάρτη, 30 Αύγουστος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
30/8/23 0:00	141,67	125,86	15,82	0,00	1	1			1		1					0	1	1	1	1	1	1		42,55	42,52	
30/8/23 1:00	133,44	118,64	14,80	0,00	1	1			1		1					0	1	1	1	1	1	1		40,06	40,04	
30/8/23 2:00	127,06	114,67	12,40	0,00	1	1			1		1					0	1	1	1	1	1			38,12	38,09	
30/8/23 3:00	123,69	111,07	12,62	0,00	1	1			1		1					0	1	1	1	1	1			37,12	37,07	
30/8/23 4:00	121,57	107,00	14,58	0,00	1	1			1		1					0	1	1	1	1	1			36,57	36,45	
30/8/23 5:00	123,16	104,57	18,60	0,00	1	1			1		1					0	1	1	1	1	1			36,91	36,95	
30/8/23 6:00	128,45	115,68	12,77	0,00	1	1			1		1					0	1	1	1	1	1	1		37,48	37,43	
30/8/23 7:00	141,59	127,76	12,49	1,34	1	1			1		1					0	1	1	1	1	1	1		42,22	42,35	
30/8/23 8:00	162,22	145,06	11,57	5,59	1	1			1		1					0	1	1	1	1	1	1	1	47,40	47,31	
30/8/23 9:00	176,95	153,97	13,70	9,29	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
30/8/23 10:00	186,63	156,66	17,86	12,12	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
30/8/23 11:00	187,38	158,40	15,27	13,71	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
30/8/23 12:00	189,18	162,24	12,37	14,57	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
30/8/23 13:00	192,10	167,42	9,87	14,81	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
30/8/23 14:00	190,86	167,44	8,97	14,45	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
30/8/23 15:00	186,96	163,64	9,90	13,42	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
30/8/23 16:00	185,02	163,20	10,06	11,76	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
30/8/23 17:00	186,13	171,46	5,45	9,22	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
30/8/23 18:00	187,02	177,50	4,83	4,69	1	1			1	1	1					4	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
30/8/23 19:00	184,17	178,08	5,69	0,40	1	1			1	1	1					6	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
30/8/23 20:00	183,42	177,81	5,62	0,00	1	1			1	1	1					6	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
30/8/23 21:00	173,90	164,79	9,11	0,00	1	1			1	1	1					4	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
30/8/23 22:00	161,02	151,63	9,39	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	47,86	47,75	
30/8/23 23:00	149,62	139,15	10,46	0,00	1	1			1	1						0	1	1	1	1	1	1	1	44,93	44,86	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Πέμπτη, 31 Αύγουστος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
31/8/23 0:00	138,58	124,73	13,85	0,00	1	1			1	1						0	1	1	1	1		1	1	42,40	41,59	
31/8/23 1:00	129,44	117,88	11,57	0,00	1	1			1	1						0	1	1	1			1	1	38,80	38,66	
31/8/23 2:00	122,70	111,23	11,47	0,00	1	1			1	1						0	1	1	1			1	1	36,86	36,80	
31/8/23 3:00	118,66	104,81	13,85	0,00	1	1			1	1						0	1	1	1			1	1	34,21	34,09	
31/8/23 4:00	116,09	103,88	12,21	0,00	1	1			1	1						0	1	1	1			1	1	32,09	31,63	
31/8/23 5:00	116,76	104,98	11,78	0,00	1	1			1	1						0	1	1	1			1	1	32,38	32,16	
31/8/23 6:00	122,76	110,92	11,84	0,01	1	1			1	1						0	1	1	1			1	1	37,02	36,75	
31/8/23 7:00	136,71	122,83	11,81	2,07	1	1			1	1	1					0	1	1	1			1	1	39,17	37,48	
31/8/23 8:00	155,55	140,12	9,10	6,33	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1		1	1	45,17	45,32	
31/8/23 9:00	170,67	152,72	8,16	9,79	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1		1	1	48,55	48,55	
31/8/23 10:00	177,42	161,02	4,45	11,95	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
31/8/23 11:00	179,15	160,22	5,78	13,15	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
31/8/23 12:00	182,86	163,57	5,34	13,95	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
31/8/23 13:00	186,88	170,24	3,23	13,40	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
31/8/23 14:00	188,69	172,73	2,70	13,26	1	1			1	1	1					5	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
31/8/23 15:00	183,02	165,59	5,91	11,52	1	1			1	1	1					6	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
31/8/23 16:00	182,53	162,90	8,33	11,30	1	1			1	1	1					20	1	1	1	1	1		1	48,55	48,55	
31/8/23 17:00	184,69	163,68	11,63	9,38	1	1			1	1	1					20	1	1	1	1		1	1	48,55	48,55	
31/8/23 18:00	186,75	164,88	17,16	4,71	1	1			1	1	1					20	1	1	1	1		1	1	48,55	48,55	
31/8/23 19:00	184,49	164,84	19,30	0,35	1	1			1	1	1					20	1	1	1	1		1	1	48,55	48,55	
31/8/23 20:00	184,86	166,36	18,50	0,00	1	1			1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
31/8/23 21:00	174,39	152,75	21,64	0,00	1	1			1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
31/8/23 22:00	159,39	136,63	22,77	0,00	1	1			1	1	1					14	1	1	1	1	1	1	1	48,55	47,38	
31/8/23 23:00	147,31	122,49	24,81	0,00	1	1			1	1						0	1	1	1	1	1	1	1	48,35	44,20	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης