

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Τρίτη 1/8/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,30	7,30	7,30	5,00	5,00	9,50	1,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x12)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	01/08/23 0:00	19,37	12,99	6,38				1	1	1		6,78
	01/08/23 1:00	17,83	12,12	5,71				1		1		6,24
	01/08/23 2:00	16,75	11,81	4,95				1		1		5,86
	01/08/23 3:00	16,10	11,88	4,22				1		1		5,64
	01/08/23 4:00	15,60	11,53	4,07				1		1		5,46
	01/08/23 5:00	15,45	11,17	4,28				1		1		5,41
	01/08/23 6:00	15,53	10,77	4,76				1		1		5,43
	01/08/23 7:00	16,98	11,58	5,40				1		1		5,94
	01/08/23 8:00	18,58	13,14	5,44				1	1	1		6,14
	01/08/23 9:00	19,73	14,29	5,44				1	1	1		6,91
	01/08/23 10:00	20,09	14,26	5,82				1	1	1		7,03
	01/08/23 11:00	20,47	14,66	5,82				1	1	1		7,17
	01/08/23 12:00	21,24	15,41	5,82				1	1	1		7,43
	01/08/23 13:00	21,68	16,37	5,32				1	1	1		7,59
	01/08/23 14:00	21,53	16,70	4,83				1	1	1		7,54
	01/08/23 15:00	21,12	16,43	4,70				1	1	1		7,39
	01/08/23 16:00	21,19	16,16	5,04				1	1	1		7,42
	01/08/23 17:00	22,20	17,23	4,97				1	1	1		7,77
	01/08/23 18:00	23,81	18,48	5,33				1	1	1		8,33
	01/08/23 19:00	24,59	19,56	5,03				1	1	1		8,03
01/08/23 20:00	24,46	19,62	4,84				1	1	1		7,90	
01/08/23 21:00	23,96	19,75	4,21				1	1	1		7,40	
01/08/23 22:00	22,59	19,07	3,52				1	1	1		6,03	
01/08/23 23:00	21,67	18,60	3,07				1	1	1		5,11	

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα						Τετάρτη 2/8/2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,30	7,30	7,30	5,00	5,00	9,50	0,80	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x15)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	02/08/23 0:00	20,19	17,10	3,09				1	1	1		7,07
	02/08/23 1:00	18,66	16,12	2,54				1	1	1		6,22
	02/08/23 2:00	17,40	15,02	2,38				1	1	1		4,96
	02/08/23 3:00	16,55	13,68	2,87				1	1	1		4,11
	02/08/23 4:00	16,07	13,14	2,93				1	1	1		3,63
	02/08/23 5:00	15,69	13,37	2,32	1					1		5,43
	02/08/23 6:00	15,50	12,67	2,82	1					1		5,23
	02/08/23 7:00	17,34	15,94	1,40	1					1		6,07
	02/08/23 8:00	19,38	18,18	1,21	1			1		1		5,97
	02/08/23 9:00	20,71	19,21	1,51	1			1		1		7,25
	02/08/23 10:00	20,67	19,58	1,10	1		1			1		6,28
	02/08/23 11:00	21,07	20,04	1,03	1		1			1		6,68
	02/08/23 12:00	21,88	20,54	1,34	1		1			1		7,49
	02/08/23 13:00	22,73	22,01	0,72	1		1			1	2	6,36
	02/08/23 14:00	22,57	22,02	0,55	1		1			1	2	6,10
	02/08/23 15:00	22,00	21,15	0,84	1		1			1	2	5,53
	02/08/23 16:00	22,03	21,36	0,67	1		1			1	2	5,57
	02/08/23 17:00	22,71	22,29	0,42	1		1			1	2	6,25
	02/08/23 18:00	24,25	23,97	0,29	1		1	1		1	2	4,63
02/08/23 19:00	24,36	24,03	0,34	1	1		1		1	2	4,74	
02/08/23 20:00	24,50	24,14	0,37	1	1		1		1	2	4,88	
02/08/23 21:00	24,13	23,77	0,36	1	1		1		1	2	5,07	
02/08/23 22:00	22,42	22,13	0,29	1	1		1		1		4,88	
02/08/23 23:00	21,22	21,19	0,04	1	1		1		1		3,68	

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Τετάρτη 2/8/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,30	7,30	7,30	5,00	5,00	9,50	1,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x12)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	02/08/23 0:00	20,19	17,10	3,09				1	1	1		7,07
	02/08/23 1:00	18,66	16,12	2,54				1	1	1		6,22
	02/08/23 2:00	17,40	15,02	2,38				1	1	1		4,96
	02/08/23 3:00	16,55	13,68	2,87				1	1	1		4,11
	02/08/23 4:00	16,07	13,14	2,93				1	1	1		3,63
	02/08/23 5:00	15,69	13,37	2,32	1					1		5,43
	02/08/23 6:00	15,50	12,67	2,82	1					1		5,23
	02/08/23 7:00	17,34	15,94	1,40	1					1		6,07
	02/08/23 8:00	19,38	18,18	1,21	1			1		1		5,97
	02/08/23 9:00	20,71	19,21	1,51	1			1		1		7,25
	02/08/23 10:00	20,67	19,58	1,10	1		1			1		6,28
	02/08/23 11:00	21,07	20,04	1,03	1		1			1		6,68
	02/08/23 12:00	21,88	20,54	1,34	1		1			1		7,49
	02/08/23 13:00	22,73	22,01	0,72	1		1			1	2	7,32
	02/08/23 14:00	22,57	22,02	0,55	1		1			1	2	7,16
	02/08/23 15:00	22,00	21,15	0,84	1		1			1	2	6,59
	02/08/23 16:00	22,03	21,36	0,67	1		1			1	2	6,62
	02/08/23 17:00	22,71	22,29	0,42	1		1			1	2	7,30
	02/08/23 18:00	24,25	23,97	0,29	1		1	1		1	2	5,69
	02/08/23 19:00	24,36	24,03	0,34	1	1		1		1	2	5,80
02/08/23 20:00	24,50	24,14	0,37	1	1		1		1	2	5,94	
02/08/23 21:00	24,13	23,77	0,36	1	1		1		1	2	5,57	
02/08/23 22:00	22,42	22,13	0,29	1	1		1		1		4,88	
02/08/23 23:00	21,22	21,19	0,04	1	1		1		1		3,68	

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Πέμπτη 3/8/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,30	7,30	7,30	5,00	5,00	9,50	0,80	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x15)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	03/08/23 0:00	19,15	18,99	0,15	1	1		1		1		1,61
	03/08/23 1:00	17,78	17,34	0,44	1			1		1		4,37
	03/08/23 2:00	16,75	16,27	0,47	1			1		1		3,33
	03/08/23 3:00	16,01	15,37	0,63	1			1		1		2,59
	03/08/23 4:00	15,62	14,96	0,66	1			1		1		2,20
	03/08/23 5:00	15,53	15,00	0,53	1			1		1		2,12
	03/08/23 6:00	15,68	15,22	0,45	1			1		1		2,26
	03/08/23 7:00	17,22	16,72	0,50	1			1		1		3,81
	03/08/23 8:00	19,02	18,59	0,43	1			1		1		5,61
	03/08/23 9:00	20,74	20,59	0,15	1			1	1	1		4,17
	03/08/23 10:00	21,33	20,98	0,35	1			1	1	1		4,77
	03/08/23 11:00	21,78	21,45	0,33	1		1	1		1	1	3,81
	03/08/23 12:00	22,21	21,84	0,37	1		1			1	2	6,62
	03/08/23 13:00	22,64	22,12	0,52	1		1			1	2	6,24
	03/08/23 14:00	22,74	22,35	0,40	1		1			1	4	5,31
	03/08/23 15:00	22,88	22,65	0,24	1		1			1	3	5,60
	03/08/23 16:00	22,84	22,75	0,10	1		1			1	3	5,54
	03/08/23 17:00	23,63	23,46	0,17	1		1			1	3	6,36
	03/08/23 18:00	25,39	25,16	0,23	1		1	1		1	3	5,01
	03/08/23 19:00	25,57	25,25	0,33		1	1	1		1	3	5,16
03/08/23 20:00	25,37	24,97	0,40		1	1	1		1	3	4,95	
03/08/23 21:00	24,60	24,22	0,38		1	1	1		1	2	5,29	
03/08/23 22:00	23,02	22,75	0,27		1	1	1		1		5,48	
03/08/23 23:00	21,63	21,50	0,13		1	1	1		1		4,09	

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Παρασκευή 4/8/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,30	7,30	7,30	5,00	5,00	9,50	0,80	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x15)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	04/08/23 0:00	19,75	19,10	0,65		1	1	1		1		2,21
	04/08/23 1:00	18,42	18,02	0,40			1	1		1		5,00
	04/08/23 2:00	17,23	16,84	0,40			1	1		1		3,82
	04/08/23 3:00	16,55	16,01	0,54			1	1		1		3,13
	04/08/23 4:00	16,00	15,04	0,96			1	1		1		2,59
	04/08/23 5:00	15,93	14,88	1,04			1	1		1		2,51
	04/08/23 6:00	16,03	15,43	0,59			1	1		1		2,61
	04/08/23 7:00	17,60	17,04	0,56			1	1		1		4,18
	04/08/23 8:00	19,46	18,87	0,59			1	1		1		6,04
	04/08/23 9:00	20,98	19,87	1,11			1	1	1	1		4,41
	04/08/23 10:00	21,75	20,59	1,16			1	1	1	1		5,18
	04/08/23 11:00	22,23	21,51	0,72			1	1	1	1		5,67
	04/08/23 12:00	23,13	22,23	0,90			1	1	1	1		6,57
	04/08/23 13:00	24,06	23,40	0,66	1		1			1	2	7,91
	04/08/23 14:00	23,61	23,14	0,46	1		1			1	3	7,26
	04/08/23 15:00	23,46	23,11	0,36	1		1			1	3	7,12
	04/08/23 16:00	23,30	22,89	0,41	1		1			1	3	6,96
	04/08/23 17:00	24,19	23,63	0,56	1		1			1	3	7,78
	04/08/23 18:00	26,02	25,55	0,48	1		1	1		1	3	6,51
04/08/23 19:00	26,26	26,05	0,22	1		1	1		1	3	6,74	
04/08/23 20:00	26,28	25,89	0,39	1		1	1		1	3	6,76	
04/08/23 21:00	25,40	25,26	0,13	1		1	1		1	2	6,33	
04/08/23 22:00	23,49	23,23	0,26	1		1	1		1		5,95	
04/08/23 23:00	22,24	22,15	0,08	1		1	1		1		4,70	

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα						Σάββατο 5/8/2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,30	7,30	7,30	5,00	5,00	9,50	0,80	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x15)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	05/08/23 0:00	20,56	20,48	0,08	1		1	1		1		3,02
	05/08/23 1:00	19,11	18,74	0,37			1	1		1		5,69
	05/08/23 2:00	17,92	17,77	0,15			1	1		1		4,50
	05/08/23 3:00	17,14	17,00	0,14			1	1		1		3,72
	05/08/23 4:00	16,65	16,25	0,41			1	1		1		3,24
	05/08/23 5:00	16,48	16,24	0,24			1	1		1		3,07
	05/08/23 6:00	16,51	16,32	0,19			1	1		1		3,09
	05/08/23 7:00	17,69	17,36	0,32			1	1		1		4,27
	05/08/23 8:00	19,40	19,07	0,33			1	1		1		5,99
	05/08/23 9:00	20,96	20,68	0,28			1	1	1	1		4,40
	05/08/23 10:00	21,99	21,80	0,19			1	1	1	1		5,43
	05/08/23 11:00	22,66	22,56	0,10	1			1	1	1	1	5,64
	05/08/23 12:00	23,34	23,25	0,09	1			1	1	1	4	3,10
	05/08/23 13:00	24,27	24,13	0,14				1	1	1	9	4,50
	05/08/23 14:00	24,13	23,90	0,22				1	1	1	9	3,92
	05/08/23 15:00	23,84	23,58	0,26				1	1	1	9	3,57
	05/08/23 16:00	23,96	23,69	0,27				1	1	1	7	5,64
	05/08/23 17:00	24,78	24,54	0,23				1	1	1	5	4,09
	05/08/23 18:00	26,12	25,82	0,30				1	1	1	5	5,45
	05/08/23 19:00	25,79	25,06	0,73				1	1	1	5	5,16
05/08/23 20:00	25,18	24,66	0,52				1	1	1	5	4,73	
05/08/23 21:00	24,05	23,74	0,30				1	1	1	3	5,07	
05/08/23 22:00	22,26	22,11	0,15				1	1	1		5,69	
05/08/23 23:00	21,52	20,67	0,84				1	1	1	1	4,95	

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα						Κυριακή 6/8/2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,30	7,30	7,30	5,00	5,00	9,50	0,80	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x15)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	06/08/23 0:00	20,21	17,71	2,50			1	1	1	1		3,65
	06/08/23 1:00	19,37	17,52	1,85			1	1	1	1		2,80
	06/08/23 2:00	18,28	16,72	1,56				1	1	1		5,84
	06/08/23 3:00	17,66	14,90	2,76				1	1	1		5,22
	06/08/23 4:00	17,25	14,27	2,98				1	1	1		4,81
	06/08/23 5:00	17,06	14,22	2,84				1	1	1		4,62
	06/08/23 6:00	16,80	13,76	3,04				1	1	1		4,36
	06/08/23 7:00	17,69	15,19	2,50				1	1	1		5,25
	06/08/23 8:00	18,75	15,10	3,65				1	1	1		6,31
	06/08/23 9:00	19,51	15,70	3,81				1	1	1		6,83
	06/08/23 10:00	20,71	15,89	4,82				1	1	1		7,25
	06/08/23 11:00	21,22	16,07	5,14				1	1	1		7,43
	06/08/23 12:00	21,15	16,41	4,74				1	1	1		7,40
	06/08/23 13:00	21,21	17,70	3,51			1	1		1		7,42
	06/08/23 14:00	20,34	17,73	2,61			1	1		1		6,93
	06/08/23 15:00	19,88	17,36	2,52			1	1		1		6,46
	06/08/23 16:00	20,24	18,53	1,71			1	1		1	1	6,00
	06/08/23 17:00	21,31	20,43	0,88			1	1		1	3	5,85
	06/08/23 18:00	22,97	22,66	0,31			1	1	1	1	3	4,34
06/08/23 19:00	23,55	23,29	0,26			1	1	1	1	3	4,93	
06/08/23 20:00	23,77	23,69	0,08			1	1	1	1	3	5,14	
06/08/23 21:00	23,87	23,85	0,02			1	1	1	1	1	5,61	
06/08/23 22:00	22,38	22,37	0,01			1	1	1	1		5,82	
06/08/23 23:00	21,18	21,11	0,07			1	1	1	1		4,62	

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα						Δευτέρα 7/8/2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,30	7,30	7,30	5,00	5,00	9,50	0,80	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x15)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	07/08/23 0:00	19,46	19,42	0,05			1	1	1	1		2,90
	07/08/23 1:00	18,19	18,12	0,07			1	1		1		4,78
	07/08/23 2:00	17,24	17,24	0,00			1	1		1		3,82
	07/08/23 3:00	16,46	16,46	0,00			1	1		1		3,04
	07/08/23 4:00	15,98	15,98	0,00			1	1		1		2,57
	07/08/23 5:00	15,93	15,93	0,00			1	1		1		2,52
	07/08/23 6:00	15,88	15,88	0,00			1	1		1		2,47
	07/08/23 7:00	17,50	17,50	0,00			1	1		1		4,09
	07/08/23 8:00	19,49	19,49	0,00			1	1		1	1	5,26
	07/08/23 9:00	20,87	20,87	0,00				1	1	1	5	4,86
	07/08/23 10:00	21,37	21,37	0,00				1	1	1	5	5,12
	07/08/23 11:00	21,89	21,89	0,00				1	1	1	6	4,82
	07/08/23 12:00	22,36	22,29	0,07				1	1	1	7	4,94
	07/08/23 13:00	23,38	23,22	0,16				1	1	1	8	5,05
	07/08/23 14:00	23,41	23,36	0,05				1	1	1	8	5,08
	07/08/23 15:00	22,97	22,89	0,08				1	1	1	8	4,66
	07/08/23 16:00	22,81	22,71	0,09				1	1	1	6	5,66
	07/08/23 17:00	23,58	23,40	0,19	1			1	1	1	5	3,35
	07/08/23 18:00	24,82	24,17	0,64	1			1	1	1	4	5,31
07/08/23 19:00	24,97	23,99	0,98	1			1	1	1	4	5,50	
07/08/23 20:00	25,11	23,85	1,26	1			1	1	1	4	5,66	
07/08/23 21:00	24,73	22,83	1,90	1			1	1	1	2	6,91	
07/08/23 22:00	23,00	20,81	2,19	1			1	1	1		6,44	
07/08/23 23:00	21,60	19,70	1,90	1			1	1	1		5,04	

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα						Τρίτη 8/8/2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,30	7,30	7,30	5,00	5,00	9,50	0,80	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x15)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	08/08/23 0:00	19,74	17,82	1,92	1			1		1		6,33
	08/08/23 1:00	18,30	16,41	1,90	1			1		1		4,89
	08/08/23 2:00	17,14	15,36	1,78	1			1		1		3,73
	08/08/23 3:00	16,43	14,61	1,82	1			1		1		3,02
	08/08/23 4:00	15,95	14,01	1,93	1			1		1		2,53
	08/08/23 5:00	15,90	13,96	1,94	1			1		1		2,49
	08/08/23 6:00	15,95	14,03	1,92	1			1		1		2,53
	08/08/23 7:00	17,57	15,01	2,56	1			1		1		4,15
	08/08/23 8:00	19,42	16,27	3,15	1			1		1		6,00
	08/08/23 9:00	20,61	16,17	4,44	1			1		1		7,19
	08/08/23 10:00	21,13	16,93	4,20	1			1		1		7,40
	08/08/23 11:00	21,64	18,03	3,62	1			1		1		7,58
	08/08/23 12:00	22,48	19,21	3,27	1			1		1	1	7,70
	08/08/23 13:00	23,16	19,19	3,97	1			1		1	2	7,74
	08/08/23 14:00	22,96	17,93	5,03	1			1		1	2	7,66
	08/08/23 15:00	22,62	16,24	6,38		1		1		1	1	7,77
	08/08/23 16:00	22,87	15,80	7,08		1		1		1		8,01
	08/08/23 17:00	23,92	16,18	7,74		1		1		1		8,37
	08/08/23 18:00	25,76	17,88	7,88		1		1		1		8,75
08/08/23 19:00	26,33	18,30	8,03		1		1		1		8,75	
08/08/23 20:00	26,26	18,10	8,16		1		1		1		8,75	
08/08/23 21:00	25,43	17,47	7,97		1		1		1		8,75	
08/08/23 22:00	23,64	15,97	7,67		1		1		1		8,27	
08/08/23 23:00	22,09	15,24	6,85		1		1		1		7,73	

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Τετάρτη 9/8/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,30	7,30	7,30	5,00	5,00	9,50	0,80	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x15)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	09/08/23 0:00	20,28	13,34	6,94				1	1	1		7,10
	09/08/23 1:00	18,61	12,52	6,09				1	1	1		6,17
	09/08/23 2:00	17,46	12,45	5,01				1	1	1		5,02
	09/08/23 3:00	16,59	10,91	5,68				1		1		5,81
	09/08/23 4:00	16,05	10,53	5,52				1		1		5,62
	09/08/23 5:00	16,04	10,56	5,48				1		1		5,61
	09/08/23 6:00	15,97	10,51	5,46				1		1		5,59
	09/08/23 7:00	17,30	11,54	5,76				1		1		6,05
	09/08/23 8:00	18,35	12,57	5,78				1		1		6,42
	09/08/23 9:00	19,58	13,68	5,90		1		1		1		6,16
	09/08/23 10:00	20,28	13,93	6,35		1		1		1		6,86
	09/08/23 11:00	20,68	14,34	6,34		1		1		1		7,24
	09/08/23 12:00	21,14	14,82	6,32		1		1		1		7,40
	09/08/23 13:00	21,83	14,65	7,18		1		1		1		7,64
	09/08/23 14:00	21,28	14,18	7,10		1		1		1		7,45
	09/08/23 15:00	20,57	13,50	7,07		1				1		7,20
	09/08/23 16:00	20,32	13,27	7,05		1				1		7,11
	09/08/23 17:00	21,50	14,24	7,26		1				1		7,52
	09/08/23 18:00	22,99	15,16	7,83		1		1		1		8,05
	09/08/23 19:00	23,47	16,03	7,44		1		1		1		8,21
09/08/23 20:00	23,61	16,35	7,26		1		1		1		8,26	
09/08/23 21:00	23,00	15,94	7,07		1		1		1		8,05	
09/08/23 22:00	21,39	14,82	6,57		1		1		1		7,49	
09/08/23 23:00	19,96	13,71	6,25				1	1	1		6,99	

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα						Πέμπτη 10/8/2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,30	7,30	7,30	5,00	5,00	9,50	0,80	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x15)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	10/08/23 0:00	18,25	13,12	5,12				1	1	1		5,81
	10/08/23 1:00	17,05	13,17	3,88				1	1	1		4,61
	10/08/23 2:00	16,07	12,22	3,85				1		1		5,63
	10/08/23 3:00	15,33	10,99	4,34				1		1		5,37
	10/08/23 4:00	14,80	10,34	4,47				1		1		5,18
	10/08/23 5:00	14,90	10,35	4,55				1		1		5,22
	10/08/23 6:00	15,08	10,71	4,37				1		1		5,28
	10/08/23 7:00	16,59	12,13	4,47				1		1		5,81
	10/08/23 8:00	17,97	14,23	3,74				1	1	1		5,53
	10/08/23 9:00	19,13	15,77	3,36			1	1		1		5,72
	10/08/23 10:00	19,56	16,41	3,15			1	1		1		6,14
	10/08/23 11:00	19,89	16,81	3,07			1	1		1		6,47
	10/08/23 12:00	20,40	18,00	2,40			1	1		1		6,98
	10/08/23 13:00	20,83	18,80	2,03			1	1		1		7,29
	10/08/23 14:00	20,69	18,28	2,41			1	1		1		7,24
	10/08/23 15:00	20,00	17,13	2,88			1	1		1		6,59
	10/08/23 16:00	19,87	16,26	3,61			1	1		1		6,46
	10/08/23 17:00	20,92	16,41	4,51			1	1		1		7,32
	10/08/23 18:00	22,55	16,80	5,75			1	1		1		7,89
10/08/23 19:00	23,18	16,90	6,28			1	1		1		8,11	
10/08/23 20:00	23,99	18,34	5,65			1	1		1	1	8,30	
10/08/23 21:00	23,08	17,72	5,35			1	1		1	2	7,74	
10/08/23 22:00	21,31	16,33	4,98			1	1		1		7,46	
10/08/23 23:00	20,08	15,85	4,23			1	1		1		6,66	

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

Σημειώνεται ότι τα ΑΠ Φτεριάς, Άγιοι Πάντες, Στρωτός Πεύκος και Καμμένος Μύλος βρισκόταν εκτός επικοινωνίας από τις 07:30 έως τις 14:15.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα						Παρασκευή 11/8/2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,30	7,30	7,30	5,00	5,00	9,50	0,80	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x15)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	11/08/23 0:00	18,53	14,63	3,90			1	1		1		5,11
	11/08/23 1:00	17,17	11,99	5,18				1		1		6,01
	11/08/23 2:00	16,13	11,09	5,04				1		1		5,65
	11/08/23 3:00	15,42	10,55	4,86				1		1		5,40
	11/08/23 4:00	15,13	9,90	5,23				1		1		5,30
	11/08/23 5:00	15,23	10,03	5,20				1		1		5,33
	11/08/23 6:00	15,29	10,13	5,16				1		1		5,35
	11/08/23 7:00	16,84	11,06	5,78				1		1		5,89
	11/08/23 8:00	18,22	12,43	5,78				1		1		6,38
	11/08/23 9:00	19,24	12,96	6,27			1			1		6,73
	11/08/23 10:00	19,65	13,25	6,41			1			1		6,88
	11/08/23 11:00	19,94	13,39	6,55			1			1		6,98
	11/08/23 12:00	20,41	13,80	6,61			1			1		7,14
	11/08/23 13:00	20,95	13,95	7,00			1			1		7,33
	11/08/23 14:00	20,51	13,58	6,93			1			1		7,18
	11/08/23 15:00	19,93	13,04	6,89			1			1		6,98
	11/08/23 16:00	19,61	12,87	6,74			1			1		6,86
	11/08/23 17:00	20,59	13,45	7,14			1			1		7,21
11/08/23 18:00	22,44	14,75	7,68			1	1		1		7,85	
11/08/23 19:00	23,31	15,33	7,98			1	1		1		8,16	
11/08/23 20:00	23,81	15,78	8,03			1	1		1		8,33	
11/08/23 21:00	22,80	14,93	7,88			1	1		1		7,98	
11/08/23 22:00	21,12	13,84	7,28			1	1		1		7,39	
11/08/23 23:00	19,75	13,77	5,98			1	1		1		6,33	

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Σάββατο 12/8/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,30	7,30	7,30	5,00	5,00	9,50	0,80	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x15)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	12/08/23 0:00	17,90	12,45	5,45				1		1		6,26
	12/08/23 1:00	16,71	11,84	4,87				1		1		5,85
	12/08/23 2:00	15,72	11,34	4,38				1		1		5,50
	12/08/23 3:00	15,04	10,78	4,26				1		1		5,26
	12/08/23 4:00	14,63	10,41	4,22				1		1		5,12
	12/08/23 5:00	14,82	10,44	4,38				1		1		5,19
	12/08/23 6:00	14,93	10,51	4,42				1		1		5,23
	12/08/23 7:00	15,94	11,34	4,60				1		1		5,58
	12/08/23 8:00	17,29	12,16	5,13				1		1		6,05
	12/08/23 9:00	18,53	12,98	5,55				1		1		6,49
	12/08/23 10:00	19,07	14,37	4,70			1	1		1		5,65
	12/08/23 11:00	19,40	16,02	3,37			1	1		1		5,98
	12/08/23 12:00	20,04	16,88	3,16			1	1		1		6,62
	12/08/23 13:00	20,43	17,69	2,73			1	1		1		7,01
	12/08/23 14:00	20,59	18,28	2,32			1	1		1		7,18
	12/08/23 15:00	20,06	18,02	2,04			1	1		1		6,64
	12/08/23 16:00	19,97	17,92	2,05			1	1		1		6,56
	12/08/23 17:00	19,95	18,02	1,93			1	1		1	1	5,67
	12/08/23 18:00	19,88	18,28	1,60			1	1		1	3	3,94
	12/08/23 19:00	20,15	18,07	2,08			1	1		1	4	3,76
12/08/23 20:00	20,63	18,40	2,23			1	1		1	4	4,25	
12/08/23 21:00	19,84	18,23	1,61			1	1		1	4	3,46	
12/08/23 22:00	18,24	16,76	1,49			1	1		1	4	1,87	
12/08/23 23:00	19,91	18,36	1,54		1	1	1		1	1	2,23	

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

Σημειώνεται ότι η ένταξη της G3 μετά τις 23:00 οφείλεται στην πλύση των υπερπληρωτών των μονάδων G11 και G13.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Κυριακή 13/8/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,30	7,30	7,30	5,00	5,00	9,50	0,80	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x15)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	13/08/23 0:00	18,61	17,70	0,91			1	1		1		5,19
	13/08/23 1:00	17,13	16,17	0,96			1	1		1		3,71
	13/08/23 2:00	16,12	15,46	0,65			1			1		5,64
	13/08/23 3:00	15,27	12,39	2,88			1			1		5,00
	13/08/23 4:00	14,83	11,32	3,51			1			1		4,56
	13/08/23 5:00	14,75	11,25	3,50			1			1		4,49
	13/08/23 6:00	14,58	11,13	3,45			1			1		4,31
	13/08/23 7:00	15,46	11,49	3,97			1			1		5,20
	13/08/23 8:00	16,55	13,12	3,44			1			1		5,79
	13/08/23 9:00	17,52	14,68	2,84			1			1		6,13
	13/08/23 10:00	18,22	16,12	2,11			1	1		1		4,81
	13/08/23 11:00	18,74	16,34	2,40			1	1		1		5,32
	13/08/23 12:00	19,15	17,12	2,03			1	1		1		5,74
	13/08/23 13:00	19,55	17,98	1,58			1	1		1		6,14
	13/08/23 14:00	19,16	18,11	1,05			1	1		1		5,75
	13/08/23 15:00	18,68	17,56	1,12			1	1		1		5,26
	13/08/23 16:00	18,86	17,65	1,21			1	1		1		5,45
	13/08/23 17:00	20,24	19,19	1,05			1	1		1		6,82
	13/08/23 18:00	21,83	20,87	0,96			1	1	1	1		5,27
	13/08/23 19:00	22,49	21,56	0,93			1	1	1	1		5,93
13/08/23 20:00	23,13	21,83	1,29			1	1	1	1		6,56	
13/08/23 21:00	22,67	21,31	1,37			1	1	1	1		6,11	
13/08/23 22:00	21,36	20,06	1,30			1	1	1	1		4,80	
13/08/23 23:00	20,45	19,31	1,14			1	1	1	1		3,89	

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Δευτέρα 14/8/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	0,80	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x15)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	14/08/23 0:00	18,67	17,49	1,18			1	1	1	1		2,11
	14/08/23 1:00	17,30	16,03	1,27				1	1	1		4,86
	14/08/23 2:00	16,33	15,11	1,22				1	1	1		3,89
	14/08/23 3:00	15,74	14,01	1,74				1	1	1		3,30
	14/08/23 4:00	15,35	13,05	2,30				1	1	1		2,91
	14/08/23 5:00	15,38	12,97	2,41				1	1	1		2,94
	14/08/23 6:00	15,57	12,98	2,59				1	1	1		3,13
	14/08/23 7:00	16,98	13,73	3,24				1	1	1		4,54
	14/08/23 8:00	18,68	16,13	2,55				1	1	1		6,24
	14/08/23 9:00	20,14	18,36	1,79			1	1	1	1		3,58
	14/08/23 10:00	20,88	19,38	1,50			1	1	1	1		4,32
	14/08/23 11:00	21,26	20,07	1,18			1	1	1	1		4,69
	14/08/23 12:00	22,05	21,01	1,05			1	1	1	1		5,49
	14/08/23 13:00	22,86	21,89	0,97			1	1	1	1		6,30
	14/08/23 14:00	22,60	21,73	0,87			1	1	1	1		6,03
	14/08/23 15:00	22,17	21,51	0,66			1	1	1	1		5,60
	14/08/23 16:00	22,17	21,66	0,51			1	1	1	1		5,61
	14/08/23 17:00	23,12	22,47	0,64			1	1	1	1		6,55
	14/08/23 18:00	23,71	22,95	0,76			1	1	1	1	2	6,11
14/08/23 19:00	22,97	21,86	1,10			1	1	1	1	3	4,39	
14/08/23 20:00	23,25	21,76	1,49			1	1	1	1	3	4,62	
14/08/23 21:00	22,20	20,72	1,48			1	1	1	1	3	3,58	
14/08/23 22:00	21,93	20,52	1,40			1	1	1	1	1	4,77	
14/08/23 23:00	21,11	19,84	1,27			1	1	1	1		4,55	

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Τρίτη 15/8/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	0,80	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x15)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	15/08/23 0:00	19,16	18,00	1,16				1	1	1		6,71
	15/08/23 1:00	17,60	16,36	1,24			1	1		1		4,19
	15/08/23 2:00	16,48	15,45	1,03			1			1		5,77
	15/08/23 3:00	15,63	14,95	0,68			1			1		5,36
	15/08/23 4:00	15,12	14,45	0,67			1			1		4,85
	15/08/23 5:00	15,24	14,55	0,69			1			1		4,98
	15/08/23 6:00	15,45	15,19	0,25			1			1		5,18
	15/08/23 7:00	16,68	16,05	0,62			1		1	1		3,26
	15/08/23 8:00	18,23	17,52	0,71			1		1	1		4,82
	15/08/23 9:00	18,91	17,21	1,70		1	1		1			6,62
	15/08/23 10:00	19,34	16,93	2,41		1	1	1	1			4,79
	15/08/23 11:00	20,08	17,16	2,92		1	1	1	1			5,53
	15/08/23 12:00	20,72	17,91	2,81		1	1	1	1			6,17
	15/08/23 13:00	20,75	17,75	2,99		1	1	1	1			6,20
	15/08/23 14:00	19,91	17,11	2,79		1	1	1	1			5,36
	15/08/23 15:00	19,56	16,99	2,57		1	1	1	1			5,01
	15/08/23 16:00	19,92	17,80	2,12		1	1	1	1			5,37
	15/08/23 17:00	21,41	18,86	2,54		1	1	1	1			6,86
	15/08/23 18:00	22,56	19,89	2,68		1	1	1	1			7,90
	15/08/23 19:00	22,93	18,91	4,02		1	1	1	1			8,03
15/08/23 20:00	23,49	18,73	4,76		1	1	1	1			8,22	
15/08/23 21:00	22,85	18,42	4,43		1	1	1	1			8,00	
15/08/23 22:00	21,31	17,58	3,73		1	1	1	1			6,76	
15/08/23 23:00	20,24	16,60	3,64		1	1	1	1			5,69	

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Τετάρτη 16/8/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	0,80	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x15)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	16/08/23 0:00	18,58	15,15	3,43		1	1	1				6,50
	16/08/23 1:00	17,61	14,03	3,58		1	1	1				6,16
	16/08/23 2:00	16,62	13,19	3,43		1	1	1				5,22
	16/08/23 3:00	15,85	13,08	2,76		1	1	1				4,45
	16/08/23 4:00	15,42	11,99	3,43		1	1					5,40
	16/08/23 5:00	15,40	11,45	3,95		1	1					5,39
	16/08/23 6:00	15,54	10,69	4,85		1	1					5,44
	16/08/23 7:00	17,11	11,88	5,23		1	1					5,99
	16/08/23 8:00	18,91	13,67	5,24		1	1	1				6,62
	16/08/23 9:00	20,17	14,44	5,74		1	1	1				7,06
	16/08/23 10:00	21,06	14,65	6,40		1	1	1				7,37
	16/08/23 11:00	21,51	15,47	6,04		1	1	1				7,53
	16/08/23 12:00	22,42	17,01	5,42		1	1	1				7,85
	16/08/23 13:00	23,32	18,49	4,83			1	1		1		8,16
	16/08/23 14:00	23,40	17,89	5,51			1	1		1		8,19
	16/08/23 15:00	22,91	17,39	5,52			1	1		1		8,02
	16/08/23 16:00	22,73	17,01	5,72			1	1		1		7,95
	16/08/23 17:00	23,43	17,30	6,13			1	1		1		8,20
	16/08/23 18:00	24,70	19,15	5,56			1	1		1		8,65
	16/08/23 19:00	25,07	18,43	6,65			1	1	1	1		8,51
16/08/23 20:00	25,67	19,69	5,98			1	1	1	1		8,75	
16/08/23 21:00	25,05	19,53	5,53			1	1	1	1		8,49	
16/08/23 22:00	23,36	18,65	4,71			1	1	1	1		6,79	
16/08/23 23:00	22,21	18,06	4,16			1	1	1	1		5,65	

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Πέμπτη 17/8/2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	0,80		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x15)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Πέμπτη	17/08/23 0:00	20,35	15,73	4,62			1	1	1			7,12	
	17/08/23 1:00	18,83	14,39	4,44			1	1		1		5,42	
	17/08/23 2:00	17,61	13,48	4,13			1			1		6,16	
	17/08/23 3:00	16,79	12,46	4,33			1			1		5,88	
	17/08/23 4:00	16,27	12,04	4,23			1			1		5,69	
	17/08/23 5:00	16,41	12,45	3,96			1			1		5,74	
	17/08/23 6:00	16,48	12,54	3,94			1			1		5,77	
	17/08/23 7:00	17,85	13,47	4,38			1			1		6,25	
	17/08/23 8:00	19,85	15,53	4,32			1	1		1		6,44	
	17/08/23 9:00	21,50	18,00	3,50			1	1		1		7,53	
	17/08/23 10:00	22,30	18,87	3,43				1	1		1	7,80	
	17/08/23 11:00	22,54	19,17	3,37			1	1			1	7,89	
	17/08/23 12:00	23,07	20,02	3,05			1	1			1	8,07	
	17/08/23 13:00	23,90	20,63	3,28			1	1			1	8,37	
	17/08/23 14:00	23,66	20,80	2,85			1	1			1	8,28	
	17/08/23 15:00	23,33	21,42	1,91			1	1			1	8,16	
	17/08/23 16:00	23,53	22,02	1,51			1	1			1	8,24	
	17/08/23 17:00	24,04	22,56	1,48		1	1	1	1			8,41	
	17/08/23 18:00	25,58	24,05	1,53		1	1	1	1			2	8,60
	17/08/23 19:00	25,78	24,08	1,70		1	1	1	1			3	8,18
17/08/23 20:00	26,11	24,44	1,67		1	1	1	1			3	8,42	
17/08/23 21:00	24,97	23,76	1,21		1	1	1	1			3	7,53	
17/08/23 22:00	23,22	22,15	1,07		1	1	1	1				7,46	
17/08/23 23:00	21,71	20,65	1,06		1	1	1	1				6,19	

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Παρασκευή 18/8/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	0,80	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x15)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	18/08/23 0:00	19,90	18,77	1,14	1	1	1	1				4,38
	18/08/23 1:00	18,51	17,71	0,80	1	1	1					6,13
	18/08/23 2:00	17,46	17,25	0,21	1	1	1					5,09
	18/08/23 3:00	16,63	16,08	0,55	1	1	1					4,25
	18/08/23 4:00	16,04	14,88	1,16	1	1	1					3,67
	18/08/23 5:00	15,93	14,21	1,72	1	1	1					3,56
	18/08/23 6:00	16,09	13,62	2,47	1	1	1					3,72
	18/08/23 7:00	17,55	15,26	2,29	1	1	1					5,18
	18/08/23 8:00	19,54	17,49	2,05	1	1	1					6,84
	18/08/23 9:00	21,32	18,66	2,67	1	1	1					7,46
	18/08/23 10:00	22,17	20,64	1,53	1	1	1				2	7,39
	18/08/23 11:00	22,65	20,97	1,68		1	1			1	2	6,59
	18/08/23 12:00	23,31	21,98	1,34		1	1			1	2	7,77
	18/08/23 13:00	24,39	23,37	1,03		1	1			1	2	8,05
	18/08/23 14:00	24,32	23,68	0,64		1	1			1	3	7,81
	18/08/23 15:00	23,99	23,36	0,63		1	1			1	3	7,58
	18/08/23 16:00	23,38	22,62	0,76		1	1			1	2	7,52
	18/08/23 17:00	24,39	23,58	0,81		1	1	1		1	1	6,53
	18/08/23 18:00	25,83	25,08	0,76		1	1	1		1		8,29
18/08/23 19:00	25,78	25,11	0,67		1	1	1		1		8,24	
18/08/23 20:00	26,31	26,00	0,31		1	1	1		1		8,75	
18/08/23 21:00	25,24	25,08	0,16		1	1	1		1		7,70	
18/08/23 22:00	23,40	23,03	0,37		1	1	1		1		5,86	
18/08/23 23:00	22,03	21,83	0,20		1	1	1		1		4,49	

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Σάββατο 19/8/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	0,80	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x15)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	19/08/23 0:00	19,82	19,82	0,00			1	1		1		6,41
	19/08/23 1:00	18,54	18,54	0,00			1	1		1		5,12
	19/08/23 2:00	17,79	17,37	0,42			1	1		1		4,37
	19/08/23 3:00	16,89	16,72	0,17			1	1		1		3,48
	19/08/23 4:00	16,60	16,54	0,06			1	1		1		3,18
	19/08/23 5:00	16,58	16,31	0,27			1	1		1		3,16
	19/08/23 6:00	16,49	15,99	0,49			1	1		1		3,07
	19/08/23 7:00	17,68	17,10	0,58			1	1		1		4,27
	19/08/23 8:00	19,20	18,24	0,96			1	1		1		5,79
	19/08/23 9:00	20,92	20,40	0,52	1		1			1		6,53
	19/08/23 10:00	21,77	21,48	0,29	1		1			1		7,38
	19/08/23 11:00	22,23	21,95	0,28	1		1			1	1	7,25
	19/08/23 12:00	23,07	22,73	0,34	1		1			1	2	7,61
	19/08/23 13:00	23,95	23,68	0,26	1		1			1	3	7,68
	19/08/23 14:00	23,89	23,45	0,44	1		1			1	3	7,48
	19/08/23 15:00	23,08	22,24	0,83	1		1			1	3	6,86
	19/08/23 16:00	22,96	22,10	0,85	1		1			1	2	7,52
	19/08/23 17:00	23,93	23,14	0,79	1		1	1		1		6,29
19/08/23 18:00	24,71	23,68	1,04	1		1	1		1		7,17	
19/08/23 19:00	24,65	23,04	1,61	1		1	1		1		7,11	
19/08/23 20:00	25,11	23,76	1,35	1		1	1		1		7,57	
19/08/23 21:00	24,26	22,55	1,71	1		1	1		1		6,72	
19/08/23 22:00	22,66	21,08	1,58	1		1	1		1		5,12	
19/08/23 23:00	21,41	20,73	0,68	1		1	1		1		3,87	

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Κυριακή 20/8/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	0,80	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x15)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	20/08/23 0:00	19,74	19,47	0,26	1		1	1		1		2,20
	20/08/23 1:00	18,57	18,47	0,10			1	1		1		5,16
	20/08/23 2:00	17,40	16,96	0,44			1	1		1		3,98
	20/08/23 3:00	16,61	15,55	1,06			1	1		1		3,19
	20/08/23 4:00	16,24	14,91	1,32			1	1		1		2,82
	20/08/23 5:00	16,03	14,13	1,90			1	1		1		2,61
	20/08/23 6:00	16,01	13,51	2,51			1	1		1		2,60
	20/08/23 7:00	16,75	13,67	3,09			1	1		1		3,34
	20/08/23 8:00	18,03	14,98	3,05			1	1		1		4,61
	20/08/23 9:00	19,15	16,11	3,04			1	1		1		5,73
	20/08/23 10:00	19,60	16,55	3,05			1	1		1		6,19
	20/08/23 11:00	20,12	17,98	2,14			1	1		1		6,70
	20/08/23 12:00	20,51	18,20	2,31			1	1		1		7,09
	20/08/23 13:00	21,03	17,93	3,10			1	1		1		7,36
	20/08/23 14:00	20,91	18,32	2,59	1			1		1		7,32
	20/08/23 15:00	20,71	18,92	1,79	1			1		1		7,25
	20/08/23 16:00	21,07	19,81	1,26	1			1	1	1		4,50
	20/08/23 17:00	22,13	20,64	1,50	1			1	1	1		5,57
	20/08/23 18:00	23,37	22,12	1,26	1			1	1	1		6,81
20/08/23 19:00	23,61	21,65	1,96	1			1	1	1		7,05	
20/08/23 20:00	24,39	22,19	2,20	1			1	1	1		7,82	
20/08/23 21:00	23,69	21,17	2,52	1			1	1	1		7,12	
20/08/23 22:00	22,52	20,05	2,46	1			1	1	1		5,95	
20/08/23 23:00	21,61	19,23	2,38	1			1	1	1		5,04	

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Δευτέρα 21/8/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	0,80	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x15)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	21/08/23 0:00	20,05	16,66	3,39				1	1	1		7,02
	21/08/23 1:00	18,74	14,65	4,09				1	1	1		6,30
	21/08/23 2:00	17,55	13,52	4,03				1	1	1		5,11
	21/08/23 3:00	16,80	12,97	3,83				1	1	1		4,36
	21/08/23 4:00	16,22	11,99	4,23				1		1		5,68
	21/08/23 5:00	16,03	11,65	4,38				1		1		5,61
	21/08/23 6:00	16,18	12,82	3,36				1		1		5,66
	21/08/23 7:00	17,59	15,57	2,03			1	1		1		4,18
	21/08/23 8:00	19,32	16,40	2,92			1	1		1		5,90
	21/08/23 9:00	20,83	16,25	4,58			1	1		1		7,29
	21/08/23 10:00	21,39	16,40	4,99		1		1		1		7,49
	21/08/23 11:00	22,00	17,37	4,63		1		1		1		7,70
	21/08/23 12:00	22,90	18,94	3,97		1		1		1		8,02
	21/08/23 13:00	22,55	19,64	2,91		1		1		1	3	7,27
	21/08/23 14:00	23,18	20,68	2,50	1			1		1	3	7,52
	21/08/23 15:00	24,73	21,84	2,89	1			1	1	1		8,16
	21/08/23 16:00	24,57	21,48	3,08	1			1	1	1		8,00
	21/08/23 17:00	25,57	22,74	2,83	1			1	1	1		8,75
	21/08/23 18:00	26,61	23,68	2,92	1		1	1		1		8,75
21/08/23 19:00	26,51	23,13	3,37	1		1	1		1		8,75	
21/08/23 20:00	27,16	23,75	3,41	1		1	1		1		8,75	
21/08/23 21:00	26,32	22,63	3,69	1		1	1		1		8,75	
21/08/23 22:00	24,60	21,37	3,23	1		1	1		1		7,06	
21/08/23 23:00	23,29	21,45	1,84	1		1	1		1		5,75	

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Τρίτη 22/8/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	0,80	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x15)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	22/08/23 0:00	21,60	20,96	0,64	1		1	1		1		4,06
	22/08/23 1:00	20,13	19,44	0,69	1		1	1		1		2,59
	22/08/23 2:00	18,80	16,71	2,09	1			1		1		5,38
	22/08/23 3:00	17,82	14,49	3,33	1			1		1		4,41
	22/08/23 4:00	17,22	15,38	1,83	1			1		1		3,80
	22/08/23 5:00	16,97	15,78	1,19	1			1		1		3,55
	22/08/23 6:00	17,13	16,36	0,77	1			1		1		3,71
	22/08/23 7:00	18,64	17,27	1,37	1			1		1		5,22
	22/08/23 8:00	21,33	20,40	0,93	1			1		1		7,47
	22/08/23 9:00	22,93	22,71	0,22	1			1	1	1		6,37
	22/08/23 10:00	23,57	23,57	0,00		1		1	1	1		7,01
	22/08/23 11:00	23,93	23,80	0,12		1		1	1	1		7,36
	22/08/23 12:00	24,47	24,33	0,13		1		1	1	1	1	7,21
	22/08/23 13:00	24,41	24,25	0,15		1		1	1	1	2	6,20
	22/08/23 14:00	23,83	23,66	0,17		1		1	1	1	3	5,22
	22/08/23 15:00	23,12	22,84	0,28		1		1	1	1	3	4,52
	22/08/23 16:00	23,03	22,63	0,41		1		1	1	1	3	4,44
	22/08/23 17:00	24,82	24,51	0,31	1	1		1	1	1	2	2,93
	22/08/23 18:00	27,29	26,78	0,52	1	1		1	1	1		6,60
	22/08/23 19:00	27,31	26,67	0,64	1	1		1	1	1		6,62
22/08/23 20:00	27,94	27,42	0,52	1	1		1	1	1		7,25	
22/08/23 21:00	26,46	25,73	0,73	1	1		1	1	1		5,77	
22/08/23 22:00	24,74	23,98	0,77	1	1		1	1	1		4,05	
22/08/23 23:00	23,44	22,76	0,67	1	1		1	1	1		2,75	

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα						Τετάρτη 23/8/2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	0,80	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x15)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	23/08/23 0:00	21,65	21,35	0,30	1			1	1	1		5,09
	23/08/23 1:00	20,20	18,84	1,37	1			1	1	1		3,64
	23/08/23 2:00	18,70	17,46	1,25	1			1		1		5,29
	23/08/23 3:00	17,89	16,88	1,02	1			1		1		4,48
	23/08/23 4:00	17,30	15,90	1,40	1			1		1		3,89
	23/08/23 5:00	17,15	16,39	0,76	1			1		1		3,74
	23/08/23 6:00	17,17	16,31	0,87	1			1		1		3,76
	23/08/23 7:00	18,69	18,03	0,67	1			1		1		5,28
	23/08/23 8:00	20,72	20,00	0,71	1	1		1		1		3,18
	23/08/23 9:00	21,83	21,52	0,30	1	1				1	1	7,09
	23/08/23 10:00	21,77	21,63	0,14	1	1				1	2	5,89
	23/08/23 11:00	21,60	21,60	0,00	1	1				1	3	5,11
	23/08/23 12:00	21,65	21,65	0,00	1	1				1	5	3,92
	23/08/23 13:00	21,94	21,94	0,00	1	1				1	6	3,40
	23/08/23 14:00	21,01	20,93	0,08	1	1				1	7	1,50
	23/08/23 15:00	19,90	19,38	0,53	1	1				1	7	0,40
	23/08/23 16:00	19,68	18,65	1,03	1	1				1	7	0,18
	23/08/23 17:00	20,15	18,60	1,54	1	1				1	7	0,67
	23/08/23 18:00	21,40	20,44	0,96	1	1				1	7	1,94
	23/08/23 19:00	21,40	20,66	0,73	1	1				1	7	1,93
23/08/23 20:00	22,17	21,39	0,78	1	1				1	7	2,70	
23/08/23 21:00	21,39	20,60	0,79	1	1				1	7	1,97	
23/08/23 22:00	21,46	20,60	0,87	1	1				1	4	4,15	
23/08/23 23:00	22,38	21,50	0,89	1	1				1	1	7,46	

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα						Πέμπτη 24/8/2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	0,80	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x15)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	24/08/23 0:00	21,22	20,39	0,83	1	1				1		6,83
	24/08/23 1:00	19,85	18,70	1,15	1	1				1		5,46
	24/08/23 2:00	18,78	17,27	1,51	1	1				1		4,39
	24/08/23 3:00	17,82	16,48	1,34		1			1	1		4,41
	24/08/23 4:00	17,30	16,22	1,07		1			1	1		3,88
	24/08/23 5:00	17,32	15,98	1,34		1			1	1		3,91
	24/08/23 6:00	17,36	14,63	2,72		1			1	1		3,94
	24/08/23 7:00	18,49	15,90	2,59		1			1	1		5,07
	24/08/23 8:00	20,89	18,93	1,97		1			1	1		7,31
	24/08/23 9:00	22,79	21,00	1,78		1		1	1	1		6,22
	24/08/23 10:00	23,44	21,46	1,99		1		1	1	1		6,88
	24/08/23 11:00	23,88	22,40	1,48		1		1	1	1		7,32
	24/08/23 12:00	24,74	23,58	1,16		1		1	1	1		8,18
	24/08/23 13:00	24,66	23,96	0,70		1		1	1	1	2	6,99
	24/08/23 14:00	24,64	23,80	0,84		1		1	1	1	2	6,97
	24/08/23 15:00	24,74	24,00	0,74		1		1	1	1	1	7,92
	24/08/23 16:00	24,82	23,96	0,85		1		1	1	1		8,25
	24/08/23 17:00	25,30	24,13	1,17		1		1	1	1		8,74
	24/08/23 18:00	26,61	25,68	0,94		1	1	1	1	1		5,92
	24/08/23 19:00	26,62	25,86	0,75		1	1	1	1	1		5,93
24/08/23 20:00	27,12	26,09	1,03		1	1	1	1	1		6,43	
24/08/23 21:00	25,83	24,86	0,97		1	1	1	1	1		5,14	
24/08/23 22:00	24,16	23,40	0,76		1	1	1	1	1		3,47	
24/08/23 23:00	22,70	21,60	1,11			1	1	1	1		6,14	

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Παρασκευή 25/8/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	0,80	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x15)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	25/08/23 0:00	21,03	19,62	1,40			1	1	1	1		4,46
	25/08/23 1:00	19,67	17,85	1,82			1	1	1	1		3,11
	25/08/23 2:00	18,19	15,80	2,39			1	1		1		4,77
	25/08/23 3:00	17,44	15,70	1,74			1	1		1		4,02
	25/08/23 4:00	16,98	14,19	2,79			1	1		1		3,57
	25/08/23 5:00	17,07	13,87	3,20			1	1		1		3,66
	25/08/23 6:00	17,24	13,76	3,48			1	1		1		3,82
	25/08/23 7:00	18,64	15,13	3,51			1	1		1		5,22
	25/08/23 8:00	20,50	15,46	5,04			1	1		1		7,09
	25/08/23 9:00	21,83	16,42	5,42			1	1		1		7,64
	25/08/23 10:00	22,38	19,05	3,33			1	1		1		7,83
	25/08/23 11:00	22,63	19,87	2,76	1		1			1		7,92
	25/08/23 12:00	23,41	19,57	3,84	1		1			1		8,19
	25/08/23 13:00	24,34	21,12	3,22	1		1			1		8,52
	25/08/23 14:00	24,38	21,69	2,69	1		1			1		8,53
	25/08/23 15:00	24,05	21,58	2,47	1		1	1		1		6,51
	25/08/23 16:00	23,79	21,33	2,46	1		1	1		1		6,25
	25/08/23 17:00	24,33	21,88	2,46	1		1	1		1		6,79
25/08/23 18:00	26,01	25,53	0,47		1	1	1		1		8,47	
25/08/23 19:00	26,28	25,19	1,09		1	1	1	1	1		5,59	
25/08/23 20:00	26,93	25,17	1,75		1	1	1	1	1		6,24	
25/08/23 21:00	25,42	23,73	1,69			1	1	1	1		8,75	
25/08/23 22:00	23,67	22,65	1,01			1	1	1	1		7,10	
25/08/23 23:00	22,51	21,79	0,72			1	1	1	1		5,95	

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Σάββατο 26/8/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	0,80	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x15)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	26/08/23 0:00	20,79	20,07	0,73			1	1	1	1		4,23
	26/08/23 1:00	19,47	19,14	0,32			1	1		1		6,05
	26/08/23 2:00	18,16	16,70	1,46			1	1		1		4,74
	26/08/23 3:00	17,28	15,47	1,82			1	1		1		3,87
	26/08/23 4:00	16,74	15,64	1,11			1	1		1		3,33
	26/08/23 5:00	16,79	15,84	0,95			1	1		1		3,37
	26/08/23 6:00	16,72	14,38	2,34			1	1		1		3,31
	26/08/23 7:00	17,66	15,28	2,39			1	1		1		4,25
	26/08/23 8:00	19,40	17,76	1,64			1	1		1		5,98
	26/08/23 9:00	20,79	20,54	0,25		1	1	1		1		3,25
	26/08/23 10:00	21,67	21,65	0,02		1	1	1		1		4,13
	26/08/23 11:00	22,46	22,44	0,02		1	1	1		1		4,92
	26/08/23 12:00	23,34	23,23	0,11		1	1	1		1		5,80
	26/08/23 13:00	24,48	24,42	0,06		1	1	1		1		6,94
	26/08/23 14:00	24,28	24,19	0,09		1	1	1		1		6,74
	26/08/23 15:00	23,66	23,17	0,49		1	1	1		1		6,12
	26/08/23 16:00	23,42	23,25	0,18		1	1	1		1		5,88
	26/08/23 17:00	24,16	24,10	0,06		1	1	1		1		6,62
	26/08/23 18:00	25,09	25,09	0,00		1	1	1		1		7,55
	26/08/23 19:00	25,03	25,03	0,00		1	1	1		1		7,49
26/08/23 20:00	25,67	25,59	0,09		1	1	1		1		8,13	
26/08/23 21:00	24,59	24,54	0,05		1	1	1		1		7,05	
26/08/23 22:00	23,08	23,01	0,06		1	1	1		1		5,54	
26/08/23 23:00	21,82	21,72	0,10		1	1	1		1		4,28	

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Κυριακή 27/8/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	0,80	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x15)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	27/08/23 0:00	20,43	20,43	0,00			1	1		1		7,02
	27/08/23 1:00	19,10	19,08	0,01			1	1		1		5,68
	27/08/23 2:00	17,98	17,96	0,02			1	1		1		4,56
	27/08/23 3:00	17,20	17,18	0,02			1	1		1		3,79
	27/08/23 4:00	16,56	16,56	0,00			1	1		1		3,15
	27/08/23 5:00	16,36	15,59	0,77			1	1		1		2,95
	27/08/23 6:00	16,10	14,89	1,20			1	1		1		2,68
	27/08/23 7:00	16,78	15,55	1,23			1	1		1		3,36
	27/08/23 8:00	18,06	17,09	0,97			1	1		1		4,65
	27/08/23 9:00	19,08	17,06	2,01			1	1		1		5,66
	27/08/23 10:00	19,51	17,65	1,87			1	1		1		6,10
	27/08/23 11:00	20,08	18,28	1,80			1	1		1		6,66
	27/08/23 12:00	20,31	16,54	3,77			1	1		1		6,90
	27/08/23 13:00	20,93	17,44	3,49			1	1		1		7,32
	27/08/23 14:00	20,79	18,59	2,20			1	1		1		7,28
	27/08/23 15:00	20,36	17,43	2,93			1	1		1		6,94
	27/08/23 16:00	20,71	17,90	2,81			1	1		1		7,25
	27/08/23 17:00	21,87	18,21	3,65		1	1			1		7,48
	27/08/23 18:00	22,43	19,21	3,22		1	1			1		7,85
	27/08/23 19:00	22,43	18,89	3,54		1	1			1		7,85
27/08/23 20:00	23,43	19,99	3,44		1	1			1		8,20	
27/08/23 21:00	22,88	20,56	2,32		1	1			1		8,01	
27/08/23 22:00	21,84	18,93	2,91		1	1			1		7,45	
27/08/23 23:00	20,76	16,99	3,77		1	1			1		6,37	

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Δευτέρα 28/8/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	0,80	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x15)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	28/08/23 0:00	19,43	17,73	1,70		1	1			1		5,04
	28/08/23 1:00	18,21	17,34	0,87			1	1		1		4,80
	28/08/23 2:00	17,15	15,83	1,31			1	1		1		3,73
	28/08/23 3:00	16,34	14,66	1,68			1	1		1		2,93
	28/08/23 4:00	15,91	13,38	2,53			1			1		5,57
	28/08/23 5:00	15,77	11,50	4,28			1			1		5,51
	28/08/23 6:00	16,08	11,81	4,27			1			1		5,63
	28/08/23 7:00	17,67	13,24	4,43			1			1		6,18
	28/08/23 8:00	19,47	14,88	4,58			1			1		6,81
	28/08/23 9:00	20,67	16,82	3,85			1	1		1		7,23
	28/08/23 10:00	20,96	16,68	4,28			1	1		1		7,34
	28/08/23 11:00	21,26	18,16	3,10			1	1		1		7,44
	28/08/23 12:00	22,35	19,74	2,61			1	1		1		7,82
	28/08/23 13:00	23,32	20,14	3,17			1	1		1		8,16
	28/08/23 14:00	22,80	19,22	3,58			1	1		1		7,98
	28/08/23 15:00	21,67	17,74	3,93			1	1		1		7,58
	28/08/23 16:00	21,49	17,32	4,16			1	1		1		7,52
	28/08/23 17:00	22,26	17,62	4,64			1	1		1		7,79
	28/08/23 18:00	23,18	18,69	4,49		1	1			1		8,11
28/08/23 19:00	23,08	18,36	4,71		1	1			1		8,08	
28/08/23 20:00	23,45	19,31	4,13		1	1			1		8,21	
28/08/23 21:00	23,09	19,00	4,09		1	1			1		8,08	
28/08/23 22:00	21,62	17,68	3,94		1	1			1		7,23	
28/08/23 23:00	20,29	16,36	3,93		1	1			1		5,90	

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Τρίτη 29/8/2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	0,80		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x15)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Τρίτη	29/08/23 0:00	19,01	16,02	2,99			1			1		6,65	
	29/08/23 1:00	17,82	15,34	2,48			1		1	1		4,41	
	29/08/23 2:00	16,91	14,52	2,39			1		1	1		3,50	
	29/08/23 3:00	16,18	14,47	1,70			1		1	1		2,76	
	29/08/23 4:00	15,77	14,71	1,07			1		1	1		2,36	
	29/08/23 5:00	15,79	14,76	1,03			1		1	1		2,38	
	29/08/23 6:00	16,07	15,26	0,81			1		1	1		2,65	
	29/08/23 7:00	17,61	16,59	1,02			1		1	1		4,20	
	29/08/23 8:00	19,57	19,15	0,42			1		1	1		6,15	
	29/08/23 9:00	20,59	20,03	0,56			1		1	1		7,17	
	29/08/23 10:00	20,96	20,34	0,62			1		1	1		3,42	
	29/08/23 11:00	21,26	20,97	0,29		1		1		1	1		3,72
	29/08/23 12:00	21,88	21,83	0,05		1		1		1	1		4,34
	29/08/23 13:00	22,82	22,78	0,05		1		1		1	1		5,28
	29/08/23 14:00	22,27	21,73	0,54		1		1		1	1		4,73
	29/08/23 15:00	20,97	20,13	0,84		1		1		1	1		3,43
	29/08/23 16:00	20,93	20,59	0,35		1		1		1	1		3,39
	29/08/23 17:00	21,85	21,73	0,12		1		1		1	1		4,31
	29/08/23 18:00	23,33	23,31	0,02		1		1		1	1		5,79
	29/08/23 19:00	23,83	23,83	0,00		1		1		1	1		6,29
29/08/23 20:00	24,50	24,50	0,00		1		1		1	1		6,96	
29/08/23 21:00	22,86	22,84	0,03		1		1		1	1		5,32	
29/08/23 22:00	20,98	20,78	0,20		1		1		1	1		3,44	
29/08/23 23:00	19,49	19,11	0,38				1		1	1		6,07	

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Τετάρτη 30/8/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	0,80	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x15)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	30/08/23 0:00	17,87	17,48	0,39			1		1	1		4,45
	30/08/23 1:00	16,63	16,00	0,63			1		1	1		3,21
	30/08/23 2:00	15,72	15,14	0,57			1		1	1		2,30
	30/08/23 3:00	14,97	13,96	1,01			1			1		4,71
	30/08/23 4:00	14,83	14,02	0,81			1			1		4,56
	30/08/23 5:00	15,15	13,84	1,30			1			1		4,88
	30/08/23 6:00	15,61	13,63	1,98			1			1		5,35
	30/08/23 7:00	17,12	13,74	3,38			1			1		5,99
	30/08/23 8:00	18,48	16,53	1,95	1		1			1		4,09
	30/08/23 9:00	20,69	19,27	1,42	1		1			1		6,30
	30/08/23 10:00	21,23	19,79	1,44	1		1			1		6,84
	30/08/23 11:00	21,74	20,70	1,04	1		1			1		7,35
	30/08/23 12:00	22,81	21,74	1,07	1		1			1	2	7,16
	30/08/23 13:00	23,34	22,30	1,03	1		1			1	3	6,94
	30/08/23 14:00	22,47	21,82	0,66	1		1			1	3	6,07
	30/08/23 15:00	21,39	20,71	0,68		1	1			1	1	6,24
	30/08/23 16:00	21,05	20,48	0,57		1	1			1		6,66
	30/08/23 17:00	21,90	21,49	0,41		1	1			1		7,51
	30/08/23 18:00	23,16	22,95	0,21		1	1		1	1		5,62
	30/08/23 19:00	23,61	23,53	0,08		1	1		1	1		6,07
30/08/23 20:00	24,41	24,41	0,00		1	1		1	1		6,87	
30/08/23 21:00	22,92	22,92	0,00		1	1		1	1		5,38	
30/08/23 22:00	21,25	21,25	0,00		1	1		1	1		3,71	
30/08/23 23:00	19,94	19,94	0,00		1	1		1	1		2,40	

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα						Πέμπτη 31/8/2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Πέμπτη	31/08/23 0:00	18,31	18,31	0,00		1	1		1	1	0,77	
	31/08/23 1:00	16,86	16,84	0,02			1		1	1	3,45	
	31/08/23 2:00	15,97	15,97	0,00			1		1	1	2,55	
	31/08/23 3:00	15,26	15,26	0,00			1			1	4,99	
	31/08/23 4:00	14,74	14,74	0,00			1			1	4,47	
	31/08/23 5:00	14,82	14,82	0,00			1			1	4,56	
	31/08/23 6:00	15,13	15,13	0,00			1		1	1	1,72	
	31/08/23 7:00	16,87	16,87	0,00			1		1	1	3,46	
	31/08/23 8:00	18,58	18,58	0,00			1		1	1	5,16	
	31/08/23 9:00	18,05	17,96	0,10			1		1	1	4,64	
	31/08/23 10:00	19,31	19,02	0,29			1		1	1	5,89	
	31/08/23 11:00	20,97	20,50	0,47			1	1		1	1	3,43
	31/08/23 12:00	21,56	21,08	0,48			1	1		1	1	4,02
	31/08/23 13:00	22,26	21,55	0,71			1	1		1	1	4,72
	31/08/23 14:00	21,96	21,15	0,81			1	1		1	1	4,42
	31/08/23 15:00	21,11	20,42	0,70			1	1		1	1	3,57
	31/08/23 16:00	20,74	19,74	0,99			1	1		1	1	3,20
	31/08/23 17:00	21,35	20,86	0,49			1	1		1	1	3,81
	31/08/23 18:00	22,82	22,75	0,07			1	1		1	1	5,28
	31/08/23 19:00	23,17	23,16	0,02			1	1		1	1	5,63
31/08/23 20:00	24,12	24,08	0,04			1	1		1	1	6,58	
31/08/23 21:00	22,46	22,42	0,03			1	1		1	1	4,92	
31/08/23 22:00	20,55	20,55	0,00			1	1		1	1	3,01	
31/08/23 23:00	18,98	18,95	0,03				1		1	1	5,56	

Παρατηρήσεις:

Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 12MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.