



ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή 1/9/2023					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,20	2,52	1,70	0,60	0,60	1,00	1,00	2,30	1,00		
Περίοδος	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)										Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	HZ		
Παρασκευή	00:00	3,97	3,58	0,38	0,00			1		1			1		0,98	0,99
	01:00	3,75	3,41	0,33	0,00			1		1			1		0,99	0,99
	02:00	3,43	3,17	0,26	0,00			1					1		0,98	0,98
	03:00	3,27	2,90	0,36	0,01			1					1		0,99	0,99
	04:00	3,21	2,93	0,29	0,00			1					1		0,99	0,99
	05:00	3,15	2,88	0,27	0,00			1					1		0,98	0,98
	06:00	3,18	2,89	0,28	0,00			1					1		0,98	0,98
	07:00	3,33	3,09	0,24	0,00			1					1		0,99	0,99
	08:00	3,85	3,72	0,13	0,00			1					1		0,99	0,99
	09:00	4,20	3,65	0,07	0,48			1					1		0,97	0,97
	10:00	4,42	3,79	0,07	0,56			1					1		0,99	0,99
	11:00	4,64	3,85	0,10	0,69	1		1					1		0,93	0,93
	12:00	4,75	3,88	0,13	0,74	1		1					1		0,99	0,99
	13:00	4,80	3,81	0,25	0,74	1		1					1		0,99	0,99
	14:00	4,79	3,70	0,34	0,75	1		1					1		0,99	0,99
	15:00	4,76	3,57	0,43	0,75	1		1					1		0,99	0,99
	16:00	4,47	3,01	0,71	0,75	1		1							0,99	0,99
	17:00	4,44	2,80	0,89	0,75	1		1							0,99	0,99
	18:00	4,49	2,99	0,93	0,57	1		1							0,99	0,99
	19:00	4,83	3,35	0,92	0,56	1		1							0,99	0,99
	20:00	5,22	4,27	0,93	0,02	1		1			1		1		0,99	0,99
	21:00	4,95	4,03	0,91	0,01	1		1			1		1		0,99	0,99
	22:00	4,67	3,79	0,87	0,01	1		1			1		1		0,99	0,99
	23:00	4,34	3,50	0,83	0,01	1		1			1				0,99	0,99

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης