

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή 1/9/2023					
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5	5	1,8	0,8	1	1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Παρασκευή	01/09/23 0:00	7,13	6,48	0,65	1	1					0,95	0,95	
	01/09/23 1:00	6,69	5,85	0,84	1	1					0,95	0,95	
	01/09/23 2:00	6,42	5,51	0,92	1	1					0,95	0,95	
	01/09/23 3:00	6,29	5,40	0,89	1	1					0,95	0,95	
	01/09/23 4:00	6,16	5,34	0,82	1	1					0,95	0,95	
	01/09/23 5:00	6,17	5,53	0,64	1	1					0,95	0,95	
	01/09/23 6:00	6,43	6,02	0,41	1	1					0,95	0,95	
	01/09/23 7:00	6,99	6,73	0,26	1	1					0,95	0,95	
	01/09/23 8:00	7,66	7,49	0,17	1	1					0,95	0,95	
	01/09/23 9:00	7,77	7,54	0,23	1	1					0,95	0,95	
	01/09/23 10:00	7,75	7,49	0,26	1	1					0,95	0,95	
	01/09/23 11:00	7,82	7,39	0,43	1	1					0,95	0,95	
	01/09/23 12:00	8,01	7,47	0,54	1	1					0,95	0,95	
	01/09/23 13:00	8,25	7,73	0,52	1	1					0,95	0,95	
	01/09/23 14:00	8,09	7,65	0,44	1	1					0,95	0,95	
	01/09/23 15:00	7,88	7,42	0,46	1	1					0,95	0,95	
	01/09/23 16:00	7,85	7,29	0,56	1	1					0,95	0,95	
	01/09/23 17:00	8,21	7,85	0,36	1	1					0,95	0,95	
	01/09/23 18:00	8,75	8,48	0,26	1	1					1	0,95	0,95
	01/09/23 19:00	9,14	8,91	0,23	1	1					2	0,95	0,95
	01/09/23 20:00	9,27	8,87	0,40	1	1					2	0,95	0,95
	01/09/23 21:00	8,93	8,57	0,36	1	1					2	0,95	0,95
	01/09/23 22:00	8,54	8,09	0,46	1	1					1	0,95	0,95
	01/09/23 23:00	7,96	7,34	0,62	1	1						0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.