

| ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | | Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα | | | | | | | | | | | | | Παρασκευή 1/9/2023 | |
|----------------|----------------|---|-----------------------|-----------------------|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|---------|---------|-------|---|--|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW): | | | 3,5 | 3,5 | 7,5 | 10 | 10 | 10 | 9,5 | 12,5 | 1,3 | 1 | | |
| Ημέρα | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G2 | G3 | G6 | G8 | G9 | G10 | G11 | A/Σ G12 | Cum x11 | HZ x5 | Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW) |
| Παρασκευή | 01/09/23 0:00 | 30,75 | 30,08 | 0,66 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 7 | 7,01 | 8,28 |
| | 01/09/23 1:00 | 28,35 | 27,73 | 0,62 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | 5 | 7,52 | 9,87 |
| | 01/09/23 2:00 | 26,54 | 25,99 | 0,55 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | 5 | 8,65 | 10,35 |
| | 01/09/23 3:00 | 25,69 | 25,35 | 0,35 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | 5 | 8,13 | 9,72 |
| | 01/09/23 4:00 | 25,45 | 25,29 | 0,16 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | 4 | 8,49 | 10,22 |
| | 01/09/23 5:00 | 25,72 | 25,64 | 0,08 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 9,88 | 11,98 |
| | 01/09/23 6:00 | 26,23 | 26,18 | 0,05 | | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 10,40 | 12,45 |
| | 01/09/23 7:00 | 28,47 | 28,17 | 0,30 | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | 10,68 | 12,22 |
| | 01/09/23 8:00 | 31,89 | 31,76 | 0,13 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 9,80 | 11,74 |
| | 01/09/23 9:00 | 34,73 | 34,73 | 0,00 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 11,02 | 13,32 |
| | 01/09/23 10:00 | 36,44 | 36,44 | 0,00 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 11,03 | 13,53 |
| | 01/09/23 11:00 | 38,19 | 38,19 | 0,01 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 11,03 | 13,55 |
| | 01/09/23 12:00 | 38,77 | 38,47 | 0,30 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 11,03 | 13,65 |
| | 01/09/23 13:00 | 39,54 | 39,30 | 0,24 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 11,03 | 13,72 |
| | 01/09/23 14:00 | 38,34 | 37,53 | 0,81 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 11,03 | 13,60 |
| | 01/09/23 15:00 | 37,02 | 36,28 | 0,75 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 11,03 | 13,48 |
| | 01/09/23 16:00 | 37,36 | 36,46 | 0,90 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 11,03 | 13,72 |
| | 01/09/23 17:00 | 38,73 | 37,59 | 1,14 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 11,03 | 13,71 |
| | 01/09/23 18:00 | 39,65 | 38,09 | 1,56 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 11,03 | 13,73 |
| | 01/09/23 19:00 | 40,83 | 39,47 | 1,36 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 11,03 | 13,73 |
| 01/09/23 20:00 | 42,96 | 41,14 | 1,82 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 2 | | 11,03 | 13,73 | |
| 01/09/23 21:00 | 40,45 | 37,79 | 2,66 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 11,03 | 13,72 | |
| 01/09/23 22:00 | 37,17 | 34,37 | 2,80 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 11,03 | 13,65 | |
| 01/09/23 23:00 | 34,46 | 32,10 | 2,37 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 11,03 | 13,64 | |

Παρατηρήσεις: Το ΑΠ Καστρί παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.