

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Παρασκευή, 1 Σεπτεμβρίου 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΠ 1	ΑΕΠ 2	ΑΕΠ 3	ΑΕΠ 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
1/9/23 0:00	136,26	111,45	24,81	0,00	1	1	0	0	1	1						0	1		1	1	1	1	1	48,17	40,87
1/9/23 1:00	127,30	103,93	23,38	0,00	1	1	0	0	1	1						0	1		1	1	1	1		40,33	38,17
1/9/23 2:00	121,49	96,27	25,22	0,00	1	1	0	0	1	1						0	1		1	1		1		42,23	36,47
1/9/23 3:00	117,11	92,76	24,35	0,00	1	1	0	0	1	1						0	1		1	1		1		47,76	35,08
1/9/23 4:00	114,60	92,86	21,73	0,00	1	1	0	0	1	1						0	1		1	1		1		39,64	34,34
1/9/23 5:00	115,46	98,07	17,38	0,00	1	1	0	0	1	1						0	1		1	1		1		34,84	34,58
1/9/23 6:00	122,07	103,39	18,67	0,00	1	1	0	0	1	1						0	1		1	1		1	1	36,30	36,30
1/9/23 7:00	136,27	117,83	16,15	2,30	1	1	0	0	1	1						0	1		1	1		1	1	40,26	40,38
1/9/23 8:00	154,39	133,73	13,55	7,11	1	1	0	0	1	1	1					0	1		1	1		1	1	46,05	46,21
1/9/23 9:00	167,65	143,41	13,59	10,65	1	1	0	0	1	1	1					0	1		1	1	1	1	1	48,49	48,48
1/9/23 10:00	173,47	146,00	14,61	12,85	1	1	0	0	1	1	1					0	1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
1/9/23 11:00	174,64	142,54	17,84	14,26	1	1	0	0	1	1	1					0	1		1	1	1	1	1	48,47	48,49
1/9/23 12:00	178,60	141,16	22,75	14,69	1	1	0	0	1	1	1					0		1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
1/9/23 13:00	183,12	147,36	20,79	14,97	1	1	0	0	1	1	1					0		1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
1/9/23 14:00	184,04	149,72	19,73	14,58	1	1	0	0	1	1	1					0		1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
1/9/23 15:00	180,67	144,70	22,51	13,46	1	1	0	0	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
1/9/23 16:00	179,45	144,35	23,20	11,89	1	1	0	0	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
1/9/23 17:00	182,36	146,62	26,63	9,11	1	1	0	0	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
1/9/23 18:00	183,92	154,60	24,94	4,38	1	1	0	0	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
1/9/23 19:00	182,28	151,70	30,25	0,33	1	1	0	0	1	1	1				1	0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
1/9/23 20:00	181,63	152,56	29,08	0,00	1	1	0	0	1	1	1				1	0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
1/9/23 21:00	171,07	145,46	25,61	0,00	1	1	0	0	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
1/9/23 22:00	157,29	130,46	26,83	0,00	1	1	0	0	1	1	1					0	1	1	1	1		1	1	48,10	44,99
1/9/23 23:00	145,76	120,14	25,63	0,00	1	1	0	0	1	1						0		1	1	1	1	1	1	45,88	43,71

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης