

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή 1/10/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	01/10/23 0:00	4,71	3,77	0,94		1					0,95	0,95
	01/10/23 1:00	4,50	3,56	0,94		1					0,95	0,95
	01/10/23 2:00	4,39	3,45	0,94		1					0,95	0,95
	01/10/23 3:00	4,31	3,38	0,93		1					0,95	0,95
	01/10/23 4:00	4,22	3,28	0,94		1					0,95	0,95
	01/10/23 5:00	4,38	3,45	0,94		1					0,95	0,95
	01/10/23 6:00	4,70	3,76	0,94		1					0,95	0,95
	01/10/23 7:00	5,18	4,24	0,94		1				1	0,95	0,95
	01/10/23 8:00	5,60	4,66	0,94	1	1					0,95	0,95
	01/10/23 9:00	5,62	4,68	0,94	1	1					0,95	0,95
	01/10/23 10:00	5,42	4,48	0,93	1	1					0,95	0,95
	01/10/23 11:00	5,44	4,50	0,93	1	1					0,95	0,95
	01/10/23 12:00	5,51	4,57	0,94	1	1					0,95	0,95
	01/10/23 13:00	5,58	4,65	0,94	1	1					0,95	0,95
	01/10/23 14:00	5,31	4,38	0,93	1	1					0,94	0,94
	01/10/23 15:00	5,26	4,35	0,91	1	1					0,92	0,93
	01/10/23 16:00	5,23	4,33	0,90	1	1					0,91	0,92
	01/10/23 17:00	5,63	4,69	0,94	1	1					0,95	0,95
	01/10/23 18:00	6,03	5,09	0,94	1	1					0,95	0,95
	01/10/23 19:00	6,59	5,65	0,94	1	1					0,95	0,95
	01/10/23 20:00	6,43	5,49	0,94	1	1					0,95	0,95
	01/10/23 21:00	5,92	4,99	0,94	1	1					0,95	0,95
	01/10/23 22:00	5,55	4,61	0,94	1	1					0,95	0,95
	01/10/23 23:00	4,96	4,02	0,94	1					1	0,95	0,92

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα εκ των HZ βρίσκεται σε συντήρηση και ένα HZ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.