



| ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | Κυριακή, 1 Οκτώβριος 2023 | | | | |
|---------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------------|-------|-------|---|--|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 6,514 | 6,514 | 0,850 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | | |
| Η μ ε ρ α | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | H/Z | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| Κυριακή, 1 Οκτώβριος 2023 | 00:00 | 5,21 | 4,93 | 0,27 | | 1 | | 1 | | | | | | | 1,29 | 1,36 |
| | 01:00 | 4,82 | 4,16 | 0,66 | | | | 1 | | | | | | | 1,57 | 1,57 |
| | 02:00 | 4,62 | 3,66 | 0,96 | | | | 1 | | | | | | | 1,41 | 1,37 |
| | 03:00 | 4,58 | 3,59 | 0,99 | | | | 1 | | | | | | | 1,36 | 1,33 |
| | 04:00 | 4,53 | 3,57 | 0,95 | | | | 1 | | | | | | | 1,27 | 1,27 |
| | 05:00 | 4,67 | 3,75 | 0,91 | | | | 1 | | | | | | | 1,40 | 1,41 |
| | 06:00 | 4,99 | 3,95 | 1,03 | | | | 1 | | | | | | | 1,70 | 1,71 |
| | 07:00 | 5,19 | 4,71 | 0,48 | | | | 1 | | | | | | | 1,79 | 1,79 |
| | 08:00 | 5,45 | 5,20 | 0,25 | | 1 | | 1 | | | | | | | 1,18 | 1,18 |
| | 09:00 | 5,70 | 4,90 | 0,80 | | 1 | | 1 | | | | | | | 1,36 | 1,36 |
| | 10:00 | 5,90 | 4,46 | 1,45 | | 1 | | 1 | | | | | | | 1,55 | 1,57 |
| | 11:00 | 6,17 | 4,80 | 1,37 | | 1 | | 1 | | | | | | | 1,82 | 1,83 |
| | 12:00 | 6,06 | 4,91 | 1,15 | | 1 | | 1 | | | | | | | 1,74 | 1,73 |
| | 13:00 | 5,87 | 5,19 | 0,68 | | 1 | | 1 | | | | | | | 1,54 | 1,54 |
| | 14:00 | 5,26 | 4,96 | 0,29 | | 1 | | 1 | | | | | | | 0,94 | 0,93 |
| | 15:00 | 4,90 | 4,71 | 0,19 | | 1 | | 1 | | | | | | | 0,58 | 0,57 |
| | 16:00 | 5,02 | 4,85 | 0,17 | | 1 | | 1 | | | | | | | 0,65 | 0,68 |
| | 17:00 | 5,67 | 5,48 | 0,19 | | 1 | | 1 | | | | | | | 1,29 | 1,30 |
| | 18:00 | 6,47 | 6,36 | 0,11 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1,65 | 1,62 |
| | 19:00 | 7,42 | 7,27 | 0,15 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1,96 | 1,99 |
| | 20:00 | 7,45 | 7,32 | 0,13 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 2,05 | 2,04 |
| | 21:00 | 6,81 | 6,45 | 0,36 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1,42 | 1,41 |
| | 22:00 | 6,29 | 5,93 | 0,36 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1,64 | 1,70 |
| | 23:00 | 5,56 | 5,17 | 0,39 | | 1 | | 1 | | | | | | | 1,26 | 1,24 |

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης