

| HΣ Ρόδου | | | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | | | | | | | | Κυριακή, 1 Οκτώβριος 2023 | | | |
|------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|-------------------------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|-------|-------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------------|-------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | 14 | 14 | 10 | 10 | 18 | 18 | 18 | 17 | 21 | 18 | 26,5 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | | | 17,1 | 17,1 |
| Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | Φ/Β (MW) | ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ | | | | | | | | | | ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ | | | | | | | | | Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW) | Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW) |
| | | | | | ATM 1 | ATM 2 | DIESEL 1 | DIESEL 2 | DIESEL 3 | DIESEL 4 | DIESEL 5 | AEP 1 | AEP 2 | AEP 3 | AEP 4 | DIESEL 1 | DIESEL 2 | DIESEL 3 | DIESEL 4 | DIESEL 5 | DIESEL 6 | DIESEL 7 | | | |
| 1/10/23 0:00 | 107,60 | 87,47 | 20,12 | 0,00 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 44,36 | 31,32 |
| 1/10/23 1:00 | 102,16 | 78,95 | 23,21 | 0,00 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | 47,37 | 30,65 | |
| 1/10/23 2:00 | 98,83 | 73,42 | 25,41 | 0,00 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | 48,24 | 29,64 | |
| 1/10/23 3:00 | 96,33 | 70,59 | 25,74 | 0,00 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | 45,57 | 28,88 | |
| 1/10/23 4:00 | 94,37 | 69,73 | 24,64 | 0,00 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | 40,27 | 28,25 | |
| 1/10/23 5:00 | 96,72 | 68,50 | 28,22 | 0,00 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | 34,41 | 28,99 | |
| 1/10/23 6:00 | 103,38 | 80,07 | 23,31 | 0,00 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | 38,69 | 30,99 | |
| 1/10/23 7:00 | 110,24 | 82,69 | 26,94 | 0,60 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | 1 | 1 | 37,37 | 33,03 | |
| 1/10/23 8:00 | 121,48 | 82,77 | 34,41 | 4,31 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | 39,99 | 36,36 | |
| 1/10/23 9:00 | 131,16 | 88,80 | 35,26 | 7,10 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | 45,58 | 39,27 | |
| 1/10/23 10:00 | 135,30 | 86,72 | 37,82 | 10,75 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | 48,27 | 40,61 | |
| 1/10/23 11:00 | 135,66 | 84,23 | 38,75 | 12,67 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | 48,54 | 40,67 | |
| 1/10/23 12:00 | 137,46 | 84,71 | 38,94 | 13,81 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | 48,55 | 41,21 | |
| 1/10/23 13:00 | 139,24 | 87,38 | 38,34 | 13,51 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | 48,55 | 41,73 | |
| 1/10/23 14:00 | 137,81 | 86,37 | 39,18 | 12,26 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | 48,53 | 41,34 | |
| 1/10/23 15:00 | 134,04 | 81,23 | 40,16 | 12,65 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | 44,34 | 40,09 | |
| 1/10/23 16:00 | 133,33 | 83,88 | 38,62 | 10,83 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | 41,29 | 39,98 | |
| 1/10/23 17:00 | 134,66 | 89,92 | 38,28 | 6,46 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | 44,65 | 40,41 | |
| 1/10/23 18:00 | 137,61 | 96,76 | 39,90 | 0,95 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | 47,29 | 41,23 | |
| 1/10/23 19:00 | 144,02 | 102,85 | 41,17 | 0,00 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | 48,55 | 43,12 | |
| 1/10/23 20:00 | 141,13 | 101,98 | 39,15 | 0,00 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | 48,55 | 42,33 | |
| 1/10/23 21:00 | 132,84 | 93,24 | 39,60 | 0,00 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | 44,32 | 39,91 | |
| 1/10/23 22:00 | 121,57 | 86,25 | 35,33 | 0,00 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | 41,10 | 36,48 | |
| 1/10/23 23:00 | 110,52 | 78,25 | 32,28 | 0,00 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | 41,46 | 33,15 | |

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP No4 λόγω τοπικών καταιγίδων στην περιοχή Νότιας Ρόδου.