


ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή 1/10/2023					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,78	1,94	0,80	0,04	1				1					0,94	0,93
	01:00	2,53	1,67	0,84	0,02								1		0,87	0,87
	02:00	2,35	1,54	0,80	0,00								1		0,82	0,81
	03:00	2,30	1,52	0,75	0,03								1		0,79	0,79
	04:00	2,25	1,45	0,74	0,05								1		0,75	0,77
	05:00	2,31	1,51	0,72	0,07								1		0,73	0,73
	06:00	2,39	1,57	0,76	0,06								1		0,76	0,78
	07:00	2,45	1,62	0,77	0,06								1		0,78	0,77
	08:00	2,72	1,85	0,81	0,07								1		0,85	0,86
	09:00	2,90	2,25	0,59	0,06		1						1		0,61	0,65
	10:00	3,01	2,89	0,06	0,06		1						1		0,07	0,36
	11:00	3,24	3,18	0,00	0,06		1				1		1		0,00	0,58
	12:00	3,25	3,19	0,00	0,06		1				1		1		0,00	0,60
	13:00	3,32	3,26	0,00	0,06		1				1		1		0,00	0,63
	14:00	3,15	3,08	0,00	0,06		1				1		1		0,00	0,50
	15:00	2,97	2,91	0,00	0,06		1				1		1		0,00	0,31
	16:00	2,86	2,68	0,12	0,06		1						1		0,15	0,41
	17:00	2,88	1,92	0,90	0,06								1		0,90	0,90
	18:00	3,09	2,11	0,92	0,06						1		1		0,94	0,94
	19:00	3,46	2,47	0,92	0,06						1		1		0,98	0,98
20:00	3,53	2,56	0,92	0,06						1		1	1	0,99	0,99	
21:00	3,29	2,32	0,90	0,06						1		1		0,98	0,98	
22:00	3,13	2,20	0,87	0,06						1		1		0,96	0,97	
23:00	2,84	1,88	0,89	0,06						1		1		0,96	0,95	

Παρατηρήσεις

1. Η μονάδα G3 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω εργασιών στο Σταθμό και η μονάδα G2 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία τις ώρες 09:00 - 17:00

2. Η μονάδα G1 τέθηκε εκτός λειτουργίας λόγω εργασιών στο Σταθμό



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης