

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή 1/9/2023					
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5	5	1,8	0,8	1	1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Παρασκευή	01/09/23 0:00	7,13	6,48	0,65	1	1					0,95	0,95	
	01/09/23 1:00	6,69	5,85	0,84	1	1					0,95	0,95	
	01/09/23 2:00	6,42	5,51	0,92	1	1					0,95	0,95	
	01/09/23 3:00	6,29	5,40	0,89	1	1					0,95	0,95	
	01/09/23 4:00	6,16	5,34	0,82	1	1					0,95	0,95	
	01/09/23 5:00	6,17	5,53	0,64	1	1					0,95	0,95	
	01/09/23 6:00	6,43	6,02	0,41	1	1					0,95	0,95	
	01/09/23 7:00	6,99	6,73	0,26	1	1					0,95	0,95	
	01/09/23 8:00	7,66	7,49	0,17	1	1					0,95	0,95	
	01/09/23 9:00	7,77	7,54	0,23	1	1					0,95	0,95	
	01/09/23 10:00	7,75	7,49	0,26	1	1					0,95	0,95	
	01/09/23 11:00	7,82	7,39	0,43	1	1					0,95	0,95	
	01/09/23 12:00	8,01	7,47	0,54	1	1					0,95	0,95	
	01/09/23 13:00	8,25	7,73	0,52	1	1					0,95	0,95	
	01/09/23 14:00	8,09	7,65	0,44	1	1					0,95	0,95	
	01/09/23 15:00	7,88	7,42	0,46	1	1					0,95	0,95	
	01/09/23 16:00	7,85	7,29	0,56	1	1					0,95	0,95	
	01/09/23 17:00	8,21	7,85	0,36	1	1					0,95	0,95	
	01/09/23 18:00	8,75	8,48	0,26	1	1					1	0,95	0,95
	01/09/23 19:00	9,14	8,91	0,23	1	1					2	0,95	0,95
	01/09/23 20:00	9,27	8,87	0,40	1	1					2	0,95	0,95
	01/09/23 21:00	8,93	8,57	0,36	1	1					2	0,95	0,95
	01/09/23 22:00	8,54	8,09	0,46	1	1					1	0,95	0,95
	01/09/23 23:00	7,96	7,34	0,62	1	1						0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο 2/9/2023					
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5	5	1,8	0,8	1	1				
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Σάββατο	02/09/23 0:00	7,26	6,57	0,68	1	1					0,95	0,95	
	02/09/23 1:00	6,81	5,91	0,90	1	1					0,95	0,95	
	02/09/23 2:00	6,52	5,58	0,93	1	1					0,95	0,95	
	02/09/23 3:00	6,24	5,39	0,86	1	1				2	0,95	0,95	
	02/09/23 4:00	6,15	5,22	0,93	1	1				2	0,95	0,95	
	02/09/23 5:00	6,17	5,23	0,94	1	1					0,95	0,95	
	02/09/23 6:00	6,42	5,48	0,94	1	1					0,95	0,95	
	02/09/23 7:00	6,97	6,04	0,93	1	1					0,95	0,95	
	02/09/23 8:00	7,53	6,59	0,94	1	1					0,95	0,95	
	02/09/23 9:00	7,58	6,64	0,94	1	1					0,95	0,95	
	02/09/23 10:00	7,41	6,46	0,94	1	1					0,95	0,95	
	02/09/23 11:00	7,51	6,58	0,94	1	1					0,95	0,95	
	02/09/23 12:00	7,70	6,76	0,94	1	1					0,95	0,95	
	02/09/23 13:00	7,90	6,96	0,94	1	1					0,95	0,95	
	02/09/23 14:00	7,81	6,87	0,94	1	1					0,95	0,95	
	02/09/23 15:00	7,58	6,64	0,94	1	1					0,95	0,95	
	02/09/23 16:00	7,50	6,56	0,94	1	1					0,95	0,95	
	02/09/23 17:00	8,01	7,08	0,92	1	1					0,95	0,95	
	02/09/23 18:00	8,48	7,55	0,93	1	1					0,95	0,95	
	02/09/23 19:00	8,83	7,89	0,94	1	1					1	0,95	0,95
	02/09/23 20:00	9,04	8,10	0,94	1	1					1	0,95	0,95
	02/09/23 21:00	8,45	7,51	0,94	1	1						0,95	0,95
	02/09/23 22:00	8,09	7,15	0,94	1	1						0,95	0,95
	02/09/23 23:00	7,57	6,63	0,94	1	1						0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη. Σημειώνεται ότι η ένταξη των φορητών μονάδων HZ και της μονάδας G6 από τις 03:00 έως τις 05:00, οφείλεται στην πλύση των υπερπληρωτών των μονάδων G1 και G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή 3/9/2023					
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5	5	1,8	0,8	1	1				
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Κυριακή	03/09/23 0:00	7,03	6,09	0,94	1	1					0,95	0,95	
	03/09/23 1:00	6,61	5,67	0,94	1	1					0,95	0,95	
	03/09/23 2:00	6,39	5,45	0,94	1	1					0,95	0,95	
	03/09/23 3:00	6,16	5,22	0,94	1	1					0,95	0,95	
	03/09/23 4:00	5,99	5,05	0,94	1	1					0,95	0,95	
	03/09/23 5:00	5,99	5,05	0,94	1	1					0,95	0,95	
	03/09/23 6:00	6,28	5,34	0,93	1	1					0,95	0,95	
	03/09/23 7:00	6,81	5,88	0,94	1	1					0,95	0,95	
	03/09/23 8:00	7,29	6,35	0,93	1	1					0,95	0,95	
	03/09/23 9:00	7,39	6,45	0,94	1	1					0,95	0,95	
	03/09/23 10:00	7,33	6,39	0,94	1	1					0,95	0,95	
	03/09/23 11:00	7,30	6,36	0,94	1	1					0,95	0,95	
	03/09/23 12:00	7,66	6,71	0,94	1	1					0,95	0,95	
	03/09/23 13:00	7,82	6,88	0,94	1	1					0,95	0,95	
	03/09/23 14:00	7,48	6,54	0,94	1	1					0,95	0,95	
	03/09/23 15:00	7,34	6,40	0,94	1	1					0,95	0,95	
	03/09/23 16:00	7,37	6,43	0,94	1	1					0,95	0,95	
	03/09/23 17:00	7,67	6,73	0,94	1	1					0,95	0,95	
	03/09/23 18:00	8,36	7,42	0,94	1	1					0,95	0,95	
	03/09/23 19:00	8,77	7,84	0,94	1	1					0,95	0,95	
	03/09/23 20:00	8,99	8,05	0,94	1	1					1	0,95	0,95
	03/09/23 21:00	8,50	7,57	0,93	1	1						0,95	0,95
	03/09/23 22:00	8,08	7,15	0,93	1	1						0,95	0,95
	03/09/23 23:00	7,48	6,54	0,94	1	1						0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα 4/9/2023					
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5	5	1,8	0,8	1	1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Δευτέρα	04/09/23 0:00	6,92	5,98	0,94	1	1					0,95	0,95	
	04/09/23 1:00	6,50	5,57	0,92	1	1					0,95	0,95	
	04/09/23 2:00	6,22	5,30	0,92	1	1					0,95	0,95	
	04/09/23 3:00	5,98	5,14	0,84	1	1					0,95	0,95	
	04/09/23 4:00	5,86	4,95	0,90	1	1					0,95	0,95	
	04/09/23 5:00	5,89	4,95	0,94	1	1					0,95	0,95	
	04/09/23 6:00	6,21	5,27	0,94	1	1					0,95	0,95	
	04/09/23 7:00	6,76	5,82	0,94	1	1					0,95	0,95	
	04/09/23 8:00	7,22	6,28	0,94	1	1					0,95	0,95	
	04/09/23 9:00	7,12	6,19	0,93	1	1					0,95	0,95	
	04/09/23 10:00	6,97	6,11	0,86	1	1					0,95	0,95	
	04/09/23 11:00	7,32	6,47	0,85	1	1					0,95	0,95	
	04/09/23 12:00	7,43	6,56	0,86	1	1					0,95	0,95	
	04/09/23 13:00	7,62	6,80	0,83	1	1					0,95	0,95	
	04/09/23 14:00	7,56	6,68	0,88	1	1					0,95	0,95	
	04/09/23 15:00	7,20	6,37	0,83	1	1					0,95	0,95	
	04/09/23 16:00	7,24	6,51	0,73	1	1					0,95	0,95	
	04/09/23 17:00	7,57	6,83	0,74	1	1					0,95	0,95	
	04/09/23 18:00	8,25	7,61	0,64	1	1					0,95	0,95	
	04/09/23 19:00	8,72	8,06	0,66	1	1					1	0,95	0,95
	04/09/23 20:00	8,80	8,13	0,67	1	1					1	0,95	0,95
	04/09/23 21:00	8,35	7,77	0,58	1	1					1	0,95	0,95
	04/09/23 22:00	7,73	7,45	0,29	1	1						0,95	0,95
	04/09/23 23:00	7,07	6,98	0,09	1	1						0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη 5/9/2023					
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5	5	1,8	0,8	1	1				
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Τρίτη	05/09/23 0:00	6,42	6,33	0,09	1	1					0,95	0,95	
	05/09/23 1:00	6,01	5,97	0,04	1	1					0,95	0,95	
	05/09/23 2:00	5,73	5,73	0,00	1	1					0,95	0,95	
	05/09/23 3:00	5,53	5,53	0,00	1	1				2	0,88	0,88	
	05/09/23 4:00	5,41	5,41	0,00	1	1				2	0,75	0,74	
	05/09/23 5:00	5,51	5,51	0,00	1	1					0,94	0,94	
	05/09/23 6:00	5,82	5,82	0,00	1	1					0,95	0,95	
	05/09/23 7:00	6,34	6,34	0,00	1	1					0,95	0,95	
	05/09/23 8:00	6,88	6,83	0,05	1	1					0,95	0,95	
	05/09/23 9:00	7,25	7,14	0,11	1	1					0,95	0,95	
	05/09/23 10:00	7,25	7,15	0,11	1	1					0,95	0,95	
	05/09/23 11:00	7,41	7,30	0,10	1	1					0,95	0,95	
	05/09/23 12:00	7,57	7,45	0,11	1	1					0,95	0,95	
	05/09/23 13:00	7,74	7,56	0,18	1	1					0,95	0,95	
	05/09/23 14:00	7,51	7,35	0,16	1	1					0,95	0,95	
	05/09/23 15:00	7,24	7,09	0,15	1	1					0,95	0,95	
	05/09/23 16:00	7,33	7,20	0,13	1	1					0,95	0,95	
	05/09/23 17:00	7,79	7,67	0,11	1	1					0,95	0,95	
	05/09/23 18:00	8,31	8,12	0,19	1	1					1	0,95	0,95
	05/09/23 19:00	8,85	8,65	0,19	1	1					1	0,95	0,95
	05/09/23 20:00	8,96	8,77	0,19	1	1					2	0,95	0,95
	05/09/23 21:00	8,48	8,28	0,20	1	1					1	0,95	0,95
	05/09/23 22:00	8,06	7,77	0,29	1	1					1	0,95	0,95
	05/09/23 23:00	7,42	7,07	0,35	1	1						0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη. Σημειώνεται ότι η ένταξη των φορητών μονάδων HZ από τις 03:00 έως τις 05:00, οφείλεται στην πλύση των υπερπληρωτών των μονάδων G1 και G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη 6/9/2023					
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5	5	1,8	0,8	1	1				
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Τετάρτη	06/09/23 0:00	6,89	6,51	0,38	1	1					0,95	0,95	
	06/09/23 1:00	6,29	5,84	0,46	1	1					0,95	0,95	
	06/09/23 2:00	6,05	5,40	0,65	1	1					0,95	0,95	
	06/09/23 3:00	5,79	5,24	0,55	1	1					0,95	0,95	
	06/09/23 4:00	5,64	5,16	0,48	1	1					0,95	0,95	
	06/09/23 5:00	5,76	5,20	0,56	1	1					0,95	0,95	
	06/09/23 6:00	6,06	5,49	0,57	1	1					0,95	0,95	
	06/09/23 7:00	6,82	6,29	0,52	1	1					0,95	0,95	
	06/09/23 8:00	7,49	6,87	0,62	1	1					0,95	0,95	
	06/09/23 9:00	7,65	6,82	0,83	1	1					0,95	0,95	
	06/09/23 10:00	7,43	6,57	0,86	1	1					0,95	0,95	
	06/09/23 11:00	7,27	6,45	0,82	1	1					0,95	0,95	
	06/09/23 12:00	7,61	6,76	0,85	1	1					0,95	0,95	
	06/09/23 13:00	7,79	6,90	0,89	1	1					0,95	0,95	
	06/09/23 14:00	7,60	6,73	0,87	1	1					0,95	0,95	
	06/09/23 15:00	7,51	6,76	0,75	1	1					0,95	0,95	
	06/09/23 16:00	7,42	6,71	0,71	1	1					0,95	0,95	
	06/09/23 17:00	8,03	7,31	0,71	1	1					0,95	0,95	
	06/09/23 18:00	8,69	7,88	0,81	1	1					1	0,95	0,95
	06/09/23 19:00	9,18	8,40	0,78	1	1					1	0,95	0,95
	06/09/23 20:00	9,20	8,54	0,66	1	1					2	0,95	0,95
	06/09/23 21:00	8,83	8,20	0,63	1	1					1	0,95	0,95
	06/09/23 22:00	8,37	7,74	0,63	1	1					1	0,95	0,95
	06/09/23 23:00	7,68	7,08	0,60	1	1						0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη 7/9/2023					
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5	5	1,8	0,8	1	1				
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Πέμπτη	07/09/23 0:00	6,96	6,40	0,56	1	1					0,95	0,95	
	07/09/23 1:00	6,44	5,80	0,64	1	1					0,95	0,95	
	07/09/23 2:00	6,13	5,57	0,56	1	1					0,95	0,95	
	07/09/23 3:00	5,80	5,15	0,65	1	1					0,95	0,95	
	07/09/23 4:00	5,71	5,12	0,59	1	1					0,95	0,95	
	07/09/23 5:00	5,85	5,20	0,65	1	1					0,95	0,95	
	07/09/23 6:00	6,15	5,39	0,76	1	1					0,95	0,95	
	07/09/23 7:00	6,72	6,05	0,67	1	1					0,95	0,95	
	07/09/23 8:00	7,34	7,00	0,34	1	1					0,95	0,95	
	07/09/23 9:00	7,50	7,31	0,19	1	1					0,95	0,95	
	07/09/23 10:00	7,49	7,33	0,16	1	1					0,95	0,95	
	07/09/23 11:00	7,58	7,47	0,11	1	1					0,95	0,95	
	07/09/23 12:00	7,87	7,82	0,05	1	1					0,95	0,95	
	07/09/23 13:00	8,02	7,99	0,03	1	1					1	0,95	0,95
	07/09/23 14:00	8,00	7,98	0,02	1	1					1	0,95	0,95
	07/09/23 15:00	7,84	7,81	0,03	1	1					1	0,95	0,95
	07/09/23 16:00	7,93	7,93	0,00	1	1					1	0,95	0,95
	07/09/23 17:00	8,47	8,45	0,02	1	1					1	0,95	0,95
	07/09/23 18:00	9,06	9,06	0,00	1	1					2	0,95	0,95
	07/09/23 19:00	9,18	9,18	0,00	1	1					2	0,95	0,95
	07/09/23 20:00	9,22	9,22	0,00	1	1					2	0,95	0,95
	07/09/23 21:00	8,76	8,76	0,00	1	1					2	0,95	0,95
	07/09/23 22:00	8,29	8,29	0,00	1	1					2	0,95	0,95
	07/09/23 23:00	7,74	7,74	0,00	1	1					1	0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή 8/9/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5	5	1,8	0,8	1	1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	08/09/23 0:00	7,01	7,01	0,00	1	1					0,95	0,95
	08/09/23 1:00	6,58	6,55	0,03	1	1					0,95	0,95
	08/09/23 2:00	6,35	6,26	0,09	1	1					0,95	0,95
	08/09/23 3:00	6,07	5,96	0,11	1	1				3	0,95	0,95
	08/09/23 4:00	5,88	5,81	0,07	1	1				2	0,95	0,95
	08/09/23 5:00	5,91	5,85	0,06	1	1					0,95	0,95
	08/09/23 6:00	6,13	6,13	0,00	1	1					0,95	0,95
	08/09/23 7:00	6,67	6,67	0,00	1	1					0,95	0,95
	08/09/23 8:00	7,18	7,17	0,01	1	1					0,95	0,95
	08/09/23 9:00	7,44	7,44	0,00	1	1					0,95	0,95
	08/09/23 10:00	7,39	7,31	0,08	1	1					0,95	0,95
	08/09/23 11:00	7,31	7,29	0,02	1	1					0,95	0,95
	08/09/23 12:00	7,78	7,66	0,11	1	1					0,95	0,95
	08/09/23 13:00	8,13	8,01	0,11	1	1				1	0,95	0,95
	08/09/23 14:00	7,99	7,94	0,06	1	1				1	0,95	0,95
	08/09/23 15:00	7,72	7,65	0,07	1	1				1	0,95	0,95
	08/09/23 16:00	7,90	7,80	0,10	1	1					0,95	0,95
	08/09/23 17:00	8,28	8,20	0,08	1	1				1	0,95	0,95
	08/09/23 18:00	9,00	8,86	0,13	1	1				2	0,95	0,95
	08/09/23 19:00	9,32	9,17	0,15	1	1				2	0,95	0,95
	08/09/23 20:00	9,34	9,13	0,22	1	1				2	0,95	0,95
	08/09/23 21:00	8,84	8,60	0,24	1	1				2	0,95	0,95
	08/09/23 22:00	8,45	8,10	0,34	1	1				1	0,95	0,95
	08/09/23 23:00	7,81	7,49	0,32	1	1					0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη. Σημειώνεται ότι η ένταξη των φορητών μονάδων HZ από τις 03:00 έως τις 05:00, οφείλεται στην πλύση των υπερπληρωτών των μονάδων G1 και G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο 9/9/2023					
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5	5	1,8	0,8	1	1				
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Σάββατο	09/09/23 0:00	7,09	6,75	0,34	1	1					0,95	0,95	
	09/09/23 1:00	6,65	6,19	0,47	1	1					0,95	0,95	
	09/09/23 2:00	6,29	5,69	0,60	1	1					0,95	0,95	
	09/09/23 3:00	6,16	5,57	0,59	1	1					0,95	0,95	
	09/09/23 4:00	6,02	5,42	0,60	1	1					0,95	0,95	
	09/09/23 5:00	6,14	5,42	0,73	1	1					0,95	0,95	
	09/09/23 6:00	6,31	5,71	0,61	1	1					0,95	0,95	
	09/09/23 7:00	6,81	6,12	0,69	1	1					0,95	0,95	
	09/09/23 8:00	7,51	6,81	0,70	1	1					0,95	0,95	
	09/09/23 9:00	7,63	6,89	0,75	1	1					0,95	0,95	
	09/09/23 10:00	7,42	6,76	0,67	1	1					0,95	0,95	
	09/09/23 11:00	7,48	6,83	0,65	1	1					0,95	0,95	
	09/09/23 12:00	7,57	6,87	0,70	1	1					0,95	0,95	
	09/09/23 13:00	7,78	6,98	0,81	1	1					0,95	0,95	
	09/09/23 14:00	7,68	6,92	0,77	1	1					0,95	0,95	
	09/09/23 15:00	7,38	6,66	0,72	1	1					0,95	0,95	
	09/09/23 16:00	7,47	6,72	0,75	1	1					0,95	0,95	
	09/09/23 17:00	7,83	7,05	0,78	1	1					0,95	0,95	
	09/09/23 18:00	8,42	7,64	0,78	1	1					0,95	0,95	
	09/09/23 19:00	8,84	8,05	0,78	1	1					1	0,95	0,95
	09/09/23 20:00	8,79	8,02	0,77	1	1					1	0,95	0,95
	09/09/23 21:00	8,30	7,55	0,75	1	1						0,95	0,95
	09/09/23 22:00	7,92	7,16	0,76	1	1						0,95	0,95
	09/09/23 23:00	7,39	6,63	0,77	1	1						0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή 10/9/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5	5	1,8	0,8	1	1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	10/09/23 0:00	6,77	5,99	0,79	1	1					0,95	0,95
	10/09/23 1:00	6,33	5,59	0,74	1	1					0,95	0,95
	10/09/23 2:00	6,03	5,21	0,82	1	1					0,95	0,95
	10/09/23 3:00	5,89	5,07	0,82	1	1					0,95	0,95
	10/09/23 4:00	5,75	4,84	0,91	1	1					0,95	0,95
	10/09/23 5:00	5,81	4,96	0,86	1	1					0,95	0,95
	10/09/23 6:00	6,10	5,31	0,79	1	1					0,95	0,95
	10/09/23 7:00	6,50	5,79	0,72	1	1					0,95	0,95
	10/09/23 8:00	7,06	6,29	0,77	1	1					0,95	0,95
	10/09/23 9:00	7,11	6,33	0,79	1	1					0,95	0,95
	10/09/23 10:00	6,99	6,28	0,71	1	1					0,95	0,95
	10/09/23 11:00	6,96	6,23	0,73	1	1					0,95	0,95
	10/09/23 12:00	7,13	6,31	0,83	1	1					0,95	0,95
	10/09/23 13:00	7,24	6,40	0,84	1	1					0,95	0,95
	10/09/23 14:00	6,97	6,16	0,81	1	1					0,95	0,95
	10/09/23 15:00	6,83	5,97	0,86	1	1					0,95	0,95
	10/09/23 16:00	6,89	6,03	0,86	1	1					0,95	0,95
	10/09/23 17:00	7,27	6,38	0,89	1	1					0,95	0,95
	10/09/23 18:00	7,76	6,87	0,89	1	1					0,95	0,95
	10/09/23 19:00	8,21	7,31	0,90	1	1					0,95	0,95
	10/09/23 20:00	8,33	7,54	0,79	1	1					0,95	0,95
	10/09/23 21:00	7,89	7,17	0,72	1	1					0,95	0,95
	10/09/23 22:00	7,54	6,88	0,66	1	1					0,95	0,95
	10/09/23 23:00	6,97	6,73	0,25	1	1	1				2	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα 11/9/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5	5	1,8	0,8	1	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	11/09/23 0:00	6,38	5,95	0,43	1	1	1			2	0,87	0,91
	11/09/23 1:00	6,02	5,42	0,60	1	1					0,92	0,91
	11/09/23 2:00	5,76	5,04	0,72	1	1					0,95	0,95
	11/09/23 3:00	5,57	4,86	0,71	1	1					0,95	0,95
	11/09/23 4:00	5,45	5,00	0,45	1	1					0,95	0,95
	11/09/23 5:00	5,60	5,34	0,25	1	1					0,95	0,95
	11/09/23 6:00	5,92	5,82	0,10	1	1					0,95	0,95
	11/09/23 7:00	6,48	6,41	0,07	1	1					0,95	0,95
	11/09/23 8:00	7,09	7,03	0,07	1	1					0,95	0,95
	11/09/23 9:00	7,31	7,24	0,08	1	1					0,95	0,95
	11/09/23 10:00	7,32	7,29	0,03	1					4	0,94	0,93
	11/09/23 11:00	7,35	7,28	0,06	1	1				1	0,92	0,91
	11/09/23 12:00	7,69	7,53	0,16	1	1				1	0,95	0,95
	11/09/23 13:00	7,77	7,43	0,34	1					4	0,95	0,95
	11/09/23 14:00	7,63	7,39	0,24	1	1					0,95	0,95
	11/09/23 15:00	7,39	7,15	0,23	1	1					0,95	0,95
	11/09/23 16:00	7,24	6,91	0,32	1	1					0,95	0,95
	11/09/23 17:00	7,54	7,22	0,32	1	1					0,95	0,95
	11/09/23 18:00	8,04	7,48	0,56	1	1					0,95	0,95
	11/09/23 19:00	8,62	8,26	0,36	1	1				1	0,95	0,95
	11/09/23 20:00	8,74	8,17	0,57	1	1				2	0,95	0,95
	11/09/23 21:00	8,08	7,24	0,84	1	1					0,95	0,95
	11/09/23 22:00	7,75	6,97	0,78	1	1					0,95	0,95
	11/09/23 23:00	7,00	6,39	0,60	1	1					0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη. Σημειώνεται ότι η ένταξη των φορητών μονάδων HZ και της μονάδας G6 από τις 00:00 έως τη 01:00, οφείλεται στην πλύση των υπερπληρωτών της μονάδας G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη 12/9/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5	5	1,8	0,8	1	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	12/09/23 0:00	6,36	5,71	0,66	1	1					0,95	0,95
	12/09/23 1:00	5,98	5,18	0,80	1	1					0,95	0,95
	12/09/23 2:00	5,79	4,87	0,92	1	1					0,95	0,95
	12/09/23 3:00	5,57	4,66	0,91	1	1					0,95	0,95
	12/09/23 4:00	5,46	4,56	0,89	1	1					0,95	0,95
	12/09/23 5:00	5,57	4,64	0,93	1	1					0,95	0,95
	12/09/23 6:00	6,00	5,07	0,93	1	1					0,95	0,95
	12/09/23 7:00	6,61	5,68	0,93	1	1					0,95	0,95
	12/09/23 8:00	7,11	6,20	0,91	1	1					0,95	0,95
	12/09/23 9:00	7,24	6,30	0,94	1	1					0,95	0,95
	12/09/23 10:00	6,97	6,03	0,93	1	1					0,95	0,95
	12/09/23 11:00	6,90	5,97	0,93	1	1					0,95	0,95
	12/09/23 12:00	7,02	6,11	0,91	1	1					0,95	0,95
	12/09/23 13:00	7,15	6,21	0,94	1	1					0,95	0,95
	12/09/23 14:00	7,01	6,07	0,94	1	1					0,95	0,95
	12/09/23 15:00	6,69	5,75	0,94	1	1					0,95	0,95
	12/09/23 16:00	6,66	5,72	0,94	1	1					0,95	0,95
	12/09/23 17:00	7,03	6,10	0,94	1	1					0,95	0,95
	12/09/23 18:00	7,65	6,73	0,92	1	1					0,95	0,95
	12/09/23 19:00	8,32	7,39	0,93	1	1					0,95	0,95
	12/09/23 20:00	8,29	7,35	0,94	1	1					0,95	0,95
	12/09/23 21:00	7,84	6,91	0,94	1	1					0,95	0,95
	12/09/23 22:00	7,28	6,34	0,94	1	1					0,95	0,95
	12/09/23 23:00	6,53	5,59	0,94	1	1					0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη 13/9/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5	5	1,8	0,8	1	1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	13/09/23 0:00	5,95	5,01	0,94	1	1					0,95	0,95
	13/09/23 1:00	5,59	4,65	0,93	1	1					0,95	0,95
	13/09/23 2:00	5,42	4,48	0,94	1	1					0,95	0,95
	13/09/23 3:00	5,25	4,32	0,92	1	1					0,94	0,94
	13/09/23 4:00	5,19	4,29	0,90	1	1					0,92	0,92
	13/09/23 5:00	5,33	4,40	0,92	1	1					0,94	0,94
	13/09/23 6:00	5,73	4,79	0,94	1	1					0,95	0,95
	13/09/23 7:00	6,27	5,33	0,94	1	1					0,95	0,95
	13/09/23 8:00	6,83	5,90	0,93	1	1					0,95	0,95
	13/09/23 9:00	6,85	5,95	0,90	1	1					0,95	0,95
	13/09/23 10:00	6,72	5,80	0,92	1	1					0,95	0,95
	13/09/23 11:00	6,58	5,63	0,94	1	1					0,95	0,95
	13/09/23 12:00	6,67	5,72	0,94	1	1					0,95	0,95
	13/09/23 13:00	6,83	5,89	0,94	1	1					0,95	0,95
	13/09/23 14:00	6,64	5,71	0,94	1	1					0,95	0,95
	13/09/23 15:00	6,46	5,52	0,94	1	1					0,95	0,95
	13/09/23 16:00	6,52	5,58	0,94	1	1					0,95	0,95
	13/09/23 17:00	6,97	6,04	0,93	1	1					0,95	0,95
	13/09/23 18:00	7,55	6,73	0,82	1	1					0,95	0,95
	13/09/23 19:00	8,10	7,18	0,92	1	1					0,95	0,95
	13/09/23 20:00	8,01	7,11	0,90	1	1					0,95	0,95
	13/09/23 21:00	7,44	6,57	0,87	1	1					0,95	0,95
	13/09/23 22:00	6,96	6,10	0,86	1	1					0,95	0,95
	13/09/23 23:00	6,38	5,44	0,94	1	1					0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα H/Z βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη 14/9/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5	5	1,8	0,8	1	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	14/09/23 0:00	5,78	4,83	0,94	1	1					0,95	0,95
	14/09/23 1:00	5,46	4,54	0,93	1	1					0,95	0,95
	14/09/23 2:00	5,24	4,32	0,92	1	1					0,93	0,89
	14/09/23 3:00	5,13	4,25	0,89	1	1				1	0,90	0,67
	14/09/23 4:00	5,07	4,20	0,87	1	1				1	0,87	0,69
	14/09/23 5:00	5,14	4,22	0,92		1				2	0,95	0,95
	14/09/23 6:00	5,53	4,59	0,94		1				1	0,95	0,95
	14/09/23 7:00	6,19	5,26	0,93		1				2	0,95	0,95
	14/09/23 8:00	6,64	5,70	0,93	1	1				2	0,95	0,95
	14/09/23 9:00	6,58	5,67	0,91	1	1					0,95	0,95
	14/09/23 10:00	6,51	5,65	0,86	1	1					0,95	0,95
	14/09/23 11:00	6,46	5,81	0,66	1	1					0,95	0,95
	14/09/23 12:00	6,64	5,85	0,80	1	1					0,95	0,95
	14/09/23 13:00	6,75	5,92	0,83	1	1					0,95	0,95
	14/09/23 14:00	6,65	5,83	0,81	1	1					0,95	0,95
	14/09/23 15:00	6,51	5,76	0,75	1	1					0,95	0,95
	14/09/23 16:00	6,51	5,78	0,73	1	1					0,95	0,95
	14/09/23 17:00	6,99	6,29	0,70	1	1					0,95	0,95
	14/09/23 18:00	7,65	6,92	0,73	1	1					0,95	0,95
	14/09/23 19:00	8,08	7,31	0,78	1	1					0,95	0,95
	14/09/23 20:00	8,05	7,26	0,79	1	1					0,95	0,95
	14/09/23 21:00	7,49	6,62	0,87	1	1					0,95	0,95
	14/09/23 22:00	7,05	6,15	0,89	1	1					0,95	0,95
	14/09/23 23:00	6,38	5,50	0,88	1	1					0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα H/Z βρίσκεται σε συντήρηση. Σημειώνεται ότι η ένταξη των φορητών μονάδων HZ από τις 03:00 έως τις 05:00, οφείλεται στην πλύση των υπερπληρωτών των μονάδων G1 και G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή 15/9/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5	5	1,8	0,8	1	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	15/09/23 0:00	5,80	4,88	0,92	1	1					0,95	0,95
	15/09/23 1:00	5,40	4,59	0,81	1	1					0,95	0,95
	15/09/23 2:00	5,22	4,44	0,77	1	1					0,93	0,93
	15/09/23 3:00	5,09	4,35	0,74	1	1					0,83	0,83
	15/09/23 4:00	5,04	4,29	0,75	1	1					0,78	0,78
	15/09/23 5:00	5,18	4,38	0,81	1	1					0,89	0,90
	15/09/23 6:00	5,64	4,87	0,77	1	1					0,95	0,95
	15/09/23 7:00	6,22	5,35	0,88	1	1					0,95	0,95
	15/09/23 8:00	6,69	5,87	0,82	1	1					0,95	0,95
	15/09/23 9:00	6,87	6,05	0,82	1	1					0,95	0,95
	15/09/23 10:00	6,70	5,94	0,77	1	1					0,95	0,95
	15/09/23 11:00	6,75	6,02	0,73	1	1					0,95	0,95
	15/09/23 12:00	6,89	6,09	0,79	1	1					0,95	0,95
	15/09/23 13:00	6,91	6,10	0,81	1	1					0,95	0,95
	15/09/23 14:00	6,74	5,92	0,82	1	1					0,95	0,95
	15/09/23 15:00	6,59	5,72	0,87	1	1					0,95	0,95
	15/09/23 16:00	6,56	5,68	0,88	1	1					0,95	0,95
	15/09/23 17:00	7,03	6,19	0,84	1	1					0,95	0,95
	15/09/23 18:00	7,61	6,87	0,74	1	1					0,95	0,95
	15/09/23 19:00	8,13	7,36	0,76	1	1					0,95	0,95
	15/09/23 20:00	8,10	7,25	0,85	1	1					0,95	0,95
	15/09/23 21:00	7,65	6,86	0,79	1	1					0,95	0,95
	15/09/23 22:00	7,14	6,68	0,47	1	1					0,95	0,95
	15/09/23 23:00	6,43	5,91	0,52	1	1					0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα H/Z βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο 16/9/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5	5	1,8	0,8	1	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	16/09/23 0:00	5,83	5,31	0,52	1	1					0,95	0,95
	16/09/23 1:00	5,47	4,97	0,50	1	1					0,95	0,95
	16/09/23 2:00	5,32	4,78	0,54	1	1					0,95	0,95
	16/09/23 3:00	5,20	4,62	0,57	1	1					0,91	0,90
	16/09/23 4:00	5,08	4,58	0,50	1	1					0,81	0,81
	16/09/23 5:00	5,19	4,58	0,61	1	1					0,89	0,89
	16/09/23 6:00	5,54	4,88	0,66	1	1					0,95	0,95
	16/09/23 7:00	6,14	5,53	0,61	1	1					0,95	0,95
	16/09/23 8:00	6,73	6,14	0,60	1	1					0,95	0,95
	16/09/23 9:00	6,75	6,06	0,69	1	1					0,95	0,95
	16/09/23 10:00	6,70	5,87	0,83	1	1					0,95	0,95
	16/09/23 11:00	6,73	5,89	0,84	1	1					0,95	0,95
	16/09/23 12:00	6,94	6,22	0,72	1	1					0,95	0,95
	16/09/23 13:00	7,15	6,41	0,74	1	1					0,95	0,95
	16/09/23 14:00	7,04	6,28	0,75	1	1					0,95	0,95
	16/09/23 15:00	6,78	5,88	0,90	1	1					0,95	0,95
	16/09/23 16:00	6,78	5,89	0,90	1	1					0,95	0,95
	16/09/23 17:00	7,19	6,25	0,94	1	1					0,95	0,95
	16/09/23 18:00	7,82	6,89	0,93	1	1					0,95	0,95
	16/09/23 19:00	8,33	7,40	0,93	1	1					0,95	0,95
	16/09/23 20:00	8,31	7,48	0,84	1	1					0,95	0,95
	16/09/23 21:00	7,82	6,88	0,94	1	1					0,95	0,95
	16/09/23 22:00	7,37	6,42	0,94	1	1					0,95	0,95
	16/09/23 23:00	6,72	5,87	0,86	1	1					0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα H/Z βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή 17/9/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5	5	1,8	0,8	1	1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	17/09/23 0:00	6,11	5,42	0,70	1	1					0,95	0,95
	17/09/23 1:00	5,75	5,04	0,71	1	1					0,95	0,95
	17/09/23 2:00	5,54	4,66	0,88	1	1					0,95	0,95
	17/09/23 3:00	5,37	4,60	0,78	1	1					0,95	0,95
	17/09/23 4:00	5,28	4,37	0,91	1	1				1	0,94	0,87
	17/09/23 5:00	5,39	4,66	0,73	1	1				1	0,95	0,90
	17/09/23 6:00	5,72	4,79	0,93	1	1					0,95	0,95
	17/09/23 7:00	6,19	5,25	0,94	1	1					0,95	0,95
	17/09/23 8:00	6,52	5,60	0,93	1	1					0,95	0,95
	17/09/23 9:00	6,56	5,62	0,94	1	1					0,95	0,95
	17/09/23 10:00	6,36	5,42	0,94	1	1					0,95	0,95
	17/09/23 11:00	6,30	5,36	0,94	1	1					0,95	0,95
	17/09/23 12:00	6,54	5,60	0,94	1	1					0,95	0,95
	17/09/23 13:00	6,62	5,69	0,93	1	1					0,95	0,95
	17/09/23 14:00	6,36	5,42	0,94	1	1					0,95	0,95
	17/09/23 15:00	6,24	5,30	0,94	1	1					0,95	0,95
	17/09/23 16:00	6,25	5,31	0,94	1	1					0,95	0,95
	17/09/23 17:00	6,80	5,86	0,94	1	1					0,95	0,95
	17/09/23 18:00	7,31	6,37	0,94	1	1					0,95	0,95
	17/09/23 19:00	7,90	6,96	0,94	1	1					0,95	0,95
	17/09/23 20:00	7,91	6,97	0,94	1	1					0,95	0,95
	17/09/23 21:00	7,35	6,42	0,94	1	1					0,95	0,95
	17/09/23 22:00	6,85	5,93	0,92	1	1					0,95	0,95
	17/09/23 23:00	6,17	5,23	0,94	1	1					0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα H/Z βρίσκεται σε συντήρηση. Σημειώνεται ότι λόγω πλύσης των υπερπληρωτών των μονάδων G1 και G2, έγινε η ένταξη των φορητών H/Z από τις 04:00-05:00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα 18/9/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5	5	1,8	0,8	1	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	18/09/23 0:00	5,71	4,76	0,94	1	1					0,95	0,95
	18/09/23 1:00	5,44	4,50	0,94	1	1					0,95	0,95
	18/09/23 2:00	5,27	4,33	0,94	1	1					0,95	0,95
	18/09/23 3:00	5,18	4,28	0,90	1	1					0,91	0,91
	18/09/23 4:00	5,06	4,27	0,80	1	1					0,81	0,81
	18/09/23 5:00	5,27	4,36	0,90	1	1					0,91	0,91
	18/09/23 6:00	5,68	4,74	0,94	1	1					0,95	0,95
	18/09/23 7:00	6,32	5,38	0,94	1	1					0,95	0,95
	18/09/23 8:00	6,83	5,89	0,94	1	1					0,95	0,95
	18/09/23 9:00	6,82	5,88	0,94	1	1					0,95	0,95
	18/09/23 10:00	6,58	5,64	0,93	1	1				1	0,95	0,95
	18/09/23 11:00	6,55	5,61	0,94	1	1				1	0,95	0,95
	18/09/23 12:00	6,75	5,81	0,94	1	1					0,95	0,95
	18/09/23 13:00	6,94	6,01	0,94	1	1					0,95	0,95
	18/09/23 14:00	6,70	5,76	0,94	1	1					0,95	0,95
	18/09/23 15:00	6,34	5,40	0,94	1	1					0,95	0,95
	18/09/23 16:00	6,35	5,41	0,94	1	1					0,95	0,95
	18/09/23 17:00	6,55	5,62	0,94	1	1					0,95	0,95
	18/09/23 18:00	7,24	6,30	0,94	1	1					0,95	0,95
	18/09/23 19:00	7,82	6,88	0,94	1	1					0,95	0,95
	18/09/23 20:00	7,80	6,86	0,94	1	1					0,95	0,95
	18/09/23 21:00	7,23	6,29	0,94	1	1					0,95	0,95
	18/09/23 22:00	6,69	5,75	0,94	1	1					0,95	0,95
	18/09/23 23:00	5,94	5,00	0,94	1	1					0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα H/Z βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη 19/9/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5	5	1,8	0,8	1	1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	19/09/23 0:00	5,49	4,55	0,94	1	1					0,95	0,95
	19/09/23 1:00	5,14	4,27	0,87	1	1					0,88	0,87
	19/09/23 2:00	5,00	4,27	0,74	1	1					0,75	0,74
	19/09/23 3:00	4,88	4,27	0,61	1	1					0,63	0,63
	19/09/23 4:00	4,85	4,28	0,58	1	1					0,58	0,59
	19/09/23 5:00	4,99	4,27	0,72	1	1					0,73	0,73
	19/09/23 6:00	5,43	4,51	0,92	1	1					0,94	0,94
	19/09/23 7:00	6,15	5,22	0,93	1	1					0,95	0,95
	19/09/23 8:00	6,61	5,67	0,94	1	1					0,95	0,95
	19/09/23 9:00	6,60	5,66	0,94	1	1					0,95	0,95
	19/09/23 10:00	6,31	5,37	0,94	1	1					0,95	0,95
	19/09/23 11:00	6,25	5,32	0,93	1	1					0,95	0,95
	19/09/23 12:00	6,47	5,53	0,94	1	1					0,95	0,95
	19/09/23 13:00	6,65	5,71	0,94	1	1					0,95	0,95
	19/09/23 14:00	6,39	5,45	0,94	1	1					0,95	0,95
	19/09/23 15:00	6,18	5,23	0,94	1	1					0,95	0,95
	19/09/23 16:00	6,19	5,25	0,94	1	1					0,95	0,95
	19/09/23 17:00	6,54	5,60	0,94	1	1					0,95	0,95
	19/09/23 18:00	7,04	6,10	0,94	1	1					0,95	0,95
	19/09/23 19:00	7,79	6,85	0,94	1	1					0,95	0,95
	19/09/23 20:00	7,71	6,77	0,94	1	1					0,95	0,95
	19/09/23 21:00	7,18	6,24	0,94	1	1					0,95	0,95
	19/09/23 22:00	6,54	5,61	0,94	1	1					0,95	0,95
	19/09/23 23:00	5,83	4,89	0,94	1	1					0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα H/Z βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη 20/9/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5	5	1,8	0,8	1	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	20/09/23 0:00	5,31	4,37	0,94	1	1				1	0,95	0,83
	20/09/23 1:00	5,03	4,09	0,94	1	1				1	0,95	0,57
	20/09/23 2:00	4,90	4,24	0,66	1	1					0,68	0,64
	20/09/23 3:00	4,77	4,27	0,51	1	1					0,51	0,51
	20/09/23 4:00	4,72	4,27	0,46	1	1					0,46	0,46
	20/09/23 5:00	4,86	4,27	0,59	1	1					0,59	0,59
	20/09/23 6:00	5,36	4,44	0,92	1	1					0,92	0,93
	20/09/23 7:00	6,02	5,08	0,94	1	1				1	0,95	0,95
	20/09/23 8:00	6,38	5,44	0,94		1				2	0,95	0,95
	20/09/23 9:00	6,42	5,50	0,93	1	1					0,95	0,95
	20/09/23 10:00	6,14	5,23	0,92	1	1					0,95	0,95
	20/09/23 11:00	6,14	5,26	0,88	1	1					0,95	0,95
	20/09/23 12:00	6,34	5,41	0,93	1	1					0,95	0,95
	20/09/23 13:00	6,44	5,50	0,94	1	1					0,95	0,95
	20/09/23 14:00	6,14	5,24	0,90	1	1					0,95	0,95
	20/09/23 15:00	5,90	5,05	0,85	1	1					0,95	0,95
	20/09/23 16:00	5,94	5,06	0,89	1	1					0,95	0,95
	20/09/23 17:00	6,36	5,42	0,94	1	1					0,95	0,95
	20/09/23 18:00	6,91	5,97	0,94	1	1					0,95	0,95
	20/09/23 19:00	7,56	6,62	0,94	1	1					0,95	0,95
20/09/23 20:00	7,41	6,48	0,93	1	1					0,95	0,95	
20/09/23 21:00	6,98	6,09	0,90	1	1					0,95	0,95	
20/09/23 22:00	6,42	5,55	0,87	1	1					0,95	0,95	
20/09/23 23:00	5,83	4,91	0,92	1	1					0,95	0,95	

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα H/Z βρίσκεται σε συντήρηση και σημειώθηκε αστάθεια ανέμου κατά τις πρώτες πρωινές ώρες.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη 21/9/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5	5	1,8	0,8	1	1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	21/09/23 0:00	5,32	4,39	0,93	1	1					0,95	0,95
	21/09/23 1:00	4,97	4,27	0,69	1	1					0,71	0,70
	21/09/23 2:00	4,79	4,26	0,53	1	1					0,53	0,53
	21/09/23 3:00	4,68	4,26	0,42	1	1					0,42	0,42
	21/09/23 4:00	4,58	4,27	0,31	1	1					0,32	0,31
	21/09/23 5:00	4,68	4,27	0,41	1	1					0,41	0,41
	21/09/23 6:00	5,17	4,42	0,75	1	1					0,86	0,87
	21/09/23 7:00	5,75	4,83	0,92	1	1					0,95	0,95
	21/09/23 8:00	6,23	5,31	0,92	1	1					0,95	0,95
	21/09/23 9:00	6,20	5,37	0,83	1	1					0,95	0,95
	21/09/23 10:00	6,12	5,25	0,87	1	1					0,95	0,95
	21/09/23 11:00	6,14	5,26	0,88	1	1					0,95	0,95
	21/09/23 12:00	6,33	5,50	0,84	1	1					0,95	0,95
	21/09/23 13:00	6,54	5,71	0,83	1	1					0,95	0,95
	21/09/23 14:00	6,36	5,60	0,76	1	1					0,95	0,95
	21/09/23 15:00	6,25	5,51	0,73	1	1					0,95	0,95
	21/09/23 16:00	6,19	5,44	0,75	1	1					0,95	0,95
	21/09/23 17:00	6,49	5,84	0,65	1	1					0,95	0,95
	21/09/23 18:00	7,21	6,57	0,64	1	1					0,95	0,95
	21/09/23 19:00	7,83	7,11	0,72	1	1					0,95	0,95
	21/09/23 20:00	7,66	6,97	0,69	1	1					0,95	0,95
	21/09/23 21:00	7,16	6,38	0,78	1	1					0,95	0,95
	21/09/23 22:00	6,64	5,83	0,81	1	1					0,95	0,95
	21/09/23 23:00	5,90	5,08	0,82	1	1					0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή 22/9/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5	5	1,8	0,8	1	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	22/09/23 0:00	5,47	4,65	0,82	1	1					0,95	0,95
	22/09/23 1:00	5,13	4,33	0,80	1	1					0,86	0,87
	22/09/23 2:00	4,93	4,27	0,65	1	1					0,67	0,66
	22/09/23 3:00	4,79	4,29	0,50	1	1					0,52	0,52
	22/09/23 4:00	4,71	4,27	0,44	1	1					0,45	0,45
	22/09/23 5:00	4,85	4,32	0,53	1	1					0,58	0,59
	22/09/23 6:00	5,37	4,70	0,67	1	1					0,94	0,94
	22/09/23 7:00	5,91	5,59	0,32	1	1					0,95	0,95
	22/09/23 8:00	6,46	6,14	0,32	1	1					0,95	0,95
	22/09/23 9:00	6,52	6,05	0,47	1	1					0,95	0,95
	22/09/23 10:00	6,37	5,52	0,85	1	1					0,95	0,95
	22/09/23 11:00	6,43	5,73	0,70	1	1					0,95	0,95
	22/09/23 12:00	6,62	5,83	0,79	1	1					0,95	0,95
	22/09/23 13:00	6,77	6,16	0,61	1	1					0,95	0,95
	22/09/23 14:00	6,71	6,04	0,67	1	1					0,95	0,95
	22/09/23 15:00	6,49	5,82	0,67	1	1					0,95	0,95
	22/09/23 16:00	6,58	5,87	0,70	1	1					0,95	0,95
	22/09/23 17:00	6,92	6,11	0,82	1	1					0,95	0,95
	22/09/23 18:00	7,45	6,78	0,67	1	1					0,95	0,95
	22/09/23 19:00	7,99	7,27	0,72	1	1					0,95	0,95
	22/09/23 20:00	7,87	7,15	0,72	1	1					0,95	0,95
	22/09/23 21:00	7,13	6,54	0,59	1	1					0,95	0,95
	22/09/23 22:00	6,70	6,23	0,47	1	1					0,95	0,95
	22/09/23 23:00	6,15	5,51	0,64	1	1					0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα εκ των H/Z βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο 23/9/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5	5	1,8	0,8	1	1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	23/09/23 0:00	5,83	5,16	0,67	1	1					0,95	0,95
	23/09/23 1:00	5,59	5,02	0,57	1	1					0,95	0,95
	23/09/23 2:00	5,40	4,79	0,61	1	1				1	0,95	0,92
	23/09/23 3:00	5,21	4,64	0,57	1	1				1	0,95	0,77
	23/09/23 4:00	5,11	4,49	0,63	1	1					0,86	0,85
	23/09/23 5:00	5,25	4,65	0,60	1	1					0,93	0,93
	23/09/23 6:00	5,67	5,07	0,60	1	1					0,95	0,95
	23/09/23 7:00	6,16	5,58	0,58	1	1					0,95	0,95
	23/09/23 8:00	6,74	6,41	0,33	1	1					0,95	0,95
	23/09/23 9:00	6,78	6,57	0,21	1	1					0,95	0,95
	23/09/23 10:00	6,72	6,50	0,22	1	1					0,95	0,95
	23/09/23 11:00	6,65	6,38	0,27	1	1					0,95	0,95
	23/09/23 12:00	6,91	6,54	0,37	1	1					0,95	0,95
	23/09/23 13:00	7,06	6,56	0,50	1	1					0,95	0,95
	23/09/23 14:00	6,97	6,51	0,45	1	1					0,95	0,95
	23/09/23 15:00	6,83	6,36	0,47	1	1					0,95	0,95
	23/09/23 16:00	6,87	6,37	0,50	1	1					0,95	0,95
	23/09/23 17:00	7,31	6,81	0,49	1	1					0,95	0,95
	23/09/23 18:00	7,82	7,34	0,48	1	1					0,95	0,95
	23/09/23 19:00	8,27	7,71	0,57	1	1					0,95	0,95
	23/09/23 20:00	8,01	7,45	0,56	1	1					0,95	0,95
	23/09/23 21:00	7,62	7,10	0,52	1	1					0,95	0,95
	23/09/23 22:00	7,18	6,64	0,54	1	1					0,95	0,95
	23/09/23 23:00	6,68	6,10	0,58	1	1					0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα εκ των H/Z βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή 24/9/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5	5	1,8	0,8	1	1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	24/09/23 0:00	6,18	5,56	0,61	1	1					0,95	0,95
	24/09/23 1:00	5,79	5,15	0,64	1	1					0,95	0,95
	24/09/23 2:00	5,60	4,98	0,62	1	1					0,95	0,94
	24/09/23 3:00	5,42	4,76	0,66	1					2	0,95	0,95
	24/09/23 4:00	5,29	4,65	0,65	1					2	0,95	0,95
	24/09/23 5:00	5,41	4,83	0,58	1					2	0,95	0,95
	24/09/23 6:00	5,73	5,13	0,60	1					2	0,95	0,95
	24/09/23 7:00	6,12	5,54	0,58	1					2	0,95	0,95
	24/09/23 8:00	6,74	6,26	0,47	1	1					0,95	0,95
	24/09/23 9:00	6,81	6,39	0,41	1	1					0,95	0,95
	24/09/23 10:00	6,60	6,16	0,44	1	1					0,95	0,95
	24/09/23 11:00	6,67	6,00	0,67	1	1					0,95	0,95
	24/09/23 12:00	6,93	6,17	0,76	1	1					0,95	0,95
	24/09/23 13:00	7,02	6,46	0,56	1	1					0,95	0,95
	24/09/23 14:00	6,94	6,64	0,30	1	1					0,95	0,95
	24/09/23 15:00	6,77	6,29	0,48	1	1					0,95	0,95
	24/09/23 16:00	6,81	6,37	0,44	1	1					0,95	0,95
	24/09/23 17:00	7,18	6,47	0,70	1	1					0,95	0,95
	24/09/23 18:00	7,66	7,01	0,65	1	1					0,95	0,95
	24/09/23 19:00	8,31	7,99	0,32	1	1					1	0,95
	24/09/23 20:00	8,26	7,82	0,44	1	1					1	0,95
	24/09/23 21:00	7,90	7,53	0,37	1	1						0,95
	24/09/23 22:00	7,57	7,20	0,37	1	1						0,95
	24/09/23 23:00	6,90	6,38	0,52	1	1						0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα εκ των H/Z βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα 25/9/2023					
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5	5	1,8	0,8	1	1				
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Δευτέρα	25/09/23 0:00	6,29	5,73	0,56	1	1					0,95	0,95	
	25/09/23 1:00	5,95	5,42	0,53	1	1					0,95	0,95	
	25/09/23 2:00	5,70	5,16	0,53	1	1					0,95	0,95	
	25/09/23 3:00	5,48	4,91	0,57	1	1					0,95	0,95	
	25/09/23 4:00	5,40	4,94	0,46	1	1					0,95	0,95	
	25/09/23 5:00	5,52	5,18	0,34	1	1					0,95	0,95	
	25/09/23 6:00	5,84	5,39	0,45	1	1					0,95	0,95	
	25/09/23 7:00	6,32	5,77	0,54	1	1					0,95	0,95	
	25/09/23 8:00	6,80	6,22	0,58	1	1					0,95	0,95	
	25/09/23 9:00	6,96	6,31	0,65	1	1					0,95	0,95	
	25/09/23 10:00	6,78	6,22	0,56	1	1					0,95	0,95	
	25/09/23 11:00	6,85	6,31	0,55	1	1					0,95	0,95	
	25/09/23 12:00	7,07	6,52	0,54	1	1					0,95	0,95	
	25/09/23 13:00	7,38	6,85	0,53	1	1					0,95	0,95	
	25/09/23 14:00	7,38	6,90	0,48	1	1					0,95	0,95	
	25/09/23 15:00	7,21	6,78	0,42	1	1					0,95	0,95	
	25/09/23 16:00	7,16	6,78	0,38	1	1					0,95	0,95	
	25/09/23 17:00	7,44	7,03	0,41	1	1					0,95	0,95	
	25/09/23 18:00	7,96	7,55	0,42	1	1					0,95	0,95	
	25/09/23 19:00	8,60	8,11	0,49	1	1					1	0,95	0,95
	25/09/23 20:00	8,37	7,96	0,41	1	1					1	0,95	0,95
	25/09/23 21:00	7,81	7,35	0,45	1	1						0,95	0,95
	25/09/23 22:00	7,27	6,89	0,38	1	1						0,95	0,95
	25/09/23 23:00	6,63	6,13	0,50	1	1						0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα εκ των H/Z βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη 26/9/2023					
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5	5	1,8	0,8	1	1				
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Τρίτη	26/09/23 0:00	6,09	5,47	0,61	1	1					0,95	0,95	
	26/09/23 1:00	5,78	5,21	0,57	1	1					0,95	0,95	
	26/09/23 2:00	5,51	4,93	0,58	1	1				1	0,95	0,95	
	26/09/23 3:00	5,37	4,82	0,56	1	1				2	0,95	0,90	
	26/09/23 4:00	5,26	4,56	0,69	1	1					0,95	0,92	
	26/09/23 5:00	5,37	4,68	0,69	1	1					0,95	0,95	
	26/09/23 6:00	5,73	5,31	0,42	1	1					0,95	0,95	
	26/09/23 7:00	6,26	6,01	0,25	1	1					0,95	0,95	
	26/09/23 8:00	6,73	6,50	0,23	1	1					0,95	0,95	
	26/09/23 9:00	6,82	6,56	0,26	1	1					0,95	0,95	
	26/09/23 10:00	6,67	6,30	0,38	1	1					0,95	0,95	
	26/09/23 11:00	6,72	6,39	0,34	1	1					0,95	0,95	
	26/09/23 12:00	6,95	6,66	0,29	1	1					0,95	0,95	
	26/09/23 13:00	7,15	6,97	0,18	1	1					0,95	0,95	
	26/09/23 14:00	7,02	6,98	0,04	1	1					0,95	0,95	
	26/09/23 15:00	6,84	6,81	0,03	1	1					0,95	0,95	
	26/09/23 16:00	6,89	6,88	0,00	1	1					0,95	0,95	
	26/09/23 17:00	7,28	7,28	0,00	1	1					0,95	0,95	
	26/09/23 18:00	7,69	7,69	0,00	1	1					1	0,95	0,95
	26/09/23 19:00	8,28	8,28	0,00	1	1					1	0,95	0,95
	26/09/23 20:00	8,07	8,07	0,00	1	1					1	0,95	0,95
	26/09/23 21:00	7,58	7,56	0,02	1	1						0,95	0,95
	26/09/23 22:00	6,97	6,91	0,05	1	1						0,95	0,95
	26/09/23 23:00	6,35	6,30	0,05	1	1						0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα εκ των H/Z βρίσκεται σε συντήρηση. Σημειώνεται ότι η ένταξη των φορητών μονάδων HZ από τις 02:00 έως τις 04:00, οφείλεται στην πλύση των υπερπληρωτών των μονάδων G1 και G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη 27/9/2023					
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5	5	1,8	0,8	1	1				
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Τετάρτη	27/09/23 0:00	5,83	5,83	0,01	1	1					0,95	0,95	
	27/09/23 1:00	5,51	5,51	0,00	1	1					0,95	0,95	
	27/09/23 2:00	5,35	5,35	0,00	1	1					0,95	0,95	
	27/09/23 3:00	5,20	5,20	0,01	1	1					0,92	0,92	
	27/09/23 4:00	5,09	5,07	0,01	1	1					0,84	0,83	
	27/09/23 5:00	5,22	5,21	0,01	1	1					0,91	0,91	
	27/09/23 6:00	5,54	5,54	0,00	1	1					0,95	0,95	
	27/09/23 7:00	6,14	6,14	0,00	1	1					0,95	0,95	
	27/09/23 8:00	6,62	6,62	0,00	1	1					0,95	0,95	
	27/09/23 9:00	6,75	6,75	0,00	1	1					0,95	0,95	
	27/09/23 10:00	6,53	6,53	0,01	1	1					0,95	0,95	
	27/09/23 11:00	6,72	6,72	0,00	1	1					0,95	0,95	
	27/09/23 12:00	6,77	6,77	0,00	1	1					0,95	0,95	
	27/09/23 13:00	6,88	6,84	0,04	1	1					0,95	0,95	
	27/09/23 14:00	6,74	6,63	0,11	1	1					0,95	0,95	
	27/09/23 15:00	6,68	6,56	0,12	1	1					0,95	0,95	
	27/09/23 16:00	6,32	6,22	0,10	1	1					0,95	0,95	
	27/09/23 17:00	6,74	6,55	0,19	1	1					0,95	0,95	
	27/09/23 18:00	7,52	7,31	0,21	1	1					0,95	0,95	
	27/09/23 19:00	7,95	7,86	0,10	1	1					0,95	0,95	
	27/09/23 20:00	7,78	7,75	0,03	1	1					1	0,95	0,95
	27/09/23 21:00	7,26	7,25	0,01	1	1						0,95	0,95
	27/09/23 22:00	6,59	6,56	0,02	1	1						0,95	0,95
	27/09/23 23:00	5,94	5,94	0,00	1	1						0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα εκ των H/Z βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη 28/9/2023					
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5	5	1,8	0,8	1	1				
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Πέμπτη	28/09/23 0:00	5,38	5,38	0,00	1	1					0,94	0,95	
	28/09/23 1:00	5,13	5,13	0,00	1	1					0,86	0,86	
	28/09/23 2:00	4,95	4,95	0,00	1	1					0,69	0,69	
	28/09/23 3:00	4,87	4,87	0,00	1	1					0,62	0,62	
	28/09/23 4:00	4,76	4,76	0,00	1	1					0,51	0,50	
	28/09/23 5:00	4,89	4,89	0,00	1	1					0,62	0,63	
	28/09/23 6:00	5,28	5,28	0,00	1	1					0,93	0,93	
	28/09/23 7:00	5,85	5,85	0,00	1	1					0,95	0,95	
	28/09/23 8:00	6,32	6,32	0,00	1	1					0,95	0,95	
	28/09/23 9:00	6,38	6,38	0,00	1	1					0,95	0,95	
	28/09/23 10:00	6,13	6,13	0,00	1	1					0,95	0,95	
	28/09/23 11:00	6,15	6,11	0,04	1	1					0,95	0,95	
	28/09/23 12:00	6,29	6,22	0,07	1	1					0,95	0,95	
	28/09/23 13:00	6,45	6,40	0,05	1	1					0,95	0,95	
	28/09/23 14:00	6,53	6,51	0,02	1	1					0,95	0,95	
	28/09/23 15:00	6,10	6,09	0,01	1	1					0,95	0,95	
	28/09/23 16:00	6,11	6,11	0,00	1	1					0,95	0,95	
	28/09/23 17:00	6,45	6,41	0,03	1	1					0,95	0,95	
	28/09/23 18:00	7,03	7,03	0,00	1	1					0,95	0,95	
	28/09/23 19:00	7,73	7,73	0,00	1	1					1	0,95	0,95
	28/09/23 20:00	7,66	7,66	0,00	1	1					1	0,95	0,95
	28/09/23 21:00	4,64	4,64	0,00	1	1					2	0,66	0,67
	28/09/23 22:00	6,69	6,69	0,00		1					4	0,95	0,95
	28/09/23 23:00	5,85	5,85	0,00		1					3	0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα εκ των HZ βρίσκεται σε συντήρηση . Σημειώνεται ότι παρουσιάστηκε γενική διακοπή από τις 21:19 και έγινε πλήρης αποκατάσταση ηλεκτροδότησης στις 21:52.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή 29/9/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	29/09/23 0:00	5,02	5,01	0,01		1				2	0,95	0,95
	29/09/23 1:00	4,20	4,20	0,00		1				1	0,93	0,93
	29/09/23 2:00	4,83	4,81	0,02		1				2	0,95	0,95
	29/09/23 3:00	4,62	4,62	0,00		1				2	0,95	0,95
	29/09/23 4:00	4,51	4,51	0,00		1				2	0,95	0,95
	29/09/23 5:00	4,56	4,56	0,00		1				2	0,95	0,95
	29/09/23 6:00	4,95	4,95	0,00		1				2	0,95	0,95
	29/09/23 7:00	5,49	5,49	0,00		1				2	0,95	0,95
	29/09/23 8:00	5,96	5,96	0,00		1	1			2	0,95	0,95
	29/09/23 9:00	6,08	6,08	0,00		1	1			2	0,95	0,95
	29/09/23 10:00	6,08	6,08	0,00		1	1			2	0,95	0,95
	29/09/23 11:00	6,10	6,10	0,00		1	1			2	0,84	0,85
	29/09/23 12:00	6,14	6,09	0,06	1	1				1	0,95	0,95
	29/09/23 13:00	6,28	6,22	0,06	1	1					0,95	0,95
	29/09/23 14:00	6,17	5,97	0,20	1	1					0,95	0,95
	29/09/23 15:00	5,74	5,46	0,28	1	1					0,95	0,95
	29/09/23 16:00	5,79	5,47	0,32	1	1					0,95	0,95
	29/09/23 17:00	6,15	5,81	0,34	1	1					0,95	0,95
	29/09/23 18:00	6,84	6,52	0,32	1	1					0,95	0,95
	29/09/23 19:00	7,32	7,01	0,31	1	1					0,95	0,95
	29/09/23 20:00	7,18	6,68	0,50	1	1					0,95	0,95
	29/09/23 21:00	6,68	6,05	0,63	1	1					0,95	0,95
	29/09/23 22:00	6,17	5,43	0,73	1	1					0,95	0,95
	29/09/23 23:00	5,50	4,79	0,71	1	1					0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα εκ των HZ βρίσκεται σε συντήρηση και ένα HZ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο 30/9/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	30/09/23 0:00	5,04	4,40	0,64	1	1				1	0,91	0,59
	30/09/23 1:00	4,79	4,05	0,74	1	1				1	0,95	0,33
	30/09/23 2:00	4,63	3,94	0,69	1	1				1	0,95	0,70
	30/09/23 3:00	4,44	3,73	0,71		1					0,95	0,95
	30/09/23 4:00	4,37	3,51	0,86		1					0,95	0,95
	30/09/23 5:00	4,45	3,52	0,93		1					0,95	0,95
	30/09/23 6:00	4,88	3,98	0,90		1					0,94	0,94
	30/09/23 7:00	5,53	4,60	0,94	1	1					0,95	0,95
	30/09/23 8:00	5,88	4,95	0,93	1	1					0,95	0,95
	30/09/23 9:00	5,98	5,08	0,90	1	1					0,95	0,95
	30/09/23 10:00	5,77	4,86	0,91	1	1					0,95	0,95
	30/09/23 11:00	5,87	4,96	0,91	1	1					0,95	0,95
	30/09/23 12:00	5,87	4,95	0,93	1	1					0,95	0,95
	30/09/23 13:00	5,91	4,97	0,94	1	1					0,95	0,95
	30/09/23 14:00	5,80	4,86	0,94	1	1					0,95	0,95
	30/09/23 15:00	5,57	4,63	0,94	1	1					0,95	0,95
	30/09/23 16:00	5,46	4,52	0,94	1	1					0,95	0,95
	30/09/23 17:00	5,97	5,04	0,92	1	1					0,95	0,95
	30/09/23 18:00	6,42	5,51	0,91	1	1					0,95	0,95
	30/09/23 19:00	7,01	6,08	0,93	1	1					0,95	0,95
	30/09/23 20:00	6,75	5,82	0,92	1	1					0,95	0,95
	30/09/23 21:00	6,28	5,37	0,91	1	1					0,95	0,95
	30/09/23 22:00	5,81	4,88	0,94	1	1					0,95	0,95
	30/09/23 23:00	5,20	4,28	0,92	1	1					0,93	0,91

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα εκ των HZ βρίσκεται σε συντήρηση και ένα HZ βρίσκεται σε βλάβη. Σημειώνεται επίσης ότι η ένταξη των φορητών μονάδων HZ από τις 00:30 έως τις 03:00, οφείλεται στην πλήση των υπερπληρωτών των μονάδων G1 και G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.