

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Παρασκευή 1/9/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	01/09/23 0:00	30,75	30,08	0,66				1	1	1	1			7	7,01	8,28
	01/09/23 1:00	28,35	27,73	0,62					1	1	1			5	7,52	9,87
	01/09/23 2:00	26,54	25,99	0,55					1	1	1			5	8,65	10,35
	01/09/23 3:00	25,69	25,35	0,35					1	1	1			5	8,13	9,72
	01/09/23 4:00	25,45	25,29	0,16					1	1	1			4	8,49	10,22
	01/09/23 5:00	25,72	25,64	0,08					1	1	1			1	9,88	11,98
	01/09/23 6:00	26,23	26,18	0,05					1	1	1		1		10,40	12,45
	01/09/23 7:00	28,47	28,17	0,30		1			1	1	1				10,68	12,22
	01/09/23 8:00	31,89	31,76	0,13		1		1	1	1	1				9,80	11,74
	01/09/23 9:00	34,73	34,73	0,00		1		1	1	1	1				11,02	13,32
	01/09/23 10:00	36,44	36,44	0,00	1	1		1	1	1	1				11,03	13,53
	01/09/23 11:00	38,19	38,19	0,01	1	1		1	1	1	1				11,03	13,55
	01/09/23 12:00	38,77	38,47	0,30	1	1		1	1	1	1				11,03	13,65
	01/09/23 13:00	39,54	39,30	0,24	1	1		1	1	1	1				11,03	13,72
	01/09/23 14:00	38,34	37,53	0,81	1	1		1	1	1	1				11,03	13,60
	01/09/23 15:00	37,02	36,28	0,75	1			1	1	1	1				11,03	13,48
	01/09/23 16:00	37,36	36,46	0,90	1			1	1	1	1				11,03	13,72
	01/09/23 17:00	38,73	37,59	1,14	1	1		1	1	1	1				11,03	13,71
	01/09/23 18:00	39,65	38,09	1,56	1	1		1	1	1	1				11,03	13,73
	01/09/23 19:00	40,83	39,47	1,36	1	1		1	1	1	1				11,03	13,73
01/09/23 20:00	42,96	41,14	1,82	1	1		1	1	1	1		2		11,03	13,73	
01/09/23 21:00	40,45	37,79	2,66	1	1		1	1	1	1				11,03	13,72	
01/09/23 22:00	37,17	34,37	2,80	1			1	1	1	1				11,03	13,65	
01/09/23 23:00	34,46	32,10	2,37				1	1	1	1				11,03	13,64	

Παρατηρήσεις: Το ΑΠ Καστρί παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Σάββατο 2/9/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	02/09/23 0:00	31,66	29,26	2,40				1	1	1	1				10,74	12,89
	02/09/23 1:00	29,49	27,26	2,22				1	1	1	1				8,91	10,58
	02/09/23 2:00	28,20	27,37	0,82				1	1	1	1				7,59	9,07
	02/09/23 3:00	27,02	25,71	1,30		1		1	1	1					9,33	11,88
	02/09/23 4:00	26,33	25,03	1,31		1		1	1	1					9,66	11,55
	02/09/23 5:00	26,21	22,70	3,50		1		1	1	1					9,50	11,37
	02/09/23 6:00	26,60	21,00	5,60		1		1	1	1					9,97	11,95
	02/09/23 7:00	28,22	21,98	6,24		1		1	1	1					10,93	13,17
	02/09/23 8:00	30,86	25,08	5,78		1		1	1	1					11,03	13,45
	02/09/23 9:00	33,20	27,64	5,55		1		1	1	1					11,03	13,64
	02/09/23 10:00	35,32	28,83	6,49		1		1	1	1	1				11,03	13,61
	02/09/23 11:00	36,42	29,07	7,35		1		1	1	1	1				11,03	13,71
	02/09/23 12:00	38,72	31,98	6,75		1		1	1	1	1				11,03	13,73
	02/09/23 13:00	40,27	32,45	7,82		1		1	1	1	1				11,03	13,73
	02/09/23 14:00	38,50	30,80	7,70				1	1	1	1				11,03	13,73
	02/09/23 15:00	35,74	28,46	7,28				1	1	1	1				11,03	13,72
	02/09/23 16:00	33,47	23,53	9,94				1	1		1				11,03	13,63
	02/09/23 17:00	33,32	23,00	10,32				1	1		1				11,03	13,64
	02/09/23 18:00	35,11	24,53	10,58				1	1		1				11,03	13,72
	02/09/23 19:00	36,05	25,47	10,57				1	1	1	1				11,03	13,73
02/09/23 20:00	38,61	27,86	10,74				1	1	1	1				11,03	13,73	
02/09/23 21:00	37,45	27,04	10,41				1	1	1	1				11,03	13,73	
02/09/23 22:00	34,43	25,13	9,30				1	1	1	1				11,03	13,67	
02/09/23 23:00	32,02	22,23	9,79				1	1	1	1				11,03	13,52	

Παρατηρήσεις: Το ΑΠ Καστρί παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Κυριακή 3/9/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	03/09/23 0:00	29,80	20,17	9,62				1	1		1				11,03	13,37
	03/09/23 1:00	27,79	18,40	9,39				1	1		1				10,84	13,00
	03/09/23 2:00	26,39	17,02	9,37		1		1			1				10,31	12,28
	03/09/23 3:00	25,49	15,59	9,90		1		1			1				10,22	12,20
	03/09/23 4:00	24,92	15,19	9,73		1		1			1				9,99	11,94
	03/09/23 5:00	24,48	14,99	9,49		1		1			1				9,77	11,71
	03/09/23 6:00	24,54	14,99	9,55		1		1			1				9,82	11,74
	03/09/23 7:00	25,08	15,88	9,20		1		1			1				10,02	12,01
	03/09/23 8:00	26,66	17,48	9,17		1		1			1				10,62	12,75
	03/09/23 9:00	28,05	18,50	9,54				1		1	1				10,98	13,21
	03/09/23 10:00	28,70	18,80	9,90				1		1	1				11,03	13,11
	03/09/23 11:00	29,92	19,88	10,05				1		1	1				11,03	12,95
	03/09/23 12:00	30,73	19,96	10,77		1		1			1				11,03	13,44
	03/09/23 13:00	30,40	19,66	10,74		1		1			1				11,03	13,42
	03/09/23 14:00	29,51	18,80	10,71		1		1			1				11,03	13,34
	03/09/23 15:00	28,60	17,97	10,63		1		1			1				11,03	13,27
	03/09/23 16:00	29,34	18,83	10,50	1			1			1				11,03	13,33
	03/09/23 17:00	31,84	21,64	10,19	1			1		1	1				11,03	13,53
	03/09/23 18:00	33,06	22,73	10,33	1			1		1	1				11,03	13,63
	03/09/23 19:00	33,82	23,28	10,54				1		1	1				11,03	13,68
03/09/23 20:00	36,64	26,34	10,30		1				1	1	1		2	11,03	13,73	
03/09/23 21:00	36,21	27,03	9,18		1				1	1	1		1	11,03	13,73	
03/09/23 22:00	34,24	29,38	4,86		1				1	1	1		1	11,03	13,70	
03/09/23 23:00	31,66	28,99	2,67		1				1	1	1		1	11,03	13,52	

Παρατηρήσεις: Το ΑΠ Καστρί παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Δευτέρα 4/9/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	04/09/23 0:00	28,89	26,26	2,63		1			1	1	1				10,91	13,12
	04/09/23 1:00	26,42	22,56	3,86					1	1	1				10,04	12,12
	04/09/23 2:00	25,14	20,71	4,43					1	1	1				9,97	11,92
	04/09/23 3:00	24,40	21,41	2,99		1				1	1		3		9,61	11,51
	04/09/23 4:00	24,05	20,09	3,95		1				1	1		2		9,62	11,51
	04/09/23 5:00	23,94	19,13	4,81		1				1	1				9,58	11,45
	04/09/23 6:00	25,10	21,73	3,37	1	1				1	1	1		1	10,01	11,88
	04/09/23 7:00	27,92	24,43	3,49	1	1			1	1	1	1			10,51	11,88
	04/09/23 8:00	29,31	26,22	3,10		1			1	1	1	1			8,59	7,79
	04/09/23 9:00	29,38	23,85	5,53		1		1	1		1				8,87	10,54
	04/09/23 10:00	29,90	23,10	6,81				1	1		1				9,91	12,43
	04/09/23 11:00	33,23	24,24	8,99				1	1	1	1				10,39	12,99
	04/09/23 12:00	36,12	25,96	10,16				1	1	1	1				10,40	13,03
	04/09/23 13:00	35,01	24,85	10,16				1	1		1				10,40	12,83
	04/09/23 14:00	28,44	26,19	2,25				1	1	1	1		4		9,55	9,90
	04/09/23 15:00	31,08	26,11	4,96				1	1	1	1				5,46	9,51
	04/09/23 16:00	30,69	23,18	7,51				1	1		1				9,81	13,44
	04/09/23 17:00	32,53	29,44	3,09				1	1	1	1				11,02	13,41
	04/09/23 18:00	34,82	33,31	1,50		1		1	1	1	1				11,03	13,63
	04/09/23 19:00	36,26	33,68	2,58		1		1	1	1	1				11,03	13,62
04/09/23 20:00	38,56	33,19	5,37		1		1	1	1	1				11,03	13,72	
04/09/23 21:00	37,18	30,53	6,65		1		1	1	1	1				11,03	13,70	
04/09/23 22:00	32,44	24,14	8,30				1	1	1	1				10,69	12,78	
04/09/23 23:00	29,88	22,66	7,22				1		1	1				11,01	13,38	

Παρατηρήσεις: Το ΑΠ Καστρί παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ Άντισσα και Τέρπανδρος παρουσίαζαν τηλεπικοινωνιακή αστάθεια 11:00-16:00. Στις 14:15 σημειώθηκε βλάβη στο δίκτυο και βγήκαν εκτός οι γραμμές P-21 και P-25.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τρίτη 5/9/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	05/09/23 0:00	27,24	20,16	7,07				1		1	1				10,78	12,88
	05/09/23 1:00	25,89	19,38	6,52				1		1	1				10,38	11,55
	05/09/23 2:00	23,63	17,41	6,22	1			1			1				8,96	9,29
	05/09/23 3:00	23,01	17,36	5,65	1			1			1				9,21	9,76
	05/09/23 4:00	23,85	17,96	5,89	1			1			1				9,50	10,32
	05/09/23 5:00	24,10	18,25	5,85	1			1			1				9,68	10,96
	05/09/23 6:00	24,76	17,34	7,41				1	1			1			9,19	10,80
	05/09/23 7:00	27,62	21,41	6,21				1	1			1			10,14	12,45
	05/09/23 8:00	29,79	26,24	3,55				1	1	1	1			1	6,17	11,61
	05/09/23 9:00	34,03	29,28	4,75				1	1	1	1				5,51	13,63
	05/09/23 10:00	33,40	29,93	3,46				1	1	1	1				5,51	13,48
	05/09/23 11:00	36,93	35,38	1,54		1		1	1	1	1			1	5,51	13,59
	05/09/23 12:00	38,75	36,80	1,95	1	1		1	1	1	1			1	5,42	13,60
	05/09/23 13:00	36,29	34,52	1,76	1	1		1	1	1	1			1	4,41	12,23
	05/09/23 14:00	35,00	31,16	3,84	1	1		1	1	1	1				5,73	11,79
	05/09/23 15:00	32,46	28,34	4,13	1	1		1	1	1	1				5,22	9,08
	05/09/23 16:00	31,85	28,08	3,77		1		1	1	1	1				5,49	10,68
	05/09/23 17:00	31,83	27,50	4,33				1	1	1	1				5,49	11,21
	05/09/23 18:00	33,53	28,38	5,15				1	1	1	1				5,49	12,87
	05/09/23 19:00	33,97	30,08	3,88				1	1	1	1			1	5,49	12,67
05/09/23 20:00	38,08	33,75	4,33		1		1	1	1	1				5,49	13,73	
05/09/23 21:00	36,28	31,51	4,77		1		1	1	1	1				5,49	13,73	
05/09/23 22:00	32,50	27,40	5,10				1	1	1	1				5,49	11,88	
05/09/23 23:00	29,43	24,16	5,27				1	1	1	1				5,49	10,19	

Παρατηρήσεις: Καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία και σημειώθηκαν βλάβες στο δίκτυο. Το ΑΠ Καστρί παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας έως τις 14:00. Τα ΑΠ Άντισσα και Τέρπανδρος παρουσίαζαν πρόβλημα επικοινωνίας 13:00-15:30.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τετάρτη 6/9/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	06/09/23 0:00	26,76	21,61	5,15				1	1		1				5,49	10,27
	06/09/23 1:00	24,97	19,92	5,05				1	1		1				5,49	8,49
	06/09/23 2:00	23,91	18,72	5,19				1	1		1				5,49	7,43
	06/09/23 3:00	23,07	17,92	5,15				1	1		1				5,49	6,55
	06/09/23 4:00	22,59	17,71	4,88				1	1		1				5,49	6,10
	06/09/23 5:00	22,99	18,08	4,91				1	1		1				5,49	6,49
	06/09/23 6:00	24,35	19,08	5,27				1	1		1				5,49	7,83
	06/09/23 7:00	27,24	20,86	6,38				1	1		1				6,77	10,48
	06/09/23 8:00	31,69	23,50	8,19				1	1		1				9,13	12,66
	06/09/23 9:00	34,36	25,20	9,16				1	1	1	1				10,91	13,24
	06/09/23 10:00	35,17	26,73	8,44				1	1	1	1				12,31	13,71
	06/09/23 11:00	35,31	26,88	8,42				1	1	1	1				13,73	13,73
	06/09/23 12:00	36,17	27,67	8,50				1	1	1	1				13,73	13,73
	06/09/23 13:00	36,78	33,47	3,30		1		1	1	1	1				13,73	13,73
	06/09/23 14:00	35,67	34,46	1,21		1		1	1	1	1				13,32	13,28
	06/09/23 15:00	33,38	32,49	0,88		1		1	1	1	1				11,02	11,01
	06/09/23 16:00	33,45	31,79	1,66				1	1	1	1				12,35	12,54
	06/09/23 17:00	34,16	32,19	1,97				1	1	1	1				13,33	13,37
	06/09/23 18:00	35,52	33,08	2,44				1	1	1	1				13,72	13,73
	06/09/23 19:00	37,37	34,36	3,01		1		1	1	1	1				13,72	13,73
06/09/23 20:00	39,92	34,82	5,09		1		1	1	1	1				13,72	13,73	
06/09/23 21:00	38,11	32,56	5,55		1		1	1	1	1				13,72	13,73	
06/09/23 22:00	34,91	28,74	6,17		1		1	1	1	1				12,84	12,88	
06/09/23 23:00	31,79	25,43	6,36				1	1	1	1				11,31	11,23	

Παρατηρήσεις: Καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Πέμπτη 7/9/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	07/09/23 0:00	28,86	24,54	4,32				1		1	1				11,24	11,35
	07/09/23 1:00	26,76	22,81	3,95				1		1	1				10,51	10,50
	07/09/23 2:00	25,25	23,04	2,20				1		1	1				9,29	9,31
	07/09/23 3:00	24,47	23,23	1,24				1		1	1				9,06	9,03
	07/09/23 4:00	24,01	21,50	2,52				1		1	1				8,77	8,72
	07/09/23 5:00	24,09	21,09	3,00				1		1	1				8,80	8,83
	07/09/23 6:00	25,22	22,36	2,86				1		1	1				9,35	9,36
	07/09/23 7:00	27,43	23,74	3,69				1		1	1				10,51	10,58
	07/09/23 8:00	30,84	27,11	3,73	1			1		1	1		1		12,24	12,30
	07/09/23 9:00	31,94	29,41	2,52	1			1		1	1		2		11,52	11,03
	07/09/23 10:00	32,24	30,94	1,29	1			1	1	1	1				9,50	9,56
	07/09/23 11:00	33,85	31,99	1,86	1			1	1	1	1				11,34	11,55
	07/09/23 12:00	37,90	34,47	3,43		1		1	1	1	1				13,71	13,73
	07/09/23 13:00	38,06	34,66	3,40		1		1	1	1	1				13,73	13,73
	07/09/23 14:00	36,09	34,10	1,99		1		1	1	1	1				13,44	13,43
	07/09/23 15:00	34,46	32,06	2,39				1	1	1	1				13,19	13,28
	07/09/23 16:00	34,21	31,05	3,16				1	1	1	1				13,47	13,57
	07/09/23 17:00	34,76	31,07	3,70				1	1	1	1				13,53	13,71
	07/09/23 18:00	35,60	29,26	6,34				1	1	1	1				13,54	13,73
	07/09/23 19:00	35,96	27,30	8,65				1	1	1	1				13,54	13,73
07/09/23 20:00	38,47	30,01	8,46				1	1	1	1				13,54	13,73	
07/09/23 21:00	36,42	28,40	8,02				1	1	1	1				13,54	13,72	
07/09/23 22:00	32,27	25,81	6,46				1	1	1	1				11,85	11,19	
07/09/23 23:00	30,28	24,23	6,05				1	1	1	1				10,04	9,40	

Παρατηρήσεις: Το ΑΠ Αντίσσα παρουσίασε πρόβλημα επικοινωνίας το διάστημα 16:00 με 23:30.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Παρασκευή 8/9/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	08/09/23 0:00	28,04	19,57	8,47				1		1	1				11,26	11,23
	08/09/23 1:00	26,08	17,99	8,09				1		1	1				10,44	10,43
	08/09/23 2:00	24,87	17,75	7,12				1		1	1				9,78	9,76
	08/09/23 3:00	24,19	18,27	5,92				1		1	1				9,04	9,06
	08/09/23 4:00	23,94	19,37	4,57				1		1	1				8,90	8,95
	08/09/23 5:00	24,18	17,48	6,69					1	1	1				9,00	9,03
	08/09/23 6:00	25,49	17,63	7,87					1	1	1				10,12	10,16
	08/09/23 7:00	27,28	20,18	7,10					1	1	1				10,88	10,89
	08/09/23 8:00	29,78	24,69	5,09					1	1	1				11,86	11,89
	08/09/23 9:00	31,98	22,05	9,93					1	1	1				12,76	12,77
	08/09/23 10:00	32,56	22,55	10,01					1	1	1				13,01	13,01
	08/09/23 11:00	33,27	24,25	9,01					1	1	1				13,32	13,31
	08/09/23 12:00	35,16	25,24	9,93		1			1	1	1				13,71	13,72
	08/09/23 13:00	36,31	25,10	11,21		1			1	1	1				13,73	13,73
	08/09/23 14:00	34,62	23,96	10,67					1	1	1				13,65	13,64
	08/09/23 15:00	32,45	22,60	9,85					1	1	1				13,00	13,00
	08/09/23 16:00	31,48	21,29	10,18					1	1	1				12,60	12,59
	08/09/23 17:00	32,25	21,46	10,79					1	1	1				12,86	12,88
	08/09/23 18:00	35,11	23,28	11,83					1	1	1				13,70	13,71
	08/09/23 19:00	36,71	24,81	11,90		1			1	1	1				13,73	13,73
08/09/23 20:00	38,60	28,79	9,81		1			1	1	1				13,73	13,73	
08/09/23 21:00	36,00	26,44	9,56		1			1	1	1				13,72	13,72	
08/09/23 22:00	32,39	25,89	6,51		1			1	1	1				13,04	13,01	
08/09/23 23:00	29,64	22,14	7,50					1	1	1				11,87	11,86	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Σάββατο 9/9/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	09/09/23 0:00	26,93	18,31	8,62					1	1	1				10,82	10,80
	09/09/23 1:00	25,30	17,61	7,69					1	1	1				10,05	10,02
	09/09/23 2:00	24,13	16,76	7,37					1	1	1				9,64	9,63
	09/09/23 3:00	23,42	18,31	5,11		1				1	1				9,39	9,38
	09/09/23 4:00	23,20	17,79	5,42		1				1	1				9,31	9,29
	09/09/23 5:00	23,28	16,24	7,04		1				1	1				9,32	9,32
	09/09/23 6:00	24,03	16,38	7,66		1				1	1				9,63	9,62
	09/09/23 7:00	25,69	17,47	8,21		1				1	1				10,23	10,27
	09/09/23 8:00	28,00	19,03	8,97				1		1	1				11,17	11,19
	09/09/23 9:00	29,78	20,40	9,38				1		1	1				11,90	11,90
	09/09/23 10:00	30,75	22,24	8,50				1		1	1				12,29	12,32
	09/09/23 11:00	31,94	23,16	8,79				1		1	1				12,75	12,77
	09/09/23 12:00	33,20	24,14	9,07				1		1	1				13,26	13,28
	09/09/23 13:00	33,27	24,49	8,78				1		1	1				13,34	13,33
	09/09/23 14:00	30,90	22,20	8,70				1		1	1				12,40	12,36
	09/09/23 15:00	29,53	22,90	6,63				1		1	1				11,81	11,82
	09/09/23 16:00	29,61	23,60	6,00				1		1	1				11,83	11,84
	09/09/23 17:00	31,26	22,52	8,74				1		1	1				12,47	12,48
	09/09/23 18:00	33,43	21,24	12,19				1		1	1				13,35	13,37
	09/09/23 19:00	35,00	22,60	12,40				1		1	1				13,72	13,71
09/09/23 20:00	37,16	25,34	11,82		1		1		1	1				13,73	13,73	
09/09/23 21:00	34,81	23,52	11,29		1		1		1	1				13,71	13,70	
09/09/23 22:00	31,84	21,46	10,38				1		1	1				12,80	12,75	
09/09/23 23:00	28,88	20,88	8,00				1		1	1				11,61	11,58	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Κυριακή 10/9/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	10/09/23 0:00	26,27	20,67	5,60				1		1	1				10,53	10,52
	10/09/23 1:00	24,69	18,30	6,40		1		1			1				9,73	9,70
	10/09/23 2:00	23,40	15,84	7,57		1		1			1				9,36	9,35
	10/09/23 3:00	22,44	14,65	7,79				1			1				8,99	8,98
	10/09/23 4:00	22,16	14,78	7,38				1			1				8,87	8,87
	10/09/23 5:00	22,17	14,89	7,28				1			1				8,85	8,86
	10/09/23 6:00	22,57	15,55	7,02				1			1				9,04	9,03
	10/09/23 7:00	22,80	15,85	6,95				1			1				9,09	9,11
	10/09/23 8:00	23,84	16,74	7,11				1			1				8,83	8,78
	10/09/23 9:00	25,02	18,01	7,01				1	1		1				8,48	8,50
	10/09/23 10:00	26,05	17,72	8,33				1	1		1				9,58	9,61
	10/09/23 11:00	27,56	17,39	10,17		1		1			1				10,99	11,01
	10/09/23 12:00	28,61	18,25	10,36		1		1			1				11,43	11,44
	10/09/23 13:00	28,37	17,90	10,47		1		1			1				11,36	11,35
	10/09/23 14:00	26,48	17,01	9,47		1		1			1				10,62	10,61
	10/09/23 15:00	24,88	15,61	9,27		1		1			1				9,96	9,94
	10/09/23 16:00	25,50	15,76	9,75				1			1				10,17	10,19
	10/09/23 17:00	27,63	16,98	10,65	1			1			1				11,02	11,04
	10/09/23 18:00	30,29	18,68	11,60	1			1			1				12,06	12,09
	10/09/23 19:00	32,66	20,33	12,33				1	1		1				12,99	13,03
10/09/23 20:00	35,44	22,47	12,97				1	1		1				13,72	13,73	
10/09/23 21:00	34,03	21,51	12,52				1	1		1				13,54	13,53	
10/09/23 22:00	31,01	19,88	11,13				1	1		1				12,47	12,44	
10/09/23 23:00	28,02	18,09	9,94				1	1		1				11,26	11,22	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Δευτέρα 11/9/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	11/09/23 0:00	25,41	16,96	8,45	1			1			1				10,21	10,17
	11/09/23 1:00	23,57	16,30	7,27	1			1			1				9,45	9,43
	11/09/23 2:00	22,63	15,45	7,19				1			1				9,06	9,04
	11/09/23 3:00	21,93	14,64	7,29				1			1				8,78	8,78
	11/09/23 4:00	21,51	14,08	7,43				1			1				8,60	8,59
	11/09/23 5:00	22,11	14,35	7,76				1			1				8,83	8,84
	11/09/23 6:00	23,34	15,65	7,68				1			1				9,33	9,32
	11/09/23 7:00	25,31	17,26	8,05				1	1		1				9,93	10,02
	11/09/23 8:00	27,68	18,92	8,76				1	1		1				11,06	11,06
	11/09/23 9:00	28,34	19,12	9,22				1	1		1				11,33	11,31
	11/09/23 10:00	29,13	20,81	8,31				1	1		1				11,60	11,64
	11/09/23 11:00	29,81	19,80	10,01				1	1		1				11,92	11,93
	11/09/23 12:00	31,13	21,25	9,88				1	1		1				12,42	12,45
	11/09/23 13:00	31,46	21,17	10,29				1	1		1				12,57	12,56
	11/09/23 14:00	29,38	19,47	9,91		1		1			1				11,79	11,77
	11/09/23 15:00	27,24	17,70	9,54		1		1			1				10,93	10,90
	11/09/23 16:00	27,10	17,44	9,67		1		1			1				10,84	10,83
	11/09/23 17:00	28,63	17,95	10,68		1		1			1				11,41	11,43
	11/09/23 18:00	31,69	20,00	11,68		1		1			1				12,61	12,65
	11/09/23 19:00	34,30	22,40	11,90		1		1	1		1				13,49	13,50
11/09/23 20:00	37,15	24,92	12,23		1		1	1		1				13,73	13,73	
11/09/23 21:00	34,59	23,36	11,24				1	1		1				13,63	13,62	
11/09/23 22:00	30,76	22,95	7,81				1	1		1				12,40	12,34	
11/09/23 23:00	27,43	20,46	6,97				1	1		1				10,82	10,78	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τρίτη 12/9/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	12/09/23 0:00	24,63	18,85	5,79		1		1			1				8,57	8,67
	12/09/23 1:00	23,00	16,86	6,14		1		1			1				9,21	9,21
	12/09/23 2:00	22,14	16,87	5,27		1		1			1				8,88	8,86
	12/09/23 3:00	21,56	17,10	4,47		1		1			1				8,61	8,59
	12/09/23 4:00	21,24	16,83	4,41		1		1			1				8,30	8,28
	12/09/23 5:00	21,88	17,79	4,09		1		1			1				8,66	8,68
	12/09/23 6:00	23,35	19,53	3,82		1		1			1				8,66	8,48
	12/09/23 7:00	26,06	21,41	4,65				1		1	1				8,80	9,27
	12/09/23 8:00	28,53	23,48	5,05				1		1	1				11,36	11,39
	12/09/23 9:00	29,88	24,69	5,19				1		1	1				11,93	11,93
	12/09/23 10:00	30,31	24,40	5,92				1		1	1				12,12	12,13
	12/09/23 11:00	30,81	23,40	7,41				1		1	1				12,29	12,30
	12/09/23 12:00	31,49	27,30	4,19		1	1		1		1	1			12,58	12,56
	12/09/23 13:00	31,43	27,16	4,28		1	1		1		1	1			12,58	12,59
	12/09/23 14:00	29,35	24,11	5,24			1		1		1	1			11,69	11,62
	12/09/23 15:00	26,84	20,34	6,50				1		1	1	1			9,80	9,77
	12/09/23 16:00	26,44	20,60	5,84				1		1	1	1			10,31	10,37
	12/09/23 17:00	28,68	26,12	2,57		1		1		1	1	1			11,42	11,47
	12/09/23 18:00	32,65	30,78	1,87		1		1	1	1	1	1			12,45	12,38
	12/09/23 19:00	34,98	28,13	6,84				1	1	1	1	1			13,54	13,55
12/09/23 20:00	37,55	28,36	9,20				1	1	1	1	1			13,73	13,73	
12/09/23 21:00	34,83	26,93	7,91				1	1	1	1	1			13,55	13,51	
12/09/23 22:00	30,84	24,90	5,93				1	1	1	1	1			10,41	10,40	
12/09/23 23:00	22,41	20,99	1,43		1		1		1	1	1			2,88	9,33	

Παρατηρήσεις: Τα ΑΠ Αντίσσα και Τέρπανδρος παρουσίασαν στις 23:00 απώλεια επικοινωνίας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τετάρτη 13/9/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	13/09/23 0:00	24,43	18,88	5,54		1		1			1				10,07	9,37
	13/09/23 1:00	22,92	17,65	5,27		1		1			1				10,98	9,91
	13/09/23 2:00	21,92	16,70	5,21		1		1			1				11,94	8,48
	13/09/23 3:00	21,39	14,84	6,55		1		1			1				11,13	6,57
	13/09/23 4:00	21,17	15,76	5,41		1		1			1				11,96	7,95
	13/09/23 5:00	21,62	17,12	4,50		1		1			1				11,99	8,44
	13/09/23 6:00	23,17	18,80	4,37		1		1			1				11,99	9,06
	13/09/23 7:00	25,89	20,96	4,93				1	1		1				11,98	8,85
	13/09/23 8:00	27,89	24,15	3,74				1	1		1				11,99	10,44
	13/09/23 9:00	29,24	27,19	2,05		1		1	1		1				11,99	10,80
	13/09/23 10:00	29,83	27,78	2,05		1		1	1		1				11,63	11,08
	13/09/23 11:00	30,24	27,64	2,60		1		1	1		1				11,49	11,55
	13/09/23 12:00	30,83	28,79	2,04		1	1		1	1	1				11,87	12,04
	13/09/23 13:00	30,18	26,67	3,52		1	1		1	1	1				10,70	11,40
	13/09/23 14:00	28,27	25,65	2,62		1			1	1	1				6,01	10,62
	13/09/23 15:00	26,23	24,91	1,33					1	1	1				4,73	11,13
	13/09/23 16:00	26,87	25,57	1,30					1	1	1				4,73	11,06
	13/09/23 17:00	28,88	27,22	1,66		1			1	1	1				4,99	11,27
	13/09/23 18:00	31,98	29,57	2,41		1			1	1	1			1	9,90	12,66
	13/09/23 19:00	34,66	32,04	2,62		1			1	1	1			4	13,17	13,59
13/09/23 20:00	37,08	34,75	2,33		1			1	1	1			7	13,73	13,73	
13/09/23 21:00	34,51	30,48	4,03		1			1	1	1			2	13,62	13,61	
13/09/23 22:00	30,84	27,17	3,67		1			1	1	1				12,00	11,84	
13/09/23 23:00	27,62	23,86	3,76		1			1	1	1				9,69	9,64	

Παρατηρήσεις: Τα ΑΠ Άντισσα και Τέρπανδρος παρουσίασαν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας απώλεια επικοινωνίας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Πέμπτη 14/9/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	14/09/23 0:00	24,79	21,09	3,70		1		1	1		1				7,13	6,81
	14/09/23 1:00	22,65	19,17	3,48		1		1			1				7,11	7,91
	14/09/23 2:00	21,78	17,86	3,93		1		1			1				8,46	8,46
	14/09/23 3:00	21,28	17,95	3,33		1		1			1				7,98	7,95
	14/09/23 4:00	21,02	18,78	2,24		1		1			1				7,67	7,68
	14/09/23 5:00	21,38	18,78	2,60		1		1			1				8,00	8,03
	14/09/23 6:00	23,17	19,75	3,41		1		1			1				8,09	7,92
	14/09/23 7:00	25,13	23,46	1,67				1	1		1				8,56	8,74
	14/09/23 8:00	26,00	25,15	0,84				1	1		1				7,80	9,72
	14/09/23 9:00	26,90	26,41	0,49		1		1	1		1				7,30	8,22
	14/09/23 10:00	26,88	26,17	0,71		1		1	1		1				7,84	8,70
	14/09/23 11:00	28,51	27,21	1,30		1		1	1		1				8,51	9,97
	14/09/23 12:00	30,59	29,46	1,13		1		1	1		1				7,73	9,31
	14/09/23 13:00	29,95	29,30	0,65		1		1	1		1				6,26	7,54
	14/09/23 14:00	28,26	26,95	1,30		1		1			1	1			6,92	7,59
	14/09/23 15:00	26,76	25,07	1,69		1		1			1	1			9,32	9,28
	14/09/23 16:00	27,59	25,84	1,74		1		1			1	1			10,01	10,11
	14/09/23 17:00	29,31	27,62	1,69		1		1			1	1			11,32	11,15
	14/09/23 18:00	31,74	29,80	1,95		1		1	1		1	1			9,10	8,79
	14/09/23 19:00	34,22	32,28	1,95		1		1	1		1	1			11,04	11,17
14/09/23 20:00	36,73	34,10	2,63		1		1	1		1	1			13,63	13,61	
14/09/23 21:00	34,35	31,50	2,85				1	1		1	1			11,51	11,42	
14/09/23 22:00	30,84	27,73	3,11				1	1		1	1			9,92	9,95	
14/09/23 23:00	27,55	25,22	2,33				1	1		1	1			7,82	8,46	

Παρατηρήσεις: Το διάστημα 07:00 με 14:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Παρασκευή 15/9/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	15/09/23 0:00	24,99	22,17	2,81				1		1	1				9,79	9,57
	15/09/23 1:00	23,09	20,65	2,44				1		1	1				8,03	7,97
	15/09/23 2:00	22,32	20,13	2,19				1		1	1				7,18	7,19
	15/09/23 3:00	21,65	19,91	1,74				1		1	1				6,49	6,50
	15/09/23 4:00	21,39	19,62	1,77		1		1		1	1				6,19	6,27
	15/09/23 5:00	21,71	20,35	1,36		1		1			1				8,25	8,36
	15/09/23 6:00	23,57	22,71	0,86		1		1			1	1			7,74	7,25
	15/09/23 7:00	26,25	25,59	0,66		1		1			1	1			8,82	8,82
	15/09/23 8:00	28,49	27,61	0,89		1		1	1	1	1				9,24	8,99
	15/09/23 9:00	30,10	28,60	1,51				1	1	1	1				9,38	9,44
	15/09/23 10:00	30,72	28,08	2,64				1	1	1	1				10,05	10,13
	15/09/23 11:00	31,11	26,20	4,91		1		1	1	1	1				9,30	12,02
	15/09/23 12:00	31,93	29,80	2,13				1	1	1	1				10,94	13,14
	15/09/23 13:00	31,82	30,62	1,19				1	1	1	1				10,99	13,18
	15/09/23 14:00	29,72	27,83	1,89				1	1	1	1				9,21	10,89
	15/09/23 15:00	27,94	25,40	2,54				1	1	1	1				7,33	8,74
	15/09/23 16:00	28,05	25,68	2,37				1	1	1	1				8,40	11,03
	15/09/23 17:00	30,22	28,53	1,69				1	1	1	1				9,44	11,38
	15/09/23 18:00	33,71	31,85	1,86				1	1	1	1				11,03	13,52
	15/09/23 19:00	36,21	34,20	2,01		1		1	1	1	1				11,03	13,65
15/09/23 20:00	37,60	35,07	2,53		1		1	1	1	1				11,03	13,72	
15/09/23 21:00	34,77	31,79	2,98		1		1	1	1	1				10,96	13,29	
15/09/23 22:00	31,24	29,13	2,11		1		1	1	1	1				9,41	11,36	
15/09/23 23:00	28,65	26,50	2,15				1	1	1	1				8,10	9,66	
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Σάββατο 16/9/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	16/09/23 0:00	26,03	23,44	2,59				1	1		1				8,52	11,17
	16/09/23 1:00	24,19	22,54	1,65				1	1		1				7,76	9,25
	16/09/23 2:00	23,06	21,61	1,45				1	1		1				6,61	7,89
	16/09/23 3:00	22,39	20,00	2,39				1	1		1				5,91	7,07
	16/09/23 4:00	22,19	21,45	0,74				1	1		1				5,69	6,79
	16/09/23 5:00	22,47	21,66	0,81				1	1		1				5,95	7,14
	16/09/23 6:00	23,28	22,40	0,88				1	1		1				6,79	7,77
	16/09/23 7:00	24,44	23,58	0,86	1	1		1	1		1				7,23	8,64
	16/09/23 8:00	26,65	26,03	0,62	1	1		1	1		1		1		6,79	7,87
	16/09/23 9:00	28,46	28,25	0,21		1		1	1		1				9,47	9,62
	16/09/23 10:00	29,49	29,32	0,17	1	1		1	1		1				9,50	9,43
	16/09/23 11:00	30,47	29,81	0,66	1	1		1	1		1				9,47	9,56
	16/09/23 12:00	31,44	30,64	0,80	1	1		1	1		1				10,21	10,60
	16/09/23 13:00	31,49	30,27	1,22	1	1		1	1		1				10,33	10,67
	16/09/23 14:00	29,20	27,34	1,86	1	1		1	1		1				8,17	7,76
	16/09/23 15:00	26,55	23,48	3,06		1		1	1		1				8,45	8,68
	16/09/23 16:00	25,98	21,51	4,47				1	1		1				9,36	9,57
	16/09/23 17:00	28,07	22,86	5,21				1	1		1				11,10	11,74
	16/09/23 18:00	31,52	27,66	3,86	1	1		1	1		1				12,08	12,97
	16/09/23 19:00	35,01	26,03	8,97		1		1	1		1				13,00	13,43
16/09/23 20:00	36,69	27,29	9,40		1		1	1		1				13,73	13,73	
16/09/23 21:00	34,32	24,41	9,91		1		1	1		1				13,61	13,59	
16/09/23 22:00	31,34	22,87	8,48		1		1	1		1				12,74	12,51	
16/09/23 23:00	28,36	25,60	2,76				1	1		1				11,37	11,35	
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα														Κυριακή 17/9/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Κυριακή	17/09/23 0:00	26,12	23,12	3,00				1	1		1				9,72	9,68	
	17/09/23 1:00	24,28	18,55	5,73		1		1	1		1				9,07	9,26	
	17/09/23 2:00	23,16	17,37	5,79		1					1				9,28	9,26	
	17/09/23 3:00	22,54	16,85	5,69		1		1			1				9,02	9,02	
	17/09/23 4:00	21,90	16,75	5,15		1		1			1				8,75	8,75	
	17/09/23 5:00	22,19	16,11	6,08		1		1			1				8,87	8,88	
	17/09/23 6:00	22,44	16,96	5,48		1		1			1				8,98	8,97	
	17/09/23 7:00	22,70	17,48	5,22		1		1			1				9,03	9,04	
	17/09/23 8:00	24,36	17,99	6,37		1		1			1				9,73	9,75	
	17/09/23 9:00	25,38	18,04	7,34		1		1		1	1				10,00	9,93	
	17/09/23 10:00	26,71	18,10	8,61		1				1	1				10,68	10,68	
	17/09/23 11:00	27,66	19,26	8,40		1				1	1				11,04	11,03	
	17/09/23 12:00	28,70	20,66	8,04	1	1				1	1				11,45	11,47	
	17/09/23 13:00	28,74	21,39	7,35	1	1				1	1				11,54	11,54	
	17/09/23 14:00	26,64	21,00	5,64	1	1				1	1				10,71	10,69	
	17/09/23 15:00	25,28	20,21	5,06	1	1		1		1	1				10,07	10,08	
	17/09/23 16:00	25,86	22,11	3,75				1		1	1				10,33	10,33	
	17/09/23 17:00	27,30	21,49	5,80				1		1	1				10,90	11,05	
	17/09/23 18:00	29,12	20,46	8,65				1		1	1				11,61	11,97	
	17/09/23 19:00	31,60	23,08	8,51				1		1	1				12,43	13,11	
17/09/23 20:00	34,28	27,12	7,17		1		1		1	1				12,74	13,69		
17/09/23 21:00	33,22	24,69	8,53		1		1		1	1				13,20	13,31		
17/09/23 22:00	30,53	20,63	9,89				1		1	1				12,26	12,11		
17/09/23 23:00	27,70	19,28	8,42				1		1	1				11,12	11,11		
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.															
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.															

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Δευτέρα 18/9/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	18/09/23 0:00	24,85	18,88	5,97				1		1	1				9,68	9,66
	18/09/23 1:00	23,30	17,35	5,95				1		1	1				8,62	8,63
	18/09/23 2:00	22,22	16,21	6,01						1	1				8,89	8,87
	18/09/23 3:00	21,68	14,97	6,71						1	1				8,69	8,68
	18/09/23 4:00	21,51	14,62	6,88						1	1				8,60	8,60
	18/09/23 5:00	21,88	14,49	7,39						1	1				8,73	8,74
	18/09/23 6:00	23,65	15,09	8,56						1	1				9,45	9,44
	18/09/23 7:00	25,80	17,10	8,70					1	1	1				10,28	10,30
	18/09/23 8:00	27,76	18,23	9,54					1	1	1				11,09	11,11
	18/09/23 9:00	28,62	18,79	9,83					1	1	1				11,46	11,45
	18/09/23 10:00	28,73	18,93	9,81					1	1	1				11,51	11,46
	18/09/23 11:00	28,90	19,31	9,59					1	1	1				11,56	11,54
	18/09/23 12:00	29,82	19,96	9,86					1	1	1				11,94	12,02
	18/09/23 13:00	28,32	20,64	7,68					1	1	1				11,44	11,29
	18/09/23 14:00	24,84	20,13	4,71					1	1	1				9,67	9,01
	18/09/23 15:00	25,19	18,00	7,19					1	1	1				9,19	9,37
	18/09/23 16:00	26,06	16,39	9,67		1					1	1			10,40	10,42
	18/09/23 17:00	28,15	17,31	10,85		1					1	1			11,22	11,25
	18/09/23 18:00	31,20	19,20	12,00					1	1	1				12,41	12,46
	18/09/23 19:00	34,34	21,83	12,51					1	1	1				13,45	13,48
18/09/23 20:00	36,27	24,00	12,26					1	1	1				13,73	13,73	
18/09/23 21:00	33,56	21,16	12,40					1	1	1				13,39	13,36	
18/09/23 22:00	29,70	18,60	11,09					1	1	1				11,94	11,79	
18/09/23 23:00	26,59	17,18	9,42					1	1	1				10,69	10,67	
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τρίτη 19/9/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	19/09/23 0:00	23,56	15,88	7,68						1	1				9,46	9,45
	19/09/23 1:00	22,04	15,37	6,67						1	1				8,83	8,82
	19/09/23 2:00	21,27	14,72	6,55						1	1				8,51	8,52
	19/09/23 3:00	20,71	14,03	6,68						1	1				8,29	8,29
	19/09/23 4:00	20,64	13,52	7,12						1	1				8,25	8,26
	19/09/23 5:00	21,33	13,97	7,37						1	1				8,51	8,53
	19/09/23 6:00	23,23	15,26	7,97						1	1				9,27	9,28
	19/09/23 7:00	24,95	16,97	7,98					1	1	1				9,95	9,97
	19/09/23 8:00	26,75	19,88	6,87					1	1	1				10,66	10,70
	19/09/23 9:00	27,72	20,93	6,78					1	1	1				11,08	11,08
	19/09/23 10:00	28,53	21,54	7,00					1	1	1				11,39	11,40
	19/09/23 11:00	28,86	22,48	6,39					1	1	1				11,53	11,54
	19/09/23 12:00	29,74	22,36	7,38					1	1	1				11,88	11,89
	19/09/23 13:00	29,62	21,21	8,41					1	1	1				11,84	11,85
	19/09/23 14:00	27,71	20,57	7,14					1	1	1				11,11	11,09
	19/09/23 15:00	26,13	18,99	7,13					1	1	1				10,45	10,46
	19/09/23 16:00	26,11	18,44	7,67		1					1	1			10,44	10,44
	19/09/23 17:00	28,62	20,59	8,03		1					1	1			11,39	11,44
	19/09/23 18:00	32,35	24,27	8,08				1	1	1	1				12,18	12,12
	19/09/23 19:00	35,35	26,07	9,27				1	1	1	1				13,49	13,52
19/09/23 20:00	37,20	28,55	8,65				1	1	1	1				13,73	13,73	
19/09/23 21:00	33,98	24,50	9,48				1	1	1	1				13,54	13,51	
19/09/23 22:00	30,16	21,73	8,43				1			1	1			12,12	12,09	
19/09/23 23:00	26,78	19,83	6,95				1			1	1			10,74	10,72	
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τετάρτη 20/9/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	20/09/23 0:00	23,69	17,91	5,78				1		1	1				8,64	8,58
	20/09/23 1:00	22,10	15,96	6,14				1		1	1				8,42	8,47
	20/09/23 2:00	21,22	14,31	6,91						1	1				8,50	8,49
	20/09/23 3:00	20,85	13,48	7,38						1	1				8,36	8,34
	20/09/23 4:00	20,74	13,82	6,92						1	1				8,30	8,30
	20/09/23 5:00	21,49	14,32	7,17						1	1				8,57	8,58
	20/09/23 6:00	23,06	16,60	6,46				1		1	1				9,04	9,06
	20/09/23 7:00	25,25	18,26	6,99				1		1	1				9,96	9,99
	20/09/23 8:00	27,43	21,66	5,77				1		1	1				10,86	10,97
	20/09/23 9:00	28,56	25,08	3,48				1		1	1				11,39	11,41
	20/09/23 10:00	28,67	28,22	0,45		1		1		1	1				11,17	11,11
	20/09/23 11:00	29,05	28,41	0,64		1		1		1	1				11,50	11,50
	20/09/23 12:00	29,80	28,27	1,54		1		1		1	1		4		11,84	11,83
	20/09/23 13:00	28,85	26,42	2,43		1		1		1	1				11,40	11,38
	20/09/23 14:00	26,84	24,53	2,31		1		1		1	1				10,44	10,40
	20/09/23 15:00	24,84	21,41	3,43				1		1	1				9,72	9,71
	20/09/23 16:00	25,19	21,42	3,78				1		1	1				9,87	9,89
	20/09/23 17:00	27,28	24,19	3,09				1	1	1	1				10,50	10,08
	20/09/23 18:00	30,67	27,47	3,20				1	1	1	1				9,89	9,99
	20/09/23 19:00	33,78	29,99	3,79				1	1	1	1				12,66	12,69
20/09/23 20:00	35,44	31,10	4,35				1	1	1	1				13,72	13,73	
20/09/23 21:00	32,82	27,89	4,93				1	1	1	1				12,27	12,21	
20/09/23 22:00	29,53	23,78	5,75				1	1	1	1				9,04	8,96	
20/09/23 23:00	26,23	20,64	5,59				1	1	1	1				7,90	8,39	
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Πέμπτη 21/9/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	21/09/23 0:00	23,11	17,92	5,19				1	1		1				7,33	7,62
	21/09/23 1:00	21,60	15,58	6,02				1			1				8,64	8,65
	21/09/23 2:00	20,60	16,06	4,54				1			1				8,26	8,24
	21/09/23 3:00	20,29	15,21	5,08				1			1				8,13	8,13
	21/09/23 4:00	20,38	14,90	5,48				1			1				8,14	8,15
	21/09/23 5:00	21,02	17,24	3,78		1		1			1				8,39	8,40
	21/09/23 6:00	22,64	17,96	4,68		1		1			1				9,12	8,89
	21/09/23 7:00	24,82	20,56	4,26		1		1	1		1				8,62	8,42
	21/09/23 8:00	26,61	24,57	2,04		1		1	1		1				7,93	7,98
	21/09/23 9:00	27,95	26,11	1,84		1		1	1		1				9,24	9,14
	21/09/23 10:00	28,53	26,37	2,16		1		1	1		1				9,25	9,59
	21/09/23 11:00	30,29	28,51	1,77		1		1	1		1				11,37	11,39
	21/09/23 12:00	30,84	29,45	1,39	1	1		1	1		1				10,94	10,83
	21/09/23 13:00	30,18	28,92	1,27	1	1		1	1		1				10,53	10,59
	21/09/23 14:00	28,13	26,51	1,63		1		1	1		1				9,44	9,33
	21/09/23 15:00	25,80	23,81	1,99				1	1		1				8,59	8,74
	21/09/23 16:00	26,34	24,19	2,16				1	1		1				9,67	9,77
	21/09/23 17:00	29,42	27,86	1,56		1		1	1		1				10,61	10,72
	21/09/23 18:00	32,55	31,17	1,38	1	1		1	1		1			2	11,63	11,68
	21/09/23 19:00	35,40	33,29	2,11		1		1	1		1			5	13,55	13,59
21/09/23 20:00	36,29	34,34	1,96		1		1	1		1			5	13,73	13,73	
21/09/23 21:00	33,20	31,56	1,64		1		1	1		1			4	13,01	12,99	
21/09/23 22:00	29,79	28,12	1,67		1		1	1		1			1	10,70	10,47	
21/09/23 23:00	26,61	25,07	1,54		1		1	1		1				8,90	8,99	
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Παρασκευή 22/9/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	22/09/23 0:00	23,88	22,95	0,94				1	1		1				7,49	7,43
	22/09/23 1:00	22,07	21,48	0,59				1	1		1				5,61	5,59
	22/09/23 2:00	21,36	21,03	0,33				1	1		1				4,85	4,85
	22/09/23 3:00	21,01	20,63	0,38				1	1		1				4,52	4,52
	22/09/23 4:00	20,72	20,30	0,43				1	1		1				4,23	4,23
	22/09/23 5:00	21,24	21,03	0,21				1	1		1				4,70	4,73
	22/09/23 6:00	22,90	22,79	0,11				1	1		1				6,34	6,39
	22/09/23 7:00	25,06	24,88	0,18				1	1		1				8,39	8,17
	22/09/23 8:00	27,64	27,64	0,00	1			1	1		1				8,93	8,92
	22/09/23 9:00	28,67	28,49	0,17	1	1		1	1		1		1		8,46	8,35
	22/09/23 10:00	29,42	29,38	0,04	1	1		1	1		1				9,49	9,64
	22/09/23 11:00	30,06	30,05	0,02		1		1	1		1		1		10,65	10,69
	22/09/23 12:00	30,96	30,90	0,06	1	1		1	1		1		1		10,93	10,96
	22/09/23 13:00	30,79	30,79	0,00	1	1		1	1		1				10,54	10,48
	22/09/23 14:00	29,33	29,33	0,00		1		1	1		1				9,73	9,74
	22/09/23 15:00	27,20	27,20	0,00		1		1	1		1				8,42	8,36
	22/09/23 16:00	27,46	27,46	0,00		1		1	1		1				8,57	8,57
	22/09/23 17:00	29,18	29,18	0,00	1	1		1	1	1	1				9,05	8,76
	22/09/23 18:00	32,64	32,64	0,00	1	1		1	1	1	1				9,02	9,08
	22/09/23 19:00	35,75	35,75	0,00	1	1		1	1	1	1				10,90	10,90
22/09/23 20:00	36,28	36,28	0,00	1	1		1	1	1	1				11,00	10,95	
22/09/23 21:00	33,42	33,42	0,00	1	1		1	1	1	1				8,64	8,69	
22/09/23 22:00	30,11	30,11	0,00	1			1	1	1	1				7,77	7,39	
22/09/23 23:00	27,03	27,03	0,00				1	1	1	1				6,52	6,43	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Σάββατο 23/9/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	23/09/23 0:00	24,65	24,65	0,00				1	1	1	1				4,10	4,04
	23/09/23 1:00	23,03	23,03	0,00	1			1		1	1				3,90	4,39
	23/09/23 2:00	21,97	21,97	0,00	1			1		1	1				5,70	5,71
	23/09/23 3:00	21,41	21,41	0,00	1			1		1	1				5,64	5,68
	23/09/23 4:00	21,25	21,25	0,00				1		1	1				6,11	6,09
	23/09/23 5:00	21,65	21,56	0,09				1		1	1				6,53	6,52
	23/09/23 6:00	22,82	22,75	0,07				1		1	1				5,99	5,17
	23/09/23 7:00	24,04	23,83	0,21				1	1	1	1				3,34	3,39
	23/09/23 8:00	26,44	26,27	0,17				1	1	1	1				5,70	5,80
	23/09/23 9:00	29,01	29,00	0,01				1	1	1	1				8,30	8,37
	23/09/23 10:00	30,29	30,18	0,12				1	1	1	1				9,60	9,62
	23/09/23 11:00	31,13	30,84	0,29				1	1	1	1				10,46	10,46
	23/09/23 12:00	32,44	31,97	0,47				1	1	1	1				10,62	10,52
	23/09/23 13:00	32,45	32,15	0,30		1		1	1	1	1				10,16	10,06
	23/09/23 14:00	30,98	30,84	0,13		1		1	1	1	1				8,05	8,00
	23/09/23 15:00	28,84	28,68	0,17		1		1	1	1	1				6,60	6,65
	23/09/23 16:00	28,85	28,81	0,03		1		1	1	1	1				7,10	7,15
	23/09/23 17:00	30,81	30,81	0,00		1		1	1	1	1				8,23	8,24
	23/09/23 18:00	33,00	33,00	0,00	1	1		1	1	1	1				9,28	9,27
	23/09/23 19:00	35,60	35,60	0,00	1	1		1	1	1	1				10,19	10,26
23/09/23 20:00	36,06	35,96	0,10	1	1		1	1	1	1				10,84	10,77	
23/09/23 21:00	33,72	33,23	0,49	1	1		1	1	1	1				9,43	9,45	
23/09/23 22:00	30,74	30,08	0,65	1			1	1	1	1				7,32	7,26	
23/09/23 23:00	28,15	26,80	1,35	1			1	1	1	1				5,53	5,51	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Κυριακή 24/9/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	24/09/23 0:00	25,72	24,41	1,31	1			1	1	1	1				4,21	5,83
	24/09/23 1:00	23,93	23,27	0,66	1			1	1	1					5,01	6,23
	24/09/23 2:00	22,58	22,37	0,21	1			1	1	1					3,68	4,70
	24/09/23 3:00	22,02	21,99	0,02				1	1	1					5,63	6,93
	24/09/23 4:00	21,58	21,58	0,00				1	1	1					6,42	7,70
	24/09/23 5:00	21,64	21,64	0,00				1	1	1					6,46	7,75
	24/09/23 6:00	22,23	22,16	0,07	1	1		1	1						6,70	7,89
	24/09/23 7:00	22,48	22,02	0,45	1	1		1	1						6,74	8,10
	24/09/23 8:00	24,18	23,88	0,30	1	1		1	1						8,43	10,17
	24/09/23 9:00	25,82	25,77	0,05	1	1		1	1	1					7,89	8,72
	24/09/23 10:00	27,27	27,25	0,02	1	1		1	1	1					7,39	8,88
	24/09/23 11:00	28,64	28,58	0,06	1	1		1	1	1					8,71	10,52
	24/09/23 12:00	29,96	29,91	0,05	1	1		1	1	1				1	9,84	11,74
	24/09/23 13:00	29,74	29,46	0,27	1	1		1	1	1				1	9,58	11,48
	24/09/23 14:00	28,37	28,22	0,15	1	1		1	1	1					8,58	10,23
	24/09/23 15:00	27,63	27,51	0,12	1	1		1	1	1					7,77	9,32
	24/09/23 16:00	28,53	28,45	0,08	1	1		1	1	1					8,66	10,42
	24/09/23 17:00	30,14	29,99	0,15	1	1		1	1	1				1	9,72	11,65
	24/09/23 18:00	32,60	32,10	0,49	1	1		1	1	1				4	10,90	13,14
	24/09/23 19:00	34,88	34,10	0,78	1	1		1	1	1				5	11,03	13,53
24/09/23 20:00	35,77	34,26	1,51	1	1		1	1	1				5	11,03	13,68	
24/09/23 21:00	34,05	32,61	1,44	1	1		1	1	1				4	11,03	13,48	
24/09/23 22:00	31,32	26,49	4,83	1	1		1	1	1					10,80	12,35	
24/09/23 23:00	28,43	22,78	5,65	1	1		1	1	1					9,98	12,08	

Παρατηρήσεις:

Το ΑΠ Καστρί βρισκόταν σε απώλεια επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Δευτέρα 25/9/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	25/09/23 0:00	25,83	21,69	4,14				1	1	1					8,56	10,24
	25/09/23 1:00	23,83	20,10	3,73				1	1	1					8,71	10,42
	25/09/23 2:00	22,98	17,85	5,13				1	1	1					7,90	9,38
	25/09/23 3:00	22,23	18,01	4,23				1	1	1					7,15	8,53
	25/09/23 4:00	22,00	20,74	1,26				1	1	1					6,87	8,20
	25/09/23 5:00	22,31	21,99	0,32				1	1	1					7,14	8,57
	25/09/23 6:00	23,99	23,72	0,27				1	1	1					7,27	8,62
	25/09/23 7:00	25,46	24,52	0,94	1			1	1	1					7,91	9,51
	25/09/23 8:00	28,13	26,49	1,64	1			1	1	1					9,84	11,73
	25/09/23 9:00	29,65	28,49	1,16	1	1		1	1	1					8,76	10,53
	25/09/23 10:00	31,17	30,23	0,93	1	1		1	1	1				1	10,79	10,83
	25/09/23 11:00	32,00	31,08	0,93	1	1		1	1	1				2	11,02	11,08
	25/09/23 12:00	32,58	30,91	1,67	1	1		1	1	1				2	11,70	11,66
	25/09/23 13:00	31,41	29,27	2,14	1	1		1	1	1				1	11,21	11,20
	25/09/23 14:00	30,35	29,39	0,96	1	1		1	1	1					10,54	10,56
	25/09/23 15:00	28,72	28,07	0,64	1	1		1	1	1					9,01	9,01
	25/09/23 16:00	27,43	26,68	0,75	1	1		1	1	1					7,75	7,77
	25/09/23 17:00	29,65	28,15	1,50	1	1		1	1	1					9,86	9,90
	25/09/23 18:00	32,20	28,78	3,41	1	1		1	1	1					12,27	12,32
	25/09/23 19:00	35,65	32,72	2,93	1	1		1	1	1				4	13,62	13,63
25/09/23 20:00	36,90	33,73	3,16	1	1		1	1	1				5	13,73	13,73	
25/09/23 21:00	34,11	29,91	4,20	1	1		1	1	1				2	13,48	13,43	
25/09/23 22:00	30,39	26,05	4,34	1	1		1	1	1					11,08	10,35	
25/09/23 23:00	27,30	23,72	3,58		1		1	1	1					9,93	9,84	

Παρατηρήσεις:

Το ΑΠ Καστρί βρισκόταν σε απώλεια επικοινωνίας έως τις 09:00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τρίτη 26/9/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	26/09/23 0:00	24,61	22,00	2,61		1		1	1	1					7,71	7,75
	26/09/23 1:00	22,74	20,19	2,55				1	1	1					7,63	7,61
	26/09/23 2:00	21,99	19,36	2,62				1	1	1					6,87	6,86
	26/09/23 3:00	21,51	18,98	2,52				1	1	1					6,38	6,37
	26/09/23 4:00	21,37	18,51	2,86				1	1	1					6,23	6,22
	26/09/23 5:00	21,87	18,58	3,29				1	1	1					6,64	6,70
	26/09/23 6:00	23,66	20,03	3,63				1	1	1					8,46	8,49
	26/09/23 7:00	25,40	21,47	3,92				1	1	1					9,91	9,97
	26/09/23 8:00	27,19	24,03	3,16	1			1	1	1					9,85	9,84
	26/09/23 9:00	29,04	27,12	1,93	1	1		1	1	1				2	9,56	9,22
	26/09/23 10:00	29,55	27,25	2,30	1	1			1	1				7	11,02	11,26
	26/09/23 11:00	30,03	27,51	2,52	1	1		1	1	1				1	10,25	10,00
	26/09/23 12:00	30,92	27,60	3,32	1	1		1	1	1					11,05	11,04
	26/09/23 13:00	31,54	28,86	2,69	1	1		1	1	1				1	11,30	11,35
	26/09/23 14:00	29,76	26,63	3,13	1	1		1	1	1					10,08	10,01
	26/09/23 15:00	28,13	25,58	2,55		1		1	1	1					9,56	9,70
	26/09/23 16:00	28,03	25,23	2,80		1		1	1	1					10,40	10,40
	26/09/23 17:00	30,34	28,26	2,08	1	1		1	1	1					10,60	10,64
	26/09/23 18:00	33,46	28,64	4,82	1	1		1	1	1				1	13,06	13,11
	26/09/23 19:00	36,57	28,25	8,32	1	1		1	1	1					13,73	13,73
26/09/23 20:00	37,46	28,86	8,59	1	1		1	1	1				1	13,73	13,73	
26/09/23 21:00	34,01	25,39	8,62	1	1		1	1	1					13,52	13,49	
26/09/23 22:00	30,54	22,02	8,52	1	1		1	1	1					12,29	12,19	
26/09/23 23:00	26,62	19,24	7,38				1	1	1					10,63	10,61	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τετάρτη 27/9/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	27/09/23 0:00	24,05	17,69	6,37				1	1	1					9,23	9,14
	27/09/23 1:00	22,45	16,46	5,99				1	1						8,17	8,29
	27/09/23 2:00	21,65	17,44	4,21		1		1	1						8,67	8,66
	27/09/23 3:00	21,37	17,46	3,91		1		1	1						8,56	8,55
	27/09/23 4:00	21,17	16,91	4,26		1		1	1						8,45	8,45
	27/09/23 5:00	21,50	17,23	4,27		1		1	1						8,57	8,59
	27/09/23 6:00	23,56	18,40	5,15		1		1	1						9,39	9,41
	27/09/23 7:00	26,21	20,94	5,27		1		1	1	1					9,97	9,94
	27/09/23 8:00	28,00	22,84	5,16		1		1	1	1					10,42	10,54
	27/09/23 9:00	29,83	25,24	4,58	1	1		1	1	1					11,58	11,59
	27/09/23 10:00	29,75	26,15	3,59	1	1		1	1	1				1	10,16	10,14
	27/09/23 11:00	30,11	28,48	1,63	1	1		1	1	1					10,10	10,15
	27/09/23 12:00	31,05	28,99	2,06	1	1		1	1	1				2	10,57	10,57
	27/09/23 13:00	31,37	30,08	1,29	1	1		1	1	1				2	10,52	10,49
	27/09/23 14:00	28,46	27,71	0,76	1	1		1	1	1				1	8,26	8,18
	27/09/23 15:00	26,92	26,76	0,16	1	1		1	1	1					7,12	7,09
	27/09/23 16:00	26,88	26,65	0,23	1	1		1	1	1					7,03	7,02
	27/09/23 17:00	29,34	29,33	0,01	1	1		1	1	1				2	8,71	8,72
	27/09/23 18:00	31,79	31,79	0,00	1	1		1	1	1				4	10,65	10,69
	27/09/23 19:00	35,38	35,33	0,06	1	1		1	1	1				5	12,73	12,72
27/09/23 20:00	35,89	32,44	3,45	1	1		1	1	1				4	13,41	13,43	
27/09/23 21:00	33,27	27,86	5,41	1	1		1	1	1					13,17	13,13	
27/09/23 22:00	29,95	26,40	3,55				1	1	1					12,02	11,96	
27/09/23 23:00	26,73	24,39	2,34		1		1	1	1					9,42	9,30	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα														Πέμπτη 28/9/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Πέμπτη	28/09/23 0:00	23,91	22,14	1,77				1	1	1					7,60	7,65	
	28/09/23 1:00	22,58	21,06	1,52				1	1	1					7,47	7,44	
	28/09/23 2:00	21,62	20,59	1,03				1	1	1					6,46	6,43	
	28/09/23 3:00	21,29	20,66	0,63				1	1	1					6,14	6,13	
	28/09/23 4:00	21,09	20,60	0,49				1	1	1					5,94	5,95	
	28/09/23 5:00	21,65	19,41	2,24				1	1	1					6,43	6,47	
	28/09/23 6:00	23,26	21,52	1,74				1	1	1					7,32	7,21	
	28/09/23 7:00	25,14	24,10	1,04		1		1	1	1					7,46	7,28	
	28/09/23 8:00	27,36	26,87	0,48	1	1		1	1	1					7,55	7,47	
	28/09/23 9:00	29,18	28,82	0,35	1	1		1	1	1			2		8,53	8,37	
	28/09/23 10:00	30,03	29,82	0,21	1	1		1	1	1			2		9,10	9,40	
	28/09/23 11:00	30,23	29,78	0,45	1	1		1	1	1			2		9,50	9,55	
	28/09/23 12:00	31,46	31,35	0,11	1	1		1	1	1			4		10,33	10,32	
	28/09/23 13:00	31,25	30,96	0,30	1	1		1	1	1			4		9,86	9,82	
	28/09/23 14:00	29,37	28,81	0,56	1	1		1	1	1			2		8,50	8,42	
	28/09/23 15:00	28,24	27,87	0,37	1	1		1	1	1			1		8,10	7,94	
	28/09/23 16:00	26,53	26,29	0,24	1	1		1	1	1			1		6,50	6,57	
	28/09/23 17:00	27,61	27,27	0,35		1		1	1	1			2		8,61	8,70	
	28/09/23 18:00	30,50	29,95	0,54		1		1	1	1			4		10,95	10,98	
	28/09/23 19:00	34,03	32,17	1,86		1		1	1	1			7		12,98	13,04	
28/09/23 20:00	34,87	33,52	1,35		1		1	1	1			7		13,50	13,47		
28/09/23 21:00	31,88	30,97	0,91		1		1	1	1			5		11,89	11,87		
28/09/23 22:00	28,35	27,79	0,55		1		1	1	1			4		9,78	9,67		
28/09/23 23:00	25,31	25,16	0,15		1		1	1	1			1		7,76	7,73		

Παρατηρήσεις:

Το διάστημα 09:00 με 11:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο. Η μονάδα G10 λειτουργεί σε σταθερή ισχύ στα 5MW λόγω βλάβης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Παρασκευή 29/9/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	29/09/23 0:00	22,87	22,73	0,14		1		1	1	1					5,89	6,09
	29/09/23 1:00	21,21	21,16	0,06				1	1	1					6,14	6,07
	29/09/23 2:00	20,60	20,28	0,32				1	1	1					5,48	5,44
	29/09/23 3:00	18,77	17,81	0,96		1			1	1					4,68	4,64
	29/09/23 4:00	20,53	19,62	0,91	1	1			1	1					6,07	6,16
	29/09/23 5:00	20,85	19,31	1,53	1	1			1	1					6,48	6,50
	29/09/23 6:00	22,76	20,68	2,08	1	1			1	1				1	8,17	8,19
	29/09/23 7:00	24,54	21,82	2,72	1	1		1	1					1	8,67	8,62
	29/09/23 8:00	25,95	23,62	2,33	1	1		1	1						9,42	9,36
	29/09/23 9:00	26,87	24,99	1,88		1		1	1	1					9,40	9,39
	29/09/23 10:00	27,09	25,11	1,97		1		1	1	1				4	8,70	8,58
	29/09/23 11:00	27,68	25,52	2,16		1		1	1	1				2	9,32	9,45
	29/09/23 12:00	28,80	26,75	2,04		1		1	1	1				4	10,00	9,97
	29/09/23 13:00	28,38	25,98	2,41		1		1	1	1				4	9,54	9,53
	29/09/23 14:00	26,50	23,19	3,31		1		1	1	1					9,09	9,06
	29/09/23 15:00	24,44	21,20	3,24		1		1	1	1					7,04	6,95
	29/09/23 16:00	24,62	21,01	3,62		1		1	1	1					7,12	7,14
	29/09/23 17:00	26,59	21,50	5,09		1		1	1	1					8,94	8,99
	29/09/23 18:00	29,80	25,20	4,60		1		1	1	1				1	11,67	11,78
	29/09/23 19:00	33,23	30,61	2,62		1		1	1	1				5	13,00	13,00
29/09/23 20:00	33,52	28,75	4,77		1		1	1	1				5	13,22	13,21	
29/09/23 21:00	30,72	25,33	5,39		1		1	1	1				1	12,33	12,30	
29/09/23 22:00	27,87	22,85	5,02		1		1	1	1				1	10,67	10,20	
29/09/23 23:00	25,22	19,64	5,58		1		1	1	1					9,08	9,05	

Παρατηρήσεις:

Μερική διακοπή στις 03:45 λόγω βλάβης που παρουσιάστηκε στη G8.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Σάββατο 30/9/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	30/09/23 0:00	22,75	19,48	3,27				1	1	1					7,62	7,52
	30/09/23 1:00	21,32	18,31	3,00				1	1	1					6,22	6,18
	30/09/23 2:00	20,55	16,85	3,70				1	1						7,51	7,96
	30/09/23 3:00	20,07	16,51	3,55				1	1						8,02	8,03
	30/09/23 4:00	20,10	16,42	3,68				1	1						8,06	8,05
	30/09/23 5:00	20,54	15,33	5,21				1	1						8,19	8,19
	30/09/23 6:00	21,90	16,03	5,87				1	1						8,49	8,36
	30/09/23 7:00	22,49	18,24	4,25				1	1	1					7,32	7,35
	30/09/23 8:00	24,71	20,50	4,21				1	1	1					9,43	9,48
	30/09/23 9:00	26,73	22,74	3,99		1		1	1	1					9,78	9,79
	30/09/23 10:00	27,10	22,70	4,40		1		1	1	1					10,04	10,01
	30/09/23 11:00	27,20	22,03	5,18		1		1	1	1					9,91	9,93
	30/09/23 12:00	27,78	22,39	5,39		1		1	1	1					10,97	10,78
	30/09/23 13:00	28,49	22,27	6,22		1		1	1	1					10,94	10,81
	30/09/23 14:00	26,46	17,66	8,80		1		1	1	1					10,51	10,43
	30/09/23 15:00	24,33	15,92	8,41		1		1	1						9,74	9,72
	30/09/23 16:00	24,92	17,33	7,60		1		1	1						9,95	9,97
	30/09/23 17:00	26,73	19,99	6,75		1		1	1	1					9,89	9,91
	30/09/23 18:00	29,34	21,24	8,11		1		1	1	1					11,55	11,62
	30/09/23 19:00	33,18	22,36	10,82		1		1	1	1					13,21	13,25
30/09/23 20:00	33,10	25,73	7,37		1		1	1	1					13,27	13,25	
30/09/23 21:00	30,71	23,11	7,59		1		1	1	1					12,31	12,28	
30/09/23 22:00	27,75	23,77	3,98		1		1	1	1					11,00	10,61	
30/09/23 23:00	25,38	23,61	1,77		1		1	1	1					8,98	8,97	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.