

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 1 Σεπτέμβριος 2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,000		
α ρ ε π η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 1 Σεπτέμβριος 2023	00:00	7,87	6,82	1,05	1		1	1							2,29	2,42
	01:00	7,21	6,34	0,86	1		1	1							1,81	1,80
	02:00	6,76	6,35	0,42	1			1							1,85	1,88
	03:00	6,52	6,45	0,07	1			1							2,09	2,10
	04:00	6,45	6,33	0,11	1			1							2,12	2,11
	05:00	6,48	6,16	0,32	1			1							2,13	2,13
	06:00	6,98	6,30	0,68	1	1		1							1,89	1,85
	07:00	7,56	6,90	0,66	1	1		1							2,11	2,13
	08:00	8,45	8,12	0,33				1	1						1,38	1,25
	09:00	8,88	8,50	0,38				1	1						2,35	2,37
	10:00	9,08	8,83	0,25				1	1						2,55	2,54
	11:00	9,23	8,77	0,45				1	1						2,69	2,71
	12:00	9,37	9,27	0,10				1	1						2,84	2,85
	13:00	9,74	9,72	0,03				1	1						3,04	3,03
	14:00	9,44	9,43	0,01				1	1						2,90	2,90
	15:00	8,87	8,80	0,08				1	1						2,37	2,36
	16:00	8,45	8,42	0,04				1	1						1,95	1,95
	17:00	8,87	8,82	0,05				1	1						2,32	2,34
	18:00	9,44	9,42	0,02				1	1						2,89	2,89
	19:00	9,98	9,91	0,07	1			1	1						2,62	2,62
	20:00	10,48	10,33	0,15	1			1	1						2,89	2,88
	21:00	9,86	9,66	0,20	1			1	1						2,45	2,49
	22:00	8,98	8,27	0,71				1	1						2,49	2,48
	23:00	8,13	7,35	0,78				1	1						1,64	1,62

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 2 Σεπτέμβριος 2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,000		
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)										Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
					G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z		
Σάββατο, 2 Σεπτέμβριος 2023	00:00	7,52	6,85	0,68				1	1						1,02	1,02
	01:00	7,04	6,22	0,82	1			1							1,16	1,40
	02:00	6,70	5,16	1,54	1			1							2,33	2,33
	03:00	6,52	4,91	1,61	1			1							2,18	2,18
	04:00	6,45	4,56	1,90	1			1							2,11	2,10
	05:00	6,40	4,47	1,93	1			1							2,04	2,05
	06:00	6,75	4,45	2,29	1			1							2,33	2,34
	07:00	7,12	4,73	2,39	1			1							2,46	2,46
	08:00	7,73	5,34	2,39	1			1							2,66	2,68
	09:00	8,35	5,94	2,42	1		1	1							2,88	2,89
	10:00	8,73	6,27	2,47	1		1	1							3,00	3,01
	11:00	8,74	6,24	2,50	1		1	1							2,98	2,97
	12:00	9,04	6,47	2,57	1		1	1							2,98	2,97
	13:00	9,13	6,55	2,58	1		1	1							3,01	2,99
	14:00	8,86	6,28	2,57	1		1	1							3,00	2,98
	15:00	8,51	6,48	2,03	1		1	1							2,92	2,91
	16:00	8,49	7,34	1,15	1		1	1							2,96	2,96
	17:00	8,91	7,47	1,43	1		1	1							3,04	3,03
	18:00	9,44	7,92	1,53				1	1						2,14	2,06
	19:00	9,71	8,45	1,26				1	1						2,87	3,02
	20:00	10,28	9,26	1,02				1	1						3,04	3,04
	21:00	9,75	8,40	1,36				1	1						3,03	3,02
	22:00	9,06	7,26	1,79				1	1						2,56	2,55
	23:00	8,31	7,07	1,24				1	1						1,84	1,82

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 3 Σεπτέμβριος 2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,000			
α ρ ε π η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 3 Σεπτέμβριος 2023	00:00	7,65	6,74	0,91				1	1						1,07	1,04	
	01:00	7,17	5,76	1,41	1			1							1,92	2,21	
	02:00	6,72	4,54	2,18	1			1							2,31	2,32	
	03:00	6,49	4,41	2,07	1			1							2,15	2,15	
	04:00	6,31	4,36	1,95	1			1							1,98	1,97	
	05:00	6,36	4,40	1,96	1			1							2,00	2,01	
	06:00	6,66	4,48	2,18	1			1							2,24	2,25	
	07:00	6,86	4,58	2,28	1			1							2,31	2,30	
	08:00	7,36	4,92	2,44	1			1							2,49	2,51	
	09:00	7,61	5,07	2,53	1			1							2,57	2,58	
	10:00	7,81	5,26	2,56	1			1							2,69	2,70	
	11:00	8,02	5,49	2,53	1			1							2,74	2,76	
	12:00	8,18	5,68	2,50	1			1							2,84	2,84	
	13:00	8,19	5,82	2,36	1			1							2,86	2,86	
	14:00	7,71	5,77	1,93	1			1							2,70	2,69	
	15:00	7,34	5,49	1,85	1			1							2,56	2,56	
	16:00	7,41	6,07	1,34	1			1							2,58	2,58	
	17:00	8,10	6,71	1,39	1	1		1							2,82	2,81	
	18:00	8,75	7,74	1,01	1	1		1							3,03	3,03	
	19:00	9,18	8,64	0,55				1	1						2,05	2,09	
	20:00	9,85	8,92	0,92				1	1						3,04	3,04	
	21:00	9,46	8,34	1,13				1	1						2,92	2,91	
	22:00	8,81	7,48	1,33				1	1						2,32	2,31	
	23:00	8,01	7,18	0,83				1	1						1,47	1,74	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 4 Σεπτέμβριος 2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,000		
α ρ τ ε π τ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 4 Σεπτέμβριος 2023	00:00	7,35	6,31	1,04	1				1						2,00	2,02
	01:00	6,69	5,64	1,04	1				1						2,32	2,30
	02:00	6,35	5,30	1,05	1				1						2,02	2,01
	03:00	6,22	5,22	1,00	1				1						1,89	1,88
	04:00	6,11	5,18	0,94	1				1						1,77	1,78
	05:00	6,16	5,24	0,92	1				1						1,83	1,83
	06:00	6,57	5,56	1,00	1				1						2,23	2,24
	07:00	7,05	5,53	1,52	1				1						2,41	2,42
	08:00	7,80	6,12	1,68	1			1	1						2,48	2,50
	09:00	8,19	6,48	1,71	1			1	1						2,19	2,76
	10:00	8,23	6,38	1,85	1			1	1						2,35	2,75
	11:00	8,27	6,28	1,98	1			1	1						2,71	2,75
	12:00	8,40	6,43	1,97	1			1	1						2,80	2,78
	13:00	8,37	6,39	1,98	1			1	1						2,89	2,90
	14:00	8,24	6,33	1,91	1			1	1						2,74	2,75
	15:00	7,54	6,04	1,50	1			1	1						2,14	2,12
	16:00	7,31	5,91	1,40	1			1	1						1,88	1,87
	17:00	7,70	6,04	1,66	1			1	1						2,24	2,27
	18:00	8,42	6,44	1,98	1			1	1						2,72	2,71
	19:00	9,00	6,97	2,03	1			1	1						2,96	2,95
	20:00	9,92	8,09	1,83				1	1						2,65	2,65
	21:00	9,18	7,30	1,88				1	1						2,69	2,66
	22:00	8,17	6,87	1,30	1			1	1						1,73	1,88
23:00	7,31	5,87	1,44	1			1	1						1,94	1,93	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 5 Σεπτέμβριος 2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,000		
α ρ ε π η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 5 Σεπτέμβριος 2023	00:00	6,60	5,13	1,47	1			1							1,98	1,98
	01:00	6,10	4,78	1,31	1			1							1,76	1,76
	02:00	5,83	4,71	1,12	1			1							1,49	1,49
	03:00	5,73	4,58	1,15	1			1							1,53	1,54
	04:00	5,65	4,44	1,21	1			1							1,61	1,60
	05:00	5,74	4,68	1,06	1			1							1,40	1,40
	06:00	6,20	4,95	1,25	1			1	1						1,66	1,52
	07:00	6,71	5,21	1,50	1				1						2,01	2,02
	08:00	7,44	5,77	1,67	1				1						2,26	2,25
	09:00	8,18	6,33	1,85	1		1		1						2,51	2,53
	10:00	9,02	7,07	1,95	1		1		1						2,84	2,84
	11:00	7,82	6,52	1,31	1	1	1		1						2,39	2,07
	12:00	9,23	7,23	2,00	1	1	1		1						2,73	2,73
	13:00	8,69	7,09	1,60	1	1	1		1						2,25	2,20
	14:00	7,84	6,81	1,03	1	1	1		1						1,46	1,47
	15:00	6,95	5,88	1,07		1	1		1						1,51	1,53
	16:00	6,93	5,87	1,06		1	1		1						1,50	1,51
	17:00	6,98	5,59	1,39		1	1		1						1,53	1,54
	18:00	7,88	5,53	2,35		1	1		1						2,35	2,37
	19:00	8,50	5,93	2,57		1	1		1						2,58	2,58
	20:00	9,34	6,51	2,83		1	1		1						2,84	2,86
	21:00	8,71	6,08	2,64		1	1		1						2,65	2,70
	22:00	7,75	5,37	2,38		1	1		1						2,39	2,38
	23:00	6,93	4,84	2,10			1		1						2,10	2,10

Στις 11:11 π.μ. λόγω ισχυρού βραχυκυκλώματος στην γραμμή P260 από πτώση κεραυνού πραγματοποιήθηκε γενική διακοπή στο ΗΣ. Οι αναχωρήσεις του ΗΣ ηλεκτροδοτήθηκαν στις 11:18 π.μ. ενώ η γραμμή P260 στις 11:47 π.μ..

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 6 Σεπτέμβριος 2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,000		
Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
α	00:00	6,28	4,40	1,88			1		1						1,89	1,88
	01:00	5,79	4,33	1,46					1						1,47	1,46
	02:00	5,49	3,83	1,67					1						1,66	1,68
	03:00	5,37	3,72	1,65					1						1,65	1,64
	04:00	5,29	3,62	1,67					1						1,67	1,66
	05:00	5,50	3,74	1,76					1						1,76	1,73
	06:00	5,98	4,14	1,84		1			1						1,84	1,82
	07:00	6,58	4,53	2,05		1			1						2,05	2,05
	08:00	7,44	5,11	2,34		1			1						2,34	2,40
	09:00	7,98	5,43	2,55		1			1						2,56	2,57
	10:00	8,30	5,65	2,65		1			1						2,66	2,64
	11:00	8,82	6,05	2,77		1	1		1						2,78	2,81
	12:00	8,68	5,84	2,84		1	1		1						2,87	2,84
	13:00	8,30	5,54	2,77		1	1		1						2,80	2,78
	14:00	8,04	5,48	2,57		1	1		1						2,59	2,59
	15:00	7,35	5,29	2,06		1			1						2,07	2,10
	16:00	7,24	4,90	2,34		1			1						2,36	2,38
	17:00	7,72	5,40	2,32		1			1						2,34	2,35
	18:00	8,35	5,79	2,56		1			1						2,58	2,59
	19:00	8,81	6,18	2,63		1	1		1						2,65	2,65
	20:00	9,39	6,58	2,81		1	1		1						2,83	2,83
	21:00	8,78	6,13	2,66		1	1		1						2,68	2,68
	22:00	7,91	5,50	2,41		1			1						2,42	2,41
	23:00	7,09	4,85	2,24		1			1						2,28	2,27

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 7 Σεπτέμβριος 2023					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,850	1,000	1,000	1,000	1,100				
α	ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 7 Σεπτέμβριος 2023		00:00	6,47	4,42	2,05		1			1						2,06	2,04	
		01:00	5,90	4,28	1,62		1			1						1,62	1,62	
		02:00	5,62	3,82	1,79						1						1,80	1,79
		03:00	5,51	3,80	1,70						1						1,71	1,73
		04:00	5,44	3,70	1,74						1						1,74	1,74
		05:00	5,68	3,80	1,88						1						1,88	1,88
		06:00	6,24	4,14	2,10						1						2,10	2,10
		07:00	6,63	4,45	2,18		1				1						2,20	2,20
		08:00	7,40	4,90	2,49		1				1						2,55	2,56
		09:00	7,63	5,08	2,55		1				1						2,57	2,60
		10:00	7,55	5,07	2,48		1				1						2,63	2,60
		11:00	7,61	5,14	2,47		1				1						2,64	2,65
		12:00	8,03	5,36	2,67		1				1						2,74	2,76
		13:00	8,07	5,45	2,62		1				1						2,78	2,74
		14:00	7,65	5,50	2,15		1				1						2,66	2,64
		15:00	7,08	5,29	1,79		1				1						2,47	2,47
		16:00	7,02	5,15	1,87		1				1						2,45	2,45
		17:00	7,62	5,63	1,99		1				1						2,66	2,65
		18:00	8,34	5,91	2,43		1				1						2,80	2,80
		19:00	9,04	6,41	2,63		1	1			1						2,99	2,93
		20:00	9,66	6,79	2,87		1	1			1						2,99	2,97
		21:00	8,92	6,06	2,86		1	1			1						2,91	2,93
		22:00	8,00	5,39	2,61		1	1			1						2,64	2,66
		23:00	7,36	5,10	2,26		1				1						2,30	2,29

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 8 Σεπτέμβριος 2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,100		
Η ο ρ ε π τ ι ς	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 8 Σεπτέμβριος 2023	00:00	6,55	4,53	2,02		1			1						2,03	2,03
	01:00	5,98	4,26	1,71		1			1						1,72	1,70
	02:00	5,63	3,76	1,87					1						1,87	1,87
	03:00	5,54	3,74	1,80					1						1,80	1,80
	04:00	5,43	3,64	1,79					1						1,79	1,77
	05:00	5,59	3,71	1,88					1						1,89	1,88
	06:00	6,09	4,11	1,98					1						1,98	1,97
	07:00	6,65	4,44	2,22			1		1						2,22	2,25
	08:00	7,25	4,91	2,34			1		1						2,34	2,33
	09:00	7,55	5,24	2,31			1		1						2,32	2,29
	10:00	7,75	5,42	2,33			1		1						2,34	2,33
	11:00	7,68	5,30	2,38			1		1						2,40	2,38
	12:00	7,90	5,41	2,50			1		1						2,51	2,51
	13:00	7,92	5,37	2,55			1		1						2,57	2,54
	14:00	7,54	5,10	2,43			1		1						2,45	2,44
	15:00	6,98	4,66	2,32			1		1						2,34	2,33
	16:00	6,70	4,56	2,14			1		1						2,25	2,24
	17:00	7,27	5,00	2,27			1		1						2,28	2,27
	18:00	8,25	5,76	2,49			1		1						2,49	2,52
	19:00	8,85	6,10	2,75	1		1		1						2,79	2,81
20:00	9,51	6,63	2,88	1		1		1						2,90	2,89	
21:00	8,93	6,13	2,80	1		1		1						2,82	2,85	
22:00	7,93	5,37	2,56	1		1		1						2,59	2,56	
23:00	7,10	4,84	2,26	1				1						2,30	2,29	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 9 Σεπτέμβριος 2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,100		
Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 9 Σεπτέμβριος 2023	00:00	6,44	4,35	2,09					1						2,10	2,12
	01:00	5,98	4,02	1,96					1						1,97	1,98
	02:00	5,66	3,80	1,86					1						1,86	1,87
	03:00	5,55	3,74	1,81					1						1,82	1,80
	04:00	5,39	3,71	1,68					1						1,68	1,67
	05:00	5,50	3,83	1,67					1						1,67	1,70
	06:00	5,88	4,04	1,84					1						1,84	1,84
	07:00	6,16	4,25	1,91					1						1,91	1,90
	08:00	6,72	4,58	2,14		1				1					2,14	2,15
	09:00	7,07	4,79	2,28		1				1					2,29	2,28
	10:00	7,38	5,04	2,34		1				1					2,34	2,32
	11:00	7,54	5,14	2,40		1				1					2,41	2,42
	12:00	7,71	5,22	2,50		1				1					2,51	2,54
	13:00	7,63	5,14	2,50		1				1					2,51	2,47
	14:00	7,17	4,88	2,29		1				1					2,30	2,32
	15:00	6,68	4,50	2,17		1				1					2,19	2,18
	16:00	6,60	4,49	2,12		1				1					2,13	2,13
	17:00	6,98	5,08	1,90		1				1					2,38	2,41
	18:00	7,76	5,39	2,37		1				1					2,70	2,71
	19:00	8,55	6,08	2,47		1	1			1					2,83	2,84
	20:00	9,30	6,56	2,75		1	1			1					2,88	2,89
	21:00	8,58	5,93	2,65		1	1			1					2,72	2,69
	22:00	7,69	5,42	2,27		1	1			1					2,30	2,26
	23:00	6,91	4,91	2,01		1	1			1					2,05	2,05

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 10 Σεπτέμβριος 2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,100			
Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 10 Σεπτέμβριος 2023	00:00	6,26	4,32	1,94		1			1						1,94	1,94	
	01:00	5,77	3,85	1,93					1						1,93	1,94	
	02:00	5,40	3,61	1,79					1						1,79	1,80	
	03:00	5,30	3,55	1,75					1						1,76	1,74	
	04:00	5,17	3,50	1,67					1						1,67	1,70	
	05:00	5,27	3,55	1,73					1						1,73	1,74	
	06:00	5,65	3,77	1,88					1						1,88	1,87	
	07:00	5,76	4,21	1,55		1			1						1,56	1,55	
	08:00	6,07	4,35	1,72		1			1						1,72	1,73	
	09:00	6,28	4,37	1,90		1			1						1,90	1,90	
	10:00	6,67	4,50	2,17		1			1						2,17	2,16	
	11:00	6,91	4,67	2,24		1			1						2,25	2,24	
	12:00	6,96	4,69	2,27		1			1						2,28	2,25	
	13:00	6,88	4,52	2,35		1			1						2,36	2,31	
	14:00	6,19	4,35	1,84		1			1						1,86	1,85	
	15:00	5,96	4,31	1,64		1			1						1,66	1,63	
	16:00	6,04	4,36	1,68		1			1						1,68	1,69	
	17:00	6,59	4,43	2,16		1			1						2,16	2,16	
	18:00	7,36	5,02	2,34		1			1						2,36	2,35	
	19:00	8,24	5,57	2,66		1			1						2,68	2,72	
20:00	9,04	6,25	2,79		1	1		1						2,81	2,80		
21:00	8,41	5,79	2,62		1	1		1						2,64	2,63		
22:00	7,65	5,40	2,25		1	1		1						2,27	2,26		
23:00	6,72	4,60	2,12		1			1						2,15	2,16		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 11 Σεπτέμβριος 2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,100			
Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 11 Σεπτέμβριος 2023	00:00	5,99	4,19	1,81					1						1,81	1,83	
	01:00	5,48	3,75	1,73					1						1,74	1,74	
	02:00	5,30	3,58	1,72					1						1,72	1,74	
	03:00	5,20	3,53	1,67					1						1,67	1,69	
	04:00	5,17	4,05	1,11				1	1						1,12	1,06	
	05:00	5,31	3,66	1,65				1							1,64	1,67	
	06:00	5,80	4,02	1,78				1							1,78	1,77	
	07:00	6,22	4,25	1,97				1							1,97	1,98	
	08:00	6,65	4,55	2,09		1		1							2,09	2,09	
	09:00	6,75	4,69	2,05		1		1							2,06	2,07	
	10:00	6,81	4,69	2,13		1		1							2,13	2,12	
	11:00	6,82	4,72	2,10		1		1							2,10	2,12	
	12:00	7,10	4,83	2,28		1		1							2,28	2,29	
	13:00	7,26	4,95	2,31		1		1							2,32	2,35	
	14:00	6,72	4,59	2,14		1		1							2,21	2,12	
	15:00	6,26	5,09	1,17		1		1							1,62	1,52	
	16:00	6,04	4,34	1,70		1		1							1,70	1,69	
	17:00	6,53	4,44	2,09		1		1							2,13	2,14	
	18:00	7,41	5,20	2,22		1		1							2,53	2,54	
	19:00	8,37	6,12	2,26		1	1	1							2,80	2,82	
	20:00	9,25	6,52	2,73		1	1	1							2,95	2,94	
	21:00	8,65	5,83	2,81		1	1	1							2,84	2,87	
	22:00	7,50	5,43	2,07		1		1							2,12	2,10	
	23:00	6,64	4,60	2,03		1		1							2,17	2,19	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 12 Σεπτέμβριος 2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,850	1,000	1,000	1,000	1,100			
Η ο ρ ε τ τ ι	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 12 Σεπτέμβριος 2023	00:00	5,89	4,31	1,59		1		1							1,59	1,59	
	01:00	5,46	3,64	1,82				1							1,83	1,81	
	02:00	5,18	3,42	1,77				1							1,78	1,77	
	03:00	5,12	3,35	1,77				1							1,77	1,77	
	04:00	5,07	3,48	1,59				1							1,77	1,77	
	05:00	5,18	3,48	1,71				1							1,80	1,80	
	06:00	5,82	3,80	2,02				1							2,02	2,03	
	07:00	6,39	4,20	2,19				1							2,23	2,24	
	08:00	6,99	4,72	2,28		1		1							2,42	2,42	
	09:00	7,24	4,78	2,45		1		1							2,52	2,50	
	10:00	7,28	4,85	2,44		1		1							2,55	2,55	
	11:00	7,25	4,86	2,39		1		1							2,52	2,53	
	12:00	7,33	5,12	2,21		1		1							2,53	2,52	
	13:00	7,16	5,04	2,11		1		1							2,50	2,51	
	14:00	6,80	4,62	2,18		1		1							2,35	2,36	
	15:00	6,21	4,40	1,81		1		1							1,90	1,88	
	16:00	6,21	5,23	0,98	1	1		1							1,40	1,43	
	17:00	6,65	5,68	0,97		1		1							2,13	2,25	
	18:00	7,62	6,72	0,90		1	1	1							2,16	2,45	
	19:00	8,30	7,47	0,83		1	1	1							2,17	2,79	
	20:00	9,18	8,18	1,00	1	1	1	1							2,17	3,04	
	21:00	8,59	7,24	1,35	1	1	1	1							2,09	2,25	
	22:00	7,50	6,23	1,27	1	1	1	1							1,66	1,70	
	23:00	6,58	5,29	1,29		1		1							2,09	2,20	

Πραγματοποιήθηκε διακοπή στις 16:20 διάρκειας 5' στις αναχωρήσεις P230 και P260 η οποία προκλήθηκε από υποσυχνότητα στους ζυγούς λόγω απόρριψης φορτίου στην Α/Γ Νο1 του Α/Π «Άγιος Σώζων».

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 13 Σεπτέμβριος 2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,850	1,000	1,000	1,000	1,100			
Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 13 Σεπτέμβριος 2023	00:00	5,95	4,83	1,12		1		1							1,63	1,62	
	01:00	5,59	4,38	1,21				1							1,34	1,37	
	02:00	5,36	3,94	1,42				1							1,87	1,87	
	03:00	5,17	3,96	1,20				1							1,81	1,81	
	04:00	5,17	3,83	1,35				1							1,80	1,80	
	05:00	5,30	4,09	1,22				1							1,85	1,86	
	06:00	5,92	5,09	0,83		1		1							1,97	1,97	
	07:00	6,37	5,82	0,55		1		1							2,00	2,02	
	08:00	6,97	5,87	1,09		1		1							2,17	2,43	
	09:00	7,21	5,93	1,27		1		1							2,17	2,52	
	10:00	7,14	6,29	0,86		1		1							2,17	2,50	
	11:00	7,08	6,49	0,59		1				1					1,93	2,03	
	12:00	7,14	6,85	0,29		1				1					2,10	2,00	
	13:00	7,23	7,07	0,16		1	1	1							1,55	1,66	
	14:00	6,74	6,40	0,34		1	1	1							1,55	1,58	
	15:00	6,25	5,93	0,33		1		1							1,93	1,93	
	16:00	6,15	5,51	0,64		1		1							1,80	1,81	
	17:00	6,74	6,19	0,56		1		1							2,00	1,77	
	18:00	7,57	7,29	0,28				1	1						0,75	0,79	
	19:00	8,46	7,98	0,48				1	1						1,90	1,93	
20:00	9,30	8,69	0,61				1	1						2,78	2,79		
21:00	8,43	7,67	0,76				1	1						1,95	1,93		
22:00	7,48	6,75	0,72				1	1						1,05	0,86		
23:00	6,63	5,99	0,64		1		1							2,10	2,24		



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 14 Σεπτέμβριος 2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,850	1,000	1,000	1,000	1,100		
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 14 Σεπτέμβριος 2023	00:00	5,89	5,39	0,51		1		1							1,58	1,56
	01:00	5,44	5,03	0,41		1		1							1,13	1,11
	02:00	5,22	4,93	0,29		1		1							0,88	0,88
	03:00	5,14	4,84	0,29		1		1							0,81	0,80
	04:00	5,08	4,69	0,39		1		1							0,74	0,74
	05:00	5,35	5,05	0,30		1		1							1,00	1,01
	06:00	5,97	5,57	0,40		1		1							1,61	1,62
	07:00	6,33	6,10	0,23		1		1							1,98	1,99
	08:00	6,86	6,77	0,09	1	1		1							1,71	1,71
	09:00	7,06	6,92	0,14	1	1		1							1,66	1,65
	10:00	7,17	7,10	0,07	1	1		1							1,75	1,75
	11:00	7,37	7,33	0,04	1	1		1							1,94	1,96
	12:00	7,49	7,48	0,01	1	1		1							2,07	2,07
	13:00	7,52	7,44	0,08	1	1		1							2,13	2,11
	14:00	7,06	6,82	0,25	1	1		1							1,67	1,68
	15:00	6,90	6,54	0,36	1	1		1							2,07	2,10
	16:00	6,72	6,35	0,37		1		1							2,33	2,33
	17:00	7,06	6,87	0,19				1	1						0,98	0,79
	18:00	7,68	7,49	0,19				1	1						1,14	1,16
	19:00	8,51	8,32	0,19				1	1						1,95	1,98
	20:00	9,19	9,03	0,15				1	1						2,68	2,68
	21:00	8,41	8,24	0,17				1	1						1,93	1,91
	22:00	7,33	7,01	0,32				1	1						0,85	0,83
	23:00	6,60	6,47	0,13				1	1						0,16	0,20



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 15 Σεπτέμβριος 2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 15 Σεπτέμβριος 2023	00:00	5,97	5,51	0,46		1		1							1,54	1,65
	01:00	5,54	5,20	0,33		1		1							1,21	1,20
	02:00	5,28	5,05	0,23		1		1							0,95	0,94
	03:00	5,23	5,11	0,12		1		1							0,90	0,90
	04:00	5,17	5,06	0,11		1		1							0,83	0,83
	05:00	5,39	5,21	0,18		1		1							1,04	1,04
	06:00	5,99	5,77	0,22		1		1							1,63	1,65
	07:00	6,61	6,46	0,15		1	1	1							1,90	1,88
	08:00	7,04	6,99	0,05		1	1	1							1,62	1,63
	09:00	7,29	7,28	0,01		1	1	1							1,88	1,87
	10:00	7,37	7,26	0,11		1	1	1							1,94	1,96
	11:00	7,62	7,49	0,13		1	1	1							2,19	2,20
	12:00	7,81	7,69	0,12		1	1	1							2,39	2,39
	13:00	7,76	7,68	0,08		1	1	1							2,36	2,35
	14:00	7,23	7,02	0,21		1	1	1							1,84	1,81
	15:00	6,66	6,36	0,31		1	1	1							1,40	1,46
	16:00	6,56	6,09	0,47		1		1							2,23	2,23
	17:00	7,22	6,79	0,43				1	1						1,77	1,60
	18:00	7,84	7,49	0,34				1	1						1,12	1,21
	19:00	8,41	7,86	0,55				1	1						1,86	1,88
	20:00	8,96	8,06	0,90				1	1						2,46	2,45
	21:00	8,31	7,40	0,90				1	1						1,82	1,81
	22:00	7,41	6,71	0,70				1	1						0,88	0,85
	23:00	6,77	6,19	0,57		1		1							1,74	2,00

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 16 Σεπτέμβριος 2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 16 Σεπτέμβριος 2023	00:00	6,15	5,77	0,38		1		1							1,84	1,82
	01:00	5,75	5,42	0,33		1		1							1,42	1,42
	02:00	5,50	5,12	0,38		1		1							1,17	1,16
	03:00	5,44	5,00	0,44		1		1							1,08	1,04
	04:00	5,35	4,98	0,37		1		1							1,02	1,01
	05:00	5,48	5,01	0,47		1		1							1,13	1,13
	06:00	5,84	5,53	0,31		1		1							1,49	1,50
	07:00	6,05	5,57	0,47		1		1							1,69	1,70
	08:00	6,60	5,93	0,67		1		1							2,24	2,25
	09:00	7,02	5,46	1,56		1		1							2,45	2,45
	10:00	6,98	6,04	0,94		1		1							2,44	2,45
	11:00	7,11	6,45	0,66		1	1	1							1,88	1,88
	12:00	7,37	6,52	0,85		1	1	1							1,94	1,95
	13:00	7,40	6,97	0,43		1	1	1							1,97	1,97
	14:00	7,06	6,32	0,74		1	1	1							1,69	1,67
	15:00	6,60	5,66	0,94		1		1							1,76	1,81
	16:00	6,46	5,66	0,80		1		1							2,12	2,12
	17:00	7,04	6,35	0,69		1		1							2,43	2,43
	18:00	7,64	6,96	0,68		1	1	1							2,19	2,21
	19:00	8,57	7,65	0,91		1	1	1							2,89	2,90
	20:00	8,88	7,84	1,04	1	1	1	1							2,46	2,45
	21:00	8,17	6,89	1,28	1	1	1	1							1,76	1,79
	22:00	7,54	5,59	1,95		1	1	1							2,17	2,16
	23:00	6,91	4,93	1,98		1		1							2,39	2,40

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 17 Σεπτέμβριος 2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 17 Σεπτέμβριος 2023	00:00	6,30	4,48	1,82				1							2,05	2,04
	01:00	5,76	3,83	1,94				1							2,02	2,01
	02:00	5,51	3,61	1,90				1							1,91	1,91
	03:00	5,39	3,54	1,85				1							1,85	1,86
	04:00	5,34	3,50	1,84				1							1,84	1,84
	05:00	5,35	3,56	1,79				1							1,83	1,84
	06:00	5,64	3,72	1,92				1							1,94	1,92
	07:00	5,77	3,80	1,97				1							1,98	1,98
	08:00	6,21	4,17	2,04		1		1							2,04	2,04
	09:00	6,46	4,44	2,02		1		1							2,02	2,04
	10:00	6,83	4,65	2,18		1		1							2,19	2,20
	11:00	7,01	4,70	2,31		1		1							2,32	2,35
	12:00	6,95	4,61	2,34		1		1							2,36	2,38
	13:00	6,82	4,48	2,33		1		1							2,35	2,33
	14:00	6,14	4,35	1,80		1		1							1,82	1,83
	15:00	5,81	4,30	1,51				1							1,51	1,55
	16:00	6,03	3,94	2,09				1							2,11	2,10
	17:00	6,54	4,53	2,01		1		1							2,28	2,29
	18:00	7,28	5,79	1,49		1		1							2,54	2,55
	19:00	8,27	7,10	1,17		1	1	1							2,81	2,83
	20:00	8,70	7,26	1,45		1	1	1							3,02	3,01
	21:00	8,22	5,52	2,71		1	1	1							2,76	2,74
	22:00	7,46	4,99	2,47		1		1							2,52	2,48
	23:00	6,68	4,51	2,17		1		1							2,20	2,18

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 18 Σεπτέμβριος 2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 18 Σεπτέμβριος 2023	00:00	5,99	4,29	1,70				1							1,71	1,72
	01:00	5,52	3,67	1,85				1							1,86	1,88
	02:00	5,29	3,75	1,54					1						1,54	1,44
	03:00	5,21	3,53	1,68					1						1,68	1,69
	04:00	5,12	3,46	1,66					1						1,66	1,67
	05:00	5,12	3,39	1,73					1						1,73	1,73
	06:00	5,78	3,90	1,89					1						1,89	1,87
	07:00	6,36	4,35	2,02			1		1						2,02	2,02
	08:00	6,85	4,60	2,25			1		1						2,25	2,26
	09:00	6,91	4,66	2,25			1		1						2,26	2,24
	10:00	6,98	4,73	2,25			1		1						2,26	2,24
	11:00	6,96	4,75	2,22			1		1						2,22	2,20
	12:00	6,98	4,67	2,31			1		1						2,32	2,31
	13:00	6,86	4,57	2,29			1		1						2,30	2,28
	14:00	6,41	4,39	2,02			1		1						2,04	2,02
	15:00	6,06	4,34	1,72			1		1						1,73	1,71
	16:00	5,88	4,33	1,54			1		1						1,55	1,56
	17:00	6,44	4,42	2,02			1		1						2,02	2,02
	18:00	7,25	5,08	2,17			1		1						2,46	2,50
	19:00	8,32	5,87	2,45		1	1		1						2,88	2,88
	20:00	8,92	6,16	2,76		1	1		1						2,92	2,90
	21:00	8,09	5,61	2,49		1	1		1						2,54	2,52
	22:00	7,06	5,09	1,97			1		1						1,97	1,95
	23:00	6,24	4,40	1,84			1		1						1,87	1,85

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 19 Σεπτέμβριος 2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 19 Σεπτέμβριος 2023	00:00	5,54	4,10	1,44					1						1,44	1,48
	01:00	5,18	3,50	1,68					1						1,68	1,70
	02:00	4,98	3,37	1,61					1						1,62	1,62
	03:00	4,95	3,33	1,62					1						1,62	1,63
	04:00	4,95	3,34	1,60					1						1,60	1,59
	05:00	5,12	3,50	1,62					1						1,62	1,62
	06:00	5,68	3,82	1,86					1						1,86	1,86
	07:00	6,20	4,31	1,89			1		1						1,89	1,89
	08:00	6,72	4,47	2,25			1		1						2,27	2,26
	09:00	6,95	4,58	2,37			1		1						2,38	2,34
	10:00	7,09	4,69	2,40			1		1						2,41	2,40
	11:00	7,08	4,69	2,40			1		1						2,41	2,38
	12:00	6,96	4,61	2,35			1		1						2,38	2,36
	13:00	6,84	4,55	2,30			1		1						2,36	2,36
	14:00	6,58	4,44	2,14			1		1						2,23	2,21
	15:00	5,89	4,35	1,54			1		1						1,57	1,56
	16:00	5,89	4,49	1,41			1		1						1,54	1,56
	17:00	6,38	5,16	1,22			1		1						2,02	2,03
	18:00	7,25	6,67	0,58		1	1		1						2,14	2,14
	19:00	8,28	7,53	0,75		1	1		1						2,70	2,71
20:00	8,78	7,75	1,03		1	1		1					1	3,02	3,01	
21:00	7,92	6,65	1,26		1	1		1						2,53	2,51	
22:00	7,03	5,86	1,17		1	1		1						2,10	2,12	
23:00	6,24	5,42	0,82			1		1						1,92	1,90	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 20 Σεπτέμβριος 2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,850	1,000	1,000	1,000	1,100		
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 20 Σεπτέμβριος 2023	00:00	5,49	4,93	0,57			1		1						1,26	1,26
	01:00	5,12	4,42	0,69					1						1,78	1,79
	02:00	4,94	4,23	0,71					1						1,69	1,68
	03:00	4,88	4,11	0,77					1						1,63	1,62
	04:00	4,87	4,05	0,82					1						1,61	1,61
	05:00	5,02	4,14	0,88					1						1,73	1,73
	06:00	5,66	4,59	1,07					1						1,93	1,93
	07:00	6,17	5,51	0,66			1		1						1,82	1,82
	08:00	6,77	6,27	0,50			1		1						2,21	2,19
	09:00	7,04	6,47	0,57		1	1		1						1,62	1,62
	10:00	7,05	6,64	0,41		1	1		1						1,63	1,64
	11:00	7,03	6,75	0,28		1	1		1						1,62	1,62
	12:00	6,93	5,62	1,31		1	1		1						1,53	1,58
	13:00	6,73	5,13	1,60			1		1						2,31	2,32
	14:00	6,36	5,02	1,34			1		1						2,03	2,04
	15:00	6,02	5,16	0,86			1		1						1,69	1,69
	16:00	5,83	5,14	0,69			1		1						1,48	1,49
	17:00	6,54	5,96	0,58		1	1		1						1,88	1,87
	18:00	7,41	6,89	0,52		1	1		1						1,96	1,97
	19:00	8,18	7,59	0,59		1	1		1					1	2,59	2,59
	20:00	8,61	7,88	0,73		1	1		1					1	2,85	2,87
	21:00	7,90	6,81	1,08		1	1		1						2,52	2,49
	22:00	6,85	6,18	0,67		1	1		1						1,50	1,51
	23:00	6,17	5,61	0,56		1			1						1,83	1,85

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 21 Σεπτέμβριος 2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,850	1,000	1,000	1,000	1,100			
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 21 Σεπτέμβριος 2023	00:00	5,59	5,21	0,38		1			1						1,27	1,26	
	01:00	5,16	5,02	0,14		1			1						0,86	0,88	
	02:00	5,01	4,92	0,09					1						1,72	1,73	
	03:00	4,91	4,81	0,10					1						1,66	1,66	
	04:00	4,82	4,77	0,05				1							0,90	0,92	
	05:00	5,00	4,85	0,15				1							1,68	1,68	
	06:00	5,61	5,48	0,13		1		1							1,33	1,33	
	07:00	6,17	6,07	0,11		1		1							1,82	1,83	
	08:00	6,86	6,47	0,39	1	1		1							2,09	2,09	
	09:00	6,93	6,41	0,53	1	1		1							1,52	1,52	
	10:00	7,06	6,64	0,42	1	1		1							1,64	1,64	
	11:00	7,04	6,80	0,24	1	1		1							1,62	1,61	
	12:00	7,13	7,02	0,10	1	1		1							1,71	1,71	
	13:00	7,15	7,10	0,06	1	1		1							1,73	1,73	
	14:00	6,67	6,55	0,12	1	1		1							1,39	1,43	
	15:00	6,39	6,09	0,30		1		1							2,06	2,05	
	16:00	5,99	5,67	0,33		1		1							1,65	1,65	
	17:00	6,48	6,32	0,17		1		1							1,80	1,58	
	18:00	7,45	7,36	0,09		1		1	1						0,56	0,61	
	19:00	8,27	8,11	0,16	1	1	1		1						1,28	1,31	
	20:00	8,70	8,48	0,22	1	1	1		1						2,07	2,21	
	21:00	7,94	7,82	0,12	1	1	1		1						1,53	1,54	
	22:00	7,00	6,88	0,12		1	1		1						1,59	1,59	
	23:00	6,26	6,18	0,08		1	1		1						1,40	1,41	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 22 Σεπτέμβριος 2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,850	1,000	1,000	1,000	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 22 Σεπτέμβριος 2023	00:00	5,60	5,52	0,08			1		1						1,29	1,28
	01:00	5,15	5,07	0,08			1		1						0,83	0,81
	02:00	5,02	4,94	0,09			1		1						0,68	0,68
	03:00	5,05	5,05	0,00			1		1						0,71	0,71
	04:00	4,94	4,94	0,00			1		1						0,60	0,60
	05:00	5,14	5,14	0,00			1		1						0,79	0,79
	06:00	5,63	5,63	0,00			1		1						1,25	1,27
	07:00	6,19	6,19	0,00			1		1						1,83	1,85
	08:00	6,74	6,74	0,00	1		1		1						1,49	1,45
	09:00	6,92	6,90	0,01	1		1		1						1,50	1,50
	10:00	7,01	6,99	0,02	1		1		1						1,58	1,58
	11:00	7,07	7,03	0,04	1		1		1						1,66	1,66
	12:00	7,19	7,17	0,02	1		1		1						1,77	1,77
	13:00	6,99	6,98	0,01	1		1		1						1,57	1,57
	14:00	6,57	6,53	0,04	1		1		1						1,32	1,31
	15:00	6,04	6,00	0,04			1		1						1,53	1,53
	16:00	5,96	5,91	0,05			1		1						1,48	1,49
	17:00	6,57	6,55	0,02				1	1						1,02	0,82
	18:00	7,37	7,37	0,00				1	1						0,81	0,84
	19:00	8,27	8,27	0,00				1	1						1,71	1,74
	20:00	8,58	8,58	0,00				1	1						2,07	2,07
	21:00	7,71	7,71	0,00				1	1						1,22	1,20
	22:00	6,93	6,93	0,00		1			1						0,41	0,47
	23:00	6,14	6,14	0,00		1			1						1,42	1,47

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 23 Σεπτέμβριος 2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,850	1,000	1,000	1,000	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 23 Σεπτέμβριος 2023	00:00	5,59	5,59	0,00		1			1						1,23	1,22
	01:00	5,22	5,22	0,00		1			1						0,88	0,88
	02:00	5,06	5,06	0,00		1			1						0,72	0,72
	03:00	5,00	5,00	0,00		1			1						0,67	0,66
	04:00	4,97	4,97	0,00		1			1						0,62	0,62
	05:00	5,03	5,03	0,00		1			1						0,68	0,67
	06:00	5,40	5,40	0,00		1			1						1,04	1,04
	07:00	5,75	5,75	0,00		1			1						1,39	1,40
	08:00	6,26	6,26	0,00		1			1						1,90	1,91
	09:00	6,70	6,70	0,00		1	1		1						1,50	1,46
	10:00	7,03	7,03	0,00		1	1		1						1,61	1,61
	11:00	7,04	7,04	0,00		1	1		1						1,63	1,63
	12:00	7,24	7,23	0,00		1	1		1						1,81	1,82
	13:00	7,34	7,34	0,00		1	1		1						1,91	1,92
	14:00	6,74	6,74	0,00		1	1		1						1,37	1,34
	15:00	6,16	6,13	0,03		1	1		1						0,75	0,74
	16:00	6,17	6,14	0,03		1	1		1						0,72	0,74
	17:00	6,71	6,70	0,01		1	1		1						1,28	1,29
	18:00	7,36	7,35	0,01		1	1		1						1,92	1,93
	19:00	8,37	8,37	0,00	1	1	1		1						2,28	2,27
	20:00	8,51	8,51	0,00	1	1	1		1						2,03	2,02
	21:00	7,68	7,68	0,00	1	1	1		1						1,25	1,27
	22:00	6,90	6,80	0,10		1	1		1						1,51	1,50
	23:00	6,30	6,19	0,11		1	1		1						0,90	0,90

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 24 Σεπτέμβριος 2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,850	1,000	1,000	1,000	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 24 Σεπτέμβριος 2023	00:00	5,78	5,77	0,01		1			1						1,43	1,45
	01:00	5,41	5,41	0,01		1			1						1,10	1,08
	02:00	5,09	5,08	0,01		1			1						0,76	0,75
	03:00	5,01	4,97	0,04		1			1						0,67	0,67
	04:00	4,97	4,89	0,08		1			1						0,63	0,63
	05:00	5,12	4,96	0,16		1			1						0,78	0,77
	06:00	5,38	5,16	0,22		1			1						1,02	1,04
	07:00	5,59	5,43	0,16		1			1						1,26	1,27
	08:00	6,16	6,04	0,12		1			1						1,79	1,81
	09:00	6,56	6,38	0,17		1			1						2,21	2,21
	10:00	6,85	6,67	0,17		1	1		1						1,84	1,81
	11:00	6,95	6,87	0,08		1	1		1						1,53	1,53
	12:00	7,30	7,29	0,01		1	1		1						1,86	1,88
	13:00	7,08	7,08	0,00		1	1		1						1,69	1,67
	14:00	6,47	6,46	0,00		1	1		1						1,06	1,06
	15:00	6,27	6,25	0,02		1	1		1						0,87	0,87
	16:00	6,09	5,73	0,36		1	1		1						0,66	0,68
	17:00	6,90	6,46	0,44		1	1		1						1,46	1,48
	18:00	7,38	7,04	0,34		1	1		1						1,95	1,95
	19:00	8,20	7,88	0,32	1	1	1		1						2,33	2,33
	20:00	8,29	7,86	0,43	1	1	1		1						1,82	1,81
	21:00	7,79	7,03	0,76	1	1	1		1						1,33	1,32
	22:00	7,16	5,93	1,23	1	1	1		1						1,23	1,25
	23:00	6,48	4,79	1,69		1	1		1						1,79	1,82

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 25 Σεπτέμβριος 2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,850	1,000	1,000	1,000	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 25 Σεπτέμβριος 2023	00:00	5,81	4,38	1,43		1			1						1,49	1,48
	01:00	5,43	3,83	1,59					1						1,60	1,62
	02:00	5,18	3,41	1,77					1						1,77	1,77
	03:00	5,10	3,38	1,72					1						1,72	1,71
	04:00	5,04	3,37	1,67					1						1,68	1,67
	05:00	5,17	3,53	1,64					1						1,69	1,69
	06:00	5,71	3,88	1,83					1						1,85	1,86
	07:00	6,13	4,17	1,96					1						1,96	1,95
	08:00	6,62	4,37	2,25		1			1						2,26	2,26
	09:00	6,99	4,56	2,43		1			1						2,44	2,44
	10:00	7,09	4,62	2,46		1			1						2,47	2,48
	11:00	7,57	4,94	2,63		1			1						2,65	2,65
	12:00	7,67	5,08	2,59		1			1						2,68	2,69
	13:00	7,54	4,91	2,63		1			1						2,65	2,64
	14:00	6,93	4,52	2,41		1			1						2,43	2,43
	15:00	6,28	4,36	1,92		1			1						1,94	1,94
	16:00	6,04	4,38	1,66		1			1						1,72	1,71
	17:00	6,30	4,37	1,93		1			1						1,92	1,94
	18:00	7,08	4,62	2,46		1			1						2,47	2,48
	19:00	8,25	5,39	2,86		1			1						2,87	2,88
	20:00	8,48	5,54	2,94		1	1		1						2,97	2,96
	21:00	7,67	5,13	2,54		1	1		1						2,56	2,55
	22:00	6,84	4,47	2,37		1			1						2,39	2,38
	23:00	6,01	4,33	1,68		1			1						1,71	1,69

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 26 Σεπτέμβριος 2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 26 Σεπτέμβριος 2023	00:00	5,38	4,08	1,30					1						1,29	1,33
	01:00	5,10	3,32	1,78					1						1,79	1,78
	02:00	4,94	3,26	1,68					1						1,68	1,68
	03:00	4,84	3,26	1,58					1						1,59	1,59
	04:00	4,79	3,25	1,53					1						1,53	1,53
	05:00	4,99	3,28	1,71					1						1,70	1,71
	06:00	5,50	3,59	1,92					1						1,91	1,92
	07:00	6,08	3,96	2,12					1						2,12	2,13
	08:00	6,55	4,32	2,23			1		1						2,23	2,23
	09:00	7,12	4,63	2,48			1		1						2,49	2,49
	10:00	7,22	4,70	2,51			1		1						2,52	2,53
	11:00	7,03	4,58	2,45			1		1						2,47	2,46
	12:00	7,07	4,63	2,44			1		1						2,47	2,48
	13:00	7,03	4,58	2,45			1		1						2,46	2,46
	14:00	6,45	4,34	2,11			1		1						2,13	2,11
	15:00	5,89	4,33	1,56			1		1						1,58	1,56
	16:00	5,77	4,35	1,42			1		1						1,43	1,44
	17:00	6,18	4,36	1,82			1		1						1,82	1,83
	18:00	7,13	4,66	2,47			1		1						2,47	2,49
	19:00	8,28	5,41	2,87	1		1		1						2,88	2,89
	20:00	8,54	5,58	2,96	1		1		1						2,98	2,97
	21:00	7,68	5,00	2,68			1		1						2,70	2,69
	22:00	6,87	4,49	2,38			1		1						2,39	2,39
	23:00	5,96	4,33	1,63			1		1						1,67	1,65

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 27 Σεπτέμβριος 2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,100			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 27 Σεπτέμβριος 2023	00:00	5,38	4,13	1,25					1						1,25	1,27	
	01:00	5,05	3,29	1,76					1						1,76	1,76	
	02:00	4,86	3,25	1,61					1						1,61	1,61	
	03:00	4,83	3,26	1,57					1						1,57	1,57	
	04:00	4,78	3,26	1,52					1						1,52	1,52	
	05:00	4,99	3,28	1,71					1						1,70	1,70	
	06:00	5,50	3,58	1,92					1						1,91	1,92	
	07:00	6,10	3,97	2,13					1						2,13	2,13	
	08:00	6,61	4,31	2,30	1				1						2,31	2,31	
	09:00	7,16	4,68	2,49	1				1						2,49	2,49	
	10:00	7,35	4,78	2,57	1				1						2,58	2,57	
	11:00	7,49	4,88	2,61	1				1						2,62	2,62	
	12:00	7,31	4,76	2,55	1				1						2,57	2,57	
	13:00	6,97	4,54	2,43	1				1						2,44	2,44	
	14:00	6,57	4,37	2,19	1				1						2,21	2,19	
	15:00	6,17	4,35	1,82	1				1						1,85	1,84	
	16:00	6,13	4,35	1,78	1				1						1,79	1,79	
	17:00	6,50	4,38	2,11	1				1						2,11	2,13	
	18:00	7,15	4,67	2,48	1				1						2,49	2,50	
	19:00	8,13	5,31	2,82	1			1	1						2,83	2,84	
	20:00	8,45	5,51	2,94	1			1	1						2,96	2,96	
	21:00	7,55	4,94	2,62	1				1						2,66	2,65	
	22:00	6,70	4,41	2,29	1				1						2,30	2,30	
	23:00	5,91	4,05	1,87	1				1						1,89	1,90	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 28 Σεπτέμβριος 2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 28 Σεπτέμβριος 2023	00:00	5,34	3,47	1,87					1						1,87	1,87
	01:00	5,04	3,29	1,75					1						1,75	1,75
	02:00	4,65	3,22	1,43					1						1,48	1,23
	03:00	4,74	3,68	1,06	1				1						1,05	0,64
	04:00	4,69	3,25	1,44					1						1,44	1,43
	05:00	4,07	3,22	0,85	1		1	1							1,49	1,11
	06:00	5,52	4,35	1,17			1	1							1,17	1,18
	07:00	5,98	4,35	1,63			1	1							1,63	1,65
	08:00	6,84	4,49	2,35			1	1							2,35	2,36
	09:00	7,55	4,94	2,60			1	1							2,63	2,64
	10:00	7,50	5,34	2,16			1	1							2,63	2,63
	11:00	7,10	5,81	1,29			1	1							2,49	2,48
	12:00	6,99	4,84	2,14			1	1							2,45	2,44
	13:00	6,55	4,77	1,78			1	1							2,20	2,21
	14:00	6,00	5,33	0,67			1	1							1,69	1,68
	15:00	5,55	5,20	0,35			1	1							1,21	1,20
	16:00	5,47	5,26	0,22			1	1							1,13	1,14
	17:00	6,05	5,94	0,11			1	1							1,59	1,58
	18:00	6,73	6,49	0,23	1		1	1							1,33	1,34
	19:00	7,77	5,61	2,16	1		1	1							2,30	2,34
	20:00	8,09	6,27	1,82	1		1	1							2,68	2,68
	21:00	7,27	5,70	1,57	1		1	1							1,88	1,88
	22:00	6,51	5,46	1,05	1		1	1							1,62	1,67
	23:00	5,79	5,09	0,70			1	1							1,47	1,46



Μερική διακοπή στις 02:43 π.μ.: Τέθηκαν εκτός οι γραμμές αναχώρησης P230 και P260 λόγω υποσυχνότητας στους ζυγούς, η οποία προκλήθηκε από πτώση κεραυνού στην γραμμή P210. Η ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε στις 02:51 π.μ..

Γενική διακοπή στις 05:11 π.μ.: Τέθηκαν εκτός όλες οι γραμμές αναχώρησης και έγινε κράτηση της Μονάδας Νο5 λόγω υποσυχνότητας στους ζυγούς, η οποία εκτιμάται προκλήθηκε από πτώση κεραυνού. Η ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε στις 05:28 π.μ..



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 29 Σεπτέμβριος 2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 29 Σεπτέμβριος 2023	00:00	5,25	4,56	0,69			1	1							1,03	0,92
	01:00	4,86	4,46	0,41				1							1,36	1,38
	02:00	4,72	4,43	0,29				1							1,46	1,46
	03:00	4,68	4,36	0,32				1							1,43	1,42
	04:00	4,63	4,24	0,39				1							1,38	1,38
	05:00	4,80	4,38	0,43				1							1,53	1,54
	06:00	5,49	5,15	0,34		1		1							1,46	1,44
	07:00	5,89	5,60	0,29		1		1							1,54	1,55
	08:00	6,62	6,31	0,31		1	1	1							2,05	2,02
	09:00	6,97	6,92	0,04		1	1	1							1,53	1,54
	10:00	6,82	6,80	0,02		1	1	1							1,42	1,40
	11:00	6,82	6,80	0,02		1	1	1							1,39	1,39
	12:00	6,66	6,64	0,02		1	1	1							1,25	1,24
	13:00	6,59	6,55	0,04		1	1	1							1,19	1,18
	14:00	6,23	6,18	0,05		1	1	1							0,83	0,83
	15:00	5,82	5,76	0,06		1	1	1							0,56	0,61
	16:00	5,39	5,33	0,06			1	1							1,05	1,06
	17:00	6,02	5,93	0,08			1	1							1,65	1,66
	18:00	6,73	6,73	0,00		1	1	1							1,77	1,75
	19:00	7,73	7,71	0,01		1	1	1							2,28	2,30
	20:00	7,72	7,66	0,05		1	1	1							2,32	2,31
	21:00	7,06	6,99	0,07		1	1	1							1,66	1,64
	22:00	6,35	6,25	0,10		1	1	1							1,43	1,49
	23:00	5,74	5,51	0,23		1		1							1,43	1,41

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 30 Σεπτέμβριος 2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 30 Σεπτέμβριος 2023	00:00	5,22	4,70	0,51				1							0,96	0,94
	01:00	4,89	3,93	0,96				1							1,51	1,63
	02:00	4,67	3,71	0,96				1							1,44	1,42
	03:00	4,65	3,80	0,85				1							1,40	1,40
	04:00	4,61	3,46	1,15				1							1,36	1,35
	05:00	4,81	3,35	1,46				1							1,55	1,55
	06:00	5,21	4,13	1,08				1							1,81	1,82
	07:00	5,57	4,80	0,77		1		1							1,48	1,47
	08:00	6,07	5,16	0,91		1		1							1,71	1,73
	09:00	6,41	5,07	1,34		1		1							2,07	2,07
	10:00	6,35	4,94	1,40		1		1							2,04	2,00
	11:00	6,29	5,28	1,01		1		1							1,94	1,95
	12:00	6,34	5,67	0,67		1		1							2,01	2,01
	13:00	6,30	6,01	0,30		1		1							1,95	1,95
	14:00	6,06	5,76	0,30		1		1							1,75	1,73
	15:00	5,61	5,26	0,35		1		1							1,28	1,28
	16:00	5,42	4,98	0,43		1		1							1,06	1,07
	17:00	5,93	5,70	0,23		1		1							1,58	1,58
	18:00	6,66	6,42	0,24		1	1	1							1,81	1,80
	19:00	7,68	7,36	0,32		1	1	1							2,24	2,26
	20:00	7,58	7,26	0,32		1	1	1							2,19	2,17
	21:00	6,97	6,66	0,32		1	1	1							1,58	1,57
	22:00	6,24	5,93	0,31		1	1	1							1,30	1,31
	23:00	5,60	5,35	0,25		1		1							1,27	1,26

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης