

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Παρασκευή, 1 Σεπτεμβρίου 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΠ 1	ΑΕΠ 2	ΑΕΠ 3	ΑΕΠ 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
1/9/23 0:00	136,26	111,45	24,81	0,00	1	1	0	0	1	1						0	1		1	1	1	1	1	48,17	40,87
1/9/23 1:00	127,30	103,93	23,38	0,00	1	1	0	0	1	1						0	1		1	1	1	1		40,33	38,17
1/9/23 2:00	121,49	96,27	25,22	0,00	1	1	0	0	1	1						0	1		1	1		1		42,23	36,47
1/9/23 3:00	117,11	92,76	24,35	0,00	1	1	0	0	1	1						0	1		1	1		1		47,76	35,08
1/9/23 4:00	114,60	92,86	21,73	0,00	1	1	0	0	1	1						0	1		1	1		1		39,64	34,34
1/9/23 5:00	115,46	98,07	17,38	0,00	1	1	0	0	1	1						0	1		1	1		1		34,84	34,58
1/9/23 6:00	122,07	103,39	18,67	0,00	1	1	0	0	1	1						0	1		1	1		1	1	36,30	36,30
1/9/23 7:00	136,27	117,83	16,15	2,30	1	1	0	0	1	1						0	1		1	1		1	1	40,26	40,38
1/9/23 8:00	154,39	133,73	13,55	7,11	1	1	0	0	1	1	1					0	1		1	1		1	1	46,05	46,21
1/9/23 9:00	167,65	143,41	13,59	10,65	1	1	0	0	1	1	1					0	1		1	1	1	1	1	48,49	48,48
1/9/23 10:00	173,47	146,00	14,61	12,85	1	1	0	0	1	1	1					0	1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
1/9/23 11:00	174,64	142,54	17,84	14,26	1	1	0	0	1	1	1					0	1		1	1	1	1	1	48,47	48,49
1/9/23 12:00	178,60	141,16	22,75	14,69	1	1	0	0	1	1	1					0		1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
1/9/23 13:00	183,12	147,36	20,79	14,97	1	1	0	0	1	1	1					0		1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
1/9/23 14:00	184,04	149,72	19,73	14,58	1	1	0	0	1	1	1					0		1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
1/9/23 15:00	180,67	144,70	22,51	13,46	1	1	0	0	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
1/9/23 16:00	179,45	144,35	23,20	11,89	1	1	0	0	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
1/9/23 17:00	182,36	146,62	26,63	9,11	1	1	0	0	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
1/9/23 18:00	183,92	154,60	24,94	4,38	1	1	0	0	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
1/9/23 19:00	182,28	151,70	30,25	0,33	1	1	0	0	1	1	1				1	0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
1/9/23 20:00	181,63	152,56	29,08	0,00	1	1	0	0	1	1	1				1	0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
1/9/23 21:00	171,07	145,46	25,61	0,00	1	1	0	0	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
1/9/23 22:00	157,29	130,46	26,83	0,00	1	1	0	0	1	1	1					0	1	1	1	1		1	1	48,10	44,99
1/9/23 23:00	145,76	120,14	25,63	0,00	1	1	0	0	1	1						0		1	1	1	1	1	1	45,88	43,71

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Σάββατο, 2 Σεπτεμβρίου 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
2/9/23 0:00	136,51	111,76	24,75	0,00	1	1	0	0	1	1						0		1	1		1	1	1	43,55	40,92
2/9/23 1:00	129,08	103,03	26,05	0,00	1	1	0	0	1	1						0		1	1		1	1	1	47,10	38,70
2/9/23 2:00	124,11	96,89	27,22	0,00	1	1	0	0	1	1						0		1	1		1	1		48,09	37,22
2/9/23 3:00	120,76	93,94	26,83	0,00	1	1	0	0	1	1						0		1	1		1	1		47,80	36,18
2/9/23 4:00	118,35	92,28	26,06	0,00	1	1	0	0	1	1						0		1	1		1	1		46,32	35,49
2/9/23 5:00	119,75	91,96	27,79	0,00	1	1	0	0	1	1						0		1	1		1	1		47,93	35,93
2/9/23 6:00	125,87	99,48	26,38	0,01	1	1	0	0	1	1						0		1	1		1	1		47,67	37,73
2/9/23 7:00	136,99	110,44	25,03	1,52	1	1	0	0	1	1						0		1	1		1	1	1	45,69	41,08
2/9/23 8:00	153,43	121,99	25,58	5,86	1	1	0	0	1	1	1					0		1	1		1	1	1	48,23	45,96
2/9/23 9:00	167,78	135,73	22,72	9,33	1	1	0	0	1	1	1					0		1	1	1	1	1	1	48,54	48,54
2/9/23 10:00	175,62	143,50	20,61	11,50	1	1	0	0	1	1	1					0		1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
2/9/23 11:00	177,67	139,58	25,03	13,07	1	1	0	0	1	1	1					0		1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
2/9/23 12:00	181,22	141,68	25,78	13,76	1	1	0	0	1	1	1					0		1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
2/9/23 13:00	186,23	145,13	27,09	14,01	1	1	0	0	1	1	1					0		1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
2/9/23 14:00	186,92	145,12	28,26	13,54	1	1	0	0	1	1	1					0		1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
2/9/23 15:00	183,07	141,81	28,69	12,57	1	1	0	0	1	1	1					0		1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
2/9/23 16:00	182,13	139,22	32,33	10,58	1	1	0	0	1	1	1					0		1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
2/9/23 17:00	183,83	140,18	36,02	7,63	1	1	0	0	1	1	1					0		1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
2/9/23 18:00	184,00	147,35	33,29	3,36	1	1	0	0	1	1	1					0		1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
2/9/23 19:00	183,08	148,75	34,06	0,28	1	1	0	0	1	1	1					0		1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
2/9/23 20:00	182,31	150,20	32,11	0,00	1	1	0	0	1	1	1					0		1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
2/9/23 21:00	173,73	145,53	28,20	0,00	1	1	0	0	1	1	1					0		1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
2/9/23 22:00	161,23	133,24	27,99	0,00	1	1	0	0		1	1					0		1	1	1	1	1	1	48,14	48,01
2/9/23 23:00	149,79	125,61	24,18	0,00	1	1	0	0		1	1					0		1	1	1	1	1	1	45,49	44,93

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Κυριακή, 3 Σεπτεμβρίου 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1				
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)			
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6			DIESEL 7		
3/9/23 0:00	139,54	114,84	24,70	0,00	1	1	0	0			1	1					0		1	1	1	1	1	1	1	43,56	41,85
3/9/23 1:00	131,93	106,88	25,06	0,00	1	1	0	0			1	1					0		1	1			1	1	1	41,19	39,56
3/9/23 2:00	126,25	104,21	22,03	0,00	1	1	0	0			1	1					0		1	1			1	1	1	39,97	37,80
3/9/23 3:00	121,98	104,08	17,90	0,00	1	1	0	0			1	1					0		1	1			1	1	1	37,35	36,44
3/9/23 4:00	118,50	104,55	13,95	0,00	1	1	0	0			1	1					0		1	1			1	1	1	33,71	33,65
3/9/23 5:00	119,02	108,19	10,83	0,00	1	1	0	0			1	1					0		1	1			1	1	1	34,41	34,49
3/9/23 6:00	123,41	107,66	15,75	0,00	1	1	0	0	0		1	1	1				0		1	1			1	1	1	38,24	36,98
3/9/23 7:00	132,19	116,42	14,07	1,70	1	1	0	0	0		1	1	1				0		1	1	1	1	1	1	1	39,66	39,51
3/9/23 8:00	145,82	130,92	8,62	6,29	1	1	0	0	0		1	1	1				0		1	1	1	1	1	1	1	43,55	43,63
3/9/23 9:00	156,40	140,55	5,91	9,94	1	1	0	0	0		1	1	1				0	1	1	1	1	1	1	1	1	46,26	46,33
3/9/23 10:00	162,64	144,08	6,35	12,21	1	1	0	0	0		1	1	1				0	1	1	1	1	1	1	1	1	48,43	48,45
3/9/23 11:00	164,12	145,66	4,98	13,48	1	1	0	0	0		1	1	1				0	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
3/9/23 12:00	167,84	146,49	7,23	14,11	1	1	0	0	0		1	1	1				0	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
3/9/23 13:00	171,69	150,62	6,83	14,24	1	1	0	0	0		1	1	1	1			0	1	1	1	1	1	1	1	1	45,46	45,04
3/9/23 14:00	170,91	149,72	7,36	13,83	1	1	0	0	0		1	1	1	1			0	1	1	1	1	1	1	1	1	43,54	43,56
3/9/23 15:00	170,62	146,55	11,28	12,79	1	1	0	0	0		1	1	1	1			0	1	1	1	1	1	1	1	1	44,31	44,37
3/9/23 16:00	171,72	144,00	16,69	11,03	1	1	0	0	0		1	1	1	1			0		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
3/9/23 17:00	174,35	147,46	19,01	7,87	1	1	0	0	0		1	1	1	1			0		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
3/9/23 18:00	177,41	152,42	21,65	3,35	1	1	0	0	0		1	1	1	1			0		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
3/9/23 19:00	177,68	156,26	21,19	0,22	1	1	0	0	0		1	1	1	1			0	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
3/9/23 20:00	180,58	155,15	25,43	0,00	1	1	0	0	0		1	1	1	1			0	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
3/9/23 21:00	174,70	149,98	24,72	0,00	1	1	0	0	0		1	1	1	1			0	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
3/9/23 22:00	164,25	140,75	23,50	0,00	1	1	0	0	0		1	1	1	1			0	1	1	1	1	1	1	1	1	48,38	48,36
3/9/23 23:00	153,53	135,12	18,42	0,00	1	1	0	0	0		1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	1	45,64	45,25

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Δευτέρα, 4 Σεπτεμβρίου 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5			DIESEL 6	DIESEL 7
4/9/23 0:00	142,80	131,27	11,53	0,00	1	1	0	0	1	1						0	1	1	1	1	1	1	1	42,31	42,28
4/9/23 1:00	133,86	122,07	11,79	0,00	1	1	0	0	1	1						0	1	1	1	1	1	1	1	39,64	39,61
4/9/23 2:00	128,23	113,30	14,93	0,00	1	1	0	0	1	1						0		1	1	1	1	1	1	38,32	38,34
4/9/23 3:00	123,75	114,80	8,95	0,00	1	1	0	0	1	1						0		1	1	1	1	1	1	37,08	37,07
4/9/23 4:00	120,11	114,99	5,12	0,00	1	1	0	0	1	1						0		1	1	1	1	1	1	35,32	35,34
4/9/23 5:00	120,37	109,43	10,94	0,00	1	1	0	0	1	1						0		1	1	1	1	1	1	35,57	35,48
4/9/23 6:00	126,52	115,66	10,87	0,00	1	1	0	0	1	1						0		1	1	1	1	1	1	37,70	37,72
4/9/23 7:00	139,55	129,11	8,92	1,51	1	1	0	0	1	1	1				0		1	1	1	1	1	1	1	39,08	39,16
4/9/23 8:00	157,20	139,28	12,01	5,91	1	1	0	0	1	1	1				0			1	1	1	1	1	1	46,71	46,83
4/9/23 9:00	174,11	154,28	10,49	9,33	1	1	0	0	1	1	1				0			1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
4/9/23 10:00	182,44	159,26	11,55	11,63	1	1	0	0	1	1	1				0	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
4/9/23 11:00	185,04	164,80	8,07	12,18	1	1	0	0	1	1	1				0	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
4/9/23 12:00	185,72	168,86	7,03	9,83	1	1	0	0	1	1	1				0	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
4/9/23 13:00	187,46	169,74	9,40	8,33	1	1	0	0	1	1	1				0		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
4/9/23 14:00	185,32	162,23	12,54	10,55	1	1	0	0	1	1	1				0		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
4/9/23 15:00	182,94	159,84	12,09	11,02	1	1	0	0	1	1	1				0		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
4/9/23 16:00	180,77	160,40	12,89	7,49	1	1	0	0	1	1	1				0		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
4/9/23 17:00	178,48	162,92	11,34	4,22	1	1	0	0	1	1	1				0		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
4/9/23 18:00	179,45	168,48	9,22	1,76	1	1	0	0	1	1	1				0		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
4/9/23 19:00	179,76	171,99	7,71	0,06	1	1	0	0	1	1	1				0		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
4/9/23 20:00	179,36	173,49	5,87	0,00	1	1	0	0	1	1	1				0		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
4/9/23 21:00	159,34	154,69	4,65	0,00	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0		1	1	1	1	1	1	1	44,78	42,43
4/9/23 22:00	141,92	136,37	5,56	0,00	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0		1	1	1	1	1	1	1	41,53	40,67
4/9/23 23:00	130,69	127,22	3,47	0,00	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0		1	1	1	1	1	1	1	32,37	31,90

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

**Παρατηρήσεις**

1. Λειτουργία AEP Νο1,2,3,4 λόγω καταιγίδας με έντονα ηλεκτρικά φαινόμενα με στόχο τον περιορισμό παραγωγής από ΘΗΣ Ν. Ρόδου

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τρίτη, 5 Σεπτέμβριος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
5/9/23 0:00	123,36	117,54	5,83	0,00	1	1			1	1	1	1	1	1	1		1	1					26,35	26,18	
5/9/23 1:00	116,71	110,84	5,87	0,00	1	1			1	1	1		1	1	1		1	1					25,93	23,20	
5/9/23 2:00	113,40	107,47	5,93	0,00	1	1			1	1	1		1	1	1		1	1					20,14	19,99	
5/9/23 3:00	111,25	106,49	4,76	0,00	1	1			1	1	1		1	1	1		1	1					18,00	17,97	
5/9/23 4:00	109,63	105,66	3,97	0,00	1	1			1	1	1		1	1	1		1	1					16,24	16,23	
5/9/23 5:00	111,26	108,06	3,20	0,00	1	1			1	1	1		1	1	1		1	1					17,74	17,88	
5/9/23 6:00	118,56	115,55	3,01	0,00	1	1			1	1	1		1	1	1		1	1					24,88	25,16	
5/9/23 7:00	132,49	129,84	2,25	0,41	1	1			1	1	1	0,41	1	1	1		1	1					36,67	36,93	
5/9/23 8:00	150,28	145,20	0,70	4,38	1	1			1	1	1		1		1		1	1		1	1		43,02	42,93	
5/9/23 9:00	165,71	154,11	2,60	8,99	1	1			1	1	1		1		1		1	1		1	1		48,39	48,42	
5/9/23 10:00	174,12	160,21	3,70	10,21	1	1			1	1	1		1		1		1	1		1	1	1	48,55	48,55	
5/9/23 11:00	176,69	161,67	3,13	11,88	1	1			1	1	1		1		1		1	1		1	1	1	48,55	48,55	
5/9/23 12:00	179,56	164,00	3,30	12,26	1	1			1	1	1		1		1	1	1	1		1	1	1	48,55	48,54	
5/9/23 13:00	182,64	169,22	2,95	10,47	1	1			1	1	1				1	1	1	1		1	1	1	48,55	48,55	
5/9/23 14:00	182,47	169,45	2,51	10,51	1	1			1	1	1	10,51	1	1	1		1	1	1		1	1	1	48,55	48,55
5/9/23 15:00	177,78	164,73	2,39	10,66	1	1			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,47	
5/9/23 16:00	177,47	165,47	2,17	9,83	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
5/9/23 17:00	179,37	171,28	1,17	6,93	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
5/9/23 18:00	179,01	175,70	1,08	2,22	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
5/9/23 19:00	180,22	179,08	1,04	0,10	1	1			1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
5/9/23 20:00	180,49	179,62	0,87	0,00	1	1			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
5/9/23 21:00	171,80	171,07	0,74	0,00	1	1			1	1	1	0,00	1	1	1		1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
5/9/23 22:00	159,40	158,44	0,96	0,00	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	45,27	45,00	
5/9/23 23:00	147,07	145,83	1,24	0,00	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	33,08	32,85	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

**Παρατηρήσεις**

1. Λειτουργία AEP Νο1,2,3,4 λόγω κακοκαιρίας με κεραυνική δραστηριότητα με στόχο τη μείωση της παραγωγής από ΘΗΣ.(00:00-15:00)

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τετάρτη, 6 Σεπτέμβριος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
6/9/23 0:00	136,23	133,70	2,53	0,00	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1		1	26,14	26,20
6/9/23 1:00	127,53	123,66	3,87	0,00	1	1			1		1						1	1	1	1	1	1	35,34	35,20
6/9/23 2:00	121,17	116,29	4,88	0,00	1	1			1		1						1	1	1	1	1	1	29,18	29,11
6/9/23 3:00	117,27	112,13	5,14	0,00	1	1			1		1						1	1	1	1	1	1	25,45	25,36
6/9/23 4:00	114,89	108,07	6,83	0,00	1	1			1		1						1	1		1	1	1	27,34	27,40
6/9/23 5:00	117,87	107,37	10,49	0,00	1	1			1		1						1	1		1	1	1	33,16	33,28
6/9/23 6:00	124,90	113,04	11,87	0,00	1	1			1		1						1	1		1	1	1	36,83	36,90
6/9/23 7:00	137,88	125,49	11,32	1,07	1	1			1		1		1	1	1		1	1		1	1		41,20	41,32
6/9/23 8:00	155,06	139,27	11,14	4,65	1	1			1		1		1	1	1		1	1		1			46,38	46,45
6/9/23 9:00	170,50	151,90	8,97	9,63	1	1			1		1		1	1	1		1	1	1	1	1		48,47	48,51
6/9/23 10:00	178,22	157,03	8,84	12,34	1	1			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	47,89	47,91
6/9/23 11:00	180,20	159,19	7,99	13,02	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
6/9/23 12:00	183,31	161,23	8,46	13,63	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
6/9/23 13:00	187,08	163,70	9,23	14,15	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
6/9/23 14:00	186,66	163,96	8,63	14,08	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
6/9/23 15:00	180,43	160,54	6,77	13,12	1	1			1	0	1				1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
6/9/23 16:00	179,74	162,58	5,81	11,35	1	1			1	0	1				1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
6/9/23 17:00	181,91	169,89	3,67	8,34	1	1			1	0	1				1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
6/9/23 18:00	182,81	177,14	2,26	3,42	1	1			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
6/9/23 19:00	181,81	180,15	1,51	0,15	1	1			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
6/9/23 20:00	181,41	180,25	1,15	0,00	1	1			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
6/9/23 21:00	171,53	170,32	1,21	0,00	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
6/9/23 22:00	157,75	156,89	0,86	0,00	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	44,21	43,93
6/9/23 23:00	144,82	144,32	0,50	0,00	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	34,26	34,59

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

#### Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP Νο2,3,4 λόγω εργασιών σε πύλη 150 KV στον Υποσταθμό του ΘΗΣ Ν. Ρόδου με στόχο τη μείωση της παραγωγής του ΘΗΣ. (07:00-10:00)

ΗΣ Ρόδου				Απολογισμός Λειτουργίας																		Πέμπτη, 7 Σεπτέμβριος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
				ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
7/9/23 0:00	133,48	133,35	0,13	0,00	1	1			1	1						1	1	1	1	1	1	1	34,29	34,15
7/9/23 1:00	124,75	124,53	0,22	0,00	1	1			1	1							1	1	1	1	1	1	31,76	31,71
7/9/23 2:00	117,94	117,49	0,45	0,00	1	1			1	1							1	1	1	1	1	1	26,83	26,84
7/9/23 3:00	113,82	113,31	0,51	0,00	1	1			1	1							1	1		1	1	1	29,02	28,84
7/9/23 4:00	111,50	110,21	1,29	0,00	1	1			1	1							1	1		1	1	1	26,52	26,47
7/9/23 5:00	112,85	111,53	1,32	0,00	1	1			1	1							1	1		1	1	1	27,50	27,48
7/9/23 6:00	118,57	117,44	1,13	0,00	1	1			1	1							1	1		1	1	1	31,50	30,91
7/9/23 7:00	130,63	128,46	0,51	1,65	1	1			1	1							1	1	1	1	1	1	33,22	32,17
7/9/23 8:00	150,00	143,55	0,17	6,28	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	36,99	36,91
7/9/23 9:00	167,08	157,05	0,01	10,03	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	43,48	43,78
7/9/23 10:00	176,55	164,16	0,02	12,37	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	48,53	48,55
7/9/23 11:00	179,04	165,81	0,16	13,07	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
7/9/23 12:00	181,64	167,67	0,90	13,07	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
7/9/23 13:00	186,30	172,20	1,02	13,07	1	1			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
7/9/23 14:00	187,60	173,52	1,01	13,07	1	1			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
7/9/23 15:00	185,19	171,38	0,73	13,07	1	1			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
7/9/23 16:00	186,28	171,96	1,24	13,07	1	1			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
7/9/23 17:00	191,68	176,41	2,19	13,07	1	1			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
7/9/23 18:00	190,91	181,76	2,95	6,20	1	1			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
7/9/23 19:00	187,94	184,62	3,18	0,14	1	1			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
7/9/23 20:00	186,65	184,53	2,12	0,00	1	1			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
7/9/23 21:00	175,12	173,66	1,46	0,00	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
7/9/23 22:00	160,96	160,71	0,25	0,00	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	46,52	46,36
7/9/23 23:00	148,08	148,06	0,03	0,00	1	1			1	1						1	1	1	1	1	1	1	40,02	40,14

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Παρασκευή, 8 Σεπτέμβριος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΩΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
8/9/23 0:00	136,84	136,72	0,12	0,00	1	1			1	1						1	1	1	1	1	1	1	37,72	37,55
8/9/23 1:00	128,26	128,02	0,25	0,00	1	1			1	1						1	1		1	1	1	1	34,26	34,40
8/9/23 2:00	122,11	121,51	0,60	0,00	1	1			1	1						1	1		1	1	1	1	29,89	29,75
8/9/23 3:00	118,38	116,64	1,75	0,00	1	1			1	1							1		1	1	1	1	32,41	32,64
8/9/23 4:00	116,76	115,02	1,73	0,00	1	1			1	1							1		1	1	1	1	31,71	31,66
8/9/23 5:00	118,70	117,69	1,01	0,00	1	1			1	1							1		1	1	1	1	33,58	33,69
8/9/23 6:00	124,65	123,90	0,75	0,00	1	1			1	1							1	1	1	1	1	1	33,62	33,50
8/9/23 7:00	137,22	135,91	0,22	1,08	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	30,46	29,96
8/9/23 8:00	157,04	151,67	0,03	5,34	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	39,99	39,95
8/9/23 9:00	174,48	165,32	0,01	9,15	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	48,41	48,42
8/9/23 10:00	183,39	171,66	0,04	11,69	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
8/9/23 11:00	186,22	172,86	0,16	13,20	1	1			1	1	1				1		1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
8/9/23 12:00	190,57	176,48	0,12	13,98	1	1			1	1	1				1		1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
8/9/23 13:00	196,01	181,89	0,31	13,82	1	1			1	1	1				1		1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
8/9/23 14:00	196,39	182,31	1,08	13,01	1	1			1	1	1				1		1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
8/9/23 15:00	193,50	180,74	0,66	12,09	1	1			1	1	1				1		1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
8/9/23 16:00	191,78	180,99	0,54	10,25	1	1			1	1	1				1		1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
8/9/23 17:00	193,19	185,00	0,85	7,34	1	1			1	1	1				1		1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
8/9/23 18:00	192,44	188,26	1,60	2,58	1	1			1	1	1				1		1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
8/9/23 19:00	191,58	189,59	1,84	0,15	1	1			1	1	1				1		1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
8/9/23 20:00	188,94	186,88	2,06	0,00	1	1			1	1	1				1		1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
8/9/23 21:00	176,99	175,10	1,89	0,00	1	1			1	1	1				1		1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
8/9/23 22:00	162,23	160,75	1,48	0,00	1	1			1	1	1					1		1	1	1	1	1	47,12	46,98
8/9/23 23:00	150,03	148,72	1,32	0,00	1	1			1	1						1		1	1	1	1	1	41,19	41,12

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

**Παρατηρήσεις**



ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Σάββατο, 9 Σεπτέμβριος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
9/9/23 0:00	138,99	135,60	3,39	0,00	1	1			1	1						1	1	1	1	1	1	1	39,36	39,21
9/9/23 1:00	130,30	124,55	5,74	0,00	1	1			1	1						1	1	1	1		1	1	35,20	35,37
9/9/23 2:00	124,28	116,39	7,88	0,00	1	1			1	1						1	1	1	1		1	1	33,62	33,61
9/9/23 3:00	119,59	111,85	7,74	0,00	1	1			1	1							1	1	1		1	1	34,74	34,70
9/9/23 4:00	118,23	110,63	7,59	0,00	1	1			1	1							1	1	1		1	1	33,36	33,33
9/9/23 5:00	119,60	111,88	7,72	0,00	1	1			1	1							1	1	1		1	1	34,78	34,76
9/9/23 6:00	125,02	118,28	6,75	0,00	1	1			1	1							1	1	1	1	1	1	35,73	35,55
9/9/23 7:00	135,68	129,58	4,82	1,28	1	1			1	1							1	1	1	1	1	1	39,12	38,41
9/9/23 8:00	153,28	143,85	3,94	5,49	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	41,50	41,73
9/9/23 9:00	168,88	157,83	1,86	9,19	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	46,40	46,27
9/9/23 10:00	178,17	164,49	1,79	11,89	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
9/9/23 11:00	180,08	162,94	4,06	13,07	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
9/9/23 12:00	184,24	165,70	4,61	13,92	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
9/9/23 13:00	188,67	165,36	9,45	13,87	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
9/9/23 14:00	189,57	164,74	11,42	13,41	1	1			1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
9/9/23 15:00	184,93	161,55	10,99	12,40	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
9/9/23 16:00	185,00	158,01	16,32	10,67	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
9/9/23 17:00	185,71	161,12	16,98	7,61	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
9/9/23 18:00	185,95	164,06	19,12	2,77	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
9/9/23 19:00	185,19	166,20	18,89	0,10	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
9/9/23 20:00	182,25	163,85	18,40	0,00	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
9/9/23 21:00	172,45	161,01	11,44	0,00	1	1			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	48,55	48,55
9/9/23 22:00	160,26	151,99	8,28	0,00	1	1			1	1	1					1	1		1	1	1	1	47,91	47,85
9/9/23 23:00	149,65	136,22	13,42	0,00	1	1			1	1	1					1	1		1	1	1	1	43,39	43,31

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

#### Παρατηρήσεις

1)DG3 ΘΗΣ TRIP Ε/Δ TRIP (20:25 - 24:00 ) λόγω βλάβης θερμοστοιχείου.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Κυριακή, 10 Σεπτέμβριος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
10/9/23 0:00	139,73	124,38	15,34	0,00	1	1			1	1						1	1		1	1	1	1	36,75	36,65
10/9/23 1:00	131,87	116,28	15,60	0,00	1	1			1	1						1	1		1	1	1	1	39,07	39,00
10/9/23 2:00	125,68	109,92	15,76	0,00	1	1			1	1						1	1		1	1	1		37,55	37,56
10/9/23 3:00	122,24	104,90	17,34	0,00	1	1			1	1						1	1		1	1	1		36,92	36,58
10/9/23 4:00	119,28	103,56	15,72	0,00	1	1			1	1						1	1		1	1	1		34,78	34,45
10/9/23 5:00	120,18	105,30	14,87	0,00	1	1			1	1						1	1		1	1	1		35,10	35,19
10/9/23 6:00	124,07	113,41	10,66	0,00	1	1			1	1						1	1		1	1	1		37,10	37,12
10/9/23 7:00	132,93	125,54	6,13	1,26	1	1			1	1	1					1	1		1	1	1		34,22	33,39
10/9/23 8:00	146,86	132,41	8,74	5,71	1	1			1	1	1					1	1		1	1	1		41,77	41,49
10/9/23 9:00	157,74	141,14	7,23	9,37	1	1			1	1	1					1	1		1	1	1	1	37,97	37,40
10/9/23 10:00	164,56	143,89	8,81	11,86	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	42,59	42,81
10/9/23 11:00	166,77	143,81	9,57	13,39	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	47,26	47,25
10/9/23 12:00	170,81	144,38	12,26	14,17	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	48,35	48,39
10/9/23 13:00	175,70	147,73	13,73	14,24	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
10/9/23 14:00	177,46	146,02	17,68	13,75	1				1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
10/9/23 15:00	174,52	143,39	18,46	12,67	1				1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
10/9/23 16:00	173,81	143,59	19,55	10,68	1				1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
10/9/23 17:00	174,59	147,61	19,48	7,50	1				1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
10/9/23 18:00	175,78	152,98	20,26	2,54	1				1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
10/9/23 19:00	176,25	157,74	18,42	0,09	1				1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
10/9/23 20:00	174,09	159,77	14,32	0,00	1				1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
10/9/23 21:00	163,45	152,13	11,32	0,00	1				1	1	1					1	1	1	1	1	1		48,31	48,28
10/9/23 22:00	151,44	145,85	5,60	0,00	1				1	1	1						1	1	1		1		45,36	45,30
10/9/23 23:00	140,70	135,41	5,29	0,00	1				1	1	1						1	1	1	1	1	1	39,74	39,39

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

#### Παρατηρήσεις

- 1) DG3 ΘΗΣ (0000 - 09:12) Ε/Δ λόγω βλάβης θερμοστοιχείου.
- 2) ΑΗΜ 2 (14:27 - 24:00) Ε/Δ λόγω διαροής στο δίκτυο ατμού (τύμπανο)
- 3) Λειτουργία ΑΕΡ 4 (20:17 - 23:54) λόγω έντονων τοπικών καταιγίδων , μείωση παραγωγής ΘΗΣ.
- 4) Λειτουργία ΑΕΡ 3 (20:31 - 23:24) λόγω έντονων τοπικών καταιγίδων , μείωση παραγωγής ΘΗΣ.
- 5) Λειτουργία ΑΕΡ 2 (21:17 - 23:00) λόγω έντονων τοπικών καταιγίδων , μείωση παραγωγής ΘΗΣ.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Δευτέρα, 11 Σεπτέμβριος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΩΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
11/9/23 0:00	130,81	123,98	6,83	0,00	1				1	1	1						1	1	1	1	1	1	36,79	36,55
11/9/23 1:00	122,73	115,17	7,56	0,00	1				1	1	1						1	1	1	1		1	34,11	33,99
11/9/23 2:00	117,68	110,88	6,80	0,00	1				1	1	1						1	1	1	1		1	31,09	31,19
11/9/23 3:00	114,43	109,39	5,04	0,00	1				1	1	1						1		1	1		1	33,10	33,07
11/9/23 4:00	112,48	108,17	4,31	0,00	1				1	1	1						1		1	1		1	30,99	30,84
11/9/23 5:00	114,33	112,42	1,91	0,00	1				1	1	1						1		1	1		1	32,21	32,26
11/9/23 6:00	121,10	120,20	0,91	0,00	1				1	1	1						1		1	1	1	1	33,80	33,48
11/9/23 7:00	134,98	133,42	0,31	1,24	1				1	1	1						1	1	1	1	1	1	39,26	39,50
11/9/23 8:00	153,89	147,85	0,12	5,92	1				1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	45,69	45,76
11/9/23 9:00	166,96	158,23	0,18	8,55	1				1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	48,54	48,54
11/9/23 10:00	172,15	163,51	0,60	8,04	1				1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/9/23 11:00	172,49	162,63	1,08	8,78	1				1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/9/23 12:00	176,37	163,59	1,45	11,33	1				1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/9/23 13:00	181,67	168,94	1,15	11,58	1				1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/9/23 14:00	181,93	168,40	1,83	11,70	1				1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/9/23 15:00	176,68	163,89	1,41	11,38	1				1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/9/23 16:00	174,69	164,00	1,17	9,52	1				1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/9/23 17:00	178,33	170,63	0,33	7,38	1				1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/9/23 18:00	180,77	177,48	0,09	3,20	1				1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/9/23 19:00	182,13	181,83	0,19	0,10	1				1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/9/23 20:00	183,44	182,31	1,14	0,00	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/9/23 21:00	173,15	168,85	4,29	0,00	1				1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/9/23 22:00	158,26	151,19	7,07	0,00	1				1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	47,34	47,28
11/9/23 23:00	145,13	141,14	3,98	0,00	1				1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	42,45	42,31

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τρίτη, 12 Σεπτέμβριος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
12/9/23 0:00	133,11	131,53	1,58	0,00	1					1	1					1	1	1	1	1	1	1	37,56	36,08
12/9/23 1:00	123,49	122,45	1,05	0,00	1				1	1	1						1	1	1	1	1	1	29,58	29,38
12/9/23 2:00	117,24	115,53	1,71	0,00	1				1	1	1						1		1	1	1	1	27,96	27,86
12/9/23 3:00	113,53	110,59	2,94	0,00	1				1	1	1						1		1	1		1	31,81	32,03
12/9/23 4:00	108,46	105,42	3,04	0,00	1				1		1						1		1	1	1	1	32,31	32,37
12/9/23 5:00	111,36	106,88	4,48	0,00	1				1		1						1		1	1	1	1	33,28	33,30
12/9/23 6:00	118,58	114,77	3,81	0,00	1				1		1						1	1	1	1	1	1	35,40	35,43
12/9/23 7:00	131,87	127,37	2,98	1,52	1				1		1					1	1	1	1	1	1	1	39,35	39,46
12/9/23 8:00	149,70	139,50	3,28	6,91	1				1		1					1	1	1	1	1	1	1	44,68	44,84
12/9/23 9:00	163,15	148,87	3,21	11,06	1				1		1				1	1	1	1	1	1	1	1	48,32	48,37
12/9/23 10:00	168,85	152,74	2,84	13,26	1				1		1				1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
12/9/23 11:00	168,47	149,91	3,98	14,59	1				1		1				1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
12/9/23 12:00	171,79	147,08	9,42	15,29	1				1		1				1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
12/9/23 13:00	174,89	145,70	13,82	15,37	1				1		1				1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
12/9/23 14:00	175,59	142,92	17,75	14,91	1				1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
12/9/23 15:00	171,40	139,19	18,29	13,92	1				1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
12/9/23 16:00	172,11	138,00	21,98	12,13	1				1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
12/9/23 17:00	175,43	142,78	23,45	9,20	1				1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
12/9/23 18:00	178,24	150,85	23,91	3,48	1				1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
12/9/23 19:00	180,23	152,38	27,75	0,10	1				1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
12/9/23 20:00	178,83	150,32	28,51	0,00	1				1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
12/9/23 21:00	167,62	140,95	26,67	0,00	1				1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,54
12/9/23 22:00	154,09	128,49	25,60	0,00	1				1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	47,52	46,17
12/9/23 23:00	142,32	118,03	24,28	0,00	1				1		1					1	1	1	1		1	1	44,31	42,24

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

#### Παρατηρήσεις

- TRIP DG4 ΑΗΣ (03:55 - 13:05) λόγω βλάβης κάρτας προστασιών μονάδος.

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τετάρτη, 13 Σεπτέμβριος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
13/9/23 0:00	131,20	107,36	23,83	0,00	1	1			1	1							1	1	1		1	1	45,06	38,97
13/9/23 1:00	122,43	102,16	20,27	0,00	1	1			1	1							1	1	1		1	1	39,28	36,72
13/9/23 2:00	116,68	99,55	17,13	0,00	1	1			1	1							1	1	1		1	1	35,56	35,01
13/9/23 3:00	113,11	98,04	15,07	0,00	1	1			1	1							1	1	1		1	1	34,18	33,87
13/9/23 4:00	111,31	98,52	12,79	0,00	1	1			1	1							1	1	1		1	1	33,35	33,27
13/9/23 5:00	112,15	99,55	12,60	0,00	1	1			1	1							1	1	1		1	1	33,50	33,54
13/9/23 6:00	118,78	106,87	11,91	0,00	1	1			1	1							1	1	1	1	1	1	35,55	35,62
13/9/23 7:00	132,46	118,64	12,06	1,77	1	1			1	1							1	1	1	1	1	1	39,07	39,18
13/9/23 8:00	151,91	129,39	15,41	7,11	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	45,24	45,39
13/9/23 9:00	166,92	142,33	13,65	10,94	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	48,54	48,54
13/9/23 10:00	172,80	147,48	12,13	13,18	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/9/23 11:00	173,92	142,70	16,67	14,54	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/9/23 12:00	177,78	141,90	20,70	15,18	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/9/23 13:00	181,54	146,97	19,32	15,25	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/9/23 14:00	181,54	147,19	19,41	14,95	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/9/23 15:00	178,05	138,84	25,32	13,89	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/9/23 16:00	177,88	138,11	27,66	12,11	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/9/23 17:00	179,53	141,77	28,71	9,05	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/9/23 18:00	179,90	147,08	29,48	3,35	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/9/23 19:00	178,72	147,77	30,86	0,09	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/9/23 20:00	176,89	148,53	28,37	0,00	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/9/23 21:00	165,43	138,01	27,42	0,00	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,41
13/9/23 22:00	150,57	124,64	25,94	0,00	1	1			1		1					1	1	1	1	1	1	1	48,41	45,17
13/9/23 23:00	138,66	112,77	25,89	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1		46,62	40,80

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

**Παρατηρήσεις**

1. Πλύση D4 ΑΗΣ (22:00-23:00)

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας														Πέμπτη, 14 Σεπτέμβριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1	17,1	
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΩΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6			DIESEL 7	
14/9/23 0:00	128,23	103,42	24,80	0,00	1				1	1								1	1	1	1	1		43,77	38,36
14/9/23 1:00	120,41	98,15	22,25	0,00	1				1	1								1	1	1	1	1		42,53	36,02
14/9/23 2:00	114,91	94,76	20,15	0,00	1				1	1							1	1	1	1	1		39,67	34,34	
14/9/23 3:00	111,56	94,42	17,14	0,00	1				1	1							1	1	1	1	1		34,19	33,40	
14/9/23 4:00	109,91	93,71	16,20	0,00	1				1	1							1	1	1	1	1		32,93	32,86	
14/9/23 5:00	111,24	94,20	17,04	0,00	1				1	1							1	1	1	1	1		34,43	33,28	
14/9/23 6:00	117,98	102,70	15,29	0,00	1				1	1						1	1	1	1	1	1		35,70	35,31	
14/9/23 7:00	131,78	119,56	10,58	1,64	1				1	1	1					1	1	1	1	1	1		39,03	39,16	
14/9/23 8:00	149,86	134,25	8,59	7,02	1				1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	44,62	44,77	
14/9/23 9:00	163,84	145,13	7,78	10,93	1				1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	47,54	47,58	
14/9/23 10:00	170,36	152,44	4,82	13,10	1				1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	48,32	48,41	
14/9/23 11:00	171,27	152,75	4,06	14,46	1				1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
14/9/23 12:00	173,78	154,20	4,58	15,00	1				1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
14/9/23 13:00	178,80	151,02	12,68	15,10	1				1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
14/9/23 14:00	180,47	148,14	17,52	14,81	1				1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
14/9/23 15:00	176,78	143,38	19,53	13,87	1				1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
14/9/23 16:00	176,48	142,33	22,13	12,01	1				1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
14/9/23 17:00	177,87	147,62	21,31	8,94	1				1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
14/9/23 18:00	177,40	154,63	19,60	3,16	1				1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
14/9/23 19:00	178,38	155,17	23,16	0,04	1				1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
14/9/23 20:00	176,95	151,96	24,99	0,00	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
14/9/23 21:00	164,86	139,21	25,65	0,00	1	1			1	1	1					1	1	1		1	1	1	48,31	48,19	
14/9/23 22:00	150,89	126,26	24,64	0,00	1	1			1	1	1					1	1		1	1	1	1	44,57	39,35	
14/9/23 23:00	138,29	115,25	23,04	0,00	1	1			1	1						1	1	1	1	1	1		42,45	40,42	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

**Παρατηρήσεις**

1. Πλύση D3 ΘΗΣ (22:00-23:00) και D4 ΘΗΣ (21:00-22:00)

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Παρασκευή, 15 Σεπτέμβριος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ							ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)						
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2			DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
15/9/23 0:00	127,16	107,95	19,21	0,00	1	1			1	1						0	1	1	1			1	1		38,24	38,10
15/9/23 1:00	118,47	103,10	15,37	0,00	1	1			1	1						0	1	1	1				1		35,60	35,52
15/9/23 2:00	112,88	101,20	11,68	0,00	1	1			1	1						0	1	1	1				1		33,90	33,87
15/9/23 3:00	109,12	100,11	9,01	0,00	1	1			1	1						0	1	1	1				1		32,03	31,87
15/9/23 4:00	107,54	98,41	9,13	0,00	1	1			1	1						0	1	1	1				1		30,24	30,33
15/9/23 5:00	109,54	103,42	6,12	0,00	1	1			1	1						0	1	1	1				1		31,83	31,59
15/9/23 6:00	116,42	111,31	5,11	0,00	1	1			1	1						0	1	1	1			1	1		31,31	31,29
15/9/23 7:00	130,60	123,14	5,86	1,59	1	1			1	1	1					0	1	1	1			1	1		31,45	30,95
15/9/23 8:00	149,38	138,57	3,97	6,83	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		39,22	39,11
15/9/23 9:00	163,99	149,49	3,89	10,61	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		46,57	46,73
15/9/23 10:00	170,12	153,66	3,67	12,79	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
15/9/23 11:00	170,74	153,43	3,15	14,16	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
15/9/23 12:00	173,31	154,68	3,87	14,75	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
15/9/23 13:00	177,66	156,83	6,01	14,81	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
15/9/23 14:00	177,72	157,00	6,39	14,33	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
15/9/23 15:00	174,02	152,10	8,66	13,26	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
15/9/23 16:00	173,30	153,51	8,17	11,62	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
15/9/23 17:00	176,12	156,50	11,00	8,62	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
15/9/23 18:00	176,71	160,57	13,15	2,99	1	1			1	1	1			1		0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
15/9/23 19:00	176,30	161,50	14,74	0,06	1	1			1	1	1			1		0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
15/9/23 20:00	173,38	159,46	13,92	0,00	1	1			1	1	1			1		0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
15/9/23 21:00	160,98	148,17	12,81	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		47,93	47,89
15/9/23 22:00	146,89	133,74	13,15	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		43,45	43,25
15/9/23 23:00	135,03	124,99	10,05	0,00	1	1			1	1						0	1	1	1	1		1	1		40,50	40,43

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

**Παρατηρήσεις**

1) Λειτουργία AEP 4 (18:00 - 21:00) λόγω βλάβης της D7 ΘΗΣ.

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Σάββατο, 16 Σεπτέμβριος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)			
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5			DIESEL 6	DIESEL 7	
16/9/23 0:00	125,24	115,32	9,92	0,00	1	1			1	1						0	1	1	1	1			1	1	33,68	33,46
16/9/23 1:00	117,88	106,66	11,22	0,00	1	1			1	1						0	1	1	1	1			1		32,51	32,61
16/9/23 2:00	113,26	101,37	11,90	0,00	1	1			1	1						0	1	1	1				1		32,37	32,48
16/9/23 3:00	109,83	99,83	10,00	0,00	1	1			1	1						0	1	1	1				1		32,50	32,39
16/9/23 4:00	108,02	97,98	10,04	0,00	1	1			1	1						0	1	1	1				1		30,77	30,75
16/9/23 5:00	109,92	99,53	10,39	0,00	1	1			1	1						0	1	1	1				1		32,28	32,12
16/9/23 6:00	116,79	106,47	10,32	0,00	1	1			1	1						0	1	1	1				1	1	32,15	32,14
16/9/23 7:00	127,22	118,25	7,48	1,49	1	1			1	1						0	1	1	1				1	1	36,72	36,29
16/9/23 8:00	144,64	134,38	3,62	6,64	1	1			1	1	1					0	1	1	1				1	1	38,88	39,24
16/9/23 9:00	159,21	146,89	1,80	10,53	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1			1	1	42,78	42,54
16/9/23 10:00	166,19	150,89	2,99	12,31	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1			1	1	47,46	47,41
16/9/23 11:00	168,58	151,22	3,23	14,13	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1			1	1	47,87	47,87
16/9/23 12:00	172,11	153,28	4,19	14,64	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1			1	1	48,55	48,55
16/9/23 13:00	176,37	152,48	9,07	14,82	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1			1	1	48,55	48,55
16/9/23 14:00	176,75	150,50	11,87	14,38	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1			1	1	48,55	48,55
16/9/23 15:00	173,89	143,72	16,99	13,19	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1			1	1	48,55	48,55
16/9/23 16:00	174,25	140,80	22,42	11,03	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1			1	1	48,55	48,55
16/9/23 17:00	175,43	150,19	17,24	8,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1			1	1	48,55	48,55
16/9/23 18:00	175,60	155,61	17,29	2,70	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1			1	1	48,55	48,55
16/9/23 19:00	177,36	159,26	18,05	0,04	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
16/9/23 20:00	175,65	154,01	21,65	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
16/9/23 21:00	164,74	146,56	18,17	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1		1		48,43	48,41
16/9/23 22:00	153,34	131,05	22,28	0,00	1	1			1		1					0	1	1	1	1	1		1		45,88	45,76
16/9/23 23:00	142,73	124,05	18,68	0,00	1	1			1	1						0	1	1	1	1	1		1		42,59	42,58

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις



HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Κυριακή, 17 Σεπτέμβριος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5			DIESEL 6	DIESEL 7
17/9/23 0:00	132,29	116,16	16,13	0,00	1	1			1	1						0	1		1	1	1		1	39,79	39,69
17/9/23 1:00	124,43	109,55	14,88	0,00	1	1			1	1						0	1		1	1	1		1	37,37	37,30
17/9/23 2:00	119,73	103,82	15,91	0,00	1	1			1	1						0	1		1	1	1		1	36,19	35,56
17/9/23 3:00	115,32	100,34	14,98	0,00	1	1			1	1						0	1		1	1			1	34,57	34,56
17/9/23 4:00	112,88	97,08	15,80	0,00	1	1			1	1						0	1		1	1			1	33,96	33,85
17/9/23 5:00	114,22	93,85	20,37	0,00	1	1			1	1						0	1		1	1	1		1	39,06	34,19
17/9/23 6:00	119,24	97,51	21,73	0,00	1	1			1	1						0	1		1	1			1	42,60	35,65
17/9/23 7:00	127,88	104,92	21,40	1,56	1	1			1	1	1					0	1		1	1			1	42,57	35,82
17/9/23 8:00	141,72	111,76	23,16	6,81	1	1			1	1	1					0	1		1	1			1	45,77	42,33
17/9/23 9:00	151,80	121,33	19,80	10,68	1	1			1	1	1					0	1		1	1			1	45,33	45,39
17/9/23 10:00	157,18	131,76	12,58	12,83	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1		1	45,71	45,57
17/9/23 11:00	158,13	132,03	12,03	14,07	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1		1	45,22	45,29
17/9/23 12:00	161,52	133,88	12,78	14,85	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1		1	47,35	47,44
17/9/23 13:00	166,37	133,17	18,39	14,82	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1		1	48,55	48,55
17/9/23 14:00	167,00	132,13	20,59	14,28	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1		1	48,55	48,55
17/9/23 15:00	164,80	130,55	21,11	13,14	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1		1	48,55	48,55
17/9/23 16:00	165,35	130,60	23,80	10,95	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1		1	48,55	48,55
17/9/23 17:00	167,54	133,18	26,25	8,11	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1		1	48,55	48,55
17/9/23 18:00	168,33	139,97	25,92	2,45	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1		1	48,55	48,55
17/9/23 19:00	170,42	143,56	26,85	0,02	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1		1	48,55	48,55
17/9/23 20:00	168,50	140,85	27,65	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1		1	48,55	48,55
17/9/23 21:00	160,24	133,10	27,13	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1			1	48,18	47,84
17/9/23 22:00	148,96	123,91	25,04	0,00	1	1				1	1					0	1	1	1	1			1	47,51	44,73
17/9/23 23:00	138,35	113,22	25,13	0,00	1	1			1	1						0	1	1	1				1	47,06	41,50

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Δευτέρα, 18 Σεπτέμβριος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)			
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5			DIESEL 6	DIESEL 7	
18/9/23 0:00	128,72	104,84	23,88	0,00	1	1			1	1						0	1	1	1				1	1	44,98	38,63
18/9/23 1:00	120,34	101,15	19,19	0,00	1	1			1	1						0	1	1	1				1		36,78	36,10
18/9/23 2:00	114,89	99,04	15,85	0,00	1	1			1	1						0	1	1	1				1		34,46	34,44
18/9/23 3:00	111,04	98,23	12,81	0,00	1	1			1	1						0	1	1	1				1		33,20	33,19
18/9/23 4:00	109,45	98,73	10,72	0,00	1	1			1	1						0	1	1	1				1		32,21	32,15
18/9/23 5:00	111,63	105,08	6,55	0,00	1	1			1	1						0	1	1	1				1		33,31	33,35
18/9/23 6:00	119,00	111,44	7,56	0,00	1	1			1	1						0	1	1	1				1	1	34,55	34,62
18/9/23 7:00	131,98	123,19	7,70	1,08	1	1			1	1	1					0	1	1	1				1	1	35,64	34,65
18/9/23 8:00	150,90	137,06	7,64	6,19	1	1			1	1	1					0	1	1	1				1	1	44,29	44,53
18/9/23 9:00	165,55	150,31	4,90	10,35	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1			1	1	47,92	47,98
18/9/23 10:00	172,32	155,80	3,99	12,53	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
18/9/23 11:00	172,77	152,42	6,46	13,89	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
18/9/23 12:00	175,00	152,11	8,32	14,57	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
18/9/23 13:00	178,44	154,12	9,71	14,61	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
18/9/23 14:00	179,61	152,34	13,10	14,18	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
18/9/23 15:00	175,34	148,56	13,69	13,09	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1		1	1	48,55	48,54
18/9/23 16:00	174,95	147,28	16,53	11,14	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
18/9/23 17:00	176,87	146,72	22,34	7,81	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
18/9/23 18:00	178,05	151,83	23,89	2,33	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
18/9/23 19:00	178,47	151,96	26,49	0,02	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
18/9/23 20:00	175,65	150,64	25,02	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
18/9/23 21:00	163,84	138,85	24,99	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1		1	1	48,55	48,28
18/9/23 22:00	149,38	124,47	24,91	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1		1		48,54	44,79
18/9/23 23:00	136,94	112,89	24,04	0,00	1	1			1	1						0	1	1	1	1	1		1		47,73	41,03

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τρίτη, 19 Σεπτέμβριος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
19/9/23 0:00	126,27	104,00	22,27	0,00	1	1			1	1						1	1	1	1		1		44,85	37,77
19/9/23 1:00	118,88	95,91	22,97	0,00	1	1			1	1							1	1	1		1		45,71	35,61
19/9/23 2:00	113,81	91,08	22,73	0,00	1	1			1	1							1	1	1		1		43,74	34,08
19/9/23 3:00	110,59	89,95	20,65	0,00	1	1			1	1							1	1			1		40,77	33,11
19/9/23 4:00	108,48	88,14	20,35	0,00	1	1			1	1							1	1			1		41,08	32,37
19/9/23 5:00	110,09	90,43	19,66	0,00	1	1			1	1							1	1			1		38,60	32,83
19/9/23 6:00	117,77	99,65	18,12	0,00	1	1			1	1							1	1		1	1		36,55	35,24
19/9/23 7:00	130,87	111,78	17,88	1,21	1	1			1	1	1						1	1		1	1		40,20	37,61
19/9/23 8:00	148,50	127,72	14,81	5,98	1	1			1	1	1						1	1		1	1	1	44,19	44,30
19/9/23 9:00	161,71	136,56	15,11	10,03	1	1			1	1	1						1	1		1	1	1	48,01	48,07
19/9/23 10:00	168,29	141,58	14,20	12,51	1	1			1	1	1						1	1		1	1	1	48,55	48,55
19/9/23 11:00	169,42	141,79	13,85	13,78	1	1			1	1	1						1	1		1	1	1	48,55	48,55
19/9/23 12:00	171,69	142,39	15,81	13,50	1	1			1	1	1						1	1		1	1	1	48,55	48,55
19/9/23 13:00	176,26	143,20	18,45	14,61	1	1			1	1	1						1	1		1	1	1	48,55	48,55
19/9/23 14:00	176,78	143,52	19,11	14,16	1	1			1	1	1						1	1		1	1	1	48,55	48,55
19/9/23 15:00	172,31	136,21	23,06	13,04	1	1			1	1	1						1	1		1	1	1	48,55	48,55
19/9/23 16:00	171,04	135,68	24,50	10,87	1	1			1	1	1						1	1		1	1	1	48,55	48,55
19/9/23 17:00	172,10	140,12	24,51	7,47	1	1			1	1	1						1	1		1	1	1	48,55	48,55
19/9/23 18:00	172,18	143,45	26,56	2,17	1	1			1	1	1						1	1		1	1	1	48,55	48,55
19/9/23 19:00	173,50	146,86	26,62	0,02	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
19/9/23 20:00	170,43	144,70	25,73	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
19/9/23 21:00	158,89	135,67	23,23	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	47,50	47,47
19/9/23 22:00	144,40	121,05	23,35	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1		1	1	44,22	43,26
19/9/23 23:00	132,25	110,05	22,20	0,00	1	1			1	1							1	1	1		1	1	42,35	39,68

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τετάρτη, 20 Σεπτέμβριος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)				
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4			DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
20/9/23 0:00	122,05	99,17	22,88	0,00	1	1			1	1							1	1	1		1		40,83	36,64	
20/9/23 1:00	114,91	90,39	24,52	0,00	1	1			1	1							1	1	1		1		41,83	34,45	
20/9/23 2:00	109,99	85,02	24,97	0,00	1	1			1	1								1	1	1		1		41,10	32,98
20/9/23 3:00	107,59	82,17	25,42	0,00	1	1			1	1								1	1			1		42,48	32,24
20/9/23 4:00	106,45	81,33	25,11	0,00	1	1			1	1								1	1			1		40,34	31,92
20/9/23 5:00	109,13	85,23	23,90	0,00	1	1			1	1								1	1	1		1		40,08	32,70
20/9/23 6:00	114,47	90,86	23,61	0,00	1	1			1	1							1	1	1		1		40,99	34,32	
20/9/23 7:00	128,56	105,42	21,91	1,23	1	1			1	1							1	1	1		1		39,12	38,49	
20/9/23 8:00	146,96	119,05	21,58	6,33	1	1			1	1	1						1	1	1		1		43,97	44,03	
20/9/23 9:00	159,85	130,87	18,53	10,45	1	1			1	1	1						1	1	1		1	1	47,77	47,82	
20/9/23 10:00	166,13	135,39	17,84	12,91	1	1			1	1	1						1	1	1		1	1	48,55	48,55	
20/9/23 11:00	167,29	134,54	18,34	14,42	1	1			1	1	1						1	1	1		1	1	48,55	48,55	
20/9/23 12:00	170,93	133,04	22,70	15,19	1	1			1	1	1						1	1	1		1	1	48,55	48,55	
20/9/23 13:00	173,76	134,31	24,05	15,40	1	1			1	1	1						1	1	1		1	1	48,55	48,55	
20/9/23 14:00	172,81	134,79	23,12	14,91	1	1			1	1	1						1	1	1		1	1	48,55	48,55	
20/9/23 15:00	166,95	130,00	23,10	13,84	1	1			1	1	1						1	1	1		1	1	48,55	48,55	
20/9/23 16:00	166,04	133,18	20,88	11,98	1	1			1	1	1						1	1	1		1	1	48,55	48,55	
20/9/23 17:00	168,19	142,56	16,98	8,65	1	1			1	1	1					1	1	1	1		1	1	48,55	48,55	
20/9/23 18:00	167,12	149,03	15,53	2,56	1	1			1	1	1					1	1	1	1		1	1	48,55	48,55	
20/9/23 19:00	168,88	148,52	20,34	0,02	1	1			1	1	1					1	1	1	1		1	1	48,55	48,55	
20/9/23 20:00	166,54	140,56	25,98	0,00	1	1			1	1	1					1	1	1	1		1	1	48,55	48,54	
20/9/23 21:00	154,14	126,17	27,97	0,00	1	1			1	1	1					1	1	1	1		1	1	48,55	46,07	
20/9/23 22:00	139,61	114,72	24,90	0,00	1	1			1	1						1	1	1	1		1		44,17	41,39	
20/9/23 23:00	127,31	106,20	21,12	0,00	1	1			1	1						1	1	1	1		1		40,63	38,12	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Πέμπτη, 21 Σεπτέμβριος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
21/9/23 0:00	117,48	99,58	17,89	0,00	1	1			1							1	1	1	1		1		37,58	34,44
21/9/23 1:00	110,67	91,77	18,90	0,00	1	1			1							1	1	1	1		1		38,15	33,10
21/9/23 2:00	106,23	88,59	17,64	0,00	1	1			1							1	1	1	1		1		35,72	31,77
21/9/23 3:00	103,26	85,51	17,74	0,00	1	1			1								1	1	1		1		34,96	30,89
21/9/23 4:00	101,98	85,93	16,05	0,00	1	1			1								1	1	1		1		32,27	30,45
21/9/23 5:00	104,50	86,53	17,97	0,00	1	1			1								1	1	1		1		36,22	31,22
21/9/23 6:00	112,61	98,58	14,03	0,00	1	1			1								1	1	1		1	1	32,85	32,41
21/9/23 7:00	125,68	113,18	11,15	1,35	1	1			1	1							1	1	1		1	1	36,87	36,96
21/9/23 8:00	142,36	124,39	11,57	6,39	1	1			1	1	1						1	1	1		1	1	38,40	38,02
21/9/23 9:00	156,09	138,95	6,82	10,32	1	1			1	1	1						1	1	1		1	1	45,93	46,13
21/9/23 10:00	162,34	144,81	5,09	12,43	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	45,74	45,65
21/9/23 11:00	163,76	144,66	5,29	13,82	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	44,17	44,13
21/9/23 12:00	166,63	145,05	7,09	14,49	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	46,21	46,22
21/9/23 13:00	170,58	148,98	7,13	14,47	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	48,49	48,50
21/9/23 14:00	170,11	148,29	8,05	13,78	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	48,49	48,51
21/9/23 15:00	166,20	142,72	10,60	12,89	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	47,08	47,08
21/9/23 16:00	166,00	139,46	15,52	11,02	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	47,62	47,78
21/9/23 17:00	168,54	144,54	16,26	7,74	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
21/9/23 18:00	168,64	151,01	15,85	1,78	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
21/9/23 19:00	171,09	152,74	18,35	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
21/9/23 20:00	166,62	147,71	18,91	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	48,54	48,54
21/9/23 21:00	153,98	137,09	16,88	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	45,78	45,63
21/9/23 22:00	139,38	123,23	16,15	0,00	1	1			1		1						1	1	1	1	1	1	37,77	37,68
21/9/23 23:00	128,15	112,87	15,28	0,00	1	1			1		1						1	1	1	1		1	38,46	38,39

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Παρασκευή, 22 Σεπτέμβριος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5			DIESEL 6	DIESEL 7
22/9/23 0:00	118,65	102,41	16,24	0,00	1	1			1							0		1	1	1	1		1	35,72	35,63
22/9/23 1:00	111,12	95,56	15,57	0,00	1	1			1							0		1	1	1	1		1	34,12	33,33
22/9/23 2:00	106,95	93,38	13,57	0,00	1	1			1							0		1	1	1	1		1	32,15	32,07
22/9/23 3:00	103,44	91,87	11,57	0,00	1	1			1							0		1	1	1	1		1	31,06	31,02
22/9/23 4:00	102,90	88,88	14,02	0,00	1	1			1							0		1	1	1	1		1	30,82	30,84
22/9/23 5:00	104,52	87,76	16,76	0,00	1	1			1							0		1	1	1	1		1	31,40	31,36
22/9/23 6:00	113,06	94,65	18,41	0,00	1	1			1							0		1	1	1	1		1	34,46	33,87
22/9/23 7:00	126,67	110,29	15,15	1,24	1	1			1			1				0		1	1	1	1		1	37,54	37,65
22/9/23 8:00	143,81	127,00	10,62	6,19	1	1			1			1				0		1	1	1	1		1	41,20	41,26
22/9/23 9:00	156,72	137,83	8,77	10,12	1	1			1	1	1					0		1	1	1	1		1	46,52	46,33
22/9/23 10:00	164,16	146,91	4,61	12,64	1	1			1	1	1					0		1	1	1	1	1	1	45,11	45,22
22/9/23 11:00	166,21	147,96	4,22	14,02	1	1			1	1	1					0		1	1	1	1	1	1	45,49	45,48
22/9/23 12:00	168,31	149,19	4,55	14,57	1	1			1	1	1					0		1	1	1	1	1	1	47,10	47,30
22/9/23 13:00	170,64	151,36	4,64	14,64	1	1			1	1	1					0		1	1	1	1	1	1	48,40	48,44
22/9/23 14:00	171,84	153,05	4,73	14,06	1	1			1	1	1					0		1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
22/9/23 15:00	169,29	150,36	5,98	12,95	1	1			1	1	1					0		1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
22/9/23 16:00	169,90	149,66	9,14	11,10	1	1			1	1	1					0		1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
22/9/23 17:00	172,21	153,61	10,88	7,72	1	1			1	1	1					0		1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
22/9/23 18:00	171,99	159,66	10,29	2,04	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
22/9/23 19:00	174,32	159,37	14,94	0,01	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
22/9/23 20:00	170,99	152,20	18,79	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
22/9/23 21:00	160,22	139,10	21,12	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	47,07	46,98
22/9/23 22:00	146,48	129,56	16,92	0,00	1	1			1	1	1					0		1	1	1	1	1	1	43,91	43,86
22/9/23 23:00	134,96	119,28	15,68	0,00	1	1			1	1						0		1	1	1	1	1	1	40,51	40,48

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Σάββατο, 23 Σεπτέμβριος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5			DIESEL 6	DIESEL 7
23/9/23 0:00	125,35	107,90	17,45	0,00	1	1			1							0		1	1	1	1	1		37,68	37,62
23/9/23 1:00	118,42	97,25	21,17	0,00	1	1			1							0		1	1	1	1	1		36,31	35,49
23/9/23 2:00	114,22	94,97	19,25	0,00	1	1			1							0		1	1	1	1	1		35,01	34,24
23/9/23 3:00	110,79	92,86	17,93	0,00	1	1			1							0		1	1	1	1	1		33,23	33,22
23/9/23 4:00	108,39	88,40	19,99	0,00	1	1			1							0		1	1	1	1	1		33,34	32,48
23/9/23 5:00	111,23	86,20	25,03	0,00	1	1			1							0		1	1	1	1	1		40,15	33,33
23/9/23 6:00	117,05	101,17	15,88	0,00	1	1			1							0		1	1	1	1	1		35,28	34,84
23/9/23 7:00	127,46	115,38	10,90	1,19	1	1			1		1					0		1	1	1	1	1		37,97	38,08
23/9/23 8:00	145,35	130,56	8,48	6,32	1	1			1	1	1					0		1	1	1	1	1		40,21	42,00
23/9/23 9:00	160,09	147,06	2,71	10,33	1	1			1	1	1					0		1	1	1	1	1	1	40,64	42,79
23/9/23 10:00	168,50	153,98	1,99	12,52	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	47,32	47,34
23/9/23 11:00	170,56	155,22	1,54	13,80	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	47,47	48,55
23/9/23 12:00	174,50	159,56	0,61	14,33	1	1			1	1	1				1	0	1	1	1	1	1	1	1	48,36	48,36
23/9/23 13:00	179,69	164,52	0,81	14,36	1	1			1	1	1				1	0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
23/9/23 14:00	180,17	165,22	1,12	13,83	1	1			1	1	1				1	0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
23/9/23 15:00	176,68	161,69	2,20	12,79	1	1			1	1	1				1	0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
23/9/23 16:00	176,87	162,88	3,09	10,90	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,19	48,17
23/9/23 17:00	178,74	166,80	4,51	7,43	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
23/9/23 18:00	179,22	172,53	4,92	1,77	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
23/9/23 19:00	180,53	171,95	8,57	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
23/9/23 20:00	176,44	166,97	9,47	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
23/9/23 21:00	166,61	150,40	16,21	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,53	48,52
23/9/23 22:00	155,46	135,81	19,65	0,00	1	1			1	1	1					0		1	1	1	1	1	1	46,47	46,31
23/9/23 23:00	144,82	127,10	17,71	0,00	1	1			1		1					0		1	1	1	1	1	1	43,46	43,42

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

#### Παρατηρήσεις

1. D6 ΘΗΣ (13:05-18:10) μειωμένη ικανότητα 10MW λόγω υψηλών στροφών turbo

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Κυριακή, 24 Σεπτέμβριος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)			
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5			DIESEL 6	DIESEL 7	
24/9/23 0:00	134,41	119,95	14,46	0,00	1	1			1		1					0		1	1	1	1	1	1	1	40,35	40,27
24/9/23 1:00	127,30	113,51	13,79	0,00	1	1			1		1					0		1	1	1	1	1	1		38,01	38,06
24/9/23 2:00	122,08	108,30	13,78	0,00	1	1			1		1					0		1	1	1	1	1	1		36,58	36,49
24/9/23 3:00	117,48	106,24	11,23	0,00	1	1			1		1					0		1	1	1	1	1	1		33,00	33,00
24/9/23 4:00	115,38	105,87	9,51	0,00	1	1			1		1					0		1	1	1	1	1	1		30,64	30,70
24/9/23 5:00	116,68	105,53	11,15	0,00	1	1			1		1					0		1	1	1	1	1	1		31,59	31,71
24/9/23 6:00	121,60	110,51	11,09	0,00	1	1			1		1					0		1	1	1	1	1	1		35,95	36,06
24/9/23 7:00	128,85	118,19	9,64	1,02	1	1			1	1	1					0		1	1	1	1	1	1		33,51	32,58
24/9/23 8:00	143,16	125,51	11,64	6,01	1	1			1	1	1					0		1	1	1	1	1	1		38,23	38,45
24/9/23 9:00	154,89	136,56	8,27	10,05	1	1			1	1	1					0		1	1	1	1	1	1		45,81	45,88
24/9/23 10:00	161,66	143,91	5,35	12,40	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		44,21	43,85
24/9/23 11:00	164,15	141,22	9,09	13,84	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		44,34	44,37
24/9/23 12:00	168,06	142,93	10,60	14,52	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		47,31	47,37
24/9/23 13:00	173,05	143,52	14,89	14,63	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
24/9/23 14:00	174,06	146,39	13,50	14,16	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
24/9/23 15:00	172,33	146,30	13,05	12,97	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
24/9/23 16:00	172,67	142,63	19,09	10,95	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
24/9/23 17:00	174,58	148,72	18,60	7,26	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
24/9/23 18:00	175,12	154,77	18,74	1,60	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
24/9/23 19:00	178,31	151,83	26,48	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
24/9/23 20:00	175,78	148,84	26,94	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
24/9/23 21:00	167,61	140,38	27,23	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
24/9/23 22:00	157,63	128,60	29,04	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		47,28	47,21
24/9/23 23:00	146,62	123,46	23,16	0,00	1	1			1	1						0	1	1	1	1	1				44,01	44,00

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Δευτέρα, 25 Σεπτέμβριος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5			DIESEL 6	DIESEL 7
25/9/23 0:00	135,81	114,57	21,24	0,00	1	1			1	1						0	1	1	1	1	1			40,80	40,71
25/9/23 1:00	128,76	106,20	22,57	0,00	1	1			1	1						0	1	1	1	1	1			38,77	38,57
25/9/23 2:00	122,78	101,47	21,31	0,00	1	1			1	1						0	1	1	1	1	1			38,76	36,83
25/9/23 3:00	118,52	96,44	22,09	0,00	1	1			1	1						0		1	1	1	1			38,18	35,57
25/9/23 4:00	116,88	92,58	24,29	0,00	1	1			1	1						0		1	1	1	1			38,05	35,06
25/9/23 5:00	118,23	96,70	21,53	0,00	1	1			1	1						0		1	1	1	1			38,17	35,38
25/9/23 6:00	124,94	105,64	19,30	0,00	1	1			1	1						0		1	1	1	1		1	37,46	37,42
25/9/23 7:00	135,75	114,85	19,96	0,94	1	1			1	1						0		1	1	1	1		1	39,73	39,75
25/9/23 8:00	151,69	129,24	16,48	5,98	1	1			1	1	1					0		1	1	1	1		1	44,19	44,38
25/9/23 9:00	168,09	149,33	9,39	9,36	1	1			1	1	1					0		1	1	1	1	1	1	48,49	48,52
25/9/23 10:00	176,14	156,79	8,82	10,54	1	1			1	1	1					0		1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
25/9/23 11:00	176,70	155,15	8,37	13,18	1	1			1	1	1					0		1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
25/9/23 12:00	180,52	158,31	7,92	14,29	1	1			1	1	1					0		1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
25/9/23 13:00	187,33	163,87	8,82	14,65	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
25/9/23 14:00	189,21	163,68	10,99	14,54	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
25/9/23 15:00	183,30	161,37	8,78	13,15	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
25/9/23 16:00	180,33	163,03	7,10	10,20	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
25/9/23 17:00	181,37	170,52	5,01	5,84	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
25/9/23 18:00	181,03	174,31	5,59	1,13	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
25/9/23 19:00	183,78	175,99	7,79	0,00	1	1			1	1	1			1		0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
25/9/23 20:00	180,06	170,32	9,74	0,00	1	1			1	1	1			1		0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
25/9/23 21:00	168,84	153,31	15,52	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
25/9/23 22:00	154,74	138,58	16,16	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	46,43	46,32
25/9/23 23:00	142,27	124,79	17,48	0,00	1	1				1	1					0	1	1	1	1	1		1	42,72	42,64

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τρίτη, 26 Σεπτέμβριος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
26/9/23 0:00	132,26	110,59	21,67	0,00	1	1				1	1					0		1	1	1	1		1	41,59	39,55	
26/9/23 1:00	122,78	104,38	18,40	0,00	1	1				1	1					0		1	1	1	1		1	36,65	36,55	
26/9/23 2:00	117,75	100,52	17,23	0,00	1	1				1	1					0			1	1	1		1	35,22	35,24	
26/9/23 3:00	114,52	100,00	14,53	0,00	1	1				1	1					0			1	1	1		1	34,23	34,18	
26/9/23 4:00	112,28	99,60	12,68	0,00	1	1				1	1					0			1	1	1		1	33,59	33,60	
26/9/23 5:00	114,05	100,83	13,22	0,00	1	1				1	1					0			1	1	1		1	34,10	34,10	
26/9/23 6:00	121,37	110,35	11,02	0,00	1	1				1	1					0	1		1	1	1		1	36,30	36,32	
26/9/23 7:00	132,68	121,86	10,30	0,53	1	1				1	1					0	1		1	1	1		1	39,66	39,72	
26/9/23 8:00	146,45	130,23	12,07	4,15	1	1				1	1				1	0	1		1	1	1		1	43,76	43,81	
26/9/23 9:00	160,78	140,22	12,00	8,56	1	1				1	1				1	0	1		1	1	1		1	47,95	47,97	
26/9/23 10:00	167,69	143,62	12,54	11,54	1	1				1	1				1	0	1		1	1	1		1	48,55	48,55	
26/9/23 11:00	170,10	146,19	10,66	13,25	1	1				1	1				1	0	1	1	1	1	1		1	48,55	48,55	
26/9/23 12:00	173,58	148,92	10,33	14,33	1	1				1	1				1	0	1	1	1	1	1		1	48,55	48,55	
26/9/23 13:00	176,82	154,69	6,96	15,17	1	1				1	1				1	0	1	1	1	1	1		1	48,55	48,55	
26/9/23 14:00	179,65	158,31	6,29	15,05	1	1				1	1				1	0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
26/9/23 15:00	175,45	156,40	5,43	13,62	1	1				1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	47,54	47,37	
26/9/23 16:00	174,77	159,61	3,64	11,52	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,52	48,53	
26/9/23 17:00	175,04	165,23	3,43	6,37	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
26/9/23 18:00	175,12	172,24	1,57	1,30	1	1			1	1	1			1		0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
26/9/23 19:00	178,56	177,95	0,61	0,00	1	1			1	1	1			1		0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
26/9/23 20:00	175,17	174,26	0,91	0,00	1	1			1	1	1			1		0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
26/9/23 21:00	163,33	162,67	0,66	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	47,46	47,28	
26/9/23 22:00	148,57	147,20	1,37	0,00	1	1			1	1						0	1	1	1	1	1	1	1	39,71	39,85	
26/9/23 23:00	135,80	133,86	1,95	0,00	1	1			1	1						0	1	1	1	1	1	1	1	36,40	36,24	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

#### Παρατηρήσεις

1. D6 ΘΗΣ (13:31-18:30) μειωμένη στα 10MW λόγω ελέγχου από συνεργείο
2. AEP2 (18:04-20:00) λειτουργία για προγραμματισμένες μετρήσεις καυσαερίων

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τετάρτη, 27 Σεπτέμβριος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5			DIESEL 6	DIESEL 7
27/9/23 0:00	124,57	122,29	2,28	0,00	1	1			1	1						0	1	1	1	1	1	1		30,53	30,56
27/9/23 1:00	116,50	113,65	2,85	0,00	1	1			1	1						0		1	1	1	1	1		29,37	29,38
27/9/23 2:00	111,83	108,09	3,74	0,00	1	1			1	1						0		1	1	1	1	1		26,77	26,73
27/9/23 3:00	108,05	105,01	3,04	0,00	1	1			1	1						0		1	1	1	1	1		23,07	22,98
27/9/23 4:00	105,79	102,29	3,50	0,00	1	1			1	1						0		1	1	1	1	1		20,84	20,77
27/9/23 5:00	107,41	103,32	4,09	0,00	1	1			1	1						0		1	1	1	1	1		22,25	22,42
27/9/23 6:00	115,37	111,46	3,91	0,00	1	1			1	1						0		1	1	1	1	1		30,23	30,32
27/9/23 7:00	127,97	123,66	3,91	0,40	1	1			1	1	1					0		1	1	1	1	1		30,30	29,84
27/9/23 8:00	144,07	138,05	2,77	3,25	1	1			1	1	1					0		1	1	1	1	1		41,53	41,69
27/9/23 9:00	158,11	148,38	1,79	7,94	1	1			1	1	1					0		1	1	1	1	1	1	42,53	44,24
27/9/23 10:00	165,34	153,01	1,15	11,17	1	1			1	1	1					0		1	1	1	1	1	1	44,93	47,95
27/9/23 11:00	166,62	155,90	0,64	10,07	1	1			1	1	1					0		1	1	1	1	1	1	48,51	48,49
27/9/23 12:00	168,59	156,82	1,35	10,43	1	1			1	1	1					0		1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
27/9/23 13:00	172,59	160,33	1,29	10,97	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,35	48,33
27/9/23 14:00	174,64	160,96	1,74	11,94	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,41	48,30
27/9/23 15:00	169,46	157,81	2,02	9,64	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	46,03	46,16
27/9/23 16:00	164,62	155,71	3,08	5,83	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	45,20	45,12
27/9/23 17:00	165,24	157,66	3,06	4,53	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	46,72	46,76
27/9/23 18:00	166,42	162,73	3,21	0,48	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	47,43	47,40
27/9/23 19:00	170,69	168,05	2,63	0,00	1	1			1	1	1					0		1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
27/9/23 20:00	168,25	166,87	1,39	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
27/9/23 21:00	157,97	156,57	1,40	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	44,14	43,91
27/9/23 22:00	145,16	144,36	0,80	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	34,12	33,04
27/9/23 23:00	132,27	125,49	6,79	0,00	1	1			1	1	1					0	1		1		1			36,09	36,12

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

#### Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP Νο3 (17:57-20:12) για προγραμματισμένες μετρήσεις καυσαερίων
2. Λειτουργία AEP Νο3&4 (22:47-24:00) λόγω εν εξελίξει καταγίδας

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Πέμπτη, 28 Σεπτέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1	
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)				
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5			DIESEL 6	DIESEL 7		
28/9/23 0:00	119,32	111,23	8,09	0,00	1	1			1	1	1				1	1	0	1			1		1			25,52	24,87
28/9/23 1:00	111,48	104,85	6,63	0,00	1	1			1	1	1				1	1	0	1			1		1			19,89	19,25
28/9/23 2:00	105,53	101,10	4,43	0,00	1	1			1	1	1						0	1			1		1			20,96	20,96
28/9/23 3:00	102,00	99,22	2,78	0,00	1	1			1	1	1						0	1			1		1			17,84	17,76
28/9/23 4:00	100,98	99,98	1,01	0,00	1	1			1	1	1						0	1			1		1			16,82	16,85
28/9/23 5:00	103,21	102,88	0,33	0,00	1	1			1	1	1						0	1			1		1			18,94	19,03
28/9/23 6:00	110,88	110,66	0,22	0,00	1	1			1	1	1						0	1			1		1	1		21,35	20,90
28/9/23 7:00	121,83	120,74	0,30	0,78	1	1			1	1	1						0	1			1		1	1		29,04	29,32
28/9/23 8:00	138,37	132,69	0,28	5,40	1	1			1	1	1						0	1			1		1	1	1	34,72	34,68
28/9/23 9:00	152,45	142,83	0,11	9,51	1	1			1	1	1						0	1			1	1	1	1	1	40,19	39,77
28/9/23 10:00	158,26	146,63	0,14	11,49	1	1			1	1	1						0	1			1	1	1	1	1	40,70	40,70
28/9/23 11:00	159,29	146,81	0,39	12,08	1	1			1	1	1						0	1			1	1	1	1	1	40,74	40,86
28/9/23 12:00	160,91	149,06	0,88	10,98	1	1			1	1	1		1				0	1			1	1	1	1	1	40,75	40,56
28/9/23 13:00	162,19	152,03	0,77	9,39	1	1			1	1	1						0	1			1	1	1	1	1	45,89	45,72
28/9/23 14:00	151,43	141,87	1,78	7,77	1	1			1	1	1			1	1					1	1	1	1	1	1	35,73	34,91
28/9/23 15:00	143,20	134,24	0,79	8,17	1	1			1	1	1			1	1					1	1	1	1	1	1	25,98	25,91
28/9/23 16:00	144,20	135,26	0,28	8,66	1	1			1	1	1			1	1					1	1	1	1	1	1	26,64	26,69
28/9/23 17:00	149,57	142,68	0,14	6,75	1	1			1	1	1				1					1	1	1	1	1	1	38,64	38,96
28/9/23 18:00	153,29	151,94	0,05	1,30	1	1			1	1	1				1					1	1	1	1	1	1	45,68	45,80
28/9/23 19:00	160,38	160,22	0,15	0,00	1	1			1	1	1				1	0	1			1	1	1	1	1	1	48,02	48,03
28/9/23 20:00	155,07	154,95	0,12	0,00	1	1			1	1	1				1	0	1			1	1	1	1	1	1	45,39	45,45
28/9/23 21:00	147,13	147,13	0,00	0,00	1	1			1	1	1				0	1				1	1	1	1	1	1	41,44	41,15
28/9/23 22:00	132,81	132,77	0,03	0,00	1	1			1	1	1				0	1				1	1	1	1	1	1	27,11	26,86
28/9/23 23:00	120,90	120,90	0,01	0,00	1	1			1	1	1				0	1				1	1	1		1		21,98	21,99

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

#### Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP No1 μετά από συντήρηση με αίτημα σταθμού
2. Λειτουργία AEP No4, AEP No3 λόγω καταγίδας σε εξέλιξη

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Παρασκευή, 29 Σεπτέμβριος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7		
29/9/23 0:00	110,61	110,48	0,13	0,00	1	1			1		1					1		1	1	1		1	18,36	18,54
29/9/23 1:00	103,30	103,00	0,30	0,00	1	1			1		1					1		1	1	1		1	18,59	18,46
29/9/23 2:00	98,88	98,75	0,13	0,00	1	1			1		1							1	1	1		1	19,24	19,25
29/9/23 3:00	96,42	95,55	0,87	0,00	1	1			1		1							1	1	1		1	18,89	18,86
29/9/23 4:00	95,81	94,20	1,61	0,00	1	1			1		1							1	1	1		1	18,12	18,09
29/9/23 5:00	98,31	96,80	1,51	0,00	1	1			1		1							1	1	1		1	20,53	20,60
29/9/23 6:00	106,43	105,89	0,54	0,00	1	1			1		1							1	1	1	1	1	24,23	23,85
29/9/23 7:00	118,38	117,73	0,13	0,52	1	1			1		1							1	1	1	1	1	30,01	29,89
29/9/23 8:00	134,74	130,07	0,04	4,64	1	1			1		1					1		1	1	1	1	1	37,79	38,07
29/9/23 9:00	147,48	138,16	0,01	9,31	1	1			1		1					1		1	1	1	1	1	44,14	44,21
29/9/23 10:00	153,95	142,41	0,12	11,42	1	1			1		1					1		1	1	1	1	1	46,08	46,12
29/9/23 11:00	155,52	143,21	0,46	11,85	1	1			1		1					1		1	1	1	1	1	46,53	46,51
29/9/23 12:00	155,72	145,18	1,13	9,41	1	1			1		1			1	1			1	1	1	1	1	46,24	46,16
29/9/23 13:00	156,38	145,87	2,28	8,22	1	1			1		1			1	1			1	1	1	1	1	46,46	46,64
29/9/23 14:00	152,71	141,32	2,17	9,21	1	1			1		1			1	1			1	1	1	1	1	45,66	45,59
29/9/23 15:00	148,91	134,69	2,77	11,45	1	1			1		1			1	1			1	1	1	1	1	42,50	42,40
29/9/23 16:00	149,30	134,71	3,77	10,83	1	1			1		1			1	1			1	1	1	1	1	42,59	42,49
29/9/23 17:00	152,52	138,34	7,33	6,85	1	1			1		1			1	1			1	1	1	1	1	45,54	45,62
29/9/23 18:00	153,64	142,77	9,62	1,25	1	1			1		1			1	1			1	1	1	1	1	46,03	46,04
29/9/23 19:00	158,91	148,05	10,85	0,00	1	1			1		1			1	1			1	1	1	1	1	47,54	47,55
29/9/23 20:00	156,39	142,11	14,28	0,00	1	1			1		1			1	1			1	1	1	1	1	46,92	46,84
29/9/23 21:00	144,68	127,13	17,55	0,00	1	1			1		1			1				1	1	1	1	1	43,75	43,36
29/9/23 22:00	131,32	110,97	20,35	0,00	1	1			1		1			1				1	1	1	1	1	42,97	39,32
29/9/23 23:00	119,99	102,23	17,75	0,00	1	1			1		1			1				1		1	1	1	37,88	34,68

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

**Παρατηρήσεις**

1. Λειτουργία AEP No4 και AEP No3 λόγω κακοκαιρίας.
2. Πλύση DG5 ΑΗΣ (22:00-23:00)

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας														Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1	17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ							ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)				
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3			DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
30/9/23 0:00	110,69	92,30	18,39	0,00	1	1			1		1							1		1	1	1	43,18	32,63
30/9/23 1:00	104,71	83,17	21,54	0,00	1	1			1		1							1			1	1	40,75	30,03
30/9/23 2:00	100,01	79,29	20,72	0,00	1	1			1		1							1			1	1	38,18	29,66
30/9/23 3:00	97,43	73,83	23,60	0,00	1	1			1		1							1			1	1	40,60	28,09
30/9/23 4:00	93,27	71,16	22,11	0,00	1	1			1		1							1				1	47,49	27,58
30/9/23 5:00	96,18	76,17	20,01	0,00	1	1			1		1							1				1	48,33	28,63
30/9/23 6:00	106,38	86,73	19,65	0,00	1	1			1		1							1			1	1	48,53	31,89
30/9/23 7:00	115,84	96,56	18,53	0,75	1	1			1		1							1			1	1	46,86	34,68
30/9/23 8:00	130,37	108,36	16,73	5,28	1	1			1		1							1			1	1	48,31	39,08
30/9/23 9:00	141,94	115,51	17,06	9,36	1	1			1		1							1	1	1	1	1	44,34	42,53
30/9/23 10:00	148,58	117,89	18,54	12,15	1	1			1		1							1	1	1	1	1	46,76	44,55
30/9/23 11:00	147,72	115,25	19,77	12,69	1	1			1		1							1	1	1	1	1	47,82	44,29
30/9/23 12:00	149,68	120,28	15,75	13,65	1	1			1		1							1	1	1	1	1	46,13	44,85
30/9/23 13:00	153,21	117,24	21,51	14,46	1	1			1		1							1	1	1	1	1	48,48	45,92
30/9/23 14:00	151,77	113,23	24,70	13,84	1	1			1		1							1	1	1	1	1	48,46	45,52
30/9/23 15:00	146,48	104,60	29,23	12,65	1	1			1		1							1	1		1	1	48,33	43,92
30/9/23 16:00	145,06	103,31	31,20	10,55	1	1			1		1							1	1		1	1	48,55	43,50
30/9/23 17:00	146,39	105,19	34,96	6,24	1	1			1		1							1	1		1	1	48,55	43,87
30/9/23 18:00	146,53	114,60	30,91	1,01	1	1			1		1							1	1	1	1	1	48,55	43,90
30/9/23 19:00	152,11	122,50	29,61	0,00	1	1			1		1							1	1	1	1	1	48,55	45,63
30/9/23 20:00	146,97	121,75	25,22	0,00	1	1			1		1							1	1	1	1	1	48,41	44,06
30/9/23 21:00	137,47	110,23	27,24	0,00	1	1					1							1	1	1	1	1	48,34	41,20
30/9/23 22:00	125,27	98,42	26,85	0,00	1	1					1							1	1	1	1	1	48,17	37,59
30/9/23 23:00	115,12	92,30	22,82	0,00	1	1			1		1							1		1	1	1	39,28	33,86

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

**Παρατηρήσεις**

1. Πλύση D3 ΑΗΣ (22:00-23:00)