

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα 2/10/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	02/10/23 0:00	4,53	3,59	0,94	1						0,95	0,95
	02/10/23 1:00	4,27	3,33	0,94	1						0,95	0,95
	02/10/23 2:00	4,22	3,28	0,94	1						0,95	0,95
	02/10/23 3:00	4,08	3,15	0,93	1						0,95	0,95
	02/10/23 4:00	4,12	3,18	0,94	1						0,95	0,95
	02/10/23 5:00	4,21	3,27	0,94	1						0,95	0,95
	02/10/23 6:00	4,66	3,73	0,94	1						0,95	0,95
	02/10/23 7:00	5,19	4,25	0,94	1					1	0,95	0,95
	02/10/23 8:00	5,43	4,49	0,94	1					1	0,95	0,95
	02/10/23 9:00	5,43	4,50	0,94	1					1	0,95	0,95
	02/10/23 10:00	5,30	4,36	0,94	1					1	0,95	0,95
	02/10/23 11:00	5,22	4,32	0,90	1					1	0,91	0,92
	02/10/23 12:00	5,24	4,30	0,94	1					1	0,95	0,95
	02/10/23 13:00	5,39	4,45	0,94	1					1	0,95	0,95
	02/10/23 14:00	5,21	4,27	0,94	1					1	0,95	0,95
	02/10/23 15:00	5,04	4,11	0,94	1					1	0,95	0,95
	02/10/23 16:00	5,04	4,11	0,94	1					1	0,95	0,95
	02/10/23 17:00	5,41	4,47	0,94	1					1	0,95	0,95
	02/10/23 18:00	6,03	5,10	0,94	1	1				1	0,95	0,95
	02/10/23 19:00	6,78	5,84	0,94	1	1					0,95	0,95
	02/10/23 20:00	6,55	5,62	0,94	1	1					0,95	0,95
	02/10/23 21:00	6,03	5,10	0,93	1	1					0,95	0,95
	02/10/23 22:00	5,57	4,64	0,93	1	1					0,95	0,95
	02/10/23 23:00	4,95	4,07	0,88	1					1	0,93	0,91

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα εκ των HZ βρίσκεται σε συντήρηση και ένα HZ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.