



ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 2 Οκτώβριος 2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 2 Οκτώβριος 2023	00:00	5,00	4,64	0,36				1							1,23	1,28
	01:00	4,69	3,80	0,89				1							1,42	1,44
	02:00	4,55	3,38	1,17				1							1,30	1,30
	03:00	4,55	3,36	1,19				1							1,28	1,29
	04:00	4,48	3,57	0,92				1							1,23	1,22
	05:00	4,70	3,63	1,07				1							1,42	1,44
	06:00	5,29	4,06	1,23				1							1,83	1,84
	07:00	5,72	4,09	1,64				1							2,00	2,00
	08:00	6,37	4,29	2,07	1			1							2,14	2,14
	09:00	6,59	4,45	2,14	1			1							2,23	2,24
	10:00	6,44	4,36	2,08	1			1							2,12	2,11
	11:00	6,19	4,41	1,79	1			1							1,86	1,85
	12:00	6,14	4,35	1,79	1			1							1,80	1,81
	13:00	6,22	4,39	1,83	1			1							1,89	1,89
	14:00	5,87	4,81	1,06	1			1							1,58	1,54
	15:00	5,34	4,49	0,86				1							1,68	1,71
	16:00	5,22	4,58	0,63				1							1,82	1,82
	17:00	5,73	5,26	0,47	1			1							1,67	1,66
	18:00	6,45	5,35	1,10	1			1							2,07	2,08
	19:00	7,73	5,96	1,77	1	1		1							2,67	2,68
	20:00	7,88	5,66	2,22	1	1		1							2,49	2,48
	21:00	7,07	4,91	2,16	1			1							2,16	2,19
	22:00	6,23	4,32	1,91	1			1							1,92	1,91
	23:00	5,55	4,22	1,34	1			1							1,35	1,37

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης