

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Δευτέρα 2/10/2023		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	02/10/23 0:00	11,74	8,65	3,09			1	1			4,11
	02/10/23 1:00	11,14	7,65	3,49			1	1			3,87
	02/10/23 2:00	10,73	7,59	3,14			1	1			3,45
	02/10/23 3:00	10,47	7,55	2,92			1	1			3,20
	02/10/23 4:00	10,31	7,52	2,79			1	1			3,03
	02/10/23 5:00	10,67	7,48	3,19			1	1			3,39
	02/10/23 6:00	11,87	8,17	3,70			1	1			4,16
	02/10/23 7:00	13,15	9,18	3,97			1	1			4,60
	02/10/23 8:00	14,20	9,81	4,39			1	1			4,97
	02/10/23 9:00	14,40	10,07	4,34			1	1			5,04
	02/10/23 10:00	14,38	9,93	4,45			1	1			5,03
	02/10/23 11:00	13,88	10,10	3,78			1	1			4,86
	02/10/23 12:00	14,07	9,18	4,89			1	1			4,92
	02/10/23 13:00	14,34	8,84	5,50			1	1			5,02
	02/10/23 14:00	14,17	9,24	4,93			1	1			4,96
	02/10/23 15:00	13,48	8,77	4,71			1	1			4,72
	02/10/23 16:00	13,34	8,69	4,66			1	1			4,67
	02/10/23 17:00	14,28	9,34	4,94			1	1			5,00
	02/10/23 18:00	15,78	10,26	5,52			1	1			5,52
	02/10/23 19:00	17,93	11,69	6,24			1	1	1		6,27
	02/10/23 20:00	17,75	11,55	6,20			1	1	1		6,21
	02/10/23 21:00	16,30	10,77	5,53			1	1	1		5,71
	02/10/23 22:00	14,50	9,78	4,72			1		1		5,07
	02/10/23 23:00	12,96	8,42	4,53			1		1		4,53

Παρατηρήσεις: _____

Σημειώνεται ότι η μονάδα G13 δεν ήταν διαθέσιμη, λόγω εργασιών επισκευής των γερανογεφυρών του ΑΣΠ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.