

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα 2/10/2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10				
Π ε ρ ι ο δ ο τ η σ ι ς	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα	00:00	2,02	1,80	0,21				1		1			1				0,34	0,34
	01:00	1,83	1,63	0,20				1		1							0,46	0,50
	02:00	1,79	1,57	0,22				1		1							0,63	0,63
	03:00	1,73	1,54	0,19				1		1							0,60	0,60
	04:00	1,74	1,45	0,29				1		1							0,60	0,60
	05:00	1,79	1,33	0,45				1		1							0,63	0,62
	06:00	1,82	1,18	0,64				1		1							0,64	0,64
	07:00	1,95	1,29	0,66				1		1							0,68	0,68
	08:00	2,16	1,46	0,70				1		1							0,75	0,75
	09:00	2,34	1,56	0,78				1		1							0,79	0,79
	10:00	2,34	1,68	0,66				1		1			1				0,66	0,66
	11:00	2,35	1,69	0,66				1		1			1				0,65	0,66
	12:00	2,49	1,69	0,80				1		1			1				0,80	0,80
	13:00	2,51	1,68	0,83				1		1			1				0,83	0,83
	14:00	2,42	1,69	0,73				1		1			1				0,73	0,74
	15:00	2,38	1,67	0,70				1		1			1				0,70	0,70
	16:00	2,30	1,69	0,62				1		1			1				0,62	0,62
	17:00	2,54	1,68	0,86				1		1			1				0,86	0,86
	18:00	2,71	1,77	0,95				1		1			1				0,94	0,94
	19:00	2,97	1,93	1,03				1		1			1				1,04	1,04
	20:00	2,71	1,76	0,95				1		1			1				0,95	0,95
	21:00	2,55	1,68	0,87				1		1			1				0,88	0,88
	22:00	2,49	1,69	0,81				1		1			1				0,81	0,82
	23:00	2,24	1,65	0,59				1		1							0,60	0,61

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης