

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας														Δευτέρα, 2 Οκτώβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1	17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ							ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									Απαιτούμενο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5			DIESEL 6	DIESEL 7
2/10/23 0:00	102,04	71,74	30,29	0,00	1	1			1									1		1	1	1	35,64	30,58
2/10/23 1:00	96,13	68,54	27,59	0,00	1	1			1									1		1	1		31,14	28,82
2/10/23 2:00	92,63	65,52	27,10	0,00	1	1			1									1		1	1		33,61	27,76
2/10/23 3:00	90,42	63,28	27,13	0,00	1	1			1									1		1	1		30,62	27,14
2/10/23 4:00	89,42	63,15	26,27	0,00	1	1			1									1		1	1		28,87	26,78
2/10/23 5:00	93,03	66,21	26,81	0,00	1	1			1									1		1	1		28,04	27,87
2/10/23 6:00	101,18	72,58	28,60	0,00	1	1			1									1		1	1		32,61	30,30
2/10/23 7:00	113,34	81,49	31,03	0,81	1	1			1									1		1	1	1	38,77	33,92
2/10/23 8:00	125,78	91,46	28,55	5,76	1	1			1									1	1	1	1	1	39,57	37,66
2/10/23 9:00	136,07	98,90	27,11	10,06	1	1			1			0						1	1	1	1	1	41,13	40,80
2/10/23 10:00	139,94	108,49	18,71	12,74	1	1			1			0						1	1	1	1	1	41,88	41,94
2/10/23 11:00	139,39	111,73	13,58	14,08	1	1			1			0						1	1	1	1	1	41,70	41,73
2/10/23 12:00	143,32	114,13	14,19	14,99	1	1			1			0						1	1	1	1	1	42,92	42,92
2/10/23 13:00	146,67	115,97	15,58	15,12	1	1			1			0					1	1	1	1	1	1	43,81	43,84
2/10/23 14:00	146,84	116,80	15,88	14,16	1	1			1			0					1	1	1	1	1	1	44,08	44,03
2/10/23 15:00	140,60	113,24	15,65	11,71	1	1			1			0					1	1	1	1	1	1	42,17	42,12
2/10/23 16:00	139,27	116,06	13,06	10,15	1	1			1			0					1	1	1	1	1	1	41,77	41,77
2/10/23 17:00	142,32	124,71	11,31	6,30	1	1			1			0					1	1	1	1	1	1	42,57	42,61
2/10/23 18:00	144,00	133,21	9,74	1,05	1	1			1			1					1	1	1	1	1	1	43,07	43,09
2/10/23 19:00	150,71	141,31	9,40	0,00	1	1			1			1			1		1	1	1	1	1	1	45,15	45,11
2/10/23 20:00	148,35	134,60	13,75	0,00	1	1			1			1					1	1	1	1	1	1	44,52	44,52
2/10/23 21:00	137,78	125,62	12,16	0,00	1	1			1			1					1	1	1	1	1	1	41,32	41,25
2/10/23 22:00	124,08	112,87	11,21	0,00	1	1			1			1					1	1	1	1	1		36,23	35,99
2/10/23 23:00	112,29	103,32	8,97	0,00	1	1			1			1					1	1	1	1	1		27,83	27,59

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης